

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Наркома Малыш № 8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8C2F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	78,66	59,78	18,88	252,3	245,49	249	244,91	0,79	0,58	4,637	24	0
25.09.2021	78,61	58,68	19,93	251,5	244,71	247,9	243,97	0	0,74	4,878	24	0
26.09.2021	78,04	57,7	20,34	249,3	242,65	245,9	242,16	0	0,49	4,933	24	0
27.09.2021	77,79	57,38	20,41	250,2	243,56	246,5	242,75	0	0,81	4,972	24	0
28.09.2021	77,25	56,41	20,84	263,7	256,79	260,1	256,26	0	0,53	5,354	24	0
29.09.2021	78,72	58,12	20,6	264,4	257,22	259,2	255,17	0	2,05	5,299	24	0
30.09.2021	78,39	57,3	21,09	272,5	265,17	267,4	263,34	0	1,83	5,59	24	0
01.10.2021	78,58	57,6	20,98	266,9	259,7	261,8	257,81	0	1,89	5,449	24	0
02.10.2021	78,71	57,49	21,22	264,9	257,72	259,8	255,86	0	1,86	5,469	24	0
03.10.2021	78,34	55,55	22,79	278,3	270,82	273,1	269,18	0	1,64	6,171	24	0
04.10.2021	78,23	55,29	22,94	286,4	278,69	281	277,04	0	1,65	6,394	24	0
05.10.2021	78,01	55,81	22,2	281,5	273,99	276,5	272,49	0	1,5	6,085	24	0
06.10.2021	78,18	56,78	21,4	269,1	261,9	264,3	260,4	0	1,5	5,607	24	0
07.10.2021	78,73	57,16	21,57	269,4	262,1	264,5	260,51	0,01	1,59	5,654	24	0
08.10.2021	78,2	56,76	21,44	266,4	259,27	261,5	257,6	0	1,67	5,559	24	0
09.10.2021	78,16	57,83	20,33	258,9	251,96	254,3	250,37	0	1,59	5,125	24	0
10.10.2021	77,69	56,6	21,09	261,8	254,86	257	253,18	0	1,68	5,377	24	0
11.10.2021	78,54	57,89	20,65	262,3	255,2	257,6	253,62	0	1,58	5,27	24	0
12.10.2021	78,29	58,17	20,12	255,6	248,75	251	247,09	0	1,66	5,004	24	0
13.10.2021	78,93	58,85	20,08	258,6	251,58	254	249,95	0	1,63	5,054	24	0
14.10.2021	78,22	58,52	19,7	262,7	255,66	258,1	254,03	0	1,63	5,037	24	0
15.10.2021	78,17	58,99	19,18	258	251,1	253,5	249,46	0,01	1,64	4,816	24	0
16.10.2021	77,44	57,82	19,62	258,7	251,89	254,2	250,3	0	1,59	4,941	24	0
17.10.2021	77,91	57,49	20,42	261,4	254,46	256,7	252,79	0	1,67	5,198	24	0
18.10.2021	78,03	58,8	19,23	256,8	249,95	252,2	248,18	0,02	1,77	4,809	24	0
19.10.2021	78,56	59,35	19,21	258,5	251,51	254	249,88	0	1,63	4,838	24	0
20.10.2021	77,98	57,25	20,73	273,3	266,01	268,5	264,44	0	1,57	5,513	24	0
21.10.2021	80,85	57,87	22,98	289,9	281,65	284,7	280,33	0	1,32	6,474	24	0
22.10.2021	79,84	58,23	21,61	277	269,3	272,1	267,86	0	1,44	5,82	24	0
23.10.2021	78,82	59,28	19,54	261	253,89	256,3	252,16	0	1,73	4,961	24	0
24.10.2021	78,07	57,69	20,38	262,8	255,75	258,1	254,12	0,02	1,63	5,213	24	0
Итого:				8204,1	7983,3	8060,8	7937,21	0,85	46,09	165,50	744	0
Средние:	78,38	57,69	20,69									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	198442,5	192595,35	192183,3	189888,2	14,94	2707,15	6111,04	26770	1
24/10/2124:00	206646,6	200578,65	200244,1	197825,41	15,79	2753,24	6276,54	27514	1
Итого:	8204,1	7983,3	8060,8	7937,21	0,85	46,09	165,50	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



С.С. Волков/
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD14C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.09.2021	78,38	54,68	23,7	270,4	263,13	279,7	275,82	0	-12,69	6,237	0	24	0
25.09.2021	78,35	54,48	23,87	276,8	269,35	281,5	277,65	0	-8,3	6,429	0	24	0
26.09.2021	77,77	54,32	23,45	275	267,69	280,6	276,74	0	-9,05	6,277	0	24	0
27.09.2021	77,54	54,14	23,4	268,5	261,4	274	270,31	0	-8,91	6,116	0	24	0
28.09.2021	76,97	54,4	22,57	271,9	264,82	277	273,22	0	-8,4	5,976	0	24	0
29.09.2021	78,46	55,33	23,13	280,7	273,11	284,2	280,18	0	-7,07	6,316	0	24	0
30.09.2021	78,13	54,99	23,14	282,1	274,56	283,1	279,16	0	-4,6	6,354	0	24	0
01.10.2021	78,31	54,79	23,52	283	275,38	283,3	279,37	0	-3,99	6,476	0	24	0
02.10.2021	78,45	55,06	23,39	286,4	278,66	283,3	279,31	0	-0,65	6,518	0	24	0
03.10.2021	78,06	54,36	23,7	281,8	274,26	278,6	274,77	0	-0,51	6,497	0	24	0
04.10.2021	77,92	54,6	23,32	278,9	271,49	275,7	271,91	0	-0,42	6,332	0	24	0
05.10.2021	77,69	54,35	23,34	284,1	276,57	280,8	276,94	0	-0,37	6,453	0	24	0
06.10.2021	77,88	54,27	23,61	287,1	279,44	284,9	281,02	0	-1,58	6,598	0	24	0
07.10.2021	78,44	54,56	23,88	281,9	274,29	278,5	274,67	0	-0,38	6,553	0	24	0
08.10.2021	77,86	54,82	23,04	281,6	274,11	278,4	274,52	0	-0,41	6,318	0	24	0
09.10.2021	77,85	54,59	23,26	284,9	277,33	281,3	277,42	0	-0,09	6,448	0	24	0
10.10.2021	77,37	54,58	22,79	284,9	277,42	281,5	277,6	0	-0,18	6,321	0	24	0
11.10.2021	78,23	54,8	23,43	281,7	274,14	278	274,11	0	0,03	6,422	0	24	0
12.10.2021	77,99	54,79	23,2	279,6	272,16	276,1	272,25	0	-0,09	6,313	0	24	0
13.10.2021	78,62	54,91	23,71	279,9	272,32	276,2	272,33	0	-0,01	6,458	0	24	0
14.10.2021	77,92	55,21	22,71	281,5	274,03	278	274,05	0	-0,02	6,223	0	24	0
15.10.2021	77,86	55,43	22,43	279,5	272,05	276,1	272,21	0	-0,16	6,099	0	24	0
16.10.2021	77,17	54,97	22,2	279,3	272	275,9	272,02	0	-0,02	6,039	0	24	0
17.10.2021	77,64	54,64	23	278,3	270,95	274,7	270,9	0	0,05	6,231	0	24	0
18.10.2021	77,79	55,25	22,54	276,1	268,77	272,8	268,94	0	-0,17	6,056	0	24	0
19.10.2021	78,3	55,68	22,62	276,7	269,27	274,6	270,69	0	-1,42	6,091	0	24	0
20.10.2021	77,72	55,24	22,48	274,6	267,34	271,4	267,6	0	-0,26	6,008	0	24	0
21.10.2021	80,5	54,88	25,62	263,7	256,26	259,7	256,1	0	0,16	6,567	0	24	0
22.10.2021	79,48	54,5	24,98	268,2	260,78	265,2	261,55	0	-0,77	6,512	0	24	0
23.10.2021	78,55	54,66	23,89	273,7	266,31	270,4	266,63	0	-0,32	6,367	0	24	0
24.10.2021	77,81	54,28	23,53	282,8	275,31	279	275,16	0	0,15	6,479	0	24	0
Итого:				8635,6	8404,7	8594,5	8475,15	0	-70,45	196,08	0	744	0
Средние:	78,09	54,76	23,33										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/09/2124:00	183345,2	178160,36	180501,3	177905,03	0	255,33	4380,42	0	20386	100
24/10/2124:00	191980,8	186565,06	189095,8	186380,18	0	184,88	4576,50	0	21130	100
Итого:	8635,6	8404,7	8594,5	8475,15	0	-70,45	196,08	0	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=2

T3=1

KC=0x20FA

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	78,03	48,11	29,92	163,5	159,15	181	179,08	23,3	-19,93	5,355	24	0
25.09.2021	77,89	47	30,89	129,3	125,84	147,3	145,79	28,18	-19,95	4,501	24	0
26.09.2021	77,38	46,42	30,96	154	149,96	172,1	170,34	23,74	-20,38	5,273	24	0
27.09.2021	77,21	46,84	30,37	167,4	163,01	184,3	182,39	23,1	-19,38	5,536	24	0
28.09.2021	76,67	47,16	29,51	176,8	172,24	192,9	190,88	22,35	-18,64	5,631	24	0
29.09.2021	78,07	47,18	30,89	165	160,61	180,5	178,62	21,47	-18,01	5,514	24	0
30.09.2021	77,78	47,07	30,71	179	174,24	189,8	187,82	17	-13,58	5,771	24	0
01.10.2021	77,95	47,2	30,75	172	167,43	178,6	176,73	12,28	-9,3	5,429	24	0
02.10.2021	78,11	47,9	30,21	174,7	170,02	169,4	167,58	0,01	2,44	5,06	24	0
03.10.2021	77,79	47,62	30,17	203,4	198	197,1	195	0	3	5,88	24	0
04.10.2021	77,7	47,7	30	209,2	203,68	202,6	200,47	0,02	3,21	6,013	24	0
05.10.2021	77,48	47,76	29,72	203,1	197,75	196,9	194,81	0,01	2,94	5,787	24	0
06.10.2021	77,6	47,51	30,09	184,2	179,33	185,7	183,75	7,21	-4,42	5,531	24	0
07.10.2021	78,19	47,52	30,67	183,7	178,8	181,7	179,79	3,75	-0,99	5,51	24	0
08.10.2021	77,62	48	29,62	182,6	177,75	177,1	175,19	0	2,56	5,187	24	0
09.10.2021	77,58	47,96	29,62	173,1	168,53	168,2	166,41	0	2,12	4,929	24	0
10.10.2021	77,12	47,73	29,39	189,9	184,96	184,4	182,47	0	2,49	5,36	24	0
11.10.2021	77,94	47,84	30,1	174,6	169,95	169,6	167,79	0	2,16	5,048	24	0
12.10.2021	77,68	48,33	29,35	163,2	158,87	158,7	156,96	0	1,91	4,605	24	0
13.10.2021	78,29	47,95	30,34	160,6	156,29	162,2	160,47	6,26	-4,18	4,87	24	0
14.10.2021	77,63	47,95	29,68	168	163,57	177,2	175,31	14,41	-11,74	5,202	24	0
15.10.2021	77,55	47,84	29,71	162,7	158,41	162,8	161,05	4,72	-2,64	4,781	24	0
16.10.2021	76,78	47,72	29,06	163,6	159,37	170,4	168,59	11,54	-9,22	4,898	24	0
17.10.2021	77,33	47,97	29,36	180,4	175,68	175,5	173,61	0	2,07	5,095	24	0
18.10.2021	77,41	48,12	29,29	159,6	155,4	162,3	160,54	7,26	-5,14	4,699	24	0
19.10.2021	77,91	47,97	29,94	154,7	150,59	158	156,3	7,57	-5,71	4,671	24	0
20.10.2021	77,34	47,46	29,88	185,4	180,52	194,2	192,15	14,24	-11,63	5,739	24	0
21.10.2021	80,22	48,77	31,45	207,7	201,89	201,8	199,57	0	2,32	6,27	24	0
22.10.2021	79,27	47,95	31,32	190,1	184,88	188,3	186,25	3,5	-1,37	5,827	24	0
23.10.2021	78,16	47,02	31,14	160,4	156,11	177,5	175,66	21,81	-19,55	5,469	24	0
24.10.2021	77,44	47,21	30,23	177,4	172,73	186,9	184,92	14,52	-12,19	5,59	24	0
Итого:				5419,3	5275,56	5535	5476,29	288,25	-200,73	165,03	744	0
Средние:	77,77	47,63	30,14									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	205943	199889,16	199846	197359,57	79,43	2529,59	6012,39	26770	2
24/10/2124:00	211362,3	205164,72	205381	202835,86	367,68	2328,86	6177,42	27514	2
Итого:	5419,3	5275,56	5535	5476,29	288,25	-200,73	165,03	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

С.С. Волков/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.

Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848
Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01511518
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
г	г	г	°C	°C	°C	Mna	Mna	Gкал	м3	м3	ч	ч	м3		
24.09.2021	117,2069	102,1904	15,01656	78,44285	43,19621	35,24663	0	0,000886	4,125901	120,43	103,05	OK		24	17,46999
25.09.2021	114,2846	100,5723	13,71226	78,35127	42,95244	35,39883	0	0,000796	4,040734	117,46	101,37	OK		24	16,04999
26.09.2021	112,2931	105,8498	6,443224	77,79873	42,30597	35,49276	0	0,000774	3,993189	115,77	106,27	OK		24	8,199997
27.09.2021	129,7607	129,7607	0	77,67118	42,81477	34,8564	0	0,000788	4,525985	134,12	129,99	OK		24	1,24
28.09.2021	128,8581	124,9745	3,883638	77,0135	42,79024	34,22325	0	0,000792	4,408008	132,97	125,34	OK		24	5,410001
29.09.2021	117,4397	102,6301	14,80962	78,48275	42,96034	35,52242	0	0,000804	4,178214	120,77	103,39	OK		24	16,92999
30.09.2021	128,6985	110,293	15,40555	78,18836	42,75392	35,43446	0	0,000822	4,442954	129,13	111,2	OK		24	17,53999
01.10.2021	118,8686	103,6363	15,23228	78,32589	42,33202	35,99386	0	0,000825	4,281821	122,13	104,47	OK		24	17,63999
02.10.2021	116,8173	102,2496	14,56774	78,46092	42,92464	35,53628	0	0,000807	4,146876	120,03	103,1	OK		24	17,13999
03.10.2021	136,7462	123,2032	13,54301	78,17097	43,1557	35,01526	0	0,000821	4,778037	140,48	124,24	OK		24	15,81999
04.10.2021	158,2533	149,0214	9,231922	78,10115	44,22667	33,87449	0	0,00078	5,361258	162,67	150,24	OK		24	9,719997
05.10.2021	171,7266	171,7266	0	77,92652	44,62621	33,3003	0,95437	0,493136	5,722456	176,67	172,91	OK		24	0,1
06.10.2021	169,205	169,205	0	78,09899	44,39873	33,70027	1,017732	0,763064	5,711464	174,08	170,31	OK		24	0,03
07.10.2021	161,4864	161,4864	0	78,63937	44,67203	33,96733	1,021858	0,770321	5,496486	166,13	162,62	OK		24	0,05
08.10.2021	162,8196	162,8196	0	78,09165	45,03711	33,05453	1,009568	0,771606	5,383053	167,46	163,98	OK		24	0,54
09.10.2021	157,948	157,948	0	78,05161	44,69728	33,35434	1,015877	0,764706	5,277378	162,45	159,04	OK		24	0,04
10.10.2021	162,8043	162,8043	0	77,59697	44,85843	32,73854	1,006372	0,774158	5,343644	167,41	163,93	OK		24	0,03
11.10.2021	158,8568	158,8568	0	78,43105	44,66203	33,76902	1,017682	0,763921	5,375907	163,43	159,95	OK		24	0,03
12.10.2021	152,2688	152,2688	0	78,17603	44,9633	33,21273	1,021433	0,763205	5,067685	156,62	153,34	OK		24	0,03
13.10.2021	147,7001	147,7001	0	78,776	45,00609	33,76991	1,038499	0,752826	4,995725	151,97	148,75	OK		24	0,03
14.10.2021	148,5067	148,5067	0	78,09156	45,07263	33,01893	1,041417	0,762292	4,915541	152,7699	149,53	OK		24	0,03
15.10.2021	148,6984	148,6984	0	78,03526	45,07819	32,95707	1,039511	0,760069	4,910849	152,9699	149,72	OK		24	0,02
16.10.2021	151,5017	151,5017	0	77,32584	45,29828	32,02756	1,022304	0,757438	4,859907	155,79	152,55	OK		24	0,03
17.10.2021	153,0061	153,0061	0	77,78881	45,23396	32,55485	1,01382	0,755969	4,993632	157,33	154,12	OK		24	0,02
18.10.2021	147,5695	147,5695	0	77,90665	45,38308	32,52357	1,040931	0,762406	4,811428	151,76	148,64	OK		24	0,02
19.10.2021	144,9102	144,9102	0	78,40785	45,2888	33,11905	1,055756	0,762161	4,812347	149,05	145,97	OK		24	0,02
20.10.2021	152,2029	152,2029	0	77,86962	45,22407	32,64554	1,029979	0,764319	4,982521	156,51	153,3	OK		24	0,02
21.10.2021	147,0684	147,0684	0	80,70603	44,65911	36,04694	1,023477	0,7506	5,307495	151,48	148,12	OK		24	0,03
22.10.2021	151,2657	151,2657	0	79,70123	44,74568	34,95556	1,026671	0,749446	5,291782	155,68	152,37	OK		24	0,01
23.10.2021	153,1852	153,1852	0	78,68218	44,85496	33,82721	1,040314	0,748783	5,193565	157,56	154,31	OK		24	0,01
24.10.2021	159,2982	159,2982	0	77,97867	44,80354	33,17513	1,029473	0,757715	5,294249	163,78	160,45	OK		24	0,02
Итого:	4478,26	4356,41							152,03	4606,86	4386,57			744	144,2699
Средние:			3,93	78,24	44,23	34,01	0,66	0,48							

Дата	Qобщ		V1		V2		Vd		G1		G2		Gподп		ВНР		ВОС		V3	
	Гкал	м3	м3	м3	м3	м3	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г
23.09.2021	3579,71	122712,31	120251,16	2461,15	118914,23	118906,33	7,89													
24.10.2021	3731,74	127319,17	124637,73	2681,44	123392,48	123262,74	129,74													
ИТОГО:	152,03	4606,86	4386,57	220,29	4478,26	4356,41	121,85	744												

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)
Qкортр =
Qi/Траб x Тнш 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
И.О.В.Малыгина/
Ф.И.О.
20.10.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. №119-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x869D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,74	60,18	17,56	181,4	176,58	179,1	176,13	0	0,45	3,104	24	0
25.09.2021	77,62	59,19	18,43	157,4	153,24	155,5	153,01	0	0,23	2,821	24	0
26.09.2021	77,1	58,56	18,54	152,1	148,15	150,3	147,94	0	0,21	2,748	24	0
27.09.2021	76,88	57,76	19,12	149,3	145,43	147,8	145,5	0	-0,07	2,78	24	0
28.09.2021	76,41	57,39	19,02	151,5	147,59	151,1	148,79	0	-1,2	2,808	24	0
29.09.2021	77,78	60,26	17,52	162,5	158,2	161,9	159,22	0	-1,02	2,774	24	0
30.09.2021	77,51	60,66	16,85	164,9	160,55	164,2	161,43	0	-0,88	2,705	24	0
01.10.2021	77,49	56,31	21,18	100,3	97,67	99	97,56	0,01	0,11	2,074	24	0
02.10.2021	77,44	47,37	30,07	60,5	58,9	59,5	58,87	0	0,03	1,77	24	0
03.10.2021	77,05	46,63	30,42	65,7	63,98	64,6	63,9	0	0,08	1,941	24	0
04.10.2021	77	47,82	29,18	76,4	74,39	75,2	74,41	0	-0,02	2,169	24	0
05.10.2021	76,82	47,2	29,62	75,7	73,75	74,3	73,51	0,01	0,24	2,184	24	0
06.10.2021	77,01	47,59	29,42	70,8	68,94	69,2	68,46	0	0,48	2,029	24	0
07.10.2021	77,53	47,14	30,39	70,4	68,53	68,9	68,17	0	0,36	2,08	24	0
08.10.2021	77,08	48,28	28,8	75,6	73,65	74,2	73,39	0	0,26	2,121	24	0
09.10.2021	77	46,77	30,23	68,2	66,42	66,7	66	0	0,42	2,007	24	0
10.10.2021	76,43	46,13	30,3	69,3	67,53	67,8	67,12	0	0,41	2,045	24	0
11.10.2021	77,31	46,94	30,37	70,5	68,63	69	68,26	0	0,37	2,086	24	0
12.10.2021	77,1	47,02	30,08	67,1	65,37	65,7	65,03	0	0,34	1,965	24	0
13.10.2021	77,61	46,44	31,17	66,4	64,68	65	64,34	0	0,34	2,016	24	0
14.10.2021	76,96	47,36	29,6	69,2	67,41	68	67,28	0	0,13	1,994	24	0
15.10.2021	76,93	47,18	29,75	65,8	64,1	64,3	63,62	0	0,48	1,906	24	0
16.10.2021	76,3	46,29	30,01	67,3	65,58	65,8	65,09	0	0,49	1,967	24	0
17.10.2021	76,74	45,81	30,93	68,3	66,56	66,9	66,25	0	0,31	2,057	24	0
18.10.2021	76,87	46,23	30,64	67,3	65,54	65,8	65,15	0	0,39	2,006	24	0
19.10.2021	77,21	46,49	30,72	66	64,29	64,6	63,93	0	0,36	1,972	24	0
20.10.2021	76,7	46,81	29,89	68	66,23	66,6	65,9	0	0,33	1,977	24	0
21.10.2021	79,39	46,07	33,32	72,3	70,3	71	70,26	0	0,04	2,34	24	0
22.10.2021	78,44	45,48	32,96	67,7	65,88	66,3	65,65	0,01	0,23	2,169	24	0
23.10.2021	77,51	45,47	32,04	71,8	69,86	70,6	69,89	0	-0,03	2,238	24	0
24.10.2021	76,78	45,52	31,26	69,7	67,89	68,4	67,72	0	0,17	2,121	24	0
Итого:				2809,4	2735,82	2767,3	2731,78	0,03	4,04	68,97	744	0
Средние:	77,21	49,81	27,39									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	47079	45699,38	46723,1	46183,16	27,74	-483,78	1477,85	16887	0
24/10/2124:00	49888,4	48435,2	49490,4	48914,94	27,77	-479,74	1546,83	17631	0
Итого:	2809,4	2735,82	2767,3	2731,78	0,03	4,04	68,97	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/ _____ /
Подпись Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ 6 82
О.В.Малыгина/
20.10.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2CF7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,72	42,33	35,39	60,6	58,97	60,1	59,6	0	-0,63	2,086	24	0
25.09.2021	77,62	41,53	36,09	59,5	57,94	59,1	58,62	0	-0,68	2,091	24	0
26.09.2021	77,11	41,08	36,03	62	60,37	61,6	61,12	0	-0,75	2,174	24	0
27.09.2021	76,86	42,12	34,74	61,1	59,51	60,9	60,4	0	-0,89	2,063	24	0
28.09.2021	76,43	42,17	34,26	65,7	64	65,5	64,98	0	-0,98	2,19	24	0
29.09.2021	77,72	41,77	35,95	61,8	60,15	61,7	61,2	0	-1,05	2,161	24	0
30.09.2021	77,44	41,21	36,23	60,4	58,82	60,4	59,92	0	-1,1	2,131	24	0
01.10.2021	77,57	41,36	36,21	59,5	57,94	59,2	58,71	0	-0,77	2,097	24	0
02.10.2021	77,64	40,72	36,92	57,1	55,6	56,7	56,23	0	-0,63	2,051	24	0
03.10.2021	77,35	39,16	38,19	63,3	61,65	62,9	62,42	0	-0,77	2,353	24	0
04.10.2021	77,24	41,01	36,23	64,9	63,19	64,6	64,08	0	-0,89	2,288	24	0
05.10.2021	77,01	41,19	35,82	63,6	61,92	63,2	62,67	0	-0,75	2,212	24	0
06.10.2021	77,17	40,56	36,61	60,3	58,71	59,9	59,42	0	-0,71	2,146	24	0
07.10.2021	77,67	40,01	37,66	61,4	59,74	61	60,52	0	-0,78	2,248	24	0
08.10.2021	77,12	41,27	35,85	59,2	57,67	59	58,52	0	-0,85	2,062	24	0
09.10.2021	77,08	39,64	37,44	57	55,52	56,8	56,32	0	-0,8	2,078	24	0
10.10.2021	76,64	40,31	36,33	59,9	58,35	59,7	59,23	0	-0,88	2,119	24	0
11.10.2021	77,46	40,74	36,72	61	59,42	60,8	60,3	0	-0,88	2,182	24	0
12.10.2021	77,22	40,21	37,01	57,9	56,39	57,8	57,35	0	-0,96	2,086	24	0
13.10.2021	77,74	40,25	37,49	56,1	54,63	56,1	55,65	0	-1,02	2,045	24	0
14.10.2021	77,01	40,57	36,44	54	52,59	54,1	53,65	0	-1,06	1,917	24	0
15.10.2021	77,01	40,59	36,42	54,8	53,39	54,6	54,12	0	-0,73	1,941	24	0
16.10.2021	76,38	39,58	36,8	56,3	54,85	55,8	55,35	0	-0,5	2,017	24	0
17.10.2021	76,85	39,14	37,71	56,9	55,45	56,5	56,06	0	-0,61	2,087	24	0
18.10.2021	76,94	40,62	36,32	54,5	53,07	54,3	53,84	0	-0,77	1,927	24	0
19.10.2021	77,29	40,37	36,92	54,4	52,94	54,1	53,65	0	-0,71	1,951	24	0
20.10.2021	76,86	39,9	36,96	58	56,51	57,8	57,32	0	-0,81	2,087	24	0
21.10.2021	79,65	40,97	38,68	64,9	63,11	64,7	64,17	0	-1,06	2,438	24	0
22.10.2021	78,75	39,96	38,79	60,8	59,14	60,1	59,62	0	-0,48	2,293	24	0
23.10.2021	77,75	39,81	37,94	59	57,44	58,3	57,83	0	-0,39	2,178	24	0
24.10.2021	77,05	38,97	38,08	59,3	57,78	58,7	58,26	0	-0,48	2,198	24	0
Итого:				1845,2	1796,76	1836	1821,13	0	-24,37	65,90	744	0
Средние:	77,33	40,61	36,71									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	47977,9	46593,68	47853,2	47359,27	0	-765,59	1593,7	20199	0
24/10/2124:00	49823,1	48390,44	49689,2	49180,4	0	-789,96	1659,6	20943	0
Итого:	1845,2	1796,76	1836	1821,13	0	-24,37	65,9	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/ / / О.В. Малигина/
Подпись Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ
МАЛИГИНА О.В.
20.10.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD469

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	76,43	40,33	36,1	57,7	56,22	57,3	56,83	0	-0,61	2,029	24	0
25.09.2021	76,34	39,37	36,97	57	55,53	56,5	56,03	0	-0,5	2,049	24	0
26.09.2021	75,82	39,29	36,53	57,3	55,85	57,1	56,67	0	-0,82	2,038	24	0
27.09.2021	75,58	39,41	36,17	57,5	56,05	57,1	56,63	0	-0,58	2,024	24	0
28.09.2021	75,19	39,96	35,23	63,3	61,7	63,2	62,71	0	-1,01	2,169	24	0
29.09.2021	76,46	39,81	36,65	60,2	58,65	60	59,53	0	-0,88	2,147	24	0
30.09.2021	76,15	39,09	37,06	58,3	56,81	58,2	57,78	0	-0,97	2,104	24	0
01.10.2021	76,3	39,01	37,29	58,8	57,32	58,6	58,15	0	-0,83	2,138	24	0
02.10.2021	76,33	38,2	38,13	55,7	54,26	55,5	55,09	0	-0,83	2,065	24	0
03.10.2021	76,08	39,09	36,99	60,3	58,75	60,2	59,74	0	-0,99	2,172	24	0
04.10.2021	76,01	39,51	36,5	64,5	62,85	64,4	63,92	0	-1,07	2,289	24	0
05.10.2021	75,77	39,01	36,76	63,2	61,59	63,3	62,82	0	-1,23	2,261	24	0
06.10.2021	75,88	38,7	37,18	58,8	57,3	58,9	58,49	0	-1,19	2,129	24	0
07.10.2021	76,39	38,55	37,84	59,6	58,07	59,6	59,15	0	-1,08	2,196	24	0
08.10.2021	75,87	39,33	36,54	58,8	57,31	58,8	58,37	0	-1,06	2,089	24	0
09.10.2021	75,77	38,61	37,16	54	52,64	54,1	53,74	0	-1,1	1,955	24	0
10.10.2021	75,29	38,41	36,88	54,1	52,76	54,1	53,7	0	-0,94	1,943	24	0
11.10.2021	76,2	38,69	37,51	59	57,51	59,1	58,63	0	-1,12	2,152	24	0
12.10.2021	75,96	39,2	36,76	56,4	54,99	56,4	55,99	0	-1	2,019	24	0
13.10.2021	76,45	38,38	38,07	56,2	54,76	56,4	56	0	-1,24	2,081	24	0
14.10.2021	75,72	38,22	37,5	53,7	52,32	53,7	53,34	0	-1,02	1,959	24	0
15.10.2021	75,71	39,13	36,58	53,2	51,83	53,1	52,72	0	-0,89	1,894	24	0
16.10.2021	75,09	39,24	35,85	53,5	52,17	53,5	53,09	0	-0,92	1,868	24	0
17.10.2021	75,6	39,22	36,38	56,7	55,26	56,7	56,28	0	-1,02	2,009	24	0
18.10.2021	75,69	39,59	36,1	54,5	53,1	54,4	54	0	-0,9	1,915	24	0
19.10.2021	75,99	39,49	36,5	52,8	51,46	52,8	52,4	0	-0,94	1,876	24	0
20.10.2021	75,57	39,68	35,89	55,9	54,51	55,9	55,45	0	-0,94	1,955	24	0
21.10.2021	78,33	41,76	36,57	64,4	62,67	64,4	63,87	0	-1,2	2,291	24	0
22.10.2021	77,55	40,23	37,32	59,2	57,6	59,1	58,66	0	-1,06	2,149	24	0
23.10.2021	76,44	39,01	37,43	56,6	55,15	56,7	56,29	0	-1,14	2,061	24	0
24.10.2021	75,74	38,29	37,45	56,1	54,67	56,3	55,94	0	-1,27	2,047	24	0
Итого:				1787,3	1741,66	1785,4	1772,01	0	-30,35	64,07	744	0
Средние:	76,05	39,21	36,83									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/21 24:00	45993,4	44675,96	46173,8	45701,07	0,47	-1025,11	1526,94	20198	0
24/10/21 24:00	47780,7	46417,62	47959,2	47473,08	0,47	-1055,46	1591,02	20942	0
Итого:	1787,3	1741,66	1785,4	1772,01	0	-30,35	64,07	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06403116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
24.09.2021	193,3233	193,32332	0	78,47999	49,476948	29,003038	0,972358	0,677364	5,619223	197,9426	196,0351	OK		24	0,43
25.09.2021	193,2147	193,21468	0	78,36283	49,892914	28,469915	0,964891	0,703255	5,496337	197,7775	196	OK		24	0,03
26.09.2021	191,032	191,03204	0	77,81852	49,180817	28,637701	0,946012	0,702376	5,483893	195,4626	193,7326	OK		24	0
27.09.2021	199,3335	199,33348	0	77,63255	49,955933	27,676619	0,919594	0,690259	5,524695	203,8725	202,285	OK		24	1,16
28.09.2021	217,3901	217,39008	0	77,09528	50,241108	26,854158	0,928454	0,698848	5,837369	222,2225	220,695	OK		24	1
29.09.2021	205,3271	205,32712	0	78,46565	50,131119	28,334539	1,001929	0,713898	5,809329	210,1375	208,355	OK		24	0,47
30.09.2021	206,1118	206,11183	0	78,2432	50,035847	28,207357	1,0098	0,720273	5,819222	210,8275	209,225	OK		24	0
01.10.2021	200,8242	200,82419	0	78,34319	49,628498	28,714693	1,006089	0,728201	5,766631	205,025	204,2225	OK		24	0
02.10.2021	201,3073	201,30731	0	78,46265	49,547878	28,914785	1,002721	0,743891	5,831559	205,925	204,315	OK		24	0,02
03.10.2021	208,69	208,69	0	78,14072	49,311295	28,82942	0,987335	0,756708	6,027921	213,36	211,85	OK		24	0
04.10.2021	213,0093	213,00925	0	77,98503	49,931278	28,053757	0,981415	0,748993	5,981225	217,7075	216,3475	OK		24	0,21
05.10.2021	223,0118	223,01175	0	77,765	50,264359	27,500639	0,977599	0,745391	6,134854	227,8675	226,58	OK		24	0,24
06.10.2021	220,1386	220,13857	0	77,96079	50,101093	27,859701	0,994857	0,737293	6,123516	224,96	223,6475	OK		24	0,87
07.10.2021	212,8999	212,89987	0	78,44585	49,794994	28,650843	1,000736	0,743594	6,09941	217,6325	216,255	OK		24	0,35
08.10.2021	216,1215	216,12149	0	77,91802	50,275608	27,64241	0,987608	0,746463	5,977469	220,8125	219,6125	OK		24	0,18
09.10.2021	212,5032	212,50317	0	77,93215	50,135654	27,796507	0,994436	0,737962	5,91017	217,1475	215,9	OK		24	0,01
10.10.2021	221,7225	221,7225	0	77,44536	50,096981	27,348381	0,984425	0,748068	6,060892	226,475	225,2825	OK		24	0
11.10.2021	214,3636	214,36359	0	78,22832	50,003506	28,224815	0,995624	0,738385	6,038315	219,0625	217,8075	OK		24	0
12.10.2021	207,9151	207,9151	0	78,03043	50,175167	27,855272	1,000049	0,73709	5,79062	212,39	211,32	OK		24	0,01
13.10.2021	205,0456	205,04555	0	78,53582	49,903961	28,631853	1,016852	0,727022	5,856046	209,585	208,325	OK		24	0
14.10.2021	203,4253	203,42525	0	77,84935	50,054459	27,794891	1,020188	0,735801	5,66726	207,7675	206,745	OK		24	0,1
15.10.2021	205,3573	205,35732	0	77,84332	50,296844	27,54648	1,018989	0,734192	5,661556	209,7725	208,71	OK		24	0
16.10.2021	212,4245	212,42447	0	77,19231	50,140347	27,051962	1,001254	0,731469	5,758306	216,8801	215,895	OK		24	0
17.10.2021	215,5775	215,57745	0	77,63734	49,978352	27,658997	0,991732	0,729923	5,963872	220,165	219,0875	OK		24	0
18.10.2021	207,1139	207,11391	0	77,76761	50,424561	27,34305	1,019019	0,736052	5,666217	211,5225	210,545	OK		24	0,05
19.10.2021	207,7022	207,70218	0	78,11547	50,904251	27,211212	1,034771	0,736383	5,654452	212,125	211,23	OK		24	0
20.10.2021	207,6194	207,6194	0	77,68397	50,209156	27,4748	1,010033	0,737892	5,717718	211,9875	211,0675	OK		24	0
21.10.2021	196,3023	196,30234	0	80,41022	50,075581	30,334635	1,001734	0,724686	5,900644	200,8175	199,5225	OK		24	0
22.10.2021	200,0133	200,01331	0	79,615	50,302906	29,312086	1,00532	0,72313	5,867886	204,49	203,325	OK		24	0
23.10.2021	209,6169	209,61687	0	78,52102	50,340958	28,180059	1,018836	0,723092	5,902429	214,1425	213,12	OK		24	0,01
24.10.2021	214,2168	214,21683	0	77,87254	49,831059	28,041481	1,007742	0,731434	6,020375	218,765	217,7225	OK		24	0
Итого:	6442,65	6442,65							180,97	6584,63	6544,76			744	5,14

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподл	ВНР	ВОС	V3
23.09.2021	726,34	26162,51	25812,16	350,35	25472,05	25470,36	1,69			
24.10.2021	907,31	32747,14	32356,92	390,21	31914,71	31913,02	1,69			
ИТОГО:	180,97	6584,63	0,00	0,00	6442,65	6442,65	0,00	744		5,14

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23654416

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподл	ВНР	ВОС	V3
23.09.2021	19,82	560,52	568,32	274,62	548,61	556,68	102,33			
24.10.2021	26,17	768,96	779,78	274,62	752,63	765,66	102,33			
ИТОГО:	6,35	208,44	211,46	0,00	204,02	208,98	0,00	744		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Исполнитель: /О.В.Малыгина/ Ф.И.О.
20.10.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС

Договор N:8848

Адрес: Вр. Кашир. № 111-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244028

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E79

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,26	48,57	28,69	68	66,22	70,71	69,95	0	-3,73	1,897	24	0
25.09.2021	77,22	49,25	27,97	68,4	66,6	70,91	70,16	0	-3,56	1,868	24	0
26.09.2021	76,67	49,05	27,62	72	70,11	71,68	70,89	0	-0,78	1,935	24	0
27.09.2021	76,44	49,26	27,18	73,5	71,6	75,18	74,35	0	-2,75	1,946	24	0
28.09.2021	75,95	50,17	25,78	77	75,04	78,18	77,26	0	-2,22	1,93	24	0
29.09.2021	77,32	49,68	27,64	70,7	68,85	75,08	74,22	0	-5,37	1,91	24	0
30.09.2021	77,01	49,78	27,23	77,9	75,88	77,5	76,6	0	-0,72	2,065	24	0
01.10.2021	77,08	50,2	26,88	75,1	73,14	74,2	73,3	0	-0,16	1,966	24	0
02.10.2021	77,21	50,28	26,93	76,4	74,41	75,47	74,6	0	-0,19	2,003	24	0
03.10.2021	76,93	50,22	26,71	85,5	83,29	84,49	83,5	0	-0,21	2,227	24	0
04.10.2021	76,85	50,81	26,04	86,6	84,35	85,45	84,42	0	-0,07	2,195	24	0
05.10.2021	76,63	50,4	26,23	88	85,76	86,72	85,71	0	0,05	2,25	24	0
06.10.2021	76,81	50,65	26,16	84,4	82,19	83,32	82,34	0	-0,15	2,151	24	0
07.10.2021	77,23	50,07	27,16	80,3	78,22	79,16	78,21	0	0,01	2,123	24	0
08.10.2021	76,71	50,5	26,21	80,3	78,23	79,25	78,28	0	-0,05	2,051	24	0
09.10.2021	76,69	50,86	25,83	80,4	78,35	79,34	78,38	0	-0,03	2,024	24	0
10.10.2021	76,3	50,49	25,81	86,9	84,67	85,75	84,71	0	-0,04	2,185	24	0
11.10.2021	77,03	50,2	26,83	81,6	79,48	80,32	79,36	0	0,12	2,131	24	0
12.10.2021	76,83	50,89	25,94	80,5	78,43	79,24	78,29	0	0,14	2,035	24	0
13.10.2021	77,27	50,54	26,73	74,6	72,63	73,63	72,78	0	-0,15	1,939	24	0
14.10.2021	76,62	50,62	26	75,9	73,95	74,69	73,81	0	0,14	1,923	24	0
15.10.2021	76,63	51,31	25,32	77,7	75,73	76,63	75,68	0	0,05	1,915	24	0
16.10.2021	76	51,27	24,73	78,6	76,6	77,5	76,55	0	0,05	1,893	24	0
17.10.2021	76,51	50,43	26,08	83,9	81,73	82,84	81,86	0	-0,13	2,129	24	0
18.10.2021	76,57	50,81	25,76	78,3	76,28	77,21	76,26	0	0,02	1,965	24	0
19.10.2021	76,93	51,05	25,88	79,2	77,14	78,09	77,14	0	0	1,996	24	0
20.10.2021	76,49	50,92	25,57	80,8	78,73	79,83	78,82	0	-0,09	2,013	24	0
21.10.2021	79,09	49,94	29,15	79,5	77,34	78,37	77,46	0	-0,12	2,253	24	0
22.10.2021	78,23	50,04	28,19	78,1	76,02	77,12	76,21	0	-0,19	2,142	24	0
23.10.2021	77,34	50,28	27,06	81,5	79,35	80,31	79,36	0	-0,01	2,145	24	0
24.10.2021	76,65	50,81	25,84	86,5	84,28	85,46	84,42	0	-0,14	2,177	24	0
Итого:				2448,1	2384,6	2433,6	2404,88	0	-20,28	63,38	744	0
Средние:	76,91	50,3	26,61									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	28019,5	27273,85	34861,6	34424,01	0	-7150,16	705,77	12496	0
24/10/2124:00	30467,6	29658,45	37295,23	36828,89	0	-7170,44	769,16	13240	0
Итого:	2448,1	2384,6	2433,63	2404,88	0	-20,28	63,38	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



(Signature)
/ О.В.Мальгина /
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7846

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	78,27	52,17	26,1	81,9	79,72	78	76,99	0	2,73	2,079	24	0
25.09.2021	78,24	57,5	20,74	109,4	106,49	104,1	102,51	0	3,98	2,21	24	0
26.09.2021	77,69	56,64	21,05	110,2	107,3	104,92	103,39	0	3,91	2,258	24	0
27.09.2021	77,45	55,66	21,79	101,9	99,21	97,35	95,98	0	3,23	2,162	24	0
28.09.2021	76,89	50,7	26,19	88,8	86,48	85,2	84,16	0	2,32	2,264	24	0
29.09.2021	78,23	48,59	29,64	78	75,9	74,7	73,9	0	2	2,247	24	0
30.09.2021	77,92	48,02	29,9	77,9	75,83	74,55	73,79	0	2,04	2,265	24	0
01.10.2021	78,05	48,01	30,04	70,2	68,35	67,13	66,37	0	1,98	2,049	24	0
02.10.2021	78,16	48,24	29,92	72,1	70,18	69,07	68,32	0	1,86	2,099	24	0
03.10.2021	77,84	48,29	29,55	81,7	79,53	78,23	77,37	0	2,16	2,35	24	0
04.10.2021	77,73	48,81	28,92	86,5	84,22	83,02	82,06	0	2,16	2,433	24	0
05.10.2021	77,5	49,13	28,37	85,4	83,15	81,83	80,89	0	2,26	2,356	24	0
06.10.2021	77,66	48,88	28,78	78,1	76,02	74,7	73,88	0	2,14	2,188	24	0
07.10.2021	78,14	47,54	30,6	74,8	72,77	71,4	70,65	0	2,12	2,227	24	0
08.10.2021	77,62	48,27	29,35	74,4	72,42	71,17	70,4	0	2,02	2,125	24	0
09.10.2021	77,58	48,1	29,48	70,9	69,02	67,88	67,16	0	1,86	2,036	24	0
10.10.2021	77,12	47,78	29,34	76,4	74,39	73,27	72,49	0	1,9	2,18	24	0
11.10.2021	77,94	48,02	29,92	75,5	73,5	72,53	71,75	0	1,75	2,2	24	0
12.10.2021	77,7	48,25	29,45	73,8	71,84	70,72	69,95	0	1,89	2,115	24	0
13.10.2021	78,23	48,22	30,01	70,6	68,69	67,58	66,81	0	1,88	2,059	24	0
14.10.2021	77,51	48,51	29	70	68,15	66,9	66,17	0	1,98	1,975	24	0
15.10.2021	77,51	48,65	28,86	69,8	67,94	66,75	66,02	0	1,92	1,958	24	0
16.10.2021	76,85	48,36	28,49	71,1	69,23	68,1	67,38	0	1,85	1,969	24	0
17.10.2021	77,34	47,98	29,36	73,5	71,55	70,42	69,68	0	1,87	2,1	24	0
18.10.2021	77,44	48,67	28,77	71,2	69,31	68,33	67,57	0	1,74	1,993	24	0
19.10.2021	77,77	46,3	31,47	66,3	64,51	63,37	62,74	0	1,77	2,029	24	0
20.10.2021	77,31	45,3	32,01	66,1	64,34	63,38	62,78	0	1,56	2,059	24	0
21.10.2021	80,08	45,8	34,28	70,5	68,54	67,57	66,9	0	1,64	2,348	24	0
22.10.2021	79,23	44,92	34,31	67	65,19	64,05	63,48	0	1,71	2,236	24	0
23.10.2021	78,18	44,25	33,93	64,4	62,66	61,58	61,03	0	1,63	2,126	24	0
24.10.2021	77,45	43,21	34,24	66,9	65,11	63,97	63,41	0	1,7	2,226	24	0
Итого:				2395,3	2331,54	2291,7	2265,98	0	65,56	66,92	744	0
Средние:	77,82	48,67	29,15									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	85354,1	82880,53	78308,1	77397,91	0,01	5482,62	2639,28	30106	214
24/10/2124:00	87749,4	85212,07	80599,87	79663,89	0,01	5548,18	2706,20	30850	214
Итого:	2395,3	2331,54	2291,77	2265,98	0	65,56	66,92	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ / С.С. Волков/
Ф.И.О.

Подпись _____ / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ИНТЕЛЕКТОР
МАШИНА
05-10-21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x690F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	76,07	54,76	21,31	132,5	129,14	132,9	131,05	0	-1,91	2,754	24	0
25.09.2021	76,03	55,08	20,95	131,7	128,36	132,2	130,34	0	-1,98	2,687	24	0
26.09.2021	75,54	54,79	20,75	131,9	128,54	132,3	130,47	0	-1,93	2,669	24	0
27.09.2021	75,33	54,9	20,43	129,6	126,35	130	128,17	0	-1,82	2,58	24	0
28.09.2021	74,84	54,83	20,01	132,8	129,52	133,3	131,44	0	-1,92	2,592	24	0
29.09.2021	76,17	56	20,17	133,6	130,18	133,8	131,86	0	-1,68	2,628	24	0
30.09.2021	75,62	53,08	22,54	94,1	91,73	94,4	93,14	0	-1,41	2,067	24	0
01.10.2021	75,48	48,7	26,78	65,9	64,21	66	65,27	0	-1,06	1,721	24	0
02.10.2021	75,59	48,71	26,88	68	66,28	68,1	67,37	0	-1,09	1,781	24	0
03.10.2021	75,31	48,47	26,84	80,4	78,4	80,6	79,73	0	-1,33	2,103	24	0
04.10.2021	75,21	48,64	26,57	82,4	80,34	82,5	81,56	0	-1,22	2,134	24	0
05.10.2021	75	49,05	25,95	83,2	81,12	83,4	82,45	0	-1,33	2,102	24	0
06.10.2021	75,14	48,85	26,29	79,4	77,42	79,6	78,71	0	-1,29	2,036	24	0
07.10.2021	75,57	48,56	27,01	74,8	72,89	74,9	74,07	0	-1,18	1,966	24	0
08.10.2021	75,1	49,16	25,94	76,8	74,86	77,1	76,2	0	-1,34	1,943	24	0
09.10.2021	75,09	48,51	26,58	74,9	73,03	75,2	74,38	0	-1,35	1,941	24	0
10.10.2021	74,68	49	25,68	79,4	77,43	79,8	78,93	0	-1,5	1,987	24	0
11.10.2021	75,41	48,38	27,03	76,7	74,76	77,2	76,37	0	-1,61	2,021	24	0
12.10.2021	75,22	48,92	26,3	77,1	75,18	77,6	76,74	0	-1,56	1,975	24	0
13.10.2021	75,69	49,11	26,58	72,7	70,85	73,1	72,31	0	-1,46	1,881	24	0
14.10.2021	75,04	49,46	25,58	72,9	71,08	73,3	72,46	0	-1,38	1,818	24	0
15.10.2021	75,01	49,71	25,3	71,4	69,63	72	71,19	0	-1,56	1,76	24	0
16.10.2021	74,45	49,84	24,61	75,8	73,93	76,3	75,4	0	-1,47	1,817	24	0
17.10.2021	74,91	49,4	25,51	78,3	76,33	78,7	77,8	0	-1,47	1,947	24	0
18.10.2021	74,98	49,25	25,73	73	71,2	73,4	72,58	0	-1,38	1,831	24	0
19.10.2021	75,32	49,55	25,77	72,2	70,38	72,6	71,77	0	-1,39	1,813	24	0
20.10.2021	74,91	49,28	25,63	80,1	78,13	80,5	79,55	0	-1,42	1,999	24	0
21.10.2021	77,44	48,19	29,25	83,7	81,49	84,1	83,18	0	-1,69	2,379	24	0
22.10.2021	76,71	48,63	28,08	76,6	74,61	76,9	76,06	0	-1,45	2,092	24	0
23.10.2021	75,68	48,14	27,54	75,9	73,98	76,3	75,52	0	-1,54	2,037	24	0
24.10.2021	75,03	48,29	26,74	82,6	80,54	83,1	82,18	0	-1,64	2,154	24	0
Итого:				2720,4	2651,89	2731,2	2698,25	0	-46,36	65,22	744	0
Средние:	75,4	50,23	25,17									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/21 24:00	93926,3	91334,48	94143,8	92943,66	0,01	-1609,18	2460,97	30106	216
24/10/21 24:00	96646,7	93986,37	96875	95641,91	0,01	-1655,54	2526,19	30850	216
Итого:	2720,4	2651,89	2731,2	2698,25	0	-46,36	65,22	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ / С.С. Волков/
Ф.И.О.

Подпись _____ / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАЕ87

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,13	41,96	35,17	56,3	54,82	55,9	55,42	0	-0,6	1,927	24	0
25.09.2021	77,06	41,98	35,08	55,9	54,45	55,7	55,22	0	-0,77	1,908	24	0
26.09.2021	76,55	41,13	35,42	58	56,5	57,8	57,32	0	-0,82	1,997	24	0
27.09.2021	76,31	41,78	34,53	57,2	55,72	57	56,52	0	-0,8	1,924	24	0
28.09.2021	75,85	42,08	33,77	61,8	60,25	61,7	61,21	0	-0,96	2,031	24	0
29.09.2021	77,17	41,72	35,45	58,5	56,96	58,3	57,82	0	-0,86	2,017	24	0
30.09.2021	76,87	41,72	35,15	59,3	57,76	59,2	58,71	0	-0,95	2,027	24	0
01.10.2021	77,02	41,76	35,26	57,2	55,7	57,1	56,62	0	-0,92	1,958	24	0
02.10.2021	77,14	41,91	35,23	56,5	55,04	56,5	56,02	0	-0,98	1,938	24	0
03.10.2021	76,82	42,43	34,39	63,2	61,56	63,4	62,91	0	-1,35	2,116	24	0
04.10.2021	76,72	42,88	33,84	68,7	66,9	69,1	68,51	0	-1,61	2,262	24	0
05.10.2021	76,5	43,02	33,48	67,4	65,67	67,7	67,14	0	-1,47	2,196	24	0
06.10.2021	76,64	41,87	34,77	60,9	59,32	60,8	60,28	0	-0,96	2,066	24	0
07.10.2021	77,14	42,17	34,97	60,6	59,02	60,5	60,02	0	-1	2,062	24	0
08.10.2021	76,62	41,98	34,64	61,3	59,71	61,2	60,69	0	-0,98	2,068	24	0
09.10.2021	76,59	41,53	35,06	55,9	54,47	55,7	55,22	0	-0,75	1,912	24	0
10.10.2021	76,11	41,61	34,5	58	56,54	57,9	57,42	0	-0,88	1,947	24	0
11.10.2021	76,93	42,36	34,57	59,4	57,85	59,2	58,72	0,04	-0,87	1,998	24	0
12.10.2021	76,73	42,21	34,52	59,2	57,66	59,2	58,71	0	-1,05	1,988	24	0
13.10.2021	77,24	41,54	35,7	56,4	54,89	56,2	55,72	0	-0,83	1,959	24	0
14.10.2021	76,52	42,48	34,04	55	53,57	54,8	54,32	0	-0,75	1,821	24	0
15.10.2021	76,5	42,25	34,25	53,7	52,32	53,6	53,12	0	-0,8	1,79	24	0
16.10.2021	75,86	41,95	33,91	55,1	53,68	54,7	54,22	0	-0,54	1,818	24	0
17.10.2021	76,36	41,32	35,04	58,2	56,68	57,7	57,22	0	-0,54	1,984	24	0
18.10.2021	76,46	42,23	34,23	55,2	53,78	54,7	54,22	0	-0,44	1,84	24	0
19.10.2021	76,8	42,3	34,5	54	52,59	53,6	53,12	0	-0,53	1,814	24	0
20.10.2021	76,37	42,36	34,01	59,3	57,8	58,9	58,39	0	-0,59	1,965	24	0
21.10.2021	79,08	43,72	35,36	66,3	64,48	65,9	65,34	0	-0,86	2,279	24	0
22.10.2021	78,25	42,67	35,58	59	57,43	58,6	58,08	0	-0,65	2,042	24	0
23.10.2021	77,2	41,72	35,48	55,4	53,96	54,9	54,42	0	-0,46	1,914	24	0
24.10.2021	76,52	41,21	35,31	59,3	57,77	58,9	58,42	0	-0,65	2,039	24	0
Итого:				1822,2	1774,85	1816,4	1801,07	0,04	-26,22	61,61	744	0
Средние:	76,8	42,05	34,74									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	71091,2	69028,74	69974,6	69233,05	1,74	-204,31	2341,31	30107	214
24/10/2124:00	72913,4	70803,59	71791	71034,12	1,78	-230,53	2402,92	30851	214
Итого:	1822,2	1774,85	1816,4	1801,07	0,04	-26,22	61,61	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
МП _____
Ф.И.О. Волков/



Подпись _____
Ф.И.О. /О.В.Малыгина/



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
30/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE76D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
30.09.2021	77,29	36,87	40,42	118,4	115,57	122,3	121,41	0	-5,84	3,777	62	0
01.10.2021	77,19	38,99	38,2	46,8	45,58	47,9	47,59	0	-2,01	1,741	24	0
02.10.2021	77,31	38,44	38,87	46,7	45,47	48,1	47,78	0	-2,31	1,764	24	0
03.10.2021	77,01	38,28	38,73	49,7	48,4	51,1	50,78	0	-2,38	1,876	24	0
04.10.2021	76,92	38,92	38	54,3	52,88	56	55,61	0	-2,73	2,007	24	0
05.10.2021	76,7	39,36	37,34	55,1	53,68	57	56,57	0	-2,89	2,002	24	0
06.10.2021	76,82	38,25	38,57	49,8	48,52	51,3	50,97	0	-2,45	1,87	24	0
07.10.2021	77,3	38,43	38,87	49,6	48,28	51,3	50,94	0	-2,66	1,874	24	0
08.10.2021	76,79	38,62	38,17	49,8	48,52	51,5	51,17	0	-2,65	1,85	24	0
09.10.2021	76,79	38,62	38,17	47,5	46,27	49,1	48,78	0	-2,51	1,765	24	0
10.10.2021	76,33	37,13	39,2	50,6	49,31	52,5	52,16	0	-2,85	1,934	24	0
11.10.2021	77,12	38,75	38,37	51,4	50,03	53,4	53,03	0	-3	1,918	24	0
12.10.2021	76,91	38,32	38,59	48,6	47,35	50,4	50,08	0	-2,73	1,826	24	0
13.10.2021	77,4	38,49	38,91	47,8	46,54	49,8	49,47	0	-2,93	1,807	24	0
14.10.2021	76,69	37,85	38,84	45,9	44,7	47,8	47,5	0	-2,8	1,734	24	0
15.10.2021	76,68	37,96	38,72	45,7	44,49	47,5	47,21	0	-2,72	1,722	24	0
16.10.2021	76,04	38,43	37,61	46	44,81	48,1	47,79	0	-2,98	1,683	24	0
17.10.2021	76,52	36,61	39,91	47,8	46,58	49,8	49,5	0	-2,92	1,858	24	0
18.10.2021	76,64	38,22	38,42	46,6	45,39	48,5	48,2	0	-2,81	1,744	24	0
19.10.2021	76,95	39,06	37,89	44,9	43,7	46,9	46,6	0	-2,9	1,654	24	0
20.10.2021	76,56	38,36	38,2	49,5	48,24	51,7	51,35	0	-3,11	1,84	24	0
21.10.2021	79,24	40,65	38,59	55	53,48	57,3	56,83	0	-3,35	2,06	24	0
22.10.2021	78,47	38,97	39,5	49,7	48,37	51,9	51,58	0	-3,21	1,907	24	0
23.10.2021	77,42	38,14	39,28	50,4	49,06	52,7	52,34	0	-3,28	1,925	24	0
24.10.2021	76,76	37,6	39,16	50,4	49,1	52,8	52,47	0	-3,37	1,921	24	0
Итого:				1298	1264,32	1346,7	1337,71	0	-73,39	48,06	638	0
Средние:	77,03	38,37	38,66									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
29/09/21 24:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24/10/21 24:00	1298	1264,32	1346,7	1337,71	0	-73,39	48,06	638	0
Итого:	1298	1264,32	1346,7	1337,71	0	-73,39	48,06	638	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков
С.С. Волков/
Ф.И.О.
Подпись
МП
«Домоуправ-Сервис»
для документов
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН/2017400046446 ИНН 7447290232

1170201 53,66
Мальгина
Инспектор СТЛ 8 92
Мальгина О.В.
/О.В.Мальгина/
Ф.И.О. 13*21

*с 26.09 по 29.09 = 4 дня * 19 = 76 ч/кал.*

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239662

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС36С

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,51	43,42	34,09	60,7	59,08	61,71	61,17	0	-2,09	2,012	24	0
25.09.2021	77,4	43,15	34,25	59,8	58,23	60,89	60,38	0	-2,15	1,991	24	0
26.09.2021	76,87	43,19	33,68	60,7	59,15	61,91	61,41	0	-2,26	1,99	24	0
27.09.2021	76,65	43,11	33,54	61,6	60,02	62,84	62,31	0	-2,29	2,012	24	0
28.09.2021	76,22	42,92	33,3	63,5	61,88	64,97	64,43	0	-2,55	2,059	24	0
29.09.2021	77,55	42,1	35,45	61,5	59,9	63,04	62,54	0,09	-2,64	2,125	24	0
30.09.2021	77,26	43,51	33,75	63,3	61,62	64,97	64,39	0	-2,77	2,075	24	0
01.10.2021	77,41	43,31	34,1	61,9	60,25	63,85	63,31	0	-3,06	2,052	24	0
02.10.2021	77,5	43,38	34,12	61,5	59,85	63,34	62,8	0	-2,95	2,039	24	0
03.10.2021	77,21	43,11	34,1	66,5	64,75	68,65	68,04	0	-3,29	2,204	24	0
04.10.2021	77,13	44,33	32,8	69,8	67,95	72,22	71,52	0,01	-3,57	2,228	24	0
05.10.2021	76,92	44,24	32,68	70,4	68,62	72,93	72,24	0	-3,62	2,238	24	0
06.10.2021	77,06	43,63	33,43	66,6	64,87	68,85	68,26	0	-3,39	2,169	24	0
07.10.2021	77,49	43,76	33,73	63	61,32	65,07	64,51	0	-3,19	2,067	24	0
08.10.2021	77	44,16	32,84	64,3	62,58	66,51	65,91	0	-3,33	2,055	24	0
09.10.2021	76,97	43,82	33,15	63,5	61,81	65,68	65,11	0	-3,3	2,047	24	0
10.10.2021	76,49	43,9	32,59	62,6	60,97	64,67	64,12	0	-3,15	1,986	24	0
11.10.2021	77,29	43,68	33,61	61,9	60,24	64,06	63,52	0	-3,28	2,024	24	0
12.10.2021	77,06	43,8	33,26	61,3	59,67	63,44	62,89	0	-3,22	1,983	24	0
13.10.2021	77,6	44,15	33,45	60,7	59,08	62,83	62,28	0	-3,2	1,976	24	0
14.10.2021	76,89	44,03	32,86	61,1	59,54	63,24	62,69	0	-3,15	1,952	24	0
15.10.2021	76,87	44,01	32,86	59,9	58,37	62,02	61,49	0	-3,12	1,916	24	0
16.10.2021	76,21	44,41	31,8	58,9	57,41	61,1	60,56	0	-3,15	1,824	24	0
17.10.2021	76,72	43,61	33,11	62,6	60,98	64,87	64,31	0	-3,33	2,016	24	0
18.10.2021	76,79	44,03	32,76	59,4	57,9	61,71	61,16	0	-3,26	1,895	24	0
19.10.2021	77,15	43,57	33,58	59	57,45	61,2	60,68	0	-3,23	1,928	24	0
20.10.2021	76,74	43,77	32,97	63,5	61,88	65,79	65,2	0	-3,32	2,039	24	0
21.10.2021	79,5	44,35	35,15	65,6	63,78	68,03	67,45	0	-3,67	2,241	24	0
22.10.2021	78,58	43,68	34,9	61,3	59,64	63,55	63	0	-3,36	2,081	24	0
23.10.2021	77,59	43,09	34,5	61,2	59,57	63,44	62,9	0	-3,33	2,053	24	0
24.10.2021	76,87	43,03	33,84	62,4	60,78	64,77	64,2	0	-3,42	2,056	24	0
Итого:				1940	1889,14	2002,1	1984,78	0,1	-95,64	63,33	744	0
Средние:	77,17	43,62	33,55									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	75518,4	73345,13	77051,31	76232,67	6,88	-2887,54	2449,48	30806	115
24/10/2124:00	77458,4	75234,27	79053,46	78217,45	6,98	-2983,18	2512,81	31550	115
Итого:	1940	1889,14	2002,15	1984,78	0,1	-95,64	63,33	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

ИНСПЕКТОР СТИ Б Э
МАЛЫГИНА С. В.
/О.В.Малыгина/
Ф.И.О. 19-21

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xAAFA

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,09	41,72	35,37	0	0	43	42,67	0	-42,67	0	24	0
25.09.2021	76,89	41,98	34,91	0	0	40,6	40,29	0	-40,29	0	24	0
26.09.2021	76,42	41,53	34,89	0	0	42,6	42,3	0	-42,3	0	24	0
27.09.2021	76,24	41,6	34,64	29,2	28,47	51	50,53	0	-22,06	1,002	24	0
28.09.2021	76,03	41,9	34,13	61,4	59,82	59,6	59,11	0	0,71	2,039	24	0
29.09.2021	77,28	42,48	34,8	59,3	57,76	57,7	57,22	0	0,54	2,012	24	0
30.09.2021	77,11	42,68	34,43	61,5	59,9	59,8	59,29	0	0,61	2,062	24	0
01.10.2021	77,21	42,85	34,36	58,5	56,95	56,9	56,42	0	0,53	1,955	24	0
02.10.2021	77,38	42,51	34,87	60,5	58,9	58,9	58,41	0	0,49	2,053	24	0
03.10.2021	77,13	42,72	34,41	66	64,28	64,1	63,59	0	0,69	2,21	24	0
04.10.2021	77,03	42,81	34,22	67	65,23	65,3	64,79	0	0,44	2,231	24	0
05.10.2021	76,78	42,83	33,95	66,2	64,49	64,5	63,95	0	0,54	2,189	24	0
06.10.2021	76,9	42,66	34,24	62,5	60,88	61	60,51	0	0,37	2,083	24	0
07.10.2021	77,34	42,66	34,68	59,7	58,11	58,1	57,61	0	0,5	2,012	24	0
08.10.2021	76,84	42,9	33,94	60,3	58,73	58,9	58,41	0	0,32	1,991	24	0
09.10.2021	76,82	42,53	34,29	58,8	57,28	57,3	56,82	0	0,46	1,964	24	0
10.10.2021	76,39	42,68	33,71	61,3	59,68	59,9	59,41	0	0,27	2,011	24	0
11.10.2021	77,11	42,57	34,54	60,5	58,92	59	58,52	0	0,4	2,033	24	0
12.10.2021	76,88	42,64	34,24	58,1	56,6	56,7	56,22	0	0,38	1,937	24	0
13.10.2021	77,3	42,81	34,49	55,5	54,03	54,8	54,32	0	-0,29	1,86	24	0
14.10.2021	76,73	42,78	33,95	57,4	55,91	56,2	55,72	0	0,19	1,896	24	0
15.10.2021	76,7	42,87	33,83	56,7	55,24	55,3	54,82	0	0,42	1,867	24	0
16.10.2021	76,05	42,97	33,08	58,4	56,88	57,1	56,62	0	0,26	1,878	24	0
17.10.2021	76,55	42,65	33,9	58,3	56,8	58,9	58,42	0	-1,62	1,923	24	0
18.10.2021	76,61	42,97	33,64	56,9	55,43	55,6	55,12	0	0,31	1,862	24	0
19.10.2021	76,96	42,9	34,06	58	56,47	56,6	56,11	0	0,36	1,92	24	0
20.10.2021	76,6	43,08	33,52	47,6	46,38	58,9	58,4	0	-12,02	1,549	24	0
21.10.2021	79,26	43,59	35,67	0	0	62	61,46	0	-61,46	0	24	0
22.10.2021	78,49	42,97	35,52	0	0	58,4	57,91	0	-57,91	0	24	0
23.10.2021	77,34	42,43	34,91	0	0	58,1	57,61	0	-57,61	0	24	0
24.10.2021	76,77	42,57	34,2	0	0	60,1	59,61	0	-59,61	0	24	0
Итого:				1399,6	1363,14	1766,9	1752,19	0	-389,05	46,54	744	0
Средние:	76,97	42,6	34,36									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	63829	61951,52	64103,6	63403,76	0	-1452,24	2113,69	26769	2
24/10/2124:00	65228,6	63314,66	65870,5	65155,95	0	-1841,29	2160,22	27513	2
Итого:	1399,6	1363,14	1766,9	1752,19	0	-389,05	46,54	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Итого! 59,84
Представитель теплоснабж. организации

Подпись / С.С. Волков/
Ф.И.О.

Подпись /О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СЛБ ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
24.10.21

*С 24.09 по 26.09 = 3дн * 1,9 = 5,7 гкал
С 21.10 по 24.10 = 4дн * 1,9 = 7,6 гкал*

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x972A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,32	50,57	26,75	67,6	65,81	67,2	66,39	0,83	-0,58	1,761	24	0
25.09.2021	77,09	50,82	26,27	63,8	62,15	63,6	62,85	0,76	-0,7	1,634	24	0
26.09.2021	76,67	51,58	25,09	69,2	67,42	69,4	68,53	0,91	-1,11	1,688	24	0
27.09.2021	76,51	49,84	26,67	67,6	65,88	67,6	66,8	0,79	-0,92	1,757	24	0
28.09.2021	76,1	50,53	25,57	74,1	72,22	74	73,12	0,86	-0,9	1,847	24	0
29.09.2021	77,37	49,9	27,47	66,8	65,07	66,8	66	0,86	-0,93	1,785	24	0
30.09.2021	77,08	50,23	26,85	69,8	67,99	70,2	69,37	0,86	-1,38	1,823	24	0
01.10.2021	77,24	50,36	26,88	66,3	64,57	66,6	65,8	0,75	-1,23	1,737	24	0
02.10.2021	77,35	50,67	26,68	68,1	66,34	68,3	67,48	0,87	-1,14	1,769	24	0
03.10.2021	77,1	50,21	26,89	75,2	73,24	75,6	74,71	0,91	-1,47	1,969	24	0
04.10.2021	77	49,57	27,43	75,7	73,74	75,5	74,65	0,76	-0,91	2,021	24	0
05.10.2021	76,76	50,02	26,74	73,6	71,69	73,6	72,75	0,72	-1,06	1,914	24	0
06.10.2021	76,84	50,21	26,63	69,5	67,7	69,6	68,77	0,84	-1,07	1,804	24	0
07.10.2021	77,36	50,14	27,22	66,5	64,75	67	66,19	0,76	-1,44	1,76	24	0
08.10.2021	76,84	50,75	26,09	69	67,24	69,5	68,67	0,82	-1,43	1,755	24	0
09.10.2021	76,84	51,93	24,91	67,2	65,45	67,7	66,85	0,84	-1,4	1,631	24	0
10.10.2021	76,37	52,13	24,24	71,2	69,35	71,8	70,89	0,92	-1,54	1,681	24	0
11.10.2021	77,1	50,86	26,24	67,4	65,63	67,5	66,67	0,89	-1,04	1,72	24	0
12.10.2021	76,83	51,28	25,55	62,8	61,17	62,8	62,02	0,8	-0,85	1,564	24	0
13.10.2021	77,35	51,33	26,02	59,6	58,04	59,7	58,94	0,74	-0,9	1,506	24	0
14.10.2021	76,69	51,69	25	64,7	63,03	64,5	63,68	0,84	-0,65	1,574	24	0
15.10.2021	76,66	51,95	24,71	62,6	61	62,7	61,88	0,78	-0,88	1,505	24	0
16.10.2021	75,97	51,9	24,07	62,9	61,3	62,7	61,91	0,76	-0,61	1,473	24	0
17.10.2021	76,63	52,25	24,38	70,4	68,61	69,9	69,01	1,01	-0,4	1,671	24	0
18.10.2021	76,68	50,96	25,72	67,7	65,95	67,2	66,4	0,77	-0,45	1,698	24	0
19.10.2021	77,05	50,52	26,53	71,4	69,52	71	70,18	0,78	-0,66	1,843	24	0
20.10.2021	76,65	49,8	26,85	71,1	69,27	70,6	69,78	0,86	-0,51	1,859	24	0
21.10.2021	79,28	49,79	29,49	64,4	62,63	63,5	62,75	0,77	-0,12	1,848	24	0
22.10.2021	78,42	50,2	28,22	67,4	65,58	66,6	65,81	0,74	-0,23	1,848	24	0
23.10.2021	77,42	51,02	26,4	73,8	71,85	73,1	72,23	0,93	-0,38	1,899	24	0
24.10.2021	76,76	50,81	25,95	76,5	74,52	76,5	75,6	1	-1,08	1,934	24	0
Итого:				2123,9	2068,71	2122,3	2096,68	25,73	-27,97	54,28	744	0
Средние:	77,01	50,76	26,24									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	66933,5	65010,91	66464,5	65641,46	850,03	-630,55	2073,94	26730	41
24/10/2124:00	69057,4	67079,62	68586,8	67738,14	875,76	-658,52	2128,22	27474	41
Итого:	2123,9	2068,71	2122,3	2096,68	25,73	-27,97	54,28	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / С.С. Волков /
Подпись Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина /
Подпись Ф.И.О.



ИНДЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
26*10*21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xА5F1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	76,95	43,49	33,46	50,4	49,07	51,3	50,84	0,77	-1,77	1,641	24	0
25.09.2021	76,71	43,34	33,37	48,2	46,94	49,2	48,75	0,9	-1,81	1,567	24	0
26.09.2021	76,34	44,13	32,21	51,5	50,14	52,6	52,12	1,11	-1,98	1,614	24	0
27.09.2021	76,25	44,19	32,06	59,9	58,38	61,2	60,64	1	-2,26	1,873	24	0
28.09.2021	75,81	44,61	31,2	62,7	61,1	64,1	63,48	0,86	-2,38	1,904	24	0
29.09.2021	77,09	44,08	33,01	57,9	56,39	59,2	58,66	1,01	-2,27	1,86	24	0
30.09.2021	76,82	44,23	32,59	59	57,48	60,3	59,72	0,94	-2,24	1,874	24	0
01.10.2021	76,95	44,12	32,83	56,4	54,92	57,7	57,15	0,86	-2,23	1,803	24	0
02.10.2021	77,11	44,28	32,83	55,3	53,83	56,6	56,07	0,83	-2,24	1,763	24	0
03.10.2021	76,93	45,65	31,28	70,1	68,28	71,9	71,2	1,15	-2,92	2,134	24	0
04.10.2021	76,84	45,92	30,92	73,2	71,31	75,2	74,41	0,99	-3,1	2,204	24	0
05.10.2021	76,59	45,42	31,17	69,3	67,49	71,1	70,4	1,01	-2,91	2,101	24	0
06.10.2021	76,61	44,64	31,97	60,4	58,84	61,9	61,33	0,9	-2,49	1,878	24	0
07.10.2021	77,12	44,6	32,52	60,5	58,91	62	61,42	0,91	-2,51	1,915	24	0
08.10.2021	76,61	44,8	31,81	58,4	56,9	60,1	59,54	0,85	-2,64	1,81	24	0
09.10.2021	76,59	44,14	32,45	53,5	52,13	54,9	54,37	0,91	-2,24	1,689	24	0
10.10.2021	76,18	45,06	31,12	62	60,44	63,7	63,07	1,16	-2,63	1,88	24	0
11.10.2021	76,85	44,4	32,45	57,8	56,31	59,4	58,86	0,96	-2,55	1,827	24	0
12.10.2021	76,59	43,41	33,18	49,3	48,03	50,5	50,04	0,97	-2,01	1,59	24	0
13.10.2021	77,03	43,06	33,97	48,8	47,51	50,1	49,66	0,95	-2,15	1,609	24	0
14.10.2021	76,42	43,55	32,87	50,1	48,81	51,4	50,94	0,84	-2,13	1,604	24	0
15.10.2021	76,37	43,01	33,36	46,5	45,31	47,7	47,28	0,79	-1,97	1,512	24	0
16.10.2021	75,67	42,42	33,25	46,9	45,7	48,3	47,9	0,84	-2,2	1,519	24	0
17.10.2021	76,31	44,3	32,01	57,9	56,4	59,5	58,93	1,1	-2,53	1,807	24	0
18.10.2021	76,26	42,84	33,42	45,7	44,52	47	46,62	0,83	-2,1	1,485	24	0
19.10.2021	76,65	43,2	33,45	47,8	46,58	49,1	48,69	1,04	-2,11	1,557	24	0
20.10.2021	76,31	44,22	32,09	60	58,46	61,9	61,33	0,93	-2,87	1,875	24	0
21.10.2021	79,01	46,24	32,77	71,5	69,57	73,5	72,75	0,97	-3,18	2,28	24	0
22.10.2021	78,32	45,12	33,2	63,4	61,73	65,3	64,69	0,81	-2,96	2,048	24	0
23.10.2021	77,01	42,66	34,35	48,6	47,33	50	49,55	0,91	-2,22	1,625	24	0
24.10.2021	76,46	43,39	33,07	55,7	54,27	57,3	56,8	1,08	-2,53	1,791	24	0
Итого:				1758,7	1713,08	1804	1787,21	29,18	-74,13	55,64	744	0
Средние:	76,73	44,14	32,58									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	63548,2	61661,66	63616,6	62909,7	1039,2	-1248,04	2110,89	26750	21
24/10/2124:00	65306,9	63374,74	65420,6	64696,91	1068,38	-1322,17	2166,53	27494	21
Итого:	1758,7	1713,08	1804	1787,21	29,18	-74,13	55,64	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/  / /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
24.10.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00228992

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD45F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,35	50,47	26,88	62,3	60,64	62,4	61,68	0	-1,04	1,628	24	0
25.09.2021	77,22	50,89	26,33	62,5	60,84	62,6	61,87	0	-1,03	1,601	24	0
26.09.2021	76,72	50,55	26,17	64,6	62,93	64,6	63,87	0	-0,94	1,646	24	0
27.09.2021	76,54	50,06	26,48	64,7	63,03	64,8	64,08	0	-1,05	1,666	24	0
28.09.2021	76,06	49,57	26,49	67,5	65,78	67,8	67,04	0	-1,26	1,74	24	0
29.09.2021	77,35	50,46	26,89	63,1	61,42	63,7	62,96	0	-1,54	1,652	24	0
30.09.2021	77,15	50,96	26,19	65	63,31	65,8	65,05	0	-1,74	1,657	24	0
01.10.2021	77,39	50,99	26,4	76,7	74,65	77,6	76,68	0	-2,03	1,971	24	0
02.10.2021	77,55	50,5	27,05	87,2	84,87	88,2	87,17	0	-2,3	2,294	24	0
03.10.2021	77,24	50,23	27,01	89,4	87,04	90,4	89,33	0	-2,29	2,349	24	0
04.10.2021	77,1	50,41	26,69	89,3	86,96	90,3	89,24	0	-2,28	2,32	24	0
05.10.2021	76,89	50,48	26,41	90,6	88,22	91,4	90,34	0	-2,12	2,33	24	0
06.10.2021	77,07	50,05	27,02	88,4	86,11	89,2	88,18	0	-2,07	2,324	24	0
07.10.2021	77,52	50,27	27,25	83,9	81,7	84,8	83,77	0	-2,07	2,225	24	0
08.10.2021	77	50,08	26,92	83,7	81,53	84,5	83,51	0	-1,98	2,194	24	0
09.10.2021	77,02	50,63	26,39	82,5	80,34	83,4	82,41	0	-2,07	2,12	24	0
10.10.2021	76,55	49,76	26,79	85,7	83,47	86,9	85,88	0	-2,41	2,232	24	0
11.10.2021	77,31	50,4	26,91	83,4	81,21	84,6	83,6	0	-2,39	2,186	24	0
12.10.2021	77,12	50,39	26,73	82,2	80,03	83,5	82,49	0	-2,46	2,138	24	0
13.10.2021	77,57	51,18	26,39	78,4	76,33	79,6	78,6	0	-2,27	2,013	24	0
14.10.2021	76,94	51,02	25,92	79,9	77,82	81,1	80,12	0	-2,3	2,017	24	0
15.10.2021	76,93	51,16	25,77	79,8	77,71	81	80,02	0	-2,31	2,003	24	0
16.10.2021	76,29	50,49	25,8	82,2	80,13	83,6	82,63	0	-2,5	2,069	24	0
17.10.2021	76,74	50,42	26,32	82,6	80,44	84,3	83,3	0	-2,86	2,116	24	0
18.10.2021	76,86	50,61	26,25	81,4	79,29	82,8	81,82	0	-2,53	2,08	24	0
19.10.2021	77,17	51,29	25,88	78,9	76,85	80,4	79,41	0	-2,56	1,989	24	0
20.10.2021	76,77	50,13	26,64	82,8	80,65	84,5	83,53	0,03	-2,88	2,145	24	0
21.10.2021	79,32	50,82	28,5	76,2	74,1	77,7	76,72	0	-2,62	2,109	24	0
22.10.2021	78,59	50,62	27,97	79,1	76,96	80,6	79,66	0	-2,7	2,153	24	0
23.10.2021	77,57	50,19	27,38	81	78,85	82,7	81,71	0	-2,86	2,158	24	0
24.10.2021	76,91	49,74	27,17	82,9	80,74	84,5	83,54	0	-2,8	2,195	24	0
Итого:				2437,9	2373,95	2469,3	2440,21	0,03	-66,26	63,32	744	0
Средние:	77,15	50,47	26,67									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	37897,5	36815,73	37969	37425,65	0,79	-609,92	926,338	13768	520
24/10/2124:00	40335,4	39189,68	40438,3	39865,86	0,82	-676,18	989,658	14512	520
Итого:	2437,9	2373,95	2469,3	2440,21	0,03	-66,26	63,32	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / С.С. Волков/
Подпись _____ Ф.И.О.

/  / М.О.В. Мальгина/ О.В.
Подпись _____ Ф.И.О. 20*10*21



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9С4Е

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,62	58,38	19,24	82,3	80,14	89,1	87,68	0	-7,54	1,54	24	0
25.09.2021	77,51	59,21	18,3	85,8	83,56	92,9	91,46	0	-7,9	1,53	24	0
26.09.2021	77,01	59	18,01	85,9	83,67	93	91,54	0	-7,87	1,507	24	0
27.09.2021	76,83	58,44	18,39	85,9	83,64	93,1	91,64	0	-8	1,537	24	0
28.09.2021	76,35	58,4	17,95	92	89,64	99,1	97,54	0,06	-7,9	1,609	24	0
29.09.2021	77,66	58,77	18,89	88,6	86,26	95,1	93,6	0	-7,34	1,627	24	0
30.09.2021	77,48	59,1	18,38	88,8	86,45	95,1	93,59	0	-7,14	1,589	24	0
01.10.2021	77,6	55,95	21,65	88,6	86,26	95,3	93,93	0	-7,67	1,866	24	0
02.10.2021	77,75	52,74	25,01	85,6	83,35	92,1	90,89	0	-7,54	2,082	24	0
03.10.2021	77,42	52,99	24,43	89,6	87,24	96,3	95,05	0	-7,81	2,13	24	0
04.10.2021	77,31	53,24	24,07	90,8	88,4	96,9	95,65	0	-7,25	2,128	24	0
05.10.2021	77,09	52,96	24,13	91,9	89,48	97,6	96,36	0	-6,88	2,159	24	0
06.10.2021	77,25	52,88	24,37	89,3	86,97	94,9	93,67	0	-6,7	2,12	24	0
07.10.2021	77,71	52,78	24,93	84,2	81,95	89,6	88,4	0	-6,45	2,043	24	0
08.10.2021	77,19	52,89	24,3	86,4	84,17	92,1	90,89	0	-6,72	2,044	24	0
09.10.2021	77,2	53,21	23,99	83,3	81,11	88,8	87,61	0	-6,5	1,946	24	0
10.10.2021	76,73	53,26	23,47	88,8	86,49	94,6	93,38	0	-6,89	2,03	24	0
11.10.2021	77,48	53,16	24,32	84,9	82,67	90,3	89,1	0	-6,43	2,011	24	0
12.10.2021	77,3	52,98	24,32	84,2	81,98	89,6	88,39	0	-6,41	1,994	24	0
13.10.2021	77,72	52,63	25,09	77,8	75,72	82,8	81,76	0	-6,04	1,899	24	0
14.10.2021	77,1	52,64	24,46	78,8	76,76	84,1	83,03	0	-6,27	1,879	24	0
15.10.2021	77,08	53,05	24,03	78	75,97	83,3	82,22	0	-6,25	1,824	24	0
16.10.2021	76,42	52,92	23,5	79,8	77,75	85,4	84,3	0	-6,55	1,827	24	0
17.10.2021	76,87	52,37	24,5	78,6	76,55	84,3	83,24	0	-6,69	1,877	24	0
18.10.2021	76,97	51,83	25,14	75,4	73,43	81	80,03	0	-6,6	1,844	24	0
19.10.2021	77,29	51,72	25,57	74,6	72,65	80,3	79,31	0	-6,66	1,856	24	0
20.10.2021	76,89	52,07	24,82	78	75,97	83,8	82,75	0	-6,78	1,884	24	0
21.10.2021	79,36	51	28,36	70,6	68,67	76,1	75,17	0	-6,5	1,949	24	0
22.10.2021	78,72	51,16	27,56	73,4	71,4	79,1	78,11	0	-6,71	1,967	24	0
23.10.2021	77,71	51,83	25,88	77,9	75,85	83,8	82,75	0	-6,9	1,963	24	0
24.10.2021	77,07	51,67	25,4	82,1	79,97	88,6	87,5	0	-7,53	2,031	24	0
Итого:				2581,9	2514,12	2768,1	2730,54	0,06	-216,42	58,29	744	0
Средние:	77,34	54,03	23,3									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	36987,3	35971,66	38010,1	37514,85	5,69	-1543,19	935,00	13767	522
24/10/2124:00	39569,2	38485,78	40778,2	40245,39	5,75	-1759,61	993,29	14511	522
Итого:	2581,9	2514,12	2768,1	2730,54	0,06	-216,42	58,29	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА002

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,19	54,75	22,44	69,4	67,56	69,8	68,83	0	-1,27	1,516	24	0
25.09.2021	77,09	55,22	21,87	72,6	70,67	73	71,96	0	-1,29	1,546	24	0
26.09.2021	76,63	55,15	21,48	75,6	73,65	76	74,94	0	-1,29	1,582	24	0
27.09.2021	76,42	54,03	22,39	73,2	71,34	73,2	72,2	0	-0,86	1,595	24	0
28.09.2021	76,04	55,1	20,94	83,3	81,18	83,4	82,24	0,08	-1,06	1,699	24	0
29.09.2021	77,27	54,87	22,4	78,2	76,15	78,2	77,11	0	-0,96	1,704	24	0
30.09.2021	77,09	55,41	21,68	80,5	78,39	80,5	79,35	0	-0,96	1,698	24	0
01.10.2021	77,36	56,1	21,26	93,7	91,24	93,9	92,54	0	-1,3	1,939	24	0
02.10.2021	77,54	56,05	21,49	101,8	99,09	102,1	100,64	0	-1,55	2,128	24	0
03.10.2021	77,24	55,99	21,25	107,5	104,67	107,4	105,87	0	-1,2	2,222	24	0
04.10.2021	77,13	56,41	20,72	110,1	107,19	110	108,39	0	-1,2	2,22	24	0
05.10.2021	76,9	56,03	20,87	107,9	105,11	107,8	106,23	0	-1,12	2,192	24	0
06.10.2021	77	54,12	22,88	94,4	91,94	94,2	92,9	0	-0,96	2,102	24	0
07.10.2021	77,44	54	23,44	91,5	89,09	91,2	89,96	0	-0,87	2,088	24	0
08.10.2021	76,93	54,39	22,54	92,4	89,99	92,2	90,95	0	-0,96	2,028	24	0
09.10.2021	76,93	54,57	22,36	91	88,64	90,7	89,44	0,01	-0,8	1,982	24	0
10.10.2021	76,51	54,73	21,78	99,1	96,55	98,8	97,45	0	-0,9	2,103	24	0
11.10.2021	77,25	54,59	22,66	95,5	93,03	95,2	93,91	0	-0,88	2,11	24	0
12.10.2021	77,05	54,72	22,33	92,4	89,99	92,2	90,95	0	-0,96	2,011	24	0
13.10.2021	77,47	54,68	22,79	88,5	86,18	88,5	87,26	0	-1,08	1,963	24	0
14.10.2021	76,86	54,89	21,97	90,3	87,99	90,5	89,27	0	-1,28	1,932	24	0
15.10.2021	76,82	55,12	21,7	87,6	85,34	87,6	86,38	0	-1,04	1,852	24	0
16.10.2021	76,21	55,5	20,71	92,8	90,43	92,8	91,49	0	-1,06	1,873	24	0
17.10.2021	76,67	54,67	22	93,7	91,28	93,7	92,43	0	-1,15	2,009	24	0
18.10.2021	76,74	53,31	23,43	85,8	83,57	86,2	85,03	0	-1,46	1,958	24	0
19.10.2021	77,06	53,26	23,8	85,2	82,95	85,5	84,35	0	-1,4	1,974	24	0
20.10.2021	76,65	53,31	23,34	88,8	86,5	89,2	88,02	0	-1,52	2,018	24	0
21.10.2021	79,15	53,4	25,75	81,9	79,67	82,1	81,04	0	-1,37	2,049	24	0
22.10.2021	78,45	53,4	25,05	85	82,73	85,5	84,38	0	-1,65	2,072	24	0
23.10.2021	77,45	53,09	24,36	86,4	84,12	86,9	85,76	0	-1,64	2,047	24	0
24.10.2021	76,81	53,12	23,69	90,6	88,24	91,1	89,91	0	-1,67	2,091	24	0
Итого:				2766,7	2694,47	2769,4	2731,18	0,09	-36,71	60,30	744	0
Средние:	77,07	54,64	22,43									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	40813,7	39691,13	41475,9	40877,44	0,26	-1186,31	921,06	13766	523
24/10/2124:00	43580,4	42385,6	44245,3	43608,62	0,35	-1223,02	981,36	14510	523
Итого:	2766,7	2694,47	2769,4	2731,18	0,09	-36,71	60,30	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / С.С. Волков /

Подпись / О.В. Малыгина /

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Вратьев Кашириных №121

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ95

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	78,12	49,31	28,81	134,35	130,73	131,65	130,16	0	0,57	3,767	24	0
25.09.2021	78,02	49,03	28,99	135,79	132,16	132,98	131,48	0	0,68	3,829	24	0
26.09.2021	77,48	48,51	28,97	136,78	133,15	133,91	132,44	0	0,71	3,854	24	0
27.09.2021	77,26	48,45	28,81	131,48	128,03	128,73	127,3	0	0,73	3,686	24	0
28.09.2021	76,73	49,09	27,64	140,67	137,03	137,92	136,35	0,13	0,68	3,786	24	0
29.09.2021	78,07	48,69	29,38	134,12	130,54	131,65	130,21	0	0,33	3,835	24	0
30.09.2021	77,86	48,52	29,34	126,99	123,62	125,18	123,82	0	-0,2	3,627	24	0
01.10.2021	77,96	48,73	29,23	127	123,62	124,91	123,51	0	0,11	3,613	24	0
02.10.2021	78,1	49,16	28,94	132,65	129,1	130,04	128,54	0,01	0,56	3,733	24	0
03.10.2021	77,74	48,35	29,39	137,43	133,79	134,64	133,16	0	0,63	3,932	24	0
04.10.2021	77,61	49,04	28,57	134,11	130,58	131,46	129,97	0,06	0,61	3,729	24	0
05.10.2021	77,39	48,97	28,42	137,8	134,17	135,07	133,57	0,21	0,6	3,81	24	0
06.10.2021	77,58	48,29	29,29	136,38	132,75	133,61	132,15	0,01	0,6	3,884	24	0
07.10.2021	78,06	47,71	30,35	131,56	128,04	128,81	127,43	0	0,61	3,885	24	0
08.10.2021	77,54	48,79	28,75	135,37	131,79	132,68	131,21	0,14	0,58	3,785	24	0
09.10.2021	77,55	48,42	29,13	135,82	132,22	133,04	131,58	0	0,64	3,853	24	0
10.10.2021	77,04	47,9	29,14	140,21	136,55	137,36	135,9	0	0,65	3,978	24	0
11.10.2021	77,84	47,97	29,87	132,7	129,2	129,94	128,56	0	0,64	3,858	24	0
12.10.2021	77,66	47,56	30,1	130,4	126,96	127,64	126,27	0	0,69	3,82	24	0
13.10.2021	78,15	47,34	30,81	125,23	121,85	122,56	121,31	0	0,54	3,754	24	0
14.10.2021	77,48	46,97	30,51	127,54	124,16	124,76	123,48	0	0,68	3,784	24	0
15.10.2021	77,48	48,04	29,44	128,86	125,47	126,16	124,81	0	0,66	3,691	24	0
16.10.2021	76,81	47,52	29,29	131,34	127,95	128,6	127,25	0	0,7	3,746	24	0
17.10.2021	77,27	47,3	29,97	133,35	129,84	130,47	129,09	0	0,75	3,887	24	0
18.10.2021	77,39	46,81	30,58	125,07	121,79	122,32	121,07	0	0,72	3,723	24	0
19.10.2021	77,73	47,16	30,57	123,01	119,76	120,22	118,96	0	0,8	3,662	24	0
20.10.2021	77,3	47,21	30,09	126,67	123,36	123,81	122,52	0	0,84	3,709	24	0
21.10.2021	79,97	46,74	33,23	122,52	119,11	119,51	118,29	0	0,82	3,957	24	0
22.10.2021	79,19	46,27	32,92	121,88	118,57	118,94	117,74	0	0,83	3,903	24	0
23.10.2021	78,13	47,1	31,03	128,69	125,21	125,69	124,4	0	0,81	3,883	24	0
24.10.2021	77,45	46,98	30,47	132,34	128,87	129,16	127,82	0	1,05	3,925	24	0
Итого:				4078,1	3969,97	3993,4	3950,35	0,56	19,62	117,89	744	0
Средние:	77,74	47,99	29,74									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	5567,67	5440,36	5491,05	5412,2	0,62	28,16	86,69	1575	0
24/10/2124:00	9645,78	9410,33	9484,47	9362,55	1,18	47,78	204,58	2319	0
Итого:	4078,11	3969,97	3993,42	3950,35	0,56	19,62	117,89	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / С.С. Волков/
Подпись _____ Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина/
Подпись _____ Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТУ Б ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
] * 21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС

Договор N:8848

Адрес: Вратьев Кашириных №117

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9C7A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,58	47,99	29,59	142,78	138,99	132,36	130,94	0	8,05	4,111	24	0
25.09.2021	77,46	47,96	29,5	137,45	133,81	127,76	126,37	0	7,44	3,944	24	0
26.09.2021	76,94	47,73	29,21	141,02	137,33	131,05	129,66	0	7,67	4,009	24	0
27.09.2021	76,73	47,7	29,03	138,25	134,66	128,37	127,01	0	7,65	3,906	24	0
28.09.2021	76,23	47,99	28,24	145,82	142,08	135,42	133,95	0	8,13	4,012	24	0
29.09.2021	77,53	47,57	29,96	139,66	136	129,66	128,32	0	7,68	4,073	24	0
30.09.2021	77,31	47,41	29,9	137,11	133,51	125,99	124,68	0	8,83	3,991	24	0
01.10.2021	77,41	47,99	29,42	136,09	132,48	125,11	123,73	0	8,75	3,893	24	0
02.10.2021	77,54	47,93	29,61	138,16	134,53	126,75	125,36	0	9,17	3,983	24	0
03.10.2021	77,22	47,61	29,61	142,64	138,9	131,15	129,73	0	9,17	4,112	24	0
04.10.2021	77,07	47,46	29,61	141,83	138,12	130,65	129,25	0	8,87	4,086	24	0
05.10.2021	76,84	47,2	29,64	141,66	137,99	130,62	129,23	0	8,76	4,088	24	0
06.10.2021	77,03	46,96	30,07	140,2	136,55	129,33	127,96	0	8,59	4,102	24	0
07.10.2021	77,51	46,7	30,81	136,22	132,61	125,59	124,34	0	8,27	4,086	24	0
08.10.2021	76,96	46,65	30,31	135,17	131,66	124,71	123,46	0	8,2	3,991	24	0
09.10.2021	77	46,84	30,16	138,2	134,57	127,6	126,32	0	8,25	4,056	24	0
10.10.2021	76,54	47,19	29,35	145,45	141,71	134,48	133,07	0	8,64	4,156	24	0
11.10.2021	77,3	46,94	30,36	140,33	136,66	129,69	128,38	0	8,28	4,148	24	0
12.10.2021	77,1	46,71	30,39	135,14	131,6	124,88	123,63	0	7,97	3,997	24	0
13.10.2021	77,58	46,23	31,35	132,38	128,9	122,27	121,03	0	7,87	4,041	24	0
14.10.2021	76,94	46,58	30,36	136,77	133,23	126,43	125,18	0	8,05	4,043	24	0
15.10.2021	76,93	46,48	30,45	136,59	133,03	126,28	125,02	0	8,01	4,045	24	0
16.10.2021	76,27	46,39	29,88	136,27	132,81	126,02	124,79	0	8,02	3,967	24	0
17.10.2021	76,73	46,23	30,5	138,56	134,98	128,04	126,76	0	8,22	4,113	24	0
18.10.2021	76,85	46,04	30,81	135,11	131,61	124,81	123,6	0	8,01	4,053	24	0
19.10.2021	77,18	46,04	31,14	131,94	128,46	121,81	120,61	0	7,85	3,998	24	0
20.10.2021	76,73	46,16	30,57	134,77	131,28	124,52	123,28	0	8	4,013	24	0
21.10.2021	79,36	45,41	33,95	132,18	128,52	121,74	120,55	0	7,97	4,361	24	0
22.10.2021	78,62	45,47	33,15	132,81	129,21	122,36	121,16	0	8,05	4,283	24	0
23.10.2021	77,56	45,69	31,87	133,65	130,13	123,27	122,06	0	8,07	4,144	24	0
24.10.2021	76,89	45,78	31,11	140,5	136,87	129,73	128,47	0	8,4	4,256	24	0
Итого:				4274,7	4162,79	3948,4	3907,9	0	254,89	126,06	744	0
Средние:	77,19	46,87	30,31									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	42737,05	41454,27	39101,86	38668,74	0,01	2785,53	1429,35	9420	2
24/10/2124:00	47011,76	45617,06	43050,31	42576,64	0,01	3040,42	1555,41	10164	2
Итого:	4274,71	4162,79	3948,45	3907,9	0	254,89	126,06	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____
С.С. Волков/
Ф.И.О.
Подпись
МП
«Домоуправ-Сервис»
для документов
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

/ _____
/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.
Подпись
ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЗР
МАЛЫГИНА О.В.
26*19*21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-24/10/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных №113

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x601С

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.09.2021	77,1	47,57	29,53	120	116,88	117,67	116,41	0	0,47	3,447	24	0
25.09.2021	77,02	47,57	29,45	119,26	116,17	116,84	115,61	0	0,56	3,419	24	0
26.09.2021	76,49	46,25	30,24	118,56	115,51	116,1	114,91	0	0,6	3,491	24	0
27.09.2021	76,28	48,55	27,73	122,41	119,29	120,38	119,1	0	0,19	3,306	24	0
28.09.2021	75,68	46,07	29,61	118,25	115,28	115,9	114,74	0	0,54	3,411	24	0
29.09.2021	77,11	48,94	28,17	127,16	123,81	125,16	123,76	0	0,05	3,487	24	0
30.09.2021	76,82	48,59	28,23	123,85	120,63	122,32	120,97	0	-0,34	3,405	24	0
01.10.2021	76,93	47,98	28,95	120,09	116,98	118,1	116,82	0	0,16	3,384	24	0
02.10.2021	77,04	47,03	30,01	115,3	112,28	112,57	111,42	0	0,86	3,368	24	0
03.10.2021	76,67	45,7	30,97	119,88	116,76	116,95	115,79	0	0,97	3,613	24	0
04.10.2021	76,57	46,88	29,69	124,81	121,59	121,87	120,6	0	0,99	3,607	24	0
05.10.2021	76,35	47,12	29,23	126,32	123,1	123,37	122,1	0	1	3,594	24	0
06.10.2021	76,56	46,42	30,14	125,01	121,79	122,03	120,79	0,13	1	3,669	24	0
07.10.2021	77,08	47,68	29,4	128,6	125,22	125,66	124,29	0	0,93	3,683	24	0
08.10.2021	76,48	46,63	29,85	124,33	121,13	121,37	120,11	0,02	1,02	3,616	24	0
09.10.2021	76,58	47,16	29,42	125,94	122,7	123,05	121,78	0	0,92	3,608	24	0
10.10.2021	76,07	45,6	30,47	126,05	122,83	122,99	121,8	0	1,03	3,742	24	0
11.10.2021	76,89	48,06	28,83	127,85	124,52	125,01	123,63	0,28	0,89	3,589	24	0
12.10.2021	76,66	47,44	29,22	123,9	120,71	121,08	119,79	0,36	0,92	3,527	24	0
13.10.2021	77,19	48,48	28,71	124,92	121,66	122,17	120,81	0	0,85	3,491	24	0
14.10.2021	76,51	49,57	26,94	131,15	127,79	128,49	127,03	0	0,76	3,44	24	0
15.10.2021	76,51	48,68	27,83	129,3	125,98	126,43	125,05	0	0,93	3,506	24	0
16.10.2021	75,89	47,66	28,23	127,73	124,49	124,78	123,46	0	1,03	3,512	24	0
17.10.2021	76,33	47,87	28,46	131,05	127,67	128,03	126,64	0	1,03	3,631	24	0
18.10.2021	76,44	49,33	27,11	128,57	125,25	125,73	124,32	0	0,93	3,395	24	0
19.10.2021	76,8	47,66	29,14	124,75	121,52	121,91	120,6	0	0,92	3,541	24	0
20.10.2021	76,33	49,13	27,2	127,98	124,7	125,19	123,79	0	0,91	3,391	24	0
21.10.2021	79	48,33	30,67	118,45	115,22	115,56	114,29	0	0,93	3,534	24	0
22.10.2021	78,13	49,31	28,82	126,67	123,27	123,86	122,46	0	0,81	3,553	24	0
23.10.2021	77,22	49,73	27,49	131,83	128,38	129,03	127,53	0	0,85	3,529	24	0
24.10.2021	76,51	47,14	29,37	132,14	128,74	129,07	127,75	0	0,99	3,781	24	0
Итого:				3872,1	3771,85	3788,6	3748,15	0,79	23,7	109,27	744	0
Средние:	76,74	47,74	29									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/09/2124:00	5207,55	5092,56	5148,13	5074,62	0,2	17,94	75,508	1596	646
24/10/2124:00	9079,66	8864,41	8936,8	8822,77	0,99	41,64	184,778	2340	646
Итого:	3872,11	3771,85	3788,67	3748,15	0,79	23,7	109,27	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О.
С.С. Волков/
МП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
«Управляющая компания»
«Домоуправ-Сервис»
для документов
ОГРН 201400046446 ИНН 7447298932

Подпись _____
ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
М.В. Малыгина О.В.
Ф.И.О.
20-10-21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
29/09/21г.-24/10/21г.

109

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2701

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
29.09.2021	73,53	50,59	22,94	146,82	143,28	107,83	106,53	32	36,62	4,587	32	17	0
30.09.2021	78,24	46,16	32,08	133,86	130,29	121,94	120,71	0	9,58	4,178	0	24	0
01.10.2021	78,35	46,18	32,17	126,23	122,87	115,58	114,39	0	8,48	3,948	0	24	0
02.10.2021	78,46	44,12	34,34	119,6	116,36	109,48	108,47	0	7,89	3,993	0	24	0
03.10.2021	78,08	44,32	33,76	128,13	124,7	117,39	116,27	0	8,43	4,207	0	24	0
04.10.2021	77,96	44,98	32,98	131,49	127,99	120,53	119,35	0,08	8,64	4,217	0	24	0
05.10.2021	77,73	44,04	33,69	125,87	122,53	115,31	114,27	0,08	8,26	4,126	0	24	0
06.10.2021	77,94	43,38	34,56	123,24	119,96	112,84	111,83	0,44	8,13	4,142	0	24	0
07.10.2021	78,43	43,3	35,13	119,83	116,61	109,64	108,67	0	7,94	4,095	0	24	0
08.10.2021	77,89	43,58	34,31	120,05	116,86	109,94	108,98	0,04	7,88	4,004	0	24	0
09.10.2021	77,9	43,57	34,33	121,85	118,61	111,57	110,61	0	8	4,068	0	24	0
10.10.2021	77,42	43,42	34	127,39	124,05	116,72	115,7	0	8,35	4,214	0	24	0
11.10.2021	78,21	43,54	34,67	119,82	116,6	109,66	108,64	0,2	7,96	4,041	0	24	0
12.10.2021	78	43,62	34,38	117,43	114,31	107,64	106,67	0	7,64	3,929	0	24	0
13.10.2021	78,53	43,42	35,11	113,98	110,92	104,28	103,35	0	7,57	3,892	0	24	0
14.10.2021	77,82	43,35	34,47	116,94	113,83	107,25	106,29	0	7,54	3,921	0	24	0
15.10.2021	77,82	44,29	33,53	117,63	114,47	107,75	106,76	0,04	7,71	3,837	0	24	0
16.10.2021	77,17	44,27	32,9	122,85	119,63	112,65	111,63	0	8	3,932	0	24	0
17.10.2021	77,63	43,31	34,32	122,98	119,71	112,7	111,69	0	8,02	4,105	0	24	0
18.10.2021	77,76	43,89	33,87	118,46	115,28	108,54	107,54	0	7,74	3,899	0	24	0
19.10.2021	78,11	43,69	34,42	115,5	112,42	105,88	104,9	0	7,52	3,863	0	24	0
20.10.2021	77,65	43,77	33,88	117,3	114,22	107,6	106,64	0	7,58	3,867	0	24	0
21.10.2021	80,37	43,38	36,99	113,16	109,98	103,4	102,43	0	7,55	4,068	0	24	0
22.10.2021	79,53	43,69	35,84	117,19	113,97	107,18	106,22	0	7,75	4,082	0	24	0
23.10.2021	78,51	43,66	34,85	117,89	114,71	107,91	106,92	0	7,79	3,997	0	24	0
24.10.2021	77,81	43,33	34,48	122,8	119,51	112,45	111,48	0	8,03	4,116	0	24	0
Итого:				3178,2	3093,67	2883,6	2856,94	32,88	236,6	105,33	32	617	0
Средние:	77,95	44,18	33,76										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
28/09/2124:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24/10/2124:00	3178,29	3093,67	2883,66	2856,94	32,88	236,6	105,33	617	0
Итого:	3178,29	3093,67	2883,66	2856,94	32,88	236,6	105,33	617	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

117,48
Представитель теплоснабж.организации

/ С.С. Волков/
Ф.И.О.

/ О.В.Малыгина/
Инспектор СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
20*10*21
Ф.И.О.



с 26.08 по 28.09 = 3рч * 4.05 = 12.15 р/к.