

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор №8848
Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01511518
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
г	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.10.2021	153,4682	153,4682	0	78,73119	44,85881	33,8724	1,039091	0,757403	5,208146	157,9	154,55	OK	24	0,03	
26.10.2021	157,6317	157,6317	0	80,18549	45,04383	35,14166	1,035128	0,764705	5,547383	162,36	158,74	OK	24	0,01	
27.10.2021	147,1759	147,1759	0	81,54524	44,15744	37,3878	1,046355	0,753727	5,514004	151,73	148,14	OK	24	0,01	
28.10.2021	145,9732	145,9732	0	81,46333	44,33977	37,12355	1,059485	0,743725	5,430463	150,48	146,94	OK	24	0,61	
29.10.2021	161,9917	161,9917	0	81,34317	45,26454	36,07863	1,027725	0,748404	5,830234	166,96	163,17	OK	24	0,42	
30.10.2021	172,8443	172,8443	0	81,69151	45,69147	36,00004	1,008856	0,751719	6,176092	178,14	174,2	OK	24	0,43	
31.10.2021	158,2671	158,2671	0	79,58031	44,09546	35,48485	1,020531	0,746055	5,624061	162,89	159,36	OK	24	0,3	
01.11.2021	159,7007	159,7007	0	78,64457	44,32505	34,31953	1,02046	0,75092	5,489718	164,25	160,84	OK	24	0,58	
02.11.2021	219,0499	219,0499	0	81,42976	49,23819	32,19156	0,998414	0,765746	7,004689	225,71	221,18	OK	24	0,46	
03.11.2021	236,4179	236,4179	0	83,72414	51,10204	32,62211	1,019691	0,781025	7,612508	244,19	238,7	OK	24	0,02	
04.11.2021	195,9531	195,9531	0	82,56257	47,84787	34,7147	1,041551	0,763023	6,575768	202,25	197,51	OK	24	0,34	
05.11.2021	170,166	170,166	0	79,61697	44,78188	34,83508	1,039781	0,765053	5,930173	175,3	171,25	OK	24	0,46	
06.11.2021	167,38	167,38	0	78,10192	44,20348	33,89845	1,019192	0,764956	5,684514	172,26	168,4	OK	24	0,5	
07.11.2021	170,1849	170,1849	0	78,3908	44,21903	34,17176	1,027062	0,773579	5,830773	175,18	171,22	OK	24	0,46	
08.11.2021	166,7135	166,7135	0	78,75738	44,41236	34,34504	1,028744	0,762874	5,736697	171,63	167,76	OK	24	1,53	
09.11.2021	165,3668	165,3668	0	78,8165	44,26962	34,54686	1,030109	0,765897	5,724412	170,11	166,53	OK	24	2,05	
10.11.2021	162,8558	162,8558	0	80,33949	44,12833	36,21115	1,039757	0,760781	5,906393	167,68	164	OK	24	2,2	
11.11.2021	214,0072	214,0072	0	83,56233	49,21158	34,35075	1,017154	0,761892	7,332223	220,92	215,94	OK	24	2,28	
12.11.2021	177,5359	177,5359	0	82,88792	45,92559	36,96232	1,018122	0,779514	6,522271	183,2	178,86	OK	24	1,910001	
13.11.2021	169,6655	169,6655	0	81,36146	44,27328	37,08818	1,02649	0,784551	6,299998	174,91	170,77	OK	24	1,880001	
14.11.2021	183,6801	183,6801	0	81,75497	45,29884	36,45613	1,008966	0,797686	6,674343	189,41	184,96	OK	24	1,8	
15.11.2021	231,3387	231,3387	0	87,95326	51,85106	36,10221	0,974856	0,795491	8,297878	239,58	233,63	OK	24	0,72	
16.11.2021	220,4876	220,4876	0	89,08717	51,0979	37,98927	0,98227	0,810318	8,255652	228,57	222,6	OK	24	0	
17.11.2021	181,9441	181,9441	0	88,56406	47,54088	41,0232	1,011262	0,791365	7,459682	188,59	183,29	OK	24	0,02	
18.11.2021	229,0036	229,0036	0	91,39569	52,32735	39,06833	0,985512	0,796505	8,895332	237,79	231,27	OK	24	0,01	
19.11.2021	171,4455	171,4455	0	89,01089	46,68785	42,32303	1,022602	0,763821	7,24646	177,79	172,63	OK	24	0,35	
20.11.2021	197,6773	197,6773	0	81,58636	46,01258	35,57378	0,994501	0,806386	7,000517	203,92	199,04	OK	24	0	
21.11.2021	196,0854	196,0854	0	82,12102	45,43969	36,68133	0,992212	0,809355	7,178653	202,34	197,39	OK	24	0	
22.11.2021	173,9742	173,9742	0	81,47137	44,29266	37,17871	1,020024	0,789182	6,479492	179,46	175,01	OK	24	0	
23.11.2021	201,4441	201,4441	0	82,05092	46,38785	35,66308	1,005485	0,807651	7,149797	207,84	202,9	OK	24	0,14	
Итого:	5459,43	5459,43							195,80	5633,34	5500,78		720	19,52	
Средние:				0,00	82,26	46,28	35,98	1,02	0,77						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.10.2021	3731,74	127319,17	124637,73	2681,44	123392,48	123262,74	129,74			
23.11.2021	3927,54	132952,51	130138,51	2814,00	128851,91	128722,17	129,74			
ИТОГО:	195,80	5633,34	5500,78	132,56	5459,43	5459,43	0,00	720		19,52

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №699/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись _____ / С.С. Волков/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабжающей организации

Подпись _____ / О.В. Мальгина/
Ф.И.О.

Инспектор СТИ Б ЭР
МАЛЬГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=2

T3=1

KC=0x20FA

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	78,26	47,74	30,52	180,6	175,76	176	174,15	0	1,61	5,313	24	0
26.10.2021	79,76	48,04	31,72	210	204,16	204,4	202,2	0	1,96	6,413	24	0
27.10.2021	81,1	47,81	33,29	188,2	182,84	183,2	181,24	0	1,6	6,033	24	0
28.10.2021	81,01	47,06	33,95	179	173,92	186,2	184,25	12,23	-10,33	6,257	24	0
29.10.2021	80,91	47,36	33,55	197,6	191,94	212,1	209,88	20,04	-17,94	7,036	24	0
30.10.2021	81,27	48,12	33,15	215,5	209,33	219,6	217,2	9,73	-7,87	7,195	24	0
31.10.2021	79,1	46,35	32,75	180,5	175,58	197,1	195,14	21,4	-19,56	6,389	24	0
01.11.2021	78,16	46,02	32,14	168,8	164,3	185,9	184,06	21,39	-19,76	5,913	24	0
02.11.2021	81,07	49,58	31,49	249,4	242,28	250,5	247,64	7,08	-5,36	7,789	24	0
03.11.2021	83,27	51,12	32,15	259,2	251,43	253,2	250,11	0	1,32	8,044	24	0
04.11.2021	82,19	49,9	32,29	250,5	243,18	244,9	242,05	0	1,13	7,815	24	0
05.11.2021	79,26	48,63	30,63	224,9	218,74	220,2	217,77	0	0,97	6,67	24	0
06.11.2021	77,67	47,18	30,49	208,6	203,07	204,5	202,37	0	0,7	6,167	24	0
07.11.2021	77,93	46,53	31,4	199,4	194,12	195,5	193,54	0	0,58	6,074	24	0
08.11.2021	78,37	46,69	31,68	199,5	194,13	195,7	193,7	0	0,43	6,134	24	0
09.11.2021	78,49	46,93	31,56	214,4	208,63	210,3	208,14	0,01	0,49	6,567	24	0
10.11.2021	80,06	47,44	32,62	217,9	211,82	213,7	211,44	0	0,38	6,895	24	0
11.11.2021	83,19	49,26	33,93	233,8	226,81	229	226,39	0	0,42	7,681	24	0
12.11.2021	82,59	48,97	33,62	230	223,19	225,6	223,05	0	0,14	7,499	24	0
13.11.2021	81,07	47,52	33,55	224,8	218,38	220,7	218,37	0	0,01	7,324	24	0
14.11.2021	81,42	46,87	34,55	233,1	226,38	228,8	226,47	0	-0,09	7,823	24	0
15.11.2021	87,53	49,56	37,97	239,2	231,35	234,2	231,53	0,02	-0,18	8,796	24	0
16.11.2021	88,72	50,08	38,64	236,1	228,18	231,3	228,59	0,04	-0,41	8,835	24	0
17.11.2021	88,25	49,52	38,73	230,6	222,93	226	223,42	0,01	-0,49	8,657	24	0
18.11.2021	90,99	51,51	39,48	244,2	235,68	239,4	236,46	0	-0,78	9,343	24	0
19.11.2021	88,64	49,61	39,03	229,4	221,71	225,2	222,63	0,01	-0,92	8,693	24	0
20.11.2021	81,27	47,99	33,28	249	241,86	245,5	242,86	0	-1	8,081	24	0
21.11.2021	81,81	47,61	34,2	249,1	241,89	245,7	243,09	0	-1,2	8,311	24	0
22.11.2021	81,17	47,24	33,93	228,7	222,17	225,6	223,22	0,01	-1,05	7,57	24	0
23.11.2021	81,72	47,6	34,12	233,7	226,92	230,6	228,16	0	-1,24	7,781	24	0
Итого:				6605,7	6412,68	6560,6	6489,12	91,97	-76,44	219,10	720	0
Средние:	81,87	48,19	33,68									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	211362,3	205164,72	205381	202835,86	367,68	2328,86	6177,42	27514	2
23/11/2124:00	217968	211577,4	211941,6	209324,98	459,65	2252,42	6396,52	28234	2
Итого:	6605,7	6412,68	6560,6	6489,12	91,97	-76,44	219,10	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD14C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
25.10.2021	78,6	54,9	23,7	272,4	265,02	268,5	264,73	0	0,29	6,283	0	24	0
26.10.2021	80,03	54,94	25,09	268	260,47	264,3	260,65	0	-0,18	6,533	0	24	0
27.10.2021	81,43	54,92	26,51	264,5	256,86	260,2	256,57	0	0,29	6,809	0	24	0
28.10.2021	81,37	55,21	26,16	268,3	260,58	264,7	260,94	0	-0,36	6,818	0	24	0
29.10.2021	81,19	54,75	26,44	261,2	253,7	258,3	254,73	0	-1,03	6,711	0	24	0
30.10.2021	81,5	53,74	27,76	262,2	254,64	257,7	254,24	0	0,4	7,068	0	24	0
31.10.2021	79,44	53,93	25,51	270,9	263,44	266,5	262,89	0	0,55	6,72	0	24	0
01.11.2021	78,51	54,16	24,35	270,8	263,52	266,8	263,17	0	0,35	6,415	0	24	0
02.11.2021	81,12	54,14	26,98	251,5	244,31	247,5	244,14	0	0,17	6,592	0	24	0
03.11.2021	83,39	54,46	28,93	250,5	242,96	246,2	242,8	0	0,16	7,03	0	24	0
04.11.2021	82,3	54,12	28,18	260,9	253,25	256,4	252,91	0	0,34	7,137	0	24	0
05.11.2021	79,39	53,79	25,6	274,2	266,65	269,9	266,26	0	0,39	6,828	0	24	0
06.11.2021	77,93	53,94	23,99	278,9	271,48	274,8	271,08	0	0,4	6,515	0	24	0
07.11.2021	78,22	53,81	24,41	296,5	288,53	292,1	288,19	0	0,34	7,043	0	24	0
08.11.2021	78,56	53,07	25,49	261,3	254,25	257,7	254,32	0	-0,07	6,485	0	24	0
09.11.2021	78,57	51,59	26,98	239,1	232,61	235,8	232,88	0	-0,27	6,275	0	24	0
10.11.2021	80,1	51,62	28,48	242,5	235,73	239,1	236,13	0	-0,4	6,713	0	24	0
11.11.2021	83,2	51,26	31,94	242,8	235,53	238,6	235,68	0	-0,15	7,529	0	24	0
12.11.2021	82,6	52,16	30,44	248,5	241,19	244,6	241,5	0	-0,31	7,344	0	24	0
13.11.2021	81,13	51,95	29,18	259,2	251,77	255,2	251,97	0	-0,2	7,346	0	24	0
14.11.2021	81,45	51,34	30,11	265,5	257,84	261,3	258,07	0	-0,23	7,764	0	24	0
15.11.2021	87,42	52,12	35,3	235,5	227,81	230,9	227,97	0	-0,16	8,044	0	24	0
16.11.2021	88,72	52,02	36,7	236,8	228,89	232	229,09	0	-0,2	8,405	0	24	0
17.11.2021	88,27	52,19	36,08	234,9	227,07	230,2	227,3	0	-0,23	8,197	0	24	0
18.11.2021	90,93	52,21	38,72	243	234,51	237,7	234,66	0	-0,15	9,087	0	24	0
19.11.2021	88,47	51,99	36,48	234,2	226,35	229,4	226,53	0	-0,18	8,258	0	24	0
20.11.2021	81,32	51,43	29,89	278,3	270,3	273,9	270,53	0	-0,23	8,082	0	24	0
21.11.2021	81,85	50,96	30,89	278,8	270,71	274,2	270,9	0	-0,19	8,364	0	24	0
22.11.2021	81,22	51,93	29,29	271,5	263,71	267,4	264,06	0	-0,35	7,723	0	24	0
23.11.2021	81,74	51,56	30,18	267,7	259,94	263,6	260,33	0	-0,39	7,847	0	24	0
Итого:				7790,4	7563,62	7665,5	7565,22	0	-1,6	217,97	0	720	0
Средние:	81,99	53	28,99										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24/10/2124:00	191980,8	186565,06	189095,8	186380,18	0	184,88	4576,50	0	21130	100
23/11/2124:00	199771,2	194128,68	196761,3	193945,4	0	183,28	4794,47	0	21850	100
Итого:	7790,4	7563,62	7665,5	7565,22	0	-1,6	217,97	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Наркома Малыш № 8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8C2F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	78,87	58,18	20,69	269,5	262,17	264,5	260,38	0	1,79	5,424	24	0
26.10.2021	80,32	57,54	22,78	289,8	281,64	284,4	280,05	0	1,59	6,421	24	0
27.10.2021	81,73	58,66	23,07	275,7	267,72	270,5	266,24	0	1,48	6,179	24	0
28.10.2021	81,64	59,36	22,28	275	267,05	270	265,63	0	1,42	5,955	24	0
29.10.2021	81,49	58	23,49	282	273,87	276,8	272,49	0	1,38	6,436	24	0
30.10.2021	81,81	57,07	24,74	294	285,45	288,4	284,08	0,01	1,37	7,063	24	0
31.10.2021	79,71	57,7	22,01	268,8	261,34	263,8	259,75	0	1,59	5,755	24	0
01.11.2021	78,76	57,93	20,83	261,6	254,49	257	253,02	0	1,47	5,301	24	0
02.11.2021	81,5	56,26	25,24	303,3	294,55	297,7	293,33	0	1,22	7,437	24	0
03.11.2021	83,73	57,38	26,35	325,8	315,95	319,4	314,54	0,01	1,41	8,33	24	0
04.11.2021	82,65	57,11	25,54	321,5	312	315,1	310,37	0	1,63	7,971	24	0
05.11.2021	79,76	56,12	23,64	308,6	300,03	302,6	298,19	0	1,84	7,093	24	0
06.11.2021	78,21	55,86	22,35	287,8	280,09	282,2	278,13	0	1,96	6,263	24	0
07.11.2021	78,49	56,01	22,48	282,8	275,18	277,3	273,25	0	1,93	6,191	24	0
08.11.2021	78,84	56,26	22,58	284	276,3	278	273,93	0	2,37	6,24	24	0
09.11.2021	78,86	55,97	22,89	291,8	283,88	286,1	281,95	0	1,93	6,5	24	0
10.11.2021	80,41	57,01	23,4	293,5	285,23	287,5	283,17	0,03	2,06	6,676	24	0
11.11.2021	83,54	57,19	26,35	312,7	303,28	306,3	301,68	0	1,6	7,994	24	0
12.11.2021	82,93	57,08	25,85	307,9	298,72	301,7	297,16	0,01	1,56	7,723	24	0
13.11.2021	81,41	56,1	25,31	304,3	295,53	298,1	293,76	0	1,77	7,48	24	0
14.11.2021	81,78	55,18	26,6	310,8	301,78	303,8	299,52	0	2,26	8,029	24	0
15.11.2021	87,9	57,5	30,4	308,8	298,61	301,1	296,5	0	2,11	9,087	24	0
16.11.2021	89,08	57,13	31,95	313,2	302,64	305,2	300,61	0	2,03	9,678	24	0
17.11.2021	88,62	59,25	29,37	307,3	297,04	299,9	295,08	0,01	1,96	8,736	24	0
18.11.2021	91,36	59,67	31,69	325,5	314,02	317,2	312,01	0	2,01	9,967	24	0
19.11.2021	89,1	60,47	28,63	312,4	301,84	304,8	299,68	0	2,16	8,648	24	0
20.11.2021	81,61	54,86	26,75	318,7	309,49	311,1	306,77	0	2,72	8,278	24	0
21.11.2021	82,14	54,85	27,29	318,5	309,18	310,8	306,47	0	2,71	8,443	24	0
22.11.2021	81,52	56,18	25,34	308	299,12	300,7	296,29	0,07	2,83	7,584	24	0
23.11.2021	82,06	55,35	26,71	309,5	300,46	302	297,71	0	2,75	8,027	24	0
Итого:				8973,1	8708,65	8784	8651,74	0,14	56,91	220,91	720	0
Средние:	82,32	57,1	25,22									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	206646,6	200578,65	200244,1	197825,41	15,79	2753,24	6276,54	27514	1
23/11/2124:00	215619,7	209287,3	209028,1	206477,15	15,93	2810,15	6497,45	28234	1
Итого:	8973,1	8708,65	8784	8651,74	0,14	56,91	220,91	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



Итого: 25.11.21
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20901817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
25.10.2021	163,4461	163,44611	0	82,0055	54,094807	27,9107	1,091038	0,803463	4,572819	166,1875	167,605	OK	24	0	
26.10.2021	159,0708	159,07082	0	83,15212	53,912708	29,239416	1,08606	0,810829	4,66183	161,88	163,0825	OK	24	0	
27.10.2021	151,6968	151,69676	0	84,55833	53,530746	31,027578	1,098984	0,799022	4,721257	154,5	155,51	OK	24	0	
28.10.2021	149,2795	149,27945	0	84,67033	53,664631	31,005693	1,111815	0,79024	4,641447	152,015	153,075	OK	24	0	
29.10.2021	150,8788	150,87878	0	84,55981	53,391216	31,168589	1,08037	0,7931	4,719813	153,6525	154,6725	OK	24	0,01	
30.10.2021	170,1163	170,1163	0	84,84384	53,935841	30,908003	1,057192	0,79889	5,267903	173,4175	174,31	OK	24	0	
31.10.2021	163,9837	163,98369	0	83,0846	53,570889	29,513718	1,070597	0,79225	4,855818	167,01	167,95	OK	24	0	
01.11.2021	163,9558	163,95578	0	82,04948	54,05777	27,991713	1,071015	0,797296	4,602976	166,93	167,91	OK	24	0	
02.11.2021	190,2923	190,29228	0	84,50535	55,365086	29,140253	1,047412	0,810291	5,578492	194,2375	194,845	OK	24	0	
03.11.2021	198,7627	198,76266	0	86,79834	56,396667	30,401688	1,066989	0,828839	6,031689	203,26	203,55	OK	24	0	
04.11.2021	173,1273	173,12732	0	85,81305	54,434448	31,378595	1,091904	0,809016	5,443552	176,8475	177,2	OK	24	0	
05.11.2021	174,8319	174,83191	0	83,10032	53,932171	29,168154	1,090317	0,811943	5,114819	178,3375	178,82	OK	24	0	
06.11.2021	173,3599	173,35992	0	81,52961	53,429569	28,100031	1,066903	0,812434	4,884435	176,6875	177,2475	OK	24	0	
07.11.2021	176,9486	176,94861	0	81,82372	53,222687	28,601042	1,075352	0,822851	5,079947	180,435	180,8375	OK	24	0	
08.11.2021	176	175,99998	0	82,1125	53,54221	28,570282	1,078126	0,809381	5,038233	179,545	179,86	OK	24	0	
09.11.2021	175,7985	175,79854	0	82,11926	53,649357	28,46991	1,080576	0,810414	5,019196	179,3625	179,6375	OK	24	0,01	
10.11.2021	173,5358	173,5358	0	83,05297	53,353596	29,699381	1,093653	0,802661	5,181325	177,12	177,3375	OK	24	0	
11.11.2021	176,4776	176,47755	0	87,12037	54,070103	33,050278	1,074147	0,801923	5,846152	180,4225	180,595	OK	24	0	
12.11.2021	174,2767	174,2767	0	86,07327	53,832249	32,241024	1,070007	0,821889	5,612616	177,9825	178,395	OK	24	0	
13.11.2021	168,6878	168,68781	0	84,52093	52,39682	32,124084	1,080646	0,825541	5,435814	172,2775	172,3625	OK	24	0	
14.11.2021	188,1704	188,17044	0	84,84155	53,113575	31,727961	1,06284	0,840049	5,989095	192,3925	192,155	OK	24	0	
15.11.2021	195,2907	195,29071	0	90,72721	55,772568	34,954651	1,023282	0,840301	6,785155	200,375	199,79	OK	24	0	
16.11.2021	193,7073	193,70732	0	92,25857	56,046841	36,211723	1,029414	0,856687	7,019615	198,7625	198,405	OK	24	0	
17.11.2021	178,2791	178,27911	0	91,67643	54,065571	37,610855	1,062895	0,835331	6,724746	182,97	182,305	OK	24	0	
18.11.2021	207,4871	207,48708	0	94,30413	57,600059	36,703526	1,034175	0,842621	7,615578	213,335	212,56	OK	24	0	
19.11.2021	173,8525	173,85246	0	92,74021	54,302654	38,437572	1,074274	0,807211	6,678324	178,3575	178,0425	OK	24	0	
20.11.2021	195,132	195,13196	0	84,94439	52,844631	32,099758	1,044101	0,851388	6,28488	199,2025	199,5575	OK	24	0	
21.11.2021	204,1795	204,17946	0	85,44513	53,226574	32,218559	1,039026	0,857565	6,590634	208,7275	208,64	OK	24	0	
22.11.2021	178,9245	178,92445	0	84,7656	52,437267	32,328335	1,071778	0,833296	5,797957	182,915	182,6775	OK	24	0	
23.11.2021	182,8264	182,8264	0	85,13589	52,567028	32,568859	1,057555	0,851487	5,977721	187,0575	186,565	OK	24	0	
Итого:	5302,38	5302,38							167,77	5416,20	5425,50		720	0,02	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
24.10.2021	215,09	10621,31	10766,24	-144,93	10472,72	10472,72	0,00			
23.11.2021	382,86	16037,51	16191,74	-154,23	15775,10	15775,10	0,00			
ИТОГО:	167,77	5416,20	5425,50	-9,30	5302,38	5302,38	0,00	720		0,02

Тепловая энергия израсходованная за период
Q_{контр} = негативных ситуаций (Гн)
Q_и/Т_{раб} = Миллики №99/гр)
Q_{контр} = Q_и/Т_{раб}
Q_и/Т_{раб} x Тнш

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07730917

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
24.10.2021	2,78	82,07	81,45	-196,69	80,49	80,49	-172,36			
23.11.2021	8,18	248,86	249,53	-196,69	244,62	245,07	-172,36			
ИТОГО:	5,40	166,79	168,08	0,00	164,13	164,58	0,00	720,00		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / А.Н. Клименко/
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТР 5 ЭР
/О.В. Малыгина/
26*11*21

Q_{контр} = Q_и/Т_{раб}
x Тнш

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 02440517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
25.10.2021	206	205,99998		78,10139	53,717922	24,383474	1,089493	0,802696	5,030929	210,9425	209,2175	OK	24	0,01	
26.10.2021	203,4074	203,40739	0	79,28648	53,15321	26,133263	1,084519	0,810025	5,319618	208,4475	206,53	OK	24	0	
27.10.2021	183,0713	183,0713	0	80,66262	52,439709	28,2229	1,09737	0,798212	5,18969	187,8225	185,76	OK	24	0,01	
28.10.2021	184,9926	184,9926	0	80,7846	51,977188	28,807411	1,110162	0,789521	5,354366	189,8025	187,6725	OK	24	0,02	
29.10.2021	188,3246	188,32457	0	80,68028	52,310543	28,369749	1,078632	0,792383	5,366221	193,1725	191,12	OK	24	0,01	
30.10.2021	203,4475	203,44749	0	80,93463	52,09465	28,839975	1,05602	0,798057	5,877757	208,6775	206,4975	OK	24	0	
31.10.2021	211,4656	211,46562	0	79,16395	52,529221	26,63472	1,068991	0,791534	5,654138	216,6225	214,69	OK	24	0	
01.11.2021	212,3189	212,31894	0	78,15019	52,719975	25,430212	1,069415	0,796582	5,420281	217,345	215,5975	OK	24	0	
02.11.2021	219,5225	219,52245	0	80,59158	52,519314	28,072264	1,045996	0,809654	6,20074	225,02	222,9525	OK	24	0	
03.11.2021	225,675	225,67496	0	82,85655	52,297321	30,559219	1,065861	0,82794	6,888104	231,6125	229,2275	OK	24	0	
04.11.2021	208,9303	208,93028	0	81,8861	51,846081	30,040014	1,090545	0,808271	6,285063	214,3275	212,14	OK	24	0,01	
05.11.2021	219,0079	219,00793	0	79,16717	52,467823	26,699335	1,088732	0,81126	5,84826	224,275	222,42	OK	24	0	
06.11.2021	237,0955	237,09547	0	77,64179	53,113632	24,528162	1,065318	0,811789	5,83879	242,5525	240,89	OK	24	0	
07.11.2021	227,9122	227,91216	0	77,92457	52,460312	25,464249	1,073666	0,821914	5,829794	233,2275	231,455	OK	24	0	
08.11.2021	215,3571	215,35712	0	78,20821	51,461773	26,746447	1,076597	0,808704	5,779771	220,3975	218,62	OK	24	0	
09.11.2021	219,1686	219,16864	0	78,20908	51,669312	26,539772	1,078986	0,809842	5,839591	224,3175	222,49	OK	24	0	
10.11.2021	209,8604	209,86038	0	79,16457	51,296368	27,868196	1,092243	0,801797	5,870082	214,935	212,985	OK	24	0	
11.11.2021	200,3638	200,36378	0	83,21059	50,740833	32,469757	1,072565	0,80119	6,526267	205,725	203,315	OK	24	0	
12.11.2021	199,0535	199,0535	0	82,14422	50,82156	31,322664	1,068903	0,821187	6,237117	204,2225	202,02	OK	24	0,01	
13.11.2021	200,7386	200,73863	0	80,61913	50,429684	30,189461	1,079165	0,824916	6,090067	205,82	203,605	OK	24	0	
14.11.2021	212,395	212,39496	0	80,92028	50,252666	30,667625	1,061372	0,839328	6,544098	217,8025	215,4175	OK	24	0,02	
15.11.2021	217,8193	217,81927	0	86,84573	51,289562	35,556164	1,022083	0,839489	7,735249	224,1275	221,1525	OK	24	0	
16.11.2021	224,0292	224,02922	0	88,3361	52,317719	36,018383	1,028158	0,855974	8,070846	230,7575	227,57	OK	24	0	
17.11.2021	203,8169	203,81686	0	87,75628	50,112774	37,643513	1,061445	0,834615	7,676678	209,8425	206,84	OK	24	0	
18.11.2021	233,8256	233,82559	0	90,39169	53,11742	37,274273	1,032774	0,841949	8,71977	241,0425	237,7525	OK	24	0	
19.11.2021	196,4651	196,46507	0	88,74648	50,159725	38,586765	1,072935	0,806391	7,566878	202,39	199,3975	OK	24	0	
20.11.2021	224,1759	224,17587	0	81,0157	48,766064	32,249634	1,042644	0,850826	7,254812	229,7225	227,3825	OK	24	0,01	
21.11.2021	229,7476	229,74756	0	81,50805	49,176853	32,331181	1,03786	0,856599	7,445639	235,5125	233,085	OK	24	0	
22.11.2021	204,4348	204,4348	0	80,84263	48,326981	32,515644	1,070488	0,832698	6,663536	209,535	207,255	OK	24	0	
23.11.2021	209,2855	209,28549	0	81,23882	48,580902	32,657913	1,056139	0,850863	6,863844	214,5575	212,2075	OK	24	0	
Итого:	6331,71	6331,71							190,99	6494,56	6427,27		720	0,1	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
24.10.2021	238,03	14371,38	14301,20	70,18	14057,42	14057,04	0,38			
23.11.2021	429,02	20865,93	20728,46	137,47	20389,13	20388,75	0,38			
ИТОГО:	190,99	6494,56	6427,27	67,29	6331,71	6331,71	0,00	720,00		0,10

Тепловая энергия израсходованная за период испытанных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07050917

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Гпр	Гобр	Гподп	ВНР	ВОС	V3
24.10.2021	3,06	90,89	66,56	24,33	88,47	66,34	22,13			
23.11.2021	8,61	260,75	225,73	35,02	253,45	224,31	29,14			
ИТОГО:	5,55	169,86	159,17	0,00	164,98	157,97	0,00	720,00		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабжающей организации

А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СТУ 6 СР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 16911717
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
25.10.2021	184,4694	184,46944	0	77,00316	49,718388	27,284773	1,090778	0,801108	5,040586	188,3125	187,435	OK	24	0	
26.10.2021	182,1014	182,10135	0	78,43424	49,40863	29,025606	1,087691	0,807159	5,283578	186,085	184,975	OK	24	0	
27.10.2021	174,9112	174,91115	0	79,57696	49,140594	30,436369	1,099512	0,796283	5,339212	178,8575	177,665	OK	24	0	
28.10.2021	173,8114	173,81142	0	79,61047	49,259907	30,350554	1,110344	0,78593	5,288963	177,7275	176,5675	OK	24	0	
29.10.2021	186,6584	186,65843	0	79,57938	49,720798	29,858572	1,076047	0,793474	5,585957	190,8775	189,64	OK	24	0	
30.10.2021	199,1711	199,17111	0	79,83662	49,022778	30,813845	1,061562	0,793286	6,122079	203,73	202,285	OK	24	0	
31.10.2021	192,2233	192,22334	0	77,86138	49,07988	28,781502	1,07061	0,790446	5,550506	196,36	195,2225	OK	24	0	
01.11.2021	195,1528	195,15279	0	77,00819	49,759113	27,249079	1,069773	0,795662	5,330264	199,2725	198,24	OK	24	0	
02.11.2021	228,1191	228,11908	0	79,74899	50,354282	29,394691	1,04589	0,812905	6,731343	233,375	231,77	OK	24	0	
03.11.2021	237,0881	237,08806	0	81,80064	51,15395	30,646683	1,07143	0,822394	7,241135	242,87	240,9775	OK	24	0	
04.11.2021	214,3172	214,31721	0	80,56574	49,516796	31,048937	1,093039	0,80595	6,638066	219,3775	217,67	OK	24	0	
05.11.2021	208,3182	208,31818	0	77,77867	49,523235	28,25544	1,089402	0,809097	5,881722	212,8425	211,57	OK	24	0	
06.11.2021	214,0042	214,00421	0	76,53055	49,36768	27,162874	1,068264	0,812391	5,828214	218,5275	217,28	OK	24	0	
07.11.2021	220,711	220,71098	0	76,81676	49,556793	27,259958	1,074518	0,818179	6,036807	225,4775	224,04	OK	24	0	
08.11.2021	212,5069	212,50688	0	77,11475	49,478962	27,635782	1,079347	0,808237	5,882944	217,1175	215,7325	OK	24	0	
09.11.2021	214,3647	214,36473	0	77,12309	49,248074	27,875021	1,081377	0,808514	5,989084	219,03	217,585	OK	24	0	
10.11.2021	204,1866	204,18657	0	78,31968	48,332043	29,987627	1,096695	0,79973	6,145124	208,7725	207,1725	OK	24	0	
11.11.2021	210,5281	210,52805	0	82,12756	49,501667	32,625896	1,068959	0,80181	6,876916	215,7075	213,7975	OK	24	0	
12.11.2021	207,1738	207,17377	0	80,87306	48,666019	32,207035	1,075134	0,817878	6,653725	212,09	210,3475	OK	24	0	
13.11.2021	205,8452	205,84515	0	79,47572	48,276718	31,199026	1,080867	0,825381	6,438615	210,565	208,9125	OK	24	0	
14.11.2021	222,8523	222,85228	0	79,93505	48,2206	31,714462	1,057273	0,839236	7,076377	228,08	226,12	OK	24	0	
15.11.2021	232,0123	232,01234	0	86,21427	51,324993	34,889301	1,025989	0,838243	8,057497	238,4075	235,78	OK	24	0	
16.11.2021	230,3601	230,36014	0	87,13568	50,953964	36,181721	1,033482	0,853319	8,32191	236,8575	234,07	OK	24	0	
17.11.2021	214,0322	214,03223	0	86,56787	49,33786	37,230007	1,062211	0,834668	7,968629	219,975	217,3225	OK	24	0	
18.11.2021	240,6292	240,62917	0	89,46482	52,036015	37,428799	1,03534	0,837466	8,983044	247,785	244,645	OK	24	0	
19.11.2021	208,3058	208,30582	0	86,56536	49,347973	37,217381	1,077591	0,804858	7,702802	214,0225	211,5625	OK	24	0	
20.11.2021	251,1401	251,14009	0	79,8438	49,148716	30,695078	1,042007	0,853124	7,727655	256,975	254,9675	OK	24	0	
21.11.2021	246,335	246,33502	0	80,42013	48,74509	31,675028	1,044345	0,850457	7,799562	252,2125	249,9925	OK	24	0	
22.11.2021	219,3351	219,33511	0	79,66722	48,163624	31,503592	1,072703	0,831333	6,929431	224,4725	222,5125	OK	24	0	
23.11.2021	231,4444	231,44443	0	80,31449	48,863705	31,45079	1,055048	0,852284	7,302686	237,005	234,835	OK	24	0	
Итого:	6362,11	6362,11							197,75	6512,77	6460,69		720	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
24.10.2021	238,88	11577,81	11550,19	27,62	11355,06	11355,06	0,00			
23.11.2021	436,64	18090,58	18010,89	79,69	17717,17	17717,17	0,00			
ИТОГО:	197,75	6512,77	6460,69	52,07	6362,11	6362,11	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07390917

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
24.10.2021	3,09	90,98	94,31	-3,33	88,83	93,71	-4,88			
23.11.2021	8,59	259,97	270,88	-10,91	253,45	268,79	-15,34			
ИТОГО:	5,50	168,99	176,57	0,00	164,62	175,08	0,00	720,00		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабжающей организации

/ А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/ О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ДИРЕКТОР СЛС Ф.О.П.
МАЛЬГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20861817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
г	т	т	т	'С	'С	'С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.10.2021	139,7658	139,7658	0	77,88765	46,33284	31,55482	1,068962	0,782898	4,425095	142,845	141,7075	OK	24	0	
26.10.2021	162,3811	162,3811	0	79,10181	47,09172	32,01009	1,063831	0,790379	5,222021	166,1675	164,6225	OK	24	0	
27.10.2021	145,6186	145,6186	0	80,50187	46,4476	34,05428	1,076541	0,778825	4,971857	149,1175	147,605	OK	24	0	
28.10.2021	140,3867	140,3867	0	80,61057	46,11258	34,49801	1,089146	0,770295	4,854472	143,76	142,2925	OK	24	0	
29.10.2021	150,2414	150,2414	0	80,52334	46,104	34,41935	1,058745	0,772813	5,178766	153,8375	152,2925	OK	24	0	
30.10.2021	174,1103	174,1103	0	80,81722	47,63644	33,18077	1,035654	0,778914	5,759143	178,455	176,4775	OK	24	0	
31.10.2021	144,9331	144,9331	0	79,09091	45,68949	33,31952	1,049039	0,771848	4,834899	148,3875	146,75	OK	24	0,01	
01.11.2021	142,3437	142,3437	0	77,95619	45,95856	31,99764	1,049471	0,776818	4,564098	145,7	144,0925	OK	24	0	
02.11.2021	196,3445	196,3445	0	80,46984	48,54802	31,92181	1,026443	0,789367	6,286902	201,3025	199	OK	24	0	
03.11.2021	210,3213	210,3213	0	82,78189	50,32912	32,45278	1,045168	0,808224	6,797644	216,045	213,245	OK	24	0	
04.11.2021	185,084	185,084	0	81,83317	48,27832	33,55486	1,069714	0,788692	6,209106	189,9925	187,49	OK	24	0	
05.11.2021	168,2602	168,2602	0	79,08846	46,73409	32,35439	1,068617	0,791335	5,445214	172,37	170,375	OK	24	0,01	
06.11.2021	162,8098	162,8098	0	77,47235	45,75377	31,71857	1,04553	0,791603	5,179311	166,5775	164,815	OK	24	0	
07.11.2021	165,4053	165,4053	0	77,76694	45,65226	32,11468	1,053884	0,802213	5,32823	169,0775	167,6175	OK	24	0	
08.11.2021	161,179	161,179	0	78,03844	45,58197	32,45646	1,056498	0,788717	5,247001	164,82	163,295	OK	24	0	
09.11.2021	170,6279	170,6279	0	78,08424	46,12575	31,9585	1,05898	0,789879	5,469474	174,355	173,04	OK	24	0	
10.11.2021	169,4644	169,4644	0	78,99588	45,85432	33,14156	1,07161	0,782425	5,643474	173,215	171,89	OK	24	0	
11.11.2021	190,4664	190,4664	0	83,1241	48,27528	34,84882	1,052765	0,781357	6,653656	195,18	193,4175	OK	24	0	
12.11.2021	192,4016	192,4016	0	82,10726	48,12127	33,986	1,048023	0,801393	6,523407	197,0225	195,4	OK	24	0	
13.11.2021	174,5869	174,5869	0	80,52625	46,36757	34,1587	1,059001	0,804549	5,97916	178,5875	177,16	OK	24	0	
14.11.2021	192,4081	192,4081	0	80,83037	47,25766	33,5727	1,042145	0,818806	6,46585	196,865	195,305	OK	24	0,02	
15.11.2021	211,3637	211,3637	0	86,69538	50,82826	35,86713	1,00255	0,819209	7,575238	217,13	214,87	OK	24	0	
16.11.2021	214,6222	214,6222	0	88,28693	51,93074	36,35619	1,008693	0,83523	7,80775	220,815	218,2125	OK	24	0	
17.11.2021	191,8126	191,8126	0	87,69571	49,83684	37,85887	1,041699	0,814202	7,270947	197,32	194,7775	OK	24	0	
18.11.2021	218,6092	218,6092	0	90,27154	52,48467	37,78687	1,013643	0,821593	8,26811	225,36	222,1825	OK	24	0	
19.11.2021	188,4363	188,4363	0	88,83746	50,0648	38,77266	1,052342	0,786922	7,293762	194,005	191,4075	OK	24	0,01	
20.11.2021	203,0007	203,0007	0	80,95439	47,42397	33,53043	1,023412	0,82958	6,819423	207,8051	205,9901	OK	24	0	
21.11.2021	220,6834	220,6834	0	81,46582	48,26379	33,20203	1,017909	0,836349	7,341834	226,0775	223,9325	OK	24	0	
22.11.2021	186,5573	186,5573	0	80,785	46,49272	34,29227	1,050278	0,812213	6,4098	191,0225	189,1625	OK	24	0,01	
23.11.2021	191,8242	191,8242	0	81,13688	47,28389	33,85299	1,036766	0,829998	6,512462	196,4975	194,54	OK	24	0	
Итого:	5366,05	5366,05							182,34	5499,71	5442,97		720	0,06	
Средние:				0,00	81,46	47,63	33,83	1,05	0,80						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподл	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.10.2021	825,39	30397,06	30034,94	362,12	29647,27	29646,27	0,99			
23.11.2021	1007,73	35896,77	35477,90	418,87	35013,32	35012,32	0,99			
ИТОГО:	182,34	5499,71	5442,97	56,75	5366,05	5366,05	0,00	720	0	0,06

Тепловая энергия израсходованная за период неплатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)
Qкorr = Qи/Траб x Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07080917

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподл	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.10.2021	27,45	766,08	774,67	-13,62	748,08	762,08	-22,75			
23.11.2021	35,25	993,73	1010,14	-13,62	970,27	994,71	-22,75			
ИТОГО:	7,80	227,65	235,47	0,00	222,19	232,63	0,00	720	0	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко/
Ф.И.О.

/ О.В. Малигина/
Ф.И.О.



Инспектор СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
26.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-3

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239662

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС36С

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,57	43,34	34,23	61,7	60,06	64,06	63,52	0	-3,46	2,053	24	0
26.10.2021	78,89	44,04	34,85	67	65,19	69,46	68,82	0,09	-3,63	2,274	24	0
27.10.2021	80,12	42,8	37,32	59,6	57,93	61,92	61,4	0	-3,47	2,159	24	0
28.10.2021	80,23	42,54	37,69	60,2	58,5	62,52	62,01	0	-3,51	2,201	24	0
29.10.2021	80,22	44,24	35,98	67,4	65,5	70,08	69,44	0	-3,94	2,355	24	0
30.10.2021	80,56	45,58	34,98	77	74,84	79,96	79,18	0	-4,34	2,617	24	0
31.10.2021	78,47	42,17	36,3	63,5	61,78	66	65,48	0	-3,7	2,242	24	0
01.11.2021	77,61	42,76	34,85	65	63,3	67,62	67,06	0	-3,76	2,204	24	0
02.11.2021	80,48	47,17	33,31	87,9	85,45	91,5	90,55	0,02	-5,1	2,846	24	0
03.11.2021	82,51	48,35	34,16	90,1	87,47	93,43	92,41	0	-4,94	2,986	24	0
04.11.2021	81,45	45,36	36,09	80,6	78,27	83,64	82,83	0	-4,56	2,823	24	0
05.11.2021	78,65	44,55	34,1	73,2	71,21	75,89	75,16	0,01	-3,95	2,43	24	0
06.11.2021	77,12	43,24	33,88	70,1	68,26	72,62	71,97	0	-3,71	2,309	24	0
07.11.2021	77,39	42,53	34,86	68,5	66,69	70,99	70,42	0	-3,73	2,322	24	0
08.11.2021	77,69	42,58	35,11	67,9	66,13	70,08	69,48	0	-3,35	2,32	24	0
09.11.2021	77,71	43,5	34,21	69,7	67,85	72,01	71,38	0	-3,53	2,317	24	0
10.11.2021	78,85	43,55	35,3	71,4	69,45	73,75	73,12	0	-3,67	2,45	24	0
11.11.2021	82,94	46,73	36,21	84,5	82,01	86,9	86,03	0	-4,02	2,97	24	0
12.11.2021	81,73	45,49	36,24	79,3	77,01	81,7	80,9	0	-3,89	2,789	24	0
13.11.2021	80,23	44,55	35,68	77	74,86	79,26	78,53	0	-3,67	2,67	24	0
14.11.2021	80,59	45,28	35,31	87,9	85,39	90,27	89,39	0,01	-4	3,014	24	0
15.11.2021	86,57	49,11	37,46	93,9	90,87	96,08	94,99	0	-4,12	3,403	24	0
16.11.2021	87,97	49,25	38,72	92,9	89,81	94,96	93,87	0,02	-4,06	3,48	24	0
17.11.2021	87,38	47,09	40,29	84	81,27	85,89	85,03	0,01	-3,76	3,275	24	0
18.11.2021	90,08	51,23	38,85	97	93,68	99,45	98,24	0,03	-4,56	3,641	24	0
19.11.2021	87,98	47,34	40,64	81,4	78,72	83,43	82,53	0,03	-3,81	3,197	24	0
20.11.2021	80,64	46,23	34,41	92,6	89,98	95,17	94,21	0,04	-4,23	3,094	24	0
21.11.2021	81,15	46,07	35,08	92,7	90,06	95,37	94,42	0,04	-4,36	3,157	24	0
22.11.2021	80,43	44,22	36,21	79	76,76	81,19	80,42	0,04	-3,66	2,779	24	0
23.11.2021	80,98	44,97	36,01	85,3	82,88	87,62	86,82	0,04	-3,94	2,979	24	0
Итого:				2328,3	2261,18	2402,8	2379,61	0,38	-118,43	81,36	720	0
Средние:	81,13	45,19	35,94									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	77458,4	75234,27	79053,46	78217,45	6,98	-2983,18	2512,81	31550	115
23/11/2124:00	79786,7	77495,45	81456,28	80597,06	7,36	-3101,61	2594,17	32270	115
Итого:	2328,3	2261,18	2402,82	2379,61	0,38	-118,43	81,36	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / С.С. Волков/
Ф.И.О.

Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



Инспектор СТИ БЗР
МАЛЫГИНА О.В.
25-11-21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Вр. Кашир. № 115-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хАЕ87

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,23	41,58	35,65	59,2	57,65	58,6	58,12	0	-0,47	2,052	24	0
26.10.2021	78,49	43,12	35,37	65	63,25	64,6	64	0	-0,75	2,231	24	0
27.10.2021	79,74	41,37	38,37	57,3	55,7	56,8	56,32	0	-0,62	2,138	24	0
28.10.2021	79,81	41,41	38,4	55,8	54,23	55,4	54,95	0	-0,72	2,08	24	0
29.10.2021	79,8	42,14	37,66	62,7	60,95	62,4	61,86	0	-0,91	2,296	24	0
30.10.2021	80,1	44,1	36	74,3	72,24	74	73,3	0,01	-1,06	2,598	24	0
31.10.2021	78,1	40,64	37,46	59,5	57,92	59,1	58,62	0	-0,7	2,166	24	0
01.11.2021	77,2	41,21	35,99	58,8	57,28	58,6	58,12	0	-0,84	2,059	24	0
02.11.2021	79,95	46,31	33,64	86,5	84,08	86,3	85,47	0	-1,39	2,828	24	0
03.11.2021	82	48,12	33,88	91,4	88,73	91,4	90,4	0	-1,67	3,007	24	0
04.11.2021	81,01	45,23	35,78	80,7	78,4	80,5	79,72	0	-1,32	2,806	24	0
05.11.2021	78,3	43,54	34,76	72,9	70,91	72,7	72,06	0	-1,15	2,463	24	0
06.11.2021	76,69	41,34	35,35	67,8	66,07	67,6	67,12	0	-1,05	2,333	24	0
07.11.2021	76,94	40,81	36,13	63,7	62,04	63,4	62,91	0	-0,87	2,239	24	0
08.11.2021	77,27	40,82	36,45	64,1	62,42	64	63,52	0	-1,1	2,271	24	0
09.11.2021	77,28	41,46	35,82	67,5	65,72	67,3	66,77	0	-1,05	2,354	24	0
10.11.2021	78,42	41,78	36,64	68,2	66,35	68	67,44	0	-1,09	2,429	24	0
11.11.2021	82,4	45,67	36,73	82,1	79,67	82	81,19	0	-1,52	2,927	24	0
12.11.2021	81,27	45,06	36,21	79,1	76,84	78,8	78,08	0	-1,24	2,781	24	0
13.11.2021	79,77	42,34	37,43	74,6	72,52	74,3	73,67	0	-1,15	2,713	24	0
14.11.2021	80,11	43,88	36,23	85,8	83,39	85,8	84,99	0	-1,6	3,018	24	0
15.11.2021	85,98	48,79	37,19	91,6	88,67	91,4	90,38	0	-1,71	3,296	24	0
16.11.2021	87,41	48,88	38,53	90,6	87,65	90,4	89,39	0	-1,74	3,377	24	0
17.11.2021	86,86	46,3	40,56	82,5	79,82	82,3	81,48	0	-1,66	3,24	24	0
18.11.2021	89,48	50,58	38,9	96,3	93,01	96,3	95,14	0	-2,13	3,618	24	0
19.11.2021	87,6	46,93	40,67	80,8	78,16	80,5	79,67	0	-1,51	3,179	24	0
20.11.2021	80,12	45,68	34,44	89	86,5	89,2	88,35	0	-1,85	2,976	24	0
21.11.2021	80,64	45,23	35,41	93	90,38	93,3	92,41	0	-2,03	3,2	24	0
22.11.2021	79,97	43,9	36,07	79	76,82	78,9	78,15	0	-1,33	2,771	24	0
23.11.2021	80,44	44,58	35,86	82,4	80,06	81,7	80,91	0,32	-0,85	2,872	24	0
Итого:				2262,2	2197,43	2255,6	2234,51	0,33	-37,08	80,32	720	0
Средние:	80,67	44,09	36,58									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	72913,4	70803,59	71791	71034,12	1,78	-230,53	2402,92	30851	214
23/11/2124:00	75175,6	73001,02	74046,6	73268,63	2,11	-267,61	2483,23	31571	214
Итого:	2262,2	2197,43	2255,6	2234,51	0,33	-37,08	80,32	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / С.С. Волков/
Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-3

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x690F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	75,7	48,55	27,15	77,6	75,63	78	77,17	0	-1,54	2,052	24	0
26.10.2021	76,89	48,03	28,86	81,4	79,29	81,8	80,93	0	-1,64	2,29	24	0
27.10.2021	78,09	46,79	31,3	71,2	69,3	71,5	70,78	0	-1,48	2,169	24	0
28.10.2021	78,11	45,59	32,52	69,8	67,92	70,1	69,44	0	-1,52	2,208	24	0
29.10.2021	78,09	45,39	32,7	74,7	72,68	75	74,24	0	-1,56	2,373	24	0
30.10.2021	78,43	46,71	31,72	84,8	82,5	85,4	84,51	0	-2,01	2,617	24	0
31.10.2021	76,43	44,99	31,44	69,2	67,41	69,6	68,88	0	-1,47	2,118	24	0
01.11.2021	75,58	45,46	30,12	72	70,2	72,5	71,78	0	-1,58	2,112	24	0
02.11.2021	78,3	48,13	30,17	99,7	97,02	100,7	99,61	0	-2,59	2,926	24	0
03.11.2021	80,39	50,43	29,96	113,3	110,12	114,2	112,84	0	-2,72	3,299	24	0
04.11.2021	79,47	50,92	28,55	114,4	111,27	115,3	113,88	0	-2,61	3,177	24	0
05.11.2021	76,85	50,41	26,44	117,4	114,32	118,5	117,1	0	-2,78	3,021	24	0
06.11.2021	75,48	50,64	24,84	118,5	115,53	119,5	118,01	0	-2,48	2,868	24	0
07.11.2021	75,79	50,35	25,44	120,5	117,44	121,5	120,05	0	-2,61	2,985	24	0
08.11.2021	76,1	50,92	25,18	119,2	116,15	120,1	118,66	0	-2,51	2,924	24	0
09.11.2021	76,1	51,57	24,53	118,9	115,81	119,8	118,32	0	-2,51	2,838	24	0
10.11.2021	77,09	51,6	25,49	117,7	114,58	118,6	117,12	0	-2,54	2,921	24	0
11.11.2021	80,88	52,84	28,04	112,3	109,12	113,1	111,62	0	-2,5	3,059	24	0
12.11.2021	79,82	51,88	27,94	113,3	110,13	114,1	112,69	0	-2,56	3,075	24	0
13.11.2021	78,42	51,19	27,23	114,7	111,58	115,6	114,17	0	-2,59	3,037	24	0
14.11.2021	78,61	50,13	28,48	116,8	113,64	117,7	116,33	0	-2,69	3,238	24	0
15.11.2021	84,32	51,78	32,54	109,7	106,38	110,4	109,05	0	-2,67	3,464	24	0
16.11.2021	85,68	52,64	33,04	108,9	105,44	109,6	108,19	0	-2,75	3,484	24	0
17.11.2021	85,19	52,53	32,66	111,9	108,4	112,6	111,14	0	-2,74	3,54	24	0
18.11.2021	87,68	53,02	34,66	110,3	106,64	111	109,54	0	-2,9	3,696	24	0
19.11.2021	85,9	53,48	32,42	112,9	109,33	113,7	112,21	0	-2,88	3,545	24	0
20.11.2021	78,67	49,96	28,71	118	114,81	119,2	117,8	0	-2,99	3,293	24	0
21.11.2021	79,15	49,65	29,5	121,1	117,79	122,2	120,78	0	-2,99	3,472	24	0
22.11.2021	78,58	50,8	27,78	119,6	116,37	120,8	119,35	0	-2,98	3,235	24	0
23.11.2021	79	50,95	28,05	119,1	115,83	120,1	118,66	0	-2,83	3,247	24	0
Итого:				3128,9	3042,63	3152,2	3114,85	0	-72,22	88,28	720	0
Средние:	79,15	49,91	29,24									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	96646,7	93986,37	96875	95641,91	0,01	-1655,54	2526,19	30850	216
23/11/2124:00	99775,6	97029	100027,2	98756,76	0,01	-1727,76	2614,47	31570	216
Итого:	3128,9	3042,63	3152,2	3114,85	0	-72,22	88,28	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/_____/ С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/_____/ /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N:8848

Адрес: Вр. Кашир. № 111-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M пвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7846

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	78,18	44,55	33,63	66,3	64,52	63,38	62,81	0	1,71	2,168	24	0
26.10.2021	79,51	45,24	34,27	73,8	71,79	70,72	70,06	0	1,73	2,461	24	0
27.10.2021	80,77	43,9	36,87	65,4	63,55	62,48	61,94	0	1,61	2,344	24	0
28.10.2021	80,87	43,85	37,02	63,6	61,79	60,52	59,98	0	1,81	2,287	24	0
29.10.2021	80,8	45,17	35,63	69,1	67,15	66	65,38	0	1,77	2,391	24	0
30.10.2021	81,08	46,18	34,9	80,6	78,28	77,48	76,72	0	1,56	2,731	24	0
31.10.2021	79,08	43,36	35,72	65,6	63,8	62,47	61,95	0	1,85	2,28	24	0
01.11.2021	78,15	43,89	34,26	66,8	65,02	63,68	63,11	0	1,91	2,225	24	0
02.11.2021	80,88	48,31	32,57	90,2	87,62	86,85	85,89	0	1,73	2,854	24	0
03.11.2021	82,97	49,48	33,49	96	93,15	92,62	91,58	0	1,57	3,119	24	0
04.11.2021	81,97	46,81	35,16	83,1	80,66	79,8	78,97	0	1,69	2,837	24	0
05.11.2021	79,2	45,54	33,66	77,7	75,57	74,55	73,83	0	1,74	2,543	24	0
06.11.2021	77,65	44,33	33,32	70,5	68,62	67,35	66,77	0	1,85	2,284	24	0
07.11.2021	77,95	43,41	34,54	70,9	69	67,73	67,15	0	1,85	2,382	24	0
08.11.2021	78,25	44,7	33,55	69,9	68	66,82	66,18	0	1,82	2,28	24	0
09.11.2021	78,27	44,42	33,85	73,5	71,54	70,28	69,62	0	1,92	2,42	24	0
10.11.2021	79,4	44,49	34,91	73,1	71,08	69,82	69,15	0	1,93	2,479	24	0
11.11.2021	83,42	47,95	35,47	85	82,47	81,68	80,8	0	1,67	2,925	24	0
12.11.2021	82,24	46,7	35,54	83,4	80,95	80,17	79,34	0	1,61	2,879	24	0
13.11.2021	80,74	45,01	35,73	78,1	75,9	74,85	74,12	0	1,78	2,711	24	0
14.11.2021	81,06	45,67	35,39	88,8	86,27	85,35	84,51	0	1,76	3,049	24	0
15.11.2021	87,07	50,53	36,54	95,3	92,21	91,88	90,8	0	1,41	3,371	24	0
16.11.2021	88,48	50,52	37,96	94,9	91,74	91,42	90,3	0	1,44	3,485	24	0
17.11.2021	87,93	47,4	40,53	84,9	82,1	81,75	80,91	0	1,19	3,328	24	0
18.11.2021	90,55	51,93	38,62	97,6	94,21	94,2	93,03	0	1,18	3,641	24	0
19.11.2021	88,58	48,76	39,82	82,8	80,03	79,88	78,99	0	1,04	3,191	24	0
20.11.2021	81,08	46,78	34,3	93,3	90,62	90,45	89,51	0	1,11	3,108	24	0
21.11.2021	81,6	46,67	34,93	97,1	94,28	93,9	92,95	0	1,33	3,294	24	0
22.11.2021	80,93	46,15	34,78	80,6	78,3	77,62	76,84	0	1,46	2,723	24	0
23.11.2021	81,46	46,59	34,87	86,5	84,03	83,55	82,71	0	1,32	2,932	24	0
Итого:				2404,4	2334,25	2309,2	2285,9	0	48,35	82,72	720	0
Средние:	81,67	46,27	35,39									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	87749,4	85212,07	80599,87	79663,89	0,01	5548,18	2706,20	30850	214
23/11/2124:00	90153,8	87546,32	82909,12	81949,79	0,01	5596,53	2788,93	31570	214
Итого:	2404,4	2334,25	2309,25	2285,9	0	48,35	82,72	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ДИРЕКТОР СГН "С.С. МАЛЫГИНА С.С.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Бр. Кашир. № 111-1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 °С

Договор N: 8848
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8E79 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.10.2021	77,3	49,14	28,16	79,9	77,81	78,86	77,96	0	-0,15	2,193	24	0
26.10.2021	78,56	49,35	29,21	81	78,8	79,83	78,93	0	-0,13	2,3	24	0
27.10.2021	79,77	48,43	31,34	72,6	70,59	71,59	70,83	0	-0,24	2,209	24	0
28.10.2021	79,87	48,11	31,76	73,8	71,76	72,75	71,97	0	-0,21	2,277	24	0
29.10.2021	79,85	48,39	31,46	78,9	76,7	77,89	77,08	0	-0,38	2,412	24	0
30.10.2021	80,13	49,06	31,07	86,7	84,27	85,36	84,38	0	-0,11	2,616	24	0
31.10.2021	78,18	48,3	29,88	81,9	79,71	80,99	80,09	0	-0,38	2,38	24	0
01.11.2021	77,26	49,54	27,72	78,9	76,85	77,99	77,05	0	-0,2	2,129	24	0
02.11.2021	80	50,15	29,85	95,1	92,45	93,9	92,8	0	-0,35	2,756	24	0
03.11.2021	82,06	50,7	31,36	97,7	94,85	96,22	95,09	0	-0,24	2,973	24	0
04.11.2021	81,04	49,78	31,26	89,9	87,34	88,66	87,62	0	-0,28	2,728	24	0
05.11.2021	78,27	50,4	27,87	91	88,57	90,02	88,96	0	-0,39	2,466	24	0
06.11.2021	76,86	50,37	26,49	89,1	86,77	88,07	87,06	0	-0,29	2,299	24	0
07.11.2021	77,12	50,01	27,11	87,4	85,09	86,43	85,44	0	-0,35	2,303	24	0
08.11.2021	77,41	48,89	28,52	83,1	80,91	82,16	81,21	0	-0,3	2,306	24	0
09.11.2021	77,41	48,38	29,03	83,7	81,48	82,84	81,9	0	-0,42	2,363	24	0
10.11.2021	78,49	48,21	30,28	83,7	81,45	82,83	81,93	0	-0,48	2,464	24	0
11.11.2021	82,46	49,21	33,25	88,3	85,71	87,01	86,03	0	-0,32	2,851	24	0
12.11.2021	81,31	48,99	32,32	88,4	85,89	87,11	86,15	0	-0,26	2,776	24	0
13.11.2021	79,87	48,32	31,55	88,6	86,13	87,49	86,54	0	-0,41	2,716	24	0
14.11.2021	80,22	49,04	31,18	99,5	96,74	98,07	96,96	0	-0,22	3,017	24	0
15.11.2021	86,08	51,46	34,62	96,8	93,73	95,06	93,88	0	-0,15	3,246	24	0
16.11.2021	87,48	51,56	35,92	97,4	94,22	95,74	94,56	0	-0,34	3,386	24	0
17.11.2021	86,88	49,33	37,55	88,4	85,54	86,81	85,8	0	-0,26	3,211	24	0
18.11.2021	89,49	52,73	36,76	99	95,64	97,39	96,12	0	-0,48	3,519	24	0
19.11.2021	87,35	50,16	37,19	88,1	85,22	86,72	85,71	0	-0,49	3,168	24	0
20.11.2021	80,22	50,4	29,82	103	100,12	101,66	100,45	0	-0,33	2,985	24	0
21.11.2021	80,73	49,87	30,86	104,8	101,82	103,5	102,3	0	-0,48	3,139	24	0
22.11.2021	80,02	48,63	31,39	91,1	88,55	89,91	88,94	0	-0,39	2,779	24	0
23.11.2021	80,56	49,25	31,31	96,4	93,66	95,26	94,2	0	-0,54	2,93	24	0
Итого:				2664,2	2588,37	2628,1	2597,94	0	-9,57	80,90	720	0
Средние:	80,74	49,53	31,2									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	30467,6	29658,45	37295,23	36828,89	0	-7170,44	769,16	13240	0
23/11/2124:00	33131,8	32246,82	39923,35	39426,83	0	-7180,01	850,05	13960	0
Итого:	2664,2	2588,37	2628,12	2597,94	0	-9,57	80,90	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  С.С. Волков/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/  /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

 МАЛЫГИНА
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06403116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
25.10.2021	209,2082	209,20816	0	78,52409	50,303448	28,22064	1,018043	0,731451	5,894333	213,715	212,7075	OK		24	0,02
26.10.2021	208,3945	208,39447	0	79,77236	50,14719	29,625168	1,01304	0,738865	6,14653	213,0425	211,875	OK		24	0
27.10.2021	194,7646	194,76457	0	81,14499	49,438839	31,706146	1,025788	0,727421	6,181849	199,3075	197,9225	OK		24	0
28.10.2021	190,6397	190,63974	0	81,25411	49,604435	31,649679	1,038312	0,718658	6,045136	195,09	193,76	OK		24	0
29.10.2021	191,9544	191,95438	0	81,13725	49,501587	31,635668	1,007468	0,721584	6,083492	196,3951	195,1125	OK		24	0,24
30.10.2021	204,8726	204,87257	0	81,35973	50,548569	30,811163	0,985655	0,726778	6,322348	209,61	208,38	OK		24	0
31.10.2021	211,3617	211,36168	0	79,50279	49,976212	29,526564	0,998705	0,720078	6,256465	215,9825	214,9275	OK		24	0
01.11.2021	219,2122	219,21223	0	78,5164	50,302601	28,213789	0,998925	0,725061	6,195021	223,8525	222,9575	OK		24	0
02.11.2021	226,6026	226,60258	0	80,99901	51,909237	29,089781	0,976225	0,73781	6,606516	231,775	230,655	OK		24	0
03.11.2021	242,3747	242,37468	0	83,24855	52,556454	30,692108	0,99555	0,755889	7,256429	248,27	246,8675	OK		24	0,33
04.11.2021	219,8992	219,8992	0	82,24961	50,74992	31,49968	1,019824	0,73673	6,941731	225,1175	223,675	OK		24	0
05.11.2021	239,732	239,73198	0	79,49339	50,975815	28,517569	1,01813	0,739394	6,842857	244,87	243,975	OK		24	0
06.11.2021	257,5132	257,51315	0	77,9954	51,791412	26,203995	0,995521	0,739598	6,755654	262,805	262,17	OK		24	0,01
07.11.2021	253,5738	253,57384	0	78,29539	51,456161	26,83922	1,00369	0,749783	6,809041	258,855	258,1	OK		24	0
08.11.2021	246,6949	246,69493	0	78,6032	51,606277	26,99691	1,00621	0,736802	6,656674	251,8676	251,135	OK		24	0
09.11.2021	248,1734	248,1734	0	78,58386	51,3381	27,245749	1,00854	0,73776	6,766895	253,385	252,5925	OK		24	0,01
10.11.2021	239,4964	239,49638	0	79,60836	51,345871	28,262482	1,021138	0,73031	6,768282	244,7025	243,745	OK		24	0
11.11.2021	204,4134	204,41342	0	83,67103	50,399261	33,271759	1,002251	0,729694	6,798174	209,46	207,8925	OK		24	0
12.11.2021	213,9102	213,91019	0	82,5403	51,072876	31,467424	0,998459	0,749342	6,73909	218,9001	217,745	OK		24	0
13.11.2021	224,1175	224,11751	0	81,03471	51,049839	29,984877	1,008537	0,752903	6,727425	229,1075	228,1475	OK		24	0,01
14.11.2021	230,1511	230,15111	0	81,32759	50,934036	30,393557	0,991619	0,766673	7,000686	235,3725	234,2225	OK		24	0,01
15.11.2021	226,0074	226,00735	0	87,37396	53,163509	34,210457	0,953109	0,767119	7,575611	232,0425	230,31	OK		24	0
16.11.2021	225,1691	225,16913	0	88,77119	53,422016	35,349163	0,959456	0,783084	7,874194	231,43	229,47	OK		24	0
17.11.2021	196,9894	196,98941	0	88,19236	50,555847	37,636524	0,992468	0,762082	7,398903	202,4226	200,415	OK		24	0
18.11.2021	250,0307	250,0307	0	90,87668	56,528229	34,34845	0,964574	0,768901	8,423222	257,295	255,2625	OK		24	0,24
19.11.2021	199,8533	199,85333	0	89,01745	50,995239	38,022209	1,003725	0,73445	7,507032	205,55	203,3275	OK		24	0,33
20.11.2021	241,9176	241,91759	0	81,35659	50,420536	30,936049	0,974375	0,777091	7,495715	247,4625	246,0875	OK		24	0
21.11.2021	240,5247	240,52466	0	81,84725	50,207081	31,640181	0,970235	0,782433	7,615348	246,14	244,6275	OK		24	0
22.11.2021	239,1763	239,17633	0	81,23586	50,918034	30,317827	1,001023	0,759798	7,257331	244,635	243,36	OK		24	0
23.11.2021	234,3624	234,36244	0	81,66993	50,713959	30,955978	0,987035	0,777669	7,248872	239,7825	238,44	OK		24	0,01
Итого:	6731,09	6731,09							206,19	6888,24	6849,87			720	1,21

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	ВНР	ВОС	V3
24.10.2021	907,31	32747,14	32356,92	390,21	31914,71	31913,02	1,69			
23.11.2021	1113,50	39635,38	39206,79	428,59	38645,80	38644,11	1,69			
ИТОГО:	206,19	6888,24	0,00	0,00	6731,09	6731,09	0,00	720		1,21

Тепловая энергия израсходованная за период
испытанных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Фкорр =
Qi/Траб x Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	ВНР	ВОС	V3
24.10.2021	26,17	768,96	779,78	274,62	752,63	765,66	102,33			
23.11.2021	33,01	980,47	999,67	274,62	958,67	983,21	102,33			
ИТОГО:	6,84	211,51	219,89	0,00	206,04	217,55	0,00	720		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Подпись: /О.В.Мальгина/
Ф.И.О.
ИНСПЕКТОР СЕРВИСА
МАЛЬГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD469

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	76,4	38,31	38,09	56,8	55,33	56,9	56,51	0	-1,18	2,105	24	0
26.10.2021	77,74	39,28	38,46	64,7	62,98	64,7	64,23	0	-1,25	2,422	24	0
27.10.2021	78,9	38,06	40,84	59,5	57,88	59,6	59,18	0	-1,3	2,362	24	0
28.10.2021	78,9	37,78	41,12	55,9	54,37	55,8	55,45	0	-1,08	2,234	24	0
29.10.2021	78,94	39,31	39,63	63,2	61,45	63,2	62,74	0	-1,29	2,433	24	0
30.10.2021	79,38	41,11	38,27	74,9	72,82	75,1	74,48	0	-1,66	2,787	24	0
31.10.2021	77,25	37,68	39,57	59	57,47	59,1	58,66	0	-1,19	2,272	24	0
01.11.2021	76,31	37,58	38,73	57,4	55,96	57,7	57,33	0	-1,37	2,164	24	0
02.11.2021	79,39	44,64	34,75	90,5	88,01	91,1	90,25	0	-2,24	3,058	24	0
03.11.2021	81,51	46,93	34,58	98,2	95,34	97,6	96,58	0	-1,24	3,296	24	0
04.11.2021	80,4	43,35	37,05	79,9	77,65	79,3	78,61	0	-0,96	2,874	24	0
05.11.2021	77,64	40,79	36,85	66,9	65,15	66,8	66,3	0	-1,15	2,401	24	0
06.11.2021	75,96	38,32	37,64	61,9	60,29	61,9	61,44	0	-1,15	2,267	24	0
07.11.2021	76,22	37,31	38,91	60,6	59,06	60,8	60,44	0	-1,38	2,294	24	0
08.11.2021	76,55	38,46	38,09	61,6	60,05	61,7	61,24	0	-1,19	2,284	24	0
09.11.2021	76,58	39,55	37,03	63	61,4	63,2	62,73	0	-1,33	2,272	24	0
10.11.2021	77,68	39,95	37,73	64,9	63,17	65,4	64,93	0	-1,76	2,385	24	0
11.11.2021	81,81	44,83	36,98	82,7	80,3	83,2	82,38	0	-2,08	2,971	24	0
12.11.2021	80,71	44,95	35,76	79,5	77,23	80	79,24	0	-2,01	2,758	24	0
13.11.2021	79,03	40,8	38,23	67,5	65,67	67,8	67,28	0	-1,61	2,509	24	0
14.11.2021	79,49	41,49	38	79,6	77,38	80,2	79,56	0	-2,18	2,938	24	0
15.11.2021	85,43	47,93	37,5	92,1	89,21	92,8	91,81	0	-2,6	3,345	24	0
16.11.2021	86,88	49,13	37,75	94	90,98	94,9	93,85	0	-2,87	3,437	24	0
17.11.2021	86,22	45,27	40,95	81,5	78,89	82,1	81,3	0	-2,41	3,23	24	0
18.11.2021	88,96	50,92	38,04	99,3	95,95	100	98,79	0	-2,84	3,649	24	0
19.11.2021	87,16	45,88	41,28	80,2	77,61	81	80,2	0	-2,59	3,206	24	0
20.11.2021	79,59	43,65	35,94	83,9	81,58	85,1	84,33	0	-2,75	2,929	24	0
21.11.2021	80,06	42,29	37,77	83,4	81,09	84,5	83,8	0	-2,71	3,063	24	0
22.11.2021	79,36	41,34	38,02	74,7	72,64	75,9	75,31	0	-2,67	2,762	24	0
23.11.2021	79,92	43,53	36,39	81,6	79,35	82,8	82,06	0	-2,71	2,887	24	0
Итого:				2218,9	2156,26	2230,2	2211,01	0	-54,75	81,59	720	0
Средние:	80,01	42,01	37,99									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	47780,7	46417,62	47959,2	47473,08	0,47	-1055,46	1591,02	20942	0
23/11/2124:00	49999,6	48573,88	50189,4	49684,09	0,47	-1110,21	1672,61	21662	0
Итого:	2218,9	2156,26	2230,2	2211,01	0	-54,75	81,59	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2CF7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,74	39,68	38,06	59,1	57,53	58,6	58,14	0	-0,61	2,19	24	0
26.10.2021	79,04	41,19	37,85	62,7	60,98	62,3	61,82	0	-0,84	2,304	24	0
27.10.2021	80,29	40,52	39,77	57,7	56,07	57,3	56,84	0	-0,77	2,228	24	0
28.10.2021	80,38	39,51	40,87	57	55,41	56,7	56,3	0	-0,89	2,259	24	0
29.10.2021	80,33	40,62	39,71	61,2	59,47	60,9	60,41	0	-0,94	2,36	24	0
30.10.2021	80,66	42,18	38,48	70,6	68,61	70,4	69,82	0	-1,21	2,641	24	0
31.10.2021	78,63	39,05	39,58	58,1	56,52	58,1	57,63	0	-1,11	2,236	24	0
01.11.2021	77,72	39,71	38,01	58	56,5	58,1	57,65	0	-1,15	2,146	24	0
02.11.2021	80,53	44,44	36,09	80,9	78,58	80,6	79,83	0	-1,25	2,836	24	0
03.11.2021	82,69	45,91	36,78	94,7	91,89	93,8	92,87	0	-0,98	3,379	24	0
04.11.2021	81,56	43,91	37,65	75,6	73,43	74,9	74,21	0	-0,78	2,766	24	0
05.11.2021	78,79	41,17	37,62	68,1	66,21	67,3	66,75	0	-0,54	2,488	24	0
06.11.2021	77,18	40,07	37,11	60,8	59,2	60,4	59,92	0	-0,72	2,195	24	0
07.11.2021	77,47	39,19	38,28	59,8	58,23	59,3	58,87	0	-0,64	2,229	24	0
08.11.2021	77,79	40,07	37,72	60,1	58,53	59,7	59,22	0	-0,69	2,205	24	0
09.11.2021	77,81	39,86	37,95	64,1	62,4	63,7	63,19	0	-0,79	2,367	24	0
10.11.2021	78,96	40,16	38,8	66,7	64,87	66,2	65,7	0	-0,83	2,514	24	0
11.11.2021	82,99	44,5	38,49	76,2	73,92	75,7	74,99	0	-1,07	2,843	24	0
12.11.2021	81,88	43,01	38,87	78	75,77	77,3	76,61	0	-0,84	2,945	24	0
13.11.2021	80,3	41,06	39,24	69,7	67,73	69,2	68,66	0	-0,93	2,654	24	0
14.11.2021	80,65	42,32	38,33	78,7	76,47	78,1	77,47	0	-1	2,93	24	0
15.11.2021	86,64	46,54	40,1	86,2	83,41	85,5	84,64	0	-1,23	3,343	24	0
16.11.2021	88,1	48	40,1	90	87,02	89,1	88,14	0	-1,12	3,492	24	0
17.11.2021	87,49	45,48	42,01	78,4	75,84	77,8	77,04	0	-1,2	3,188	24	0
18.11.2021	90,16	49,55	40,61	91,3	88,19	90,5	89,47	0	-1,28	3,583	24	0
19.11.2021	88,22	45,92	42,3	78,8	76,2	78,3	77,53	0	-1,33	3,222	24	0
20.11.2021	80,71	44,51	36,2	85,7	83,27	85,3	84,53	0	-1,26	3,013	24	0
21.11.2021	81,21	43,69	37,52	86,4	83,93	86	85,23	0	-1,3	3,146	24	0
22.11.2021	80,52	41,4	39,12	74,4	72,31	73,6	73,03	0	-0,72	2,829	24	0
23.11.2021	81,05	42,93	38,12	79,4	77,13	78,4	77,74	0	-0,61	2,937	24	0
Итого:				2168,4	2105,62	2153,1	2134,25	0	-28,63	81,47	720	0
Средние:	81,24	42,53	38,71									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	49823,1	48390,44	49689,2	49180,4	0	-789,96	1659,58	20943	0
23/11/2124:00	51991,5	50496,06	51842,3	51314,65	0	-818,59	1741,05	21663	0
Итого:	2168,4	2105,62	2153,1	2134,25	0	-28,63	81,47	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / С.С. Волков/
Ф.И.О.

/  / О.В. Малигина/
Ф.И.О.



ДИРЕКТОР С/П Б ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Нарк. Мал. №3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD65C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
25.10.2021	77,64	55,35	22,29	194,9	189,75	191,6	188,86	0,42	0,89	4,231	0	24	0
26.10.2021	78,83	55,5	23,33	190,8	185,6	187,7	185,03	0	0,57	4,331	0	24	0
27.10.2021	80,21	52,73	27,48	165,9	161,24	162,9	160,81	0	0,43	4,431	0	24	0
28.10.2021	80,32	51,95	28,37	162,5	157,93	159,5	157,47	0	0,46	4,482	0	24	0
29.10.2021	80,22	52,68	27,54	168,2	163,49	165,2	163,09	0	0,4	4,501	0	24	0
30.10.2021	80,49	53,37	27,12	187,4	182,12	183,8	181,38	0	0,74	4,942	0	24	0
31.10.2021	78,53	52,47	26,06	183,6	178,63	180,2	177,89	0	0,74	4,653	0	24	0
01.11.2021	77,59	52,12	25,47	181,4	176,62	178,1	175,85	0	0,77	4,497	0	24	0
02.11.2021	80,24	54,82	25,42	215,8	209,76	211,7	208,76	0	1	5,334	0	24	0
03.11.2021	82,39	55,32	27,07	216,1	209,74	212,1	209,1	0	0,64	5,683	0	24	0
04.11.2021	81,5	54,86	26,64	212	205,9	208	205,1	0,01	0,8	5,486	0	24	0
05.11.2021	78,56	54,35	24,21	210,5	204,82	206,7	203,88	0	0,94	4,957	0	24	0
06.11.2021	77,1	52,9	24,2	203,7	198,39	200,1	197,5	0	0,89	4,8	0	24	0
07.11.2021	77,41	55,12	22,29	227,8	221,81	224,1	220,92	0	0,89	4,945	0	24	0
08.11.2021	77,71	52,89	24,82	194,8	189,65	191,4	188,91	0,01	0,74	4,706	0	24	0
09.11.2021	77,72	55,51	22,21	214,2	208,53	211	208,01	0,01	0,52	4,63	0	24	0
10.11.2021	78,71	52,97	25,74	193,2	187,97	189,7	187,2	0	0,77	4,84	0	24	0
11.11.2021	82,77	52,36	30,41	184,4	178,93	180,5	178,21	0	0,72	5,442	0	24	0
12.11.2021	81,64	53,1	28,54	187,7	182,26	183,8	181,39	0	0,87	5,203	0	24	0
13.11.2021	80,16	52,91	27,25	191,8	186,45	188	185,56	0	0,89	5,081	0	24	0
14.11.2021	80,44	53,25	27,19	207,6	201,77	203,6	200,91	0	0,86	5,486	0	24	0
15.11.2021	86,37	54,77	31,6	209,7	202,98	205,1	202,27	0	0,71	6,415	0	24	0
16.11.2021	87,87	55,88	31,99	209,6	202,69	205	202,03	0	0,66	6,489	0	24	0
17.11.2021	87,23	53	34,23	181,5	175,59	177,1	174,8	0	0,79	6,015	0	24	0
18.11.2021	89,89	56,14	33,75	209	201,83	204,3	201,34	0	0,49	6,822	0	24	0
19.11.2021	87,95	53,05	34,9	174,1	168,36	169,9	167,7	0	0,66	5,881	0	24	0
20.11.2021	80,51	53,65	26,86	221	214,76	216,8	213,9	0	0,86	5,769	0	24	0
21.11.2021	80,99	53,71	27,28	224,2	217,85	220	217,07	0,01	0,78	5,945	0	24	0
22.11.2021	80,3	53,25	27,05	194,6	189,13	190,8	188,29	0	0,84	5,116	0	24	0
23.11.2021	80,79	53,23	27,56	205,7	199,87	201,6	198,95	0	0,92	5,508	0	24	0
Итого:				5923,7	5754,42	5810,3	5732,18	0,46	22,24	156,62	0	720	0
Средние:	81,06	53,77	27,29										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24/10/2124:00	232049,5	225842,28	207298,8	204034,15	14,97	21808,13	4321,81	0	29025	24
23/11/2124:00	237973,2	231596,7	213109,1	209766,33	15,43	21830,37	4478,43	0	29745	24
Итого:	5923,7	5754,42	5810,3	5732,18	0,46	22,24	156,62	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/ / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Малышева № 3-2 Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 5.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х8В74

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
25.10.2021	77,28	59,43	17,85	322,6	314,13	317,7	312,58	0	1,55	5,609	0	24	0
26.10.2021	78,59	59,4	19,19	336,9	327,79	331,6	326,23	0,01	1,56	6,292	0	24	0
27.10.2021	79,84	60,82	19,02	331,7	322,48	326,5	320,95	0	1,53	6,135	0	24	0
28.10.2021	79,96	61,36	18,6	338,6	329,17	333,4	327,63	0,01	1,54	6,126	0	24	0
29.10.2021	79,88	60,03	19,85	345,3	335,67	339,8	334,2	0,01	1,47	6,666	0	24	0
30.10.2021	80,11	59,52	20,59	358,8	348,76	353,2	347,44	0,02	1,32	7,182	0	24	0
31.10.2021	78,19	59,02	19,17	323,9	315,22	318,6	313,49	0	1,73	6,046	0	24	0
01.11.2021	77,27	58,69	18,58	323	314,5	317,8	312,78	0,01	1,72	5,84	0	24	0
02.11.2021	79,79	55,64	24,15	339,2	329,78	333,1	328,31	0	1,47	7,969	0	24	0
03.11.2021	81,97	58,25	23,72	377,3	366,3	370,9	365,1	0,03	1,2	8,696	0	24	0
04.11.2021	80,93	57,5	23,43	344,9	335,08	338,7	333,53	0,02	1,55	7,852	0	24	0
05.11.2021	78,19	56,19	22	309	300,74	303,2	298,77	0,02	1,97	6,619	0	24	0
06.11.2021	76,7	55,09	21,61	287,2	279,79	281,6	277,64	0	2,15	6,044	0	24	0
07.11.2021	77	54,47	22,53	288,5	280,99	282,8	278,91	0,01	2,08	6,332	0	24	0
08.11.2021	77,3	55,58	21,72	296,6	288,83	291,1	286,94	0,01	1,89	6,273	0	24	0
09.11.2021	77,31	55,4	21,91	300,6	292,72	295,1	290,89	0,01	1,83	6,415	0	24	0
10.11.2021	78,44	56,2	22,24	314,9	306,43	309,3	304,8	0,01	1,63	6,816	0	24	0
11.11.2021	82,39	57,95	24,44	355	344,55	348,3	342,92	0	1,63	8,424	0	24	0
12.11.2021	81,2	57,16	24,04	329,9	320,44	323,3	318,44	0,02	2	7,707	0	24	0
13.11.2021	79,73	56,03	23,7	319,8	310,93	313,3	308,77	0	2,16	7,374	0	24	0
14.11.2021	80,05	55,15	24,9	327,4	318,27	320,6	316,08	0,01	2,19	7,929	0	24	0
15.11.2021	85,98	56,92	29,06	344,6	333,67	337,5	332,44	0,03	1,23	9,707	0	24	0
16.11.2021	87,36	58,99	28,37	360,3	348,55	352,7	347,05	0,19	1,5	9,897	0	24	0
17.11.2021	86,68	51,76	34,92	260,1	251,74	252,9	249,71	0,04	2,03	8,805	0	24	0
18.11.2021	89,25	50,12	39,13	263,2	254,28	255,5	252,49	0,01	1,79	9,953	0	24	0
19.11.2021	87,15	44,46	42,69	206,6	199,9	200,5	198,62	0,03	1,28	8,535	0	24	0
20.11.2021	79,91	43,28	36,63	231,3	224,86	225	223,05	0	1,81	8,233	0	24	0
21.11.2021	80,4	42,99	37,41	229,2	222,76	222,7	220,74	0,01	2,02	8,329	0	24	0
22.11.2021	79,68	41,45	38,23	193,4	188,05	188,1	186,59	0,01	1,46	7,186	0	24	0
23.11.2021	80,28	43,26	37,02	222,2	215,95	215,8	213,92	0	2,03	7,992	0	24	0
Итого:				9182	8922,33	9000,6	8871,01	0,52	51,32	222,98	0	720	0
Средние:	80,62	54,73	25,89										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24/10/2124:00	236224,7	229532,6	227008,5	224030,74	49,31	5501,86	6356,50	0	29003	0
23/11/2124:00	245406,7	238454,93	236009,1	232901,75	49,83	5553,18	6579,48	0	29723	0
Итого:	9182	8922,33	9000,6	8871,01	0,52	51,32	222,98	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ / А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/ _____ /О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЬГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор №: 8848

Адрес: Нар. Малыш. № 3-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7031

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,38	45,73	31,65	101	98,35	99,9	98,92	0	-0,57	3,112	24	0
26.10.2021	78,83	47,04	31,79	114,7	111,58	113,6	112,44	0	-0,86	3,544	24	0
27.10.2021	80,01	46,88	33,13	104,9	101,95	103,8	102,71	0	-0,76	3,376	24	0
28.10.2021	80,07	47,25	32,82	104,4	101,47	103,3	102,24	0	-0,77	3,328	24	0
29.10.2021	80,03	47,28	32,75	113,3	110,13	112,1	110,92	0	-0,79	3,605	24	0
30.10.2021	80,34	48,86	31,48	128,3	124,71	127,2	125,77	0	-1,06	3,926	24	0
31.10.2021	78,19	46,52	31,67	100,7	98	99,8	98,79	0	-0,79	3,103	24	0
01.11.2021	77,32	45,68	31,64	95,1	92,61	94,2	93,31	0	-0,7	2,927	24	0
02.11.2021	80,26	49,82	30,44	150,7	146,45	149,2	147,47	0	-1,02	4,455	24	0
03.11.2021	82,29	52,15	30,14	156,8	152,2	155	153,05	0	-0,85	4,586	24	0
04.11.2021	81,19	49,52	31,67	139,2	135,23	137,8	136,2	0	-0,97	4,282	24	0
05.11.2021	78,35	46,98	31,37	121,3	118,03	120,3	119,06	0	-1,03	3,701	24	0
06.11.2021	76,83	45,67	31,16	106	103,27	105,2	104,18	0	-0,91	3,215	24	0
07.11.2021	77,15	46,28	30,87	110,8	107,93	109,9	108,77	0	-0,84	3,329	24	0
08.11.2021	77,48	46,52	30,96	115,5	112,41	114,6	113,43	0	-1,02	3,477	24	0
09.11.2021	77,52	46,27	31,25	119,3	116,19	118,3	117,12	0	-0,93	3,628	24	0
10.11.2021	78,69	46,18	32,51	118,1	114,92	117,3	116,15	0	-1,23	3,733	24	0
11.11.2021	82,66	50,01	32,65	144,9	140,61	143,5	141,83	0	-1,22	4,589	24	0
12.11.2021	81,41	49,03	32,38	132,5	128,7	131,4	129,94	0	-1,24	4,168	24	0
13.11.2021	79,96	47,61	32,35	130,2	126,57	129,3	127,91	0	-1,34	4,097	24	0
14.11.2021	80,31	48,38	31,93	139,5	135,57	138,5	136,99	0	-1,42	4,327	24	0
15.11.2021	86,48	53,28	33,2	156,9	151,88	155,4	153,36	0	-1,48	5,045	24	0
16.11.2021	87,71	54,15	33,56	156,6	151,45	154,9	152,8	0	-1,35	5,084	24	0
17.11.2021	87,09	51,43	35,66	138,2	133,73	137	135,31	0	-1,58	4,771	24	0
18.11.2021	89,86	54,9	34,96	158,1	152,68	156,4	154,21	0	-1,53	5,339	24	0
19.11.2021	87,34	50,78	36,56	129,3	125,07	128,1	126,53	0	-1,46	4,574	24	0
20.11.2021	80,28	48,59	31,69	145,5	141,4	144,8	143,19	0	-1,79	4,479	24	0
21.11.2021	80,81	49,11	31,7	145,6	141,46	144,7	143,06	0	-1,6	4,484	24	0
22.11.2021	80,04	47,08	32,96	123,4	119,96	122,9	121,64	0	-1,68	3,952	24	0
23.11.2021	80,69	48,37	32,32	135	131,17	134,3	132,84	0	-1,67	4,237	24	0
Итого:				3835,8	3725,68	3802,7	3760,14	0	-34,46	120,47	720	0
Средние:	80,88	48,57	32,3									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	117809,6	114447,87	117886,6	116512,24	0,03	-2064,37	3529,40	29026	23
23/11/2124:00	121645,4	118173,55	121689,3	120272,38	0,03	-2098,83	3649,87	29746	23
Итого:	3835,8	3725,68	3802,7	3760,14	0	-34,46	120,47	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЗР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xA002

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,44	52,88	24,56	86,2	83,94	86,7	85,57	0	-1,63	2,062	24	0
26.10.2021	78,61	52,95	25,66	84,4	82,1	84,9	83,79	0	-1,69	2,105	24	0
27.10.2021	79,97	53,2	26,77	83,7	81,37	84,2	83,07	0	-1,7	2,18	24	0
28.10.2021	80,1	53,45	26,65	85,2	82,81	85,6	84,44	0	-1,63	2,207	24	0
29.10.2021	79,95	53,11	26,84	82,8	80,5	83,3	82,22	0	-1,72	2,16	24	0
30.10.2021	80,22	51,74	28,48	86,9	84,5	87,5	86,38	0	-1,88	2,406	24	0
31.10.2021	78,44	52,44	26	90,4	87,96	91,1	89,9	0	-1,94	2,289	24	0
01.11.2021	77,49	52,51	24,98	90,3	87,92	90,9	89,73	0	-1,81	2,2	24	0
02.11.2021	79,84	52,27	27,57	84,4	82,05	85,1	84,01	0	-1,96	2,265	24	0
03.11.2021	82,06	52,66	29,4	87,6	85,02	88,4	87,27	0	-2,25	2,499	24	0
04.11.2021	81,1	52,9	28,2	87,6	85,13	88,4	87,24	0	-2,11	2,401	24	0
05.11.2021	78,43	52,58	25,85	94,4	91,85	95,2	94	0	-2,15	2,376	24	0
06.11.2021	77,05	52,42	24,63	98,8	96,23	99,7	98,48	0	-2,25	2,369	24	0
07.11.2021	77,35	52,32	25,03	99,7	97,07	100,5	99,25	0	-2,18	2,43	24	0
08.11.2021	77,67	52,79	24,88	100,4	97,73	101,1	99,79	0	-2,06	2,43	24	0
09.11.2021	77,63	52,6	25,03	97,9	95,32	98,8	97,5	0	-2,18	2,387	24	0
10.11.2021	78,56	51,83	26,73	90,2	87,77	90,9	89,72	0	-1,95	2,346	24	0
11.11.2021	82,44	51,84	30,6	85,3	82,79	85,9	84,84	0	-2,05	2,535	24	0
12.11.2021	81,39	51,86	29,53	89,1	86,54	89,6	88,52	0	-1,98	2,557	24	0
13.11.2021	79,95	51,25	28,7	89,1	86,58	89,6	88,52	0	-1,94	2,484	24	0
14.11.2021	80,21	51,03	29,18	92,5	89,91	93	91,89	0	-1,98	2,623	24	0
15.11.2021	85,99	51,69	34,3	89,3	86,46	89,6	88,52	0	-2,06	2,965	24	0
16.11.2021	87,47	52,6	34,87	91,5	88,51	92	90,82	0	-2,31	3,088	24	0
17.11.2021	86,88	51,79	35,09	84,7	81,98	85	83,95	0	-1,97	2,877	24	0
18.11.2021	89,45	52,54	36,91	88	85	88,4	87,28	0	-2,28	3,14	24	0
19.11.2021	87,52	51,93	35,59	83,5	80,76	84	82,95	0	-2,19	2,875	24	0
20.11.2021	80,34	51,55	28,79	97,9	95,14	98,6	97,4	0	-2,26	2,738	24	0
21.11.2021	80,85	51,11	29,74	100,3	97,46	100,9	99,68	0	-2,22	2,899	24	0
22.11.2021	80,16	50,86	29,3	90,6	88,09	91,3	90,21	0	-2,12	2,582	24	0
23.11.2021	80,57	49,64	30,93	88,3	85,81	88,9	87,85	0	-2,04	2,651	24	0
Итого:				2701	2624,3	2719,1	2684,79	0	-60,49	75,13	720	0
Средние:	80,83	52,14	28,69									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	43580,4	42385,6	44245,3	43608,62	0,35	-1223,02	981,36	14510	523
23/11/2124:00	46281,4	45009,9	46964,4	46293,41	0,35	-1283,51	1056,49	15230	523
Итого:	2701	2624,3	2719,1	2684,79	0	-60,49	75,13	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.
Подпись



/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.
Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9C4E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,7	51,4	26,3	78,2	76,13	84,1	83,07	0	-6,94	2	24	0
26.10.2021	78,83	50,89	27,94	75,9	73,84	81,8	80,79	0	-6,95	2,06	24	0
27.10.2021	80,25	50,12	30,13	70,6	68,62	76	75,08	0	-6,46	2,067	24	0
28.10.2021	80,38	50,14	30,24	71,1	69,1	76,7	75,75	0	-6,65	2,09	24	0
29.10.2021	80,24	50,26	29,98	71,6	69,59	77	76,04	0	-6,45	2,087	24	0
30.10.2021	80,48	49,85	30,63	74,5	72,41	80,4	79,44	0	-7,03	2,216	24	0
31.10.2021	78,7	50,64	28,06	79,7	77,56	85,9	84,91	0	-7,35	2,176	24	0
01.11.2021	77,74	51,55	26,19	79,8	77,7	86,2	85,14	0	-7,44	2,034	24	0
02.11.2021	80,17	50,48	29,69	79,7	77,48	85,8	84,77	0,01	-7,29	2,301	24	0
03.11.2021	82,35	50,68	31,67	82	79,59	88,3	87,28	0	-7,69	2,52	24	0
04.11.2021	81,42	51,02	30,4	84,2	81,75	90,9	89,76	0	-8,01	2,484	24	0
05.11.2021	78,71	51,64	27,07	96,4	93,8	103,5	102,22	0	-8,42	2,537	24	0
06.11.2021	77,32	52,67	24,65	102,6	99,91	109,3	107,88	0	-7,97	2,463	24	0
07.11.2021	77,59	52,24	25,35	101,5	98,81	107,4	105,99	0	-7,18	2,505	24	0
08.11.2021	77,9	51,83	26,07	97,4	94,8	102,8	101,54	0	-6,74	2,473	24	0
09.11.2021	77,89	51,71	26,18	97,5	94,89	103,2	101,95	0	-7,06	2,484	24	0
10.11.2021	78,82	50,57	28,25	89,5	87,05	95	93,85	0	-6,8	2,457	24	0
11.11.2021	82,71	49,19	33,52	76,3	74,03	81,3	80,37	0	-6,34	2,479	24	0
12.11.2021	81,66	49,77	31,89	80,2	77,9	85,1	84,12	0	-6,22	2,485	24	0
13.11.2021	80,25	50,03	30,22	89,9	87,34	94,8	93,68	0	-6,34	2,639	24	0
14.11.2021	80,51	49,86	30,65	92,5	89,91	97,2	96,09	0	-6,18	2,756	24	0
15.11.2021	86,15	48,17	37,98	73,1	70,78	77	76,2	0	-5,42	2,688	24	0
16.11.2021	87,73	48,07	39,66	73,9	71,47	77,9	77,05	0	-5,58	2,835	24	0
17.11.2021	87,18	47,39	39,79	72,1	69,76	76	75,24	0	-5,48	2,777	24	0
18.11.2021	89,7	47,99	41,71	74,6	72,02	78,4	77,56	0	-5,54	3,006	24	0
19.11.2021	87,65	47,66	39,99	74,4	71,93	78,2	77,37	0	-5,44	2,874	24	0
20.11.2021	80,59	50,02	30,57	95,6	92,91	100,5	99,3	0	-6,39	2,839	24	0
21.11.2021	81,1	49,63	31,47	97,1	94,32	102	100,82	0	-6,5	2,968	24	0
22.11.2021	80,46	50,03	30,43	95,5	92,82	100,3	99,14	0	-6,32	2,824	24	0
23.11.2021	80,86	50,08	30,78	92,3	89,69	97,2	96,07	0	-6,38	2,76	24	0
Итого:				2519,7	2447,91	2680,2	2648,47	0,01	-200,56	74,88	720	0
Средние:	81,1	50,18	30,91									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	39569,2	38485,78	40778,2	40245,39	5,75	-1759,61	993,29	14511	522
23/11/2124:00	42088,9	40933,69	43458,4	42893,86	5,76	-1960,17	1068,17	15231	522
Итого:	2519,7	2447,91	2680,2	2648,47	0,01	-200,56	74,88	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / С.С. Волков/
Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЫГИНА О. В.
25 * 11 * 21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес: Ун. Набер. № 44-1 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00228992 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD45F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,55	50,26	27,29	80,6	78,43	82,2	81,2	0,01	-2,77	2,14	24	0
26.10.2021	78,72	50,24	28,48	78,8	76,65	80,3	79,34	0	-2,69	2,182	24	0
27.10.2021	80,11	50,53	29,58	76,2	74,07	77,7	76,74	0	-2,67	2,191	24	0
28.10.2021	80,24	50,06	30,18	77,5	75,32	79,1	78,14	0	-2,82	2,272	24	0
29.10.2021	80,12	50,16	29,96	78	75,82	79,7	78,74	0	-2,92	2,269	24	0
30.10.2021	80,36	49,64	30,72	81	78,72	82,6	81,64	0	-2,92	2,419	24	0
31.10.2021	78,55	49,23	29,32	85,3	83	87,1	86,13	0	-3,13	2,434	24	0
01.11.2021	77,6	49,94	27,66	86	83,71	87,7	86,7	0	-2,99	2,314	24	0
02.11.2021	80,03	49,8	30,23	83	80,67	84,7	83,72	0	-3,05	2,434	24	0
03.11.2021	82,22	50,31	31,91	84,8	82,32	86,5	85,47	0	-3,15	2,629	24	0
04.11.2021	81,26	49,34	31,92	83	80,63	84,6	83,6	0	-2,97	2,574	24	0
05.11.2021	78,49	49,01	29,48	85,7	83,39	87,1	86,14	0	-2,75	2,457	24	0
06.11.2021	77,09	48,94	28,15	89,6	87,24	91,3	90,28	0	-3,04	2,455	24	0
07.11.2021	77,38	48,48	28,9	89,8	87,43	91,7	90,68	0	-3,25	2,524	24	0
08.11.2021	77,69	48,67	29,02	87,3	84,98	89,1	88,09	0	-3,11	2,464	24	0
09.11.2021	77,65	48,87	28,78	83,8	81,61	85,5	84,54	0	-2,93	2,346	24	0
10.11.2021	78,61	48,97	29,64	79,3	77,14	81,1	80,17	0	-3,03	2,286	24	0
11.11.2021	82,57	48,28	34,29	72,4	70,25	74	73,21	0	-2,96	2,409	24	0
12.11.2021	81,48	48,22	33,26	75,6	73,42	77,4	76,62	0	-3,2	2,44	24	0
13.11.2021	80,03	47,84	32,19	78,2	76	80,1	79,26	0	-3,26	2,442	24	0
14.11.2021	80,3	47,21	33,09	80,6	78,32	82,4	81,57	0	-3,25	2,588	24	0
15.11.2021	86,1	48,93	37,17	76,8	74,35	78,6	77,74	0	-3,39	2,764	24	0
16.11.2021	87,61	48,99	38,62	78,9	76,28	80,5	79,61	0	-3,33	2,947	24	0
17.11.2021	87,06	48,77	38,29	74,9	72,5	76,2	75,4	0	-2,9	2,778	24	0
18.11.2021	89,65	49,7	39,95	80,3	77,54	81,8	80,85	0	-3,31	3,1	24	0
19.11.2021	87,74	49,43	38,31	73,4	70,97	75	74,15	0,01	-3,18	2,718	24	0
20.11.2021	80,38	48,09	32,29	84,3	81,95	86	85,04	0	-3,09	2,645	24	0
21.11.2021	80,89	47,41	33,48	86,4	83,94	88,2	87,27	0	-3,33	2,809	24	0
22.11.2021	80,22	48,51	31,71	80,2	77,98	81,7	80,76	0,4	-2,78	2,47	24	0
23.11.2021	80,7	48,67	32,03	86,1	83,66	87,6	86,64	0,13	-2,98	2,678	24	0
Итого:				2437,8	2368,29	2487,5	2459,44	0,55	-91,15	75,18	720	0
Средние:	80,94	49,08	31,86									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	40335,4	39189,68	40438,3	39865,86	0,82	-676,18	989,66	14512	520
23/11/2124:00	42773,2	41557,97	42925,8	42325,3	1,37	-767,33	1064,84	15232	520
Итого:	2437,8	2368,29	2487,5	2459,44	0,55	-91,15	75,18	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xА5F1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,18	43,88	33,3	60,5	58,93	62,3	61,73	1,03	-2,8	1,96	24	0
26.10.2021	78,46	45,81	32,65	72	70,04	74,1	73,38	0,99	-3,34	2,285	24	0
27.10.2021	79,72	45,11	34,61	64,6	62,8	66,6	65,99	1,05	-3,19	2,171	24	0
28.10.2021	79,78	44,59	35,19	60,8	59,09	62,7	62,12	0,96	-3,03	2,081	24	0
29.10.2021	79,78	46,1	33,68	68,7	66,8	70,8	70,11	0,91	-3,31	2,248	24	0
30.10.2021	80,11	48,16	31,95	80,7	78,45	83,3	82,38	1,07	-3,93	2,505	24	0
31.10.2021	78,09	44,07	34,02	61,4	59,77	63,2	62,62	1,11	-2,85	2,029	24	0
01.11.2021	77,08	42,85	34,23	55,1	53,68	56,9	56,38	0,91	-2,7	1,837	24	0
02.11.2021	80,03	50,94	29,09	97,4	94,69	100,7	99,48	0,99	-4,79	2,754	24	0
03.11.2021	82,13	52,74	29,39	103,7	100,66	106,7	105,33	1,05	-4,67	2,962	24	0
04.11.2021	81,17	49,7	31,47	88,3	85,79	90,9	89,87	0,95	-4,08	2,697	24	0
05.11.2021	78,31	46,4	31,91	76,8	74,74	78,9	78,13	0,98	-3,39	2,385	24	0
06.11.2021	76,68	44,35	32,33	71,3	69,47	73,3	72,61	1,23	-3,14	2,244	24	0
07.11.2021	76,97	43,87	33,1	66,9	65,16	68,6	68,01	1,12	-2,85	2,156	24	0
08.11.2021	77,29	43,94	33,35	68,8	67,01	70,8	70,18	1,05	-3,17	2,231	24	0
09.11.2021	77,35	44,87	32,48	75	73,02	77,1	76,36	1,1	-3,34	2,372	24	0
10.11.2021	78,38	45,41	32,97	74,8	72,77	76,9	76,17	1,09	-3,4	2,399	24	0
11.11.2021	82,44	49,67	32,77	89,6	86,94	92,4	91,33	1,04	-4,39	2,849	24	0
12.11.2021	81,36	49,24	32,12	87,8	85,31	90,5	89,49	1,03	-4,18	2,741	24	0
13.11.2021	79,81	47,05	32,76	80	77,77	82,5	81,66	0,95	-3,89	2,547	24	0
14.11.2021	80,11	48,36	31,75	91,4	88,84	94,3	93,28	1,34	-4,44	2,821	24	0
15.11.2021	86,01	53,73	32,28	99,9	96,7	103	101,62	0,89	-4,92	3,121	24	0
16.11.2021	87,57	55	32,57	103,6	100,2	106,9	105,4	1,04	-5,2	3,265	24	0
17.11.2021	86,88	51,76	35,12	88,6	85,77	91,3	90,16	0,98	-4,39	3,013	24	0
18.11.2021	89,49	55,68	33,81	103,5	99,97	106,9	105,38	1,01	-5,41	3,383	24	0
19.11.2021	87,74	51,59	36,15	83,3	80,57	86	84,94	0,86	-4,37	2,913	24	0
20.11.2021	80,21	49,86	30,35	95,1	92,4	98,5	97,39	0,88	-4,99	2,803	24	0
21.11.2021	80,71	50,37	30,34	99,3	96,49	102,9	101,67	1,1	-5,18	2,924	24	0
22.11.2021	79,97	47,18	32,79	81	78,73	83,7	82,85	0,98	-4,12	2,581	24	0
23.11.2021	80,45	48,71	31,74	88,8	86,27	91,8	90,77	0,99	-4,5	2,739	24	0
Итого:				2438,7	2368,83	2514,5	2486,79	30,68	-117,96	77,02	720	0
Средние:	80,7	48,03	32,67									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	65306,9	63374,74	65420,6	64696,91	1068,38	-1322,17	2166,53	27494	21
23/11/2124:00	67745,6	65743,57	67935,1	67183,7	1099,06	-1440,13	2243,55	28214	21
Итого:	2438,7	2368,83	2514,5	2486,79	30,68	-117,96	77,02	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ С.С. Волков/

/ О.В. Малыгина/

Подпись _____ Ф.И.О.

Подпись _____ Ф.И.О.



ИСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x972A


ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,43	50,36	27,07	69,6	67,74	69,4	68,6	0,8	-0,86	1,832	24	0
26.10.2021	78,77	49,89	28,88	68,6	66,74	68,3	67,52	0,97	-0,78	1,927	24	0
27.10.2021	79,95	48,04	31,91	63	61,28	62,5	61,83	0,92	-0,55	1,957	24	0
28.10.2021	80,04	48,22	31,82	62,5	60,74	62,1	61,41	0,81	-0,67	1,934	24	0
29.10.2021	79,94	47,26	32,68	62	60,3	61,7	61,06	0,79	-0,76	1,969	24	0
30.10.2021	80,24	47,23	33,01	65,2	63,37	65,5	64,82	0,88	-1,45	2,093	24	0
31.10.2021	78,27	46,79	31,48	65,4	63,67	65,3	64,6	0,92	-0,93	2,004	24	0
01.11.2021	77,35	46,76	30,59	62,3	60,68	63	62,37	0,77	-1,69	1,858	24	0
02.11.2021	80,14	48,9	31,24	71,7	69,68	71,8	71,02	0,92	-1,34	2,176	24	0
03.11.2021	82,27	51,4	30,87	77,9	75,64	77,6	76,63	0,74	-0,99	2,34	24	0
04.11.2021	81,25	48,88	32,37	71,6	69,53	71,2	70,4	0,87	-0,87	2,25	24	0
05.11.2021	78,39	46,92	31,47	66,4	64,61	66,2	65,48	0,78	-0,87	2,033	24	0
06.11.2021	76,88	46,4	30,48	64,7	63	64,6	63,95	0,7	-0,95	1,92	24	0
07.11.2021	77,2	47,23	29,97	70,8	68,97	71,1	70,33	1	-1,36	2,069	24	0
08.11.2021	77,48	47,49	29,99	69,2	67,39	69,3	68,57	0,85	-1,18	2,022	24	0
09.11.2021	77,55	48,25	29,3	75,8	73,81	75,6	74,79	0,85	-0,98	2,163	24	0
10.11.2021	78,5	47,16	31,34	73,9	71,89	72,9	72,16	0,8	-0,27	2,253	24	0
11.11.2021	82,64	47,99	34,65	74,1	71,91	73,1	72,29	0,91	-0,38	2,491	24	0
12.11.2021	81,52	47,36	34,16	74,5	72,34	73,4	72,6	0,79	-0,26	2,47	24	0
13.11.2021	80,05	47,12	32,93	75,7	73,59	74,8	74,03	0,85	-0,44	2,423	24	0
14.11.2021	80,37	47,18	33,19	79,8	77,55	79	78,17	1	-0,62	2,569	24	0
15.11.2021	86,34	50,23	36,11	82,8	80,15	82,1	81,13	0,87	-0,98	2,894	24	0
16.11.2021	87,77	51,35	36,42	84,2	81,42	84,7	83,66	0,91	-2,24	2,965	24	0
17.11.2021	87,07	47,7	39,37	70,3	68,05	70,5	69,74	0,77	-1,69	2,679	24	0
18.11.2021	89,78	51,43	38,35	82,8	79,97	83,3	82,28	0,91	-2,31	3,068	24	0
19.11.2021	87,74	47,88	39,86	69,1	66,81	69,4	68,66	0,77	-1,85	2,665	24	0
20.11.2021	80,39	46,8	33,59	80,6	78,34	81,4	80,54	0,87	-2,2	2,63	24	0
21.11.2021	80,91	47,06	33,85	83,4	81,03	84,4	83,5	1,03	-2,47	2,741	24	0
22.11.2021	80,19	46,48	33,71	78,4	76,2	79,1	78,31	0,9	-2,11	2,565	24	0
23.11.2021	80,68	46,09	34,59	77	74,81	77,8	77,04	0,93	-2,23	2,589	24	0
Итого:				2173,3	2111,21	2171,1	2147,49	25,88	-36,28	69,55	720	0
Средние:	80,9	48,06	32,84									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	69057,4	67079,62	68586,8	67738,14	875,76	-658,52	2128,22	27474	41
23/11/2124:00	71230,7	69190,83	70757,9	69885,63	901,64	-694,8	2197,77	28194	41
Итого:	2173,3	2111,21	2171,1	2147,49	25,88	-36,28	69,55	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабжающей организации


С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.


/О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД

Ж/Д УЛ.УН.НАБЕРЕЖНАЯ 48 (1 ВВОД)

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
янв.19	0			
фев.19	0			
мар.19	0			
апр.19	0			
май.19	0			
окт.19	0			
ноя.19	0			
дек.19	0			
янв.20	0			
фев.20	0			
мар.20	0			
апр.20	0			
май.20	0			
окт.20	41,752	28.09.2020	21.10.2020	24
ноя.20	82,8	22.10.2020	22.11.2020	32
дек.20	115,22	23.11.2020	23.12.2020	31
янв.21	138,03	24.12.2020	24.01.2021	32
фев.21	115,22	25.01.2021	23.02.2021	30
мар.21	102,26	24.02.2021	24.03.2021	29
апр.21	64,56	25.03.2021	22.04.2021	29
май.21	9,72	23.04.2021	28.04.2021	6
Итого	669,562			213

Расчет

Расчетный месяц	ноя.21		
Период расчета	с	25.10.2021	
	по	23.11.2021	
Кол-во расчетных дней		30	0
Итого по расчету		94,305	0,000
По показаниям ОПУ (для досчета)		0	0,000
Итого к выставлению за расчет		94,305	0,000

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила _____ Врублевская А.Р.

25.11.21  *Врублевская А.Р.*

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848
Адрес: Молодог. №76 (ИТП-3) Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 5.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x84A7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	78,17	55,58	22,59	214,2	208,49	217	213,89	0	-5,4	4,709	24	0
26.10.2021	79,45	55,93	23,52	210,3	204,51	213,2	210,1	0	-5,59	4,811	24	0
27.10.2021	80,8	57	23,8	210,3	204,34	213,2	210,03	0	-5,69	4,864	24	0
28.10.2021	80,9	56,94	23,96	213,7	207,61	216,7	213,48	0	-5,87	4,976	24	0
29.10.2021	80,79	56,24	24,55	209,4	203,45	212,4	209,32	0	-5,87	4,995	24	0
30.10.2021	81,02	55,44	25,58	207,9	201,94	210,9	207,87	0	-5,93	5,164	24	0
31.10.2021	79,12	55,01	24,11	216,7	210,76	219,6	216,51	0	-5,75	5,081	24	0
01.11.2021	78,17	54,93	23,24	216,1	210,34	218,8	215,71	0	-5,37	4,886	24	0
02.11.2021	80,7	54,84	25,86	209,2	203,24	212,3	209,34	0	-6,1	5,258	24	0
03.11.2021	82,88	55,61	27,27	217	210,55	220,1	216,93	0	-6,38	5,744	24	0
04.11.2021	81,86	55,66	26,2	215,1	208,86	218,2	215,06	0	-6,2	5,474	24	0
05.11.2021	79,07	54,39	24,68	214,8	208,93	217,7	214,72	0	-5,79	5,157	24	0
06.11.2021	77,63	53,78	23,85	218,7	212,92	221,6	218,64	0	-5,72	5,077	24	0
07.11.2021	77,93	53,53	24,4	217,3	211,52	220,2	217,28	0	-5,76	5,158	24	0
08.11.2021	78,25	53,93	24,32	218,5	212,63	221,4	218,43	0	-5,8	5,167	24	0
09.11.2021	78,24	53,93	24,31	219	213,12	221,9	218,92	0	-5,8	5,181	24	0
10.11.2021	79,29	54,49	24,8	220,4	214,34	223,3	220,23	0	-5,89	5,316	24	0
11.11.2021	83,33	55,95	27,38	208,3	202,06	211,4	208,34	0	-6,28	5,537	24	0
12.11.2021	82,15	54,93	27,22	207,3	201,25	210,4	207,47	0	-6,22	5,484	24	0
13.11.2021	80,68	54,35	26,33	208,9	202,98	211,9	209,01	0	-6,03	5,343	24	0
14.11.2021	80,98	53,77	27,21	209,4	203,45	212,5	209,63	0	-6,18	5,538	24	0
15.11.2021	87,11	55,58	31,53	201,4	194,87	205,1	202,16	0	-7,29	6,146	24	0
16.11.2021	88,31	52,44	35,87	171,8	166,09	175,2	172,98	0	-6,89	5,958	24	0
17.11.2021	87,79	48,52	39,27	141,5	136,85	144,5	142,93	0	-6,08	5,376	24	0
18.11.2021	90,47	50,84	39,63	161,9	156,3	165,4	163,41	0	-7,11	6,201	24	0
19.11.2021	88,55	48,89	39,66	143,4	138,59	146,4	144,77	0	-6,18	5,499	24	0
20.11.2021	80,93	46,44	34,49	157,8	153,31	160,5	158,87	0	-5,56	5,287	24	0
21.11.2021	81,46	47,06	34,4	166,8	161,98	169,6	167,84	0	-5,86	5,567	24	0
22.11.2021	80,81	46,04	34,77	150,5	146,25	153	151,49	0,01	-5,24	5,084	24	0
23.11.2021	81,31	45,85	35,46	149,8	145,5	152,4	150,87	0	-5,37	5,158	24	0
Итого:				5927,4	5757,03	6016,8	5936,23	0,01	-179,2	159,20	720	0
Средние:	81,6	53,26	28,34									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	155714,1	151396,99	140332,9	138812,6	11,81	12584,39	4674,87	29871	190
23/11/2124:00	161641,5	157154,02	146349,7	144748,83	11,82	12405,19	4834,07	30591	190
Итого:	5927,4	5757,03	6016,8	5936,23	0,01	-179,2	159,20	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

/ _____ / А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабжающей организации

/ _____ / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Молодог. № 76 (ИТП-1)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x8053

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,78	49,91	27,87	112,8	109,79	74,7	73,84	0	35,95	3,009	24	0
26.10.2021	79,14	50	29,14	110,9	107,86	113,3	112	0	-4,14	3,14	24	0
27.10.2021	80,35	49,76	30,59	105,3	102,32	107,5	106,22	0	-3,9	3,129	24	0
28.10.2021	80,46	49,86	30,6	106,1	103,12	108,4	107,15	0	-4,03	3,152	24	0
29.10.2021	80,31	49,29	31,02	107,9	104,88	110,3	109,03	0	-4,15	3,252	24	0
30.10.2021	80,64	49,89	30,75	115,6	112,31	118,2	116,83	0	-4,52	3,456	24	0
31.10.2021	78,67	49,23	29,44	116,2	113,03	118,8	117,45	0	-4,42	3,326	24	0
01.11.2021	77,74	49,13	28,61	115,3	112,25	118,1	116,77	0	-4,52	3,21	24	0
02.11.2021	80,46	50,77	29,69	129,3	125,68	132,2	130,61	0	-4,93	3,731	24	0
03.11.2021	82,48	51,82	30,66	133,9	129,96	136,7	134,98	0	-5,02	3,985	24	0
04.11.2021	81,45	50,34	31,11	122	118,49	124,6	123,16	0	-4,67	3,684	24	0
05.11.2021	78,65	48,75	29,9	116,6	113,45	119,3	117,98	0	-4,53	3,391	24	0
06.11.2021	77,26	48,69	28,57	116,9	113,85	119,6	118,28	0	-4,43	3,251	24	0
07.11.2021	77,56	49,19	28,37	121,3	118,13	124,2	122,79	0	-4,66	3,351	24	0
08.11.2021	77,84	49,05	28,79	118,5	115,36	121,4	120,06	0	-4,7	3,32	24	0
09.11.2021	77,83	48,96	28,87	117,1	113,98	119,9	118,57	0	-4,59	3,288	24	0
10.11.2021	78,89	48,99	29,9	115,5	112,35	118,2	116,89	0	-4,54	3,357	24	0
11.11.2021	82,89	50,16	32,73	120,4	116,84	123,1	121,64	0	-4,8	3,826	24	0
12.11.2021	81,71	49,86	31,85	118,1	114,67	120,7	119,3	0	-4,63	3,65	24	0
13.11.2021	80,28	48,68	31,6	112	108,85	114,7	113,43	0,01	-4,58	3,435	24	0
14.11.2021	80,59	49,35	31,24	120,7	117,31	123,6	122,21	0	-4,9	3,664	24	0
15.11.2021	86,67	52,29	34,38	128,3	124,17	131,3	129,66	0	-5,49	4,272	24	0
16.11.2021	87,95	53,53	34,42	134,1	129,68	137,1	135,27	0,01	-5,59	4,466	24	0
17.11.2021	87,39	51,13	36,26	121,1	117,14	123,9	122,39	0	-5,25	4,25	24	0
18.11.2021	90,08	54,25	35,83	136,4	131,72	139,5	137,58	0	-5,86	4,724	24	0
19.11.2021	87,85	50,9	36,95	115,6	111,8	118,3	116,86	0	-5,06	4,131	24	0
20.11.2021	80,63	50,08	30,55	132,3	128,54	136	134,4	0	-5,86	3,926	24	0
21.11.2021	81,15	50,38	30,77	133,1	129,27	136,7	135,07	0	-5,8	3,978	24	0
22.11.2021	80,4	48,34	32,06	113,9	110,7	116,9	115,63	0	-4,93	3,549	24	0
23.11.2021	80,98	49,24	31,74	124,8	121,23	128,1	126,65	0	-5,42	3,848	24	0
Итого:				3592	3488,73	3635,3	3592,7	0,02	-103,97	108,75	720	0
Средние:	81,2	50,06	31,14									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	108110	105010,97	109469,9	108137,3	0,55	-3126,33	3132,95	29870	192
23/11/2124:00	111702	108499,7	113105,2	111730	0,57	-3230,3	3241,70	30590	192
Итого:	3592	3488,73	3635,3	3592,7	0,02	-103,97	108,75	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / А.Н. Клименко /
Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина /
Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЫГИНА О. В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A8A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	78,75	45,57	33,18	119,33	116,09	116,3	115,19	0	0,9	3,852	24	0
26.10.2021	80,01	48,29	31,72	139,05	135,2	135,71	134,26	0	0,94	4,291	24	0
27.10.2021	81,4	46,79	34,61	125,37	121,79	122,17	120,9	0	0,89	4,217	24	0
28.10.2021	81,52	47,48	34,04	131,62	127,83	128,28	126,91	0	0,92	4,352	24	0
29.10.2021	81,43	49,32	32,11	143,06	138,94	139,59	138,02	0	0,92	4,463	24	0
30.10.2021	81,71	53,59	28,12	181,11	175,89	177,41	175,08	0	0,81	4,953	24	0
31.10.2021	79,72	46,59	33,13	131,71	128,07	128,36	127,06	0	1,01	4,246	24	0
01.11.2021	78,78	46,65	32,13	128,5	125,02	125,03	123,79	0	1,23	4,018	24	0
02.11.2021	81,48	52,34	29,14	178,31	173,21	173,93	171,69	0	1,52	5,05	24	0
03.11.2021	83,59	58,97	24,62	233,22	226,22	228,1	224,46	0	1,76	5,582	24	0
04.11.2021	82,67	53,54	29,13	182,18	176,85	177,45	175,1	0	1,75	5,159	24	0
05.11.2021	79,94	49,79	30,15	153,36	149,1	149,03	147,32	0	1,78	4,498	24	0
06.11.2021	78,24	46,79	31,45	140,7	136,96	135,88	134,48	0	2,48	4,307	24	0
07.11.2021	78,53	46,88	31,65	140,54	136,77	135,47	134,08	0	2,69	4,332	24	0
08.11.2021	78,87	46,8	32,07	140,9	137,09	135,65	134,25	0	2,84	4,402	24	0
09.11.2021	78,86	48,34	30,52	153,57	149,42	148,06	146,47	0	2,95	4,565	24	0
10.11.2021	79,97	48,6	31,37	147,92	143,8	142,64	141,12	0	2,68	4,513	24	0
11.11.2021	84	54,13	29,87	185,47	179,83	180,08	177,65	0	2,18	5,38	24	0
12.11.2021	82,92	54,73	28,19	187,85	182,28	182,92	180,39	0	1,89	5,149	24	0
13.11.2021	81,35	50,63	30,72	162,42	157,79	157,22	155,36	0	2,43	4,85	24	0
14.11.2021	81,63	52,51	29,12	185,72	180,37	179,56	177,26	0	3,11	5,258	24	0
15.11.2021	87,56	58,73	28,83	209,93	203,08	203,96	200,76	0	2,32	5,866	24	0
16.11.2021	89,1	60,64	28,46	220,7	213,32	214,85	211,23	0	2,09	6,087	24	0
17.11.2021	88,57	55,78	32,79	180,77	174,74	175,52	173,02	0	1,72	5,739	24	0
18.11.2021	91,14	61,5	29,64	220,64	212,92	214,48	210,79	0	2,13	6,33	24	0
19.11.2021	89,67	57,22	32,45	181,1	174,94	175,93	173,28	0	1,66	5,689	24	0
20.11.2021	81,69	54,52	27,17	206,72	200,75	201,31	198,56	0	2,19	5,462	24	0
21.11.2021	82,2	55,99	26,21	218,51	212,15	212,46	209,39	0	2,76	5,571	24	0
22.11.2021	81,55	50,6	30,95	161,67	157,04	156,4	154,54	0	2,5	4,864	24	0
23.11.2021	82,05	52,45	29,6	181,19	175,92	175,23	173,02	0	2,9	5,213	24	0
Итого:				5073,1	4923,38	4928,9	4865,43	0	57,95	148,26	720	0
Средние:	82,29	51,85	30,43									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	3802,73	3700,88	3725,06	3687,31	0	13,57	117,77	758	1
23/11/2124:00	8875,87	8624,26	8654,04	8552,74	0	71,52	266,03	1478	1
Итого:	5073,14	4923,38	4928,98	4865,43	0	57,95	148,26	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/ / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25 * 11 * 21

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Молодогвардейцев 74 (итп-2)

Договор №: 8848
Тип расходомера:

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06343116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
25.10.2021	123,1474	123,14741	0	78,55384	42,623672	35,930164	1,182264	0,850118	4,436591	125,9425	124,615	ч	24	0	
26.10.2021	129,6334	129,63338	0	79,80775	42,874287	36,933449	1,17754	0,857328	4,799552	132,6825	131,1925	OK	24	0	
27.10.2021	117,6203	117,62029	0	81,18399	42,323872	38,860123	1,189641	0,84627	4,585353	120,4825	119,015	OK	24	0	
28.10.2021	119,1017	119,10172	0	81,30178	42,340469	38,961308	1,202187	0,837678	4,658669	122,01	120,5125	OK	24	0	
29.10.2021	127,9913	127,99125	0	81,19414	42,854275	38,339867	1,17156	0,840302	4,916663	131,095	129,5525	OK	24	0	
30.10.2021	144,3266	144,32658	0	81,43284	43,320572	38,11227	1,149819	0,845197	5,491698	147,8525	146,125	OK	24	0	
31.10.2021	129,3135	129,31354	0	79,56368	41,57468	37,988995	1,162619	0,839013	4,931087	132,2975	130,825	OK	24	0	
01.11.2021	142,4252	142,42516	0	78,59543	43,050732	35,544689	1,162906	0,843877	5,076456	145,595	144,215	OK	24	0	
02.11.2021	159,9098	159,90976	0	81,0673	44,834839	36,232464	1,141286	0,855418	5,828849	163,745	162,0325	OK	24	0	
03.11.2021	165,4852	165,48518	0	83,30093	46,045166	37,255764	1,161304	0,872959	6,158582	169,68	167,7925	OK	24	0	
04.11.2021	161,7969	161,79694	0	82,32999	44,674694	37,655308	1,184238	0,85461	6,092503	165,795	163,9525	OK	24	0	
05.11.2021	156,8441	156,84407	0	79,5613	43,87759	35,683712	1,182773	0,857492	5,606209	160,22	159,0825	OK	24	0	
06.11.2021	158,3786	158,37859	0	78,05674	43,814754	34,241985	1,16023	0,857825	5,44079	161,6825	160,5875	OK	24	0	
07.11.2021	157,3803	157,38031	0	78,35238	43,281555	35,070827	1,168567	0,868111	5,545085	160,72	159,505	OK	24	0	
08.11.2021	150,0445	150,04448	0	78,66334	43,279465	35,383884	1,170894	0,855032	5,325018	153,27	152,065	OK	24	0	
09.11.2021	152,5083	152,50832	0	78,64108	43,618504	35,022564	1,173387	0,855994	5,357491	155,77	154,6	OK	24	0	
10.11.2021	147,1078	147,10777	0	79,66511	43,800465	35,864643	1,185921	0,848548	5,295938	150,4225	149,065	OK	24	0	
11.11.2021	151,0097	151,00974	0	83,7587	44,839249	38,919453	1,166963	0,847548	5,892571	154,86	153,0475	OK	24	0	
12.11.2021	154,6872	154,68719	0	82,62219	44,591465	38,030701	1,162779	0,867235	5,879401	158,43	156,85	OK	24	0	
13.11.2021	150,2991	150,29906	0	81,11826	43,603745	37,514519	1,172958	0,871114	5,660576	153,7325	152,3725	OK	24	0	
14.11.2021	163,5767	163,57669	0	81,4091	44,445286	36,963821	1,15661	0,884578	6,065991	167,39	165,845	OK	24	0	
15.11.2021	171,4255	171,42548	0	87,44466	47,587643	39,857021	1,118205	0,883997	6,815291	176,25	173,94	OK	24	0	
16.11.2021	182,0333	182,03328	0	88,86307	48,826389	40,036697	1,124303	0,899742	7,285229	187,35	184,8	OK	24	0	
17.11.2021	163,7776	163,77759	0	88,32525	47,011951	41,31329	1,155931	0,879811	6,770756	168,545	166,0825	OK	24	0	
18.11.2021	189,3447	189,34467	0	90,96957	50,731915	40,237675	1,129331	0,885471	7,601481	195,1525	192,4	OK	24	0	
19.11.2021	164,2637	164,2637	0	89,14977	47,290787	41,858974	1,166666	0,852377	6,859015	169,1575	166,6075	OK	24	0	
20.11.2021	179,2138	179,21376	0	81,44904	45,486465	35,962563	1,138712	0,895169	6,460501	183,51	181,6825	OK	24	0	
21.11.2021	181,2778	181,27782	0	81,94022	45,600525	36,339703	1,134324	0,900898	6,596448	185,675	183,7925	OK	24	0	
22.11.2021	157,6499	157,64987	0	81,3186	44,191086	37,127518	1,165153	0,87853	5,869692	161,4275	159,7175	OK	24	0	
23.11.2021	164,5819	164,58189	0	81,75459	44,796173	36,958405	1,151636	0,896159	6,106758	168,52	166,835	OK	24	0	
Итого:	4616,16	4616,16							173,41	4729,26	4678,71		720	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gпод	BHP	BOC	V3
24.10.2021	828,81	29554,66	29355,82	198,84	28878,89	28878,92	-0,03			
23.11.2021	1002,22	34283,93	34034,53	249,40	33495,05	33495,08	-0,03			
ИТОГО:	173,41	4729,26	4678,71	50,56	4616,16	4616,16	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/тр)	
Qи/Траб х Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23714416
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
24.10.2021	52,98	1809,07	1805,83	1,48	1770,15	1777,23	-0,01			
23.11.2021	66,73	2188,56	2184,07	1,48	2142,09	2149,83	-0,01			
ИТОГО:	13,75	379,49	378,24	0,00	371,94	372,60	0,00	720		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабжающей организации

А.Н. Клименко/
Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.

МП



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25*11*21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: _____

Адрес: Молодог. № 74-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,62	41,96	35,66	60,3	58,68	60,3	59,8	0	-1,12	2,09	24	0
26.10.2021	78,91	42,12	36,79	62	60,3	61,7	61,21	0	-0,91	2,217	24	0
27.10.2021	80,19	42,05	38,14	58,7	57,07	58,6	58,09	0	-1,02	2,179	24	0
28.10.2021	80,31	42,08	38,23	59,9	58,2	60	59,49	0	-1,29	2,226	24	0
29.10.2021	80,2	41,98	38,22	61,6	59,89	61,6	61,08	0	-1,19	2,286	24	0
30.10.2021	80,49	42,96	37,53	69,6	67,63	69,9	69,29	0	-1,66	2,538	24	0
31.10.2021	78,52	42,08	36,44	67,8	65,98	68	67,41	0	-1,43	2,404	24	0
01.11.2021	77,65	41,47	36,18	64	62,33	64,2	63,69	0	-1,36	2,252	24	0
02.11.2021	80,28	43,83	36,45	76,6	74,46	76,8	76,13	0	-1,67	2,713	24	0
03.11.2021	82,4	45,51	36,89	84,5	82,01	84,4	83,57	0	-1,56	3,023	24	0
04.11.2021	81,4	43,95	37,45	75,8	73,6	76	75,31	0	-1,71	2,755	24	0
05.11.2021	78,62	42,32	36,3	72,3	70,34	72,3	71,68	0	-1,34	2,55	24	0
06.11.2021	77,09	41,34	35,75	67,6	65,84	67,4	66,87	0	-1,03	2,348	24	0
07.11.2021	77,37	41,52	35,85	66,6	64,86	66,4	65,87	0	-1,01	2,322	24	0
08.11.2021	77,68	41,17	36,51	64,5	62,8	64,3	63,8	0	-1	2,29	24	0
09.11.2021	77,75	43,02	34,73	76,4	74,4	76,6	75,95	0	-1,55	2,583	24	0
10.11.2021	78,8	43,62	35,18	79,1	76,94	79,6	78,85	0	-1,91	2,704	24	0
11.11.2021	82,84	44	38,84	78,2	75,9	78,3	77,55	0	-1,65	2,946	24	0
12.11.2021	81,66	44,2	37,46	79,3	77,02	79,2	78,49	0	-1,47	2,885	24	0
13.11.2021	80,19	42,91	37,28	74,9	72,81	74,4	73,76	0	-0,95	2,711	24	0
14.11.2021	80,42	43,8	36,62	81	78,7	80	79,27	0	-0,57	2,881	24	0
15.11.2021	86,4	45,98	40,42	80,7	78,11	80,2	79,38	0	-1,27	3,157	24	0
16.11.2021	87,88	47,05	40,83	84,2	81,43	83,2	82,36	0	-0,93	3,329	24	0
17.11.2021	87,35	45,47	41,88	78,7	76,15	78	77,23	0	-1,08	3,192	24	0
18.11.2021	89,97	47,95	42,02	87,7	84,67	87,1	86,15	0	-1,48	3,562	24	0
19.11.2021	87,9	45,02	42,88	76,2	73,69	76	75,26	0	-1,57	3,159	24	0
20.11.2021	80,53	44,16	36,37	84,7	82,31	83,8	83,03	0	-0,72	2,992	24	0
21.11.2021	81,06	44,42	36,64	87,7	85,2	86,7	85,92	0	-0,72	3,123	24	0
22.11.2021	80,36	43,04	37,32	75	72,88	74,2	73,53	0	-0,65	2,72	24	0
23.11.2021	80,89	44,16	36,73	78,5	76,27	77,3	76,55	0	-0,28	2,799	24	0
Итого:				2214,1	2150,47	2206,5	2186,57	0	-36,1	80,94	720	0
Средние:	81,09	43,5	37,58									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	19941,5	19324,99	21877,6	21668,73	1,46	-2343,74	757,05	10167	0
23/11/2124:00	22155,6	21475,46	24084,1	23855,3	1,46	-2379,84	837,98	10887	0
Итого:	2214,1	2150,47	2206,5	2186,57	0	-36,1	80,94	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ / / А.Н. Клименко/
Подпись Ф.И.О.

/ / / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР КИИ Б ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Каширинных № 109

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2701

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
25.10.2021	78,5	43,47	35,03	118,6	115,39	108,52	107,53	0	7,86	4,039	0	24	0
26.10.2021	79,8	43,77	36,03	123,13	119,7	112,59	111,61	0	8,09	4,309	0	24	0
27.10.2021	81,15	43,42	37,73	121,58	118,12	111,05	110,06	0	8,06	4,455	0	24	0
28.10.2021	81,27	43,32	37,95	122,38	118,88	111,78	110,79	0	8,09	4,509	0	24	0
29.10.2021	81,13	43,81	37,32	124,05	120,53	113,34	112,3	0	8,23	4,495	0	24	0
30.10.2021	81,37	45,49	35,88	141,16	137,1	129,18	127,96	0	9,14	4,917	0	24	0
31.10.2021	79,47	43,06	36,41	125,25	121,78	114,59	113,57	0	8,21	4,433	0	24	0
01.11.2021	78,51	42,76	35,75	124,98	121,6	114,42	113,44	0,01	8,16	4,347	0	24	0
02.11.2021	81,15	46,97	34,18	157,49	152,96	144,46	142,95	0	10,01	5,23	0	24	0
03.11.2021	83,22	49,49	33,73	176,69	171,4	162,08	160,21	0,13	11,19	5,781	0	24	0
04.11.2021	82,28	46,54	35,74	147,91	143,55	135,49	134,13	0	9,42	5,132	0	24	0
05.11.2021	79,47	44,01	35,46	138,9	135,02	127,56	126,42	0	8,6	4,786	0	24	0
06.11.2021	77,96	43,45	34,51	137,38	133,72	126,13	124,99	0	8,73	4,612	0	24	0
07.11.2021	78,27	43,42	34,85	138,89	135,16	127,48	126,39	0	8,77	4,706	0	24	0
08.11.2021	78,56	43,08	35,48	130,37	126,84	119,59	118,57	0	8,27	4,498	0	24	0
09.11.2021	78,55	42,53	36,02	130,62	127,07	119,67	118,65	0,67	8,42	4,576	0	24	0
10.11.2021	79,61	43,02	36,59	131,83	128,17	120,73	119,7	0,02	8,47	4,687	0	24	0
11.11.2021	83,68	45,73	37,95	149,09	144,58	136,39	135,05	0	9,53	5,487	0	24	0
12.11.2021	82,54	46,16	36,38	144,49	140,26	132,28	130,94	0	9,32	5,102	0	24	0
13.11.2021	81,02	43,99	37,03	135,27	131,41	123,85	122,72	0	8,69	4,867	0	24	0
14.11.2021	81,3	44,65	36,65	148,59	144,31	136,03	134,74	0	9,57	5,289	0	24	0
15.11.2021	87,27	50,23	37,04	174,32	168,63	159,47	157,56	0	11,07	6,247	0	24	0
16.11.2021	88,76	50,98	37,78	177,82	171,86	162,59	160,61	0	11,25	6,495	0	24	0
17.11.2021	88,26	48,51	39,75	151,35	146,37	138,08	136,58	0	9,79	5,821	0	24	0
18.11.2021	90,82	51,92	38,9	180,2	173,9	164,55	162,46	0	11,44	6,768	0	24	0
19.11.2021	89,14	49	40,14	145,06	140,16	132,26	130,77	0	9,39	5,63	0	24	0
20.11.2021	81,34	45,83	35,51	153,63	149,22	140,83	139,46	0	9,76	5,296	0	24	0
21.11.2021	81,82	46,32	35,5	162,35	157,65	148,84	147,35	0	10,3	5,598	0	24	0
22.11.2021	81,21	44,83	36,38	137,84	133,91	126,21	125,02	0	8,89	4,869	0	24	0
23.11.2021	81,7	45,8	35,9	152,73	148,31	140,05	138,67	0	9,64	5,321	0	24	0
Итого:				4303,9	4177,56	3940	3901,2	0,83	276,36	152,30	0	720	0
Средние:	81,97	45,51	36,45										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24/10/2124:00	3114,29	3030,95	2851,66	2825,55	0,88	205,4	103,50	0	616	0
23/11/2124:00	7418,24	7208,51	6791,75	6726,75	1,71	481,76	255,80	0	1336	0
Итого:	4303,95	4177,56	3940,09	3901,2	0,83	276,36	152,30	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ С.С. Волков /
Подпись Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина /
Подпись Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25.11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор №: 8848

Адрес: Братьев Кашириных №113

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x601C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,07	47,29	29,78	125,21	121,96	122,28	121	0	0,96	3,629	24	0
26.10.2021	78,44	48,88	29,56	131,11	127,6	128,26	126,82	0	0,78	3,77	24	0
27.10.2021	79,7	48,77	30,93	123,05	119,63	120,35	119	0,25	0,63	3,697	24	0
28.10.2021	79,79	48,55	31,24	123,21	119,78	120,49	119,17	0,02	0,61	3,739	24	0
29.10.2021	79,7	48,41	31,29	127,91	124,37	125,05	123,65	0	0,72	3,887	24	0
30.10.2021	79,94	49,04	30,9	136,94	133,12	133,89	132,36	0	0,76	4,114	24	0
31.10.2021	78,1	47,51	30,59	135,53	131,92	132,47	131,05	0	0,87	4,032	24	0
01.11.2021	77,17	48,17	29	134,56	131,04	131,6	130,2	0	0,84	3,799	24	0
02.11.2021	79,7	49,15	30,55	150,65	146,46	147,15	145,49	0	0,97	4,474	24	0
03.11.2021	81,76	50,38	31,38	152,79	148,39	149,31	147,53	0	0,86	4,658	24	0
04.11.2021	80,79	48,98	31,81	138,13	134,23	135,03	133,51	0	0,72	4,269	24	0
05.11.2021	78,03	48,04	29,99	138,91	135,24	136,02	134,55	0	0,69	4,054	24	0
06.11.2021	76,61	47,61	29	136,23	132,73	132,96	131,54	0	1,19	3,846	24	0
07.11.2021	76,93	47,37	29,56	139,67	136,04	136,22	134,79	0	1,25	4,018	24	0
08.11.2021	77,2	48,99	28,21	134,33	130,79	131,14	129,69	0	1,1	3,691	24	0
09.11.2021	77,2	47,96	29,24	139,36	135,72	135,9	134,48	0	1,24	3,967	24	0
10.11.2021	78,2	48,33	29,87	133,42	129,83	130,31	128,89	0,24	0,94	3,878	24	0
11.11.2021	82,14	48,51	33,63	135,36	131,39	132,28	130,8	0	0,59	4,421	24	0
12.11.2021	81,04	48,69	32,35	137,02	133,11	133,52	132,05	0	1,06	4,306	24	0
13.11.2021	79,58	47,95	31,63	133,55	129,84	129,93	128,5	0	1,34	4,107	24	0
14.11.2021	79,86	46,91	32,95	142,34	138,39	138,16	136,7	0	1,69	4,557	24	0
15.11.2021	85,66	49,32	36,34	143,33	138,8	139,03	137,44	0	1,36	5,043	24	0
16.11.2021	87,12	50,29	36,83	142,88	138,25	138,76	137,12	0	1,13	5,092	24	0
17.11.2021	86,58	48,58	38	129,75	125,59	125,81	124,41	0	1,18	4,775	24	0
18.11.2021	89,15	50,5	38,65	145,88	140,94	141,31	139,62	0	1,32	5,45	24	0
19.11.2021	87,13	48,7	38,43	129,24	125,03	125,5	124,11	0	0,92	4,805	24	0
20.11.2021	79,9	47,52	32,38	148,1	143,97	143,74	142,25	0	1,72	4,664	24	0
21.11.2021	80,4	47,12	33,28	151,03	146,77	146,26	144,71	0	2,06	4,884	24	0
22.11.2021	79,74	47,57	32,17	133,16	129,47	128,96	127,57	0	1,9	4,165	24	0
23.11.2021	80,22	47,43	32,79	138,06	134,2	133,99	132,57	0,01	1,63	4,398	24	0
Итого:				4110,7	3994,6	4005,6	3961,57	0,52	33,03	128,19	720	0
Средние:	80,49	48,41	32,07									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	9079,66	8864,41	8936,8	8822,77	0,99	41,64	184,78	2340	646
23/11/2124:00	13190,37	12859,01	12942,48	12784,34	1,51	74,67	312,97	3060	646
Итого:	4110,71	3994,6	4005,68	3961,57	0,52	33,03	128,19	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЬГИНА О.В.
26.11.21

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор №:8848

Адрес:Братьев Кашириных №117

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9С7А

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	77,58	45,66	31,92	139,56	135,88	128,81	127,56	0	8,32	4,334	24	0
26.10.2021	78,82	45,49	33,33	142,11	138,26	131,08	129,81	0	8,45	4,605	24	0
27.10.2021	80,13	44,43	35,7	127,02	123,45	116,91	115,84	0	7,61	4,405	24	0
28.10.2021	80,22	44,24	35,98	125,96	122,41	115,91	114,87	0	7,54	4,402	24	0
29.10.2021	80,09	44,08	36,01	127,58	124,03	117,43	116,37	0	7,66	4,466	24	0
30.10.2021	80,33	44,31	36,02	135,46	131,69	124,74	123,59	0	8,1	4,743	24	0
31.10.2021	78,48	43,4	35,08	131,55	128	121,17	120,1	0	7,9	4,486	24	0
01.11.2021	77,53	44,06	33,47	131,69	128,2	121,41	120,28	0	7,92	4,288	24	0
02.11.2021	79,95	44,04	35,91	132,76	129,08	122,09	121,04	0	8,04	4,635	24	0
03.11.2021	82,14	44,64	37,5	142,44	138,31	130,94	129,7	0	8,61	5,185	24	0
04.11.2021	81,19	44,16	37,03	136,08	132,19	125,14	124	0	8,19	4,894	24	0
05.11.2021	78,52	44,14	34,38	145,2	141,29	133,85	132,61	0	8,68	4,857	24	0
06.11.2021	77,03	44,39	32,64	144,3	140,54	133,13	131,88	0	8,66	4,584	24	0
07.11.2021	77,33	43,85	33,48	145,29	141,49	133,92	132,7	0	8,79	4,737	24	0
08.11.2021	77,62	43,82	33,8	139,85	136,15	128,8	127,6	0	8,55	4,598	24	0
09.11.2021	77,59	43,92	33,67	139,76	136,09	128,74	127,56	0	8,53	4,579	24	0
10.11.2021	78,62	43,58	35,04	137,8	134,07	126,81	125,7	0	8,37	4,694	24	0
11.11.2021	82,63	45,38	37,25	147,83	143,5	136,08	134,78	0	8,72	5,342	24	0
12.11.2021	81,56	45,62	35,94	147,25	143	135,72	134,42	0	8,58	5,138	24	0
13.11.2021	80,04	43,17	36,87	138,43	134,6	127,38	126,25	0	8,35	4,96	24	0
14.11.2021	80,32	44,53	35,79	151,41	147,14	139,42	138,11	0	9,03	5,264	24	0
15.11.2021	86,16	48,11	38,05	164,69	159,46	151,52	149,87	0	9,59	6,07	24	0
16.11.2021	87,69	49,4	38,29	166,93	161,44	153,71	151,97	0	9,47	6,185	24	0
17.11.2021	87,14	46,85	40,29	148,32	143,49	135,94	134,53	0	8,96	5,783	24	0
18.11.2021	89,72	50,78	38,94	174,76	168,81	161,06	159,12	0	9,69	6,576	24	0
19.11.2021	88,14	47,76	40,38	145,54	140,72	134,01	132,58	0	8,14	5,687	24	0
20.11.2021	80,4	45,18	35,22	161,81	157,26	149,54	148,1	0	9,16	5,537	24	0
21.11.2021	80,89	45,84	35,05	167,33	162,59	154,52	153	0	9,59	5,697	24	0
22.11.2021	80,23	44,93	35,3	148,6	144,44	136,95	135,63	0	8,81	5,098	24	0
23.11.2021	80,77	47,28	33,49	169,21	164,4	156,19	154,56	0	9,84	5,505	24	0
Итого:				4356,5	4231,98	4012,9	3974,13	0	257,85	151,33	720	0
Средние:	80,96	45,23	35,72									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	47011,76	45617,06	43050,31	42576,64	0,01	3040,42	1555,41	10164	2
23/11/2124:00	51368,28	49849,04	47063,23	46550,77	0,01	3298,27	1706,74	10884	2
Итого:	4356,52	4231,98	4012,92	3974,13	0	257,85	151,33	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/ _____ /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СИА 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25*11*21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848
 Адрес: Братьев Кашириных №121 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хав95 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
25.10.2021	78,13	47,27	30,86	129,48	126,01	126,23	124,92	0,01	1,09	3,889	24	0
26.10.2021	79,39	46,75	32,64	131,19	127,57	127,71	126,41	0	1,16	4,164	24	0
27.10.2021	80,76	45,54	35,22	123,67	120,14	120,13	118,95	0	1,19	4,229	24	0
28.10.2021	80,85	44,62	36,23	117,61	114,26	114,19	113,13	0	1,13	4,136	24	0
29.10.2021	80,75	44,97	35,78	122,29	118,84	118,78	117,65	0	1,19	4,252	24	0
30.10.2021	80,98	45,92	35,06	136,95	133,04	133,03	131,75	0	1,29	4,662	24	0
31.10.2021	79,1	45,24	33,86	130,19	126,63	126,67	125,43	0	1,2	4,285	24	0
01.11.2021	78,13	45,58	32,55	126,99	123,58	123,76	122,54	0	1,04	4,019	24	0
02.11.2021	80,72	46,95	33,77	145,25	141,1	141,46	139,98	0	1,12	4,764	24	0
03.11.2021	82,84	49,05	33,79	157,82	153,15	153,68	151,96	0,01	1,19	5,176	24	0
04.11.2021	81,91	46,85	35,06	138,46	134,45	134,75	133,35	0,01	1,1	4,713	24	0
05.11.2021	79,11	45,8	33,31	134,72	131,03	131,41	130,11	0	0,92	4,364	24	0
06.11.2021	77,57	45,94	31,63	135,87	132,26	132,63	131,34	0	0,92	4,18	24	0
07.11.2021	77,89	44,99	32,9	139,99	136,27	136,55	135,25	0	1,02	4,482	24	0
08.11.2021	78,19	44,7	33,49	130,86	127,36	127,56	126,34	0	1,02	4,267	24	0
09.11.2021	78,16	44,49	33,67	129,17	125,72	125,92	124,73	0	0,99	4,232	24	0
10.11.2021	79,2	44,64	34,56	129,99	126,43	126,63	125,45	0	0,98	4,369	24	0
11.11.2021	83,25	45,97	37,28	132,94	128,96	129,17	127,89	0	1,07	4,807	24	0
12.11.2021	82,18	47,39	34,79	137,45	133,43	133,92	132,48	0	0,95	4,642	24	0
13.11.2021	80,62	45,09	35,53	127,19	123,61	123,89	122,69	0	0,92	4,392	24	0
14.11.2021	80,9	44,83	36,07	139,61	135,61	136	134,69	0	0,92	4,886	24	0
15.11.2021	86,83	49,19	37,64	150,05	145,2	145,92	144,29	0	0,91	5,469	24	0
16.11.2021	88,36	50,45	37,91	157,84	152,59	153,41	151,59	0	1	5,789	24	0
17.11.2021	87,79	47,15	40,64	132,16	127,81	128,27	126,95	0	0,86	5,196	24	0
18.11.2021	90,34	51	39,34	154,61	149,28	150,17	148,33	0	0,95	5,879	24	0
19.11.2021	88,85	48,1	40,75	129,44	125,07	125,6	124,22	0	0,85	5,098	24	0
20.11.2021	80,94	45,91	35,03	144,83	140,67	141,29	139,9	0	0,77	4,927	24	0
21.11.2021	81,45	46,4	35,05	151,11	146,77	147,42	145,97	0	0,8	5,145	24	0
22.11.2021	80,8	44,74	36,06	131,09	127,36	127,79	126,57	0	0,79	4,589	24	0
23.11.2021	81,27	44,87	36,4	137,8	133,84	134,36	133,1	0,01	0,74	4,869	24	0
Итого:				4086,6	3968,04	3978,3	3937,96	0,04	30,08	139,87	720	0
Средние:	81,57	46,34	35,22									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/2124:00	9645,78	9410,33	9484,47	9362,55	1,18	47,78	204,58	2319	0
23/11/2124:00	13732,4	13378,37	13462,77	13300,51	1,22	77,86	344,45	3039	0
Итого:	4086,62	3968,04	3978,3	3937,96	0,04	30,08	139,87	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

[Подпись] / С.С. Волков/
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

[Подпись] / **ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР**
МАСЛЕНКО В. В.
Ф.И.О. 25.01.21