

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=2 ТЗ=1 КС=0x20FA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	87,81	49,55	38,26	237,1	229,3	233,3	230,61	0,15	-1,31	8,825	24	0
25.11.2021	92,38	50,9	41,48	236,1	227,61	232	229,2	0,01	-1,59	9,516	24	0
26.11.2021	89,53	49,91	39,62	226,3	218,59	222,6	220,01	0	-1,42	8,72	24	0
27.11.2021	83,38	47,67	35,71	237	229,89	233,8	231,31	0,01	-1,42	8,257	24	0
28.11.2021	83,75	47,67	36,08	245	237,6	241,9	239,31	0	-1,71	8,636	24	0
29.11.2021	83,39	48,03	35,36	236,5	229,39	233,4	230,88	0	-1,49	8,163	24	0
30.11.2021	80,98	47,06	33,92	231,3	224,72	228,4	226,03	0	-1,31	7,665	24	0
01.12.2021	81,24	47,01	34,23	225,8	219,32	223	220,69	0	-1,37	7,554	24	0
02.12.2021	81,9	46,97	34,93	217,6	211,26	214,8	212,59	0,01	-1,33	7,424	24	0
03.12.2021	81,6	47,41	34,19	223,3	216,85	220,7	218,37	0	-1,52	7,466	24	0
04.12.2021	81,05	46,68	34,37	226,4	219,91	223,7	221,44	0	-1,53	7,608	24	0
05.12.2021	81,24	46,22	35,02	222,9	216,53	220,2	217,99	0	-1,46	7,633	24	0
06.12.2021	82,15	47,52	34,63	227,6	220,93	224,9	222,51	0	-1,58	7,706	24	0
07.12.2021	90,42	51,61	38,81	248,6	239,95	245,1	242,07	0	-2,12	9,4	24	0
08.12.2021	93,26	52,13	41,13	246,6	237,6	242,4	239,33	0	-1,73	9,853	24	0
09.12.2021	88,09	49,33	38,76	242,5	234,48	238,1	235,4	0	-0,92	9,127	24	0
10.12.2021	87,83	50,18	37,65	257,6	249,13	253,3	250,34	0	-1,21	9,43	24	0
11.12.2021	88,82	50,35	38,47	252,2	243,72	248,1	245,15	0	-1,43	9,435	24	0
12.12.2021	88,62	50,66	37,96	266,7	257,78	262,4	259,25	0	-1,47	9,848	24	0
13.12.2021	88,87	50,03	38,84	250,1	241,68	245,9	243,02	0	-1,34	9,443	24	0
14.12.2021	85,12	48,84	36,28	240,1	232,63	240	237,32	3,47	-4,69	8,6	24	0
15.12.2021	81,67	46,93	34,74	238,8	231,87	237,5	235,04	1,87	-3,17	8,165	24	0
16.12.2021	81,8	46,82	34,98	233,6	226,85	230,6	228,23	0	-1,38	7,982	24	0
17.12.2021	81,51	47,37	34,14	245,4	238,35	242,6	240,05	0	-1,7	8,194	24	0
18.12.2021	81,53	46,86	34,67	236,8	229,97	234,1	231,68	0	-1,71	8,031	24	0
19.12.2021	81,87	46,64	35,23	236,6	229,72	233,9	231,52	0,01	-1,8	8,152	24	0
20.12.2021	82,09	47,39	34,7	234,8	227,91	232,2	229,74	0	-1,83	7,971	24	0
21.12.2021	81,67	46,61	35,06	228,2	221,6	225,6	223,28	0	-1,68	7,827	24	0
22.12.2021	82,14	46,8	35,34	229,6	222,87	227,2	224,85	0	-1,98	7,945	24	0
Итого:				6881,1	6668,01	6791,7	6717,21	5,53	-49,2	244,58	696	0
Средние:	84,67	48,31	36,36									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	217968	211577,4	211942	209324,98	459,65	2252,42	6396,52	28234	2
22/12/2124:00	224849,1	218245,41	218733	216042,19	465,18	2203,22	6641,10	28930	2
Итого:	6881,1	6668,01	6791,7	6717,21	5,53	-49,2	244,58	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD14C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.11.2021	87,7	51,26	36,44	235,8	228,06	231,2	228,38	0	-0,32	8,315	0	24	0
25.11.2021	92,36	52,16	40,2	231,3	222,98	226,3	223,45	0	-0,47	8,97	0	24	0
26.11.2021	89,46	52,31	37,15	232,8	224,88	228,3	225,38	0	-0,5	8,359	0	24	0
27.11.2021	83,41	52,34	31,07	260,5	252,66	256,4	253,13	0	-0,47	7,855	0	24	0
28.11.2021	83,78	51,23	32,55	262,8	254,83	258,5	255,35	0	-0,52	8,295	0	24	0
29.11.2021	83,44	51,84	31,6	258,1	250,36	254	250,82	0	-0,46	7,914	0	24	0
30.11.2021	81,05	51,8	29,25	266,6	258,99	262,8	259,53	0	-0,54	7,574	0	24	0
01.12.2021	81,31	51,96	29,35	262,5	254,98	258,7	255,46	0	-0,48	7,482	0	24	0
02.12.2021	81,97	52,33	29,64	251,4	244,07	247,9	244,72	0	-0,65	7,236	0	24	0
03.12.2021	81,66	52,09	29,57	259,9	252,36	256,3	253,07	0	-0,71	7,461	0	24	0
04.12.2021	81,13	51,85	29,28	258,2	250,84	254,8	251,63	0	-0,79	7,344	0	24	0
05.12.2021	81,33	51,17	30,16	254,8	247,47	251,2	248,13	0	-0,66	7,465	0	24	0
06.12.2021	82,2	51,44	30,76	255,8	248,3	252,2	249,1	0	-0,8	7,639	0	24	0
07.12.2021	90,19	53,15	37,04	268,8	259,5	263,7	260,25	0	-0,75	9,617	0	24	0
08.12.2021	93,28	54,05	39,23	267,5	257,73	262	258,45	0	-0,72	10,125	0	24	0
09.12.2021	88,13	51,65	36,48	253	244,6	248,4	245,33	0	-0,73	8,925	0	24	0
10.12.2021	87,8	52,28	35,52	249,6	241,4	245,4	242,3	0	-0,9	8,58	0	24	0
11.12.2021	88,81	51,08	37,73	227	219,37	223,3	220,6	0	-1,23	8,277	0	24	0
12.12.2021	88,61	51,09	37,52	244,4	236,23	240,2	237,27	0	-1,04	8,869	0	24	0
13.12.2021	88,88	51,95	36,93	258,5	249,8	254,4	251,22	0	-1,42	9,233	0	24	0
14.12.2021	85,01	52,92	32,09	287,2	278,28	285,3	281,58	0	-3,3	8,931	0	24	0
15.12.2021	81,74	52,21	29,53	293,7	285,19	293,4	289,7	0	-4,51	8,422	0	24	0
16.12.2021	81,89	52,54	29,35	286,4	278,09	284,8	281,17	0	-3,08	8,16	0	24	0
17.12.2021	81,57	52,73	28,84	293,8	285,31	289,6	285,87	0	-0,56	8,231	0	24	0
18.12.2021	81,59	51,72	29,87	283,6	275,4	276,7	273,26	0	2,14	8,225	0	24	0
19.12.2021	81,94	51,85	30,09	287,3	278,94	280,3	276,81	0	2,13	8,395	0	24	0
20.12.2021	82,15	51,79	30,36	281,7	273,46	274,8	271,37	0	2,09	8,303	0	24	0
21.12.2021	81,74	51,82	29,92	274,2	266,25	267,8	264,44	0	1,81	7,965	0	24	0
22.12.2021	82,1	51,56	30,54	263,4	255,7	257,2	253,98	0	1,72	7,808	0	24	0
Итого:				7610,6	7376,03	7485,9	7391,75	0	-15,72	239,98	0	696	0
Средние:	84,69	52	32,69										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/11/2124:00	199771,2	194128,68	196761,3	193945,4	0	183,28	4794,47	0	21850	100
22/12/2124:00	207381,8	201504,71	204247,2	201337,15	0	167,56	5034,44	0	22546	100
Итого:	7610,6	7376,03	7485,9	7391,75	0	-15,72	239,98	0	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ИНЖЕКТОР СТЕ 5 ВР
МАЛЫГИНА О.В.
2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Нарк. Мал. №3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD65C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	DI	VHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.11.2021	86,54	54,29	32,25	201	194,54	196,5	193,79	0	0,75	6,279	0	24	0
25.11.2021	91,21	56,75	34,46	206,5	199,23	201,8	198,81	0	0,42	6,876	0	24	0
26.11.2021	88,8	52,77	36,03	171,4	165,63	167,2	165,01	0	0,62	5,972	0	24	0
27.11.2021	82,37	52,18	30,19	187,2	181,68	183,2	180,89	0	0,79	5,487	0	24	0
28.11.2021	82,9	52,65	30,25	199,8	193,84	195,6	193,09	0	0,75	5,866	0	24	0
29.11.2021	82,5	52,09	30,41	189,1	183,54	185,1	182,74	0	0,8	5,58	0	24	0
30.11.2021	80,18	52,45	27,73	190,7	185,36	186,8	184,4	0,01	0,96	5,14	0	24	0
01.12.2021	80,36	51,95	28,41	186,3	181,05	182,5	180,24	0	0,81	5,145	0	24	0
02.12.2021	81	52,39	28,61	182,9	177,72	179,1	176,81	0	0,91	5,083	0	24	0
03.12.2021	80,72	51,3	29,42	182,3	177,15	178,5	176,31	0	0,84	5,212	0	24	0
04.12.2021	80,23	53	27,23	195,6	190,12	191,6	189,1	0	1,02	5,174	0	24	0
05.12.2021	80,42	51,85	28,57	187,7	182,41	183,8	181,53	0	0,88	5,21	0	24	0
06.12.2021	81,37	55,26	26,11	217,8	211,55	213,7	210,67	0	0,88	5,522	0	24	0
07.12.2021	88,77	58,46	30,31	236,7	228,75	232	228,35	0	0,4	6,94	0	24	0
08.12.2021	92,2	58,32	33,88	217	209,23	212,1	208,77	0,02	0,46	7,098	0	24	0
09.12.2021	87,05	56,04	31,01	209,3	202,51	204,9	201,91	0,01	0,6	6,286	0	24	0
10.12.2021	87,05	61,45	25,6	278,6	269,57	274,6	269,88	0	-0,31	6,907	0	24	0
11.12.2021	87,92	60,63	27,29	261,6	252,99	257,1	252,75	0	0,24	6,911	0	24	0
12.12.2021	87,83	60,76	27,07	266,9	258,14	262,3	257,87	0	0,27	6,999	0	24	0
13.12.2021	87,97	62,56	25,41	274,6	265,54	270,6	265,76	0	-0,22	6,757	0	24	0
14.12.2021	84,4	60,64	23,76	267	258,81	263,1	258,67	0	0,14	6,156	0	24	0
15.12.2021	80,91	57,56	23,35	262,3	254,85	258	254,07	0	0,78	5,951	0	24	0
16.12.2021	81,05	62,27	18,78	319,4	310,3	316,3	310,68	0	-0,38	5,843	0	24	0
17.12.2021	80,92	67,35	13,57	449,5	436,73	448,6	439,46	0	-2,73	5,932	0	24	0
18.12.2021	81,01	67,32	13,69	449,9	437,04	448,9	439,74	0	-2,7	5,992	0	24	0
19.12.2021	81,36	67,52	13,84	450,2	437,24	449,2	439,96	0	-2,72	6,056	0	24	0
20.12.2021	81,52	68,04	13,48	451,9	438,86	451,4	442	0	-3,14	5,924	0	24	0
21.12.2021	81,17	68,26	12,91	460,1	446,9	460,1	450,47	0	-3,57	5,778	0	24	0
22.12.2021	81,37	68	13,37	450,3	437,35	450	440,65	0	-3,3	5,854	0	24	0
Итого:				7803,6	7568,63	7704,6	7574,38	0,04	-5,75	173,93	0	696	0
Средние:	83,83	58,41	25,41										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	DI	VHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/11/2124:00	237973,2	231596,7	213109,1	209766,33	15,43	21830,37	4478,43	0	29745	24
22/12/2124:00	245776,8	239165,33	220813,7	217340,71	15,47	21824,62	4652,36	0	30441	24
Итого:	7803,6	7568,63	7704,6	7574,38	0,04	-5,75	173,93	0	696	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /
Подпись Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина /
Подпись Ф.И.О. 2-21

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №121

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ95

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	87,06	48,29	38,77	143,4	138,75	139,46	137,95	0	0,8	5,381	24	0
25.11.2021	91,65	50,42	41,23	146,51	141,31	142,2	140,51	0	0,8	5,833	24	0
26.11.2021	89,59	47,5	42,09	126,55	122,25	122,75	121,44	0	0,81	5,148	24	0
27.11.2021	82,87	44,6	38,27	125,81	122,07	122,52	121,39	0	0,68	4,673	24	0
28.11.2021	83,4	45,56	37,84	141,89	137,62	138,23	136,86	0	0,76	5,208	24	0
29.11.2021	82,98	44,92	38,06	131,44	127,51	128,03	126,82	0	0,69	4,851	24	0
30.11.2021	80,69	43,49	37,2	126,01	122,43	122,84	121,74	0	0,69	4,554	24	0
01.12.2021	80,84	43,85	36,99	123,53	120,03	120,43	119,36	0	0,67	4,435	24	0
02.12.2021	81,5	43,69	37,81	120,84	117,34	117,75	116,73	0	0,61	4,437	24	0
03.12.2021	81,2	44,75	36,45	130,53	126,78	127,3	126,14	0	0,64	4,621	24	0
04.12.2021	80,71	44,21	36,5	128,49	124,84	125,32	124,15	0	0,69	4,556	24	0
05.12.2021	80,9	43,34	37,56	125	121,44	121,84	120,77	0	0,67	4,559	24	0
06.12.2021	81,82	46,53	35,29	143,68	139,53	140,26	138,83	0	0,7	4,925	24	0
07.12.2021	89,24	53,96	35,28	183,19	177	178,9	176,49	0	0,51	6,254	24	0
08.12.2021	92,79	53,21	39,58	163,03	157,12	158,77	156,66	0	0,46	6,229	24	0
09.12.2021	87,7	46,72	40,98	136,27	131,82	132,36	131	0	0,82	5,404	24	0
10.12.2021	87,44	49,02	38,42	155,89	150,8	151,58	149,88	0	0,92	5,797	24	0
11.12.2021	88,37	47,64	40,73	142,42	137,68	138,24	136,77	0	0,91	5,61	24	0
12.12.2021	88,28	49,13	39,15	159,26	153,99	154,75	152,98	0	1,01	6,032	24	0
13.12.2021	88,39	47,09	41,3	139,86	135,17	135,69	134,27	0	0,9	5,582	24	0
14.12.2021	84,62	45,81	38,81	134,4	130,27	130,78	129,49	0	0,78	5,053	24	0
15.12.2021	81,34	44,74	36,6	136,42	132,51	133,25	132,03	0	0,48	4,848	24	0
16.12.2021	81,36	45,13	36,23	137,26	133,32	133,8	132,55	0	0,77	4,83	24	0
17.12.2021	81,15	46,92	34,23	151,24	146,91	147,58	146,06	0	0,85	5,029	24	0
18.12.2021	81,22	46,26	34,96	145,66	141,45	142,04	140,64	0	0,81	4,944	24	0
19.12.2021	81,61	45,66	35,95	145,47	141,28	141,74	140,35	0	0,93	5,08	24	0
20.12.2021	81,76	46,58	35,18	143,61	139,42	139,97	138,56	0	0,86	4,903	24	0
21.12.2021	81,4	45,81	35,59	134,83	130,97	131,36	130,06	0	0,91	4,66	24	0
22.12.2021	81,71	45,44	36,27	135,01	131,09	131,46	130,21	0	0,88	4,754	24	0
Итого:				4057,5	3932,7	3951,2	3910,69	0	22,01	148,19	696	0
Средние:	84,26	46,56	37,7									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	13732,4	13378,4	13462,8	13300,5	1,22	77,86	344,45	3039	0
22/12/2124:00	17789,9	17311,1	17414	17211,2	1,22	99,87	492,64	3735	0
Итого:	4057,5	3932,7	3951,2	3910,69	0	22,01	148,19	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
12*21

Подпись _____ С.С. Волков/
Ф.И.О.

Подпись _____ /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных №113

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x601C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	85,9	48,51	37,39	137,6	133,25	133,05	131,62	0	1,63	4,983	24	0
25.11.2021	90,39	49,77	40,62	136,73	132	132,19	130,65	0	1,35	5,365	24	0
26.11.2021	88,06	48,23	39,83	123,46	119,37	119,63	118,33	0,01	1,04	4,755	24	0
27.11.2021	81,77	47,62	34,15	132,8	128,92	128,59	127,24	0	1,68	4,402	24	0
28.11.2021	82,28	47,2	35,08	143,44	139,25	138,72	137,25	0	2	4,884	24	0
29.11.2021	81,86	47,46	34,4	133,62	129,72	129,26	127,92	0,25	1,8	4,461	24	0
30.11.2021	79,56	47,39	32,17	131,66	128,02	127,59	126,24	0,03	1,78	4,117	24	0
01.12.2021	79,79	47,61	32,18	130,47	126,86	126,42	125,08	0	1,78	4,083	24	0
02.12.2021	80,42	47,65	32,77	126,04	122,5	122,13	120,84	0	1,66	4,017	24	0
03.12.2021	80,15	47,85	32,3	135,98	132,17	131,8	130,36	0	1,81	4,266	24	0
04.12.2021	79,65	47,68	31,97	131,02	127,4	126,99	125,63	0	1,77	4,072	24	0
05.12.2021	79,85	47,07	32,78	131,28	127,63	127,19	125,87	0	1,76	4,181	24	0
06.12.2021	80,73	48,23	32,5	141,07	137,09	136,7	135,19	0	1,9	4,453	24	0
07.12.2021	88,23	52,86	35,37	167,71	162,12	162,98	160,87	0	1,25	5,74	24	0
08.12.2021	91,5	52,36	39,14	152,31	146,92	148,11	146,2	0	0,72	5,757	24	0
09.12.2021	86,44	48,61	37,83	135,63	131,29	131,94	130,5	0	0,79	4,968	24	0
10.12.2021	86,27	50,38	35,89	153,52	148,62	148,86	147,09	0	1,53	5,334	24	0
11.12.2021	87,15	48,64	38,51	139,56	135,03	135,06	133,57	0	1,46	5,203	24	0
12.12.2021	87,06	49,42	37,64	154,01	149,01	149,17	147,46	0	1,55	5,615	24	0
13.12.2021	87,12	49,31	37,81	140	135,45	135,41	133,84	0	1,61	5,124	24	0
14.12.2021	83,38	48,68	34,7	140,75	136,53	137,07	135,53	0	1	4,737	24	0
15.12.2021	80,26	47,94	32,32	139,93	136	136,71	135,25	0,01	0,75	4,39	24	0
16.12.2021	80,25	47,76	32,49	140,61	136,67	136,43	134,97	0	1,7	4,437	24	0
17.12.2021	80,03	48,8	31,23	148,8	144,64	144,32	142,74	0	1,9	4,517	24	0
18.12.2021	80,12	47,72	32,4	144,22	140,18	139,75	138,25	0	1,93	4,543	24	0
19.12.2021	80,52	47,46	33,06	147,72	143,56	143,15	141,65	0	1,91	4,747	24	0
20.12.2021	80,61	47,66	32,95	139,87	135,96	135,57	134,13	0	1,83	4,479	24	0
21.12.2021	80,24	48,04	32,2	136,07	132,26	131,94	130,51	0	1,75	4,256	24	0
22.12.2021	80,58	48,13	32,45	134,71	130,9	130,85	129,45	0	1,45	4,246	24	0
Итого:				4050,5	3929,32	3927,5	3884,23	0,3	45,09	136,13	696	0
Средние:	83,1	48,48	34,62									


Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	13190,37	12859,01	12942,48	12784,34	1,51	74,67	312,97	3060	646
22/12/2124:00	17240,96	16788,33	16870,06	16668,57	1,81	119,76	449,10	3756	646
Итого:	4050,59	3929,32	3927,58	3884,23	0,3	45,09	136,13	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
 Адрес: Вратъев Кашириных № 109 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2701 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.11.2021	87,58	48,89	38,69	164,74	159,35	150,56	148,9	0,02	10,45	6,17	0	24	0
25.11.2021	92,16	51,56	40,6	169,28	163,19	154,31	152,39	0	10,8	6,632	0	24	0
26.11.2021	89,97	48,62	41,35	144,26	139,31	131,39	129,94	0	9,37	5,763	0	24	0
27.11.2021	83,35	46,25	37,1	146,86	142,44	134,31	132,98	0	9,46	5,286	0	24	0
28.11.2021	83,83	46,36	37,47	159,68	154,86	146,12	144,63	0	10,23	5,805	0	24	0
29.11.2021	83,43	46,21	37,22	149,75	145,24	137	135,61	0,01	9,63	5,407	0	24	0
30.11.2021	81,12	44,08	37,04	137,34	133,43	125,69	124,55	0	8,88	4,941	0	24	0
01.12.2021	81,29	44,11	37,18	137,42	133,47	125,74	124,61	0,01	8,86	4,961	0	24	0
02.12.2021	81,93	44,04	37,89	132,56	128,7	121,17	120,06	0	8,64	4,874	0	24	0
03.12.2021	81,63	45,15	36,48	140,96	136,88	129,04	127,82	0	9,06	4,991	0	24	0
04.12.2021	81,16	44,28	36,88	135,41	131,54	123,91	122,78	0	8,76	4,849	0	24	0
05.12.2021	81,34	43,19	38,15	129,76	126,05	118,64	117,59	0	8,46	4,808	0	24	0
06.12.2021	82,21	46,31	35,9	147,31	143,02	134,93	133,56	0	9,46	5,133	0	24	0
07.12.2021	89,99	53,57	36,42	198,11	191,29	181,45	179,05	0	12,24	6,972	0	24	0
08.12.2021	93,2	53,81	39,39	184,79	178,05	168,8	166,54	0	11,51	7,024	0	24	0
09.12.2021	88,14	48,33	39,81	157,83	152,63	144,21	142,64	0	9,99	6,079	0	24	0
10.12.2021	87,86	51,18	36,68	179,49	173,55	164,39	162,39	0	11,16	6,371	0	24	0
11.12.2021	88,84	49,6	39,24	164,69	159,13	150,55	148,84	0	10,29	6,247	0	24	0
12.12.2021	88,69	51,41	37,28	185,54	179,33	169,95	167,85	0	11,48	6,691	0	24	0
13.12.2021	88,83	50,26	38,57	169,02	163,36	154,62	152,78	0	10,58	6,306	0	24	0
14.12.2021	85,2	47,91	37,29	155,94	151,08	142,85	141,31	0	9,77	5,634	0	24	0
15.12.2021	81,73	45,23	36,5	148,46	144,17	136,09	134,8	0	9,37	5,258	0	24	0
16.12.2021	81,74	45,82	35,92	148,3	143,97	136	134,7	0	9,27	5,171	0	24	0
17.12.2021	81,49	46,36	35,13	156,32	151,79	143,44	142	0	9,79	5,332	0	24	0
18.12.2021	81,6	44,88	36,72	146,3	142,07	134,04	132,77	0	9,3	5,216	0	24	0
19.12.2021	81,93	45,16	36,77	151,89	147,45	139,2	137,88	0	9,57	5,419	0	24	0
20.12.2021	82,09	45,75	36,34	150,77	146,36	138,22	136,85	0	9,51	5,32	0	24	0
21.12.2021	81,75	45,04	36,71	142,48	138,37	130,54	129,3	0	9,07	5,076	0	24	0
22.12.2021	82,1	45,46	36,64	143,31	139,16	131,32	130,07	0	9,09	5,096	0	24	0
Итого:				4478,5	4339,24	4098,4	4055,19	0,04	284,1	162,83	0	696	0
Средние:	84,69	47,2	37,49										
Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	ВОС			
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч			
23/11/2124:00	7418,24	7208,51	6791,75	6726,75	1,71	481,76	255,80	0	1336	0			
22/12/2124:00	11896,81	11547,75	10890,23	10781,94	1,75	765,81	418,63	0	2032	0			
Итого:	4478,57	4339,24	4098,48	4055,19	0,04	284,05	162,83	0	696	0			

Представитель абонента
директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

/ С.С. Волков/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

ИНСПЕКТОР СЦН № 01
/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.

/ Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор №: _____

Адрес:Молодог. № 74-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,72	46,21	40,51	80,3	77,72	79,8	78,99	0	-1,27	3,149	24	0
25.11.2021	91,3	47,68	43,62	81,9	79,01	81,2	80,34	0	-1,33	3,45	24	0
26.11.2021	88,76	45,01	43,75	74,4	71,91	74,2	73,52	0	-1,61	3,147	24	0
27.11.2021	82,46	43,43	39,03	75,3	73,11	74,8	74,1	0	-0,99	2,853	24	0
28.11.2021	82,96	44,64	38,32	83	80,55	82,3	81,54	0	-0,99	3,084	24	0
29.11.2021	82,59	43,92	38,67	78,3	75,99	77,9	77,19	0	-1,2	2,938	24	0
30.11.2021	80,19	43,48	36,71	78,5	76,31	78,1	77,41	0	-1,1	2,801	24	0
01.12.2021	80,48	43,4	37,08	75,6	73,45	75,5	74,79	0	-1,34	2,721	24	0
02.12.2021	81,17	43,27	37,9	74,4	72,26	74,2	73,51	0	-1,25	2,737	24	0
03.12.2021	80,79	43,59	37,2	75,1	73,01	74,7	74,01	0	-1	2,719	24	0
04.12.2021	80,26	43,57	36,69	77,2	75,03	77,1	76,39	0	-1,36	2,752	24	0
05.12.2021	80,51	43,57	36,94	76,9	74,71	76,6	75,89	0	-1,18	2,759	24	0
06.12.2021	81,38	44,29	37,09	79,3	77,01	78,8	78,06	0	-1,05	2,854	24	0
07.12.2021	89,14	49,43	39,71	91,7	88,59	91,6	90,53	0	-1,94	3,52	24	0
08.12.2021	92,25	48,82	43,43	87,6	84,46	88	87,03	0	-2,57	3,671	24	0
09.12.2021	87,17	45,5	41,67	82,3	79,64	82,8	82,02	0	-2,38	3,318	24	0
10.12.2021	87	47	40	87,9	85,05	88	87,09	0	-2,04	3,404	24	0
11.12.2021	87,99	46,34	41,65	85	82,21	85,4	84,55	0	-2,34	3,425	24	0
12.12.2021	87,81	47,25	40,56	89	86,09	89,4	88,47	0	-2,38	3,496	24	0
13.12.2021	87,91	45,98	41,93	82	79,29	82,3	81,5	0	-2,21	3,323	24	0
14.12.2021	84	44,86	39,14	83,5	80,96	84,1	83,32	0	-2,36	3,17	24	0
15.12.2021	80,94	43,69	37,25	80,8	78,51	81,4	80,67	0	-2,16	2,923	24	0
16.12.2021	80,93	43,56	37,37	79,3	77,03	79,6	78,86	0	-1,83	2,879	24	0
17.12.2021	80,68	44,11	36,57	83,6	81,23	83,5	82,73	0	-1,5	2,973	24	0
18.12.2021	80,74	43,44	37,3	77,9	75,68	77,9	77,17	0	-1,49	2,82	24	0
19.12.2021	81,15	43,88	37,27	80	77,7	79,9	79,16	0	-1,46	2,896	24	0
20.12.2021	81,28	43,97	37,31	77,4	75,21	77,3	76,58	0	-1,37	2,804	24	0
21.12.2021	80,9	43,5	37,4	77,1	74,89	77,2	76,48	0	-1,59	2,799	24	0
22.12.2021	81,34	43,53	37,81	78,8	76,53	79,2	78,46	0	-1,93	2,89	24	0
Итого:				2334,1	2263,14	2332,8	2310,36	0	-47,22	88,28	696	0
Средние:	83,82	44,85	38,96									

Дата	V1		M1		V2		M2		V3		Mr		Qo		ВНР		ВОС	
	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч					
23/11/2124:00	22155,6	21475,46	24084,1	23855,3	1,46	-2379,84	837,98	10887	0									
22/12/2124:00	24489,7	23738,6	26416,9	26165,66	1,46	-2427,06	926,26	11583	0									
Итого:	2334,1	2263,14	2332,8	2310,36	0	-47,22	88,28	696	0									

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  / С.С. Волков/
Подпись _____ Ф.И.О.

/  /
Подпись _____ Ф.И.О.

ИНСПЕКТОР СГТ
/О.В.Мальгина/
2021



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Молодогвардейцев 74 (итп-2)
Договор N:8848
Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06343116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.11.2021	175,3599	175,35986	0	87,69852	47,849117	39,849407	1,142711	0,886275	6,99666	180,2675	178,005	ч		24	0
25.11.2021	211,8978	211,89781	0	92,34222	53,237743	39,104462	1,152455	0,8824	8,270794	218,7576	215,48	OK		24	0
26.11.2021	198,5015	198,50146	0	90,05019	51,412109	38,638081	1,175518	0,856743	7,670972	204,7026	201,585	OK		24	0
27.11.2021	188,4879	188,48785	0	83,46442	47,498272	35,966167	1,16446	0,874019	6,76701	193,465	191,0725	OK		24	0
28.11.2021	206,377	206,37703	0	83,94207	48,300583	35,641499	1,134233	0,884045	7,376084	211,8975	209,2675	OK		24	0
29.11.2021	197,4665	197,46649	0	83,58044	48,846951	34,733486	1,128416	0,869902	6,83953	202,6675	200,33	OK		24	0
30.11.2021	178,4171	178,41708	0	81,30772	46,604691	34,703037	1,129687	0,870378	6,20552	182,845	180,795	OK		24	0
01.12.2021	167,5192	167,51923	0	81,41737	45,490864	35,926487	1,139618	0,863238	6,010796	171,7125	169,6575	OK		24	0
02.12.2021	154,3195	154,3195	0	82,06642	44,207096	37,859318	1,154042	0,861635	5,856116	158,275	156,17	OK		24	0
03.12.2021	175,4201	175,42006	0	81,75136	46,448956	35,302395	1,141138	0,876307	6,195555	179,815	177,765	OK		24	0
04.12.2021	163,493	163,493	0	81,2749	45,024639	36,250263	1,143955	0,864748	5,917249	167,56	165,5625	OK		24	0
05.12.2021	154,2426	154,2426	0	81,46653	43,694462	37,772076	1,153448	0,865925	5,850184	158,135	156,05	OK		24	0
06.12.2021	191,9111	191,91106	0	82,29072	48,150326	34,140396	1,135436	0,879266	6,537574	196,765	194,68	OK		24	0
07.12.2021	268,0104	268,01035	0	90,32364	57,84074	32,482899	1,121078	0,878787	8,607964	276,2475	273,1425	OK		24	0
08.12.2021	267,0044	267,00436	0	93,38677	59,302746	34,084034	1,144175	0,865343	8,986521	275,9875	272,245	OK		24	0
09.12.2021	217,4478	217,44775	0	88,3209	52,694416	35,626488	1,170154	0,853385	7,763339	224,1575	220,725	OK		24	0
10.12.2021	252,3022	252,30222	0	88,01449	55,409374	32,605106	1,141595	0,879306	8,212569	259,97	256,525	OK		24	0
11.12.2021	233,4225	233,4225	0	88,99161	53,996765	34,994862	1,161913	0,861535	8,183698	240,755	237,0675	OK		24	0
12.12.2021	269,6593	269,6593	0	88,85126	56,769802	32,081463	1,145146	0,868609	8,618273	277,985	274,4025	OK		24	0
13.12.2021	236,9118	236,9118	0	89,03857	55,054218	33,984344	1,172459	0,860753	8,013845	244,3075	240,805	OK		24	0
14.12.2021	227,5873	227,58734	0	85,22163	52,363422	32,858196	1,179673	0,844926	7,444939	234,1	231,0925	OK		24	0
15.12.2021	197,8734	197,87344	0	81,8727	48,499176	33,373535	1,154433	0,853695	6,619589	203,0851	200,4725	OK		24	0
16.12.2021	192,1749	192,17491	0	81,90266	47,914555	33,98811	1,166312	0,866157	6,537865	197,3075	194,5775	OK		24	0
17.12.2021	211,6912	211,69116	0	81,64756	49,163166	32,484383	1,16009	0,880671	6,881315	217,32	214,46	OK		24	0
18.12.2021	195,1455	195,14548	0	81,73735	47,832485	33,904869	1,161461	0,877452	6,622604	200,3775	197,535	OK		24	0
19.12.2021	198,0596	198,0596	0	82,09599	47,494122	34,601856	1,16405	0,879759	6,866481	203,4375	200,435	OK		24	0
20.12.2021	196,4826	196,48262	0	82,25172	48,483578	33,768147	1,174973	0,881642	6,641904	201,7825	198,9876	OK		24	0
21.12.2021	206,331	206,33098	0	81,92582	49,353634	32,572193	1,185401	0,876949	6,70094	211,8151	209,0876	OK		24	0
22.12.2021	236,9289	236,92892	0	82,20216	51,882351	30,319803	1,158147	0,863131	7,161726	243,1925	240,4975	OK		24	0
Итого:	5970,45	5970,45							206,36	6138,69	6058,48			696	0

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.11.2021	1002,22	34283,93	34034,53	249,40	33495,05	33495,08	-0,03			
22.12.2021	1208,58	40422,62	40093,01	329,61	39465,49	39465,52	-0,03			
ИТОГО:	206,36	6138,69	6058,48	80,21	5970,45	5970,45	0,00	696		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гк) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкorr = Qi/Траб х Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23714416
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
23.11.2021	66,73	2188,56	2184,07	1,48	2142,09	2149,83	-0,01			
23.11.2021	81,59	2598,14	2592,41	1,48	2544,17	2552,54	-0,01			
ИТОГО:	14,86	409,58	408,34	0,00	402,08	402,71	0,00	696		0,00

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"



С.С. Волков/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

ИНСПЕКТОР СТЕ 5 31
МАЛЫГИНА С.В.
О.В. Малыгина/
Ф.И.О.
20.12.21

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A8A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	87,86	57,23	30,63	195,91	189,46	189,4	186,54	0	2,92	5,814	24	0
25.11.2021	92,52	60,76	31,76	205,63	198,21	199,31	195,96	0	2,25	6,309	24	0
26.11.2021	90,35	55,7	34,65	167,29	161,53	162,38	160,06	0	1,47	5,605	24	0
27.11.2021	83,65	52,72	30,93	175,49	170,19	170,36	168,17	0	2,02	5,271	24	0
28.11.2021	84,16	54,6	29,56	198,2	192,17	192	189,36	0	2,81	5,688	24	0
29.11.2021	83,75	53,41	30,34	181,67	176,23	175,66	173,37	0	2,86	5,356	24	0
30.11.2021	81,4	50,03	31,37	156,73	152,26	151,23	149,47	0	2,79	4,779	24	0
01.12.2021	81,59	50,13	31,46	158,04	153,52	152,31	150,51	0	3,01	4,83	24	0
02.12.2021	82,24	48,58	33,66	143,21	139,05	137,76	136,25	0	2,8	4,685	24	0
03.12.2021	81,96	52,2	29,76	174,78	169,73	168,78	166,67	0	3,06	5,056	24	0
04.12.2021	81,48	49,7	31,78	154,78	150,32	149,21	147,5	0	2,82	4,784	24	0
05.12.2021	81,63	48,09	33,54	144,42	140,28	138,95	137,47	0	2,81	4,708	24	0
06.12.2021	82,58	53,19	29,39	181,41	176,07	175,3	173,01	0	3,06	5,183	24	0
07.12.2021	90,1	63,44	26,66	246,2	237,75	239,96	235,56	0	2,19	6,357	24	0
08.12.2021	93,53	64,15	29,38	233,75	225,21	227,66	223,4	0	1,81	6,641	24	0
09.12.2021	88,46	57,57	30,89	201,81	195,09	196,44	193,46	0	1,63	6,037	24	0
10.12.2021	88,23	62,12	26,11	244,98	236,86	239,02	234,82	0	2,04	6,201	24	0
11.12.2021	89,15	58,01	31,14	199,99	193,23	194,55	191,55	0	1,68	6,028	24	0
12.12.2021	89,03	59,24	29,79	214,58	207,38	209,07	205,71	0	1,67	6,193	24	0
13.12.2021	89,15	57,35	31,8	193,37	186,85	188,29	185,46	0	1,39	5,954	24	0
14.12.2021	85,38	54,34	31,04	182,78	177,09	178,17	175,73	0	1,36	5,506	24	0
15.12.2021	82,05	51,77	30,28	175,1	170	170,87	168,77	0	1,23	5,155	24	0
16.12.2021	82,07	52,48	29,59	178,71	173,52	174,42	172,21	0	1,31	5,14	24	0
17.12.2021	81,84	54,27	27,57	198,13	192,39	193,45	190,81	0	1,58	5,311	24	0
18.12.2021	81,92	52,64	29,28	182,38	177,09	177,8	175,52	0	1,57	5,19	24	0
19.12.2021	82,31	52,93	29,38	184,98	179,55	180,22	177,89	0	1,66	5,281	24	0
20.12.2021	82,47	53,82	28,65	189,74	184,17	184,95	182,5	0	1,67	5,28	24	0
21.12.2021	82,12	52,77	29,35	179,49	174,25	174,85	172,59	0	1,66	5,12	24	0
22.12.2021	82,42	51,56	30,86	166,44	161,54	161,92	159,9	0	1,64	4,99	24	0
Итого:				5409,9	5240,99	5254,2	5180,22	0	60,77	158,46	696	0
Средние:	85,01	54,64	30,36									
Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС			
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч			
23/11/2124:00	8875,87	8624,26	8654,04	8552,74	0	71,52	266,03	1478	1			
22/12/2124:00	14285,86	13865,25	13908,33	13732,96	0	132,29	424,49	2174	1			
Итого:	5409,99	5240,99	5254,29	5180,22	0	60,77	158,46	696	0			

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Молодог. № 76 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8053

ПО 2,7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,96	52,01	34,95	129,5	125,29	132,6	130,93	0	-5,64	4,382	24	0
25.11.2021	91,42	53,7	37,72	127,5	122,97	130,5	128,77	0	-5,8	4,644	24	0
26.11.2021	88,73	50,97	37,76	112,9	109,1	115,5	114,11	0	-5,01	4,122	24	0
27.11.2021	82,57	49,13	33,44	115,8	112,41	118,8	117,47	0	-5,06	3,762	24	0
28.11.2021	83,09	50,42	32,67	130,8	126,89	134,3	132,7	0	-5,81	4,145	24	0
29.11.2021	82,63	49,57	33,06	121	117,45	124,3	122,84	0	-5,39	3,882	24	0
30.11.2021	80,2	48,4	31,8	116,4	113,15	119,5	118,2	0	-5,05	3,598	24	0
01.12.2021	80,56	48,9	31,66	117,6	114,28	120,8	119,46	0	-5,18	3,617	24	0
02.12.2021	81,21	48,47	32,74	110,7	107,54	113,7	112,44	0	-4,9	3,523	24	0
03.12.2021	80,89	49,07	31,82	117,9	114,56	121,1	119,74	0	-5,18	3,642	24	0
04.12.2021	80,36	48,71	31,65	112,4	109,23	115,6	114,32	0	-5,09	3,455	24	0
05.12.2021	80,59	48,81	31,78	113,9	110,66	117,1	115,79	0	-5,13	3,515	24	0
06.12.2021	81,54	50,11	31,43	129	125,28	132,5	130,92	0	-5,64	3,94	24	0
07.12.2021	89,3	55,61	33,69	147,4	142,39	150,9	148,74	0	-6,35	4,798	24	0
08.12.2021	92,32	55,26	37,06	135,5	130,61	138,5	136,55	0	-5,94	4,846	24	0
09.12.2021	87,14	50,99	36,15	123,7	119,69	126,8	125,25	0	-5,56	4,328	24	0
10.12.2021	87,1	52,23	34,87	134,7	130,34	138,1	136,33	0	-5,99	4,549	24	0
11.12.2021	88,04	51,01	37,03	121,7	117,65	124,7	123,2	0	-5,55	4,359	24	0
12.12.2021	87,87	52,17	35,7	135,2	130,74	138,5	136,74	0	-6	4,671	24	0
13.12.2021	87,96	51,3	36,66	125,1	120,97	128,4	126,8	0	-5,83	4,433	24	0
14.12.2021	84,07	49,76	34,31	121	117,32	124,1	122,67	0	-5,35	4,024	24	0
15.12.2021	80,95	48,98	31,97	122,8	119,29	126,2	124,77	0	-5,48	3,813	24	0
16.12.2021	80,94	48,78	32,16	119,8	116,4	123,1	121,73	0	-5,33	3,743	24	0
17.12.2021	80,74	49,67	31,07	128,2	124,56	131,7	130,19	0	-5,63	3,87	24	0
18.12.2021	80,85	48,81	32,04	118,7	115,33	121,9	120,56	0	-5,23	3,696	24	0
19.12.2021	81,23	49,07	32,16	122	118,52	125,2	123,77	0	-5,25	3,81	24	0
20.12.2021	81,34	48,73	32,61	120,6	117,12	123,7	122,31	0	-5,19	3,82	24	0
21.12.2021	80,9	47,75	33,15	112,8	109,57	115,7	114,45	0	-4,88	3,631	24	0
22.12.2021	81,39	48,51	32,88	117,9	114,5	121,1	119,77	0	-5,27	3,765	24	0
Итого:				3562,5	3453,81	3654,9	3611,52	0	-157,71	116,38	696	0
Средние:	83,89	50,23	33,65									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	111702	108499,7	113105,2	111730	0,57	-3230,3	3241,70	30590	192
22/12/2124:00	115264,5	111953,51	116760,1	115341,5	0,57	-3388,01	3358,09	31286	192
Итого:	3562,5	3453,81	3654,9	3611,52	0	-157,71	116,38	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / С.С. Волков /
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Мальгина /
Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР
О.В. Мальгина
26.12.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Молод. № 76 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x311A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	87,41	62,36	25,05	386,1	373,51	385,4	378,54	0	-5,03	9,37	24	0
25.11.2021	91,97	65,32	26,65	390,8	376,85	388,5	380,99	0	-4,14	10,061	24	0
26.11.2021	89,53	64,21	25,32	361,2	348,89	359,4	352,67	0	-3,78	8,847	24	0
27.11.2021	83,07	59,96	23,11	353	342,5	352	346,2	0	-3,7	7,919	24	0
28.11.2021	83,53	59,31	24,22	368,3	357,22	366,9	360,98	0	-3,76	8,661	24	0
29.11.2021	83,17	60,07	23,1	361,4	350,6	360,4	354,42	0	-3,82	8,108	24	0
30.11.2021	80,83	58,6	22,23	354,1	344,01	353,5	347,94	0	-3,93	7,654	24	0
01.12.2021	81,06	59,92	21,14	369,8	359,26	369	362,92	0	-3,66	7,601	24	0
02.12.2021	81,72	60,69	21,03	367,2	356,56	366,3	360,13	0	-3,57	7,501	24	0
03.12.2021	81,39	60,46	20,93	372,9	362,17	372,2	365,95	0	-3,78	7,583	24	0
04.12.2021	80,89	59,89	21	373,5	362,87	373	366,86	0	-3,99	7,624	24	0
05.12.2021	81,1	59,71	21,39	371,1	360,49	370,5	364,45	0	-3,96	7,711	24	0
06.12.2021	81,97	60,03	21,94	380,5	369,42	379,7	373,44	0	-4,02	8,111	24	0
07.12.2021	89,95	65,05	24,9	434,1	419,18	430,6	422,33	0	-3,15	10,451	24	0
08.12.2021	92,91	66,94	25,97	430,3	414,65	425,5	416,92	0	-2,27	10,792	24	0
09.12.2021	87,82	63,88	23,94	399,7	386,52	395,8	388,44	0	-1,92	9,268	24	0
10.12.2021	87,61	63,48	24,13	426,8	412,79	422,5	414,76	0	-1,97	9,975	24	0
11.12.2021	88,59	64,23	24,36	403,7	390,18	399,5	392,03	0	-1,85	9,517	24	0
12.12.2021	88,39	63,39	25	423,5	409,41	418,8	411,15	0	-1,74	10,25	24	0
13.12.2021	88,58	64,03	24,55	402,4	388,96	398	390,59	0	-1,63	9,56	24	0
14.12.2021	84,98	60,11	24,87	360,4	349,18	356,7	350,77	0	-1,59	8,691	24	0
15.12.2021	81,5	59,35	22,15	373,7	362,93	369,6	363,62	0	-0,69	8,045	24	0
16.12.2021	81,51	59,39	22,12	374,7	363,92	369,9	363,93	0	-0,01	8,051	24	0
17.12.2021	81,27	59,53	21,74	388,6	377,44	384,9	378,61	0	-1,17	8,21	24	0
18.12.2021	81,36	58,96	22,4	371,9	361,21	367	361,14	0	0,07	8,093	24	0
19.12.2021	81,71	59,02	22,69	380,7	369,66	372,4	366,45	0	3,21	8,392	24	0
20.12.2021	81,88	59,61	22,27	373,8	362,93	365,6	359,64	0	3,29	8,087	24	0
21.12.2021	81,5	60,92	20,58	387,5	376,32	378,8	372,38	0	3,94	7,75	24	0
22.12.2021	81,88	60,81	21,07	394,9	383,4	388,7	382,12	0	1,28	8,082	24	0
Итого:				11136	10793	11041	10850,3	0	-57,34	249,97	696	0
Средние:	84,45	61,35	23,09									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	125376,9	121706,57	122480,6	120997,87	0	708,7	3773,30	16671	0
22/12/2124:00	136513,5	132499,6	133521,7	131848,24	0	651,36	4023,27	17367	0
Итого:	11136,6	10793,03	11041,1	10850,37	0	-57,34	249,97	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / С.С. Волков/
Подпись _____ Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись _____ Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЗП
МАЛЫГИНА О.В.
20.12.21
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Молодог. №76 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x84A7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	87,26	48,05	39,21	155,9	150,84	158,8	157,09	0,16	-6,25	5,915	24	0
25.11.2021	91,84	50,21	41,63	161,3	155,55	164,7	162,76	0,01	-7,21	6,481	24	0
26.11.2021	89,48	47,84	41,64	142,3	137,44	145,1	143,55	0	-6,11	5,727	24	0
27.11.2021	82,91	45,72	37,19	145,8	141,47	148,2	146,73	0	-5,26	5,259	24	0
28.11.2021	83,39	46,62	36,77	157,4	152,7	160,1	158,46	0	-5,76	5,616	24	0
29.11.2021	83,03	46,36	36,67	151,2	146,7	153,6	152,04	0	-5,34	5,378	24	0
30.11.2021	80,64	45,75	34,89	149,6	145,36	151,9	150,44	0	-5,08	5,071	24	0
01.12.2021	80,92	45,9	35,02	151	146,69	153,2	151,68	0	-4,99	5,136	24	0
02.12.2021	81,55	45,95	35,6	145,7	141,52	147,9	146,44	0	-4,92	5,037	24	0
03.12.2021	81,23	45,9	35,33	148	143,74	150,2	148,73	0	-4,99	5,077	24	0
04.12.2021	80,73	45,78	34,95	146,2	142,04	148,3	146,86	0	-4,82	4,96	24	0
05.12.2021	80,93	45,98	34,95	150,4	146,12	152,6	151,12	0	-5	5,105	24	0
06.12.2021	81,82	46,44	35,38	154	149,53	156,1	154,54	0	-5,01	5,292	24	0
07.12.2021	89,66	50,99	38,67	176,6	170,56	179,5	177,33	0	-6,77	6,599	24	0
08.12.2021	92,75	52,33	40,42	177,4	170,97	180,5	178,22	0,01	-7,25	6,917	24	0
09.12.2021	87,62	47,89	39,73	155	149,91	157,7	156	0	-6,09	5,957	24	0
10.12.2021	87,46	49,58	37,88	174,2	168,5	176,9	174,87	0	-6,37	6,385	24	0
11.12.2021	88,41	48,33	40,08	156,3	151,09	159	157,24	0,01	-6,15	6,057	24	0
12.12.2021	88,24	49,18	39,06	171,4	165,69	174,1	172,14	0	-6,45	6,475	24	0
13.12.2021	88,38	48,17	40,21	155,5	150,3	158,1	156,38	0	-6,08	6,043	24	0
14.12.2021	84,48	46,91	37,57	151,8	147,13	154	152,39	0	-5,26	5,529	24	0
15.12.2021	81,35	45,89	35,46	155	150,54	156,9	155,33	0	-4,79	5,334	24	0
16.12.2021	81,35	45,83	35,52	153,8	149,38	155,8	154,27	0	-4,89	5,304	24	0
17.12.2021	81,11	46,03	35,08	159,4	154,84	161,2	159,61	0	-4,77	5,429	24	0
18.12.2021	81,18	45,55	35,63	152,4	148,02	154,2	152,7	0	-4,68	5,275	24	0
19.12.2021	81,59	46,23	35,36	162,2	157,51	163,9	162,27	0	-4,76	5,57	24	0
20.12.2021	81,72	45,9	35,82	154,9	150,4	156,7	155,19	0	-4,79	5,39	24	0
21.12.2021	81,33	45,8	35,53	153,9	149,47	155,5	153,96	0	-4,49	5,308	24	0
22.12.2021	81,76	45,94	35,82	153,2	148,75	154,9	153,34	0	-4,59	5,327	24	0
Итого:				4521,8	4382,76	4589,6	4541,68	0,19	-158,92	162,95	696	0
Средние:	84,28	47,13	37,14									
Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС			
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч			
23/11/21 24:00	161641,5	157154,02	146349,7	144748,83	11,82	12405,19	4834,07	30591	190			
22/12/21 24:00	166163,3	161536,78	150939,3	149290,51	12,01	12246,27	4997,02	31287	190			
Итого:	4521,8	4382,76	4589,6	4541,68	0,19	-158,92	162,95	696	0			

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  С.С. Волков/

/  /О.В.Малыгина/

Подпись _____ Ф.И.О.

Подпись _____ Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТП 5 3 3
МАЛЫГИНА О.В.
21.12.21 Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-1 Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хААФА

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	VHP	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	88,21	45,75	42,46	27,1	26,19	72,9	72,17	0	-45,98	1,121	24	0
25.11.2021	91,02	46,36	44,66	73	70,43	71,8	71,08	0	-0,65	3,147	24	0
26.11.2021	85,36	49,59	35,77	47,7	46,21	90	88,97	0	-42,76	1,618	24	0
27.11.2021	82,44	48,83	33,61	52,2	50,65	101,1	99,92	0	-49,27	1,67	24	0
28.11.2021	82,8	47,38	35,42	0	0	93,5	92,51	0	-92,51	0	24	0
29.11.2021	82,4	48,17	34,23	0	0	93,8	92,79	0	-92,79	0	24	0
30.11.2021	79,26	50,86	28,4	73,4	71,35	109,1	107,77	0	-36,42	1,975	24	0
01.12.2021	80,37	52,94	27,43	125,3	121,77	121,8	120,21	0	1,56	3,34	24	0
02.12.2021	79,87	53,23	26,64	2,1	2,04	117,8	116,25	0	-114,21	0,054	24	0
03.12.2021	80,71	52,18	28,53	0	0	112,2	110,77	0	-110,77	0	24	0
04.12.2021	80,25	52,03	28,22	0	0	116,7	115,22	0	-115,22	0	24	0
05.12.2021	80,44	52,19	28,25	0	0	118,7	117,2	0	-117,2	0	24	0
06.12.2021	81,62	50,34	31,28	46,5	45,17	94,5	93,38	0	-48,21	1,565	24	0
07.12.2021	89,34	46,83	42,51	69,8	67,44	69,8	69,1	0	-1,66	2,869	24	0
08.12.2021	92,03	49,22	42,81	82,8	79,83	82,8	81,87	0	-2,04	3,421	24	0
09.12.2021	86,95	45,22	41,73	77,5	75,01	77,5	76,76	0	-1,75	3,129	24	0
10.12.2021	86,85	47,4	39,45	87	84,2	87	86,09	0	-1,89	3,323	24	0
11.12.2021	87,7	46,02	41,68	79,9	77,26	79,9	79,13	0	-1,87	3,217	24	0
12.12.2021	87,64	47,45	40,19	87,4	84,54	87,4	86,47	0	-1,93	3,398	24	0
13.12.2021	87,73	46,58	41,15	79,7	77,09	79,7	78,9	0	-1,81	3,171	24	0
14.12.2021	84,02	44,76	39,26	77,5	75,14	77,5	76,74	0	-1,6	2,95	24	0
15.12.2021	80,72	43,55	37,17	76,1	73,95	76,1	75,39	0	-1,44	2,747	24	0
16.12.2021	80,77	42,94	37,83	76,7	74,55	76,7	76,05	0	-1,5	2,818	24	0
17.12.2021	80,65	44,56	36,09	79,7	77,48	79,7	78,95	0	-1,47	2,791	24	0
18.12.2021	80,72	43,53	37,19	76,7	74,51	76,7	75,98	0	-1,47	2,771	24	0
19.12.2021	81,09	43,77	37,32	79	76,77	79	78,28	0	-1,51	2,865	24	0
20.12.2021	81,23	43,98	37,25	77,3	75,09	77,3	76,58	0	-1,49	2,795	24	0
21.12.2021	80,84	43,14	37,7	73,2	71,1	73,2	72,52	0	-1,42	2,681	24	0
22.12.2021	81,19	43,33	37,86	72,8	70,69	72,8	72,18	0	-1,49	2,675	24	0
Итого:				1700,4	1648,46	2567	2539,23	0	-890,77	62,11	696	0
Средние:	83,59	47,31	36,27									

Дата	V1		M1		V2		M2		V3		Mг		Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч		
23/11/2124:00	66028,9	64091,8	68026,9	67292,34	0	-3200,54	2188,83	28233	2						
22/12/2124:00	67729,3	65740,26	70593,9	69831,57	0	-4091,31	2250,94	28929	2						
Итого:	1700,4	1648,46	2567	2539,23	0	-890,77	62,11	696	0						

Представитель абонента
директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

/ _____ / С.С. Волков/
Подпись _____ Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / О.В. Малыгина/
Подпись _____ Ф.И.О.



Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД

Ж/Д УЛ.УН.НАБЕРЕЖНАЯ 48 (1 ВВОД)

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
янв.19	0			
фев.19	0			
мар.19	0			
апр.19	0			
май.19	0			
окт.19	0			
ноя.19	0			
дек.19	0			
янв.20	0			
фев.20	0			
мар.20	0			
апр.20	0			
май.20	0			
окт.20	41,752	28.09.2020	21.10.2020	24
ноя.20	82,8	22.10.2020	22.11.2020	32
дек.20	115,22	23.11.2020	23.12.2020	31
янв.21	138,03	24.12.2020	24.01.2021	32
фев.21	115,22	25.01.2021	23.02.2021	30
мар.21	102,26	24.02.2021	24.03.2021	29
апр.21	64,56	25.03.2021	22.04.2021	29
май.21	9,72	23.04.2021	28.04.2021	6
Итого	669,562			213


Расчет

Расчетный месяц	дек.21		
Период расчета	с	24.11.2021	
	по	06.12.2021	
Кол-во расчетных дней	13		0
Итого по расчету	40,865		0,000
По показаниям ОПУ (для досчета)	0		0,000
Итого к выставлению за расчет	40,865		0,000

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила



Малыгина О.В

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x972A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,5	48,84	37,66	77,6	75,11	78,3	77,44	0,9	-2,33	2,83	24	0
25.11.2021	91,06	51,71	39,35	80,3	77,48	80,9	79,88	0,91	-2,4	3,05	24	0
26.11.2021	88,64	47,94	40,7	70,7	68,31	71,2	70,43	0,87	-2,12	2,784	24	0
27.11.2021	82,27	46,29	35,98	76	73,75	76,8	76,03	0,88	-2,28	2,652	24	0
28.11.2021	82,8	46,98	35,82	78,2	75,85	79,1	78,28	0,92	-2,43	2,716	24	0
29.11.2021	82,4	46,7	35,7	77,1	74,84	78,3	77,53	0,89	-2,69	2,671	24	0
30.11.2021	80,11	46,95	33,16	80,7	78,45	81,9	81,07	0,86	-2,62	2,601	24	0
01.12.2021	80,29	47,05	33,24	80,9	78,61	82,3	81,45	0,86	-2,84	2,612	24	0
02.12.2021	80,92	46,94	33,98	78,5	76,26	79,6	78,81	0,88	-2,55	2,592	24	0
03.12.2021	80,65	46,92	33,73	78,4	76,18	79,7	78,94	0,8	-2,76	2,566	24	0
04.12.2021	80,16	47,14	33,02	79,9	77,69	81,2	80,39	0,79	-2,7	2,563	24	0
05.12.2021	80,36	47,45	32,91	82,3	79,98	83,5	82,6	0,88	-2,62	2,63	24	0
06.12.2021	81,28	47,49	33,79	83,2	80,83	84,6	83,73	0,97	-2,9	2,729	24	0
07.12.2021	88,91	52,65	36,26	92,8	89,67	93,8	92,59	0,9	-2,92	3,256	24	0
08.12.2021	92,11	53,52	38,59	88,5	85,32	89,2	88,02	0,76	-2,7	3,296	24	0
09.12.2021	86,98	47,84	39,14	78,5	75,96	79,3	78,45	0,88	-2,49	2,975	24	0
10.12.2021	86,9	50,07	36,83	87,8	84,98	89,4	88,37	0,82	-3,39	3,132	24	0
11.12.2021	87,77	48,66	39,11	81,6	78,91	82,5	81,59	0,95	-2,68	3,086	24	0
12.12.2021	87,7	50,22	37,48	89,6	86,67	90,8	89,7	1,06	-3,03	3,249	24	0
13.12.2021	87,78	49,22	38,56	81,2	78,56	82,2	81,25	0,85	-2,69	3,029	24	0
14.12.2021	83,93	47,82	36,11	80,6	78,14	81,9	81,03	0,86	-2,89	2,823	24	0
15.12.2021	80,77	46,82	33,95	83,1	80,74	84,3	83,47	0,93	-2,73	2,738	24	0
16.12.2021	80,84	47,06	33,78	82,8	80,45	83,9	83,05	0,9	-2,6	2,716	24	0
17.12.2021	80,71	47,18	33,53	84,8	82,4	85	84,13	0,88	-1,73	2,76	24	0
18.12.2021	80,8	47,06	33,74	84,4	81,99	85,7	84,79	1	-2,8	2,766	24	0
19.12.2021	81,17	47,12	34,05	81,9	79,56	82,4	81,57	0,9	-2,01	2,71	24	0
20.12.2021	81,3	46,95	34,35	82,7	80,35	81,6	80,78	0,85	-0,43	2,755	24	0
21.12.2021	80,91	47,04	33,87	83,4	81,05	82,7	81,89	0,82	-0,84	2,744	24	0
22.12.2021	81,25	47,47	33,78	84,5	82,07	83,7	82,82	0,88	-0,75	2,772	24	0
Итого:				2372	2300,16	2395,8	2370,08	25,65	-69,92	81,80	696	0
Средние:	83,69	48,1	35,59									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	71230,7	69190,83	70757,9	69885,63	901,64	-694,8	2197,77	28194	41
22/12/2124:00	73602,7	71490,99	73153,7	72255,71	927,29	-764,72	2279,57	28890	41
Итого:	2372	2300,16	2395,8	2370,08	25,65	-69,92	81,80	696	0

Представитель абонента


директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"




С.С. Волков/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации



/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xA5F1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,16	52,37	33,79	93,7	90,7	96,8	95,59	0,96	-4,89	3,067	24	0
25.11.2021	90,73	54,83	35,9	94,6	91,29	97,6	96,22	1,05	-4,93	3,284	24	0
26.11.2021	88,6	51,05	37,55	82,3	79,54	84,9	83,86	1,06	-4,32	2,99	24	0
27.11.2021	82,07	48,42	33,65	83,4	80,97	86,1	85,16	1,05	-4,19	2,722	24	0
28.11.2021	82,64	50,36	32,28	95,5	92,64	98,8	97,63	1,24	-4,99	2,989	24	0
29.11.2021	82,19	49,26	32,93	87,4	84,85	90,3	89,3	1,13	-4,45	2,797	24	0
30.11.2021	79,92	47,12	32,8	82	79,71	84,7	83,82	1,21	-4,11	2,611	24	0
01.12.2021	80,03	46,34	33,69	75,3	73,18	77,7	76,92	0,98	-3,74	2,465	24	0
02.12.2021	80,68	46,01	34,67	72,7	70,63	75,1	74,35	1,05	-3,72	2,447	24	0
03.12.2021	80,44	47,9	32,54	83,3	80,95	86,1	85,18	1	-4,23	2,633	24	0
04.12.2021	79,92	46,66	33,26	76,4	74,27	78,9	78,08	1,03	-3,81	2,469	24	0
05.12.2021	80,11	46,33	33,78	77,4	75,24	80	79,22	1,32	-3,98	2,541	24	0
06.12.2021	81,09	49,56	31,53	91,5	88,88	94,6	93,53	1,11	-4,65	2,802	24	0
07.12.2021	88,55	57,31	31,24	114,5	110,65	118,3	116,52	1,05	-5,87	3,461	24	0
08.12.2021	91,95	58,5	33,45	109,1	105,23	112,4	110,63	1,01	-5,4	3,526	24	0
09.12.2021	86,82	52,2	34,62	93	89,99	96	94,79	1,01	-4,8	3,117	24	0
10.12.2021	86,72	54,87	31,85	107,8	104,32	111,3	109,77	1,02	-5,45	3,324	24	0
11.12.2021	87,57	53,3	34,27	98,1	94,88	101,4	100,04	1,13	-5,16	3,253	24	0
12.12.2021	87,53	54,98	32,55	108,2	104,65	111,6	110,05	1,28	-5,4	3,411	24	0
13.12.2021	87,6	53,64	33,96	98,5	95,28	101,6	100,23	1,13	-4,95	3,236	24	0
14.12.2021	84,02	51,01	33,01	92,8	89,94	95,9	94,73	1,19	-4,79	2,966	24	0
15.12.2021	80,59	48,93	31,66	89	86,48	92	90,99	1,1	-4,51	2,739	24	0
16.12.2021	80,62	48,69	31,93	86,6	84,15	89,5	88,51	1,04	-4,36	2,687	24	0
17.12.2021	80,53	50,36	30,17	94,4	91,73	97,7	96,55	0,89	-4,82	2,768	24	0
18.12.2021	80,57	49,41	31,16	93,8	91,16	97	95,9	1,29	-4,74	2,838	24	0
19.12.2021	80,99	49,77	31,22	96,5	93,72	99,8	98,66	1,37	-4,94	2,925	24	0
20.12.2021	81,11	49,73	31,38	93,3	90,62	96,5	95,38	1,19	-4,76	2,844	24	0
21.12.2021	80,72	48,17	32,55	82,4	80,06	85,1	84,16	0,91	-4,1	2,605	24	0
22.12.2021	81,11	49	32,11	84,7	82,25	87,7	86,72	1,12	-4,47	2,639	24	0
Итого:				2638,2	2557,96	2725,4	2692,49	31,92	-134,5	84,16	696	0
Средние:	83,5	50,55	32,94									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	67745,6	65743,57	67935,1	67183,7	1099,06	-1440,13	2243,55	28214	21
22/12/2124:00	70383,8	68301,53	70660,5	69876,19	1130,98	-1574,66	2327,70	28910	21
Итого:	2638,2	2557,96	2725,4	2692,49	31,92	-134,53	84,16	696	0


Представитель абонента
Директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

С.С. Волков/
Ф.И.О.
Подпись



Представитель теплоснабж. организации

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.
Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00228992

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD45F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,31	48,99	37,32	77,6	75,14	78,9	78,04	0	-2,9	2,804	24	0
25.11.2021	90,86	49,54	41,32	72,4	69,9	73,5	72,68	0,98	-2,78	2,887	24	0
26.11.2021	88,37	49,27	39,1	74,5	72,04	75,9	75,02	0	-2,98	2,818	24	0
27.11.2021	82,32	49,58	32,74	87,8	85,22	89,3	88,28	0,01	-3,06	2,788	24	0
28.11.2021	82,78	48,39	34,39	86,8	84,22	88,5	87,51	0,01	-3,29	2,894	24	0
29.11.2021	82,41	49,83	32,58	85,5	83,02	86,9	85,89	0	-2,87	2,704	24	0
30.11.2021	80,17	49,86	30,31	91,7	89,13	93,4	92,31	0	-3,18	2,701	24	0
01.12.2021	80,34	49,99	30,35	91,2	88,58	92,6	91,54	0,52	-2,96	2,686	24	0
02.12.2021	80,95	49,87	31,08	88,3	85,82	89,6	88,58	0	-2,76	2,667	24	0
03.12.2021	80,66	49,8	30,86	89,1	86,55	90,1	89,08	0,01	-2,53	2,671	24	0
04.12.2021	80,19	50,67	29,52	90,3	87,78	91,4	90,32	0	-2,54	2,59	24	0
05.12.2021	80,41	49,13	31,28	91,7	89,14	92,8	91,77	0	-2,63	2,788	24	0
06.12.2021	81,16	49,49	31,67	85,8	83,37	86,7	85,7	0	-2,33	2,64	24	0
07.12.2021	88,76	50,78	37,98	79,9	77,23	80,7	79,72	0	-2,49	2,931	24	0
08.12.2021	91,97	51,19	40,78	78,4	75,6	79,2	78,23	0	-2,63	3,09	24	0
09.12.2021	86,99	49,81	37,18	78,3	75,8	79,2	78,29	0	-2,49	2,82	24	0
10.12.2021	86,76	49,52	37,24	83,2	80,52	84,2	83,2	0	-2,68	2,999	24	0
11.12.2021	87,67	49,34	38,33	78,9	76,3	79,7	78,77	0	-2,47	2,927	24	0
12.12.2021	87,56	49,66	37,9	83,2	80,46	84	83	0	-2,54	3,049	24	0
13.12.2021	87,67	49,13	38,54	78,8	76,2	79,7	78,82	0	-2,62	2,937	24	0
14.12.2021	83,74	49,35	34,39	86,5	83,88	87,4	86,41	0	-2,53	2,882	24	0
15.12.2021	80,79	49,42	31,37	93,1	90,45	94,1	93,04	0	-2,59	2,835	24	0
16.12.2021	80,83	49,2	31,63	95,1	92,38	96,3	95,2	0,01	-2,82	2,921	24	0
17.12.2021	80,58	49,77	30,81	97	94,27	98,2	97,08	0	-2,81	2,904	24	0
18.12.2021	80,65	49,46	31,19	97,1	94,37	97,9	96,8	0	-2,43	2,942	24	0
19.12.2021	81,03	49,15	31,88	95,6	92,89	96,6	95,52	0	-2,63	2,962	24	0
20.12.2021	81,17	49,28	31,89	94,8	92,09	96	94,91	0	-2,82	2,937	24	0
21.12.2021	80,84	49,88	30,96	95,5	92,81	96,1	94,98	0	-2,17	2,871	24	0
22.12.2021	81,03	49,88	31,15	95,2	92,5	95,8	94,67	0	-2,17	2,878	24	0
Итого:				2523,3	2447,66	2554,7	2525,36	1,54	-77,7	82,52	696	0
Средние:	83,61	49,62	33,99									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	42773,2	41557,97	42925,8	42325,3	1,37	-767,33	1064,84	15232	520
22/12/2124:00	45296,5	44005,63	45480,5	44850,66	2,91	-845,03	1147,36	15928	520
Итого:	2523,3	2447,66	2554,7	2525,36	1,54	-77,7	82,523	696	0


Представитель абонента
директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
С.С. Волков/
Ф.И.О.



Подпись _____
И.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9C4E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,33	47,77	38,56	74,1	71,74	77,9	77,09	0	-5,35	2,767	24	0
25.11.2021	90,91	47,05	43,86	67,9	65,52	71,5	70,73	0	-5,21	2,874	24	0
26.11.2021	88,42	47,28	41,14	71,4	69,02	75,2	74,4	0	-5,38	2,841	24	0
27.11.2021	82,48	49,21	33,27	88,6	85,98	93,5	92,44	0	-6,46	2,864	24	0
28.11.2021	82,93	49,38	33,55	85,7	83,16	90,2	89,2	0	-6,04	2,788	24	0
29.11.2021	82,57	49,49	33,08	85,4	82,89	90,2	89,17	0	-6,28	2,743	24	0
30.11.2021	80,33	50,58	29,75	92,5	89,89	97,5	96,32	0	-6,43	2,672	24	0
01.12.2021	80,5	50,54	29,96	91,9	89,29	96,9	95,74	0	-6,45	2,674	24	0
02.12.2021	81,11	50,27	30,84	86,9	84,43	91,7	90,65	0	-6,22	2,602	24	0
03.12.2021	80,83	50,79	30,04	90,1	87,54	95	93,81	0	-6,27	2,631	24	0
04.12.2021	80,36	50,8	29,56	92,4	89,81	97,6	96,42	0	-6,61	2,654	24	0
05.12.2021	80,58	50,37	30,21	92,1	89,5	97,1	95,9	0	-6,4	2,704	24	0
06.12.2021	81,3	50,34	30,96	86,6	84,13	91,4	90,31	0	-6,18	2,605	24	0
07.12.2021	88,73	49,28	39,45	76,5	73,94	80,7	79,79	0	-5,85	2,918	24	0
08.12.2021	92,08	48,33	43,75	74,3	71,66	78,2	77,37	0	-5,71	3,137	24	0
09.12.2021	87,12	47,81	39,31	76,6	74,12	80,7	79,83	0	-5,71	2,914	24	0
10.12.2021	86,91	48,48	38,43	81,8	79,17	86,2	85,21	0	-6,04	3,042	24	0
11.12.2021	87,79	47,91	39,88	76,8	74,27	81	80,13	0	-5,86	2,961	24	0
12.12.2021	87,71	48,2	39,51	81,5	78,84	85,9	84,94	0	-6,1	3,116	24	0
13.12.2021	87,79	47,93	39,86	76,1	73,62	80,5	79,62	0	-6	2,936	24	0
14.12.2021	83,87	49,77	34,1	84,6	82,03	89,4	88,35	0	-6,32	2,796	24	0
15.12.2021	80,95	50,45	30,5	95,8	93,08	101,2	100,01	0	-6,93	2,837	24	0
16.12.2021	80,99	50,12	30,87	92,2	89,55	97,7	96,52	0	-6,97	2,766	24	0
17.12.2021	80,74	50,03	30,71	93,7	91,05	98,9	97,72	0	-6,67	2,795	24	0
18.12.2021	80,8	50,05	30,75	94,2	91,5	99,7	98,54	0	-7,04	2,815	24	0
19.12.2021	81,21	49,58	31,63	93	90,35	98,5	97,35	0	-7	2,858	24	0
20.12.2021	81,33	49,52	31,81	91,5	88,9	96,9	95,76	0	-6,86	2,828	24	0
21.12.2021	81,02	49,76	31,26	91,4	88,78	96,7	95,55	0	-6,77	2,773	24	0
22.12.2021	81,22	50,47	30,75	92,1	89,44	97,3	96,16	0	-6,72	2,751	24	0
Итого:				2477,7	2403,2	2615,2	2585,03	0	-181,83	81,66	696	0
Средние:	83,75	49,36	34,39									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	42088,9	40933,69	43458,4	42893,86	5,76	-1960,17	1068,17	15231	522
22/12/2124:00	44566,6	43336,89	46073,6	45478,89	5,76	-2142	1149,84	15927	522
Итого:	2477,7	2403,2	2615,2	2585,03	0	-181,83	81,66	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"



/ С.С. Волков/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/
Инспектор СТЯ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xA002

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	VHP	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,11	49,85	36,26	81,4	78,82	81,9	80,93	0,01	-2,11	2,858	24	0
25.11.2021	90,61	50,57	40,04	80,4	77,59	80,8	79,82	0	-2,23	3,108	24	0
26.11.2021	88,29	49,39	38,9	76,6	74,04	76,9	76,02	0	-1,98	2,88	24	0
27.11.2021	82,13	49,04	33,09	84	81,57	84,5	83,52	0	-1,95	2,699	24	0
28.11.2021	82,61	49,48	33,13	85,6	83,08	85,9	84,92	0	-1,84	2,75	24	0
29.11.2021	82,24	49,48	32,76	85,5	83	85,9	84,91	0	-1,91	2,719	24	0
30.11.2021	80,03	49,55	30,48	87,6	85,18	88,1	87,13	0	-1,95	2,594	24	0
01.12.2021	80,18	50,21	29,97	88	85,55	88,5	87,47	0	-1,92	2,563	24	0
02.12.2021	80,79	50,46	30,33	85,2	82,79	85,8	84,78	0	-1,99	2,513	24	0
03.12.2021	80,5	50,51	29,99	85,7	83,3	86,3	85,28	0	-1,98	2,499	24	0
04.12.2021	80,05	50,43	29,62	88,1	85,63	88,9	87,85	0	-2,22	2,535	24	0
05.12.2021	80,26	49,71	30,55	87,9	85,45	88,5	87,46	0	-2,01	2,609	24	0
06.12.2021	81,01	50,32	30,69	85,1	82,67	85,8	84,79	0	-2,12	2,533	24	0
07.12.2021	88,53	52,69	35,84	90	86,97	90,6	89,43	0	-2,46	3,117	24	0
08.12.2021	91,79	53,84	37,95	91,1	87,86	91,5	90,28	0	-2,42	3,335	24	0
09.12.2021	86,81	51,76	35,05	88	85,16	88,6	87,49	0	-2,33	2,987	24	0
10.12.2021	86,67	53,37	33,3	99,5	96,3	100,1	98,75	0	-2,45	3,206	24	0
11.12.2021	87,5	52,23	35,27	89	86,07	89,6	88,44	0	-2,37	3,036	24	0
12.12.2021	87,43	52,31	35,12	93,8	90,74	94,5	93,27	0	-2,53	3,186	24	0
13.12.2021	87,47	52	35,47	87,2	84,35	87,9	86,82	0	-2,47	2,992	24	0
14.12.2021	83,76	51,64	32,12	89,9	87,17	90,6	89,46	0	-2,29	2,8	24	0
15.12.2021	80,65	50,96	29,69	90,7	88,13	91,5	90,38	0	-2,25	2,619	24	0
16.12.2021	80,67	51,36	29,31	89,3	86,82	90	88,89	0	-2,07	2,545	24	0
17.12.2021	80,46	51,01	29,45	93,9	91,24	94,8	93,66	0	-2,42	2,686	24	0
18.12.2021	80,51	50,76	29,75	91,7	89,12	92,4	91,29	0	-2,17	2,653	24	0
19.12.2021	80,89	50,93	29,96	93	90,31	93,8	92,67	0	-2,36	2,705	24	0
20.12.2021	81,03	51,18	29,85	91,9	89,27	92,8	91,65	0	-2,38	2,661	24	0
21.12.2021	80,7	51,3	29,4	92,1	89,49	93,1	91,93	0	-2,44	2,631	24	0
22.12.2021	80,93	51,08	29,85	90,9	88,32	91,8	90,68	0	-2,36	2,638	24	0
Итого:				2563,1	2485,99	2581,4	2549,97	0,01	-63,98	80,66	696	0
Средние:	83,46	50,94	32,52									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	46281,4	45009,9	46964,4	46293,41	0,35	-1283,51	1056,49	15230	523
22/12/2124:00	48844,5	47495,89	49545,8	48843,38	0,36	-1347,49	1137,14	15926	523
Итого:	2563,1	2485,99	2581,4	2549,97	0,01	-63,98	80,66	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/  / /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

СИН 7 01
МАЛЫГИНА О.В.
25.12.21

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. №119-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x869D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,53	46,29	40,24	85,1	82,37	84,6	83,74	0	-1,37	3,315	24	0
25.11.2021	91,09	47,84	43,25	86,1	83,09	85,5	84,6	0	-1,51	3,596	24	0
26.11.2021	88,77	45,62	43,15	79,5	76,81	78,9	78,14	0	-1,33	3,313	24	0
27.11.2021	82,19	43,53	38,66	79,1	76,77	78,6	77,86	0	-1,09	2,967	24	0
28.11.2021	82,79	48,4	34,39	97,2	94,34	97,3	96,22	0	-1,88	3,244	24	0
29.11.2021	82,46	45,65	36,81	87,9	85,32	87,7	86,85	0	-1,53	3,141	24	0
30.11.2021	80,11	43,19	36,92	78,5	76,28	78	77,29	0	-1,01	2,815	24	0
01.12.2021	80,28	42,23	38,05	77	74,83	76,9	76,26	0	-1,43	2,844	24	0
02.12.2021	80,89	44,31	36,58	73,8	71,71	73,7	73,04	0	-1,33	2,623	24	0
03.12.2021	80,69	49,56	31,13	93,7	91,05	94,3	93,22	0	-2,17	2,839	24	0
04.12.2021	80,21	50,28	29,93	93,3	90,7	93,8	92,7	0	-2	2,718	24	0
05.12.2021	80,31	42	38,31	71,5	69,48	71,2	70,64	0	-1,16	2,66	24	0
06.12.2021	81,24	43,83	37,41	82	79,67	81,9	81,15	0	-1,48	2,98	24	0
07.12.2021	88,92	49,67	39,25	99,8	96,43	99,6	98,45	0	-2,02	3,788	24	0
08.12.2021	92,07	49,92	42,15	96,8	93,35	96,7	95,56	0	-2,21	3,939	24	0
09.12.2021	87,02	46,54	40,48	87,3	84,48	87,2	86,33	0	-1,85	3,423	24	0
10.12.2021	86,8	47,06	39,74	94,5	91,46	94,5	93,53	0	-2,07	3,633	24	0
11.12.2021	87,74	46,89	40,85	90,2	87,22	90	89,07	0	-1,85	3,563	24	0
12.12.2021	87,6	48,13	39,47	98,1	94,85	98,3	97,22	0	-2,37	3,745	24	0
13.12.2021	87,72	47,04	40,68	89	86,08	89	88,07	0	-1,99	3,501	24	0
14.12.2021	83,91	45,18	38,73	85,7	83,11	85,8	84,99	0	-1,88	3,218	24	0
15.12.2021	80,77	43,94	36,83	84	81,62	84,1	83,37	0,01	-1,75	3,006	24	0
16.12.2021	80,77	43,73	37,04	84,1	81,73	84,1	83,32	0	-1,59	3,027	24	0
17.12.2021	80,54	45	35,54	87,8	85,34	87,9	87,06	0	-1,72	3,031	24	0
18.12.2021	80,63	44,07	36,56	83,7	81,32	83,9	83,12	0	-1,8	2,971	24	0
19.12.2021	81	43,72	37,28	87,9	85,38	88,3	87,52	0	-2,14	3,18	24	0
20.12.2021	81,15	44,81	36,34	84,1	81,67	84,3	83,49	0	-1,82	2,964	24	0
21.12.2021	80,77	44	36,77	82,6	80,24	82,4	81,64	0,49	-1,4	2,948	24	0
22.12.2021	81,12	43,42	37,7	77,7	75,48	77,9	77,23	0	-1,75	2,848	24	0
Итого:				2498	2422,18	2496,4	2471,68	0,5	-49,5	91,84	696	0
Средние:	83,65	45,71	37,93									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	52284,5	50762,68	51856,4	51257,98	27,82	-495,3	1630,32	18351	0
22/12/2124:00	54782,5	53184,86	54352,8	53729,66	28,32	-544,8	1722,16	19047	0
Итого:	2498	2422,18	2496,4	2471,68	0,5	-49,5	91,84	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

С.С. Волков/
Подпись _____ Ф.И.О.


МП



Представитель теплоснабж.организации

О.В.Мальгина/
Подпись _____ Ф.И.О.

Handwritten signature of O.V. Malgina.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-2

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2CF7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,88	46,15	40,73	83,8	81,08	82,7	81,87	0	-0,79	3,301	24	0
25.11.2021	91,39	47,2	44,19	82,9	79,95	81,7	80,83	0	-0,88	3,535	24	0
26.11.2021	89,04	44,53	44,51	74,2	71,68	73,3	72,64	0	-0,96	3,19	24	0
27.11.2021	82,59	42,22	40,37	74,7	72,47	74	73,38	0	-0,91	2,925	24	0
28.11.2021	83,1	42,95	40,15	80,7	78,29	80	79,27	0	-0,98	3,141	24	0
29.11.2021	82,7	43,24	39,46	77,6	75,3	76,9	76,22	0	-0,92	2,97	24	0
30.11.2021	80,37	41,02	39,35	73,4	71,32	72,4	71,83	0	-0,51	2,807	24	0
01.12.2021	80,49	40,45	40,04	67,5	65,62	66,8	66,27	0	-0,65	2,624	24	0
02.12.2021	81,12	40	41,12	64	62,16	63,4	62,89	0	-0,73	2,556	24	0
03.12.2021	80,9	42,22	38,68	71,9	69,87	71,2	70,63	0	-0,76	2,703	24	0
04.12.2021	80,39	41,2	39,19	69	67,05	68,5	67,95	0	-0,9	2,625	24	0
05.12.2021	80,54	39,62	40,92	65,1	63,27	64,7	64,19	0	-0,92	2,587	24	0
06.12.2021	81,58	43,48	38,1	79,2	76,93	78,6	77,89	0	-0,96	2,93	24	0
07.12.2021	89,27	50,58	38,69	100	96,64	99	97,83	0	-1,19	3,74	24	0
08.12.2021	92,47	51,57	40,9	93,9	90,52	92,9	91,75	0	-1,23	3,707	24	0
09.12.2021	87,37	46,2	41,17	83,5	80,79	82,8	81,98	0	-1,19	3,325	24	0
10.12.2021	87,17	48,29	38,88	91,7	88,73	90,9	89,93	0	-1,2	3,45	24	0
11.12.2021	88,11	46,8	41,31	86,2	83,36	85,5	84,62	0	-1,26	3,442	24	0
12.12.2021	87,99	47,99	40	95,1	91,98	94,4	93,38	0	-1,4	3,681	24	0
13.12.2021	88,08	47,64	40,44	85,5	82,69	84,9	83,99	0	-1,3	3,342	24	0
14.12.2021	84,25	44,86	39,39	82,4	79,87	81,8	81,03	0	-1,16	3,144	24	0
15.12.2021	81,06	42,97	38,09	80,3	78	79,9	79,2	0	-1,2	2,972	24	0
16.12.2021	81,06	43,1	37,96	80	77,7	79,7	78,99	0	-1,29	2,952	24	0
17.12.2021	80,85	44,07	36,78	81,5	79,2	81,2	80,46	0	-1,26	2,913	24	0
18.12.2021	80,94	42,82	38,12	79,1	76,84	78,9	78,19	0	-1,35	2,928	24	0
19.12.2021	81,28	41,96	39,32	80,4	78,12	80	79,34	0	-1,22	3,071	24	0
20.12.2021	81,46	43,65	37,81	81	78,66	80,7	79,97	0	-1,31	2,973	24	0
21.12.2021	81,06	42,54	38,52	76,5	74,31	75,2	74,57	0	-0,26	2,862	24	0
22.12.2021	81,42	42,17	39,25	74,4	72,27	73,8	73,16	0	-0,89	2,836	24	0
Итого:				2315,5	2244,67	2295,8	2274,25	0	-29,58	89,23	696	0
Средние:	83,96	44,18	39,77									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	51991,5	50496,06	51842,3	51314,65	0	-818,59	1741,05	21663	0
22/12/2124:00	54307	52740,73	54138,1	53588,9	0	-848,17	1830,28	22359	0
Итого:	2315,5	2244,67	2295,8	2274,25	0	-29,58	89,23	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации



Handwritten signature of O.V. Mal'gina and a blue stamp with date 25.12.21.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N: 8848
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06403116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
24.11.2021	216,0841	216,08408	0	87,58463	51,120102	36,464516	0,978737	0,768299	7,817323	221,9975	219,8375	OK	24	0,01	
25.11.2021	219,9475	219,94754	0	92,17761	53,724621	38,452991	0,989439	0,765388	8,260277	226,61	224,19	OK	24	0	
26.11.2021	188,7213	188,7213	0	89,84192	49,832245	40,009678	1,013249	0,739971	7,531051	194,18	191,88	OK	24	0,29	
27.11.2021	226,3242	226,32416	0	83,32504	50,526402	32,798637	1,001162	0,755788	7,434828	231,7775	230,265	OK	24	0	
28.11.2021	222,5219	222,52193	0	83,79498	50,186249	33,608707	0,970551	0,765893	7,499942	228	226,31		24	0,01	
29.11.2021	225,4994	225,49937	0	83,43005	51,056671	32,373375	0,964909	0,751841	7,295788	230,9725	229,4725		24	0	
30.11.2021	240,268	240,26801	0	81,1894	51,387909	29,801491	0,965545	0,751973	7,158778	245,7075	244,5575		24	0,16	
01.12.2021	237,2867	237,28665	0	81,306	51,875168	29,43083	0,975729	0,744308	6,960096	242,6825	241,5974	OK	24	0	
02.12.2021	228,8178	228,81775	0	81,95603	51,198254	30,75778	0,990123	0,742587	7,029079	234,1175	232,89	OK	24	0	
03.12.2021	230,7275	230,72745	0	81,63573	51,850109	29,785624	0,977029	0,757412	6,871726	235,9925	234,9375	OK	24	0	
04.12.2021	233,5778	233,57782	0	81,16392	51,350159	29,813759	0,980029	0,74568	6,967752	238,87	237,7474	OK	24	0	
05.12.2021	229,2835	229,28346	0	81,35835	50,707123	30,65122	0,989375	0,746588	7,029895	234,53	233,2849	OK	24	0	
06.12.2021	232,9238	232,92378	0	82,17297	51,786926	30,386034	0,970742	0,761096	7,070094	238,3625	237,1375	OK	24	0	
07.12.2021	266,452	266,45203	0	90,18047	57,61026	32,570206	0,956714	0,763209	8,468926	274,125	272,0525	OK	24	0	
08.12.2021	245,8945	245,89449	0	93,19549	56,513149	36,682343	0,981451	0,749891	8,697181	253,745	250,8975	OK	24	0,02	
09.12.2021	203,2601	203,26009	0	88,12039	50,687683	37,43272	1,007617	0,736106	7,605269	209,1025	206,54	OK	24	0,12	
10.12.2021	237,4746	237,47461	0	87,84592	53,845184	34,000748	0,978411	0,762513	8,015004	244,22	241,7575	OK	24	0	
11.12.2021	218,7073	218,70728	0	88,79794	52,380096	36,417843	0,999394	0,744074	7,981474	225,1025	222,42	OK	24	0	
12.12.2021	247,1606	247,16063	0	88,67114	54,222183	34,448956	0,982453	0,751696	8,428287	254,3175	251,6975	OK	24	0	
13.12.2021	219,7625	219,76251	0	88,85435	52,436993	36,417366	1,00964	0,743634	7,968999	226,19	223,52	OK	24	0,01	
14.12.2021	241,2137	241,21368	0	85,05731	52,853592	32,203716	1,01621	0,727085	7,705695	247,5275	245,425	OK	24	0	
15.12.2021	275,9906	275,99057	0	81,77538	53,573105	28,202269	0,989341	0,735271	7,778594	282,6226	280,9651	OK	24	0	
16.12.2021	296,9603	296,96033	0	81,82264	55,499058	26,323576	1,000221	0,747819	7,821112	304,0775	302,625	OK	24	0,22	
17.12.2021	317,3881	317,38812	0	81,58401	56,461929	25,122078	0,992631	0,763271	7,977594	325,06	323,4851	OK	24	0	
18.12.2021	304,4385	304,43848	0	81,68444	55,839817	25,844614	0,994406	0,759345	7,861743	311,88	310,1275	OK	24	0,01	
19.12.2021	302,0089	302,00888	0	82,03233	55,34549	26,686853	0,997394	0,761547	8,055887	309,5075	307,5275	OK	24	0,01	
20.12.2021	293,7946	293,79456	0	82,19066	55,324093	26,866564	1,008166	0,763673	7,890467	301,1325	299,1475	OK	24	0	
21.12.2021	297,3664	297,36636	0	81,85137	55,978893	25,872484	1,01919	0,758922	7,701656	304,7176	302,8901	OK	24	0	
22.12.2021	287,9392	287,93918	0	82,10859	55,433208	26,675377	0,992292	0,74549	7,624194	295,1075	293,2101	OK	24	0	
Итого:	7187,80	7187,80							222,51	7372,24	7318,40		696	0,86	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глодп	ВНР	ВОС	V3
23.11.2021	1113,50	39635,38	39206,79	428,59	38645,80	38644,11	1,69			
22.12.2021	1336,01	47007,62	46525,18	482,43	45833,59	45831,90	1,69			
ИТОГО:	222,51	7372,24	0,00	0,00	7187,80	7187,80	0,00	696		0,86

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глодп	ВНР	ВОС	V3
23.11.2021	33,01	980,47	999,67	274,62	958,67	983,21	102,33			
22.12.2021	40,49	1201,32	1230,73	274,62	1173,32	1211,84	102,33			
ИТОГО:	7,48	220,85	231,06	0,00	214,65	228,63	0,00	696		0,00

Представитель абонента
директор ООО "УК" "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Подпись _____ /О.В.Малыгина/ Ф.И.О.
12*21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244028

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E79

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,29	50,09	36,2	91,9	88,94	90,69	89,6	0	-0,66	3,22	24	0
25.11.2021	90,72	50,86	39,86	90,2	87,03	89,34	88,24	0	-1,21	3,475	24	0
26.11.2021	88,16	49,48	38,68	83,3	80,54	82,26	81,32	0	-0,78	3,117	24	0
27.11.2021	82,09	48,65	33,44	89,8	87,15	88,85	87,87	0	-0,72	2,913	24	0
28.11.2021	82,57	48,73	33,84	96,3	93,46	95,35	94,32	0	-0,86	3,161	24	0
29.11.2021	82,18	49,12	33,06	91,5	88,83	90,6	89,56	0	-0,73	2,936	24	0
30.11.2021	79,87	48,6	31,27	89	86,52	88,17	87,21	0	-0,69	2,704	24	0
01.12.2021	80,01	48,18	31,83	84,9	82,53	84,2	83,29	0	-0,76	2,625	24	0
02.12.2021	80,57	47,79	32,78	80,2	77,93	79,54	78,68	0	-0,75	2,554	24	0
03.12.2021	80,38	49,39	30,99	90,7	88,16	89,92	88,9	0	-0,74	2,731	24	0
04.12.2021	79,85	48,25	31,6	84,8	82,43	84,19	83,23	0	-0,8	2,606	24	0
05.12.2021	80,03	47,42	32,61	83,8	81,45	83,23	82,32	0	-0,87	2,654	24	0
06.12.2021	81,02	49,39	31,63	93,6	90,9	92,83	91,76	0	-0,86	2,878	24	0
07.12.2021	88,63	54,16	34,47	106,7	103,14	106,89	105,46	0	-2,32	3,558	24	0
08.12.2021	91,75	53,27	38,48	99,9	96,36	98,84	97,56	0	-1,2	3,712	24	0
09.12.2021	86,72	50,04	36,68	94,1	91,09	93,03	91,98	0	-0,89	3,34	24	0
10.12.2021	86,59	51,68	34,91	103,8	100,46	102,53	101,22	0	-0,76	3,508	24	0
11.12.2021	87,5	51,17	36,33	95,6	92,45	94,47	93,34	0	-0,89	3,361	24	0
12.12.2021	87,39	51,65	35,74	103,5	100,15	102,44	101,16	0	-1,01	3,58	24	0
13.12.2021	87,45	51,02	36,43	95,1	91,98	93,99	92,85	0	-0,87	3,353	24	0
14.12.2021	83,61	49,75	33,86	94,2	91,36	93,31	92,22	0	-0,86	3,092	24	0
15.12.2021	80,58	49,07	31,51	97,9	95,12	97,1	95,99	0	-0,87	2,996	24	0
16.12.2021	80,55	48,76	31,79	93,5	90,87	92,73	91,69	0	-0,82	2,885	24	0
17.12.2021	80,33	49,91	30,42	97,1	94,36	96,32	95,2	0	-0,84	2,869	24	0
18.12.2021	80,39	48,97	31,42	94,9	92,22	94,19	93,13	0	-0,91	2,894	24	0
19.12.2021	80,79	48,62	32,17	96,7	93,93	95,84	94,79	0	-0,86	3,02	24	0
20.12.2021	80,92	49,56	31,36	93,7	91,05	93,02	91,97	0	-0,92	2,856	24	0
21.12.2021	80,52	49,07	31,45	91,8	89,2	91,18	90,17	0	-0,97	2,805	24	0
22.12.2021	80,88	48,75	32,13	89,5	86,95	88,95	87,97	0	-1,02	2,792	24	0
Итого:				2698	2616,6	2674	2643	0	-26,44	88,20	696	0
Средние:	83,39	49,7	33,68									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	33131,8	32246,82	39923,35	39426,83	0	-7180,01	850,05	13960	0
22/12/2124:00	35829,8	34863,38	42597,35	42069,83	0	-7206,45	938,25	14656	0
Итого:	2698	2616,56	2674	2643	0	-26,44	88,20	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / С.С. Волков/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / /О.В.Мальгина/
Ф.И.О.

(Handwritten signature in blue ink)

ДИРЕКТОР ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС
МАЛЬГИНА О.В.
2021 г. 21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7846

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	VНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	87,31	48,41	38,9	86,8	83,96	83,55	82,62	0	1,34	3,266	24	0
25.11.2021	91,88	50,37	41,51	86,6	83,53	83,48	82,47	0	1,06	3,47	24	0
26.11.2021	89,4	48,14	41,26	78,7	76,05	75,82	75	0	1,05	3,138	24	0
27.11.2021	83,06	45,68	37,38	84	81,49	81,15	80,35	0	1,14	3,046	24	0
28.11.2021	83,52	46,35	37,17	87,2	84,56	84,38	83,51	0	1,05	3,142	24	0
29.11.2021	83,14	46,63	36,51	83,7	81,18	80,85	80,02	0	1,16	2,963	24	0
30.11.2021	80,79	45,24	35,55	78	75,79	75,37	74,62	0	1,17	2,693	24	0
01.12.2021	80,98	45,38	35,6	76,3	74,12	73,65	72,93	0	1,19	2,642	24	0
02.12.2021	81,6	43,87	37,73	71	68,93	68,18	67,6	0	1,33	2,599	24	0
03.12.2021	81,33	45,83	35,5	79,3	77	76,27	75,51	0	1,49	2,733	24	0
04.12.2021	80,84	44,99	35,85	75,2	73,05	72,3	71,59	0	1,46	2,618	24	0
05.12.2021	81,01	42,83	38,18	73,9	71,81	71,03	70,44	0	1,37	2,739	24	0
06.12.2021	81,98	46,63	35,35	87,3	84,77	84,22	83,34	0	1,43	2,997	24	0
07.12.2021	89,64	52,77	36,87	105,7	102,11	102,38	101,04	0	1,07	3,766	24	0
08.12.2021	92,87	52,06	40,81	95,5	92,04	92,55	91,4	0	0,64	3,761	24	0
09.12.2021	87,77	48,14	39,63	87,7	84,8	85,12	84,21	0	0,59	3,358	24	0
10.12.2021	87,57	49,74	37,83	96,8	93,63	94,2	93,1	0	0,53	3,543	24	0
11.12.2021	88,53	48,76	39,77	89,1	86,14	86,48	85,49	0	0,65	3,428	24	0
12.12.2021	88,37	49,43	38,94	99,7	96,38	97,05	95,95	0	0,43	3,753	24	0
13.12.2021	88,51	49,28	39,23	89,3	86,31	86,62	85,64	0	0,67	3,387	24	0
14.12.2021	84,62	47,56	37,06	86,1	83,45	83,63	82,74	0	0,71	3,095	24	0
15.12.2021	81,48	46,26	35,22	86,8	84,29	84,37	83,49	0	0,8	2,966	24	0
16.12.2021	81,47	46,51	34,96	87,5	84,96	85,2	84,39	0	0,57	2,972	24	0
17.12.2021	81,25	48,6	32,65	93,9	91,19	91,5	90,46	0	0,73	2,975	24	0
18.12.2021	81,34	47,64	33,7	88,8	86,23	86,33	85,43	0	0,8	2,905	24	0
19.12.2021	81,71	46,8	34,91	92,1	89,42	89,62	88,69	0	0,73	3,121	24	0
20.12.2021	81,88	47,39	34,49	91,6	88,93	88,88	87,96	0	0,97	3,064	24	0
21.12.2021	81,45	46,14	35,31	85,8	83,36	82,95	82,14	0	1,22	2,943	24	0
22.12.2021	81,83	45,84	35,99	82,6	80,18	79,87	79,06	0	1,12	2,885	24	0
Итого:				2507	2429,66	2427	2401,19	0	28,47	89,97	696	0
Средние:	84,38	47,35	37,02									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	90153,8	87546,32	82909,12	81949,79	0,01	5596,53	2788,93	31570	214
22/12/2124:00	92660,8	89975,98	85336,12	84350,98	0,01	5625	2878,89	32266	214
Итого:	2507	2429,66	2427	2401,19	0	28,47	89,97	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ С.С. Волков/
Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор №8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-3

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x690F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	VHP	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	84,59	52,44	32,15	111,7	108,24	112,6	111,2	0	-2,96	3,481	24	0
25.11.2021	89	53,14	35,86	109,2	105,5	109,9	108,47	0	-2,97	3,786	24	0
26.11.2021	86,68	53,53	33,15	111,9	108,29	112,7	111,2	0	-2,91	3,591	24	0
27.11.2021	80,6	51,24	29,36	114,9	111,67	116	114,58	0	-2,91	3,28	24	0
28.11.2021	81	50,65	30,35	115,1	111,8	116,3	114,93	0	-3,13	3,391	24	0
29.11.2021	80,69	51,85	28,84	116,1	112,81	117,2	115,73	0	-2,92	3,252	24	0
30.11.2021	78,5	51,73	26,77	118	114,83	119,3	117,79	0	-2,96	3,073	24	0
01.12.2021	78,47	49,15	29,32	97,9	95,28	99	97,89	0	-2,61	2,793	24	0
02.12.2021	78,92	45,55	33,37	76	73,94	76,7	75,95	0	-2,01	2,463	24	0
03.12.2021	78,7	46,79	31,91	85,6	83,27	86,7	85,81	0	-2,54	2,654	24	0
04.12.2021	78,19	46,27	31,92	81,3	79,13	82,4	81,61	0	-2,48	2,523	24	0
05.12.2021	78,34	44,87	33,47	81,4	79,22	82,4	81,64	0	-2,42	2,65	24	0
06.12.2021	79,29	47,66	31,63	96,6	93,94	97,9	96,83	0	-2,89	2,97	24	0
07.12.2021	86,61	51,92	34,69	111,3	107,74	112,2	110,81	0	-3,07	3,74	24	0
08.12.2021	89,72	51,68	38,04	102	98,52	102,8	101,52	0	-3	3,75	24	0
09.12.2021	84,94	48,78	36,16	95,6	92,63	96,7	95,64	0	-3,01	3,349	24	0
10.12.2021	84,75	50,49	34,26	106,5	103,21	107,7	106,45	0	-3,24	3,537	24	0
11.12.2021	85,61	49,39	36,22	98,6	95,52	99,6	98,45	0	-2,93	3,46	24	0
12.12.2021	85,47	49,99	35,48	107,3	103,96	108,6	107,34	0	-3,38	3,69	24	0
13.12.2021	85,56	49,12	36,44	96,7	93,63	97,7	96,58	0	-2,95	3,412	24	0
14.12.2021	81,8	47,68	34,12	93,8	91,08	95,2	94,17	0	-3,09	3,105	24	0
15.12.2021	78,86	47,47	31,39	98,1	95,46	99,6	98,55	0	-3,09	2,995	24	0
16.12.2021	78,86	47,56	31,3	96,7	94,07	98,2	97,14	0	-3,07	2,943	24	0
17.12.2021	78,66	48,59	30,07	100,4	97,68	102	100,9	0	-3,22	2,936	24	0
18.12.2021	78,72	47,26	31,46	96,5	93,85	98,1	97,09	0	-3,24	2,951	24	0
19.12.2021	79,08	47,42	31,66	97,1	94,44	98,8	97,77	0	-3,33	2,99	24	0
20.12.2021	79,23	47,77	31,46	98,3	95,6	99,9	98,85	0	-3,25	3,007	24	0
21.12.2021	78,86	47,34	31,52	93,5	90,94	95,1	94,12	0	-3,18	2,865	24	0
22.12.2021	79,15	46,86	32,29	90,3	87,85	91,5	90,59	0	-2,74	2,833	24	0
Итого:				2898,4	2814,1	2932,8	2899,6	0	-85,5	91,47	696	0
Средние:	81,68	49,11	32,57									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	99775,6	97029	100027	98756,76	0,01	-1727,76	2614,47	31570	216
22/12/2124:00	102674	99843,1	102960	101656,4	0,01	-1813,26	2705,94	32266	216
Итого:	2898,4	2814,1	2932,8	2899,6	0	-85,5	91,47	696	0

Представитель абонента
директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"
_____ С.С. Волков/
Подпись _____ Ф.И.О.



Представитель теплоснабж.организации
_____ /О.В.Малыгина/
Подпись _____ Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0хАЕ87

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,21	45,79	40,42	82,8	80,16	81,1	80,31	0	-0,15	3,242	24	0
25.11.2021	90,72	48,71	42,01	84,4	81,46	82,5	81,59	0	-0,13	3,423	24	0
26.11.2021	88,42	44,77	43,65	76,7	74,13	74,8	74,11	0	0,02	3,233	24	0
27.11.2021	82,02	42,95	39,07	77,9	75,63	76,4	75,74	0	-0,11	2,955	24	0
28.11.2021	82,49	43,49	39	83,5	81,05	82,1	81,36	0	-0,31	3,159	24	0
29.11.2021	82,09	44,23	37,86	77,9	75,59	76,3	75,59	0	0	2,861	24	0
30.11.2021	79,76	41,08	38,68	72	70,01	70,3	69,77	0	0,24	2,705	24	0
01.12.2021	79,91	41,66	38,25	70,3	68,34	68,5	67,93	0	0,41	2,613	24	0
02.12.2021	80,55	40,39	40,16	65,6	63,75	63,9	63,39	0	0,36	2,559	24	0
03.12.2021	80,32	42,4	37,92	75	72,91	73,2	72,6	0	0,31	2,763	24	0
04.12.2021	79,84	41,45	38,39	70,1	68,16	68,4	67,84	0	0,32	2,613	24	0
05.12.2021	79,98	39,51	40,47	65,5	63,69	64	63,52	0	0,17	2,579	24	0
06.12.2021	80,98	44,87	36,11	81,5	79,2	79,7	78,95	0	0,25	2,86	24	0
07.12.2021	88,52	52,47	36,05	103,7	100,25	101,8	100,47	0	-0,22	3,617	24	0
08.12.2021	91,73	52,14	39,59	93,9	90,57	91,9	90,72	0	-0,15	3,589	24	0
09.12.2021	86,6	46,78	39,82	84,2	81,49	82,7	81,83	0	-0,34	3,247	24	0
10.12.2021	86,44	48,93	37,51	93	90,04	91,4	90,37	0	-0,33	3,377	24	0
11.12.2021	87,4	48,04	39,36	89,7	86,75	88,2	87,24	0,01	-0,49	3,417	24	0
12.12.2021	87,29	49,37	37,92	98,5	95,28	97	95,88	0	-0,6	3,616	24	0
13.12.2021	87,42	48,8	38,62	87,9	85,02	86,6	85,64	0	-0,62	3,286	24	0
14.12.2021	83,64	45,68	37,96	81,1	78,64	80,1	79,32	0	-0,68	2,986	24	0
15.12.2021	80,46	43,43	37,03	81,8	79,5	81	80,32	0	-0,82	2,942	24	0
16.12.2021	80,46	43,86	36,6	79,9	77,63	79,1	78,34	0	-0,71	2,841	24	0
17.12.2021	80,24	45,05	35,19	83,2	80,89	82,4	81,6	0	-0,71	2,846	24	0
18.12.2021	80,33	43,59	36,74	79,3	77,1	78,6	77,87	0	-0,77	2,831	24	0
19.12.2021	80,69	43,35	37,34	81,8	79,49	81	80,27	0	-0,78	2,965	24	0
20.12.2021	80,85	44,13	36,72	81,8	79,45	80,7	79,99	0	-0,54	2,92	24	0
21.12.2021	80,46	42,82	37,64	78,4	76,2	77,2	76,53	0	-0,33	2,865	24	0
22.12.2021	80,82	42,49	38,33	75,1	72,95	73,9	73,25	0	-0,3	2,797	24	0
Итого:				2356,5	2285,33	2314,8	2292,34	0,01	-7,01	87,71	696	0
Средние:	83,33	44,9	38,42									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/11/2124:00	75175,6	73001,02	74046,6	73268,63	2,11	-267,61	2483,233	31571	214
22/12/2124:00	77532,1	75286,35	76361,4	75560,97	2,12	-274,62	2570,94	32267	214
Итого:	2356,5	2285,33	2314,8	2292,34	0,01	-7,01	87,71	696	0


Представитель абонента
директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"


/  / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж.организации

/  / /О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239662

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС36С

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.11.2021	86,83	47,83	39	87,4	84,59	89,76	88,81	0,04	-4,22	3,299	24	0
25.11.2021	91,3	49,23	42,07	86,3	83,27	88,43	87,41	0,05	-4,14	3,505	24	0
26.11.2021	88,75	46,31	42,44	76,8	74,21	78,75	77,97	0,06	-3,76	3,148	24	0
27.11.2021	82,51	44,63	37,88	79,9	77,57	82,21	81,43	0,07	-3,86	2,94	24	0
28.11.2021	83,02	45,26	37,76	86,7	84,13	89,15	88,31	0,02	-4,18	3,174	24	0
29.11.2021	82,64	45,4	37,24	84,1	81,62	86,59	85,76	0	-4,14	3,038	24	0
30.11.2021	80,26	43,9	36,36	77,6	75,4	79,36	78,6	0	-3,2	2,74	24	0
01.12.2021	80,44	43,03	37,41	74,5	72,41	76,09	75,42	0	-3,01	2,706	24	0
02.12.2021	81	42,46	38,54	68,8	66,83	70,28	69,72	0	-2,89	2,576	24	0
03.12.2021	80,79	42,95	37,84	76,7	74,52	78,23	77,51	0	-2,99	2,821	24	0
04.12.2021	80,28	42,93	37,35	73,9	71,79	75,48	74,84	0	-3,05	2,68	24	0
05.12.2021	80,43	42,08	38,35	70,6	68,61	72,22	71,65	0	-3,04	2,629	24	0
06.12.2021	81,51	45,44	36,07	85,5	83,03	87,41	86,57	0	-3,54	2,993	24	0
07.12.2021	89,2	52,42	36,78	105,9	102,3	108,02	106,62	0,06	-4,32	3,765	24	0
08.12.2021	92,36	51,06	41,3	96,7	93,2	98,64	97,43	0	-4,23	3,855	24	0
09.12.2021	87,24	47,42	39,82	87,2	84,39	88,94	87,99	0	-3,6	3,358	24	0
10.12.2021	87,1	48,92	38,18	95,6	92,51	97,72	96,6	0	-4,09	3,534	24	0
11.12.2021	88,06	48,26	39,8	93,5	90,43	95,47	94,46	0	-4,03	3,598	24	0
12.12.2021	87,92	49,49	38,43	101,1	97,76	103,32	102,15	0	-4,39	3,758	24	0
13.12.2021	88,02	48,53	39,49	90,8	87,8	92,82	91,8	0	-4	3,47	24	0
14.12.2021	84,1	46,32	37,78	87,5	84,81	89,46	88,55	0	-3,74	3,204	24	0
15.12.2021	81,03	45,56	35,47	88,8	86,25	91,08	90,19	0,01	-3,94	3,058	24	0
16.12.2021	80,99	44,98	36,01	84	81,59	85,99	85,19	0	-3,6	2,936	24	0
17.12.2021	80,8	46,33	34,47	90,8	88,25	93,23	92,28	0	-4,03	3,041	24	0
18.12.2021	80,88	45,57	35,31	87,2	84,75	89,25	88,43	0	-3,68	2,991	24	0
19.12.2021	81,22	45,35	35,87	87	84,5	89,25	88,41	0	-3,91	3,031	24	0
20.12.2021	81,39	45,05	36,34	85,3	82,83	87,41	86,59	0	-3,76	3,009	24	0
21.12.2021	80,95	44,5	36,45	80,8	78,51	82,72	81,94	0	-3,43	2,86	24	0
22.12.2021	81,34	44,49	36,85	79,6	77,33	80,89	80,12	0	-2,79	2,85	24	0
Итого:				2470,6	2395,19	2528,1	2502,75	0,31	-107,6	90,57	696	0
Средние:	83,87	46,05	37,81									

Дата	V1		M1		V2		M2		V3		Mг		Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч		
23/11/2124:00	79786,7	77495,45	81456,28	80597,06	7,36	-3101,61	2594,17	32270	115						
22/12/2124:00	82257,3	79890,64	83984,45	83099,81	7,67	-3209,17	2684,74	32966	115						
Итого:	2470,6	2395,19	2528,17	2502,75	0,31	-107,56	90,57	696	0						

Представитель абонента
директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



ИНСПЕКТОР СТУ 6 ЭР
МАШИНА О.В.
/О.В.Малыгина/
Ф.И.О. 11.21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20861817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
т	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.11.2021	201,6516	201,6516	0	86,91846	50,01867	36,89981	1,027374	0,821052	7,453973	207,44	204,675	OK	24	0	
25.11.2021	204,615	204,615	0	91,50559	52,03163	39,47397	1,037905	0,818025	8,080774	211,2225	207,815	OK	24	0	
26.11.2021	184,3617	184,3617	0	89,59782	49,84951	39,74832	1,062376	0,791658	7,334981	190,13	187,0125	OK	24	0,01	
27.11.2021	189,0413	189,0413	0	82,82696	47,07106	35,75589	1,049943	0,80835	6,768099	194,135	191,425	OK	24	0	
28.11.2021	199,0401	199,0401	0	83,33743	47,91269	35,42472	1,019848	0,81863	7,056477	204,5475	201,555	OK	24	0	
29.11.2021	191,8842	191,8842	0	82,93981	47,85283	35,08698	1,013904	0,804457	6,740735	197,14	194,3075	OK	24	0	
30.11.2021	176,0409	176,0409	0	80,7676	46,2446	34,523	1,015499	0,804121	6,087532	180,6	178,1275	OK	24	0	
01.12.2021	180,3795	180,3795	0	80,76475	46,46151	34,30323	1,024771	0,797101	6,196316	185,1151	182,4825	OK	24	0,01	
02.12.2021	163,5898	163,5898	0	81,34576	45,71799	35,62778	1,039842	0,794358	5,837913	167,87	165,5175	OK	24	0	
03.12.2021	179,4939	179,4939	0	81,10896	46,69958	34,40937	1,026609	0,809907	6,184894	184,09	181,7575	OK	24	0	
04.12.2021	165,3502	165,3502	0	80,60691	46,05011	34,5568	1,029305	0,798054	5,71221	169,6125	167,3125	OK	24	0	
05.12.2021	166,3035	166,3035	0	80,81422	45,48054	35,33368	1,03909	0,79858	5,887406	170,6675	168,18	OK	24	0	
06.12.2021	192,441	192,441	0	81,60143	47,45935	34,14208	1,020774	0,813245	6,573089	197,5125	194,8775	OK	24	0,01	
07.12.2021	240,2926	240,2926	0	89,50126	53,93322	35,56804	1,004978	0,816211	8,477758	247,895	244,065	OK	24	0	
08.12.2021	221,7213	221,7213	0	92,71957	53,88544	38,83413	1,029079	0,802898	8,581924	229,2976	225,19	OK	24	0	
09.12.2021	202,2697	202,2697	0	87,76499	50,28206	37,48294	1,056243	0,78886	7,590255	208,4225	205,105	OK	24	0	
10.12.2021	220,0835	220,0835	0	87,38043	51,2263	36,15413	1,026342	0,815975	7,965649	226,6375	223,35	OK	24	0	
11.12.2021	209,0055	209,0055	0	88,29002	51,07216	37,21785	1,047445	0,797158	7,789123	215,375	212,0825	OK	24	0	
12.12.2021	228,6586	228,6586	0	88,26621	52,03961	36,2266	1,030287	0,80508	8,292636	235,615	232,1425	OK	24	0	
13.12.2021	211,5076	211,5076	0	88,39687	51,45034	36,94652	1,057834	0,79635	7,811052	217,8301	214,79	OK	24	0,01	
14.12.2021	196,971	196,971	0	84,76917	49,38925	35,3799	1,065804	0,779869	6,977837	202,3875	199,825	OK	24	0	
15.12.2021	194,5291	194,5291	0	81,24944	47,297	33,95243	1,039362	0,7874	6,618492	199,3675	197,1975	OK	24	0,01	
16.12.2021	193,4323	193,4323	0	81,31017	47,21604	34,09414	1,051304	0,79974	6,606199	198,2825	196,04	OK	24	0	
17.12.2021	201,7982	201,7982	0	81,07839	47,97309	33,1053	1,044602	0,814771	6,687037	206,9625	204,465	OK	24	0,01	
18.12.2021	192,625	192,625	0	81,10397	47,09801	34,00595	1,046429	0,810948	6,558838	197,6925	194,9525	OK	24	0	
19.12.2021	202,563	202,563	0	81,52769	47,44595	34,08172	1,04841	0,813411	6,920006	207,9075	205,0875	OK	24	0	
20.12.2021	195,9083	195,9083	0	81,63644	47,53568	34,10077	1,059534	0,815247	6,692488	200,9975	198,4475	OK	24	0	
21.12.2021	189,266	189,266	0	81,35256	46,95906	34,39351	1,070738	0,810548	6,523728	194,225	191,5875	OK	24	0,01	
22.12.2021	184,866	184,866	0	81,52062	46,71942	34,80122	1,04469	0,797015	6,445147	189,7075	187,18	OK	24	0	
Итого:	5679,69	5679,69							202,45	5838,69	5756,55		696	0,07	
Средние:				0,00	84,21	48,63	35,57	1,04	0,80						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.11.2021	1007,73	35896,77	35477,90	418,87	35013,32	35012,32	0,99			
22.12.2021	1210,18	41735,46	41234,45	501,00	40693,01	40692,01	0,99			
ИТОГО:	202,45	5838,69	5756,55	82,13	5679,69	5679,69	0,00	696	0	0,07

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)
Qкортр = Qи/Траб х Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07080917

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.11.2021	35,25	993,73	1010,14	-13,62	970,27	994,71	-22,75			
22.12.2021	44,36	1259,27	1283,64	-13,62	1229,89	1263,74	-22,75			
ИТОГО:	9,11	265,54	273,50	0,00	259,62	269,03	0,00	696	0	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ А.Н. Клименко /

/ О.В. Малыгина /

Подпись Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 16911717
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
24.11.2021	223,3625	223,36252	0	86,35824	49,362675	36,995556	1,049112	0,839155	8,218061	229,6625	226,6625	OK	24	0	0
25.11.2021	214,565	214,56497	0	90,78259	50,113682	40,6689	1,064425	0,832234	8,705502	221,2175	217,8775	OK	24	0	0
26.11.2021	194,9745	194,97452	0	87,41578	48,191345	39,224442	1,082658	0,809896	7,630303	200,515	197,84	OK	24	0	0
27.11.2021	206,9125	206,91251	0	81,79324	47,460663	34,332577	1,074033	0,827734	7,103788	212,025	209,87	OK	24	0	0
28.11.2021	223,2579	223,25792	0	82,20288	47,837139	34,365742	1,038543	0,836684	7,681945	228,885	226,4375	OK	24	0	0
29.11.2021	210,4931	210,49313	0	81,86907	47,757786	34,111279	1,035774	0,821828	7,17704	215,765	213,475	OK	24	0	0
30.11.2021	205,9628	205,96277	0	79,452	47,372082	32,079922	1,036122	0,823453	6,619512	210,84	208,78	OK	24	0	0
01.12.2021	199,231	199,23097	0	79,80681	47,025776	32,781036	1,048312	0,814802	6,534847	204,04	201,8925	OK	24	0	0
02.12.2021	194,8857	194,8857	0	80,40929	47,012787	33,396511	1,060358	0,662002	6,522877	199,6625	197,5125	OK	24	0	0
03.12.2021	210,4065	210,40654	0	80,14461	48,112347	32,032261	1,047702	0,588399	6,759623	215,48	213,395	OK	24	0	0
04.12.2021	199,3735	199,37352	0	79,58043	47,310734	32,269711	1,054441	0,588399	6,446189	204,125	202,1175	OK	24	0	0
05.12.2021	197,3342	197,33418	0	79,77897	47,027187	32,751789	1,060378	0,588399	6,496482	202,0925	199,9925	OK	24	0	0
06.12.2021	233,6346	233,63455	0	80,83595	49,270977	31,564972	1,035512	0,588399	7,372276	239,3775	237,12	OK	24	0	0
07.12.2021	254,6757	254,67574	0	89,1883	52,560787	36,627506	1,029869	0,588399	9,232298	262,1675	259,0425	OK	24	0	0
08.12.2021	236,2126	236,21255	0	91,39108	52,554607	38,836483	1,059148	0,588399	9,141398	243,495	240,345	OK	24	0	0
09.12.2021	225,4245	225,4245	0	86,23673	49,759296	36,477436	1,07161	0,588399	8,237301	231,505	229,065	OK	24	0	0
10.12.2021	248,1585	248,15846	0	86,35775	51,109966	35,24778	1,051052	0,588399	8,752909	254,91	252,3125	OK	24	0	0
11.12.2021	228,7855	228,78548	0	87,25428	50,441967	36,812313	1,06763	0,588399	8,44925	235,1575	232,5225	OK	24	0	0
12.12.2021	247,774	247,77399	0	86,99121	50,955219	36,035992	1,054807	0,588399	8,943226	254,625	251,9	OK	24	0	0
13.12.2021	229,2711	229,27106	0	87,19361	51,006165	36,187466	1,082689	0,588399	8,296045	235,6275	233,1	OK	24	0	0
14.12.2021	224,9363	224,93631	0	82,9833	49,673275	33,31002	1,08579	0,588399	7,512531	230,5275	228,5625	OK	24	0	0
15.12.2021	230,657	230,65704	0	80,28965	49,231304	31,058336	1,060769	0,588399	7,192929	235,9525	234,3375	OK	24	0	0
16.12.2021	225,5281	225,52814	0	80,2393	48,947342	31,291954	1,073124	0,588399	7,083042	230,7275	229,0675	OK	24	0	0
17.12.2021	241,8012	241,80115	0	80,01822	49,565884	30,452324	1,067051	0,588399	7,386965	247,3975	245,6175	OK	24	0	0
18.12.2021	228,7959	228,79585	0	80,1437	49,282825	30,860891	1,066089	0,588399	7,081197	234,155	232,3225	OK	24	0	0
19.12.2021	232,029	232,02898	0	80,4546	49,086731	31,367865	1,073351	0,588399	7,300832	237,585	235,5175	OK	24	0	0
20.12.2021	234,8511	234,85112	0	80,67623	49,409927	31,266289	1,083198	0,588399	7,367592	240,5325	238,395	OK	24	0	0
21.12.2021	218,0103	218,01025	0	80,09661	48,643642	31,452967	1,093445	0,588399	6,879515	223,2575	221,16	OK	24	0	0
22.12.2021	221,6378	221,63776	0	80,83695	48,859936	31,977018	1,059785	0,588399	7,117148	227,1175	224,855	OK	24	0	0
Итого:	6442,94	6442,94							219,24	6608,43	6541,10		696		0

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
23.11.2021	436,64	18090,58	18010,89	79,69	17717,17	17717,17	0,00			
22.12.2021	655,88	24699,00	24551,98	147,02	24160,11	24160,11	0,00			
ИТОГО:	219,24	6608,43	6541,10	67,33	6442,94	6442,94	0,00	696		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период неспатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi/Траб х Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07390917

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
23.11.2021	8,59	259,97	270,88	-10,91	253,45	268,79	-15,34			
22.12.2021	14,86	458,85	477,57	-18,72	447,12	473,45	-26,33			
ИТОГО:	6,27	198,88	206,69	0,00	193,67	204,66	0,00	696,00		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись А.Н. Клименко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись О.В. Мальгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г.-22/12/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 02440517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.11.2021	215,3118	215,31178	0	87,06716	50,543873	36,523285	1,047132	0,841293	7,869332	221,5525	218,5725	OK	24	0	
25.11.2021	210,5418	210,54178	0	91,62917	51,95303	39,676144	1,058283	0,837972	8,364821	217,2775	213,9125	OK	24	0	
26.11.2021	190,2256	190,22562	0	89,52808	49,906948	39,621128	1,08267	0,811323	7,54118	196,0825	193,01	OK	24	0	
27.11.2021	204,3539	204,35394	0	82,89908	48,718044	34,181042	1,070544	0,828445	7,002462	209,7	207,245	OK	24	0	
28.11.2021	212,5156	212,51563	0	83,39882	49,338852	34,059963	1,038985	0,838967	7,258773	218,1575	215,575	OK	24	0	
29.11.2021	204,983	204,98296	0	83,01234	49,258839	33,753521	1,033476	0,824355	6,932973	210,41	207,8925	OK	24	0	
30.11.2021	201,069	201,06895	0	80,81458	49,204365	31,610212	1,034766	0,824289	6,357072	206,11	203,89	OK	24	0,01	
01.12.2021	203,9137	203,91368	0	80,87263	49,098286	31,774338	1,044592	0,816696	6,502976	209,0725	206,745	OK	24	0	
02.12.2021	197,495	197,49503	0	81,49079	49,11935	32,371456	1,05981	0,814564	6,419154	202,575	200,24	OK	24	0	
03.12.2021	200,6383	200,63826	0	81,20124	48,72678	32,474449	1,046292	0,829853	6,532873	205,7425	203,41	OK	24	0	
04.12.2021	197,6286	197,62857	0	80,72818	48,44157	32,28661	1,049447	0,817834	6,400895	202,585	200,33	OK	24	0	
05.12.2021	194,0283	194,02827	0	80,9228	48,344059	32,578739	1,058961	0,818784	6,345809	198,94	196,65	OK	24	0	
06.12.2021	205,1483	205,14825	0	81,70884	49,194412	32,514435	1,039908	0,833641	6,690233	210,4376	208,0325	OK	24	0	
07.12.2021	241,8416	241,84158	0	89,6592	53,652084	36,007111	1,024552	0,836411	8,648374	249,275	245,8475	OK	24	0	
08.12.2021	225,6702	225,67018	0	92,76824	53,335476	39,432758	1,049748	0,822491	8,896913	233,2225	229,2925	OK	24	0	
09.12.2021	208,0618	208,06184	0	87,76096	50,024567	37,736378	1,075784	0,808904	7,865884	214,295	211,0275	OK	24	0	
10.12.2021	225,1832	225,18323	0	87,44007	50,854282	36,585777	1,046236	0,835865	8,246938	231,84	228,54	OK	24	0	
11.12.2021	216,1073	216,10725	0	88,35968	50,587505	37,772179	1,067531	0,817009	8,177471	222,675	219,2625	OK	24	0	
12.12.2021	226,785	226,78499	0	88,28934	51,425934	36,8634	1,050368	0,825062	8,379216	233,6725	230,1775	OK	24	0	
13.12.2021	212,8986	212,89857	0	88,43811	50,644836	37,79327	1,078563	0,816272	8,053989	219,4475	215,935	OK	24	0	
14.12.2021	208,3359	208,33591	0	84,73636	49,666912	35,069454	1,085911	0,79909	7,315824	214,2475	211,1775	OK	24	0	
15.12.2021	211,3371	211,33713	0	81,3363	48,890919	32,445377	1,059389	0,8074	6,883704	216,8625	214,135	OK	24	0	
16.12.2021	207,7684	207,76843	0	81,37343	48,667408	32,706024	1,071443	0,819653	6,819275	213,195	210,505	OK	24	0	
17.12.2021	220,0981	220,09813	0	81,14365	49,051044	32,092594	1,064732	0,835037	7,078813	225,8325	223,015	OK	24	0	
18.12.2021	209,5845	209,58447	0	81,18924	48,839222	32,350006	1,066422	0,830954	6,800077	215,1125	212,2825	OK	24	0	
19.12.2021	217,9583	217,95834	0	81,58801	49,382381	32,205631	1,068909	0,833512	7,052793	223,735	220,85	OK	24	0	
20.12.2021	213,6048	213,60477	0	81,71592	49,375233	32,340683	1,080017	0,835574	6,933994	219,295	216,4251	OK	24	0,01	
21.12.2021	205,9455	205,94547	0	81,40418	49,211609	32,192574	1,09126	0,830692	6,649777	211,415	208,6225	OK	24	0	
22.12.2021	200,2527	200,25272	0	81,58213	48,920429	32,661709	1,06395	0,81677	6,574029	205,6275	202,8175	OK	24	0	
Итого:	6089,29	6089,29							210,60	6258,39	6175,42		696	0,02	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gпод	BHP	BOC	V3
23.11.2021	429,02	20865,93	20728,46	137,47	20389,13	20388,75	0,38			
22.12.2021	639,62	27124,32	26903,88	220,44	26478,42	26478,04	0,38			
ИТОГО:	210,60	6258,39	6175,42	82,97	6089,29	6089,29	0,00	696,00		0,02

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/лр)

Qкorr =
Qi/Траб x Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07050917

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
23.11.2021	8,61	260,75	225,73	35,02	253,45	224,31	29,14			
22.12.2021	15,02	458,41	413,29	45,12	443,22	412,17	31,05			
ИТОГО:	6,41	197,66	187,56	0,00	189,77	187,86	0,00	696,00		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись: _____
Ф.И.О. А.Н. Клименко/

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____
Ф.И.О. /О.В. Малигина/

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/21г. - 22/12/21г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20901817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
24.11.2021	190,5758	190,57579	0	90,94758	54,576401	36,371174	1,04845	0,84199	6,933683	195,7775	194,6525	OK		24	0
25.11.2021	187,2341	187,23405	0	95,51444	56,054958	39,459492	1,05948	0,838869	7,374886	192,865	191,4825	OK		24	0
26.11.2021	164,9984	164,99841	0	93,49264	53,53801	39,954628	1,084038	0,812011	6,615455	169,525	168,735	OK		24	0,01
27.11.2021	177,5129	177,51289	0	86,80798	52,388508	34,419472	1,071754	0,829234	6,123185	181,585	181,36	OK		24	0
28.11.2021	183,2867	183,28667	0	87,30892	52,961853	34,34708	1,040368	0,839729	6,317981	187,7125	187,1575	OK		24	0
29.11.2021	181,7878	181,78778	0	86,92745	52,891785	34,035664	1,034719	0,82516	6,193361	186,1725	185,5825	OK		24	0
30.11.2021	173,6819	173,68188	0	84,74257	52,469788	32,272778	1,036184	0,825059	5,614011	177,6075	177,27	OK		24	0
01.12.2021	176,8055	176,80548	0	84,77211	52,283569	32,488537	1,045841	0,817619	5,749071	180,8675	180,3875	OK		24	0
02.12.2021	168,0165	168,01653	0	85,37653	52,129879	33,246677	1,061199	0,81526	5,591725	171,94	171,415	OK		24	0
03.12.2021	173,9016	173,90155	0	85,10466	52,656586	32,448071	1,047543	0,830641	5,651229	177,88	177,5125	OK		24	0
04.12.2021	173,3054	173,30536	0	84,63541	52,189957	32,445454	1,050574	0,818672	5,631714	177,225	176,855	OK		24	0
05.12.2021	167,8516	167,85156	0	84,82546	51,657684	33,167763	1,060338	0,819494	5,582742	171,6725	171,24	OK		24	0
06.12.2021	184,7996	184,79961	0	85,60937	53,503658	32,105709	1,041342	0,834422	5,947768	189,105	188,7125	OK		24	0
07.12.2021	221,1726	221,17259	0	93,55007	58,245132	35,304939	1,025508	0,83716	7,696882	227,4725	226,455	OK		24	0
08.12.2021	201,3859	201,38593	0	96,701	57,762486	38,938522	1,050711	0,823473	7,835576	207,3775	206,385	OK		24	0
09.12.2021	184,6786	184,6786	0	91,70811	54,508076	37,200031	1,07737	0,809509	6,885303	189,35	189,075	OK		24	0
10.12.2021	200,7137	200,71368	0	91,36807	55,523209	35,844849	1,047492	0,836772	7,199763	205,8	205,5475	OK		24	0
11.12.2021	197,4248	197,42484	0	92,29025	55,119251	37,171001	1,06889	0,817759	7,363152	202,6425	202,045	OK		24	0
12.12.2021	207,2725	207,27248	0	92,23557	55,90884	36,326729	1,051458	0,825875	7,540058	212,8575	212,105	OK		24	0
13.12.2021	191,3114	191,3114	0	92,36594	55,262638	37,103313	1,079756	0,816966	7,087648	196,5225	195,6725	OK		24	0
14.12.2021	186,1129	186,11288	0	88,70481	53,984432	34,720383	1,08724	0,79988	6,464545	190,6476	190,28	OK		24	0
15.12.2021	188,3273	188,32727	0	85,24998	53,469418	31,780561	1,060511	0,808159	6,005938	192,14	192,8175	OK		24	0
16.12.2021	189,1576	189,15759	0	85,30067	52,983738	32,316929	1,072661	0,820506	6,127177	192,88	193,73	OK		24	0
17.12.2021	194,7071	194,70705	0	85,0679	53,735706	31,33219	1,065826	0,835822	6,108804	198,74	199,2625	OK		24	0
18.12.2021	183,4647	183,46468	0	85,0937	52,631268	32,462444	1,067707	0,83179	5,957592	187,535	187,3925	OK		24	0
19.12.2021	188,2923	188,29228	0	85,50009	52,764042	32,736034	1,070022	0,834347	6,187475	192,6575	192,1975	OK		24	0
20.12.2021	187,9078	187,90781	0	85,62515	53,570526	32,054623	1,081305	0,836336	6,037348	192,23	191,9325	OK		24	0
21.12.2021	184,7638	184,76382	0	85,3301	53,481937	31,848166	1,092511	0,831479	5,899253	188,97	188,7175	OK		24	0
22.12.2021	177,6276	177,62759	0	85,48569	53,448517	32,037174	1,065548	0,817679	5,712231	181,6525	181,4825	OK		24	0
Итого:	5388,08	5388,08							185,44	5519,41	5507,46		696	0,01	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	ВНР	ВОС	V3
23.11.2021	382,86	16037,51	16191,74	-154,23	15775,10	15775,10	0,00			
22.12.2021	568,30	21556,92	21699,20	-142,28	21163,17	21163,17	0,00			
ИТОГО:	185,44	5519,41	5507,46	11,95	5388,08	5388,08	0,00	696		0,01

Тепловая энергия израсходованная за период	
Q _{контр} = нештатных ситуаций (Гн)	
Q _{и/Траб} х Тнш	
Q _{контр} = Q _{и/Траб}	
Q _{и/Траб} х Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07730917

Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	ВНР	ВОС	V3
23.11.2021	8,18	248,86	249,53	-196,69	244,62	245,07	-172,36			
22.12.2021	14,51	444,77	450,85	-196,69	435,92	443,26	-172,36			
ИТОГО:	6,33	195,91	201,32	0,00	191,30	198,19	0,00	696,00		0,00

Q_{контр} = Q_{и/Траб}
х Тнш



Представитель теплоснабж. организации
Подпись _____ Ф.И.О.
Инспектор СТУ БЭП
МАЛЫГИНА С.В.
22.12.2021 /О.В.Малыгина/