

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС Договор N: 8848
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера:

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06403116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.12.2021	226,6977	226,69768	0	92,01153	54,855362	37,156155	0,989166	0,749938	8,243042	233,9625	230,74	OK	24	0	
24.12.2021	281,1761	281,17609	0	99,7828	64,344971	35,437817	0,971076	0,754123	9,922581	291,88	287,5876	OK	24	0	
25.12.2021	313,7762	313,77621	0	103,2829	68,364296	34,918613	0,980893	0,762159	10,933308	326,6075	321,6325	OK	24	0	
26.12.2021	291,0447	291,04474	0	101,664	64,638298	37,025654	0,987835	0,756497	10,6062	302,6725	297,7625	OK	24	0,02	
27.12.2021	222,2091	222,20914	0	97,11402	56,420895	40,693119	1,011159	0,738024	8,953002	230,3451	226,2	OK	24	0	
28.12.2021	281,6075	281,60748	0	97,95032	62,506657	35,443665	0,992858	0,759094	9,827168	291,9475	287,76	OK	24	0,28	
29.12.2021	284,8025	284,80252	0	99,80151	63,27243	36,52906	0,983979	0,765337	10,3329	295,6825	291,075	OK	24	0	
30.12.2021	282,747	282,74701	0	101,8669	63,990219	37,876682	0,998242	0,753312	10,52281	294,0551	289,2275	OK	24	0,13	
31.12.2021	213,819	213,81895	0	97,42159	54,495972	42,92561	1,021502	0,7272	9,190571	221,9375	217,1825	OK	24	0,01	
01.01.2022	206,493	206,49298	0	93,3757	54,805256	38,570446	1,022945	0,726365	7,981216	213,7575	209,7075	OK	24	0,01	
02.01.2022	230,1092	230,10919	0	89,05465	54,848866	34,205769	1,020973	0,732022	7,878972	237,445	233,73	OK	24	0	
03.01.2022	236,0612	236,06117	0	88,88853	55,050293	33,838249	1,012846	0,737628	7,987541	243,515	239,865	OK	24	0	
04.01.2022	285,5559	285,55594	0	93,8872	60,916225	32,970963	0,981925	0,754151	9,367145	295,3601	291,315	OK	24	0	
05.01.2022	303,406	303,40598	0	100,1578	65,685982	34,47179	0,985688	0,755657	10,32935	315,0675	310,5925	OK	24	0	
06.01.2022	288,2852	288,28522	0	99,47376	63,780842	35,692917	0,979376	0,759826	10,23029	299,34	294,665	OK	24	0,01	
07.01.2022	229,4056	229,40561	0	90,66397	54,347748	36,316212	1,02553	0,735919	8,291695	236,885	233,0425	OK	24	0,01	
08.01.2022	235,8141	235,81413	0	87,78425	53,390961	34,393284	1,032875	0,741896	8,12107	243,09	239,3825	OK	24	0,01	
09.01.2022	245,7584	245,75841	0	91,5488	55,412876	36,135921	0,99678	0,749424	8,856077	253,9925	249,77	OK	24	0	
10.01.2022	293,6274	293,62738	0	93,98557	60,835133	33,150444	0,976506	0,750995	9,52807	303,69	299,6924	OK	24	0,53	
11.01.2022	257,3897	257,38965	0	93,23553	57,196789	36,038734	0,992514	0,742223	9,160816	266,1825	262,005	OK	24	0,13	
12.01.2022	326,4126	326,41257	0	94,64935	63,609211	31,040133	0,975314	0,771374	10,13615	337,7125	333,5175	OK	24	0	
13.01.2022	265,9415	265,9415	0	100,5865	62,377064	38,209438	0,985673	0,759559	9,899077	276,3325	271,6525	OK	24	0	
14.01.2022	267,9124	267,91238	0	99,8099	62,502243	37,307652	1,010804	0,753521	9,963776	278,245	273,585	OK	24	0	
15.01.2022	275,5453	275,54526	0	96,1025	60,537216	35,565285	0,987054	0,755109	9,714965	285,5475	281,025	OK	24	0,02	
16.01.2022	244,6183	244,61826	0	88,14282	53,755962	34,38686	1,009668	0,750193	8,375601	252,285	248,295	OK	24	0	
17.01.2022	235,5857	235,58572	0	92,71203	54,516979	38,195045	1,000328	0,745771	8,705599	243,7375	239,33	OK	24	0,01	
18.01.2022	216,3473	216,34727	0	90,61792	52,715862	37,902046	1,014387	0,743135	8,205389	223,6175	219,3775	OK	24	0	
19.01.2022	237,2899	237,2899	0	88,57072	53,909374	34,661343	1,020596	0,734819	8,217742	244,8675	240,84	OK	24	0,16	
20.01.2022	240,5781	240,57811	0	89,42365	54,863235	34,560402	1,008459	0,75056	8,313952	248,3875	244,31	OK	24	0	
21.01.2022	291,6088	291,60876	0	96,9697	62,649597	34,320091	0,995324	0,738736	9,799781	302,285	297,8875	OK	24	0	
22.01.2022	280,5715	280,57147	0	98,38181	62,278606	36,103199	0,991805	0,748122	9,836874	291,1725	286,6	OK	24	0	
23.01.2022	295,7026	295,70264	0	97,72754	62,800003	34,927536	0,981289	0,749868	10,08748	306,715	302,085	OK	24	0	
Итого:	8387,90	8387,90							297,52	8688,32	8551,44		768	1,33	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.12.2021	1336,01	47007,62	46525,18	482,43	45833,59	45831,90	1,69			
23.01.2022	1633,53	55695,94	55076,62	619,31	54221,49	54219,80	1,69			
ИТОГО:	297,52	8688,32	0,00	0,00	8387,90	8387,90	0,00	768		1,33

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.12.2021	40,49	1201,32	1230,73	274,62	1173,32	1211,84	102,33			
23.01.2022	52,53	1525,85	1558,10	274,62	1488,26	1532,82	102,33			
ИТОГО:	12,04	324,53	327,37	0,00	314,94	320,98	0,00	768		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

С.С. Волков/

Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/ О.В. Малыгина/

Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244028

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E79

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,66	52,26	38,4	92,8	89,58	93,51	92,33	0	-2,75	3,447	24	0
24.12.2021	98,24	57,15	41,09	103,5	99,36	102,52	101	0	-1,64	4,092	24	0
25.12.2021	101,76	60,85	40,91	113,3	108,47	111,75	109,87	0	-1,4	4,449	24	0
26.12.2021	100,13	58,95	41,18	115	110,25	113,2	111,38	0	-1,13	4,55	24	0
27.12.2021	95,61	54,65	40,96	100	96,18	97,77	96,4	0	-0,22	3,947	24	0
28.12.2021	96,49	56,72	39,77	107,2	103,03	104,57	103,01	0	0,02	4,101	24	0
29.12.2021	98,33	59,28	39,05	116,4	111,71	113	111,18	0	0,53	4,371	24	0
30.12.2021	100,49	58,99	41,5	111,1	106,48	108,55	106,79	0	-0,31	4,434	24	0
31.12.2021	95,88	52,31	43,57	96,9	93,17	94,38	93,17	0	0	4,064	24	0
01.01.2022	91,9	52,63	39,27	92,6	89,29	90,4	89,2	0	0,09	3,508	24	0
02.01.2022	87,63	50,83	36,8	91,5	88,51	89,53	88,44	0	0,07	3,26	24	0
03.01.2022	87,53	50,99	36,54	92,9	89,87	90,89	89,79	0	0,08	3,284	24	0
04.01.2022	92,58	55,5	37,08	105,1	101,31	103,02	101,54	0	-0,23	3,763	24	0
05.01.2022	98,68	58,62	40,06	107,8	103,45	106,21	104,53	0	-1,08	4,157	24	0
06.01.2022	98,21	60,64	37,57	124,2	119,21	120,96	118,91	0	0,3	4,488	24	0
07.01.2022	89,28	50,28	39	91	87,93	88,95	87,87	0	0,06	3,434	24	0
08.01.2022	86,12	46,92	39,2	77,9	75,45	76,14	75,38	0	0,07	2,959	24	0
09.01.2022	90,39	50,19	40,2	97,9	94,51	95,84	94,74	0	-0,23	3,801	24	0
10.01.2022	92,61	55,2	37,41	106,4	102,57	103,89	102,42	0	0,15	3,84	24	0
11.01.2022	91,84	53,57	38,27	103,1	99,42	100,59	99,25	0	0,17	3,81	24	0
12.01.2022	93,4	56,59	36,81	117,7	113,37	114,55	112,85	0	0,52	4,176	24	0
13.01.2022	98,96	58,84	40,12	108,7	104,3	108,93	107,21	0	-2,91	4,215	24	0
14.01.2022	98,12	55,66	42,46	101,2	97,16	98,46	97,04	0	0,12	4,131	24	0
15.01.2022	94,73	55,9	38,83	109,6	105,49	106,7	105,15	0	0,34	4,103	24	0
16.01.2022	86,71	50,17	36,54	102,7	99,38	100,3	99,1	0	0,28	3,63	24	0
17.01.2022	91,16	52,12	39,04	95,1	91,75	92,92	91,76	0	-0,01	3,585	24	0
18.01.2022	89,03	50,59	38,44	90,1	87,05	87,89	86,85	0	0,2	3,349	24	0
19.01.2022	87,13	49,28	37,85	89,5	86,58	87,3	86,32	0	0,26	3,28	24	0
20.01.2022	88,14	49,68	38,46	96,2	92,99	93,99	92,92	0	0,07	3,578	24	0
21.01.2022	95,57	55,42	40,15	99,9	96,08	101,17	99,72	0	-3,64	3,875	24	0
22.01.2022	96,89	55,57	41,32	102,3	98,3	99,52	98,09	0	0,21	4,069	24	0
23.01.2022	96,3	56,88	39,42	110,4	106,14	107,38	105,77	0	0,37	4,189	24	0
Итого:				3270	3148,34	3204,7	3159,98	0	-11,64	123,94	768	0
Средние:	93,76	54,47	39,28									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	35829,8	34863,38	42597,35	42069,83	0	-7206,45	938,25	14656	0
23/01/2224:00	39099,8	38011,72	45802,13	45229,81	0	-7218,09	1062,19	15424	0
Итого:	3270	3148,34	3204,78	3159,98	0	-11,64	123,94	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТР. О.В. МАЛЫГИНА
25-01-22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гр = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7846

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	91,81	50,07	41,74	93,2	89,89	90,15	89,1	0	0,79	3,754	24	0
24.12.2021	99,5	55,49	44,01	102	97,83	98,4	97,01	0	0,82	4,313	24	0
25.12.2021	102,93	59,78	43,15	113,5	108,59	109,58	107,78	0	0,81	4,699	24	0
26.12.2021	101,27	57,89	43,38	111,7	106,98	107,92	106,26	0	0,72	4,654	24	0
27.12.2021	96,79	53,07	43,72	96,4	92,63	93,15	91,94	0	0,69	4,057	24	0
28.12.2021	97,59	55,6	41,99	105,8	101,61	102,3	100,83	0	0,78	4,274	24	0
29.12.2021	99,42	59,68	39,74	118,2	113,36	114,23	112,35	0	1,01	4,516	24	0
30.12.2021	101,65	59,33	42,32	112,6	107,81	108,75	106,97	0	0,84	4,574	24	0
31.12.2021	97,04	51,13	45,91	94,1	90,43	90,75	89,66	0	0,77	4,157	24	0
01.01.2022	93,05	51,69	41,36	90,6	87,25	87,67	86,56	0	0,69	3,613	24	0
02.01.2022	88,7	49,43	39,27	87,7	84,76	84,75	83,78	0	0,98	3,331	24	0
03.01.2022	88,61	49,88	38,73	90,8	87,75	87,98	86,96	0	0,79	3,399	24	0
04.01.2022	93,72	55,61	38,11	108,5	104,5	105,22	103,72	0	0,78	3,985	24	0
05.01.2022	99,85	59,55	40,3	115,2	110,44	111,68	109,83	0	0,61	4,459	24	0
06.01.2022	99,33	63,24	36,09	133,2	127,77	129	126,64	0	1,13	4,626	24	0
07.01.2022	90,35	48,63	41,72	83,9	80,97	80,92	80,04	0	0,93	3,382	24	0
08.01.2022	87,27	44,88	42,39	71,6	69,27	69	68,32	0	0,95	2,939	24	0
09.01.2022	91,44	49,91	41,53	96,1	92,71	93	91,92	0	0,79	3,852	24	0
10.01.2022	93,67	54,87	38,8	109,4	105,38	105,9	104,43	0	0,95	4,094	24	0
11.01.2022	92,91	52,86	40,05	102	98,29	98,7	97,41	0	0,88	3,94	24	0
12.01.2022	94,41	56,38	38,03	115,9	111,55	112,2	110,58	0	0,97	4,245	24	0
13.01.2022	100,07	59,13	40,94	112,9	108,24	109,13	107,33	0	0,91	4,444	24	0
14.01.2022	99,34	55,45	43,89	100,5	96,39	97,12	95,75	0	0,64	4,237	24	0
15.01.2022	95,79	55,18	40,61	105,4	101,37	102	100,56	0	0,81	4,121	24	0
16.01.2022	87,66	48,85	38,81	94,8	91,69	91,73	90,72	0	0,97	3,56	24	0
17.01.2022	92,31	51,97	40,34	94,3	90,9	91,27	90,12	0	0,78	3,673	24	0
18.01.2022	90,12	48,5	41,62	85,1	82,15	82,2	81,3	0	0,85	3,421	24	0
19.01.2022	88,21	47,5	40,71	84,2	81,41	81,38	80,52	0	0,89	3,319	24	0
20.01.2022	89,19	49,64	39,55	92,5	89,38	89,47	88,44	0	0,94	3,535	24	0
21.01.2022	96,77	56,49	40,28	105,7	101,56	102,15	100,64	0	0,92	4,1	24	0
22.01.2022	98,05	55,2	42,85	101,5	97,45	98,1	96,71	0	0,74	4,184	24	0
23.01.2022	97,37	56,2	41,17	108,5	104,2	104,85	103,33	0	0,87	4,298	24	0
Итого:				3237,8	3114,51	3130,6	3087,51	0	27	127,76	768	0
Средние:	94,88	53,84	41,03									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	92660,8	89975,98	85336,12	84350,98	0,01	5625	2878,89	32266	214
23/01/2224:00	95898,6	93090,49	88466,77	87438,49	0,01	5652	3006,65	33034	214
Итого:	3237,8	3114,51	3130,65	3087,51	0	27	127,76	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x690F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	88,55	50,14	38,41	99,5	96,17	100,1	98,93	0	-2,76	3,696	24	0
24.12.2021	95,97	55,24	40,73	108,4	104,22	108,7	107,17	0	-2,95	4,251	24	0
25.12.2021	99,44	58,46	40,98	119,2	114,33	119,2	117,33	0	-3	4,692	24	0
26.12.2021	97,95	55,77	42,18	120,6	115,8	120,6	118,85	0	-3,05	4,891	24	0
27.12.2021	93,55	51,99	41,56	102,4	98,66	102,6	101,32	0	-2,66	4,105	24	0
28.12.2021	94,34	54,04	40,3	111,9	107,69	112,3	110,78	0	-3,09	4,342	24	0
29.12.2021	96,05	56,58	39,47	121	116,32	121,2	119,41	0	-3,09	4,599	24	0
30.12.2021	98,22	56,2	42,02	115,6	110,97	115,8	114,12	0	-3,15	4,67	24	0
31.12.2021	93,82	49,81	44,01	100,8	97,08	101,3	100,14	0	-3,06	4,274	24	0
01.01.2022	89,94	50,34	39,6	95,3	92,04	96,1	94,95	0	-2,91	3,645	24	0
02.01.2022	85,78	48,64	37,14	93,8	90,84	94,6	93,55	0	-2,71	3,373	24	0
03.01.2022	85,62	48,77	36,85	97,2	94,13	98,2	97,11	0	-2,98	3,47	24	0
04.01.2022	90,48	53,8	36,68	113,8	109,85	114,6	113,08	0	-3,23	4,034	24	0
05.01.2022	96,42	56,33	40,09	116	111,49	116,4	114,71	0	-3,22	4,477	24	0
06.01.2022	95,99	58,45	37,54	129,1	124,15	129,3	127,25	0	-3,1	4,668	24	0
07.01.2022	87,43	47,8	39,63	90,6	87,63	91,2	90,23	0	-2,6	3,475	24	0
08.01.2022	84,26	44,62	39,64	80,1	77,65	80,6	79,84	0	-2,19	3,076	24	0
09.01.2022	88,27	47,78	40,49	103,4	99,99	104	102,91	0	-2,92	4,049	24	0
10.01.2022	90,51	52,97	37,54	112	108,12	112,6	111,14	0	-3,02	4,062	24	0
11.01.2022	89,83	51,97	37,86	109,5	105,75	110,3	108,92	0	-3,17	4,005	24	0
12.01.2022	91,24	54,13	37,11	123,8	119,42	124,3	122,61	0	-3,19	4,434	24	0
13.01.2022	96,68	56,16	40,52	117,6	113,03	117,9	116,17	0	-3,14	4,586	24	0
14.01.2022	96,02	53,81	42,21	104,5	100,48	104,9	103,5	0	-3,02	4,244	24	0
15.01.2022	92,63	53,24	39,39	112,7	108,64	113,2	111,7	0	-3,06	4,286	24	0
16.01.2022	84,85	48,04	36,81	103,1	99,91	104	102,88	0	-2,97	3,678	24	0
17.01.2022	89,18	51,02	38,16	102,9	99,44	103,6	102,35	0	-2,91	3,799	24	0
18.01.2022	87,16	47,97	39,19	94,9	91,81	95,7	94,67	0	-2,86	3,599	24	0
19.01.2022	85,26	47,65	37,61	90,1	87,28	91,1	90,15	0	-2,87	3,286	24	0
20.01.2022	86,19	49,07	37,12	100,6	97,41	101,5	100,36	0	-2,95	3,616	24	0
21.01.2022	93,39	54,33	39,06	106,8	102,88	107,4	105,92	0	-3,04	4,025	24	0
22.01.2022	94,71	53,95	40,76	104,6	100,68	105,1	103,7	0	-3,02	4,109	24	0
23.01.2022	94,12	54,01	40,11	113,7	109,48	114,1	112,54	0	-3,06	4,394	24	0
Итого:				3415,5	3293,34	3432,5	3388,29	0	-94,95	129,91	768	0
Средние:	91,68	52,28	39,39									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	102674	99843,1	102960	101656,36	0,01	-1813,26	2705,94	32266	216
23/01/2224:00	106089,5	103136,44	106392,5	105044,65	0,01	-1908,21	2835,85	33034	216
Итого:	3415,5	3293,34	3432,5	3388,29	0	-94,95	129,91	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись С.С. Волков/
Ф.И.О.

Подпись /О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ДИРЕКТОР С/У В ЭР
МАЛЫГИНА О. В.
23-01-22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хАЕ87

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,59	49,18	41,41	88,8	85,72	87,1	86,12	0	-0,4	3,551	24	0
24.12.2021	98,19	54,83	43,36	97,1	93,2	95,3	93,96	0	-0,76	4,049	24	0
25.12.2021	99,53	58,33	41,2	108,1	103,64	105,7	104,04	0	-0,4	4,277	24	0
26.12.2021	99,31	57,42	41,89	109,6	105,15	107,4	105,79	0	-0,64	4,411	24	0
27.12.2021	95,32	52,86	42,46	94,9	91,32	92,9	91,69	0	-0,37	3,884	24	0
28.12.2021	96,39	54,9	41,49	102,4	98,42	100,3	98,9	0	-0,48	4,091	24	0
29.12.2021	98,08	59,47	38,61	113,1	108,57	110,9	109,12	0	-0,55	4,201	24	0
30.12.2021	100,22	58,03	42,19	105	100,65	103	101,36	0	-0,71	4,259	24	0
31.12.2021	95,66	50,28	45,38	89	85,58	87,4	86,36	0	-0,78	3,887	24	0
01.01.2022	91,8	50,43	41,37	85,9	82,82	84,5	83,48	0	-0,66	3,43	24	0
02.01.2022	87,53	47,73	39,8	82,4	79,71	81,3	80,4	0	-0,69	3,173	24	0
03.01.2022	87,41	48,05	39,36	85,2	82,43	83,9	82,98	0	-0,55	3,245	24	0
04.01.2022	92,46	54,04	38,42	102,9	99,2	101,4	100,03	0	-0,83	3,812	24	0
05.01.2022	98,54	59,69	38,85	109,3	104,89	107,4	105,63	0,02	-0,74	4,084	24	0
06.01.2022	98,16	62,39	35,77	128,2	123,08	126	123,74	0	-0,66	4,412	24	0
07.01.2022	89,39	48,09	41,3	80,9	78,16	79,7	78,84	0	-0,68	3,229	24	0
08.01.2022	86,12	42,52	43,6	66,6	64,48	65,5	64,95	0	-0,47	2,813	24	0
09.01.2022	90,24	48,31	41,93	90,8	87,65	89,6	88,64	0	-0,99	3,677	24	0
10.01.2022	92,52	53,48	39,04	101,2	97,53	99,9	98,57	0	-1,04	3,813	24	0
11.01.2022	91,76	51,78	39,98	95,9	92,48	94,6	93,4	0	-0,92	3,699	24	0
12.01.2022	93,23	56,03	37,2	110,8	106,75	109,5	107,91	0	-1,16	3,974	24	0
13.01.2022	98,85	58,23	40,62	109,3	104,86	107,8	106,12	0	-1,26	4,269	24	0
14.01.2022	98,13	55,34	42,79	97,4	93,47	96,2	94,85	0	-1,38	4,006	24	0
15.01.2022	94,67	54,93	39,74	104,6	100,66	103,6	102,13	0	-1,47	4,005	24	0
16.01.2022	86,68	47,19	39,49	89,3	86,42	88,7	87,79	0	-1,37	3,414	24	0
17.01.2022	91,03	49,58	41,45	88	84,93	87,2	86,17	0	-1,24	3,522	24	0
18.01.2022	88,89	46,49	42,4	81,8	79,03	81	80,17	0	-1,14	3,35	24	0
19.01.2022	86,95	45,81	41,14	80,8	78,16	80,3	79,53	0	-1,37	3,218	24	0
20.01.2022	87,72	47,23	40,49	86,5	83,67	85,9	85,01	0,01	-1,34	3,388	24	0
21.01.2022	95,5	55,3	40,2	100,3	96,49	98,8	97,42	0	-0,93	3,88	24	0
22.01.2022	96,81	54,76	42,05	97,4	93,59	96	94,66	0	-1,07	3,94	24	0
23.01.2022	96,17	55,39	40,78	106	101,89	104,6	103,08	0	-1,19	4,161	24	0
Итого:				3089,5	2974,6	3043,4	3002,84	0,03	-28,24	121,12	768	0
Средние:	93,55	52,75	40,8									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	77532,1	75286,35	76361,4	75560,97	2,12	-274,62	2570,94	32267	214
23/01/2224:00	80621,6	78260,95	79404,8	78563,81	2,15	-302,86	2692,06	33035	214
Итого:	3089,5	2974,6	3043,4	3002,84	0,03	-28,24	121,12	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ С.С. Волков/
Ф.И.О.

Подпись _____ /О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕ76D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,61	46,66	43,95	77,6	74,91	79	78,2	0	-3,29	3,292	24	0
24.12.2021	98,38	53,07	45,31	86,5	83,02	87,8	86,66	0	-3,64	3,766	24	0
25.12.2021	101,91	56,15	45,76	95,9	91,79	97	95,59	0	-3,8	4,211	24	0
26.12.2021	100,42	55,39	45,03	95,3	91,32	96,5	95,13	0	-3,81	4,12	24	0
27.12.2021	95,78	49,93	45,85	81,4	78,29	82,6	81,65	0	-3,36	3,594	24	0
28.12.2021	96,65	53,56	43,09	89,6	86,11	90,9	89,67	0	-3,56	3,714	24	0
29.12.2021	98,4	56,71	41,69	100,2	96,19	101,7	100,22	0	-4,03	4,017	24	0
30.12.2021	100,67	56	44,67	94,9	90,95	96,3	94,9	0	-3,95	4,071	24	0
31.12.2021	96,13	47,6	48,53	79,5	76,44	80,8	79,93	0	-3,49	3,713	24	0
01.01.2022	92,12	49,29	42,83	76,1	73,41	77,4	76,5	0	-3,09	3,146	24	0
02.01.2022	87,86	45,65	42,21	72,4	70,01	73,8	73,07	0	-3,06	2,956	24	0
03.01.2022	87,66	45,62	42,04	74,8	72,34	76,3	75,56	0	-3,22	3,044	24	0
04.01.2022	92,68	52,33	40,35	91,4	88,07	93,1	91,89	0	-3,82	3,555	24	0
05.01.2022	98,82	56,03	42,79	96,6	92,68	98,3	96,85	0	-4,17	3,972	24	0
06.01.2022	98,48	60,82	37,66	113,8	109,21	116	114,02	0	-4,81	4,123	24	0
07.01.2022	89,71	45,92	43,79	69,3	66,92	70,7	70	0	-3,08	2,931	24	0
08.01.2022	86,32	39,94	46,38	57,6	55,77	58,8	58,35	0	-2,58	2,587	24	0
09.01.2022	90,43	45,99	44,44	80	77,22	81,5	80,7	0	-3,48	3,431	24	0
10.01.2022	92,8	51,98	40,82	92,2	88,84	94,1	92,93	0	-4,09	3,629	24	0
11.01.2022	91,99	50,3	41,69	85,8	82,71	87,5	86,44	0	-3,73	3,451	24	0
12.01.2022	93,46	53,85	39,61	99,5	95,87	101,7	100,35	0	-4,48	3,8	24	0
13.01.2022	99,05	56,89	42,16	97,6	93,63	99,6	98,11	0	-4,48	3,958	24	0
14.01.2022	98,43	52,49	45,94	85,5	82,08	87,1	85,97	0	-3,89	3,775	24	0
15.01.2022	94,92	53,09	41,83	91,4	87,97	93,2	91,98	0	-4,01	3,684	24	0
16.01.2022	86,91	44,77	42,14	77,3	74,8	79	78,28	0	-3,48	3,154	24	0
17.01.2022	91,21	48,3	42,91	79,2	76,42	80,6	79,73	0	-3,31	3,282	24	0
18.01.2022	89,26	45,12	44,14	70,6	68,21	72,2	71,52	0	-3,31	3,013	24	0
19.01.2022	87,25	44,51	42,74	69,6	67,35	71,2	70,55	0	-3,2	2,88	24	0
20.01.2022	88,2	45,86	42,34	76,4	73,83	78,1	77,31	0	-3,48	3,129	24	0
21.01.2022	95,74	53,94	41,8	89,9	86,45	91,9	90,65	0	-4,2	3,619	24	0
22.01.2022	97,1	53,13	43,97	87,8	84,36	89,7	88,52	0	-4,16	3,713	24	0
23.01.2022	96,46	53,52	42,94	94,2	90,56	96,2	94,89	0	-4,33	3,896	24	0
Итого:				2729,9	2627,73	2780,6	2746,12	0	-118,39	113,23	768	0
Средние:	93,93	50,76	43,16									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	5197	5047,19	5370,5	5327,34	0	-280,15	200,89	2006	0
23/01/2224:00	7926,9	7674,92	8151,1	8073,46	0	-398,54	314,11	2774	0
Итого:	2729,9	2627,73	2780,6	2746,12	0	-118,39	113,23	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239662

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хС36С

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	91,25	49,9	41,35	89,6	86,42	91,09	90,07	0	-3,65	3,574	24	0
24.12.2021	98,97	55,08	43,89	100,1	96,05	101,28	99,83	0	-3,78	4,222	24	0
25.12.2021	102,42	58,51	43,91	109,7	104,97	110,77	109,02	0	-4,05	4,618	24	0
26.12.2021	100,79	58,01	42,78	112,3	107,6	113,22	111,45	0	-3,85	4,615	24	0
27.12.2021	96,26	52,8	43,46	95,4	91,69	96,7	95,44	0	-3,75	3,99	24	0
28.12.2021	97,11	55,05	42,06	105,6	101,45	106,79	105,27	0	-3,82	4,275	24	0
29.12.2021	98,97	58,26	40,71	115	110,33	115,88	114,05	0	-3,72	4,499	24	0
30.12.2021	101,12	57,59	43,53	107,7	103,14	108,52	106,86	0	-3,72	4,498	24	0
31.12.2021	96,5	51,07	45,43	93,2	89,57	94,15	92,99	0	-3,42	4,075	24	0
01.01.2022	92,5	51,05	41,45	88,9	85,72	90,07	88,98	0	-3,26	3,556	24	0
02.01.2022	88,17	49,12	39,05	87,4	84,53	88,94	87,91	0	-3,38	3,303	24	0
03.01.2022	88,11	48,94	39,17	89,3	86,35	90,68	89,66	0	-3,31	3,382	24	0
04.01.2022	93,25	53,97	39,28	104,9	101,08	106,28	104,83	0	-3,75	3,979	24	0
05.01.2022	99,39	58,55	40,84	110,2	105,69	111,18	109,43	0	-3,74	4,325	24	0
06.01.2022	98,87	60,52	38,35	125,9	120,79	126,99	124,87	0,01	-4,08	4,643	24	0
07.01.2022	89,83	47,89	41,94	82,2	79,4	83,34	82,47	0,01	-3,07	3,332	24	0
08.01.2022	86,64	42,82	43,82	70,7	68,42	71,8	71,18	0,01	-2,76	2,998	24	0
09.01.2022	90,92	48,95	41,97	93	89,75	94,35	93,29	0	-3,54	3,766	24	0
10.01.2022	93,17	52,59	40,58	103	99,25	104,15	102,82	0	-3,57	4,029	24	0
11.01.2022	92,41	50,8	41,61	98,7	95,14	99,85	98,65	0	-3,51	3,962	24	0
12.01.2022	93,98	55,53	38,45	117,3	112,95	118,63	116,92	0	-3,97	4,347	24	0
13.01.2022	99,61	56,63	42,98	109	104,51	110,06	108,43	0,07	-3,92	4,499	24	0
14.01.2022	98,8	53,83	44,97	97,6	93,64	98,73	97,42	0	-3,78	4,218	24	0
15.01.2022	95,27	54,29	40,98	103,9	99,95	105,17	103,72	0,02	-3,77	4,101	24	0
16.01.2022	87,17	47,96	39,21	94,1	91,02	95,67	94,65	0,01	-3,63	3,569	24	0
17.01.2022	91,78	49,78	42	91,9	88,63	93,33	92,26	0,01	-3,63	3,723	24	0
18.01.2022	89,56	47,35	42,21	84,4	81,51	85,89	84,97	0,02	-3,46	3,441	24	0
19.01.2022	87,65	46,11	41,54	83	80,27	84,45	83,61	0,01	-3,34	3,333	24	0
20.01.2022	88,66	48,12	40,54	89,6	86,61	91,29	90,28	0,01	-3,67	3,514	24	0
21.01.2022	96,22	54,49	41,73	101,3	97,41	102,61	101,21	0,02	-3,8	4,071	24	0
22.01.2022	97,47	54,9	42,57	99,9	95,96	101,09	99,69	0,01	-3,73	4,091	24	0
23.01.2022	96,84	55,57	41,27	106,5	102,35	107,71	106,17	0,02	-3,82	4,233	24	0
Итого:				3161,3	3042,15	3200,6	3158,4	0,23	-116,25	126,78	768	0
Средние:	94,36	52,68	41,67									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	82257,3	79890,64	83984,45	83099,81	7,67	-3209,17	2684,74	32966	115
23/01/2224:00	85418,6	82932,79	87185,11	86258,21	7,9	-3325,42	2811,52	33734	115
Итого:	3161,3	3042,15	3200,66	3158,4	0,23	-116,25	126,78	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/ _____ /О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Договор №: 8848
Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20861817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
г	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.12.2021	213,8652	213,8652	0	91,08633	52,50234	38,584	1,037244	0,803034	8,221201	220,6675	217,27	OK		24	0
24.12.2021	233,9718	233,9718	0	98,952	57,01209	41,9399	1,019522	0,806517	9,831167	242,8	238,28	OK		24	0
25.12.2021	256,9834	256,9834	0	102,7797	60,07619	42,70354	1,028773	0,814888	10,99622	267,575	261,9725	OK		24	0
26.12.2021	254,896	254,896	0	101,3661	58,79067	42,57548	1,034705	0,810122	10,86661	265,0825	259,71	OK		24	0
27.12.2021	221,2221	221,2221	0	96,59988	54,11545	42,48442	1,057969	0,79169	9,398325	229,26	224,845	OK		24	0
28.12.2021	241,9697	241,9697	0	97,48942	56,67218	40,81724	1,040902	0,812228	9,889698	250,98	246,195	OK		24	0
29.12.2021	251,8529	251,8529	0	99,22718	58,14826	41,07892	1,030698	0,819093	10,27679	261,585	256,4475	OK		24	0
30.12.2021	245,0522	245,0522	0	101,4528	57,98698	43,46579	1,0454	0,80688	10,66288	254,925	249,535	OK		24	0
31.12.2021	226,7281	226,7281	0	97,06318	55,39181	41,67137	1,067673	0,781221	9,427536	235,18	230,4975	OK		24	0,01
01.01.2022	193,7075	193,7075	0	92,8852	55,64397	37,24124	1,070634	0,779404	7,193797	199,965	197,4	OK		24	0
02.01.2022	192,7242	192,7242	0	88,66656	53,67143	34,99512	1,069845	0,784584	6,736057	198,31	196,29	OK		24	0,01
03.01.2022	199,7639	199,7639	0	88,32182	51,04263	37,27918	1,061849	0,790172	7,455373	205,6175	202,96	OK		24	0
04.01.2022	237,7728	237,7728	0	93,2093	54,5637	38,6456	1,030471	0,80722	9,202842	245,6525	241,8725	OK		24	0
05.01.2022	249,9747	249,9747	0	99,56195	58,14432	41,41763	1,033755	0,808397	10,34984	259,4625	254,7525	OK		24	0
06.01.2022	273,8557	273,8557	0	99,15826	59,85006	39,3082	1,024828	0,81454	10,67733	284,0225	279,5775	OK		24	0
07.01.2022	188,6288	188,6288	0	90,3859	49,82087	40,56504	1,074495	0,788432	7,670717	194,43	191,5725	OK		24	0,01
08.01.2022	160,6806	160,6806	0	87,08312	46,71507	40,36805	1,083881	0,792938	6,490496	165,2	162,9425	OK		24	0,01
09.01.2022	219,8442	219,8442	0	90,89215	51,42641	39,46574	1,045738	0,802412	8,723637	226,6425	223,4525	OK		24	0
10.01.2022	246,6287	246,6287	0	93,57067	54,67303	38,89764	1,024999	0,804308	9,603545	254,87	250,9	OK		24	0
11.01.2022	231,7169	231,7169	0	92,78129	53,42726	39,35403	1,040291	0,79552	9,120975	239,3675	235,54	OK		24	0
12.01.2022	250,7747	250,7747	0	94,06826	55,30679	38,76148	1,024381	0,824109	9,748656	259,37	255,08	OK		24	0,01
13.01.2022	248,1057	248,1057	0	100,0127	57,43782	42,57483	1,031885	0,813475	10,44915	257,77	252,6126	OK		24	0
14.01.2022	222,2643	222,2643	0	99,38098	55,18497	44,19602	1,059123	0,806024	9,841264	230,865	225,9625	OK		24	0
15.01.2022	239,6608	239,6608	0	95,74487	55,63414	40,11072	1,034101	0,809208	9,63069	248,285	243,7025	OK		24	0
16.01.2022	210,0752	210,0752	0	87,88844	50,0217	37,86675	1,058626	0,802588	7,945036	216,335	213,1325	OK		24	0,03
17.01.2022	217,5915	217,5915	0	92,04446	52,32213	39,72233	1,047691	0,799484	8,573595	224,62	221,1025	OK		24	0
18.01.2022	200,8095	200,8095	0	90,2815	50,36657	39,91494	1,06264	0,79594	8,002748	207,0075	203,87	OK		24	0
19.01.2022	201,5329	201,5329	0	87,98351	49,85358	38,12995	1,069452	0,787513	7,668118	207,4	204,6175	OK		24	0
20.01.2022	215,0009	215,0009	0	88,80792	50,93472	37,8732	1,057678	0,803519	8,166249	221,435	218,3475	OK		24	0,01
21.01.2022	239,3092	239,3092	0	96,28541	55,88385	40,40155	1,043784	0,791512	9,681992	247,85	243,5625	OK		24	0
22.01.2022	228,6709	228,6709	0	97,88781	56,01161	41,87621	1,040368	0,80071	9,580508	237,12	232,73	OK		24	0
23.01.2022	245,4327	245,4327	0	97,27392	56,97453	40,29938	1,029643	0,802569	9,897284	254,4125	249,8875	OK		24	0
Итого:	7261,07	7261,07							291,98	7514,07	7386,62			768	0,09
Средние:			0,00	94,69	54,55	40,14	1,05	0,80							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.12.2021	1210,18	41735,46	41234,45	501,00	40693,01	40692,01	0,99			
23.01.2022	1502,16	49249,52	48621,07	628,45	47954,08	47953,08	0,99			
ИТОГО:	291,98	7514,07	7386,62	127,44	7261,07	7261,07	0,00	768	0	0,09

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/тп)
Зкорт =
Qi/Траб x Тши 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07080917

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.12.2021	44,36	1259,27	1283,64	-13,62	1229,89	1263,74	-22,75			
23.01.2022	58,45	1637,45	1671,33	-13,62	1595,76	1645,15	-22,75			
ИТОГО:	14,09	378,18	387,69	0,00	365,87	381,41	0,00	768	0	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: С.С. Волков/
Ф.И.О.

Подпись: О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



Подпись: О.В. Малыгина/
Ф.И.О.
МАЛЫГИНА О.В.
25.01.22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 16911717
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
23.12.2021	232,6318	232,63184	0	90,98602	51,924225	39,061802	1,059895	0,588399	9,061401	239,8	236,5275	OK	24	0	
24.12.2021	256,2074	256,20743	0	98,68734	56,746517	41,940823	1,041038	0,588399	10,75073	265,405	261,285	OK	24	0	
25.12.2021	268,8238	268,82376	0	101,3217	58,695759	42,625889	1,051008	0,588399	11,47502	279,06	274,4125	OK	24	0	
26.12.2021	258,9288	258,9288	0	99,35721	56,370487	42,986725	1,058093	0,588399	11,14484	268,4075	263,985	OK	24	0	
27.12.2021	234,284	234,28398	0	95,37898	53,416637	41,962337	1,079703	0,588399	9,820467	242,0875	238,555	OK	24	0	
28.12.2021	268,4155	268,41553	0	96,1701	56,081116	40,088989	1,05763	0,588399	10,74499	277,5425	273,6526	OK	24	0	
29.12.2021	278,4251	278,42511	0	98,35217	57,158466	41,193691	1,056729	0,588399	11,35209	288,4425	283,965	OK	24	0	
30.12.2021	262,1303	262,13025	0	99,79141	56,748493	43,042904	1,071606	0,588399	11,27249	271,9251	267,26	OK	24	0	
31.12.2021	226,5316	226,53162	0	95,3862	51,641815	43,744389	1,091002	0,588399	9,953215	234,19	230,3375	OK	24	0	
01.01.2022	228,3465	228,3465	0	91,47742	52,695217	38,782192	1,092802	0,588399	8,882868	235,4325	232,2775	OK	24	0	
02.01.2022	235,0743	235,07428	0	87,0727	51,106853	35,965855	1,089653	0,588399	8,462178	241,775	238,8225	OK	24	0	
03.01.2022	237,5149	237,51491	0	87,3984	51,565216	35,833176	1,080452	0,588399	8,518464	244,5125	241,1825	OK	24	0	
04.01.2022	265,7972	265,79718	0	92,73764	54,873535	37,864117	1,049746	0,588399	10,08499	274,7225	270,2725	OK	24	0	
05.01.2022	274,049	274,04901	0	98,62624	57,647991	40,978268	1,05565	0,588399	11,21026	284,185	279,34	OK	24	0	
06.01.2022	302,8653	302,86526	0	97,51691	59,277126	38,239788	1,053228	0,588399	11,40995	313,885	309,075	OK	24	0	
07.01.2022	209,9899	209,9899	0	88,21102	50,623287	37,587727	1,097981	0,588399	7,911925	216,165	213,2825	OK	24	0	
08.01.2022	201,5022	201,50224	0	85,92793	49,152832	36,775097	1,104788	0,588399	7,420808	207,095	204,4875	OK	24	0	
09.01.2022	251,3963	251,39629	0	90,35011	52,172806	38,177303	1,061816	0,588399	9,604845	259,2125	255,4675	OK	24	0	
10.01.2022	271,8613	271,8613	0	92,23358	55,060089	37,173504	1,046648	0,588399	10,10836	280,615	276,7351	OK	24	0	
11.01.2022	253,4827	253,48273	0	91,59237	53,334457	38,257908	1,062236	0,588399	9,695193	261,5275	257,79	OK	24	0	
12.01.2022	280,7478	280,74783	0	93,32246	55,197521	38,124939	1,043831	0,588399	10,72679	290,055	285,755	OK	24	0	
13.01.2022	267,0528	267,05276	0	99,05838	56,679413	42,378963	1,060974	0,588399	11,12262	277	272,1275	OK	24	0	
14.01.2022	248,4798	248,47978	0	97,66203	54,974064	42,687969	1,076678	0,588399	10,62819	257,4475	252,93	OK	24	0	
15.01.2022	259,6744	259,67441	0	94,12097	55,227283	38,893688	1,059495	0,588399	10,11578	268,405	264,3525	OK	24	0	
16.01.2022	248,5825	248,58253	0	86,11271	50,668858	35,443848	1,074314	0,523093	8,830723	255,53	252,4475	OK	24	0	
17.01.2022	231,1863	231,18631	0	91,37875	51,61821	39,760559	1,07699	0,372247	9,17963	238,525	234,9025	OK	24	0	
18.01.2022	238,6787	238,67873	0	88,57452	51,347584	37,22694	1,083192	0,588399	8,894339	245,8375	242,3675	OK	24	0	
19.01.2022	232,2952	232,29515	0	86,89515	51,000488	35,89465	1,093323	0,732423	8,327715	239,0075	235,8525	OK	24	0	
20.01.2022	257,3279	257,32785	0	88,10694	52,248302	35,858646	1,076463	0,822094	9,232739	265	261,395	OK	24	0	
21.01.2022	265,8991	265,89914	0	95,63708	55,86235	39,774727	1,066779	0,810438	10,56285	275,2025	270,6775	OK	24	0	
22.01.2022	259,0464	259,04642	0	96,45202	55,943085	40,508923	1,061951	0,820454	10,45472	268,245	263,7501	OK	24	0	
23.01.2022	271,7746	271,77463	0	95,88781	56,08847	39,799335	1,050765	0,822148	10,76405	281,34	276,705	OK	24	0	
Итого:	8079,00	8079,00							317,73	8347,58	8221,98		768	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
22.12.2021	655,88	24699,00	24551,98	147,02	24160,11	24160,11	0,00			
23.01.2022	973,61	33046,59	32773,96	272,63	32239,11	32239,11	0,00			
ИТОГО:	317,73	8347,58	8221,98	125,61	8079,00	8079,00	0,00	768		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/гп)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07390917

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
22.12.2021	14,86	458,85	477,57	-18,72	447,12	473,45	-26,33			
23.01.2022	25,07	748,68	788,49	-39,81	727,21	780,43	-53,22			
ИТОГО:	10,21	289,83	310,92	0,00	280,09	306,98	0,00	768,00		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Подпись: /О.В.Мальгина/ Ф.И.О.
25-01-22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ-Сервис" Договор №: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 02440517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
23.12.2021	219,8598	219,85982	0	91,36014	52,317318	39,042824	1,057485	0,822795	8,574611	227,1025	223,15	OK	24	0	
24.12.2021	235,1929	235,19292	0	99,13564	55,902729	43,232922	1,03907	0,826618	10,17632	244,3625	239,105	OK	24	0	
25.12.2021	249,7855	249,78551	0	102,8016	58,598434	44,20319	1,048401	0,835093	11,06928	260,2525	254,265	OK	24	0	
26.12.2021	249,6959	249,69588	0	101,3022	57,513393	43,78883	1,054628	0,830117	10,96703	259,8725	254,0275	OK	24	0	
27.12.2021	217,9054	217,90535	0	96,65595	54,174374	42,481567	1,078374	0,811477	9,265133	226,065	221,255	OK	24	0,02	
28.12.2021	243,6289	243,62891	0	97,52139	55,869419	41,651981	1,060171	0,832717	10,15589	252,7325	247,76	OK	24	0,01	
29.12.2021	256,3821	256,38205	0	99,32656	57,45763	41,868923	1,050632	0,83929	10,67968	266,305	260,9625	OK	24	0,02	
30.12.2021	243,9536	243,95358	0	101,4567	57,088791	44,36792	1,065643	0,826465	10,82942	253,935	248,1575	OK	24	0,01	
31.12.2021	211,2273	211,22729	0	97,02827	53,211437	43,816849	1,08864	0,800592	9,25782	219,1225	214,4525	OK	24	0,02	
01.01.2022	199,0876	199,0876	0	92,94674	52,545177	40,401569	1,09103	0,798999	8,060412	205,995	201,9775	OK	24	0,01	
02.01.2022	203,2688	203,26875	0	88,67544	50,552944	38,122494	1,089995	0,804542	7,75868	209,7175	206,015	OK	24	0,01	
03.01.2022	208,9887	208,98865	0	88,41361	50,283157	38,130466	1,081767	0,810302	7,97526	215,5775	211,7825	OK	24	0	
04.01.2022	240,6735	240,67345	0	93,35471	54,501755	38,852947	1,049662	0,827624	9,378503	248,9675	244,5525	OK	24	0	
05.01.2022	249,5128	249,51277	0	99,6529	57,375381	42,277512	1,053464	0,82869	10,55077	259,215	253,9625	OK	24	0,02	
06.01.2022	278,3464	278,34637	0	99,14932	58,967571	40,181751	1,044671	0,834794	11,09509	289,0775	283,65	OK	24	0,03	
07.01.2022	199,5205	199,52054	0	90,31805	50,447056	39,870991	1,095256	0,807998	7,966219	206,12	202,195	OK	24	0,04	
08.01.2022	169,2484	169,24835	0	87,1607	47,77301	39,387684	1,104653	0,813187	6,669723	174,61	171,12	OK	24	0,02	
09.01.2022	230,4376	230,43755	0	91,04357	52,395168	38,64838	1,064892	0,822637	8,949338	238,1425	233,785	OK	24	0,01	
10.01.2022	248,8076	248,80756	0	93,59189	54,864376	38,727505	1,044435	0,824213	9,651629	257,4125	252,8625	OK	24	0,01	
11.01.2022	233,2116	233,21161	0	92,82119	53,418728	39,40247	1,06018	0,815624	9,198942	241,19	236,795	OK	24	0,03	
12.01.2022	257,8981	257,89807	0	94,17661	55,094906	39,081707	1,043519	0,84515	10,10734	266,9276	262,1275	OK	24	0,03	
13.01.2022	253,9992	253,99915	0	100,1167	56,779652	43,337048	1,05215	0,833409	10,87946	263,9775	258,465	OK	24	0,02	
14.01.2022	230,449	230,44897	0	99,38598	55,086884	44,299088	1,07869	0,82675	10,22642	239,4725	234,1625	OK	24	0	
15.01.2022	243,2864	243,28642	0	95,73221	54,818195	40,914021	1,053927	0,828874	9,974165	252,0925	247,235	OK	24	0	
16.01.2022	226,7422	226,74222	0	87,85374	51,510189	36,343555	1,078081	0,823598	8,232182	233,7775	229,8975	OK	24	0,03	
17.01.2022	223,2512	223,25124	0	92,18637	52,727478	39,458889	1,068569	0,818862	8,756497	230,92	226,4675	OK	24	0	
18.01.2022	217,4997	217,49971	0	90,26905	51,676777	38,59227	1,082792	0,816184	8,401411	224,7325	220,4325	OK	24	0	
19.01.2022	203,3736	203,37363	0	88,06342	49,676163	38,387253	1,09031	0,807059	7,757907	209,895	205,9025	OK	24	0,01	
20.01.2022	205,1015	205,10152	0	88,88465	48,108292	40,77636	1,077741	0,823311	8,375734	211,8775	207,4	OK	24	0	
21.01.2022	223,0139	223,01389	0	96,38476	52,181591	44,203159	1,063984	0,811366	9,854729	231,47	226,0925	OK	24	0	
22.01.2022	217,0344	217,03442	0	97,89787	52,360867	45,537006	1,060122	0,820836	9,873934	225,51	220,0525	OK	24	0	
23.01.2022	228,1857	228,18571	0	97,27354	53,444309	43,829224	1,049194	0,822877	9,981853	236,91	231,5625	OK	24	0	
Итого:	7318,57	7318,57							300,65	7583,34	7431,63		768	0,35	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
22.12.2021	639,62	27124,32	26903,88	220,44	26478,42	26478,04	0,38			
23.01.2022	940,27	34707,66	34335,51	372,15	33796,99	33796,61	0,38			
ИТОГО:	300,65	7583,34	7431,63	151,71	7318,57	7318,57	0,00	768,00		0,35

Тепловая энергия израсходованная за период
нштатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Зкортт =
Qi/Траб x Тнш

0

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 07050917

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Гпр	Гобр	Гподп	ВНР	ВОС	V3
22.12.2021	15,02	458,41	413,29	45,12	443,22	412,17	31,05			
23.01.2022	25,44	756,17	697,18	58,99	728,66	693,88	34,78			
ИТОГО:	10,42	297,76	283,89	0,00	285,44	281,71	0,00	768,00		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Подпись: /О.В.Мальгина/
Ф.И.О. МАЛЬГИНА О.В.
23.01.22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Договор N: 8848 Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20901817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
23.12.2021	191,1853	191,1853	0	95,16399	56,299622	38,863766	1,05869	0,823685	7,410821	196,635	195,7725	OK	24	0	
24.12.2021	208,1408	208,14079	0	102,9919	61,090069	41,901806	1,040196	0,827428	8,73688	215,03	213,98	OK	24	0	
25.12.2021	228,4181	228,41814	0	106,763	63,873917	42,889038	1,049468	0,836087	9,828245	236,75	235,0825	OK	24	0	
26.12.2021	226,4876	226,48758	0	105,3045	62,256851	43,047638	1,055683	0,831083	9,767674	234,45	232,985	OK	24	0	
27.12.2021	199,7726	199,77261	0	100,5884	58,938129	41,650299	1,079651	0,812265	8,326255	205,9825	205,155	OK	24	0,01	
28.12.2021	216,3555	216,35548	0	101,4692	60,400372	41,068871	1,061594	0,833455	8,902019	223,2425	222,3425	OK	24	0	
29.12.2021	239,1564	239,15639	0	103,2732	62,713516	40,559685	1,0516	0,840253	9,635487	247,1275	246,0875	OK	24	0	
30.12.2021	227,2448	227,24481	0	105,4392	62,768879	42,670322	1,066598	0,827514	9,707335	235,275	233,7925	OK	24	0	
31.12.2021	197,1572	197,1572	0	100,9933	57,596432	43,396877	1,089836	0,801436	8,583859	203,3325	202,3375	OK	24	0	
01.01.2022	184,2046	184,20461	0	96,88586	56,518723	40,367123	1,092368	0,799825	7,454862	189,4975	188,8476	OK	24	0	
02.01.2022	182,0546	182,05461	0	92,6253	54,826466	37,798824	1,091356	0,805273	6,895169	187,065	186,1525	OK	24	0,01	
03.01.2022	188,0129	188,01291	0	92,31896	54,779083	37,539875	1,083112	0,811102	7,06353	193,315	192,07	OK	24	0	
04.01.2022	219,8109	219,81085	0	97,25033	58,716953	38,533367	1,050762	0,828382	8,480814	226,8275	224,985	OK	24	0	
05.01.2022	230,6497	230,64967	0	103,586	62,57748	41,008572	1,054284	0,829663	9,469656	238,9025	236,8025	OK	24	0	
06.01.2022	259,9794	259,97943	0	103,1508	64,743706	38,407032	1,045401	0,835856	9,921388	269,065	267,455	OK	24	0	
07.01.2022	179,1725	179,17245	0	94,30018	55,058277	39,241894	1,096226	0,808906	7,041393	184,24	183,37	OK	24	0	
08.01.2022	152,6778	152,67783	0	91,04431	51,138882	39,905418	1,105879	0,81388	6,104722	156,7325	155,785	OK	24	0	
09.01.2022	203,2848	203,28482	0	94,91625	55,815903	39,100349	1,066275	0,823486	7,987736	209,495	207,705	OK	24	0	
10.01.2022	217,6754	217,67538	0	97,52329	58,44315	39,080139	1,045677	0,825186	8,521915	224,7325	222,7125	OK	24	0	
11.01.2022	211,8483	211,84831	0	96,75517	57,383091	39,372093	1,061186	0,816378	8,344171	218,615	216,605	OK	24	0	
12.01.2022	237,6649	237,6649	0	98,10275	60,593334	37,509403	1,044544	0,845871	8,932394	245,4375	243,465	OK	24	0	
13.01.2022	233,0872	233,08716	0	104,0458	62,576672	41,469139	1,052768	0,834572	9,578866	241,5775	239,2575	OK	24	0	
14.01.2022	201,4725	201,47252	0	103,326	59,627468	43,698475	1,080022	0,827345	8,826684	208,245	206,885	OK	24	0	
15.01.2022	219,2424	219,2424	0	99,70185	59,818344	39,883495	1,054954	0,829985	8,767133	226,07	225,0975	OK	24	0	
16.01.2022	198,0323	198,03229	0	91,82018	54,288723	37,531452	1,079444	0,824157	7,450672	203,355	202,415	OK	24	0	
17.01.2022	197,7977	197,79765	0	96,06128	56,558151	39,503132	1,069444	0,81988	7,74159	203,9725	202,1975	OK	24	0	
18.01.2022	180,1066	180,10664	0	94,19338	54,274048	39,919331	1,084015	0,816896	7,198868	185,525	183,8325	OK	24	0	
19.01.2022	183,8371	183,83711	0	91,95852	53,914051	38,044468	1,091367	0,807896	6,973852	189,045	187,6575	OK	24	0	
20.01.2022	190,1202	190,12021	0	92,77851	54,751492	38,027031	1,078758	0,824154	7,253807	195,6425	194,12	OK	24	0	
21.01.2022	214,0901	214,09012	0	100,2991	60,124958	40,174099	1,064799	0,812222	8,613297	221,4775	219,2625	OK	24	0	
22.01.2022	215,2234	215,22342	0	101,8697	60,97113	40,89851	1,060882	0,821684	8,803697	222,825	220,6	OK	24	0	
23.01.2022	230,3948	230,39484	0	101,259	61,578892	39,680073	1,049812	0,823823	9,151001	238,4875	236,1575	OK	24	0	
Итого:	6664,36	6664,36							267,48	6877,97	6830,92		768	0,02	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
22.12.2021	568,30	21556,92	21699,20	-142,28	21163,17	21163,17	0,00			
23.01.2022	835,77	28434,89	28530,12	-95,23	27827,53	27827,53	0,00			
ИТОГО:	267,48	6877,97	6830,92	47,05	6664,36	6664,36	0,00	768		0,02

Тепловая энергия израсходованная за период
Q_{контр} = нештатных ситуаций (Тн)
Q_и/Т_{раб} х Т_{нш} (Мощности №99/гр)
Q_{контр} = Q_и/Т_{раб}
Q_и/Т_{раб} х Т_{нш} = 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 07730917

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
22.12.2021	14,51	444,77	450,85	-196,69	435,92	443,26	-172,36			
23.01.2022	25,45	749,64	767,50	-196,69	730,26	755,31	-172,36			
ИТОГО:	10,94	304,87	316,65	0,00	294,34	312,05	0,00	768,00		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись: _____
Ф.И.О.: С.С. Волков

МП



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____

Ф.И.О.: О.В.Мальгина

МАЛЫГИНА О.В.
23-01-22

Q_{контр} = Q_и/Т_{раб}
х Т_{нш}

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хD14С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23.12.2021	92,33	53,46	38,87	255,6	246,38	247,9	244,61	0	1,77	9,587	0	24	0
24.12.2021	99,98	56,27	43,71	273,6	262,27	264,4	260,54	0	1,73	11,481	0	24	0
25.12.2021	103,36	59,4	43,96	303,3	290,06	293	288,25	0	1,81	12,784	0	24	0
26.12.2021	101,55	59,04	42,51	312,7	299,44	302,3	297,45	0	1,99	12,762	0	24	0
27.12.2021	97,2	56,97	40,23	287,8	276,46	279,1	274,92	0	1,54	11,138	0	24	0
28.12.2021	97,9	57,43	40,47	299,4	287,49	290,3	285,9	0	1,59	11,66	0	24	0
29.12.2021	99,82	59,99	39,83	323,4	310,07	313,8	308,61	0	1,46	12,377	0	24	0
30.12.2021	101,88	60,25	41,63	320,1	306,43	310,3	305,14	0	1,29	12,786	0	24	0
31.12.2021	97,44	56,1	41,34	287,7	276,31	279,7	275,63	0	0,68	11,445	0	24	0
01.01.2022	93,45	56,24	37,21	279,7	269,41	272,8	268,8	0	0,61	10,038	0	24	0
02.01.2022	88,97	54,3	34,67	277,3	267,95	271,1	267,4	0	0,55	9,298	0	24	0
03.01.2022	88,93	54,23	34,7	276,5	267,2	270,2	266,49	0	0,71	9,277	0	24	0
04.01.2022	94,02	56,96	37,06	297,4	286,35	290	285,63	0	0,72	10,629	0	24	0
05.01.2022	100,17	59,96	40,21	309,1	296,29	300,7	295,72	0	0,57	11,938	0	24	0
06.01.2022	99,52	62,94	36,58	365,7	350,71	356,4	349,96	0	0,75	12,864	0	24	0
07.01.2022	90,6	54,97	35,63	274,7	265,15	268,4	264,63	0	0,52	9,455	0	24	0
08.01.2022	87,65	52,23	35,42	242,7	234,73	237,5	234,48	0	0,25	8,32	0	24	0
09.01.2022	91,71	53,82	37,89	283,3	273,25	276,6	272,88	0	0,37	10,365	0	24	0
10.01.2022	93,94	56,91	37,03	310,2	298,72	302,9	298,36	0	0,36	11,079	0	24	0
11.01.2022	93,24	55,95	37,29	297,5	286,61	290,5	286,28	0	0,33	10,7	0	24	0
12.01.2022	94,7	57,63	37,07	323,7	311,54	316	311,17	0	0,37	11,568	0	24	0
13.01.2022	100,58	60,59	39,99	319,9	306,55	311,5	306,26	0	0,29	12,288	0	24	0
14.01.2022	99,76	58,77	40,99	295,5	283,33	287,6	283,05	0	0,28	11,639	0	24	0
15.01.2022	96,06	58,15	37,91	311,2	299,2	303,6	298,86	0	0,34	11,365	0	24	0
16.01.2022	87,93	53,96	33,97	300	290,1	293,8	289,86	0	0,24	9,861	0	24	0
17.01.2022	92,75	55,09	37,66	279,1	268,99	272,7	268,85	0	0,14	10,14	0	24	0
18.01.2022	90,48	53,78	36,7	271	261,61	265	261,43	0	0,18	9,609	0	24	0
19.01.2022	88,62	52,94	35,68	263,5	254,69	262,3	258,88	0	-4,19	9,088	0	24	0
20.01.2022	89,55	53,62	35,93	275,4	266	269,5	265,91	0	0,09	9,563	0	24	0
21.01.2022	97,18	58,41	38,77	305	293,01	297,3	292,61	0	0,4	11,38	0	24	0
22.01.2022	98,41	59,19	39,22	313	300,43	305,1	300,21	0	0,22	11,807	0	24	0
23.01.2022	97,76	59,48	38,28	333,2	319,99	324,9	319,63	0	0,36	12,277	0	24	0
Итого:				9468,2	9106,72	9227,2	9088,4	0	18,32	350,57	0	768	0
Средние:	95,23	56,84	38,38										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
22/12/2124:00	207381,8	201504,71	204247,2	201337,15	0	167,56	5034,44	0	22546	100
23/01/2224:00	216850	210611,43	213474,4	210425,55	0	185,88	5385,01	0	23314	100
Итого:	9468,2	9106,72	9227,2	9088,4	0	18,32	350,57	0	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

/  / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  / О.В. Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=2

ТЗ=1

КС=0x20FA

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	92,4	50,39	42,01	236,3	227,8	232,8	230,04	0	-2,24	9,673	24	0
24.12.2021	100,22	53,98	46,24	244,8	234,64	240,6	237,33	0	-2,69	10,993	24	0
25.12.2021	103,38	56,01	47,37	259,8	248,45	255,2	251,51	0	-3,06	11,942	24	0
26.12.2021	101,51	55,07	46,44	265,2	253,97	260,6	256,92	0	-2,95	11,958	24	0
27.12.2021	97,25	53,35	43,9	256,2	246,13	252	248,68	0	-2,55	10,935	24	0
28.12.2021	97,96	54,17	43,79	260,2	249,81	256	252,53	0	-2,72	11,078	24	0
29.12.2021	100,02	54,19	45,83	256,5	245,88	252,2	248,73	0	-2,85	11,422	24	0
30.12.2021	101,78	55,87	45,91	267,4	256,01	262,8	258,99	0	-2,98	11,919	24	0
31.12.2021	97,45	52,84	44,61	254,9	244,84	250,9	247,64	0	-2,8	11,065	24	0
01.01.2022	93,45	53,21	40,24	247,4	238,31	244	240,78	0	-2,47	9,701	24	0
02.01.2022	88,96	50,79	38,17	247,3	238,95	244,4	241,44	0	-2,49	9,223	24	0
03.01.2022	88,95	50,64	38,31	244,4	236,19	241,6	238,72	0	-2,53	9,152	24	0
04.01.2022	94,1	53,16	40,94	263,9	254,1	260,7	257,28	0	-3,18	10,547	24	0
05.01.2022	100,27	56,28	43,99	264,8	253,81	261,3	257,49	0	-3,68	11,351	24	0
06.01.2022	99,31	55,08	44,23	265,2	254,37	261,4	257,71	0	-3,34	11,422	24	0
07.01.2022	90,6	50,8	39,8	243,9	235,4	241	238,08	0,01	-2,68	9,485	24	0
08.01.2022	87,6	47,18	40,42	210,9	203,96	208,6	206,43	0	-2,47	8,345	24	0
09.01.2022	91,78	51,17	40,61	257,1	247,97	254,8	251,69	0	-3,72	10,23	24	0
10.01.2022	93,95	53,7	40,25	268,5	258,57	266	262,44	0	-3,87	10,578	24	0
11.01.2022	93,27	53,46	39,81	265	255,28	262,6	259,14	0	-3,86	10,329	24	0
12.01.2022	94,73	53,55	41,18	264,6	254,66	262,2	258,74	0	-4,08	10,669	24	0
13.01.2022	100,83	54,39	46,44	251,1	240,57	247,9	244,5	0	-3,93	11,38	24	0
14.01.2022	99,74	55,43	44,31	263,4	252,57	260,3	256,62	0	-4,05	11,393	24	0
15.01.2022	96	54,25	41,75	269,1	258,74	266,6	262,95	0	-4,21	10,992	24	0
16.01.2022	87,87	50,12	37,75	259,5	250,97	257,9	254,85	0	-3,88	9,624	24	0
17.01.2022	92,86	51,65	41,21	248,6	239,56	246,6	243,55	0	-3,99	10,044	24	0
18.01.2022	90,42	50,61	39,81	248,1	239,5	246,4	243,43	0	-3,93	9,699	24	0
19.01.2022	88,57	49,72	38,85	240,5	232,47	239	236,25	0,01	-3,78	9,183	24	0
20.01.2022	89,58	51,04	38,54	257,7	248,92	256,3	253,18	0	-4,26	9,766	24	0
21.01.2022	97,2	55,6	41,6	271,1	260,42	269,2	265,36	0	-4,94	11,058	24	0
22.01.2022	98,37	55,45	42,92	268,8	258,02	266,6	262,8	0	-4,78	11,297	24	0
23.01.2022	97,71	54,72	42,99	270,4	259,68	268,1	264,36	0	-4,68	11,381	24	0
Итого:				8192,6	7880,52	8096,6	7990,16	0,02	-109,64	337,83	768	0
Средние:	95,25	53,05	42,19									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	224849,1	218245,41	218733,3	216042,19	465,18	2203,22	6641,10	28930	2
23/01/2224:00	233041,7	226125,93	226829,9	224032,35	465,2	2093,58	6978,93	29698	2
Итого:	8192,6	7880,52	8096,6	7990,16	0,02	-109,64	337,83	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  / О.В. Малигина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01511518
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	BOC
т	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.12.2021	210,9565	210,9565	0	92,86666	51,16043	41,70622	1,00674	0,781607	8,719938	219,32	212,93	OK	24	0,34	
24.12.2021	241,8247	241,8247	0	100,6186	57,08424	43,53441	0,989028	0,785591	10,48869	253,15	244,51	OK	24	0,19	
25.12.2021	264,915	264,915	0	103,8331	60,42155	43,41153	0,998657	0,792841	11,46702	278,34	267,94	OK	24	0	
26.12.2021	248,9639	248,9639	0	101,929	57,55575	44,37323	1,00586	0,786713	11,02182	261,25	251,41	OK	24	0,01	
27.12.2021	209,8591	209,8591	0	97,61481	52,59002	45,02478	1,025746	0,770074	9,445493	219,14	211,69	OK	24	0,34	
28.12.2021	234,1604	234,1604	0	98,32485	55,04715	43,27772	1,009384	0,790638	10,0808	244,27	236,9	OK	24	0,18	
29.12.2021	262,2295	262,2295	0	100,3695	57,84816	42,52131	1,004268	0,795046	10,90217	273,9601	265,76	OK	24	0,07	
30.12.2021	246,6555	246,6555	0	102,1995	57,37057	44,82888	1,017921	0,781896	10,96002	258,15	249,87	OK	24	0,18	
31.12.2021	199,9515	199,9515	0	97,75345	50,48798	47,26548	1,038689	0,757114	9,435358	208,56	201,76	OK	24	0,47	
01.01.2022	192,8165	192,8165	0	93,75912	49,70059	44,05852	1,038926	0,756926	8,447484	200,58	194,45	OK	24	0,42	
02.01.2022	183,6911	183,6911	0	89,21466	47,22372	41,99094	1,037822	0,762033	7,683255	190,49	185,03	OK	24	0,67	
03.01.2022	193,3313	193,3313	0	89,29591	48,42586	40,87006	1,030244	0,767435	7,902021	200,47	194,86	OK	24	0,26	
04.01.2022	230,1677	230,1677	0	94,5134	53,67654	40,83685	1,001367	0,783888	9,393477	239,5201	232,6301	OK	24	0	
05.01.2022	247,2132	247,2132	0	100,686	57,729	42,95697	1,006263	0,784491	10,59323	258,34	250,44	OK	24	0,02	
06.01.2022	291,5696	291,5696	0	99,83374	60,20565	39,62809	1,001851	0,788147	11,14351	304,55	296,03	OK	24	0,06	
07.01.2022	173,3855	173,3855	0	90,66201	46,97448	44,68753	1,043506	0,764439	7,569614	179,93	174,69	OK	24	0,34	
08.01.2022	146,5666	146,5666	0	87,97794	43,83372	44,14422	1,051447	0,770523	6,465914	151,82	147,42	OK	24	0,41	
09.01.2022	217,9689	217,9689	0	92,15023	50,70839	41,44185	1,014169	0,778581	9,026272	226,41	220,05	OK	24	0,02	
10.01.2022	254,462	254,462	0	94,3704	55,54491	38,82549	0,99735	0,779179	9,851407	264,66	257,53	OK	24	0,01	
11.01.2022	214,8102	214,8102	0	93,65649	51,42642	42,23007	1,012098	0,771038	9,0718	223,31	216,93	OK	24	0,43	
12.01.2022	250,2775	250,2775	0	95,13821	54,89925	40,23896	0,997141	0,799493	10,01588	260,43	253,24	OK	24	0	
13.01.2022	255,907	255,907	0	101,2037	57,55455	43,64917	1,007816	0,78627	10,89726	267,47	259,38	OK	24	0,02	
14.01.2022	218,7997	218,7997	0	100,1018	53,82129	46,28051	1,03036	0,780705	10,10722	228,53	221,23	OK	24	0,22	
15.01.2022	224,4204	224,4204	0	96,35188	52,98723	43,36467	1,009378	0,780178	9,6822	233,77	226,83	OK	24	0,04	
16.01.2022	194,6253	194,6253	0	88,15707	47,27751	40,87957	1,02972	0,77775	7,905937	201,56	196,13	OK	24	0,55	
17.01.2022	210,0515	210,0515	0	93,26998	50,71547	42,5545	1,022589	0,770694	8,908557	218,3	212,05	OK	24	0,17	
18.01.2022	193,0964	193,0964	0	90,7994	48,48636	42,31305	1,033269	0,770566	8,141193	200,35	194,7	OK	24	0,41	
19.01.2022	179,2415	179,2415	0	88,89179	46,55663	42,33516	1,041215	0,760674	7,582635	185,7699	180,55	OK	24	0,63	
20.01.2022	207,4514	207,4514	0	89,88785	48,88416	41,00367	1,028717	0,77708	8,445059	215,11	209,25	OK	24	0,12	
21.01.2022	244,4384	244,4384	0	97,58309	55,59282	41,99027	1,01661	0,766229	10,1657	254,82	247,47	OK	24	0,39	
22.01.2022	236,5687	236,5687	0	98,7499	55,90183	42,84808	1,01273	0,775531	10,06371	246,79	239,53	OK	24	0,14	
23.01.2022	253,9296	253,9296	0	98,11722	56,96164	41,15558	1,002834	0,777258	10,35287	264,76	257,28	OK	24	5,759998	
Итого:	7134,31	7134,31							301,94	7433,88	7210,47		768	12,87	
Средние:			0,00	95,62	52,96	42,66	1,02	0,78							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.12.2021	4140,35	138782,50	135816,68	2965,82	134488,16	134358,43	129,74			
23.01.2022	4442,29	146216,38	143027,15	3189,23	141622,47	141492,73	129,74			
ИТОГО:	301,94	7433,88	7210,47	223,41	7134,31	7134,31	0,00	768	0	12,87

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Подпись: /С.С. Волков/
М.П.



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: /О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОПУШКА ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 за 26/12/21г.-23/01/22г.

Адрес: Ул. Нав., 54 ИТТ-2
 Договор №: 876543210
 Тип раскомера: _____
 Прочтен, измеренд: _____
 Договорные раскомер: Г1 макс = 120,00 м3/ч Г1 млн = 0,48 м3/ч
 М сер. водем = _____ Г. Сутт Клас = _____ Г. Сутт Г2 макс = 120,00 м3/ч Г2 млн = 0,48 м3/ч
 КХВ: Дювд., КХВ = 5,00 °С Г3 макс = 12,00 м3/ч Г3 млн = 0,00 м3/ч

Серийный номер 20123253, ЕП-1, ТВ1, СМ-5, КТЗ-1, ФРТ-1 КСН-0х6ФТ00

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 м	M2 м	M3 м	DN	КХ	КХ °C	Qmax	Qгр	ВНР	ВОС	НС
26.12.21 23	102,32	91,4	10,92	10,29	0,02	6,12	937,76	928,71	0	892,958	895,718	0	0	5	1,02	9,959	0	24	0	0
27.12.21 23	97,69	88,33	9,37	10,5	0,02	6,12	947,64	945,18	0	910,341	913,541	0	0	5	1,02	8,728	0	24	0	0
28.12.21 23	98,4	87,57	10,83	10,36	2,82	6,12	907,72	904,55	0,06	871,545	874,855	0,058	0,058	5	1,02	9,598	0,005	24	0	0
29.12.21 23	100,23	87,2	13,03	10,29	8,21	6,12	796,11	791,98	0	763,36	766,345	0	0	5	1,02	10,01	0	24	0	0
30.12.21 23	102,36	90,01	12,36	10,43	3,53	6,12	818,26	814,36	0,02	783,331	786,318	0,019	0,019	5	1,02	9,818	0,002	24	0	0
31.12.21 23	98,05	88,33	9,72	10,65	0,02	6,12	836,12	833,92	0,02	803,011	806,006	0,019	0,019	5	1,02	7,989	0,002	24	0	0
01.01.22 23	93,97	84,98	8,98	10,66	0	6,12	831,06	829,37	0,02	800,52	802,694	0,019	0,019	5	1,02	7,368	0,002	24	0	0
02.01.22 23	89,55	81,29	8,26	10,66	0	6,12	817,36	816,32	0,02	789,741	792,694	0,019	0,019	5	1,02	6,693	0,001	24	0	0
03.01.22 23	89,28	80,8	8,48	10,59	0	6,12	804,25	803,15	0	777,244	780,121	0	0	5	1,02	6,758	0	24	0	0
04.01.22 23	94,2	83,01	11,19	10,28	0	6,12	806,44	803,52	0	776,538	779,374	0	0	5	1,02	8,858	0	24	0	0
05.01.22 23	100,54	88,09	12,45	10,31	0	6,12	829,09	824,94	0	794,783	797,429	0	0	5	1,02	10,079	0	24	0	0
06.01.22 23	99,93	87,59	12,33	10,28	0	6,12	801,62	797,67	0,02	768,813	771,377	0,019	0,019	5	1,02	9,661	0,002	24	0	0
07.01.22 23	91,28	83,45	7,83	10,71	0	6,12	804,45	803,47	0,11	776,314	779,102	0,107	0,107	5	1,02	6,257	0,008	24	0	0
08.01.22 23	88,18	80,91	7,27	10,8	0	6,12	806,65	806,15	0,16	780,137	782,982	0,155	0,155	5	1,02	5,85	0,012	24	0	0
09.01.22 23	91,92	82,11	9,81	10,43	0	6,12	800,97	798,91	0	772,613	775,344	0	0	5	1,02	7,745	0	24	0	0
10.01.22 23	94,4	83,58	10,82	10,23	0	6,12	815,87	813,01	0,09	785,624	788,291	0,087	0,087	5	1,02	8,681	0,007	24	0	0
11.01.22 23	93,68	84,22	9,46	10,38	0	6,12	826,21	824,17	0,08	795,981	798,772	0,077	0,077	5	1,02	7,705	0,006	24	0	0
12.01.22 23	94,92	83,69	11,23	10,24	0	6,12	808,81	805,72	0	778,516	781,177	0	0	5	1,02	8,915	0	24	0	0
13.01.22 23	100,4	84,48	15,92	10,33	0	6,12	808,69	804,7	0,13	583,564	585,845	0,126	0,126	5	1,02	9,44	0,009	24	0	0
14.01.22 23	100,07	81,34	18,73	10,67	0	6,12	231,94	227,96	0,04	222,428	223,967	0,039	0,039	5	1,02	8,68	0,002	24	0	0
15.01.22 23	96,42	80,77	15,65	10,42	0	6,12	230,04	225,46	0,15	229,851	231,61	0,147	0,147	5	1,02	8,263	0,008	24	0	0
16.01.22 23	87,99	82,28	5,71	10,67	0	6,12	183,36	181,21	0,04	177,347	178,871	0,04	0,04	5	1,02	6,377	0,002	24	0	0
17.01.22 23	92,47	85,16	7,31	10,54	0	6,12	199,68	196,9	0,14	192,536	194,081	0,138	0,138	5	1,02	7,238	0,007	24	0	0
18.01.22 23	91,31	84,07	7,24	10,68	0	6,12	257,59	255,22	0,17	248,59	250,277	0,168	0,168	5	1,02	6,841	0,008	24	0	0
19.01.22 23	89,6	81,99	7,61	10,76	0	6,12	170,91	168,84	0,07	165,242	166,68	0,069	0,069	5	1,02	6,093	0,003	24	0	0
20.01.22 23	89,46	81,99	7,47	10,64	0	6,12	229,69	227,08	0,11	221,945	223,605	0,108	0,108	5	1,02	7,236	0,005	24	0	0
21.01.22 23	97,31	86,93	10,38	10,5	0	6,12	313,06	308,93	0,13	300,813	302,573	0,128	0,128	5	1,02	9,225	0,007	24	0	0
22.01.22 23	98,68	85,67	13,02	10,46	0	6,12	289,74	285,49	0,12	278,142	279,817	0,118	0,118	5	1,02	9,265	0,007	24	0	0
23.01.22 23	98,04	86,33	11,71	10,36	0	6,12	312,88	308,44	0,21	300,486	302,191	0,206	0,206	5	1,02	9,619	0,012	24	0	0
Итого/Средн	95,71	82,15	13,55	10,49	0,5	6,12	18027,97	17945,33	1,91	17342,416	17412,164	1,869	1,869	5	1,02	238,951	0,117	696	0	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 м	M2 м	M3 м	DN	Qmax	Qгр	ВНР	ВОС
25.12.21 23	7770,46	4869,05	15,36	7509,069	4834,841	15,132	15,132	133,422	0,783	6444	2714
23.01.22 23	25796,43	22914,38	17,27	24851,485	22247,004	17,001	17,001	372,873	0,9	7140	2714
Итого	18027,97	17945,33	1,91	17342,416	17412,164	1,869	1,869	238,951	0,117	696	0

Представитель абонента: _____ Представитель снабжающей организации: _____



Условные обозначения:
 (<) параметр < мин
 (>) параметр > макс
 (1) отсу.пичания
 (H) дисбаланс масс
 (X) атлар, венспр.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/12/21г.-23/01/22г.

Адрес: Ун. Над 54
Договор №: 876543210
Теплоучаститель: ТВ7-04 сер. N 000
Договорные расходы: Г1 max = 120,00 М3/ч Г1 min = 0,48 М3/ч
Г2 max = 120,00 М3/ч Г2 min = 0,48 М3/ч
Г3 max = 12,00 М3/ч Г3 min = 0,00 М3/ч
М сер. вода = _____ т.сут Млве = _____ т.сут
Лхн: дог. в. тхн = 5,00 °С
Серийный номер 20122704, ЕП=1, ТВ1, СВ=5, КЭ=1, ФЭ=1 КСН=046FD0

Дата/Время	t1 °С	t2 °С	tс °С	dt °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	Р3 кгс/см2	V1 М3	V2 М3	V3 М3	M1 т	M2 т	M3 т	DN т	tx °С	Fx кгс/см2	Qтн Ткал	Qр Ткал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.12.21 23	102,19	61,46	40,73	40,73	10,31	8,56	6,12	236,62	230,08	0,1	226,545	226,139	0,098	0,098	5	1,02	9,261	0,005	24	0	*
27.12.21 23	97,27	55,41	41,87	41,87	10,53	8,85	6,12	197,47	191,88	2,85	189,735	189,194	2,808	2,808	5	1,02	8,104	0,147	24	0	
28.12.21 23	96,14	59,58	38,55	38,55	10,38	9,44	6,12	237,85	231,76	3,31	228,415	228,022	3,254	3,254	5	1,02	9,004	0,182	24	0	
29.12.21 23	99,79	66,87	32,91	32,91	10,27	8,43	6,12	337,72	330,82	0,38	323,925	324,135	0,373	0,373	5	1,02	10,719	0,022	24	0	
30.12.21 23	102,47	64,35	37,92	37,92	10,43	8,29	6,12	299,22	292,1	0,34	286,426	286,596	0,334	0,334	5	1,02	10,918	0,02	24	0	
31.12.21 23	97,75	55,22	42,52	42,52	10,67	8	6,12	215,45	209,83	0,21	206,967	206,887	0,207	0,207	5	1,02	8,835	0,01	24	0	
01.01.22 23	93,6	53,73	38,87	38,87	10,68	7,99	6,12	214,03	209,01	0,25	206,211	206,23	0,247	0,247	5	1,02	8,255	0,012	24	0	
02.01.22 23	89,27	50,68	38,59	38,59	10,67	8,04	6,12	196,25	191,77	0,17	189,56	189,516	0,168	0,168	5	1,02	7,343	0,008	24	0	
03.01.22 23	88,96	51,18	37,78	37,78	10,6	8,08	6,12	204,41	199,82	0,14	197,583	197,434	0,138	0,138	5	1,02	7,487	0,007	24	0	
04.01.22 23	94,13	61,01	33,11	33,11	10,28	8,22	6,12	301,91	295,92	0,24	290,775	290,911	0,236	0,236	5	1,02	9,668	0,018	24	0	
05.01.22 23	100,32	66,55	33,77	33,77	10,31	8,22	6,12	338,98	331,81	0,29	325,015	325,212	0,284	0,284	5	1,02	11,032	0,018	24	0	
06.01.22 23	100,15	70,12	30,02	30,02	10,24	8,28	6,12	377,67	371,08	0,25	362,145	362,867	0,245	0,245	5	1,02	10,927	0,015	24	0	
07.01.22 23	91	48,47	41,54	41,54	10,72	8,05	6,12	172,55	168,38	0,27	166,543	166,508	0,267	0,267	5	1,02	6,944	0,012	24	0	
08.01.22 23	87,71	48,03	39,68	39,68	10,82	8,12	6,12	165,62	161,86	0,11	160,234	160,157	0,109	0,109	5	1,02	6,376	0,005	24	0	
09.01.22 23	91,97	57,25	34,72	34,72	10,44	8,18	6,12	256,45	251,54	0,26	247,365	247,761	0,256	0,256	5	1,02	8,624	0,013	24	0	
10.01.22 23	94,32	61,59	32,72	32,72	10,23	8,17	6,12	303,64	298,28	0,29	292,405	293,135	0,285	0,285	5	1,02	9,611	0,016	24	0	
11.01.22 23	93,43	56,54	36,89	36,89	10,39	8,08	6,12	241,68	236,8	0,31	232,888	233,326	0,305	0,305	5	1,02	8,629	0,016	24	0	
12.01.22 23	94,8	61,95	32,95	32,95	10,24	8,37	6,12	310,08	304,43	0,22	298,504	299,139	0,216	0,216	5	1,02	9,874	0,013	24	0	
13.01.22 23	100,48	66,2	34,27	34,27	10,31	8,24	6,12	326,04	319,5	0,64	312,567	313,176	0,628	0,628	5	1,02	10,787	0,037	24	0	
14.01.22 23	100,12	60,05	40,07	40,07	10,62	8,15	6,12	265,43	259,02	1,15	254,534	254,771	1,132	1,132	5	1,02	10,293	0,062	24	0	
15.01.22 23	96,48	59,59	36,89	36,89	10,37	8,18	6,12	273,38	267,42	1,14	262,858	263,088	1,122	1,122	5	1,02	9,785	0,06	24	0	
16.01.22 23	88,07	51,2	36,87	36,87	10,62	8,13	6,12	206,69	202,26	1,82	199,91	199,83	1,799	1,799	5	1,02	7,447	0,081	24	0	
17.01.22 23	92,47	54,69	37,78	37,78	10,49	8,09	6,12	231,62	226,53	0,83	223,342	223,434	0,816	0,816	5	1,02	8,499	0,041	24	0	
18.01.22 23	90,72	52,82	37,9	37,9	10,64	8,07	6,12	219,93	215,08	0,23	212,228	212,927	0,227	0,227	5	1,02	8,074	0,011	24	0	
19.01.22 23	88,59	51,31	37,28	37,28	10,71	7,97	6,12	204,53	200,26	0,22	197,747	197,859	0,217	0,217	5	1,02	7,398	0,01	24	0	
20.01.22 23	89,46	55,67	33,79	33,79	10,59	8,14	6,12	264,49	259,44	0,12	255,562	255,77	0,118	0,118	5	1,02	8,563	0,006	24	0	
21.01.22 23	97,22	63,43	33,79	33,79	10,44	7,99	6,12	324,12	317,71	0,34	311,478	311,89	0,334	0,334	5	1,02	10,578	0,019	24	0	
22.01.22 23	98,66	62,8	35,87	35,87	10,41	8,07	6,12	296,49	290,11	0,24	284,622	284,917	0,236	0,236	5	1,02	10,254	0,014	24	0	
23.01.22 23	98,02	63,97	34,46	34,46	10,31	8,09	6,12	310,38	303,97	0,23	298,101	298,391	0,226	0,226	5	1,02	10,317	0,013	24	0	
Итого/Средн	95,7	59,52	36,18	36,18	10,47	8,22	6,12	7530,6	7368,47	16,95	7244,313	7248,623	16,69	16,69	5	1,02	263,727	0,886	696	0	

Исходные показания на начало и конец периода:

Дата/Время	V1 М3	V2 М3	V3 М3	M1 т	M2 т	M3 т	DN т	Qтн Ткал	Qр Ткал	ВНР ч	ВОС ч
25.12.21 23	11080,481	10839,33	12,99	10738,62	10693,864	12,832	12,832	372,325	0,591	5384	3774
23.01.22 23	18611,08	18207,82	29,94	17982,933	17942,488	29,521	29,521	549,052	1,477	6080	3774
Итого	7530,6	7398,47	16,95	7244,313	7248,623	16,69	16,69	253,727	0,886	696	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(*) округ. пятая
(#) дисбаланс масс
(X) аллар-векспр.



Представитель: _____
Менеджер: _____
26.01.22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных №121

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ95

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	91,37	52,57	38,8	161,98	156,28	157,65	155,62	0,01	0,66	6,065	24	0
24.12.2021	99,25	58,1	41,15	172,43	165,39	168,01	165,38	0	0,01	6,817	24	0
25.12.2021	102,92	62,33	40,59	188,35	180,18	183,59	180,32	0	-0,14	7,337	24	0
26.12.2021	101,36	58,92	42,44	180,62	172,96	175,82	172,99	0,01	-0,03	7,366	24	0
27.12.2021	96,61	51,53	45,08	142,86	137,31	138,66	136,95	0	0,36	6,196	24	0
28.12.2021	97,48	55,13	42,35	164,88	158,4	160,14	157,88	0	0,52	6,721	24	0
29.12.2021	99,21	58,58	40,63	184,83	177,3	179,75	176,87	0	0,43	7,221	24	0
30.12.2021	101,65	59,96	41,69	182,44	174,68	177,27	174,31	0	0,37	7,304	24	0
31.12.2021	97	50,67	46,33	142,72	137,13	138,06	136,38	0,01	0,75	6,361	24	0
01.01.2022	92,95	51,91	41,04	136,18	131,21	132,04	130,39	0	0,82	5,392	24	0
02.01.2022	88,69	48,54	40,15	132,17	127,73	128,2	126,76	0,01	0,97	5,132	24	0
03.01.2022	88,44	48,32	40,12	139,55	134,89	135,32	133,84	0	1,05	5,415	24	0
04.01.2022	93,48	55	38,48	168,8	162,59	163,88	161,57	0	1,02	6,263	24	0
05.01.2022	99,7	59,62	40,08	183,81	176,28	178,6	175,66	0	0,62	7,084	24	0
06.01.2022	99,15	60,45	38,7	189,14	181,45	184	180,92	0	0,53	7,038	24	0
07.01.2022	90,62	48,79	41,83	129,13	124,61	125,12	123,71	0,01	0,9	5,216	24	0
08.01.2022	87,2	43,36	43,84	109,34	105,76	105,66	104,73	0,01	1,03	4,638	24	0
09.01.2022	91,26	50,2	41,06	153,44	148,02	148,59	146,84	0	1,18	6,082	24	0
10.01.2022	93,62	55,69	37,93	177,88	171,34	172,73	170,24	0	1,1	6,513	24	0
11.01.2022	92,81	53,27	39,54	164,47	158,5	159,37	157,25	0,11	1,25	6,274	24	0
12.01.2022	94,19	56,04	38,15	179,62	172,93	174,16	171,67	0	1,26	6,61	24	0
13.01.2022	99,91	56,26	43,65	162,07	155,36	156,72	154,39	0	0,97	6,794	24	0
14.01.2022	99,31	56,54	42,77	158,69	152,21	153,76	151,51	0	0,7	6,526	24	0
15.01.2022	95,76	55,63	40,13	167,12	160,71	161,77	159,45	0	1,26	6,462	24	0
16.01.2022	87,66	46,82	40,84	138,18	133,62	133,59	132,18	0,01	1,44	5,462	24	0
17.01.2022	92,05	52,22	39,83	152,62	147,17	147,56	145,69	0,12	1,48	5,869	24	0
18.01.2022	90,1	46,97	43,13	133,64	129,01	128,87	127,55	0,01	1,46	5,567	24	0
19.01.2022	88,09	47,53	40,56	135,09	130,63	130,5	129,1	0	1,53	5,3	24	0
20.01.2022	89,02	49,31	39,71	150,03	144,95	145,03	143,38	0	1,57	5,762	24	0
21.01.2022	96,52	56,08	40,44	169,1	162,54	163,53	161,14	0	1,4	6,585	24	0
22.01.2022	97,98	56,22	41,76	165,65	159,06	160,02	157,67	0	1,39	6,659	24	0
23.01.2022	97,29	55,33	41,96	169,71	163,02	163,94	161,58	0	1,44	6,856	24	0
Итого:				5086,5	4893,22	4931,9	4863,92	0,31	29,3	200,89	768	0
Средние:	94,77	53,68	41,08									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	17789,9	17311,07	17413,97	17211,2	1,22	99,87	492,64	3735	0
23/01/2224:00	22876,44	22204,29	22345,88	22075,12	1,53	129,17	693,53	4503	0
Итого:	5086,54	4893,22	4931,91	4863,92	0,31	29,3	200,89	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЬГИНА О.В.
25-01-22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных №117

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9C7A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,8	49,83	40,97	162,82	157,12	148,61	146,9	0	10,22	6,445	24	0
24.12.2021	98,44	55,16	43,28	184,16	176,73	168,87	166,48	0	10,25	7,659	24	0
25.12.2021	102,15	58,86	43,29	197,84	189,37	181,7	178,8	0	10,57	8,223	24	0
26.12.2021	100,62	57,37	43,25	198,79	190,49	182,5	179,7	0	10,79	8,26	24	0
27.12.2021	95,9	52,35	43,55	162,19	155,98	148,8	146,88	0	9,1	6,803	24	0
28.12.2021	96,78	54,47	42,31	177,8	170,88	162,94	160,69	0	10,19	7,24	24	0
29.12.2021	98,54	57,82	40,72	200,39	192,31	183,6	180,75	0	11,56	7,849	24	0
30.12.2021	100,86	57,4	43,46	193,71	185,57	177,2	174,52	0	11,05	8,082	24	0
31.12.2021	96,32	50,58	45,74	164,6	158,22	150	148,22	0	10	7,251	24	0
01.01.2022	92,29	52,1	40,19	158,56	152,87	144,6	142,78	0	10,09	6,152	24	0
02.01.2022	88,04	50,22	37,82	154,4	149,29	140,96	139,31	0	9,98	5,649	24	0
03.01.2022	87,81	50,8	37,01	162,1	156,78	148,04	146,27	0	10,51	5,805	24	0
04.01.2022	92,78	55,54	37,24	193,87	186,84	177,04	174,49	0	12,35	6,967	24	0
05.01.2022	98,98	58,33	40,65	199,57	191,46	182,16	179,31	0	12,15	7,801	24	0
06.01.2022	98,5	58,32	40,18	201,46	193,35	184,14	181,22	0	12,13	7,79	24	0
07.01.2022	89,87	49,87	40	144,9	139,93	132,4	130,88	0	9,05	5,598	24	0
08.01.2022	86,45	46,53	39,92	126,32	122,27	115,27	114,1	0	8,17	4,882	24	0
09.01.2022	90,45	48,86	41,59	162,77	157,13	148,31	146,66	0	10,47	6,541	24	0
10.01.2022	92,86	52,46	40,4	177,55	171,1	161,94	159,87	0	11,23	6,921	24	0
11.01.2022	92,07	50,73	41,34	166,32	160,36	151,54	149,74	0	10,62	6,637	24	0
12.01.2022	93,49	53,06	40,43	185,68	178,82	169,26	167,04	0	11,78	7,238	24	0
13.01.2022	99,18	54,55	44,63	173,08	166,03	157,38	155,21	0	10,82	7,425	24	0
14.01.2022	98,55	54,31	44,24	174,5	167,47	159,04	156,86	0	10,61	7,422	24	0
15.01.2022	95,03	53,1	41,93	181,43	174,59	165,45	163,28	0	11,31	7,333	24	0
16.01.2022	87,03	48,31	38,72	158,56	153,42	144,83	143,26	0	10,16	5,941	24	0
17.01.2022	91,3	50,87	40,43	158,78	153,19	144,67	142,94	0	10,25	6,199	24	0
18.01.2022	89,38	48,1	41,28	143,64	138,77	130,73	129,31	0	9,46	5,729	24	0
19.01.2022	87,36	48,14	39,22	143,19	138,54	130,5	129,07	0	9,47	5,436	24	0
20.01.2022	88,25	47,39	40,86	146,27	141,4	133,1	131,71	0	9,69	5,781	24	0
21.01.2022	95,6	50,13	45,47	151,69	145,88	137,53	135,91	0	9,97	6,641	24	0
22.01.2022	97,08	50,45	46,63	153,39	147,39	139,03	137,36	0	10,03	6,884	24	0
23.01.2022	96,46	50,41	46,05	164,76	158,35	149,43	147,65	0	10,7	7,301	24	0
Итого:				5425	5221,9	4951,5	4887,17	0	334,73	217,89	768	0
Средние:	94,03	52,38	41,65									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	55885,27	54228,7	51199,71	50644,62	0,01	3584,08	1868,87	11580	2
23/01/2224:00	61310,36	59450,6	56151,28	55531,79	0,01	3918,81	2086,75	12348	2
Итого:	5425,09	5221,9	4951,57	4887,17	0	334,73	217,89	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

 / С.С. Волков/
Ф.И.О.

 /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ДИРЕКТОР
МАЛЫГИНА О.В.
25-01-22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных № 109

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x2701

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2021	91,91	51,96	39,95	172,71	166,57	157,92	155,93	0	10,64	6,661	0	24	0
24.12.2021	99,85	57,59	42,26	192,54	184,6	175,54	172,85	0	11,75	7,813	0	24	0
25.12.2021	103,33	61,27	42,06	213,66	204,32	194,74	191,39	0	12,93	8,617	0	24	0
26.12.2021	101,78	58,74	43,04	202,85	194,22	184,83	181,86	0	12,36	8,385	0	24	0
27.12.2021	97,14	52,8	44,34	163,22	156,8	148,57	146,64	0	10,16	6,963	0	24	0
28.12.2021	97,94	57,21	40,73	198,85	190,93	181,67	178,91	0	12,02	7,793	0	24	0
29.12.2021	99,65	59,67	39,98	214,29	205,47	195,88	192,65	0	12,82	8,236	0	24	0
30.12.2021	102,08	59,08	43	200,63	192,05	182,83	179,87	0	12,18	8,283	0	24	0
31.12.2021	97,46	49,84	47,62	156,83	150,64	142,47	140,81	0	9,83	7,179	0	24	0
01.01.2022	93,42	50,98	42,44	151,28	145,75	137,91	136,23	0	9,52	6,193	0	24	0
02.01.2022	89,08	48,54	40,54	150,23	145,16	137,2	135,69	0	9,47	5,889	0	24	0
03.01.2022	88,71	49,29	39,42	153,69	148,52	140,46	138,87	0	9,65	5,858	0	24	0
04.01.2022	93,7	55,18	38,52	197,01	189,73	180,27	177,73	0	12	7,317	0	24	0
05.01.2022	99,87	60,25	39,62	214,19	205,36	195,72	192,47	0	12,89	8,157	0	24	0
06.01.2022	99,43	63,54	35,89	239,87	230,04	219,66	215,58	0	14,46	8,285	0	24	0
07.01.2022	90,67	48,85	41,82	138,56	133,74	126,2	124,8	0	8,94	5,595	0	24	0
08.01.2022	87,38	45,12	42,26	123,71	119,66	112,58	111,47	0	8,19	5,057	0	24	0
09.01.2022	91,45	50,81	40,64	173,35	167,22	158,26	156,35	0	10,87	6,801	0	24	0
10.01.2022	93,74	54,3	39,44	194,87	187,69	178,07	175,62	0	12,07	7,413	0	24	0
11.01.2022	92,93	51,62	41,31	172,64	166,37	157,49	155,52	0	10,85	6,879	0	24	0
12.01.2022	94,38	55,48	38,9	199,19	191,72	182,09	179,49	0	12,23	7,468	0	24	0
13.01.2022	100,03	59,5	40,53	203,7	195,26	185,8	182,78	0	12,48	7,934	0	24	0
14.01.2022	99,46	55,31	44,15	176,22	169,02	160,27	157,99	0	11,03	7,477	0	24	0
15.01.2022	95,88	55,36	40,52	181,68	174,68	165,78	163,42	0	11,26	7,089	0	24	0
16.01.2022	87,83	47,19	40,64	151,1	146,13	137,91	136,48	0	9,65	5,94	0	24	0
17.01.2022	92,22	50,53	41,69	162,2	156,38	147,88	146,11	0,01	10,27	6,529	0	24	0
18.01.2022	90,23	47	43,23	146,45	141,4	133,36	132	0	9,4	6,115	0	24	0
19.01.2022	88,24	45,91	42,33	143,95	139,17	131,17	129,86	0,02	9,31	5,893	0	24	0
20.01.2022	89,18	48,94	40,24	163,95	158,4	149,69	148,02	0	10,38	6,376	0	24	0
21.01.2022	96,74	56,35	40,39	196,05	188,42	178,97	176,32	0	12,1	7,626	0	24	0
22.01.2022	98,15	56,36	41,79	189,93	182,33	173,19	170,63	0	11,7	7,636	0	24	0
23.01.2022	97,45	56,74	40,71	202,82	194,83	185,2	182,44	0	12,39	7,951	0	24	0
Итого:				5742,2	5522,58	5239,5	5166,78	0,03	355,8	227,41	0	768	0
Средние:	95,04	53,79	41,25										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2124:00	11896,81	11547,75	10890,23	10781,94	1,75	765,81	418,63	0	2032	0
23/01/2224:00	17639,03	17070,33	16129,81	15948,72	1,78	1121,61	646,04	0	2800	0
Итого:	5742,22	5522,58	5239,58	5166,78	0,03	355,8	227,41	0	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



Handwritten signature and blue official stamp of the heat supply organization.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: _____

Адрес: Молодог. № 74-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	91,11	47,57	43,54	82	79,1	82,2	81,35	0	-2,25	3,446	24	0
24.12.2021	98,99	52,71	46,28	92,9	89,11	93,1	91,87	0	-2,76	4,13	24	0
25.12.2021	102,35	55,03	47,32	100,9	96,56	100,8	99,39	0	-2,83	4,58	24	0
26.12.2021	100,67	53,15	47,52	97	92,94	97,2	95,9	0	-2,96	4,426	24	0
27.12.2021	96,21	48,73	47,48	85,6	82,28	86,1	85,14	0	-2,86	3,908	24	0
28.12.2021	97,04	51,83	45,21	95,9	92,14	96,2	95,01	0	-2,87	4,172	24	0
29.12.2021	98,81	53,81	45	99,1	95,09	99,1	97,77	0	-2,68	4,283	24	0
30.12.2021	101,02	53,04	47,98	95,4	91,4	95,6	94,36	0	-2,96	4,393	24	0
31.12.2021	96,47	47,67	48,8	85,8	82,47	86	85,06	0	-2,59	4,029	24	0
01.01.2022	92,46	46,78	45,68	81	78,07	81,7	80,88	0	-2,81	3,567	24	0
02.01.2022	88,14	45,24	42,9	77,3	74,72	77,9	77,17	0	-2,45	3,208	24	0
03.01.2022	87,98	45,73	42,25	80,7	78,03	81,3	80,51	0	-2,48	3,296	24	0
04.01.2022	93,13	50,84	42,29	98,6	95,01	99	97,78	0	-2,77	4,022	24	0
05.01.2022	99,2	53,66	45,54	97,3	93,34	97,6	96,28	0	-2,94	4,259	24	0
06.01.2022	98,72	55,84	42,88	108,6	104,19	109	107,42	0	-3,23	4,478	24	0
07.01.2022	89,73	45,22	44,51	75,2	72,63	75,5	74,76	0	-2,13	3,232	24	0
08.01.2022	86,72	42,92	43,8	69,3	67,08	69,5	68,91	0	-1,83	2,937	24	0
09.01.2022	90,91	47,57	43,34	88,9	85,77	88,9	87,95	0	-2,18	3,719	24	0
10.01.2022	93,09	50,25	42,84	96,4	92,88	96,5	95,36	0	-2,48	3,985	24	0
11.01.2022	92,32	48,43	43,89	89	85,79	89,2	88,21	0	-2,42	3,767	24	0
12.01.2022	93,79	51,95	41,84	102,4	98,64	101,8	100,54	0	-1,9	4,129	24	0
13.01.2022	99,51	53,63	45,88	97,6	93,58	97,3	95,99	0	-2,41	4,301	24	0
14.01.2022	98,78	50,53	48,25	90,7	87,02	90,1	89,02	0	-2	4,206	24	0
15.01.2022	95,18	50,22	44,96	91	87,55	90,8	89,7	0	-2,15	3,939	24	0
16.01.2022	87,07	46,13	40,94	85,4	82,63	85,3	84,45	0	-1,82	3,384	24	0
17.01.2022	91,73	48,31	43,42	88,1	84,98	88,1	87,16	0	-2,18	3,695	24	0
18.01.2022	89,52	46,57	42,95	84,2	81,34	84,2	83,38	0	-2,04	3,494	24	0
19.01.2022	87,63	45,32	42,31	80,1	77,47	80,4	79,59	0	-2,12	3,279	24	0
20.01.2022	88,61	46,45	42,16	84,2	81,41	84,2	83,36	0	-1,95	3,434	24	0
21.01.2022	96,08	51,37	44,71	95,7	92,02	95,5	94,3	0	-2,28	4,119	24	0
22.01.2022	97,43	51,22	46,21	93,6	89,91	93,2	92,08	0	-2,17	4,161	24	0
23.01.2022	96,79	52,29	44,5	100,7	96,79	100,2	98,95	0	-2,16	4,313	24	0
Итого:				2890,6	2781,94	2893,5	2859,6	0	-77,66	124,29	768	0
Средние:	94,28	49,68	44,59									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	24489,7	23738,6	26416,9	26165,66	1,46	-2427,06	926,26	11583	0
23/01/2224:00	27380,3	26520,54	29310,4	29025,26	1,46	-2504,72	1050,55	12351	0
Итого:	2890,6	2781,94	2893,5	2859,6	0	-77,66	124,29	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

С.С. Волков/

Ф.И.О.

Подпись

МП



Представитель теплоснабж. организации

/О.В.Мальгина/

Подпись



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Молодогвардейцев 74 (итп-2) Договор N:8848
Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06343116
Поступочный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.12.2021	294,5638	294,56378	0	92,22254	61,560226	30,662317	1,15117	0,866808	8,959642	304,17	300,6625	ч	24	0	
24.12.2021	319,0155	319,01547	0	99,97172	67,666969	32,304752	1,133723	0,868689	10,33415	331,34	326,755	OK	24	0	
25.12.2021	335,1563	335,15628	0	103,4676	70,500374	32,967197	1,143957	0,87536	11,08491	349,03	343,73	OK	24	0	
26.12.2021	344,8525	344,85251	0	101,8786	70,088112	31,790451	1,149591	0,871019	11,00073	358,7475	353,5349	OK	24	0	
27.12.2021	345,0912	345,09119	0	97,40736	67,694878	29,712479	1,170415	0,854899	10,21173	357,925	353,2076	OK	24	0	
28.12.2021	348,2493	348,2493	0	98,17368	68,39579	29,777887	1,154547	0,874945	10,36858	361,53	356,475	OK	24	0	
29.12.2021	336,8996	336,89963	0	100,0034	68,744438	31,258919	1,146548	0,88088	10,53795	350,27	344,91	OK	24	0	
30.12.2021	353,3615	353,36145	0	102,0914	70,806145	31,28528	1,16004	0,869106	11,07164	367,8901	362,1775	OK	24	0	
31.12.2021	359,2441	359,24405	0	97,73211	68,198875	29,533234	1,179985	0,845883	10,61854	372,9351	367,565	OK	24	0	
01.01.2022	334,0029	334,00287	0	93,66901	66,08757	27,581442	1,182438	0,845171	9,24095	345,7201	341,2925	OK	24	0	
02.01.2022	302,939	302,939	0	89,28257	60,798862	28,483719	1,182215	0,851209	8,51898	312,7475	308,65	OK	24	0	
03.01.2022	290,7634	290,76337	0	89,09549	60,122406	28,973083	1,175044	0,857149	8,328296	300,1425	296,085	OK	24	0	
04.01.2022	343,5607	343,56067	0	94,07581	66,334602	27,741224	1,144526	0,87213	9,546146	355,7525	351,085	OK	24	0	
05.01.2022	339,2517	339,25174	0	100,3447	69,90873	30,435946	1,149051	0,87185	10,35356	352,825	347,475	OK	24	0	
06.01.2022	336,7189	336,7189	0	99,66897	68,512436	31,156519	1,143403	0,876391	10,48886	350,0501	344,54	OK	24	0	
07.01.2022	311,1186	311,11856	0	90,89591	61,923786	28,97212	1,186452	0,855692	8,804981	321,585	317,4475	OK	24	0	
08.01.2022	202,2974	202,29738	0	87,9342	51,58205	36,352139	1,196712	0,863174	7,339804	208,835	204,875	OK	24	0	
09.01.2022	336,3742	336,37415	0	91,79226	63,798038	27,994215	1,158886	0,869521	9,439026	347,815	343,2326	OK	24	0	
10.01.2022	342,1347	342,13474	0	94,19312	66,127357	28,065763	1,140183	0,869126	9,619552	354,2725	349,6275	OK	24	0	
11.01.2022	357,6448	357,64481	0	93,47933	66,336472	27,142853	1,15388	0,861312	9,728261	370,1401	365,5301	OK	24	0	
12.01.2022	330,7547	330,7547	0	94,8023	65,558304	29,24399	1,140403	0,888897	9,684389	342,6775	337,845	OK	24	0	
13.01.2022	328,546	328,54596	0	100,8168	68,861588	31,955179	1,148224	0,877433	10,5244	341,875	336,285	OK	24	0	
14.01.2022	359,1287	359,12866	0	100,0576	70,687057	29,370546	1,171705	0,87167	10,56611	373,3876	368,05	OK	24	0	
15.01.2022	346,4204	346,42041	0	96,32035	67,129555	29,190794	1,148848	0,874175	10,13013	359,325	354,1275	OK	24	0	
16.01.2022	343,4896	343,48962	0	88,36372	61,852139	26,511583	1,171108	0,870228	9,069851	354,36	350,17	OK	24	0	
17.01.2022	315,9897	315,98965	0	92,94379	63,519512	29,424284	1,16193	0,866181	9,239779	327,01	322,38	OK	24	0	
18.01.2022	295,0614	295,0614	0	90,86548	61,08556	29,779909	1,175956	0,863771	8,798677	304,9375	300,54	OK	24	0	
19.01.2022	283,0157	283,01572	0	88,76795	58,504166	30,2638	1,183129	0,855636	8,319538	292,12	287,97	OK	24	0	
20.01.2022	316,6506	316,65063	0	89,62273	62,052677	27,570061	1,17112	0,870921	8,732128	326,9725	322,7426	OK	24	0	
21.01.2022	354,4046	354,40463	0	97,15714	68,81488	28,342257	1,158176	0,857092	10,04503	367,7775	362,7125	OK	24	0	
22.01.2022	347,2299	347,22989	0	98,60749	68,662498	29,945007	1,154251	0,866304	10,43046	360,7825	355,2549	OK	24	0	
23.01.2022	344,5083	344,50833	0	97,92584	68,159454	29,76638	1,144651	0,867612	10,28244	357,7975	352,355	OK	24	0	
Итого:	10498,44	10498,44							311,42	10882,75	10729,29		768	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	BHP	BOC	V3
22.12.2021	1208,58	40422,62	40093,01	329,61	39465,49	39465,52	-0,03			
23.01.2022	1520,00	51305,36	50822,30	483,07	49963,93	49963,96	-0,03			
ИТОГО:	311,42	10882,75	10729,29	153,46	10498,44	10498,44	0,00	768		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорт = _____
Qi/Траб x Тнш _____ 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23714416
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподл	BHP	BOC	V3
22.12.2021	81,59	2598,14	2592,41	1,48	2544,17	2552,54	-0,01			
23.01.2022	103,54	3150,13	3133,99	1,48	3077,91	3086,28	-0,01			
ИТОГО:	21,95	551,99	541,58	0,00	533,74	533,74	0,00	768		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись: _____
Ф.И.О. С.С. Волков/
М.П. ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"
для документов
ИНН 7447298232

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____
Ф.И.О. /О.В.Мальгина/
М.П. ДИРЕКТОР СТИ Б ЭР
МАЛЬГИНА О.В.
23-01-22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N:8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x0A8A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	92,17	61,81	30,36	213,26	205,66	207,55	203,95	0	1,71	6,259	24	0
24.12.2021	100,16	69,31	30,85	238,83	228,95	232,38	227,4	0	1,55	7,095	24	0
25.12.2021	103,69	73,38	30,31	265,8	254,12	258,56	252,39	0	1,73	7,74	24	0
26.12.2021	102,13	72,12	30,01	269,57	258,06	262,55	256,47	0	1,59	7,781	24	0
27.12.2021	97,42	63,71	33,71	205,98	197,88	200,31	196,62	0	1,26	6,692	24	0
28.12.2021	98,27	66,71	31,56	228,78	219,64	222,79	218,33	0	1,31	6,956	24	0
29.12.2021	99,99	69,1	30,89	247,49	237,29	240,92	235,76	0	1,53	7,362	24	0
30.12.2021	102,4	70,68	31,72	246,75	236,17	239,8	234,46	0	1,71	7,523	24	0
31.12.2021	97,81	62,65	35,16	211,28	202,9	204,91	201,26	0	1,64	7,158	24	0
01.01.2022	93,75	61,13	32,62	193,39	186,29	187,97	184,78	0	1,51	6,095	24	0
02.01.2022	89,45	57,74	31,71	182,89	176,71	177,83	175,14	0	1,57	5,615	24	0
03.01.2022	89,23	58,67	30,56	198,54	191,87	193,11	190,06	0	1,81	5,872	24	0
04.01.2022	94,27	64,71	29,56	229,09	220,58	222,91	218,69	0	1,89	6,543	24	0
05.01.2022	100,48	71	29,48	256,2	245,56	249,29	243,69	0	1,87	7,273	24	0
06.01.2022	99,91	70,77	29,14	264,21	253,33	256,95	251,22	0	2,11	7,415	24	0
07.01.2022	91,41	57,23	34,18	173,25	167,14	168,13	165,61	0	1,53	5,724	24	0
08.01.2022	87,87	50,13	37,74	140,61	135,99	136,07	134,48	0	1,51	5,137	24	0
09.01.2022	92,03	60,37	31,66	206,49	199,15	200,41	197,08	0	2,07	6,32	24	0
10.01.2022	94,38	67,1	27,28	261,87	252,12	254,97	249,83	0	2,29	6,905	24	0
11.01.2022	93,56	64,21	29,35	232,72	224,18	226,42	222,17	0	2,01	6,601	24	0
12.01.2022	94,99	67,03	27,96	259,22	249,46	252,38	247,28	0	2,18	7,001	24	0
13.01.2022	100,7	69,3	31,4	241,4	231,31	234,5	229,45	0	1,86	7,294	24	0
14.01.2022	100,16	68,52	31,64	235,35	225,61	228,64	223,86	0	1,75	7,167	24	0
15.01.2022	96,54	66,88	29,66	239,32	230,06	232,97	228,27	0	1,79	6,85	24	0
16.01.2022	88,34	56,35	31,99	189,06	182,8	183,88	181,19	0	1,61	5,857	24	0
17.01.2022	92,72	61,61	31,11	207,55	200,04	201,76	198,28	0	1,76	6,242	24	0
18.01.2022	90,78	57,3	33,48	187,36	180,84	181,84	179,09	0	1,75	6,071	24	0
19.01.2022	88,81	56,89	31,92	184,77	178,6	179,55	176,86	0	1,74	5,714	24	0
20.01.2022	89,8	60,19	29,61	212,59	205,31	206,72	203,27	0	2,04	6,095	24	0
21.01.2022	97,31	68,16	29,15	242,59	233,04	235,92	231,01	0	2,03	6,821	24	0
22.01.2022	98,78	67,98	30,8	234,92	225,44	228,27	223,52	0	1,92	6,975	24	0
23.01.2022	98,06	67,84	30,22	244,97	235,25	237,99	233,07	0	2,18	7,136	24	0
Итого:				7146,1	6871,35	6948,2	6814,54	0	56,81	213,29	768	0
Средние:	95,54	64,39	31,14									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	14285,86	13865,25	13908,33	13732,96	0	132,29	424,49	2174	1
23/01/2224:00	21431,96	20736,6	20856,58	20547,5	0	189,1	637,77	2942	1
Итого:	7146,1	6871,35	6948,25	6814,54	0	56,81	213,29	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



/ С.С. Волков/
Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МАЛЫГИНА О.В.
25.01.22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор №: 8848

Адрес: Молодог. № 76 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8053

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	91,34	53,62	37,72	128,6	124,05	131,4	129,62	0	-5,57	4,684	24	0
24.12.2021	99,05	58,89	40,16	141,1	135,35	143,8	141,51	0	-6,16	5,445	24	0
25.12.2021	102,36	61,51	40,85	152,4	145,85	155,3	152,63	0	-6,78	5,975	24	0
26.12.2021	100,57	59,91	40,66	149,2	142,97	151,8	149,28	0	-6,31	5,825	24	0
27.12.2021	96,22	55,32	40,9	128,5	123,53	131,2	129,34	0	-5,81	5,06	24	0
28.12.2021	97,01	58,19	38,82	147,5	141,71	150,5	148,13	0	-6,42	5,51	24	0
29.12.2021	98,87	60,53	38,34	157,7	151,33	160,7	158,02	0	-6,69	5,814	24	0
30.12.2021	100,99	59,53	41,46	148	141,79	150,7	148,26	0	-6,47	5,894	24	0
31.12.2021	96,44	54,24	42,2	131,4	126,3	134,2	132,37	0	-6,07	5,338	24	0
01.01.2022	92,41	52,88	39,53	120,3	115,96	123,1	121,51	0	-5,55	4,59	24	0
02.01.2022	88,1	50,86	37,24	116,3	112,42	119,2	117,76	0	-5,34	4,188	24	0
03.01.2022	88,04	51,59	36,45	122,5	118,46	125,7	124,14	0	-5,68	4,321	24	0
04.01.2022	93,34	56,44	36,9	143	137,76	146,2	144,05	0	-6,29	5,091	24	0
05.01.2022	99,32	60,09	39,23	151	144,83	153,9	151,36	0	-6,53	5,693	24	0
06.01.2022	98,74	62,91	35,83	170,2	163,34	173,7	170,57	0	-7,23	5,864	24	0
07.01.2022	89,66	49,88	39,78	106,6	102,96	109,1	107,82	0	-4,86	4,101	24	0
08.01.2022	86,69	47,65	39,04	101,9	98,61	104,4	103,29	0	-4,68	3,849	24	0
09.01.2022	91,06	53,49	37,57	136,9	132,09	140,2	138,33	0	-6,24	4,969	24	0
10.01.2022	93,14	56,82	36,32	150,7	145,2	154,6	152,29	0	-7,09	5,28	24	0
11.01.2022	92,36	54,7	37,66	138	133,04	141,2	139,22	0	-6,18	5,013	24	0
12.01.2022	93,94	57,18	36,76	153,2	147,53	156,6	154,23	0	-6,7	5,428	24	0
13.01.2022	99,57	60,7	38,87	153,4	147,12	156,4	153,77	0	-6,65	5,736	24	0
14.01.2022	98,73	57,79	40,94	138,2	132,63	141	138,82	0	-6,19	5,443	24	0
15.01.2022	95,2	56,56	38,64	140,3	135	143,4	141,27	0	-6,27	5,222	24	0
16.01.2022	86,95	51,06	35,89	128,4	124,24	131,5	129,9	0	-5,66	4,46	24	0
17.01.2022	91,86	53,21	38,65	125,8	121,3	128,7	127,01	0	-5,71	4,693	24	0
18.01.2022	89,49	51,29	38,2	121,3	117,17	124,3	122,76	0	-5,59	4,479	24	0
19.01.2022	87,66	49,97	37,69	116,2	112,39	119,1	117,73	0	-5,34	4,237	24	0
20.01.2022	88,78	52,13	36,65	132,2	127,75	135,4	133,67	0	-5,92	4,685	24	0
21.01.2022	96,3	58,34	37,96	147,5	141,79	150,6	148,24	0	-6,45	5,392	24	0
22.01.2022	97,52	58,02	39,5	142,3	136,68	145,2	142,94	0	-6,26	5,41	24	0
23.01.2022	96,86	58,6	38,26	149,9	144,06	152,9	150,47	0	-6,41	5,523	24	0
Итого:				4390,5	4225,21	4486	4420,31	0	-195,1	163,21	768	0
Средние:	94,33	55,74	38,58									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	115264,5	111953,51	116760,1	115341,52	0,57	-3388,01	3358,09	31286	192
23/01/2224:00	119655	116178,72	121246,1	119761,83	0,57	-3583,11	3521,30	32054	192
Итого:	4390,5	4225,21	4486	4420,31	0	-195,1	163,21	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



/ С.С. Волков/
Ф.И.О.

/ /О.В.Мальгина/
Ф.И.О.

ДИРЕКТОР ОУН 5 02
МАЛЬГИНА О.В.
25*01*22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Молод. № 76 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x311A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	91,96	67,88	24,08	441,3	425,56	435,2	426,17	0	-0,61	10,268	24	0
24.12.2021	99,79	72,86	26,93	467,4	448,12	458,9	448,07	0	0,05	12,108	24	0
25.12.2021	102,93	75,01	27,92	502,8	480,96	492	479,8	0	1,16	13,481	24	0
26.12.2021	101,25	74,16	27,09	487	466,43	475,9	464,3	0	2,13	12,679	24	0
27.12.2021	96,86	71,22	25,64	441,9	424,61	432,8	422,97	0	1,64	10,918	24	0
28.12.2021	97,64	71,63	26,01	473,9	455,14	463,3	452,7	0	2,44	11,871	24	0
29.12.2021	99,54	72,59	26,95	490,8	470,7	478,6	467,41	0	3,29	12,724	24	0
30.12.2021	101,6	73,93	27,67	489,7	468,88	477,1	465,52	0	3,36	13,023	24	0
31.12.2021	97,11	70,42	26,69	438	420,81	427,6	418,12	0	2,69	11,264	24	0
01.01.2022	93,09	69,05	24,04	425,3	409,78	416,2	407,32	0	2,46	9,876	24	0
02.01.2022	88,72	66,34	22,38	408,8	395,09	400,9	392,94	0	2,15	8,856	24	0
03.01.2022	88,63	66,37	22,26	419,8	405,76	411,8	403,59	0	2,17	9,048	24	0
04.01.2022	93,76	69,49	24,27	472	454,55	461	451,04	0	3,51	11,057	24	0
05.01.2022	99,79	72,15	27,64	478,3	458,57	466	455,18	0	3,39	12,721	24	0
06.01.2022	99,03	71,12	27,91	481,6	462,04	469	458,41	0	3,63	12,941	24	0
07.01.2022	90,15	64,49	25,66	353,4	341,22	346,1	339,55	0	1,67	8,765	24	0
08.01.2022	87,18	62,28	24,9	333	322,17	326,5	320,72	0	1,45	8,034	24	0
09.01.2022	91,3	63,4	27,9	392,4	378,57	383,8	376,77	0	1,8	10,58	24	0
10.01.2022	93,5	66,08	27,42	436	419,97	425,7	417,3	0	2,67	11,541	24	0
11.01.2022	92,74	64,94	27,8	410	395,16	400,6	392,94	0	2,22	11,006	24	0
12.01.2022	94,21	66,36	27,85	439,2	422,87	428,7	420,15	0	2,72	11,799	24	0
13.01.2022	100,13	71,81	28,32	459,1	440,08	447	436,74	0	3,34	12,505	24	0
14.01.2022	99,32	72,46	26,86	460,7	441,9	448,9	438,41	0	3,49	11,905	24	0
15.01.2022	95,7	70,18	25,52	465,9	448,09	454,4	444,38	0	3,71	11,466	24	0
16.01.2022	87,62	64,3	23,32	411,7	398,21	403,3	395,72	0	2,49	9,3	24	0
17.01.2022	92,41	68,04	24,37	428,2	412,78	418,4	409,7	0	3,08	10,083	24	0
18.01.2022	90,15	66,28	23,87	414,6	400,3	405,8	397,74	0	2,56	9,573	24	0
19.01.2022	88,23	65,38	22,85	406,8	393,3	398,5	390,8	0	2,5	8,998	24	0
20.01.2022	89,18	65,78	23,4	433,7	419,03	424,4	416,09	0	2,94	9,82	24	0
21.01.2022	96,75	71,31	25,44	480,7	461,94	468,5	457,86	0	4,08	11,783	24	0
22.01.2022	98,04	71,96	26,08	472,7	453,81	460,2	449,59	0	4,22	11,87	24	0
23.01.2022	97,36	71,21	26,15	484,2	465,09	471,3	460,63	0	4,46	12,194	24	0
Итого:				14200	13661,4	13878	13578,6	0	82,86	354,06	768	0
Средние:	94,86	69,07	25,78									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	136513,5	132499,6	133521,7	131848,24	0	651,36	4023,27	17367	0
23/01/2224:00	150714,4	146161,09	147400,1	145426,87	0	734,22	4377,32	18135	0
Итого:	14200,9	13661,49	13878,4	13578,63	0	82,86	354,06	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ / С.С. Волков/
Ф.И.О.


Подпись _____ /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.


ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Молодог. №76 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x84A7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	91,74	50,8	40,94	172,2	166,08	174,7	172,59	0	-6,51	6,805	24	0
24.12.2021	99,56	55,49	44,07	189,6	181,83	192,7	189,93	0	-8,1	8,029	24	0
25.12.2021	102,87	58,87	44	209,5	200,4	213,3	209,89	0,01	-9,49	8,839	24	0
26.12.2021	101,16	56,9	44,26	203,1	194,52	206,8	203,71	0	-9,19	8,63	24	0
27.12.2021	96,71	51,98	44,73	165,5	159,04	168,7	166,57	0,01	-7,53	7,124	24	0
28.12.2021	97,5	54,23	43,27	188,3	180,86	191,7	189,06	0	-8,2	7,839	24	0
29.12.2021	99,32	56,5	42,82	202,3	194,03	206	202,95	0,01	-8,92	8,324	24	0
30.12.2021	101,53	56,51	45,02	197,9	189,49	201,8	198,82	0	-9,33	8,551	24	0
31.12.2021	96,95	52,01	44,94	175,4	168,54	178,7	176,44	0,01	-7,9	7,583	24	0
01.01.2022	92,94	50,17	42,77	162,8	156,87	165,6	163,67	0	-6,8	6,715	24	0
02.01.2022	88,61	47,83	40,78	151,7	146,64	154,1	152,45	0	-5,81	5,982	24	0
03.01.2022	88,46	47,82	40,64	154,8	149,61	157	155,34	0	-5,73	6,081	24	0
04.01.2022	93,68	52,52	41,16	186	179,16	188,7	186,29	0	-7,13	7,384	24	0
05.01.2022	99,73	56,79	42,94	203,4	195,02	206,7	203,6	0,01	-8,58	8,39	24	0
06.01.2022	99,2	59,43	39,77	228,8	219,47	232,4	228,63	0,01	-9,16	8,744	24	0
07.01.2022	90,23	47,92	42,31	146,6	141,52	148,8	147,2	0,01	-5,68	5,99	24	0
08.01.2022	87,2	45,88	41,32	135,5	131,09	137,4	136,03	0	-4,94	5,418	24	0
09.01.2022	91,48	50,17	41,31	175,1	168,91	177,6	175,52	0	-6,61	6,984	24	0
10.01.2022	93,57	53,43	40,14	201,1	193,71	204	201,3	0	-7,59	7,784	24	0
11.01.2022	92,81	51,75	41,06	183,9	177,21	186,6	184,28	0,01	-7,07	7,286	24	0
12.01.2022	94,35	53,49	40,86	201,4	193,88	204,2	201,52	0,03	-7,64	7,933	24	0
13.01.2022	100,04	57,09	42,95	206	197,49	209,4	206,24	0,01	-8,75	8,497	24	0
14.01.2022	99,25	54,35	44,9	187,2	179,56	190,6	187,98	0,01	-8,42	8,078	24	0
15.01.2022	95,7	53,54	42,16	190,6	183,3	193,7	191,12	0	-7,82	7,736	24	0
16.01.2022	87,49	47,55	39,94	161,4	156,13	163,8	162,06	0,01	-5,93	6,237	24	0
17.01.2022	92,27	49,93	42,34	165,5	159,57	168,1	166,15	0	-6,58	6,761	24	0
18.01.2022	90	48,21	41,79	158,1	152,67	160,4	158,65	0	-5,98	6,382	24	0
19.01.2022	88,13	47,67	40,46	153,6	148,52	155,6	153,95	0,01	-5,43	6,012	24	0
20.01.2022	89,16	49,22	39,94	171,9	166,11	174	172,04	0	-5,93	6,636	24	0
21.01.2022	96,68	54,72	41,96	197,7	189,99	200,5	197,73	0	-7,74	7,983	24	0
22.01.2022	97,97	54,6	43,37	189,4	181,85	192,2	189,54	0,01	-7,69	7,901	24	0
23.01.2022	97,3	55,6	41,7	202,6	194,64	205,6	202,67	0	-8,03	8,129	24	0
Итого:				5818,9	5597,71	5911,4	5833,92	0,16	-236,21	236,77	768	0
Средние:	94,79	52,59	42,2									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	166163,3	161536,78	150939,3	149290,51	12,01	12246,27	4997,02	31287	190
23/01/2224:00	171982,2	167134,49	156850,7	155124,43	12,17	12010,06	5233,78	32055	190
Итого:	5818,9	5597,71	5911,4	5833,92	0,16	-236,21	236,77	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



/  / /О.В.Малыгина/
Подпись ИСПЕКТОР Ф.И.О. ЗР
МАЛЫГИНА О.В.
21.01.22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хААФА

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,82	48,62	42,2	82,9	79,99	82,9	82	0	-2,01	3,377	24	0
24.12.2021	98,4	52,97	45,43	87,4	83,9	87,4	86,26	0	-2,36	3,818	24	0
25.12.2021	102,02	54	48,02	89,4	85,57	89,4	88,18	0	-2,61	4,116	24	0
26.12.2021	100,44	53,67	46,77	92,5	88,64	92,5	91,27	0	-2,63	4,152	24	0
27.12.2021	95,81	49,24	46,57	79,8	76,75	79,8	78,91	0	-2,16	3,578	24	0
28.12.2021	96,75	52,21	44,54	90,6	87,06	90,6	89,46	0	-2,4	3,883	24	0
29.12.2021	98,5	53,64	44,86	91	87,35	91	89,79	0	-2,44	3,925	24	0
30.12.2021	100,77	53,85	46,92	92	88,17	92	90,76	0	-2,59	4,147	24	0
31.12.2021	96,12	49,13	46,99	84	80,75	84	83,05	0	-2,3	3,801	24	0
01.01.2022	92,17	49,48	42,69	84,4	81,37	84,4	83,44	0	-2,07	3,478	24	0
02.01.2022	87,94	46,05	41,89	77	74,47	77	76,19	0	-1,72	3,12	24	0
03.01.2022	87,75	46,83	40,92	78,9	76,31	78,9	78,06	0	-1,75	3,126	24	0
04.01.2022	92,82	51,18	41,64	92,2	88,86	92,2	91,07	0	-2,21	3,703	24	0
05.01.2022	98,95	54,37	44,58	92,7	88,94	92,7	91,41	0	-2,47	3,971	24	0
06.01.2022	98,57	57,18	41,39	105,4	101,19	105,4	103,81	0	-2,62	4,196	24	0
07.01.2022	89,69	45,78	43,91	72,3	69,83	72,3	71,58	0	-1,75	3,065	24	0
08.01.2022	86,39	41,4	44,99	63,6	61,56	63,6	63,08	0	-1,52	2,771	24	0
09.01.2022	90,57	46,75	43,82	82,8	79,92	82,8	81,97	0	-2,05	3,503	24	0
10.01.2022	92,94	52,41	40,53	96,7	93,19	96,7	95,47	0	-2,28	3,782	24	0
11.01.2022	92,12	50,79	41,33	94,1	90,71	94,1	92,95	0	-2,24	3,753	24	0
12.01.2022	93,55	53,39	40,16	109,6	105,58	100,2	98,88	0	6,7	4,236	24	0
13.01.2022	99,27	54,81	44,46	99,2	95,15	96,3	94,94	0	0,21	4,24	24	0
14.01.2022	98,48	52,57	45,91	90,8	87,14	88,2	87,06	0	0,08	4,007	24	0
15.01.2022	94,99	51,83	43,16	95,6	91,99	93,1	91,94	0	0,05	3,973	24	0
16.01.2022	86,99	45,91	41,08	83,7	80,99	81,7	80,88	0	0,11	3,329	24	0
17.01.2022	91,38	47,27	44,11	83,7	80,76	81,6	80,72	0	0,04	3,562	24	0
18.01.2022	89,31	45,79	43,52	79,9	77,2	77,9	77,12	0	0,08	3,36	24	0
19.01.2022	87,43	45,03	42,4	77,9	75,35	76,1	75,39	0	-0,04	3,193	24	0
20.01.2022	88,42	47,06	41,36	84,6	81,77	82,7	81,83	0	-0,06	3,384	24	0
21.01.2022	95,87	52,25	43,62	95,5	91,83	93,1	91,91	0	-0,08	4,012	24	0
22.01.2022	97,21	53	44,21	94	90,32	91,8	90,61	0	-0,29	3,999	24	0
23.01.2022	96,62	54,23	42,39	100	96,11	97,7	96,37	0	-0,26	4,083	24	0
Итого:				2824,2	2718,72	2790,1	2756,36	0	-37,64	118,64	768	0
Средние:	94,03	50,39	43,63									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	67729,3	65740,26	70593,9	69831,57	0	-4091,31	2250,94	28929	2
23/01/2224:00	70553,5	68458,98	73384	72587,93	0	-4128,95	2369,59	29697	2
Итого:	2824,2	2718,72	2790,1	2756,36	0	-37,64	118,64	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ИНСПЕКТОР СЛБ ЗР
МАЛЫГИНА О.В.
21*С1*22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x972A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,88	51,18	39,7	85,3	82,3	84	82,96	0,88	-0,66	3,27	24	0
24.12.2021	98,68	57,17	41,51	95,8	91,94	94,6	93,19	0,8	-1,25	3,824	24	0
25.12.2021	102,17	61,11	41,06	105,8	101,26	105,3	103,5	0,88	-2,24	4,17	24	0
26.12.2021	100,56	59,01	41,55	102,4	98,15	102,4	100,76	0,95	-2,61	4,093	24	0
27.12.2021	95,91	53,79	42,12	86,8	83,48	87,4	86,23	0,83	-2,75	3,52	24	0
28.12.2021	96,83	56,31	40,52	96	92,26	96,3	94,91	0,87	-2,65	3,745	24	0
29.12.2021	98,64	58,69	39,95	103,4	99,21	103,8	102,13	0,94	-2,92	3,972	24	0
30.12.2021	100,87	58,11	42,76	98,2	94,1	98,9	97,37	0,95	-3,27	4,033	24	0
31.12.2021	96,21	52,49	43,72	87,4	84,01	86,9	85,81	1,12	-1,8	3,678	24	0
01.01.2022	92,18	49,77	42,41	79,6	76,74	78,6	77,67	0,73	-0,93	3,258	24	0
02.01.2022	87,93	49,48	38,45	82,2	79,48	81,7	80,74	0,62	-1,26	3,059	24	0
03.01.2022	87,82	49,58	38,24	84	81,22	83,3	82,31	0,72	-1,09	3,108	24	0
04.01.2022	92,92	53,74	39,18	92,4	89,05	91,4	90,18	0,73	-1,13	3,493	24	0
05.01.2022	99,01	58,68	40,33	101,4	97,29	100	98,41	0,78	-1,12	3,932	24	0
06.01.2022	98,7	62,09	36,61	118,5	113,71	116,5	114,43	0,79	-0,72	4,173	24	0
07.01.2022	89,39	50,25	39,14	86,5	83,55	85	84	0,73	-0,45	3,272	24	0
08.01.2022	86,58	49,84	36,74	85	82,27	83,5	82,52	0,6	-0,25	3,023	24	0
09.01.2022	90,69	51,53	39,16	91	87,82	89,4	88,28	1,1	-0,46	3,44	24	0
10.01.2022	92,99	55,41	37,58	100,4	96,77	98,9	97,49	0,87	-0,72	3,641	24	0
11.01.2022	92,16	52,75	39,41	92,4	89,09	90,7	89,53	0,89	-0,44	3,517	24	0
12.01.2022	93,71	56,06	37,65	102,9	99,12	101,7	100,22	0,85	-1,1	3,737	24	0
13.01.2022	99,34	59,74	39,6	103,9	99,64	104,4	102,68	0,93	-3,04	3,957	24	0
14.01.2022	98,53	56,4	42,13	93,2	89,43	93,5	92,15	0,87	-2,72	3,774	24	0
15.01.2022	95,05	55,75	39,3	96,5	92,83	96,8	95,42	0,91	-2,59	3,656	24	0
16.01.2022	86,96	50,02	36,94	90,8	87,88	91,2	90,12	1	-2,24	3,245	24	0
17.01.2022	91,47	51,46	40,01	84,3	81,32	84,5	83,46	0,85	-2,14	3,254	24	0
18.01.2022	89,33	49,56	39,77	81,7	78,91	81,9	80,95	0,86	-2,04	3,139	24	0
19.01.2022	87,54	49,78	37,76	84,6	81,81	84,7	83,72	0,81	-1,91	3,09	24	0
20.01.2022	88,55	50,79	37,76	88,2	85,26	88,7	87,62	0,93	-2,36	3,221	24	0
21.01.2022	95,93	56,7	39,23	96,6	92,88	97	95,56	0,82	-2,68	3,65	24	0
22.01.2022	97,27	56,79	40,48	94,1	90,39	95,2	93,77	0,84	-3,38	3,666	24	0
23.01.2022	96,69	58,07	38,62	103,8	99,76	105,3	103,65	1,11	-3,89	3,857	24	0
Итого:				2995,1	2882,93	2983,5	2941,74	27,56	-58,81	114,47	768	0
Средние:	94,1	54,44	39,66									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	73602,7	71490,99	73153,7	72255,71	927,29	-764,72	2279,57	28890	41
23/01/2224:00	76597,8	74373,92	76137,2	75197,45	954,85	-823,53	2394,04	29658	41
Итого:	2995,1	2882,93	2983,5	2941,74	27,56	-58,81	114,47	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.
Подпись
МП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Управляющая компания
«Домоуправ-Сервис»
для документов
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1207400046446 ИНН 7447299222

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.
Подпись
ИНСПЕКТОР СТН 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25*61*82

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xASFI

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,58	55,76	34,82	100,6	97,11	103,8	102,31	1,1	-5,2	3,388	24	0
24.12.2021	98,37	62,18	36,19	115,5	110,86	118,8	116,71	1,21	-5,85	4,019	24	0
25.12.2021	101,98	66,82	35,16	126,1	120,69	129,8	127,17	1,03	-6,48	4,257	24	0
26.12.2021	100,43	64,24	36,19	122,4	117,3	126	123,65	1,29	-6,35	4,257	24	0
27.12.2021	95,69	57,93	37,76	101,4	97,52	104,7	103,09	1,17	-5,57	3,69	24	0
28.12.2021	96,64	61,39	35,25	113,7	109,29	117,5	115,49	1,12	-6,2	3,861	24	0
29.12.2021	98,37	64,21	34,16	122,3	117,38	125,9	123,53	1,09	-6,15	4,017	24	0
30.12.2021	100,71	63,6	37,11	116,3	111,43	119,6	117,39	1,23	-5,96	4,147	24	0
31.12.2021	96,05	56,61	39,44	98,5	94,7	101,6	100,11	1,35	-5,41	3,741	24	0
01.01.2022	92,02	54,85	37,17	94,1	90,73	97,2	95,83	0,87	-5,1	3,374	24	0
02.01.2022	87,86	52,59	35,27	92	88,96	95,2	94	0,92	-5,04	3,14	24	0
03.01.2022	87,6	52,63	34,97	92	88,98	95,1	93,89	0,88	-4,91	3,111	24	0
04.01.2022	92,69	59,12	33,57	112,2	108,17	115,9	114,04	1	-5,87	3,636	24	0
05.01.2022	98,79	64,04	34,75	123,5	118,51	127	124,62	1,24	-6,11	4,128	24	0
06.01.2022	98,56	67,08	31,48	138,5	132,91	142	139,09	1,02	-6,18	4,195	24	0
07.01.2022	89,59	51,75	37,84	85	82,1	87,3	86,21	1,01	-4,11	3,109	24	0
08.01.2022	86,25	47,52	38,73	73,5	71,16	75,4	74,61	1,05	-3,45	2,755	24	0
09.01.2022	90,49	54,29	36,2	102,6	99,04	105,5	104,07	1,45	-5,03	3,59	24	0
10.01.2022	92,82	59,33	33,49	119	114,66	122,2	120,23	1,3	-5,57	3,847	24	0
11.01.2022	91,98	56,9	35,08	107,1	103,3	109,9	108,24	1,14	-4,94	3,624	24	0
12.01.2022	93,49	60,3	33,19	121,1	116,64	124,2	122,13	1,16	-5,49	3,876	24	0
13.01.2022	99,06	64,14	34,92	121,6	116,68	124,3	121,97	1,15	-5,29	4,08	24	0
14.01.2022	98,36	60,45	37,91	106,6	102,29	109,1	107,27	1	-4,98	3,883	24	0
15.01.2022	94,9	59,72	35,18	112	107,79	114,7	112,81	1,11	-5,02	3,799	24	0
16.01.2022	86,87	52,5	34,37	96,2	93,09	98,8	97,56	1,18	-4,47	3,204	24	0
17.01.2022	91,17	54,71	36,46	97	93,6	99,6	98,2	1,13	-4,6	3,414	24	0
18.01.2022	89,21	52,49	36,72	91,3	88,22	93,7	92,49	1,06	-4,27	3,243	24	0
19.01.2022	87,28	51,22	36,06	88,1	85,24	90,5	89,4	1,05	-4,16	3,075	24	0
20.01.2022	88,28	54,09	34,19	98,3	95,03	101	99,62	0,98	-4,59	3,25	24	0
21.01.2022	95,71	60,76	34,95	114,2	109,81	117	115,06	1,03	-5,25	3,846	24	0
22.01.2022	97,1	61,27	35,83	113,1	108,67	115,9	113,89	1,1	-5,22	3,903	24	0
23.01.2022	96,52	62,34	34,18	124,2	119,39	127,2	124,93	1,39	-5,54	4,092	24	0
Итого:				3440	3311,25	3536,4	3479,61	35,81	-168,36	117,55	768	0
Средние:	93,91	58,33	35,58									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	70383,8	68301,53	70660,5	69876,19	1130,98	-1574,66	2327,70	28910	21
23/01/2224:00	73823,8	71612,78	74196,9	73355,8	1166,79	-1743,02	2445,25	29678	21
Итого:	3440	3311,25	3536,4	3479,61	35,81	-168,36	117,55	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.
Подпись
МП
ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"
Управляющая компания
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 744728232

/ О.В. Малыгина/
Подпись
ИНСПЕКТОР Ф.И.О. Б.ЗР
МАЛЫГИНА О.В.
23-01-22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00228992

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xD45F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,69	49,54	41,15	79,1	76,35	79,3	78,38	0	-2,03	3,144	24	0
24.12.2021	98,46	52,82	45,64	85	81,57	84,9	83,81	0	-2,24	3,726	24	0
25.12.2021	102,03	55,93	46,1	93,5	89,48	93,6	92,27	0	-2,79	4,135	24	0
26.12.2021	100,45	54,66	45,79	94,7	90,76	95,1	93,8	0	-3,04	4,163	24	0
27.12.2021	95,91	52,69	43,22	87,6	84,23	87,8	86,66	0	-2,43	3,646	24	0
28.12.2021	96,73	52,98	43,75	88,6	85,18	89	87,83	0	-2,65	3,733	24	0
29.12.2021	98,54	55,01	43,53	93,7	89,96	94,1	92,78	0	-2,82	3,921	24	0
30.12.2021	100,7	55,47	45,23	92,7	88,8	93,1	91,76	0	-2,96	4,021	24	0
31.12.2021	96,23	50,73	45,5	84,9	81,64	85,4	84,36	0	-2,72	3,719	24	0
01.01.2022	92,23	51,69	40,54	83,3	80,31	83,9	82,86	0	-2,55	3,259	24	0
02.01.2022	87,94	50,77	37,17	84,4	81,62	85,2	84,16	0	-2,54	3,036	24	0
03.01.2022	87,76	50,09	37,67	83,2	80,51	83,8	82,78	0,07	-2,27	3,033	24	0
04.01.2022	92,71	52,38	40,33	87,1	83,96	87,5	86,39	0	-2,43	3,387	24	0
05.01.2022	98,9	55,34	43,56	91,6	87,89	91,9	90,59	0	-2,7	3,838	24	0
06.01.2022	98,46	57,71	40,75	105,8	101,55	105,7	104,08	0	-2,53	4,144	24	0
07.01.2022	89,56	51,3	38,26	86,2	83,29	86	84,95	0,01	-1,66	3,186	24	0
08.01.2022	86,56	49,63	36,93	84,1	81,4	83,9	82,93	0	-1,53	3,007	24	0
09.01.2022	90,4	49,38	41,02	84,1	81,21	83,8	82,8	0	-1,59	3,331	24	0
10.01.2022	92,85	52,61	40,24	92,8	89,44	92,4	91,24	0	-1,8	3,602	24	0
11.01.2022	92,09	51,88	40,21	90,3	87,05	90,1	88,99	0	-1,94	3,501	24	0
12.01.2022	93,5	53,61	39,89	96,1	92,57	95,8	94,53	0	-1,96	3,696	24	0
13.01.2022	99,23	55,45	43,78	95,1	91,22	94,3	92,96	0	-1,74	3,997	24	0
14.01.2022	98,53	53,64	44,89	90,5	86,85	90,3	89,08	0	-2,23	3,905	24	0
15.01.2022	94,96	53,16	41,8	93,4	89,86	93,5	92,27	0	-2,41	3,761	24	0
16.01.2022	87,02	49,96	37,06	88,8	85,95	89	87,96	0	-2,01	3,187	24	0
17.01.2022	91,41	50,25	41,16	83,1	80,14	82,9	81,92	0	-1,78	3,302	24	0
18.01.2022	89,38	49,79	39,59	80,9	78,15	80,6	79,64	0	-1,49	3,091	24	0
19.01.2022	87,42	49,56	37,86	82,7	80	82,7	81,74	0	-1,74	3,026	24	0
20.01.2022	88,29	49,59	38,7	83,3	80,51	83,3	82,35	0	-1,84	3,115	24	0
21.01.2022	95,75	53,13	42,62	88,3	84,9	88,2	87,04	0	-2,14	3,622	24	0
22.01.2022	97,16	53,12	44,04	88	84,54	88,1	86,92	0	-2,38	3,726	24	0
23.01.2022	96,54	53,1	43,44	93,4	89,75	93,5	92,27	0	-2,52	3,903	24	0
Итого:				2836,3	2730,64	2838,7	2802,1	0,08	-71,46	113,86	768	0
Средние:	94,01	52,4	41,6									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	45296,5	44005,63	45480,5	44850,66	2,91	-845,03	1147,36	15928	520
23/01/2224:00	48132,8	46736,27	48319,2	47652,76	2,99	-916,49	1261,22	16696	520
Итого:	2836,3	2730,64	2838,7	2802,1	0,08	-71,46	113,86	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации


/ С.С. Волков/
Ф.И.О.




/ О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор №8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9C4E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,63	47,41	43,22	71,7	69,2	75,8	75,02	0	-5,82	2,992	24	0
24.12.2021	98,38	50,04	48,34	75,4	72,37	79,3	78,37	0	-6	3,5	24	0
25.12.2021	102,14	52,34	49,8	82,2	78,68	86,5	85,4	0	-6,72	3,926	24	0
26.12.2021	100,59	51,96	48,63	83,7	80,19	88,2	87,06	0	-6,87	3,906	24	0
27.12.2021	95,99	49,86	46,13	76,3	73,38	80,6	79,69	0	-6,31	3,392	24	0
28.12.2021	96,84	50,46	46,38	79,2	76,13	83,7	82,71	0	-6,58	3,535	24	0
29.12.2021	98,58	52,36	46,22	83,1	79,75	87,6	86,48	0,01	-6,73	3,691	24	0
30.12.2021	100,82	52,59	48,23	81,3	77,88	85,8	84,65	0	-6,77	3,763	24	0
31.12.2021	96,32	48,24	48,08	74,1	71,21	78,5	77,67	0	-6,46	3,427	24	0
01.01.2022	92,33	48,45	43,88	73	70,36	77,4	76,55	0	-6,19	3,092	24	0
02.01.2022	88,05	48,47	39,58	77,8	75,23	82,6	81,66	0	-6,43	2,978	24	0
03.01.2022	87,85	48,14	39,71	75,3	72,79	80	79,16	0	-6,37	2,892	24	0
04.01.2022	92,77	48,45	44,32	78	75,18	82,7	81,81	0	-6,63	3,336	24	0
05.01.2022	98,96	51,05	47,91	80,7	77,42	85,5	84,45	0	-7,03	3,715	24	0
06.01.2022	98,65	54,85	43,8	91,6	87,89	96,9	95,53	0	-7,64	3,859	24	0
07.01.2022	89,53	47,8	41,73	76,1	73,52	80,1	79,25	0	-5,73	3,07	24	0
08.01.2022	86,61	47,37	39,24	75,3	72,9	79,4	78,55	0	-5,65	2,86	24	0
09.01.2022	90,45	46,65	43,8	75,1	72,52	79,2	78,38	0	-5,86	3,176	24	0
10.01.2022	92,96	49,49	43,47	80,6	77,67	85,4	84,45	0	-6,78	3,38	24	0
11.01.2022	92,18	49,2	42,98	78,7	75,91	83,5	82,54	0	-6,63	3,266	24	0
12.01.2022	93,57	50,2	43,37	84,1	81	89,4	88,35	0	-7,35	3,516	24	0
13.01.2022	99,25	51,51	47,74	81,3	77,99	86,2	85,15	0,01	-7,16	3,731	24	0
14.01.2022	98,59	49,99	48,6	76,3	73,22	80,8	79,84	0	-6,62	3,56	24	0
15.01.2022	95,07	49,76	45,31	80,4	77,36	85,5	84,49	0	-7,13	3,508	24	0
16.01.2022	87,07	47,57	39,5	81	78,38	86,2	85,26	0	-6,88	3,095	24	0
17.01.2022	91,39	47,24	44,15	73,9	71,3	78,7	77,89	0	-6,59	3,149	24	0
18.01.2022	89,47	47,1	42,37	72,1	69,65	76,8	76,03	0	-6,38	2,954	24	0
19.01.2022	87,52	47,11	40,41	75,4	72,9	80,4	79,6	0	-6,7	2,947	24	0
20.01.2022	88,38	47,3	41,08	75,7	73,18	80,7	79,84	0	-6,66	3,005	24	0
21.01.2022	95,79	49,82	45,97	77,5	74,52	82,6	81,66	0	-7,14	3,429	24	0
22.01.2022	97,26	49,06	48,2	77,3	74,23	82,2	81,27	0	-7,04	3,583	24	0
23.01.2022	96,65	50,02	46,63	81	77,82	86,3	85,31	0	-7,49	3,633	24	0
Итого:				2505,2	2411,73	2654,5	2624,07	0,02	-212,34	107,87	768	0
Средние:	94,08	49,43	44,64									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	44566,6	43336,89	46073,6	45478,89	5,76	-2142	1149,84	15927	522
23/01/2224:00	47071,8	45748,62	48728,1	48102,96	5,78	-2354,34	1257,70	16695	522
Итого:	2505,2	2411,73	2654,5	2624,07	0,02	-212,34	107,87	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



Инспектор С/И Б 09
Мальгина О.В.
23-01-22

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА002

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	90,49	53,15	37,34	90,3	87,18	91	89,79	0	-2,61	3,255	24	0
24.12.2021	98,15	56,72	41,43	94,1	90,33	94,6	93,2	0	-2,87	3,747	24	0
25.12.2021	101,87	60,29	41,58	105	100,51	105,4	103,65	0,01	-3,14	4,192	24	0
26.12.2021	100,33	59,8	40,53	106,9	102,46	107,4	105,62	0	-3,16	4,163	24	0
27.12.2021	95,66	55,76	39,9	93,6	90,02	94,4	93,06	0	-3,04	3,597	24	0
28.12.2021	96,55	57,71	38,84	99,8	95,9	100,5	98,99	0	-3,09	3,727	24	0
29.12.2021	98,28	59,45	38,83	106,3	102,06	107	105,23	0	-3,17	3,97	24	0
30.12.2021	100,58	60,05	40,53	102,3	98,02	102,7	100,98	0	-2,96	3,982	24	0
31.12.2021	95,94	53,94	42	88,2	84,8	88,9	87,67	0	-2,87	3,564	24	0
01.01.2022	92	54,39	37,61	90,1	86,87	91,1	89,86	0	-2,99	3,273	24	0
02.01.2022	87,79	53,39	34,4	89,8	86,84	90,8	89,6	0	-2,76	2,988	24	0
03.01.2022	87,58	54,1	33,48	91,6	88,61	92,6	91,33	0	-2,72	2,969	24	0
04.01.2022	92,57	56,24	36,33	98,5	94,97	99,3	97,85	0	-2,88	3,453	24	0
05.01.2022	98,71	60,44	38,27	104,6	100,37	105,1	103,34	0	-2,97	3,85	24	0
06.01.2022	98,54	63,86	34,68	125,4	120,34	125,9	123,53	0	-3,19	4,183	24	0
07.01.2022	89,39	51,88	37,51	84,6	81,72	85,5	84,42	0,01	-2,7	3,067	24	0
08.01.2022	86,25	50,14	36,11	78	75,53	79	78,06	0	-2,53	2,731	24	0
09.01.2022	90,21	52,07	38,14	89,5	86,43	90,5	89,39	0	-2,96	3,3	24	0
10.01.2022	92,72	54,97	37,75	102,5	98,81	103,3	101,85	0	-3,04	3,734	24	0
11.01.2022	91,92	53,87	38,05	97,6	94,12	98,4	97,06	0	-2,94	3,58	24	0
12.01.2022	93,38	55,72	37,66	105,9	102,02	106,6	105,06	0	-3,04	3,848	24	0
13.01.2022	98,93	58,33	40,6	103,9	99,7	104,2	102,57	0	-2,87	4,055	24	0
14.01.2022	98,27	55,8	42,47	94,9	91,1	95,3	93,94	0	-2,84	3,877	24	0
15.01.2022	94,8	56,05	38,75	98,6	94,88	99,1	97,66	0	-2,78	3,681	24	0
16.01.2022	86,79	52,12	34,67	91,7	88,75	92,5	91,32	0	-2,57	3,078	24	0
17.01.2022	91,14	53,53	37,61	90,4	87,19	91,1	89,9	0	-2,71	3,281	24	0
18.01.2022	89,18	52,41	36,77	87,9	84,93	88,6	87,46	0	-2,53	3,125	24	0
19.01.2022	87,21	51,7	35,51	87,9	85,04	88,9	87,8	0	-2,76	3,018	24	0
20.01.2022	88,15	53,14	35,01	95,7	92,53	96,6	95,31	0	-2,78	3,241	24	0
21.01.2022	95,58	56,8	38,78	99,4	95,6	100	98,51	0	-2,91	3,712	24	0
22.01.2022	96,98	57,3	39,68	96,9	93,11	97,3	95,83	0	-2,72	3,703	24	0
23.01.2022	96,37	57,77	38,6	101,7	97,76	102,3	100,72	0	-2,96	3,78	24	0
Итого:				3093,6	2978,5	3115,9	3070,56	0,02	-92,06	113,72	768	0
Средние:	93,82	55,71	38,1									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	48844,5	47495,89	49545,8	48843,38	0,36	-1347,49	1137,14	15926	523
23/01/2224:00	51938,1	50474,39	52661,7	51913,94	0,38	-1439,55	1250,87	16694	523
Итого:	3093,6	2978,5	3115,9	3070,56	0,02	-92,06	113,72	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ДИРЕКТОР О.В. МАЛЫГИНА О.В.
21-01-22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. №119-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x869D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	91,02	47,56	43,46	87,6	84,53	87,6	86,68	0	-2,15	3,676	24	0
24.12.2021	98,64	52,12	46,52	97,3	93,38	97	95,77	0	-2,39	4,35	24	0
25.12.2021	102,05	56,02	46,03	109,5	104,8	108,9	107,32	0	-2,52	4,836	24	0
26.12.2021	100,44	54,89	45,55	111,6	106,94	110,9	109,33	0	-2,39	4,882	24	0
27.12.2021	95,96	50,97	44,99	97,3	93,57	96,8	95,63	0	-2,06	4,215	24	0
28.12.2021	96,76	52,91	43,85	103	98,99	103,1	101,74	0	-2,75	4,349	24	0
29.12.2021	98,57	56,33	42,24	112,1	107,58	111,9	110,24	0	-2,66	4,552	24	0
30.12.2021	100,72	56,11	44,61	109,2	104,63	108,9	107,33	0	-2,7	4,675	24	0
31.12.2021	96,28	51,01	45,27	95,6	91,91	95,4	94,24	0,01	-2,33	4,166	24	0
01.01.2022	92,29	51,36	40,93	90,9	87,61	91	89,88	0	-2,27	3,591	24	0
02.01.2022	88,01	48,96	39,05	90,4	87,41	90,7	89,67	0	-2,26	3,414	24	0
03.01.2022	87,9	49,04	38,86	90,1	87,13	90,2	89,17	0	-2,04	3,388	24	0
04.01.2022	92,93	52,87	40,06	101,4	97,69	101,5	100,17	0	-2,48	3,919	24	0
05.01.2022	99,01	56,69	42,32	109,7	105,24	109,8	108,15	0	-2,91	4,461	24	0
06.01.2022	98,42	59,65	38,77	127,3	122,18	127,3	125,21	0	-3,03	4,747	24	0
07.01.2022	89,77	49,61	40,16	89,8	86,7	90,1	89,06	0	-2,36	3,483	24	0
08.01.2022	86,62	44,51	42,11	72,9	70,56	73	72,3	0	-1,74	2,971	24	0
09.01.2022	90,69	47,29	43,4	92,2	88,98	92,4	91,42	0	-2,44	3,862	24	0
10.01.2022	92,88	51,81	41,07	103,4	99,64	103,7	102,4	0	-2,76	4,098	24	0
11.01.2022	92,18	51,32	40,86	102,1	98,45	102,3	101,02	0	-2,57	4,026	24	0
12.01.2022	93,6	53,61	39,99	111,7	107,59	111,9	110,41	0	-2,82	4,308	24	0
13.01.2022	99,35	56,19	43,16	111,5	106,95	111,5	109,85	0	-2,9	4,623	24	0
14.01.2022	98,58	53,73	44,85	99,4	95,4	99,6	98,27	0	-2,87	4,284	24	0
15.01.2022	94,99	53,46	41,53	105,7	101,72	106,1	104,68	0	-2,96	4,228	24	0
16.01.2022	87,06	47,82	39,24	95,3	92,2	95,9	94,86	0	-2,66	3,62	24	0
17.01.2022	91,58	49,2	42,38	92,5	89,21	92,8	91,75	0	-2,54	3,784	24	0
18.01.2022	89,46	47,32	42,14	87,2	84,23	87,5	86,59	0	-2,36	3,551	24	0
19.01.2022	87,51	46,69	40,82	84,5	81,73	84,8	83,91	0,01	-2,18	3,34	24	0
20.01.2022	88,46	48,32	40,14	89,7	86,72	89,9	88,93	0	-2,21	3,483	24	0
21.01.2022	95,98	53,46	42,52	101,6	97,71	101,9	100,56	0	-2,85	4,159	24	0
22.01.2022	97,27	53,63	43,64	102,5	98,49	102,6	101,22	0	-2,73	4,303	24	0
23.01.2022	96,62	54,6	42,02	110,1	105,82	110,3	108,78	0	-2,96	4,452	24	0
Итого:				3185,1	3065,69	3187,3	3146,54	0,02	-80,85	129,80	768	0
Средние:	94,11	51,84	42,26									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	54782,5	53184,86	54352,8	53729,66	28,32	-544,8	1722,16	19047	0
23/01/2224:00	57967,6	56250,55	57540,1	56876,2	28,34	-625,65	1851,96	19815	0
Итого:	3185,1	3065,69	3187,3	3146,54	0,02	-80,85	129,80	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  С.С. Волков/
Подпись Ф.И.О.

/  /О.В.Малыгина/
Подпись ИНСПЕКТОР Ф.И.О. Б.ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25*С1*22

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: 000 "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x2CF7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	91,23	48,02	43,21	84,3	81,32	83,5	82,61	0	-1,29	3,517	24	0
24.12.2021	99,11	53,36	45,75	95,6	91,69	94,3	93,04	0	-1,35	4,201	24	0
25.12.2021	102,51	56,93	45,58	104,8	100,31	103,4	101,86	0	-1,55	4,582	24	0
26.12.2021	100,89	56,04	44,85	109	104,45	107,7	106,12	0	-1,67	4,694	24	0
27.12.2021	96,3	51,26	45,04	91,7	88,15	90,3	89,18	0	-1,03	3,979	24	0
28.12.2021	97,15	53,12	44,03	96,4	92,62	94,6	93,34	0	-0,72	4,085	24	0
29.12.2021	99,01	56,04	42,97	107,3	102,94	105,5	103,96	0	-1,02	4,433	24	0
30.12.2021	101,18	56,05	45,13	103,7	99,32	102,1	100,61	0	-1,29	4,495	24	0
31.12.2021	96,63	48,93	47,7	88,5	85,05	87,3	86,32	0	-1,27	4,061	24	0
01.01.2022	92,59	49,14	43,45	83,4	80,37	82,3	81,36	0	-0,99	3,493	24	0
02.01.2022	88,3	46,47	41,83	80,1	77,45	79,3	78,52	0	-1,07	3,239	24	0
03.01.2022	88,16	46,13	42,03	83,4	80,62	82,5	81,68	0	-1,06	3,386	24	0
04.01.2022	93,28	50,78	42,5	98,1	94,51	96,8	95,65	0	-1,14	4,02	24	0
05.01.2022	99,44	56,04	43,4	105,6	101,3	103,8	102,29	0	-0,99	4,403	24	0
06.01.2022	98,93	59,64	39,29	120,6	115,73	119	117,04	0	-1,31	4,555	24	0
07.01.2022	90,08	46,68	43,4	80,4	77,64	79,5	78,67	0	-1,03	3,371	24	0
08.01.2022	86,75	39,9	46,85	64,9	62,81	64,3	63,82	0	-1,01	2,94	24	0
09.01.2022	90,97	46,45	44,52	86,9	83,83	85,9	85,03	0	-1,2	3,732	24	0
10.01.2022	93,26	51,03	42,23	98,3	94,69	97	95,82	0	-1,13	4,004	24	0
11.01.2022	92,5	50,4	42,1	95,6	92,16	94,4	93,29	0	-1,13	3,885	24	0
12.01.2022	93,99	52,77	41,22	105,7	101,77	104,3	102,93	0	-1,16	4,198	24	0
13.01.2022	99,73	55,26	44,47	105,5	101,16	104	102,49	0	-1,33	4,506	24	0
14.01.2022	98,92	51,45	47,47	93	89,21	91,6	90,46	0	-1,25	4,243	24	0
15.01.2022	95,34	52,19	43,15	98,7	94,96	97,5	96,26	0	-1,3	4,103	24	0
16.01.2022	87,34	45,64	41,7	87,4	84,53	86,6	85,74	0	-1,21	3,524	24	0
17.01.2022	91,84	48,14	43,7	87,9	84,77	86,9	85,97	0	-1,2	3,706	24	0
18.01.2022	89,71	44,46	45,25	81,3	78,52	80,1	79,32	0	-0,8	3,554	24	0
19.01.2022	87,75	45,07	42,68	79,4	76,82	78,3	77,53	0	-0,71	3,277	24	0
20.01.2022	88,75	46,04	42,71	85,3	82,42	84	83,14	0	-0,72	3,521	24	0
21.01.2022	96,34	52,44	43,9	97,1	93,36	95,3	94,09	0	-0,73	4,103	24	0
22.01.2022	97,62	53,44	44,18	94,8	91,07	93,1	91,84	0	-0,77	4,031	24	0
23.01.2022	96,99	53,77	43,22	102,5	98,47	100,8	99,43	0	-0,96	4,263	24	0
Итого:				2997,2	2884,02	2956	2919,41	0	-35,39	126,10	768	0
Средние:	94,45	50,72	43,73									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	54307	52740,73	54138,1	53588,9	0	-848,17	1830,28	22359	0
23/01/2224:00	57304,2	55624,75	57094,1	56508,31	0	-883,56	1956,38	23127	0
Итого:	2997,2	2884,02	2956	2919,41	0	-35,39	126,10	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

_____/ С.С. Волков/
Ф.И.О.

_____/ О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



Инспектор Службы ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
26.01.22

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/21г.-23/01/22г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хD469

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23.12.2021	89,96	49,29	40,67	93,5	90,27	93,8	92,71	0	-2,44	3,672	24	0
24.12.2021	97,84	55,6	42,24	107,3	103,04	107,5	105,99	0	-2,95	4,358	24	0
25.12.2021	101,25	58,98	42,27	118,3	113,29	118,2	116,3	0	-3,01	4,802	24	0
26.12.2021	99,68	56,48	43,2	113,8	109,1	113,7	112,02	0	-2,92	4,723	24	0
27.12.2021	94,94	49,53	45,41	90,5	87,07	90,7	89,66	0,03	-2,59	3,957	24	0
28.12.2021	95,86	53,37	42,49	100,7	96,84	101,1	99,74	0,34	-2,9	4,12	24	0
29.12.2021	97,74	57,86	39,88	115,6	111	115,8	114	0,18	-3	4,437	24	0
30.12.2021	99,92	56,69	43,23	107,6	103,16	107,7	106,09	0,14	-2,93	4,471	24	0
31.12.2021	95,23	46,16	49,07	87,3	83,99	87,4	86,5	0,02	-2,51	4,125	24	0
01.01.2022	91,24	47,58	43,66	84	81,06	84,3	83,4	0,01	-2,34	3,542	24	0
02.01.2022	87	44,95	42,05	79,8	77,23	80	79,25	0,04	-2,02	3,25	24	0
03.01.2022	86,85	45,02	41,83	81,2	78,59	81,4	80,64	0,12	-2,05	3,285	24	0
04.01.2022	92,08	53,16	38,92	104,1	100,35	104,8	103,44	0,27	-3,09	3,911	24	0
05.01.2022	98,2	58,3	39,9	114,9	110,3	115,6	113,77	0,18	-3,47	4,41	24	0
06.01.2022	97,84	61,16	36,68	130,7	125,53	131,6	129,3	0,11	-3,77	4,615	24	0
07.01.2022	88,81	44,39	44,42	76	73,42	76,1	75,37	0,06	-1,95	3,264	24	0
08.01.2022	85,38	40,22	45,16	65	62,96	65	64,5	0,18	-1,54	2,842	24	0
09.01.2022	89,77	47,69	42,08	93,6	90,37	94	93	0,3	-2,63	3,807	24	0
10.01.2022	92,11	53	39,11	106,7	102,88	107,3	105,91	0,24	-3,03	4,026	24	0
11.01.2022	91,23	49,8	41,43	96	92,64	96,3	95,17	0,12	-2,53	3,838	24	0
12.01.2022	92,82	53,67	39,15	113,1	108,98	113,7	112,15	0,41	-3,17	4,273	24	0
13.01.2022	98,42	58,06	40,36	115,7	111,06	116,2	114,4	0,11	-3,34	4,491	24	0
14.01.2022	97,61	52,72	44,89	96	92,19	96,5	95,25	0,24	-3,06	4,146	24	0
15.01.2022	94,11	51,33	42,78	99,2	95,52	99,8	98,58	0,34	-3,06	4,09	24	0
16.01.2022	86,08	43,98	42,1	84,9	82,19	85,4	84,61	0,16	-2,42	3,459	24	0
17.01.2022	90,56	49,32	41,24	94	90,73	94,7	93,62	0,12	-2,89	3,745	24	0
18.01.2022	88,45	45,11	43,34	83,5	80,71	84	83,2	0	-2,49	3,498	24	0
19.01.2022	86,46	44,31	42,15	80,3	77,75	80,6	79,85	0	-2,1	3,276	24	0
20.01.2022	87,52	46,32	41,2	89,8	86,87	90,3	89,42	0	-2,55	3,581	24	0
21.01.2022	95,09	54,23	40,86	109,9	105,72	110,5	108,99	0	-3,27	4,324	24	0
22.01.2022	96,33	53,8	42,53	103,7	99,7	104	102,59	0	-2,89	4,249	24	0
23.01.2022	95,73	54,56	41,17	110,4	106,17	110,7	109,17	0	-3	4,379	24	0
Итого:				3147,1	3030,68	3158,7	3118,59	3,72	-87,91	126,97	768	0
Средние:	93,19	51,14	42,04									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/12/2124:00	52351,4	50855,37	52545,8	52018,7	0,47	-1163,33	1761,39	22358	0
23/01/2224:00	55498,5	53886,05	55704,5	55137,29	4,19	-1251,24	1888,35	23126	0
Итого:	3147,1	3030,68	3158,7	3118,59	3,72	-87,91	126,97	768	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ С.С. Волков/
Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ДИРЕКТОР
МАЛЬГИНА О.В.
25.01.22