

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сеп. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАА04

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	71,99	38,74	33,25	16,7	16,29	16,9	16,82	0	-0,53	0,538	24	0
25.07.2023	70,61	39,02	31,59	18	17,57	18,1	17,96	0	-0,39	0,554	24	0
26.07.2023	70,53	38,81	31,72	18,1	17,67	18,2	18,03	0	-0,36	0,559	24	0
27.07.2023	71,94	38,26	33,68	16,7	16,29	16,9	16,82	0	-0,53	0,548	24	0
28.07.2023	71,9	38,57	33,33	16,1	15,72	16,4	16,34	0	-0,62	0,525	24	0
29.07.2023	71,56	39,81	31,75	15,7	15,34	15,8	15,73	0	-0,39	0,485	24	0
30.07.2023	71,87	39,84	32,03	15,8	15,44	16,1	16	0	-0,56	0,491	24	0
31.07.2023	71,47	39,41	32,06	15,6	15,26	15,9	15,8	0	-0,54	0,488	24	0
01.08.2023	71,3	39,41	31,89	16,5	16,11	16,8	16,67	0	-0,56	0,511	24	0
02.08.2023	71,12	39,48	31,64	16	15,63	16,2	16,09	0	-0,46	0,492	24	0
03.08.2023	71,71	39,42	32,29	16,4	16,02	16,7	16,56	0	-0,54	0,519	24	0
04.08.2023	71,73	39,44	32,29	16,1	15,71	16,5	16,37	0	-0,66	0,508	24	0
05.08.2023	71,51	40,58	30,93	16,1	15,71	16,3	16,18	0	-0,47	0,485	24	0
06.08.2023	71,62	40,24	31,38	16,7	16,31	17,1	16,9	0	-0,59	0,512	24	0
07.08.2023	71,66	40,38	31,28	17,6	17,14	18	17,85	0	-0,71	0,535	24	0
08.08.2023	71,07	40,76	30,31	17,4	16,99	17,8	17,57	0	-0,58	0,515	24	0
09.08.2023	70,95	40,97	29,98	18,2	17,73	18,7	18,48	0	-0,75	0,531	24	0
10.08.2023	71,8	39,99	31,81	17,4	16,99	17,8	17,61	0	-0,62	0,543	24	0
11.08.2023	71,87	40,26	31,61	17,5	17,07	18,1	17,88	0	-0,81	0,538	24	0
12.08.2023	71,82	40,62	31,2	17,9	17,45	18,4	18,18	0	-0,73	0,543	24	0
13.08.2023	71,18	39,91	31,27	19,1	18,61	19,6	19,37	0	-0,76	0,582	24	0
14.08.2023	71,45	40,58	30,87	19	18,52	19,6	19,39	0	-0,87	0,572	24	0
15.08.2023	71,74	39,87	31,87	18,2	17,75	18,8	18,58	0	-0,83	0,565	24	0
16.08.2023	71,39	40,37	31,02	17,6	17,16	18,3	18,09	0	-0,93	0,531	24	0
17.08.2023	71,77	40,18	31,59	17,8	17,35	18,4	18,18	0	-0,83	0,548	24	0
18.08.2023	71,35	40,32	31,03	17,6	17,15	18,2	18,01	0	-0,86	0,532	24	0
19.08.2023	71,45	40,86	30,59	16,5	16,1	17,3	17,1	0	-1	0,491	24	0
20.08.2023	72,08	41,34	30,74	17,3	16,84	17,9	17,7	0	-0,86	0,517	24	0
21.08.2023	71,55	41,16	30,39	17,9	17,48	18,7	18,46	0	-0,98	0,533	24	0
22.08.2023	71,99	40,52	31,47	17,9	17,45	18,7	18,47	0	-1,02	0,549	24	0
Итого:				515,4	502,85	528,2	523,19	0	-20,34	15,84	720	0
Средние:	71,53	39,97	31,56									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	21669,2	21037,34	21686,1	21476,69	0,07	-439,35	763,06	11011	379
22/08/2324:00	22184,6	21540,19	22214,3	21999,88	0,07	-459,69	778,90	11731	379
Итого:	515,4	502,85	528,2	523,19	0	-20,34	15,84	720	0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / *О.И. Ажнакина* /  
Ф.И.О.

Подпись / *О.В. Мальгина* /  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x71B4

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	73,56	39,72	33,84	15,7	15,35	15,36	15,29	0	0,06	0,52	24	0
25.07.2023	72,08	39,82	32,26	16,8	16,41	16,44	16,34	0	0,07	0,528	24	0
26.07.2023	71,95	40,65	31,3	16,5	16,1	16,08	15,93	0	0,17	0,503	24	0
27.07.2023	73,5	40,96	32,54	15,5	15,14	15	14,9	0	0,24	0,491	24	0
28.07.2023	73,5	40,28	33,22	15,4	15,06	14,88	14,81	0	0,25	0,501	24	0
29.07.2023	73,25	41,54	31,71	15,4	15,07	14,88	14,76	0	0,31	0,476	24	0
30.07.2023	73,54	40,56	32,98	15,5	15,17	14,88	14,79	0	0,38	0,5	24	0
31.07.2023	73,14	40,38	32,76	15,9	15,51	15,24	15,14	0	0,37	0,508	24	0
01.08.2023	72,82	41,24	31,58	16	15,64	15,48	15,33	0	0,31	0,493	24	0
02.08.2023	72,82	39,59	33,23	16,5	16,09	15,84	15,76	0	0,33	0,535	24	0
03.08.2023	73,31	39,79	33,52	15,9	15,5	15,24	15,17	0	0,33	0,518	24	0
04.08.2023	73,37	40,95	32,42	16,2	15,82	15,48	15,34	0	0,48	0,51	24	0
05.08.2023	73,17	41,45	31,72	16,2	15,82	15,6	15,44	0	0,38	0,501	24	0
06.08.2023	73,21	41,34	31,87	16,5	16,11	15,84	15,68	0	0,43	0,512	24	0
07.08.2023	73,21	41,12	32,09	17	16,58	16,32	16,15	0	0,43	0,53	24	0
08.08.2023	72,62	42,47	30,15	17,6	17,14	16,8	16,59	0	0,55	0,516	24	0
09.08.2023	72,5	41,5	31	18,3	17,84	17,52	17,32	0	0,52	0,551	24	0
10.08.2023	73,41	40,76	32,65	17,5	17,09	16,68	16,49	0	0,6	0,554	24	0
11.08.2023	73,47	40,64	32,83	17,5	17,06	16,56	16,41	0	0,65	0,561	24	0
12.08.2023	73,45	41,19	32,26	18,8	18,31	17,76	17,53	0	0,78	0,59	24	0
13.08.2023	72,71	41,14	31,57	19,4	18,91	18,48	18,27	0	0,64	0,595	24	0
14.08.2023	72,98	40,35	32,63	18,9	18,42	17,88	17,69	0	0,73	0,602	24	0
15.08.2023	73,27	39,89	33,38	18	17,54	17,04	16,9	0	0,64	0,585	24	0
16.08.2023	72,98	39,66	33,32	18,4	17,92	17,28	17,15	0	0,77	0,597	24	0
17.08.2023	73,24	39,72	33,52	17,1	16,7	16,08	15,97	0	0,73	0,558	24	0
18.08.2023	72,86	40,97	31,89	17,4	16,93	16,32	16,17	0	0,76	0,538	24	0
19.08.2023	73,15	41,06	32,09	17,7	17,24	16,56	16,41	0	0,83	0,551	24	0
20.08.2023	73,69	41,09	32,6	17,5	17,04	16,44	16,3	0	0,74	0,554	24	0
21.08.2023	73,1	42,08	31,02	18,1	17,63	17,04	16,84	0	0,79	0,545	24	0
22.08.2023	73,61	40,5	33,11	18,1	17,62	16,8	16,63	0	0,99	0,583	24	0
<b>Итого:</b>				<b>511,3</b>	<b>498,76</b>	<b>487,8</b>	<b>483,5</b>	<b>0</b>	<b>15,26</b>	<b>16,11</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,11</b>	<b>40,74</b>	<b>32,36</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	22006	21399,54	18869,98	18691,76	0,87	2707,78	790,55	11007	499
22/08/2324:00	22517,3	21898,3	19357,78	19175,26	0,87	2723,04	806,66	11727	499
<b>Итого:</b>	<b>511,3</b>	<b>498,76</b>	<b>487,8</b>	<b>483,5</b>	<b>0</b>	<b>15,26</b>	<b>16,11</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

 / О.И. Ажнакина/  
Подпись / Ф.И.О.

 / О.В. Малыгина/  
Подпись / Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Вр. Кашир. № 115-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАЕ87

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,32	49,89	24,43	28,7	27,99	28,6	28,32	0	-0,33	0,683	24	0
25.07.2023	72,72	49,39	23,33	31,6	30,83	31,5	31,18	0	-0,35	0,717	24	0
26.07.2023	72,68	51,64	21,04	32,7	31,94	32,7	32,29	0	-0,35	0,671	24	0
27.07.2023	74,29	51,47	22,82	29,3	28,58	29,3	28,93	0	-0,35	0,651	24	0
28.07.2023	74,3	52,17	22,13	29,5	28,8	29,6	29,22	0,02	-0,42	0,64	24	0
29.07.2023	74,06	52,1	21,96	30	29,28	30	29,61	0,02	-0,33	0,642	24	0
30.07.2023	74,3	51,44	22,86	28,7	28,01	28,9	28,55	0,02	-0,54	0,64	24	0
31.07.2023	73,87	51,33	22,54	28,9	28,19	29,1	28,73	0,03	-0,54	0,636	24	0
01.08.2023	73,57	52,51	21,06	31	30,27	31,3	30,86	0,11	-0,59	0,638	24	0
02.08.2023	73,44	51,93	21,51	30,7	29,96	31,1	30,71	0,29	-0,75	0,643	24	0
03.08.2023	73,94	52,35	21,59	30,3	29,59	30,7	30,28	0,29	-0,69	0,638	24	0
04.08.2023	73,95	52,5	21,45	30,3	29,58	30,8	30,39	0,29	-0,81	0,635	24	0
05.08.2023	73,76	52,89	20,87	30,1	29,36	30,7	30,24	0,6	-0,88	0,614	24	0
06.08.2023	73,68	52,77	20,91	31,4	30,67	31,9	31,47	1,11	-0,8	0,642	24	0
07.08.2023	73,79	52,85	20,94	31,4	30,67	32,1	31,65	0,5	-0,98	0,641	24	0
08.08.2023	73,35	54,43	18,92	34,4	33,57	35,1	34,62	0	-1,05	0,635	24	0
09.08.2023	73,16	54,98	18,18	35,1	34,23	35,9	35,38	0	-1,15	0,623	24	0
10.08.2023	74,16	54,45	19,71	34,2	33,4	35,1	34,62	0	-1,22	0,658	24	0
11.08.2023	74,21	54,25	19,96	33,5	32,68	34,3	33,82	0	-1,14	0,651	24	0
12.08.2023	74,14	54,59	19,55	37,3	36,35	38,2	37,68	0	-1,33	0,709	24	0
13.08.2023	73,4	54,42	18,98	39,8	38,85	40,8	40,27	0	-1,42	0,737	24	0
14.08.2023	73,72	55,18	18,54	38,8	37,85	39,9	39,37	0	-1,52	0,7	24	0
15.08.2023	74,03	54,21	19,82	36,2	35,36	37,1	36,61	0	-1,25	0,702	24	0
16.08.2023	73,71	54,53	19,18	35,5	34,65	36,6	36,11	0	-1,46	0,664	24	0
17.08.2023	74,06	54,59	19,47	34,5	33,65	35,5	35,02	0	-1,37	0,657	24	0
18.08.2023	73,67	55,39	18,28	36,6	35,7	37,6	37,06	0	-1,36	0,653	24	0
19.08.2023	73,95	55,37	18,58	34,7	33,86	35,7	35,21	0	-1,35	0,628	24	0
20.08.2023	74,49	55,69	18,8	35,8	34,99	37	36,52	0	-1,53	0,656	24	0
21.08.2023	73,92	55,86	18,06	37,6	36,7	38,9	38,34	0	-1,64	0,665	24	0
22.08.2023	74,42	56,09	18,33	37,8	36,87	39,1	38,54	0	-1,67	0,676	24	0
Итого:				996,4	972,43	1015,1	1001,6	3,28	-29,17	19,75	720	0
Средние:	73,83	53,37	20,46									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	24172,7	23478,84	24111,3	23833,78	0,3	-354,94	747,79	11004	478
22/08/2324:00	25169,1	24451,27	25126,4	24835,38	3,58	-384,11	767,53	11724	478
Итого:	996,4	972,43	1015,1	1001,6	3,28	-29,17	19,75	720	0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

 / О.И. Ажнакина/  
Подпись Ф.И.О.

 / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x690F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	71,03	38,57	32,46	17,7	17,27	17,5	17,4	0	-0,13	0,561	24	0
25.07.2023	69,59	39,57	30,02	18,5	18,07	18,3	18,11	0	-0,04	0,542	24	0
26.07.2023	69,65	40,15	29,5	18,6	18,16	18,4	18,19	0	-0,03	0,538	24	0
27.07.2023	71,11	40,96	30,15	17,8	17,36	17,8	17,61	0	-0,25	0,522	24	0
28.07.2023	71,03	40,15	30,88	16,9	16,48	16,8	16,66	0	-0,18	0,508	24	0
29.07.2023	70,83	43,73	27,1	16,8	16,36	16,7	16,48	0	-0,12	0,443	24	0
30.07.2023	71,01	40,96	30,05	16,6	16,22	16,6	16,44	0	-0,22	0,488	24	0
31.07.2023	70,56	40,22	30,34	16,3	15,91	16,3	16,13	0	-0,22	0,482	24	0
01.08.2023	70,36	41,56	28,8	17,2	16,78	17,2	17	0	-0,22	0,484	24	0
02.08.2023	70,35	41,63	28,72	17,1	16,67	17,1	16,9	0	-0,23	0,478	24	0
03.08.2023	70,89	41,98	28,91	17,3	16,86	17,4	17,19	0	-0,33	0,488	24	0
04.08.2023	70,85	42,14	28,71	16,8	16,39	16,9	16,68	0	-0,29	0,471	24	0
05.08.2023	70,69	43,56	27,13	16,8	16,37	16,9	16,68	0	-0,31	0,446	24	0
06.08.2023	70,76	42,19	28,57	17,5	17,07	17,5	17,28	0	-0,21	0,487	24	0
07.08.2023	70,84	42,54	28,3	18,3	17,81	18,5	18,28	0	-0,47	0,502	24	0
08.08.2023	70,28	42,18	28,1	18,8	18,32	18,9	18,67	0	-0,35	0,515	24	0
09.08.2023	70,13	43,91	26,22	19,5	19,02	19,7	19,46	0	-0,44	0,498	24	0
10.08.2023	71,02	43,4	27,62	19,2	18,72	19,3	19,06	0	-0,34	0,516	24	0
11.08.2023	71,12	44,04	27,08	19,5	19,01	19,8	19,56	0	-0,55	0,515	24	0
12.08.2023	71,03	43,76	27,27	20,1	19,62	20,4	20,16	0	-0,54	0,535	24	0
13.08.2023	70,42	42,51	27,91	21,5	21,01	21,9	21,66	0	-0,65	0,583	24	0
14.08.2023	70,6	43,27	27,33	20,5	20	20,9	20,66	0	-0,66	0,546	24	0
15.08.2023	70,87	42,09	28,78	19,7	19,22	20,1	19,86	0	-0,64	0,551	24	0
16.08.2023	70,57	43,71	26,86	18,9	18,42	19,3	19,06	0	-0,64	0,494	24	0
17.08.2023	70,93	43,11	27,82	19,2	18,72	19,7	19,46	0	-0,74	0,519	24	0
18.08.2023	70,47	41,72	28,75	18,3	17,86	18,4	18,25	0	-0,39	0,514	24	0
19.08.2023	70,44	39,5	30,94	15,9	15,53	16	15,92	0	-0,39	0,478	24	0
20.08.2023	70,97	39,48	31,49	16,9	16,5	16,8	16,69	0	-0,19	0,517	24	0
21.08.2023	70,53	39,98	30,55	18,1	17,65	18,1	17,92	0	-0,27	0,539	24	0
22.08.2023	70,92	39,44	31,48	17,7	17,24	17,8	17,62	0	-0,38	0,539	24	0
<b>Итого:</b>				<b>544</b>	<b>530,62</b>	<b>547</b>	<b>541,04</b>	<b>0</b>	<b>-10,42</b>	<b>15,30</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>70,66</b>	<b>41,73</b>	<b>28,92</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	22167,1	21528,83	21830,3	21606,75	0,08	-77,92	749,31	10360	618
22/08/2324:00	22711,1	22059,45	22377,3	22147,79	0,08	-88,34	764,61	11080	618
<b>Итого:</b>	<b>544</b>	<b>530,62</b>	<b>547</b>	<b>541,04</b>	<b>0</b>	<b>-10,42</b>	<b>15,30</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

/  /  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x196E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	75,27	49,98	25,29	29	28,28	28,5	28,21	0	0,07	0,716	24	0
25.07.2023	73,63	50,85	22,78	31,9	31,17	31,5	31,09	0	0,08	0,709	24	0
26.07.2023	73,6	51,09	22,51	33,2	32,41	32,3	31,89	0	0,52	0,73	24	0
27.07.2023	75,25	50,06	25,19	28,9	28,19	28,4	28,12	0	0,07	0,708	24	0
28.07.2023	75,26	49,99	25,27	28,4	27,68	27,9	27,64	0	0,04	0,699	24	0
29.07.2023	75,04	51,28	23,76	29,4	28,69	29	28,63	0	0,06	0,685	24	0
30.07.2023	75,33	50,17	25,16	29,7	28,95	29,4	29,06	0	-0,11	0,728	24	0
31.07.2023	74,87	51,55	23,32	30,1	29,37	29,9	29,52	0	-0,15	0,685	24	0
01.08.2023	74,57	53,48	21,09	32,7	31,93	32,7	32,23	0	-0,3	0,673	24	0
02.08.2023	74,53	52,54	21,99	32,5	31,75	32,6	32,18	0	-0,43	0,699	24	0
03.08.2023	75,11	52,33	22,78	31,4	30,64	31,5	31,06	0	-0,42	0,698	24	0
04.08.2023	75,1	52,08	23,02	30,3	29,56	30,6	30,19	0	-0,63	0,68	24	0
05.08.2023	74,92	52,44	22,48	30,5	29,78	30,7	30,29	0	-0,51	0,669	24	0
06.08.2023	74,91	51,61	23,3	30,9	30,14	31,3	30,88	0	-0,74	0,702	24	0
07.08.2023	74,87	52,75	22,12	32	31,26	32,4	31,95	0	-0,69	0,69	24	0
08.08.2023	74,22	50,47	23,75	31	30,29	30,7	30,35	0,04	-0,06	0,723	24	0
09.08.2023	74,01	49,58	24,43	31,1	30,35	30,4	30,06	0	0,29	0,739	24	0
10.08.2023	75	49,54	25,46	29,2	28,47	28,4	28,13	0	0,34	0,724	24	0
11.08.2023	75,06	49,52	25,54	29,5	28,78	28,9	28,61	0	0,17	0,736	24	0
12.08.2023	74,92	50,46	24,46	30,4	29,68	29,7	29,38	0	0,3	0,724	24	0
13.08.2023	74,19	50,08	24,11	33,8	33,02	33,1	32,7	0	0,32	0,796	24	0
14.08.2023	74,5	50,82	23,68	32,2	31,45	31,8	31,41	0	0,04	0,746	24	0
15.08.2023	74,86	50,24	24,62	31,5	30,76	31	30,65	0	0,11	0,754	24	0
16.08.2023	74,54	50,11	24,43	30,7	29,97	30,3	29,95	0	0,02	0,731	24	0
17.08.2023	74,9	49,76	25,14	30,2	29,46	29,9	29,58	0	-0,12	0,74	24	0
18.08.2023	74,45	51,02	23,43	30,6	29,89	30,3	29,91	0	-0,02	0,701	24	0
19.08.2023	74,79	51,96	22,83	30,6	29,88	30,4	29,99	0	-0,11	0,681	24	0
20.08.2023	75,3	51,46	23,84	30,5	29,75	30,4	30,01	0	-0,26	0,71	24	0
21.08.2023	74,71	51,55	23,16	32,7	31,95	32,8	32,36	0	-0,41	0,738	24	0
22.08.2023	75,25	51,27	23,98	32,6	31,8	32,5	32,08	0	-0,28	0,762	24	0
<b>Итого:</b>				<b>927,5</b>	<b>905,3</b>	<b>919,3</b>	<b>908,11</b>	<b>0,04</b>	<b>-2,81</b>	<b>21,48</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>74,76</b>	<b>51</b>	<b>23,76</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	23632,8	22926,96	21469,85	21221	0,22	1705,96	769,64	10359	618
22/08/2324:00	24560,3	23832,26	22389,15	22129,11	0,26	1703,15	791,11	11079	618
<b>Итого:</b>	<b>927,5</b>	<b>905,3</b>	<b>919,3</b>	<b>908,11</b>	<b>0,04</b>	<b>-2,81</b>	<b>21,48</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /  
Подпись О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

/  /  
Подпись /О.В. Малигина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244028

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E79

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	71,99	38,74	33,25	16,7	16,29	16,9	16,82	0	-0,53	0,538	24	0
25.07.2023	70,61	39,02	31,59	18	17,57	18,1	17,96	0	-0,39	0,554	24	0
26.07.2023	70,53	38,81	31,72	18,1	17,67	18,2	18,03	0	-0,36	0,559	24	0
27.07.2023	71,94	38,26	33,68	16,7	16,29	16,9	16,82	0	-0,53	0,548	24	0
28.07.2023	71,9	38,57	33,33	16,1	15,72	16,4	16,34	0	-0,62	0,525	24	0
29.07.2023	71,56	39,81	31,75	15,7	15,34	15,8	15,73	0	-0,39	0,485	24	0
30.07.2023	71,87	39,84	32,03	15,8	15,44	16,1	16	0	-0,56	0,491	24	0
31.07.2023	71,47	39,41	32,06	15,6	15,26	15,9	15,8	0	-0,54	0,488	24	0
01.08.2023	71,3	39,41	31,89	16,5	16,11	16,8	16,67	0	-0,56	0,511	24	0
02.08.2023	71,12	39,48	31,64	16	15,63	16,2	16,09	0	-0,46	0,492	24	0
03.08.2023	71,71	39,42	32,29	16,4	16,02	16,7	16,56	0	-0,54	0,519	24	0
04.08.2023	71,73	39,44	32,29	16,1	15,71	16,5	16,37	0	-0,66	0,508	24	0
05.08.2023	71,51	40,58	30,93	16,1	15,71	16,3	16,18	0	-0,47	0,485	24	0
06.08.2023	71,62	40,24	31,38	16,7	16,31	17,1	16,9	0	-0,59	0,512	24	0
07.08.2023	71,66	40,38	31,28	17,6	17,14	18	17,85	0	-0,71	0,535	24	0
08.08.2023	71,07	40,76	30,31	17,4	16,99	17,8	17,57	0	-0,58	0,515	24	0
09.08.2023	70,95	40,97	29,98	18,2	17,73	18,7	18,48	0	-0,75	0,531	24	0
10.08.2023	71,8	39,99	31,81	17,4	16,99	17,8	17,61	0	-0,62	0,543	24	0
11.08.2023	71,87	40,26	31,61	17,5	17,07	18,1	17,88	0	-0,81	0,538	24	0
12.08.2023	71,82	40,62	31,2	17,9	17,45	18,4	18,18	0	-0,73	0,543	24	0
13.08.2023	71,18	39,91	31,27	19,1	18,61	19,6	19,37	0	-0,76	0,582	24	0
14.08.2023	71,45	40,58	30,87	19	18,52	19,6	19,39	0	-0,87	0,572	24	0
15.08.2023	71,74	39,87	31,87	18,2	17,75	18,8	18,58	0	-0,83	0,565	24	0
16.08.2023	71,39	40,37	31,02	17,6	17,16	18,3	18,09	0	-0,93	0,531	24	0
17.08.2023	71,77	40,18	31,59	17,8	17,35	18,4	18,18	0	-0,83	0,548	24	0
18.08.2023	71,35	40,32	31,03	17,6	17,15	18,2	18,01	0	-0,86	0,532	24	0
19.08.2023	71,45	40,86	30,59	16,5	16,1	17,3	17,1	0	-1	0,491	24	0
20.08.2023	72,08	41,34	30,74	17,3	16,84	17,9	17,7	0	-0,86	0,517	24	0
21.08.2023	71,55	41,16	30,39	17,9	17,48	18,7	18,46	0	-0,98	0,533	24	0
22.08.2023	71,99	40,52	31,47	17,9	17,45	18,7	18,47	0	-1,02	0,549	24	0
<b>Итого:</b>				<b>515,4</b>	<b>502,85</b>	<b>528,2</b>	<b>523,19</b>	<b>0</b>		<b>15,84</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>71,53</b>	<b>39,97</b>	<b>31,56</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	20930,7	20309,97	20516,7	20312,59	0,52	-2,65	731,04	8751	90
22/08/2324:00	21446,1	20812,82	21044,9	20835,78	0,52	-22,95	746,88	9471	90
<b>Итого:</b>	<b>515,4</b>	<b>502,85</b>	<b>528,2</b>	<b>523,19</b>	<b>0</b>	<b>-20,3</b>	<b>15,84</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

  
Подпись / О.В. Мальгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N: 8848  
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: KAPAT-306  
Серийный номер: 06403116  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.07.2023	66,63068	66,630676	0	75,72109	51,965611	23,755493	0,933481	0,676263	1,586722	68,36751	67,38751	OK		24	0
25.07.2023	69,45003	69,450027	0	74,25719	52,171127	22,086061	0,815414	0,685876	1,524455	71,215	70,235	OK		24	0
26.07.2023	72,92322	72,923218	0	73,94738	52,805695	21,14168	0,86024	0,757819	1,543098	74,65498	73,86999	OK		24	0
27.07.2023	64,91355	64,913551	0	75,58134	52,674728	22,906599	0,859551	0,772514	1,491064	66,5075	65,765	OK		24	0
28.07.2023	69,1282	69,128204	0	75,67507	53,705658	21,969419	0,863137	0,78006	1,516584	70,90248	69,99999	OK		24	0
29.07.2023	66,61923	66,619225	0	75,35783	53,539967	21,817863	0,859951	0,787494	1,454453	68,42249	67,34749	OK		24	0
30.07.2023	66,43498	66,434975	0	75,64489	53,434296	22,210592	0,85464	0,783929	1,483628	68,26248	67,13998	OK		24	0
31.07.2023	65,95296	65,952957	0	75,20485	53,175892	22,028954	0,861212	0,761376	1,453659	67,7375	66,65749	OK		24	0
01.08.2023	67,12495	67,124954	0	74,8905	53,015049	21,87545	0,849122	0,719737	1,472768	68,915	67,8475	OK		24	0
02.08.2023	66,65969	66,659691	0	74,8024	52,977707	21,824701	0,857112	0,724512	1,458397	68,42749	67,385	OK		24	0
03.08.2023	64,96807	64,968071	0	75,37363	53,049225	22,324415	0,846581	0,732888	1,454558	66,71499	65,67499	OK		24	0
04.08.2023	65,9398	65,939796	0	75,41065	53,580753	21,829897	0,808908	0,728034	1,436804	67,6875	66,705	OK		24	0
05.08.2023	66,56461	66,564613	0	75,24397	53,652859	21,591118	0,84636	0,758155	1,434688	68,30249	67,35249	OK		24	0
06.08.2023	66,10571	66,105705	0	75,21932	53,118412	22,100906	0,84223	0,756598	1,467593	67,83998	66,8625	OK		24	0
07.08.2023	70,65402	70,654022	0	75,1843	53,940716	21,243593	0,845773	0,759125	1,498496	72,44	71,5625	OK		24	0
08.08.2023	75,5598	75,559799	0	74,59233	54,094341	20,497995	0,842706	0,762331	1,549976	77,38998	76,58999	OK		24	0
09.08.2023	77,96042	77,960419	0	74,40893	54,380131	20,028791	0,839883	0,750951	1,560016	79,75999	79,11249	OK		24	0
10.08.2023	68,64025	68,640251	0	75,39181	53,500027	21,891779	0,855167	0,744087	1,502809	70,35748	69,53249	OK		24	0
11.08.2023	72,30505	72,305054	0	75,46592	53,616028	21,84989	0,850954	0,761867	1,581725	74,10498	73,25999	OK		24	0
12.08.2023	72,95992	72,959923	0	75,34969	53,779598	21,570099	0,842267	0,755766	1,575072	74,77248	73,92749	OK		24	0
13.08.2023	77,00198	77,001984	0	74,55003	53,682301	20,867725	0,84391	0,766781	1,613245	78,83498	78,05998	OK		24	0
14.08.2023	77,98418	77,984177	0	74,87865	53,919048	20,95961	0,859452	0,764548	1,634972	79,81999	79,10499	OK		24	0
15.08.2023	78,12851	78,128511	0	75,27185	54,793998	20,477873	0,865108	0,767637	1,603174	79,99499	79,27248	OK		24	0
16.08.2023	74,33634	74,336342	0	74,91547	53,965118	20,95035	0,854467	0,776088	1,556033	76,16	75,335	OK		24	0
17.08.2023	70,81537	70,815369	0	75,28258	53,432598	21,849989	0,86596	0,783717	1,544106	72,6575	71,65749	OK		24	0
18.08.2023	68,99887	68,998871	0	74,79803	52,960171	21,83786	0,863511	0,786537	1,507046	70,79249	69,785	OK		24	0
19.08.2023	68,35854	68,358536	0	75,09576	53,501911	21,593859	0,852386	0,771327	1,464862	70,10751	69,2025	OK		24	0
20.08.2023	68,95686	68,956856	0	75,67513	52,729523	22,945608	0,855468	0,769878	1,591363	70,795	69,72251	OK		24	0
21.08.2023	73,55435	73,554352	0	75,03582	53,417542	21,618294	0,845117	0,77285	1,590381	75,46498	74,41998	OK		24	0
22.08.2023	69,55458	69,554581	0	75,53866	52,74609	22,792572	0,84143	0,759917	1,584673	71,435	70,3	OK		24	0
Итого:	2105,18	2105,18							45,74	2158,84	2131,07			720	0

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глоп	BHP	BOC	V3
23.07.2023	4320,66	154364,89	152518,93	1845,97	150128,04	150100,82	27,22			
22.08.2023	4366,40	156523,74	154650,00	1873,74	152233,23	152206,00	27,22			
ИТОГО:	45,74	2158,84	0,00	0,00	2105,18	2105,18	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период  
нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)  
Q<sub>контр</sub> =  
Qi/Траб x Тнш 0

Прибор: KAPAT-306  
Серийный номер: 23654416

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глоп	BHP	BOC	V3
23.07.2023	154,96	4376,57	4458,79	274,62	4265,95	4387,88	102,33			
22.08.2023	154,96	4376,57	4458,79	274,62	4265,95	4387,88	102,33			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720		0,00

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

И. А. Ажикина/  
Подпись Ф.И.О.

И. В. Малигина/  
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD469

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,32	49,89	24,43	28,7	27,99	28,6	28,32	0	-0,33	0,683	24	0
25.07.2023	72,72	49,39	23,33	31,6	30,83	31,5	31,18	0	-0,35	0,717	24	0
26.07.2023	72,68	51,64	21,04	32,7	31,94	32,7	32,29	0	-0,35	0,671	24	0
27.07.2023	74,29	51,47	22,82	29,3	28,58	29,3	28,93	0	-0,35	0,651	24	0
28.07.2023	74,3	52,17	22,13	29,5	28,8	29,6	29,22	0,02	-0,42	0,64	24	0
29.07.2023	74,06	52,1	21,96	30	29,28	30	29,61	0,02	-0,33	0,642	24	0
30.07.2023	74,3	51,44	22,86	28,7	28,01	28,9	28,55	0,02	-0,54	0,64	24	0
31.07.2023	73,87	51,33	22,54	28,9	28,19	29,1	28,73	0,03	-0,54	0,636	24	0
01.08.2023	73,57	52,51	21,06	31	30,27	31,3	30,86	0,11	-0,59	0,638	24	0
02.08.2023	73,44	51,93	21,51	30,7	29,96	31,1	30,71	0,29	-0,75	0,643	24	0
03.08.2023	73,94	52,35	21,59	30,3	29,59	30,7	30,28	0,29	-0,69	0,638	24	0
04.08.2023	73,95	52,5	21,45	30,3	29,58	30,8	30,39	0,29	-0,81	0,635	24	0
05.08.2023	73,76	52,89	20,87	30,1	29,36	30,7	30,24	0,6	-0,88	0,614	24	0
06.08.2023	73,68	52,77	20,91	31,4	30,67	31,9	31,47	1,11	-0,8	0,642	24	0
07.08.2023	73,79	52,85	20,94	31,4	30,67	32,1	31,65	0,5	-0,98	0,641	24	0
08.08.2023	73,35	54,43	18,92	34,4	33,57	35,1	34,62	0	-1,05	0,635	24	0
09.08.2023	73,16	54,98	18,18	35,1	34,23	35,9	35,38	0	-1,15	0,623	24	0
10.08.2023	74,16	54,45	19,71	34,2	33,4	35,1	34,62	0	-1,22	0,658	24	0
11.08.2023	74,21	54,25	19,96	33,5	32,68	34,3	33,82	0	-1,14	0,651	24	0
12.08.2023	74,14	54,59	19,55	37,3	36,35	38,2	37,68	0	-1,33	0,709	24	0
13.08.2023	73,4	54,42	18,98	39,8	38,85	40,8	40,27	0	-1,42	0,737	24	0
14.08.2023	73,72	55,18	18,54	38,8	37,85	39,9	39,37	0	-1,52	0,7	24	0
15.08.2023	74,03	54,21	19,82	36,2	35,36	37,1	36,61	0	-1,25	0,702	24	0
16.08.2023	73,71	54,53	19,18	35,5	34,65	36,6	36,11	0	-1,46	0,664	24	0
17.08.2023	74,06	54,59	19,47	34,5	33,65	35,5	35,02	0	-1,37	0,657	24	0
18.08.2023	73,67	55,39	18,28	36,6	35,7	37,6	37,06	0	-1,36	0,653	24	0
19.08.2023	73,95	55,37	18,58	34,7	33,86	35,7	35,21	0	-1,35	0,628	24	0
20.08.2023	74,49	55,69	18,8	35,8	34,99	37	36,52	0	-1,53	0,656	24	0
21.08.2023	73,92	55,86	18,06	37,6	36,7	38,9	38,34	0	-1,64	0,665	24	0
22.08.2023	74,42	56,09	18,33	37,8	36,87	39,1	38,54	0	-1,67	0,676	24	0
<b>Итого:</b>				<b>996,4</b>	<b>972,43</b>	<b>1015</b>	<b>1001,6</b>	<b>3,28</b>	<b>-29,2</b>	<b>19,75</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,83</b>	<b>53,37</b>	<b>20,46</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	34185,6	33159,46	33581,9	33077,44	20,99	82,02	869,87	10648	691
22/08/2324:00	35182	34131,89	34596,9	34079,04	24,27	52,82	889,62	11368	691
<b>Итого:</b>	<b>996,4</b>	<b>972,43</b>	<b>1015</b>	<b>1001,6</b>	<b>3,28</b>	<b>-29,2</b>	<b>19,75</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г. - 22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"      Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-2      Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001      Пределы измерений:

Договорные расходы:      G под max = 2.00 м3/ч      G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут      M грас = \_\_\_\_\_ т.сут      G обр max = 2.00 м3/ч      G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C      G3 max = 2.00 м3/ч      G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2CF7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,62	49,71	24,91	30,5	29,77	31,3	30,96	0	-1,19	0,741	24	0
25.07.2023	73,07	49,9	23,17	33,1	32,32	33,9	33,51	0	-1,19	0,747	24	0
26.07.2023	72,93	49,81	23,12	31,9	31,16	32,9	32,53	0	-1,37	0,72	24	0
27.07.2023	74,58	49,39	25,19	31,5	30,75	32,5	32,14	0	-1,39	0,775	24	0
28.07.2023	74,57	50,25	24,32	30,4	29,65	31,3	30,96	0	-1,31	0,72	24	0
29.07.2023	74,28	50,43	23,85	29,5	28,8	30,6	30,27	0	-1,47	0,687	24	0
30.07.2023	74,59	50,43	24,16	29,7	28,99	30,7	30,33	0	-1,34	0,702	24	0
31.07.2023	74,12	50,81	23,31	28,7	28,02	29,8	29,44	0	-1,42	0,653	24	0
01.08.2023	73,8	50,44	23,36	29,9	29,19	31,1	30,73	0	-1,54	0,683	24	0
02.08.2023	73,78	50,65	23,13	29,7	28,95	30,9	30,55	0	-1,6	0,67	24	0
03.08.2023	74,28	50,68	23,6	29	28,31	30,3	29,95	0	-1,64	0,669	24	0
04.08.2023	74,32	50,85	23,47	29,4	28,68	30,6	30,23	0	-1,55	0,672	24	0
05.08.2023	74,17	51,05	23,12	30,3	29,55	31,7	31,31	0	-1,76	0,685	24	0
06.08.2023	74,18	51,14	23,04	30,6	29,87	32	31,59	0	-1,72	0,686	24	0
07.08.2023	74,2	51,01	23,19	32,6	31,81	34	33,57	0	-1,76	0,736	24	0
08.08.2023	73,64	51,37	22,27	34,5	33,66	36,1	35,61	0	-1,95	0,751	24	0
09.08.2023	73,48	51,58	21,9	34,6	33,78	36,2	35,72	0	-1,94	0,739	24	0
10.08.2023	74,42	51,44	22,98	33,7	32,88	35,3	34,84	0	-1,96	0,758	24	0
11.08.2023	74,45	51,69	22,76	32,7	31,91	34,4	33,96	0	-2,05	0,726	24	0
12.08.2023	74,33	51,84	22,49	34,1	33,28	35,8	35,33	0	-2,05	0,748	24	0
13.08.2023	73,68	51,98	21,7	37,7	36,76	39,5	39	0	-2,24	0,797	24	0
14.08.2023	74	52,02	21,98	37,3	36,42	38,9	38,39	0	-1,97	0,801	24	0
15.08.2023	74,23	52,35	21,88	34,3	33,49	35,8	35,3	0	-1,81	0,734	24	0
16.08.2023	73,93	52,34	21,59	32,9	32,11	34,4	33,92	0	-1,81	0,697	24	0
17.08.2023	74,25	52,4	21,85	32,4	31,6	33,9	33,45	0	-1,85	0,691	24	0
18.08.2023	73,79	52,59	21,2	32	31,24	33,5	33,06	0	-1,82	0,66	24	0
19.08.2023	74,16	52,63	21,53	33,2	32,39	34,7	34,25	0	-1,86	0,7	24	0
20.08.2023	74,68	52,98	21,7	33,8	32,98	35,4	34,92	0	-1,94	0,716	24	0
21.08.2023	74,07	53,22	20,85	33,7	32,88	35,4	34,93	0	-2,05	0,684	24	0
22.08.2023	74,61	53,22	21,39	34,7	33,88	36,4	35,9	0	-2,02	0,721	24	0
<b>Итого:</b>				<b>968,4</b>	<b>945,08</b>	<b>1009,3</b>	<b>996,65</b>	<b>0</b>	<b>-51,57</b>	<b>21,47</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>74,1</b>	<b>51,34</b>	<b>22,76</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	23077,3	22386,31	22557	22322,93	0,35	63,38	808,49	10648	690
22/08/2324:00	24045,7	23331,39	23566,3	23319,58	0,35	11,81	829,96	11368	690
<b>Итого:</b>	<b>968,4</b>	<b>945,08</b>	<b>1009,3</b>	<b>996,65</b>	<b>0</b>	<b>-51,57</b>	<b>21,47</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_ / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_ / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. №119-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x869D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,34	41,74	32,6	20,2	19,71	20,4	20,16	0,08	-0,45	0,643	24	0
25.07.2023	72,74	41,92	30,82	21,4	20,9	21,6	21,36	0,08	-0,46	0,644	24	0
26.07.2023	72,64	42,4	30,24	21,7	21,21	22	21,76	0,11	-0,55	0,642	24	0
27.07.2023	74,26	41,56	32,7	19,8	19,32	20,2	19,96	0,1	-0,64	0,63	24	0
28.07.2023	74,28	42,38	31,9	19,4	18,92	19,8	19,56	0,11	-0,64	0,604	24	0
29.07.2023	74,01	42,09	31,92	19,7	19,22	20,1	19,86	0,11	-0,64	0,612	24	0
30.07.2023	74,32	41,48	32,84	20,1	19,62	20,5	20,26	0,11	-0,64	0,643	24	0
31.07.2023	73,88	41,29	32,59	20,2	19,72	20,7	20,46	0,1	-0,74	0,642	24	0
01.08.2023	73,53	42,55	30,98	20,3	19,82	20,8	20,56	0,11	-0,74	0,615	24	0
02.08.2023	73,54	41,98	31,56	20,8	20,32	21,3	21,06	0,1	-0,74	0,64	24	0
03.08.2023	74,05	41,86	32,19	20	19,52	20,5	20,26	0,1	-0,74	0,625	24	0
04.08.2023	74,09	41,82	32,27	20,1	19,62	20,7	20,46	0,1	-0,84	0,634	24	0
05.08.2023	73,92	42,75	31,17	20,3	19,81	20,8	20,56	0,1	-0,75	0,616	24	0
06.08.2023	73,95	42,06	31,89	20,9	20,42	21,5	21,26	0,1	-0,84	0,649	24	0
07.08.2023	73,88	41,98	31,9	21,7	21,2	21,9	21,66	0,11	-0,46	0,676	24	0
08.08.2023	73,23	43	30,23	21,4	20,91	21,3	21,06	0,11	-0,15	0,631	24	0
09.08.2023	73,14	41,69	31,45	23,1	22,57	22,7	22,46	0,1	0,11	0,709	24	0
10.08.2023	74,07	42,16	31,91	21,3	20,81	21,3	21,06	0,1	-0,25	0,663	24	0
11.08.2023	74,12	41,95	32,17	21,5	21	21,6	21,36	0,1	-0,36	0,674	24	0
12.08.2023	74	42	32	21,8	21,29	21,9	21,66	0,09	-0,37	0,681	24	0
13.08.2023	73,31	41,16	32,15	23,9	23,36	24,1	23,86	0,08	-0,5	0,75	24	0
14.08.2023	73,57	42,06	31,51	22,1	21,59	22,2	21,96	0,08	-0,37	0,681	24	0
15.08.2023	73,88	42,84	31,04	21,4	20,92	21,6	21,36	0,08	-0,44	0,648	24	0
16.08.2023	73,63	42,02	31,61	22	21,5	22,3	22,06	0,08	-0,56	0,677	24	0
17.08.2023	73,95	41,61	32,34	21,3	20,82	21,5	21,26	0,07	-0,44	0,672	24	0
18.08.2023	73,5	42,57	30,93	21,1	20,62	21,4	21,16	0,07	-0,54	0,638	24	0
19.08.2023	73,79	43,2	30,59	20,7	20,22	21,1	20,86	0,06	-0,64	0,616	24	0
20.08.2023	74,33	43,21	31,12	20,9	20,42	21,2	20,96	0,02	-0,54	0,634	24	0
21.08.2023	73,73	42,7	31,03	21,7	21,22	22,1	21,86	0,02	-0,64	0,658	24	0
22.08.2023	74,24	42,6	31,64	21,4	20,91	21,8	21,56	0,02	-0,65	0,661	24	0
<b>Итого:</b>				<b>632,2</b>	<b>617,49</b>	<b>640,9</b>	<b>633,7</b>	<b>2,6</b>	<b>-16,21</b>	<b>19,51</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,79</b>	<b>42,15</b>	<b>31,64</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	22095	21423,57	22013,4	21791,8	4,73	-368,23	805,10	10649	689
22/08/2324:00	22727,2	22041,06	22654,3	22425,5	7,33	-384,44	824,61	11369	689
<b>Итого:</b>	<b>632,2</b>	<b>617,49</b>	<b>640,9</b>	<b>633,7</b>	<b>2,6</b>	<b>-16,21</b>	<b>19,51</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

  
Подпись / О.В. Малигина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Нарк. Мал. №3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD65С

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.07.2023	74,42	51,5	22,92	58,3	56,86	58,3	57,58	0	-0,72	1,304	0	24	0
25.07.2023	72,89	51,47	21,42	61,8	60,33	61,7	60,94	0,06	-0,61	1,294	0	24	0
26.07.2023	72,55	53,38	19,17	71,1	69,44	71	70,05	1,09	-0,61	1,331	0	24	0
27.07.2023	74,06	52,66	21,4	62,9	61,37	62,9	62,1	0	-0,73	1,311	0	24	0
28.07.2023	74,2	53,79	20,41	66,5	64,87	66,4	65,46	0	-0,59	1,326	0	24	0
29.07.2023	73,87	54,35	19,52	66,4	64,75	66,4	65,47	0	-0,72	1,263	0	24	0
30.07.2023	74,18	54,5	19,68	67,2	65,51	67,2	66,26	0	-0,75	1,288	0	24	0
31.07.2023	73,78	54,04	19,74	66,2	64,62	66,2	65,26	0	-0,64	1,278	0	24	0
01.08.2023	73,62	55,52	18,1	73,5	71,69	73,5	72,46	0	-0,77	1,297	0	24	0
02.08.2023	73,48	55,42	18,06	75,4	73,58	75,4	74,35	0	-0,77	1,328	0	24	0
03.08.2023	74,06	55,76	18,3	72,1	70,37	72	70,99	0	-0,62	1,287	0	24	0
04.08.2023	73,97	53,53	20,44	62,8	61,26	62,8	61,95	0	-0,69	1,254	0	24	0
05.08.2023	73,85	53,98	19,87	64,2	62,65	64,2	63,31	0	-0,66	1,244	0	24	0
06.08.2023	73,91	54,49	19,42	67,7	66,04	67,8	66,84	0	-0,8	1,281	0	24	0
07.08.2023	73,89	54,73	19,16	68,5	66,79	68,5	67,54	0	-0,75	1,281	0	24	0
08.08.2023	73,33	53,83	19,5	68,3	66,65	68,3	67,35	0	-0,7	1,297	0	24	0
09.08.2023	73,12	53,98	19,14	71,6	69,94	71,7	70,73	0,13	-0,79	1,336	0	24	0
10.08.2023	74,13	54,78	19,35	71,5	69,79	71,5	70,51	0,38	-0,72	1,353	0	24	0
11.08.2023	74,17	54,96	19,21	71,1	69,36	71,1	70,14	1,46	-0,78	1,331	0	24	0
12.08.2023	74,08	54,44	19,64	69	67,34	69,1	68,14	1,34	-0,8	1,322	0	24	0
13.08.2023	73,35	54,59	18,76	73,3	71,54	73,4	72,39	3,9	-0,85	1,345	0	24	0
14.08.2023	73,64	54,45	19,19	72,7	70,97	72,7	71,7	2,11	-0,73	1,36	0	24	0
15.08.2023	73,94	54,29	19,65	68,5	66,85	68,4	67,46	2,24	-0,61	1,315	0	24	0
16.08.2023	73,63	54,2	19,43	69	67,33	69	68,06	2,35	-0,73	1,308	0	24	0
17.08.2023	74,03	54,52	19,51	72,4	70,64	72,3	71,28	2,05	-0,64	1,378	0	24	0
18.08.2023	73,56	54,75	18,81	69,1	67,44	69,1	68,13	2,1	-0,69	1,267	0	24	0
19.08.2023	73,8	54,39	19,41	65,9	64,31	65,8	64,88	1,95	-0,57	1,247	0	24	0
20.08.2023	74,42	54,61	19,81	69,3	67,59	69,3	68,32	2,64	-0,73	1,34	0	24	0
21.08.2023	73,76	54,05	19,71	69,1	67,43	69	68,05	2,17	-0,62	1,326	0	24	0
22.08.2023	74,29	54,65	19,64	69,7	68	69,7	68,75	1,77	-0,75	1,334	0	24	0
Итого:				2055,1	2005,31	2054,7	2026,45	27,74	-21,14	39,23	0	720	0
Средние:	73,79	54,18	19,61										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/07/2324:00	53499,1	51935,79	52641,8	51896,61	31,14	39,18	1388,26	0	8221	1
22/08/2324:00	55554,2	53941,1	54696,5	53923,06	58,88	18,04	1427,49	0	8941	1
Итого:	2055,1	2005,31	2054,7	2026,45	27,74	-21,14	39,23	0	720	0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Нарк. Малышева № 3-2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8B74

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.07.2023	74,57	63,18	11,39	171,5	167,26	175,5	172,32	0	-5,06	1,904	0	24	0
25.07.2023	73,23	58,49	14,74	122,1	119,2	124,7	122,72	0	-3,52	1,755	0	24	0
26.07.2023	72,16	47,32	24,84	67,6	66,03	68,8	68,07	0	-2,04	1,639	0	24	0
27.07.2023	73,66	46,82	26,84	61,5	60,02	62,7	62,03	0	-2,01	1,609	0	24	0
28.07.2023	73,72	47,27	26,45	60,7	59,23	61,7	61,01	0	-1,78	1,563	0	24	0
29.07.2023	73,43	47,94	25,49	61,1	59,66	62,2	61,49	0	-1,83	1,521	0	24	0
30.07.2023	73,73	47,36	26,37	61,1	59,64	62,1	61,4	0	-1,76	1,57	0	24	0
31.07.2023	73,35	47,95	25,4	62,2	60,71	63,2	62,5	0	-1,79	1,54	0	24	0
01.08.2023	73,07	47,86	25,21	63,6	62,1	64,5	63,78	0	-1,68	1,566	0	24	0
02.08.2023	73,02	47,58	25,44	64,4	62,85	65,5	64,79	0	-1,94	1,599	0	24	0
03.08.2023	73,55	47,43	26,12	63,5	61,97	64,4	63,68	0	-1,71	1,616	0	24	0
04.08.2023	73,71	51,5	22,21	76,5	74,65	77,8	76,84	0	-2,19	1,657	0	24	0
05.08.2023	73,77	56,73	17,04	103,1	100,65	104,9	103,36	0	-2,71	1,715	0	24	0
06.08.2023	73,77	56,44	17,33	101,9	99,44	103,6	102,07	0	-2,63	1,72	0	24	0
07.08.2023	73,71	56,5	17,21	103,2	100,74	105	103,47	0	-2,73	1,732	0	24	0
08.08.2023	73,11	55,93	17,18	103,9	101,44	105,7	104,21	0	-2,77	1,738	0	24	0
09.08.2023	72,95	55,81	17,14	108,3	105,75	110,3	108,72	0	-2,97	1,812	0	24	0
10.08.2023	73,98	56,53	17,45	113,1	110,39	115	113,31	0	-2,92	1,927	0	24	0
11.08.2023	73,98	55,98	18	106,6	103,98	108,4	106,85	0	-2,87	1,872	0	24	0
12.08.2023	73,84	56,22	17,62	104,4	101,91	106,2	104,64	0	-2,73	1,797	0	24	0
13.08.2023	73,13	52,9	20,23	111,3	108,67	113,3	111,83	0	-3,16	2,197	0	24	0
14.08.2023	73,44	55,19	18,25	112,3	109,64	114,3	112,7	0	-3,06	1,996	0	24	0
15.08.2023	73,8	55,54	18,26	109,6	106,95	111,6	110,01	0	-3,06	1,95	0	24	0
16.08.2023	73,44	54,64	18,8	104,6	102,12	106,3	104,85	0	-2,73	1,918	0	24	0
17.08.2023	73,81	55,75	18,06	103,6	101,08	105,4	103,91	0	-2,83	1,825	0	24	0
18.08.2023	73,35	55,45	17,9	101,2	98,79	102,8	101,34	0	-2,55	1,768	0	24	0
19.08.2023	73,69	56,34	17,35	103,1	100,64	104,7	103,14	0	-2,5	1,747	0	24	0
20.08.2023	74,21	55,89	18,32	104,2	101,68	105,9	104,36	0	-2,68	1,861	0	24	0
21.08.2023	73,55	55,01	18,54	102,1	99,7	103,6	102,13	0	-2,43	1,85	0	24	0
22.08.2023	74,09	55,89	18,2	105,9	103,3	107,5	105,95	0	-2,65	1,882	0	24	0
<b>Итого:</b>				<b>2838,2</b>	<b>2770,19</b>	<b>2887,6</b>	<b>2847,48</b>	<b>0</b>	<b>-77,29</b>	<b>52,85</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,56</b>	<b>53,44</b>	<b>20,11</b>										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/07/2324:00	69665,8	67611,26	71392,1	70453,54	2,66	-2842,28	1974,03	0	8221	0
22/08/2324:00	72504	70381,45	74279,7	73301,02	2,66	-2919,57	2026,88	0	8941	0
<b>Итого:</b>	<b>2838,2</b>	<b>2770,19</b>	<b>2887,6</b>	<b>2847,48</b>	<b>0</b>	<b>-77,29</b>	<b>52,85</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

Подпись

/О.В.Мальгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-21/08/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Нар. Малыш. № 3-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х7031

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,13	62,97	11,16	104,9	102,36	104,2	102,32	0	0,04	1,14	24	0
25.07.2023	72,94	62,8	10,14	130,5	127,41	129,4	127,06	0	0,35	1,294	24	0
26.07.2023	74,62	63,62	11	121	118,04	119,9	117,72	0	0,32	1,299	24	0
27.07.2023	74,78	63,7	11,08	118,3	115,38	117,3	115,15	0	0,23	1,278	24	0
28.07.2023	74,37	62,89	11,48	110,7	107,97	109,7	107,73	0	0,24	1,24	24	0
29.07.2023	74,64	62,94	11,7	109,8	107,09	108,8	106,83	0	0,26	1,254	24	0
30.07.2023	74,33	64,17	10,16	126	122,92	124,9	122,55	0	0,37	1,248	24	0
31.07.2023	74,19	65	9,19	144	140,49	142,9	140,16	0	0,33	1,293	24	0
01.08.2023	73,89	64,98	8,91	145,9	142,36	144,7	141,93	0	0,43	1,269	24	0
02.08.2023	74,58	65,08	9,5	135,7	132,36	134,7	132,1	0	0,26	1,257	24	0
03.08.2023	74,55	63,5	11,05	113,7	110,91	112,8	110,73	0	0,18	1,225	24	0
04.08.2023	74,38	63,87	10,51	122,6	119,59	121,7	119,44	0	0,15	1,258	24	0
05.08.2023	74,4	63,84	10,56	121,2	118,23	120,4	118,19	0	0,04	1,248	24	0
06.08.2023	74,35	63,85	10,5	121,3	118,31	120,4	118,15	0	0,16	1,242	24	0
07.08.2023	73,77	62,86	10,91	117,7	114,84	116,9	114,79	0	0,05	1,253	24	0
08.08.2023	73,5	63	10,5	121,5	118,55	120,8	118,6	0	-0,05	1,245	24	0
09.08.2023	74,56	64,7	9,86	135,8	132,48	134,8	132,25	0	0,23	1,306	24	0
10.08.2023	74,59	63,76	10,83	121,6	118,6	120,9	118,64	0	-0,04	1,284	24	0
11.08.2023	74,55	63,25	11,3	120,3	117,37	119,5	117,31	0	0,06	1,33	24	0
12.08.2023	73,68	61,99	11,69	113,9	111,17	113,1	111,13	0	0,04	1,301	24	0
13.08.2023	73,99	63,24	10,75	124,2	121,2	123,4	121,15	0	0,05	1,301	24	0
14.08.2023	74,43	64,07	10,36	127,5	124,36	126,9	124,55	0	-0,19	1,289	24	0
15.08.2023	73,97	62,75	11,22	114,7	111,91	113,9	111,85	0	0,06	1,254	24	0
16.08.2023	74,45	63,26	11,19	117,3	114,44	116,3	114,19	0	0,25	1,282	24	0
17.08.2023	73,99	62,63	11,36	113,7	110,97	112,9	110,92	0	0,05	1,262	24	0
18.08.2023	74,16	63,07	11,09	115,3	112,47	114,6	112,52	0	-0,05	1,246	24	0
19.08.2023	74,9	64,25	10,65	120	117,01	119,3	117,03	0	-0,02	1,246	24	0
20.08.2023	74,14	62,73	11,41	110,3	107,6	109,6	107,61	0	-0,01	1,229	24	0
21.08.2023	74,63	63,61	11,02	116,1	113,26	115,2	113,09	0	0,17	1,248	24	0
Итого:				3515,5	3429,65	3489,9	3425,69	0	3,96	36,62	696	0
Средние:	74,25	63,53	10,72									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	44491,2	43194,55	43458,4	42825,14	0,01	369,41	1103,53	8221	0
21/08/2324:00	48006,7	46624,2	46948,3	46250,83	0,01	373,37	1140,15	8917	0
Итого:	3515,5	3429,65	3489,9	3425,69	0	3,96	36,62	696	0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор №: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА002

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	73,12	47,16	25,96	28,5	27,81	30,1	29,84	0,37	-2,03	0,726	24	0
25.07.2023	72,23	49,96	22,27	32,2	31,42	33,9	33,52	0,34	-2,1	0,701	24	0
26.07.2023	72,05	47,99	24,06	28,4	27,76	30,1	29,81	0,02	-2,05	0,669	24	0
27.07.2023	73,43	47,69	25,74	25,8	25,2	27,5	27,24	0,03	-2,04	0,648	24	0
28.07.2023	73,4	47,75	25,65	25,1	24,53	26,7	26,45	0,03	-1,92	0,626	24	0
29.07.2023	73,15	48,51	24,64	24,9	24,33	26,7	26,44	0,02	-2,11	0,601	24	0
30.07.2023	73,37	48,5	24,87	24,1	23,56	25,9	25,65	0,03	-2,09	0,587	24	0
31.07.2023	73,1	48,29	24,81	25,7	25,12	27,5	27,24	0,03	-2,12	0,625	24	0
01.08.2023	72,77	48,03	24,74	25,6	25	27,6	27,35	0,09	-2,35	0,619	24	0
02.08.2023	72,64	48,12	24,52	26,5	25,88	28,5	28,25	0,06	-2,37	0,631	24	0
03.08.2023	73,19	48,45	24,74	24,9	24,34	27	26,75	0,06	-2,41	0,603	24	0
04.08.2023	73,18	48,9	24,28	24,4	23,84	26,3	26,06	0,13	-2,22	0,577	24	0
05.08.2023	73,05	48,82	24,23	25,5	24,9	27,4	27,15	0,03	-2,25	0,603	24	0
06.08.2023	73,11	49,09	24,02	25,7	25,09	27,8	27,54	0,04	-2,45	0,603	24	0
07.08.2023	73,18	49,54	23,64	27,8	27,16	30	29,68	0,04	-2,52	0,641	24	0
08.08.2023	72,53	49,73	22,8	27,7	27,03	30,1	29,8	0,03	-2,77	0,616	24	0
09.08.2023	72,22	49,88	22,34	29,4	28,69	31,9	31,54	0,04	-2,85	0,64	24	0
10.08.2023	73,16	49,42	23,74	27,9	27,22	30,3	30	0,05	-2,78	0,645	24	0
11.08.2023	73,38	49,41	23,97	27,8	27,12	30,3	29,97	0,03	-2,85	0,651	24	0
12.08.2023	73,34	49,6	23,74	28,4	27,72	30,9	30,57	0,01	-2,85	0,659	24	0
13.08.2023	72,74	49,19	23,55	30,4	29,68	33,2	32,83	0	-3,15	0,701	24	0
14.08.2023	72,93	49,23	23,7	28,4	27,69	30,9	30,6	0	-2,91	0,656	24	0
15.08.2023	73,28	49,56	23,72	29,4	28,7	32,1	31,76	0	-3,06	0,679	24	0
16.08.2023	72,94	50,09	22,85	27,8	27,17	30,1	29,79	0	-2,62	0,619	24	0
17.08.2023	73,2	49,84	23,36	26,5	25,89	27,9	27,63	0	-1,74	0,603	24	0
18.08.2023	72,8	48,97	23,83	26,1	25,47	27	26,74	0	-1,27	0,604	24	0
19.08.2023	72,94	49,07	23,87	24,3	23,74	25,3	25,04	0	-1,3	0,565	24	0
20.08.2023	73,55	49,17	24,38	25,2	24,62	26,3	26,02	0	-1,4	0,599	24	0
21.08.2023	73,03	49,13	23,9	26,1	25,49	27,3	27,02	0	-1,53	0,607	24	0
22.08.2023	73,59	48,3	25,29	27,1	26,46	28,4	28,12	0	-1,66	0,667	24	0
<b>Итого:</b>				<b>807,6</b>	<b>788,63</b>	<b>865</b>	<b>856,4</b>	<b>1,48</b>	<b>-67,77</b>	<b>18,97</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,02</b>	<b>48,91</b>	<b>24,1</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	94883,8	92205,14	96101,9	94710,65	10,3	-2505,51	2240,94	29798	523
22/08/2324:00	95691,4	92993,77	96966,9	95567,05	11,78	-2573,28	2259,91	30518	523
<b>Итого:</b>	<b>807,6</b>	<b>788,63</b>	<b>865</b>	<b>856,4</b>	<b>1,48</b>	<b>-67,77</b>	<b>18,97</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9С4Е

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	73,98	58,4	15,58	23,2	22,65	23,2	22,83	0	-0,18	0,354	24	0
25.07.2023	73,71	61,57	12,14	59,4	57,98	59,4	58,35	0	-0,37	0,704	24	0
26.07.2023	73	60,15	12,85	68,7	67,06	68,7	67,55	0	-0,49	0,86	24	0
27.07.2023	74,6	59,43	15,17	58,5	57,04	58,5	57,55	0	-0,51	0,866	24	0
28.07.2023	74,64	60,23	14,41	57,1	55,7	57,1	56,14	0	-0,44	0,804	24	0
29.07.2023	74,39	60,43	13,96	59,4	57,92	59,4	58,44	0	-0,52	0,807	24	0
30.07.2023	74,62	60,26	14,36	57,1	55,7	57,1	56,13	0	-0,43	0,801	24	0
31.07.2023	74,25	60,31	13,94	59,9	58,43	59,9	58,9	0	-0,47	0,815	24	0
01.08.2023	73,97	60,37	13,6	63,3	61,75	63,3	62,24	0	-0,49	0,837	24	0
02.08.2023	73,72	60,75	12,97	64,3	62,74	64,3	63,21	0	-0,47	0,813	24	0
03.08.2023	74,41	60,5	13,91	60,5	59,02	60,5	59,52	0	-0,5	0,822	24	0
04.08.2023	74,44	60,83	13,61	59,3	57,84	59,3	58,3	0	-0,46	0,786	24	0
05.08.2023	74,25	60,89	13,36	60,4	58,89	60,4	59,36	0	-0,47	0,788	24	0
06.08.2023	74,3	60,39	13,91	61,5	59,96	61,5	60,49	0	-0,53	0,833	24	0
07.08.2023	74,28	60,51	13,77	64,9	63,29	64,9	63,82	0	-0,53	0,872	24	0
08.08.2023	73,64	61,31	12,33	68,6	66,97	68,6	67,39	0,01	-0,42	0,828	24	0
09.08.2023	73,24	61,71	11,53	74,9	73,11	74,9	73,61	0	-0,5	0,844	24	0
10.08.2023	74,24	61,55	12,69	67,4	65,77	67,4	66,24	0	-0,47	0,836	24	0
11.08.2023	74,51	61,61	12,9	67	65,34	67	65,82	0	-0,48	0,842	24	0
12.08.2023	74,48	62	12,48	68,8	67,12	68,8	67,6	0	-0,48	0,84	24	0
13.08.2023	73,78	62,1	11,68	76	74,17	76	74,66	0	-0,49	0,867	24	0
14.08.2023	74,06	62,22	11,84	75	73,16	75	73,68	0	-0,52	0,865	24	0
15.08.2023	74,39	62,01	12,38	69,8	68,09	69,8	68,58	0	-0,49	0,842	24	0
16.08.2023	74,03	62,07	11,96	71	69,28	71	69,76	0	-0,48	0,829	24	0
17.08.2023	74,41	61,78	12,63	68,8	67,11	68,8	67,6	0	-0,49	0,845	24	0
18.08.2023	73,99	62,65	11,34	71,9	70,15	71,9	70,62	0	-0,47	0,794	24	0
19.08.2023	74,22	62,7	11,52	69,9	68,21	69,9	68,67	0	-0,46	0,788	24	0
20.08.2023	74,81	62,17	12,64	67,5	65,85	67,5	66,32	0	-0,47	0,833	24	0
21.08.2023	74,24	62,84	11,4	74,8	72,97	74,8	73,46	0	-0,49	0,832	24	0
22.08.2023	74,71	63,01	11,7	72,9	71,11	72,9	71,62	0	-0,51	0,831	24	0
<b>Итого:</b>				<b>1941,8</b>	<b>1894,38</b>	<b>1941,8</b>	<b>1908,46</b>	<b>0,01</b>	<b>-14,08</b>	<b>24,28</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>74,17</b>	<b>61,22</b>	<b>12,95</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	13076,3	12728,09	13076,3	12902,93	15,06	-174,84	308,42	4286	0
22/08/2324:00	15018,1	14622,47	15018,1	14811,39	15,07	-188,92	332,69	5006	0
<b>Итого:</b>	<b>1941,8</b>	<b>1894,38</b>	<b>1941,8</b>	<b>1908,46</b>	<b>0,01</b>	<b>-14,08</b>	<b>24,28</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00228992

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD45F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,12	58,75	15,37	47,6	46,42	48,6	47,85	0,51	-1,43	0,717	24	0
25.07.2023	72,71	58	14,71	49,4	48,23	50,4	49,64	0,57	-1,41	0,713	24	0
26.07.2023	72,24	60,25	11,99	59,7	58,31	61	60	0,47	-1,69	0,701	24	0
27.07.2023	73,76	59,8	13,96	51,7	50,45	52,8	51,93	0,51	-1,48	0,704	24	0
28.07.2023	73,86	59,83	14,03	49,8	48,57	50,9	50,08	0,45	-1,51	0,681	24	0
29.07.2023	73,55	60,89	12,66	51,5	50,27	52,5	51,55	0,32	-1,28	0,636	24	0
30.07.2023	73,85	60,73	13,12	51,5	50,24	52,5	51,59	0,4	-1,35	0,658	24	0
31.07.2023	73,49	60,51	12,98	53,9	52,6	54,9	53,98	0,48	-1,38	0,684	24	0
01.08.2023	73,31	60,61	12,7	54,9	53,58	56	55,05	0,47	-1,47	0,68	24	0
02.08.2023	73,17	60,57	12,6	57,9	56,51	58,9	57,91	0,57	-1,4	0,713	24	0
03.08.2023	73,75	60,64	13,11	55,6	54,24	56,7	55,72	0,54	-1,48	0,714	24	0
04.08.2023	73,73	60,83	12,9	55,1	53,77	56,1	55,15	0,49	-1,38	0,693	24	0
05.08.2023	73,56	61,45	12,11	55,6	54,28	56,6	55,63	0,4	-1,35	0,656	24	0
06.08.2023	73,66	61,23	12,43	57,7	56,31	58,6	57,62	0,53	-1,31	0,701	24	0
07.08.2023	73,65	61,68	11,97	60,2	58,73	61,2	60,14	0,5	-1,41	0,707	24	0
08.08.2023	73,14	62,33	10,81	65,4	63,86	66,6	65,41	0,44	-1,55	0,691	24	0
09.08.2023	72,93	62,51	10,42	71,7	70	73,1	71,79	0,54	-1,79	0,729	24	0
10.08.2023	73,96	62,05	11,91	66,3	64,71	67,7	66,52	0,64	-1,81	0,77	24	0
11.08.2023	73,98	62,14	11,84	63,2	61,69	64,4	63,25	0,49	-1,56	0,73	24	0
12.08.2023	73,94	62,56	11,38	65,4	63,79	66,7	65,51	0,48	-1,72	0,727	24	0
13.08.2023	73,29	62,86	10,43	76,8	74,98	78,4	76,94	0,62	-1,96	0,784	24	0
14.08.2023	73,48	62,55	10,93	70,4	68,72	71,7	70,44	0,56	-1,72	0,749	24	0
15.08.2023	73,82	61,78	12,04	65,5	63,94	66,7	65,52	0,64	-1,58	0,768	24	0
16.08.2023	73,44	62,11	11,33	65,1	63,56	66,2	65,02	0,52	-1,46	0,722	24	0
17.08.2023	73,81	62,2	11,61	60,8	59,31	61,9	60,8	0,46	-1,49	0,69	24	0
18.08.2023	73,41	62,39	11,02	65,4	63,87	66,5	65,3	0,5	-1,43	0,704	24	0
19.08.2023	73,64	62,98	10,66	62,6	61,12	63,8	62,63	0,36	-1,51	0,65	24	0
20.08.2023	74,25	62,62	11,63	63,9	62,34	65	63,8	0,56	-1,46	0,726	24	0
21.08.2023	73,62	62,71	10,91	67,2	65,62	68,5	67,28	0,51	-1,66	0,714	24	0
22.08.2023	74,09	62,79	11,3	66,4	64,78	67,6	66,38	0,54	-1,6	0,733	24	0
<b>Итого:</b>				<b>1808,2</b>	<b>1764,8</b>	<b>1842,5</b>	<b>1810,43</b>	<b>15,07</b>	<b>-45,63</b>	<b>21,25</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,57</b>	<b>61,41</b>	<b>12,16</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	93602,8	90886,25	93971,6	92610,26	4,27	-1724,01	2322,91	29800	520
22/08/2324:00	95411	92651,05	95814,1	94420,69	4,27	-1769,64	2344,36	30520	520
<b>Итого:</b>	<b>1808,2</b>	<b>1764,8</b>	<b>1842,5</b>	<b>1810,43</b>	<b>0</b>	<b>-45,63</b>	<b>21,45</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

  
О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

  
/О.В.Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сер. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА5F1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qо	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,12	58,75	15,37	47,6	46,42	48,6	47,85	0,51	-1,43	0,717	24	0
25.07.2023	72,71	58	14,71	49,4	48,23	50,4	49,64	0,57	-1,41	0,713	24	0
26.07.2023	72,24	60,25	11,99	59,7	58,31	61	60	0,47	-1,69	0,701	24	0
27.07.2023	73,76	59,8	13,96	51,7	50,45	52,8	51,93	0,51	-1,48	0,704	24	0
28.07.2023	73,86	59,83	14,03	49,8	48,57	50,9	50,08	0,45	-1,51	0,681	24	0
29.07.2023	73,55	60,89	12,66	51,5	50,27	52,5	51,55	0,32	-1,28	0,636	24	0
30.07.2023	73,85	60,73	13,12	51,5	50,24	52,5	51,59	0,4	-1,35	0,658	24	0
31.07.2023	73,49	60,51	12,98	53,9	52,6	54,9	53,98	0,48	-1,38	0,684	24	0
01.08.2023	73,31	60,61	12,7	54,9	53,58	56	55,05	0,47	-1,47	0,68	24	0
02.08.2023	73,17	60,57	12,6	57,9	56,51	58,9	57,91	0,57	-1,4	0,713	24	0
03.08.2023	73,75	60,64	13,11	55,6	54,24	56,7	55,72	0,54	-1,48	0,714	24	0
04.08.2023	73,73	60,83	12,9	55,1	53,77	56,1	55,15	0,49	-1,38	0,693	24	0
05.08.2023	73,56	61,45	12,11	55,6	54,28	56,6	55,63	0,4	-1,35	0,656	24	0
06.08.2023	73,66	61,23	12,43	57,7	56,31	58,6	57,62	0,53	-1,31	0,701	24	0
07.08.2023	73,65	61,68	11,97	60,2	58,73	61,2	60,14	0,5	-1,41	0,707	24	0
08.08.2023	73,14	62,33	10,81	65,4	63,86	66,6	65,41	0,44	-1,55	0,691	24	0
09.08.2023	72,93	62,51	10,42	71,7	70	73,1	71,79	0,54	-1,79	0,729	24	0
10.08.2023	73,96	62,05	11,91	66,3	64,71	67,7	66,52	0,64	-1,81	0,77	24	0
11.08.2023	73,98	62,14	11,84	63,2	61,69	64,4	63,25	0,49	-1,56	0,73	24	0
12.08.2023	73,94	62,56	11,38	65,4	63,79	66,7	65,51	0,48	-1,72	0,727	24	0
13.08.2023	73,29	62,86	10,43	76,8	74,98	78,4	76,94	0,62	-1,96	0,784	24	0
14.08.2023	73,48	62,55	10,93	70,4	68,72	71,7	70,44	0,56	-1,72	0,749	24	0
15.08.2023	73,82	61,78	12,04	65,5	63,94	66,7	65,52	0,64	-1,58	0,768	24	0
16.08.2023	73,44	62,11	11,33	65,1	63,56	66,2	65,02	0,52	-1,46	0,722	24	0
17.08.2023	73,81	62,2	11,61	60,8	59,31	61,9	60,8	0,46	-1,49	0,69	24	0
18.08.2023	73,41	62,39	11,02	65,4	63,87	66,5	65,3	0,5	-1,43	0,704	24	0
19.08.2023	73,64	62,98	10,66	62,6	61,12	63,8	62,63	0,36	-1,51	0,65	24	0
20.08.2023	74,25	62,62	11,63	63,9	62,34	65	63,8	0,56	-1,46	0,726	24	0
21.08.2023	73,62	62,71	10,91	67,2	65,62	68,5	67,28	0,51	-1,66	0,714	24	0
22.08.2023	74,09	62,79	11,3	66,4	64,78	67,6	66,38	0,54	-1,6	0,733	24	0
<b>Итого:</b>				<b>1808,2</b>	<b>1764,8</b>	<b>1842,5</b>	<b>1810,43</b>	<b>15,07</b>	<b>-45,63</b>	<b>21,25</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,57</b>	<b>61,41</b>	<b>12,16</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qо	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	21703,9	21041,9	21773,6	21500,98	261,21	-459,08	677,58	7334	0
22/08/2324:00	23512,1	22806,7	23616,1	23311,41	276,28	-504,71	698,82	8054	0
<b>Итого:</b>	<b>1808,2</b>	<b>1764,8</b>	<b>1842,5</b>	<b>1810,43</b>	<b>15,07</b>	<b>-45,63</b>	<b>21,25</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-2

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС8FE

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.07.2023	74,43	58,24	16,19	41,6	40,59	42,4	41,76	0,52	-1,17	0,657	0	24	0
25.07.2023	73,15	56,82	16,33	38,2	37,3	38,8	38,2	0,58	-0,9	0,609	0	24	0
26.07.2023	72,62	59,21	13,41	52	50,78	52,6	51,74	0,57	-0,96	0,681	0	24	0
27.07.2023	74,06	59,08	14,98	44,2	43,11	44,8	44,08	0,5	-0,97	0,645	0	24	0
28.07.2023	74,13	59,38	14,75	42,2	41,18	43	42,3	0,42	-1,12	0,605	0	24	0
29.07.2023	73,8	59,32	14,48	42,1	41,09	42,7	42,02	0,38	-0,93	0,595	0	24	0
30.07.2023	74,14	59,42	14,72	45,1	44,01	45,9	45,15	0,57	-1,14	0,648	0	24	0
31.07.2023	73,74	59,25	14,49	43,8	42,74	44,5	43,78	0,51	-1,04	0,619	0	24	0
01.08.2023	73,56	59,91	13,65	44,6	43,53	45,3	44,57	0,42	-1,04	0,596	0	24	0
02.08.2023	73,39	60,25	13,14	46,9	45,81	47,8	47,01	0,44	-1,2	0,605	0	24	0
03.08.2023	73,92	59,77	14,15	45	43,91	45,7	44,96	0,51	-1,05	0,623	0	24	0
04.08.2023	73,87	59,78	14,09	42,2	41,17	42,9	42,18	0,38	-1,01	0,581	0	24	0
05.08.2023	73,72	59,93	13,79	43,2	42,16	44	43,25	0,38	-1,09	0,581	0	24	0
06.08.2023	73,84	60,39	13,45	47	45,86	47,9	47,1	0,47	-1,24	0,615	0	24	0
07.08.2023	73,83	60,55	13,28	48,2	47,04	49,3	48,49	0,47	-1,45	0,626	0	24	0
08.08.2023	73,27	60,56	12,71	50,3	49,1	51,3	50,44	0,48	-1,34	0,625	0	24	0
09.08.2023	73,1	60,98	12,12	54,4	53,1	55,7	54,75	0,5	-1,65	0,642	0	24	0
10.08.2023	74,11	61,44	12,67	50,5	49,27	51,7	50,83	0,45	-1,56	0,626	0	24	0
11.08.2023	74,16	61,6	12,56	51,7	50,44	52,9	52	0,46	-1,56	0,633	0	24	0
12.08.2023	74,13	61,92	12,21	55,5	54,14	56,7	55,7	0,51	-1,56	0,663	0	24	0
13.08.2023	73,48	62,07	11,41	63,7	62,17	64,7	63,58	0,62	-1,41	0,71	0	24	0
14.08.2023	73,69	62,51	11,18	60,4	58,95	61	59,9	0,46	-0,95	0,657	0	24	0
15.08.2023	74,02	62,09	11,93	56	54,64	56,6	55,58	0,48	-0,94	0,65	0	24	0
16.08.2023	73,66	62,35	11,31	58,1	56,7	58,7	57,66	0,47	-0,96	0,643	0	24	0
17.08.2023	74,01	62,11	11,9	54,5	53,19	55,1	54,14	0,48	-0,95	0,633	0	24	0
18.08.2023	73,57	62,11	11,46	55,6	54,26	56,1	55,1	0,46	-0,84	0,625	0	24	0
19.08.2023	73,85	62,19	11,66	55,9	54,56	56,4	55,36	0,51	-0,8	0,635	0	24	0
20.08.2023	74,43	62,24	12,19	52,9	51,61	53,4	52,47	0,47	-0,86	0,629	0	24	0
21.08.2023	73,8	62,85	10,95	57	55,6	57,5	56,46	0,36	-0,86	0,608	0	24	0
22.08.2023	74,29	63,29	11	57,9	56,45	58,4	57,35	0,39	-0,9	0,622	0	24	0
<b>Итого:</b>				<b>1500,7</b>	<b>1464,46</b>	<b>1523,8</b>	<b>1497,91</b>	<b>14,22</b>	<b>-33,45</b>	<b>18,89</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,79</b>	<b>60,72</b>	<b>13,07</b>										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/07/2324:00	20742,8	20117,18	20520,6	20275,84	212,21	-158,66	670,11	0	7188	2
22/08/2324:00	22243,5	21581,64	22044,4	21773,75	226,43	-192,11	689,00	0	7908	2
<b>Итого:</b>	<b>1500,7</b>	<b>1464,46</b>	<b>1523,8</b>	<b>1497,91</b>	<b>14,22</b>	<b>-33,45</b>	<b>18,89</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  /  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

/  /  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xP52E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.07.2023	74,08	47,28	26,8	25,5	24,9	26,1	25,85	0,58	-0,95	0,668	0	24	0
25.07.2023	72,44	47,64	24,8	27,1	26,47	27,8	27,52	0,54	-1,05	0,656	0	24	0
26.07.2023	72,23	48,37	23,86	27,1	26,49	27,9	27,64	0,47	-1,15	0,629	0	24	0
27.07.2023	73,66	48,37	25,29	24,7	24,14	25,4	25,14	0,45	-1	0,609	0	24	0
28.07.2023	73,76	48,26	25,5	24,5	23,93	25,2	24,95	0,47	-1,02	0,608	0	24	0
29.07.2023	73,42	48,76	24,66	24	23,46	24,7	24,45	0,37	-0,99	0,579	0	24	0
30.07.2023	73,74	48,57	25,17	24,4	23,83	25,1	24,86	0,45	-1,03	0,595	0	24	0
31.07.2023	73,36	48,84	24,52	24,2	23,65	25,1	24,85	0,42	-1,2	0,579	0	24	0
01.08.2023	73,18	48,78	24,4	25,2	24,6	26	25,75	0,45	-1,15	0,598	0	24	0
02.08.2023	73,1	48,96	24,14	26,4	25,8	27,4	27,15	0,53	-1,35	0,623	0	24	0
03.08.2023	73,62	48,92	24,7	24,5	23,93	25,4	25,14	0,44	-1,21	0,589	0	24	0
04.08.2023	73,61	49,06	24,55	24,8	24,22	25,6	25,35	0,44	-1,13	0,593	0	24	0
05.08.2023	73,43	49,03	24,4	25,1	24,53	26,1	25,83	0,46	-1,3	0,599	0	24	0
06.08.2023	73,52	48,96	24,56	25,3	24,69	26,2	25,95	0,47	-1,26	0,606	0	24	0
07.08.2023	73,49	49,43	24,06	24,8	24,21	25,8	25,55	0,38	-1,34	0,579	0	24	0
08.08.2023	73,02	49,29	23,73	28,7	28	29,6	29,28	0,6	-1,28	0,664	0	24	0
09.08.2023	72,82	49,49	23,33	28,3	27,64	29,5	29,22	0,51	-1,58	0,646	0	24	0
10.08.2023	73,83	49,34	24,49	27,8	27,14	28,9	28,62	0,57	-1,48	0,663	0	24	0
11.08.2023	73,85	49,51	24,34	27,3	26,68	28,4	28,1	0,51	-1,42	0,648	0	24	0
12.08.2023	73,76	49,45	24,31	26,9	26,28	28	27,72	0,43	-1,44	0,638	0	24	0
13.08.2023	73,14	49,92	23,22	30,5	29,77	31,8	31,45	0,59	-1,68	0,692	0	24	0
14.08.2023	73,38	49,93	23,45	30,2	29,47	31,4	31,08	0,6	-1,61	0,691	0	24	0
15.08.2023	73,69	49,89	23,8	28,5	27,83	29,7	29,38	0,53	-1,55	0,662	0	24	0
16.08.2023	73,33	50,08	23,25	28,5	27,82	29,7	29,38	0,52	-1,56	0,645	0	24	0
17.08.2023	73,7	49,96	23,74	27,1	26,44	28,4	28,12	0,48	-1,68	0,628	0	24	0
18.08.2023	73,26	50,24	23,02	26,9	26,27	28,1	27,81	0,45	-1,54	0,606	0	24	0
19.08.2023	73,68	49,49	24,19	43,8	42,76	44,6	44,1	1,61	-1,34	1,034	0	24	0
20.08.2023	74,03	48,37	25,66	24,5	23,91	24,9	24,66	0,48	-0,75	0,613	0	24	0
21.08.2023	73,44	48,42	25,02	26,9	26,26	27,3	27,05	0,56	-0,79	0,657	0	24	0
22.08.2023	73,95	48,55	25,4	27,3	26,67	27,8	27,52	0,6	-0,85	0,676	0	24	0
<b>Итого:</b>				<b>810,8</b>	<b>791,79</b>	<b>837,9</b>	<b>829,47</b>	<b>15,96</b>	<b>-37,68</b>	<b>19,27</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,45</b>	<b>49,03</b>	<b>24,41</b>										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/07/2324:00	21927,5	21261,29	22049,9	21777,74	216,09	-516,45	685,99	0	7336	0
22/08/2324:00	22738,3	22053,08	22887,8	22607,21	232,05	-554,13	705,27	0	8056	0
<b>Итого:</b>	<b>810,8</b>	<b>791,79</b>	<b>837,9</b>	<b>829,47</b>	<b>15,96</b>	<b>-37,68</b>	<b>19,27</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Молодог. №76 (ИТП-3)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x84A7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	75,46	67,17	8,29	182,1	177,54	182	178,32	0	-0,78	1,47	24	0
25.07.2023	74,48	63,43	11,05	119,9	116,99	119,8	117,58	0	-0,59	1,29	24	0
26.07.2023	73,86	63,14	10,72	131,2	128,03	130,9	128,53	0	-0,5	1,375	24	0
27.07.2023	75,45	63,82	11,63	118,3	115,32	117,9	115,71	0	-0,39	1,341	24	0
28.07.2023	75,42	63,75	11,67	116,7	113,79	116,4	114,27	0	-0,48	1,33	24	0
29.07.2023	75,2	63,28	11,92	111,9	109,09	111,7	109,68	0	-0,59	1,301	24	0
30.07.2023	75,46	63,26	12,2	109,8	107,03	109,5	107,5	0	-0,47	1,309	24	0
31.07.2023	75,09	64,37	10,72	126,9	123,71	126,6	124,23	0	-0,52	1,325	24	0
01.08.2023	74,57	64,73	9,84	141,6	138,14	141,4	138,71	0	-0,57	1,358	24	0
02.08.2023	74,6	64,57	10,03	141,2	137,76	141	138,33	0	-0,57	1,386	24	0
03.08.2023	75,21	64,52	10,69	131,8	128,48	131,5	128,99	0	-0,51	1,375	24	0
04.08.2023	75,18	63,32	11,86	115,9	113,01	115,8	113,72	0	-0,71	1,34	24	0
05.08.2023	75,08	63,69	11,39	121,5	118,48	121,2	118,97	0	-0,49	1,346	24	0
06.08.2023	75	63,31	11,69	121	117,98	120,9	118,69	0	-0,71	1,378	24	0
07.08.2023	74,95	63,68	11,27	122,1	119,04	121,9	119,65	0	-0,61	1,342	24	0
08.08.2023	74,18	62,59	11,59	121,1	118,15	121	118,84	0	-0,69	1,368	24	0
09.08.2023	73,86	62,94	10,92	129,9	126,75	129,8	127,46	0	-0,71	1,383	24	0
10.08.2023	74,96	64,12	10,84	133,7	130,37	133,6	131,11	0	-0,74	1,415	24	0
11.08.2023	75,16	63,79	11,37	126,3	123,16	126,1	123,78	0	-0,62	1,397	24	0
12.08.2023	75,01	63,38	11,63	125,7	122,59	125,5	123,24	0	-0,65	1,426	24	0
13.08.2023	74,28	62,29	11,99	125,1	122,03	125	122,81	0	-0,78	1,463	24	0
14.08.2023	74,72	63,6	11,12	134,2	130,87	133,9	131,43	0	-0,56	1,457	24	0
15.08.2023	74,96	63,78	11,18	130	126,76	129,9	127,52	0	-0,76	1,418	24	0
16.08.2023	74,73	62,97	11,76	122,3	119,28	122,1	119,89	0	-0,61	1,404	24	0
17.08.2023	75	63,33	11,67	123,1	120,03	123	120,73	0	-0,7	1,402	24	0
18.08.2023	74,55	63,37	11,18	121,1	118,13	121	118,81	0	-0,68	1,318	24	0
19.08.2023	74,97	63,91	11,06	123	119,98	122,9	120,62	0	-0,64	1,329	24	0
20.08.2023	75,38	63,52	11,86	124,1	120,96	123,8	121,51	0	-0,55	1,434	24	0
21.08.2023	74,77	62,46	12,31	122	118,98	122	119,84	0	-0,86	1,469	24	0
22.08.2023	75,39	63,46	11,93	126,5	123,33	126,3	123,97	0	-0,64	1,473	24	0
<b>Итого:</b>				<b>3800</b>	<b>3705,76</b>	<b>3794,4</b>	<b>3724,44</b>	<b>0</b>	<b>-18,68</b>	<b>41,42</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>74,89</b>	<b>63,65</b>	<b>11,24</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	51212,4	49727,33	51076,4	50410,35	0	-683,02	1422,56	9640	0
22/08/2324:00	55012,4	53433,09	54870,8	54134,79	0	-701,7	1463,98	10360	0
<b>Итого:</b>	<b>3800</b>	<b>3705,76</b>	<b>3794,4</b>	<b>3724,44</b>	<b>0</b>	<b>-18,68</b>	<b>41,42</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" ДМОУПРАВ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Молод. № 76 (ИТП-2)

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x311A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,96	48,93	26,03	68,6	66,89	67,9	67,12	0	-0,23	1,741	24	0
25.07.2023	73,37	48,39	24,98	67,8	66,17	67,3	66,55	0	-0,38	1,651	24	0
26.07.2023	73,34	49,88	23,46	73,5	71,77	72,9	72,05	0	-0,28	1,683	24	0
27.07.2023	74,97	51,32	23,65	71,9	70,1	71,1	70,2	0	-0,1	1,658	24	0
28.07.2023	75,03	52,1	22,93	71,4	69,6	70,7	69,79	0	-0,19	1,597	24	0
29.07.2023	74,73	51,11	23,62	69,6	67,87	68,9	68,09	0	-0,22	1,602	24	0
30.07.2023	75,01	51,25	23,76	69,2	67,46	68,6	67,78	0	-0,32	1,602	24	0
31.07.2023	74,57	50,52	24,05	69	67,34	68,4	67,56	0	-0,22	1,618	24	0
01.08.2023	74,22	50,79	23,43	67,6	65,98	67,1	66,3	0	-0,32	1,547	24	0
02.08.2023	74,01	51,06	22,95	67,6	65,98	67	66,2	0	-0,22	1,513	24	0
03.08.2023	74,68	51,39	23,29	65,5	63,89	64,9	64,08	0	-0,19	1,486	24	0
04.08.2023	74,8	52,71	22,09	69,1	67,42	68,5	67,62	0	-0,2	1,49	24	0
05.08.2023	74,61	52,5	22,11	68,4	66,71	67,7	66,81	0	-0,1	1,475	24	0
06.08.2023	74,61	52,33	22,28	68,2	66,53	67,7	66,83	0	-0,3	1,484	24	0
07.08.2023	74,54	52,1	22,44	68,8	67,13	68,3	67,43	0	-0,3	1,505	24	0
08.08.2023	73,96	52,26	21,7	74,5	72,69	74	73,04	0	-0,35	1,576	24	0
09.08.2023	73,58	52,48	21,1	80,7	78,78	80,2	79,2	0	-0,42	1,662	24	0
10.08.2023	74,64	52,73	21,91	74,6	72,77	74,2	73,27	0	-0,5	1,595	24	0
11.08.2023	74,9	52,55	22,35	74,8	72,97	74,4	73,43	0	-0,46	1,633	24	0
12.08.2023	74,84	52,26	22,58	76,1	74,21	75,7	74,75	0	-0,54	1,672	24	0
13.08.2023	74,1	52,44	21,66	81,6	79,59	81,2	80,17	0	-0,58	1,72	24	0
14.08.2023	74,37	52,37	22	78	76,08	77,6	76,62	0	-0,54	1,675	24	0
15.08.2023	74,63	51,59	23,04	76,9	75,01	76,5	75,55	0	-0,54	1,73	24	0
16.08.2023	74,41	52	22,41	79,8	77,84	79,4	78,38	0	-0,54	1,745	24	0
17.08.2023	74,77	51,96	22,81	75,3	73,43	75	74,05	0	-0,62	1,674	24	0
18.08.2023	74,33	52,06	22,27	74,8	72,99	74,4	73,45	0	-0,46	1,624	24	0
19.08.2023	74,59	52,64	21,95	73,4	71,57	73,1	72,15	0	-0,58	1,569	24	0
20.08.2023	75,19	52,31	22,88	75,8	73,95	75,6	74,64	0	-0,69	1,692	24	0
21.08.2023	74,56	52,67	21,89	79,7	77,73	79,3	78,29	0	-0,56	1,7	24	0
22.08.2023	75,13	53,34	21,79	82,6	80,53	82,1	81,03	0	-0,5	1,754	24	0
<b>Итого:</b>				<b>2194,8</b>	<b>2140,98</b>	<b>2179,7</b>	<b>2152,43</b>	<b>0</b>	<b>-11,45</b>	<b>48,67</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>74,51</b>	<b>51,73</b>	<b>22,78</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	90632,8	87956,3	87259,1	85889,45	36,98	2066,85	2135,19	9638	0
22/08/2324:00	92827,6	90097,28	89438,8	88041,88	36,98	2055,4	2183,86	10358	0
<b>Итого:</b>	<b>2194,8</b>	<b>2140,98</b>	<b>2179,7</b>	<b>2152,43</b>	<b>0</b>	<b>-11,45</b>	<b>48,67</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

*О.И. Ажнакина*  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

*О.В. Малыгина*  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Молодог. № 76 (ИТП-1)

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8053

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,97	58,04	16,93	53,3	52	53,2	52,39	0	-0,39	0,881	24	0
25.07.2023	73,52	57,46	16,06	57,7	56,33	57,4	56,54	0	-0,21	0,903	24	0
26.07.2023	73,4	59,28	14,12	65,1	63,55	64,8	63,77	0	-0,22	0,897	24	0
27.07.2023	75,07	59,36	15,71	57,6	56,17	57,4	56,48	0	-0,31	0,885	24	0
28.07.2023	75,05	59,24	15,81	54,9	53,52	54,8	53,9	0	-0,38	0,847	24	0
29.07.2023	74,82	59,48	15,34	57,3	55,88	57	56,08	0	-0,2	0,855	24	0
30.07.2023	75,11	59,66	15,45	57,3	55,89	57,1	56,15	0	-0,26	0,864	24	0
31.07.2023	74,69	59,82	14,87	58,9	57,45	58,6	57,62	0	-0,17	0,855	24	0
01.08.2023	74,3	60,18	14,12	62,7	61,19	62,4	61,36	0	-0,17	0,866	24	0
02.08.2023	74,16	60,37	13,79	65,2	63,62	64,8	63,74	0	-0,12	0,874	24	0
03.08.2023	74,83	60,36	14,47	60,5	59,03	60,1	59,07	0	-0,04	0,854	24	0
04.08.2023	74,88	60,41	14,47	61	59,51	60,8	59,77	0	-0,26	0,862	24	0
05.08.2023	74,62	60,48	14,14	59,8	58,32	59,7	58,68	0	-0,36	0,825	24	0
06.08.2023	74,72	60,44	14,28	62,2	60,67	61,9	60,86	0	-0,19	0,868	24	0
07.08.2023	74,67	60,64	14,03	63,7	62,14	63,5	62,43	0	-0,29	0,875	24	0
08.08.2023	73,99	60,68	13,31	70,1	68,43	69,7	68,5	0	-0,07	0,911	24	0
09.08.2023	73,59	61,15	12,44	75	73,19	74,2	72,95	0	0,24	0,91	24	0
10.08.2023	74,68	60,98	13,7	69,6	67,87	68,9	67,7	0	0,17	0,93	24	0
11.08.2023	74,93	61,26	13,67	70,7	68,99	70,1	68,91	0	0,08	0,945	24	0
12.08.2023	74,83	61,45	13,38	68,7	66,98	68,1	66,91	0	0,07	0,897	24	0
13.08.2023	74,12	61,63	12,49	76,7	74,83	75,9	74,6	0	0,23	0,935	24	0
14.08.2023	74,41	61,38	13,03	73,4	71,61	72,8	71,53	0	0,08	0,934	24	0
15.08.2023	74,73	61,34	13,39	71,2	69,45	70,6	69,37	0	0,08	0,929	24	0
16.08.2023	74,44	61,21	13,23	69,4	67,72	68,9	67,75	0	-0,03	0,895	24	0
17.08.2023	74,79	61,29	13,5	68	66,33	67,5	66,35	0	-0,02	0,897	24	0
18.08.2023	74,33	61,12	13,21	67,8	66,13	67,2	66,06	0	0,07	0,874	24	0
19.08.2023	74,6	61,6	13	64,7	63,13	64,3	63,19	0	-0,06	0,82	24	0
20.08.2023	75,2	61,34	13,86	69,5	67,76	68,9	67,7	0	0,06	0,941	24	0
21.08.2023	74,29	57,98	16,31	56,2	54,81	55,6	54,76	0	0,05	0,896	24	0
22.08.2023	74,66	49,9	24,76	43	41,95	42,6	42,08	0	-0,13	1,035	24	0
<b>Итого:</b>				<b>1911,2</b>	<b>1864,45</b>	<b>1898,8</b>	<b>1867,2</b>	<b>0</b>	<b>-2,75</b>	<b>26,76</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>74,54</b>	<b>59,98</b>	<b>14,56</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	38579,3	37448,99	37996,6	37502,76	0	-53,77	1087,24	9637	0
22/08/2324:00	40490,5	39313,44	39895,4	39369,96	0	-56,52	1114,00	10357	0
<b>Итого:</b>	<b>1911,2</b>	<b>1864,45</b>	<b>1898,8</b>	<b>1867,2</b>	<b>0</b>	<b>-2,75</b>	<b>26,76</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  /  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

/  /  
Подпись / О.В. Малегина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: 000"УК"Домоуправ"

Договор N:8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A8A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	73,92	57,21	16,71	52,28	51,02	51,19	50,4	0	0,62	0,85	24	0
25.07.2023	72,36	53,33	19,03	48,85	47,7	47,84	47,21	0	0,49	0,907	24	0
26.07.2023	72,16	53,71	18,45	46,33	45,25	45,69	45,07	0	0,18	0,834	24	0
27.07.2023	73,69	55,39	18,3	45,27	44,19	44,7	44,09	0	0,1	0,809	24	0
28.07.2023	73,7	55,36	18,34	43,6	42,56	42,83	42,25	0	0,31	0,78	24	0
29.07.2023	73,14	51,47	21,67	38,41	37,51	37,58	37,13	0	0,38	0,814	24	0
30.07.2023	73,71	54,65	19,06	43,53	42,47	42,61	42,01	0	0,46	0,812	24	0
31.07.2023	73,34	55,25	18,09	44,95	43,88	44,06	43,43	0	0,45	0,795	24	0
01.08.2023	73,11	56,66	16,45	48,99	47,84	48,08	47,33	0	0,51	0,788	24	0
02.08.2023	73,07	56,63	16,44	48,99	47,81	48,04	47,3	0	0,51	0,785	24	0
03.08.2023	73,52	55,44	18,08	46,52	45,41	45,55	44,88	0	0,53	0,823	24	0
04.08.2023	73,38	54,06	19,32	42,68	41,67	41,75	41,15	0	0,52	0,806	24	0
05.08.2023	73,15	53,77	19,38	41,01	40,03	40,13	39,58	0	0,45	0,778	24	0
06.08.2023	73,37	56,12	17,25	46,7	45,6	45,72	45,04	0	0,56	0,786	24	0
07.08.2023	73,16	53,02	20,14	43,89	42,86	42,88	42,31	0	0,55	0,866	24	0
08.08.2023	72,59	53,06	19,53	45,43	44,38	44,45	43,88	0	0,5	0,866	24	0
09.08.2023	72,39	52,44	19,95	45,44	44,35	44,95	44,39	0	-0,04	0,885	24	0
10.08.2023	73,61	56,39	17,22	51,89	50,62	51,19	50,45	0	0,17	0,872	24	0
11.08.2023	73,56	55,75	17,81	48,1	46,95	47,31	46,65	0	0,3	0,839	24	0
12.08.2023	73,4	55,17	18,23	47,98	46,85	47,08	46,43	0	0,42	0,852	24	0
13.08.2023	72,71	53,14	19,57	50,56	49,38	49,77	49,13	0	0,25	0,966	24	0
14.08.2023	72,98	54,17	18,81	49,08	47,9	48,63	47,97	0	-0,07	0,9	24	0
15.08.2023	73,31	53,18	20,13	47,84	46,71	47,13	46,54	0	0,17	0,939	24	0
16.08.2023	72,93	51,98	20,95	45,05	43,97	44,26	43,71	0	0,26	0,918	24	0
17.08.2023	73,35	53,55	19,8	46,54	45,45	45,7	45,09	0	0,36	0,9	24	0
18.08.2023	72,79	51,67	21,12	44,48	43,45	43,65	43,11	0	0,34	0,919	24	0
19.08.2023	73,24	55,2	18,04	45,84	44,73	45,41	44,77	0	-0,04	0,808	24	0
20.08.2023	73,76	54,43	19,33	46,46	45,34	45,93	45,3	0	0,04	0,876	24	0
21.08.2023	73,1	53,53	19,57	46,49	45,39	45,83	45,25	0	0,14	0,889	24	0
22.08.2023	73,67	54,17	19,5	48,69	47,53	47,94	47,28	0	0,25	0,927	24	0
<b>Итого:</b>				<b>1391,8</b>	<b>1358,8</b>	<b>1367,8</b>	<b>1349,13</b>	<b>0</b>	<b>9,67</b>	<b>25,59</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,2</b>	<b>54,33</b>	<b>18,87</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	95672,1	92742,43	93148,97	91706,88	0	1035,55	2473,39	16045	3
22/08/2324:00	97063,9	94101,23	94516,77	93056,01	0	1045,22	2498,98	16765	3
<b>Итого:</b>	<b>1391,8</b>	<b>1358,8</b>	<b>1367,8</b>	<b>1349,13</b>	<b>0</b>	<b>9,67</b>	<b>25,59</b>	<b>720</b>	<b>1</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/  
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/  
Подпись Ф.И.О.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"  
Адрес: Молодогвардейцев 74 (квп-2)

Договор N: 8848  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: KAPAT-306  
Серийный номер: 06343116  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	BOC
24.07.2023	65,01897	65,018974	0	75,95316	53,514118	22,439047	1,101986	0,795937	1,467857	66,26749	66,245	ч		24	0
25.07.2023	63,40281	63,402809	0	74,48389	51,607212	22,876669	0,98371	0,805312	1,455162	64,5375	64,5725	OK		24	0
26.07.2023	71,22791	71,227905	0	74,26182	52,632999	21,628828	1,027805	0,878112	1,54175	72,34	72,71999	OK		24	0
27.07.2023	62,83942	62,839417	0	75,92281	51,692989	24,229815	1,027193	0,892886	1,528346	63,855	64,1575	OK		24	0
28.07.2023	59,4444	59,444397	0	75,95002	51,745178	24,204844	1,030993	0,900612	1,443693	60,52249	60,575	OK		24	0
29.07.2023	62,30185	62,301846	0	75,68038	52,155079	23,525297	1,027683	0,907981	1,471175	63,5425	63,38	OK		24	0
30.07.2023	61,88296	61,882961	0	75,96465	52,118076	23,846567	1,022421	0,904436	1,483798	63,16248	62,9175	OK		24	0
31.07.2023	62,03521	62,03521	0	75,51882	52,470684	23,048147	1,029151	0,882236	1,435137	63,29499	63,09	OK		24	0
01.08.2023	64,85027	64,850273	0	75,1748	52,799717	22,375082	1,016661	0,839932	1,455693	66,1475	65,96749	OK		24	0
02.08.2023	65,63688	65,636879	0	74,94386	52,903187	22,04067	1,024844	0,844543	1,449084	66,945	66,77	OK		24	0
03.08.2023	61,81722	61,817223	0	75,66612	52,775341	22,890764	1,01453	0,853067	1,421449	63,0925	62,86499	OK		24	0
04.08.2023	59,84097	59,840973	0	75,70161	52,553402	23,148224	0,976522	0,848217	1,388045	61,07499	60,85251	OK		24	0
05.08.2023	61,97909	61,979092	0	75,51914	52,745792	22,77334	1,014316	0,878635	1,413973	63,24999	63,02999	OK		24	0
06.08.2023	64,64179	64,641792	0	75,50674	53,182377	22,324362	1,009973	0,876576	1,451454	65,965	65,7525	OK		24	0
07.08.2023	66,27515	66,275154	0	75,44878	53,268421	22,180346	1,013848	0,879408	1,473906	67,63	67,4175	OK		24	0
08.08.2023	69,6723	69,672302	0	74,74108	53,517834	21,223246	1,010861	0,882452	1,484105	71,06749	70,87999	OK		24	0
09.08.2023	73,30285	73,302849	0	74,28285	53,809505	20,473349	1,007752	0,870969	1,506918	74,41749	74,91499	OK		24	0
10.08.2023	67,50294	67,502937	0	75,38779	53,149868	22,237915	1,023407	0,864229	1,507921	68,66	68,88001	OK		24	0
11.08.2023	65,88299	65,882988	0	75,63059	53,091778	22,538816	1,01939	0,882443	1,490498	67,0825	67,165	OK		24	0
12.08.2023	67,81999	67,819992	0	75,57192	53,515717	22,056204	1,010578	0,876011	1,500263	69,08749	69,12	OK		24	0
13.08.2023	72,66839	72,668388	0	74,78531	53,80896	20,976353	1,012508	0,887172	1,529261	73,92999	74,13249	OK		24	0
14.08.2023	71,55351	71,553513	0	75,11681	53,383862	21,732946	1,027791	0,884983	1,556397	72,70248	73,08749	OK		24	0
15.08.2023	68,92873	68,928734	0	75,48564	53,141022	22,344627	1,033737	0,888039	1,547905	70,14749	70,2975	OK		24	0
16.08.2023	67,19474	67,19474	0	75,16126	53,375347	21,78591	1,022889	0,896528	1,467914	68,4175	68,49249	OK		24	0
17.08.2023	67,97634	67,976341	0	75,53986	53,181259	22,358599	1,034253	0,904228	1,525167	69,27	69,2425	OK		24	0
18.08.2023	67,66505	67,665054	0	75,07352	53,199078	21,87443	1,031974	0,907165	1,485844	68,955	68,9025	OK		24	0
19.08.2023	65,94317	65,943169	0	75,36419	53,469425	21,894762	1,020686	0,891855	1,44946	66,93251	67,4375	OK		24	0
20.08.2023	67,3664	67,366402	0	75,95026	53,534748	22,415518	1,023945	0,890383	1,514792	68,45001	68,8475	OK		24	0
21.08.2023	73,06142	73,061424	0	75,31258	53,659306	21,653288	1,013516	0,893266	1,588682	74,31751	74,565	OK		24	0
22.08.2023	69,49651	69,496506	0	75,82233	53,16753	22,654799	1,009946	0,880565	1,580655	70,815	70,81	OK		24	0
Итого:	1989,23	1989,23							44,62	2025,88	2027,09		720		0

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	BOC	V3
23.07.2023	4075,72	148677,44	147259,48	1417,96	144634,33	144638,44	-4,10			
22.08.2023	4120,33	150703,32	149286,57	1416,75	146623,56	146627,67	-4,10			
ИТОГО:	44,62	2025,88	2027,09	-1,21	1989,23	1989,23	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период  
несчастных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/гп)

Qкorr =  
Qi/Траб x Тнш

0

Прибор: KAPAT-306  
Серийный номер: 23714416  
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	VHP	BOC	V3
23.07.2023	262,49	8574,88	8485,75	1,48	8366,04	8375,13	-0,01			
22.08.2023	262,49	8574,88	8485,75	1,48	8366,04	8375,13	-0,01			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720		0,00

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. О.И. Ажмакина/

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. /О.В.Мальгина/

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Адрес: Молодог. № 74-1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,23	47,45	26,78	21,1	20,6	23,4	23,16	0	-2,56	0,551	24	0
25.07.2023	72,78	47,9	24,88	22,6	22,09	24,9	24,66	0	-2,57	0,549	24	0
26.07.2023	72,68	48,78	23,9	23,2	22,68	25,6	25,35	0	-2,67	0,541	24	0
27.07.2023	74,3	47,7	26,6	21,3	20,79	23,6	23,36	0	-2,57	0,554	24	0
28.07.2023	74,25	48,25	26	20,4	19,9	22,6	22,36	0	-2,46	0,516	24	0
29.07.2023	74,03	48,99	25,04	20,6	20,12	22,9	22,66	0	-2,54	0,503	24	0
30.07.2023	74,34	47,96	26,38	21,2	20,7	23,5	23,26	0	-2,56	0,544	24	0
31.07.2023	73,92	48,36	25,56	21,3	20,8	23,8	23,56	0	-2,76	0,532	24	0
01.08.2023	73,56	48,7	24,86	22,4	21,87	25	24,76	0	-2,89	0,545	24	0
02.08.2023	73,47	49,4	24,07	22,9	22,38	25,6	25,36	0	-2,98	0,538	24	0
03.08.2023	74,06	49,08	24,98	21,3	20,8	24	23,76	0	-2,96	0,521	24	0
04.08.2023	74,07	49,47	24,6	21,1	20,6	23,6	23,36	0	-2,76	0,506	24	0
05.08.2023	73,88	50,4	23,48	21,2	20,7	23,8	23,56	0	-2,86	0,486	24	0
06.08.2023	73,96	49,44	24,52	22,2	21,68	25	24,76	0	-3,08	0,53	24	0
07.08.2023	73,97	49,38	24,59	23,6	23,05	26,4	26,16	0	-3,11	0,567	24	0
08.08.2023	73,24	50,56	22,68	23,7	23,15	26,4	26,15	0	-3	0,526	24	0
09.08.2023	72,86	51,01	21,85	25,3	24,71	28,2	27,91	0	-3,2	0,539	24	0
10.08.2023	73,93	50,07	23,86	24	23,46	27	26,72	0	-3,26	0,558	24	0
11.08.2023	74,14	50,21	23,93	23,7	23,17	26,4	26,14	0	-2,97	0,555	24	0
12.08.2023	74,1	50,13	23,97	24,4	23,85	27,3	27,03	0	-3,18	0,57	24	0
13.08.2023	73,4	50,39	23,01	26,5	25,88	29,5	29,19	0	-3,31	0,596	24	0
14.08.2023	73,66	49,66	24	24,3	23,74	27,4	27,13	0	-3,39	0,568	24	0
15.08.2023	73,9	48,79	25,11	22,7	22,16	25,5	25,25	0	-3,09	0,556	24	0
16.08.2023	73,62	49,09	24,53	22,4	21,87	25,1	24,86	0	-2,99	0,534	24	0
17.08.2023	73,98	48,7	25,28	22,5	21,98	25,1	24,85	0	-2,87	0,555	24	0
18.08.2023	73,51	49,16	24,35	22,1	21,59	24,7	24,46	0	-2,87	0,526	24	0
19.08.2023	73,83	49,53	24,3	21,8	21,31	24,5	24,26	0	-2,95	0,518	24	0
20.08.2023	74,37	49,38	24,99	22,5	21,98	25,3	25,06	0	-3,08	0,55	24	0
21.08.2023	73,81	49,85	23,96	23,7	23,16	26,6	26,36	0	-3,2	0,553	24	0
22.08.2023	74,36	49,63	24,73	23,9	23,35	26,9	26,63	0	-3,28	0,579	24	0
<b>Итого:</b>				<b>679,9</b>	<b>664,12</b>	<b>759,6</b>	<b>752,09</b>	<b>0</b>	<b>-87,97</b>	<b>16,27</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,8</b>	<b>49,24</b>	<b>24,55</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	56719,8	54983,18	58771,4	58186,54	3,03	-3203,36	2086,41	25455	0
22/08/2324:00	57399,7	55647,3	59531	58938,63	3,03	-3291,33	2102,68	26175	0
<b>Итого:</b>	<b>679,9</b>	<b>664,12</b>	<b>759,6</b>	<b>752,09</b>	<b>0</b>	<b>-87,97</b>	<b>16,27</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

*О.И. Ажнакина*  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

*О.В. Малыгина*  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Каширинных № 109

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2701

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.07.2023	74,29	51,54	22,75	54,26	52,89	49,48	48,84	0	4,05	1,202	24	0	0
25.07.2023	72,8	52,24	20,56	58,8	57,4	53,74	53,07	0	4,33	1,181	24	0	0
26.07.2023	72,69	53,41	19,28	62,08	60,6	56,73	55,96	0	4,64	1,168	24	0	0
27.07.2023	74,27	53,03	21,24	54,76	53,44	49,88	49,24	0	4,2	1,138	24	0	0
28.07.2023	74,32	53,22	21,1	54,16	52,85	49,21	48,55	0	4,3	1,115	24	0	0
29.07.2023	74,04	54,23	19,81	54,11	52,8	49,2	48,52	0	4,28	1,047	24	0	0
30.07.2023	74,31	53,41	20,9	53,78	52,45	48,89	48,28	0	4,17	1,095	24	0	0
31.07.2023	73,94	54,1	19,84	56,18	54,8	51,15	50,48	0	4,32	1,087	24	0	0
01.08.2023	73,65	54,08	19,57	58,27	56,84	53,11	52,4	0	4,44	1,112	24	0	0
02.08.2023	73,57	54,36	19,21	59,23	57,75	54,02	53,27	0	4,48	1,109	24	0	0
03.08.2023	74,14	53,88	20,26	56,65	55,23	51,62	50,9	0	4,33	1,12	24	0	0
04.08.2023	74,05	52,9	21,15	52,13	50,88	47,46	46,84	0	4,04	1,075	24	0	0
05.08.2023	73,85	52,39	21,46	52,52	51,25	47,83	47,21	0	4,04	1,098	24	0	0
06.08.2023	73,87	52,25	21,62	52,78	51,54	48,08	47,48	0	4,06	1,115	24	0	0
07.08.2023	73,86	52,8	21,06	55,35	54,06	50,47	49,83	0	4,23	1,138	24	0	0
08.08.2023	73,35	53,4	19,95	60,25	58,82	55,05	54,33	0	4,49	1,174	24	0	0
09.08.2023	73,14	53,86	19,28	61,21	59,78	55,85	55,08	0	4,7	1,149	24	0	0
10.08.2023	74,12	53,89	20,23	59,46	58,03	54,2	53,45	0	4,58	1,174	24	0	0
11.08.2023	74,2	53,73	20,47	59,92	58,45	54,65	53,93	0	4,52	1,196	24	0	0
12.08.2023	74,14	54,05	20,09	62,15	60,67	56,76	55,97	0	4,7	1,219	24	0	0
13.08.2023	73,39	54,73	18,66	66,25	64,68	60,61	59,74	0	4,94	1,208	24	0	0
14.08.2023	73,7	54,7	19	66,76	65,14	61,05	60,21	0	4,93	1,239	24	0	0
15.08.2023	74,05	54,47	19,58	63,28	61,74	57,81	57,01	0	4,73	1,207	24	0	0
16.08.2023	73,72	54,9	18,82	63,64	62,06	58,19	57,38	0	4,68	1,169	24	0	0
17.08.2023	74,1	55,14	18,96	62,6	61,12	57,23	56,43	0	4,69	1,159	24	0	0
18.08.2023	73,7	55,69	18,01	65,06	63,52	59,54	58,7	0	4,82	1,146	24	0	0
19.08.2023	73,92	55,77	18,15	62,01	60,57	56,65	55,83	0	4,74	1,099	24	0	0
20.08.2023	74,52	55,7	18,82	63,03	61,51	57,54	56,71	0	4,8	1,156	24	0	0
21.08.2023	73,91	56,28	17,63	65,89	64,31	60,24	59,35	0	4,96	1,135	24	0	0
22.08.2023	74,42	56,19	18,23	66,98	65,33	61,25	60,33	0	5	1,191	24	0	0
<b>Итого:</b>				<b>1783,5</b>	<b>1740,51</b>	<b>1627,4</b>	<b>1605,32</b>	<b>0</b>	<b>135,2</b>	<b>34,42</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,86</b>	<b>54,01</b>	<b>19,85</b>										<b>0</b>

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/07/2324:00	74708,78	72413,48	68570,12	67801,16	12,64	4612,32	2559,55	0	15904	0
22/08/2324:00	76492,28	74153,99	70197,52	69406,48	12,64	4747,52	2593,97	0	16624	0
<b>Итого:</b>	<b>1783,5</b>	<b>1740,51</b>	<b>1627,4</b>	<b>1605,32</b>	<b>0</b>	<b>135,2</b>	<b>34,42</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Подпись / О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вратъев Кашириных №113

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x601C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	73,92	57,21	16,71	52,28	51,02	51,19	50,4	0	0,62	0,85	24	0
25.07.2023	72,36	53,33	19,03	48,85	47,7	47,84	47,21	0	0,49	0,907	24	0
26.07.2023	72,16	53,71	18,45	46,33	45,25	45,69	45,07	0	0,18	0,834	24	0
27.07.2023	73,69	55,39	18,3	45,27	44,19	44,7	44,09	0	0,1	0,809	24	0
28.07.2023	73,7	55,36	18,34	43,6	42,56	42,83	42,25	0	0,31	0,78	24	0
29.07.2023	73,14	51,47	21,67	38,41	37,51	37,58	37,13	0	0,38	0,814	24	0
30.07.2023	73,71	54,65	19,06	43,53	42,47	42,61	42,01	0	0,46	0,812	24	0
31.07.2023	73,34	55,25	18,09	44,95	43,88	44,06	43,43	0	0,45	0,795	24	0
01.08.2023	73,11	56,66	16,45	48,99	47,84	48,08	47,33	0	0,51	0,788	24	0
02.08.2023	73,07	56,63	16,44	48,99	47,81	48,04	47,3	0	0,51	0,785	24	0
03.08.2023	73,52	55,44	18,08	46,52	45,41	45,55	44,88	0	0,53	0,823	24	0
04.08.2023	73,38	54,06	19,32	42,68	41,67	41,75	41,15	0	0,52	0,806	24	0
05.08.2023	73,15	53,77	19,38	41,01	40,03	40,13	39,58	0	0,45	0,778	24	0
06.08.2023	73,37	56,12	17,25	46,7	45,6	45,72	45,04	0	0,56	0,786	24	0
07.08.2023	73,16	53,02	20,14	43,89	42,86	42,88	42,31	0	0,55	0,866	24	0
08.08.2023	72,59	53,06	19,53	45,43	44,38	44,45	43,88	0	0,5	0,866	24	0
09.08.2023	72,39	52,44	19,95	45,44	44,35	44,95	44,39	0	-0,04	0,885	24	0
10.08.2023	73,61	56,39	17,22	51,89	50,62	51,19	50,45	0	0,17	0,872	24	0
11.08.2023	73,56	55,75	17,81	48,1	46,95	47,31	46,65	0	0,3	0,839	24	0
12.08.2023	73,4	55,17	18,23	47,98	46,85	47,08	46,43	0	0,42	0,852	24	0
13.08.2023	72,71	53,14	19,57	50,56	49,38	49,77	49,13	0	0,25	0,966	24	0
14.08.2023	72,98	54,17	18,81	49,08	47,9	48,63	47,97	0	-0,07	0,9	24	0
15.08.2023	73,31	53,18	20,13	47,84	46,71	47,13	46,54	0	0,17	0,939	24	0
16.08.2023	72,93	51,98	20,95	45,05	43,97	44,26	43,71	0	0,26	0,918	24	0
17.08.2023	73,35	53,55	19,8	46,54	45,45	45,7	45,09	0	0,36	0,9	24	0
18.08.2023	72,79	51,67	21,12	44,48	43,45	43,65	43,11	0	0,34	0,919	24	0
19.08.2023	73,24	55,2	18,04	45,84	44,73	45,41	44,77	0	-0,04	0,808	24	0
20.08.2023	73,76	54,43	19,33	46,46	45,34	45,93	45,3	0	0,04	0,876	24	0
21.08.2023	73,1	53,53	19,57	46,49	45,39	45,83	45,25	0	0,14	0,889	24	0
22.08.2023	73,67	54,17	19,5	48,69	47,53	47,94	47,28	0	0,25	0,927	24	0
<b>Итого:</b>				<b>1391,8</b>	<b>1358,8</b>	<b>1367,8</b>	<b>1349,13</b>	<b>0</b>	<b>9,67</b>	<b>25,59</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,2</b>	<b>54,33</b>	<b>18,87</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	74592,03	72432,28	72805,29	71937,1	5,21	495,18	2244,14	17628	646
22/08/2324:00	75983,9	73791,08	74173,17	73286,23	5,21	504,85	2269,72	18348	646
<b>Итого:</b>	<b>1391,87</b>	<b>1358,8</b>	<b>1367,88</b>	<b>1349,13</b>	<b>0</b>	<b>9,67</b>	<b>25,59</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

Подпись  /О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Каширинных №117

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9C7A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	74,29	51,54	22,75	54,26	52,89	49,48	48,84	0	4,05	1,202	24	0
25.07.2023	72,8	52,24	20,56	58,8	57,4	53,74	53,07	0	4,33	1,181	24	0
26.07.2023	72,69	53,41	19,28	62,08	60,6	56,73	55,96	0	4,64	1,168	24	0
27.07.2023	74,27	53,03	21,24	54,76	53,44	49,88	49,24	0	4,2	1,138	24	0
28.07.2023	74,32	53,22	21,1	54,16	52,85	49,21	48,55	0	4,3	1,115	24	0
29.07.2023	74,04	54,23	19,81	54,11	52,8	49,2	48,52	0	4,28	1,047	24	0
30.07.2023	74,31	53,41	20,9	53,78	52,45	48,89	48,28	0	4,17	1,095	24	0
31.07.2023	73,94	54,1	19,84	56,18	54,8	51,15	50,48	0	4,32	1,087	24	0
01.08.2023	73,65	54,08	19,57	58,27	56,84	53,11	52,4	0	4,44	1,112	24	0
02.08.2023	73,57	54,36	19,21	59,23	57,75	54,02	53,27	0	4,48	1,109	24	0
03.08.2023	74,14	53,88	20,26	56,65	55,23	51,62	50,9	0	4,33	1,12	24	0
04.08.2023	74,05	52,9	21,15	52,13	50,88	47,46	46,84	0	4,04	1,075	24	0
05.08.2023	73,85	52,39	21,46	52,52	51,25	47,83	47,21	0	4,04	1,098	24	0
06.08.2023	73,87	52,25	21,62	52,78	51,54	48,08	47,48	0	4,06	1,115	24	0
07.08.2023	73,86	52,8	21,06	55,35	54,06	50,47	49,83	0	4,23	1,138	24	0
08.08.2023	73,35	53,4	19,95	60,25	58,82	55,05	54,33	0	4,49	1,174	24	0
09.08.2023	73,14	53,86	19,28	61,21	59,78	55,85	55,08	0	4,7	1,149	24	0
10.08.2023	74,12	53,89	20,23	59,46	58,03	54,2	53,45	0	4,58	1,174	24	0
11.08.2023	74,2	53,73	20,47	59,92	58,45	54,65	53,93	0	4,52	1,196	24	0
12.08.2023	74,14	54,05	20,09	62,15	60,67	56,76	55,97	0	4,7	1,219	24	0
13.08.2023	73,39	54,73	18,66	66,25	64,68	60,61	59,74	0	4,94	1,208	24	0
14.08.2023	73,7	54,7	19	66,76	65,14	61,05	60,21	0	4,93	1,239	24	0
15.08.2023	74,05	54,47	19,58	63,28	61,74	57,81	57,01	0	4,73	1,207	24	0
16.08.2023	73,72	54,9	18,82	63,64	62,06	58,19	57,38	0	4,68	1,169	24	0
17.08.2023	74,1	55,14	18,96	62,6	61,12	57,23	56,43	0	4,69	1,159	24	0
18.08.2023	73,7	55,69	18,01	65,06	63,52	59,54	58,7	0	4,82	1,146	24	0
19.08.2023	73,92	55,77	18,15	62,01	60,57	56,65	55,83	0	4,74	1,099	24	0
20.08.2023	74,52	55,7	18,82	63,03	61,51	57,54	56,71	0	4,8	1,156	24	0
21.08.2023	73,91	56,28	17,63	65,89	64,31	60,24	59,35	0	4,96	1,135	24	0
22.08.2023	74,42	56,19	18,23	66,98	65,33	61,25	60,33	0	5	1,191	24	0
<b>Итого:</b>				<b>1783,5</b>	<b>1740,51</b>	<b>1627,4</b>	<b>1605,32</b>	<b>0</b>	<b>135,19</b>	<b>34,42</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>73,86</b>	<b>54,01</b>	<b>19,85</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	123473,54	119802,88	112967,79	111689,85	0,01	8113,03	4015,04	25451	3
22/08/2324:00	125257,09	121543,39	114595,28	113295,17	0,01	8248,22	4049,46	26171	3
<b>Итого:</b>	<b>1783,55</b>	<b>1740,51</b>	<b>1627,49</b>	<b>1605,32</b>	<b>0</b>	<b>135,19</b>	<b>34,42</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_  
/О.В.Малыгина/  
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных №121

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ95


ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	75,33	53,12	22,21	53,42	52,11	52,23	51,51	0	0,6	1,157	24	0
25.07.2023	73,79	54,49	19,3	60,7	59,24	59,56	58,73	0	0,51	1,141	24	0
26.07.2023	73,53	55,65	17,88	64,74	63,17	64,12	63,2	0	-0,03	1,127	24	0
27.07.2023	75,22	55,35	19,87	56,14	54,73	55,58	54,77	0	-0,04	1,085	24	0
28.07.2023	75,3	55,62	19,68	54,34	52,99	53,75	52,95	0	0,04	1,043	24	0
29.07.2023	75,01	56,29	18,72	56,93	55,51	56,22	55,39	0	0,12	1,04	24	0
30.07.2023	75,3	56,14	19,16	56,6	55,18	55,85	55,06	0	0,12	1,055	24	0
31.07.2023	74,85	55,68	19,17	56,24	54,83	55,49	54,66	0	0,17	1,051	24	0
01.08.2023	74,53	54,84	19,69	54,98	53,62	54,21	53,47	0	0,15	1,055	24	0
02.08.2023	74,49	55,56	18,93	58,14	56,67	57,38	56,58	0	0,09	1,072	24	0
03.08.2023	75,06	56,53	18,53	56,69	55,27	55,92	55,12	0	0,15	1,025	24	0
04.08.2023	75,06	56,35	18,71	56,48	55,05	55,67	54,86	0	0,19	1,028	24	0
05.08.2023	74,94	58,03	16,91	60,35	58,89	59,59	58,68	0	0,21	0,997	24	0
06.08.2023	74,92	57,26	17,66	59,76	58,27	58,95	58,12	0	0,15	1,029	24	0
07.08.2023	74,86	57,46	17,4	61,11	59,57	60,28	59,37	0	0,2	1,035	24	0
08.08.2023	74,25	57,65	16,6	63,85	62,3	63,05	62,1	0,01	0,2	1,034	24	0
09.08.2023	74,11	58,93	15,18	73,29	71,49	73,03	71,88	0	-0,39	1,086	24	0
10.08.2023	75,1	59,12	15,98	69,7	67,96	69,29	68,17	0	-0,21	1,084	24	0
11.08.2023	75,16	59,09	16,07	68,5	66,75	67,93	66,86	0	-0,11	1,071	24	0
12.08.2023	75,05	58,26	16,79	67,96	66,26	67,24	66,18	0	0,08	1,115	24	0
13.08.2023	74,28	57,86	16,42	74,82	73	74,21	73,04	0	-0,04	1,201	24	0
14.08.2023	74,58	59,04	15,54	74,95	73,13	74,59	73,4	0	-0,27	1,136	24	0
15.08.2023	74,97	59,34	15,63	72,8	71,02	72,22	71,04	0	-0,02	1,111	24	0
16.08.2023	74,61	58,86	15,75	71,14	69,37	70,4	69,27	0	0,1	1,094	24	0
17.08.2023	74,99	58,93	16,06	67,32	65,66	66,48	65,43	0	0,23	1,055	24	0
18.08.2023	74,55	59,02	15,53	69,32	67,62	68,46	67,37	0	0,25	1,05	24	0
19.08.2023	74,86	60,3	14,56	71,47	69,74	71,23	70,04	0	-0,3	1,014	24	0
20.08.2023	75,38	59	16,38	63,94	62,31	63,53	62,48	0	-0,17	1,021	24	0
21.08.2023	74,79	60,73	14,06	75,95	74,09	75,5	74,26	0	-0,17	1,038	24	0
22.08.2023	75,29	60,19	15,1	74,72	72,83	74,01	72,79	0	0,04	1,098	24	0
<b>Итого:</b>				<b>1926,3</b>	<b>1878,63</b>	<b>1905,9</b>	<b>1876,78</b>	<b>0,01</b>	<b>1,85</b>	<b>32,15</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>74,8</b>	<b>57,48</b>	<b>17,31</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	76769,56	74501,84	74861,37	73997,32	3,32	504,52	2434,58	17607	0
22/08/2324:00	78695,91	76380,47	76767,34	75874,1	3,33	506,37	2466,73	18327	0
<b>Итого:</b>	<b>1926,35</b>	<b>1878,63</b>	<b>1905,97</b>	<b>1876,78</b>	<b>0,01</b>	<b>1,85</b>	<b>32,15</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись  /О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

Подпись  /О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Наркома Малыш № 8

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8C2F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	75,85	49,2	26,65	68,5	66,75	68,3	67,51	0	-0,76	1,777	24	0
25.07.2023	75,08	46,47	28,61	41,8	40,74	40,9	40,49	0	0,25	1,181	24	0
26.07.2023	73,86	40,66	33,2	44,4	43,33	44,1	43,74	0	-0,41	1,436	24	0
27.07.2023	75,28	41,11	34,17	40,2	39,2	39,9	39,59	0	-0,39	1,339	24	0
28.07.2023	75,37	41,61	33,76	39,3	38,32	39,2	38,91	0	-0,59	1,291	24	0
29.07.2023	75,03	40,99	34,04	36,6	35,67	36,4	36,12	0	-0,45	1,215	24	0
30.07.2023	75,28	38,93	36,35	35,9	34,96	36	35,72	0	-0,76	1,269	24	0
31.07.2023	75,06	42,14	32,92	43	41,93	43,1	42,75	0	-0,82	1,38	24	0
01.08.2023	75,08	45,13	29,95	49,7	48,48	49,9	49,44	0	-0,96	1,451	24	0
02.08.2023	74,9	45,22	29,68	50,2	48,96	50,3	49,79	0	-0,83	1,453	24	0
03.08.2023	75,29	43,85	31,44	46	44,85	45,9	45,46	0	-0,61	1,408	24	0
04.08.2023	76,1	57,93	18,17	97,7	95,23	97	95,49	0	-0,26	1,728	24	0
05.08.2023	76,04	63,68	12,36	173,6	169,18	172,2	169,01	0	0,17	2,095	24	0
06.08.2023	76	62,95	13,05	171	166,65	169,6	166,52	0	0,13	2,176	24	0
07.08.2023	75,99	63,33	12,66	172,6	168,18	171	167,88	0	0,3	2,134	24	0
08.08.2023	75,42	62,42	13	167,1	162,9	165,6	162,64	0	0,26	2,118	24	0
09.08.2023	75,34	63,03	12,31	175,9	171,49	174,4	171,25	0,01	0,24	2,111	24	0
10.08.2023	76,25	64,64	11,61	195,6	190,58	194,3	190,62	0	-0,04	2,217	24	0
11.08.2023	76,13	63,47	12,66	176,3	171,81	174,8	171,56	0	0,25	2,173	24	0
12.08.2023	76,13	63,17	12,96	173,5	169,08	172	168,86	0	0,22	2,192	24	0
13.08.2023	75,13	61,36	13,77	164,5	160,42	163	160,18	0	0,24	2,208	24	0
14.08.2023	75,85	63,06	12,79	181,2	176,59	179,8	176,54	0	0,05	2,262	24	0
15.08.2023	76,27	63,75	12,52	182,8	178,12	181,4	178,06	0	0,06	2,231	24	0
16.08.2023	75,96	62,75	13,21	164,9	160,7	163,7	160,75	0,01	-0,05	2,119	24	0
17.08.2023	76,22	63,11	13,11	168,8	164,46	166,9	163,89	0	0,57	2,156	24	0
18.08.2023	75,76	62,92	12,84	163,1	158,97	161,7	158,77	0	0,2	2,042	24	0
19.08.2023	76,18	63,4	12,78	167,2	162,9	166,1	163,07	0	-0,17	2,082	24	0
20.08.2023	76,47	63,73	12,74	170,6	166,22	169,6	166,47	0	-0,25	2,115	24	0
21.08.2023	75,9	62,34	13,56	158	154,01	157,1	154,32	0	-0,31	2,088	24	0
22.08.2023	76,66	63,02	13,64	167,2	162,88	166,2	163,17	0	-0,29	2,222	24	0
<b>Итого:</b>				<b>3687,2</b>	<b>3593,56</b>	<b>3660,4</b>	<b>3598,57</b>	<b>0,02</b>	<b>-5,01</b>	<b>55,67</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>75,66</b>	<b>55,64</b>	<b>20,01</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	80341,8	77903,39	79919,7	78720,44	0,01	-817,05	2074,02	7550	0
22/08/2324:00	84029	81496,95	83580,1	82319,01	0,03	-822,06	2129,69	8270	0
<b>Итого:</b>	<b>3687,2</b>	<b>3593,56</b>	<b>3660,4</b>	<b>3598,57</b>	<b>0,02</b>	<b>-5,01</b>	<b>55,67</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

  
О.И. Ажнакина/  
Ф.И.О.

  
Ю.О. Мартовская  
Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭЧЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 53Р  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.08.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDCF4

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
24.07.2023	75,88	54,76	21,12	85,2	83,03	85	83,79	0	-0,76	1,756	0	24	0
25.07.2023	75,1	51,92	23,18	64,3	62,69	64,4	63,57	0	-0,88	1,449	0	24	0
26.07.2023	74,34	53,62	20,72	85,8	83,71	86	84,85	0	-1,14	1,733	0	24	0
27.07.2023	75,87	54	21,87	78,2	76,23	78,4	77,33	0	-1,1	1,667	0	24	0
28.07.2023	75,89	54,89	21	77,2	75,24	77,5	76,45	0,04	-1,21	1,579	0	24	0
29.07.2023	75,72	54,97	20,75	77,9	75,96	78,4	77,34	0	-1,38	1,575	0	24	0
30.07.2023	75,98	54,62	21,36	76,9	74,97	77,4	76,36	0	-1,39	1,601	0	24	0
31.07.2023	75,48	54,65	20,83	76,6	74,69	77,2	76,14	0	-1,45	1,556	0	24	0
01.08.2023	75,24	54,09	21,15	78,3	76,35	78,8	77,75	0	-1,4	1,616	0	24	0
02.08.2023	75,24	54,57	20,67	79,3	77,3	79,9	78,79	0	-1,49	1,596	0	24	0
03.08.2023	75,64	54,24	21,4	76,4	74,47	77	75,98	0	-1,51	1,592	0	24	0
04.08.2023	75,55	54,01	21,54	71,9	70,08	72,7	71,71	0	-1,63	1,51	0	24	0
05.08.2023	75,45	55,17	20,28	78,2	76,23	79,2	78,09	0	-1,86	1,546	0	24	0
06.08.2023	75,42	54,57	20,85	80,1	78,1	81,1	79,99	0	-1,89	1,628	0	24	0
07.08.2023	75,45	54,99	20,46	81,8	79,73	82,9	81,75	0,04	-2,02	1,63	0	24	0
08.08.2023	74,79	55,18	19,61	84,2	82,13	85,4	84,19	0	-2,06	1,608	0	24	0
09.08.2023	74,78	55,24	19,54	85,4	83,29	86,8	85,57	0	-2,28	1,628	0	24	0
10.08.2023	75,72	55,3	20,42	84,2	82,07	85,6	84,36	0	-2,29	1,675	0	24	0
11.08.2023	75,6	55,84	19,76	86,2	83,99	87,7	86,43	0,05	-2,44	1,658	0	24	0
12.08.2023	75,53	55,83	19,7	86,5	84,32	88,1	86,85	0	-2,53	1,658	0	24	0
13.08.2023	74,7	55,57	19,13	92,4	90,11	94,4	93,06	0	-2,95	1,723	0	24	0
14.08.2023	75,48	56,1	19,38	92	89,68	93,7	92,33	0	-2,65	1,738	0	24	0
15.08.2023	75,66	56,1	19,56	90,3	88,02	92	90,65	0	-2,63	1,72	0	24	0
16.08.2023	75,46	54,77	20,69	87,8	85,58	89,4	88,16	0	-2,58	1,77	0	24	0
17.08.2023	75,62	55,51	20,11	85	82,83	86,7	85,47	0	-2,64	1,665	0	24	0
18.08.2023	75,25	56,27	18,98	84	81,88	85,6	84,35	0	-2,47	1,553	0	24	0
19.08.2023	75,65	56,55	19,1	82,9	80,81	84,7	83,45	0	-2,64	1,545	0	24	0
20.08.2023	75,84	56,23	19,61	83	80,89	84,6	83,36	0	-2,47	1,583	0	24	0
21.08.2023	75,37	55,99	19,38	86,6	84,44	88,4	87,12	0	-2,68	1,638	0	24	0
22.08.2023	76,14	54,67	21,47	80,2	78,19	81,7	80,57	0	-2,38	1,678	0	24	0
<b>Итого:</b>				<b>2458,8</b>	<b>2397,01</b>	<b>2490,7</b>	<b>2455,81</b>	<b>0,13</b>	<b>-58,8</b>	<b>48,87</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>75,46</b>	<b>55</b>	<b>20,45</b>										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/07/2324:00	1087	1059,17	1081,9	1066,76	0,06	-7,59	22,67	0	328	834
22/08/2324:00	3545,8	3456,18	3572,6	3522,57	0,19	-66,39	71,55	0	1048	834
<b>Итого:</b>	<b>2458,8</b>	<b>2397,01</b>	<b>2490,7</b>	<b>2455,81</b>	<b>0,13</b>	<b>-58,8</b>	<b>48,87</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

*О.И. Ажнина*  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

*Ю. Март*  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.



**ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»**  
**ИНСПЕКТОР СТИ 53Р**  
**МАРТОВСКАЯ Ю.О.**  
**23.08.2023**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор № 8848  
Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 01511518  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
г	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.07.2023	75,06632	71,13835	3,927978	76,03552	56,87107	19,16445	0,000649	0	1,444658	77,01995	72,19995	OK		24	0
25.07.2023	59,93764	57,03802	2,899624	74,59253	51,34479	23,24774	0,00012	0	1,300073	61,49997	57,73998	OK		24	0
26.07.2023	74,53688	70,77286	3,764019	74,92751	56,0502	18,87731	0,000184	0	1,406649	76,41995	71,79996	OK		24	0
27.07.2023	68,0476	64,70289	3,344712	76,1387	56,22464	19,91406	0,000171	0	1,353626	69,81996	65,64996	OK		24	0
28.07.2023	67,2404	63,87874	3,361659	76,0594	56,11623	19,94316	0,000121	0	1,339759	68,98997	64,80997	OK		24	0
29.07.2023	64,76845	61,5169	3,25155	75,9244	55,43303	20,49136	0	0	1,330176	66,44997	62,38997	OK		24	0
30.07.2023	64,16544	60,98583	3,179615	76,19331	54,99081	21,20249	0	0	1,359579	65,83996	61,83997	OK		24	0
31.07.2023	72,08698	68,33035	3,756628	75,81838	56,77314	19,04524	0	0	1,371906	73,94997	69,34996	OK		24	0
01.08.2023	75,70045	71,67229	4,028153	75,44326	57,57534	17,86792	0	0	1,353707	77,63997	72,76996	OK		24	0
02.08.2023	73,51827	69,65708	3,861183	75,65135	56,68243	18,96893	0	0	1,397637	75,40996	70,68996	OK		24	0
03.08.2023	70,98943	67,26202	3,727416	75,88915	56,63516	19,25398	0	0	1,366632	72,82996	68,25996	OK		24	0
04.08.2023	64,84153	61,47427	3,367255	75,8262	55,70075	20,12546	0	0	1,279418	66,51997	62,36997	OK		24	0
05.08.2023	69,32132	65,67439	3,646934	75,74314	56,69115	19,05199	0	0	1,32129	71,10996	66,64996	OK		24	0
06.08.2023	69,38561	65,73694	3,648665	75,60706	56,24705	19,36	0	0	1,341168	71,16996	66,69996	OK		24	0
07.08.2023	70,24901	66,57484	3,674164	75,70599	56,27144	19,43453	0	0	1,365939	72,05997	67,54996	OK		24	0
08.08.2023	68,68356	65,13657	3,546983	74,92837	55,29502	19,63335	0	0	1,346255	70,41996	66,05997	OK		24	0
09.08.2023	72,82783	69,15262	3,675207	75,12887	55,80403	19,32484	0	0	1,408039	74,67996	70,14996	OK		24	0
10.08.2023	72,07887	68,40149	3,677383	75,95488	56,69379	19,26109	0	0	1,386494	73,94997	69,41996	OK		24	0
11.08.2023	70,65158	67,09702	3,554567	75,83877	55,68877	20,15	0	0	1,424563	72,47997	68,05997	OK		24	0
12.08.2023	69,54914	66,09596	3,453184	75,60322	54,98694	20,61627	0	0	1,436347	71,33997	67,01997	OK		24	0
13.08.2023	69,1853	65,76759	3,417701	74,82672	53,49353	21,33319	0	0	1,473104	70,92996	66,63996	OK		24	0
14.08.2023	72,81862	69,17439	3,644225	75,74848	55,77465	19,97385	0	0	1,4561	74,69996	70,16997	OK		24	0
15.08.2023	70,69041	67,23139	3,45902	75,77905	55,85339	19,92566	0	0	1,405131	72,56995	68,14997	OK		24	0
16.08.2023	67,52526	64,1882	3,337075	75,76389	55,35823	20,40567	0	0	1,375983	69,26996	65,09996	OK		24	0
17.08.2023	50,02728	48,3938	1,633481	75,69456	48,47546	27,21909	0	0	1,330084	51,51999	48,73998	OK		24	0
18.08.2023	45,15544	43,71296	1,442473	75,63126	47,22937	28,4019	0	0	1,28493	46,52998	43,94997	OK		24	0
19.08.2023	46,5623	45,54568	1,016622	76,18048	48,41731	27,76317	0	0	1,293011	48,21998	45,59997	OK		24	0
20.08.2023	47,13088	45,92159	1,20929	76,21009	47,73308	28,47701	0	0	1,339393	48,70998	46,05998	OK		24	0
21.08.2023	45,28298	44,23929	1,043686	75,76432	46,30976	29,45457	0	0	1,337287	46,83998	44,28997	OK		24	0
22.08.2023	46,29793	45,41035	0,887586	76,65073	46,16901	30,48171	0	0	1,4131	47,99998	45,37998	OK		24	0
Итого:	1954,32	1861,88							41,04	2006,89	1885,56			720	0
Средние:			3,08	75,71	54,10	21,61	0,00	0,00							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.07.2023	1597,73	52709,67	51157,87	1551,80	51044,87	50538,48	506,40			
22.08.2023	1638,77	54716,56	53043,43	1673,13	52999,20	52400,36	598,83			
ИТОГО:	41,04	2006,89	1885,56	121,33	1954,32	1861,88	92,44	720	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qжорр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

*А.И. Ажмакина*  
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

*Ю. Марты*  
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
23.08.2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=2

ТЗ=1

КС=0x20FA

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.07.2023	76,16	67,87	8,29	283,6	276,35	279	273,23	0	3,12	2,266	24	0
25.07.2023	75,54	64,74	10,8	187,4	182,67	184,9	181,36	0	1,31	1,963	24	0
26.07.2023	74,48	62,96	11,52	193,2	188,43	191,3	187,87	0	0,56	2,167	24	0
27.07.2023	76,02	63,44	12,58	174	169,58	172,3	169,13	0	0,45	2,127	24	0
28.07.2023	76,13	63,36	12,77	171,2	166,83	169,7	166,62	0	0,21	2,128	24	0
29.07.2023	75,87	62,94	12,93	162,8	158,68	161,6	158,7	0	-0,02	2,05	24	0
30.07.2023	76,16	62,97	13,19	161,4	157,24	160,1	157,2	0	0,04	2,073	24	0
31.07.2023	75,73	64,3	11,43	184,2	179,54	182,5	179,06	0	0,48	2,046	24	0
01.08.2023	75,62	65,51	10,11	208,2	202,94	206	201,98	0	0,96	2,041	24	0
02.08.2023	75,42	64,99	10,43	210,4	205,15	208,4	204,41	0	0,74	2,132	24	0
03.08.2023	75,89	64,83	11,06	195,8	190,82	193,9	190,21	0	0,61	2,106	24	0
04.08.2023	75,88	62,94	12,94	167,6	163,35	166,1	163,08	0	0,27	2,111	24	0
05.08.2023	75,65	63,5	12,15	176,5	172,06	175	171,78	0	0,28	2,086	24	0
06.08.2023	75,62	63,22	12,4	174,9	170,48	173,5	170,32	0	0,16	2,112	24	0
07.08.2023	75,61	63,26	12,35	176,5	172,07	175	171,81	0	0,26	2,122	24	0
08.08.2023	75,06	62,48	12,58	174,8	170,45	173,4	170,31	0	0,14	2,14	24	0
09.08.2023	74,92	62,76	12,16	182,8	178,27	181,3	178,05	0	0,22	2,164	24	0
10.08.2023	75,83	64,12	11,71	199,3	194,26	197,5	193,81	0	0,45	2,272	24	0
11.08.2023	75,72	63,2	12,52	182,8	178,19	181,5	178,21	0	-0,02	2,23	24	0
12.08.2023	75,74	62,92	12,82	180,7	176,12	179,2	175,97	0	0,15	2,255	24	0
13.08.2023	74,75	61,51	13,24	178,3	173,89	177,1	174,02	0	-0,13	2,305	24	0
14.08.2023	75,43	62,99	12,44	189,4	184,62	187,8	184,44	0	0,18	2,294	24	0
15.08.2023	75,87	63,43	12,44	190,2	185,4	188,4	184,98	0	0,42	2,304	24	0
16.08.2023	75,54	62,46	13,08	175	170,59	173,7	170,59	0	0	2,231	24	0
17.08.2023	75,8	62,72	13,08	172,2	167,83	170,9	167,86	0,08	-0,03	2,199	24	0
18.08.2023	75,37	62,34	13,03	168,1	163,89	167	164,04	0	-0,15	2,137	24	0
19.08.2023	75,77	63,29	12,48	170,1	165,77	168,9	165,81	0	-0,04	2,071	24	0
20.08.2023	76,1	63,15	12,95	175,1	170,63	173,8	170,64	0	-0,01	2,21	24	0
21.08.2023	75,53	62,03	13,5	166,2	162,02	165,1	162,17	0	-0,15	2,19	24	0
22.08.2023	76,25	62,81	13,44	173,7	169,25	172,5	169,4	0	-0,15	2,278	24	0
<b>Итого:</b>				<b>5506,4</b>	<b>5367,37</b>	<b>5457,4</b>	<b>5357,06</b>	<b>0,08</b>	<b>10,31</b>	<b>64,81</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>75,64</b>	<b>63,43</b>	<b>12,21</b>									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/07/2324:00	64336,8	62355,96	62522,5	61649,81	482,4	706,15	1813,70	6802	0
22/08/2324:00	69843,2	67723,33	67979,9	67006,87	482,48	716,46	1878,51	7522	0
<b>Итого:</b>	<b>5506,4</b>	<b>5367,37</b>	<b>5457,4</b>	<b>5357,06</b>	<b>0,08</b>	<b>10,31</b>	<b>64,81</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

*О.И. Ажнакина*  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

*Ю.О. Мартовская*  
Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.



**ООО «УралЭнергосбыт»**  
**ИНСПЕКТОР СТИ 53Р**  
**МАРТОВСКАЯ Ю.О.**  
**23.08.2023**

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 24/07/23г.-22/08/23г.

Адрес: Ул. Наб. 54-3  
Договор №: 87643210  
Теплоучаститель ТВ7-04 сек. N 000  
Договорные расходы:  
M сек. воды = т.сух Млвс = °C.сух  
твх: Догов., твд = 5,00°C

Тип расхомера:  
Пределы измерений:  
G1 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч  
G2 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, ЕИ=1, ТВ1, СК=5, КТ=1, ФР=1, КСН=0x6EFD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	F3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	дМ т	тК °C	тК кгс/см2	Сум Гкал	ОП Гкал	ВРС %	ИС %
24.07.23 23	75.45	32.41	23.04	9.87	7.43	6.12	60.27	59.72	0	59.768	58.967	0	0	5	1.02	1.337	0	24	0
25.07.23 23	74.42	51.66	22.75	8.67	7.47	6.12	62.2	61.63	0	60.881	60.876	0	0	5	1.02	1.383	0	24	0
26.07.23 23	73.87	52.47	21.4	9.05	8.24	6.12	65	64.34	0	63.439	63.527	0	0	5	1.02	1.359	0	24	0
27.07.23 23	75.32	31.67	23.66	9.07	8.4	6.12	59.5	58.82	0	58.019	58.101	0	0	5	1.02	1.374	0	24	0
28.07.23 23	75.47	32.18	23.29	9.12	8.5	6.12	59.33	57.68	0	56.87	56.962	0	0	5	1.02	1.326	0	24	0
29.07.23 23	75.23	52.54	22.68	9.07	8.56	6.12	59.02	58.41	0	57.554	57.671	0	0	5	1.02	1.306	0	24	0
30.07.23 23	75.48	52.89	22.59	9.02	8.52	6.12	59.41	58.8	0	57.925	58.045	0	0	5	1.02	1.309	0	24	0
31.07.23 23	75.06	32.84	22.22	9.09	8.32	6.12	59.1	58.53	0	57.637	57.784	0	0	5	1.02	1.282	0	24	0
01.08.23 23	74.02	32.86	22.16	8.96	7.88	6.12	59.3	58.74	0	57.83	57.988	0	0	5	1.02	1.283	0	24	0
02.08.23 23	74.72	53.01	21.71	9.04	7.91	6.12	60.4	59.66	0	58.92	59.086	0	0	5	1.02	1.281	0	24	0
03.08.23 23	75.24	32.41	22.82	8.94	8.01	6.12	59.35	57.81	0	56.999	57.083	0	0	5	1.02	1.3	0	24	0
04.08.23 23	75.29	32.34	22.94	8.53	7.95	6.12	58.28	57.76	0	56.828	57.018	0	0	5	1.02	1.271	0	24	0
05.08.23 23	75.01	33.07	21.94	8.94	8.28	6.12	60.66	60.11	0	58.761	58.951	0	0	5	1.02	1.29	0	24	0
06.08.23 23	75.03	52.71	22.32	8.87	8.24	6.12	60.25	59.72	0	58.162	58.344	0	0	5	1.02	1.322	0	24	0
07.08.23 23	75.02	32.38	22.64	8.92	8.29	6.12	59.01	58.49	0	57.55	57.756	0	0	5	1.02	1.304	0	24	0
08.08.23 23	74.57	52.68	21.89	8.9	8.32	6.12	61.03	60.48	0	59.332	59.712	0	0	5	1.02	1.304	0	24	0
09.08.23 23	74.32	52.65	21.68	8.66	8.21	6.12	65.36	62.72	0	61.815	61.923	0	0	5	1.02	1.341	0	24	0
10.08.23 23	75.24	32.58	22.67	9.03	8.13	6.12	59.87	59.25	0	58.382	58.502	0	0	5	1.02	1.325	0	24	0
11.08.23 23	75.18	53.06	22.12	8.99	8.32	6.12	62.84	62.2	0	61.282	61.399	0	0	5	1.02	1.357	0	24	0
12.08.23 23	75.32	32.32	22.32	8.99	8.23	6.12	62.84	62.2	0	61.282	61.399	0	0	5	1.02	1.357	0	24	0
13.08.23 23	74.36	52.77	21.59	8.92	8.34	6.12	67.7	67.02	0	66.054	66.166	0	0	5	1.02	1.427	0	24	0
14.08.23 23	74.82	52.37	22.45	9.06	8.32	6.12	64.63	63.95	0	63.038	63.145	0	0	5	1.02	1.417	0	24	0
15.08.23 23	75.33	52.17	23.16	9.13	8.35	6.12	61.02	60.41	0	59.501	59.657	0	0	5	1.02	1.379	0	24	0
16.08.23 23	74.89	52.09	22.8	9.02	8.45	6.12	59.31	58.76	0	57.85	58.031	0	0	5	1.02	1.324	0	24	0
17.08.23 23	75.28	32.45	22.83	9.14	8.53	6.12	59.43	58.86	0	57.949	58.118	0	0	5	1.02	1.345	0	24	0
18.08.23 23	74.89	52.88	22.01	9.12	8.57	6.12	62.56	61.99	0	61.038	61.198	0	0	5	1.02	1.307	0	24	0
19.08.23 23	75.12	53.29	21.83	8.99	8.41	6.12	60.34	60.69	0	59.821	59.901	0	0	5	1.02	1.307	0	24	0
20.08.23 23	75.61	32.34	23.27	9.03	8.38	6.12	59.72	59.08	0	58.223	58.339	0	0	5	1.02	1.356	0	24	0
21.08.23 23	75.03	52.97	22.06	8.92	8.4	6.12	62.73	62.11	0	61.179	61.316	0	0	5	1.02	1.351	0	24	0
22.08.23 23	75.6	52.26	23.34	8.88	8.27	6.12	59.42	58.84	0	57.923	58.108	0	0	5	1.02	1.353	0	24	0
Итого/Средн	75.03	52.59	22.44	9	8.24	6.12	1828.04	1810.11	0	1782.827	1787.176	0	0	5	1.02	40.047	0	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	дМ т	Сум Гкал	ОП Гкал	ВРС %	ИС %
23.07.23 23	91789.92	30026.14	97.87	88855.697	88750.546	92.687	2750.367	4.814	19179	3779	
22.08.23.23	93617.96	91836.24	97.87	90638.523	90537.723	92.687	2830.414	4.814	19899	3779	
Итого	1828.04	1810.11	0	1782.827	1787.176	0	40.047	0	720	0	

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

*Ю. Пуря*

*Ю. Пуря*

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР  
МАРТОВСКАЯ Ю.О.

23.08.2023



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 24/07/23г. - 22/08/23г.

Абонент: 54-2  
 Адрес: Ул. Наб. 54-2  
 Договор №: 876543210  
 Теплопоставитель: ТЭУ-04 сег. N 000  
 Договорные расходы: Г1 макс = 120.00 М3/ч Г1 мин = 0.48 М3/ч  
 И сев. вода: Т.ст.уф Г2 макс = 120.00 М3/ч Г2 мин = 0.48 М3/ч  
 Т.св. вода: Т.ст.уф Г3 макс = 12.00 М3/ч Г3 мин = 0.00 М3/ч  
 Т.св. вода: Т.ст.уф Г4 макс = 5.00 М3/ч Г4 мин = 0.00 М3/ч

Серийный номер 20123259, ЕД=1, ТВ1, СК=5, КТЭ=1, ФРТ=1, КСН=0х6ГДО

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 ккал/см2	F2 ккал/см2	F3 ккал/см2	V1 М3	V2 М3	V3 М3	M1 т	M2 т	M3 т	dkl т	tk °C	pk ккал/см2	Срв Гкал	Ср Гкал	ВРП М	ВОС М
24.07.23 23	76	62.32	13.68	9.92	0	6.12	103.74	103.31	0	101.132	101.447	0	0	5	1.02	1.404	0	24	0
25.07.23 23	75.06	58.98	16.07	8.7	0	6.12	86.43	86.09	0	84.289	84.681	0	0	5	1.02	1.37	0	24	0
26.07.23 23	74.3	58.52	15.78	9.1	0	6.12	87.54	87.22	0	85.414	85.824	0	0	5	1.02	1.364	0	24	0
27.07.23 23	75.81	58.74	17.07	9.11	0	6.12	80.2	79.87	0	78.177	78.582	0	0	5	1.02	1.349	0	24	0
28.07.23 23	75.95	58.82	17.13	9.16	0	6.12	78.6	78.29	0	76.616	76.983	0	0	5	1.02	1.327	0	24	0
29.07.23 23	75.68	58.84	16.84	9.11	0	6.12	77.83	77.48	0	75.876	76.23	0	0	5	1.02	1.292	0	24	0
30.07.23 23	75.95	58.39	17.56	9.07	0	6.12	76.92	76.54	0	74.977	75.317	0	0	5	1.02	1.33	0	24	0
31.07.23 23	75.84	58.98	16.86	9.14	0	6.12	81.97	81.59	0	79.916	80.26	0	0	5	1.02	1.338	0	24	0
01.08.23 23	75.91	60.41	15.51	9	0	6.12	87.31	86.93	0	85.124	85.433	0	0	5	1.02	1.301	0	24	0
02.08.23 23	75.21	60.08	15.13	9.09	0	6.12	87.04	86.65	0	84.879	85.193	0	0	5	1.02	1.302	0	24	0
03.08.23 23	75.73	59.95	15.78	8.99	0	6.12	83.53	83.13	0	81.431	81.741	0	0	5	1.02	1.3	0	24	0
04.08.23 23	75.73	58.63	17.1	8.57	0	6.12	77.83	77.44	0	75.877	76.192	0	0	5	1.02	1.311	0	24	0
05.08.23 23	75.46	59.18	16.28	8.98	0	6.12	80.8	80.39	0	78.779	79.074	0	0	5	1.02	1.297	0	24	0
06.08.23 23	75.47	58.33	17.14	8.92	0	6.12	81.21	80.78	0	79.18	79.489	0	0	5	1.02	1.371	0	24	0
07.08.23 23	75.46	58.84	16.62	8.97	0	6.12	81.75	81.31	0.06	79.708	79.994	0.059	0	5	1.02	1.342	0.003	24	0
08.08.23 23	74.98	58.66	16.33	8.95	0	6.12	82.26	81.84	0	80.227	80.526	0	0	5	1.02	1.325	0	24	0
09.08.23 23	74.75	58.95	15.85	8.9	0	6.12	87.33	86.96	0	85.184	85.456	0	0	5	1.02	1.366	0	24	0
10.08.23 23	75.89	59.96	16.11	9.07	0	6.12	85.18	84.69	0	83.04	83.286	0	0	5	1.02	1.353	0	24	0
11.08.23 23	75.59	59.01	16.58	9.04	0	6.12	82.47	82	0	80.402	80.666	0	0	5	1.02	1.348	0	24	0
12.08.23 23	75.69	58.49	17.2	8.94	0	6.12	83.7	83.21	0	81.593	81.877	0	0	5	1.02	1.418	0	24	0
13.08.23 23	74.59	57.94	16.75	8.96	0	6.12	84.76	84.26	0	82.68	82.956	0	0	5	1.02	1.4	0	24	0
14.08.23 23	75.22	58.34	16.88	9.11	0	6.12	86.12	85.6	0	83.981	84.237	0	0	5	1.02	1.434	0	24	0
15.08.23 23	75.77	59.01	16.76	9.18	0	6.12	84.51	84.04	0	82.383	82.669	0	0	5	1.02	1.397	0	24	0
16.08.23 23	75.83	57.86	17.94	9.06	0	6.12	80.55	80.12	0	78.544	78.866	0	0	5	1.02	1.381	0	24	0
17.08.23 23	75.7	57.86	17.84	9.18	0	6.12	76.18	75.78	0	74.265	74.589	0	0	5	1.02	1.339	0	24	0
18.08.23 23	75.24	56.53	18.72	9.16	0	6.12	75.04	74.66	0	73.177	73.539	0	0	5	1.02	1.383	0	24	0
19.08.23 23	75.52	57.14	18.38	9.03	0	6.12	75.63	75.23	0	73.774	74.076	0	0	5	1.02	1.369	0	24	0
20.08.23 23	76	57.79	18.21	9.08	0	6.12	77.65	77.23	0	75.682	76.019	0	0	5	1.02	1.393	0	24	0
21.08.23 23	75.39	57.31	18.08	8.97	0	6.12	75.81	75.4	0	73.917	74.239	0	0	5	1.02	1.35	0	24	0
22.08.23 23	76.01	57.55	18.46	8.93	0	6.12	76.64	76.23	0	74.697	75.048	0	0	5	1.02	1.393	0	24	0
Итого/средн	75.48	58.76	16.71	9.05	0	6.12	2466.53	2454.11	0.06	2404.879	2414.472	0.059	0.059	5	1.02	40.647	0.003	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 М3	V2 М3	V3 М3	M1 т	M2 т	M3 т	dkl т	Срв Гкал	Ср Гкал	ВРП М	ВОС М
23.07.23 23	101546.48	97689.26	426.28	98112.575	95772.185	418.165	418.165	2531.962	21.418	20234	2724
22.08.23 23	104015.01	100143.37	426.34	100517.455	98186.657	418.224	418.224	2372.609	21.421	20954	2724
Итого	2466.53	2454.11	0.06	2404.879	2414.472	0.059	0.059	40.647	0.003	720	0

Представитель абонента: *Ю.М.Сар*  
 Представитель снабжающей организации:



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»  
 ИНСПЕКТОР СТИ 59Р  
 МАРТОВСКАЯ Ю.О.  
 23.08.2023

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (1) отсут. писем  
 (\*) дисбаланс масс  
 (X) аппарат неисправ.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г. -22/08/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.07.2023	103,2609	103,26091	0	79,07492	65,071045	14,003873	1,005616	0,745282	1,454038	104,7825	106,525	OK	24	0	
25.07.2023	102,9815	102,98152	0	77,81102	63,67841	14,13261	0,884965	0,755495	1,406047	104,4175	106,205	OK	24	0	
26.07.2023	123,8434	123,84343	0	77,55597	66,180305	11,375671	0,930068	0,829245	1,370692	126,1675	127,2275	OK	24	0	
27.07.2023	102,0843	102,08433	0	79,00965	65,537323	13,472321	0,929966	0,843956	1,37311	104,1525	104,7725	OK	24	0	
28.07.2023	97,79153	97,791534	0	79,07561	65,438133	13,637469	0,93374	0,851607	1,337931	99,65002	100,4875	OK	24	0	
29.07.2023	101,4711	101,47113	0	78,79501	66,099449	12,695561	0,930397	0,85915	1,294327	103,335	104,3525	OK	24	0	
30.07.2023	97,13996	97,139961	0	79,05199	64,765495	14,286484	0,92496	0,855467	1,383659	98,89002	99,87751	OK	24	0	
31.07.2023	100,9565	100,9565	0	78,66752	65,471748	13,195765	0,931506	0,832459	1,329075	102,7125	103,8825	OK	24	0	
01.08.2023	106,1961	106,19609	0	78,43551	66,269753	12,165759	0,919154	0,790181	1,29676	107,99	109,355	OK	24	0	
02.08.2023	116,4116	116,41161	0	78,14408	66,553452	11,590645	0,927161	0,795225	1,325611	118,405	119,8575	OK	24	0	
03.08.2023	104,2261	104,22614	0	78,8287	66,30011	12,528579	0,916649	0,803473	1,305137	105,9575	107,3875	OK	24	0	
04.08.2023	103,5419	103,5419	0	78,9014	66,092934	12,808472	0,878256	0,79852	1,329112	105,26	106,6775	OK	24	0	
05.08.2023	112,5726	112,57257	0	78,74136	67,225624	11,515727	0,916353	0,829317	1,295372	114,43	116,05	OK	24	0	
06.08.2023	110,5684	110,56842	0	78,72739	66,859581	11,86781	0,91218	0,827739	1,319918	112,355	113,995	OK	24	0	
07.08.2023	116,1602	116,16024	0	78,67852	66,98159	11,696926	0,915907	0,830459	1,35897	118,04	119,7675	OK	24	0	
08.08.2023	122,8729	122,87287	0	78,06854	67,427185	10,641357	0,912483	0,833791	1,309359	124,8775	126,6575	OK	24	0	
09.08.2023	132,9406	132,94061	0	77,62866	67,546051	10,082619	0,909229	0,822356	1,341239	135,14	136,9725	OK	24	0	
10.08.2023	123,0557	123,05568	0	78,64955	67,264046	11,385494	0,925092	0,815174	1,396751	125,1425	126,8025	OK	24	0	
11.08.2023	126,0302	126,03018	0	78,90864	67,811607	11,097023	0,920725	0,83333	1,399536	128,235	129,8575	OK	24	0	
12.08.2023	127,6795	127,67948	0	78,90006	68,005447	10,894612	0,911611	0,827065	1,398289	129,9051	131,575	OK	24	0	
13.08.2023	132,2963	132,29633	0	78,12914	68,31472	9,814414	0,913153	0,838536	1,301049	134,5625	136,3325	OK	24	0	
14.08.2023	131,7998	131,79982	0	78,42719	68,391441	10,035756	0,929166	0,836192	1,313173	134,0825	135,8375	OK	24	0	
15.08.2023	115,6222	115,62223	0	78,75318	67,942558	10,81062	0,93547	0,839138	1,255468	117,575	119,1975	OK	24	0	
16.08.2023	115,8178	115,81782	0	78,39033	67,875153	10,515162	0,924712	0,847855	1,21621	117,74	119,405	OK	24	0	
17.08.2023	112,0669	112,06689	0	78,78508	67,752998	11,032079	0,936471	0,855558	1,236601	113,94	115,545	OK	24	0	
18.08.2023	112,6108	112,61076	0	78,34383	67,834328	10,509503	0,933897	0,858383	1,182778	114,435	116,135	OK	24	0	
19.08.2023	114,0885	114,08852	0	78,55177	68,753761	9,7979937	0,922611	0,842853	1,120785	116,03	117,6425	OK	24	0	
20.08.2023	113,2233	113,22326	0	79,18211	68,415901	10,766219	0,925467	0,841219	1,217146	115,1975	116,73	OK	24	0	
21.08.2023	121,26	121,26004	0	78,5597	68,285545	10,274147	0,914739	0,844467	1,251461	123,355	124,975	OK	24	0	
22.08.2023	118,9388	118,93879	0	79,00645	68,188652	10,817805	0,91097	0,831207	1,271656	121,0125	122,5975	OK	24	0	
Итого:	3419,51	3419,51							39,39	3477,78	3522,68		720	0	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глодл	BHP	BOC	V3
23.07.2023	3047,14	118276,31	118622,71	-346,39	115731,83	115731,41	0,42			
22.08.2023	3086,54	121754,09	122145,39	-391,30	119151,34	119150,92	0,42			
ИТОГО:	39,39	3477,78	3522,68	-44,91	3419,51	3419,51	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период  
нештатных ситуаций (Гн)  
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{ншт} = Q_{и}/T_{шт}$   
 $Q_{и}/T_{шт} \times T_{шт}$

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись: Д.И. Акинина/  
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: О.В. Малыгина/  
Ф.И.О.

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г. - 22/08/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"  
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР.

Договор №: 8848

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 02440517  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
24.07.2023	123,8028	123,80284	0	75,27253	61,49696	13,775574	1,004051	0,744793	1,714199	127,35	125,46	OK	24	0	
25.07.2023	119,2972	119,29721	0	73,96386	58,597137	15,366736	0,88343	0,75523	1,743009	122,715	120,7	OK	24	0	
26.07.2023	133,6844	133,68437	0	73,67526	60,288227	13,387044	0,928852	0,828909	1,744281	137,3525	135,4225	OK	24	0	
27.07.2023	104,9509	104,95091	0	75,1518	58,965969	16,185835	0,928586	0,843684	1,703501	108,135	106,025	OK	24	0	
28.07.2023	103,8925	103,89253	0	75,22308	59,462124	15,760964	0,932252	0,851269	1,644799	107,14	104,8925	OK	24	0	
29.07.2023	105,9547	105,95473	0	74,93783	59,885204	15,052629	0,928992	0,858806	1,603557	109,2625	106,985	OK	24	0	
30.07.2023	104,5625	104,56248	0	75,19604	59,478596	15,717434	0,923505	0,855059	1,643726	107,8625	105,5425	OK	24	0	
31.07.2023	103,7266	103,7266	0	74,78222	59,120876	15,661335	0,930062	0,83203	1,631457	106,9825	104,665	OK	24	0	
01.08.2023	110,5283	110,52825	0	74,5525	59,755474	14,797032	0,917759	0,789689	1,647288	113,9275	111,6175	OK	24	0	
02.08.2023	115,1582	115,15816	0	74,2581	59,462437	14,795661	0,925673	0,794792	1,684855	118,65	116,3225	OK	24	0	
03.08.2023	104,7086	104,70861	0	74,95384	59,430267	15,253582	0,915062	0,803031	1,634075	108,0225	105,6625	OK	24	0	
04.08.2023	106,1333	106,1333	0	75,02667	59,771164	15,255497	0,876809	0,798103	1,621792	109,4625	107,1575	OK	24	0	
05.08.2023	109,8232	109,82316	0	74,84722	60,395535	14,451694	0,914802	0,828753	1,589355	113,1975	110,97	OK	24	0	
06.08.2023	112,1495	112,14953	0	74,84708	60,278809	14,56828	0,910663	0,827286	1,643783	115,575	113,335	OK	24	0	
07.08.2023	114,7555	114,75552	0	74,78767	60,82402	13,963657	0,914262	0,829794	1,607787	118,2	116,0625	OK	24	0	
08.08.2023	124,7524	124,75243	0	74,17589	60,966267	13,209613	0,910794	0,83312	1,658064	128,3475	126,2775	OK	24	0	
09.08.2023	133,0177	133,0177	0	73,72815	60,847889	12,88025	0,907765	0,821771	1,709836	136,7025	134,76	OK	24	0	
10.08.2023	122,8236	122,82363	0	74,769	60,395657	14,373344	0,923584	0,814719	1,762777	126,42	124,2875	OK	24	0	
11.08.2023	124,114	124,114	0	75,03922	61,103607	13,935613	0,919151	0,83255	1,732648	127,7875	125,6175	OK	24	0	
12.08.2023	130,4316	130,43156	0	75,04395	61,012833	14,031114	0,910266	0,826508	1,844388	134,235	132,0576	OK	24	0	
13.08.2023	140,4001	140,40013	0	74,28077	61,540638	12,740124	0,911805	0,837929	1,797377	144,3	142,3175	OK	24	0	
14.08.2023	136,8216	136,82159	0	74,55904	61,384384	13,174647	0,927744	0,835597	1,787774	140,68	138,655	OK	24	0	
15.08.2023	120,833	120,83302	0	74,87432	60,013458	14,860852	0,933754	0,838717	1,802544	124,41	122,21	OK	24	0	
16.08.2023	115,1671	115,16711	0	74,49867	59,326855	15,171806	0,922914	0,847331	1,752701	118,6125	116,375	OK	24	0	
17.08.2023	109,8696	109,8696	0	74,88187	59,017551	15,86431	0,934758	0,855062	1,751404	113,23	110,9525	OK	24	0	
18.08.2023	109,5805	109,58052	0	74,43055	59,167271	15,26328	0,932202	0,857934	1,680468	112,895	110,675	OK	24	0	
19.08.2023	111,2596	111,25957	0	74,66441	60,138142	14,526267	0,920943	0,842341	1,61865	114,54	112,535	OK	24	0	
20.08.2023	109,9758	109,97579	0	75,31117	59,424301	15,886859	0,923943	0,840818	1,755516	113,34	111,115	OK	24	0	
21.08.2023	120,6035	120,60353	0	74,69787	59,771896	14,925984	0,913246	0,843978	1,802837	124,1875	121,9375	OK	24	0	
22.08.2023	118,4823	118,48234	0	75,17567	60,112103	15,06356	0,909526	0,830629	1,779586	122,0325	119,825	OK	24	0	
Итого:	3501,26	3501,26							51,09	3605,56	3540,42		720	0	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
23.07.2023	3398,21	122547,67	120751,63	1796,04	119161,42	119160,76	0,66			
22.08.2023	3449,31	126153,22	124292,04	1861,18	122662,69	122662,02	0,66			
ИТОГО:	51,09	3605,56	3540,42	65,14	3501,26	3501,26	0,00	720,00		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/лр)	
Ожорр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. О.И. Ажнакина/

Представитель теплоснабж. организации

Подпись \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. /О.В.Малыгина/



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г. - 22/08/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор № 8848  
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: КАРАТ-306  
Серийный номер: 16911717  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.07.2023	77,63895	77,638954	0	73,92589	49,354481	24,571404	0,997309	0,741074	1,919985	78,925	79,055	OK		24	0
25.07.2023	81,23192	81,231918	0	72,72149	50,222958	22,498541	0,87797	0,761619	1,827371	82,51998	82,745	OK		24	0
26.07.2023	84,93135	84,931351	0	72,58278	50,413132	22,169649	0,933856	0,82825	1,876743	86,64001	86,1575	OK		24	0
27.07.2023	76,0887	76,088699	0	73,98913	50,154278	23,834867	0,930839	0,844854	1,81948	77,9125	76,95	OK		24	0
28.07.2023	76,23564	76,235641	0	73,96464	50,361523	23,603127	0,932274	0,849986	1,806228	78,165	77,00748	OK		24	0
29.07.2023	76,93492	76,934921	0	73,76127	51,003815	22,757454	0,93111	0,85719	1,754447	78,85249	77,75749	OK		24	0
30.07.2023	75,95711	75,957108	0	74,01116	50,797749	23,213411	0,925129	0,854154	1,765307	77,8775	76,7475	OK		24	0
31.07.2023	77,17831	77,178314	0	73,62042	50,767368	22,85305	0,929251	0,823565	1,768858	79,10499	77,98749	OK		24	0
01.08.2023	80,64993	80,649925	0	73,19839	51,284115	21,91427	0,922057	0,788064	1,772469	82,60249	81,55249	OK		24	0
02.08.2023	82,18421	82,184212	0	73,21137	51,158092	22,05327	0,927108	0,794932	1,814033	84,17749	83,09749	OK		24	0
03.08.2023	78,70017	78,700165	0	73,76989	50,98111	22,78879	0,91429	0,802722	1,799102	80,6375	79,56751	OK		24	0
04.08.2023	78,78415	78,784149	0	73,77119	51,279369	22,491816	0,880349	0,799464	1,776165	80,69499	79,69498	OK		24	0
05.08.2023	79,23437	79,234367	0	73,68598	51,718822	21,967161	0,914992	0,825719	1,744604	81,1075	80,2075	OK		24	0
06.08.2023	80,72292	80,722916	0	73,62135	51,626606	21,994743	0,912983	0,827385	1,780052	82,59999	81,74	OK		24	0
07.08.2023	82,26646	82,266457	0	73,58183	52,031376	21,550453	0,917245	0,829096	1,776221	84,13748	83,35748	OK		24	0
08.08.2023	87,54398	87,543983	0	72,90746	52,49004	20,417429	0,911028	0,831664	1,793294	89,4575	88,76498	OK		24	0
09.08.2023	91,8485	91,848503	0	72,58283	52,684078	19,898748	0,913436	0,81935	1,83152	93,78251	93,19501	OK		24	0
10.08.2023	82,26646	82,266457	0	73,58183	52,427246	21,189594	0,924763	0,81632	1,840289	88,59499	87,89498	OK		24	0
11.08.2023	87,93152	87,931519	0	73,828	52,195232	21,632761	0,918808	0,828631	1,908329	89,92249	89,12747	OK		24	0
12.08.2023	89,19389	89,193886	0	73,71862	52,38142	21,337212	0,913069	0,82681	1,90721	91,1825	90,44	OK		24	0
13.08.2023	94,37599	94,375992	0	73,05661	52,650452	20,406164	0,913328	0,836326	1,929508	96,41251	95,73502	OK		24	0
14.08.2023	91,8458	91,845795	0	73,42674	52,472363	20,95438	0,932683	0,833956	1,929423	93,8775	93,13004	OK		24	0
15.08.2023	89,03578	89,035782	0	73,64932	52,402943	21,246372	0,934448	0,838645	1,900034	91,03999	90,25498	OK		24	0
16.08.2023	88,78519	88,785187	0	73,42219	52,428616	20,993576	0,925295	0,846413	1,867787	90,7925	89,9825	OK		24	0
17.08.2023	86,54947	86,549469	0	73,67276	52,102795	21,569971	0,936659	0,854003	1,873792	88,55499	87,66499	OK		24	0
18.08.2023	87,91563	87,915627	0	73,25154	52,851898	20,399643	0,93257	0,855485	1,795684	89,88499	89,12997	OK		24	0
19.08.2023	86,76988	86,769882	0	73,62772	52,751171	20,876547	0,924349	0,840083	1,814668	88,715	87,97999	OK		24	0
20.08.2023	86,94308	86,943077	0	74,03941	52,610416	21,428984	0,924115	0,840514	1,868336	88,96748	88,09748	OK		24	0
21.08.2023	90,59631	90,596313	0	73,49971	52,91116	20,588537	0,915062	0,842582	1,870816	92,66752	91,82	OK		24	0
22.08.2023	89,1332	89,133202	0	74,06007	52,471653	21,588404	0,911525	0,828306	1,930556	91,2525	90,27248	OK		24	0
Итого:	2523,88	2523,88							55,06	2581,06	2557,11			720	0

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гпод	BHP	BOC	V3
23.07.2023	3561,14	114414,42	113050,85	1363,57	111473,83	111461,27	12,56			
22.08.2023	3616,20	116995,48	115607,97	1387,51	113997,71	113985,15	12,56			
ИТОГО:	55,06	2581,06	2557,11	23,95	2523,88	2523,88	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период  
нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №699/пр)

Qкорт =  
Qi/Траб x Тнш

0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

*О.И. Ажнанина*  
Подпись / О.И. Ажнанина /  
Ф.И.О.

*О.В. Малигина*  
Подпись / О.В. Малигина /  
Ф.И.О.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
24/07/23г.-22/08/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8948  
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Прибор: KAPAT-306  
Серийный номер: 20861817  
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
г	т	т	т	°C	°C	°C	Mпа	Mпа	Gкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.07.2023	80,78185	80,78185	0	74,92128	55,28391	19,63737	0,986511	0,726943	1,594798	82,3075	82,35451	OK		24	0
25.07.2023	79,57173	79,57173	0	73,6538	54,19362	19,46019	0,867971	0,735022	1,536682	81,0025	81,10351	OK		24	0
26.07.2023	90,87732	90,87732	0	73,34322	55,9671	17,37612	0,910843	0,808717	1,568545	92,43002	92,7585	OK		24	0
27.07.2023	77,54897	77,54897	0	74,80392	55,69478	19,10914	0,910949	0,822605	1,484414	79,01249	79,074	OK		24	0
28.07.2023	77,17237	77,17237	0	74,90634	55,58776	19,31858	0,914898	0,83048	1,495375	78,865	78,4575	OK		24	0
29.07.2023	79,28941	79,28941	0	74,61317	56,14652	18,46664	0,911383	0,837994	1,468245	80,9975	80,64449	OK		24	0
30.07.2023	77,65677	77,65677	0	74,85575	55,74464	19,11111	0,906321	0,834369	1,486095	79,37	78,9435	OK		24	0
31.07.2023	79,88948	79,88948	0	74,47373	55,99841	18,47532	0,913117	0,812831	1,478309	81,63999	81,216	OK		24	0
01.08.2023	82,93614	82,93614	0	74,28957	56,34776	17,94181	0,900111	0,770301	1,496166	84,75751	84,312	OK		24	0
02.08.2023	87,17195	87,17195	0	73,94156	56,60386	17,33771	0,908401	0,774853	1,507248	88,99001	88,71301	OK		24	0
03.08.2023	81,534	81,534	0	74,66204	56,41951	18,24252	0,89836	0,783141	1,492215	83,33249	82,9035	OK		24	0
04.08.2023	81,32843	81,32843	0	74,74295	56,74456	17,99838	0,860142	0,778111	1,467742	83,16	82,67851	OK		24	0
05.08.2023	83,31805	83,31805	0	74,53764	57,18614	17,35151	0,897969	0,808776	1,445813	85,2525	84,6495	OK		24	0
06.08.2023	79,12264	79,12264	0	74,48023	60,14618	14,33405	0,893324	0,806475	1,139501	81,0375	80,43751	OK		24	0
07.08.2023	67,41634	67,41634	0	74,13715	56,86495	17,2722	0,897347	0,809627	1,246516	69,03249	68,3955	OK		24	0
08.08.2023	77,82513	77,82513	0	73,80241	54,45677	19,34565	0,894395	0,812978	1,513562	79,75249	78,80401	OK		24	0
09.08.2023	81,95335	81,95335	0	73,35081	54,78082	18,57	0,890667	0,801875	1,525475	83,97499	82,98901	OK		24	0
10.08.2023	78,00181	78,00181	0	74,36042	54,18345	20,17698	0,906699	0,79446	1,578417	80,03749	78,89851	OK		24	0
11.08.2023	77,5797	77,5797	0	74,6257	54,3624	20,2633	0,902832	0,813063	1,578529	79,6225	78,47099	OK		24	0
12.08.2023	78,50285	78,50285	0	74,64974	54,54515	20,10459	0,893699	0,806385	1,583665	80,5525	79,4295	OK		24	0
13.08.2023	85,36227	85,36227	0	73,91158	55,04252	18,86907	0,895545	0,817924	1,61829	87,5325	86,4135	OK		24	0
14.08.2023	83,39935	83,39935	0	74,16023	54,62976	19,53046	0,910546	0,815624	1,634758	85,5425	84,39751	OK		24	0
15.08.2023	80,02943	80,02943	0	74,5102	54,07192	20,43828	0,917016	0,818289	1,644925	82,245	80,82	OK		24	0
16.08.2023	80,59481	80,59481	0	74,1377	55,10083	19,03686	0,906076	0,826834	1,536103	82,97749	81,26999	OK		24	0
17.08.2023	78,01338	78,01338	0	74,542	54,5683	19,97371	0,917553	0,834332	1,564249	80,4575	78,52499	OK		24	0
18.08.2023	79,54921	79,54921	0	74,1153	55,32615	18,78916	0,915352	0,83738	1,50086	82,16499	79,9605	OK		24	0
19.08.2023	78,17432	78,17432	0	74,2794	55,69078	18,58862	0,903947	0,822172	1,454404	80,79749	78,552	OK		24	0
20.08.2023	76,878	76,878	0	74,96284	54,99944	19,96339	0,907455	0,820461	1,543222	79,495	77,2155	OK		24	0
21.08.2023	81,54561	81,54561	0	74,34515	55,35711	18,98804	0,896775	0,823697	1,55271	84,21	81,99899	OK		24	0
22.08.2023	81,41534	81,41534	0	74,8051	55,04228	19,76282	0,893107	0,810972	1,61302	84,06999	81,88651	OK		24	0
Итого:	2404,44	2404,44							45,35	2464,62	2436,27			720	0
Средние:			0,00	74,36	55,57	18,79	0,90	0,81							

Дата	Qобц	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Gкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.07.2023	3850,34	129925,95	125256,49	4669,46	126453,90	123446,77	3007,13			
22.08.2023	3895,69	132390,57	127692,76	4697,81	128858,34	125851,21	3007,13			
ИТОГО:	45,35	2464,62	2436,27	28,35	2404,44	2404,44	0,00	720	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период  
нештатных ситуаций (Тн)  
(п.61 Методики №99/пр)  
Qкorr =  
Qi/Траб x Тнш 0

Представитель абонента  
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

*О.И. Ажмакина*  
Подпись / О.И. Ажмакина /  
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

*О.В. Малыгина*  
Подпись / О.В. Малыгина /  
Ф.И.О.

