ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Наркома Малыш № 8 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8C2F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.11.2023	86,88	63,09	23,79	454,8	440,1	447,3	439,2	0,01	0,9	10,485	24	0
24.11.2023	87,77	58,51	29,26	350,2	338,66	342	336,61	0,03	2,05	9,921	24	0
25.11.2023	86,71	61,93	24,78	440,6	426,4	433,1	425,51	0,01	0,89	10,577	24	0
26.11.2023	82,84	60,49	22,35	464,4	450,63	457,1	449,44	0,02	1,19	10,079	24	0
27.11.2023	83,72	61,76	21,96	462,9	448,9	456	448,06	0,01	0,84	9,866	24	0
28.11.2023	83,68	62,43	21,25	480,8	466,27	473,7	465,28	0,01	0,99	9,917	24	0
29.11.2023	83,5	62,17	21,33	466,1	452,08	458,6	450,54	0,01	1,54	9,656	24	0
30.11.2023	83,85	57,58	26,27	321,6	311,84	314,8	309,91	0,05	1,93	8,216	24	0
01.12.2023	83,09	48,2	34,89	220,6	214,04	214,2	211,88	0,01	2,16	7,468	24	0
02.12.2023	83,19	48,22	34,97	224,2	217,47	218	215,62	0,01	1,85	7,605	24	0
03.12.2023	85,8	46,14	39,66	203,9	197,47	197,8	195,82	0,02	1,65	7,836	24	0
04.12.2023	88,61	49,64	38,97	238,8	230,82	231,8	229,12	0,01	1,7	9,002	24	0
05.12.2023	86,58	53,45	33,13	304,7	294,92	296,7	292,72	0,02	2,2	9,778	24	0
06.12.2023	95,32	53,66	41,66	263,6	253,57	255,3	251,9	0	1,67	10,574	24	0
07.12.2023	106,1	61,46	44,64	330,2	315,06	320	314,45	0,2	0,61	14,113	24	0
08.12.2023	108,88	63,52	45,36	345,2	328,68	333,9	327,76	0,02	0,92	14,965	24	0
09.12.2023	109,88	62,06	47,82	330,8	314,7	319,6	313,98	0,01	0,72	15,106	24	0
10.12.2023	108,75	63,14	45,61	349,8	333,08	338,9	332,75	0,02	0,33	15,246	24	0
11.12.2023	109,31	58,52	50,79	275	261,76	264,9	260,7	0,06	1,06	13,352	24	0
12.12.2023	109,22	61,55	47,67	336,8	320,6	325,9	320,23	0,16	0,37	15,351	24	0
13.12.2023	108,17	67,57	40,6	423,8	403,69	412,6	404,12	0,03	-0,43	16,458	24	0
14.12.2023	108,03	70,67	37,36	446,6	425,52	435,9	426,17	0,01	-0,65	15,97	24	0
15.12.2023	107,55	74,84	32,71	506	482,28	496,1	483,78	0,03	-1,5	15,844	24	0
16.12.2023	107,07	75,28	31,79	493,5	470,58	483,9	471,77	0,02	-1,19	15,025	24	0
17.12.2023	106,13	75,55	30,58	509,3	485,97	500,3	487,69	0,03	-1,72	14,93	24	0
18.12.2023	99,7	73,22	26,48	510,1	489,12	502,7	490,72	0,04	-1,6	12,997	24	0
19.12.2023	96,7	72,02	24,68	513,6	493,58	506,6	494,89	0,03	-1,31	12,217	24	0
20.12.2023	92,51	69,29	23,22	500,4	482,33	493,7	483,08	0,05	-0,75	11,23	24	0
21.12.2023	88,55	66,32	22,23	478,8	462,8	472,1	462,72	0,23	0,08	10,303	24	0
22.12.2023	88,79	71,39	17,4	645,9	624,23	637,1	622,62	0,02	1,61	10,884	24	0
23.12.2023	88,25	70,6	17,65	637,8	616,59	628,8	614,79	0,03	1,8	10,907	24	0
24.12.2023	88,53	69,44	19,09	602,1	582,02	592,8	580	0,03	2,02	11,133	24	0
Итого:				**13132**	**12635,7**	**12862**	**12613,8**	**1,24**	**21,93**	**377,01**	**768**	**0**
Средние:	**94,8**	**62,92**	**31,87**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2324:00	116567,3	113156,15	115511,8	113669,44	1,49	-513,29	2622,99	10478	0
24/12/2324:00	129700,2	125791,91	128374	126283,27	2,73	-491,36	3000,00	11246	0
Итого:	13132,9	12635,76	12862,2	12613,83	1,24	21,93	377,01	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО"УК "Домоуправ-Сервис"

_____ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

_____ / _____ /

Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.12.2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ул. Набер. 52-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDCF4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.11.2023	86,9	65,42	21,48	452,8	438,2	442,4	433,81	0,01	4,39	9,422	0	24	0
24.11.2023	87,51	62,58	24,93	394,3	381,39	384,9	378	0	3,39	9,521	0	24	0
25.11.2023	86,04	65,09	20,95	476,6	461,5	466,1	457,14	0	4,36	9,68	0	24	0
26.11.2023	82,68	63,43	19,25	511,1	495,98	500,4	491,24	0	4,74	9,558	0	24	0
27.11.2023	83,48	64,3	19,18	498	483,03	487,7	478,53	0	4,5	9,272	0	24	0
28.11.2023	83,43	64,96	18,47	506,2	491,01	495,9	486,43	0	4,58	9,075	0	24	0
29.11.2023	83,38	64,48	18,9	489,9	475,21	480,3	471,23	0	3,98	8,99	0	24	0
30.11.2023	83,52	64,45	19,07	484,7	470,09	475,3	466,33	0,01	3,76	8,976	0	24	0
01.12.2023	83,16	63,93	19,23	484,1	469,65	474,6	465,77	0	3,88	9,037	0	24	0
02.12.2023	83,23	64,56	18,67	493,7	478,93	484	474,84	0	4,09	8,95	0	24	0
03.12.2023	86,18	64,25	21,93	445	430,85	435,6	427,44	0	3,41	9,458	0	24	0
04.12.2023	88,54	66,37	22,17	437,4	422,79	428,1	419,59	0,01	3,2	9,391	0	24	0
05.12.2023	86,43	65,6	20,83	465,9	450,99	456,5	447,61	0	3,38	9,409	0	24	0
06.12.2023	96,93	70,78	26,15	440,9	423,65	430,6	420,96	0	2,69	11,106	0	24	0
07.12.2023	106,04	75,47	30,57	492,9	470,35	477,8	465,78	0	4,57	14,441	0	24	0
08.12.2023	108,86	73,36	35,5	450,7	429,11	436	425,56	0	3,55	15,304	0	24	0
09.12.2023	109,76	74,37	35,39	466,6	443,95	452,5	441,41	0	2,54	15,787	0	24	0
10.12.2023	108,6	73,17	35,43	436,1	415,33	424,8	414,71	0,01	0,62	14,784	0	24	0
11.12.2023	109,06	74,06	35	493,1	469,45	479,6	467,94	0	1,51	16,506	0	24	0
12.12.2023	109,19	73,79	35,4	495,4	471,58	481,7	470,1	0	1,48	16,771	0	24	0
13.12.2023	107,77	73,24	34,53	466,4	444,5	454,2	443,39	0,01	1,11	15,417	0	24	0
14.12.2023	107,92	73,73	34,19	443,3	422,39	431,8	421,38	0,04	1,01	14,503	0	24	0
15.12.2023	107,18	74,53	32,65	431,5	411,41	420,7	410,35	0,01	1,06	13,491	0	24	0
16.12.2023	106,81	74,14	32,67	422,3	402,76	412	401,98	0,01	0,78	13,217	0	24	0
17.12.2023	105,57	73,52	32,05	400,7	382,5	391,3	381,91	0,01	0,59	12,312	0	24	0
18.12.2023	99,01	70,48	28,53	408	391,41	399,6	390,71	0,01	0,7	11,2	0	24	0
19.12.2023	96,09	68,5	27,59	390,2	375,17	382,8	374,72	0,01	0,45	10,375	0	24	0
20.12.2023	92,12	66,91	25,21	401,8	387,4	395	387,02	0	0,38	9,788	0	24	0
21.12.2023	87,97	62,51	25,46	382,3	369,65	376,3	369,58	0,01	0,07	9,425	0	24	0
22.12.2023	88,54	65,43	23,11	407	393,4	400,9	393,13	0	0,27	9,106	0	24	0
23.12.2023	88	64,78	23,22	407,1	393,66	400,9	393,26	0,01	0,4	9,152	0	24	0
24.12.2023	88,24	64,07	24,17	397,6	384,43	391,6	384,31	0	0,12	9,308	0	24	0
Итого:				**14373**	**13831,7**	**14051**	**13756,1**	**0,16**	**75,56**	**362,73**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**94,62**	**68,32**	**26,3**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/11/2324:00	20247	19687,33	20205,1	19925,27	7,2	-237,94	490,46	0	3256	834
24/12/2324:00	34620,6	33519,05	34257	33681,43	7,36	-162,38	853,20	0	4024	834
Итого:	14373,6	13831,72	14051,9	13756,16	0,16	75,56	362,73	0	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

«Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Мар /

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.12.2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=2 ТЗ=1 КС=0x20FA ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.11.2023	86,39	54,31	32,08	269,6	260,99	294,3	290,23	0,21	-29,24	9,32	24	0
24.11.2023	87,29	47,25	40,04	227,7	220,27	232,7	230,24	0,24	-9,97	9,204	24	0
25.11.2023	86,45	47,52	38,93	244,7	236,85	229,7	227,26	0	9,59	8,851	24	0
26.11.2023	82,33	44,86	37,47	232,4	225,58	217,1	215,01	0	10,57	8,055	24	0
27.11.2023	83,12	43,73	39,39	208,3	202,07	194,2	192,45	0	9,62	7,574	24	0
28.11.2023	83,07	43,77	39,3	203,7	197,61	189,7	187,99	0	9,62	7,385	24	0
29.11.2023	82,93	44,11	38,82	209,9	203,66	195,6	193,81	0	9,85	7,522	24	0
30.11.2023	83,17	44,75	38,42	222	215,36	207,2	205,27	0	10,09	7,885	24	0
01.12.2023	82,76	45,91	36,85	239	231,89	223,5	221,29	0,2	10,6	8,155	24	0
02.12.2023	82,82	44,76	38,06	222,8	216,22	207,9	205,94	0	10,28	7,836	24	0
03.12.2023	85,63	46,63	39	248,8	240,97	233,4	231,02	0	9,95	9,014	24	0
04.12.2023	88,29	47,97	40,32	241,2	233,18	226,5	224,05	0	9,13	9,036	24	0
05.12.2023	86,14	46,34	39,8	234,8	227,31	219,9	217,71	0	9,6	8,664	24	0
06.12.2023	95,23	51,49	43,74	262,7	252,73	248,5	245,41	0	7,32	10,756	24	0
07.12.2023	105,46	53,86	51,6	259	247,24	246,6	243,26	0	3,98	12,585	24	0
08.12.2023	108,41	60,38	48,03	318,6	303,46	304,5	299,37	0,04	4,09	14,431	24	0
09.12.2023	109,52	63,85	45,67	368,7	350,86	353,5	346,92	0,07	3,94	15,908	24	0
10.12.2023	108,36	59,28	49,08	318,9	303,79	304,9	299,99	0,14	3,8	14,775	24	0
11.12.2023	109,04	69,02	40,02	439	417,93	422,5	413,46	0,03	4,47	16,614	24	0
12.12.2023	109,07	68,88	40,19	440,3	419,15	424,9	415,84	0,1	3,31	16,781	24	0
13.12.2023	107,77	62,49	45,28	357,3	340,51	343,8	337,67	0,1	2,84	15,343	24	0
14.12.2023	107,43	60,43	47	326,5	311,23	313,6	308,35	0,14	2,88	14,543	24	0
15.12.2023	107,03	56,87	50,16	286,9	273,55	274,7	270,57	0,03	2,98	13,611	24	0
16.12.2023	106,56	56,94	49,62	285	271,86	272,8	268,7	0,08	3,16	13,371	24	0
17.12.2023	105,56	53,72	51,84	258,7	246,95	246,9	243,57	0,04	3,38	12,659	24	0
18.12.2023	99,21	53,61	45,6	269,5	258,5	256,1	252,68	0,1	5,82	11,544	24	0
19.12.2023	96,1	50,41	45,69	237,1	227,96	224,2	221,53	0,07	6,43	10,138	24	0
20.12.2023	91,85	48,53	43,32	232,5	224,24	219	216,57	0,15	7,67	9,388	24	0
21.12.2023	88	44,48	43,52	199,6	193,02	186,7	184,94	0,67	8,08	8,051	24	0
22.12.2023	88,03	44,89	43,14	195,5	189,04	182,7	180,96	0,41	8,08	7,809	24	0
23.12.2023	87,56	44,76	42,8	210,2	203,31	196,9	195,04	0,32	8,27	8,347	24	0
24.12.2023	87,94	46,82	41,12	238,3	230,46	224	221,69	0,2	8,77	9,12	24	0
Итого:				**8509,2**	**8177,75**	**8118,5**	**8008,79**	**3,34**	**168,96**	**344,28**	**768**	**0**
Средние:	**94,32**	**51,64**	**42,68**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2324:00	**88128,9**	**85515,38**	**86852,3**	**85619,04**	**490,95**	**-103,66**	**2335,23**	**9730**	**0**
24/12/2324:00	**96638,1**	**93693,13**	**94970,8**	**93627,83**	**494,29**	**65,3**	**2679,51**	**10498**	**0**
Итого:	**8509,2**	**8177,75**	**8118,5**	**8008,79**	**3,34**	**168,96**	**344,28**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /

Подпись **Ф.И.О.**

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.12.2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.11.2023	226,4102	226,4102	0	87,41238	53,5809	33,83148	0,000829	0	7,669036	237,98	225,51	ОК	24	0,01	
24.11.2023	268,2622	267,185	1,077186	87,61679	55,71423	31,90257	0,001125	0	8,534046	281,66	266,71	ОК	24	0	
25.11.2023	238,3581	237,1798	1,178304	85,74475	54,19317	31,55161	0,00048	0	7,539359	249,94	236,63	ОК	24	0,02	
26.11.2023	228,3877	226,1153	2,272309	82,80407	52,01953	30,78454	0,000345	0	7,035733	238,68	225,64	ОК	24	0,01	
27.11.2023	237,1931	232,2037	4,989428	83,49277	53,81109	29,68167	0,000448	0	7,036294	246,77	233,09	ОК	24	0,01	
28.11.2023	242,7844	236,9441	5,840347	83,51334	54,77442	28,73891	0,000614	0	6,983267	252,26	238,28	ОК	24	0,01	
29.11.2023	238,5554	234,8567	3,698683	83,61338	54,58027	29,03311	0,000502	0	6,927819	248,8601	235,21	ОК	24	0,01	
30.11.2023	245,6079	242,2128	3,395086	83,54517	54,18376	29,3614	0,000327	0	7,215989	256,43	242,31	ОК	24	0	
01.12.2023	251,2187	246,4364	4,782354	83,28456	54,21	29,07456	0,000366	0	7,308185	261,61	247,15	ОК	24	0,01	
02.12.2023	245,6593	239,7868	5,872462	83,38238	54,45229	28,93008	0,000578	0	7,110086	255,26	241,06	ОК	24	0,01	
03.12.2023	253,5753	251,8469	1,728348	86,81766	54,75547	32,0622	0,000674	0	8,139987	265,82	251,56	ОК	24	0	
04.12.2023	254,8972	254,4896	0,407652	88,49749	56,55843	31,93905	0,000769	0	8,158205	268,0599	253,92	ОК	24	0,01	
05.12.2023	247,8175	247,414	0,403509	86,86488	55,59259	31,27228	0,00071	0	7,760844	260,43	246,63	ОК	24	0,01	
06.12.2023	270,0724	270,0724	0	98,35833	60,82919	37,52913	0,002548	0	10,15822	285,1099	270,9799	ОК	24	0	
07.12.2023	368,256	368,256	0	106,7037	72,5641	34,13965	0,001696	0	12,49894	390,76	372,5001	ОК	24	0,11	
08.12.2023	330,4965	330,4965	0	109,1227	69,94072	39,18201	0,00217	0	12,8088	350,32	334,85	ОК	24	0,09	
09.12.2023	284,6173	284,6173	0	109,9562	65,51779	44,43839	0,000975	0	12,64023	300,8299	288,5499	ОК	24	0,01	
10.12.2023	263,5931	263,5931	0	108,8265	63,36069	45,46579	0	0	12,01232	278,2499	266,9999	ОК	24	0	
11.12.2023	317,6312	317,6312	0	109,2223	67,25177	41,97051	0	0	13,36199	336,1099	321,7399	ОК	24	0	
12.12.2023	315,3275	315,3275	0	109,4415	67,0821	42,35942	0	0	13,34575	333,6299	319,54	ОК	24	0,02	
13.12.2023	278,0908	278,0908	0	107,7033	63,42281	44,28046	0	0	12,3484	293,53	281,49	ОК	24	0,07	
14.12.2023	269,0099	269,0099	0	108,2679	63,48053	44,78736	0	0	12,0685	284,0299	272,32	ОК	24	0	
15.12.2023	259,4465	259,4465	0	107,2304	63,48853	43,74189	0	0	11,37811	273,9999	262,37	ОК	24	0,01	
16.12.2023	256,6965	256,6965	0	106,9916	63,62295	43,36868	0	0	11,16563	271,1299	259,51	ОК	24	0	
17.12.2023	250,4759	250,4759	0	105,2715	62,86429	42,40716	0	0	10,65457	264,49	252,87	ОК	24	0	
18.12.2023	251,2574	251,2574	0	98,71957	60,44056	38,27904	0	0	9,643032	264,94	252,4	ОК	24	0,01	
19.12.2023	235,4954	235,4954	0	95,85793	59,53224	36,32569	0	0	8,579784	248,25	236,02	ОК	24	0,01	
20.12.2023	232,9596	232,9596	0	92,29642	57,53252	34,76389	0	0	8,109887	245,3	232,88	ОК	24	0,01	
21.12.2023	211,1381	211,1381	0	87,70988	54,39411	33,31577	0	0	7,029432	222,06	210,32	ОК	24	0	
22.12.2023	218,2151	217,4872	0,727853	88,573	56,20329	32,36971	0	0	7,070876	229,2899	217,15	ОК	24	0	
23.12.2023	218,9592	218,9592	0	88,15524	55,24091	32,91433	0	0	7,214178	230,4399	218,1	ОК	24	0	
24.12.2023	225,4281	225,4281	0	88,4325	54,73467	33,69783	0	0	7,60436	237,15	224,63	ОК	24	0	
Итого:	**8235,89**	**8199,52**							**297,11**	**8663,38**	**8238,92**		768	0,45	
Средние:			**1,14**	**94,79**	**59,06**	**35,73**	**0,00**	**0,00**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.11.2023	1969,09	66494,56	64250,70	2243,86	64377,83	63546,74	831,08			
24.12.2023	2266,20	75157,94	72489,61	2668,32	72613,72	71746,26	867,46			
ИТОГО:	**297,11**	**8663,38**	**8238,92**	**424,46**	**8235,89**	**8199,52**	**36,37**	**720**	0	1,93

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Мартовская /

Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.12.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:54-1
Адрес:Ун. Наб. 54-1
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
txв: догов., txд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.23 23	86,36	57,88	28,48	10,13	7,83	6,12	249,34	248,69	0	241,432	244,882	0	0	5	1,02	6,894	0	24	0	
24.11.23 23	87,22	66,04	21,17	9,37	8,11	6,12	387,03	386,8	0	374,53	379,197	0	0	5	1,02	7,95	0	24	0	
25.11.23 23	86,98	60,61	26,37	10,26	8,13	6,12	281,62	280,91	0,03	272,567	276,201	0,03	0,03	5	1,02	7,208	0,002	24	0	
26.11.23 23	82,68	58,76	23,92	10,38	8,03	6,12	302,16	301,92	0	293,302	297,156	0	0	5	1,02	7,034	0	24	0	
27.11.23 23	83,36	58,66	24,71	10,36	7,93	6,12	286,46	286,16	0	277,931	281,673	0	0	5	1,02	6,886	0	24	0	
28.11.23 23	83,41	58,86	24,55	10,51	7,93	6,12	281,87	281,64	0	273,467	277,176	0	0	5	1,02	6,733	0	24	0	
29.11.23 23	83,15	58,87	24,28	10,28	7,9	6,12	281,97	281,78	0,1	273,606	277,328	0,098	0,098	5	1,02	6,668	0,005	24	0	
30.11.23 23	83,52	59,4	24,11	10,33	8,05	6,12	291,15	290,95	0	282,45	286,267	0	0	5	1,02	6,83	0	24	0	
01.12.23 23	83	60,16	22,84	10,19	7,93	6,12	313,53	313,47	0	304,27	308,303	0	0	5	1,02	6,969	0	24	0	
02.12.23 23	83,07	59,44	23,62	10,48	8,05	6,12	293,75	293,62	0	285,069	288,894	0	0	5	1,02	6,753	0	24	0	
03.12.23 23	85,71	62,26	23,45	10,09	8,05	6,12	330,01	329,72	0	319,682	323,908	0	0	5	1,02	7,516	0	24	0	
04.12.23 23	88,59	63,26	25,33	10,03	8,11	6,12	316,15	315,51	0	305,675	309,789	0	0	5	1,02	7,763	0	24	0	
05.12.23 23	86,6	61,74	24,86	10,44	8,1	6,12	301,61	301,22	0,01	292,012	296,016	0,01	0,01	5	1,02	7,281	0,001	24	0	
06.12.23 23	94,82	69,74	25,08	10	8,22	6,12	385,42	384,24	0	370,989	375,879	0	0	5	1,02	9,336	0	24	0	
07.12.23 23	105,76	78,11	27,64	10,17	8,52	6,12	442,86	440,25	0	422,848	428,517	0	0	5	1,02	11,742	0	24	0	
08.12.23 23	108,75	79,61	29,14	9,98	8,55	6,12	448,74	445,59	0	427,454	433,32	0	0	5	1,02	12,515	0	24	0	
09.12.23 23	109,74	76,61	33,13	10,19	8,38	6,12	376,37	373	0	358,238	363,413	0	0	5	1,02	11,924	0	24	0	
10.12.23 23	108,5	72,54	35,96	10,4	8,27	6,12	320,42	317,31	0	305,288	309,911	0	0	5	1,02	11,026	0	24	0	
11.12.23 23	109,41	79,32	30,09	10,04	8,41	6,12	447,96	444,69	0	426,487	432,518	0	0	5	1,02	12,897	0	24	0	
12.12.23 23	109,31	78,35	30,97	10,04	8,49	6,12	446,6	443,1	0	425,237	431,232	0	0	5	1,02	13,231	0	24	0	
13.12.23 23	108,08	72,33	35,75	10,2	8,35	6,12	338,54	335,3	0	322,659	327,513	0	0	5	1,02	11,584	0	24	0	
14.12.23 23	107,5	71,58	35,92	10,41	8,33	6,12	317,9	314,95	0,03	303,133	307,779	0,029	0,029	5	1,02	10,936	0,002	24	0	
15.12.23 23	107,22	68,46	38,76	10,73	7,94	6,12	269,27	266,56	0	256,824	260,972	0	0	5	1,02	9,998	0	24	0	
16.12.23 23	106,72	69,87	36,85	10,73	8,1	6,12	284,48	281,91	0	271,435	275,768	0	0	5	1,02	10,046	0	24	0	
17.12.23 23	105,89	66,41	39,48	10,83	8,01	6,12	249,47	247,06	0	238,181	242,153	0	0	5	1,02	9,442	0	24	0	
18.12.23 23	99,59	64,43	35,15	10,89	8,08	6,12	263,05	261,37	0,27	252,353	256,46	0,264	0,264	5	1,02	8,919	0,016	24	0	
19.12.23 23	96,42	59,85	36,57	10,8	7,89	6,12	224,67	223,4	0,03	216,028	219,739	0,03	0,03	5	1,02	7,927	0,002	24	0	
20.12.23 23	92,03	58,79	33,24	10,8	7,86	6,12	237,1	236,27	0	228,696	232,532	0	0	5	1,02	7,624	0	24	0	
21.12.23 23	88,43	56,48	31,96	9,93	7,75	6,12	227,97	227,47	0,01	220,426	224,16	0,01	0,01	5	1,02	7,061	0,001	24	0	
22.12.23 23	88,09	57,41	30,68	10,7	7,83	6,12	234,74	234,35	0	227,043	230,814	0	0	5	1,02	6,985	0	24	0	
23.12.23 23	87,69	58,04	29,65	10,72	7,9	6,12	243,83	243,48	0	235,895	239,726	0	0	5	1,02	7,015	0	24	0	
24.12.23 23	88,19	59,93	28,26	10,48	8,01	6,12	270,67	270,26	0	261,772	265,844	0	0	5	1,02	7,418	0	24	0	
Итого/Средн	**95,53**	**66,36**	**29,17**	**10,34**	**8,09**	**6,12**	**9946,71**	**9902,95**	**0,48**	**9566,98**	**9705,038**	**0,471**	**0,471**	**5**	**1,02**	**280,113**	**0,028**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.11.23 23	127720,99	127912,12	55,75	123794,11	125687,311	54,599	54,599	2891,734	2,983	23163	2723
24.12.23 23	137667,7	137815,07	56,23	133361,09	135392,349	55,07	55,07	3171,847	3,011	23931	2723
Итого	**9946,71**	**9902,95**	**0,48**	**9566,98**	**9705,038**	**0,471**	**0,471**	**280,113**	**0,028**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации

ООО «Уралэнергосбыт»
инспектор СТИ ЭЭР
Мартовская Ю.О.
24.12.2023

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:54-2
Адрес:Ун. Наб. 54-2
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.23 23	86,55	57,71	28,84	10,14	0	6,12	237,14	233,63	0	229,588	229,97	0	0	5	1,02	6,673	0	24	0	
24.11.23 23	87,49	67,33	20,17	9,39	0	6,12	398,21	393,38	0	385,263	385,22	0	0	5	1,02	7,85	0	24	0	
25.11.23 23	87,2	59,17	28,03	10,28	0	6,12	251,94	248,34	0	243,812	244,247	0	0	5	1,02	6,891	0	24	0	
26.11.23 23	82,71	54,33	28,38	10,41	0	6,12	234,17	231,11	0,03	227,3	227,892	0,03	0,03	5	1,02	6,504	0,001	24	0	
27.11.23 23	83,39	54,71	28,68	10,39	0	6,12	227,51	224,54	0	220,727	221,391	0	0	5	1,02	6,379	0	24	0	
28.11.23 23	83,41	53,39	30,02	10,54	0	6,12	205,74	203	0	199,602	200,272	0	0	5	1,02	6,038	0	24	0	
29.11.23 23	83,21	54,65	28,56	10,31	0	6,12	227,19	224,21	0	220,436	221,052	0	0	5	1,02	6,345	0	24	0	
30.11.23 23	83,57	56,88	26,69	10,35	0	6,12	248,03	244,88	0	240,623	241,169	0	0	5	1,02	6,476	0	24	0	
01.12.23 23	83,1	58,61	24,49	10,21	0	6,12	278,46	275,14	0,02	270,199	270,709	0,02	0,02	5	1,02	6,677	0,001	24	0	
02.12.23 23	83,12	55,62	27,5	10,5	0	6,12	239,09	236	0	232,01	232,561	0	0	5	1,02	6,433	0	24	0	
03.12.23 23	85,92	62,02	23,9	10,1	0	6,12	322,21	318,22	0	312,071	312,538	0	0	5	1,02	7,528	0	24	0	
04.12.23 23	88,69	63,56	25,13	10,05	0	6,12	309,66	305,52	0,03	299,369	299,795	0,03	0,03	5	1,02	7,593	0,001	24	0	
05.12.23 23	86,64	60,23	26,41	10,46	0	6,12	278,38	274,62	0	269,499	269,968	0	0	5	1,02	7,18	0	24	0	
06.12.23 23	95,34	72,79	22,55	10,01	0	6,12	421,42	415,69	0	405,492	405,73	0	0	5	1,02	9,242	0	24	0	
07.12.23 23	105,91	81,79	24,12	10,17	0,03	6,12	489,03	481,16	0	466,874	467,042	0	0	5	1,02	11,389	0	24	0	
08.12.23 23	108,86	83,58	25,27	9,98	0,04	6,12	494,76	486,19	0	471,258	471,399	0	0	5	1,02	12,047	0	24	0	
09.12.23 23	109,83	79,87	29,97	10,19	0,02	6,12	405,64	397,49	0,01	386,071	386,311	0,01	0,01	5	1,02	11,69	0,001	24	0	
10.12.23 23	108,59	71,15	37,44	10,41	0	6,12	292,03	285,26	0,03	278,217	278,719	0,029	0,029	5	1,02	10,506	0,002	24	0	
11.12.23 23	109,49	82,9	26,6	10,04	0,02	6,12	495,07	486,08	0	471,31	471,472	0	0	5	1,02	12,675	0	24	0	
12.12.23 23	109,41	83,7	25,71	10,03	0,02	6,12	527,83	518,49	0	502,535	502,666	0	0	5	1,02	13,066	0	24	0	
13.12.23 23	108,22	76,89	31,33	10,2	0	6,12	391,7	383,78	0	373,286	373,685	0	0	5	1,02	11,806	0	24	0	
14.12.23 23	107,61	72,63	34,98	10,42	0	6,12	326,69	319,58	0	311,489	311,976	0	0	5	1,02	10,993	0	24	0	
15.12.23 23	107,4	68,58	38,83	10,74	0	6,12	278,93	272,45	0,02	265,997	266,604	0,02	0,02	5	1,02	10,414	0,001	24	0	
16.12.23 23	106,9	68,56	38,34	10,74	0	6,12	272,28	266,1	0,02	259,75	260,369	0,02	0,02	5	1,02	10,043	0,001	24	0	
17.12.23 23	106,06	64,71	41,36	10,85	0	6,12	248,25	242,35	0	236,982	237,678	0	0	5	1,02	9,876	0	24	0	
18.12.23 23	99,7	64,24	35,46	10,91	0	6,12	260,7	255,6	0	250,076	250,736	0	0	5	1,02	8,939	0	24	0	
19.12.23 23	96,6	58,92	37,69	10,82	0	6,12	218,59	214,36	0,02	210,156	210,878	0,02	0,02	5	1,02	7,979	0,001	24	0	
20.12.23 23	92,14	57,43	34,71	10,82	0	6,12	223,07	219,24	0,02	215,146	215,844	0,02	0,02	5	1,02	7,524	0,001	24	0	
21.12.23 23	88,48	51,98	36,5	9,95	0	6,12	187,18	184,03	0	180,983	181,688	0	0	5	1,02	6,648	0	24	0	
22.12.23 23	88,22	53,66	34,56	10,73	0	6,12	196,4	193,19	0,01	189,939	190,571	0,01	0,01	5	1,02	6,611	0	24	0	
23.12.23 23	87,82	56,33	31,49	10,74	0	6,12	226,72	223,2	0	219,327	219,862	0	0	5	1,02	6,959	0	24	0	
24.12.23 23	88,31	59	29,31	10,5	0	6,12	263,2	259,23	0	254,524	255	0	0	5	1,02	7,521	0	24	0	
Итого/Средн	**96,69**	**67,43**	**29,25**	**10,36**	**0**	**6,12**	**9677,22**	**9516,06**	**0,21**	**9299,91**	**9315,014**	**0,207**	**0,207**	**5**	**1,02**	**274,493**	**0,01**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.11.23 23	116657,63	112653,87	434	112811,132	110528,636	425,782	425,782	2902,736	21,785	23162	2724
24.12.23 23	126334,85	122169,93	434,21	122111,042	119843,65	425,989	425,989	3177,229	21,795	23930	2724
Итого	**9677,22**	**9516,06**	**0,21**	**9299,91**	**9315,014**	**0,207**	**0,207**	**274,493**	**0,01**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

«Управляющая компания «Теплоуправ-Сервис» для документов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7447298252

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.12.2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:54-3
Адрес:Ун.Наб. 54-3
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.23 23	86,51	55,6	30,9	10,09	7,99	6,12	216,46	212,85	0	209,577	209,839	0	0	5	1,02	6,491	0	24	0	
24.11.23 23	87,36	64,72	22,63	9,34	8,22	6,12	354,05	350,24	0	342,565	343,62	0	0	5	1,02	7,771	0	24	0	
25.11.23 23	87,18	56,8	30,38	10,23	8,26	6,12	230,75	227,04	0	223,303	223,692	0	0	5	1,02	6,8	0	24	0	
26.11.23 23	82,71	52,87	29,84	10,36	8,19	6,12	210,26	207	0,03	204,079	204,347	0,03	0,03	5	1,02	6,104	0,001	24	0	
27.11.23 23	83,37	52,93	30,44	10,34	8,1	6,12	204,48	201,18	0,02	198,396	198,585	0,02	0,02	5	1,02	6,053	0,001	24	0	
28.11.23 23	83,42	52,39	31,03	10,49	8,09	6,12	196,23	192,99	0	190,381	190,57	0	0	5	1,02	5,92	0	24	0	
29.11.23 23	83,22	52,91	30,31	10,26	8,07	6,12	209,55	206,23	0	203,334	203,594	0	0	5	1,02	6,176	0	24	0	
30.11.23 23	83,59	55,3	28,29	10,3	8,22	6,12	231,09	227,74	0	224,17	224,549	0	0	5	1,02	6,356	0	24	0	
01.12.23 23	83,11	56,64	26,46	10,16	8,08	6,12	246,89	243,56	0	239,579	239,984	0	0	5	1,02	6,355	0	24	0	
02.12.23 23	83,1	53,72	29,37	10,46	8,21	6,12	211,5	208,18	0	205,235	205,43	0	0	5	1,02	6,041	0	24	0	
03.12.23 23	85,93	59,03	26,9	10,06	8,2	6,12	268,5	264,81	0	260,053	260,604	0	0	5	1,02	7,011	0	24	0	
04.12.23 23	88,69	60,31	28,38	10	8,23	6,12	263,24	259,32	0	254,498	255,012	0	0	5	1,02	7,239	0	24	0	
05.12.23 23	86,66	57,65	29,01	10,41	8,24	6,12	245,5	241,76	0,02	237,662	238,09	0,02	0,02	5	1,02	6,912	0,001	24	0	
06.12.23 23	94,95	67,51	27,44	9,97	8,31	6,12	332,81	328,02	0	320,32	321,291	0	0	5	1,02	8,816	0	24	0	
07.12.23 23	105,88	76,29	29,59	10,13	8,59	6,12	381,31	374,98	0	364,046	365,383	0	0	5	1,02	10,818	0	24	0	
08.12.23 23	108,89	78,39	30,5	9,94	8,61	6,12	401,17	394,22	0	382,103	383,651	0	0	5	1,02	11,709	0	24	0	
09.12.23 23	109,88	74,12	35,76	10,15	8,46	6,12	322,28	315,49	0	306,722	307,825	0	0	5	1,02	11,016	0	24	0	
10.12.23 23	108,63	68,23	40,4	10,37	8,37	6,12	261,45	255,19	0	249,076	249,865	0	0	5	1,02	10,102	0	24	0	
11.12.23 23	109,57	78,98	30,59	10	8,48	6,12	410,98	403,93	0	391,23	392,927	0	0	5	1,02	12,026	0	24	0	
12.12.23 23	109,5	78,49	31,01	9,99	8,57	6,12	426,63	419,21	0	406,163	407,94	0	0	5	1,02	12,655	0	24	0	
13.12.23 23	108,28	71,79	36,49	10,16	8,45	6,12	321,72	314,95	0	306,578	307,75	0	0	5	1,02	11,232	0	24	0	
14.12.23 23	107,66	69,5	38,15	10,37	8,43	6,12	293,26	286,84	0	279,594	280,647	0	0	5	1,02	10,71	0	24	0	
15.12.23 23	107,4	64,27	43,14	10,7	8,07	6,12	234,77	228,89	0,02	223,883	224,613	0,02	0,02	5	1,02	9,696	0,001	24	0	
16.12.23 23	106,92	65,67	41,25	10,69	8,22	6,12	250,96	245,07	0	239,416	240,291	0	0	5	1,02	9,914	0	24	0	
17.12.23 23	106,03	60,52	45,51	10,8	8,14	6,12	210,75	205,25	0	201,186	201,824	0	0	5	1,02	9,188	0	24	0	
18.12.23 23	99,77	61,85	37,92	10,86	8,22	6,12	236,66	231,8	0	227,01	227,767	0	0	5	1,02	8,637	0	24	0	
19.12.23 23	96,6	56,29	40,31	10,77	8,05	6,12	196,64	192,33	0,02	189,054	189,533	0,02	0,02	5	1,02	7,643	0,001	24	0	
20.12.23 23	92,17	55,85	36,32	10,77	8,03	6,12	208,56	204,65	0	201,144	201,72	0	0	5	1,02	7,326	0	24	0	
21.12.23 23	88,47	51,06	37,41	9,91	7,94	6,12	175,48	172,05	0,02	169,669	170	0,02	0,02	5	1,02	6,36	0,001	24	0	
22.12.23 23	88,18	52,28	35,89	10,68	8,03	6,12	184,03	180,61	0	177,981	178,353	0	0	5	1,02	6,403	0	24	0	
23.12.23 23	87,79	53,75	34,04	10,69	8,1	6,12	204,74	201,23	0	198,056	198,574	0	0	5	1,02	6,758	0	24	0	
24.12.23 23	88,32	57,98	30,34	10,45	8,19	6,12	247,32	243,7	0	239,176	239,957	0	0	5	1,02	7,275	0	24	0	
Итого/Средн	**96,29**	**63,72**	**32,57**	**10,31**	**8,23**	**6,12**	**8390,02**	**8241,31**	**0,13**	**8065,239**	**8087,823**	**0,128**	**0,128**	**5**	**1,02**	**263,514**	**0,006**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.11.23 23	105339,65	103383,93	99,09	102030,346	101939,032	93,892	93,892	3152,697	4,87	22106	3780
24.12.23 23	113729,67	111625,24	99,22	110095,585	110026,856	94,02	94,02	3416,21	4,876	22874	3780
Итого	**8390,02**	**8241,31**	**0,13**	**8065,239**	**8087,823**	**0,128**	**0,128**	**263,514**	**0,006**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ООО «Уралэнергосбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.12.2023

ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВО ОТВЕТСТВЕННОЙ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ИНН 7447798252

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД | **Ун. Набережная 44-1**

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
ноя.22	88,7	23.10.2022	23.11.2022	31
дек.22	119,73	23.11.2022	25.12.2022	32
янв.23	107,39	25.12.2022	23.01.2023	29
фев.23	96,33	23.01.2023	20.02.2023	28
мар.23	95,06	20.02.2023	23.03.2023	31
апр.23	77,27	23.03.2023	23.04.2023	32
Итого	584,48			183

183

Расчет

Расчетный месяц		декабрь	
Период расчета	с	24.11.2023	
	по	23.12.2023	
Кол-во расчетных дней		30	
Итого по расчету		95,816	
По показаниям ОПУ (для досчета)		0	
Итого к выставлению за расчетный мес		**95,816**	

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила _____ Малыгина О.В.

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД | **Бр. Кашириных 111-2**

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
ноя.22	85,72	23.10.2022	23.11.2022	31
дек.22	123,11	23.11.2022	25.12.2022	32
янв.23	108,83	25.12.2022	23.01.2023	29
фев.23	96,03	23.01.2023	20.02.2023	28
мар.23	86,38	20.02.2023	23.03.2023	31
апр.23	66,11	23.03.2023	23.04.2023	32
Итого	566,18			183

183

Расчет

Расчетный месяц		декабрь	
Период расчета	с	21.12.2023	
	по	24.12.2023	
Кол-во расчетных дней		4	
Итого по расчету		12,376	
По показаниям ОПУ (для досчета)		0	
Итого к выставлению за расчетный мес		**12,376**	

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила _____ Малыгина О.В.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x196E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,94	51,22	35,72	107,7	104,23	105,7	104,38	0	-0,15	3,723	24	0
25.11.2023	86,38	48,66	37,72	89,4	86,55	87,1	86,13	0	0,42	3,268	24	0
26.11.2023	82,2	44,86	37,34	83,3	80,85	81,1	80,31	0	0,54	3,019	24	0
27.11.2023	82,94	44,47	38,47	74,5	72,27	72,5	71,83	0	0,44	2,78	24	0
28.11.2023	82,82	44	38,82	70,4	68,32	68,4	67,77	0	0,55	2,651	24	0
29.11.2023	82,79	44,32	38,47	77,5	75,2	75,5	74,77	0	0,43	2,892	24	0
30.11.2023	83,01	45,86	37,15	85,4	82,85	83,5	82,65	0	0,2	3,076	24	0
01.12.2023	82,57	47,28	35,29	89,4	86,74	87,4	86,52	0	0,22	3,061	24	0
02.12.2023	82,59	45,23	37,36	84,3	81,8	82,4	81,6	0	0,2	3,055	24	0
03.12.2023	85,55	47,62	37,93	96,6	93,54	94,5	93,5	0	0,04	3,546	24	0
04.12.2023	88,16	49,68	38,48	95,1	91,97	93,1	92	0	-0,03	3,543	24	0
05.12.2023	85,79	47,07	38,72	86,8	84,06	84,9	84,01	0	0,05	3,256	24	0
06.12.2023	95,17	56,9	38,27	115,9	111,53	113,7	111,99	0	-0,46	4,272	24	0
07.12.2023	105,35	62,77	42,58	122,3	116,77	119,7	117,55	0	-0,78	4,989	24	0
08.12.2023	108,19	61,61	46,58	118,2	112,62	115,7	113,71	0	-1,09	5,263	24	0
09.12.2023	109,22	62,55	46,67	122,4	116,51	120,1	117,95	0	-1,44	5,459	24	0
10.12.2023	108,07	60,84	47,23	114,2	108,79	111,9	110,02	0	-1,23	5,156	24	0
11.12.2023	108,66	61,24	47,42	116,9	111,31	114,5	112,53	0	-1,22	5,297	24	0
12.12.2023	108,67	60,79	47,88	120,1	114,37	117,5	115,51	0	-1,14	5,494	24	0
13.12.2023	107,49	61,13	46,36	121,4	115,74	119,1	117,09	0	-1,35	5,384	24	0
14.12.2023	107,02	61,13	45,89	117,2	111,78	114,7	112,74	0	-0,96	5,146	24	0
15.12.2023	106,67	56,81	49,86	100,4	95,75	98,2	96,72	0	-0,97	4,79	24	0
16.12.2023	106,12	56,97	49,15	98,5	93,99	96,3	94,86	0	-0,87	4,631	24	0
17.12.2023	105,32	52,86	52,46	87,8	83,83	85,9	84,76	0	-0,93	4,411	24	0
18.12.2023	98,74	51,62	47,12	89,6	85,98	87,6	86,51	0	-0,53	4,055	24	0
19.12.2023	95,65	48,5	47,15	79	75,97	77,3	76,42	0,01	-0,45	3,586	24	0
20.12.2023	91,96	46,37	45,59	75,2	72,51	73,5	72,75	0	-0,24	3,308	24	0
21.12.2023	89,77	43,73	46,04	28,5	27,53	67,7	67,08	0	-39,55	1,227	24	0
22.12.2023	87,77	43,2	44,57	0	0	64,3	63,75	0	-63,75	0	24	0
23.12.2023	87,25	43,48	43,77	0	0	72	71,38	0	-71,38	0	24	0
24.12.2023	87,69	46,42	41,27	0	0	83,9	83,08	0	-83,08	0	24	0
Итого:				**2668**	**2563,36**	**2869,7**	**2831,87**	**0,01**	**-268,51**	**110,34**	**744**	**0**
Средние:	**94,4**	**51,58**	**42,81**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	29751,5	28882,14	27513,35	27198,88	0,31	1683,26	949,81	13311	618
24/12/2324:00	32419,5	31445,5	30383,05	30030,75	0,32	1414,75	1060,15	14055	618
Итого:	2668	2563,36	2869,7	2831,87	0,01	-268,51	110,34	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД | **Бр. Кашириных 111-1**

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
ноя.22	84,9	23.10.2022	23.11.2022	31
дек.22	120,17	23.11.2022	25.12.2022	32
янв.23	107,83	25.12.2022	23.01.2023	29
фев.23	96,88	23.01.2023	20.02.2023	28
мар.23	86,19	20.02.2023	23.03.2023	31
апр.23	64,72	23.03.2023	23.04.2023	32
Итого	560,69			183

183

Расчет

Расчетный месяц		декабрь	
Период расчета	с	21.12.2023	
	по	24.12.2023	
Кол-во расчетных дней		4	
Итого по расчету		12,256	
По показаниям ОПУ (для досчета)		0	
Итого к выставлению за расчетный мес		**12,256**	

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила _____ Малыгина О.В.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Каш. № 111-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x011F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.11.2023	84,63	51,81	32,82	107,7	104,38	108,2	106,86	0	-2,48	3,426	0	24	0
25.11.2023	84,11	49	35,11	89,9	87,16	90,2	89,2	0	-2,04	3,063	0	24	0
26.11.2023	79,9	44,6	35,3	81,6	79,33	82,1	81,33	0	-2	2,799	0	24	0
27.11.2023	80,47	44,04	36,43	73,1	71	73,5	72,81	0	-1,81	2,585	0	24	0
28.11.2023	80,39	44,32	36,07	71,9	69,88	72,4	71,73	0	-1,85	2,519	0	24	0
29.11.2023	80,33	44,23	36,1	74,8	72,69	73,4	72,7	0	-0,01	2,623	0	24	0
30.11.2023	80,67	45,03	35,64	82,2	79,88	83,2	82,39	0	-2,51	2,847	0	24	0
01.12.2023	80,29	46,93	33,36	90,7	88,15	91,8	90,81	0	-2,66	2,94	0	24	0
02.12.2023	80,24	45,92	34,32	82,5	80,18	83,4	82,58	0	-2,4	2,751	0	24	0
03.12.2023	83,2	48,03	35,17	95,7	92,87	96,7	95,67	0	-2,8	3,265	0	24	0
04.12.2023	85,72	49,6	36,12	96,3	93,25	97,3	96,19	0	-2,94	3,368	0	24	0
05.12.2023	83,39	47,69	35,7	87,7	85,09	88,7	87,78	0	-2,69	3,042	0	24	0
06.12.2023	92,48	56,43	36,05	117,4	113,15	118,3	116,56	0	-3,41	4,082	0	24	0
07.12.2023	102,65	65,63	37,02	139,3	133,26	139,3	136,58	0	-3,32	4,951	0	24	0
08.12.2023	105,42	66,67	38,75	141,9	135,48	141,7	138,87	0	-3,39	5,269	0	24	0
09.12.2023	106,38	66,45	39,93	135,8	129,55	135,6	132,93	0	-3,38	5,189	0	24	0
10.12.2023	105,17	61,5	43,67	116,8	111,54	116,8	114,77	0	-3,23	4,888	0	24	0
11.12.2023	105,91	65,47	40,44	138,3	132,01	138,2	135,5	0	-3,49	5,356	0	24	0
12.12.2023	105,91	66,08	39,83	145,3	138,67	144,9	142,06	0	-3,39	5,543	0	24	0
13.12.2023	104,77	64,27	40,5	138,7	132,48	138,5	135,88	0	-3,4	5,382	0	24	0
14.12.2023	104,09	61,49	42,6	124,3	118,79	124,2	122,03	0	-3,24	5,077	0	24	0
15.12.2023	103,59	56,36	47,23	100,1	95,71	100,1	98,62	0	-2,91	4,529	0	24	0
16.12.2023	102,83	56,33	46,5	98,6	94,31	98,8	97,34	0	-3,03	4,394	0	24	0
17.12.2023	101,98	53,96	48,02	89,3	85,46	89,4	88,19	0	-2,73	4,114	0	24	0
18.12.2023	95,74	51,88	43,86	89,6	86,16	90	88,84	0	-2,68	3,782	0	24	0
19.12.2023	92,5	47,36	45,14	78,1	75,29	78,6	77,74	0	-2,45	3,403	0	24	0
20.12.2023	88,89	45,69	43,2	74,4	71,9	74,9	74,15	0	-2,25	3,107	0	24	0
21.12.2023	86,8	43,28	43,52	29	28,06	67,9	67,32	0	-39,26	1,157	0	24	0
22.12.2023	85,07	42,24	42,83	0	0	64,9	64,37	0	-64,37	0	0	24	0
23.12.2023	84,63	43,3	41,33	0	0	69,1	68,49	0	-68,49	0	0	24	0
24.12.2023	85,3	44,87	40,43	0	0	84,7	83,9	0	-83,9	0	0	24	0
Итого:				**2791**	**2685,68**	**3056,8**	**3014,19**	**0**	**-328,51**	**105,45**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**91,72**	**52,27**	**39,45**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/11/2324:00	**4271,1**	**4155,92**	**4331,2**	**4285,01**	**0,02**	**-129,09**	**129,29**	**0**	**1670**	**2**
24/12/2324:00	**7062,1**	**6841,6**	**7388**	**7299,2**	**0,02**	**-457,6**	**234,74**	**0**	**2414**	**2**
Итого:	**2791**	**2685,68**	**3056,8**	**3014,19**	**0**	**-328,51**	**105,45**	**0**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
24.11.2023	228,845	228,845	0	91,05886	58,953365	32,105503	0,959699	0,83826	7,281139	234,9425	234,4025	OK	24	0	
25.11.2023	193,1753	193,17532	0	90,2316	56,881699	33,349895	1,045489	0,839328	6,43825	198,085	197,8375	OK	24	0	
26.11.2023	180,8825	180,88248	0	86,11675	56,044331	30,07242	1,055898	0,831096	5,449279	184,875	185,2575	OK	24	0,01	
27.11.2023	172,9152	172,91518	0	86,77716	56,197193	30,579948	1,05336	0,822453	5,247366	176,895	177,125	OK	24	0,01	
28.11.2023	179,0838	179,08383	0	86,7835	55,891281	30,892214	1,068664	0,821442	5,565716	183,205	183,2625	OK	24	0,01	
29.11.2023	178,3386	178,33856	0	86,63206	55,86351	30,768545	1,046108	0,81987	5,50352	182,445	182,4875	OK	24	0	
30.11.2023	186,9247	186,92468	0	86,94241	56,501221	30,441172	1,050088	0,832842	5,704736	191,31	191,29	OK	24	0,01	
01.12.2023	208,8089	208,80885	0	86,48332	57,774273	28,709038	1,03759	0,822437	6,00222	213,725	213,7501	OK	24	0	
02.12.2023	197,4962	197,49619	0	86,50388	57,045437	29,458452	1,065131	0,832351	5,828945	202,0825	202,1575	OK	24	0	
03.12.2023	210,2224	210,22235	0	89,18909	57,571835	31,617256	1,025666	0,834198	6,683361	215,585	215,165	OK	24	0	
04.12.2023	206,5582	206,55824	0	91,99463	58,697491	33,297138	1,02594	0,837001	6,874847	212,2075	211,5775	OK	24	0	
05.12.2023	193,5216	193,52155	0	89,72504	56,954853	32,770199	1,062334	0,837717	6,370654	198,3975	198,12	OK	24	0	
06.12.2023	244,2743	244,27429	0	98,33114	63,098598	35,232555	1,020267	0,847691	8,662743	252,4425	250,5376	OK	24	0	
07.12.2023	288,8737	288,87372	0	109,2567	71,392639	37,864048	1,032475	0,877465	10,97054	301,2275	297,3875	OK	24	0	
08.12.2023	293,2079	293,20789	0	112,1551	72,530235	39,624828	1,014593	0,88042	11,62658	306,4425	302,1	OK	24	0	
09.12.2023	254,2388	254,2388	0	113,0333	69,080132	43,953136	1,036334	0,863361	11,10584	265,8075	261,5525	OK	24	0	
10.12.2023	221,4684	221,4684	0	111,7725	65,394676	46,377857	1,057347	0,854498	10,28416	231,175	227,455	OK	24	0	
11.12.2023	319,7563	319,75629	0	112,7464	74,545807	38,20055	1,015801	0,86992	12,21684	334,28	329,8976	OK	24	0	
12.12.2023	327,3591	327,35907	0	112,7498	73,749763	39,000065	1,016645	0,878639	12,63861	342,2351	337,7125	OK	24	0	
13.12.2023	253,193	253,19302	0	111,3696	66,844276	44,525295	1,037126	0,862739	11,28154	264,23	260,2376	OK	24	0	
14.12.2023	235,0844	235,08443	0	110,7951	65,193398	45,601681	1,060123	0,858293	10,6887	245,09	241,5025	OK	24	0	
15.12.2023	202,4105	202,41052	0	110,3827	63,115772	47,266941	1,092314	0,820821	9,578742	210,8425	207,815	OK	24	0	
16.12.2023	200,6507	200,65067	0	109,7571	62,71587	47,04121	1,092136	0,836786	9,459004	208,87	205,9875	OK	24	0	
17.12.2023	186,659	186,659	0	109,0456	59,961178	49,084362	1,103064	0,827412	9,173266	194,145	191,4	OK	24	0	
18.12.2023	186,7318	186,73181	0	102,6579	59,451981	43,205883	1,10839	0,834199	8,098571	193,145	191,5075	OK	24	0	
19.12.2023	169,7231	169,7231	0	99,45443	56,475922	42,978504	1,098013	0,815713	7,296123	174,97	173,9725	OK	24	0,01	
20.12.2023	169,308	169,30801	0	95,69587	56,390186	39,305683	1,099204	0,812958	6,674329	173,9875	173,5975	OK	24	0,01	
21.12.2023	154,535	154,53499	0	91,70344	55,219513	36,483936	1,009037	0,805134	5,649826	158,2425	158,465	OK	24	0,01	
22.12.2023	150,0551	150,05513	0	91,40112	55,217525	36,183598	1,092723	0,809749	5,44057	153,5975	153,895	OK	24	0	
23.12.2023	161,0155	161,01546	0	90,93211	55,393559	35,53854	1,092158	0,818159	5,744033	164,815	165,0975	OK	24	0	
24.12.2023	181,2079	181,2079	0	91,45597	55,871628	35,584339	1,067916	0,828097	6,483174	185,715	185,69	OK	24	0	
Итого:	6536,52	6536,52							246,02	6755,02	6708,24		744	0,07	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
23.11.2023	3352,76	136090,78	136581,32	-490,54	133215,63	133214,32	1,31			
24.12.2023	3598,79	142845,79	143289,56	-443,77	139752,15	139750,85	1,31			
ИТОГО:	246,02	6755,02	6708,24	46,77	6536,52	6536,52	0,00	744		0,07

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{корр} = Q_{и}/T_{раб} \times T_{нш}$	

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.11.2023	241,3857	241,38574	0	87,05279	53,670929	33,381859	0,958526	0,837568	7,988292	249,0175	244,745	ОК	24	0	
25.11.2023	204,424	204,42398	0	86,21609	51,770977	34,445126	1,044062	0,838692	7,035777	210,935	206,9475	ОК	24	0	
26.11.2023	205,1317	205,13171	0	82,16073	50,604233	31,556488	1,054265	0,830493	6,504633	211,05	207,5775	ОК	24	0	
27.11.2023	188,6742	188,67418	0	82,86346	51,473347	31,390099	1,051565	0,821745	5,94618	194,2425	190,9676	ОК	24	0	
28.11.2023	182,4877	182,48773	0	82,80944	50,582745	32,226704	1,066928	0,820708	5,901108	187,89	184,6075	ОК	24	0	
29.11.2023	183,7772	183,77719	0	82,66923	50,993389	31,675848	1,044291	0,819049	5,843185	189,2	185,9475	ОК	24	0	
30.11.2023	191,1307	191,13071	0	82,96608	50,85738	32,108696	1,048322	0,831987	6,16253	196,7575	193,4175	ОК	24	0	
01.12.2023	207,3086	207,30856	0	82,48989	51,30846	31,181429	1,036087	0,82159	6,48159	213,2425	209,95	ОК	24	0	
02.12.2023	199,9616	199,96162	0	82,51734	51,71648	30,800858	1,063438	0,831521	6,180145	205,69	202,54	ОК	24	0	
03.12.2023	218,9114	218,91141	0	85,22685	52,1012	33,125641	1,023995	0,833403	7,285462	225,53	221,84	ОК	24	0	
04.12.2023	211,4039	211,4039	0	88,00855	52,306492	35,702049	1,024466	0,83603	7,55864	218,2375	214,2175	ОК	24	0	
05.12.2023	200,2167	200,21669	0	85,74238	51,659557	34,082821	1,060593	0,837065	6,857316	206,3926	202,78	ОК	24	0,04	
06.12.2023	240,7347	240,73465	0	94,39017	56,048992	38,341183	1,018922	0,846693	9,27805	249,525	244,54	ОК	24	0	
07.12.2023	275,9306	275,93057	0	105,2083	62,192722	43,01553	1,031414	0,876262	11,9069	288,2275	281,2175	ОК	24	0	
08.12.2023	295,2067	295,2067	0	108,0944	64,135689	43,958736	1,013196	0,879022	12,99661	308,9875	301,2775	ОК	24	0	
09.12.2023	260,2516	260,25159	0	108,9872	60,952209	48,034927	1,034997	0,8622	12,37521	272,6525	265,16	ОК	24	0,02	
10.12.2023	225,4368	225,43677	0	107,7505	56,832531	50,917953	1,055735	0,853593	11,50196	236,055	229,02	ОК	24	0,02	
11.12.2023	313,211	313,211	0	108,6599	65,008644	43,651264	1,014636	0,86849	13,6969	327,6526	320,0975	ОК	24	0,01	
12.12.2023	328,1435	328,14349	0	108,6656	65,867058	42,798584	1,01559	0,877116	13,92461	343,2551	335,67	ОК	24	0,01	
13.12.2023	256,911	256,91104	0	107,3169	59,589817	47,727047	1,03547	0,861498	12,27106	268,7075	261,5775	ОК	24	0	
14.12.2023	239,5936	239,5936	0	106,7756	57,71397	49,0616	1,058383	0,856998	11,70586	250,485	243,715	ОК	24	0	
15.12.2023	205,046	205,04596	0	106,3666	54,879929	51,486713	1,090468	0,819677	10,5647	214,4325	208,1425	ОК	24	0,01	
16.12.2023	210,5705	210,57047	0	105,7698	54,685535	51,084274	1,090213	0,835753	10,7665	220,085	213,7475	ОК	24	0	
17.12.2023	186,5535	186,5535	0	105,0313	51,909973	53,121307	1,101243	0,826461	9,91501	194,9675	189,02	ОК	24	0	
18.12.2023	190,8362	190,83621	0	98,64618	52,000134	46,646057	1,106444	0,833235	8,923187	198,4225	193,41	ОК	24	0	
19.12.2023	169,1012	169,10121	0	95,45924	49,87817	45,581066	1,096206	0,814795	7,713099	175,5275	171,105	ОК	24	0,01	
20.12.2023	170,7313	170,73126	0	91,72639	49,455952	42,270443	1,097453	0,812064	7,224073	176,8	172,67	ОК	24	0	
21.12.2023	161,2097	161,2097	0	87,73002	48,445469	39,28455	1,007144	0,804376	6,341307	166,6	162,8275	ОК	24	0,01	
22.12.2023	157,4294	157,42944	0	87,48529	48,122833	39,362465	1,090811	0,808978	6,216217	162,7525	158,9125	ОК	24	0	
23.12.2023	166,0972	166,0972	0	86,99731	48,397381	38,599926	1,090297	0,817418	6,443194	171,6325	167,705	ОК	24	0	
24.12.2023	186,635	186,63503	0	87,49435	49,075832	38,418514	1,066355	0,827272	7,197099	192,8475	188,575	ОК	24	0	
Итого:	6674,44	6674,44							270,71	6927,80	6773,93		744	0,13	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.11.2023	3784,54	141733,68	139635,10	2098,58	137816,46	137815,83	0,63			
24.12.2023	4055,25	148661,48	146409,03	2252,45	144490,91	144490,27	0,63			
ИТОГО:	270,71	6927,80	6773,93	153,87	6674,44	6674,44	0,00	744,00		0,13

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.11.2023	255,127	255,12695	0	85,86679	50,778004	35,088776	0,964407	0,838516	8,894761	261,8	259,465	OK	24	0	
25.11.2023	193,321	193,32104	0	84,38637	45,807739	38,578621	1,049821	0,834858	7,456178	198,2625	196,1375	OK	24	0	
26.11.2023	184,5494	184,54938	0	80,97098	43,530609	37,440365	1,057749	0,826958	6,932332	188,83	187,0275	OK	24	0	
27.11.2023	170,7827	170,78268	0	81,61971	43,462238	38,157467	1,0533	0,821251	6,530921	174,8475	173,0475	OK	24	0	
28.11.2023	169,1391	169,13913	0	81,5241	43,563877	37,960228	1,068717	0,818536	6,428292	173,1575	171,3825	OK	24	0	
29.11.2023	171,2593	171,25934	0	81,56312	43,395298	38,167812	1,04619	0,81765	6,553087	175,345	173,51	OK	24	0	
30.11.2023	179,1592	179,15924	0	81,71914	43,973526	37,745605	1,049864	0,829512	6,77428	183,44	181,56	OK	24	0	
01.12.2023	194,7653	194,76526	0	81,37985	44,857315	36,522526	1,040643	0,821835	7,124619	199,365	197,4751	OK	24	0	
02.12.2023	180,548	180,54803	0	81,38602	44,196041	37,189987	1,065077	0,827122	6,720776	184,8075	183,01	OK	24	0	
03.12.2023	204,2494	204,2494	0	84,44185	45,693096	38,748753	1,021491	0,834448	7,925319	209,4725	207,18	OK	24	0	
04.12.2023	199,3987	199,39867	0	86,69241	46,650009	40,042389	1,03358	0,832738	7,990204	204,795	202,375	OK	24	0	
05.12.2023	196,4348	196,4348	0	84,42611	45,689663	38,736454	1,058596	0,8375	7,615659	201,4025	199,3075	OK	24	0	
06.12.2023	250,0165	250,01645	0	94,81759	52,831665	41,985935	1,024542	0,847636	10,53672	258,1925	254,595	OK	24	0	
07.12.2023	296,128	296,12796	0	104,0128	60,612926	43,39983	1,031643	0,876418	12,87889	307,8325	302,7251	OK	24	0	
08.12.2023	309,3945	309,3945	0	106,6963	62,228291	44,467987	1,016065	0,875715	13,77579	322,325	316,5425	OK	24	0	
09.12.2023	266,2923	266,2923	0	107,4646	58,42268	49,04192	1,040171	0,857764	12,98737	277,575	271,9525	OK	24	0	
10.12.2023	237,6851	237,68506	0	106,2519	55,302479	50,94939	1,058054	0,852283	12,12053	247,51	242,3225	OK	24	0	
11.12.2023	332,5788	332,5788	0	106,9627	63,331753	43,630939	1,013858	0,868105	14,51522	346,4125	340,5851	OK	24	0	
12.12.2023	338,565	338,565	0	107,1058	63,27927	43,826496	1,022244	0,873673	14,73876	352,79	346,73	OK	24	0	
13.12.2023	279,1595	279,15948	0	105,5337	57,174892	48,358845	1,038578	0,860386	13,50637	290,525	284,875	OK	24	0	
14.12.2023	256,6	256,59995	0	105,5167	55,804485	49,712208	1,064109	0,850794	12,74128	267,035	261,68	OK	24	0	
15.12.2023	224,6451	224,64507	0	104,7219	52,988049	51,733852	1,093825	0,81826	11,62997	233,6375	228,78	OK	24	0	
16.12.2023	223,7876	223,78763	0	104,3154	53,185688	51,129704	1,093808	0,832967	11,4518	232,66	227,9425	OK	24	0	
17.12.2023	198,5786	198,57863	0	103,2163	50,40303	52,813236	1,10509	0,824418	10,49176	206,2675	202,0025	OK	24	0	
18.12.2023	205,93	205,92999	0	96,69584	49,151123	47,54472	1,108062	0,83044	9,81376	212,8475	209,3725	OK	24	0	
19.12.2023	176,4596	176,45956	0	93,75787	46,312256	47,445606	1,097445	0,812171	8,374625	181,9975	179,1825	OK	24	0	
20.12.2023	174,746	174,746	0	90,4035	45,042286	45,361217	1,098896	0,809207	7,924534	179,83	177,3225	OK	24	0	
21.12.2023	156,1345	156,13445	0	85,92007	42,270557	43,649502	1,00794	0,803264	6,830283	160,2125	158,21	OK	24	0	
22.12.2023	155,1356	155,13557	0	86,39117	42,677891	43,713261	1,094013	0,807263	6,804036	159,295	157,1625	OK	24	0	
23.12.2023	170,4451	170,4451	0	85,87898	42,681168	43,1978	1,090239	0,817267	7,371417	175,0425	172,5975	OK	24	0	
24.12.2023	190,34	190,33997	0	86,26995	44,510494	41,759445	1,068826	0,825278	7,963279	195,5825	192,8376	OK	24	0	
Итого:	6741,36	6741,36							293,40	6963,10	6858,90		744	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.11.2023	3974,58	129157,95	127605,37	1552,59	125866,13	125848,25	17,88			
24.12.2023	4267,98	136121,05	134464,26	1656,79	132607,48	132589,61	17,88			
ИТОГО:	293,40	6963,10	6858,90	104,20	6741,36	6741,36	0,00	744		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.11,2023	229,4652	229,4652	0	86,98493	52,77076	34,21418	0,940517	0,816743	7,750134	236,595	232,677	ОК	24	0	
25.11.2023	183,1546	183,1546	0	86,22525	49,61682	36,60843	1,024331	0,819057	6,696253	188,8425	185,409	ОК	24	0	
26.11.2023	176,778	176,778	0	82,07712	47,644	34,43311	1,034605	0,810516	6,100767	181,705	178,8075	ОК	24	0	
27.11.2023	158,8993	158,8993	0	82,70137	48,86905	33,83232	1,032498	0,801753	5,390618	163,4325	160,794	ОК	24	0	
28.11.2023	159,4356	159,4356	0	82,69196	47,97149	34,72046	1,047247	0,801029	5,562239	163,98	161,253	ОК	24	0	
29.11.2023	164,4636	164,4636	0	82,53028	47,44884	35,08144	1,025219	0,799237	5,779877	169,0275	166,4055	ОК	24	0	
30.11.2023	171,4384	171,4384	0	82,86914	47,34134	35,52781	1,029002	0,812194	6,107793	176,1125	173,565	ОК	24	0	
01.12.2023	187,5123	187,5123	0	82,36205	48,44615	33,91589	1,016617	0,801541	6,36905	192,5125	189,99	ОК	24	0	
02.12.2023	175,4171	175,4171	0	82,38462	47,71883	34,6658	1,04396	0,812088	6,088147	180,03	177,741	ОК	24	0	
03.12.2023	194,6938	194,6938	0	85,03208	48,97334	36,05873	1,006014	0,812647	7,044277	200,1175	197,4465	ОК	24	0	
04.12.2023	196,5859	196,5859	0	87,90741	51,18504	36,72236	1,004381	0,816383	7,216301	202,52	199,5165	ОК	24	0	
05.12.2023	179,3677	179,3677	0	85,68261	48,64457	37,03804	1,041745	0,816306	6,665247	184,375	181,9215	ОК	24	0	
06.12.2023	234,3097	234,3097	0	93,93723	55,53287	38,40437	0,999965	0,826569	9,052689	242,365	238,3965	ОК	24	0	
07.12.2023	275,0443	275,0443	0	105,0669	63,63087	41,43607	1,013115	0,855287	11,41407	286,6775	281,1195	ОК	24	0	
08.12.2023	289,5049	289,5049	0	107,9937	65,76552	42,22818	0,995021	0,858495	12,24689	302,4175	296,2755	ОК	24	0,01	
09.12.2023	262,5906	262,5906	0	108,9294	63,31812	45,61126	1,015766	0,842319	11,86273	274,6875	268,263	ОК	24	0	
10.12.2023	227,622	227,622	0	107,6767	59,20086	48,47587	1,036142	0,833452	11,05152	237,6975	232,137	ОК	24	0	
11.12.2023	311,3845	311,3845	0	108,6468	66,90263	41,74416	0,997441	0,847364	12,99214	325,1151	319,1985	ОК	24	0	
12.12.2023	337,1702	337,1702	0	108,6359	68,00298	40,63298	0,996979	0,856502	13,57258	352,09	345,9195	ОК	24	0	
13.12.2023	257,4997	257,4997	0	107,3102	61,76767	45,54254	1,016577	0,84097	11,70948	268,6825	263,133	ОК	24	0	
14.12.2023	244,2319	244,2319	0	106,6622	59,64964	47,01259	1,038412	0,837526	11,39468	254,68	249,309	ОК	24	0,01	
15.12.2023	208,8615	208,8615	0	106,3298	56,49794	49,83188	1,070202	0,800417	10,40562	217,775	212,8185	ОК	24	0	
16.12.2023	206,762	206,762	0	105,6668	56,12849	49,53827	1,069968	0,816088	10,25368	215,45	210,654	ОК	24	0	
17.12.2023	193,6479	193,6479	0	105,0317	54,8638	50,16793	1,080379	0,80696	9,721906	201,67	197,1856	ОК	24	0,01	
18.12.2023	197,1503	197,1503	0	98,69345	54,09136	44,60209	1,086089	0,813573	8,815309	204,2125	200,772	ОК	24	0	
19.12.2023	182,4879	182,4879	0	95,48514	52,62732	42,85782	1,075955	0,795599	7,823281	188,6525	185,652	ОК	24	0,01	
20.12.2023	178,5167	178,5167	0	91,66601	52,14334	39,52266	1,076587	0,792968	7,067093	184,015	181,602	ОК	24	0	
21.12.2023	161,9243	161,9243	0	87,77639	50,30458	37,47181	0,988915	0,784828	6,067133	166,435	164,628	ОК	24	0,02	
22.12.2023	158,6466	158,6466	0	87,36423	50,66913	36,69512	1,06983	0,789877	5,830874	163,035	161,3205	ОК	24	0	
23.12.2023	169,2145	169,2145	0	86,90436	50,4356	36,46875	1,070068	0,797429	6,187225	173,905	171,9675	ОК	24	0	
24.12.2023	196,7757	196,7757	0	87,44743	50,79471	36,65272	1,04628	0,80734	7,229172	202,35	199,9755	ОК	24	0	
Итого:	**6470,56**	**6470,56**							**261,47**	**6701,16**	**6585,85**		744	0,06	
Средние:			**0,00**	**94,09**	**54,16**	**39,93**	**1,03**	**0,82**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.11.2023	4207,66	144712,83	139739,94	4972,89	140810,52	137805,27	3005,25			
24.12.2023	4469,12	151413,99	146325,80	5088,19	147281,07	144275,83	3005,25			
ИТОГО:	**261,47**	**6701,16**	**6585,85**	**115,31**	**6470,56**	**6470,56**	**0,00**	**744**	0	0,06

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабжающей организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАА04 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	85,08	49,58	35,5	100,1	96,97	99,5	98,35	0	-1,38	3,444	24	0
25.11.2023	84,79	44,58	40,21	82,1	79,56	81,6	80,86	0	-1,3	3,2	24	0
26.11.2023	80,54	40,95	39,59	72,3	70,24	71,9	71,31	0	-1,07	2,778	24	0
27.11.2023	81,13	39,56	41,57	62,8	61,02	62,6	62,12	0	-1,1	2,533	24	0
28.11.2023	81,06	39,66	41,4	61,5	59,74	61,2	60,73	0	-0,99	2,473	24	0
29.11.2023	80,99	40,25	40,74	66,3	64,42	66,2	65,7	0	-1,28	2,621	24	0
30.11.2023	81,29	41,25	40,04	72	69,93	71,8	71,23	0	-1,3	2,799	24	0
01.12.2023	80,82	42,52	38,3	77	74,79	76,9	76,25	0	-1,46	2,863	24	0
02.12.2023	80,83	41,63	39,2	70,4	68,39	70,5	69,93	0	-1,54	2,68	24	0
03.12.2023	83,7	44,34	39,36	85	82,43	84,9	84,14	0	-1,71	3,241	24	0
04.12.2023	86,35	46,69	39,66	84,5	81,81	84,5	83,64	0	-1,83	3,242	24	0
05.12.2023	84,12	43,33	40,79	76,6	74,29	76,6	75,93	0	-1,64	3,029	24	0
06.12.2023	93,1	56,25	36,85	114,7	110,5	114,4	112,71	0	-2,21	4,075	24	0
07.12.2023	103,49	67,86	35,63	149,4	142,87	147,7	144,64	0	-1,77	5,108	24	0
08.12.2023	106,36	70,94	35,42	155,9	148,75	154	150,54	0	-1,79	5,29	24	0
09.12.2023	107,16	66,38	40,78	133,6	127,34	131,8	129,17	0	-1,83	5,21	24	0
10.12.2023	105,98	60,56	45,42	112,8	107,63	111,4	109,55	0	-1,92	4,903	24	0
11.12.2023	106,9	72,16	34,74	167,3	159,53	165,3	161,46	0	-1,93	5,566	24	0
12.12.2023	106,9	71,17	35,73	166,9	159,16	164,7	160,94	0	-1,78	5,712	24	0
13.12.2023	105,6	62,78	42,82	127,3	121,52	125,8	123,52	0	-2	5,22	24	0
14.12.2023	104,82	60,11	44,71	114,2	109,07	112,8	110,89	0	-1,82	4,889	24	0
15.12.2023	104,55	54,25	50,3	93,9	89,73	93	91,72	0	-1,99	4,525	24	0
16.12.2023	103,92	53,88	50,04	93,4	89,28	92,4	91,12	0	-1,84	4,48	24	0
17.12.2023	103,23	51,03	52,2	83,8	80,12	83,1	82,07	0	-1,95	4,189	24	0
18.12.2023	96,93	50,17	46,76	84,7	81,41	84,2	83,22	0	-1,81	3,811	24	0
19.12.2023	93,71	45,29	48,42	72,1	69,44	71,9	71,22	0	-1,78	3,364	24	0
20.12.2023	89,97	42,21	47,76	68,4	66,06	68,3	67,71	0	-1,65	3,153	24	0
21.12.2023	85,94	39,92	46,02	60,3	58,37	60,4	59,92	0	-1,55	2,686	24	0
22.12.2023	85,67	39,15	46,52	57,9	56,07	57,9	57,45	0	-1,38	2,609	24	0
23.12.2023	85,25	39,94	45,31	61,8	59,9	61,9	61,42	0	-1,52	2,715	24	0
24.12.2023	85,84	42,69	43,15	73,1	70,79	73	72,37	0	-1,58	3,055	24	0
Итого:				**2902,1**	**2791,13**	**2882,2**	**2841,83**	**0**	**-50,7**	**115,46**	**744**	**0**
Средние:	**92,45**	**50,35**	**42,09**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	25941,4	25196,99	26022,6	25778,88	0,23	-581,89	919,42	13963	379
24/12/2324:00	28843,5	27988,12	28904,8	28620,71	0,23	-632,59	1034,88	14707	379
Итого:	2902,1	2791,13	2882,2	2841,83	0	-50,7	115,46	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/_____/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/_____/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x71B4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,09	40,75	45,34	59,8	57,92	58,44	57,96	0	-0,04	2,625	24	0
25.11.2023	85,33	39,99	45,34	58,8	56,94	57,36	56,88	0	0,06	2,581	24	0
26.11.2023	81,48	39,33	42,15	63,6	61,78	62,04	61,56	0	0,22	2,599	24	0
27.11.2023	82,25	40,55	41,7	61,4	59,6	60,36	59,88	0	-0,28	2,484	24	0
28.11.2023	82,15	39,41	42,74	60,5	58,72	59,28	58,8	0	-0,08	2,509	24	0
29.11.2023	82,07	39,2	42,87	59,4	57,66	58,2	57,72	0	-0,06	2,47	24	0
30.11.2023	82,32	39,86	42,46	61,2	59,39	60	59,52	0	-0,13	2,521	24	0
01.12.2023	81,84	40,34	41,5	62,3	60,48	60,84	60,36	0	0,12	2,509	24	0
02.12.2023	81,88	40,11	41,77	62,6	60,79	61,32	60,84	0	-0,05	2,538	24	0
03.12.2023	84,62	39,51	45,11	62,1	60,22	60,6	60,12	0	0,1	2,714	24	0
04.12.2023	87,43	43,81	43,62	70,3	68,04	68,76	68,12	0	-0,08	2,971	24	0
05.12.2023	85,13	44,08	41,05	74,6	72,27	72,84	72,16	0	0,11	2,964	24	0
06.12.2023	94,6	57,33	37,27	110,9	106,74	109,08	107,44	0	-0,7	3,987	24	0
07.12.2023	104,82	67,37	37,45	136,5	130,36	135,48	132,71	0	-2,35	4,897	24	0
08.12.2023	107,64	69,81	37,83	141,1	134,48	140,52	137,47	0	-2,99	5,107	24	0
09.12.2023	108,47	66,06	42,41	122,2	116,37	121,56	119,15	0,01	-2,78	4,955	24	0
10.12.2023	107,28	59,62	47,66	102,2	97,42	101,04	99,41	0	-1,99	4,659	24	0
11.12.2023	108,07	72,79	35,28	158,5	151,03	158,52	154,79	0	-3,76	5,354	24	0
12.12.2023	108,17	72,14	36,03	157,7	150,23	157,68	154,03	0	-3,8	5,437	24	0
13.12.2023	106,78	61,92	44,86	114,2	108,9	113,4	111,42	0	-2,52	4,902	24	0
14.12.2023	106,19	59,09	47,1	102,5	97,8	101,4	99,78	0	-1,98	4,619	24	0
15.12.2023	105,8	54,07	51,73	85	81,13	84	82,87	0,01	-1,74	4,207	24	0
16.12.2023	105,26	53,27	51,99	84,8	80,96	83,76	82,65	0	-1,69	4,218	24	0
17.12.2023	104,47	50	54,47	75,8	72,43	74,76	73,87	0,01	-1,44	3,953	24	0
18.12.2023	97,99	49,2	48,79	78,1	74,96	76,92	76,05	0,01	-1,09	3,662	24	0
19.12.2023	94,84	44,85	49,99	66,7	64,15	65,52	64,87	0	-0,72	3,208	24	0
20.12.2023	91,13	42,86	48,27	62,6	60,4	61,44	60,89	0,01	-0,49	2,917	24	0
21.12.2023	86,92	39,95	46,97	54,3	52,51	53,16	52,74	0	-0,23	2,466	24	0
22.12.2023	86,88	38,73	48,15	52,8	51,1	51,72	51,35	0,01	-0,25	2,459	24	0
23.12.2023	86,44	40,32	46,12	59,7	57,78	58,56	58,07	0	-0,29	2,663	24	0
24.12.2023	86,95	43,3	43,65	68,7	66,48	67,2	66,65	0	-0,17	2,9	24	0
Итого:				**2590,9**	**2489,04**	**2555,7**	**2520,13**	**0,06**	**-31,09**	**108,06**	**744**	**0**
Средние:	**93,59**	**49,34**	**44,24**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	25953,4	25241,05	22678,06	22469,49	0,9	2771,56	940,03	13959	499
24/12/2324:00	28544,3	27730,09	25233,82	24989,62	0,96	2740,47	1048,08	14703	499
Итого:	2590,9	2489,04	2555,76	2520,13	0,06	-31,09	108,06	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAE87 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,07	57,37	28,7	125,2	121,22	124,5	122,61	0	-1,39	3,481	24	0
25.11.2023	85,55	57,27	28,28	113,8	110,22	112,9	111,21	0	-0,99	3,121	24	0
26.11.2023	81,46	54,7	26,76	105,1	102,04	104,4	102,91	0	-0,87	2,733	24	0
27.11.2023	82,2	55,45	26,75	99	96,09	98,2	96,83	0	-0,74	2,571	24	0
28.11.2023	82,12	54,86	27,26	98,1	95,24	97,4	96,06	0	-0,82	2,595	24	0
29.11.2023	82,04	54,47	27,57	99,6	96,68	98,8	97,44	0	-0,76	2,668	24	0
30.11.2023	82,27	54,95	27,32	105,5	102,41	104,8	103,36	0	-0,95	2,799	24	0
01.12.2023	81,81	54,74	27,07	111	107,78	110,6	109,07	0	-1,29	2,919	24	0
02.12.2023	81,84	54,55	27,29	105,6	102,53	105,1	103,64	0	-1,11	2,797	24	0
03.12.2023	84,68	55,11	29,57	114	110,5	113,6	112	0	-1,5	3,266	24	0
04.12.2023	87,18	53,17	34,01	97,4	94,23	97	95,7	0	-1,47	3,211	24	0
05.12.2023	84,8	46,18	38,62	79,3	76,85	78,9	78,12	0	-1,27	2,97	24	0
06.12.2023	94,06	55,98	38,08	107,9	103,9	107,5	105,94	0	-2,04	3,962	24	0
07.12.2023	104,29	63,84	40,45	127,9	122,21	127,4	125,05	0,01	-2,84	4,958	24	0
08.12.2023	107,11	66,94	40,17	134,2	127,96	132,9	130,25	0	-2,29	5,16	24	0
09.12.2023	108	64,1	43,9	119,8	114,13	118,5	116,28	0	-2,15	5,031	24	0
10.12.2023	106,84	57,75	49,09	103,5	98,69	102,4	100,81	0	-2,12	4,857	24	0
11.12.2023	107,58	67,7	39,88	140,9	134,31	139,4	136,52	0	-2,21	5,379	24	0
12.12.2023	107,61	66,85	40,76	142,8	136,1	140,8	137,95	0	-1,85	5,568	24	0
13.12.2023	106,29	61,59	44,7	117,2	111,81	115,6	113,58	0	-1,77	5,014	24	0
14.12.2023	105,72	58,73	46,99	108,4	103,48	106,9	105,2	0	-1,72	4,878	24	0
15.12.2023	105,39	53,72	51,67	89,3	85,26	87,9	86,73	0	-1,47	4,414	24	0
16.12.2023	104,85	54,59	50,26	90,6	86,56	89,5	88,26	0	-1,7	4,362	24	0
17.12.2023	104,06	50,9	53,16	82,8	79,12	81,5	80,51	0	-1,39	4,215	24	0
18.12.2023	97,64	50,28	47,36	84,2	80,87	83,4	82,4	0	-1,53	3,833	24	0
19.12.2023	94,51	47,01	47,5	73,3	70,54	72,4	71,65	0	-1,11	3,355	24	0
20.12.2023	90,88	45,5	45,38	71,4	68,92	70,6	69,9	0,01	-0,98	3,128	24	0
21.12.2023	86,65	43,19	43,46	65,7	63,59	65,1	64,6	0	-1,01	2,763	24	0
22.12.2023	86,7	43,09	43,61	63,3	61,27	62,8	62,28	0	-1,01	2,672	24	0
23.12.2023	86,21	43,72	42,49	68,9	66,73	68,3	67,7	0	-0,97	2,832	24	0
24.12.2023	86,68	46,42	40,26	81,5	78,84	81,2	80,39	0	-1,55	3,176	24	0
Итого:				**3127,2**	**3010,08**	**3100,3**	**3054,95**	**0,02**	**-44,87**	**114,69**	**744**	**0**
Средние:	**93,32**	**54,66**	**38,65**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**31827,1**	**30928,27**	**31794,8**	**31409,72**	**3,7**	**-481,45**	**919,48**	**13956**	**478**
24/12/2324:00	**34954,3**	**33938,35**	**34895,1**	**34464,67**	**3,72**	**-526,32**	**1034,16**	**14700**	**478**
Итого:	**3127,2**	**3010,08**	**3100,3**	**3054,95**	**0,02**	**-44,87**	**114,69**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x690F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	83,91	51,21	32,7	113,3	109,84	111,2	109,87	0	-0,03	3,59	24	0
25.11.2023	83,53	47,95	35,58	93,3	90,48	91,8	90,81	0	-0,33	3,22	24	0
26.11.2023	79,21	41,52	37,69	78,2	76,06	76,9	76,3	0	-0,24	2,863	24	0
27.11.2023	79,81	40,97	38,84	70,7	68,76	69,6	69,06	0	-0,3	2,669	24	0
28.11.2023	79,69	40,62	39,07	68,4	66,48	67,3	66,78	0	-0,3	2,593	24	0
29.11.2023	79,7	41,84	37,86	74,7	72,62	73,7	73,09	0	-0,47	2,745	24	0
30.11.2023	79,97	43,94	36,03	81,3	79,03	80,3	79,56	0	-0,53	2,847	24	0
01.12.2023	79,66	46,1	33,56	91,5	88,98	90,5	89,58	0	-0,6	2,982	24	0
02.12.2023	79,62	44,24	35,38	83,3	81	82,4	81,64	0	-0,64	2,865	24	0
03.12.2023	82,45	47,48	34,97	101,7	98,72	100,6	99,57	0	-0,85	3,451	24	0
04.12.2023	85,04	49,98	35,06	101,3	98,16	100	98,83	0	-0,67	3,442	24	0
05.12.2023	82,73	45,98	36,75	86,9	84,36	86,1	85,25	0	-0,89	3,098	24	0
06.12.2023	91,66	57,94	33,72	127	122,48	125,1	123,15	0	-0,67	4,135	24	0
07.12.2023	101,56	63,56	38	139,5	133,57	136,5	134	0	-0,43	5,089	24	0
08.12.2023	104,26	64,81	39,45	147,5	140,96	144,6	141,83	0	-0,87	5,579	24	0
09.12.2023	105,36	64,92	40,44	146	139,39	143,3	140,56	0	-1,17	5,657	24	0
10.12.2023	104,25	62,01	42,24	130,7	124,89	128,7	126,44	0	-1,55	5,292	24	0
11.12.2023	104,82	63,39	41,43	141,1	134,79	138,8	136,24	0	-1,45	5,599	24	0
12.12.2023	104,84	62,96	41,88	147	140,41	144,5	141,9	0	-1,49	5,896	24	0
13.12.2023	103,76	62,24	41,52	142,7	136,39	140,3	137,8	0	-1,41	5,68	24	0
14.12.2023	103,21	61,76	41,45	133,9	128,07	131,7	129,4	0	-1,33	5,323	24	0
15.12.2023	102,86	57,49	45,37	111,1	106,29	109,5	107,81	0	-1,52	4,834	24	0
16.12.2023	102,29	57,3	44,99	109,5	104,8	108	106,37	0	-1,57	4,725	24	0
17.12.2023	101,54	53,05	48,49	99,1	94,9	97,7	96,43	0	-1,53	4,612	24	0
18.12.2023	95,29	52,23	43,06	99,8	96	98,9	97,65	0	-1,65	4,14	24	0
19.12.2023	92,17	47,76	44,41	83,4	80,41	82,5	81,62	0	-1,21	3,575	24	0
20.12.2023	88,51	44,58	43,93	77	74,43	76,2	75,48	0	-1,05	3,272	24	0
21.12.2023	84,43	40,25	44,18	65,5	63,49	64,8	64,28	0	-0,79	2,805	24	0
22.12.2023	84,24	39,78	44,46	63,5	61,53	62,8	62,32	0	-0,79	2,733	24	0
23.12.2023	83,91	40,93	42,98	72,6	70,41	72	71,45	0	-1,04	3,026	24	0
24.12.2023	84,49	44,77	39,72	85,1	82,51	84,6	83,78	0	-1,27	3,278	24	0
Итого:				**3166,6**	**3050,21**	**3120,9**	**3078,85**	**0**	**-28,64**	**121,62**	**744**	**0**
Средние:	**90,92**	**51,08**	**39,84**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	26804,4	26046,11	26476,6	26213,48	0,08	-167,37	908,04	13312	618
24/12/2324:00	29971	29096,32	29597,5	29292,33	0,08	-196,01	1029,66	14056	618
Итого:	3166,6	3050,21	3120,9	3078,85	0	-28,64	121,62	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06403116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.11.2023	276,0623	276,06229	0	87,39999	57,198334	30,20166	0,892569	0,763322	8,320362	284,595	280,8	ОК	24	0	
25.11.2023	225,1328	225,1328	0	86,55182	51,540115	35,011707	0,976807	0,764647	7,579344	232,045	228,5275	ОК	24	0,01	
26.11.2023	192,4046	192,4046	0	82,50904	46,937084	35,571964	0,987892	0,755408	6,869604	197,83	194,54	ОК	24	0	
27.11.2023	181,639	181,63898	0	83,27897	46,255436	37,023525	0,984763	0,747565	6,737926	186,8925	183,575	ОК	24	0,02	
28.11.2023	181,1215	181,12154	0	83,20162	46,419811	36,781811	1,000258	0,746178	6,674892	186,3776	183,035	ОК	24	0	
29.11.2023	182,3926	182,39261	0	83,08361	46,821117	36,262505	0,977921	0,744721	6,622947	187,6251	184,4025	ОК	24	0	
30.11.2023	189,1631	189,16309	0	83,35108	47,922619	35,428463	0,981774	0,757552	6,703502	194,5625	191,395	ОК	24	0	
01.12.2023	205,0478	205,04782	0	82,84737	49,366383	33,481003	0,970017	0,746937	6,841743	210,7725	207,6925	ОК	24	0	
02.12.2023	187,4241	187,4241	0	82,8703	47,245861	35,624439	0,997432	0,756406	6,685963	192,7126	189,5801	ОК	24	0,01	
03.12.2023	260,1864	260,18643	0	85,6807	54,246944	31,43376	0,957097	0,759295	8,161019	267,8276	264,3176	ОК	24	0	
04.12.2023	254,3037	254,30373	0	88,45797	55,20554	33,25243	0,9563	0,763062	8,210718	262,255	258,5776	ОК	24	0	
05.12.2023	213,7812	213,78122	0	86,1331	51,06506	35,068039	0,99259	0,763479	7,371628	220,165	216,8175	ОК	24	0	
06.12.2023	311,1516	311,15155	0	95,03346	63,43132	31,602135	0,952417	0,772805	9,854267	322,3275	317,6075	ОК	24	0	
07.12.2023	296,5517	296,55167	0	105,7133	68,180046	37,533215	0,966899	0,801023	11,12203	309,8625	303,305	ОК	24	0,02	
08.12.2023	280,2534	280,25342	0	108,5722	68,333969	40,238201	0,949765	0,803444	11,31386	293,49	286,6475	ОК	24	0	
09.12.2023	305,0967	305,09668	0	109,6013	70,671623	38,929684	0,968755	0,788765	11,92583	319,6425	312,6126	ОК	24	0	
10.12.2023	324,1286	324,12863	0	108,4632	70,839424	37,623745	0,986963	0,781804	12,23616	339,2649	332,16	ОК	24	0	
11.12.2023	291,5084	291,50842	0	109,0795	69,157173	39,922268	0,952806	0,791397	11,65112	305,3826	298,3475	ОК	24	0,12	
12.12.2023	290,5213	290,52133	0	109,0594	68,316681	40,742702	0,954806	0,798822	11,87943	304,3425	297,1675	ОК	24	0,51	
13.12.2023	310,5692	310,56915	0	107,8616	68,572495	39,289158	0,968629	0,788007	12,21562	325,005	317,7925	ОК	24	0	
14.12.2023	330,1252	330,12515	0	107,4625	70,318344	37,14418	0,989659	0,784846	12,30601	345,3225	338,1575	ОК	24	0	
15.12.2023	334,1747	334,17468	0	107,1289	70,967331	36,161587	1,019493	0,74963	12,04296	349,37	342,5775	ОК	24	0	
16.12.2023	336,0365	336,03653	0	106,5527	71,191246	35,361496	1,018958	0,765477	11,87542	351,1726	344,4925	ОК	24	0	
17.12.2023	281,9204	281,92038	0	105,8107	65,843559	39,967083	1,030274	0,755849	11,07979	294,3275	288,415	ОК	24	0	
18.12.2023	289,9783	289,97827	0	99,23307	63,721054	35,512024	1,035317	0,762024	10,21121	301,365	296,115	ОК	24	0	
19.12.2023	201,4484	201,44835	0	96,04181	53,470188	42,571617	1,026705	0,742717	8,398893	209,2475	204,285	ОК	24	0	
20.12.2023	183,4473	183,44728	0	92,29905	50,286572	42,012474	1,028002	0,739687	7,600226	190,09	185,6475	ОК	24	0	
21.12.2023	163,0743	163,07431	0	88,19726	46,352749	41,844501	0,939454	0,732303	6,824031	168,55	164,6025	ОК	24	0	
22.12.2023	164,3049	164,30493	0	88,11961	46,90506	41,21455	1,02126	0,73664	6,773627	169,8275	165,8825	ОК	24	0	
23.12.2023	171,3275	171,32745	0	87,57255	47,521488	40,05106	1,021168	0,744498	6,866586	176,9375	173,1025	ОК	24	0	
24.12.2023	213,8457	213,84569	0	88,01603	51,367001	36,649033	0,997636	0,753924	7,842066	220,5776	216,795	ОК	24	0	
Итого:	7628,12	7628,12							280,80	7919,77	7768,97		744	0,69	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.11.2023	4806,38	176092,46	173980,93	2111,53	171264,27	171237,59	26,68			
24.12.2023	5087,18	184012,22	181749,90	2262,32	178892,39	178865,72	26,68			
ИТОГО:	280,80	7919,77	0,00	0,00	7628,12	7628,12	0,00	744		0,69

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.11.2023	167,32	4715,46	4806,74	274,62	4596,58	4732,07	102,33			
24.12.2023	181,03	5070,73	5165,86	274,62	4940,98	5083,36	102,33			
ИТОГО:	13,71	355,27	359,12	0,00	344,40	351,29	0,00	744		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD469 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	85,54	49,64	35,9	92,5	89,59	92,3	91,2	0,01	-1,61	3,215	24	0
25.11.2023	84,73	50,85	33,88	103	99,78	102,7	101,46	0,01	-1,68	3,383	24	0
26.11.2023	80,84	49,47	31,37	104,4	101,47	104,3	103,09	0,01	-1,62	3,185	24	0
27.11.2023	81,59	50,66	30,93	103	100,04	102,8	101,56	0	-1,52	3,095	24	0
28.11.2023	81,52	51,13	30,39	104	100,98	103,7	102,42	0,01	-1,44	3,072	24	0
29.11.2023	81,4	50,21	31,19	102,3	99,39	102,1	100,89	0,01	-1,5	3,102	24	0
30.11.2023	81,65	50,44	31,21	101,7	98,76	101,5	100,29	0,01	-1,53	3,079	24	0
01.12.2023	81,16	49,95	31,21	102,6	99,7	102,5	101,3	0	-1,6	3,114	24	0
02.12.2023	81,23	50,41	30,82	104,6	101,59	104,4	103,16	0,01	-1,57	3,131	24	0
03.12.2023	83,86	49,21	34,65	100,3	97,25	100,3	99,17	0,01	-1,92	3,37	24	0
04.12.2023	86,58	51,57	35,01	102,7	99,41	102,3	101,05	0,01	-1,64	3,483	24	0
05.12.2023	84,37	51,34	33,03	104,5	101,28	104	102,74	0,01	-1,46	3,347	24	0
06.12.2023	93,03	52,71	40,32	100,7	97,05	100	98,7	0	-1,65	3,915	24	0
07.12.2023	103,27	55,87	47,4	99,2	94,87	98,2	96,78	0	-1,91	4,509	24	0
08.12.2023	105,96	55,81	50,15	98,6	94,09	97,3	95,9	0,01	-1,81	4,732	24	0
09.12.2023	107,08	57,36	49,72	103,9	99,07	103	101,45	0	-2,38	4,938	24	0
10.12.2023	105,99	58,06	47,93	106,9	102	106,3	104,65	0	-2,65	4,903	24	0
11.12.2023	106,49	56,37	50,12	101,1	96,42	100,7	99,23	0,01	-2,81	4,843	24	0
12.12.2023	106,48	56,46	50,02	102,8	98,07	102,2	100,69	0	-2,62	4,918	24	0
13.12.2023	105,39	55,68	49,71	104,8	100,07	104,5	102,99	0	-2,92	4,984	24	0
14.12.2023	105,05	57,69	47,36	108,2	103,33	108,1	106,43	0	-3,1	4,907	24	0
15.12.2023	104,76	59,64	45,12	113	107,94	112,8	110,95	0	-3,01	4,882	24	0
16.12.2023	104,14	58,8	45,34	109,5	104,63	109,4	107,66	0	-3,03	4,757	24	0
17.12.2023	103,47	59,96	43,51	111,6	106,73	111,6	109,76	0	-3,03	4,657	24	0
18.12.2023	97,08	57,7	39,38	112,1	107,71	112,3	110,59	0	-2,88	4,25	24	0
19.12.2023	94,07	56,9	37,17	111,9	107,73	112,2	110,53	0	-2,8	4,01	24	0
20.12.2023	90,44	55,6	34,84	112,1	108,21	111,9	110,3	0	-2,09	3,772	24	0
21.12.2023	86,42	54,56	31,86	112,6	108,98	111,3	109,76	0,01	-0,78	3,476	24	0
22.12.2023	86,44	56,3	30,14	117,3	113,54	115,1	113,41	0	0,13	3,423	24	0
23.12.2023	85,91	55,74	30,17	116,9	113,21	114,8	113,14	0	0,07	3,415	24	0
24.12.2023	86,27	54,82	31,45	114,9	111,25	112,7	111,12	0	0,13	3,501	24	0
Итого:				**3283,7**	**3164,14**	**3267,3**	**3222,37**	**0,13**	**-58,23**	**121,37**	**744**	**0**
Средние:	**92,65**	**54,22**	**38,42**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**4875,3**	**4744,9**	**4919,2**	**4872,2**	**0,8**	**-127,3**	**156,73**	**2174**	**0**
24/12/2324:00	**8159**	**7909,04**	**8186,5**	**8094,57**	**0,93**	**-185,53**	**278,10**	**2918**	**0**
Итого:	**3283,7**	**3164,14**	**3267,3**	**3222,37**	**0,13**	**-58,23**	**121,37**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2CF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,48	49,1	37,38	96,3	93,2	97,5	96,39	0	-3,19	3,486	24	0
25.11.2023	86,09	45,16	40,93	76,5	74,06	77,5	76,77	0	-2,71	3,033	24	0
26.11.2023	81,84	40,79	41,05	66,4	64,48	67,6	67,03	0	-2,55	2,643	24	0
27.11.2023	82,55	39,91	42,64	60,4	58,65	61,3	60,83	0,01	-2,18	2,498	24	0
28.11.2023	82,45	39,75	42,7	58,8	57,06	60	59,52	0	-2,46	2,435	24	0
29.11.2023	82,38	40,53	41,85	62,4	60,59	63,7	63,21	0	-2,62	2,534	24	0
30.11.2023	82,63	41,56	41,07	66,7	64,72	68	67,48	0	-2,76	2,656	24	0
01.12.2023	82,21	42,83	39,38	73	70,88	74,6	73,98	0	-3,1	2,79	24	0
02.12.2023	82,22	42,29	39,93	68,4	66,4	69,9	69,34	0	-2,94	2,651	24	0
03.12.2023	85,15	44,12	41,03	79,2	76,72	80,8	80,07	0	-3,35	3,146	24	0
04.12.2023	87,79	46,7	41,09	80,9	78,24	82,6	81,75	0	-3,51	3,216	24	0
05.12.2023	85,42	43,04	42,38	72,1	69,83	73,6	72,93	0	-3,1	2,959	24	0
06.12.2023	94,86	52,57	42,29	100,3	96,51	102	100,73	0	-4,22	4,085	24	0
07.12.2023	105,01	61,77	43,24	117,6	112,32	118,6	116,52	0	-4,2	4,871	24	0
08.12.2023	107,82	61,4	46,42	115,8	110,38	116,8	114,77	0	-4,39	5,143	24	0
09.12.2023	108,81	61,86	46,95	114	108,57	114,9	112,9	0	-4,33	5,113	24	0
10.12.2023	107,64	57,6	50,04	102,3	97,51	103,2	101,62	0	-4,11	4,896	24	0
11.12.2023	108,26	60,76	47,5	112,5	107,16	113,4	111,47	0,17	-4,31	5,107	24	0
12.12.2023	108,29	61,87	46,42	120,9	115,16	122,1	119,97	0,09	-4,81	5,365	24	0
13.12.2023	107,16	62	45,16	118,7	113,17	120	117,9	0,08	-4,73	5,126	24	0
14.12.2023	106,61	60,1	46,51	111,5	106,36	112,6	110,74	0	-4,38	4,958	24	0
15.12.2023	106,27	55,73	50,54	93,7	89,39	94,5	93,16	0	-3,77	4,533	24	0
16.12.2023	105,7	55,22	50,48	91,4	87,24	92,2	90,88	0	-3,64	4,417	24	0
17.12.2023	104,91	50,79	54,12	80,3	76,69	81	80,04	0	-3,35	4,16	24	0
18.12.2023	98,39	50,76	47,63	82,1	78,84	83,1	82,11	0,02	-3,27	3,76	24	0
19.12.2023	95,21	45,4	49,81	70,7	68	71,7	71,02	0,01	-3,02	3,387	24	0
20.12.2023	91,53	43,53	48	66,1	63,78	67,1	66,5	0	-2,72	3,063	24	0
21.12.2023	87,32	39,62	47,7	56	54,17	57	56,59	0,01	-2,42	2,586	24	0
22.12.2023	87,3	39,33	47,97	54,4	52,64	55,4	54,94	0	-2,3	2,526	24	0
23.12.2023	86,82	41,37	45,45	60,9	58,91	62,1	61,62	0	-2,71	2,677	24	0
24.12.2023	87,31	42,43	44,88	72,9	70,56	74,3	73,72	0	-3,16	3,166	24	0
Итого:				**2603,2**	**2502,19**	**2639,1**	**2606,5**	**0,39**	**-104,31**	**112,99**	**744**	**0**
Средние:	**93,94**	**49,02**	**44,92**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	28788,9	27947,64	28386,5	28093,17	0,37	-145,53	982,50	13600	690
24/12/2324:00	31392,1	30449,83	31025,6	30699,67	0,76	-249,84	1095,49	14344	690
Итого:	2603,2	2502,19	2639,1	2606,5	0,39	-104,31	112,99	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. №119-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x869D ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,19	50,56	35,63	111,7	108,16	112,6	111,23	0	-3,07	3,855	24	0
25.11.2023	85,86	46,74	39,12	92,4	89,45	92,8	91,81	0	-2,36	3,499	24	0
26.11.2023	81,61	41,32	40,29	77,9	75,61	78,5	77,9	0	-2,29	3,043	24	0
27.11.2023	82,3	40,81	41,49	69,1	67,04	69,5	69,02	0	-1,98	2,779	24	0
28.11.2023	82,19	39,93	42,26	67,5	65,54	67,8	67,27	0	-1,73	2,767	24	0
29.11.2023	82,11	41	41,11	69,9	67,87	70,4	69,86	0	-1,99	2,787	24	0
30.11.2023	82,34	42,08	40,26	76,7	74,47	77,5	76,83	0	-2,36	2,999	24	0
01.12.2023	81,93	43,46	38,47	85,4	82,94	86,3	85,52	0	-2,58	3,19	24	0
02.12.2023	81,95	42,84	39,11	80,5	78,14	81,4	80,69	0	-2,55	3,052	24	0
03.12.2023	84,83	44,7	40,13	90,6	87,78	91,7	90,82	0	-3,04	3,522	24	0
04.12.2023	87,49	46,86	40,63	94,6	91,5	95,7	94,7	0	-3,2	3,718	24	0
05.12.2023	85,15	44,72	40,43	84	81,36	84,9	84,11	0	-2,75	3,288	24	0
06.12.2023	94,54	54,38	40,16	114,2	109,92	115,5	113,92	0,04	-4	4,417	24	0
07.12.2023	104,69	65,07	39,62	143,7	137,26	143,9	141,13	0	-3,87	5,454	24	0
08.12.2023	107,52	65,85	41,67	143,9	137,16	144,2	141,38	0,04	-4,22	5,738	24	0
09.12.2023	108,49	65,51	42,98	138,5	131,91	138,8	136,09	0,06	-4,18	5,69	24	0
10.12.2023	107,35	60,64	46,71	120,6	114,97	121	118,95	0,07	-3,98	5,387	24	0
11.12.2023	107,98	65,15	42,83	143,8	137	144,3	141,53	0,05	-4,53	5,891	24	0
12.12.2023	107,99	64,94	43,05	148,7	141,69	149,2	146,36	0,04	-4,67	6,123	24	0
13.12.2023	106,84	63,79	43,05	141,9	135,33	142,4	139,76	0,05	-4,43	5,848	24	0
14.12.2023	106,24	60,98	45,26	127,2	121,37	128	125,81	0,05	-4,44	5,509	24	0
15.12.2023	105,96	57,02	48,94	105,7	100,89	106,3	104,7	0,05	-3,81	4,95	24	0
16.12.2023	105,36	55,25	50,11	101	96,43	101,7	100,25	0,06	-3,82	4,843	24	0
17.12.2023	104,59	53,16	51,43	93,4	89,23	94	92,78	0,05	-3,55	4,598	24	0
18.12.2023	98,08	51,38	46,7	92,1	88,45	93	91,83	0,06	-3,38	4,136	24	0
19.12.2023	94,96	46,92	48,04	80,1	77,06	80,9	80,08	0,05	-3,02	3,705	24	0
20.12.2023	91,26	43,72	47,54	73,9	71,31	74,7	74,03	0,06	-2,72	3,391	24	0
21.12.2023	87,05	40,37	46,68	64,9	62,77	65,4	64,89	0,06	-2,12	2,928	24	0
22.12.2023	87,03	39,75	47,28	62,4	60,41	63,1	62,61	0,05	-2,2	2,857	24	0
23.12.2023	86,54	40,45	46,09	68,3	66,08	69	68,47	0,05	-2,39	3,044	24	0
24.12.2023	86,99	44,32	42,67	80,9	78,27	82,1	81,32	0,04	-3,05	3,341	24	0
Итого:				**3045,5**	**2927,37**	**3066,6**	**3025,65**	**0,93**	**-98,28**	**126,35**	**744**	**0**
Средние:	**93,65**	**50,44**	**43,21**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	27736,4	26915,2	27693,8	27416,34	7,58	-501,14	988,67	13601	689
24/12/2324:00	30781,9	29842,57	30760,4	30441,99	8,51	-599,42	1115,02	14345	689
Итого:	3045,5	2927,37	3066,6	3025,65	0,93	-98,28	126,35	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Российская Федерация г. Челябинск Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Мал. №3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD65C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.11.2023	86,26	55,96	30,3	236,5	228,94	231,7	228,32	0	0,62	6,941	0	24	0
25.11.2023	85,8	53,71	32,09	202,4	196,02	198	195,37	0	0,65	6,293	0	24	0
26.11.2023	81,74	51,55	30,19	204,5	198,55	200,3	197,8	0,01	0,75	5,995	0	24	0
27.11.2023	82,48	52,7	29,78	199,2	193,33	195,1	192,59	0,04	0,74	5,757	0	24	0
28.11.2023	82,42	53,6	28,82	202,1	196,16	198,1	195,47	0,07	0,69	5,654	0	24	0
29.11.2023	82,25	51,66	30,59	192	186,37	188,1	185,76	0	0,61	5,699	0	24	0
30.11.2023	82,51	51,97	30,54	188,5	182,95	184,7	182,37	0	0,58	5,586	0	24	0
01.12.2023	82,04	52,94	29,1	203,1	197,18	199,1	196,52	0	0,66	5,738	0	24	0
02.12.2023	82,07	53,12	28,95	204	198,06	200	197,37	0	0,69	5,739	0	24	0
03.12.2023	84,74	52,83	31,91	204,7	198,38	200,3	197,71	0	0,67	6,329	0	24	0
04.12.2023	87,56	54,46	33,1	201,8	195,16	197,3	194,58	0	0,58	6,463	0	24	0
05.12.2023	85,29	53,23	32,06	193,9	187,83	189,7	187,18	0	0,65	6,024	0	24	0
06.12.2023	94,23	59,13	35,1	233,9	225,18	228,8	225,12	0	0,06	7,912	0	24	0
07.12.2023	104,79	68,19	36,6	287	274,15	281,4	275,52	0	-1,37	10,073	0	24	0
08.12.2023	107,74	70,98	36,76	308,5	294	302,9	296,07	0	-2,07	10,855	0	24	0
09.12.2023	108,58	68,11	40,47	266,2	253,52	260,5	255,03	0	-1,51	10,31	0	24	0
10.12.2023	107,39	63,03	44,36	223,8	213,32	218,2	214,24	0	-0,92	9,498	0	24	0
11.12.2023	108,26	72,28	35,98	333,2	317,38	327,7	320,1	0,01	-2,72	11,468	0	24	0
12.12.2023	108,35	77,91	30,44	412,3	392,75	406,9	396,04	0,57	-3,29	12,019	0	24	0
13.12.2023	106,99	73,14	33,85	326,4	311,24	321,4	313,73	0,04	-2,49	10,585	0	24	0
14.12.2023	106,45	73,41	33,04	323	308,11	318,5	310,87	0,01	-2,76	10,222	0	24	0
15.12.2023	106,17	74,76	31,41	303,5	289,59	299,6	292,19	0,03	-2,6	9,136	0	24	0
16.12.2023	105,59	73,82	31,77	303,3	289,5	299,5	292,27	0	-2,77	9,233	0	24	0
17.12.2023	104,91	73,81	31,1	290,6	277,54	287,2	280,26	0	-2,72	8,666	0	24	0
18.12.2023	98,64	61,6	37,04	217,3	208,54	213,8	210,04	0,01	-1,5	7,754	0	24	0
19.12.2023	94,96	52,77	42,19	170,5	164,05	167,3	165,16	0,02	-1,11	6,928	0	24	0
20.12.2023	91,38	55,03	36,35	191,3	184,54	188,6	185,96	0	-1,42	6,717	0	24	0
21.12.2023	87,38	52,73	34,65	188,3	182,14	185,8	183,38	0	-1,24	6,314	0	24	0
22.12.2023	87,22	53,8	33,42	190,6	184,4	188,2	185,69	0	-1,29	6,167	0	24	0
23.12.2023	86,71	53,3	33,41	192,5	186,32	189,9	187,37	0	-1,05	6,23	0	24	0
24.12.2023	87,13	52,12	35,01	190,1	183,94	187,3	184,94	0	-1	6,443	0	24	0
Итого:				**7385**	**7099,14**	**7255,9**	**7125,02**	**0,81**	**-25,88**	**238,75**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**93,8**	**60,24**	**33,56**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/11/2324:00	67732,1	65788,17	66729,4	65800,78	96,96	-12,61	1736,03	0	11173	1
24/12/2324:00	75117,1	72887,31	73985,3	72925,8	97,77	-38,49	1974,78	0	11917	1
Итого:	7385	7099,14	7255,9	7125,02	0,81	-25,88	238,75	0	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРПАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Малышева № 3-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8B74 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.11.2023	86,05	61,29	24,76	442,9	428,84	449	441,29	0,01	-12,45	10,629	0	24	0
25.11.2023	85,21	62,43	22,78	399,3	386,82	403,5	396,32	0,01	-9,5	8,819	0	24	0
26.11.2023	81,36	60,02	21,34	402,7	391,13	406	399,3	0	-8,17	8,351	0	24	0
27.11.2023	82,12	61,13	20,99	393,4	381,9	396,8	390,02	0	-8,12	8,024	0	24	0
28.11.2023	82,02	61,79	20,23	397,9	386,28	401,5	394,52	0	-8,24	7,82	0	24	0
29.11.2023	81,95	61,08	20,87	394,6	383,12	398,9	392,12	0	-9	8,002	0	24	0
30.11.2023	82,17	60,95	21,22	396,9	385,29	401,5	394,65	0	-9,36	8,181	0	24	0
01.12.2023	81,72	60,74	20,98	407,8	395,98	413	406,02	0	-10,04	8,313	0	24	0
02.12.2023	81,74	61,3	20,44	404,3	392,57	410,1	403,04	0	-10,47	8,028	0	24	0
03.12.2023	84,53	60,97	23,56	408,8	396,22	416,1	409,02	0	-12,8	9,342	0	24	0
04.12.2023	87,17	62,76	24,41	408	394,74	414,6	407,15	0	-12,41	9,645	0	24	0
05.12.2023	84,87	62,29	22,58	409,4	396,73	414,7	407,35	0,07	-10,62	8,962	0	24	0
06.12.2023	94,43	67,63	26,8	483,1	465,03	492,6	482,43	0	-17,4	12,489	0	24	0
07.12.2023	104,21	74,37	29,84	539,1	515,17	548,6	535,17	0	-20	15,436	0	24	0
08.12.2023	107,04	75,63	31,41	549,8	524,24	559,4	545,27	0,01	-21,03	16,542	0	24	0
09.12.2023	107,91	75,67	32,24	497,3	473,86	507,4	494,58	0,01	-20,72	15,345	0	24	0
10.12.2023	106,75	73,96	32,79	450,6	429,76	460,7	449,53	0,01	-19,77	14,152	0	24	0
11.12.2023	107,4	76,25	31,15	576,8	549,84	588,1	573,07	0	-23,23	17,206	0	24	0
12.12.2023	107,52	75,7	31,82	560,1	533,85	573,4	558,9	0,01	-25,05	17,064	0	24	0
13.12.2023	106,12	72,92	33,2	477,2	455,32	489,9	478,32	0,17	-23	15,18	0	24	0
14.12.2023	105,83	73,62	32,21	472,7	451,16	485,2	473,53	0,01	-22,37	14,589	0	24	0
15.12.2023	105,39	75,43	29,96	455,1	434,5	467	455,28	0,02	-20,78	13,071	0	24	0
16.12.2023	104,88	74,84	30,04	453,7	433,34	465,3	453,77	0,01	-20,43	13,072	0	24	0
17.12.2023	104,05	74,84	29,21	429	410,01	439,6	428,71	0,01	-18,7	12,024	0	24	0
18.12.2023	97,54	70,92	26,62	437,9	420,55	447,3	437,23	0	-16,68	11,23	0	24	0
19.12.2023	94,5	69,4	25,1	403,6	388,47	411,9	403,02	0,01	-14,55	9,774	0	24	0
20.12.2023	90,93	66,98	23,95	411,5	397,09	419,4	410,91	0,01	-13,82	9,531	0	24	0
21.12.2023	86,86	63,1	23,76	377,9	365,69	385	378	0	-12,31	8,701	0	24	0
22.12.2023	86,86	62,77	24,09	363	351,28	370	363,35	0	-12,07	8,468	0	24	0
23.12.2023	86,3	61,87	24,43	353,7	342,4	360,7	354,4	0	-12	8,377	0	24	0
24.12.2023	86,67	60,48	26,19	348,4	337,21	355,2	349,24	0	-12,03	8,842	0	24	0
Итого:				**13506**	**12998,3**	**13752**	**13465,5**	**0,37**	**-467,12**	**345,21**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**93,29**	**67,19**	**26,09**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/11/2324:00	95585,2	92832,15	97826,1	96467,89	5,45	-3635,74	2471,12	0	11173	0
24/12/2324:00	109091,7	105830,54	111578,5	109933,4	5,82	-4102,86	2816,33	0	11917	0
Итого:	13506,5	12998,39	13752,4	13465,51	0,37	-467,12	345,21	0	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нар. Малыш. № 3-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7031 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,46	57,49	28,97	200,3	193,88	198,8	195,77	0	-1,89	5,621	24	0
25.11.2023	85,81	59,35	26,46	209,1	202,47	207,5	204,15	0	-1,68	5,36	24	0
26.11.2023	81,69	57,26	24,43	206	200,03	204,5	201,41	0	-1,38	4,888	24	0
27.11.2023	82,42	57,99	24,43	195,6	189,85	193,8	190,79	0	-0,94	4,642	24	0
28.11.2023	82,37	57,99	24,38	196,6	190,83	194,7	191,69	0	-0,86	4,656	24	0
29.11.2023	82,21	57,6	24,61	193,9	188,21	192,1	189,18	0	-0,97	4,634	24	0
30.11.2023	82,5	57,48	25,02	194,4	188,69	192,6	189,69	0	-1	4,722	24	0
01.12.2023	81,98	57,08	24,9	198,8	193	197,2	194,25	0	-1,25	4,808	24	0
02.12.2023	82,02	57,42	24,6	198	192,25	196,3	193,34	0	-1,09	4,73	24	0
03.12.2023	84,67	56,88	27,79	201,3	195,08	199,4	196,41	0	-1,33	5,425	24	0
04.12.2023	87,49	58,97	28,52	197,5	191,01	195,6	192,48	0	-1,47	5,452	24	0
05.12.2023	85,27	58,5	26,77	197	190,82	195,2	192,14	0	-1,32	5,115	24	0
06.12.2023	93,79	62,58	31,21	211,3	203,49	209,1	205,37	0	-1,88	6,358	24	0
07.12.2023	104,49	68,18	36,31	217,1	207,42	213,9	209,44	0	-2,02	7,558	24	0
08.12.2023	107,37	68,33	39,04	211,1	201,24	207,9	203,56	0	-2,32	7,887	24	0
09.12.2023	108,35	67,55	40,8	208,4	198,51	205,1	200,9	0	-2,39	8,127	24	0
10.12.2023	107,2	66,7	40,5	199,2	189,92	196,4	192,45	0	-2,53	7,72	24	0
11.12.2023	107,95	68,12	39,83	216,3	206,08	213,3	208,84	0	-2,76	8,24	24	0
12.12.2023	107,88	66,93	40,95	212,6	202,58	209,7	205,46	0	-2,88	8,329	24	0
13.12.2023	106,71	66,46	40,25	207,2	197,61	204,6	200,49	0	-2,88	7,985	24	0
14.12.2023	106,17	66,56	39,61	207,1	197,62	204,7	200,62	0	-3	7,854	24	0
15.12.2023	105,93	67,38	38,55	203,1	193,82	200,8	196,68	0	-2,86	7,496	24	0
16.12.2023	105,33	67,07	38,26	203,7	194,49	201,6	197,52	0	-3,03	7,469	24	0
17.12.2023	104,68	67,31	37,37	199,3	190,39	197,3	193,27	0	-2,88	7,14	24	0
18.12.2023	98,22	64,64	33,58	202,2	194,1	200,7	196,9	0	-2,8	6,533	24	0
19.12.2023	95,08	64,04	31,04	194,8	187,44	193,6	190,02	0	-2,58	5,831	24	0
20.12.2023	91,35	62,19	29,16	196	189,09	194,8	191,36	0	-2,27	5,52	24	0
21.12.2023	87,44	59,56	27,88	178,6	172,78	177,6	174,72	0	-1,94	4,824	24	0
22.12.2023	87,16	60,93	26,23	186,5	180,47	185,4	182,27	0	-1,8	4,739	24	0
23.12.2023	86,64	60,26	26,38	191,1	184,96	190,1	186,94	0	-1,98	4,882	24	0
24.12.2023	87,06	58,95	28,11	194,7	188,38	193,7	190,6	0	-2,22	5,302	24	0
Итого:				**6228,8**	**5996,51**	**6168**	**6058,71**	**0**	**-62,2**	**189,85**	**744**	**0**
Средние:	**93,66**	**62,18**	**31,48**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	10234,6	9963,57	10192,6	10056,23	0	-92,66	240,97	2175	0
24/12/2324:00	16463,4	15960,08	16360,6	16114,94	0	-154,86	430,81	2919	0
Итого:	6228,8	5996,51	6168	6058,71	0	-62,2	189,85	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА002 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	87,01	72,45	14,56	237,8	230,11	236,6	231,08	0,08	-0,97	3,359	24	0
25.11.2023	86,02	74,32	11,7	283,3	274,3	283,1	276,17	0,09	-1,87	3,217	24	0
26.11.2023	82,18	71,65	10,53	290,9	282,41	291	284,35	0,09	-1,94	2,978	24	0
27.11.2023	82,97	72,63	10,34	291,2	282,53	291,1	284,25	0,09	-1,72	2,928	24	0
28.11.2023	82,9	73,14	9,76	299,1	290,22	299,1	292,01	0,1	-1,79	2,835	24	0
29.11.2023	82,78	72,59	10,19	288,2	279,66	287,8	281,05	0,1	-1,39	2,855	24	0
30.11.2023	83,03	72,6	10,43	284,4	275,91	283,5	276,85	0,1	-0,94	2,882	24	0
01.12.2023	82,53	72,17	10,36	285	276,56	284,3	277,73	0,1	-1,17	2,869	24	0
02.12.2023	82,59	72,44	10,15	293,8	285,12	293,9	287,03	0,09	-1,91	2,896	24	0
03.12.2023	85,23	73,26	11,97	268,9	260,48	268,9	262,49	0,09	-2,01	3,125	24	0
04.12.2023	87,9	71,35	16,55	180,5	174,57	179,8	175,65	0,11	-1,08	2,897	24	0
05.12.2023	85,82	69,39	16,43	164,6	159,4	163,8	160,17	0,12	-0,77	2,622	24	0
06.12.2023	94,93	82,61	12,32	327,8	315,39	325,7	316,07	0,09	-0,68	3,899	24	0
07.12.2023	104,59	81,91	22,68	210,5	201,09	208	201,9	0,03	-0,81	4,591	24	0
08.12.2023	107,49	73,02	34,47	149	142,03	146,3	142,83	0	-0,8	4,916	24	0
09.12.2023	108,31	71,47	36,84	136,2	129,75	133,9	130,85	0	-1,1	4,803	24	0
10.12.2023	107,06	66,66	40,4	117	111,56	115,5	113,19	0	-1,63	4,523	24	0
11.12.2023	107,94	74,1	33,84	157,6	150,18	155,1	151,34	0	-1,16	5,107	24	0
12.12.2023	108,09	74,97	33,12	167,2	159,29	164,2	160,15	0	-0,86	5,303	24	0
13.12.2023	106,57	69,01	37,56	131,9	125,82	129,9	127,11	0	-1,29	4,744	24	0
14.12.2023	106,13	67,81	38,32	126,1	120,35	124,1	121,52	0	-1,17	4,631	24	0
15.12.2023	105,69	67,11	38,58	115	109,75	113,3	111,01	0,01	-1,26	4,248	24	0
16.12.2023	105,12	66,21	38,91	113	107,88	111,5	109,3	0	-1,42	4,212	24	0
17.12.2023	104,32	65,9	38,42	107,7	102,91	106,2	104,11	0	-1,2	3,965	24	0
18.12.2023	97,91	63,23	34,68	108,5	104,17	107,3	105,34	0	-1,17	3,621	24	0
19.12.2023	94,85	60,62	34,23	98	94,29	97,1	95,46	0	-1,17	3,233	24	0
20.12.2023	91,17	58,84	32,33	94,3	90,99	93,5	91,99	0	-1	2,943	24	0
21.12.2023	87,11	54,66	32,45	82,2	79,57	81,7	80,55	0	-0,98	2,583	24	0
22.12.2023	87,17	58,9	28,27	99,9	96,65	99,2	97,63	0	-0,98	2,735	24	0
23.12.2023	86,66	58,52	28,14	104,4	101,01	103,6	101,99	0	-0,98	2,844	24	0
24.12.2023	87,07	57,28	29,79	109,5	105,97	108,4	106,76	0	-0,79	3,16	24	0
Итого:				**5723,5**	**5519,92**	**5687,4**	**5557,93**	**1,29**	**-38,01**	**111,52**	**744**	**0**
Средние:	**93,84**	**69,05**	**24,78**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	104409,5	101469,94	105782,2	104227,35	26,31	-2757,41	2413,25	32750	523
24/12/2324:00	110133	106989,86	111469,6	109785,28	27,6	-2795,42	2524,77	33494	523
Итого:	5723,5	5519,92	5687,4	5557,93	1,29	-38,01	111,52	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400048446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C4E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,57	52,04	34,53	97	93,9	97	95,78	0	-1,88	3,244	24	0
25.11.2023	85,85	51,83	34,02	96,5	93,42	96,5	95,3	0	-1,88	3,179	24	0
26.11.2023	82,07	53,05	29,02	112	108,74	112	110,54	0	-1,8	3,156	24	0
27.11.2023	82,87	53,31	29,56	110,1	106,84	110,1	108,65	0	-1,81	3,157	24	0
28.11.2023	82,8	55,03	27,77	116,8	113,33	116,8	115,16	0	-1,83	3,146	24	0
29.11.2023	82,68	54,81	27,87	119,1	115,57	119,1	117,44	0	-1,87	3,221	24	0
30.11.2023	82,9	54,93	27,97	114,9	111,5	114,9	113,26	0	-1,76	3,12	24	0
01.12.2023	82,42	55,16	27,26	119,9	116,36	119,9	118,23	0	-1,87	3,172	24	0
02.12.2023	82,49	55,14	27,35	119,3	115,76	119,3	117,64	0	-1,88	3,164	24	0
03.12.2023	85,11	53,48	31,63	108,7	105,32	108,7	107,25	0	-1,93	3,333	24	0
04.12.2023	87,76	52,03	35,73	96,9	93,7	96,9	95,68	0	-1,98	3,352	24	0
05.12.2023	85,47	53,11	32,36	104,9	101,6	104,9	103,55	0	-1,95	3,289	24	0
06.12.2023	94,15	52,12	42,03	87,3	84,06	87,3	86,2	0	-2,14	3,534	24	0
07.12.2023	104,79	57,82	46,97	97,7	93,32	97,7	96,21	0	-2,89	4,393	24	0
08.12.2023	107,59	61,28	46,31	106,5	101,51	106,5	104,66	0,01	-3,15	4,715	24	0
09.12.2023	108,47	60,06	48,41	100,3	95,52	100,3	98,63	0	-3,11	4,641	24	0
10.12.2023	107,27	55,46	51,81	88,3	84,18	88,3	87,03	0	-2,85	4,375	24	0
11.12.2023	108,14	62,04	46,1	116	110,5	116	113,95	0	-3,45	5,113	24	0
12.12.2023	108,17	62,12	46,05	118,3	112,7	118,3	116,23	0,01	-3,53	5,208	24	0
13.12.2023	106,79	58,72	48,07	102,6	97,84	102,6	100,98	0	-3,14	4,717	24	0
14.12.2023	106,23	56,52	49,71	94,8	90,48	94,8	93,4	0	-2,92	4,509	24	0
15.12.2023	105,9	53,16	52,74	81,5	77,78	81,5	80,42	0,01	-2,64	4,112	24	0
16.12.2023	105,31	52,65	52,66	81,3	77,61	81,3	80,24	0	-2,63	4,095	24	0
17.12.2023	104,51	49,74	54,77	77,8	74,32	77,8	76,93	0	-2,61	4,076	24	0
18.12.2023	98,13	51,01	47,12	81,6	78,37	81,6	80,63	0,01	-2,26	3,698	24	0
19.12.2023	95,07	50,97	44,1	85,4	82,16	85,4	84,36	0	-2,2	3,625	24	0
20.12.2023	91,48	52,31	39,17	92,4	89,13	92,4	91,19	0	-2,06	3,493	24	0
21.12.2023	87,32	54,1	33,22	103,6	100,2	103,6	102,21	0,01	-2,01	3,332	24	0
22.12.2023	87,4	54,12	33,28	100,2	96,94	100,2	98,82	0	-1,88	3,229	24	0
23.12.2023	86,91	54,1	32,81	103,7	100,36	103,7	102,32	0	-1,96	3,295	24	0
24.12.2023	87,3	53,69	33,61	102,5	99,14	102,5	101,15	0,01	-2,01	3,334	24	0
Итого:				**3137,9**	**3022,16**	**3137,9**	**3094,04**	**0,06**	**-71,88**	**116,03**	**744**	**0**
Средние:	**93,86**	**54,7**	**39,16**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**23185,1**	**22577**	**23185,1**	**22855,33**	**15,26**	**-278,33**	**490,01**	**7238**	**0**
24/12/2324:00	**26323**	**25599,16**	**26323**	**25949,37**	**15,32**	**-350,21**	**606,04**	**7982**	**0**
Итого:	**3137,9**	**3022,16**	**3137,9**	**3094,04**	**0,06**	**-71,88**	**116,03**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA5F1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,08	58,14	27,94	127,7	123,62	129,1	127,09	0,75	-3,47	3,456	24	0
25.11.2023	85,73	53,36	32,37	96,8	93,71	97,6	96,33	0,7	-2,62	3,035	24	0
26.11.2023	81,46	50,05	31,41	92,4	89,73	93,2	92,1	0,93	-2,37	2,819	24	0
27.11.2023	82,11	48,96	33,15	83,2	80,77	83,9	82,93	0,82	-2,16	2,677	24	0
28.11.2023	82,03	48,77	33,26	80,3	77,99	81	80,06	0,77	-2,07	2,592	24	0
29.11.2023	81,9	48,98	32,92	82,9	80,48	83,7	82,74	0,76	-2,26	2,649	24	0
30.11.2023	82,18	49,79	32,39	90,2	87,54	91,1	90,04	0,84	-2,5	2,837	24	0
01.12.2023	81,75	51,31	30,44	98,6	95,75	99,8	98,59	0,7	-2,84	2,915	24	0
02.12.2023	81,74	50,16	31,58	91,4	88,73	92,6	91,53	0,72	-2,8	2,801	24	0
03.12.2023	84,52	52,03	32,49	105	101,77	106,5	105,13	1,02	-3,36	3,308	24	0
04.12.2023	87,22	54,38	32,84	104	100,62	105,2	103,76	0,72	-3,14	3,305	24	0
05.12.2023	84,95	51,18	33,77	95,6	92,62	96,8	95,6	0,81	-2,98	3,129	24	0
06.12.2023	93,75	61,33	32,42	127,3	122,6	128,9	126,69	0,78	-4,09	3,979	24	0
07.12.2023	104,43	71,81	32,62	155,3	148,37	155,9	152,31	0,79	-3,94	4,858	24	0
08.12.2023	107,37	75,22	32,15	168,1	160,26	168,7	164,47	0,72	-4,21	5,175	24	0
09.12.2023	108,15	71,12	37,03	141,1	134,42	141,5	138,28	0,77	-3,86	5,001	24	0
10.12.2023	106,86	63,58	43,28	114,1	108,79	114,5	112,41	0,95	-3,62	4,724	24	0
11.12.2023	107,92	75,68	32,24	174,3	166,08	175,4	170,97	0,73	-4,89	5,378	24	0
12.12.2023	107,99	75,14	32,85	177,1	168,76	177,6	173,15	0,84	-4,39	5,57	24	0
13.12.2023	106,56	67,43	39,13	134,1	127,92	134,4	131,66	0,78	-3,74	5,026	24	0
14.12.2023	105,9	64,95	40,95	122,6	117,04	123	120,65	0,84	-3,61	4,808	24	0
15.12.2023	105,59	60,31	45,28	99,4	94,87	99,7	98,02	0,67	-3,15	4,31	24	0
16.12.2023	105,02	59,77	45,25	99,3	94,86	99,9	98,25	0,8	-3,39	4,305	24	0
17.12.2023	104,27	56	48,27	92,2	88,09	92,5	91,14	1,01	-3,05	4,26	24	0
18.12.2023	97,9	55,35	42,55	95,5	91,68	96,4	95,03	0,89	-3,35	3,905	24	0
19.12.2023	94,61	51,19	43,42	80,9	77,85	81,6	80,61	0,8	-2,76	3,385	24	0
20.12.2023	90,92	49,4	41,52	79,2	76,44	79,9	78,98	0,83	-2,54	3,176	24	0
21.12.2023	86,81	46,76	40,05	68,7	66,51	69,4	68,68	0,76	-2,17	2,664	24	0
22.12.2023	86,7	46,34	40,36	68,4	66,23	69	68,27	0,81	-2,04	2,673	24	0
23.12.2023	86,23	48,17	38,06	77,9	75,42	78,6	77,76	0,87	-2,34	2,872	24	0
24.12.2023	86,75	50,89	35,86	92,3	89,34	93,3	92,17	0,92	-2,83	3,205	24	0
Итого:				**3315,9**	**3188,86**	**3340,7**	**3285,4**	**25,1**	**-96,54**	**114,80**	**744**	**0**
Средние:	**93,4**	**57,01**	**36,38**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**31013,3**	**30113,12**	**31177,3**	**30763,88**	**348,63**	**-650,76**	**853,20**	**10286**	**0**
24/12/2324:00	**34329,2**	**33301,98**	**34518**	**34049,28**	**373,73**	**-747,3**	**968,00**	**11030**	**0**
Итого:	**3315,9**	**3188,86**	**3340,7**	**3285,4**	**25,1**	**-96,54**	**114,80**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC8FE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.11.2023	86,64	56,42	30,22	90	87,12	93,7	92,33	0,61	-5,21	2,633	0	24	0
25.11.2023	85,72	57,83	27,89	104,9	101,6	109,5	107,84	0,84	-6,24	2,837	0	24	0
26.11.2023	81,74	59,77	21,97	116,1	112,73	124,3	122,25	0,65	-9,52	2,481	0	24	0
27.11.2023	82,46	59,14	23,32	108,9	105,69	115	113,15	0,58	-7,46	2,465	0	24	0
28.11.2023	82,39	58,06	24,33	105,7	102,58	109,9	108,19	0,64	-5,61	2,497	0	24	0
29.11.2023	82,21	57,61	24,6	100,5	97,55	105,9	104,28	0,6	-6,73	2,404	0	24	0
30.11.2023	82,46	57,26	25,2	98,9	95,98	105,3	103,72	0,67	-7,74	2,418	0	24	0
01.12.2023	81,99	57,28	24,71	102,2	99,22	108,1	106,47	0,62	-7,25	2,452	0	24	0
02.12.2023	81,97	56,44	25,53	99	96,15	103,3	101,8	0,63	-5,65	2,456	0	24	0
03.12.2023	84,75	55,14	29,61	101,9	98,74	105,7	104,2	0,95	-5,46	2,927	0	24	0
04.12.2023	87,41	53,64	33,77	88,5	85,63	91,8	90,54	0,69	-4,91	2,894	0	24	0
05.12.2023	85,13	52,1	33,03	81,3	78,75	84,9	83,82	0,54	-5,07	2,601	0	24	0
06.12.2023	93,95	58,39	35,56	100,4	96,68	105,1	103,46	0,69	-6,78	3,443	0	24	0
07.12.2023	104,61	67,14	37,47	117	111,77	124,5	121,97	0,66	-10,2	4,202	0	24	0
08.12.2023	107,48	66,84	40,64	116,5	111,05	121,2	118,74	0,75	-7,69	4,53	0	24	0
09.12.2023	108,36	66,17	42,19	112,7	107,32	117,8	115,49	0,77	-8,17	4,546	0	24	0
10.12.2023	107,06	62,03	45,03	99,8	95,15	103,6	101,78	0,84	-6,63	4,3	0	24	0
11.12.2023	108,08	66,77	41,31	118,5	112,89	122,9	120,42	0,72	-7,53	4,68	0	24	0
12.12.2023	108	61,3	46,7	104,1	99,18	105,6	103,77	0,82	-4,59	4,649	0	24	0
13.12.2023	106,85	64,04	42,81	116,8	111,4	117,3	115,11	0,76	-3,71	4,785	0	24	0
14.12.2023	106,27	63,43	42,84	113,9	108,68	113,6	111,51	0,74	-2,83	4,675	0	24	0
15.12.2023	105,89	58,85	47,04	95,2	90,84	94	92,51	0,79	-1,67	4,285	0	24	0
16.12.2023	105,35	59,11	46,24	95,9	91,57	94,7	93,16	0,82	-1,59	4,245	0	24	0
17.12.2023	104,55	56,25	48,3	86,9	83,02	86,1	84,81	0,9	-1,79	4,024	0	24	0
18.12.2023	98,14	55,22	42,92	87,8	84,27	87,7	86,48	0,71	-2,21	3,623	0	24	0
19.12.2023	94,89	52,36	42,53	77,7	74,77	77,8	76,83	0,73	-2,06	3,185	0	24	0
20.12.2023	91,22	52	39,22	79,3	76,51	79,2	78,18	0,77	-1,67	3,003	0	24	0
21.12.2023	87,02	53,23	33,79	81,5	78,87	84,7	80,29	0,74	-1,42	2,667	0	23	1
22.12.2023	87,01	53,6	33,41	84,1	81,36	83,9	82,8	0,7	-1,44	2,719	0	24	0
23.12.2023	86,54	54,2	32,34	89,1	86,24	88,9	87,7	0,8	-1,46	2,791	0	24	0
24.12.2023	87,05	54,63	32,42	96,6	93,45	96,6	95,28	0,97	-1,83	3,031	0	24	0
Итого:				**3071,7**	**2956,76**	**3162,6**	**3108,88**	**22,7**	**-152,12**	**104,45**	**0**	**743**	**1**
Средние:	**93,65**	**58,26**	**35,38**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/11/2324:00	**31551,2**	**30645,26**	**31425,4**	**30987,24**	**285,78**	**-341,98**	**839,00**	**0**	**10138**	**4**
24/12/2324:00	**34622,9**	**33602,02**	**34588**	**34096,12**	**308,48**	**-494,1**	**943,44**	**0**	**10881**	**5**
Итого:	**3071,7**	**2956,76**	**3162,6**	**3108,88**	**22,7**	**-152,12**	**104,45**	**0**	**743**	**1**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF52E ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.11.2023	86,2	49,74	36,46	92,8	89,86	94	92,96	0,71	-3,1	3,275	0	24	0
25.11.2023	85,49	49,91	35,58	94,7	91,7	96,2	95,1	0,7	-3,4	3,262	0	24	0
26.11.2023	81,73	50,88	30,85	107,7	104,56	109,3	107,96	0,78	-3,4	3,228	0	24	0
27.11.2023	82,44	50,65	31,79	101,1	98,14	102,7	101,44	0,71	-3,3	3,12	0	24	0
28.11.2023	82,38	50,68	31,7	101,3	98,35	102,8	101,56	0,83	-3,21	3,119	0	24	0
29.11.2023	82,22	51,06	31,16	101,6	98,64	103,2	101,94	0,71	-3,3	3,075	0	24	0
30.11.2023	82,48	50,59	31,89	99,9	96,95	101,4	100,18	0,75	-3,23	3,092	0	24	0
01.12.2023	82,02	51,26	30,76	103,3	100,27	104,9	103,65	0,68	-3,38	3,083	0	24	0
02.12.2023	82,03	50,61	31,42	103	100,03	104,6	103,34	0,8	-3,31	3,142	0	24	0
03.12.2023	84,63	49,73	34,9	93,9	90,98	95,6	94,54	0,82	-3,56	3,174	0	24	0
04.12.2023	87,4	49,16	38,24	84,7	81,94	86,1	85,13	0,67	-3,19	3,134	0	24	0
05.12.2023	85,18	49,56	35,62	90,9	88,08	92,6	91,54	0,72	-3,46	3,137	0	24	0
06.12.2023	93,65	51,07	42,58	88,2	84,94	89,5	88,43	0,85	-3,49	3,621	0	24	0
07.12.2023	104,57	58,44	46,13	97,2	92,85	98,4	96,84	0,73	-3,99	4,293	0	24	0
08.12.2023	107,52	63,11	44,41	107,3	102,26	108,4	106,42	0,73	-4,16	4,561	0	24	0
09.12.2023	108,28	60,03	48,25	89,6	85,37	90,7	89,22	0,68	-3,85	4,13	0	24	0
10.12.2023	106,97	52,82	54,15	71,8	68,45	72,9	71,94	0,83	-3,49	3,716	0	24	0
11.12.2023	108	65,78	42,22	120,5	114,82	121,7	119,3	0,86	-4,48	4,864	0	24	0
12.12.2023	108,22	68,55	39,67	140,4	133,76	140,9	137,9	0,67	-4,14	5,331	0	24	0
13.12.2023	106,8	57,65	49,15	100,2	95,54	100,8	99,24	0,74	-3,7	4,708	0	24	0
14.12.2023	106,13	54,72	51,41	91,6	87,4	92,3	91,02	0,83	-3,62	4,505	0	24	0
15.12.2023	105,79	56,67	49,12	94,8	90,46	95,5	94,06	0,72	-3,6	4,454	0	24	0
16.12.2023	105,39	61,71	43,68	112,7	107,57	113,4	111,43	0,72	-3,86	4,712	0	24	0
17.12.2023	104,76	62,62	42,14	116,5	111,27	117,4	115,3	0,83	-4,03	4,704	0	24	0
18.12.2023	98,26	61,19	37,07	118,1	113,37	119,3	117,26	0,68	-3,89	4,21	0	24	0
19.12.2023	95,1	61,15	33,95	121,4	116,79	122,9	120,78	0,68	-3,99	3,973	0	24	0
20.12.2023	91,4	59,76	31,64	123,9	119,5	125,5	123,45	0,64	-3,95	3,786	0	24	0
21.12.2023	87,62	55,81	31,81	109	105,41	110,4	108,81	0,67	-3,4	3,353	0	24	0
22.12.2023	87,25	58,66	28,59	125,4	121,31	127,1	125,08	0,66	-3,77	3,47	0	24	0
23.12.2023	86,73	57,94	28,79	123,9	119,9	125,5	123,57	0,73	-3,67	3,453	0	24	0
24.12.2023	87,14	56,84	30,3	117,6	113,77	119,1	117,34	0,73	-3,57	3,451	0	24	0
Итого:				**3245**	**3124,24**	**3285,1**	**3236,73**	**22,86**	**-112,49**	**117,14**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**93,67**	**55,75**	**37,91**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/11/2324:00	**28934,6**	**28079,62**	**29213**	**28855,55**	**290,58**	**-775,93**	**874,32**	**0**	**10288**	**0**
24/12/2324:00	**32179,6**	**31203,86**	**32498,1**	**32092,28**	**313,44**	**-888,42**	**991,46**	**0**	**11032**	**0**
Итого:	**3245**	**3124,24**	**3285,1**	**3236,73**	**22,86**	**-112,49**	**117,14**	**0**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. №76 (ИТП-3) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x84A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,52	51,8	34,72	207,7	201,05	201,8	199,3	0	1,75	6,985	24	0
25.11.2023	85,24	51,08	34,16	209,6	203,04	203,8	201,32	0	1,72	6,937	24	0
26.11.2023	81,96	51,49	30,47	230,5	223,79	224,5	221,72	0	2,07	6,818	24	0
27.11.2023	82,66	51,65	31,01	210,7	204,47	205,4	202,84	0	1,63	6,343	24	0
28.11.2023	82,57	51,61	30,96	206	199,92	200,9	198,39	0	1,53	6,19	24	0
29.11.2023	82,62	51,84	30,78	210	203,79	204,8	202,24	0	1,55	6,273	24	0
30.11.2023	82,71	51,52	31,19	213,2	206,88	207,8	205,23	0	1,65	6,45	24	0
01.12.2023	82,34	51,7	30,64	219,4	212,96	214,1	211,43	0	1,53	6,525	24	0
02.12.2023	82,38	51,87	30,51	215,2	208,87	209,9	207,28	0	1,59	6,371	24	0
03.12.2023	85,38	51,13	34,25	198,6	192,36	193,5	191,16	0	1,2	6,591	24	0
04.12.2023	87,74	51,19	36,55	190,7	184,45	185,5	183,24	0	1,21	6,744	24	0
05.12.2023	85,44	51,21	34,23	209	202,44	203,7	201,23	0	1,21	6,933	24	0
06.12.2023	96,03	54,4	41,63	201,2	193,45	195	192,32	0	1,13	8,063	24	0
07.12.2023	105,13	63,87	41,26	257	245,41	248,4	243,78	0	1,63	10,16	24	0
08.12.2023	107,87	67,4	40,47	282,5	269,19	273	267,4	0	1,79	10,934	24	0
09.12.2023	108,65	63,41	45,24	238,7	227,33	230,3	226,07	0	1,26	10,326	24	0
10.12.2023	107,51	57,98	49,53	206,1	196,45	198,6	195,54	0	0,91	9,759	24	0
11.12.2023	108,05	67,59	40,46	309,9	295,26	300	293,84	0	1,42	11,991	24	0
12.12.2023	108,34	68,12	40,22	309,7	295	299,3	293,08	0	1,92	11,913	24	0
13.12.2023	106,66	60,88	45,78	240,3	229,2	231,9	227,97	0	1,23	10,526	24	0
14.12.2023	106,67	58,94	47,73	217,9	207,83	210,3	206,93	0	0,9	9,949	24	0
15.12.2023	105,97	55,14	50,83	183,7	175,31	177,2	174,7	0	0,61	8,931	24	0
16.12.2023	105,58	55,73	49,85	187,8	179,27	181,4	178,77	0	0,5	8,96	24	0
17.12.2023	104,5	53,02	51,48	169,8	162,22	163,9	161,76	0	0,46	8,37	24	0
18.12.2023	97,84	51,49	46,35	170,2	163,43	164,9	162,86	0	0,57	7,588	24	0
19.12.2023	94,86	50,65	44,21	172,4	165,9	167,3	165,3	0	0,6	7,343	24	0
20.12.2023	91,56	51,11	40,45	180,9	174,49	175,9	173,76	0	0,73	7,064	24	0
21.12.2023	87	51,46	35,54	193	186,76	188,1	185,76	0	1	6,641	24	0
22.12.2023	87,64	50,95	36,69	177,8	171,98	173,2	171,12	0	0,86	6,314	24	0
23.12.2023	87,07	50,97	36,1	180,6	174,75	176,2	174,06	0	0,69	6,308	24	0
24.12.2023	87,4	50,8	36,6	184,5	178,48	179,7	177,52	0	0,96	6,534	24	0
Итого:				**6584,6**	**6335,73**	**6390,3**	**6297,92**	**0**	**37,81**	**246,83**	**744**	**0**
Средние:	**93,93**	**54,9**	**39,02**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**68568,2**	**66623,15**	**68053,5**	**67137,95**	**0**	**-514,8**	**1784,29**	**12592**	**0**
24/12/2324:00	**75152,8**	**72958,88**	**74443,8**	**73435,87**	**0**	**-476,99**	**2031,13**	**13336**	**0**
Итого:	**6584,6**	**6335,73**	**6390,3**	**6297,92**	**0**	**37,81**	**246,83**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молод. № 76 (ИТП-2) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x311A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,83	56,13	30,7	341	329,99	324,1	319,39	0,05	10,6	10,138	24	0
25.11.2023	86,22	51,37	34,85	265,6	257,14	252	248,9	0,06	8,24	8,964	24	0
26.11.2023	82,19	49,42	32,77	272,2	264,26	258,8	255,81	0,05	8,45	8,66	24	0
27.11.2023	82,98	49,32	33,66	251,4	243,91	239,6	236,86	0,05	7,05	8,211	24	0
28.11.2023	82,91	49,65	33,26	255,2	247,6	243,2	240,42	0,05	7,18	8,231	24	0
29.11.2023	82,81	49,59	33,22	250,1	242,66	238,4	235,66	0,04	7	8,061	24	0
30.11.2023	83,02	49,74	33,28	251,7	244,19	239,9	237,1	0,05	7,09	8,126	24	0
01.12.2023	82,54	49,54	33	254,9	247,39	242,9	240,11	0,06	7,28	8,162	24	0
02.12.2023	82,59	49,38	33,21	256,5	248,91	244,4	241,62	0,05	7,29	8,266	24	0
03.12.2023	85,48	51,25	34,23	279,3	270,55	265,6	262,34	0,06	8,21	9,264	24	0
04.12.2023	88,09	52,87	35,22	278	268,78	264,3	260,86	0,07	7,92	9,47	24	0
05.12.2023	85,73	50,27	35,46	256,9	248,78	244,6	241,7	0,06	7,08	8,826	24	0
06.12.2023	95,29	60,36	34,93	348	334,75	330,2	324,68	0,16	10,07	11,711	24	0
07.12.2023	105,3	70,86	34,44	445,4	425,28	420,2	410,79	0,17	14,49	14,707	24	0
08.12.2023	108,12	73,41	34,71	479,8	457,09	452,4	441,59	0,16	15,5	15,937	24	0
09.12.2023	108,9	69,89	39,01	410	390,36	386,7	378,19	0,16	12,17	15,291	24	0
10.12.2023	107,73	63,35	44,38	331	315,45	312	306,29	0,15	9,16	14,048	24	0
11.12.2023	108,59	73,02	35,57	481,4	458,47	453,6	442,87	0,36	15,6	16,378	24	0
12.12.2023	108,68	72,61	36,07	488,2	464,9	459,3	448,54	0,65	16,36	16,842	24	0
13.12.2023	107,23	65,45	41,78	377,6	360,01	355,6	348,7	0,69	11,31	15,097	24	0
14.12.2023	106,82	63,97	42,85	350,8	334,55	331	324,82	0,68	9,73	14,382	24	0
15.12.2023	106,43	59,78	46,65	292,6	279,15	276	271,47	0,54	7,68	13,063	24	0
16.12.2023	105,92	60,66	45,26	297,6	284,02	280,9	276,18	0,52	7,84	12,894	24	0
17.12.2023	105,04	58,04	47	272,9	260,61	257,4	253,4	0,51	7,21	12,283	24	0
18.12.2023	98,59	55,7	42,89	272,6	261,6	258,2	254,5	0,57	7,1	11,241	24	0
19.12.2023	95,4	51,77	43,63	227,5	218,85	215,7	213,01	0,65	5,84	9,562	24	0
20.12.2023	91,65	49,55	42,1	220,5	212,68	209,3	206,9	0,61	5,78	8,963	24	0
21.12.2023	87,48	49,1	38,38	233,4	225,77	222	219,52	0,5	6,25	8,667	24	0
22.12.2023	87,64	49,09	38,55	226	218,6	214,9	212,49	0,73	6,11	8,428	24	0
23.12.2023	87,12	49,33	37,79	230,7	223,21	219,6	217,11	0,75	6,1	8,436	24	0
24.12.2023	87,53	50,81	36,72	251,4	243,16	239,3	236,42	0,67	6,74	8,933	24	0
Итого:				**9450,2**	**9082,67**	**8952,1**	**8808,24**	**9,88**	**274,43**	**341,24**	**744**	**0**
Средние:	**94,22**	**56,62**	**37,59**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**107917,3**	**104773,09**	**104067,2**	**102509,29**	**37,49**	**2263,8**	**2632,47**	**12590**	**0**
24/12/2324:00	**117367,5**	**113855,76**	**113019,3**	**111317,53**	**47,37**	**2538,23**	**2973,71**	**13334**	**0**
Итого:	**9450,2**	**9082,67**	**8952,1**	**8808,24**	**9,88**	**274,43**	**341,24**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. № 76 (ИТП-1) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8053 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,54	53,11	33,43	148,9	144,11	145,8	143,87	0	0,24	4,82	24	0
25.11.2023	85,93	49,29	36,64	120,5	116,7	118,2	116,84	0	-0,14	4,275	24	0
26.11.2023	81,94	48,24	33,7	123,5	119,9	121,5	120,2	0	-0,3	4,042	24	0
27.11.2023	82,71	48,1	34,61	116,3	112,87	114,3	113,06	0	-0,19	3,907	24	0
28.11.2023	82,64	47,57	35,07	116,9	113,42	115	113,8	0	-0,38	3,979	24	0
29.11.2023	82,53	48,09	34,44	116,1	112,69	114,2	112,98	0	-0,29	3,88	24	0
30.11.2023	82,71	48,02	34,69	115,4	111,97	113,5	112,27	0	-0,3	3,884	24	0
01.12.2023	82,26	47,99	34,27	118,6	115,12	116,8	115,56	0	-0,44	3,946	24	0
02.12.2023	82,32	48,03	34,29	118	114,54	116,2	114,97	0	-0,43	3,928	24	0
03.12.2023	85,16	48,89	36,27	122,9	119,04	120,8	119,46	0	-0,42	4,316	24	0
04.12.2023	87,81	50,38	37,43	121	117,03	118,8	117,38	0	-0,35	4,381	24	0
05.12.2023	85,47	48,64	36,83	117,7	114,02	115,9	114,63	0	-0,61	4,2	24	0
06.12.2023	94,79	55,84	38,95	143,1	137,71	140,1	138,09	0	-0,38	5,37	24	0
07.12.2023	105,11	64,39	40,72	170,4	162,73	166,1	162,97	0	-0,24	6,647	24	0
08.12.2023	107,96	66,24	41,72	180	171,5	175,7	172,23	0	-0,73	7,178	24	0
09.12.2023	108,83	62,8	46,03	158,5	150,92	154,6	151,8	0	-0,88	6,97	24	0
10.12.2023	107,62	58,08	49,54	138,3	131,81	135	132,9	0	-1,09	6,553	24	0
11.12.2023	108,41	67,3	41,11	190	180,99	185,6	181,84	0	-0,85	7,473	24	0
12.12.2023	108,53	68,75	39,78	206,2	196,37	201,2	196,92	0	-0,55	7,846	24	0
13.12.2023	107,07	61,02	46,05	159,5	152,09	155,6	152,93	0	-0,84	7,028	24	0
14.12.2023	106,62	59,35	47,27	149,5	142,59	145,9	143,52	0	-0,93	6,759	24	0
15.12.2023	106,21	55,1	51,11	124,4	118,68	121,4	119,69	0	-1,01	6,083	24	0
16.12.2023	105,7	56,1	49,6	127,6	121,81	124,7	122,89	0	-1,08	6,061	24	0
17.12.2023	104,88	53,84	51,04	119	113,67	116,3	114,73	0	-1,06	5,815	24	0
18.12.2023	98,32	52,26	46,06	120,2	115,37	117,8	116,31	0	-0,94	5,321	24	0
19.12.2023	95,2	49,39	45,81	107,9	103,79	106	104,79	0	-1	4,761	24	0
20.12.2023	91,54	47,86	43,68	103,8	100,13	102,3	101,21	0	-1,08	4,377	24	0
21.12.2023	87,37	47,64	39,73	108,2	104,68	106,6	105,47	0	-0,79	4,16	24	0
22.12.2023	87,44	48,13	39,31	104,9	101,48	103,4	102,3	0	-0,82	3,988	24	0
23.12.2023	86,91	47,74	39,17	106,5	103,06	105	103,89	0	-0,83	4,036	24	0
24.12.2023	87,31	48,45	38,86	111	107,38	109,3	108,09	0	-0,71	4,179	24	0
Итого:				**4084,8**	**3928,17**	**4003,6**	**3947,59**	**0**	**-19,42**	**160,16**	**744**	**0**
Средние:	**93,99**	**53,43**	**40,55**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**48718,6**	**47316,55**	**47996,6**	**47371,38**	**0**	**-54,83**	**1335,22**	**12589**	**0**
24/12/2324:00	**52803,4**	**51244,72**	**52000,2**	**51318,97**	**0**	**-74,25**	**1495,38**	**13333**	**0**
Итого:	**4084,8**	**3928,17**	**4003,6**	**3947,59**	**0**	**-19,42**	**160,16**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"Домоуправ" Договор N:8848

Адрес:Мол. 74-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	87,47	58,31	29,16	202,93	196,29	198,69	195,6	0	0,69	5,736	24	0
25.11.2023	87,25	54,42	32,83	164,9	159,57	161,07	158,84	0	0,73	5,247	24	0
26.11.2023	82,75	46,45	36,3	130,34	126,47	127,45	126,16	0	0,31	4,593	24	0
27.11.2023	83,55	48,38	35,17	138,52	134,33	135,42	133,92	0	0,41	4,729	24	0
28.11.2023	83,53	49,29	34,24	147	142,58	143,74	142,06	0	0,52	4,888	24	0
29.11.2023	83,39	49,39	34	142,28	138,02	139,2	137,6	0	0,42	4,697	24	0
30.11.2023	83,63	49,25	34,38	141,12	136,9	138,01	136,47	0	0,43	4,708	24	0
01.12.2023	83,12	49,88	33,24	147,47	143,07	144,25	142,58	0	0,49	4,762	24	0
02.12.2023	83,19	49,57	33,62	151,85	147,32	148,35	146,67	0	0,65	4,957	24	0
03.12.2023	86	52,6	33,4	163,92	158,74	159,82	157,74	0	1	5,306	24	0
04.12.2023	88,73	54,63	34,1	164,48	159	159,82	157,6	0	1,4	5,429	24	0
05.12.2023	86,39	50,41	35,98	146,75	142,09	142,26	140,58	0	1,51	5,117	24	0
06.12.2023	95,85	64,18	31,67	218,23	209,88	211,16	207,2	0	2,68	6,664	24	0
07.12.2023	106,06	74,87	31,19	267,76	255,52	257,67	251,3	0	4,22	8,016	24	0
08.12.2023	108,91	75,91	33	269,2	256,33	258,63	252,07	0	4,26	8,509	24	0
09.12.2023	109,84	72,93	36,91	240,62	228,95	230,71	225,25	0	3,7	8,501	24	0
10.12.2023	108,71	67,56	41,15	203,12	193,44	194,57	190,57	0	2,87	7,998	24	0
11.12.2023	109,41	75,32	34,09	267,7	254,83	256,91	250,5	0	4,33	8,74	24	0
12.12.2023	109,38	75,05	34,33	270,86	257,83	259,84	253,42	0	4,41	8,901	24	0
13.12.2023	108,16	73,36	34,8	257,5	245,35	247,03	241,15	0	4,2	8,585	24	0
14.12.2023	107,57	71,03	36,54	235,98	224,95	226,15	221,06	0	3,89	8,263	24	0
15.12.2023	107,28	62,78	44,5	173,79	165,7	165,81	162,83	0	2,87	7,401	24	0
16.12.2023	106,72	63,14	43,58	177,43	169,24	169,46	166,41	0	2,83	7,408	24	0
17.12.2023	105,96	59,85	46,11	158,81	151,59	151,61	149,15	0	2,44	7,015	24	0
18.12.2023	99,41	57,67	41,74	162,96	156,32	156,13	153,75	0	2,57	6,541	24	0
19.12.2023	96,26	53,05	43,21	138,51	133,17	132,63	130,85	0	2,32	5,766	24	0
20.12.2023	92,55	50,41	42,14	135,31	130,42	129,67	128,13	0	2,29	5,503	24	0
21.12.2023	88,37	48,05	40,32	129,79	125,46	124,48	123,15	0	2,31	5,066	24	0
22.12.2023	88,3	48,78	39,52	126,03	121,85	120,9	119,53	0	2,32	4,82	23	1
23.12.2023	87,83	48,85	38,98	132,6	128,26	127,3	125,85	0	2,41	5,005	24	0
24.12.2023	88,24	50,89	37,35	144,95	140,15	139,38	137,72	0	2,43	5,244	24	0
Итого:				**5552,7**	**5333,62**	**5358,1**	**5265,71**	**0**	**67,91**	**194,12**	**743**	**1**
Средние:	**94,96**	**58,26**	**36,69**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**5978,02**	**5802,19**	**5795,99**	**5733,77**	**0**	**68,42**	**200,34**	**1238**	**0**
24/12/2324:00	**11530,73**	**11135,81**	**11154,11**	**10999,48**	**0**	**136,33**	**394,46**	**1981**	**1**
Итого:	**5552,71**	**5333,62**	**5358,12**	**5265,71**	**0**	**67,91**	**194,12**	**743**	**1**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодогвардейцев 74 (итп-2) Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06343116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
24.11.2023	269,8268	269,82678	0	87,51659	58,538269	28,978327	1,06395	0,879192	7,828396	277,1125	275,6225	ч	24	0	
25.11.2023	319,8567	319,85669	0	86,76739	60,950108	25,817268	1,144899	0,882952	8,227133	328,2751	327,075	ОК	24	0	
26.11.2023	360,3248	360,32483	0	82,74776	60,306057	22,441704	1,154162	0,875156	8,112633	369,0725	368,145	ОК	24	0	
27.11.2023	358,4703	358,47034	0	83,52879	61,186642	22,342134	1,151081	0,867074	8,028616	367,535	366,265	ОК	24	0	
28.11.2023	359,5028	359,50281	0	83,45931	61,451153	22,008169	1,166032	0,866085	7,929675	368,5975	367,3475	ОК	24	0	
29.11.2023	354,8922	354,89224	0	83,33227	61,314251	22,018019	1,143987	0,864646	7,825229	363,8699	362,5825	ОК	24	0	
30.11.2023	341,2085	341,2085	0	83,59171	60,922771	22,668945	1,148572	0,877411	7,742803	349,9325	348,4975	ОК	24	0	
01.12.2023	350,5546	350,55457	0	83,05705	60,968403	22,088625	1,137009	0,866374	7,760117	359,3749	358,0675	ОК	24	0	
02.12.2023	364,7213	364,72131	0	83,117	61,573605	21,543406	1,163338	0,87703	7,880387	373,94	372,6225	ОК	24	0	
03.12.2023	318,6251	318,62512	0	85,83435	60,516933	25,317404	1,12661	0,877099	7,995051	327,4025	325,2175	ОК	24	0	
04.12.2023	274,4153	274,41525	0	88,61904	59,605106	29,013924	1,12601	0,880852	7,979267	282,59	279,8651	ОК	24	0	
05.12.2023	303,8225	303,82254	0	86,3541	60,243362	26,110743	1,161216	0,882337	7,946091	312,26	310,0875	ОК	24	0	
06.12.2023	252,8124	252,81238	0	95,0452	61,482147	33,563038	1,124996	0,888648	8,416203	261,63	258,03	ОК	24	0	
07.12.2023	293,4484	293,44839	0	105,845	70,905457	34,939548	1,139184	0,915236	10,27052	306,115	301,075	ОК	24	0	
08.12.2023	280,1765	280,17648	0	108,7198	70,475395	38,244419	1,122132	0,918014	10,75549	292,9625	287,3475	ОК	24	0	
09.12.2023	302,0899	302,08987	0	109,7619	72,61953	37,142384	1,139981	0,903818	11,27301	316,0275	310,325	ОК	24	0	
10.12.2023	308,616	308,61603	0	108,6285	72,644981	35,98349	1,157303	0,897255	11,13716	322,5575	317,0525	ОК	24	0	
11.12.2023	291,3871	291,38705	0	109,2304	71,604744	37,62561	1,125884	0,90617	10,99042	304,725	299,1475	ОК	24	0	
12.12.2023	287,9786	287,97864	0	109,2003	70,315987	38,884342	1,128139	0,914268	11,2435	301,1851	295,3676	ОК	24	0	
13.12.2023	304,7317	304,73172	0	108,0263	71,673874	36,352428	1,140435	0,903942	11,09899	318,375	312,8726	ОК	24	0	
14.12.2023	312,2994	312,29935	0	107,596	72,129112	35,466888	1,161313	0,901161	11,12068	326,15	320,7175	ОК	24	0	
15.12.2023	284,2895	284,28949	0	107,2733	70,373009	36,90028	1,191078	0,865727	10,40291	296,8475	291,7351	ОК	24	0	
16.12.2023	278,7966	278,79663	0	106,674	69,999992	36,673954	1,190876	0,881613	10,182	290,985	285,9926	ОК	24	0	
17.12.2023	225,7083	225,70834	0	105,9463	63,751892	42,194405	1,20152	0,873518	9,522679	235,575	230,5575	ОК	24	0	
18.12.2023	232,8126	232,81262	0	99,37476	62,183224	37,191532	1,20689	0,880209	8,669997	241,78	237,5975	ОК	24	0	
19.12.2023	222,2722	222,27217	0	96,25424	59,047321	37,206917	1,196041	0,863181	8,283608	230,3075	226,4225	ОК	24	0	
20.12.2023	252,5209	252,5209	0	92,5293	59,546886	32,982403	1,196484	0,860661	8,346943	260,8825	257,395	ОК	24	0	
21.12.2023	278,1717	278,17169	0	88,49405	58,953136	29,540915	1,107035	0,853847	8,207992	286,4725	283,5425	ОК	24	0	
22.12.2023	283,824	283,82401	0	88,38564	59,940292	28,445353	1,188604	0,858067	8,060215	292,27	289,47	ОК	24	0	
23.12.2023	285,0472	285,04721	0	87,82354	59,704494	28,119043	1,189016	0,865607	8,03007	293,4325	290,6675	ОК	24	0	
24.12.2023	286,1035	286,10349	0	88,21268	59,981689	28,230986	1,166284	0,874594	8,098167	294,63	291,7501	ОК	24	0	
Итого:	9239,31	9239,31							279,37	9552,87	9448,46		744	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
23.11.2023	4471,21	162876,25	161392,58	1483,68	158530,51	158534,80	-4,29			
24.12.2023	4750,57	172429,13	170841,04	1588,09	167769,82	167774,11	-4,29			
ИТОГО:	279,37	9552,87	9448,46	104,41	9239,31	9239,31	0,00	744		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23714416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
23.11.2023	283,62	9239,28	9148,68	1,48	9015,21	9029,04	-0,01			
24.12.2023	306,37	10000,51	9896,85	1,48	9748,76	9762,59	-0,01			
ИТОГО:	22,75	761,23	748,17	0,00	733,55	733,55	0,00	744		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:_____

Адрес:Молодог. № 74-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1042 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	87,27	48,59	38,68	53,4	51,65	101,1	99,99	1,53	-48,34	2,117	24	0
25.11.2023	85,74	42,59	43,15	74	71,66	74	73,37	0,03	-1,71	3,092	24	0
26.11.2023	81,6	39,66	41,94	69,5	67,5	69,5	69,01	0,03	-1,51	2,827	24	0
27.11.2023	82,34	39,34	43	63,7	61,84	63,7	63,22	0,35	-1,38	2,659	24	0
28.11.2023	82,27	39,54	42,73	66,5	64,52	66,5	66,02	0,02	-1,5	2,755	24	0
29.11.2023	82,19	39,94	42,25	65,5	63,56	65,5	65,02	0,02	-1,46	2,687	24	0
30.11.2023	82,44	41,39	41,05	72,5	70,36	72,5	71,96	0,01	-1,6	2,887	24	0
01.12.2023	82,01	41,76	40,25	76,9	74,67	76,9	76,28	0,01	-1,61	3,004	24	0
02.12.2023	82,01	40,69	41,32	71	68,93	71	70,46	0,02	-1,53	2,847	24	0
03.12.2023	84,97	44,34	40,63	84,5	81,87	84,5	83,78	0,01	-1,91	3,328	24	0
04.12.2023	87,55	45,05	42,5	80,2	77,58	80,2	79,44	0,02	-1,86	3,299	24	0
05.12.2023	85,22	43,07	42,15	77,7	75,28	77,7	77,05	0,01	-1,77	3,171	24	0
06.12.2023	94,73	52,98	41,75	101	97,21	101	99,66	0,53	-2,45	4,063	24	0
07.12.2023	104,94	61,73	43,21	125	119,39	125	122,83	0,01	-3,44	5,175	24	0
08.12.2023	107,77	63,91	43,86	130	123,88	130	127,59	0	-3,71	5,454	24	0
09.12.2023	108,65	60,21	48,44	114,3	108,83	114,3	112,4	0	-3,57	5,285	24	0
10.12.2023	107,47	55,08	52,39	97,6	93,04	97,6	96,22	0	-3,18	4,888	24	0
11.12.2023	108,22	66,28	41,94	146,9	139,94	146,9	143,96	0	-4,02	5,891	24	0
12.12.2023	108,3	64,99	43,31	142,3	135,56	142,3	139,56	0	-4	5,891	24	0
13.12.2023	106,86	56,89	49,97	109	103,96	109	107,37	0	-3,41	5,212	24	0
14.12.2023	106,43	54,65	51,78	101,5	96,84	101,5	100,08	0	-3,24	5,025	24	0
15.12.2023	106,01	51,1	54,91	87,2	83,21	87,2	86,12	0,01	-2,91	4,581	24	0
16.12.2023	105,53	51,54	53,99	89,6	85,54	89,6	88,51	0	-2,97	4,627	24	0
17.12.2023	104,62	48,16	56,46	81	77,4	81	80,18	0	-2,78	4,38	24	0
18.12.2023	98,17	48,35	49,82	83,7	80,36	83,7	82,79	0	-2,43	4,011	24	0
19.12.2023	94,99	44,61	50,38	72,8	70,05	72,8	72,12	0	-2,07	3,532	24	0
20.12.2023	91,37	43,96	47,41	71	68,49	71	70,37	0	-1,88	3,247	24	0
21.12.2023	87,15	42,17	44,98	71,5	69,19	71,5	70,95	0	-1,76	3,111	24	0
22.12.2023	87,26	42,88	44,38	71,2	68,9	71,2	70,6	0	-1,7	3,058	24	0
23.12.2023	86,72	43,11	43,61	72,6	70,24	72,6	71,94	0	-1,7	3,062	24	0
24.12.2023	87,13	43,8	43,33	76,9	74,39	76,9	76,2	0,01	-1,81	3,225	24	0
Итого:				**2700,5**	**2595,84**	**2748,2**	**2715,05**	**2,62**	**-119,21**	**118,39**	**744**	**0**
Средние:	**93,8**	**48,46**	**45,34**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**60846,2**	**59001,06**	**64257,9**	**63624,39**	**3,5**	**-4623,33**	**2217,50**	**28407**	**0**
24/12/2324:00	**63546,7**	**61596,9**	**67006,1**	**66339,44**	**6,12**	**-4742,54**	**2335,89**	**29151**	**0**
Итого:	**2700,5**	**2595,84**	**2748,2**	**2715,05**	**2,62**	**-119,21**	**118,39**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЯ ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447295252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных № 109 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2701 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.11.2023	87,02	51,05	35,97	190,25	184,1	175,78	173,64	0	10,46	6,629	0	24	0
25.11.2023	86,81	46,4	40,41	139,94	135,43	128,74	127,39	0	8,04	5,473	0	24	0
26.11.2023	82,46	41,94	40,52	124,36	120,72	114,37	113,44	0	7,28	4,889	0	24	0
27.11.2023	83,21	41,49	41,72	111,32	107,98	102,18	101,35	0	6,63	4,506	0	24	0
28.11.2023	83,13	41,36	41,77	108,65	105,42	99,71	98,92	0	6,5	4,402	0	24	0
29.11.2023	83,05	41,96	41,09	117,17	113,68	107,62	106,75	0	6,93	4,669	0	24	0
30.11.2023	83,27	42	41,27	124,1	120,37	113,96	113,02	0	7,35	4,963	0	24	0
01.12.2023	82,81	43,61	39,2	133,9	129,92	123,13	122,04	0	7,88	5,092	0	24	0
02.12.2023	82,85	43,06	39,79	128,53	124,72	118,08	117,06	0	7,66	4,961	0	24	0
03.12.2023	85,77	44,78	40,99	147,7	143,03	135,56	134,31	0	8,72	5,866	0	24	0
04.12.2023	88,44	47,55	40,89	152,83	147,72	140,1	138,63	0	9,09	6,041	0	24	0
05.12.2023	86,09	44,52	41,57	135,05	130,73	123,75	122,59	0	8,14	5,434	0	24	0
06.12.2023	95,49	53,6	41,89	186,23	179,11	170,4	168,12	0	10,99	7,509	0	24	0
07.12.2023	105,73	64,11	41,62	232,22	221,63	211,67	207,71	0,16	13,92	9,258	0	24	0
08.12.2023	108,66	66,39	42,27	244,09	232,44	222,28	217,84	0,13	14,6	9,864	0	24	0
09.12.2023	109,58	62,97	46,61	210,94	200,72	191,31	187,83	0,2	12,89	9,397	0	24	0
10.12.2023	108,46	57,59	50,87	174,63	166,32	157,79	155,39	0,39	10,93	8,492	0	24	0
11.12.2023	109,09	67,71	41,38	257,97	245,57	235,24	230,38	0,1	15,19	10,205	0	24	0
12.12.2023	109,19	69,37	39,82	272,56	259,46	248,81	243,41	0,07	16,05	10,384	0	24	0
13.12.2023	107,87	60,37	47,5	201,96	192,45	183,18	180,11	0,2	12,34	9,173	0	24	0
14.12.2023	107,34	58,89	48,45	187,13	178,37	169,6	166,88	0,27	11,49	8,667	0	24	0
15.12.2023	107,07	54,74	52,33	157,4	150,08	142,17	140,2	0,47	9,88	7,874	0	24	0
16.12.2023	106,53	55,32	51,21	161,04	153,62	145,62	143,55	0,42	10,07	7,889	0	24	0
17.12.2023	105,77	50,98	54,79	141,01	134,59	127,17	125,62	0,62	8,97	7,394	0	24	0
18.12.2023	99,21	50,96	48,25	149	142,94	135,22	133,57	0,74	9,37	6,907	0	24	0
19.12.2023	96,02	46,21	49,81	124,3	119,51	112,7	111,57	0,69	7,94	5,96	0	24	0
20.12.2023	92,32	44,18	48,14	122,33	117,92	111,13	110,1	0	7,82	5,681	0	24	0
21.12.2023	88,06	41,57	46,49	110,23	106,59	100,24	99,42	0,01	7,17	4,954	0	24	0
22.12.2023	88,12	42,38	45,74	109,55	105,9	99,56	98,74	0	7,16	4,846	0	24	0
23.12.2023	87,55	42,51	45,04	116,57	112,76	106,03	105,12	0	7,64	5,076	0	24	0
24.12.2023	87,99	44,17	43,82	133,54	129,13	121,63	120,52	0	8,61	5,661	0	24	0
Итого:				**4906,5**	**4712,93**	**4474,7**	**4415,22**	**4,47**	**297,71**	**208,12**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**94,67**	**50,44**	**44,23**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/11/2324:00	**9081,13**	**8834,65**	**8366,75**	**8275,11**	**3,18**	**559,54**	**269,55**	**0**	**2198**	**0**
24/12/2324:00	**13987,63**	**13547,58**	**12841,48**	**12690,33**	**7,65**	**857,25**	**477,66**	**0**	**2942**	**0**
Итого:	**4906,5**	**4712,93**	**4474,73**	**4415,22**	**4,47**	**297,71**	**208,12**	**0**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №113 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x601C ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	85,56	52,21	33,35	161,33	156,25	158,18	156,18	0	0,07	5,211	24	0
25.11.2023	85	50,47	34,53	135,8	131,61	132,84	131,25	0,01	0,36	4,546	24	0
26.11.2023	80,96	49,23	31,73	132,65	128,88	129,97	128,46	0	0,42	4,087	24	0
27.11.2023	81,65	48,4	33,25	118,22	114,79	115,56	114,3	0	0,49	3,819	24	0
28.11.2023	81,51	48,19	33,32	114,1	110,79	111,57	110,33	0,01	0,46	3,692	24	0
29.11.2023	81,49	48,14	33,35	122,51	118,97	119,72	118,43	0	0,54	3,968	24	0
30.11.2023	81,72	47,8	33,92	128,45	124,74	125,32	123,96	0	0,78	4,229	24	0
01.12.2023	81,28	48,46	32,82	138,09	134,12	134,72	133,24	0	0,88	4,402	24	0
02.12.2023	81,31	48,13	33,18	128,83	125,12	125,59	124,23	0	0,89	4,151	24	0
03.12.2023	84,2	47,77	36,43	141,98	137,65	138,06	136,59	0	1,06	5,014	24	0
04.12.2023	86,75	48,95	37,8	136,07	131,67	132,12	130,62	0	1,05	4,976	24	0
05.12.2023	84,39	47,31	37,08	125,01	121,14	121,56	120,29	0	0,85	4,492	24	0
06.12.2023	93,71	53,68	40,03	159,78	153,87	154,7	152,63	0	1,24	6,165	24	0
07.12.2023	103,91	62,39	41,52	196,03	187,36	189,33	185,97	0	1,39	7,802	24	0
08.12.2023	106,78	64,47	42,31	199,29	190,07	192,32	188,69	0	1,38	8,069	24	0
09.12.2023	107,54	60,67	46,87	171,83	163,77	165,36	162,55	0	1,22	7,705	24	0
10.12.2023	106,31	54,95	51,36	146,8	140,06	140,87	138,86	0,01	1,2	7,213	24	0
11.12.2023	107,18	66,07	41,11	214,31	204,3	207,04	202,96	0	1,34	8,43	24	0
12.12.2023	107,3	66,3	41	216,89	206,78	209,75	205,56	0	1,22	8,514	24	0
13.12.2023	105,79	57,74	48,05	162,39	155,01	156,17	153,75	0	1,26	7,472	24	0
14.12.2023	105,3	56,32	48,98	152,14	145,29	146,18	144,02	0	1,27	7,133	24	0
15.12.2023	104,78	52,33	52,45	127,31	121,61	122,1	120,56	0,01	1,05	6,393	24	0
16.12.2023	104,29	52,68	51,61	130,46	124,67	125,23	123,59	0	1,08	6,448	24	0
17.12.2023	103,48	50,12	53,36	122,95	117,55	118,04	116,66	0	0,89	6,283	24	0
18.12.2023	97,04	49,36	47,68	122,86	118,04	118,47	117,12	0	0,92	5,635	24	0
19.12.2023	93,88	47,65	46,23	110,22	106,14	106,42	105,27	0,02	0,87	4,91	24	0
20.12.2023	90,32	46,88	43,44	110,48	106,66	106,94	105,84	0	0,82	4,636	24	0
21.12.2023	86,15	46,11	40,04	111,55	107,97	108,21	107,17	0,01	0,8	4,324	24	0
22.12.2023	86,22	47,46	38,76	106,42	103,01	103,35	102,29	0	0,72	3,992	24	0
23.12.2023	85,79	47,05	38,74	115,83	112,18	112,47	111,29	0	0,89	4,347	24	0
24.12.2023	86,27	47,75	38,52	126,82	122,77	123,11	121,79	0	0,98	4,728	24	0
Итого:				**4387,4**	**4222,84**	**4251,2**	**4194,45**	**0,07**	**28,39**	**172,79**	**744**	**0**
Средние:	**92,83**	**52,09**	**40,73**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**84368,66**	**81952,7**	**82441,93**	**81454,5**	**5,26**	**498,2**	**2487,34**	**20580**	**646**
24/12/2324:00	**88756,06**	**86175,54**	**86693,2**	**85648,95**	**5,33**	**526,59**	**2660,12**	**21324**	**646**
Итого:	**4387,4**	**4222,84**	**4251,27**	**4194,45**	**0,07**	**28,39**	**172,79**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №117 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,06	53,15	32,91	209,42	202,77	191,8	189,29	0	13,48	6,678	24	0
25.11.2023	85,85	47,98	37,87	158,01	153,04	144,11	142,57	0	10,47	5,8	24	0
26.11.2023	81,44	43,33	38,11	134,04	130,18	122,1	121,02	0	9,16	4,957	24	0
27.11.2023	82,13	43,2	38,93	124,02	120,41	112,79	111,79	0	8,62	4,684	24	0
28.11.2023	82,03	42,4	39,63	120,72	117,19	109,72	108,79	0	8,4	4,643	24	0
29.11.2023	81,96	43,07	38,89	127,32	123,6	115,76	114,75	0	8,85	4,806	24	0
30.11.2023	82,23	44,56	37,67	137,44	133,4	125,1	123,95	0	9,45	5,024	24	0
01.12.2023	81,82	45,87	35,95	151,82	147,4	138,4	137,04	0	10,36	5,298	24	0
02.12.2023	81,82	44,55	37,27	140,77	136,69	128,18	126,99	0	9,7	5,094	24	0
03.12.2023	84,74	47,89	36,85	169,67	164,43	154,66	152,98	0	11,45	6,061	24	0
04.12.2023	87,43	49,79	37,64	170,15	164,59	155,18	153,37	0	11,22	6,198	24	0
05.12.2023	85,08	46,45	38,63	149,2	144,55	135,87	134,49	0	10,06	5,585	24	0
06.12.2023	94,38	56,37	38,01	212,45	204,5	194,18	191,31	0	13,19	7,78	24	0
07.12.2023	104,67	66,92	37,75	268,35	256,35	245,84	240,88	0	15,47	9,71	24	0
08.12.2023	107,6	69,89	37,71	275,54	262,62	251,98	246,45	0	16,17	9,95	24	0
09.12.2023	108,4	65,95	42,45	232,12	221,12	210,71	206,54	0	14,58	9,428	24	0
10.12.2023	107,21	59,93	47,28	189,09	180,29	170,42	167,62	0	12,67	8,555	24	0
11.12.2023	108,02	70,6	37,42	282,8	269,45	258,37	252,63	0	16,82	10,126	24	0
12.12.2023	108,11	71,19	36,92	289,84	276,14	265,34	259,29	0	16,85	10,246	24	0
13.12.2023	106,72	61,97	44,75	211,42	201,65	191,89	188,52	0	13,13	9,057	24	0
14.12.2023	106,08	59,99	46,09	194,58	185,67	176,12	173,21	0	12,46	8,586	24	0
15.12.2023	105,74	55,11	50,63	158,92	151,69	143,21	141,18	0	10,51	7,701	24	0
16.12.2023	105,17	55,11	50,06	161,65	154,36	145,8	143,74	0	10,62	7,748	24	0
17.12.2023	104,45	52,82	51,63	150,54	143,84	135,76	133,99	0	9,85	7,445	24	0
18.12.2023	97,94	51,42	46,52	151,78	145,72	137,5	135,81	0	9,91	6,79	24	0
19.12.2023	94,79	48,95	45,84	133,26	128,26	120,59	119,23	0	9,03	5,886	24	0
20.12.2023	91,07	46,95	44,12	128,72	124,2	116,56	115,38	0	8,82	5,481	24	0
21.12.2023	87,01	43,99	43,02	108,05	104,57	97,77	96,86	0	7,71	4,5	23	1
22.12.2023	86,83	44,64	42,19	113,46	109,82	102,61	101,66	0	8,16	4,635	24	0
23.12.2023	86,35	45,08	41,27	122,7	118,78	111,06	110,02	0	8,76	4,901	24	0
24.12.2023	86,88	46,52	40,36	144,38	139,73	130,8	129,46	0	10,27	5,64	24	0
Итого:				**5322,2**	**5117,01**	**4840,1**	**4770,81**	**0**	**346,2**	**208,99**	**743**	**1**
Средние:	**93,54**	**52,44**	**41,1**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**135197,34**	**131220,13**	**123651,53**	**122247,23**	**0,01**	**8972,9**	**4322,46**	**28402**	**4**
24/12/2324:00	**140519,57**	**136337,14**	**128491,71**	**127018,04**	**0,01**	**9319,1**	**4531,46**	**29145**	**5**
Итого:	**5322,23**	**5117,01**	**4840,18**	**4770,81**	**0**	**346,2**	**208,99**	**743**	**1**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/23г.-24/12/23г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №121 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAB95 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.11.2023	86,65	52,02	34,63	165,91	160,58	161,82	159,77	0,1	0,81	5,563	24	0
25.11.2023	86,36	47,82	38,54	129,23	125,09	125,53	124,2	0,1	0,89	4,823	24	0
26.11.2023	82,07	44,1	37,97	121,86	118,26	118,47	117,4	0,1	0,86	4,487	24	0
27.11.2023	82,86	43,9	38,96	111,54	108,23	108,27	107,31	0,09	0,92	4,215	24	0
28.11.2023	82,78	44,12	38,66	113,5	110,14	110,14	109,13	0,1	1,01	4,255	24	0
29.11.2023	82,67	44,43	38,24	112,7	109,36	109,4	108,41	0,09	0,95	4,181	24	0
30.11.2023	82,9	44,57	38,33	116,47	113,02	113,06	112,03	0,08	0,99	4,33	24	0
01.12.2023	82,45	45,94	36,51	127,04	123,3	123,52	122,31	0,09	0,99	4,498	24	0
02.12.2023	82,46	44,64	37,82	121,1	117,5	117,63	116,58	0,07	0,92	4,445	24	0
03.12.2023	85,35	46,85	38,5	139,19	134,84	135,19	133,79	0,07	1,05	5,191	24	0
04.12.2023	88,05	48,72	39,33	139,18	134,56	135,03	133,53	0,07	1,03	5,294	24	0
05.12.2023	85,7	46,65	39,05	123,79	119,88	120,11	118,87	0,07	1,01	4,682	24	0
06.12.2023	95,04	55,18	39,86	168,4	162,03	163,24	160,94	0,05	1,09	6,467	24	0
07.12.2023	105,32	64,31	41,01	200,84	191,73	194,41	190,74	0,05	0,99	7,892	24	0
08.12.2023	108,24	66	42,24	209,55	199,62	202,58	198,57	0,07	1,05	8,465	24	0
09.12.2023	109,08	61,22	47,86	176,52	168,04	169,85	166,91	0,06	1,13	8,074	24	0
10.12.2023	107,93	55,27	52,66	149,74	142,69	143,57	141,53	0,05	1,16	7,537	24	0
11.12.2023	108,62	66,52	42,1	213,17	203,01	206,02	201,88	0,04	1,13	8,581	24	0
12.12.2023	108,74	67,73	41,01	226,82	215,95	219,46	214,91	0,06	1,04	8,896	24	0
13.12.2023	107,37	58,47	48,9	167,71	159,87	161,21	158,67	0,05	1,2	7,841	24	0
14.12.2023	106,85	57,4	49,45	158,73	151,39	152,47	150,14	0,05	1,25	7,508	24	0
15.12.2023	106,54	53,35	53,19	134,04	127,85	128,4	126,68	0,06	1,17	6,821	24	0
16.12.2023	105,99	52,93	53,06	136,86	130,61	131,2	129,48	0,04	1,13	6,947	24	0
17.12.2023	105,24	51,61	53,63	127,48	121,73	122,18	120,67	0,06	1,06	6,545	24	0
18.12.2023	98,64	50,31	48,33	128,76	123,55	123,97	122,52	0,04	1,03	5,98	24	0
19.12.2023	95,54	49,25	46,29	115,41	111,03	111,19	109,92	0,06	1,11	5,147	24	0
20.12.2023	91,81	47,59	44,22	111,8	107,82	107,88	106,71	0,05	1,11	4,773	24	0
21.12.2023	87,64	45,12	42,52	104,97	101,51	101,43	100,46	0,05	1,05	4,317	24	0
22.12.2023	87,66	45,52	42,14	104,48	101,06	100,93	99,96	0,04	1,1	4,259	24	0
23.12.2023	87,09	44,22	42,87	107,43	103,97	103,8	102,84	0,04	1,13	4,456	24	0
24.12.2023	87,56	46,94	40,62	129,22	124,97	125,13	123,82	0,03	1,15	5,079	24	0
Итого:				**4393,4**	**4223,19**	**4247**	**4190,68**	**1,98**	**32,51**	**181,55**	**744**	**0**
Средние:	**94,23**	**51,37**	**42,85**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2324:00	**87920**	**85356,52**	**85826,06**	**84823,73**	**3,66**	**532,79**	**2713,99**	**20559**	**0**
24/12/2324:00	**92313,44**	**89579,71**	**90073,15**	**89014,41**	**5,64**	**565,3**	**2895,54**	**21303**	**0**
Итого:	**4393,44**	**4223,19**	**4247,09**	**4190,68**	**1,98**	**32,51**	**181,55**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1074000046446 ИНН 7417

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.