ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:54-1
Адрес:Ун. Наб. 54-1
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.24 23	100,01	71,48	28,53	10,43	8,21	6,12	346,95	345,6	0	332,727	337,724	0	0	5	1,02	9,528	0	24	0	
25.01.24 23	99,44	65,99	33,45	10,69	8,07	6,12	271,45	269,92	0	260,431	264,62	0	0	5	1,02	8,744	0	24	0	
26.01.24 23	98,92	65,69	33,23	10,73	8,01	6,12	259,27	257,91	0	248,844	252,884	0	0	5	1,02	8,3	0	24	0	
27.01.24 23	98,57	67,02	31,55	10,7	8,16	6,12	292,86	291,46	0	281,161	285,56	0	0	5	1,02	8,902	0	24	0	
28.01.24 23	98,01	61,24	36,77	10,72	7,88	6,12	224,04	222,64	0	215,183	218,834	0	0	5	1,02	7,937	0	24	0	
29.01.24 23	95,94	60,42	35,52	10,63	7,86	6,12	223,74	222,53	0,02	215,208	218,835	0,02	0,02	5	1,02	7,67	0,001	24	0	
30.01.24 23	92,9	61,5	31,4	10,7	8,05	6,12	257,4	256,49	0,04	248,117	252,078	0,039	0,039	5	1,02	7,817	0,002	24	0	
31.01.24 23	93,18	61,63	31,54	10,64	8,17	6,12	255,95	255,02	0,07	246,679	250,625	0,069	0,069	5	1,02	7,809	0,004	24	0	
01.02.24 23	93,21	57,68	35,53	10,8	7,98	6,12	211,44	210,42	0,07	203,779	207,216	0,069	0,069	5	1,02	7,264	0,004	24	0	
02.02.24 23	92,55	60,47	32,07	10,71	8,11	6,12	252,04	251,07	0,07	243,027	246,887	0,069	0,069	5	1,02	7,822	0,004	24	0	
03.02.24 23	94,02	61,53	32,5	10,68	8,04	6,12	251,38	250,3	0,07	242,132	246,003	0,069	0,069	5	1,02	7,897	0,004	24	0	
04.02.24 23	92,72	59,97	32,75	10,73	7,91	6,12	241,52	240,54	0,04	232,844	236,597	0,039	0,039	5	1,02	7,651	0,002	24	0	
05.02.24 23	90,01	56,28	33,73	10,78	7,86	6,12	208,97	208,22	0,09	201,848	205,207	0,089	0,089	5	1,02	6,831	0,005	24	0	
06.02.24 23	87,7	56,51	31,19	10,95	7,9	6,12	227,53	226,92	0,07	220,127	223,594	0,069	0,069	5	1,02	6,889	0,004	24	0	
07.02.24 23	88,26	56,62	31,63	10,82	7,8	6,12	223,35	222,71	0,09	216,002	219,427	0,089	0,089	5	1,02	6,857	0,004	24	0	
08.02.24 23	92,19	59,22	32,98	11,02	8,06	6,12	231,16	230,14	0,07	222,946	226,447	0,069	0,069	5	1,02	7,378	0,003	24	0	
09.02.24 23	92,64	61,13	31,51	10,8	8,03	6,12	247,18	246,21	0,06	238,315	242,031	0,059	0,059	5	1,02	7,536	0,003	24	0	
10.02.24 23	96,98	65,73	31,25	10,42	8,12	6,12	280,59	279,24	0,02	269,696	273,801	0,02	0,02	5	1,02	8,458	0,001	24	0	
11.02.24 23	100,52	64,12	36,39	10,61	7,97	6,12	246,32	244,51	0,05	236,126	239,962	0,049	0,049	5	1,02	8,626	0,003	24	0	
12.02.24 23	103,22	64,38	38,84	10,66	7,75	6,12	224,52	222,57	0,04	214,806	218,399	0,039	0,039	5	1,02	8,377	0,002	24	0	
13.02.24 23	102,42	61,54	40,88	10,89	7,79	6,12	202,71	200,86	0,07	194,058	197,4	0,069	0,069	5	1,02	7,966	0,004	24	0	
14.02.24 23	102,62	66,7	35,93	10,56	8,12	6,12	257,37	255,39	0,02	246,334	250,282	0,02	0,02	5	1,02	8,884	0,001	24	0	
15.02.24 23	107,41	72,33	35,08	10,42	8,29	6,12	310,11	307,47	0,02	295,719	300,339	0,02	0,02	5	1,02	10,419	0,001	24	0	
16.02.24 23	107,09	67,25	39,83	10,68	8,03	6,12	249,71	247,18	0,02	238,186	242,152	0,02	0,02	5	1,02	9,528	0,001	24	0	
17.02.24 23	107,3	69,21	38,09	10,66	7,96	6,12	258,53	256,13	0,05	246,559	250,613	0,049	0,049	5	1,02	9,436	0,003	24	0	
18.02.24 23	107,36	65,65	41,71	10,78	7,82	6,12	231,77	229,27	0,02	221,032	224,8	0,02	0,02	5	1,02	9,258	0,001	24	0	
19.02.24 23	106,92	65,92	41	10,82	7,77	6,12	226,6	224,27	0,02	216,172	219,866	0,02	0,02	5	1,02	8,9	0,001	24	0	
20.02.24 23	106,97	66,51	40,47	10,72	7,78	6,12	240,18	237,74	0,06	229,125	232,996	0,059	0,059	5	1,02	9,314	0,004	24	0	
21.02.24 23	106,8	73,54	33,26	10,38	8,01	6,12	330,35	327,9	0	315,174	320,047	0	0	5	1,02	10,53	0	24	0	
Итого/Средн	**98,71**	**64,16**	**34,55**	**10,69**	**7,98**	**6,12**	**7284,99**	**7240,63**	**1,15**	**6992,357**	**7105,226**	**1,132**	**1,132**	**5**	**1,02**	**242,528**	**0,061**	**696**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.24 23	146416,37	146519,21	56,26	141759,321	143921,343	55,1	55,1	3440,293	3,013	24651	2723
21.02.24 23	153701,36	153759,84	57,41	148751,678	151026,569	56,231	56,231	3682,822	3,074	25347	2723
Итого	**7284,99**	**7240,63**	**1,15**	**6992,357**	**7105,226**	**1,132**	**1,132**	**242,528**	**0,061**	**696**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1074800045446 ИНН 7441798252

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:54-2

Адрес:Ун. Наб. 54-2

Договор N:876543210 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.24 23	100,11	73,45	26,66	10,44	0	6,12	367,86	362,02	0	352,755	353,227	0	0	5	1,02	9,499	0	24	0	
25.01.24 23	99,61	66,73	32,88	10,7	0	6,12	278,3	273,12	0,02	266,981	267,529	0,02	0,02	5	1,02	8,854	0,001	24	0	
26.01.24 23	99,12	67,66	31,46	10,74	0	6,12	281,36	276,4	0,02	270,006	270,583	0,02	0,02	5	1,02	8,569	0,001	24	0	
27.01.24 23	98,7	69,83	28,87	10,7	0	6,12	329,4	323,95	0	316,208	316,725	0	0	5	1,02	9,214	0	24	0	
28.01.24 23	98,22	60,48	37,74	10,74	0	6,12	223,73	219,26	0,02	214,843	215,495	0,02	0,02	5	1,02	8,169	0,001	24	0	
29.01.24 23	96,14	59,42	36,73	10,64	0	6,12	220,92	216,66	0,28	212,461	213,089	0,275	0,275	5	1,02	7,874	0,016	24	0	
30.01.24 23	93,08	62,73	30,35	10,71	0	6,12	273,19	268,77	0	263,314	263,854	0	0	5	1,02	8,057	0	24	0	
31.01.24 23	93,32	61,85	31,48	10,65	0	6,12	253,46	249,24	0	244,265	244,812	0	0	5	1,02	7,75	0	24	0	
01.02.24 23	93,38	57,33	36,05	10,82	0	6,12	206,81	203,05	0,02	199,288	199,919	0,02	0,02	5	1,02	7,237	0,001	24	0	
02.02.24 23	92,66	62,26	30,39	10,72	0	6,12	260,25	256,05	0	250,907	251,43	0	0	5	1,02	7,689	0	24	0	
03.02.24 23	94,18	61,62	32,57	10,7	0	6,12	245,81	241,54	0	236,742	237,269	0	0	5	1,02	7,771	0	24	0	
04.02.24 23	92,87	60,84	32,03	10,74	0	6,12	241,99	237,91	0	233,28	233,807	0	0	5	1,02	7,532	0	24	0	
05.02.24 23	90,15	54,58	35,56	10,8	0	6,12	192,76	189,46	0,03	186,177	186,791	0,03	0,03	5	1,02	6,669	0,001	24	0	
06.02.24 23	87,82	55,62	32,2	10,96	0	6,12	213,05	209,72	0	206,099	206,656	0	0	5	1,02	6,688	0	24	0	
07.02.24 23	88,39	56,18	32,21	10,84	0	6,12	212,22	208,87	0,21	205,207	205,774	0,207	0,207	5	1,02	6,67	0,01	24	0	
08.02.24 23	92,45	60	32,45	11,03	0	6,12	239,88	235,79	0	231,315	231,832	0	0	5	1,02	7,567	0	24	0	
09.02.24 23	92,79	61,94	30,85	10,81	0	6,12	251,03	246,9	0	242,012	242,491	0	0	5	1,02	7,528	0	24	0	
10.02.24 23	97,2	68,35	28,86	10,43	0	6,12	311,27	306,08	0	299,133	299,55	0	0	5	1,02	8,709	0	24	0	
11.02.24 23	100,7	64,8	35,9	10,63	0	6,12	250,47	245,4	0	240,073	240,632	0	0	5	1,02	8,687	0	24	0	
12.02.24 23	103,45	65,74	37,72	10,67	0	6,12	237,68	232,54	0,02	227,351	227,894	0,02	0,02	5	1,02	8,643	0,001	24	0	
13.02.24 23	102,62	61,12	41,5	10,9	0	6,12	202,88	198,23	0	194,186	194,762	0	0	5	1,02	8,117	0	24	0	
14.02.24 23	102,85	69,74	33,11	10,56	0	6,12	283,86	278,32	0	271,637	272,158	0	0	5	1,02	9,073	0	24	0	
15.02.24 23	107,63	76,07	31,55	10,43	0	6,12	341,32	334,54	0	325,433	325,883	0	0	5	1,02	10,367	0	24	0	
16.02.24 23	107,29	69,75	37,54	10,69	0	6,12	265,62	259,61	0,01	253,323	253,868	0,01	0,01	5	1,02	9,591	0,001	24	0	
17.02.24 23	107,53	71,17	36,36	10,67	0	6,12	276,85	270,81	0	263,977	264,536	0	0	5	1,02	9,679	0	24	0	
18.02.24 23	107,63	68,09	39,54	10,79	0	6,12	251,62	245,74	0,01	239,913	240,502	0,01	0,01	5	1,02	9,564	0,001	24	0	
19.02.24 23	107,19	67,08	40,12	10,83	0	6,12	237,25	231,69	0	226,288	226,89	0	0	5	1,02	9,15	0	24	0	
20.02.24 23	107,19	68,35	38,84	10,72	0	6,12	254,05	248,18	0,01	242,307	242,883	0,01	0,01	5	1,02	9,49	0,001	24	0	
21.02.24 23	106,98	78,18	28,81	10,38	0	6,12	387,24	380,19	0	369,4	369,866	0	0	5	1,02	10,75	0	24	0	
Итого/Средн	**99,14**	**65,77**	**33,37**	**10,7**	**0**	**6,12**	**7592,13**	**7450,04**	**0,65**	**7284,88**	**7300,707**	**0,64**	**0,64**	**5**	**1,02**	**245,159**	**0,034**	**696**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.24 23	135363,99	131041,41	434,75	130776,217	128523,78	426,519	426,519	3443,406	21,826	24650	2724
21.02.24 23	142956,12	138491,45	435,4	138061,097	135824,487	427,159	427,159	3688,565	21,86	25346	2724
Итого	**7592,13**	**7450,04**	**0,65**	**7284,88**	**7300,707**	**0,64**	**0,64**	**245,159**	**0,034**	**696**	**0**

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:54-3
Адрес:Ун.Наб. 54-3
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
тхв: догов., тхд = 5.00°С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.24 23	100,15	69,35	30,8	10,39	8,35	6,12	314,7	309,6	0	301,762	302,915	0	0	5	1,02	9,326	0	24	0	
25.01.24 23	99,59	63,29	36,3	10,65	8,22	6,12	243,77	238,87	0,04	233,855	234,524	0,039	0,039	5	1,02	8,519	0,002	24	0	
26.01.24 23	99,07	62,22	36,85	10,7	8,16	6,12	232,28	227,53	0	222,913	223,517	0	0	5	1,02	8,24	0	24	0	
27.01.24 23	98,7	64,24	34,46	10,66	8,3	6,12	258,37	253,56	0	248,027	248,815	0	0	5	1,02	8,575	0	24	0	
28.01.24 23	98,15	57,22	40,93	10,69	8,04	6,12	195,58	191,07	0,02	187,82	188,196	0,02	0,02	5	1,02	7,71	0,001	24	0	
29.01.24 23	96,09	56,73	39,36	10,6	8,03	6,12	199,51	195,15	0	191,882	192,272	0	0	5	1,02	7,573	0	24	0	
30.01.24 23	93,07	59,78	33,29	10,67	8,21	6,12	242,1	237,88	0	233,35	233,993	0	0	5	1,02	7,79	0	24	0	
31.01.24 23	93,32	59,92	33,4	10,6	8,33	6,12	240,36	236,13	0	231,634	232,271	0	0	5	1,02	7,758	0	24	0	
01.02.24 23	93,37	55,4	37,98	10,77	8,15	6,12	196,09	192	0	188,968	189,306	0	0	5	1,02	7,195	0	24	0	
02.02.24 23	92,68	59,78	32,89	10,67	8,28	6,12	234,61	230,55	0	226,192	226,786	0	0	5	1,02	7,461	0	24	0	
03.02.24 23	94,17	59,49	34,69	10,65	8,2	6,12	233,34	229,02	0	224,734	225,316	0	0	5	1,02	7,817	0	24	0	
04.02.24 23	92,89	58,89	34	10,7	8,08	6,12	228,62	224,49	0	220,379	220,937	0	0	5	1,02	7,513	0	24	0	
05.02.24 23	90,19	53,11	37,08	10,75	8,04	6,12	180,4	176,73	0	174,232	174,452	0	0	5	1,02	6,476	0	24	0	
06.02.24 23	87,78	53,31	34,47	10,92	8,1	6,12	192,02	188,51	0	185,763	186,058	0	0	5	1,02	6,418	0	24	0	
07.02.24 23	88,36	53,72	34,64	10,79	8	6,12	192,76	189,2	0	186,403	186,692	0	0	5	1,02	6,474	0	24	0	
08.02.24 23	92,31	57,06	35,25	10,98	8,24	6,12	208,86	204,88	0	201,416	201,83	0	0	5	1,02	7,119	0	24	0	
09.02.24 23	92,77	59,69	33,08	10,77	8,2	6,12	225,55	221,55	0	217,445	217,944	0	0	5	1,02	7,213	0	24	0	
10.02.24 23	97,11	64,29	32,83	10,39	8,26	6,12	259,95	255,35	0	249,821	250,569	0	0	5	1,02	8,227	0	24	0	
11.02.24 23	100,59	62,34	38,25	10,58	8,11	6,12	221,72	216,87	0	212,537	213,036	0	0	5	1,02	8,155	0	24	0	
12.02.24 23	103,37	61,89	41,48	10,62	7,89	6,12	202,13	197,18	0	193,359	193,732	0	0	5	1,02	8,049	0	24	0	
13.02.24 23	102,56	58,08	44,48	10,86	7,94	6,12	175,57	170,9	0,04	168,056	168,262	0,04	0,04	5	1,02	7,502	0,002	24	0	
14.02.24 23	102,79	65,19	37,6	10,53	8,26	6,12	235	229,91	0	224,907	225,501	0	0	5	1,02	8,485	0	24	0	
15.02.24 23	107,57	70,57	37	10,38	8,4	6,12	275,09	269,2	0,01	262,29	263,211	0,01	0,01	5	1,02	9,744	0	24	0	
16.02.24 23	107,27	65,05	42,22	10,64	8,16	6,12	223,58	217,98	0	213,234	213,802	0	0	5	1,02	9,037	0	24	0	
17.02.24 23	107,47	66,48	41	10,63	8,08	6,12	229,93	224,37	0,02	219,252	219,864	0,02	0,02	5	1,02	9,025	0,001	24	0	
18.02.24 23	107,56	63,5	44,05	10,74	7,95	6,12	207,98	202,49	0	198,311	198,762	0	0	5	1,02	8,77	0	24	0	
19.02.24 23	107,1	63,61	43,48	10,78	7,9	6,12	202,48	197,2	0	193,132	193,567	0	0	5	1,02	8,43	0	24	0	
20.02.24 23	107,14	64,1	43,04	10,68	7,91	6,12	211,2	205,72	0	201,445	201,887	0	0	5	1,02	8,704	0	24	0	
21.02.24 23	106,97	72,61	34,36	10,34	8,11	6,12	298,35	292,52	0	284,608	285,666	0	0	5	1,02	9,821	0	24	0	
Итого/Средн	**98,84**	**61,94**	**36,9**	**10,66**	**8,13**	**6,12**	**6561,9**	**6426,41**	**0,13**	**6297,726**	**6313,683**	**0,128**	**0,128**	**5**	**1,02**	**233,127**	**0,006**	**696**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.24 23	121534,48	119286,43	99,25	117586,498	117542,025	94,05	94,05	3672,188	4,878	23594	3780
21.02.24 23	128096,38	125712,84	99,38	123884,225	123855,708	94,178	94,178	3905,314	4,884	24290	3780
Итого	**6561,9**	**6426,41**	**0,13**	**6297,726**	**6313,683**	**0,128**	**0,128**	**233,127**	**0,006**	**696**	**0**

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации 10.Мар

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Наркома Малыш № 8 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8C2F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	99,87	57,12	42,75	280,7	269,16	269,7	265,63	0,08	3,53	11,532	24	0
25.01.2024	99,69	58,59	41,1	286,9	275,11	276,2	271,84	0,06	3,27	11,331	24	0
26.01.2024	98,97	58,85	40,12	281,3	269,88	270,9	266,55	0,06	3,33	10,851	24	0
27.01.2024	98,77	57,51	41,26	283,7	272,23	273	268,82	0,06	3,41	11,254	24	0
28.01.2024	98,2	58,58	39,62	284,2	272,82	273,8	269,47	0,05	3,35	10,831	24	0
29.01.2024	95,89	58,56	37,33	273,6	263,09	263,8	259,64	0,06	3,45	9,839	24	0
30.01.2024	93,09	56,77	36,32	279,4	269,21	269,8	265,8	0,05	3,41	9,791	24	0
31.01.2024	93,47	56,43	37,04	280,1	269,82	270,3	266,32	0,06	3,5	10,009	24	0
01.02.2024	93,56	57,69	35,87	276,9	266,7	267,4	263,29	0,05	3,41	9,582	24	0
02.02.2024	92,87	57,17	35,7	290,1	279,58	280,4	276,17	0,29	3,41	9,998	24	0
03.02.2024	94,33	58,22	36,11	317	305,16	306,8	302,01	0,04	3,15	11,037	24	0
04.02.2024	92,98	57,91	35,07	324,5	312,7	314,5	309,64	0,05	3,06	10,984	24	0
05.02.2024	90,07	58,5	31,57	334,2	322,7	324,5	319,4	0,05	3,3	10,201	24	0
06.02.2024	88,15	58,68	29,47	352	340,36	342,7	337,27	0,04	3,09	10,039	24	0
07.02.2024	88,62	59,26	29,36	352,7	340,89	343,4	337,87	0,05	3,02	10,022	24	0
08.02.2024	92,91	61,36	31,55	346,5	333,89	336,8	331	0,03	2,89	10,551	24	0
09.02.2024	93,08	61,84	31,24	344,5	331,93	334,9	329,06	0,04	2,87	10,39	24	0
10.02.2024	97,24	61,94	35,3	321,1	308,48	311	305,56	0,04	2,92	10,916	24	0
11.02.2024	101,46	64,92	36,54	341,4	326,92	330,8	324,49	0,03	2,43	11,982	24	0
12.02.2024	103,8	68,08	35,72	351,7	336,2	341,1	333,98	0,04	2,22	12,051	24	0
13.02.2024	102,99	68,71	34,28	363,2	347,42	352,7	345,22	0,03	2,2	11,947	24	0
14.02.2024	102,9	65,17	37,73	322,2	308,21	311,7	305,7	0,05	2,51	11,664	24	0
15.02.2024	107,8	63,82	43,98	307,8	293,32	296,5	290,98	0,03	2,34	12,948	24	0
16.02.2024	107,41	66,01	41,4	334,8	319,14	323,6	317,21	0,04	1,93	13,264	24	0
17.02.2024	107,59	66,53	41,06	339,6	323,68	328,4	321,84	0,04	1,84	13,34	24	0
18.02.2024	107,54	68,09	39,45	351,2	334,73	340,3	333,19	0,03	1,54	13,257	24	0
19.02.2024	107,39	69,71	37,68	356,8	340,12	346,3	338,75	0,03	1,37	12,87	24	0
20.02.2024	107,38	68,61	38,77	348,2	331,94	337,6	330,47	0,05	1,47	12,92	24	0
21.02.2024	106,9	64,81	42,09	322,5	307,56	311,7	305,76	0,04	1,8	12,992	24	0
Итого:				**9248,8**	**8872,95**	**8950,6**	**8792,93**	**1,57**	**80,02**	**328,39**	**696**	**0**
Средние:	**98,79**	**61,7**	**37,08**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**143382,2**	**138932,96**	**141735,9**	**139351,39**	**5,2**	**-418,43**	**3364,31**	**11966**	**0**
21/02/2424:00	**152631**	**147805,91**	**150686,5**	**148144,32**	**6,77**	**-338,41**	**3692,70**	**12662**	**0**
Итого:	**9248,8**	**8872,95**	**8950,6**	**8792,93**	**1,57**	**80,02**	**328,39**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ /

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDCF4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.01.2024	99,75	74,14	25,61	496,7	476,26	487,4	475,54	0	0,72	12,24	0	24	0
25.01.2024	99,68	75,11	24,57	493,6	473,33	484,7	472,61	0,14	0,72	11,673	0	24	0
26.01.2024	98,74	72,26	26,48	486,6	466,92	477,4	466,31	0,01	0,61	12,404	0	24	0
27.01.2024	98,68	71,79	26,89	491,2	471,34	481,4	470,35	0	0,99	12,713	0	24	0
28.01.2024	98,06	71,96	26,1	480,9	461,7	471,2	460,32	0	1,38	12,089	0	24	0
29.01.2024	95,35	71,89	23,46	469,7	451,82	461,2	450,58	0	1,24	10,63	0	24	0
30.01.2024	92,99	71,2	21,79	473,4	456,16	465,4	454,87	0,01	1,29	9,967	0	24	0
31.01.2024	93,46	71,3	22,16	472,4	455,05	464,3	453,76	0	1,29	10,109	0	24	0
01.02.2024	93,46	72,14	21,32	482,5	464,8	474,3	463,34	0	1,46	9,938	0	24	0
02.02.2024	92,89	71,05	21,84	468,3	451,3	460,6	450,2	0,01	1,1	9,883	0	24	0
03.02.2024	94,16	72,06	22,1	479,2	461,38	471	460,09	0	1,29	10,221	0	24	0
04.02.2024	92,83	70,87	21,96	484,9	467,3	476,6	465,9	0	1,4	10,288	0	24	0
05.02.2024	89,59	69,85	19,74	507,4	490,1	499,3	488,38	0	1,72	9,696	0	24	0
06.02.2024	88,04	69,25	18,79	519,7	502,52	511,9	500,9	0	1,62	9,461	0	24	0
07.02.2024	88,45	69,25	19,2	506,3	489,43	498,7	487,96	0	1,47	9,415	0	24	0
08.02.2024	93,1	72,77	20,33	487,1	469,33	479,1	467,82	0	1,51	9,565	0	24	0
09.02.2024	93,09	72,04	21,05	472,1	454,88	464,6	453,84	0	1,04	9,598	0	24	0
10.02.2024	97,3	73	24,3	464,9	446,59	456,3	445,47	0	1,12	10,886	0	24	0
11.02.2024	101,59	76,78	24,81	475,7	455,46	466,3	454,21	0,01	1,25	11,34	0	24	0
12.02.2024	103,64	79,14	24,5	472	451,24	462,4	449,73	0	1,51	11,107	0	24	0
13.02.2024	102,7	79,22	23,48	475,2	454,63	466	453,21	0	1,42	10,726	0	24	0
14.02.2024	102,99	76,48	26,51	470,7	450,23	460,6	448,75	0	1,48	11,992	0	24	0
15.02.2024	107,91	78,92	28,99	507	483,07	494,7	481,26	0	1,81	14,077	0	24	0
16.02.2024	107,24	80,05	27,19	504,7	481,18	492,9	479,1	0	2,08	13,153	0	24	0
17.02.2024	107,52	80,44	27,08	507,9	484,09	496,2	482,2	0	1,89	13,181	0	24	0
18.02.2024	107,29	80,7	26,59	497,7	474,5	486,4	472,63	0	1,87	12,68	0	24	0
19.02.2024	107,28	81,62	25,66	493,6	470,58	482,7	468,73	0	1,85	12,135	0	24	0
20.02.2024	107,13	80,64	26,49	489,8	467,01	478,7	465,12	0	1,89	12,436	0	24	0
21.02.2024	106,8	79,01	27,79	520,9	496,77	508,3	494,43	0	2,34	13,875	0	24	0
Итого:				**14152**	**13578,9**	**13880**	**13537,6**	**0,18**	**41,36**	**327,48**	**0**	**696**	**0**
Средние:	**98,67**	**74,65**	**24,02**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/01/2424:00	47342,4	45729,8	46722,9	45871,56	7,47	-141,76	1195,77	0	4744	834
21/02/2424:00	61494,5	59308,77	60603,5	59409,17	7,65	-100,4	1523,25	0	5440	834
Итого:	14152,1	13578,97	13880,6	13537,61	0,18	41,36	327,48	0	696	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.01.2024	249,3311	249,3311	0	99,82592	59,28661	40,53931	0,001192	0	10,12487	262,78	250,65	ОК	24	0	
25.01.2024	247,1401	247,1401	0	99,77155	59,91375	39,85782	0,00122	0	9,866462	260,59	248,4	ОК	24	0,01	
26.01.2024	242,059	242,059	0	98,70411	58,7562	39,94792	0,00118	0	9,690047	255,04	243,13	ОК	24	0	
27.01.2024	243,4148	243,4148	0	98,94795	59,14397	39,80397	0,001205	0	9,713684	256,52	244,53	ОК	24	0	
28.01.2024	234,3438	234,3438	0	98,16946	58,88813	39,28132	0,001162	0	9,226188	246,9401	235,27	ОК	24	0,01	
29.01.2024	226,68	226,68	0	95,04877	57,12471	37,92407	0,000962	0	8,613825	238,67	227,04	ОК	24	0	
30.01.2024	228,1834	228,1834	0	93,10397	55,97862	37,12534	0,000706	0	8,479946	240,04	228,29	ОК	24	0,01	
31.01.2024	233,6649	233,6649	0	93,58932	56,61075	36,97857	0,000578	0	8,654067	245,95	233,79	ОК	24	0	
01.02.2024	229,251	229,251	0	93,55536	57,30113	36,25423	0,000598	0	8,323985	241,39	229,37	ОК	24	0,01	
02.02.2024	227,3001	227,3001	0	93,06796	56,13214	36,93581	0,000547	0	8,405327	239,18	227,35	ОК	24	0	
03.02.2024	237,746	237,746	0	94,17931	57,35057	36,82874	0,000647	0	8,778104	250,2801	238,03	ОК	24	0	
04.02.2024	230,0814	230,0814	0	92,78869	56,00806	36,78062	0,00053	0	8,468297	242,1001	230,0799	ОК	24	0	
05.02.2024	227,6152	227,6152	0	89,25953	55,72728	33,53225	0,000449	0	7,650009	239,4	227,11	ОК	24	0,01	
06.02.2024	225,4994	225,4994	0	88,20349	55,43026	32,77324	0,000424	0	7,399575	237,11	224,85	ОК	24	0	
07.02.2024	217,8841	217,8841	0	88,62551	54,6615	33,964	0,000438	0	7,404486	229,12	217,23	ОК	24	0,01	
08.02.2024	223,6779	223,6779	0	93,41061	57,04923	36,36139	0,000718	0	8,145459	235,45	223,8099	ОК	24	0	
09.02.2024	223,7151	223,7151	0	93,45307	56,13545	37,31763	0,00063	0	8,356346	235,33	223,8999	ОК	24	0	
10.02.2024	232,168	232,168	0	97,59065	56,97391	40,61673	0,000661	0	9,448052	244,3401	233,05	ОК	24	0	
11.02.2024	238,2929	238,2929	0	102,1051	59,68538	42,41969	0,000682	0	10,13253	251,15	240	ОК	24	0	
12.02.2024	232,5734	232,5734	0	103,7185	60,8368	42,8817	0,000728	0	9,997904	245,32	234,49	ОК	24	0	
13.02.2024	231,6276	231,6276	0	102,6851	61,18114	41,50395	0,000673	0	9,63506	244,42	233,3	ОК	24	0	
14.02.2024	231,7856	231,7856	0	103,5233	59,0149	44,50841	0,000609	0	10,33911	244,25	233,66	ОК	24	0	
15.02.2024	252,5756	252,5756	0	108,1385	61,94978	46,18866	0,000698	0	11,69478	266,5899	255,54	ОК	24	0	
16.02.2024	244,2312	244,2312	0	107,331	61,81418	45,51678	0,000652	0	11,14657	257,74	246,95	ОК	24	0	
17.02.2024	243,7437	243,7437	0	107,6223	61,7323	45,89005	0,000676	0	11,21814	257,2	246,53	ОК	24	0	
18.02.2024	235,9406	235,9406	0	107,308	61,40699	45,90103	0,000661	0	10,86104	248,9701	238,54	ОК	24	0	
19.02.2024	234,5626	234,5626	0	107,3171	62,67429	44,64279	0,000679	0	10,50094	247,71	237,12	ОК	24	0	
20.02.2024	231,6377	231,6377	0	107,2019	61,0262	46,17569	0,000616	0	10,71921	244,4	234,15	ОК	24	0	
21.02.2024	246,2844	246,2844	0	107,0128	61,15747	45,85531	0,000561	0	11,31195	259,85	248,94	ОК	24	0	
Итого:	**6803,01**	**6803,01**							**274,31**	**7167,83**	**6835,10**		696	0,06	
Средние:			**0,00**	**98,80**	**58,65**	**40,15**	**0,00**	**0,00**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.01.2024	2555,30	82789,27	79757,00	3032,26	79853,19	78984,99	868,21			
21.02.2024	2829,61	89957,10	86592,10	3364,99	86656,20	85788,00	868,21			
ИТОГО:	**274,31**	**7167,83**	**6835,10**	**332,73**	**6803,01**	**6803,01**	**0,00**	**696**	0	1,93

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Марр

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=2 ТЗ=1 КС=0x20FA ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	99,61	57,8	41,81	307,3	294,69	293,5	289,01	0,02	5,68	12,108	24	0
25.01.2024	99,31	55,85	43,46	275,3	264,06	262,6	258,8	0,03	5,26	11,27	24	0
26.01.2024	98,64	53,72	44,92	259	248,54	246,8	243,5	0,02	5,04	10,956	24	0
27.01.2024	98,37	54,96	43,41	277,1	265,97	264,5	260,81	0,02	5,16	11,344	24	0
28.01.2024	97,82	50,88	46,94	237,5	228,06	226,2	223,47	0,04	4,59	10,509	24	0
29.01.2024	95,45	49,62	45,83	224,1	215,55	212,6	210,17	0,06	5,38	9,644	24	0
30.01.2024	92,69	50,91	41,78	248,6	239,64	236	233,14	0,03	6,5	9,748	24	0
31.01.2024	93,04	51,24	41,8	254,2	244,95	241,4	238,46	0,04	6,49	9,98	24	0
01.02.2024	93,1	49,05	44,05	225,3	217,08	213,6	211,18	0,08	5,9	9,312	24	0
02.02.2024	92,45	49,97	42,48	242,5	233,78	230,1	227,42	0,04	6,36	9,668	24	0
03.02.2024	93,9	50,94	42,96	251,4	242,09	238,9	235,99	0,06	6,1	10,15	24	0
04.02.2024	92,53	49,48	43,05	243,7	234,91	231,2	228,55	0,03	6,36	9,848	24	0
05.02.2024	89,71	47,63	42,08	215,4	208,03	203,7	201,52	0,15	6,51	8,484	24	0
06.02.2024	87,59	46,29	41,3	213,5	206,48	201,7	199,66	0,19	6,82	8,246	24	0
07.02.2024	88,05	45,79	42,26	205,3	198,52	193,9	192,01	0,21	6,51	8,119	24	0
08.02.2024	92,22	48,48	43,74	219,6	211,73	208,1	205,81	0,12	5,92	9,011	24	0
09.02.2024	92,58	49,59	42,99	228,4	220,15	216,5	214,02	0,08	6,13	9,21	24	0
10.02.2024	96,81	52,89	43,92	263,3	253,01	250,8	247,54	0,02	5,47	10,888	24	0
11.02.2024	100,61	52,56	48,05	247,6	237,26	236,2	233,17	0,02	4,09	11,228	24	0
12.02.2024	103,17	53,08	50,09	226,3	216,43	215,9	213,05	0,04	3,38	10,696	24	0
13.02.2024	102,33	51,38	50,95	213	203,85	203,1	200,6	0,03	3,25	10,245	24	0
14.02.2024	102,53	55,81	46,72	264,9	253,46	253,1	249,46	0,03	4	11,683	24	0
15.02.2024	107,39	62,45	44,94	320,6	305,6	307,9	302,41	0,01	3,19	13,639	24	0
16.02.2024	106,96	57,75	49,21	273,9	261,16	262,2	258,17	0,01	2,99	12,742	24	0
17.02.2024	107,17	57,84	49,33	273,6	260,85	262	257,94	0,02	2,91	12,768	24	0
18.02.2024	107,1	54,51	52,59	245,5	234,08	234,7	231,46	0,02	2,62	12,204	24	0
19.02.2024	106,84	54,95	51,89	237,9	226,87	227,2	224	0,01	2,87	11,656	24	0
20.02.2024	106,8	55	51,8	244	232,7	232,9	229,66	0,02	3,04	11,931	24	0
21.02.2024	106,49	61	45,49	310,2	295,9	299,1	294,01	0	1,89	13,414	24	0
Итого:				**7249**	**6955,4**	**6906,4**	**6814,99**	**1,45**	**140,41**	**310,70**	**696**	**0**
Средние:	**98,31**	**52,8**	**45,51**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**105010,3**	**101727,5**	**102933,7**	**101477,89**	**497,24**	**249,61**	**3021,29**	**11218**	**0**
21/02/2424:00	**112259,3**	**108682,9**	**109840,1**	**108292,88**	**498,69**	**390,02**	**3331,99**	**11914**	**0**
Итого:	**7249**	**6955,4**	**6906,4**	**6814,99**	**1,45**	**140,41**	**310,70**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Марь

Подпись Ф.И.О.

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД | **Ун. Набережная 44-3**

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
ноя.22	80,34	23.10.2022	23.11.2022	32
дек.22	110,1	24.11.2022	25.12.2022	32
янв.23	98,75	26.12.2022	23.01.2023	29
фев.23	87,46	24.01.2023	20.02.2023	28
мар.23	83,18	21.02.2023	23.03.2023	31
апр.23	72,29	24.03.2023	23.04.2023	31
Итого	532,12			183

183

Расчет

Расчетный месяц		декабрь	
Период расчета	с	02.02.2024	
	по	23.02.2024	
Кол-во расчетных дней		22	
Итого по расчету		63,971	
По показаниям ОПУ (для досчета)		0	
Итого к выставлению за расчетный мес		**63,971**	

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила _____ Малыгина О.В.

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД | **Ун. Набережная 44-2**

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
ноя.22	84,75	23.10.2022	23.11.2022	32
дек.22	119,36	24.11.2022	25.12.2022	32
янв.23	100,87	26.12.2022	23.01.2023	29
фев.23	82,24	24.01.2023	20.02.2023	28
мар.23	88,08	21.02.2023	23.03.2023	31
апр.23	72,95	24.03.2023	23.04.2023	31
Итого	548,25			183

183

Расчет

Расчетный месяц		декабрь	
Период расчета	с	02.02.2024	
	по	23.02.2024	
Кол-во расчетных дней		22	
Итого по расчету		65,910	
По показаниям ОПУ (для досчета)		0	
Итого к выставлению за расчетный мес		**65,910**	

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила Малыгина О.В.

Расчет по 59.1 Правил № 354

Адрес МКД | **Ун. Набережная 44-1**

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
ноя.22	88,7	23.10.2022	23.11.2022	32
дек.22	119,73	24.11.2022	25.12.2022	32
янв.23	107,39	26.12.2022	23.01.2023	29
фев.23	96,33	24.01.2023	20.02.2023	28
мар.23	95,06	21.02.2023	23.03.2023	31
апр.23	77,27	24.03.2023	23.04.2023	31
Итого	584,48			183

183

Расчет

Расчетный месяц		декабрь	
Период расчета	с	02.02.2024	
	по	23.02.2024	
Кол-во расчетных дней		22	
Итого по расчету		70,265	
По показаниям ОПУ (для досчета)		0	
Итого к выставлению за расчетный мес		**70,265**	

Информация для заполнения

	Указываем адрес МКД
	Проставляем объем по ведомости
	Проставляем период по ведомости
	Указываем месяц, за который необходимо провести расчет
	Указываем период, за который необходимо провести расчет
	Если производится досчет, проставляем объем по ОПУ
	Объем, который необходимо выставить в 1С

Расчет выполнила  Малыгина О.В.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.01.2024	221,6396	221,63956	0	103,082	63,202484	39,879471	1,065322	0,845484	8,813673	229,3025	227,84	ОК	24	0	
25.01.2024	197,1197	197,11974	0	102,6327	61,809006	40,823654	1,089898	0,830861	8,032889	203,76	202,5625	ОК	24	0	
26.01.2024	186,3916	186,39159	0	101,9057	60,55872	41,346943	1,094268	0,826266	7,71026	192,5125	191,4625	ОК	24	0	
27.01.2024	195,2609	195,26088	0	101,6828	60,384262	41,298534	1,090334	0,838695	8,050054	201,665	200,52	ОК	24	0	
28.01.2024	166,9049	166,90492	0	100,8635	57,348312	43,515156	1,094921	0,813553	7,277541	172,17	171,2325	ОК	24	0,01	
29.01.2024	162,3999	162,3999	0	98,84861	57,168568	41,680042	1,08282	0,812625	6,784194	167,1775	166,66	ОК	24	0	
30.01.2024	180,6284	180,62839	0	95,96722	58,328571	37,638641	1,090888	0,831877	6,82397	185,6325	185,4125	ОК	24	0	
31.01.2024	187,7643	187,76427	0	96,4187	59,177124	37,241566	1,08591	0,84096	6,99474	193,055	192,8	ОК	24	0	
01.02.2024	167,0524	167,05237	0	96,27163	57,945934	38,325699	1,101659	0,823453	6,407846	171,6475	171,515	ОК	24	0	
02.02.2024	180,2418	180,24181	0	95,71858	57,702999	38,015575	1,090669	0,837942	6,874279	185,1875	184,965	ОК	24	0,01	
03.02.2024	188,0418	188,04184	0	97,2275	59,036331	38,191166	1,091181	0,827044	7,180337	193,4625	193,0725	ОК	24	0	
04.02.2024	178,3457	178,34569	0	95,83987	57,484249	38,355625	1,09314	0,818066	6,87228	183,2425	183,01	ОК	24	0,01	
05.02.2024	165,8484	165,84843	0	93,1815	57,27129	35,91021	1,09917	0,812217	5,973317	170,0175	170,2475	ОК	24	0,01	
06.02.2024	161,9931	161,9931	0	90,99441	56,50264	34,491756	1,113933	0,817293	5,598382	165,795	166,225	ОК	24	0	
07.02.2024	157,362	157,36203	0	91,4996	56,200817	35,298779	1,100112	0,809962	5,586304	161,095	161,4575	ОК	24	0	
08.02.2024	167,5215	167,52148	0	95,58392	57,022114	38,561794	1,122913	0,831699	6,454891	172,06	171,8875	ОК	24	0	
09.02.2024	172,4296	172,42961	0	95,76029	57,593395	38,166901	1,097156	0,828559	6,608243	177,1625	176,945	ОК	24	0	
10.02.2024	197,6916	197,69164	0	100,0985	60,151184	39,947277	1,060477	0,83955	7,932144	203,915	202,9975	ОК	24	0	
11.02.2024	189,4634	189,46336	0	103,8726	60,046894	43,82576	1,081716	0,821288	8,230131	195,9425	194,59	ОК	24	0	
12.02.2024	166,6982	166,69815	0	106,2535	60,684429	45,569088	1,084469	0,801069	7,598552	172,66	171,31	ОК	24	0	
13.02.2024	160,164	160,16402	0	105,401	60,017467	45,383556	1,109364	0,806833	7,264179	165,7425	164,5775	ОК	24	0	
14.02.2024	192,1904	192,19044	0	105,5231	61,908936	43,614201	1,070941	0,841813	8,416311	199,0151	197,59	ОК	24	0	
15.02.2024	238,1491	238,14911	0	110,3816	67,408669	42,972965	1,059031	0,855009	10,23757	247,73	245,42	ОК	24	0	
16.02.2024	199,0992	199,09918	0	109,8535	64,127876	45,725574	1,084031	0,829754	9,091985	206,95	204,885	ОК	24	0	
17.02.2024	193,1202	193,12018	0	109,9137	64,245674	45,668018	1,084149	0,822427	8,751441	200,73	198,81	ОК	24	0	
18.02.2024	179,9879	179,98792	0	109,6073	61,362865	48,244415	1,094786	0,80948	8,685749	186,9775	185,0125	ОК	24	0	
19.02.2024	173,6135	173,61354	0	109,2636	62,284618	46,978954	1,099422	0,802941	8,145502	180,2625	178,5875	ОК	24	0	
20.02.2024	182,8535	182,85352	0	109,3421	62,178604	47,163502	1,086072	0,807225	8,659876	189,88	188,035	ОК	24	0	
21.02.2024	180,5646	180,95363	-0,3890557	102,7932	55,351002	47,442204	0,815717	0,606347	8,01031	187,6175	186,075	ОК	24	0,07	
Итого:	5290,54	5290,93							219,07	5462,37	5435,71		696	0,11	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.01.2024	3844,33	149133,13	149535,30	-402,17	145834,26	145832,95	1,31			
21.02.2024	4063,39	154595,50	154971,01	-375,51	151124,80	151123,88	0,92			
ИТОГО:	219,07	5462,37	5435,71	26,66	5290,54	5290,93	-0,39	696		0,11

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{корр} = Q_{и}/Т_{раб} \times Т_{нш}$

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
24.01.2024	225,5128	225,51282	0	99,05976	56,612072	42,447701	1,063886	0,844505	9,524934	234,2825	229,3875	ОК	24	0,01	
25.01.2024	199,2792	199,27917	0	98,63617	53,793346	44,842819	1,088347	0,829883	8,870828	207,135	202,25	ОК	24	0	
26.01.2024	192,9288	192,92882	0	97,92422	53,058651	44,865555	1,092666	0,825389	8,671744	200,535	195,5975	ОК	24	0	
27.01.2024	204,4167	204,41666	0	97,7056	53,479538	44,226074	1,088857	0,837775	8,997763	212,3925	207,3525	ОК	24	0	
28.01.2024	174,995	174,99504	0	96,90653	50,455963	46,450546	1,093298	0,812888	8,121151	181,9625	177,01	ОК	24	0	
29.01.2024	170,5959	170,59586	0	94,88178	50,411823	44,469944	1,08107	0,811716	7,601199	177,1975	172,455	ОК	24	0	
30.01.2024	190,4985	190,49846	0	92,00651	52,138386	39,868126	1,089352	0,831047	7,626889	197,33	192,8775	ОК	24	0,02	
31.01.2024	194,2229	194,22287	0	92,44392	52,485905	39,958023	1,08441	0,840036	7,754218	201,2	196,74	ОК	24	0	
01.02.2024	173,8518	173,85179	0	92,31378	50,70108	41,612701	1,100161	0,822725	7,243215	180,2425	175,7925	ОК	24	0	
02.02.2024	189,6387	189,63866	0	91,7557	51,851284	39,904423	1,089031	0,837318	7,584845	196,4125	191,97	ОК	24	0	
03.02.2024	194,6445	194,64452	0	93,25123	51,919628	41,331615	1,089936	0,826218	8,050084	201,7575	197,1101	ОК	24	0	
04.02.2024	186,2315	186,23146	0	91,86803	50,438046	41,430004	1,0918	0,817449	7,739404	192,9275	188,375	ОК	24	0	
05.02.2024	165,222	165,22202	0	89,18796	50,530563	38,657391	1,097826	0,811655	6,393887	170,9625	167,025	ОК	24	0	
06.02.2024	169,0414	169,0414	0	87,05441	50,696533	36,35788	1,112634	0,816715	6,154595	174,635	170,915	ОК	24	0	
07.02.2024	166,3572	166,35716	0	87,57184	50,622875	36,948971	1,098754	0,80937	6,177942	171,945	168,1625	ОК	24	0	
08.02.2024	176,1863	176,18631	0	91,66834	51,208069	40,460281	1,121681	0,831023	7,120271	182,52	178,2475	ОК	24	0	
09.02.2024	180,3835	180,38345	0	91,8122	51,846432	39,965778	1,095678	0,827876	7,248087	186,835	182,5975	ОК	24	0	
10.02.2024	205,2949	205,29489	0	96,13364	53,559856	42,573803	1,059259	0,838868	8,783356	213,08	208,2051	ОК	24	0	
11.02.2024	190,1001	190,10013	0	99,91622	53,136395	46,779816	1,080542	0,820393	8,798195	197,8625	192,78	ОК	24	0	
12.02.2024	172,0699	172,06987	0	102,3065	53,164516	49,141926	1,08303	0,800392	8,421093	179,5125	174,4	ОК	24	0	
13.02.2024	160,5167	160,51674	0	101,4339	51,887314	49,546558	1,108044	0,806161	7,928759	167,4325	162,51	ОК	24	0	
14.02.2024	197,975	197,97502	0	101,5509	55,031876	46,518982	1,069603	0,84107	9,254067	206,1575	201,075	ОК	24	0	
15.02.2024	239,0699	239,0699	0	106,3714	60,180271	46,191116	1,058107	0,853912	11,03502	249,345	243,995	ОК	24	0	
16.02.2024	200,6928	200,69275	0	105,8563	56,171749	49,684505	1,082924	0,828891	9,939765	209,475	204,195	ОК	24	0	
17.02.2024	198,345	198,34499	0	105,9237	55,592987	50,330746	1,082889	0,821508	9,851468	207,025	201,8275	ОК	24	0	
18.02.2024	182,5158	182,51582	0	105,6146	53,974167	51,640385	1,093293	0,80862	9,410816	190,6075	185,3625	ОК	24	0	
19.02.2024	176,0007	176,00073	0	105,286	54,418064	50,867962	1,097984	0,802175	8,905016	183,75	178,795	ОК	24	0	
20.02.2024	185,3477	185,34769	0	105,3487	54,673336	50,675381	1,084645	0,806371	9,41801	193,48	188,305	ОК	24	0	
21.02.2024	183,3528	184,25264	-0,8998352	99,2833	45,67403	53,60928	0,81451	0,605023	8,579521	191,325	187,4525	ОК	24	0,16	
Итого:	5445,29	5446,19							241,21	5659,33	5522,77		696	0,19	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
23.01.2024	4324,31	155067,71	152664,51	2403,20	150655,72	150655,08	0,63			
21.02.2024	4565,52	160727,03	158187,28	2539,75	156101,00	156101,27	-0,26			
ИТОГО:	241,21	5659,33	5522,77	136,56	5445,29	5446,19	-0,90	696,00		0,19

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.01.2024	244,7116	244,71155	0	97,53288	54,456768	43,076099	1,068096	0,843893	10,497	253,76	248,82	ОК	24	0	
25.01.2024	206,5075	206,50751	0	97,29699	50,881001	46,415989	1,093064	0,824265	9,550007	214,3	209,415	ОК	24	0	
26.01.2024	202,8244	202,82442	0	96,43733	50,28009	46,157242	1,092668	0,825809	9,337541	210,4525	205,51	ОК	24	0	
27.01.2024	210,9906	210,99062	0	96,38757	50,823177	45,564388	1,09242	0,833015	9,5715	218,9325	213,835	ОК	24	0	
28.01.2024	178,8159	178,81587	0	95,54581	47,612263	47,933544	1,096147	0,80968	8,555773	185,7775	180,6225	ОК	24	0	
29.01.2024	176,4978	176,49783	0	93,05682	47,194225	45,862614	1,080568	0,811105	8,106261	183,1525	178,1025	ОК	24	0	
30.01.2024	197,7397	197,73969	0	90,76917	48,076832	42,692337	1,089215	0,833026	8,448274	204,89	199,6	ОК	24	0	
31.01.2024	194,5	194,49995	0	91,24784	48,467915	42,779926	1,089936	0,835251	8,30651	201,615	196,3575	ОК	24	0	
01.02.2024	167,7043	167,7043	0	90,95519	44,876415	46,078777	1,103077	0,82069	7,729031	174,3025	168,5575	ОК	24	0	
02.02.2024	190,976	190,97595	0	90,60697	46,765759	43,841221	1,087534	0,837485	8,374245	197,64	192,8725	ОК	24	0	
03.02.2024	193,6682	193,66817	0	91,8916	47,094677	44,796932	1,096237	0,81958	8,684488	200,15	196,0675	ОК	24	0	
04.02.2024	192,098	192,09798	0	90,54809	45,844452	44,703629	1,092066	0,817308	8,59876	198,16	194,5475	ОК	24	0	
05.02.2024	160,1646	160,16464	0	87,46893	43,404232	44,064709	1,101067	0,8093	7,059588	164,8725	162,0425	ОК	24	0	
06.02.2024	161,6445	161,64449	0	85,85406	43,282776	42,571278	1,114381	0,81321	6,878248	166,275	163,46	ОК	24	0	
07.02.2024	164,5998	164,59979	0	86,29582	43,348022	42,947796	1,098862	0,8118	7,069566	169,48	166,3375	ОК	24	0	
08.02.2024	172,3409	172,34088	0	90,89593	45,614307	45,28162	1,125359	0,82678	7,808025	178,025	174,315	ОК	24	0	
09.02.2024	182,3725	182,37254	0	90,74414	47,094303	43,649826	1,092528	0,825582	7,985516	188,3775	184,5775	ОК	24	0	
10.02.2024	210,1346	210,13463	0	95,08328	51,040455	44,042812	1,059962	0,839566	9,267351	217,61	213,1775	ОК	24	0	
11.02.2024	190,3888	190,38884	0	99,0077	49,044857	49,962841	1,085761	0,813691	9,442157	197,815	192,91	ОК	24	0	
12.02.2024	178,8621	178,86211	0	100,9588	49,830502	51,128277	1,083069	0,797808	9,100205	186,06	181,34	ОК	24	0	
13.02.2024	164,2341	164,23413	0	99,91898	47,827503	52,091461	1,112221	0,805517	8,532557	170,8175	166,245	ОК	24	0	
14.02.2024	212,7602	212,76018	0	100,4195	52,483154	47,936321	1,06736	0,844338	10,19704	221,1876	216,0225	ОК	24	0	
15.02.2024	251,079	251,07903	0	105,1973	57,680767	47,516491	1,062486	0,848781	11,9159	261,6625	255,895	ОК	24	0	
16.02.2024	216,0227	216,02271	0	104,36	53,969563	50,390427	1,084605	0,825579	10,85227	224,96	219,785	ОК	24	0	
17.02.2024	208,0847	208,08467	0	104,4843	53,199585	51,284653	1,087001	0,817892	10,5494	216,705	211,71	ОК	24	0	
18.02.2024	195,3676	195,36761	0	104,0159	51,566013	52,449909	1,094989	0,807078	10,20672	203,445	198,515	ОК	24	0	
19.02.2024	183,9297	183,92966	0	103,9113	51,264706	52,646572	1,100122	0,799198	9,63016	191,565	186,825	ОК	24	0	
20.02.2024	199,8502	199,85022	0	103,8544	52,958485	50,895893	1,08057	0,807992	10,13164	208,1675	203,0925	ОК	24	0	
21.02.2024	196,5716	196,66113	-0,0895312	97,46978	47,76886	49,700916	0,780376	0,604329	9,096751	205,0275	199,8025	ОК	24	0	
Итого:	5605,44	5605,53							261,48	5815,19	5680,36		696	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.01.2024	4559,58	142838,07	141062,00	1776,06	139097,19	139079,31	17,88			
21.02.2024	4821,07	148653,25	146742,36	1910,89	144702,63	144684,84	17,79			
ИТОГО:	261,48	5815,19	5680,36	134,83	5605,44	5605,53	-0,09	696		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.01.2024	230,3947	230,3947	0	99,04437	57,49044	41,55393	1,043938	0,824074	9,533711	238,885	234,927	ОК	24	0	
25.01.2024	204,7432	204,7432	0	98,55256	55,47151	43,08104	1,067619	0,810703	8,763737	212,205	208,5615	ОК	24	0	
26.01.2024	194,0303	194,0303	0	97,85922	55,12717	42,73204	1,072272	0,805457	8,291656	201,04	197,559	ОК	24	0	
27.01.2024	208,7056	208,7056	0	97,62875	55,32615	42,3026	1,068447	0,818254	8,768949	216,0625	212,679	ОК	24	0,01	
28.01.2024	180,802	180,802	0	96,84707	53,07533	43,77173	1,072113	0,793489	7,921004	187,0225	184,095	ОК	24	0	
29.01.2024	172,5909	172,5909	0	94,89582	52,39923	42,4966	1,061295	0,792046	7,347759	178,235	175,698	ОК	24	0	
30.01.2024	190,3409	190,3409	0	91,92045	52,70707	39,21338	1,069054	0,810318	7,48848	196,07	193,869	ОК	24	0,02	
31.01.2024	199,2019	199,2019	0	92,35513	53,04109	39,31406	1,063329	0,820523	7,797403	205,235	202,9635	ОК	24	0	
01.02.2024	177,7319	177,7319	0	92,23859	52,18367	40,05492	1,079121	0,803017	7,110394	183,1525	180,972	ОК	24	0	
02.02.2024	194,0653	194,0653	0	91,6775	52,57652	39,10098	1,069003	0,816625	7,595124	199,88	197,658	ОК	24	0	
03.02.2024	201,631	201,631	0	93,17643	53,7856	39,39086	1,06831	0,807289	7,937773	207,9775	205,3935	ОК	24	0	
04.02.2024	192,9138	192,9138	0	91,83685	52,23181	39,60503	1,071557	0,797178	7,662667	198,7525	196,416	ОК	24	0	
05.02.2024	170,8008	170,8008	0	89,22217	51,91031	37,31186	1,076172	0,792165	6,369484	175,6	173,952	ОК	24	0,01	
06.02.2024	170,4675	170,4675	0	86,95444	50,95038	36,00406	1,091025	0,796934	6,141919	174,9725	173,5515	ОК	24	0	
07.02.2024	168,091	168,091	0	87,4989	50,55747	36,94143	1,078258	0,788745	6,23439	172,67	171,018	ОК	24	0	
08.02.2024	180,2175	180,2175	0	91,47903	52,50308	38,97596	1,099292	0,811287	7,001295	185,7175	183,411	ОК	24	0	
09.02.2024	184,7786	184,7786	0	91,71703	52,54379	39,17323	1,075903	0,808121	7,256382	190,5425	187,9785	ОК	24	0	
10.02.2024	209,2233	209,2233	0	96,01068	55,21489	40,79578	1,039521	0,818133	8,561142	216,4525	213,057	ОК	24	0	
11.02.2024	198,5194	198,5194	0	99,74184	54,6989	45,04294	1,059236	0,801692	8,817993	206,02	202,0815	ОК	24	0	
12.02.2024	175,4332	175,4332	0	102,1925	54,65453	47,53793	1,062618	0,781204	8,300945	182,4825	178,488	ОК	24	0	
13.02.2024	164,6321	164,6321	0	101,3576	52,36345	48,99417	1,086263	0,786445	8,015509	171,1825	167,283	ОК	24	0	
14.02.2024	192,951	192,951	0	101,4081	55,33746	46,07068	1,050318	0,819912	8,912507	200,455	196,4655	ОК	24	0	
15.02.2024	239,9364	239,9364	0	106,2194	61,54799	44,6714	1,037551	0,834088	10,69361	250,1125	245,1825	ОК	24	0	
16.02.2024	202,7673	202,7673	0	105,7807	57,24629	48,53442	1,062469	0,809345	9,798509	211,37	206,6895	ОК	24	0	
17.02.2024	205,874	205,874	0	105,8545	57,06389	48,79062	1,061826	0,802135	9,871993	214,675	209,889	ОК	24	0	
18.02.2024	184,0043	184,0043	0	105,5448	54,44828	51,09654	1,072764	0,789109	9,368607	191,905	187,2045	ОК	24	0	
19.02.2024	179,5822	179,5822	0	105,1642	55,3897	49,77445	1,077071	0,783076	8,872724	187,255	182,7855	ОК	24	0	
20.02.2024	188,4996	188,4996	0	105,2676	55,95764	49,30993	1,064802	0,786301	9,315235	196,4675	191,934	ОК	24	0	
21.02.2024	190,3843	190,3542	0,030084	97,35462	50,151	47,20363	0,800192	0,615521	8,39517	197,9	194,58	ОК	24	0,14	
Итого:	**5553,31**	**5553,28**							**238,15**	**5750,30**	**5656,34**		696	0,18	
Средние:			**0,00**	**97,13**	**54,07**	**43,06**	**1,06**	**0,80**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.01.2024	4733,50	158000,01	152800,03	5199,98	153636,82	150631,58	3005,25			
21.02.2024	4971,65	163750,30	158456,37	5293,93	159190,14	156184,86	3005,28			
ИТОГО:	**238,15**	**5750,30**	**5656,34**	**93,95**	**5553,31**	**5553,28**	**0,03**	**696**	0	0,18

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAA04 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	97,42	55,42	42	98,5	94,61	97,9	96,48	0	-1,87	3,979	24	0
25.01.2024	96,97	51,93	45,04	88,1	84,65	87,5	86,41	0	-1,76	3,821	24	0
26.01.2024	96,27	48,04	48,23	86,9	83,56	86,5	85,57	0	-2,01	4,034	24	0
27.01.2024	95,98	50,67	45,31	88,4	84,99	87,9	86,85	0	-1,86	3,854	24	0
28.01.2024	95,3	45,7	49,6	74,9	72,06	74,4	73,68	0	-1,62	3,579	24	0
29.01.2024	93,21	44,65	48,56	69,5	66,95	69,3	68,64	0	-1,69	3,253	24	0
30.01.2024	90,43	46,11	44,32	76,8	74,17	76,6	75,84	0	-1,67	3,291	24	0
31.01.2024	90,84	47,46	43,38	81,9	79,03	81,6	80,73	0	-1,7	3,431	24	0
01.02.2024	90,72	44,62	46,1	71,8	69,31	71,7	71,04	0	-1,73	3,198	24	0
02.02.2024	90,17	46,31	43,86	77,3	74,64	77,1	76,31	0	-1,67	3,276	24	0
03.02.2024	91,68	48,18	43,5	83	80,06	82,9	82	0	-1,94	3,485	24	0
04.02.2024	90,3	45,07	45,23	76	73,35	75,8	75,07	0	-1,72	3,321	24	0
05.02.2024	87,73	43,2	44,53	68,4	66,13	68,4	67,78	0	-1,65	2,945	24	0
06.02.2024	85,4	42,34	43,06	65,1	63,06	65,2	64,63	0	-1,57	2,716	24	0
07.02.2024	85,92	41,71	44,21	64,1	62,07	64,2	63,7	0	-1,63	2,742	24	0
08.02.2024	89,94	44,65	45,29	72,4	69,9	72,5	71,83	0	-1,93	3,168	24	0
09.02.2024	90,21	46,37	43,84	74,9	72,3	74,9	74,15	0	-1,85	3,167	24	0
10.02.2024	94,51	51,55	42,96	89,6	86,23	89,4	88,28	0	-2,05	3,71	24	0
11.02.2024	97,98	51,48	46,5	85,4	82	85,3	84,24	0	-2,24	3,818	24	0
12.02.2024	100,44	49,36	51,08	74,1	71,01	73,9	73,05	0	-2,04	3,635	24	0
13.02.2024	99,6	48,19	51,41	70	67,12	69,8	69,06	0	-1,94	3,455	24	0
14.02.2024	100,07	53,88	46,19	89,7	85,99	89,6	88,4	0	-2,41	3,98	24	0
15.02.2024	104,89	62,43	42,46	115,6	110,4	115	112,94	0	-2,54	4,699	24	0
16.02.2024	104,35	55,91	48,44	92,4	88,28	91,7	90,37	0	-2,09	4,289	24	0
17.02.2024	104,49	55	49,49	88,6	84,64	88	86,75	0	-2,11	4,2	24	0
18.02.2024	104,24	50,94	53,3	77,5	74,05	77	76,03	0	-1,98	3,953	24	0
19.02.2024	103,81	51,3	52,51	75,7	72,34	75,3	74,38	0	-2,04	3,806	24	0
20.02.2024	103,79	51,38	52,41	79	75,54	78,5	77,52	0	-1,98	3,969	24	0
21.02.2024	103,5	59,15	44,35	102,7	98,2	101,9	100,23	0	-2,03	4,364	24	0
Итого:				**2358,3**	**2266,64**	**2349,8**	**2321,96**	**0**	**-55,32**	**105,14**	**696**	**0**
Средние:	**95,86**	**49,41**	**46,45**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**31594,5**	**30632,01**	**31637,8**	**31317,62**	**0,23**	**-685,61**	**1149,88**	**15427**	**379**
21/02/2424:00	**33952,8**	**32898,65**	**33987,6**	**33639,58**	**0,23**	**-740,93**	**1255,02**	**16123**	**379**
Итого:	**2358,3**	**2266,64**	**2349,8**	**2321,96**	**0**	**-55,32**	**105,14**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x71B4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,57	54,87	43,7	91,9	88,2	90,12	88,87	0	-0,67	3,862	24	0
25.01.2024	98,18	51,26	46,92	79	75,86	77,4	76,45	0	-0,59	3,561	24	0
26.01.2024	97,51	49,56	47,95	75,4	72,42	73,8	72,96	0	-0,54	3,476	24	0
27.01.2024	97,2	50,37	46,83	80	76,85	78,36	77,38	0	-0,53	3,601	24	0
28.01.2024	96,49	45,59	50,9	65,5	62,93	64,08	63,45	0,01	-0,52	3,205	24	0
29.01.2024	94,24	44,94	49,3	63,2	60,84	61,8	61,19	0	-0,35	3	24	0
30.01.2024	91,58	46,07	45,51	71	68,51	69,24	68,55	0	-0,04	3,119	24	0
31.01.2024	91,99	47,21	44,78	72,9	70,3	71,16	70,45	0	-0,15	3,149	24	0
01.02.2024	91,85	43,77	48,08	63,3	61,05	61,8	61,24	0	-0,19	2,937	24	0
02.02.2024	91,33	46,53	44,8	70,9	68,4	69,12	68,41	0	-0,01	3,066	24	0
03.02.2024	92,82	47,82	45	74,9	72,16	73,08	72,29	0	-0,13	3,25	24	0
04.02.2024	91,4	44,36	47,04	70,5	68,01	68,64	68,01	0	0	3,2	24	0
05.02.2024	88,7	42,04	46,66	59,7	57,69	58,08	57,56	0	0,13	2,692	24	0
06.02.2024	86,47	40,86	45,61	58,2	56,33	56,64	56,26	0	0,07	2,566	24	0
07.02.2024	87,01	41,36	45,65	58,3	56,44	56,64	56,15	0	0,29	2,577	24	0
08.02.2024	91,24	44,32	46,92	64,6	62,31	62,76	62,19	0	0,12	2,924	24	0
09.02.2024	91,4	46	45,4	69,1	66,65	67,08	66,4	0	0,25	3,026	24	0
10.02.2024	95,77	52	43,77	83,8	80,56	81,6	80,58	0	-0,02	3,532	24	0
11.02.2024	99,37	51,13	48,24	78,1	74,92	75,96	75,02	0	-0,1	3,618	24	0
12.02.2024	101,77	49,51	52,26	67,2	64,34	65,4	64,63	0	-0,29	3,368	24	0
13.02.2024	100,88	47,85	53,03	62,7	60,07	61,08	60,41	0	-0,34	3,191	24	0
14.02.2024	101,39	53,86	47,53	82,2	78,73	79,92	78,83	0	-0,1	3,749	24	0
15.02.2024	106,28	63,16	43,12	104,3	99,52	102,12	100,26	0	-0,74	4,307	24	0
16.02.2024	105,67	56,5	49,17	84,3	80,45	82,32	81,12	0	-0,67	3,967	24	0
17.02.2024	105,85	54,68	51,17	81,4	77,69	79,44	78,34	0	-0,65	3,985	24	0
18.02.2024	105,61	50,32	55,29	72,8	69,49	71,04	70,22	0	-0,73	3,851	24	0
19.02.2024	105,22	51,72	53,5	69,9	66,75	68,16	67,29	0	-0,54	3,578	24	0
20.02.2024	105,15	51,93	53,22	75	71,62	73,08	72,16	0	-0,54	3,82	24	0
21.02.2024	104,76	60,29	44,47	98,1	93,7	96,6	94,98	0,01	-1,28	4,177	24	0
Итого:				**2148,2**	**2062,79**	**2096,5**	**2071,65**	**0,02**	**-8,86**	**98,35**	**696**	**0**
Средние:	**97,09**	**49,3**	**47,78**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**31085,5**	**30170,4**	**27730,3**	**27453,01**	**0,97**	**2717,39**	**1157,57**	**15423**	**499**
21/02/2424:00	**33233,7**	**32233,19**	**29826,82**	**29524,66**	**0,99**	**2708,53**	**1255,93**	**16119**	**499**
Итого:	**2148,2**	**2062,79**	**2096,52**	**2071,65**	**0,02**	**-8,86**	**98,35**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAE87 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,16	55,14	43,02	96,7	92,83	96,3	94,92	0	-2,09	4,002	24	0
25.01.2024	97,82	53	44,82	87,1	83,63	86,7	85,58	0	-1,95	3,757	24	0
26.01.2024	97,15	51,31	45,84	82,7	79,43	82,4	81,41	0	-1,98	3,645	24	0
27.01.2024	96,84	51,73	45,11	85,6	82,26	85,2	84,17	0	-1,91	3,719	24	0
28.01.2024	96,17	47,41	48,76	74,3	71,45	74	73,23	0	-1,78	3,493	24	0
29.01.2024	93,93	47,13	46,8	71,4	68,74	71,1	70,36	0	-1,62	3,217	24	0
30.01.2024	91,26	48,43	42,83	80,5	77,65	80,3	79,45	0	-1,8	3,327	24	0
31.01.2024	91,63	49,68	41,95	82,4	79,49	82,3	81,33	0	-1,84	3,338	24	0
01.02.2024	91,57	46,5	45,07	72	69,44	71,9	71,15	0	-1,71	3,134	24	0
02.02.2024	91	48,96	42,04	81	78,15	81	80,08	0	-1,93	3,287	24	0
03.02.2024	92,48	49,84	42,64	83,3	80,29	83,3	82,37	0	-2,08	3,428	24	0
04.02.2024	91,09	47,26	43,83	80,4	77,57	80,5	79,67	0	-2,1	3,402	24	0
05.02.2024	88,39	46,25	42,14	70,4	68,05	70,5	69,79	0	-1,74	2,872	24	0
06.02.2024	86,25	45,57	40,68	70,3	68,08	70,4	69,75	0,01	-1,67	2,769	24	0
07.02.2024	86,75	45,36	41,39	69,2	66,96	69,4	68,75	0	-1,79	2,772	24	0
08.02.2024	90,85	47,36	43,49	74,1	71,52	74,3	73,53	0	-2,01	3,114	24	0
09.02.2024	91,07	48,79	42,28	77,5	74,78	77,7	76,8	0	-2,02	3,165	24	0
10.02.2024	95,39	53,1	42,29	90,3	86,89	90,6	89,4	0	-2,51	3,678	24	0
11.02.2024	98,99	52,51	46,48	85,3	81,85	85,4	84,32	0	-2,47	3,809	24	0
12.02.2024	101,44	50,61	50,83	73,1	70,01	73	72,14	0	-2,13	3,565	24	0
13.02.2024	100,57	49,03	51,54	69,1	66,22	69	68,23	0	-2,01	3,416	24	0
14.02.2024	100,99	54,55	46,44	86,7	83,06	86,8	85,61	0	-2,55	3,864	24	0
15.02.2024	105,79	61,48	44,31	104,7	99,94	104,5	102,71	0	-2,77	4,444	24	0
16.02.2024	105,25	55,44	49,81	87,6	83,66	87,5	86,25	0	-2,59	4,179	24	0
17.02.2024	105,45	55,58	49,87	85,8	81,9	85,7	84,47	0	-2,57	4,093	24	0
18.02.2024	105,22	51,75	53,47	78	74,46	77,9	76,93	0,01	-2,47	3,991	24	0
19.02.2024	104,86	50,73	54,13	74,7	71,34	74,6	73,72	0	-2,38	3,871	24	0
20.02.2024	104,79	51,82	52,97	78,2	74,72	78,3	77,32	0	-2,6	3,967	24	0
21.02.2024	104,36	58,31	46,05	99,6	95,16	98,8	97,23	0,01	-2,07	4,393	24	0
Итого:				**2352**	**2259,53**	**2349,4**	**2320,67**	**0,03**	**-61,14**	**103,71**	**696**	**0**
Средние:	**96,74**	**50,84**	**45,89**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	37683,7	36560,4	37607,4	37141	3,72	-580,6	1149,35	15420	478
21/02/2424:00	40035,7	38819,93	39956,8	39461,67	3,75	-641,74	1253,07	16116	478
Итого:	2352	2259,53	2349,4	2320,67	0,03	-61,14	103,71	696	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x690F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	95,73	57,02	38,71	110,4	106,17	109,2	107,52	0	-1,35	4,114	24	0
25.01.2024	95,37	53,95	41,42	96,8	93,11	95,8	94,49	0	-1,38	3,861	24	0
26.01.2024	94,71	52,26	42,45	92,5	89,02	91,7	90,55	0	-1,53	3,782	24	0
27.01.2024	94,43	53,52	40,91	99,1	95,42	98,3	96,99	0	-1,57	3,91	24	0
28.01.2024	93,68	46,62	47,06	82,4	79,37	81,6	80,76	0	-1,39	3,737	24	0
29.01.2024	91,47	45,54	45,93	77,5	74,75	76,8	76,06	0	-1,31	3,435	24	0
30.01.2024	88,96	48,64	40,32	88,1	85,13	87,5	86,55	0	-1,42	3,433	24	0
31.01.2024	89,41	50,32	39,09	96,2	92,92	95,5	94,36	0	-1,44	3,633	24	0
01.02.2024	89,21	46,8	42,41	79,2	76,51	78,6	77,76	0	-1,25	3,246	24	0
02.02.2024	88,74	48,91	39,83	88,3	85,34	87,7	86,73	0	-1,39	3,401	24	0
03.02.2024	90,22	50,6	39,62	94,8	91,54	94	92,87	0	-1,33	3,628	24	0
04.02.2024	88,82	46,04	42,78	86,8	83,87	86,3	85,46	0	-1,59	3,589	24	0
05.02.2024	86,19	44,56	41,63	71,9	69,6	71,4	70,72	0	-1,12	2,899	24	0
06.02.2024	83,97	42,37	41,6	69,4	67,29	68,9	68,31	0	-1,02	2,798	24	0
07.02.2024	84,47	42,84	41,63	69,7	67,57	69,3	68,69	0	-1,12	2,814	24	0
08.02.2024	88,6	47,91	40,69	83	80,22	82,6	81,7	0	-1,48	3,263	24	0
09.02.2024	88,94	51,26	37,68	91,5	88,42	91,2	90,08	0	-1,66	3,333	24	0
10.02.2024	93,11	56,25	36,86	109,1	105,11	108,2	106,62	0	-1,51	3,881	24	0
11.02.2024	96,53	54,97	41,56	100,2	96,3	99,3	97,92	0	-1,62	4,008	24	0
12.02.2024	98,77	51,48	47,29	79,9	76,67	79,1	78,13	0	-1,46	3,633	24	0
13.02.2024	97,98	50,42	47,56	79,2	76,04	78,5	77,58	0	-1,54	3,623	24	0
14.02.2024	98,38	56,38	42	100,7	96,63	99,9	98,43	0	-1,8	4,065	24	0
15.02.2024	103,06	63,31	39,75	126,1	120,62	124,3	122,03	0	-1,41	4,808	24	0
16.02.2024	102,63	58,75	43,88	106,6	101,98	105,3	103,62	0	-1,64	4,488	24	0
17.02.2024	102,82	57,19	45,63	103,7	99,19	102,4	100,85	0	-1,66	4,535	24	0
18.02.2024	102,58	52,79	49,79	88,6	84,79	87,7	86,55	0	-1,76	4,231	24	0
19.02.2024	102,22	53,78	48,44	87,9	84,14	86,9	85,74	0	-1,6	4,084	24	0
20.02.2024	102,19	55,28	46,91	94,7	90,64	93,8	92,46	0	-1,82	4,26	24	0
21.02.2024	101,75	61,03	40,72	119,9	114,78	118,2	116,2	0	-1,42	4,687	24	0
Итого:				**2674,2**	**2573,14**	**2650**	**2615,73**	**0**	**-42,59**	**109,18**	**696**	**0**
Средние:	**94,3**	**51,75**	**42,55**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**33096,5**	**32103,73**	**32692,4**	**32343,96**	**0,08**	**-240,23**	**1150,60**	**14776**	**618**
21/02/2424:00	**35770,7**	**34676,87**	**35342,4**	**34959,69**	**0,08**	**-282,82**	**1259,78**	**15472**	**618**
Итого:	**2674,2**	**2573,14**	**2650**	**2615,73**	**0**	**-42,59**	**109,18**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x196E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	99,25	56,58	42,67	100,8	96,67	100,9	99,39	0	-2,72	4,134	24	0
25.01.2024	98,95	53,98	44,97	91	87,33	91,1	89,82	0	-2,49	3,937	24	0
26.01.2024	98,28	52,54	45,74	86,6	83,15	86,6	85,48	0	-2,33	3,809	24	0
27.01.2024	97,95	53,58	44,37	91,9	88,26	92,1	90,87	0	-2,61	3,923	24	0
28.01.2024	97,33	48,28	49,05	77,5	74,43	77,4	76,56	0	-2,13	3,654	24	0
29.01.2024	95,01	47,33	47,68	74,2	71,4	74,3	73,55	0	-2,15	3,407	24	0
30.01.2024	92,33	49,1	43,23	85	81,92	85,2	84,28	0	-2,36	3,545	24	0
31.01.2024	92,72	50,59	42,13	86	82,9	86,3	85,29	0	-2,39	3,497	24	0
01.02.2024	92,64	47,66	44,98	74,2	71,51	74,3	73,48	0	-1,97	3,218	24	0
02.02.2024	92,08	49,97	42,11	83,1	80,13	83,3	82,29	0	-2,16	3,376	24	0
03.02.2024	93,57	50,26	43,31	86,8	83,61	87,2	86,14	0	-2,53	3,624	24	0
04.02.2024	92,17	48,07	44,1	82,6	79,64	82,9	82	0	-2,36	3,515	24	0
05.02.2024	89,42	46,55	42,87	72,3	69,82	72,4	71,67	0	-1,85	2,993	24	0
06.02.2024	87,29	45,62	41,67	71	68,68	71,4	70,7	0,01	-2,02	2,864	24	0
07.02.2024	87,8	45,84	41,96	73	70,57	73,3	72,54	0	-1,97	2,962	24	0
08.02.2024	91,97	48,21	43,76	77,3	74,54	77,7	76,87	0	-2,33	3,263	24	0
09.02.2024	92,15	48,58	43,57	79,1	76,27	79,6	78,7	0	-2,43	3,326	24	0
10.02.2024	96,49	54,09	42,4	93,9	90,25	94,4	93,12	0	-2,87	3,831	24	0
11.02.2024	100,14	53,23	46,91	87,2	83,59	87,6	86,45	0	-2,86	3,931	24	0
12.02.2024	102,66	51,9	50,76	75,5	72,24	75,8	74,84	0	-2,6	3,674	24	0
13.02.2024	101,8	49,73	52,07	72	68,93	72,2	71,37	0	-2,44	3,594	24	0
14.02.2024	102,18	56,03	46,15	90,4	86,53	90,9	89,57	0	-3,04	4,004	24	0
15.02.2024	106,98	61,72	45,26	108,1	103,07	108,3	106,44	0	-3,37	4,676	24	0
16.02.2024	106,5	57,96	48,54	90,4	86,26	90,7	89,31	0	-3,05	4,201	24	0
17.02.2024	106,73	56,8	49,93	89,2	85,06	89,4	88,09	0,01	-3,03	4,258	24	0
18.02.2024	106,52	52,65	53,87	79,5	75,84	79,6	78,56	0	-2,72	4,096	24	0
19.02.2024	106,16	53,45	52,71	77,2	73,67	77,4	76,37	0,01	-2,7	3,895	24	0
20.02.2024	106,07	54,84	51,23	83,4	79,6	83,7	82,55	0	-2,95	4,089	24	0
21.02.2024	105,54	59,77	45,77	105,7	100,93	105,3	103,6	0	-2,67	4,635	24	0
Итого:				**2444,9**	**2346,8**	**2451,3**	**2419,9**	**0,03**	**-73,1**	**107,93**	**696**	**0**
Средние:	**97,88**	**51,89**	**45,99**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**35189,2**	**34103,84**	**33183,45**	**32792,98**	**0,32**	**1310,86**	**1178,00**	**14775**	**618**
21/02/2424:00	**37634,1**	**36450,64**	**35634,75**	**35212,88**	**0,35**	**1237,76**	**1285,94**	**15471**	**618**
Итого:	**2444,9**	**2346,8**	**2451,3**	**2419,9**	**0,03**	**-73,1**	**107,93**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /**О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Каш. № 111-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x011F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.01.2024	96,58	55,4	41,18	105,4	101,3	105,6	104,1	0	-2,8	4,178	0	24	0
25.01.2024	96,11	52,81	43,3	91,7	88,17	91,9	90,68	0	-2,51	3,825	0	24	0
26.01.2024	95,44	52,8	42,64	89,6	86,17	89,8	88,65	0	-2,48	3,681	0	24	0
27.01.2024	95,15	53,08	42,07	95,9	92,26	96,1	94,84	0	-2,58	3,886	0	24	0
28.01.2024	94,34	47,04	47,3	79	76,06	79,1	78,27	0	-2,21	3,604	0	24	0
29.01.2024	92,12	46,5	45,62	75,8	73,08	76	75,28	0	-2,2	3,334	0	24	0
30.01.2024	89,62	48,29	41,33	86,3	83,36	86,7	85,75	0	-2,39	3,447	0	24	0
31.01.2024	90	49,33	40,67	88,8	85,76	89,1	88,08	0	-2,32	3,491	0	24	0
01.02.2024	89,78	46,05	43,73	75,1	72,51	75,5	74,73	0	-2,22	3,174	0	24	0
02.02.2024	89,35	48,25	41,1	87,4	84,43	87,7	86,74	0	-2,31	3,472	0	24	0
03.02.2024	90,84	50,23	40,61	90,3	87,12	90,9	89,79	0	-2,67	3,539	0	24	0
04.02.2024	89,44	47,36	42,08	85,1	82,21	85,5	84,6	0	-2,39	3,462	0	24	0
05.02.2024	86,73	45,34	41,39	74,3	71,93	74,8	74,07	0	-2,14	2,977	0	24	0
06.02.2024	84,56	43,96	40,6	72,9	70,65	73,3	72,69	0	-2,04	2,866	0	24	0
07.02.2024	85,05	44,94	40,11	71,9	69,65	72,6	71,88	0	-2,23	2,791	0	24	0
08.02.2024	89,07	47,02	42,05	79	76,34	79,4	78,57	0	-2,23	3,213	0	24	0
09.02.2024	89,34	47,18	42,16	79,5	76,81	80,2	79,39	0	-2,58	3,238	0	24	0
10.02.2024	93,69	53,44	40,25	94,1	90,62	94,7	93,44	0	-2,82	3,651	0	24	0
11.02.2024	97,16	53,7	43,46	91,7	88,11	92	90,74	0	-2,63	3,835	0	24	0
12.02.2024	99,48	51,57	47,91	78,5	75,29	78,8	77,79	0	-2,5	3,614	0	24	0
13.02.2024	98,62	48,96	49,66	73,1	70,14	73,4	72,58	0	-2,44	3,484	0	24	0
14.02.2024	99,21	54,46	44,75	92,6	88,8	93,1	91,79	0	-2,99	3,982	0	24	0
15.02.2024	104,08	62,82	41,26	117,4	112,19	117,3	115,18	0	-2,99	4,642	0	24	0
16.02.2024	103,45	56,5	46,95	95,7	91,56	95,7	94,27	0	-2,71	4,31	0	24	0
17.02.2024	103,6	56,96	46,64	93,8	89,69	93,8	92,39	0	-2,7	4,196	0	24	0
18.02.2024	103,3	52,49	50,81	84,2	80,54	84,1	83,03	0	-2,49	4,102	0	24	0
19.02.2024	102,92	53,91	49,01	82,4	78,84	82,5	81,4	0	-2,56	3,872	0	24	0
20.02.2024	102,88	53,71	49,17	86	82,25	86	84,84	0	-2,59	4,053	0	24	0
21.02.2024	102,67	59,9	42,77	110,7	105,92	110,6	108,78	0	-2,86	4,542	0	24	0
Итого:				**2528,2**	**2431,76**	**2536,2**	**2504,34**	**0**	**-72,58**	**106,46**	**0**	**696**	**0**
Средние:	**94,98**	**51,17**	**43,81**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/01/2424:00	**9966,8**	**9635,05**	**10327**	**10197,48**	**0,02**	**-562,43**	**350,10**	**0**	**3134**	**2**
21/02/2424:00	**12495**	**12066,81**	**12863,2**	**12701,82**	**0,02**	**-635,01**	**456,56**	**0**	**3830**	**2**
Итого:	**2528,2**	**2431,76**	**2536,2**	**2504,34**	**0**	**-72,58**	**106,46**	**0**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06403116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.01.2024	294,0454	294,04535	0	98,46705	63,533962	34,933079	1,001353	0,766896	9,992168	305,2625	300,315	OK	24	0	
24.01.2024	303,2865	303,28653	0	99,63404	65,479637	34,154415	0,993266	0,772918	10,25425	315,18	310,0325	OK	24	0	
25.01.2024	284,4128	284,41284	0	99,36564	62,589626	36,776016	1,016574	0,759218	10,11673	295,5325	290,4125	OK	24	0	
26.01.2024	272,9768	272,97678	0	98,65869	62,44516	36,213543	1,020657	0,755034	9,734839	283,55	278,5875	OK	24	0	
27.01.2024	282,9224	282,92239	0	98,40052	62,376972	36,023537	1,017019	0,766925	9,854149	293,755	288,825	OK	24	0	
28.01.2024	219,8501	219,85007	0	97,67269	55,370274	42,30241	1,021786	0,742302	8,913945	228,235	223,6925	OK	24	0	
29.01.2024	188,6011	188,6011	0	95,53848	52,572998	42,965473	1,010336	0,740697	8,112756	195,52	191,365	OK	24	0	
30.01.2024	241,2156	241,21559	0	92,68286	56,325485	36,357361	1,017546	0,75991	8,643363	249,465	245,3575	OK	24	0	
31.01.2024	263,0093	263,00928	0	93,13819	57,238705	35,89949	1,012192	0,769197	9,053121	272,035	267,815	OK	24	0	
01.02.2024	188,558	188,55801	0	93,02197	51,007874	42,014088	1,02878	0,751433	7,765794	195,1325	191,2325	OK	24	0	
02.02.2024	231,8255	231,8255	0	92,42826	55,192593	37,23568	1,018129	0,765434	8,454872	239,79	235,6125	OK	24	0	
03.02.2024	253,8635	253,86346	0	93,92114	58,542019	35,379116	1,01866	0,754751	8,7786	262,6575	258,6776	OK	24	0	
04.02.2024	222,3328	222,33275	0	92,49136	54,495457	37,995911	1,020968	0,745623	8,270482	229,9825	225,91	OK	24	0	
05.02.2024	174,9144	174,91444	0	89,71563	48,835186	40,880424	1,027975	0,739019	7,013653	180,775	177,095	OK	24	0	
06.02.2024	173,784	173,78404	0	87,58743	47,543171	40,044247	1,043438	0,742894	6,928619	179,3525	175,73	OK	24	0,02	
07.02.2024	176,1786	176,17857	0	88,12885	48,311085	39,81776	1,029743	0,735874	6,992428	181,8475	178,245	OK	24	0	
08.02.2024	204,45	204,45001	0	92,35954	53,154697	39,20483	1,05188	0,757403	7,898805	211,5201	207,4575	OK	24	0	
09.02.2024	239,0476	239,04756	0	92,45693	56,851604	35,605312	1,026074	0,754875	8,473783	247,165	243,2	OK	24	0	
10.02.2024	334,8656	334,8656	0	96,83306	66,300804	30,532263	0,988772	0,767029	10,23908	347,0675	342,62	OK	24	0	
11.02.2024	280,2109	280,21085	0	100,7159	63,084911	37,630978	1,0108	0,748369	10,19747	291,29	286,2875	OK	24	0	
12.02.2024	251,6666	251,66655	0	103,1673	61,222919	41,944401	1,013223	0,728987	9,786262	262,145	257,145	OK	24	0	
13.02.2024	211,305	211,30498	0	102,2828	57,792286	44,490459	1,038312	0,734119	8,95763	219,91	215,4426	OK	24	0	
14.02.2024	311,8534	311,85342	0	102,5119	68,471268	34,040577	0,999689	0,769249	10,60984	324,625	319,4675	OK	24	0	
15.02.2024	323,9312	323,93115	0	107,3928	71,895302	35,497528	0,990518	0,780478	11,52903	338,48	332,445	OK	24	0	
16.02.2024	309,4598	309,45981	0	106,9421	70,232857	36,709209	1,013737	0,75693	11,22265	323,215	317,4251	OK	24	0	
17.02.2024	271,2166	271,21658	0	107,0721	65,886055	41,186016	1,014794	0,74885	10,66812	283,45	277,6375	OK	24	0	
18.02.2024	270,2788	270,27884	0	106,927	65,056259	41,870678	1,024453	0,736849	10,76063	282,325	276,7425	OK	24	0	
19.02.2024	262,1138	262,11377	0	106,5862	63,99358	42,592655	1,028726	0,730836	10,37225	273,7175	268,3275	OK	24	0,02	
20.02.2024	286,7557	286,75571	0	106,5704	68,005844	38,564548	1,015726	0,735065	10,82574	299,4401	293,7825	OK	24	0	
21.02.2024	314,0509	314,05087	0	105,6892	69,746613	35,942581	0,949746	0,728138	11,10932	327,8026	322,1675	OK	24	0,03	
Итого:	7642,98	7642,98							281,53	7940,23	7799,05		720	0,07	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.01.2024	5379,28	192732,97	190319,39	2413,58	187284,91	187258,24	26,68			
21.02.2024	5660,81	200673,20	198118,45	2554,75	194927,89	194901,22	26,68			
ИТОГО:	281,53	7940,23	0,00	0,00	7642,98	7642,98	0,00	720		0,07

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.01.2024	195,31	5422,83	5520,43	274,62	5282,59	5430,07	102,33			
21.02.2024	208,07	5723,43	5824,32	274,62	5573,74	5728,06	102,33			
ИТОГО:	12,76	300,60	303,89	0,00	291,15	297,99	0,00	720		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD469 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	97,57	59,42	38,15	116,3	111,72	114,1	112,24	0	-0,52	4,269	24	0
25.01.2024	97,36	60,97	36,39	121,4	116,59	119,1	117,09	0	-0,5	4,25	24	0
26.01.2024	96,64	60,84	35,8	121,7	116,97	119,3	117,25	0	-0,28	4,194	24	0
27.01.2024	96,41	60,51	35,9	119,8	115,18	117,5	115,52	0	-0,34	4,14	24	0
28.01.2024	95,76	60,89	34,87	122,8	118,07	120,5	118,45	0	-0,38	4,122	24	0
29.01.2024	93,68	60,7	32,98	121,3	116,83	119,1	117,1	0	-0,27	3,858	24	0
30.01.2024	90,89	58,67	32,22	121,2	116,97	119,1	117,21	0	-0,24	3,771	24	0
31.01.2024	91,33	58,37	32,96	120,7	116,48	118,6	116,76	0	-0,28	3,843	24	0
01.02.2024	91,28	59,93	31,35	124,4	120,06	122,1	120,1	0	-0,04	3,77	24	0
02.02.2024	90,65	58,89	31,76	120,4	116,22	118,3	116,45	0	-0,23	3,698	24	0
03.02.2024	92,1	59,84	32,26	122,9	118,48	120,6	118,59	0,01	-0,11	3,827	24	0
04.02.2024	90,75	58,11	32,64	122,8	118,51	120,6	118,7	0	-0,19	3,871	24	0
05.02.2024	88,09	58,58	29,51	124,9	120,75	122,8	120,88	0	-0,13	3,563	24	0
06.02.2024	85,57	52,64	32,93	89,3	86,49	87,8	86,63	0,01	-0,14	2,847	24	0
07.02.2024	85,79	43,86	41,93	66,5	64,39	65,4	64,85	0	-0,46	2,7	24	0
08.02.2024	89,96	46,57	43,39	73,8	71,26	72,5	71,76	0	-0,5	3,095	24	0
09.02.2024	90,25	49,3	40,95	81,4	78,57	79,9	78,99	0	-0,42	3,217	24	0
10.02.2024	94,64	55,7	38,94	97,2	93,51	95,3	93,97	0	-0,46	3,647	24	0
11.02.2024	98,07	54,15	43,92	88,9	85,35	87	85,79	0	-0,44	3,756	24	0
12.02.2024	100,42	51,34	49,08	77,6	74,37	75,9	74,97	0	-0,6	3,657	24	0
13.02.2024	99,47	48,34	51,13	71,9	68,98	70,3	69,52	0	-0,54	3,532	24	0
14.02.2024	100,12	54,67	45,45	93	89,16	91	89,71	0,01	-0,55	4,06	24	0
15.02.2024	105,03	59,89	45,14	109,2	104,26	106,8	105,03	0	-0,77	4,718	24	0
16.02.2024	104,46	57,49	46,97	98,8	94,39	96,7	95,2	0	-0,81	4,443	24	0
17.02.2024	104,46	54,8	49,66	87,9	83,98	86	84,79	0	-0,81	4,178	24	0
18.02.2024	104,27	53,07	51,2	84,7	80,93	83	81,89	0	-0,96	4,151	24	0
19.02.2024	103,91	52,89	51,02	83,9	80,19	82,2	81,13	0	-0,94	4,099	24	0
20.02.2024	103,87	53,84	50,03	87,9	84,04	86,1	84,94	0	-0,9	4,212	24	0
21.02.2024	103,62	59,16	44,46	106,4	101,72	104,4	102,74	0,02	-1,02	4,534	24	0
Итого:				**2979**	**2864,42**	**2922**	**2878,25**	**0,05**	**-13,83**	**112,02**	**696**	**0**
Средние:	**96,08**	**55,98**	**40,1**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**11664,4**	**11279,3**	**11623,6**	**11477,23**	**0,93**	**-197,93**	**403,87**	**3638**	**0**
21/02/2424:00	**14643,4**	**14143,72**	**14545,6**	**14355,48**	**0,98**	**-211,76**	**515,90**	**4334**	**0**
Итого:	**2979**	**2864,42**	**2922**	**2878,25**	**0,05**	**-13,83**	**112,02**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2CF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,91	54,35	44,56	96,3	92,43	97,9	96,54	0	-4,11	4,13	24	0
25.01.2024	98,57	51,89	46,68	84,8	81,39	86,1	85,02	0	-3,63	3,802	24	0
26.01.2024	97,86	49,2	48,66	77,7	74,63	79	78,11	0	-3,48	3,638	24	0
27.01.2024	97,57	50,32	47,25	82,5	79,27	83,9	82,88	0	-3,61	3,749	24	0
28.01.2024	96,9	44,53	52,37	70,9	68,14	72	71,33	0	-3,19	3,572	24	0
29.01.2024	94,63	43,1	51,53	65,9	63,43	67,1	66,53	0,01	-3,1	3,269	24	0
30.01.2024	91,95	45,98	45,97	74,9	72,24	76,3	75,53	0	-3,29	3,324	24	0
31.01.2024	92,33	47,02	45,31	77,9	75,11	79,3	78,48	0	-3,37	3,406	24	0
01.02.2024	92,24	44,3	47,94	66,1	63,74	67,4	66,77	0	-3,03	3,059	24	0
02.02.2024	91,68	46,22	45,46	73,3	70,68	74,7	73,94	0	-3,26	3,214	24	0
03.02.2024	93,17	47,51	45,66	77,1	74,26	78,6	77,75	0	-3,49	3,392	24	0
04.02.2024	91,77	44,7	47,07	73,7	71,07	75,1	74,41	0	-3,34	3,347	24	0
05.02.2024	89,1	43,34	45,76	63,8	61,67	65	64,41	0	-2,74	2,821	24	0
06.02.2024	86,81	41,46	45,35	62,4	60,41	63,6	63,05	0	-2,64	2,74	24	0
07.02.2024	87,23	41,21	46,02	60,7	58,73	61,8	61,29	0	-2,56	2,704	24	0
08.02.2024	91,43	44,08	47,35	67,5	65,11	68,7	68,06	0	-2,95	3,085	24	0
09.02.2024	91,68	45,53	46,15	72,3	69,74	73,6	72,89	0	-3,15	3,22	24	0
10.02.2024	96,05	50,27	45,78	85,8	82,48	87,4	86,38	0	-3,9	3,776	24	0
11.02.2024	99,68	50,05	49,63	82,5	79,12	83,9	82,87	0	-3,75	3,931	24	0
12.02.2024	102,12	48,45	53,67	71,8	68,73	72,8	71,99	0	-3,26	3,693	24	0
13.02.2024	101,21	46,66	54,55	66,8	64	67,7	66,98	0	-2,98	3,496	24	0
14.02.2024	101,72	51	50,72	83,4	79,86	84,7	83,68	0,01	-3,82	4,058	24	0
15.02.2024	106,63	61,13	45,5	108,8	103,75	110,7	108,78	0	-5,03	4,736	24	0
16.02.2024	106,08	56,89	49,19	91,4	87,23	92,8	91,41	0	-4,18	4,306	24	0
17.02.2024	106,24	55,34	50,9	86,2	82,22	87,3	86,02	0	-3,8	4,197	24	0
18.02.2024	105,97	50,38	55,59	75,7	72,25	76,8	75,87	0	-3,62	4,025	24	0
19.02.2024	105,59	50,11	55,48	73,7	70,37	74,5	73,59	0	-3,22	3,912	24	0
20.02.2024	105,52	51,41	54,11	77	73,52	78,1	77,13	0	-3,61	3,986	24	0
21.02.2024	105,16	57,8	47,36	100,6	96,09	101,3	99,75	0,01	-3,66	4,563	24	0
Итого:				**2251,5**	**2161,67**	**2288,1**	**2261,44**	**0,03**	**-99,77**	**105,15**	**696**	**0**
Средние:	**97,44**	**48,76**	**48,67**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**34006,7**	**32959,73**	**33680,7**	**33320,92**	**0,77**	**-361,19**	**1211,22**	**15064**	**690**
21/02/2424:00	**36258,2**	**35121,4**	**35968,8**	**35582,36**	**0,8**	**-460,96**	**1316,37**	**15760**	**690**
Итого:	**2251,5**	**2161,67**	**2288,1**	**2261,44**	**0,03**	**-99,77**	**105,15**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. №119-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x869D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,57	55,52	43,05	110,1	105,66	111,1	109,52	0,02	-3,86	4,555	24	0
25.01.2024	98,24	52,69	45,55	96,3	92,44	97,2	95,95	0,03	-3,51	4,218	24	0
26.01.2024	97,56	50,56	47	90,6	87,03	91,5	90,43	0,03	-3,4	4,094	24	0
27.01.2024	97,26	52,29	44,97	96,9	93,06	97,9	96,65	0,03	-3,59	4,191	24	0
28.01.2024	96,61	46,32	50,29	81,3	78,14	82,1	81,27	0,03	-3,13	3,932	24	0
29.01.2024	94,35	45,36	48,99	76,6	73,73	77,4	76,64	0,03	-2,91	3,614	24	0
30.01.2024	91,63	47,08	44,55	83,9	80,92	84,9	84,04	0,03	-3,12	3,609	24	0
31.01.2024	92,03	48,32	43,71	90	86,77	91,1	90,1	0,03	-3,33	3,796	24	0
01.02.2024	91,96	44,84	47,12	77,4	74,62	78,3	77,54	0,03	-2,92	3,517	24	0
02.02.2024	91,38	46,32	45,06	84	81,03	85,2	84,33	0,03	-3,3	3,65	24	0
03.02.2024	92,87	48,69	44,18	90,4	87,1	91,5	90,46	0,03	-3,36	3,85	24	0
04.02.2024	91,48	45,71	45,77	84,2	81,2	85,4	84,57	0,03	-3,37	3,716	24	0
05.02.2024	88,81	43,69	45,12	72,5	70,08	73,4	72,72	0,03	-2,64	3,165	24	0
06.02.2024	86,57	41,2	45,37	68,7	66,51	69,7	69,12	0,03	-2,61	3,016	24	0
07.02.2024	87,05	40,96	46,09	67	64,84	67,8	67,28	0,03	-2,44	2,987	24	0
08.02.2024	91,27	44,49	46,78	76,1	73,41	77,2	76,46	0,03	-3,05	3,436	24	0
09.02.2024	91,42	45,61	45,81	81	78,12	82,3	81,52	0,03	-3,4	3,58	24	0
10.02.2024	95,74	52,47	43,27	97,7	93,97	99,1	97,84	0,02	-3,87	4,068	24	0
11.02.2024	99,38	52,12	47,26	94,5	90,64	95,7	94,49	0,03	-3,85	4,291	24	0
12.02.2024	101,9	50,42	51,48	81,1	77,64	82,1	81,11	0,03	-3,47	4,004	24	0
13.02.2024	101,02	48,68	52,34	76,3	73,09	77,2	76,34	0,03	-3,25	3,831	24	0
14.02.2024	101,38	52,81	48,57	93	89,08	94,3	93,08	0,02	-4	4,336	24	0
15.02.2024	106,26	61,33	44,93	120,4	114,91	121,3	119,18	0,03	-4,27	5,18	24	0
16.02.2024	105,74	56,95	48,79	102	97,34	103	101,45	0,03	-4,11	4,759	24	0
17.02.2024	105,94	55,86	50,08	98,6	94,09	99,5	98,03	0,04	-3,94	4,725	24	0
18.02.2024	105,74	52,58	53,16	87,3	83,33	88,1	86,96	0,03	-3,63	4,442	24	0
19.02.2024	105,34	51,87	53,47	83,4	79,63	84,2	83,15	0,03	-3,52	4,268	24	0
20.02.2024	105,25	53,2	52,05	87	83,08	87,8	86,63	0,03	-3,55	4,334	24	0
21.02.2024	104,81	60,16	44,65	114,6	109,46	115,3	113,41	0,03	-3,95	4,903	24	0
Итого:				**2562,9**	**2460,92**	**2591,6**	**2560,27**	**0,85**	**-99,35**	**116,07**	**696**	**0**
Средние:	**97,15**	**49,93**	**47,22**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	33761,2	32703,31	33767,5	33408,82	9,52	-705,51	1242,11	15065	689
21/02/2424:00	36324,1	35164,23	36359,1	35969,09	10,37	-804,86	1358,18	15761	689
Итого:	2562,9	2460,92	2591,6	2560,27	0,85	-99,35	116,07	696	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Мал. №3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD65C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.01.2024	98,69	57,11	41,58	202,5	194,32	199,4	196,39	0	-2,07	8,1	0	24	0
25.01.2024	98,26	53,83	44,43	176,6	169,54	173,3	170,95	0	-1,41	7,546	0	24	0
26.01.2024	97,62	53,44	44,18	169,5	162,77	166,3	164,09	0	-1,32	7,204	0	24	0
27.01.2024	97,3	54,48	42,82	184,8	177,52	181,6	179,11	0,01	-1,59	7,613	0	24	0
28.01.2024	96,63	50,89	45,74	156,3	150,24	153,2	151,34	0	-1,1	6,88	0	24	0
29.01.2024	94,47	51,08	43,39	153,7	147,93	151	149,17	0,06	-1,24	6,424	0	24	0
30.01.2024	91,73	54,56	37,17	188,2	181,52	185,4	182,83	0	-1,31	6,755	0	24	0
31.01.2024	92,12	55,43	36,69	193,9	186,93	191,2	188,45	0	-1,52	6,865	0	24	0
01.02.2024	92,05	54,87	37,18	179,3	172,91	176,7	174,23	0	-1,32	6,436	0	24	0
02.02.2024	91,42	55,2	36,22	189	182,34	186,3	183,67	0	-1,33	6,611	0	24	0
03.02.2024	92,89	55,63	37,26	191,8	184,83	189	186,29	0	-1,46	6,898	0	24	0
04.02.2024	91,52	54,5	37,02	185,8	179,25	183	180,46	0	-1,21	6,643	0	24	0
05.02.2024	88,88	53,45	35,43	183	176,83	180,5	178,11	0	-1,28	6,27	0	24	0
06.02.2024	86,66	51,7	34,96	178	172,28	175,7	173,51	0,01	-1,23	6,028	0	24	0
07.02.2024	87,22	53,62	33,6	185,9	179,88	183,7	181,23	0	-1,35	6,046	0	24	0
08.02.2024	91,08	50,09	40,99	154,2	148,77	151,7	149,92	0	-1,15	6,102	0	24	0
09.02.2024	91,34	49,96	41,38	155,3	149,8	152,7	150,92	0	-1,12	6,203	0	24	0
10.02.2024	95,7	53,43	42,27	177,4	170,58	174,2	171,89	0	-1,31	7,22	0	24	0
11.02.2024	99,22	53,36	45,86	166,1	159,32	162,8	160,63	0	-1,31	7,32	0	24	0
12.02.2024	101,82	54,36	47,46	154,6	147,99	151,3	149,22	0	-1,23	7,037	0	24	0
13.02.2024	101,02	53,06	47,96	149,7	143,4	146,5	144,57	0,01	-1,17	6,892	0	24	0
14.02.2024	101,34	55,89	45,45	177,5	169,98	173,8	171,3	0	-1,32	7,741	0	24	0
15.02.2024	106,2	62,1	44,1	212,2	202,5	208,5	204,83	0	-2,33	8,959	0	24	0
16.02.2024	105,73	58,04	47,69	180,1	171,93	176,2	173,47	0	-1,54	8,221	0	24	0
17.02.2024	105,95	58,96	46,99	184,6	176,16	180,9	177,99	0	-1,83	8,308	0	24	0
18.02.2024	105,75	54,8	50,95	164,2	156,72	160,4	158,15	0,01	-1,43	8,005	0	24	0
19.02.2024	105,29	55,69	49,6	160,6	153,36	157	154,74	0,02	-1,38	7,626	0	24	0
20.02.2024	105,3	56,76	48,54	176,9	168,92	172,9	170,3	0	-1,38	8,225	0	24	0
21.02.2024	104,26	61,86	42,4	220,1	210,31	215	211,23	0,07	-0,92	8,946	0	24	0
Итого:				**5151,8**	**4948,83**	**5060,2**	**4988,99**	**0,19**	**-40,16**	**209,12**	**0**	**696**	**0**
Средние:	**97,15**	**54,76**	**42,39**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/01/2424:00	81371,2	78894,1	80138,7	78980,89	97,86	-86,79	2206,75	0	12637	1
21/02/2424:00	86523	83842,93	85198,9	83969,88	98,05	-126,95	2415,87	0	13333	1
Итого:	5151,8	4948,83	5060,2	4988,99	0,19	-40,16	209,12	0	696	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРПАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Малышева № 3-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8B74 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.01.2024	98,04	66,54	31,5	409,9	393,54	418,2	409,83	0,03	-16,29	12,433	0	24	0
25.01.2024	97,77	66,28	31,49	370	355,27	377,5	370	0,03	-14,73	11,213	0	24	0
26.01.2024	97,04	65,75	31,29	367	352,61	374,3	366,97	0,02	-14,36	11,06	0	24	0
27.01.2024	96,79	65,98	30,81	380,1	365,26	387,3	379,65	0,02	-14,39	11,282	0	24	0
28.01.2024	96,1	64,73	31,37	336,2	323,24	342,8	336,29	0,01	-13,05	10,164	0	24	0
29.01.2024	93,87	63,21	30,66	323,2	311,25	329,3	323,28	0,01	-12,03	9,561	0	24	0
30.01.2024	91,21	61,98	29,23	351,5	339,12	357,6	351,32	0,01	-12,2	9,929	0	24	0
31.01.2024	91,63	62,15	29,48	354,7	342,1	361	354,65	0,01	-12,55	10,101	0	24	0
01.02.2024	91,4	56,94	34,46	262,2	252,93	268,1	264,02	0,02	-11,09	8,708	0	24	0
02.02.2024	90,78	47,66	43,12	214,7	207,23	221,2	218,86	0	-11,63	8,939	0	24	0
03.02.2024	92,18	48,25	43,93	218,4	210,57	225,1	222,64	0,01	-12,07	9,254	0	24	0
04.02.2024	90,82	46,54	44,28	212,3	204,88	218,9	216,67	0,01	-11,79	9,077	0	24	0
05.02.2024	87,95	44,62	43,33	177,1	171,25	182,6	180,88	0,02	-9,63	7,421	0	24	0
06.02.2024	85,85	45,28	40,57	186	180,12	191,3	189,47	0,02	-9,35	7,305	0	24	0
07.02.2024	86,45	44,45	42	184,7	178,8	190,1	188,35	0	-9,55	7,512	0	24	0
08.02.2024	90,69	46,91	43,78	200	193,02	206,3	204,17	0	-11,15	8,448	0	24	0
09.02.2024	90,82	47,11	43,71	209,4	202,1	215,9	213,66	0,01	-11,56	8,84	0	24	0
10.02.2024	95,14	51,61	43,53	250,4	240,92	257,4	254,21	0	-13,29	10,499	0	24	0
11.02.2024	98,71	50,47	48,24	228,4	219,2	235,7	232,88	0,02	-13,68	10,576	0	24	0
12.02.2024	101,08	50,57	50,51	207,2	198,48	214,2	211,63	0,03	-13,15	10,035	0	24	0
13.02.2024	100,16	48,73	51,43	192,6	184,62	199,6	197,33	0,01	-12,71	9,501	0	24	0
14.02.2024	100,72	53,3	47,42	248	237,62	255,5	252,1	0,01	-14,48	11,286	0	24	0
15.02.2024	105,57	59,24	46,33	292,2	278,95	300,5	295,65	0,01	-16,7	12,948	0	24	0
16.02.2024	104,93	55,05	49,88	245	234	252,9	249,34	0,02	-15,34	11,695	0	24	0
17.02.2024	105,18	56,05	49,13	247,6	236,45	255,5	251,75	0,04	-15,3	11,629	0	24	0
18.02.2024	104,92	51,77	53,15	219,6	209,73	227,3	224,43	0,04	-14,7	11,16	0	24	0
19.02.2024	104,56	51,91	52,65	213,1	203,58	220,6	217,81	0,03	-14,23	10,736	0	24	0
20.02.2024	104,43	52,78	51,65	231,4	221,1	239,3	236,19	0,02	-15,09	11,441	0	24	0
21.02.2024	104,02	59,67	44,35	303,4	289,97	312,2	307,09	0,1	-17,12	12,884	0	24	0
Итого:				**7636,3**	**7337,91**	**7838,2**	**7721,12**	**0,56**	**-383,21**	**295,64**	**0**	**696**	**0**
Средние:	**96,51**	**54,67**	**41,83**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/01/2424:00	120691,1	116976,6	123423,7	121542,52	6,07	-4565,92	3155,78	0	12637	0
21/02/2424:00	128327,4	124314,51	131261,9	129263,64	6,63	-4949,13	3451,42	0	13333	0
Итого:	7636,3	7337,91	7838,2	7721,12	0,56	-383,21	295,64	0	696	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нар. Малыш. № 3-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7031 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,55	64,82	33,73	205,9	197,6	205,2	201,32	0	-3,72	6,681	24	0
25.01.2024	98,2	64,77	33,43	199,5	191,53	198,7	194,92	0	-3,39	6,418	24	0
26.01.2024	97,54	64,66	32,88	196,7	188,94	196	192,28	0	-3,34	6,226	24	0
27.01.2024	97,25	64,08	33,17	201,2	193,29	200,6	196,85	0	-3,56	6,427	24	0
28.01.2024	96,59	63,7	32,89	193,8	186,27	193,1	189,55	0	-3,28	6,142	24	0
29.01.2024	94,57	62,85	31,72	188,8	181,72	188,3	184,88	0	-3,16	5,778	24	0
30.01.2024	91,63	61,84	29,79	194,1	187,2	193,7	190,32	0	-3,12	5,586	24	0
31.01.2024	92,05	62,06	29,99	196,2	189,19	195,8	192,35	0	-3,16	5,682	24	0
01.02.2024	91,99	62,17	29,82	191,7	184,84	191,2	187,84	0	-3	5,522	24	0
02.02.2024	91,34	61,57	29,77	194,5	187,62	194,3	190,92	0	-3,3	5,596	24	0
03.02.2024	92,81	62,79	30,02	196,8	189,66	196,4	192,88	0	-3,22	5,706	24	0
04.02.2024	91,45	61,53	29,92	195,8	188,89	195,5	192,1	0	-3,21	5,661	24	0
05.02.2024	88,82	60,83	27,99	192,7	186,24	192,5	189,24	0	-3	5,219	24	0
06.02.2024	86,61	60,19	26,42	193,6	187,39	193,5	190,28	0	-2,89	4,957	24	0
07.02.2024	87,17	60,33	26,84	191,9	185,63	191,9	188,7	0	-3,07	4,987	24	0
08.02.2024	91,19	62,14	29,05	195,7	188,8	195,5	192,05	0	-3,25	5,49	24	0
09.02.2024	91,35	61,78	29,57	193,2	186,37	193	189,62	0	-3,25	5,521	24	0
10.02.2024	95,59	63,03	32,56	196,2	188,73	195,8	192,28	0	-3,55	6,157	24	0
11.02.2024	99,37	64,49	34,88	197,4	189,36	196,9	193,17	0	-3,81	6,622	24	0
12.02.2024	101,89	66,77	35,12	192,2	183,98	191,6	187,74	0	-3,76	6,481	24	0
13.02.2024	101,09	66,52	34,57	189,7	181,72	189,2	185,44	0	-3,72	6,3	24	0
14.02.2024	101,22	65,2	36,02	192,3	184,18	191,8	188,12	0	-3,94	6,654	24	0
15.02.2024	106,02	67,46	38,56	201,9	192,64	201,3	197,18	0	-4,54	7,455	24	0
16.02.2024	105,64	67,52	38,12	194,6	185,76	193,9	189,94	0	-4,18	7,106	24	0
17.02.2024	105,82	67,85	37,97	198	188,98	197,3	193,19	0	-4,21	7,203	24	0
18.02.2024	105,68	67,1	38,58	192,5	183,76	191,9	188,01	0	-4,25	7,116	24	0
19.02.2024	105,29	68,36	36,93	193,2	184,47	192,7	188,64	0	-4,17	6,837	24	0
20.02.2024	105,25	66,9	38,35	184	175,69	183,4	179,7	0	-4,01	6,761	24	0
21.02.2024	104,73	66,66	38,07	193,9	185,24	192,5	188,64	0	-3,4	7,074	24	0
Итого:				**5648**	**5425,69**	**5633,5**	**5528,15**	**0**	**-102,46**	**179,37**	**696**	**0**
Средние:	**97,12**	**64,13**	**32,99**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**22399,4**	**21663,27**	**22264,8**	**21908,57**	**0**	**-245,3**	**617,94**	**3639**	**0**
21/02/2424:00	**28047,4**	**27088,96**	**27898,3**	**27436,72**	**0**	**-347,76**	**797,31**	**4335**	**0**
Итого:	**5648**	**5425,69**	**5633,5**	**5528,15**	**0**	**-102,46**	**179,37**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:Ун.Наб. № 48-3 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA5F1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24.01.2024	98,32	62,01	36,31	115,3	110,67	116,8	114,72	0,77	-4,05	4,028	24	0
25.01.2024	97,82	57,9	39,92	99,6	95,64	100,9	99,34	0,82	-3,7	3,828	24	0
26.01.2024	97,16	55,95	41,21	90,7	87,12	91,7	90,39	0,71	-3,27	3,595	24	0
27.01.2024	96,89	57,9	38,99	100,7	96,79	102	100,42	0,75	-3,63	3,782	24	0
28.01.2024	96,14	51,91	44,23	85	81,69	85,9	84,82	1,05	-3,13	3,619	24	0
29.01.2024	94,02	50,74	43,28	79,4	76,47	80,3	79,34	0,8	-2,87	3,313	24	0
30.01.2024	91,29	52,67	38,62	89,4	86,24	90,6	89,41	0,76	-3,17	3,33	24	0
31.01.2024	91,67	54,45	37,22	94,5	91,16	95,8	94,48	0,72	-3,32	3,397	24	0
01.02.2024	91,52	51,1	40,42	79,9	77,08	80,9	79,93	0,72	-2,85	3,116	24	0
02.02.2024	90,95	53	37,95	89,3	86,18	90,5	89,33	0,71	-3,15	3,273	24	0
03.02.2024	92,44	53,91	38,53	92,6	89,28	93,9	92,62	0,81	-3,34	3,443	24	0
04.02.2024	91,09	51,83	39,26	89,1	85,96	90,3	89,18	0,92	-3,22	3,379	24	0
05.02.2024	88,43	48,8	39,63	76,4	73,85	77,4	76,54	0,87	-2,69	2,929	24	0
06.02.2024	86,16	48,17	37,99	75,7	73,27	76,8	75,96	0,78	-2,69	2,782	24	0
07.02.2024	86,71	48,26	38,45	74,9	72,48	75,9	75,07	0,74	-2,59	2,79	24	0
08.02.2024	90,64	50,63	40,01	81,2	78,37	82,3	81,3	0,78	-2,93	3,139	24	0
09.02.2024	90,92	52,07	38,85	84,1	81,17	85,3	84,22	0,67	-3,05	3,155	24	0
10.02.2024	95,26	56,75	38,51	98,7	94,96	100,1	98,62	0,76	-3,66	3,663	24	0
11.02.2024	98,71	56,44	42,27	92,8	89,05	94	92,64	0,94	-3,59	3,77	24	0
12.02.2024	101,27	55,28	45,99	81,8	78,36	82,8	81,61	0,79	-3,25	3,611	24	0
13.02.2024	100,45	53,44	47,01	76,6	73,41	77,4	76,39	0,74	-2,98	3,46	24	0
14.02.2024	100,86	58,62	42,24	95	91,02	96,2	94,68	0,74	-3,66	3,854	24	0
15.02.2024	105,73	66,33	39,4	119,4	113,95	121	118,59	0,78	-4,64	4,504	24	0
16.02.2024	105,24	61,45	43,79	99	94,53	100,2	98,47	0,74	-3,94	4,154	24	0
17.02.2024	105,41	60,92	44,49	96,1	91,77	97,2	95,53	0,86	-3,76	4,095	24	0
18.02.2024	105,17	56,54	48,63	84,4	80,6	85,2	83,95	1,01	-3,35	3,932	24	0
19.02.2024	104,69	56,84	47,85	81,2	77,56	82	80,77	0,78	-3,21	3,724	24	0
20.02.2024	104,76	59,01	45,75	88	84,08	89,1	87,65	0,65	-3,57	3,857	24	0
21.02.2024	103,87	65,55	38,32	118,5	113,25	119,6	117,26	0,84	-4,01	4,355	24	0
Итого:				**2629,3**	**2525,96**	**2662,1**	**2623,23**	**23,01**	**-97,27**	**103,88**	**696**	**0**
Средние:	**96,67**	**55,46**	**41,21**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23/01/2424:00	**37419,3**	**36270,26**	**37636,6**	**37118,08**	**396,32**	**-847,82**	**1082,55**	**11750**	**0**
21/02/2424:00	**40048,6**	**38796,22**	**40298,7**	**39741,31**	**419,33**	**-945,09**	**1186,42**	**12446**	**0**
Итого:	**2629,3**	**2525,96**	**2662,1**	**2623,23**	**23,01**	**-97,27**	**103,88**	**696**	**0**

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC8FE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.01.2024	98,56	57,78	40,78	97,8	93,88	97,1	95,6	0,73	-1,72	3,835	0	24	0
25.01.2024	98,11	54,85	43,26	85,3	81,89	84,8	83,63	0,7	-1,74	3,549	0	24	0
26.01.2024	97,42	53,4	44,02	80,7	77,51	80,2	79,14	0,72	-1,63	3,417	0	24	0
27.01.2024	97,17	54,33	42,84	88,1	84,62	87,7	86,48	0,85	-1,86	3,631	0	24	0
28.01.2024	96,43	50,99	45,44	75,8	72,87	75,5	74,6	0,89	-1,73	3,315	0	24	0
29.01.2024	94,24	50,48	43,76	71,9	69,23	71,6	70,78	0,66	-1,55	3,034	0	24	0
30.01.2024	91,55	51,79	39,76	81,1	78,23	80,9	79,89	0,71	-1,66	3,11	0	24	0
31.01.2024	91,94	52,86	39,08	84,3	81,29	84,1	83	0,69	-1,71	3,18	0	24	0
01.02.2024	91,77	50,39	41,38	72,5	69,91	72,5	71,64	0,65	-1,73	2,897	0	24	0
02.02.2024	91,21	52,18	39,03	81,9	79,03	81,7	80,64	0,67	-1,61	3,087	0	24	0
03.02.2024	92,7	52,54	40,16	83,3	80,28	83,1	82,05	0,72	-1,77	3,227	0	24	0
04.02.2024	91,32	51,59	39,73	82,3	79,38	81,8	80,79	0,8	-1,41	3,159	0	24	0
05.02.2024	88,56	50,79	37,77	77,2	74,63	76,8	75,89	0,7	-1,26	2,818	0	24	0
06.02.2024	86,43	50,92	35,51	78,1	75,59	77,8	76,84	0,64	-1,25	2,685	0	24	0
07.02.2024	86,98	50,78	36,2	78,6	76,05	78,4	77,43	0,73	-1,38	2,754	0	24	0
08.02.2024	90,87	50,85	40,02	76	73,35	75,7	74,76	0,69	-1,41	2,937	0	24	0
09.02.2024	91,16	51,47	39,69	78,7	75,92	78,1	77,13	0,72	-1,21	3,015	0	24	0
10.02.2024	95,53	54,15	41,38	87,2	83,87	86,9	85,72	0,8	-1,85	3,475	0	24	0
11.02.2024	99,02	54,1	44,92	82,1	78,77	81,7	80,59	0,87	-1,82	3,543	0	24	0
12.02.2024	101,58	52,83	48,75	73,7	70,56	73,1	72,14	0,79	-1,58	3,446	0	24	0
13.02.2024	100,68	51,72	48,96	69,2	66,31	68,7	67,83	0,68	-1,52	3,254	0	24	0
14.02.2024	101,1	55,38	45,72	83,6	80,08	83,1	81,92	0,75	-1,84	3,667	0	24	0
15.02.2024	105,98	61,76	44,22	100,8	96,18	99,9	98,15	0,78	-1,97	4,264	0	24	0
16.02.2024	105,46	57,94	47,52	87,6	83,61	87,4	86,08	0,78	-2,47	3,983	0	24	0
17.02.2024	105,68	58,57	47,11	87	83,04	87,4	86,04	0,76	-3	3,92	0	24	0
18.02.2024	105,47	54,78	50,69	77,5	73,99	78,5	77,41	0,96	-3,42	3,763	0	24	0
19.02.2024	105,01	54,81	50,2	71	67,82	74	70,91	0,79	-3,09	3,415	0	23	1
20.02.2024	105,05	56,38	48,67	79,4	75,81	80,3	79,13	0,69	-3,32	3,699	0	24	0
21.02.2024	104,33	61,6	42,73	98,8	94,36	100,4	98,65	0,86	-4,29	4,039	0	24	0
Итого:				**2371,5**	**2278,06**	**2369,2**	**2334,86**	**21,78**	**-56,8**	**98,12**	**0**	**695**	**1**
Средние:	**96,94**	**53,86**	**43,07**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/01/2424:00	**37456,9**	**36324,33**	**37423,3**	**36885,24**	**330,79**	**-560,91**	**1052,75**	**0**	**11600**	**6**
21/02/2424:00	**39828,4**	**38602,39**	**39792,5**	**39220,1**	**352,57**	**-617,71**	**1150,87**	**0**	**12295**	**7**
Итого:	**2371,5**	**2278,06**	**2369,2**	**2334,86**	**21,78**	**-56,8**	**98,12**	**0**	**695**	**1**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF52E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.01.2024	98,56	58,92	39,64	104,3	100,08	105,2	103,52	0,75	-3,44	3,973	0	24	0
25.01.2024	98,23	60,5	37,73	112,6	108,11	113,7	111,78	0,76	-3,67	4,087	0	24	0
26.01.2024	97,52	61,57	35,95	114,4	109,88	115,5	113,51	0,59	-3,63	3,958	0	24	0
27.01.2024	97,31	59,7	37,61	111,7	107,29	112,8	110,96	0,77	-3,67	4,041	0	24	0
28.01.2024	96,57	60,62	35,95	117,9	113,32	119,1	117,1	0,85	-3,78	4,08	0	24	0
29.01.2024	94,57	59,83	34,74	116,8	112,45	118,1	116,14	0,82	-3,69	3,913	0	24	0
30.01.2024	91,68	58,73	32,95	115,5	111,4	116,8	114,93	0,74	-3,53	3,678	0	24	0
31.01.2024	92,13	58,35	33,78	112,2	108,19	113,7	111,92	0,71	-3,73	3,662	0	24	0
01.02.2024	92,02	59,45	32,57	119	114,76	120,5	118,53	0,8	-3,77	3,745	0	24	0
02.02.2024	91,39	58,89	32,5	114,6	110,57	115,9	114,06	0,67	-3,49	3,599	0	24	0
03.02.2024	92,85	59,07	33,78	116,1	111,89	117,6	115,72	0,74	-3,83	3,786	0	24	0
04.02.2024	91,49	58,27	33,22	119,7	115,44	121,2	119,33	0,99	-3,89	3,843	0	24	0
05.02.2024	88,82	59,11	29,71	123,2	119,02	124,8	122,8	0,7	-3,78	3,54	0	24	0
06.02.2024	86,67	58,12	28,55	127,2	123,12	128,9	126,91	0,85	-3,79	3,516	0	24	0
07.02.2024	87,21	58,68	28,53	124,6	120,56	126,3	124,31	0,74	-3,75	3,444	0	24	0
08.02.2024	91,24	60,02	31,22	122,7	118,37	124,2	122,14	0,86	-3,77	3,701	0	24	0
09.02.2024	91,33	60,25	31,08	117,9	113,73	119,3	117,29	0,71	-3,56	3,537	0	24	0
10.02.2024	95,57	59,35	36,22	107,1	103,04	108,1	106,35	0,83	-3,31	3,737	0	24	0
11.02.2024	99,5	62,14	37,36	113,1	108,47	114,1	112,09	0,97	-3,62	4,061	0	24	0
12.02.2024	101,87	65,47	36,4	116,6	111,62	117,6	115,34	0,83	-3,72	4,074	0	24	0
13.02.2024	101,07	65,81	35,26	120,4	115,34	121,5	119,1	0,75	-3,76	4,076	0	24	0
14.02.2024	101,14	62,15	38,99	106,6	102,1	107,5	105,59	0,75	-3,49	3,993	0	24	0
15.02.2024	106,07	61,72	44,35	100,3	95,71	101	99,29	0,78	-3,58	4,258	0	24	0
16.02.2024	105,62	64,3	41,32	110,6	105,59	111,5	109,41	0,81	-3,82	4,376	0	24	0
17.02.2024	105,77	63,82	41,95	112	106,9	112,8	110,7	0,91	-3,8	4,5	0	24	0
18.02.2024	105,6	66,2	39,4	116,7	111,43	117,6	115,3	0,87	-3,87	4,406	0	24	0
19.02.2024	105,24	67,21	38,03	118,7	113,35	119,5	117,07	0,76	-3,72	4,324	0	24	0
20.02.2024	105,26	65,86	39,4	115,5	110,27	116,3	114,03	0,84	-3,76	4,358	0	24	0
21.02.2024	103,66	59,14	44,52	101,9	97,43	102,1	100,44	1,23	-3,01	4,35	0	24	0
Итого:				**3329,9**	**3199,43**	**3363,2**	**3305,66**	**23,38**	**-106,23**	**114,62**	**0**	**696**	**0**
Средние:	**97,1**	**61,14**	**35,95**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/01/2424:00	**35494,1**	**34389,42**	**35842,4**	**35382,6**	**334,42**	**-993,18**	**1110,55**	**0**	**11752**	**0**
21/02/2424:00	**38824**	**37588,85**	**39205,6**	**38688,26**	**357,8**	**-1099,41**	**1225,17**	**0**	**12448**	**0**
Итого:	**3329,9**	**3199,43**	**3363,2**	**3305,66**	**23,38**	**-106,23**	**114,62**	**0**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. №76 (ИТП-3) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x84A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,82	59,27	39,55	217,3	208,49	212,7	209,25	0	-0,76	8,267	24	0
25.01.2024	98,65	57,64	41,01	194,3	186,47	190,1	187,19	0	-0,72	7,662	24	0
26.01.2024	97,79	57,19	40,6	192,1	184,46	188,1	185,25	0	-0,79	7,504	24	0
27.01.2024	97,69	57,49	40,2	198,9	191	194,7	191,72	0	-0,72	7,693	24	0
28.01.2024	96,95	56,13	40,82	187,7	180,3	183,6	180,91	0	-0,61	7,369	24	0
29.01.2024	94,37	55,56	38,81	188,6	181,55	184,9	182,27	0	-0,72	7,057	24	0
30.01.2024	92,03	54,96	37,07	194,5	187,57	190,9	188,27	0	-0,7	6,96	24	0
31.01.2024	92,43	51,59	40,84	171,7	165,53	168,2	166,11	0	-0,58	6,768	24	0
01.02.2024	92,28	48,55	43,73	153,3	147,8	150	148,34	0	-0,54	6,47	24	0
02.02.2024	91,75	49,41	42,34	164,1	158,28	160,7	158,88	0	-0,6	6,706	24	0
03.02.2024	93,01	49,05	43,96	163,3	157,36	159,7	157,9	0	-0,54	6,923	24	0
04.02.2024	91,66	48,15	43,51	164,9	159,03	161,3	159,54	0	-0,51	6,922	24	0
05.02.2024	88,69	49,42	39,27	169,7	164,01	166,6	164,7	0	-0,69	6,441	24	0
06.02.2024	87,1	49,41	37,69	172,3	166,72	169,2	167,27	0	-0,55	6,286	24	0
07.02.2024	87,54	49,02	38,52	169,2	163,66	166,2	164,35	0	-0,69	6,311	24	0
08.02.2024	92,1	48,35	43,75	148,5	143,2	145,4	143,82	0	-0,62	6,269	24	0
09.02.2024	91,95	48,57	43,38	148,4	143,12	145,4	143,79	0	-0,67	6,212	24	0
10.02.2024	96,27	49,78	46,49	155,1	149,09	151,6	149,83	0	-0,74	6,94	24	0
11.02.2024	100,18	48,87	51,31	144,1	138,1	140,4	138,82	0	-0,72	7,1	24	0
12.02.2024	102,28	49,43	52,85	137,4	131,49	134	132,48	0	-0,99	6,964	24	0
13.02.2024	101,3	48,53	52,77	133,9	128,24	130,6	129,14	0	-0,9	6,778	24	0
14.02.2024	101,74	51,87	49,87	156,5	149,84	152,8	150,89	0	-1,05	7,487	24	0
15.02.2024	106,47	57,38	49,09	189	180,29	185	182,2	0	-1,91	8,873	24	0
16.02.2024	105,71	53,92	51,79	166,8	159,2	163	160,82	0	-1,62	8,27	24	0
17.02.2024	105,94	54,36	51,58	166,9	159,29	163	160,73	0	-1,44	8,24	24	0
18.02.2024	105,45	50,58	54,87	151,8	144,92	148,2	146,43	0	-1,51	7,97	24	0
19.02.2024	105,35	51,57	53,78	147,5	140,81	144	142,21	0	-1,4	7,591	24	0
20.02.2024	105,19	53,32	51,87	168	160,44	164,5	162,35	0	-1,91	8,342	24	0
21.02.2024	104,03	53,52	50,51	146,8	140,28	1480,7	1460,97	0	-1320,6	6,311	24	0
Итого:				**4862,6**	**4670,54**	**6095,5**	**6016,43**	**0**	**-1345,8**	**208,69**	**696**	**0**
Средние:	**97,4**	**52,16**	**45,23**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**80837**	**78418,1**	**79973**	**78887,93**	**0**	**-469,83**	**2264,15**	**14056**	**0**
21/02/2424:00	**85699,6**	**83088,64**	**86068,5**	**84904,36**	**0**	**-1815,72**	**2472,83**	**14752**	**0**
Итого:	**4862,6**	**4670,54**	**6095,5**	**6016,43**	**0**	**-1345,89**	**208,69**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молод. № 76 (ИТП-2) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x311A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	99,18	61,07	38,11	333	319,41	315,1	309,72	0,19	9,69	12,206	24	0
25.01.2024	98,84	57,46	41,38	281,4	269,99	265,9	261,85	0,19	8,14	11,192	24	0
26.01.2024	98,14	56	42,14	269,6	258,84	254,7	251,01	0,38	7,83	10,929	24	0
27.01.2024	97,91	57,27	40,64	293,6	281,9	277,6	273,4	0,2	8,5	11,478	24	0
28.01.2024	97,19	53,95	43,24	251,6	241,69	237,7	234,49	0,18	7,2	10,47	24	0
29.01.2024	94,88	51,66	43,22	227,1	218,53	214,8	212,13	0,17	6,4	9,452	24	0
30.01.2024	92,19	51,63	40,56	249,8	240,83	236,7	233,78	0,17	7,05	9,779	24	0
31.01.2024	92,6	53,06	39,54	264,5	254,92	250,8	247,51	0,18	7,41	10,092	24	0
01.02.2024	92,49	49,84	42,65	225,2	217,07	213,2	210,73	0,19	6,34	9,265	24	0
02.02.2024	91,94	51,94	40	253	243,97	239,8	236,78	0,16	7,19	9,77	24	0
03.02.2024	93,42	53,4	40,02	264,9	255,19	251	247,69	0,17	7,5	10,225	24	0
04.02.2024	92,01	51,18	40,83	248,2	239,35	235,2	232,31	0,17	7,04	9,778	24	0
05.02.2024	89,2	49,25	39,95	229,9	222,1	218,3	215,84	0,17	6,26	8,878	24	0
06.02.2024	87,28	48,76	38,52	227,6	220,19	216,2	213,82	0,15	6,37	8,486	24	0
07.02.2024	87,76	49,14	38,62	228,3	220,78	216,8	214,37	0,1	6,41	8,53	24	0
08.02.2024	91,99	50,55	41,44	228,6	220,43	216,7	214,12	0,13	6,31	9,14	24	0
09.02.2024	92,06	50,89	41,17	233,8	225,43	221,7	219,05	0,13	6,38	9,287	24	0
10.02.2024	96,4	56,37	40,03	285,8	274,71	270,6	266,6	0,12	8,11	11,014	24	0
11.02.2024	100,16	56,99	43,17	268,8	257,67	254,2	250,4	0,13	7,27	11,15	24	0
12.02.2024	102,55	56,76	45,79	248,2	237,52	234,2	230,72	0,09	6,8	10,906	24	0
13.02.2024	101,66	55,03	46,63	231,3	221,48	218,3	215,24	0,11	6,24	10,35	24	0
14.02.2024	101,92	58,38	43,54	276,7	264,88	261,4	257,29	0,1	7,59	11,562	24	0
15.02.2024	106,59	64,89	41,7	340,2	324,52	321,1	314,97	0,14	9,55	13,581	24	0
16.02.2024	106,04	60,62	45,42	286,6	273,5	270,1	265,56	0,14	7,94	12,464	24	0
17.02.2024	106,23	61,67	44,56	296,7	283,1	279,8	274,93	0,14	8,17	12,657	24	0
18.02.2024	105,86	58,41	47,45	260,5	248,64	245,3	241,45	0,12	7,19	11,829	24	0
19.02.2024	105,58	57,92	47,66	251,1	239,7	236,6	232,93	0,11	6,77	11,457	24	0
20.02.2024	105,52	59,12	46,4	258	246,32	243,7	239,8	0,09	6,52	11,461	24	0
21.02.2024	105,08	64,63	40,45	282,2	269,48	268	262,93	0,17	6,55	10,938	24	0
Итого:				**7596,2**	**7292,14**	**7185,5**	**7081,42**	**4,49**	**210,72**	**308,33**	**696**	**0**
Средние:	**97,67**	**55,44**	**42,23**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**126265,2**	**122396,67**	**121438,7**	**119603,23**	**56,03**	**2793,44**	**3312,70**	**14054**	**0**
21/02/2424:00	**133861,4**	**129688,81**	**128624,2**	**126684,65**	**60,52**	**3004,16**	**3621,02**	**14750**	**0**
Итого:	**7596,2**	**7292,14**	**7185,5**	**7081,42**	**4,49**	**210,72**	**308,33**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /**/О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. № 76 (ИТП-1) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8053 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,91	57,53	41,38	142,3	136,53	140	137,84	0	-1,31	5,66	24	0
25.01.2024	98,54	54,1	44,44	123,8	118,84	121,9	120,24	0	-1,4	5,293	24	0
26.01.2024	97,84	52,38	45,46	117	112,34	115,3	113,81	0	-1,47	5,115	24	0
27.01.2024	97,57	53,69	43,88	125,6	120,61	123,8	122,14	0	-1,53	5,302	24	0
28.01.2024	96,86	49,57	47,29	107,8	103,58	106,5	105,29	0	-1,71	4,905	24	0
29.01.2024	94,54	48,53	46,01	104,1	100,19	103	101,88	0	-1,69	4,616	24	0
30.01.2024	91,92	49,4	42,52	115,3	111,19	113,9	112,59	0	-1,4	4,732	24	0
31.01.2024	92,33	50,46	41,87	119,5	115,2	118,2	116,82	0	-1,62	4,829	24	0
01.02.2024	92,22	47,88	44,34	103	99,32	102	100,89	0	-1,57	4,407	24	0
02.02.2024	91,68	50,09	41,59	116,6	112,46	115,4	114,03	0	-1,57	4,681	24	0
03.02.2024	93,16	50,99	42,17	117,3	113,01	116	114,61	0	-1,6	4,769	24	0
04.02.2024	91,74	48,67	43,07	112,8	108,81	111,7	110,47	0	-1,66	4,69	24	0
05.02.2024	88,93	47,96	40,97	107,4	103,79	106,5	105,34	0	-1,55	4,253	24	0
06.02.2024	87	48,32	38,68	109,3	105,75	108,7	107,48	0	-1,73	4,093	24	0
07.02.2024	87,47	48,03	39,44	109	105,44	108,1	106,91	0	-1,47	4,157	24	0
08.02.2024	91,68	49,15	42,53	108,9	105,04	108	106,79	0	-1,75	4,47	24	0
09.02.2024	91,79	49,41	42,38	115,4	111,29	114,2	112,91	0	-1,62	4,721	24	0
10.02.2024	96,16	54,35	41,81	132,1	127,01	130,4	128,63	0	-1,62	5,32	24	0
11.02.2024	99,78	53,25	46,53	119,9	114,96	118,2	116,65	0	-1,69	5,359	24	0
12.02.2024	102,24	52,58	49,66	110,2	105,47	108,8	107,38	0	-1,91	5,245	24	0
13.02.2024	101,33	51,22	50,11	103,2	98,84	102	100,73	0	-1,89	4,959	24	0
14.02.2024	101,6	55,66	45,94	126,1	120,71	124,5	122,72	0	-2,01	5,56	24	0
15.02.2024	106,35	61,64	44,71	146,8	140,05	144,5	141,99	0	-1,94	6,283	24	0
16.02.2024	105,8	56,47	49,33	127,3	121,5	125,3	123,45	0	-1,95	6,009	24	0
17.02.2024	105,96	57,14	48,82	126,3	120,51	124,4	122,52	0	-2,01	5,899	24	0
18.02.2024	105,61	53,79	51,82	113,6	108,44	112	110,49	0	-2,05	5,631	24	0
19.02.2024	105,33	54	51,33	113,1	107,98	111,5	109,98	0	-2	5,554	24	0
20.02.2024	105,31	56,06	49,25	124,2	118,6	122,2	120,39	0	-1,79	5,856	24	0
21.02.2024	104,89	74,51	30,38	148	141,35	144,4	140,81	0	0,54	4,299	24	0
Итого:				**3445,9**	**3308,81**	**3401,4**	**3355,78**	**0**	**-46,97**	**146,67**	**696**	**0**
Средние:	**97,39**	**52,99**	**44,4**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**56667,6**	**54955,14**	**55796,7**	**55062,72**	**0**	**-107,58**	**1655,72**	**14053**	**0**
21/02/2424:00	**60113,5**	**58263,95**	**59198,1**	**58418,5**	**0**	**-154,55**	**1802,39**	**14749**	**0**
Итого:	**3445,9**	**3308,81**	**3401,4**	**3355,78**	**0**	**-46,97**	**146,67**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"Домоуправ" Договор N:8848

Адрес:Мол. 74-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	99,95	65,8	34,15	213,13	204,39	204,55	200,53	0	3,86	7,014	24	0
25.01.2024	99,52	60,3	39,22	169,87	162,91	162,54	159,79	0	3,12	6,413	24	0
26.01.2024	98,91	59,33	39,58	164,89	158,24	157,73	155,16	0	3,08	6,284	24	0
27.01.2024	98,56	62,47	36,09	188,97	181,41	181,08	177,85	0	3,56	6,57	24	0
28.01.2024	97,9	53,7	44,2	136,82	131,37	130,51	128,77	0	2,6	5,821	24	0
29.01.2024	95,68	51,47	44,21	128,98	124,05	123,05	121,58	0	2,47	5,493	24	0
30.01.2024	92,9	53,63	39,27	151,08	145,63	144,51	142,61	0	3,02	5,731	24	0
31.01.2024	93,23	56,11	37,12	160,27	154,43	153,46	151,24	0	3,19	5,749	24	0
01.02.2024	93,2	51,63	41,57	134,06	129,15	128,09	126,55	0	2,6	5,379	24	0
02.02.2024	92,61	53,43	39,18	146,83	141,55	140,51	138,64	0	2,91	5,56	24	0
03.02.2024	94,13	55,86	38,27	158,79	152,92	152,01	149,83	0	3,09	5,865	24	0
04.02.2024	92,72	52,71	40,01	143,68	138,49	137,5	135,75	0	2,74	5,552	24	0
05.02.2024	90,06	50,65	39,41	132,32	127,78	126,74	125,24	0	2,54	5,044	24	0
06.02.2024	87,89	49,33	38,56	132,15	127,8	126,63	125,18	0	2,62	4,935	24	0
07.02.2024	88,41	49,58	38,83	128,29	124,03	122,89	121,43	0	2,6	4,821	24	0
08.02.2024	92,59	51,93	40,66	134,82	129,97	128,9	127,32	0	2,65	5,294	24	0
09.02.2024	92,69	52,5	40,19	138,34	133,35	132,28	130,61	0	2,74	5,368	24	0
10.02.2024	97,1	59,83	37,27	172,53	165,77	165,14	162,46	0	3,31	6,196	24	0
11.02.2024	100,64	60,12	40,52	165,49	158,58	158,16	155,54	0	3,04	6,447	24	0
12.02.2024	103,24	57,16	46,08	137,11	131,12	130,68	128,72	0	2,4	6,064	24	0
13.02.2024	102,43	56,12	46,31	135,75	129,93	129,41	127,52	0	2,41	6,034	24	0
14.02.2024	102,64	62,56	40,08	171,47	164,07	164,05	161,14	0	2,93	6,6	24	0
15.02.2024	107,32	71,96	35,36	226,75	216,19	217,47	212,46	0	3,73	7,687	24	0
16.02.2024	106,87	64,58	42,29	172,59	164,61	164,9	161,79	0	2,82	6,993	24	0
17.02.2024	107,09	66,79	40,3	182,18	173,72	174,25	170,71	0	3,01	7,038	24	0
18.02.2024	106,74	59,46	47,28	145,31	138,59	138,38	136,11	0	2,48	6,578	24	0
19.02.2024	106,37	59,39	46,98	143,1	136,52	136,28	134,06	0	2,46	6,439	24	0
20.02.2024	106,33	61,76	44,57	162,96	155,49	155,33	152,64	0	2,85	6,956	24	0
21.02.2024	104,76	70,7	34,06	161,65	154,42	154,22	150,79	0	3,63	5,291	23	1
Итого:				**4540,1**	**4356,48**	**4341,2**	**4272,02**	**0**	**84,46**	**175,22**	**695**	**1**
Средние:	**98,36**	**57,96**	**40,4**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**17006,27**	**16389,07**	**16404,9**	**16157,09**	**0**	**231,98**	**589,04**	**2700**	**2**
21/02/2424:00	**21546,45**	**20745,55**	**20746,15**	**20429,11**	**0**	**316,44**	**764,26**	**3395**	**3**
Итого:	**4540,18**	**4356,48**	**4341,25**	**4272,02**	**0**	**84,46**	**175,22**	**695**	**1**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:Молодогвардейцев 74 (итп-2) Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06343116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
24.01.2024	265,7764	265,77643	0	99,78857	66,228828	33,559734	1,165065	0,889991	8,821739	276,07	271,9325	ч	24	0	
25.01.2024	246,9326	246,93262	0	99,49529	63,742794	35,752506	1,187611	0,877315	8,614886	256,485	252,3225	ОК	24	0	
26.01.2024	214,2225	214,22252	0	98,77432	60,688141	38,086193	1,192226	0,873041	8,105775	222,46	218,4125	ОК	24	0	
27.01.2024	236,534	236,53403	0	98,5202	62,021717	36,498482	1,188821	0,885044	8,517328	245,555	241,3675	ОК	24	0	
28.01.2024	209,1326	209,13263	0	97,83588	58,369518	39,466351	1,19167	0,862014	8,290915	217,05	212,8675	ОК	24	0	
29.01.2024	216,5313	216,53125	0	95,76144	58,359348	37,402084	1,179794	0,861127	8,099538	224,2425	220,515	ОК	24	0	
30.01.2024	233,1263	233,12625	0	92,8249	58,979725	33,845169	1,188554	0,878931	7,910388	240,94	237,515	ОК	24	0	
31.01.2024	235,9647	235,96469	0	93,24854	59,738781	33,509769	1,183566	0,888674	7,922479	243,94	240,505	ОК	24	0	
01.02.2024	235,2452	235,24515	0	93,22863	59,139847	34,088783	1,198004	0,87226	8,038728	243,16	239,73	ОК	24	0	
02.02.2024	235,3984	235,39842	0	92,58335	59,192135	33,391224	1,1885	0,885535	7,879962	243,19	239,9075	ОК	24	0	
03.02.2024	231,6425	231,6425	0	94,05421	59,458954	34,595245	1,189044	0,874987	8,044251	239,6125	236,0575	ОК	24	0	
04.02.2024	241,5973	241,59727	0	92,6733	59,147793	33,525509	1,190887	0,865976	8,135627	249,6025	246,22	ОК	24	0	
05.02.2024	260,0283	260,02832	0	89,99497	59,611835	30,383131	1,195641	0,860499	7,90996	268,0051	265,1876	ОК	24	0	
06.02.2024	284,1397	284,13965	0	87,87738	60,292759	27,584633	1,21064	0,86476	7,861095	292,355	289,98	ОК	24	0	
07.02.2024	275,0957	275,0957	0	88,42272	59,705143	28,717581	1,197436	0,857008	7,923271	283,185	280,6301	ОК	24	0	
08.02.2024	230,6438	230,64381	0	92,57566	58,709484	33,866184	1,220363	0,87806	7,744551	238,19	235,0725	ОК	24	0	
09.02.2024	222,8456	222,84561	0	92,63525	58,119537	34,515717	1,196266	0,874782	7,7152	230,215	227,005	ОК	24	0	
10.02.2024	217,9816	217,98164	0	96,92432	60,206821	36,717503	1,161299	0,883869	8,009585	225,9875	222,1925	ОК	24	0	
11.02.2024	206,2303	206,23029	0	100,8298	59,824734	41,005024	1,181458	0,866855	8,302571	214,4475	210,1875	ОК	24	0	
12.02.2024	188,0139	188,01393	0	103,3294	59,496426	43,833027	1,183744	0,848192	8,187001	195,8725	191,595	ОК	24	0	
13.02.2024	183,1706	183,17059	0	102,4596	58,207874	44,251743	1,20728	0,854417	8,105714	190,705	186,4975	ОК	24	0	
14.02.2024	218,0808	218,08075	0	102,4296	62,977489	39,452084	1,171552	0,886842	8,538411	226,965	222,7575	ОК	24	0	
15.02.2024	291,3476	291,3476	0	107,2104	72,113609	35,096813	1,161161	0,897712	10,22622	304,105	299,285	ОК	24	0	
16.02.2024	263,6588	263,65884	0	106,8013	68,861565	37,939674	1,183729	0,874561	9,791663	275,2025	270,4075	ОК	24	0	
17.02.2024	259,9348	259,93475	0	106,8872	68,099968	38,787258	1,183593	0,8673	9,745101	271,3875	266,5225	ОК	24	0	
18.02.2024	223,7641	223,76407	0	106,6187	63,710606	42,908131	1,193708	0,855606	9,439767	233,7175	228,6626	ОК	24	0	
19.02.2024	217,078	217,07796	0	106,3483	64,160873	42,187405	1,197959	0,849547	8,855509	226,6375	222,0125	ОК	24	0	
20.02.2024	213,8639	213,86394	0	106,3063	64,235954	42,07037	1,185877	0,852974	8,987916	223,2851	218,4975	ОК	24	0	
21.02.2024	222,2435	222,2435	0	103,9336	70,237732	33,695866	1,132343	0,875487	7,60122	232,015	227,905	ОК	24	0	
Итого:	6780,22	6780,22							243,33	7034,59	6921,75		696	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
23.01.2024	5013,00	180449,51	178742,20	1707,31	175500,53	175504,82	-4,29			
21.02.2024	5256,33	187484,09	185663,95	1820,15	182280,75	182285,04	-4,29			
ИТОГО:	243,33	7034,59	6921,75	112,83	6780,22	6780,22	0,00	696		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23714416
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
23.01.2024	330,89	10902,68	10777,65	1,48	10613,50	10627,33	-0,01			
21.02.2024	354,11	11684,18	11539,86	1,48	11363,39	11377,22	-0,01			
ИТОГО:	23,22	781,50	762,21	0,00	749,89	749,89	0,00	696		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447293852

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:_____

Адрес:Молодог. № 74-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1042 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,75	53,72	45,03	102,3	98,16	102,3	100,92	0	-2,76	4,43	24	0
25.01.2024	98,43	51,45	46,98	90,5	86,89	90,5	89,37	0	-2,48	4,089	24	0
26.01.2024	97,74	50,4	47,34	85,7	82,29	85,7	84,71	0	-2,42	3,901	24	0
27.01.2024	97,45	51,38	46,07	90,6	86,99	90,6	89,48	0	-2,49	4,013	24	0
28.01.2024	96,79	47,8	48,99	79,1	76	79,1	78,23	0	-2,23	3,727	24	0
29.01.2024	94,51	46,71	47,8	76,2	73,37	76,2	75,43	0	-2,06	3,512	24	0
30.01.2024	91,82	48,38	43,44	84,1	81,1	84,1	83,18	0	-2,08	3,527	24	0
31.01.2024	92,22	48,63	43,59	85,7	82,63	85,7	84,77	0	-2,14	3,604	24	0
01.02.2024	92,14	47,05	45,09	76,8	74,05	76,8	76	0	-1,95	3,34	24	0
02.02.2024	91,59	48,08	43,51	83,2	80,24	83,2	82,32	0	-2,08	3,492	24	0
03.02.2024	93,04	48,87	44,17	85,1	82,03	85,1	84,13	0	-2,1	3,626	24	0
04.02.2024	91,67	47,87	43,8	85,8	82,76	85,8	84,89	0	-2,13	3,627	24	0
05.02.2024	88,85	47,57	41,28	80,9	78,23	80,9	80,09	0	-1,86	3,231	24	0
06.02.2024	86,87	47,87	39	81,7	79,07	81,7	80,84	0	-1,77	3,084	24	0
07.02.2024	87,36	47,5	39,86	80,2	77,6	80,2	79,35	0	-1,75	3,095	24	0
08.02.2024	91,48	47,69	43,79	77,5	74,76	77,5	76,66	0	-1,9	3,276	24	0
09.02.2024	91,7	48,83	42,87	83,3	80,32	83,3	82,35	0	-2,03	3,445	24	0
10.02.2024	96,04	52,69	43,35	95,5	91,81	95,5	94,28	0	-2,47	3,985	24	0
11.02.2024	99,74	51,14	48,6	87,8	84,21	87,8	86,73	0	-2,52	4,099	24	0
12.02.2024	102,14	50,59	51,55	78,6	75,24	78,6	77,64	0	-2,4	3,885	24	0
13.02.2024	101,26	49,04	52,22	75	71,84	75	74,16	0	-2,32	3,757	24	0
14.02.2024	101,53	53,87	47,66	93,7	89,71	93,7	92,44	0	-2,73	4,284	24	0
15.02.2024	106,27	58,91	47,36	112,8	107,64	112,8	110,99	0	-3,35	5,112	24	0
16.02.2024	105,67	54,08	51,59	90,8	86,67	90,8	89,57	0	-2,9	4,483	24	0
17.02.2024	105,82	54,03	51,79	91,8	87,63	91,8	90,54	0	-2,91	4,549	24	0
18.02.2024	105,51	51,26	54,25	84	80,2	84	82,94	0	-2,74	4,361	24	0
19.02.2024	105,25	52,03	53,22	82,6	78,86	82,6	81,55	0	-2,69	4,207	24	0
20.02.2024	105,17	51,48	53,69	85,8	81,93	85,8	84,73	0	-2,8	4,408	24	0
21.02.2024	104,69	57,77	46,92	81,3	77,65	81,3	80,03	0	-2,38	3,654	24	0
Итого:				**2488,4**	**2389,88**	**2488,4**	**2458,32**	**0**	**-68,44**	**111,80**	**696**	**0**
Средние:	**97,29**	**50,57**	**46,71**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**66328,5**	**64268,17**	**69787,9**	**69086,3**	**6,12**	**-4818,13**	**2458,53**	**29871**	**0**
21/02/2424:00	**68816,9**	**66658,05**	**72276,3**	**71544,62**	**6,12**	**-4886,57**	**2570,34**	**30567**	**0**
Итого:	**2488,4**	**2389,88**	**2488,4**	**2458,32**	**0**	**-68,44**	**111,80**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных № 109 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x328E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24.01.2024	99,61	55,61	44	179,33	171,98	163,31	160,95	0,01	11,03	7,587	0	24	0
25.01.2024	99,29	52,07	47,22	155,26	148,91	141,03	139,26	0	9,65	7,046	0	24	0
26.01.2024	98,65	50,46	48,19	147,5	141,52	133,89	132,29	0,01	9,23	6,833	0	24	0
27.01.2024	98,29	51,04	47,25	154,05	147,87	139,92	138,22	0,01	9,65	6,999	0	24	0
28.01.2024	97,71	46,73	50,98	129,61	124,48	117,41	116,2	0	8,28	6,355	0	24	0
29.01.2024	95,47	44,95	50,52	121,25	116,63	109,86	108,79	0	7,84	5,898	0	24	0
30.01.2024	92,64	46,44	46,2	138,07	133,06	125,57	124,3	0	8,76	6,152	0	24	0
31.01.2024	92,98	47,95	45,03	135,49	130,55	128,46	127,09	0,01	3,46	5,864	0	24	0
01.02.2024	92,97	44,72	48,25	114,11	109,93	112,25	111,2	0	-1,27	5,31	0	24	0
02.02.2024	92,39	47,42	44,97	131,66	126,94	129,8	128,43	0	-1,49	5,712	0	24	0
03.02.2024	93,86	48,65	45,21	132,81	127,9	130,81	129,33	0,01	-1,43	5,787	0	24	0
04.02.2024	92,46	45,6	46,86	123,99	119,51	121,87	120,68	0	-1,17	5,606	0	24	0
05.02.2024	89,8	44,68	45,12	112,01	108,17	110,11	109,07	0,01	-0,9	4,883	0	24	0
06.02.2024	87,62	44,15	43,47	111,89	108,22	110,02	109	0	-0,78	4,701	0	24	0
07.02.2024	88,13	43,86	44,27	111,48	107,78	109,5	108,5	0	-0,72	4,771	0	24	0
08.02.2024	92,3	45,32	46,98	116,04	111,87	113,78	112,68	0	-0,81	5,258	0	24	0
09.02.2024	92,47	47,23	45,24	121,92	117,51	119,84	118,58	0	-1,07	5,319	0	24	0
10.02.2024	96,8	50,82	45,98	146,38	140,66	144	142,24	0	-1,58	6,475	0	24	0
11.02.2024	100,48	51,2	49,28	139,08	133,29	136,54	134,83	0	-1,54	6,583	0	24	0
12.02.2024	103,09	51,06	52,03	126,67	121,15	124,11	122,6	0,01	-1,45	6,317	0	24	0
13.02.2024	102,21	49,24	52,97	115,86	110,89	113,43	112,12	0,01	-1,23	5,888	0	24	0
14.02.2024	102,19	52,03	50,16	140,61	134,57	138,23	136,47	0,01	-1,9	6,761	0	24	0
15.02.2024	106,74	59,38	47,36	171,25	163,34	168,9	166,15	0	-2,81	7,761	0	24	0
16.02.2024	106,37	55,04	51,33	144,89	138,24	142,4	140,39	0,01	-2,15	7,115	0	24	0
17.02.2024	106,57	56,82	49,75	149,39	142,51	147,03	144,8	0,03	-2,29	7,117	0	24	0
18.02.2024	106,3	52,84	53,46	133,51	127,35	130,97	129,28	0,01	-1,93	6,829	0	24	0
19.02.2024	106,03	53,07	52,96	130,4	124,43	127,93	126,21	0,02	-1,78	6,611	0	24	0
20.02.2024	105,92	52,24	53,68	130,6	124,61	128	126,35	0,01	-1,74	6,706	0	24	0
21.02.2024	105,5	58,92	46,58	134,09	128	131,89	129,78	0,03	-1,78	5,987	0	24	0
Итого:				**3899,2**	**3741,87**	**3750,8**	**3705,79**	**0,2**	**36,08**	**180,23**	**0**	**696**	**0**
Средние:	**98,09**	**49,98**	**48,11**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23/01/2424:00	**18765,41**	**18132,09**	**17183,77**	**16975,9**	**7,74**	**1156,19**	**688,65**	**0**	**3662**	**0**
21/02/2424:00	**22664,61**	**21873,96**	**20934,63**	**20681,69**	**7,94**	**1192,27**	**868,89**	**0**	**4358**	**0**
Итого:	**3899,2**	**3741,87**	**3750,86**	**3705,79**	**0,2**	**36,08**	**180,23**	**0**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №113 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x601C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	97,61	53,46	44,15	145,43	139,7	140,42	138,52	0	1,18	6,18	24	0
25.01.2024	97,22	51,34	45,88	127,5	122,47	122,97	121,46	0	1,01	5,628	24	0
26.01.2024	96,51	49,98	46,53	124,37	119,55	119,9	118,5	0	1,05	5,57	24	0
27.01.2024	96,3	51,28	45,02	132,03	126,91	127,43	125,84	0	1,07	5,725	24	0
28.01.2024	95,61	48,03	47,58	116,24	111,8	112,05	110,84	0	0,96	5,327	24	0
29.01.2024	93,26	47,17	46,09	110,53	106,48	106,68	105,55	0	0,93	4,91	24	0
30.01.2024	90,69	48,02	42,67	121,55	117,31	117,61	116,33	0	0,98	5,009	24	0
31.01.2024	91,15	49,28	41,87	129,73	125,19	125,51	124,07	0	1,12	5,245	24	0
01.02.2024	91	47,66	43,34	112,89	108,94	109,21	108,02	0	0,92	4,723	24	0
02.02.2024	90,53	49,05	41,48	127,87	123,42	123,81	122,43	0	0,99	5,123	24	0
03.02.2024	91,99	50	41,99	127,43	122,88	123,31	121,88	0	1	5,166	24	0
04.02.2024	90,61	48,16	42,45	123,39	119,11	119,44	118,13	0	0,98	5,062	24	0
05.02.2024	87,78	47,89	39,89	111,23	107,6	107,95	106,8	0	0,8	4,295	24	0
06.02.2024	85,81	47,73	38,08	114,65	111,03	111,48	110,28	0,01	0,75	4,23	24	0
07.02.2024	86,29	47,23	39,06	113,32	109,68	110,05	108,92	0	0,76	4,285	24	0
08.02.2024	90,33	48,11	42,22	114,38	110,41	110,74	109,54	0	0,87	4,663	24	0
09.02.2024	90,57	48,62	41,95	117,09	113,03	113,3	112,04	0	0,99	4,744	24	0
10.02.2024	94,91	51,24	43,67	136,7	131,55	131,97	130,37	0	1,18	5,751	24	0
11.02.2024	98,48	51,19	47,29	127,88	122,75	123,11	121,6	0	1,15	5,813	24	0
12.02.2024	100,74	49,51	51,23	109,23	104,68	104,87	103,67	0	1,01	5,372	24	0
13.02.2024	99,96	48,76	51,2	108,08	103,61	103,81	102,65	0	0,96	5,311	24	0
14.02.2024	100,43	52,5	47,93	132,07	126,58	127,04	125,4	0	1,18	6,077	24	0
15.02.2024	105,27	58,39	46,88	156,5	149,45	150,55	148,21	0,01	1,24	7,027	24	0
16.02.2024	104,65	53,32	51,33	128,73	122,95	123,51	121,86	0,01	1,09	6,327	24	0
17.02.2024	104,87	53,8	51,07	127,96	122,22	122,82	121,15	0	1,07	6,262	24	0
18.02.2024	104,54	50,46	54,08	112,84	107,81	108,11	106,83	0	0,98	5,846	24	0
19.02.2024	104,17	49,98	54,19	111,12	106,2	106,44	105,19	0	1,01	5,766	24	0
20.02.2024	104,22	52,28	51,94	125,43	119,86	120,24	118,72	0	1,14	6,239	24	0
21.02.2024	103,99	59,32	44,67	167,29	159,92	160,84	158,21	0,02	1,71	7,163	24	0
Итого:				**3613,4**	**3473,09**	**3485,1**	**3443,01**	**0,05**	**30,08**	**158,84**	**696**	**0**
Средние:	**96,18**	**50,47**	**45,71**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**92852,13**	**90112,32**	**90648,28**	**89552,66**	**5,34**	**559,66**	**2832,74**	**22044**	**646**
21/02/2424:00	**96465,59**	**93585,41**	**94133,45**	**92995,67**	**5,39**	**589,74**	**2991,58**	**22740**	**646**
Итого:	**3613,46**	**3473,09**	**3485,17**	**3443,01**	**0,05**	**30,08**	**158,84**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №117 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x89F5 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,47	55,82	42,65	182,58	175,24	165,31	162,93	0	12,31	7,491	24	0
25.01.2024	98,08	53,12	44,96	161,1	154,7	145,56	143,65	0	11,05	6,97	24	0
26.01.2024	97,41	51,56	45,85	153,28	147,24	138,32	136,59	0	10,65	6,763	24	0
27.01.2024	97,09	53,25	43,84	164,91	158,43	149,04	147,08	0	11,35	6,959	24	0
28.01.2024	96,43	48,99	47,44	140,5	135,06	126,52	125,08	0	9,98	6,416	24	0
29.01.2024	94,22	48,03	46,19	131,01	126,14	118,09	116,83	0	9,31	5,83	24	0
30.01.2024	91,48	48,71	42,77	146,41	141,23	132,37	130,91	0	10,32	6,046	24	0
31.01.2024	91,84	49,62	42,22	148,03	142,75	140,41	138,76	0	3,99	6,017	24	0
01.02.2024	91,77	47,9	43,87	123,46	119,08	121,16	119,84	0	-0,76	5,227	24	0
02.02.2024	91,23	49,27	41,96	137,63	132,76	135,31	133,77	0	-1,01	5,573	24	0
03.02.2024	92,72	50,83	41,89	144,9	139,65	142,5	140,79	0	-1,14	5,861	24	0
04.02.2024	91,29	47,37	43,92	131,38	126,78	128,93	127,57	0	-0,79	5,573	24	0
05.02.2024	88,65	46,56	42,09	124,92	120,74	122,78	121,51	0	-0,77	5,084	24	0
06.02.2024	86,47	44,9	41,57	121,3	117,4	119,34	118,22	0	-0,82	4,879	24	0
07.02.2024	86,98	45,64	41,34	121,25	117,33	119,28	118,12	0	-0,79	4,85	24	0
08.02.2024	91,03	47,54	43,49	124,31	119,95	122,02	120,73	0	-0,78	5,219	24	0
09.02.2024	91,23	48,2	43,03	128,93	124,37	126,6	125,23	0	-0,86	5,357	24	0
10.02.2024	95,58	52,37	43,21	152,27	146,46	149,72	147,8	0	-1,34	6,336	24	0
11.02.2024	99,09	52,29	46,8	142,86	137,05	140,09	138,3	0	-1,25	6,433	24	0
12.02.2024	101,56	49,81	51,75	120,81	115,69	117,9	116,52	0	-0,83	5,999	24	0
13.02.2024	100,8	49,22	51,58	120,4	115,38	117,5	116,16	0	-0,78	5,963	24	0
14.02.2024	101,22	53,12	48,1	147,98	141,74	144,96	143,03	0	-1,29	6,831	24	0
15.02.2024	106,07	60,99	45,08	182,21	173,88	179,38	176,29	0	-2,41	7,867	24	0
16.02.2024	105,55	55,57	49,98	146,53	139,89	143,59	141,5	0	-1,61	7,014	24	0
17.02.2024	105,74	56,18	49,56	145,08	138,5	142,21	140,15	0	-1,65	6,889	24	0
18.02.2024	105,42	51,03	54,39	122,29	116,76	119,24	117,77	0	-1,01	6,37	24	0
19.02.2024	105,02	51,55	53,47	120,04	114,65	117,1	115,66	0	-1,01	6,144	24	0
20.02.2024	105,09	53,34	51,75	138,53	132,29	135,29	133,5	0	-1,21	6,863	24	0
21.02.2024	104,68	59,54	45,14	172,26	164,56	169,32	166,58	0	-2,02	7,453	24	0
Итого:				**4097,1**	**3935,7**	**3929,8**	**3880,87**	**0**	**54,83**	**180,28**	**696**	**0**
Средние:	**96,97**	**51,11**	**45,85**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**145603,82**	**141220,04**	**133094,4**	**131556,72**	**0,01**	**9663,32**	**4741,17**	**29865**	**5**
21/02/2424:00	**149700,98**	**145155,74**	**137024,24**	**135437,59**	**0,01**	**9718,15**	**4921,44**	**30561**	**5**
Итого:	**4097,16**	**3935,7**	**3929,84**	**3880,87**	**0**	**54,83**	**180,28**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-21/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №121 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАВ95 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	99,16	55,67	43,49	160,09	153,55	154,62	152,41	0,02	1,14	6,695	24	0
25.01.2024	98,81	52,63	46,18	134,62	129,17	129,64	127,99	0,02	1,18	5,976	24	0
26.01.2024	98,16	51,68	46,48	132,47	127,17	127,53	125,93	0,02	1,24	5,92	24	0
27.01.2024	97,84	53,35	44,49	147,07	141,23	141,86	139,95	0,01	1,28	6,296	24	0
28.01.2024	97,21	49,04	48,17	121,22	116,46	116,54	115,22	0,01	1,24	5,618	24	0
29.01.2024	94,97	47,97	47	115,28	110,92	110,84	109,61	0	1,31	5,219	24	0
30.01.2024	92,19	48,67	43,52	127,56	123	122,94	121,58	0,01	1,42	5,356	24	0
31.01.2024	92,59	50,37	42,22	135,58	130,68	130,71	129,15	0	1,53	5,519	24	0
01.02.2024	92,51	48,52	43,99	119,54	115,26	114,96	113,69	0,01	1,57	5,077	24	0
02.02.2024	91,93	49,3	42,63	132,23	127,52	127,3	125,87	0	1,65	5,439	24	0
03.02.2024	93,41	51,26	42,15	139,43	134,3	134,33	132,66	0,01	1,64	5,669	24	0
04.02.2024	92	48,61	43,39	124,7	120,28	119,88	118,57	0,01	1,71	5,222	24	0
05.02.2024	89,31	47,05	42,26	112,03	108,24	107,61	106,49	0,01	1,75	4,578	24	0
06.02.2024	87,12	46,62	40,5	112,46	108,79	108,12	107,03	0	1,76	4,404	24	0
07.02.2024	87,64	46,73	40,91	111,95	108,29	107,55	106,47	0	1,82	4,431	24	0
08.02.2024	91,8	48,05	43,75	119,1	114,86	114,39	113,15	0,01	1,71	5,026	24	0
09.02.2024	91,99	49,54	42,45	125,2	120,75	120,4	119,02	0	1,73	5,129	24	0
10.02.2024	96,35	51,94	44,41	148,02	142,31	142,39	140,58	0	1,73	6,328	24	0
11.02.2024	99,93	51,68	48,25	131,89	126,47	126,59	125	0,01	1,47	6,115	24	0
12.02.2024	102,48	50,58	51,9	114,99	110,03	110,02	108,68	0,02	1,35	5,722	24	0
13.02.2024	101,68	49,35	52,33	112,88	108,09	107,93	106,68	0,01	1,41	5,664	24	0
14.02.2024	102,01	52,37	49,64	135,68	129,87	130,17	128,5	0	1,37	6,463	24	0
15.02.2024	106,82	58,63	48,19	158,23	150,91	152,17	149,78	0,03	1,13	7,298	24	0
16.02.2024	106,37	54,78	51,59	135,19	128,99	129,64	127,85	0,01	1,14	6,674	24	0
17.02.2024	106,6	55,76	50,84	138,93	132,52	133,33	131,41	0,02	1,11	6,759	24	0
18.02.2024	106,37	51,05	55,32	117,26	111,87	112,08	110,7	0,02	1,17	6,205	24	0
19.02.2024	105,97	51,32	54,65	114,4	109,17	109,31	107,95	0,03	1,22	5,98	24	0
20.02.2024	105,94	53,61	52,33	131,05	125,07	125,43	123,77	0,02	1,3	6,561	24	0
21.02.2024	105,45	58,43	47,02	159,34	152,12	153,38	150,94	0,04	1,18	7,175	24	0
Итого:				**3768,3**	**3617,89**	**3621,6**	**3576,63**	**0,35**	**41,26**	**168,52**	**696**	**0**
Средние:	**97,74**	**51,19**	**46,55**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**96602,67**	**93697,34**	**94210,97**	**93096,37**	**6,08**	**600,97**	**3078,25**	**22023**	**0**
21/02/2424:00	**100371,06**	**97315,23**	**97832,63**	**96673**	**6,43**	**642,23**	**3246,77**	**22719**	**0**
Итого:	**3768,39**	**3617,89**	**3621,66**	**3576,63**	**0,35**	**41,26**	**168,52**	**696**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

«Домоуправ-Сервис» для документов

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-01/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА002 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,39	66,61	31,78	128,7	123,54	127,2	124,65	0	-1,11	3,939	24	0
25.01.2024	98,03	65,07	32,96	118,9	114,14	117,6	115,36	0	-1,22	3,773	24	0
26.01.2024	97,29	65,05	32,24	115,4	110,86	114	111,81	0	-0,95	3,584	24	0
27.01.2024	97,08	64,66	32,42	122	117,23	120,7	118,41	0	-1,18	3,81	24	0
28.01.2024	96,32	62,85	33,47	109,4	105,17	108,3	106,35	0	-1,18	3,527	24	0
29.01.2024	94,15	61,88	32,27	104,2	100,34	103,2	101,37	0	-1,03	3,241	24	0
30.01.2024	91,42	60,26	31,16	109	105,15	108,1	106,29	0	-1,14	3,282	24	0
31.01.2024	91,86	61,31	30,55	112,7	108,67	111,8	109,9	0	-1,23	3,325	24	0
01.02.2024	91,71	61,06	30,65	104	100,3	103,2	101,45	0,01	-1,15	3,08	24	0
Итого:				**1024,3**	**985,4**	**1014,1**	**995,59**	**0,01**	**-10,19**	**31,56**	**216**	**0**
Средние:	**95,13**	**63,19**	**31,94**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	113804,3	110516,89	115098,5	113344,77	27,62	-2827,88	2638,44	34214	523
01/02/2424:00	114828,6	111502,29	116112,6	114340,36	27,63	-2838,07	2670,00	34430	523
Итого:	1024,3	985,4	1014,1	995,59	0,01	-10,19	31,56	216	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ / Малыгина О.В.

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-01/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ул. Набер. № 44-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C4E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,53	53,7	44,83	89,2	85,6	89,2	88	0,01	-2,4	3,845	24	0
25.01.2024	98,16	52,29	45,87	82,3	79	82,3	81,23	0	-2,23	3,63	24	0
26.01.2024	97,45	51,49	45,96	80,8	77,6	80,8	79,79	0	-2,19	3,568	24	0
27.01.2024	97,22	52,37	44,85	84,4	81,06	84,4	83,31	0,01	-2,25	3,643	24	0
28.01.2024	96,47	51	45,47	82,1	78,92	82,1	81,14	0	-2,22	3,592	24	0
29.01.2024	94,24	51,99	42,25	86,3	83,09	86,3	85,21	0	-2,12	3,513	24	0
30.01.2024	91,63	52,87	38,76	92,2	88,96	92,2	91,01	0	-2,05	3,453	24	0
31.01.2024	92,07	52,53	39,54	90,5	87,24	90,5	89,32	0,01	-2,08	3,455	24	0
01.02.2024	91,97	52,46	39,51	88,4	85,23	88,4	87,23	0	-2	3,373	24	0
Итого:				**776,2**	**746,7**	**776,2**	**766,24**	**0,03**	**-19,54**	**32,07**	**216**	**0**
Средние:	**95,3**	**52,3**	**43**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	**29045,3**	**28215,3**	**29045,3**	**28635,48**	**15,4**	**-420,18**	**718,95**	**8702**	**0**
01/02/2424:00	**29821,5**	**28962**	**29821,5**	**29401,72**	**15,43**	**-439,72**	**751,03**	**8918**	**0**
Итого:	**776,2**	**746,7**	**776,2**	**766,24**	**0,03**	**-19,54**	**32,07**	**216**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447299252

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ /

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/01/24г.-01/02/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер.№ 44-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00228992 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD45F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.01.2024	98,43	59,98	38,45	113,3	108,75	113,1	111,23	0,56	-2,48	4,19	24	0
25.01.2024	98,16	62,88	35,28	126,4	121,32	126,5	124,22	0,03	-2,9	4,293	24	0
26.01.2024	97,5	60,77	36,73	113,9	109,39	114,1	112,19	0,02	-2,8	4,027	24	0
27.01.2024	97,18	61,94	35,24	121,5	116,7	121,6	119,45	0,01	-2,75	4,119	24	0
28.01.2024	96,5	57,56	38,94	99,8	95,92	99,7	98,17	0,02	-2,25	3,744	24	0
29.01.2024	94,42	54,2	40,22	90	86,67	89,9	88,65	0,02	-1,98	3,488	24	0
30.01.2024	91,51	54,16	37,35	96,9	93,5	96,9	95,56	0,01	-2,06	3,493	24	0
31.01.2024	91,9	56,35	35,55	103,7	100,02	103,8	102,28	0,09	-2,26	3,562	24	0
01.02.2024	91,83	53,28	38,55	91,3	88,03	91,1	89,9	0,03	-1,87	3,395	24	0
Итого:				**956,8**	**920,3**	**956,7**	**941,65**	**0,79**	**-21,35**	**34,31**	**216**	**0**
Средние:	**95,27**	**57,9**	**37,36**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2424:00	2928	2812,69	2920,3	2876,27	1,52	-63,58	113,04	710	0
01/02/2424:00	3884,8	3732,99	3877	3817,92	2,31	-84,93	147,35	926	0
Итого:	956,8	920,3	956,7	941,65	0,79	-21,35	34,31	216	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ / Малыгина О.В.

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252