ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Наркома Малыш № 8 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8C2F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	81,79	54,08	27,71	289,8	281,4	283,5	279,64	0,07	1,76	7,8	24	0
26.03.2024	80,66	53,51	27,15	291	282,73	284,7	280,92	0,06	1,81	7,677	24	0
27.03.2024	80,68	52,88	27,8	283,9	275,87	277,6	274	0,06	1,87	7,67	24	0
28.03.2024	80,79	52,69	28,1	285,7	277,59	279,3	275,71	0,06	1,88	7,8	24	0
29.03.2024	81,38	52,18	29,2	280,4	272,33	273,8	270,34	0,07	1,99	7,954	24	0
30.03.2024	81,6	52,92	28,68	293	284,52	286,5	282,78	0,06	1,74	8,16	24	0
31.03.2024	80,84	52,7	28,14	296	287,59	289,7	285,96	0,06	1,63	8,094	24	0
01.04.2024	81,21	53,83	27,38	296,4	287,92	290,2	286,32	0,06	1,6	7,885	24	0
02.04.2024	81,06	54,29	26,77	297,9	289,41	291,7	287,69	0,06	1,72	7,753	24	0
03.04.2024	79,21	53,58	25,63	297,4	289,22	291,6	287,72	0,06	1,5	7,412	24	0
04.04.2024	79,65	54,24	25,41	295,8	287,6	289,9	285,93	0,07	1,67	7,307	24	0
05.04.2024	79,55	54,51	25,04	293	284,91	287,3	283,34	0,06	1,57	7,136	24	0
06.04.2024	79,12	53,68	25,44	292,1	284,1	286,3	282,47	0,06	1,63	7,224	24	0
07.04.2024	77,97	51,88	26,09	290,1	282,38	284,1	280,54	0,07	1,84	7,366	24	0
08.04.2024	78,11	52,09	26,02	287,2	279,54	281,4	277,83	0,07	1,71	7,271	24	0
09.04.2024	78,02	52,33	25,69	285	277,39	279,1	275,57	0,06	1,82	7,123	24	0
10.04.2024	78,18	52,29	25,89	286	278,32	280,1	276,54	0,07	1,78	7,207	24	0
11.04.2024	79,13	53,51	25,62	287	279,16	281,1	277,35	0,06	1,81	7,153	24	0
12.04.2024	78,76	53,51	25,25	274,3	266,85	268,6	265,02	0,07	1,83	6,74	24	0
13.04.2024	78,51	53,81	24,7	270,9	263,58	265,1	261,52	0,06	2,06	6,509	24	0
14.04.2024	77,98	52,31	25,67	271,8	264,54	266	262,62	0,07	1,92	6,79	24	0
15.04.2024	78,81	52,98	25,83	267,9	260,65	262,1	258,66	0,07	1,99	6,731	24	0
16.04.2024	78,37	53,21	25,16	280,2	272,63	274,7	271,09	0,06	1,54	6,858	24	0
17.04.2024	80,26	54,04	26,22	260,4	253,07	254,8	251,35	0,07	1,72	6,638	24	0
18.04.2024	88,6	61,47	27,13	274,7	265,42	268,9	264,22	0,03	1,2	7,202	24	0
19.04.2024	76,92	55,36	21,56	266,3	259,38	261,5	257,8	0,09	1,58	5,591	24	0
20.04.2024	79,45	58,06	21,39	278,7	271,01	273,9	269,65	0,09	1,36	5,8	24	0
21.04.2024	79,39	57,83	21,56	273,5	265,99	268,5	264,33	0,09	1,66	5,74	24	0
22.04.2024	77,79	56,73	21,06	269,7	262,55	264,9	260,96	0,1	1,59	5,531	24	0
23.04.2024	77,78	55,02	22,76	233,5	227,33	228,5	225,29	0,09	2,04	5,177	24	0
Итого:				**8449,6**	**8214,98**	**8275,4**	**8163,16**	**2,03**	**51,82**	**211,30**	**720**	**0**
Средние:	**79,71**	**54,05**	**25,66**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**161836,4**	**156698,15**	**159633,3**	**156959,58**	**8,86**	**-261,43**	**3986,52**	**13430**	**0**
23/04/2424:00	**170286**	**164913,13**	**167908,7**	**165122,74**	**10,89**	**-209,61**	**4197,82**	**14150**	**0**
Итого:	**8449,6**	**8214,98**	**8275,4**	**8163,16**	**2,03**	**51,82**	**211,30**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.Март /

Подпись **Ф.И.О.**

ООО «Уралэнергосбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
Мартовская Ю.О.
24.04.2024

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDCF4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
25.03.2024	81,7	65,97	15,73	526,4	511,12	520,4	510,13	0	0,99	8,051	0	24	0
26.03.2024	80,46	64,88	15,58	530,9	515,94	525	514,96	0	0,98	8,043	0	24	0
27.03.2024	80,7	64,61	16,09	526,6	511,66	520,6	510,75	0	0,91	8,242	0	24	0
28.03.2024	80,7	64,73	15,97	527,6	512,65	521,7	511,83	0	0,82	8,191	0	24	0
29.03.2024	81,38	64,74	16,64	516,5	501,64	510,5	500,8	0	0,84	8,358	0	24	0
30.03.2024	81,54	65,37	16,17	534,5	519,07	528,4	518,19	0	0,88	8,401	0	24	0
31.03.2024	80,77	64,63	16,14	537,8	522,54	531,5	521,41	0	1,13	8,439	0	24	0
01.04.2024	81,13	65,45	15,68	539,1	523,67	533	522,65	0	1,02	8,217	0	24	0
02.04.2024	80,93	65,8	15,13	540,3	524,91	533,9	523,42	0	1,49	7,952	0	24	0
03.04.2024	79,05	64,58	14,47	538,7	523,98	532,8	522,72	0,22	1,26	7,589	0	24	0
04.04.2024	79,56	65,09	14,47	530,8	516,13	524,9	514,83	0	1,3	7,473	0	24	0
05.04.2024	79,5	65,18	14,32	529,2	514,61	523,6	513,57	0	1,04	7,376	0	24	0
06.04.2024	78,93	64,21	14,72	531,7	517,19	525,8	515,97	0	1,22	7,622	0	24	0
07.04.2024	77,87	62,3	15,57	539,6	525,26	533,4	523,94	0,01	1,32	8,178	0	24	0
08.04.2024	78,06	62,64	15,42	531,8	517,59	526	516,61	0	0,98	7,987	0	24	0
09.04.2024	77,88	62,69	15,19	530,2	516,1	524,5	515,09	0	1,01	7,84	0	24	0
10.04.2024	78,2	63,09	15,11	526	511,92	520,3	510,88	0	1,04	7,739	0	24	0
11.04.2024	79,12	64,67	14,45	544,2	529,3	537,9	527,69	0	1,61	7,652	0	24	0
12.04.2024	78,72	64,54	14,18	529,8	515,46	523,6	513,7	0	1,76	7,315	0	24	0
13.04.2024	78,41	64,31	14,1	521	506,96	515,1	505,42	0	1,54	7,151	0	24	0
14.04.2024	77,89	63,06	14,83	521	507,15	515,2	505,87	0,01	1,28	7,523	0	24	0
15.04.2024	78,77	64,2	14,57	520,9	506,75	514,9	505,27	0	1,48	7,391	0	24	0
16.04.2024	78,33	64,19	14,14	537,1	522,68	531,2	521,26	0	1,42	7,395	0	24	0
17.04.2024	80,27	65,04	15,23	482,4	468,87	476,6	467,46	0	1,41	7,146	0	24	0
18.04.2024	87,72	73,03	14,69	487,4	471,24	481,3	469,76	0,01	1,48	6,924	0	24	0
19.04.2024	77,17	64,65	12,52	494,1	481,16	488,9	479,62	0	1,54	6,027	0	24	0
20.04.2024	79,47	67,71	11,76	493,7	480,1	488,5	478,4	0	1,7	5,654	0	24	0
21.04.2024	79,21	67,19	12,02	479,4	466,27	474,4	464,74	0	1,53	5,608	0	24	0
22.04.2024	77,63	65,53	12,1	484,7	471,88	479,7	470,39	0	1,49	5,715	0	24	0
23.04.2024	77,71	65,53	12,18	455,5	443,45	450,3	441,55	0	1,9	5,402	0	24	0
Итого:				**15588**	**15157,2**	**15413**	**15118,8**	**0,25**	**38,37**	**222,60**	**0**	**720**	**0**
Средние:	**79,62**	**64,98**	**14,63**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24/03/2424:00	77806,2	75070,75	76680,9	75137,76	7,72	-67,01	1828,33	0	6208	834
23/04/2424:00	93395,1	90228	92094,8	90256,64	7,97	-28,64	2050,94	0	6928	834
Итого:	15588,9	15157,25	15413,9	15118,88	0,25	38,37	222,60	0	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1137400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНСПЕКТОР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2024

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=2 ТЗ=1 КС=0x20FA ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	81,26	43,73	37,53	189,2	183,78	177,7	176,13	0,06	7,65	6,608	24	0
26.03.2024	80,15	44,4	35,75	200,9	195,27	188,6	186,84	0,05	8,43	6,677	24	0
27.03.2024	80,12	43,64	36,48	198,6	193,05	186,2	184,51	0,47	8,54	6,727	24	0
28.03.2024	80,27	43,54	36,73	197,5	191,94	185,4	183,77	0,03	8,17	6,747	24	0
29.03.2024	80,92	45,47	35,45	234,5	227,82	220,5	218,38	0,02	9,44	7,737	24	0
30.03.2024	81,08	44,5	36,58	213,5	207,4	200,8	198,91	0,04	8,49	7,273	24	0
31.03.2024	80,32	43,36	36,96	203,5	197,79	191,3	189,62	0,03	8,17	7,004	24	0
01.04.2024	80,69	43,6	37,09	192,9	187,44	181,3	179,68	0,04	7,76	6,662	24	0
02.04.2024	80,55	44,01	36,54	190,6	185,22	179,1	177,49	0,04	7,73	6,483	24	0
03.04.2024	78,7	43,73	34,97	185,3	180,29	173,9	172,37	0,04	7,92	6,024	24	0
04.04.2024	79,11	43,33	35,78	180	175,09	169,1	167,6	0,04	7,49	5,993	24	0
05.04.2024	79	43,39	35,61	176,9	172,06	166	164,52	0,04	7,54	5,855	24	0
06.04.2024	78,57	43,26	35,31	197,6	192,25	185,6	183,96	0,03	8,29	6,491	24	0
07.04.2024	77,52	44,45	33,07	228	221,98	214,3	212,29	0,03	9,69	7,015	24	0
08.04.2024	77,62	43,65	33,97	203,9	198,51	191,5	189,79	0,04	8,72	6,442	24	0
09.04.2024	77,49	42,27	35,22	189,3	184,33	177,7	176,23	0,03	8,1	6,204	24	0
10.04.2024	77,62	41,94	35,68	184,8	179,92	173,3	171,84	0,03	8,08	6,127	24	0
11.04.2024	78,55	41,86	36,69	180,1	175,23	168,7	167,34	0,02	7,89	6,138	24	0
12.04.2024	78,22	42,07	36,15	175,7	170,99	164,3	162,94	0,03	8,05	5,884	24	0
13.04.2024	77,96	42,34	35,62	176,3	171,6	164,9	163,51	0,02	8,09	5,82	24	0
14.04.2024	77,48	42,19	35,29	185,5	180,62	173,4	171,95	0,02	8,67	6,064	24	0
15.04.2024	78,32	42,73	35,59	181,9	177,01	170,1	168,64	0,03	8,37	5,999	24	0
16.04.2024	77,82	42,86	34,96	180,9	176,12	169	167,53	0,02	8,59	5,851	24	0
17.04.2024	79,52	42,5	37,02	167,7	163,06	156,5	155,19	0,02	7,87	5,742	24	0
18.04.2024	85,79	42,58	43,21	144,3	139,7	134,8	133,66	0,35	6,04	5,782	24	0
19.04.2024	76,01	43,36	32,65	153	149,1	141,8	140,55	3,3	8,55	4,589	24	0
20.04.2024	78,74	43,66	35,08	141,9	138,04	131,9	130,7	3,37	7,34	4,58	24	0
21.04.2024	78,72	44,68	34,04	137,7	133,95	127,9	126,69	3,44	7,26	4,313	24	0
22.04.2024	77,13	45,13	32	136,6	133,03	127	125,78	3,31	7,25	4,022	24	0
23.04.2024	77,15	43,69	33,46	141,2	137,5	131,4	130,21	3,2	7,29	4,35	24	0
Итого:				**5469,8**	**5320,09**	**5124**	**5078,62**	**18,19**	**241,47**	**181,20**	**720**	**0**
Средние:	**79,08**	**43,39**	**35,68**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**119429,7**	**115610,12**	**116693,5**	**115070,23**	**502,03**	**539,89**	**3608,10**	**12682**	**0**
23/04/2424:00	**124899,5**	**120930,21**	**121817,5**	**120148,85**	**520,22**	**781,36**	**3789,30**	**13402**	**0**
Итого:	**5469,8**	**5320,09**	**5124**	**5078,62**	**18,19**	**241,47**	**181,20**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Март /

Подпись **Ф.И.О.**

ООО «Уралэнергосбыт»
инспектор СТИ ЭЭР
Мартовская Ю.О.
24.04.2024

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.03.2024	244,2325	236,1587	8,073878	81,71973	55,2002	26,51953	0,00051	0	6,478146	252,4701	238,5	ОК	24	0	
26.03.2024	242,8975	234,3497	8,547839	80,34632	54,17722	26,16909	0,000444	0	6,358902	250,6801	236,75	ОК	24	0	
27.03.2024	239,6996	232,107	7,592667	80,8577	54,07097	26,78673	0,000529	0	6,42306	247,84	234,09	ОК	24	0	
28.03.2024	241,5482	233,0282	8,519965	80,75264	53,95746	26,79517	0,000529	0	6,473805	249,3401	235,39	ОК	24	0	
29.03.2024	247,5442	240,3454	7,198805	81,51682	53,81681	27,70003	0,00043	0	6,863221	256,29	242,14	ОК	24	0,01	
30.03.2024	249,8285	241,5141	8,314275	81,62544	54,71476	26,91067	0,000469	0	6,732544	258,26	243,83	ОК	24	0	
31.03.2024	241,049	233,7307	7,318296	80,85722	54,00879	26,84843	0,000486	0	6,462709	249,4301	235,54	ОК	24	0	
01.04.2024	242,4778	233,7558	8,72206	81,18427	54,86203	26,32222	0,000535	0	6,381316	250,3701	236,23	ОК	24	0	
02.04.2024	242,3749	233,5636	8,811212	80,92801	55,10698	25,82103	0,000545	0	6,256093	250,2101	236,08	ОК	24	0	
03.04.2024	238,1244	227,6444	10,48004	78,96166	54,58167	24,38	0,000488	0	5,804473	244,7501	230,7799	ОК	24	0	
04.04.2024	239,0748	228,8186	10,25629	79,65824	55,55539	24,10285	0,000569	0	5,761712	246,0301	231,8899	ОК	24	0	
05.04.2024	238,3414	228,0867	10,25471	79,61957	55,73517	23,8844	0,000606	0	5,692779	245,2701	231,1699	ОК	24	0	
06.04.2024	236,0654	225,7477	10,31772	78,91868	54,07612	24,84256	0,000501	0	5,865948	242,63	228,7999	ОК	24	0	
07.04.2024	237,2417	227,7839	9,457816	77,89089	51,71758	26,17331	0,000413	0	6,206485	244,07	230,22	ОК	24	0	
08.04.2024	235,1397	225,7297	9,409967	78,18819	52,6143	25,57391	0,000445	0	6,01427	241,9501	228,2399	ОК	24	0	
09.04.2024	234,8042	224,9893	9,814936	77,89748	52,74974	25,14775	0,000464	0	5,905264	241,37	227,6899	ОК	24	0	
10.04.2024	234,2091	224,4524	9,756685	78,36121	52,78267	25,57854	0,000462	0	5,986466	240,82	227,1599	ОК	24	0	
11.04.2024	243,8432	233,1543	10,68892	79,22131	54,67975	24,54156	0,000515	0	5,979219	250,67	236,38	ОК	24	0	
12.04.2024	234,6221	224,135	10,48704	78,76421	54,6261	24,13814	0,000566	0	5,656998	241,12	227,23	ОК	24	0	
13.04.2024	233,8056	223,4581	10,34749	78,44096	54,08441	24,35656	0,000571	0	5,693439	240,24	226,48	ОК	24	0	
14.04.2024	230,467	220,7499	9,717167	77,98537	53,07033	24,91504	0,000508	0	5,733432	236,92	223,45	ОК	24	0	
15.04.2024	238,0694	227,5694	10,49999	78,84271	54,53852	24,30418	0,000529	0	5,787222	244,6801	230,6999	ОК	24	0	
16.04.2024	238,1353	227,5919	10,54341	78,41164	54,60731	23,80435	0,000565	0	5,668438	244,68	230,7299	ОК	24	0	
17.04.2024	228,8556	218,8543	10,00129	80,42912	55,99003	24,4391	0,000696	0	5,570585	235,45	222,04	ОК	24	0	
18.04.2024	224,2323	218,9257	5,306594	87,65418	61,81257	25,8416	0,000829	0	5,800141	233,87	220,87	ОК	24	0	
19.04.2024	230,3633	219,4256	10,93772	77,72543	57,28543	20,44	0,00052	0	4,702906	236,6	222,76	ОК	24	0	
20.04.2024	233,6082	222,4347	11,17352	79,57914	60,09742	19,48173	0,000621	0	4,551828	240,2	226,1399	ОК	24	0	
21.04.2024	229,0444	217,9464	11,09791	79,14324	59,92529	19,21796	0,000677	0	4,397614	235,45	221,56	ОК	24	0	
22.04.2024	227,3187	216,2805	11,03822	77,6376	58,38216	19,25543	0,00067	0	4,372626	233,46	219,69	ОК	24	0	
23.04.2024	226,4169	215,4358	10,9811	77,75192	58,12346	19,62848	0,000639	0	4,442589	232,5499	218,8	ОК	24	0	
Итого:	**7103,43**	**6817,77**							**174,02**	**7317,67**	**6901,33**		720	0,01	
Средние:			**9,52**	**79,70**	**55,23**	**24,46**	**0,00**	**0,00**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.03.2024	3073,22	97602,77	93842,84	3759,92	93949,08	93032,61	916,47			
23.04.2024	3247,25	104920,44	100744,17	4176,26	101052,51	99850,37	1202,14			
ИТОГО:	**174,02**	**7317,67**	**6901,33**	**416,34**	**7103,43**	**6817,77**	**285,67**	**720**	0	1,93

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ /О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /

Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:54-1
Адрес:Ун. Наб. 54-1
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.03.24 23	81,56	56,85	24,71	10,77	7,8	6,12	249,49	249,6	0,06	242,348	245,907	0,059	0,059	5	1,02	6,01	0,003	24	0	
26.03.24 23	80,6	57,19	23,41	10,69	7,81	6,12	261,33	261,59	0,02	253,996	257,686	0,02	0,02	5	1,02	5,965	0,001	24	0	
27.03.24 23	80,34	56,96	23,38	10,5	7,82	6,12	271,79	272,03	0,02	264,195	267,991	0,02	0,02	5	1,02	6,197	0,001	24	0	
28.03.24 23	80,6	57,42	23,18	10,46	7,73	6,12	271,55	271,81	0	263,928	267,717	0	0	5	1,02	6,135	0	24	0	
29.03.24 23	81,04	58,22	22,82	10,45	7,92	6,12	282,35	282,59	0,01	274,348	278,205	0,01	0,01	5	1,02	6,28	0,001	24	0	
30.03.24 23	81,4	57,28	24,12	10,67	7,82	6,12	264,06	264,16	0	256,524	260,187	0	0	5	1,02	6,205	0	24	0	
31.03.24 23	80,65	56,79	23,86	10,69	7,77	6,12	262,93	263,07	0	255,557	259,19	0	0	5	1,02	6,116	0	24	0	
01.04.24 23	80,97	56,96	24	10,79	7,77	6,12	259,09	259,2	0	251,768	255,362	0	0	5	1,02	6,062	0	24	0	
02.04.24 23	80,85	57,5	23,35	10,82	7,73	6,12	268,19	268,36	0,01	260,634	264,302	0,01	0,01	5	1,02	6,106	0,001	24	0	
03.04.24 23	79,12	57,39	21,74	10,7	7,73	6,12	277,18	277,59	0	269,672	273,409	0	0	5	1,02	5,881	0	24	0	
04.04.24 23	79,41	57,87	21,54	10,73	7,71	6,12	278,52	278,94	0	270,91	274,675	0	0	5	1,02	5,854	0	24	0	
05.04.24 23	79,27	57,9	21,37	10,73	7,73	6,12	280,8	281,22	0	273,155	276,915	0	0	5	1,02	5,857	0	24	0	
06.04.24 23	79,08	57,3	21,77	10,66	7,8	6,12	278,73	279,08	0	271,18	274,89	0	0	5	1,02	5,924	0	24	0	
07.04.24 23	77,92	57,43	20,49	10,4	7,95	6,12	305,38	305,9	0	297,313	301,281	0	0	5	1,02	6,11	0	24	0	
08.04.24 23	77,89	58,09	19,8	10,31	7,87	6,12	308,83	309,42	0	300,662	304,66	0	0	5	1,02	5,971	0	24	0	
09.04.24 23	78	58,11	19,89	10,34	7,91	6,12	301,74	302,32	0	293,761	297,662	0	0	5	1,02	5,86	0	24	0	
10.04.24 23	77,86	58,08	19,78	10,32	7,84	6,12	310,51	311,08	0	302,318	306,278	0	0	5	1,02	5,997	0	24	0	
11.04.24 23	78,84	57,62	21,22	10,72	7,84	6,12	283,3	283,58	0	275,666	279,282	0	0	5	1,02	5,869	0	24	0	
12.04.24 23	78,6	57,87	20,73	10,83	7,9	6,12	281,86	282,23	0	274,309	277,91	0	0	5	1,02	5,705	0	24	0	
13.04.24 23	78,37	57,83	20,53	10,74	7,9	6,12	277,01	277,41	0	269,622	273,172	0	0	5	1,02	5,554	0	24	0	
14.04.24 23	77,87	57,03	20,84	10,56	7,94	6,12	280,85	281,23	0	273,457	277,038	0	0	5	1,02	5,715	0	24	0	
15.04.24 23	78,56	57,83	20,73	10,58	7,93	6,12	282,96	283,33	0	275,384	278,992	0	0	5	1,02	5,726	0	24	0	
16.04.24 23	78,24	57,83	20,4	10,84	7,92	6,12	282,91	283,34	0	275,397	279,007	0	0	5	1,02	5,638	0	24	0	
17.04.24 23	79,55	57,53	22,02	10,19	7,36	6,12	257,53	257,72	0	250,479	253,819	0	0	5	1,02	5,532	0	24	0	
18.04.24 23	85,69	58,35	27,35	10,37	6,5	6,12	202,56	202,19	0	196,175	199,043	0	0	5	1,02	5,385	0	24	0	
19.04.24 23	75,57	57,74	17,82	10,2	7,34	6,12	269,33	270,28	0,02	262,589	266,154	0,02	0,02	5	1,02	4,697	0,001	24	0	
20.04.24 23	78,52	48,83	29,7	10,95	7,28	6,12	120,58	120,64	0	117,356	119,321	0	0	5	1,02	3,495	0	24	0	
21.04.24 23	78,8	48,74	30,06	10,84	7,23	6,12	119,74	119,81	0,04	116,518	118,515	0,04	0,04	5	1,02	3,513	0,002	24	0	
22.04.24 23	77,22	48,82	28,4	10,63	7,33	6,12	128,9	129,03	0,15	125,558	127,62	0,148	0,148	5	1,02	3,581	0,007	24	0	
23.04.24 23	77,18	48,38	28,8	10,59	7,42	6,12	132,72	132,83	0,14	129,274	131,41	0,139	0,139	5	1,02	3,738	0,006	24	0	
Итого/Средн	**79,32**	**57**	**22,32**	**10,6**	**7,69**	**6,12**	**7652,72**	**7661,58**	**0,47**	**7444,053**	**7547,6**	**0,465**	**0,465**	**5**	**1,02**	**166,68**	**0,021**	**720**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.24 23	161536,08	161578,69	59	156323,847	158718,474	57,798	57,798	3906,455	3,155	26115	2723
23.04.24 23	169188,8	169240,27	59,47	163767,9	166266,075	58,263	58,263	4073,136	3,176	26835	2723
Итого	**7652,72**	**7661,58**	**0,47**	**7444,053**	**7547,6**	**0,465**	**0,465**	**166,68**	**0,021**	**720**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента Представитель снабжающей организации Ю. Мар

ООО «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов

ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:54-2
Адрес:Ун. Наб. 54-2
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.03.24 23	81,52	51,77	29,75	10,79	0	6,12	189,57	187,01	0,09	184,157	184,642	0,089	0,089	5	1,02	5,526	0,004	24	0	
26.03.24 23	80,57	52,11	28,47	10,71	0	6,12	203,24	200,59	0,07	197,546	198,01	0,069	0,069	5	1,02	5,672	0,003	24	0	
27.03.24 23	80,33	52,07	28,26	10,52	0	6,12	206,11	203,44	0,07	200,365	200,836	0,069	0,069	5	1,02	5,71	0,003	24	0	
28.03.24 23	80,57	52,2	28,37	10,49	0	6,12	206,83	204,11	0,1	201,032	201,486	0,099	0,099	5	1,02	5,752	0,005	24	0	
29.03.24 23	81,12	56,45	24,68	10,47	0	6,12	251,74	248,7	0,07	244,59	244,978	0,069	0,069	5	1,02	6,093	0,004	24	0	
30.03.24 23	81,41	53,38	28,03	10,7	0	6,12	215,22	212,39	0,09	209,076	209,536	0,089	0,089	5	1,02	5,912	0,004	24	0	
31.03.24 23	80,63	50,96	29,67	10,71	0	6,12	201,33	198,59	0,07	195,686	196,15	0,069	0,069	5	1,02	5,854	0,003	24	0	
01.04.24 23	80,94	51,88	29,06	10,81	0	6,12	200,07	197,37	0,07	194,422	194,861	0,069	0,069	5	1,02	5,698	0,003	24	0	
02.04.24 23	80,81	52,14	28,67	10,85	0	6,12	199,19	196,56	0,07	193,584	194,034	0,069	0,069	5	1,02	5,597	0,003	24	0	
03.04.24 23	79,06	52,06	27	10,72	0	6,12	207,18	204,63	0,1	201,575	202,012	0,099	0,099	5	1,02	5,492	0,005	24	0	
04.04.24 23	79,35	52	27,35	10,76	0	6,12	199,23	196,76	0,09	193,804	194,254	0,089	0,089	5	1,02	5,349	0,004	24	0	
05.04.24 23	79,22	52,43	26,79	10,75	0	6,12	204,41	201,91	0,06	198,861	199,296	0,059	0,059	5	1,02	5,375	0,003	24	0	
06.04.24 23	79	52	27,01	10,69	0	6,12	206,12	203,59	0,1	200,549	200,993	0,099	0,099	5	1,02	5,466	0,005	24	0	
07.04.24 23	77,92	53,25	24,66	10,42	0	6,12	241,44	238,65	0,07	235,066	235,457	0,069	0,069	5	1,02	5,852	0,003	24	0	
08.04.24 23	77,86	52,27	25,59	10,33	0	6,12	226,26	223,57	0,3	220,299	220,69	0,296	0,296	5	1,02	5,699	0,014	24	0	
09.04.24 23	77,94	52,46	25,47	10,37	0	6,12	221,75	219,13	0,1	215,892	216,281	0,099	0,099	5	1,02	5,551	0,005	24	0	
10.04.24 23	77,84	52,41	25,42	10,35	0	6,12	216,9	214,37	0,08	211,179	211,59	0,079	0,079	5	1,02	5,418	0,004	24	0	
11.04.24 23	78,81	52,25	26,56	10,76	0	6,12	202,61	200,2	0,09	197,15	197,619	0,089	0,089	5	1,02	5,284	0,004	24	0	
12.04.24 23	78,54	51,53	27	10,85	0	6,12	193,6	191,33	0,08	188,421	188,932	0,079	0,079	5	1,02	5,134	0,004	24	0	
13.04.24 23	78,3	51,34	26,96	10,77	0	6,12	194,49	192,21	0,1	189,311	189,814	0,099	0,099	5	1,02	5,151	0,005	24	0	
14.04.24 23	77,82	51,15	26,66	10,58	0	6,12	202,32	199,95	0,07	196,99	197,477	0,069	0,069	5	1,02	5,299	0,003	24	0	
15.04.24 23	78,6	52,85	25,75	10,61	0	6,12	213,04	210,55	0,07	207,333	207,764	0,069	0,069	5	1,02	5,389	0,003	24	0	
16.04.24 23	78,17	51,78	26,39	10,87	0	6,12	202,11	199,74	0,08	196,746	197,208	0,079	0,079	5	1,02	5,241	0,004	24	0	
17.04.24 23	79,57	52,09	27,49	10,21	0	6,12	195,16	192,79	0,08	189,805	190,318	0,079	0,079	5	1,02	5,262	0,004	24	0	
18.04.24 23	86,17	52,59	33,57	10,38	0	6,12	154,15	151,84	0,09	149,243	149,863	0,089	0,089	5	1,02	5,05	0,004	24	0	
19.04.24 23	75,7	51,78	23,92	10,24	0	6,12	181,26	179,51	0,08	176,713	177,232	0,079	0,079	5	1,02	4,267	0,004	24	0	
20.04.24 23	78,7	45,92	32,78	10,96	0	6,12	115,77	114,45	0,07	112,667	113,309	0,069	0,069	5	1,02	3,721	0,003	24	0	
21.04.24 23	78,94	45,66	33,28	10,85	0	6,12	114,27	112,97	0,09	111,185	111,855	0,089	0,089	5	1,02	3,729	0,004	24	0	
22.04.24 23	77,35	46,37	30,98	10,64	0	6,12	119,51	118,24	0,08	116,397	117,042	0,079	0,079	5	1,02	3,635	0,003	24	0	
23.04.24 23	77,32	45,58	31,73	10,61	0	6,12	122,2	120,86	0,07	119,017	119,679	0,069	0,069	5	1,02	3,805	0,003	24	0	
Итого/Средн	**79,35**	**51,81**	**27,55**	**10,63**	**0**	**6,12**	**5807,08**	**5736,01**	**2,65**	**5648,661**	**5663,217**	**2,617**	**2,617**	**5**	**1,02**	**156,983**	**0,121**	**720**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.24 23	150268,17	145692,4	439,2	145124,531	142905,827	430,905	430,905	3905,02	22,047	26114	2724
23.04.24 23	156075,25	151428,41	441,85	150773,192	148569,045	433,522	433,522	4062,003	22,168	26834	2724
Итого	**5807,08**	**5736,01**	**2,65**	**5648,661**	**5663,217**	**2,617**	**2,617**	**156,983**	**0,121**	**720**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю.Мартовская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания
«Домоуправ-Сервис»
для документов
ОГРН 1207400046446, ИНН 7447296252

ООО «Уралэнергосбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2024

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:54-3

Адрес:Ун.Наб. 54-3

Договор N:876543210 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.03.24 23	81,51	51,37	30,14	10,74	8,01	6,12	181,9	179	0	176,702	176,835	0	0	5	1,02	5,338	0	24	0	
26.03.24 23	80,59	52,2	28,39	10,66	8,02	6,12	193,58	190,74	0	188,149	188,365	0	0	5	1,02	5,353	0	24	0	
27.03.24 23	80,33	52,11	28,22	10,47	8,03	6,12	198,45	195,59	0	192,909	193,157	0	0	5	1,02	5,455	0	24	0	
28.03.24 23	80,56	52,09	28,47	10,44	7,93	6,12	195,75	192,87	0	190,254	190,475	0	0	5	1,02	5,429	0	24	0	
29.03.24 23	81,16	55,87	25,29	10,42	8,12	6,12	243,06	240,12	0	236,167	236,682	0	0	5	1,02	5,987	0	24	0	
30.03.24 23	81,41	53,17	28,24	10,65	8,01	6,12	202,2	199,28	0	196,438	196,696	0	0	5	1,02	5,561	0	24	0	
31.03.24 23	80,62	51,01	29,62	10,66	7,98	6,12	193,35	190,4	0	187,929	188,121	0	0	5	1,02	5,578	0	24	0	
01.04.24 23	80,94	51,66	29,27	10,76	7,98	6,12	189,92	187,03	0	184,56	184,747	0	0	5	1,02	5,415	0	24	0	
02.04.24 23	80,82	52,06	28,75	10,8	7,94	6,12	193,82	190,95	0	188,363	188,578	0	0	5	1,02	5,429	0	24	0	
03.04.24 23	79,09	52,08	27,01	10,67	7,96	6,12	199,47	196,74	0	194,058	194,281	0	0	5	1,02	5,254	0	24	0	
04.04.24 23	79,35	52,19	27,15	10,71	7,96	6,12	195,22	192,5	0	189,904	190,097	0	0	5	1,02	5,169	0	24	0	
05.04.24 23	79,2	52,21	26,99	10,71	7,98	6,12	194,83	192,12	0	189,537	189,724	0	0	5	1,02	5,129	0	24	0	
06.04.24 23	79,04	52,41	26,63	10,64	8,05	6,12	204,64	201,91	0	199,098	199,369	0	0	5	1,02	5,314	0	24	0	
07.04.24 23	77,95	53,23	24,72	10,38	8,19	6,12	235,35	232,62	0	229,132	229,615	0	0	5	1,02	5,677	0	24	0	
08.04.24 23	77,87	52,79	25,08	10,28	8,11	6,12	221,37	218,67	0	215,533	215,875	0	0	5	1,02	5,417	0	24	0	
09.04.24 23	77,98	52,73	25,25	10,32	8,17	6,12	218,21	215,53	0	212,435	212,797	0	0	5	1,02	5,375	0	24	0	
10.04.24 23	77,83	52,75	25,09	10,3	8,1	6,12	221,45	218,76	0	215,622	215,967	0	0	5	1,02	5,421	0	24	0	
11.04.24 23	78,8	52,43	26,37	10,7	8,1	6,12	204,42	201,65	0	198,919	199,115	0	0	5	1,02	5,257	0	24	0	
12.04.24 23	78,54	52,44	26,1	10,8	8,17	6,12	201,86	199,15	0	196,46	196,653	0	0	5	1,02	5,141	0	24	0	
13.04.24 23	78,29	52,21	26,09	10,72	8,18	6,12	199,43	196,76	0	194,117	194,306	0	0	5	1,02	5,076	0	24	0	
14.04.24 23	77,82	52,34	25,49	10,54	8,22	6,12	212,26	209,61	0	206,673	206,977	0	0	5	1,02	5,279	0	24	0	
15.04.24 23	78,57	53,57	25	10,56	8,21	6,12	220,59	217,92	0	214,679	215,05	0	0	5	1,02	5,379	0	24	0	
16.04.24 23	78,17	52,14	26,03	10,81	8,2	6,12	205,04	202,4	0	199,604	199,887	0	0	5	1,02	5,208	0	24	0	
17.04.24 23	79,48	51,88	27,6	10,16	7,64	6,12	190,84	188,08	0	185,617	185,757	0	0	5	1,02	5,134	0	24	0	
18.04.24 23	85,83	51,04	34,79	10,34	6,79	6,12	144,19	141,47	0	139,632	139,773	0	0	5	1,02	4,872	0	24	0	
19.04.24 23	75,48	52,1	23,38	10,18	7,62	6,12	174,54	172,65	0,03	170,183	170,494	0,03	0,03	5	1,02	3,99	0,001	24	0	
20.04.24 23	78,41	45,72	32,69	10,92	7,6	6,12	86,68	85,32	0,01	84,369	84,512	0,01	0,01	5	1,02	2,764	0	24	0	
21.04.24 23	78,67	45,09	33,58	10,81	7,56	6,12	82,54	81,25	0	80,325	80,499	0	0	5	1,02	2,703	0	24	0	
22.04.24 23	77,19	46,54	30,65	10,6	7,65	6,12	108,23	106,53	0	105,421	105,481	0	0	5	1,02	3,237	0	24	0	
23.04.24 23	77,27	47,06	30,21	10,56	7,73	6,12	125,54	123,53	0	122,272	122,287	0	0	5	1,02	3,702	0	24	0	
Итого/Средн	**79,3**	**52,01**	**27,29**	**10,58**	**7,94**	**6,12**	**5638,73**	**5561,15**	**0,04**	**5485,061**	**5492,171**	**0,04**	**0,04**	**5**	**1,02**	**150,041**	**0,002**	**720**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.03.24 23	134749,54	132250,56	99,94	130312,892	130295,436	94,73	94,73	4113,527	4,912	25058	3780
23.04.24 23	140388,27	137811,71	99,98	135797,952	135787,607	94,77	94,77	4263,568	4,913	25778	3780
Итого	**5638,73**	**5561,15**	**0,04**	**5485,061**	**5492,171**	**0,04**	**0,04**	**150,041**	**0,002**	**720**	**0**

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю.Мар

ООО «Домоуправ-Сервис» для документов

ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНСПЕКТОР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2024

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"
Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №121
Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Пределы измерений:

Договорные расходы:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAB95 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	81,01	44,15	36,86	110,94	107,77	107,04	106,04	0	1,73	3,973	24	0
26.03.2024	79,92	44,19	35,73	118,74	115,44	114,7	113,66	0	1,78	4,121	24	0
27.03.2024	79,95	44,29	35,66	117,03	113,77	113,06	112,03	0,01	1,74	4,056	24	0
28.03.2024	80,13	43,96	36,17	114,94	111,71	110,99	109,98	0,01	1,73	4,037	24	0
29.03.2024	80,65	44,82	35,83	121,83	118,38	117,68	116,59	0	1,79	4,241	24	0
30.03.2024	80,87	44,46	36,41	121,98	118,5	117,81	116,76	0	1,74	4,315	24	0
31.03.2024	80,11	44,19	35,92	118,98	115,66	114,94	113,89	0,01	1,77	4,155	24	0
01.04.2024	80,48	44,12	36,36	114,81	111,57	110,87	109,89	0,01	1,68	4,053	24	0
02.04.2024	80,36	44,44	35,92	115,26	112,02	111,35	110,34	0	1,68	4,023	24	0
03.04.2024	78,53	44,67	33,86	118,67	115,46	114,9	113,86	0,01	1,6	3,905	24	0
04.04.2024	78,89	44,79	34,1	111,61	108,58	108,06	107,05	0,01	1,53	3,703	24	0
05.04.2024	78,76	45,58	33,18	110,43	107,45	107	105,94	0,01	1,51	3,564	24	0
06.04.2024	78,3	43,71	34,59	115,67	112,58	111,96	110,96	0	1,62	3,89	24	0
07.04.2024	77,21	43,21	34	127,84	124,5	123,83	122,78	0	1,72	4,229	24	0
08.04.2024	77,37	43,92	33,45	120,29	117,15	116,47	115,44	0	1,71	3,918	24	0
09.04.2024	77,25	43,8	33,45	123,03	119,8	119,16	118,13	0	1,67	4,005	24	0
10.04.2024	77,39	44,25	33,14	121,9	118,68	118,12	117,05	0	1,63	3,931	24	0
11.04.2024	78,46	43,62	34,84	115,93	112,81	113,1	112,09	0	0,72	3,926	24	0
12.04.2024	78,04	44,14	33,9	110,27	107,31	107,68	106,68	0	0,63	3,636	24	0
13.04.2024	77,78	44,24	33,54	110,38	107,44	107,73	106,73	0	0,71	3,601	24	0
14.04.2024	77,31	43,58	33,73	118,08	114,99	115,17	114,19	0	0,8	3,876	24	0
15.04.2024	78,11	44,7	33,41	116,17	113,06	113,16	112,12	0,06	0,94	3,776	24	0
16.04.2024	76,85	44,81	32,04	93,75	91,3	91,66	90,8	0,02	0,5	2,922	24	0
17.04.2024	79,13	44,05	35,08	112,75	109,66	110,07	109,07	0	0,59	3,846	24	0
18.04.2024	85,99	43,22	42,77	87,04	84,28	84,33	83,62	0	0,66	3,599	24	0
19.04.2024	74,9	44,49	30,41	83,27	81,21	81,75	80,97	0,01	0,24	2,47	24	0
20.04.2024	77,18	40,53	36,65	52,9	51,53	51,46	51,05	0,01	0,48	1,886	24	0
21.04.2024	76,65	40,87	35,78	55,72	54,31	54,26	53,79	0,01	0,52	1,941	24	0
22.04.2024	76,63	42,16	34,47	56,17	54,7	54,71	54,22	0,01	0,48	1,882	24	0
23.04.2024	78,08	40,81	37,27	58,74	57,19	57,15	56,67	0,01	0,52	2,127	24	0
Итого:				**3175,1**	**3088,81**	**3080,1**	**3052,39**	**0,2**	**36,42**	**107,61**	**720**	**0**
Средние:	**78,74**	**43,79**	**34,95**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**104092,66**	**100912,47**	**101410,79**	**100214,21**	**6,51**	**698,26**	**3396,44**	**23487**	**0**
23/04/2424:00	**107267,78**	**104001,28**	**104490,96**	**103266,6**	**6,71**	**734,68**	**3504,05**	**24207**	**0**
Итого:	**3175,12**	**3088,81**	**3080,17**	**3052,39**	**0,2**	**36,42**	**107,61**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №117 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x89F5 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,57	47,61	32,96	140,86	136,87	139,28	137,79	0	-0,92	4,508	24	0
26.03.2024	79,47	47,3	32,17	139,72	135,89	138,2	136,76	0	-0,87	4,369	24	0
27.03.2024	79,46	47,69	31,77	141,95	138,06	140,45	138,95	0	-0,89	4,383	24	0
28.03.2024	79,65	47,47	32,18	139,67	135,8	138,14	136,65	0	-0,85	4,371	24	0
29.03.2024	80,09	47,34	32,75	143,16	139,17	141,6	140,14	0	-0,97	4,558	24	0
30.03.2024	80,38	46,9	33,48	144,23	140,2	142,56	141,08	0	-0,88	4,692	24	0
31.03.2024	79,68	47,4	32,28	148,54	144,44	146,97	145,41	0	-0,97	4,66	24	0
01.04.2024	80,04	47,56	32,48	147	142,9	145,4	143,89	0	-0,99	4,641	24	0
02.04.2024	79,9	47,21	32,69	143,22	139,23	141,62	140,15	0	-0,92	4,55	24	0
03.04.2024	78,11	47,87	30,24	148,34	144,36	146,97	145,38	0	-1,02	4,362	24	0
04.04.2024	78,47	47,86	30,61	144,49	140,61	143,13	141,6	0	-0,99	4,303	24	0
05.04.2024	78,31	48,11	30,2	141,25	137,47	139,95	138,44	0	-0,97	4,149	24	0
06.04.2024	77,88	47,94	29,94	148,36	144,4	147,05	145,47	0	-1,07	4,322	24	0
07.04.2024	76,82	48,36	28,46	164,67	160,38	163,58	161,77	0	-1,39	4,562	24	0
08.04.2024	76,98	48,29	28,69	159,97	155,8	158,76	157,02	0	-1,22	4,47	24	0
09.04.2024	76,87	48,59	28,28	160,86	156,66	159,64	157,87	0	-1,21	4,43	24	0
10.04.2024	77	48,79	28,21	165,18	160,89	163,96	162,17	0	-1,28	4,54	24	0
11.04.2024	78,05	48,32	29,73	154,46	150,35	153,3	151,63	0	-1,28	4,468	24	0
12.04.2024	77,62	48,56	29,06	145,06	141,24	144,14	142,54	0	-1,3	4,101	24	0
13.04.2024	77,34	48,27	29,07	141,07	137,36	140,18	138,65	0	-1,29	3,993	24	0
14.04.2024	76,91	48,13	28,78	151,4	147,47	150,53	148,88	0	-1,41	4,242	24	0
15.04.2024	77,67	48,79	28,88	150,58	146,64	149,6	147,92	0	-1,28	4,234	24	0
16.04.2024	76,6	49,1	27,5	116,98	113,97	116,53	115,23	0	-1,26	3,134	24	0
17.04.2024	78,61	47,01	31,6	133,16	129,56	131,95	130,58	0	-1,02	4,089	24	0
18.04.2024	84,72	45,57	39,15	97,33	94,3	95,58	94,66	0	-0,36	3,69	24	0
19.04.2024	74,34	46,7	27,64	99,25	96,83	98,8	97,79	0	-0,96	2,678	24	0
20.04.2024	76,36	43,81	32,55	61,56	60,02	60,79	60,25	0	-0,23	1,952	24	0
21.04.2024	75,72	43,77	31,95	58,1	56,65	57,53	57,01	0	-0,36	1,808	24	0
22.04.2024	75,69	43,82	31,87	57,34	55,88	56,8	56,26	0	-0,38	1,78	24	0
23.04.2024	77,16	41,83	35,33	60,02	58,47	59,26	58,77	0	-0,3	2,062	24	0
Итого:				**3947,7**	**3841,87**	**3912,2**	**3870,71**	**0**	**-28,84**	**118,10**	**720**	**0**
Средние:	**78,21**	**47,19**	**31,01**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**153876,93**	**149194,52**	**141133,75**	**139503,47**	**0,01**	**9691,05**	**5082,92**	**31329**	**5**
23/04/2424:00	**157824,71**	**153036,39**	**145046**	**143374,18**	**0,01**	**9662,21**	**5201,02**	**32049**	**5**
Итого:	**3947,78**	**3841,87**	**3912,25**	**3870,71**	**0**	**-28,84**	**118,10**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №113 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x601C ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	79,86	47,08	32,78	115,41	112,2	112,53	111,35	0	0,85	3,678	24	0
26.03.2024	78,77	47,77	31	119,35	116,11	116,56	115,28	0	0,83	3,599	24	0
27.03.2024	78,83	47,57	31,26	120,84	117,54	118,09	116,81	0	0,73	3,675	24	0
28.03.2024	78,98	47,48	31,5	118,83	115,58	116,1	114,84	0	0,74	3,64	24	0
29.03.2024	79,46	47,97	31,49	122,43	119,04	119,51	118,24	0	0,8	3,747	24	0
30.03.2024	79,7	47,7	32	120,92	117,56	118,01	116,75	0	0,81	3,76	24	0
31.03.2024	79,02	47,22	31,8	123,79	120,43	120,76	119,5	0	0,93	3,829	24	0
01.04.2024	79,33	46,62	32,71	113,69	110,57	110,79	109,68	0	0,89	3,615	24	0
02.04.2024	79,21	46,68	32,53	115,9	112,73	112,96	111,82	0	0,91	3,666	24	0
03.04.2024	77,46	47,04	30,42	122,26	119,06	119,5	118,23	0	0,83	3,619	24	0
04.04.2024	77,8	46,84	30,96	114,94	111,85	112,53	111,41	0	0,44	3,461	24	0
05.04.2024	77,66	47,06	30,6	113,21	110,2	110,9	109,73	0	0,47	3,37	24	0
06.04.2024	77,2	47,23	29,97	116,64	113,58	114,35	113,12	0	0,46	3,403	24	0
07.04.2024	76,18	46,56	29,62	130,02	126,69	127,45	126,16	0	0,53	3,751	24	0
08.04.2024	76,33	46,75	29,58	126,35	123,1	123,93	122,66	0	0,44	3,638	24	0
09.04.2024	76,18	46,48	29,7	126,55	123,32	124,16	122,87	0	0,45	3,662	24	0
10.04.2024	76,34	47,02	29,32	123,4	120,25	121,21	119,93	0	0,32	3,524	24	0
11.04.2024	77,35	46,57	30,78	117,01	113,94	115,37	114,21	0	-0,27	3,507	24	0
12.04.2024	76,95	47,22	29,73	114,95	111,96	113,46	112,26	0	-0,3	3,328	24	0
13.04.2024	76,73	47,45	29,28	114,58	111,62	113,1	111,88	0	-0,26	3,268	24	0
14.04.2024	76,3	47,59	28,71	122,53	119,37	120,92	119,63	0	-0,26	3,422	24	0
15.04.2024	77,05	47,45	29,6	118,76	115,65	117,06	115,82	0	-0,17	3,422	24	0
16.04.2024	76,39	46,94	29,45	87,97	85,71	86,67	85,78	0,01	-0,07	2,522	24	0
17.04.2024	78	45,04	32,96	106,61	103,78	104,79	103,79	0	-0,01	3,419	24	0
18.04.2024	83,77	44,4	39,37	81,63	79,13	80,11	79,36	0	-0,23	3,111	24	0
19.04.2024	73,83	47,1	26,73	83,03	81,01	82,17	81,33	0	-0,32	2,166	24	0
20.04.2024	75,78	48,19	27,59	59,2	57,71	58,32	57,7	0	0,01	1,592	24	0
21.04.2024	75,27	48,83	26,44	63,03	61,46	62,05	61,38	0	0,08	1,626	24	0
22.04.2024	75,27	48,78	26,49	59,88	58,38	58,95	58,3	0	0,08	1,545	24	0
23.04.2024	76,74	48,32	28,42	65,28	63,61	64,32	63,63	0	-0,02	1,808	24	0
Итого:				**3238,9**	**3153,14**	**3176,6**	**3143,45**	**0,01**	**9,69**	**96,37**	**720**	**0**
Средние:	**77,59**	**47,16**	**30,42**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**100833,13**	**97810,47**	**98355,57**	**97161,75**	**5,47**	**648,72**	**3135,26**	**23508**	**646**
23/04/2424:00	**104072,12**	**100963,61**	**101532,2**	**100305,2**	**5,48**	**658,41**	**3231,64**	**24228**	**646**
Итого:	**3238,99**	**3153,14**	**3176,63**	**3143,45**	**0,01**	**9,69**	**96,37**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

«Домоуправ-Сервис» для документов

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных № 109 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x328E ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
25.03.2024	81,5	43,72	37,78	118,4	114,96	116,93	115,87	0	-0,91	4,339	0	24	0
26.03.2024	80,39	43,15	37,24	116,49	113,22	115,11	114,11	0	-0,89	4,214	0	24	0
27.03.2024	80,42	43,38	37,04	118,43	115,1	117,03	116,01	0	-0,91	4,263	0	24	0
28.03.2024	80,58	43,08	37,5	115,95	112,68	114,47	113,45	0	-0,77	4,223	0	24	0
29.03.2024	81,09	43,97	37,12	118,58	115,19	117,05	116,02	0,06	-0,83	4,272	0	24	0
30.03.2024	81,3	43,67	37,63	121,02	117,55	119,39	118,33	0,01	-0,78	4,423	0	24	0
31.03.2024	80,58	43	37,58	123,16	119,68	121,51	120,46	0	-0,78	4,496	0	24	0
01.04.2024	80,96	43,64	37,32	113,74	110,49	112,13	111,12	0	-0,63	4,123	0	24	0
02.04.2024	80,81	43,42	37,39	112,24	109,09	110,6	109,61	0	-0,52	4,075	0	24	0
03.04.2024	78,97	43,62	35,35	116,53	113,33	115,05	114	0	-0,67	4,002	0	24	0
04.04.2024	79,36	43,5	35,86	112,69	109,59	111,16	110,14	0	-0,55	3,927	0	24	0
05.04.2024	79,23	44,21	35,02	113,76	110,63	112,27	111,25	0	-0,62	3,87	0	24	0
06.04.2024	78,73	44,21	34,52	118,94	115,72	117,47	116,42	0	-0,7	3,992	0	24	0
07.04.2024	77,6	43,95	33,65	127,6	124,23	126,17	125,02	0	-0,79	4,177	0	24	0
08.04.2024	77,81	44,63	33,18	129,09	125,65	127,64	126,43	0	-0,78	4,165	0	24	0
09.04.2024	77,67	44,12	33,55	124,53	121,22	123,07	121,94	0	-0,72	4,062	0	24	0
10.04.2024	77,84	44,3	33,54	128,35	124,92	126,9	125,71	0	-0,79	4,185	0	24	0
11.04.2024	78,86	43,88	34,98	117,47	114,26	116,31	115,26	0	-1	3,994	0	24	0
12.04.2024	78,47	43,06	35,41	111,82	108,78	110,7	109,71	0	-0,93	3,851	0	24	0
13.04.2024	78,22	43,55	34,67	111,08	108,12	110,05	109,02	0	-0,9	3,748	0	24	0
14.04.2024	77,71	42,84	34,87	115,15	112,1	114,18	113,2	0	-1,1	3,907	0	24	0
15.04.2024	78,5	43,64	34,86	114,08	110,99	113,24	112,22	0	-1,23	3,867	0	24	0
16.04.2024	77,26	44,48	32,78	93,16	90,72	92,66	91,79	0,04	-1,07	2,97	0	24	0
17.04.2024	79,61	43,87	35,74	114,18	111	112,91	111,89	0	-0,89	3,964	0	24	0
18.04.2024	86,22	42,68	43,54	86,26	83,53	84,85	84,16	0	-0,63	3,63	0	24	0
19.04.2024	75,45	43,57	31,88	84,5	82,34	84	83,28	0,02	-0,94	2,626	0	24	0
20.04.2024	77,74	40,72	37,02	52,6	51,22	51,56	51,17	0,02	0,05	1,895	0	24	0
21.04.2024	77,14	40,56	36,58	55,93	54,48	54,91	54,49	0,01	-0,01	1,994	0	24	0
22.04.2024	77,03	41,76	35,27	56,67	55,23	55,72	55,24	0,01	-0,01	1,945	0	24	0
23.04.2024	78,62	39,56	39,06	61,38	59,69	60,33	59,86	0	-0,17	2,329	0	24	0
Итого:				**3203,7**	**3115,71**	**3165,3**	**3137,18**	**0,17**	**-21,47**	**111,53**	**0**	**720**	**0**
Средние:	**79,18**	**43,25**	**35,93**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24/03/2424:00	**26353,23**	**25438,46**	**24572,53**	**24285,14**	**8,46**	**1153,32**	**1026,26**	**0**	**5126**	**0**
23/04/2424:00	**29557,01**	**28554,17**	**27737,9**	**27422,32**	**8,63**	**1131,85**	**1137,79**	**0**	**5846**	**0**
Итого:	**3203,78**	**3115,71**	**3165,37**	**3137,18**	**0,17**	**-21,47**	**111,53**	**0**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ /О.И. Ажнакина/

Подпись **Ф.И.О.**

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046445 ИНН 7447293252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:_____

Адрес:Молодог. № 74-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1042 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,85	57,14	23,71	109,7	106,55	109,7	108,05	0	-1,5	2,525	24	0
26.03.2024	79,81	57,73	22,08	117,2	113,97	117,2	115,4	0	-1,43	2,518	24	0
27.03.2024	79,87	57,48	22,39	116,1	112,88	116,1	114,35	0	-1,47	2,531	24	0
28.03.2024	80,02	57,43	22,59	117,5	114,21	117,5	115,7	0	-1,49	2,581	24	0
29.03.2024	80,53	57,3	23,23	115,2	111,93	115,2	113,46	0	-1,53	2,602	24	0
30.03.2024	80,75	57,69	23,06	119,5	116,13	119,5	117,64	0	-1,51	2,68	24	0
31.03.2024	80,01	57,36	22,65	121	117,59	121	119,21	0	-1,62	2,664	24	0
01.04.2024	80,39	57,58	22,81	118,5	115,14	118,5	116,66	0	-1,52	2,626	24	0
02.04.2024	80,25	58,73	21,52	118,4	115,08	118,4	116,51	0	-1,43	2,475	24	0
03.04.2024	78,41	57,38	21,03	119,7	116,49	119,7	117,92	0	-1,43	2,449	24	0
04.04.2024	78,78	58,15	20,63	117,9	114,68	117,9	116,03	0	-1,35	2,366	24	0
05.04.2024	78,65	58,4	20,25	116,7	113,52	116,7	114,84	0	-1,32	2,3	24	0
06.04.2024	78,16	57,42	20,74	116,9	113,73	116,9	115,14	0	-1,41	2,357	24	0
07.04.2024	77,04	55,35	21,69	120,9	117,73	120,9	119,15	0	-1,42	2,55	24	0
08.04.2024	77,24	55,7	21,54	118,1	114,98	118,1	116,38	0	-1,4	2,476	24	0
09.04.2024	77,1	55,6	21,5	119,1	115,98	119,1	117,41	0	-1,43	2,494	24	0
10.04.2024	77,26	55,61	21,65	118,5	115,37	118,5	116,81	0	-1,44	2,501	24	0
11.04.2024	78,35	57,14	21,21	119,9	116,66	119,9	118,07	0	-1,41	2,475	24	0
12.04.2024	77,91	57,7	20,21	117,4	114,3	117,4	115,64	0	-1,34	2,309	24	0
13.04.2024	77,65	57,22	20,43	116,1	113,02	116,1	114,34	0	-1,32	2,307	24	0
14.04.2024	77,14	56,38	20,76	116	112,98	116	114,26	0	-1,28	2,345	24	0
15.04.2024	77,96	56,78	21,18	117,3	114,19	117,3	115,61	0	-1,42	2,42	24	0
16.04.2024	76,94	55,89	21,05	89	86,71	89	87,73	0	-1,02	1,824	24	0
17.04.2024	79,01	56,03	22,98	107,6	104,65	107,6	106,02	0	-1,37	2,404	24	0
18.04.2024	83,19	54,81	28,38	80,2	77,76	80,2	79,07	0	-1,31	2,2	24	0
19.04.2024	74,11	48,5	25,61	56,4	55,03	56,4	55,73	0	-0,7	1,408	24	0
20.04.2024	76,52	37,71	38,81	30	29,2	30	29,76	0	-0,56	1,131	24	0
21.04.2024	75,91	37,68	38,23	30,4	29,6	30,4	30,16	0	-0,56	1,129	24	0
22.04.2024	75,93	37,93	38	29,9	29,14	29,9	29,66	0	-0,52	1,103	24	0
23.04.2024	77,35	37,72	39,63	30,6	29,8	30,6	30,36	0	-0,56	1,181	24	0
Итого:				**3041,7**	**2959**	**3041,7**	**2997,07**	**0**	**-38,07**	**66,93**	**720**	**0**
Средние:	**78,43**	**54,11**	**24,31**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**71459,4**	**69213,97**	**74918,8**	**74156,15**	**6,12**	**-4942,18**	**2666,75**	**31335**	**0**
23/04/2424:00	**74501,1**	**72172,97**	**77960,5**	**77153,22**	**6,12**	**-4980,25**	**2733,68**	**32055**	**0**
Итого:	**3041,7**	**2959**	**3041,7**	**2997,07**	**0**	**-38,07**	**66,93**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодогвардейцев 74 (итп-2) Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06343116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
25.03.2024	344,1211	344,12109	0	81,71549	61,045811	20,669676	1,191739	0,85514	7,115334	353,295	350,6951	ч	24	0	
26.03.2024	368,883	368,88303	0	80,63998	61,142262	19,497725	1,1821	0,857532	7,22012	378,4375	375,95	ОК	24	0	
27.03.2024	385,1061	385,10608	0	80,61529	61,762554	18,852724	1,164322	0,856384	7,284255	395,0476	392,6626	ОК	24	0	
28.03.2024	385,9412	385,94122	0	80,80115	62,026501	18,774651	1,16114	0,84907	7,267502	395,935	393,5876	ОК	24	0	
29.03.2024	363,8244	363,8244	0	81,26521	61,338795	19,926428	1,162778	0,865887	7,252931	373,3575	370,8975	ОК	24	0	
30.03.2024	371,2122	371,21222	0	81,52433	61,646069	19,878269	1,183144	0,856033	7,395762	380,9901	378,4925	ОК	24	0	
31.03.2024	382,6627	382,66266	0	80,8051	61,423283	19,381826	1,182518	0,853776	7,441056	392,5676	390,1075	ОК	24	0	
01.04.2024	369,3484	369,34836	0	81,16315	61,537197	19,625952	1,193268	0,852362	7,254985	378,98	376,5725	ОК	24	0	
02.04.2024	369,3069	369,30692	0	81,02477	61,647354	19,377415	1,196702	0,848179	7,178745	378,9025	376,5625	ОК	24	0	
03.04.2024	398,3184	398,31842	0	79,19724	62,088329	17,108919	1,183891	0,846974	6,84707	408,1	406,33	ОК	24	0	
04.04.2024	405,4533	405,45328	0	79,55131	62,509724	17,041582	1,190165	0,844894	6,934198	415,4675	413,745	ОК	24	0	
05.04.2024	395,3384	395,33838	0	79,39614	62,199886	17,196253	1,190507	0,846314	6,796372	405,0275	403,39	ОК	24	0	
06.04.2024	391,2691	391,26913	0	78,96708	61,434097	17,532988	1,183583	0,853882	6,88613	400,745	399,0775	ОК	24	0	
07.04.2024	385,4641	385,46414	0	77,83152	59,556049	18,275457	1,159205	0,866984	7,059321	394,55	392,7425	ОК	24	0	
08.04.2024	379,848	379,84796	0	77,98045	60,266647	17,713799	1,150699	0,858542	6,749907	388,895	387,1101	ОК	24	0	
09.04.2024	379,8998	379,89981	0	77,9341	59,990788	17,943304	1,155095	0,863497	6,840865	388,865	387,1726	ОК	24	0	
10.04.2024	380,7946	380,79459	0	78,00533	60,135239	17,870085	1,151686	0,85709	6,818158	389,8975	388,0251	ОК	24	0	
11.04.2024	392,1004	392,10043	0	79,08212	61,635136	17,44698	1,188892	0,853968	6,855878	401,665	399,94	ОК	24	0	
12.04.2024	398,4418	398,44177	0	78,68502	61,954865	16,730164	1,195055	0,862775	6,667368	407,41	407,1226	ОК	24	0	
13.04.2024	397,4204	397,42035	0	78,43423	61,67305	16,761168	1,188673	0,865168	6,686028	405,7825	406,53	ОК	24	0	
14.04.2024	387,2966	387,29663	0	77,92546	60,598064	17,327406	1,170185	0,869076	6,721306	395,5225	395,7475	ОК	24	0	
15.04.2024	387,3312	387,33118	0	78,70895	61,675613	17,033342	1,175514	0,867167	6,624868	395,73	396,0251	ОК	24	0	
16.04.2024	282,5905	282,59052	0	75,7832	59,939308	15,843903	1,062315	0,779551	4,804833	288,93	288,51	ОК	24	0	
17.04.2024	335,8349	335,83493	0	79,86623	59,795086	20,071154	1,131141	0,808607	6,488866	343,7025	342,78	ОК	24	0	
18.04.2024	261,702	261,70197	0	88,75155	58,203907	30,547647	1,147976	0,734342	6,341449	268,3876	267,3575	ОК	24	0	
19.04.2024	172,9972	172,99724	0	76,02305	48,961624	27,061411	1,144624	0,812372	3,604604	176,3675	176,1925	ОК	24	0	
20.04.2024	78,33104	78,331039	0	77,84992	43,781635	34,068279	1,216594	0,804404	2,682826	80,28999	79,08999	ОК	24	0	
21.04.2024	83,27489	83,274887	0	77,34184	43,825413	33,516415	1,203098	0,801656	2,808479	85,2625	84,145	ОК	24	0	
22.04.2024	84,11591	84,115913	0	77,22125	43,670513	33,550747	1,184169	0,81189	2,84041	86,1025	85,01249	ОК	24	0	
23.04.2024	84,03838	84,038376	0	78,77119	43,157902	35,613285	1,181706	0,819299	3,013042	86,155	84,86249	ОК	24	0	
Итого:	9802,27	9802,27							186,48	10040,37	9996,44		720	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
24.03.2024	5501,93	197603,84	195665,12	1938,72	192088,39	192092,68	-4,29			
23.04.2024	5688,41	207644,20	205661,55	1982,65	201890,66	201894,94	-4,29			
ИТОГО:	186,48	10040,37	9996,44	43,93	9802,27	9802,27	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23714416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	ВНР	ВОС	V3
24.03.2024	372,31	12267,66	12115,94	1,48	11929,88	11943,75	-0,01			
23.04.2024	383,25	12608,69	12457,52	1,48	12264,68	12280,00	-0,01			
ИТОГО:	10,94	341,03	341,58	0,00	334,80	336,25	0,00	720		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

_____ /О.И. Ажнакина/

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

_____ /О.В.Малыгина/

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"Домоуправ" Договор N:8848

Адрес:Мол. 74-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	81,75	49,53	32,22	141,68	137,61	135,38	133,9	0	3,71	4,436	24	0
26.03.2024	80,65	49,02	31,63	143,44	139,4	137,25	135,78	0	3,62	4,411	24	0
27.03.2024	80,63	49,53	31,1	147,07	142,93	140,88	139,21	0	3,72	4,447	24	0
28.03.2024	80,79	49,9	30,89	146,02	141,93	139,93	138,25	0	3,68	4,388	24	0
29.03.2024	81,3	51,03	30,27	161,15	156,54	154,5	152,65	0	3,89	4,742	24	0
30.03.2024	81,54	50,62	30,92	156,45	151,95	149,91	148,18	0	3,77	4,701	24	0
31.03.2024	80,81	50,08	30,73	158,08	153,61	151,46	149,74	0	3,87	4,726	24	0
01.04.2024	81,18	50,56	30,62	153,33	148,96	146,91	145,19	0	3,77	4,566	24	0
02.04.2024	81,04	50,44	30,6	153,98	149,62	147,55	145,87	0	3,75	4,581	24	0
03.04.2024	79,21	50,45	28,76	154,01	149,8	147,68	145,99	0	3,81	4,31	24	0
04.04.2024	79,58	50,42	29,16	155,14	150,87	148,65	146,96	0	3,91	4,404	24	0
05.04.2024	79,41	50,67	28,74	150,47	146,38	144,25	142,57	0	3,81	4,211	24	0
06.04.2024	78,97	49,56	29,41	152	147,88	145,67	143,99	0	3,89	4,352	24	0
07.04.2024	77,86	49,17	28,69	158,02	153,85	151,5	149,82	0	4,03	4,417	24	0
08.04.2024	78,03	49,65	28,38	159,99	155,74	153,43	151,75	0	3,99	4,422	24	0
09.04.2024	77,94	49,96	27,98	160,42	156,14	153,95	152,2	0	3,94	4,372	24	0
10.04.2024	78,09	50,62	27,47	167,96	163,52	161,23	159,31	0	4,21	4,495	24	0
11.04.2024	79,13	51,02	28,11	162,78	158,32	155,58	153,67	0	4,65	4,454	24	0
12.04.2024	78,74	50,9	27,84	157,35	153,09	150,29	148,51	0	4,58	4,268	24	0
13.04.2024	78,5	50,66	27,84	155,2	151,04	148,35	146,61	0	4,43	4,208	24	0
14.04.2024	77,99	50,01	27,98	153,99	149,91	147,37	145,69	0	4,22	4,199	24	0
15.04.2024	78,78	50,71	28,07	150,93	146,84	144,62	142,94	0	3,9	4,123	24	0
16.04.2024	76,87	51,05	25,82	124,11	120,9	118,92	117,52	0	3,38	3,127	24	0
17.04.2024	79,8	51,26	28,54	149,03	144,94	142,11	140,41	0	4,53	4,137	24	0
18.04.2024	86,89	51,9	34,99	116,67	112,9	111,25	109,87	0	3,03	3,949	24	0
19.04.2024	75,6	50,31	25,29	108,9	106,19	104,71	103,5	0	2,69	2,689	24	0
20.04.2024	77,91	48,97	28,94	75,43	73,47	72,27	71,54	0	1,93	2,125	24	0
21.04.2024	77,36	48,77	28,59	76,29	74,32	73,29	72,57	0	1,75	2,124	24	0
22.04.2024	77,27	48,75	28,52	75,07	73,13	72,26	71,54	0	1,59	2,088	24	0
23.04.2024	78,77	48,2	30,57	75,15	73,14	72,27	71,55	0	1,59	2,235	23	1
Итого:				**4200,1**	**4084,92**	**4023,4**	**3977,28**	**0**	**107,64**	**119,71**	**719**	**1**
Средние:	**79,41**	**50,12**	**29,28**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**26286,58**	**25325,39**	**25273,19**	**24896,03**	**0**	**429,36**	**929,56**	**4161**	**5**
23/04/2424:00	**30486,69**	**29410,31**	**29296,61**	**28873,31**	**0**	**537**	**1049,27**	**4880**	**6**
Итого:	**4200,11**	**4084,92**	**4023,42**	**3977,28**	**0**	**107,64**	**119,71**	**719**	**1**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. № 76 (ИТП-1) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8053 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,86	47,83	33,03	113,7	110,47	111,5	110,32	0	0,15	3,649	24	0
26.03.2024	79,78	47,6	32,18	120,3	116,96	118	116,74	0	0,22	3,764	24	0
27.03.2024	79,83	47,18	32,65	116,1	112,87	113,9	112,71	0	0,16	3,681	24	0
28.03.2024	79,98	47,51	32,47	116,1	112,86	113,9	112,68	0	0,18	3,665	24	0
29.03.2024	80,47	47,17	33,3	112,5	109,33	110,3	109,14	0	0,19	3,639	24	0
30.03.2024	80,71	47,16	33,55	114,1	110,87	111,9	110,72	0	0,15	3,719	24	0
31.03.2024	79,99	47,82	32,17	124,9	121,42	122,5	121,18	0	0,24	3,906	24	0
01.04.2024	80,31	47,57	32,74	115,2	111,96	113,1	111,88	0	0,08	3,662	24	0
02.04.2024	80,21	47,74	32,47	117,3	113,99	115,1	113,88	0	0,11	3,699	24	0
03.04.2024	78,37	48,24	30,13	118,8	115,62	116,8	115,55	0	0,07	3,482	24	0
04.04.2024	78,77	48,06	30,71	117,5	114,32	115,5	114,26	0	0,06	3,509	24	0
05.04.2024	78,59	47,61	30,98	114,5	111,39	112,5	111,33	0	0,06	3,45	24	0
06.04.2024	78,17	48,09	30,08	121	117,77	118,9	117,62	0	0,15	3,541	24	0
07.04.2024	77,08	47,37	29,71	125,7	122,4	123,6	122,3	0	0,1	3,634	24	0
08.04.2024	77,25	47,81	29,44	127,4	124,05	125,3	123,99	0	0,06	3,649	24	0
09.04.2024	77,11	48,25	28,86	126	122,71	124	122,66	0	0,05	3,538	24	0
10.04.2024	77,3	47,75	29,55	125,3	122,01	123,1	121,79	0	0,22	3,601	24	0
11.04.2024	78,34	47,89	30,45	120,5	117,27	118,6	117,32	0	-0,05	3,568	24	0
12.04.2024	77,85	47,86	29,99	109,3	106,39	107,6	106,45	0	-0,06	3,187	24	0
13.04.2024	77,57	48,39	29,18	104	101,26	102,5	101,35	0	-0,09	2,953	24	0
14.04.2024	77,12	48,34	28,78	111,6	108,69	109,9	108,67	0	0,02	3,126	24	0
15.04.2024	77,92	48,3	29,62	109,7	106,77	108,1	106,9	0	-0,13	3,161	24	0
16.04.2024	76,36	49,06	27,3	91,4	89,03	89,3	88,3	0	0,73	2,43	24	0
17.04.2024	78,95	48,38	30,57	106	103,1	103,7	102,57	0	0,53	3,148	24	0
18.04.2024	85,05	48,3	36,75	84,7	82,04	82,8	81,89	0	0,15	3,013	24	0
19.04.2024	74,53	47,28	27,25	76,7	74,82	75,5	74,7	0	0,12	2,036	24	0
20.04.2024	76,75	44,4	32,35	51,8	50,47	51,2	50,69	0	-0,22	1,631	24	0
21.04.2024	76,2	44,52	31,68	52,4	51,05	51,9	51,39	0	-0,34	1,614	24	0
22.04.2024	76,14	44,91	31,23	53	51,65	52,4	51,89	0	-0,24	1,613	24	0
23.04.2024	77,62	43,86	33,76	54,2	52,79	53,7	53,18	0	-0,39	1,78	24	0
Итого:				**3151,7**	**3066,33**	**3097,1**	**3064,05**	**0**	**2,28**	**95,05**	**720**	**0**
Средние:	**78,5**	**47,4**	**31,09**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**63640,5**	**61674,07**	**62633,1**	**61816,08**	**0**	**-142,01**	**1937,70**	**15517**	**0**
23/04/2424:00	**66792,2**	**64740,4**	**65730,2**	**64880,13**	**0**	**-139,73**	**2032,75**	**16237**	**0**
Итого:	**3151,7**	**3066,33**	**3097,1**	**3064,05**	**0**	**2,28**	**95,05**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молод. № 76 (ИТП-2) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x311A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	81,22	48,63	32,59	238,1	231,29	227,1	224,59	0,11	6,7	7,534	24	0
26.03.2024	80,09	48,86	31,23	247,6	240,68	236,4	233,77	0,1	6,91	7,516	24	0
27.03.2024	80,16	48,72	31,44	247,5	240,59	236,3	233,69	0,08	6,9	7,565	24	0
28.03.2024	80,33	48,84	31,49	251,3	244,23	239,8	237,14	0,05	7,09	7,689	24	0
29.03.2024	80,84	48,7	32,14	251,5	244,35	240	237,33	0,11	7,02	7,851	24	0
30.03.2024	81,05	48,5	32,55	249,1	241,97	237,7	235,08	0,08	6,89	7,876	24	0
31.03.2024	80,32	48,77	31,55	262,6	255,23	250,8	248,01	0,08	7,22	8,048	24	0
01.04.2024	80,71	48,75	31,96	249,4	242,32	238,1	235,46	0,07	6,86	7,739	24	0
02.04.2024	80,55	48,8	31,75	246,3	239,33	235,2	232,6	0,05	6,73	7,595	24	0
03.04.2024	78,7	49,08	29,62	253,3	246,44	242,3	239,56	0,04	6,88	7,299	24	0
04.04.2024	79,09	49,05	30,04	246,1	239,36	235,4	232,77	0,04	6,59	7,189	24	0
05.04.2024	78,94	49	29,94	240,4	233,83	229,9	227,34	0,03	6,49	6,997	24	0
06.04.2024	78,46	49	29,46	252,5	245,69	241,6	238,88	0,08	6,81	7,235	24	0
07.04.2024	77,39	49,18	28,21	285,7	278,18	273,9	270,79	0,1	7,39	7,844	24	0
08.04.2024	77,58	48,83	28,75	269,2	262,09	257,6	254,73	0,1	7,36	7,534	24	0
09.04.2024	77,39	48,83	28,56	268,3	261,27	257	254,17	0,1	7,1	7,457	24	0
10.04.2024	77,61	49,12	28,49	265,6	258,58	254,3	251,44	0,09	7,14	7,362	24	0
11.04.2024	78,54	47,2	31,34	210,8	205,12	201,9	199,81	0,07	5,31	6,424	24	0
12.04.2024	78,11	45,28	32,83	184	179,07	176,5	174,8	0,06	4,27	5,873	24	0
13.04.2024	77,84	45,37	32,47	184,2	179,32	176,8	175,09	0,05	4,23	5,821	24	0
14.04.2024	77,37	45,43	31,94	196,8	191,62	189	187,18	0,05	4,44	6,114	24	0
15.04.2024	78,18	45,92	32,26	188,5	183,44	180,9	179,13	0,12	4,31	5,911	24	0
16.04.2024	76,33	46,5	29,83	146,7	142,92	140,4	138,99	0,04	3,93	4,26	24	0
17.04.2024	79,22	45,85	33,37	167,4	162,81	160,3	158,73	0,07	4,08	5,431	24	0
18.04.2024	85,58	46,47	39,11	131,3	127,18	125,5	124,22	0,14	2,96	4,965	24	0
19.04.2024	75,12	46,6	28,52	130,8	127,55	125,9	124,61	0,08	2,94	3,634	24	0
20.04.2024	77,18	45,58	31,6	101,7	99,02	98,1	97,11	0,07	1,91	3,127	24	0
21.04.2024	76,65	45,78	30,87	108,6	105,79	104,6	103,58	0,08	2,21	3,263	24	0
22.04.2024	76,66	45,5	31,16	107,6	104,8	103,8	102,78	0,07	2,02	3,263	24	0
23.04.2024	78,13	44,24	33,89	109,7	106,75	105,7	104,72	0,06	2,03	3,615	24	0
Итого:				**6292,6**	**6120,82**	**6022,8**	**5958,1**	**2,27**	**162,72**	**190,03**	**720**	**0**
Средние:	**78,84**	**47,54**	**31,29**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**141582,6**	**137151,37**	**135951,9**	**133926,02**	**63,5**	**3225,35**	**3907,45**	**15518**	**0**
23/04/2424:00	**147875,2**	**143272,19**	**141974,7**	**139884,12**	**65,77**	**3388,07**	**4097,48**	**16238**	**0**
Итого:	**6292,6**	**6120,82**	**6022,8**	**5958,1**	**2,27**	**162,72**	**190,03**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. №76 (ИТП-3) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x84A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,69	43,93	36,76	124,1	120,55	121,7	120,6	0	-0,05	4,43	24	0
26.03.2024	79,49	43,64	35,85	129	125,45	126,5	125,36	0	0,09	4,496	24	0
27.03.2024	79,75	43,55	36,2	126,4	122,89	124,1	122,99	0	-0,1	4,448	24	0
28.03.2024	79,8	43,42	36,38	130,2	126,57	127,7	126,57	0	0	4,605	24	0
29.03.2024	80,44	43,96	36,48	142,7	138,66	139,8	138,53	0	0,13	5,055	24	0
30.03.2024	80,54	44,38	36,16	133,7	129,95	131,1	129,87	0	0,08	4,695	24	0
31.03.2024	79,82	42,54	37,28	131,6	127,95	129,1	128,01	0	-0,06	4,767	24	0
01.04.2024	80,18	43,58	36,6	127,3	123,74	125	123,89	0	-0,15	4,526	24	0
02.04.2024	79,99	43,43	36,56	127,6	124,05	125,2	124,07	0	-0,02	4,532	24	0
03.04.2024	78,12	43,43	34,69	125,1	121,75	123,1	122,03	0	-0,28	4,22	24	0
04.04.2024	78,58	42,94	35,64	118,9	115,68	116,9	115,88	0	-0,2	4,121	24	0
05.04.2024	78,49	42,94	35,55	112,9	109,84	111,1	110,13	0	-0,29	3,902	24	0
06.04.2024	77,88	44,25	33,63	132,4	128,9	130,1	128,9	0	0	4,331	24	0
07.04.2024	76,86	43,36	33,5	140,7	137,04	138,2	136,99	0	0,05	4,587	24	0
08.04.2024	77,08	43,46	33,62	137,3	133,7	135	133,8	0	-0,1	4,492	24	0
09.04.2024	76,86	43,43	33,43	136	132,49	133,9	132,71	0	-0,22	4,426	24	0
10.04.2024	77,18	43,54	33,64	135,4	131,84	133,3	132,16	0	-0,32	4,431	24	0
11.04.2024	78,18	43,83	34,35	131,1	127,62	129,2	128,02	0	-0,4	4,382	24	0
12.04.2024	77,76	44,43	33,33	124,8	121,52	123,2	122,05	0	-0,53	4,046	24	0
13.04.2024	77,48	44,58	32,9	122,1	118,9	120,7	119,57	0	-0,67	3,908	24	0
14.04.2024	76,99	43,33	33,66	125,1	121,85	123,7	122,6	0	-0,75	4,1	24	0
15.04.2024	77,85	44,01	33,84	122,4	119,18	121,1	120	0	-0,82	4,03	24	0
16.04.2024	76,16	44,01	32,15	96,5	94,04	95,1	94,23	0	-0,19	3,022	24	0
17.04.2024	79,05	44,17	34,88	118,4	115,13	116,4	115,33	0	-0,2	4,013	24	0
18.04.2024	85,68	47,84	37,84	104,7	101,38	102,7	101,59	0	-0,21	3,83	24	0
19.04.2024	75,11	44,29	30,82	85,3	83,16	84,3	83,54	0	-0,38	2,559	24	0
20.04.2024	76,84	45,69	31,15	72	70,11	71,3	70,58	0	-0,47	2,181	24	0
21.04.2024	76,22	44,65	31,57	71,5	69,66	70,9	70,23	0	-0,57	2,197	24	0
22.04.2024	76,31	44,32	31,99	72,4	70,54	71,7	71,01	0	-0,47	2,255	24	0
23.04.2024	77,62	43,9	33,72	73,7	71,72	73,1	72,41	0	-0,69	2,418	24	0
Итого:				**3531,3**	**3435,86**	**3475,2**	**3443,65**	**0**	**-7,79**	**119,01**	**720**	**0**
Средние:	**78,43**	**43,96**	**34,47**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**90581,9**	**87808,58**	**91769,8**	**90550,21**	**0**	**-2741,63**	**2659,75**	**15520**	**0**
23/04/2424:00	**94113,2**	**91244,44**	**95245**	**93993,86**	**0**	**-2749,42**	**2778,76**	**16240**	**0**
Итого:	**3531,3**	**3435,86**	**3475,2**	**3443,65**	**0**	**-7,79**	**119,01**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF52E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
25.03.2024	80,63	57,8	22,83	126,4	122,83	128,4	126,45	0,77	-3,62	2,804	0	24	0
26.03.2024	79,62	56,43	23,19	124,5	121,06	126,7	124,84	0,87	-3,78	2,811	0	24	0
27.03.2024	79,54	55,48	24,06	121,8	118,46	123,9	122,14	0,85	-3,68	2,849	0	24	0
28.03.2024	79,74	56,23	23,51	122,2	118,83	124,3	122,51	0,72	-3,68	2,792	0	24	0
29.03.2024	80,21	55,33	24,88	119	115,66	121	119,28	0,78	-3,62	2,877	0	24	0
30.03.2024	80,47	55,31	25,16	125,7	122,19	127,8	125,98	1,08	-3,79	3,073	0	24	0
31.03.2024	79,75	55,48	24,27	127,1	123,57	129,1	127,25	0,99	-3,68	2,998	0	24	0
01.04.2024	80,08	56,98	23,1	128,1	124,51	130,3	128,34	0,77	-3,83	2,878	0	24	0
02.04.2024	79,96	57,4	22,56	129,5	125,9	131,7	129,67	0,72	-3,77	2,842	0	24	0
03.04.2024	78,2	56,71	21,49	129,4	125,96	131,7	129,75	0,78	-3,79	2,708	0	24	0
04.04.2024	78,51	57,67	20,84	130,5	126,98	132,6	130,57	0,75	-3,59	2,643	0	24	0
05.04.2024	78,35	57,88	20,47	130,1	126,61	132,3	130,27	0,71	-3,66	2,589	0	24	0
06.04.2024	77,97	56,74	21,23	128,1	124,66	130,2	128,26	0,72	-3,6	2,645	0	24	0
07.04.2024	76,9	54,13	22,77	123,1	119,89	125,3	123,61	0,81	-3,72	2,73	0	24	0
08.04.2024	76,99	54,31	22,68	123	119,81	125	123,27	0,75	-3,46	2,715	0	24	0
09.04.2024	76,99	54,85	22,14	122,3	119,12	124,5	122,76	0,71	-3,64	2,636	0	24	0
10.04.2024	77,01	54,58	22,43	123,1	119,9	125,2	123,46	0,8	-3,56	2,688	0	24	0
11.04.2024	78,06	56,64	21,42	129,3	125,85	131,6	129,65	0,74	-3,8	2,694	0	24	0
12.04.2024	77,64	57,2	20,44	128,6	125,18	131,1	129,1	0,67	-3,92	2,557	0	24	0
13.04.2024	77,39	56,79	20,6	127,5	124,14	130,3	128,37	0,81	-4,23	2,558	0	24	0
14.04.2024	76,94	55,61	21,33	123,4	120,17	126,2	124,41	0,79	-4,24	2,563	0	24	0
15.04.2024	77,71	56,44	21,27	123,6	120,32	126,4	124,51	0,65	-4,19	2,559	0	24	0
16.04.2024	76,6	54,85	21,75	93,6	91,15	95,8	94,45	0,76	-3,3	1,98	0	24	0
17.04.2024	78,76	56,12	22,64	120,7	117,42	123	121,21	0,82	-3,79	2,659	0	24	0
18.04.2024	87,74	66,16	21,58	131,9	127,53	134,2	131,51	0,64	-3,98	2,751	0	24	0
19.04.2024	75,17	58,54	16,63	129	125,78	131,4	129,33	0,64	-3,55	2,093	0	24	0
20.04.2024	76,91	61,99	14,92	140,7	137,07	143,5	140,97	0,57	-3,9	2,046	0	24	0
21.04.2024	76,45	62,15	14,3	139,1	135,53	141,7	139,24	0,54	-3,71	1,94	0	24	0
22.04.2024	75,92	57,54	18,38	79,5	77,46	80,8	79,58	0,62	-2,12	1,422	0	24	0
23.04.2024	76,95	45,54	31,41	37,3	36,34	37,7	37,32	0,66	-0,98	1,138	0	24	0
Итого:				**3638,1**	**3539,88**	**3703,7**	**3648,06**	**22,49**	**-108,18**	**76,24**	**0**	**720**	**0**
Средние:	**78,43**	**56,62**	**21,8**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24/03/2424:00	**42744,5**	**41381,16**	**43175,1**	**42595,31**	**384,31**	**-1214,15**	**1334,76**	**0**	**13216**	**0**
23/04/2424:00	**46382,6**	**44921,04**	**46878,8**	**46243,37**	**406,8**	**-1322,33**	**1411,00**	**0**	**13936**	**0**
Итого:	**3638,1**	**3539,88**	**3703,7**	**3648,06**	**22,49**	**-108,18**	**76,24**	**0**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC8FE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
25.03.2024	80,48	53,33	27,15	85,2	82,8	88	86,81	0,76	-4,01	2,247	0	24	0
26.03.2024	79,44	54,04	25,4	86,7	84,33	92,8	91,53	0,67	-7,2	2,142	0	24	0
27.03.2024	79,42	53,68	25,74	87,2	84,78	95	93,7	0,78	-8,92	2,181	0	24	0
28.03.2024	79,62	53,73	25,89	85,5	83,12	93,5	92,26	0,73	-9,14	2,153	0	24	0
29.03.2024	80,07	53,44	26,63	86,8	84,39	92,8	91,55	0,68	-7,16	2,249	0	24	0
30.03.2024	80,33	53,39	26,94	85	82,65	91,8	90,57	0,7	-7,92	2,228	0	24	0
31.03.2024	79,64	53,52	26,12	94,2	91,59	98,6	97,28	0,93	-5,69	2,394	0	24	0
01.04.2024	79,93	52,55	27,38	87,4	84,96	89,6	88,46	0,73	-3,5	2,327	0	24	0
02.04.2024	79,83	52,8	27,03	88,4	85,93	89,4	88,21	0,73	-2,28	2,323	0	24	0
03.04.2024	78,08	53,97	24,11	97,2	94,62	98,4	97,07	0,79	-2,45	2,282	0	24	0
04.04.2024	78,41	53,65	24,76	92,1	89,64	92,9	91,65	0,8	-2,01	2,216	0	24	0
05.04.2024	78,25	53,97	24,28	90,5	88,08	91,8	90,56	0,77	-2,48	2,138	0	24	0
06.04.2024	77,81	54,12	23,69	94,6	92,08	95,6	94,29	0,74	-2,21	2,181	0	24	0
07.04.2024	76,82	54,84	21,98	112,9	110	113,8	112,22	0,94	-2,22	2,414	0	24	0
08.04.2024	76,93	54,52	22,41	106,4	103,63	107,3	105,83	0,73	-2,2	2,323	0	24	0
09.04.2024	76,85	54,47	22,38	106,8	104,03	108,2	106,71	0,76	-2,68	2,328	0	24	0
10.04.2024	76,92	54,56	22,36	102,7	100,02	107,6	106,12	0,73	-6,1	2,234	0	24	0
11.04.2024	77,91	53,67	24,24	88,9	86,54	96,2	94,94	0,74	-8,4	2,096	0	24	0
12.04.2024	77,54	54,01	23,53	90,6	88,22	95	93,74	0,71	-5,52	2,073	0	24	0
13.04.2024	77,26	54,33	22,93	90,9	88,53	94,9	93,63	0,77	-5,1	2,029	0	24	0
14.04.2024	76,84	54,5	22,34	98,8	96,24	103,8	102,36	0,91	-6,12	2,147	0	24	0
15.04.2024	77,6	54,03	23,57	93,6	91,13	99,5	98,17	0,91	-7,04	2,15	0	24	0
16.04.2024	76,53	54,01	22,52	69,5	67,7	72,6	71,63	0,56	-3,93	1,526	0	24	0
17.04.2024	78,38	52,22	26,16	84,4	82,14	85,7	84,61	0,7	-2,47	2,147	0	24	0
18.04.2024	83,98	50,39	33,59	62,5	60,59	63,4	62,6	0,71	-2,01	2,03	0	24	0
19.04.2024	74,13	55,43	18,7	76	74,16	77,4	76,29	0,63	-2,13	1,386	0	24	0
20.04.2024	76,53	53,67	22,86	53,8	52,4	53,9	53,17	0,75	-0,77	1,197	0	24	0
21.04.2024	76,05	53,51	22,54	57,4	55,92	57,6	56,85	0,87	-0,93	1,259	0	24	0
22.04.2024	75,62	54,66	20,96	55,2	53,8	57,6	54,76	0,69	-0,96	1,131	0	23	1
23.04.2024	76,96	53,3	23,66	51,6	50,28	53,6	50,9	0,62	-0,62	1,19	0	23	1
Итого:				**2562,8**	**2494,3**	**2658,3**	**2618,47**	**22,54**	**-124,17**	**60,72**	**0**	**718**	**2**
Средние:	**78,13**	**53,74**	**24,39**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24/03/2424:00	42341,6	41033,09	42375,9	41763,48	376,01	-730,39	1235,43	0	13061	9
23/04/2424:00	44904,4	43527,39	45034,2	44381,95	398,55	-854,56	1296,15	0	13779	11
Итого:	2562,8	2494,3	2658,3	2618,47	22,54	-124,17	60,72	0	718	2

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA5F1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,17	48,04	32,13	73,4	71,36	74,4	73,63	0,8	-2,27	2,292	24	0
26.03.2024	79,18	48,89	30,29	79,8	77,62	80,9	79,98	0,87	-2,36	2,35	24	0
27.03.2024	79,14	48,82	30,32	78,2	76,04	79,4	78,53	0,73	-2,49	2,305	24	0
28.03.2024	79,35	48,92	30,43	79,2	77,02	80,5	79,56	0,81	-2,54	2,343	24	0
29.03.2024	79,86	49,84	30,02	88,8	86,3	90,3	89,26	0,77	-2,96	2,589	24	0
30.03.2024	80,05	49,31	30,74	83,9	81,55	85,2	84,24	0,81	-2,69	2,505	24	0
31.03.2024	79,35	48,87	30,48	84,9	82,57	86,3	85,29	1,08	-2,72	2,517	24	0
01.04.2024	79,67	48,93	30,74	79,8	77,61	81,1	80,17	0,84	-2,56	2,385	24	0
02.04.2024	79,56	48,32	31,24	77,8	75,65	79,2	78,35	0,87	-2,7	2,363	24	0
03.04.2024	77,81	49,4	28,41	80,8	78,67	82,3	81,34	0,78	-2,67	2,233	24	0
04.04.2024	78,11	49	29,11	77,1	75,04	78,5	77,65	0,86	-2,61	2,183	24	0
05.04.2024	77,94	49,06	28,88	74,9	72,9	76,2	75,33	0,76	-2,43	2,106	24	0
06.04.2024	77,55	49,39	28,16	78,7	76,65	80,2	79,29	0,72	-2,64	2,158	24	0
07.04.2024	76,56	50,52	26,04	97,3	94,79	99,2	98,03	0,96	-3,24	2,467	24	0
08.04.2024	76,67	49,44	27,23	86,9	84,63	88,5	87,5	0,76	-2,87	2,301	24	0
09.04.2024	76,56	49,75	26,81	88,9	86,62	90,5	89,46	0,83	-2,84	2,321	24	0
10.04.2024	76,67	48,91	27,76	84,6	82,44	86	85,02	0,84	-2,58	2,285	24	0
11.04.2024	77,67	48,57	29,1	77,8	75,72	79,2	78,31	0,81	-2,59	2,204	24	0
12.04.2024	77,26	49	28,26	75,4	73,4	76,9	76,02	0,73	-2,62	2,074	24	0
13.04.2024	76,97	49,24	27,73	73,6	71,69	75,1	74,22	0,7	-2,53	1,987	24	0
14.04.2024	76,6	49,85	26,75	82,1	80	83,7	82,71	0,95	-2,71	2,141	24	0
15.04.2024	77,35	49,46	27,89	76,6	74,57	78,1	77,23	0,78	-2,66	2,078	24	0
16.04.2024	75,32	49,42	25,9	62,3	60,72	63,1	62,37	0,73	-1,65	1,57	24	0
17.04.2024	78,11	46,13	31,98	68,5	66,67	68,7	68,02	0,83	-1,35	2,132	24	0
18.04.2024	84,29	44,8	39,49	50,5	48,93	50,4	49,92	0,79	-0,99	1,929	24	0
19.04.2024	73,93	47,57	26,36	52,6	51,33	53	52,44	0,65	-1,11	1,354	24	0
20.04.2024	76,09	46,13	29,96	37,6	36,63	37,9	37,49	0,66	-0,86	1,096	24	0
21.04.2024	75,71	46,1	29,61	42,5	41,41	42,9	42,44	0,98	-1,03	1,226	24	0
22.04.2024	75,26	46,69	28,57	40,3	39,3	40,6	40,14	0,66	-0,84	1,124	24	0
23.04.2024	76,62	45,5	31,12	43,4	42,28	43,8	43,33	0,66	-1,05	1,315	24	0
Итого:				**2178,2**	**2120,11**	**2212,1**	**2187,27**	**24,02**	**-67,16**	**61,93**	**720**	**0**
Средние:	**77,84**	**48,46**	**29,38**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**42667,5**	**41328,51**	**42938,2**	**42348,37**	**446,28**	**-1019,86**	**1279,29**	**13214**	**0**
23/04/2424:00	**44845,7**	**43448,62**	**45150,3**	**44535,64**	**470,3**	**-1087,02**	**1341,22**	**13934**	**0**
Итого:	**2178,2**	**2120,11**	**2212,1**	**2187,27**	**24,02**	**-67,16**	**61,93**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер.№ 44-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2B7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	79,22	46,36	32,86	72,4	70,47	72,6	71,87	0	-1,4	2,313	24	0
26.03.2024	78,22	46,77	31,45	73,1	71,18	73,2	72,45	0	-1,27	2,238	24	0
27.03.2024	78,14	45,71	32,43	73,5	71,58	73,5	72,79	0	-1,21	2,322	24	0
28.03.2024	78,35	46,45	31,9	74,4	72,45	74,3	73,54	0	-1,09	2,31	24	0
29.03.2024	78,88	47,41	31,47	83,8	81,54	83,8	82,9	0	-1,36	2,566	24	0
30.03.2024	79,08	46,49	32,59	79,2	77,05	79,1	78,3	0	-1,25	2,51	24	0
31.03.2024	78,36	45,25	33,11	73,6	71,67	73,5	72,79	0	-1,12	2,37	24	0
01.04.2024	78,7	47,23	31,47	74,2	72,21	74,1	73,3	0	-1,09	2,27	24	0
02.04.2024	78,55	47,82	30,73	74,4	72,43	74,3	73,51	0	-1,08	2,224	24	0
03.04.2024	76,8	46,72	30,08	74,2	72,28	74,1	73,34	0	-1,06	2,174	24	0
04.04.2024	77,08	47,59	29,49	73,3	71,38	73,1	72,31	0	-0,93	2,105	24	0
05.04.2024	76,92	48,15	28,77	72,2	70,28	72,2	71,42	0	-1,14	2,024	24	0
06.04.2024	76,56	47,93	28,63	72,6	70,68	72,8	72,02	0	-1,34	2,02	24	0
07.04.2024	75,51	45,75	29,76	75,7	73,78	75,7	74,95	0	-1,17	2,196	24	0
08.04.2024	75,61	45,93	29,68	76,7	74,78	76,6	75,82	0	-1,04	2,215	24	0
09.04.2024	75,59	44,12	31,47	75,9	73,99	75,8	75,1	0	-1,11	2,327	24	0
10.04.2024	75,61	44,67	30,94	75,6	73,68	75,7	74,98	0	-1,3	2,275	24	0
11.04.2024	76,63	45,99	30,64	75,1	73,18	74,9	74,16	0	-0,98	2,241	24	0
12.04.2024	76,25	46,76	29,49	73,6	71,7	73,1	72,35	0	-0,65	2,114	24	0
13.04.2024	76,01	46,21	29,8	72,1	70,21	71,9	71,16	0	-0,95	2,09	24	0
14.04.2024	75,54	44,15	31,39	72,5	70,62	72,2	71,53	0	-0,91	2,216	24	0
15.04.2024	76,27	45,24	31,03	73,3	71,38	73,2	72,47	0	-1,09	2,211	24	0
16.04.2024	75,18	45,58	29,6	55,7	54,3	55	54,46	0	-0,16	1,607	24	0
17.04.2024	77,27	44,48	32,79	72,2	70,32	70,6	69,95	0	0,37	2,302	24	0
18.04.2024	84,83	50,62	34,21	66,1	64,01	65,9	65,11	0	-1,1	2,191	24	0
19.04.2024	73,26	47,04	26,22	56	54,66	54,9	54,35	0	0,31	1,433	24	0
20.04.2024	75,24	49,26	25,98	48,6	47,4	47,5	46,98	0	0,42	1,231	24	0
21.04.2024	74,8	48,87	25,93	48,6	47,39	48	47,45	0	-0,06	1,23	24	0
22.04.2024	74,62	48,8	25,82	48,6	47,39	47,7	47,17	0	0,22	1,222	24	0
23.04.2024	76,13	47,78	28,35	48,9	47,69	47,8	47,29	0	0,4	1,354	24	0
Итого:				**2086,1**	**2031,68**	**2077,1**	**2055,82**	**0**	**-24,14**	**61,90**	**720**	**0**
Средние:	**76,97**	**46,7**	**30,26**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**1625,3**	**1576,31**	**1622,6**	**1603,79**	**0,1**	**-27,48**	**53,61**	**470**	**0**
23/04/2424:00	**3711,4**	**3607,99**	**3699,7**	**3659,61**	**0,1**	**-51,62**	**115,52**	**1190**	**0**
Итого:	**2086,1**	**2031,68**	**2077,1**	**2055,82**	**0**	**-24,14**	**61,90**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C4E ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,51	44,65	35,86	64,6	62,79	66,8	66,16	0,12	-3,37	2,25	24	0
26.03.2024	79,47	45,45	34,02	67	65,16	69,2	68,5	0,11	-3,34	2,216	24	0
27.03.2024	79,42	45,42	34	67,5	65,66	69,8	69,08	0,12	-3,42	2,23	24	0
28.03.2024	79,63	45,38	34,25	66,4	64,59	68,6	67,88	0,12	-3,29	2,212	24	0
29.03.2024	80,14	45,24	34,9	68,2	66,3	70,5	69,79	0,11	-3,49	2,314	24	0
30.03.2024	80,4	44,63	35,77	67,4	65,53	69,8	69,12	0,11	-3,59	2,344	24	0
31.03.2024	79,66	44,64	35,02	68,3	66,41	70,7	70,01	0,12	-3,6	2,325	24	0
01.04.2024	80,01	44,94	35,07	66,6	64,76	69,1	68,4	0,12	-3,64	2,27	24	0
02.04.2024	79,82	45,06	34,76	66,7	64,85	69,1	68,38	0,11	-3,53	2,251	24	0
03.04.2024	78,02	45,61	32,41	69,7	67,84	72,3	71,58	0,11	-3,74	2,2	24	0
04.04.2024	78,34	45,66	32,68	67,5	65,68	70,1	69,38	0,09	-3,7	2,145	24	0
05.04.2024	78,14	45,97	32,17	65,7	63,93	68,1	67,38	0,09	-3,45	2,052	24	0
06.04.2024	77,78	45,88	31,9	69,9	68,04	72,6	71,88	0,09	-3,84	2,167	24	0
07.04.2024	76,77	46,3	30,47	80	77,93	83	82,19	0,09	-4,26	2,374	24	0
08.04.2024	76,88	46,73	30,15	75,5	73,54	78,2	77,42	0,1	-3,88	2,214	24	0
09.04.2024	76,77	46,58	30,19	75,3	73,33	78,2	77,43	0,09	-4,1	2,212	24	0
10.04.2024	76,87	46,85	30,02	74,4	72,47	77,1	76,34	0,1	-3,87	2,174	24	0
11.04.2024	77,88	45,99	31,89	70,3	68,44	72,9	72,18	0,09	-3,74	2,178	24	0
12.04.2024	77,47	46,26	31,21	68,5	66,72	71,3	70,58	0,07	-3,86	2,08	24	0
13.04.2024	77,21	46,72	30,49	66,5	64,75	69,1	68,38	0,07	-3,63	1,973	24	0
14.04.2024	76,79	46,9	29,89	72	70,12	74,8	74,05	0,07	-3,93	2,092	24	0
15.04.2024	77,5	47,13	30,37	69,4	67,6	72,1	71,37	0,07	-3,77	2,051	24	0
16.04.2024	75,18	48,26	26,92	60,4	58,9	62	61,35	0,08	-2,45	1,591	24	0
17.04.2024	78,37	45,24	33,13	65,3	63,57	66,5	65,86	0,11	-2,29	2,105	24	0
18.04.2024	84,39	42,21	42,18	48,2	46,72	49,2	48,79	0,02	-2,07	1,964	24	0
19.04.2024	74,25	47,01	27,24	56,1	54,73	57,4	56,8	0,22	-2,07	1,489	24	0
20.04.2024	76,27	45,72	30,55	42	40,92	42,9	42,42	0,27	-1,5	1,248	24	0
21.04.2024	75,8	45,76	30,04	42,4	41,3	43,4	42,92	0,21	-1,62	1,239	24	0
22.04.2024	75,65	46,75	28,9	42,5	41,45	43,4	42,92	0,18	-1,47	1,198	24	0
23.04.2024	77,19	45,55	31,64	43,2	42,06	44,2	43,73	0,18	-1,67	1,331	24	0
Итого:				**1927,5**	**1876,09**	**1992,4**	**1972,27**	**3,44**	**-96,18**	**60,49**	**720**	**0**
Средние:	**78,08**	**45,81**	**32,26**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**1233,9**	**1195,81**	**1265,9**	**1254,62**	**3,06**	**-58,81**	**48,57**	**471**	**0**
23/04/2424:00	**3161,4**	**3071,9**	**3258,3**	**3226,89**	**6,5**	**-154,99**	**109,06**	**1191**	**0**
Итого:	**1927,5**	**1876,09**	**1992,4**	**1972,27**	**3,44**	**-96,18**	**60,49**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА002 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,25	55,55	24,7	97,9	95,17	97,3	95,89	0,01	-0,72	2,355	24	0
26.03.2024	79,24	54,61	24,63	97,5	94,85	96,9	95,53	0	-0,68	2,338	24	0
27.03.2024	79,14	53,44	25,7	96,6	93,98	95,9	94,61	0,01	-0,63	2,417	24	0
28.03.2024	79,36	53,71	25,65	97	94,35	96,5	95,22	0,01	-0,87	2,421	24	0
29.03.2024	79,87	53,81	26,06	101,3	98,5	100,6	99,26	0	-0,76	2,565	24	0
30.03.2024	80,11	54,9	25,21	101,2	98,39	100,6	99,19	0,01	-0,8	2,48	24	0
31.03.2024	79,4	54	25,4	99,2	96,46	98,6	97,26	0,01	-0,8	2,451	24	0
01.04.2024	79,74	54,68	25,06	100,5	97,71	99,9	98,5	0,01	-0,79	2,448	24	0
02.04.2024	79,4	49,43	29,97	77,5	75,35	77	76,1	0	-0,75	2,256	24	0
03.04.2024	77,47	42,83	34,64	64,9	63,19	64,5	64	0,01	-0,81	2,189	24	0
04.04.2024	77,73	44,13	33,6	62	60,36	61,6	61,06	0,01	-0,7	2,027	24	0
05.04.2024	77,55	44,84	32,71	61,2	59,58	60,8	60,26	0,01	-0,68	1,944	24	0
06.04.2024	77,24	43,82	33,42	64,9	63,2	64,5	63,91	0	-0,71	2,11	24	0
07.04.2024	76,27	43,19	33,08	71,5	69,66	71,1	70,46	0,01	-0,8	2,303	24	0
08.04.2024	76,36	43,82	32,54	70,1	68,34	69,7	69,06	0,01	-0,72	2,225	24	0
09.04.2024	76,32	44,16	32,16	69,4	67,65	69	68,36	0	-0,71	2,173	24	0
10.04.2024	76,36	43,92	32,44	70	68,22	69,7	69,05	0,01	-0,83	2,211	24	0
11.04.2024	77,35	44,87	32,48	66,9	65,17	66,6	65,95	0,01	-0,78	2,114	24	0
12.04.2024	76,95	45,46	31,49	65,3	63,6	65,2	64,54	0	-0,94	1,999	24	0
13.04.2024	76,69	45,49	31,2	64,5	62,81	64,3	63,65	0,01	-0,84	1,96	24	0
14.04.2024	76,28	44,3	31,98	66,7	64,99	66,7	66,06	0,01	-1,07	2,081	24	0
15.04.2024	77	44,62	32,38	67,6	65,84	67,5	66,85	0	-1,01	2,131	24	0
16.04.2024	74,4	45,87	28,53	55	53,68	55	54,45	0,03	-0,77	1,533	24	0
17.04.2024	77,94	44,54	33,4	64	62,31	63,7	63,08	0,01	-0,77	2,082	24	0
18.04.2024	81,79	48,3	33,49	43,3	42,01	52,9	52,3	0,02	-10,29	1,444	24	0
19.04.2024	73,81	45,98	27,83	51,4	50,15	51,2	50,67	0,06	-0,52	1,392	24	0
20.04.2024	75,57	49,25	26,32	41,7	40,67	41,7	41,22	0,12	-0,55	1,068	24	0
21.04.2024	75,12	47,96	27,16	42,5	41,44	42,4	41,92	0,1	-0,48	1,122	24	0
22.04.2024	74,98	49,09	25,89	41,7	40,68	41,6	41,12	0,11	-0,44	1,053	24	0
23.04.2024	76,51	48,89	27,62	42,3	41,24	42,2	41,72	0,1	-0,48	1,137	24	0
Итого:				**2115,6**	**2059,55**	**2115,2**	**2091,25**	**0,7**	**-31,7**	**60,03**	**720**	**0**
Средние:	**77,54**	**47,98**	**29,55**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**1395,1**	**1352,76**	**1384,4**	**1369,88**	**0,14**	**-17,12**	**49,82**	**471**	**0**
23/04/2424:00	**3510,7**	**3412,31**	**3499,6**	**3461,13**	**0,84**	**-48,82**	**109,84**	**1191**	**0**
Итого:	**2115,6**	**2059,55**	**2115,2**	**2091,25**	**0,7**	**-31,7**	**60,03**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нар. Малыш. № 3-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7031 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,65	58,86	21,79	195,8	190,26	194,9	191,79	0	-1,53	4,149	24	0
26.03.2024	79,62	58,14	21,48	196,4	191	195,7	192,63	0	-1,63	4,102	24	0
27.03.2024	79,54	57,98	21,56	196,2	190,75	195,4	192,38	0	-1,63	4,114	24	0
28.03.2024	79,75	58,32	21,43	196,8	191,34	196	192,95	0	-1,61	4,104	24	0
29.03.2024	80,21	57,34	22,87	202,5	196,8	201,7	198,65	0	-1,85	4,503	24	0
30.03.2024	80,48	58,04	22,44	199,9	194,26	199	195,93	0	-1,67	4,361	24	0
31.03.2024	79,75	58,07	21,68	198,5	193	197,8	194,72	0	-1,72	4,185	24	0
01.04.2024	80,1	58,42	21,68	198,6	193,05	197,8	194,68	0	-1,63	4,184	24	0
02.04.2024	79,99	58,44	21,55	200,6	195	199,8	196,67	0	-1,67	4,203	24	0
03.04.2024	78,21	58,07	20,14	201,2	195,81	200,5	197,39	0	-1,58	3,943	24	0
04.04.2024	78,53	58,56	19,97	201,4	195,96	200,8	197,62	0	-1,66	3,916	24	0
05.04.2024	78,38	58,55	19,83	201,1	195,71	200,4	197,23	0	-1,52	3,88	24	0
06.04.2024	77,98	57,66	20,32	202,8	197,38	202,1	198,98	0	-1,6	4,014	24	0
07.04.2024	76,88	56,02	20,86	208,4	202,99	207,8	204,81	0	-1,82	4,236	24	0
08.04.2024	76,98	56,6	20,38	201	195,79	200,4	197,47	0	-1,68	3,991	24	0
09.04.2024	76,95	56,8	20,15	200,6	195,38	200,1	197,09	0	-1,71	3,936	24	0
10.04.2024	77	56,65	20,35	201	195,75	200,4	197,45	0	-1,7	3,983	24	0
11.04.2024	78,06	58,12	19,94	201,4	196	200,9	197,78	0	-1,78	3,909	24	0
12.04.2024	77,67	58,2	19,47	200,1	194,82	199,5	196,39	0	-1,57	3,793	24	0
13.04.2024	77,42	58,4	19,02	198,9	193,66	198,4	195,27	0	-1,61	3,686	24	0
14.04.2024	76,95	56,82	20,13	203,2	197,89	202,6	199,55	0	-1,66	3,983	24	0
15.04.2024	77,72	57,92	19,8	199,9	194,63	199,4	196,35	0	-1,72	3,855	24	0
16.04.2024	76,74	57,37	19,37	151,5	147,59	149,8	147,51	0	0,08	2,863	24	0
17.04.2024	78,64	58,12	20,52	187,2	182,15	183,4	180,54	0	1,61	3,736	24	0
18.04.2024	87,03	63,38	23,65	170,6	165,03	166,7	163,63	0	1,4	3,902	24	0
19.04.2024	75,1	58,82	16,28	183,3	178,73	179,7	176,85	0	1,88	2,909	24	0
20.04.2024	77,07	61,33	15,74	178,5	173,85	175	171,99	0	1,86	2,736	24	0
21.04.2024	76,56	60,58	15,98	178,8	174,18	175,4	172,45	0	1,73	2,782	24	0
22.04.2024	76,09	56,65	19,44	110,6	107,78	109	107,39	0	0,39	2,091	24	0
23.04.2024	77,18	45,36	31,82	59,1	57,56	58,9	58,37	0	-0,81	1,831	24	0
Итого:				**5625,9**	**5474,1**	**5589,3**	**5502,51**	**0**	**-28,41**	**111,88**	**720**	**0**
Средние:	**78,44**	**57,78**	**20,65**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**34364,6**	**33198,3**	**34181,9**	**33615,22**	**0**	**-416,92**	**963,89**	**5103**	**0**
23/04/2424:00	**39990,5**	**38672,4**	**39771,2**	**39117,73**	**0**	**-445,33**	**1075,77**	**5823**	**0**
Итого:	**5625,9**	**5474,1**	**5589,3**	**5502,51**	**0**	**-28,41**	**111,88**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРПАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Малышева № 3-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8B74 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
25.03.2024	79,95	43,67	36,28	173,5	168,62	177,7	176,12	0	-7,5	6,116	0	24	0
26.03.2024	78,86	43,77	35,09	179,6	174,72	183,7	182,05	0	-7,33	6,129	0	24	0
27.03.2024	78,97	43,66	35,31	181,1	176,15	185,2	183,54	0	-7,39	6,212	0	24	0
28.03.2024	79,11	43,27	35,84	180,8	175,87	185	183,39	0	-7,52	6,301	0	24	0
29.03.2024	79,69	44,56	35,13	204,2	198,53	208,7	206,76	0	-8,23	6,969	0	24	0
30.03.2024	79,79	44,56	35,23	193,5	188,13	197,8	195,95	0,01	-7,82	6,623	0	24	0
31.03.2024	79,08	43,21	35,87	185,1	180,04	189,3	187,63	0	-7,59	6,453	0	24	0
01.04.2024	79,45	43,62	35,83	178,6	173,68	182,7	181,09	0	-7,41	6,219	0	24	0
02.04.2024	79,33	43,94	35,39	181,2	176,22	185,3	183,62	0	-7,4	6,233	0	24	0
03.04.2024	77,52	43,39	34,13	183	178,17	186,9	185,25	0	-7,08	6,074	0	24	0
04.04.2024	77,9	44,14	33,76	176,8	172,09	180,6	178,97	0	-6,88	5,806	0	24	0
05.04.2024	77,77	43,67	34,1	173,1	168,5	177	175,39	0	-6,89	5,742	0	24	0
06.04.2024	77,25	43,28	33,97	179,1	174,4	183	181,4	0	-7	5,918	0	24	0
07.04.2024	76,25	43,43	32,82	200,8	195,66	204,9	203,07	0	-7,41	6,415	0	24	0
08.04.2024	76,44	43,14	33,3	190,6	185,7	194,6	192,88	0	-7,18	6,178	0	24	0
09.04.2024	76,28	43,3	32,98	187,4	182,6	191,3	189,61	0	-7,01	6,014	0	24	0
10.04.2024	76,5	43,27	33,23	187,7	182,87	191,6	189,89	0	-7,02	6,07	0	24	0
11.04.2024	77,49	43,29	34,2	182,8	178,01	186,6	184,99	0	-6,98	6,083	0	24	0
12.04.2024	77,05	43,65	33,4	175,3	170,74	179	177,39	0	-6,65	5,7	0	24	0
13.04.2024	76,78	43,66	33,12	173,2	168,7	176,8	175,21	0	-6,51	5,583	0	24	0
14.04.2024	76,31	43,41	32,9	181,1	176,45	184,8	183,16	0	-6,71	5,803	0	24	0
15.04.2024	77,15	44,19	32,96	183,2	178,42	186,8	185,1	0,01	-6,68	5,873	0	24	0
16.04.2024	75,68	43,6	32,08	142	138,39	144,8	143,53	0,02	-5,14	4,442	0	24	0
17.04.2024	78,09	43,68	34,41	167,3	162,79	171,8	170,28	0	-7,49	5,598	0	24	0
18.04.2024	84	42,85	41,15	130,7	126,7	134,6	133,44	0	-6,74	5,204	0	24	0
19.04.2024	74,11	44,16	29,95	121,3	118,35	124,1	122,98	0,02	-4,63	3,537	0	24	0
20.04.2024	76,16	44,7	31,46	96,1	93,64	98,2	97,28	0	-3,64	2,945	0	24	0
21.04.2024	75,59	44,61	30,98	98,3	95,79	100,6	99,67	0	-3,88	2,965	0	24	0
22.04.2024	75,49	44,03	31,46	96,1	93,69	98,2	97,33	0	-3,64	2,946	0	24	0
23.04.2024	76,86	44,81	32,05	111,2	108,31	113,8	112,73	0	-4,42	3,469	0	24	0
Итого:				**4994,7**	**4861,93**	**5105,4**	**5059,7**	**0,06**	**-197,77**	**165,62**	**0**	**720**	**0**
Средние:	**77,69**	**43,75**	**33,94**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24/03/2424:00	**134693,1**	**130471,03**	**137803,2**	**135738,01**	**7,12**	**-5266,98**	**3704,65**	**0**	**14101**	**0**
23/04/2424:00	**139687,8**	**135332,96**	**142908,6**	**140797,71**	**7,18**	**-5464,75**	**3870,27**	**0**	**14821**	**0**
Итого:	**4994,7**	**4861,93**	**5105,4**	**5059,7**	**0,06**	**-197,77**	**165,62**	**0**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Мал. №3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD65C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
25.03.2024	80,63	55,89	24,74	224,6	218,26	222,4	219,17	0	-0,91	5,403	0	24	0
26.03.2024	79,61	55,93	23,68	229	222,65	226,8	223,52	0	-0,87	5,272	0	24	0
27.03.2024	79,54	55,24	24,3	229,8	223,46	227,6	224,39	0	-0,93	5,429	0	24	0
28.03.2024	79,74	55,55	24,19	227,2	220,88	224,8	221,59	0	-0,71	5,344	0	24	0
29.03.2024	80,2	55,25	24,95	224	217,73	221,7	218,54	0,01	-0,81	5,437	0	24	0
30.03.2024	80,47	55,62	24,85	227,6	221,18	225,3	222,06	0	-0,88	5,497	0	24	0
31.03.2024	79,73	54,33	25,4	230,2	223,81	227,7	224,58	0	-0,77	5,686	0	24	0
01.04.2024	80,06	53,63	26,43	211,2	205,29	208,8	206,02	0,01	-0,73	5,425	0	24	0
02.04.2024	79,94	53,57	26,37	210,9	205,02	208,5	205,73	0	-0,71	5,407	0	24	0
03.04.2024	78,17	53,72	24,45	212,7	207,01	210,6	207,77	0	-0,76	5,063	0	24	0
04.04.2024	78,48	53,31	25,17	202,5	197,03	200,4	197,74	0	-0,71	4,96	0	24	0
05.04.2024	78,31	54,13	24,18	206,9	201,35	204,7	201,93	0	-0,58	4,871	0	24	0
06.04.2024	77,93	53,37	24,56	215,2	209,46	213	210,18	0,01	-0,72	5,142	0	24	0
07.04.2024	76,85	52,15	24,7	222,9	217,13	220,6	217,81	0	-0,68	5,36	0	24	0
08.04.2024	76,97	52,39	24,58	215,5	209,89	213,3	210,6	0	-0,71	5,157	0	24	0
09.04.2024	76,93	53,97	22,96	224	218,15	221,8	218,83	0	-0,68	5,008	0	24	0
10.04.2024	76,94	52,35	24,59	205,6	200,26	203,7	201,09	0	-0,83	4,926	0	24	0
11.04.2024	77,97	52,07	25,9	190,3	185,22	188,4	186,03	0,01	-0,81	4,796	0	24	0
12.04.2024	77,61	52,41	25,2	190,9	185,87	189,1	186,69	0	-0,82	4,685	0	24	0
13.04.2024	77,33	51,78	25,55	186,3	181,42	184,6	182,29	0	-0,87	4,634	0	24	0
14.04.2024	76,9	51,77	25,13	201,4	196,16	199,5	197,02	0	-0,86	4,929	0	24	0
15.04.2024	77,65	53,9	23,75	206,9	201,43	205,2	202,44	0	-1,01	4,785	0	24	0
16.04.2024	75,88	52,17	23,71	153,5	149,59	151,2	149,3	0,05	0,29	3,553	0	24	0
17.04.2024	78,59	54,59	24	203,8	198,3	201,9	199,14	0	-0,84	4,755	0	24	0
18.04.2024	85,73	58,69	27,04	176	170,44	173,8	171,02	0	-0,58	4,603	0	24	0
19.04.2024	74,28	55,42	18,86	158,7	154,81	158	155,74	0,01	-0,93	2,92	0	24	0
20.04.2024	76,72	55,72	21	114,3	111,34	113,9	112,25	0	-0,91	2,341	0	24	0
21.04.2024	76,23	54,58	21,65	113,6	110,7	113,3	111,73	0	-1,03	2,396	0	24	0
22.04.2024	75,94	52,17	23,77	101,8	99,2	101,4	100,1	0,01	-0,9	2,356	0	24	0
23.04.2024	77,28	53,19	24,09	109,7	106,83	109,2	107,79	0	-0,96	2,573	0	24	0
Итого:				**5827**	**5669,87**	**5771,2**	**5693,09**	**0,11**	**-23,22**	**138,71**	**0**	**720**	**0**
Средние:	**78,28**	**53,96**	**24,32**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24/03/2424:00	**92549,5**	**89671,73**	**91127,6**	**89819,34**	**98,11**	**-147,61**	**2613,58**	**0**	**14101**	**1**
23/04/2424:00	**98376,5**	**95341,6**	**96898,8**	**95512,43**	**98,22**	**-170,83**	**2752,29**	**0**	**14821**	**1**
Итого:	**5827**	**5669,87**	**5771,2**	**5693,09**	**0,11**	**-23,22**	**138,71**	**0**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. №119-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x869D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
25.03.2024	80,49	40,55	39,94	66,5	64,62	67,7	67,18	0,04	-2,56	2,578	24	0
26.03.2024	79,35	40,85	38,5	67,1	65,28	68,4	67,9	0,04	-2,62	2,511	24	0
27.03.2024	79,42	40,56	38,86	69,7	67,75	68,5	67,98	0,04	-0,23	2,643	24	0
28.03.2024	79,6	41,89	37,71	69,1	67,15	70,3	69,75	0,03	-2,6	2,53	24	0
29.03.2024	80,12	41,19	38,93	74,5	72,4	76	75,37	0,04	-2,97	2,816	24	0
30.03.2024	80,29	41,46	38,83	70,1	68,13	71,5	70,94	0,04	-2,81	2,643	24	0
31.03.2024	79,58	39,41	40,17	67,7	65,78	69	68,47	0,04	-2,69	2,639	24	0
01.04.2024	79,97	39,9	40,07	67,9	65,98	69,3	68,77	0,04	-2,79	2,641	24	0
02.04.2024	79,83	40,36	39,47	67,4	65,54	68,8	68,26	0,04	-2,72	2,584	24	0
03.04.2024	78,03	40,95	37,08	69	67,18	70,5	69,96	0,04	-2,78	2,488	24	0
04.04.2024	78,39	40,59	37,8	65,5	63,76	66,7	66,17	0,04	-2,41	2,41	24	0
05.04.2024	78,23	41,45	36,78	64	62,26	65,2	64,7	0,04	-2,44	2,291	24	0
06.04.2024	77,74	40,15	37,59	66,3	64,54	67,6	67,1	0,03	-2,56	2,426	24	0
07.04.2024	76,7	40,22	36,48	74,2	72,27	76	75,44	0,04	-3,17	2,636	24	0
08.04.2024	76,9	40,78	36,12	73,4	71,5	75,2	74,65	0,04	-3,15	2,582	24	0
09.04.2024	76,78	41,11	35,67	73,8	71,88	75,6	75,03	0,04	-3,15	2,561	24	0
10.04.2024	76,92	41,15	35,77	72,4	70,51	74,1	73,54	0,04	-3,03	2,52	24	0
11.04.2024	77,94	41,46	36,48	68,6	66,77	70,2	69,65	0,16	-2,88	2,432	24	0
12.04.2024	77,52	41,1	36,42	64,7	62,99	66	65,48	0,04	-2,49	2,292	24	0
13.04.2024	77,27	40,4	36,87	65,9	64,15	67,3	66,77	0,04	-2,62	2,362	24	0
14.04.2024	76,78	40,19	36,59	66,5	64,76	68,1	67,58	0,04	-2,82	2,368	24	0
15.04.2024	77,58	41,26	36,32	67,9	66,14	69,7	69,16	0,03	-3,02	2,4	24	0
16.04.2024	76,36	42,3	34,06	53,7	52,33	54,5	54,03	0,04	-1,7	1,776	24	0
17.04.2024	78,67	40,29	38,38	62,1	60,4	62,6	62,11	0,01	-1,71	2,315	24	0
18.04.2024	84,73	38,36	46,37	49,1	47,59	49	48,64	0	-1,05	2,205	24	0
19.04.2024	74,44	39,66	34,78	46,3	45,16	46,6	46,21	0,01	-1,05	1,567	24	0
20.04.2024	76,47	33,81	42,66	27,9	27,18	27,9	27,67	0,01	-0,49	1,161	24	0
21.04.2024	75,88	33,82	42,06	29,2	28,43	29,2	28,96	0	-0,53	1,195	24	0
22.04.2024	75,93	35,88	40,05	27,8	27,09	27,9	27,66	0	-0,57	1,08	24	0
23.04.2024	77,33	34,66	42,67	30,4	29,59	30,4	30,16	0	-0,57	1,261	24	0
Итого:				**1838,7**	**1789,11**	**1869,8**	**1855,29**	**1,04**	**-66,18**	**67,91**	**720**	**0**
Средние:	**78,17**	**39,85**	**38,31**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/03/2424:00	**38721,8**	**37481,83**	**38778,4**	**38365,4**	**11,51**	**-883,57**	**1459,46**	**16529**	**689**
23/04/2424:00	**40560,5**	**39270,94**	**40648,2**	**40220,69**	**12,55**	**-949,75**	**1527,37**	**17249**	**689**
Итого:	**1838,7**	**1789,11**	**1869,8**	**1855,29**	**1,04**	**-66,18**	**67,91**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2CF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,47	38,43	42,04	46,6	45,29	47,8	47,51	0,01	-2,22	1,905	24	0
26.03.2024	79,34	37,92	41,42	45,9	44,65	47,1	46,82	0,01	-2,17	1,85	24	0
27.03.2024	79,44	38,68	40,76	48,2	46,88	49,5	49,15	0,01	-2,27	1,91	24	0
28.03.2024	79,7	38,72	40,98	54,9	53,34	56,3	55,88	0,01	-2,54	2,185	24	0
29.03.2024	80,45	41,72	38,73	72,4	70,34	74,1	73,51	0	-3,17	2,726	24	0
30.03.2024	80,5	40,59	39,91	63,5	61,73	65,2	64,7	0	-2,97	2,463	24	0
31.03.2024	79,7	38,33	41,37	57,7	56,09	59,1	58,63	0	-2,54	2,321	24	0
01.04.2024	80,05	39,18	40,87	54,4	52,87	55,9	55,44	0	-2,57	2,159	24	0
02.04.2024	79,94	38,8	41,14	55,4	53,84	56,9	56,48	0	-2,64	2,214	24	0
03.04.2024	78,12	39,03	39,09	55,6	54,12	57,2	56,76	0	-2,64	2,117	24	0
04.04.2024	78,51	39,22	39,29	55,7	54,19	57,4	56,96	0	-2,77	2,129	24	0
05.04.2024	78,32	39,14	39,18	52,1	50,69	53,5	53,15	0	-2,46	1,981	24	0
06.04.2024	77,9	38,72	39,18	57,4	55,9	59,1	58,64	0	-2,74	2,19	24	0
07.04.2024	76,94	40,21	36,73	66,1	64,35	68	67,5	0	-3,15	2,361	24	0
08.04.2024	77,05	40,12	36,93	62,5	60,87	64,2	63,68	0	-2,81	2,247	24	0
09.04.2024	76,87	39,71	37,16	59,3	57,76	61,1	60,62	0	-2,86	2,146	24	0
10.04.2024	77,04	39,76	37,28	59,2	57,67	60,9	60,4	0	-2,73	2,15	24	0
11.04.2024	78,03	40,06	37,97	55,2	53,71	57,1	56,62	0	-2,91	2,038	24	0
12.04.2024	77,61	40,15	37,46	54	52,54	55,9	55,42	0	-2,88	1,967	24	0
13.04.2024	77,38	39,53	37,85	54,9	53,48	56,7	56,25	0	-2,77	2,022	24	0
14.04.2024	76,93	39,01	37,92	58,4	56,89	60,4	59,92	0	-3,03	2,157	24	0
15.04.2024	77,72	39,9	37,82	57,1	55,57	59	58,52	0,01	-2,95	2,101	24	0
16.04.2024	76,11	40,46	35,65	40,4	39,36	41,5	41,19	0	-1,83	1,401	24	0
17.04.2024	78,69	36,85	41,84	44,2	43	44,7	44,43	0	-1,43	1,795	24	0
18.04.2024	85,34	35,85	49,49	36,5	35,36	36,6	36,35	0	-0,99	1,745	24	0
19.04.2024	75,18	38,96	36,22	52	50,72	53,1	52,74	0	-2,02	1,834	24	0
20.04.2024	76,99	39,55	37,44	44,6	43,42	45,2	44,88	0	-1,46	1,623	24	0
21.04.2024	76,42	39,09	37,33	42,9	41,84	43,6	43,29	0	-1,45	1,562	24	0
22.04.2024	76,47	39,3	37,17	45,1	43,92	45,7	45,4	0	-1,48	1,63	24	0
23.04.2024	77,87	39,15	38,72	44,7	43,53	45,4	45,1	0	-1,57	1,685	24	0
Итого:				**1596,9**	**1553,92**	**1638,2**	**1625,94**	**0,05**	**-72,02**	**60,61**	**720**	**0**
Средние:	**78,36**	**39,2**	**39,16**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**38372,6**	**37164,74**	**38114,7**	**37708,82**	**0,83**	**-544,08**	**1408,27**	**16528**	**690**
23/04/2424:00	**39969,5**	**38718,66**	**39752,9**	**39334,76**	**0,88**	**-616,1**	**1468,89**	**17248**	**690**
Итого:	**1596,9**	**1553,92**	**1638,2**	**1625,94**	**0,05**	**-72,02**	**60,61**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD469 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	79,17	43,73	35,44	60,1	58,44	59,6	59,1	0,03	-0,66	2,07	24	0
26.03.2024	78,19	44,04	34,15	64,3	62,6	63,8	63,26	0,03	-0,66	2,137	24	0
27.03.2024	78,26	43,59	34,67	66,9	65,1	66,3	65,75	0,02	-0,65	2,256	24	0
28.03.2024	78,47	43,76	34,71	66,8	65	66,2	65,63	0,02	-0,63	2,255	24	0
29.03.2024	79,18	45,76	33,42	82,9	80,65	82,5	81,7	0,02	-1,05	2,692	24	0
30.03.2024	79,24	45,06	34,18	73,3	71,3	72,8	72,14	0,03	-0,84	2,435	24	0
31.03.2024	78,45	43,19	35,26	65,9	64,14	65,3	64,77	0,02	-0,63	2,259	24	0
01.04.2024	78,84	43,68	35,16	66,2	64,41	65,6	65,04	0,02	-0,63	2,265	24	0
02.04.2024	78,68	43,86	34,82	64,3	62,58	63,8	63,27	0,03	-0,69	2,177	24	0
03.04.2024	76,95	44,58	32,37	66,7	64,94	66,2	65,55	0,02	-0,61	2,099	24	0
04.04.2024	77,29	44,27	33,02	63,6	61,91	63,1	62,57	0,02	-0,66	2,041	24	0
05.04.2024	77,09	44,6	32,49	61,7	60,1	61,3	60,77	0,03	-0,67	1,952	24	0
06.04.2024	76,71	44,78	31,93	67,6	65,82	67,2	66,57	0,01	-0,75	2,102	24	0
07.04.2024	75,84	44,99	30,85	79	76,99	78,6	77,88	0,03	-0,89	2,372	24	0
08.04.2024	75,88	44,9	30,98	71	69,21	70,5	69,8	0,02	-0,59	2,143	24	0
09.04.2024	75,73	44,87	30,86	71,2	69,41	70,8	70,15	0,02	-0,74	2,14	24	0
10.04.2024	75,88	44,48	31,4	70,6	68,82	70,2	69,49	0,03	-0,67	2,159	24	0
11.04.2024	76,84	44,73	32,11	65,9	64,2	65,5	64,87	0,02	-0,67	2,062	24	0
12.04.2024	76,43	45,26	31,17	64,3	62,63	64,1	63,5	0,03	-0,87	1,951	24	0
13.04.2024	76,24	44,85	31,39	65,7	64	65,4	64,78	0,02	-0,78	2,009	24	0
14.04.2024	75,79	45,01	30,78	68	66,26	67,8	67,1	0,02	-0,84	2,036	24	0
15.04.2024	76,58	45,07	31,51	67,9	66,15	67,8	67,18	0,03	-1,03	2,084	24	0
16.04.2024	75,07	44,79	30,28	52,7	51,39	52,2	51,72	0,03	-0,33	1,557	24	0
17.04.2024	77,49	43,94	33,55	61	59,4	60,3	59,78	0,02	-0,38	1,993	24	0
18.04.2024	82,95	42,91	40,04	48,7	47,24	48	47,59	0	-0,35	1,891	24	0
19.04.2024	73,87	46,23	27,64	60,5	59,02	59,9	59,32	0,03	-0,3	1,631	24	0
20.04.2024	75,66	46,09	29,57	53,5	52,15	53,1	52,59	0,02	-0,44	1,541	24	0
21.04.2024	75,11	46,36	28,75	53,3	52	52,9	52,4	0,01	-0,4	1,496	24	0
22.04.2024	75,1	46,94	28,16	52,7	51,41	52,2	51,66	0,01	-0,25	1,446	24	0
23.04.2024	76,48	45,29	31,19	52	50,68	51,7	51,21	0,02	-0,53	1,581	24	0
Итого:				**1928,3**	**1877,95**	**1914,7**	**1897,14**	**0,66**	**-19,19**	**60,83**	**720**	**0**
Средние:	**77,11**	**44,72**	**32,39**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**17044,5**	**16466,95**	**16916,6**	**16701,85**	**2,43**	**-234,9**	**608,95**	**5102**	**0**
23/04/2424:00	**18972,8**	**18344,9**	**18831,3**	**18598,99**	**3,09**	**-254,09**	**669,79**	**5822**	**0**
Итого:	**1928,3**	**1877,95**	**1914,7**	**1897,14**	**0,66**	**-19,19**	**60,83**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06403116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
25.03.2024	177,5733	177,57326	0	81,4708	47,11385	34,356953	1,024121	0,734657	6,102997	182,485	179,545	ОК	24	0,01	
26.03.2024	184,5521	184,55205	0	80,39191	47,369797	33,022121	1,014728	0,736876	6,107485	189,4776	186,6575	ОК	24	0	
27.03.2024	188,7013	188,70131	0	80,3857	48,155609	32,230087	0,997296	0,735071	6,067975	193,4675	191,205	ОК	24	0,01	
28.03.2024	185,7312	185,73117	0	80,562	47,431232	33,130764	0,994347	0,728061	6,170183	190,5651	188,0051	ОК	24	0	
29.03.2024	191,4063	191,40633	0	81,05558	48,46019	32,595398	0,995115	0,745181	6,233421	196,4101	193,8826	ОК	24	0,01	
30.03.2024	190,9455	190,94551	0	81,28628	47,455006	33,831272	1,015873	0,735018	6,464098	195,9901	193,3075	ОК	24	0,01	
31.03.2024	190,7426	190,74257	0	80,5608	46,8862	33,674599	1,015478	0,732778	6,453354	195,8525	192,8775	ОК	24	0	
01.04.2024	188,5074	188,50739	0	80,92855	47,569885	33,358669	1,026022	0,73139	6,301667	193,6551	190,63	ОК	24	0,01	
02.04.2024	188,6146	188,61461	0	80,79784	47,663025	33,1348	1,029507	0,727334	6,271676	193,7726	190,7251	ОК	24	0,01	
03.04.2024	193,4546	193,45459	0	78,97251	48,324512	30,647997	1,016921	0,725805	5,944384	198,43	195,7625	ОК	24	0	
04.04.2024	190,6428	190,64284	0	79,33239	48,100784	31,231592	1,023915	0,723495	5,970838	195,6501	192,8451	ОК	24	0,01	
05.04.2024	184,4478	184,44775	0	79,17892	47,821598	31,357315	1,02382	0,72501	5,795553	189,2976	186,5301	ОК	24	0,01	
06.04.2024	189,7745	189,77448	0	78,73949	47,695354	31,044134	1,01666	0,732822	5,907007	194,6225	191,9825	ОК	24	0,01	
07.04.2024	214,3182	214,31821	0	77,63895	48,259659	29,379297	0,991117	0,746041	6,315277	219,4775	217,035	ОК	24	0,01	
08.04.2024	211,1999	211,19994	0	77,78434	48,805908	28,978439	0,982596	0,737642	6,114347	216,39	213,8575	ОК	24	0,08	
09.04.2024	214,247	214,24699	0	77,73536	48,921215	28,814135	0,98689	0,742693	6,179411	219,5375	216,8975	ОК	24	0	
10.04.2024	210,7567	210,75668	0	77,81387	48,602215	29,211662	0,983548	0,73617	6,140124	216,02	213,3075	ОК	24	0,01	
11.04.2024	198,2853	198,28525	0	78,86688	48,417923	30,44895	1,022548	0,732664	6,039594	203,6025	200,4376	ОК	24	0	
12.04.2024	190,6497	190,6497	0	78,45832	48,284409	30,173912	1,027989	0,741706	5,763754	195,7475	192,6651	ОК	24	0	
13.04.2024	186,7239	186,72388	0	78,20252	48,05629	30,146242	1,022141	0,743823	5,64237	191,8476	188,5176	ОК	24	0	
14.04.2024	195,7702	195,77023	0	77,71534	47,652378	30,06295	1,002656	0,7482	5,910285	200,9551	197,7325	ОК	24	0	
15.04.2024	194,8652	194,86522	0	78,50364	48,490368	30,013266	1,008387	0,746336	5,840365	200,095	196,9376	ОК	24	0	
16.04.2024	146,1449	146,1449	0	70,03516	41,137386	28,897779	0,831398	0,636417	4,336308	150,1601	147,4901	ОК	24	0,05	
17.04.2024	175,8829	175,88286	0	79,65965	47,048813	32,610836	0,963104	0,686301	5,695855	181,285	177,0975	ОК	24	0	
18.04.2024	136,2295	136,22948	0	88,49038	44,923447	43,566929	0,980648	0,613657	5,427622	140,85	137,235	ОК	24	0	
19.04.2024	122,0058	122,00576	0	75,86442	43,848598	32,01582	0,976269	0,690747	3,46217	125,105	123,13	ОК	24	0,02	
20.04.2024	66,61934	66,619339	0	77,64678	41,325924	36,320858	1,047071	0,68082	2,442179	68,4125	67,06999	ОК	24	0	
21.04.2024	71,80295	71,802948	0	77,15331	41,958183	35,195129	1,032989	0,678069	2,543263	73,61	72,41249	ОК	24	0,01	
22.04.2024	67,97935	67,979347	0	77,05316	41,305126	35,748039	1,014507	0,688379	2,44781	69,815	68,4125	ОК	24	0,01	
23.04.2024	74,34199	74,341988	0	78,52911	41,23534	37,293766	1,012086	0,69555	2,79164	76,45249	74,77999	ОК	24	0,01	
Итого:	5122,92	5122,92							162,88	5259,04	5178,97		720	0,29	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
24.03.2024	5897,08	207313,94	204649,87	2664,06	201361,95	201335,28	26,68			
23.04.2024	6059,97	212572,98	209828,84	2744,13	206484,87	206458,19	26,68			
ИТОГО:	162,88	5259,04	0,00	0,00	5122,92	5122,92	0,00	720		0,29

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
24.03.2024	218,86	5995,14	6096,72	274,62	5938,53	5996,13	102,33			
23.04.2024	226,59	6231,97	6339,09	274,62	6169,91	6235,91	102,33			
ИТОГО:	7,73	236,83	242,37	0,00	231,38	239,78	0,00	720		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / /О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Каш. № 111-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x011F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
25.03.2024	78,74	43,45	35,29	69,3	67,42	70,7	70,08	0	-2,66	2,38	0	24	0
26.03.2024	77,71	43,81	33,9	70,8	68,93	72,2	71,51	0	-2,58	2,336	0	24	0
27.03.2024	77,77	43,98	33,79	73,8	71,82	75,3	74,57	0	-2,75	2,426	0	24	0
28.03.2024	77,94	44,08	33,86	73,2	71,26	74,8	74,08	0	-2,82	2,411	0	24	0
29.03.2024	78,47	45,08	33,39	76,3	74,22	77,9	77,17	0	-2,95	2,478	0	24	0
30.03.2024	78,66	44,77	33,89	75,6	73,55	77,2	76,44	0	-2,89	2,493	0	24	0
31.03.2024	77,93	43,87	34,06	74,8	72,78	76,5	75,78	0	-3	2,478	0	24	0
01.04.2024	78,31	43,98	34,33	73,4	71,44	75,1	74,38	0	-2,94	2,452	0	24	0
02.04.2024	78,16	44,27	33,89	72	70,07	73,7	72,99	0	-2,92	2,373	0	24	0
03.04.2024	76,46	44,66	31,8	75	73,06	76,7	75,98	0	-2,92	2,323	0	24	0
04.04.2024	76,78	44,6	32,18	71,8	69,93	73,6	72,9	0	-2,97	2,25	0	24	0
05.04.2024	76,59	45,08	31,51	68,9	67,15	70,5	69,79	0	-2,64	2,116	0	24	0
06.04.2024	76,22	44,42	31,8	74,1	72,18	75,9	75,18	0	-3	2,293	0	24	0
07.04.2024	75,23	44,95	30,28	82,7	80,64	84,9	84,11	0	-3,47	2,442	0	24	0
08.04.2024	75,37	45,96	29,41	79,6	77,6	81,6	80,81	0	-3,21	2,282	0	24	0
09.04.2024	75,26	45,12	30,14	79,5	77,49	81,6	80,81	0	-3,32	2,335	0	24	0
10.04.2024	75,42	45,31	30,11	79	77,03	81,1	80,32	0	-3,29	2,317	0	24	0
11.04.2024	76,38	44,81	31,57	75,8	73,83	77,8	77,04	0	-3,21	2,329	0	24	0
12.04.2024	75,96	45,66	30,3	71	69,2	72,9	72,2	0	-3	2,096	0	24	0
13.04.2024	75,7	45,53	30,17	68,4	66,68	70,2	69,49	0	-2,81	2,01	0	24	0
14.04.2024	75,31	45,22	30,09	74,5	72,67	76,7	75,98	0	-3,31	2,185	0	24	0
15.04.2024	76,03	45,43	30,6	74,9	73	77	76,26	0	-3,26	2,234	0	24	0
16.04.2024	74,85	45,69	29,16	57,1	55,69	58,1	57,51	0	-1,82	1,624	0	24	0
17.04.2024	76,96	44,31	32,65	67,8	66,05	68	67,41	0	-1,36	2,152	0	24	0
18.04.2024	82,43	42,48	39,95	51,4	49,86	51,2	50,75	0	-0,89	1,988	0	24	0
19.04.2024	72,81	44,72	28,09	52,8	51,57	52,9	52,39	0	-0,82	1,444	0	24	0
20.04.2024	74,52	42,39	32,13	36,4	35,52	36,4	36,13	0	-0,61	1,143	0	24	0
21.04.2024	74,02	42,75	31,27	37,8	36,92	37,7	37,4	0	-0,48	1,154	0	24	0
22.04.2024	74,02	43,13	30,89	37,5	36,56	37,6	37,31	0	-0,75	1,129	0	24	0
23.04.2024	75,4	41,91	33,49	38	37,05	37,9	37,63	0	-0,58	1,238	0	24	0
Итого:				**2013,2**	**1961,17**	**2053,7**	**2034,4**	**0**	**-73,23**	**62,91**	**0**	**720**	**0**
Средние:	**76,51**	**44,38**	**32,13**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
24/03/2424:00	**14906,7**	**14401,19**	**15297,9**	**15111,85**	**0,02**	**-710,66**	**549,80**	**0**	**4598**	**2**
23/04/2424:00	**16919,9**	**16362,36**	**17351,6**	**17146,25**	**0,02**	**-783,89**	**612,71**	**0**	**5318**	**2**
Итого:	**2013,2**	**1961,17**	**2053,7**	**2034,4**	**0**	**-73,23**	**62,91**	**0**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x196E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	81,16	45,76	35,4	71,9	69,84	72,8	72,08	0	-2,24	2,472	24	0
26.03.2024	80,03	45,91	34,12	74,4	72,34	75,3	74,57	0	-2,23	2,465	24	0
27.03.2024	80,09	45,88	34,21	76,6	74,46	77,6	76,83	0	-2,37	2,547	24	0
28.03.2024	80,27	45,59	34,68	76	73,88	77,1	76,35	0	-2,47	2,56	24	0
29.03.2024	80,8	47,01	33,79	82,1	79,77	83,3	82,47	0	-2,7	2,694	24	0
30.03.2024	80,96	46,29	34,67	77,3	75,11	78,4	77,6	0	-2,49	2,605	24	0
31.03.2024	80,25	45,6	34,65	79,4	77,17	80,6	79,84	0	-2,67	2,672	24	0
01.04.2024	80,63	46,32	34,31	74,7	72,58	75,9	75,14	0	-2,56	2,489	24	0
02.04.2024	80,5	45,89	34,61	75,2	73,1	76,3	75,58	0	-2,48	2,529	24	0
03.04.2024	78,68	46,61	32,07	76,8	74,72	78	77,23	0	-2,51	2,395	24	0
04.04.2024	79,06	47,1	31,96	74	72	75,3	74,51	0	-2,51	2,3	24	0
05.04.2024	78,88	47,01	31,87	71,7	69,72	72,9	72,18	0	-2,46	2,222	24	0
06.04.2024	78,42	46,39	32,03	75,3	73,26	76,5	75,77	0	-2,51	2,345	24	0
07.04.2024	77,33	46,97	30,36	86,7	84,46	88,3	87,38	0	-2,92	2,562	24	0
08.04.2024	77,52	47,41	30,11	82,2	80	83,7	82,84	0	-2,84	2,406	24	0
09.04.2024	77,34	47,13	30,21	82,7	80,51	84,1	83,23	0	-2,72	2,435	24	0
10.04.2024	77,57	47,62	29,95	82,7	80,47	84,3	83,39	0	-2,92	2,413	24	0
11.04.2024	78,62	46,71	31,91	78,6	76,47	80,1	79,29	0	-2,82	2,436	24	0
12.04.2024	78,19	47,6	30,59	74,5	72,5	76	75,22	0	-2,72	2,219	24	0
13.04.2024	77,93	47,02	30,91	73,3	71,36	74,8	74,03	0	-2,67	2,206	24	0
14.04.2024	77,43	47,24	30,19	81,4	79,24	83,1	82,21	0	-2,97	2,394	24	0
15.04.2024	78,24	47,97	30,27	76,9	74,83	78,4	77,57	0	-2,74	2,265	24	0
16.04.2024	77	46,75	30,25	59,5	57,97	59,8	59,17	0,01	-1,2	1,753	24	0
17.04.2024	79,29	45,18	34,11	69,8	67,87	68,9	68,25	0	-0,38	2,312	24	0
18.04.2024	85,14	43,59	41,55	52,8	51,14	51,8	51,34	0	-0,2	2,122	24	0
19.04.2024	75,11	45,93	29,18	54,8	53,43	54,2	53,67	0,01	-0,24	1,56	24	0
20.04.2024	77,36	43,52	33,84	37,8	36,8	37,3	37	0	-0,2	1,242	24	0
21.04.2024	76,77	43,74	33,03	38,8	37,78	38,4	38,07	0	-0,29	1,249	24	0
22.04.2024	76,85	44,97	31,88	37,8	36,79	37,5	37,13	0	-0,34	1,171	24	0
23.04.2024	78,26	42,41	35,85	40	38,91	39,4	39,09	0	-0,18	1,394	24	0
Итого:				**2095,7**	**2038,48**	**2120,1**	**2099,03**	**0,02**	**-60,55**	**66,43**	**720**	**0**
Средние:	**78,85**	**46,1**	**32,75**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**40036,4**	**38772,26**	**38045,15**	**37597,9**	**0,36**	**1174,36**	**1381,79**	**16239**	**618**
23/04/2424:00	**42132,1**	**40810,74**	**40165,25**	**39696,93**	**0,38**	**1113,81**	**1448,23**	**16959**	**618**
Итого:	**2095,7**	**2038,48**	**2120,1**	**2099,03**	**0,02**	**-60,55**	**66,43**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x690F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	78,27	42	36,27	67,1	65,3	67,6	67,07	0	-1,77	2,367	24	0
26.03.2024	77,23	42,91	34,32	66,8	65,06	67,3	66,75	0	-1,69	2,234	24	0
27.03.2024	77,33	43,23	34,1	70,7	68,84	71,2	70,61	0	-1,77	2,345	24	0
28.03.2024	77,48	43,58	33,9	69,5	67,7	70,2	69,57	0	-1,87	2,292	24	0
29.03.2024	78,07	45,77	32,3	81,5	79,33	82,1	81,28	0	-1,95	2,562	24	0
30.03.2024	78,19	44,02	34,17	76,1	74,07	76,7	76,03	0	-1,96	2,529	24	0
31.03.2024	77,48	43,17	34,31	71,5	69,63	72	71,37	0	-1,74	2,389	24	0
01.04.2024	77,81	43,14	34,67	68,6	66,77	69,4	68,82	0	-2,05	2,312	24	0
02.04.2024	77,69	43,42	34,27	68,9	67,08	69,5	68,87	0	-1,79	2,298	24	0
03.04.2024	75,98	42,87	33,11	68	66,29	68,7	68,11	0	-1,82	2,192	24	0
04.04.2024	76,28	42,18	34,1	64,1	62,47	64,7	64,15	0	-1,68	2,126	24	0
05.04.2024	76,08	41,74	34,34	61,8	60,21	62,4	61,88	0	-1,67	2,064	24	0
06.04.2024	75,64	41,14	34,5	63,1	61,52	63,7	63,22	0	-1,7	2,122	24	0
07.04.2024	74,69	41,26	33,43	73,7	71,9	74,5	73,93	0	-2,03	2,402	24	0
08.04.2024	74,83	41,92	32,91	72,1	70,32	73	72,42	0	-2,1	2,313	24	0
09.04.2024	74,76	42,76	32	72,2	70,46	73	72,37	0	-1,91	2,253	24	0
10.04.2024	74,85	42,53	32,32	71,1	69,34	72	71,42	0	-2,08	2,237	24	0
11.04.2024	75,83	42,34	33,49	67,9	66,21	68,8	68,24	0	-2,03	2,213	24	0
12.04.2024	75,43	42,06	33,37	65,5	63,84	66,6	66,05	0	-2,21	2,13	24	0
13.04.2024	75,21	42,11	33,1	65,2	63,57	66,2	65,66	0	-2,09	2,102	24	0
14.04.2024	74,72	41,64	33,08	65,2	63,61	66,2	65,65	0	-2,04	2,103	24	0
15.04.2024	75,3	41,54	33,76	62,6	61,05	63,6	63,12	0	-2,07	2,058	24	0
16.04.2024	73,73	41,65	32,08	48,2	47,05	48,1	47,67	0	-0,62	1,51	24	0
17.04.2024	76,17	39,88	36,29	57,9	56,43	57	56,58	0	-0,15	2,045	24	0
18.04.2024	81,73	39,26	42,47	43,8	42,53	42,9	42,55	0	-0,02	1,803	24	0
19.04.2024	71,81	39,15	32,66	38,1	37,23	37,7	37,45	0	-0,22	1,216	24	0
20.04.2024	73,39	32,07	41,32	26,2	25,57	25,9	25,78	0	-0,21	1,055	24	0
21.04.2024	72,84	33,56	39,28	26,2	25,58	26	25,84	0	-0,26	1,003	24	0
22.04.2024	72,79	35,17	37,62	24,2	23,66	24	23,8	0	-0,14	0,891	24	0
23.04.2024	74,3	34,69	39,61	28	27,33	27,7	27,47	0	-0,14	1,081	24	0
Итого:				**1805,8**	**1759,95**	**1818,7**	**1803,73**	**0**	**-43,78**	**60,25**	**720**	**0**
Средние:	**75,86**	**41,09**	**34,77**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**38231,1**	**37059,2**	**37793,4**	**37385,66**	**0,08**	**-326,46**	**1353,58**	**16240**	**618**
23/04/2424:00	**40036,9**	**38819,15**	**39612,1**	**39189,39**	**0,08**	**-370,24**	**1413,83**	**16960**	**618**
Итого:	**1805,8**	**1759,95**	**1818,7**	**1803,73**	**0**	**-43,78**	**60,25**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАЕ87 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	80,31	46,82	33,49	72,7	70,66	73,2	72,48	0	-1,82	2,366	24	0
26.03.2024	79,24	45,83	33,41	73,4	71,38	74	73,27	0	-1,89	2,384	24	0
27.03.2024	79,26	45,96	33,3	73,1	71,1	73,7	72,96	0	-1,86	2,366	24	0
28.03.2024	79,45	45,61	33,84	74,1	72,06	74,6	73,88	0	-1,82	2,438	24	0
29.03.2024	79,95	47,09	32,86	78,9	76,67	79,7	78,89	0	-2,22	2,519	24	0
30.03.2024	80,16	46,42	33,74	76,5	74,33	77,2	76,42	0	-2,09	2,508	24	0
31.03.2024	79,44	46,18	33,26	78	75,84	78,8	78,04	0	-2,2	2,523	24	0
01.04.2024	79,81	46,51	33,3	74,4	72,32	75,1	74,35	0	-2,03	2,405	24	0
02.04.2024	79,7	46,87	32,83	75,6	73,5	76,4	75,66	0	-2,16	2,412	24	0
03.04.2024	77,9	47,23	30,67	79	76,89	79,9	79,1	0	-2,21	2,359	24	0
04.04.2024	78,26	46,82	31,44	72,5	70,55	73,4	72,68	0	-2,13	2,216	24	0
05.04.2024	78,12	46,98	31,14	71,6	69,7	72,5	71,76	0	-2,06	2,171	24	0
06.04.2024	77,65	47,07	30,58	76,9	74,9	77,9	77,13	0	-2,23	2,289	24	0
07.04.2024	76,57	47,43	29,14	87	84,79	88,2	87,27	0	-2,48	2,474	24	0
08.04.2024	76,74	46,82	29,92	82,4	80,25	83,4	82,54	0	-2,29	2,399	24	0
09.04.2024	76,61	46,1	30,51	78,3	76,3	79,3	78,54	0	-2,24	2,327	24	0
10.04.2024	76,77	45,85	30,92	78,3	76,27	79,3	78,54	0	-2,27	2,356	24	0
11.04.2024	77,79	44,95	32,84	72	70,08	72,9	72,18	0	-2,1	2,298	24	0
12.04.2024	77,37	45,3	32,07	69,1	67,28	70,1	69,38	0	-2,1	2,157	24	0
13.04.2024	77,13	45,54	31,59	68,6	66,83	69,6	68,88	0	-2,05	2,109	24	0
14.04.2024	76,65	45,11	31,54	72,8	70,91	73,9	73,19	0,01	-2,28	2,234	24	0
15.04.2024	77,43	45,47	31,96	69,9	68,09	71,1	70,38	0	-2,29	2,174	24	0
16.04.2024	76,08	45,27	30,81	55,2	53,8	55,1	54,54	0	-0,74	1,656	24	0
17.04.2024	78,46	43,58	34,88	64	62,3	62,8	62,24	0	0,06	2,172	24	0
18.04.2024	84,33	41,79	42,54	49,1	47,58	47,8	47,41	0	0,17	2,022	24	0
19.04.2024	74,38	44,02	30,36	51,1	49,84	50	49,56	0	0,28	1,514	24	0
20.04.2024	76,47	40,63	35,84	35,4	34,48	34,6	34,36	0	0,12	1,234	24	0
21.04.2024	75,85	41,67	34,18	35,3	34,42	34,4	34,15	0	0,27	1,175	24	0
22.04.2024	75,87	42,64	33,23	33,2	32,35	32,3	32,06	0,01	0,29	1,072	24	0
23.04.2024	77,29	41,53	35,76	35,8	34,84	34,9	34,65	0	0,19	1,244	24	0
Итого:				**2014,2**	**1960,31**	**2026,1**	**2006,49**	**0,02**	**-46,18**	**63,57**	**720**	**0**
Средние:	**78,03**	**45,3**	**32,73**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**42400,5**	**41106,9**	**42315**	**41794,85**	**3,78**	**-687,95**	**1344,95**	**16884**	**478**
23/04/2424:00	**44414,7**	**43067,21**	**44341,1**	**43801,34**	**3,8**	**-734,13**	**1408,53**	**17604**	**478**
Итого:	**2014,2**	**1960,31**	**2026,1**	**2006,49**	**0,02**	**-46,18**	**63,57**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x71B4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
25.03.2024	80,4	39,5	40,9	52,6	51,1	51	50,61	0	0,49	2,089	24	0
26.03.2024	79,34	39,27	40,07	55	53,49	53,28	52,85	0	0,64	2,143	24	0
27.03.2024	79,4	39,45	39,95	56,6	55,06	54,72	54,26	0	0,8	2,198	24	0
28.03.2024	79,55	40,19	39,36	55,5	53,99	53,76	53,3	0	0,69	2,124	24	0
29.03.2024	80,14	42,15	37,99	64,3	62,48	62,04	61,52	0	0,96	2,374	24	0
30.03.2024	80,29	40,31	39,98	59,6	57,94	57,6	57,21	0	0,73	2,314	24	0
31.03.2024	79,53	39,78	39,75	57,2	55,61	55,32	54,89	0	0,72	2,21	24	0
01.04.2024	79,93	40,41	39,52	56,3	54,75	54,36	53,88	0	0,87	2,161	24	0
02.04.2024	79,76	40,55	39,21	53,4	51,94	51,6	51,19	0	0,75	2,035	24	0
03.04.2024	77,97	40,12	37,85	55,4	53,93	53,52	53,05	0	0,88	2,038	24	0
04.04.2024	78,34	40,4	37,94	53,5	52,04	51,6	51,17	0	0,87	1,973	24	0
05.04.2024	78,2	40,72	37,48	53,5	52,03	51,6	51,14	0	0,89	1,95	24	0
06.04.2024	77,73	40,72	37,01	55,9	54,41	54	53,53	0	0,88	2,013	24	0
07.04.2024	76,68	40,46	36,22	61,4	59,83	59,04	58,56	0	1,27	2,167	24	0
08.04.2024	76,91	40,33	36,58	62,7	61,07	60,36	59,88	0	1,19	2,233	24	0
09.04.2024	76,77	40,72	36,05	59,6	58,07	57,48	57	0	1,07	2,09	24	0
10.04.2024	76,9	41,15	35,75	58,6	57,07	56,4	55,92	0	1,15	2,038	24	0
11.04.2024	77,91	41,32	36,59	57,2	55,71	55,08	54,6	0	1,11	2,038	24	0
12.04.2024	77,47	40,76	36,71	53,4	52	51,24	50,81	0	1,19	1,908	24	0
13.04.2024	77,22	40,68	36,54	54,5	53,1	52,32	51,86	0	1,24	1,936	24	0
14.04.2024	76,77	40,1	36,67	58,3	56,8	55,92	55,46	0	1,34	2,082	24	0
15.04.2024	77,54	41,46	36,08	55,8	54,31	53,64	53,16	0	1,15	1,956	24	0
16.04.2024	76,1	40,59	35,51	43,9	42,77	42,84	42,5	0,01	0,27	1,516	24	0
17.04.2024	78,6	39,18	39,42	49,5	48,17	48,96	48,61	0	-0,44	1,896	24	0
18.04.2024	84,49	37,65	46,84	37,7	36,53	37,32	37,04	0	-0,51	1,71	24	0
19.04.2024	74,34	38,01	36,33	36,1	35,2	35,64	35,41	0	-0,21	1,277	24	0
20.04.2024	76,13	35,14	40,99	23,5	22,91	23,16	22,98	0	-0,07	0,938	24	0
21.04.2024	75,64	34,56	41,08	24,6	23,99	24,36	24,18	0	-0,19	0,983	24	0
22.04.2024	75,67	34,98	40,69	24,3	23,68	24	23,81	0	-0,13	0,962	24	0
23.04.2024	77,08	35,1	41,98	25,3	24,62	24,84	24,64	0	-0,02	1,033	24	0
Итого:				**1515,2**	**1474,6**	**1467**	**1455,02**	**0,01**	**19,58**	**56,39**	**720**	**0**
Средние:	**78,09**	**39,52**	**38,56**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
24/03/2424:00	**35213**	**34146,47**	**31757,38**	**31436,96**	**0,99**	**2709,51**	**1340,22**	**16887**	**499**
23/04/2424:00	**36728,2**	**35621,07**	**33224,38**	**32891,98**	**1**	**2729,09**	**1396,61**	**17607**	**499**
Итого:	**1515,2**	**1474,6**	**1467**	**1455,02**	**0,01**	**19,58**	**56,39**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАА04 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.03.2024	79,35	39,58	39,77	58,9	57,27	59,5	59,02	0	-1,75	2,274	24	0
26.03.2024	78,35	39,9	38,45	60,1	58,47	60,7	60,22	0	-1,75	2,245	24	0
27.03.2024	78,31	39,27	39,04	60,7	59,07	61,3	60,82	0	-1,75	2,306	24	0
28.03.2024	78,54	39,64	38,9	62,4	60,73	63	62,52	0	-1,79	2,359	24	0
29.03.2024	79,08	41,57	37,51	70	68,07	71	70,42	0	-2,35	2,551	24	0
30.03.2024	79,27	40,89	38,38	66,1	64,31	66,9	66,36	0	-2,05	2,466	24	0
31.03.2024	78,56	38,98	39,58	64,2	62,46	65	64,52	0	-2,06	2,468	24	0
01.04.2024	78,84	39,25	39,59	59,7	58,05	60,3	59,82	0	-1,77	2,296	24	0
02.04.2024	78,74	39,6	39,14	60,7	59,05	61,4	60,92	0	-1,87	2,309	24	0
03.04.2024	77,03	40,04	36,99	62,7	61,07	63,5	63,02	0	-1,95	2,256	24	0
04.04.2024	77,31	39,81	37,5	59,8	58,26	60,5	60,02	0	-1,76	2,182	24	0
05.04.2024	77,15	39,68	37,47	58,8	57,28	59,6	59,12	0	-1,84	2,146	24	0
06.04.2024	76,77	39,91	36,86	59,4	57,85	60,1	59,62	0	-1,77	2,13	24	0
07.04.2024	75,75	39,97	35,78	67,8	66,1	68,9	68,41	0	-2,31	2,362	24	0
08.04.2024	75,89	40,42	35,47	66,7	65,01	67,8	67,28	0	-2,27	2,303	24	0
09.04.2024	75,76	40,41	35,35	63	61,4	64	63,49	0	-2,09	2,167	24	0
10.04.2024	75,89	41	34,89	66,9	65,19	68	67,47	0	-2,28	2,272	24	0
11.04.2024	76,88	40,7	36,18	62,2	60,57	63,2	62,69	0	-2,12	2,19	24	0
12.04.2024	76,48	40,44	36,04	60	58,5	61,1	60,62	0	-2,12	2,108	24	0
13.04.2024	76,2	40,08	36,12	57,3	55,82	58,4	57,95	0	-2,13	2,015	24	0
14.04.2024	75,79	39,79	36	60,2	58,67	61,3	60,82	0	-2,15	2,111	24	0
15.04.2024	76,48	40,05	36,43	58,6	57,1	59,8	59,32	0	-2,22	2,078	24	0
16.04.2024	75,17	41,29	33,88	47,4	46,2	47,5	47,1	0	-0,9	1,563	24	0
17.04.2024	77,43	39,21	38,22	56,8	55,31	55,9	55,5	0	-0,19	2,11	24	0
18.04.2024	83,55	37,97	45,58	42,5	41,23	41,7	41,37	0	-0,14	1,876	24	0
19.04.2024	73,19	37,99	35,2	41,5	40,52	40,9	40,57	0	-0,05	1,424	24	0
20.04.2024	74,81	34,6	40,21	25,8	25,15	25,5	25,28	0	-0,13	1,008	24	0
21.04.2024	74,33	35,2	39,13	26,1	25,48	25,8	25,58	0	-0,1	0,997	24	0
22.04.2024	74,41	34,63	39,78	27,3	26,64	27	26,76	0	-0,12	1,059	24	0
23.04.2024	75,8	34,93	40,87	27,6	26,88	27,1	26,87	0	0,01	1,097	24	0
Итого:				**1661,2**	**1617,71**	**1676,7**	**1663,48**	**0**	**-45,77**	**60,73**	**720**	**0**
Средние:	**77,03**	**39,22**	**37,81**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24/03/2424:00	**36094,2**	**34970,26**	**36131,5**	**35764,04**	**0,23**	**-793,78**	**1346,03**	**16891**	**379**
23/04/2424:00	**37755,4**	**36587,97**	**37808,2**	**37427,52**	**0,23**	**-839,55**	**1406,76**	**17611**	**379**
Итого:	**1661,2**	**1617,71**	**1676,7**	**1663,48**	**0**	**-45,77**	**60,73**	**720**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
25.03.2024	206,7917	206,7917	0	80,90093	58,90336	21,99757	1,07526	0,785771	4,553293	211,3175	211,3875	ОК	24	0,03	
26.03.2024	205,318	205,318	0	79,91768	56,84426	23,07342	1,066403	0,787621	4,739703	209,6575	209,6775	ОК	24	0,04	
27.03.2024	203,349	203,349	0	79,77444	56,26807	23,50638	1,048645	0,786732	4,789537	207,655	207,576	ОК	24	0,02	
28.03.2024	203,6145	203,6145	0	80,01614	56,34646	23,66969	1,045345	0,779327	4,829737	208,05	207,7605	ОК	24	0,03	
29.03.2024	226,7428	226,7428	0	80,51853	56,02271	24,49583	1,045506	0,797062	5,570733	231,735	231,3495	ОК	24	0,03	
30.03.2024	218,0444	218,0444	0	80,8011	57,14214	23,65896	1,066389	0,786857	5,161028	222,9425	222,543	ОК	24	0,01	
31.03.2024	203,2761	203,2761	0	80,04649	55,79899	24,24749	1,066491	0,784016	4,941794	207,74	207,333	ОК	24	0,05	
01.04.2024	211,3701	211,3701	0	80,40332	57,10204	23,30128	1,076767	0,782918	4,932293	217,01	214,7895	ОК	24	0,03	
02.04.2024	209,9125	209,9125	0	80,26591	57,76068	22,50522	1,080768	0,778708	4,738796	218,42	210,4875	ОК	24	0,02	
03.04.2024	205,4648	201,43	4,034816	78,51041	56,50626	22,00416	1,069156	0,777059	4,539975	213,085	202,275	ОК	24	0,02	
04.04.2024	203,7327	197,7488	5,983808	78,75868	57,09523	21,66344	1,075769	0,7746	4,428025	210,1425	199,773	ОК	24	0,02	
05.04.2024	194,0561	194,0561	0	78,54505	57,64137	20,90368	1,075932	0,776046	4,072723	201,0475	195,2235	ОК	24	0,03	
06.04.2024	195,0999	195,0999	0	78,24867	57,03527	21,21341	1,068787	0,783622	4,155054	201,7475	196,551	ОК	24	0,03	
07.04.2024	200,7928	200,7928	0	77,14738	53,97282	23,17456	1,043478	0,797155	4,657493	207,3025	202,185	ОК	24	0,02	
08.04.2024	196,8618	196,8618	0	77,20861	54,57398	22,63462	1,034871	0,788878	4,450947	203,225	198,3061	ОК	24	0,01	
09.04.2024	189,949	189,949	0	77,22849	55,04931	22,17918	1,039214	0,793688	4,218395	196,015	191,4615	ОК	24	0,03	
10.04.2024	190,6844	190,6844	0	77,19633	54,91008	22,28624	1,036102	0,787222	4,252394	196,7125	192,249	ОК	24	0,02	
11.04.2024	196,5172	196,5172	0	78,2524	56,36342	21,88898	1,073164	0,78411	4,313656	202,93	198,198	ОК	24	0,01	
12.04.2024	191,7147	191,7147	0	77,87632	56,50924	21,36709	1,081098	0,792518	4,092084	197,8725	193,428	ОК	24	0,02	
13.04.2024	186,4528	186,4528	0	77,62269	56,8532	20,76949	1,074453	0,794803	3,881258	192,4175	188,136	ОК	24	0,02	
14.04.2024	181,9456	181,9456	0	77,13167	55,24043	21,89124	1,055586	0,798793	3,984928	187,6725	183,4875	ОК	24	0,03	
15.04.2024	188,3559	188,3559	0	77,86277	56,12376	21,73902	1,060431	0,79719	4,106563	194,2975	190,1025	ОК	24	0,01	
16.04.2024	138,1691	138,1691	0	68,72169	50,40388	18,31782	0,859787	0,66794	2,89831	142,5425	139,23	ОК	24	0,11	
17.04.2024	152,1049	152,1049	0	78,75864	52,50993	26,2487	1,016405	0,739336	3,835505	157,1225	153,1665	ОК	24	0,07	
18.04.2024	115,0588	115,0588	0	87,59707	54,66296	32,93409	1,032914	0,663513	3,757305	119,5575	115,9065	ОК	24	0,07	
19.04.2024	112,2045	112,2045	0	74,80804	50,6628	24,14526	1,02715	0,740761	2,687202	115,495	112,9545	ОК	24	0,16	
20.04.2024	97,93182	97,93182	0	76,59644	52,16289	24,43356	1,09895	0,73156	2,408842	101,065	98,51399	ОК	24	0,25	
21.04.2024	98,58579	98,58579	0	76,2095	51,55549	24,65399	1,085933	0,728515	2,448705	101,865	98,99551	ОК	24	0,22	
22.04.2024	97,45255	97,45255	0	75,97412	51,47496	24,49917	1,06665	0,738488	2,407601	100,4875	98,04601	ОК	24	0,21	
23.04.2024	101,2801	101,2801	0	77,57545	50,80001	26,77546	1,064047	0,746242	2,736271	104,2575	102,1365	ОК	24	0,17	
Итого:	**5322,83**	**5312,82**							**122,59**	**5481,39**	**5373,23**		720	1,79	
Средние:			**0,33**	**78,35**	**55,14**	**23,21**	**1,05**	**0,77**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
24.03.2024	5178,31	170814,20	165462,95	5351,25	166058,90	163053,63	3005,28			
23.04.2024	5300,90	176295,58	170836,18	5459,40	171381,74	168366,44	3015,29			
ИТОГО:	**122,59**	**5481,39**	**5373,23**	**108,16**	**5322,83**	**5312,82**	**10,02**	**720**	0	1,79

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ /О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447283612

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
25.03.2024	139,9553	139,95534	0	79,64272	42,758286	36,884434	1,098149	0,803192	5,178514	144,685	140,2175	ОК	24	0	
26.03.2024	145,9365	145,93651	0	78,49954	43,590664	34,908878	1,08613	0,807503	5,106408	150,625	146,3951	ОК	24	0	
27.03.2024	146,7679	146,7679	0	78,75422	43,310459	35,443768	1,069655	0,802106	5,217459	151,55	147,17	ОК	24	0	
28.03.2024	148,8884	148,88838	0	78,79176	43,156124	35,635639	1,068677	0,798483	5,321376	153,7925	149,235	ОК	24	0	
29.03.2024	166,6917	166,69174	0	79,49004	44,230625	35,259415	1,06945	0,814986	5,877766	172,105	167,315	ОК	24	0	
30.03.2024	149,94	149,93997	0	79,57995	43,995026	35,584927	1,091754	0,802448	5,316912	154,84	150,475	ОК	24	0	
31.03.2024	147,8489	147,84894	0	78,84885	42,847412	36,001434	1,089324	0,802918	5,347776	152,82	148,075	ОК	24	0	
01.04.2024	146,5812	146,58115	0	79,19276	43,214615	35,978157	1,100613	0,800367	5,291977	151,5	146,8775	ОК	24	0	
02.04.2024	146,1115	146,11148	0	78,99088	43,731037	35,259838	1,104622	0,796206	5,171219	150,945	146,4875	ОК	24	0	
03.04.2024	148,9173	148,91727	0	77,18018	43,47987	33,700306	1,088746	0,794385	5,037262	153,7	149,2525	ОК	24	0	
04.04.2024	138,2397	138,23973	0	77,58025	43,963467	33,616779	1,099219	0,792328	4,660774	142,7075	138,585	ОК	24	0	
05.04.2024	131,8361	131,83607	0	77,45605	44,266689	33,189358	1,098697	0,793677	4,383802	136,0775	132,195	ОК	24	0	
06.04.2024	142,6345	142,63446	0	76,90247	44,137234	32,765228	1,088654	0,80406	4,693404	147,2475	142,935	ОК	24	0	
07.04.2024	159,2349	159,23486	0	75,94414	42,577137	33,367001	1,062816	0,815121	5,350638	164,59	159,165	ОК	24	0	
08.04.2024	152,8575	152,85754	0	76,15441	43,590088	32,564327	1,055494	0,806607	4,99615	157,8175	153,0625	ОК	24	0	
09.04.2024	149,2374	149,23743	0	75,9567	43,821697	32,135002	1,061107	0,811415	4,80499	154,035	149,4725	ОК	24	0	
10.04.2024	147,136	147,13599	0	76,24715	43,538055	32,709095	1,057072	0,805982	4,824173	151,9825	147,27	ОК	24	0	
11.04.2024	138,2421	138,24205	0	77,18771	43,616848	33,57085	1,106642	0,799206	4,654645	142,9675	138,2825	ОК	24	0	
12.04.2024	134,197	134,19699	0	76,70802	43,96907	32,73896	1,098934	0,811948	4,407743	138,82	134,1775	ОК	24	0	
13.04.2024	133,2812	133,28119	0	76,41561	43,619968	32,795639	1,096113	0,81302	4,387314	137,97	133,12	ОК	24	0	
14.04.2024	139,8547	139,85469	0	75,94809	42,917171	33,030926	1,075062	0,818259	4,651479	144,8975	139,4825	ОК	24	0	
15.04.2024	137,5808	137,58078	0	76,77543	43,424362	33,351067	1,086461	0,814365	4,606662	142,435	137,425	ОК	24	0	
16.04.2024	106,4697	106,46973	0	66,89845	40,513226	26,385218	0,813175	0,622937	3,183963	110,0125	106,46	ОК	24	0	
17.04.2024	124,4862	124,48618	0	77,96444	43,402729	34,561726	1,029659	0,743114	4,302311	129,1725	124,1575	ОК	24	0	
18.04.2024	100,885	100,88497	0	85,6648	41,87804	43,786758	1,047876	0,684417	4,108776	104,6975	100,9425	ОК	24	0	
19.04.2024	98,96146	98,961464	0	74,34204	44,074818	30,26722	1,067227	0,760499	2,936979	101,2175	99,94	ОК	24	0	
20.04.2024	83,19185	83,191849	0	75,63334	43,703251	31,930092	1,124515	0,747093	2,669403	85,16251	83,99001	ОК	24	0	
21.04.2024	87,17107	87,171074	0	75,08311	43,648544	31,43457	1,104368	0,7462	2,768879	89,32501	87,89	ОК	24	0	
22.04.2024	87,40443	87,404427	0	75,16782	44,173603	30,994225	1,087173	0,75859	2,731734	89,62251	88,09251	ОК	24	0	
23.04.2024	92,66918	92,669182	0	76,51511	43,492001	33,023109	1,084229	0,76475	3,075381	94,96751	93,50252	ОК	24	0	
Итого:	3973,21	3973,21							135,07	4102,29	3981,65		720	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
24.03.2024	5038,98	154069,08	152001,88	2067,20	149930,49	149912,69	17,79			
23.04.2024	5174,05	158171,36	155983,53	2187,84	153903,70	153885,90	17,79			
ИТОГО:	135,07	4102,29	3981,65	120,64	3973,21	3973,21	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
25.03.2024	154,6498	154,64977	0	80,83782	49,306202	31,531614	1,096709	0,805743	4,894295	159,1675	156,2075	ОК	24	0	
26.03.2024	166,1206	166,12056	0	79,84421	49,750652	30,093552	1,087021	0,807963	5,02882	170,78	167,9075	ОК	24	0	
27.03.2024	172,145	172,145	0	79,79347	50,406971	29,386482	1,069308	0,806402	5,062712	176,935	174,095	ОК	24	0	
28.03.2024	181,8923	181,89227	0	79,9976	50,929367	29,068222	1,065669	0,799342	5,313623	186,935	184,0375	ОК	24	0	
29.03.2024	205,5201	205,52008	0	80,48914	52,544315	27,94483	1,066126	0,816652	5,769393	211,1625	208,2225	ОК	24	0	
30.03.2024	192,8632	192,86319	0	80,73035	51,279202	29,451155	1,087658	0,805921	5,666304	198,305	195,185	ОК	24	0	
31.03.2024	192,994	192,99397	0	80,00531	51,010254	28,995047	1,087178	0,803957	5,65355	198,395	195,21	ОК	24	0,01	
01.04.2024	187,0014	187,0014	0	80,34291	51,998814	28,344095	1,097993	0,802561	5,321289	192,3275	189,2025	ОК	24	0	
02.04.2024	190,1409	190,14091	0	80,21098	52,278202	27,932768	1,101669	0,798336	5,33255	195,5575	192,39	ОК	24	0	
03.04.2024	199,9389	199,93886	0	78,46182	52,930836	25,530981	1,088707	0,796834	5,130389	205,355	202,4075	ОК	24	0	
04.04.2024	189,2196	189,2196	0	78,74	52,801426	25,938568	1,09611	0,79452	4,92467	194,4375	191,4975	ОК	24	0	
05.04.2024	186,2188	186,21881	0	78,55053	53,576717	24,973824	1,096298	0,795948	4,666805	191,3476	188,515	ОК	24	0	
06.04.2024	189,3801	189,38005	0	78,1917	52,994495	25,197184	1,088639	0,803819	4,810354	194,58	191,62	ОК	24	0	
07.04.2024	209,8233	209,82327	0	77,13188	53,213348	23,918528	1,062831	0,817134	5,058209	215,3625	212,4125	ОК	24	0	
08.04.2024	206,0257	206,02573	0	77,23863	53,085949	24,152679	1,054108	0,808654	4,995245	211,4925	208,555	ОК	24	0	
09.04.2024	208,1957	208,19569	0	77,22753	54,065094	23,162436	1,058872	0,813796	4,834494	213,6975	210,86	ОК	24	0	
10.04.2024	204,3783	204,37828	0	77,25913	53,606293	23,652822	1,055296	0,807105	4,832739	209,7775	206,9725	ОК	24	0	
11.04.2024	189,323	189,32303	0	78,26024	52,318134	25,942106	1,095562	0,803324	4,927146	194,465	191,5775	ОК	24	0	
12.04.2024	185,1604	185,16042	0	77,86532	52,769123	25,096201	1,101038	0,812708	4,665823	190,2051	187,34	ОК	24	0	
13.04.2024	180,6369	180,63692	0	77,61308	52,93837	24,674706	1,095143	0,814998	4,480121	185,625	182,68	ОК	24	0,01	
14.04.2024	193,8335	193,83348	0	77,15723	52,910282	24,246943	1,075233	0,819198	4,737754	199,0925	196,06	ОК	24	0	
15.04.2024	186,0581	186,05812	0	77,88564	52,737659	25,147978	1,08158	0,816847	4,690618	191,265	188,1125	ОК	24	0,01	
16.04.2024	136,6502	136,65016	0	67,05984	47,01915	20,040689	1,028477	0,66215	3,214542	140,345	138,1225	ОК	24	0,05	
17.04.2024	159,0528	159,0528	0	78,87122	51,759979	27,111238	1,034301	0,755923	4,262781	163,8475	160,51	ОК	24	0	
18.04.2024	112,9872	112,98715	0	87,4356	48,005619	39,429966	1,052837	0,681571	4,025849	116,99	113,7525	ОК	24	0	
19.04.2024	151,7813	151,78134	0	75,09971	53,561451	21,538261	1,048772	0,760416	3,161937	155,41	153,8775	ОК	24	0	
20.04.2024	119,6585	119,65849	0	76,82085	53,330994	23,48987	1,120878	0,749936	2,835535	122,7025	121,235	ОК	24	0	
21.04.2024	123,8011	123,80113	0	76,40784	53,714176	22,693657	1,106074	0,74726	2,84277	126,945	125,42	ОК	24	0	
22.04.2024	125,1673	125,16734	0	76,24159	54,264301	21,977287	1,086749	0,757882	2,767997	128,3725	126,81	ОК	24	0	
23.04.2024	126,4809	126,48085	0	77,77885	53,644512	24,134336	1,084014	0,765335	3,084669	129,765	128,1725	ОК	24	0	
Итого:	5227,10	5227,10							136,99	5370,65	5288,97		720	0,08	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
24.03.2024	4770,15	166146,53	163479,47	2667,06	161340,77	161341,12	-0,35			
23.04.2024	4907,14	171517,17	168768,44	2748,73	166567,86	166568,22	-0,35			
ИТОГО:	136,99	5370,65	5288,97	81,68	5227,10	5227,10	0,00	720,00		0,08

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

25/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
25.03.2024	163,1598	163,15984	0	84,81957	56,569881	28,24968	1,097694	0,805998	4,627554	166,4675	167,2525	OK	24	0	
26.03.2024	169,4137	169,41371	0	83,83448	57,256664	26,57782	1,088059	0,808386	4,522298	172,7925	173,665	OK	24	0,01	
27.03.2024	177,122	177,12204	0	83,77738	57,158482	26,618906	1,070155	0,806724	4,733933	180,7225	181,4925	OK	24	0	
28.03.2024	176,913	176,91298	0	83,9961	57,4053	26,590799	1,067085	0,799881	4,721196	180,56	181,28	OK	24	0	
29.03.2024	190,5813	190,5813	0	84,51184	57,375523	27,13632	1,067386	0,817716	5,191994	194,6925	195,1676	OK	24	0	
30.03.2024	179,1869	179,18694	0	84,73454	57,256298	27,478258	1,08897	0,807082	4,934557	183,055	183,51	OK	24	0	
31.03.2024	180,0565	180,05649	0	84,00633	56,984135	27,022196	1,088627	0,804933	4,894085	183,9075	184,315	OK	24	0	
01.04.2024	176,5539	176,55391	0	84,34373	57,75346	26,590273	1,099647	0,803582	4,717417	180,3825	180,7925	OK	24	0	
02.04.2024	175,3993	175,39928	0	84,20254	57,73315	26,469381	1,10333	0,799376	4,664068	179,2125	179,5825	OK	24	0	
03.04.2024	183,9836	183,98358	0	82,46191	58,001099	24,460814	1,090458	0,797782	4,526568	187,8175	188,3475	OK	24	0	
04.04.2024	173,9049	173,90485	0	82,71603	58,566257	24,149765	1,097938	0,795428	4,223748	177,5175	178,1275	OK	24	0	
05.04.2024	167,3731	167,37314	0	82,51801	59,165508	23,352486	1,098283	0,796734	3,922951	170,8025	171,52	OK	24	0	
06.04.2024	176,8043	176,80426	0	82,19761	59,58321	22,614408	1,090515	0,804997	4,021668	180,47	181,1425	OK	24	0	
07.04.2024	196,5069	196,50685	0	81,14433	59,107342	22,036985	1,064403	0,818479	4,358984	200,5676	201,1525	OK	24	0,01	
08.04.2024	195,2039	195,20392	0	81,23769	59,469601	21,768087	1,05588	0,809813	4,270057	199,2375	199,8825	OK	24	0	
09.04.2024	192,6229	192,62291	0	81,22667	58,867016	22,359648	1,060594	0,814873	4,313326	196,6125	197,1525	OK	24	0	
10.04.2024	193,3394	193,33937	0	81,22652	59,381138	21,845385	1,057009	0,80824	4,234481	197,3775	197,9275	OK	24	0	
11.04.2024	172,2309	172,23093	0	82,21107	58,191975	24,019091	1,097215	0,804434	4,146911	175,995	176,1425	OK	24	0	
12.04.2024	157,0012	157,00116	0	81,78736	57,223236	24,564117	1,102895	0,813481	3,872471	160,4675	160,4025	OK	24	0	
13.04.2024	157,3442	157,34415	0	81,54583	57,434772	24,111061	1,096797	0,815731	3,809	160,84	160,7275	OK	24	0	
14.04.2024	166,2248	166,22482	0	81,09472	57,615566	23,479151	1,077013	0,820094	3,936012	169,92	169,755	OK	24	0	
15.04.2024	164,8229	164,82286	0	81,82964	57,508121	24,32151	1,083258	0,818029	4,024554	168,56	168,33	OK	24	0	
16.04.2024	128,0472	128,0522	-0,0049486	72,59839	53,460281	19,138111	0,909148	0,719499	2,78611	130,955	130,6375	OK	24	0,02	
17.04.2024	147,4852	147,4852	0	82,80631	56,882938	25,923378	1,036403	0,757152	3,799139	151,1775	150,3325	OK	24	0	
18.04.2024	110,2473	110,24728	0	91,30957	55,250439	36,059139	1,054723	0,682495	3,657414	113,2125	112,5775	OK	24	0	
19.04.2024	146,4258	146,42584	0	78,9976	59,44408	19,553526	1,050402	0,76136	2,77759	149,275	149,8825	OK	24	0	
20.04.2024	111,1079	111,10793	0	80,62792	59,5788	21,049126	1,12269	0,750646	2,346779	113,3525	113,78	OK	24	0	
21.04.2024	118,3099	118,30986	0	80,24777	59,452633	20,795143	1,107973	0,74803	2,479794	120,875	120,9375	OK	24	0,01	
22.04.2024	122,7219	122,72193	0	80,05578	60,844528	19,211233	1,08857	0,758601	2,372587	125,425	125,49	OK	24	0	
23.04.2024	123,1143	123,11426	0	81,56379	59,40007	22,163713	1,085712	0,765974	2,764304	125,8125	125,92	OK	24	0	
Итого:	4893,21	4893,21							119,65	4998,06	5007,23		720	0,05	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
24.03.2024	4253,19	160168,06	160538,78	-370,72	156556,63	156555,99	0,64			
23.04.2024	4372,84	165166,12	165546,00	-379,88	161449,84	161449,21	0,63			
ИТОГО:	119,65	4998,06	5007,23	-9,16	4893,21	4893,21	0,00	720		0,05

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{корр} = Q_{и}/T_{раб} \times T_{нш}$

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.