ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Наркома Малыш № 8 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8C2F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.08.2024	74,06	57,93	16,13	143,4	139,91	139,1	136,94	0	2,97	2,259	24	0
24.08.2024	75,96	57,75	18,21	122,3	119,18	118,4	116,56	0	2,62	2,17	24	0
25.08.2024	75,52	57,19	18,33	129,4	126,13	125,4	123,49	0	2,64	2,312	24	0
26.08.2024	75,96	57,18	18,78	126,8	123,57	122,9	121,03	0	2,54	2,32	24	0
27.08.2024	75,48	56,97	18,51	127,5	124,32	123,6	121,73	0	2,59	2,3	24	0
28.08.2024	75,09	57,56	17,53	128,7	125,5	124,9	122,99	0	2,51	2,2	24	0
29.08.2024	75,59	57,43	18,16	122,2	119,14	118,7	116,91	0	2,23	2,163	24	0
30.08.2024	75,35	57,14	18,21	124,3	121,19	120,9	119,08	0	2,11	2,205	24	0
31.08.2024	76,3	57,4	18,9	120,8	117,72	117,3	115,52	0	2,2	2,226	24	0
01.09.2024	75,48	56,53	18,95	130,5	127,21	126,8	124,93	0	2,28	2,408	24	0
02.09.2024	75,81	56,96	18,85	129	125,72	125,3	123,43	0	2,29	2,372	24	0
03.09.2024	76,01	57,44	18,57	124,3	121,13	120,8	118,97	0	2,16	2,251	24	0
04.09.2024	75,52	57,87	17,65	133,6	130,22	129,9	127,88	0	2,34	2,298	24	0
05.09.2024	74,9	57,13	17,77	142,8	139,27	138,9	136,79	0	2,48	2,477	24	0
06.09.2024	76,94	56,66	20,28	120,8	117,65	117,3	115,54	0	2,11	2,385	24	0
07.09.2024	76,26	56,03	20,23	122	118,89	118,5	116,8	0	2,09	2,404	24	0
08.09.2024	76,52	56,83	19,69	124,4	121,21	120,7	118,89	0	2,32	2,389	24	0
09.09.2024	76,53	56,93	19,6	124,8	121,58	121,1	119,3	0	2,28	2,384	24	0
10.09.2024	75,23	56,75	18,48	129,4	126,16	125,9	124,01	0	2,15	2,328	24	0
11.09.2024	75,77	57,17	18,6	125,7	122,52	122,2	120,33	0	2,19	2,28	24	0
12.09.2024	74,89	57,68	17,21	136,3	132,92	132,5	130,47	0	2,45	2,29	24	0
13.09.2024	75,37	57,96	17,41	133,6	130,25	129,8	127,79	0	2,46	2,268	24	0
14.09.2024	75,89	57,81	18,08	128,9	125,61	125,4	123,47	0	2,14	2,27	24	0
15.09.2024	75,92	56,58	19,34	126	122,79	122,5	120,68	0	2,11	2,373	24	0
16.09.2024	75,22	57,83	17,39	134,9	131,54	131,3	129,31	0	2,23	2,287	24	0
17.09.2024	75,66	58,08	17,58	135,6	132,18	132	129,94	0	2,24	2,322	24	0
18.09.2024	75,91	58,06	17,85	136	132,55	132,3	130,26	0	2,29	2,365	24	0
19.09.2024	68,42	60,27	8,15	289,9	283,78	285,6	280,84	0,24	2,94	2,314	24	0
20.09.2024	67,37	59,75	7,62	313,5	307,1	308,9	303,85	0	3,25	2,34	24	0
21.09.2024	68,03	59,11	8,92	278,2	272,41	273,6	269,21	0	3,2	2,428	24	0
22.09.2024	68,05	59,27	8,78	294,3	288,17	289,4	284,74	0	3,43	2,527	24	0
23.09.2024	68,15	59,49	8,66	297,1	290,9	292,5	287,74	0	3,16	2,518	24	0
Итого:				**4957**	**4838,42**	**4834,4**	**4759,42**	**0,24**	**79**	**74,43**	**768**	**0**
Средние:	**74,47**	**57,64**	**16,82**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/08/2424:00	**188174,1**	**182394,91**	**185347,2**	**182297,12**	**11,16**	**97,79**	**4443,69**	**17054**	**0**
23/09/2424:00	**193131,1**	**187233,33**	**190181,6**	**187056,54**	**11,4**	**176,79**	**4518,12**	**17822**	**0**
Итого:	**4957**	**4838,42**	**4834,4**	**4759,42**	**0,24**	**79**	**74,43**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDCF4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.08.2024	73,79	55,01	18,78	111,1	108,41	111	109,42	0	-1,01	2,036	0	24	0
24.08.2024	75,71	55,41	20,3	101,3	98,75	100,5	99,06	0	-0,31	2,007	0	24	0
25.08.2024	75,36	54,7	20,66	33,1	32,26	103,9	102,45	0	-70,19	0,592	0	24	0
26.08.2024	77,98	52,54	25,44	0,1	0,1	107,3	105,93	0	-105,83	0,003	0	24	0
27.08.2024	75	52,62	22,38	0	0	112,4	110,97	0	-110,97	0	0	24	0
28.08.2024	74,95	54,45	20,5	0	0	106	104,56	0	-104,56	0	0	24	0
29.08.2024	75,23	54,31	20,92	0	0	99,4	98,01	0	-98,01	0	0	24	0
30.08.2024	75,05	54,39	20,66	0	0	96,9	95,58	0	-95,58	0	0	24	0
31.08.2024	75,94	54,13	21,81	0	0	99,5	98,16	0	-98,16	0	0	24	0
01.09.2024	75,09	52,84	22,25	0	0	103	101,68	0	-101,68	0	0	24	0
02.09.2024	75,69	52,42	23,27	0	0	103,9	102,58	0	-102,58	0	0	24	0
03.09.2024	75,6	52,39	23,21	0	0	101,4	100,14	0	-100,14	0	0	24	0
04.09.2024	75,16	52,42	22,74	0	0	98,7	97,46	0	-97,46	0	0	24	0
05.09.2024	74,62	52,15	22,47	0	0	97	95,78	0	-95,78	0	0	24	0
06.09.2024	76,47	52,81	23,66	69,3	67,54	92,4	91,17	0	-23,63	1,677	0	24	0
07.09.2024	75,91	52,14	23,77	92,5	90,12	92,3	91,1	0	-0,98	2,139	0	24	0
08.09.2024	76,21	51,94	24,27	94,4	91,98	94,2	92,99	0	-1,01	2,233	0	24	0
09.09.2024	76,15	52,25	23,9	92,5	90,15	92,4	91,21	0	-1,06	2,156	0	24	0
10.09.2024	74,94	51,75	23,19	93,4	91,1	93,2	92,01	0	-0,91	2,114	0	24	0
11.09.2024	75,32	50,7	24,62	87,4	85,23	87,2	86,14	0	-0,91	2,098	0	24	0
12.09.2024	74,38	49,45	24,93	86,2	84,09	86,1	85,07	0	-0,98	2,096	0	24	0
13.09.2024	75,13	52,17	22,96	90,6	88,36	90,6	89,44	0	-1,08	2,027	0	24	0
14.09.2024	75,46	52,56	22,9	91,5	89,22	91,5	90,31	0	-1,09	2,043	0	24	0
15.09.2024	75,55	52,19	23,36	92,3	89,97	92,3	91,12	0	-1,15	2,104	0	24	0
16.09.2024	74,81	51,36	23,45	91	88,77	91	89,87	0	-1,1	2,08	0	24	0
17.09.2024	75,44	52,94	22,5	97,5	95,03	97,5	96,2	0	-1,17	2,138	0	24	0
18.09.2024	75,29	56,14	19,15	113,1	110,29	113,1	111,47	0	-1,18	2,111	0	24	0
19.09.2024	67,99	54,35	13,64	155,3	152,07	155,4	153,27	0	-1,2	2,073	0	24	0
20.09.2024	67,47	55,16	12,31	171,6	168,07	171,5	169,07	0	-1	2,069	0	24	0
21.09.2024	67,8	55,23	12,57	181,6	177,86	181,3	178,73	0	-0,87	2,235	0	24	0
22.09.2024	67,82	55,1	12,72	186,1	182,23	185,7	183,11	0	-0,88	2,318	0	24	0
23.09.2024	67,88	55,96	11,92	184,3	180,47	184,1	181,45	0	-0,98	2,151	0	24	0
Итого:				**2316,2**	**2262,07**	**3532,7**	**3485,51**	**0**	**-1223,4**	**42,50**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**74,22**	**53,24**	**20,97**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/08/2424:00	**116904,7**	**113202,3**	**116480,4**	**114222,7**	**8,01**	**-1020,4**	**2280,48**	**0**	**9832**	**834**
23/09/2424:00	**119220,9**	**115464,37**	**120013,1**	**117708,21**	**8,01**	**-2243,84**	**2322,98**	**0**	**10600**	**834**
Итого:	**2316,2**	**2262,07**	**3532,7**	**3485,51**	**0**	**-1223,44**	**42,50**	**0**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись **Ф.И.О.**

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.Марь

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=2 ТЗ=1 КС=0x20FA ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	73,48	50,52	22,96	86,7	84,62	93,3	92,18	0	-7,56	2,115	24	0
24.08.2024	75,29	50,02	25,27	76,6	74,68	83,3	82,34	0	-7,66	2,078	24	0
25.08.2024	74,9	49,37	25,53	80,7	78,71	87,4	86,43	0	-7,72	2,206	24	0
26.08.2024	75,31	48,89	26,42	80	77,99	85,5	84,56	0	-6,57	2,231	24	0
27.08.2024	74,86	49,34	25,52	82,1	80,04	86,3	85,33	0	-5,29	2,176	24	0
28.08.2024	74,43	50,27	24,16	82,5	80,47	88,8	87,75	0	-7,28	2,12	24	0
29.08.2024	74,96	49,99	24,97	78,8	76,85	85,4	84,41	0	-7,56	2,106	24	0
30.08.2024	74,72	50,17	24,55	80,6	78,61	87,4	86,4	0	-7,79	2,122	24	0
31.08.2024	75,68	49,41	26,27	79,1	77,1	85,7	84,72	0	-7,62	2,226	24	0
01.09.2024	74,91	49,9	25,01	87	84,81	93,3	92,21	0	-7,4	2,307	24	0
02.09.2024	75,19	50,34	24,85	85,1	82,96	91,2	90,12	0	-7,16	2,236	24	0
03.09.2024	75,41	50,27	25,14	83,3	81,23	89,4	88,35	0	-7,12	2,224	24	0
04.09.2024	74,9	50,49	24,41	88,7	86,51	95,2	94,07	0	-7,56	2,297	24	0
05.09.2024	74,32	51,36	22,96	92,4	90,13	99,3	98,08	0	-7,95	2,25	24	0
06.09.2024	76,32	50,06	26,26	82,7	80,6	89,3	88,24	0	-7,64	2,319	24	0
07.09.2024	75,67	50,91	24,76	83,9	81,79	90,8	89,69	0	-7,9	2,22	24	0
08.09.2024	75,97	50,26	25,71	87	84,77	94	92,9	0	-8,13	2,388	24	0
09.09.2024	75,97	50,23	25,74	83,6	81,47	90,2	89,13	0	-7,66	2,294	24	0
10.09.2024	74,64	51,57	23,07	88,5	86,3	95,4	94,23	0	-7,93	2,175	24	0
11.09.2024	75,18	51,36	23,82	88,1	85,9	92,6	91,44	0	-5,54	2,177	24	0
12.09.2024	74,31	51,53	22,78	92,3	90,02	99,3	98,06	0	-8,04	2,23	24	0
13.09.2024	74,78	52,01	22,77	90,1	87,87	96,9	95,66	0	-7,79	2,182	24	0
14.09.2024	75,29	51,47	23,82	85,3	83,17	91,9	90,75	0	-7,58	2,16	24	0
15.09.2024	75,36	51,12	24,24	86,6	84,45	93,1	91,96	0	-7,51	2,229	24	0
16.09.2024	74,64	52,15	22,49	90,3	88,07	96,9	95,67	0	-7,6	2,15	24	0
17.09.2024	75,09	51,59	23,5	91,9	89,58	98,2	97	0	-7,42	2,276	24	0
18.09.2024	75,37	50,93	24,44	95,1	92,7	94,4	93,26	0	-0,56	2,278	24	0
19.09.2024	68,15	55,1	13,05	190,2	186,22	188,5	185,84	0	0,38	2,413	24	0
20.09.2024	66,95	55,94	11,01	203	198,91	206,3	203,33	0	-4,42	2,239	24	0
21.09.2024	67,64	54,15	13,49	187,9	184,05	191,5	188,9	0	-4,85	2,546	24	0
22.09.2024	67,65	53,65	14	191,1	187,15	194,8	192,21	0	-5,06	2,69	24	0
23.09.2024	67,77	53,22	14,55	190	186,06	194,3	191,74	0	-5,68	2,787	24	0
Итого:				**3271,2**	**3193,79**	**3449,9**	**3406,96**	**0**	**-213,17**	**72,45**	**768**	**0**
Средние:	**73,9**	**51,17**	**22,73**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**135200,6**	**130999,94**	**132357**	**130572,28**	**529,05**	**427,66**	**4023,20**	**16306**	**0**
23/09/2424:00	**138471,8**	**134193,73**	**135806,9**	**133979,24**	**529,05**	**214,49**	**4095,64**	**17074**	**0**
Итого:	**3271,2**	**3193,79**	**3449,9**	**3406,96**	**0**	**-213,17**	**72,45**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Марь

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.08.2024	254,6797	238,4337	16,24603	74,6275	69,57623	5,051281	0,000892	0	1,279943	261,07	243,69	ОК	24	0	
24.08.2024	255,6153	239,328	16,2874	76,3293	70,94927	5,380032	0,000958	0	1,366896	262,31	244,8	ОК	24	0	
25.08.2024	245,9349	230,4753	15,45952	75,59651	69,812	5,784522	0,000905	0	1,401181	252,26	235,6	ОК	24	0	
26.08.2024	240,5337	225,4452	15,08841	76,87415	71,14306	5,731082	0,000918	0	1,36865	246,9101	230,6299	ОК	24	0	
27.08.2024	248,0332	232,2947	15,73855	75,26791	69,92678	5,341118	0,000952	0	1,311033	254,36	237,47	ОК	24	0	
28.08.2024	332,6772	312,3113	20,36588	75,71026	70,22426	5,486008	0,001004	0	1,82679	341,28	319,33	ОК	24	0	
29.08.2024	355,7125	334,2875	21,42499	75,86697	70,16321	5,703763	0,001042	0	2,006962	364,9301	341,78	ОК	24	0	
30.08.2024	346,2592	325,1182	21,14113	75,7999	70,08183	5,718081	0,001046	0	1,96572	355,21	332,39	ОК	24	0	
31.08.2024	350,7673	329,3983	21,36902	76,56638	70,65745	5,908923	0,001027	0	2,063816	359,9999	336,8699	ОК	24	0	
01.09.2024	327,9786	308,0797	19,8989	75,69593	69,18459	6,511345	0,001026	0	2,101012	336,4299	314,81	ОК	24	0	
02.09.2024	340,7125	319,9054	20,80703	76,52259	70,4678	6,054789	0,001012	0	2,03925	349,67	327,1399	ОК	24	0	
03.09.2024	329,8739	309,8439	20,03002	76,19663	70,04122	6,155403	0,001013	0	2,005515	338,4899	316,77	ОК	24	0	
04.09.2024	311,7654	292,9518	18,81355	75,80089	69,24882	6,552063	0,000965	0	2,007727	319,82	299,37	ОК	24	0	
05.09.2024	301,0468	282,9382	18,10851	75,46958	68,62493	6,844649	0,000885	0	2,015965	308,78	289,05	ОК	24	0	
06.09.2024	315,2281	296,3319	18,89611	77,16551	70,52644	6,639075	0,000947	0	2,065114	323,6499	303,05	ОК	24	0	
07.09.2024	297,573	279,973	17,60003	76,56585	69,17322	7,392635	0,000959	0	2,169259	305,41	286,09	ОК	24	0	
08.09.2024	295,9177	278,3811	17,53653	76,89452	69,43992	7,454601	0,000962	0	2,166944	303,77	284,51	ОК	24	0	
09.09.2024	298,8836	281,0382	17,84535	76,83248	69,7103	7,122182	0,000986	0	2,078292	306,82	287,3	ОК	24	0	
10.09.2024	281,637	264,7491	16,88801	75,76262	68,54971	7,212903	0,001025	0	1,985933	288,91	270,45	ОК	24	0	
11.09.2024	231,8633	218,1085	13,75486	75,89753	67,06151	8,836019	0,001004	0	1,987114	237,87	222,63	ОК	24	0	
12.09.2024	219,9056	206,9777	12,92788	74,96863	65,34737	9,621253	0,000948	0	2,010462	225,47	211,09	ОК	24	0	
13.09.2024	277,2907	260,8316	16,45914	75,98736	68,41435	7,573016	0,000986	0	2,048704	284,4899	266,43	ОК	24	0	
14.09.2024	283,0122	266,1703	16,84192	76,11449	68,76966	7,344833	0,00098	0	2,039106	290,3899	271,93	ОК	24	0	
15.09.2024	277,1335	260,6498	16,48367	76,1871	68,52599	7,661099	0,000983	0	2,065307	284,36	266,26	ОК	24	0	
16.09.2024	256,8225	241,3799	15,44265	75,50399	67,72585	7,778154	0,000982	0	1,950992	263,41	246,46	ОК	24	0	
17.09.2024	309,0781	290,4722	18,60585	76,35667	69,75544	6,601244	0,000907	0	1,997369	317,18	296,9299	ОК	24	0	
18.09.2024	355,7808	334,2789	21,50192	75,65194	69,69634	5,955586	0,000852	0	1,98696	364,93	341,7301	ОК	24	0	
19.09.2024	341,0231	320,0607	20,9624	67,80174	62,79885	5,002885	0,000674	0	1,676222	348,1899	325,8901	ОК	24	0	
20.09.2024	413,8989	387,9378	25,9611	68,1571	63,90403	4,253079	0,000737	0	1,741469	422,67	395,23	ОК	24	0	
21.09.2024	422,3846	396,4297	25,95484	68,19939	64,05539	4,143999	0,000719	0	1,745449	431,3501	403,9101	ОК	24	0	
22.09.2024	416,7877	390,8	25,98775	68,25977	63,61588	4,643891	0,000713	0	1,920079	425,6502	398,0801	ОК	24	0	
23.09.2024	424,6547	397,4224	27,23234	68,24586	63,91304	4,332818	0,000627	0	1,832195	433,6701	404,8901	ОК	24	0,01	
Итого:	**9960,47**	**9352,80**							**60,23**	**10209,71**	**9552,56**		768	0,01	
Средние:			**18,99**	**74,78**	**68,47**	**6,31**	**0,00**	**0,00**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.08.2024	3429,95	125054,52	119599,99	5454,53	120707,90	118355,33	2352,57			
23.09.2024	3490,18	135264,23	129152,55	6111,68	130668,36	127708,13	2960,23			
ИТОГО:	**60,23**	**10209,71**	**9552,56**	**657,15**	**9960,47**	**9352,80**	**607,66**	**768**	0	1,93

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Мар /

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:_____

Адрес:Молодог. № 74-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1042 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	71,66	45,43	26,23	26,7	26,11	26,7	26,46	0	-0,35	0,685	24	0
24.08.2024	73,7	44,96	28,74	23	22,46	23	22,76	0	-0,3	0,647	24	0
25.08.2024	73,42	44,92	28,5	25,1	24,51	25,1	24,86	0	-0,35	0,697	24	0
26.08.2024	74,18	44,45	29,73	25,8	25,15	25,8	25,56	0	-0,41	0,746	24	0
27.08.2024	73,39	45,29	28,1	26,7	26,07	26,7	26,45	0	-0,38	0,731	24	0
28.08.2024	73,19	45,05	28,14	24,8	24,24	24,8	24,56	0	-0,32	0,684	24	0
29.08.2024	73,58	45,3	28,28	25,5	24,9	25,5	25,24	0	-0,34	0,706	24	0
30.08.2024	73,35	45,09	28,26	24,6	24,02	24,6	24,36	0	-0,34	0,679	24	0
31.08.2024	74,27	44,96	29,31	24,8	24,19	24,8	24,55	0	-0,36	0,71	24	0
01.09.2024	73,56	45,16	28,4	27	26,37	27	26,76	0	-0,39	0,752	24	0
02.09.2024	74,07	44,78	29,29	27,7	27,04	27,7	27,43	0	-0,39	0,79	24	0
03.09.2024	73,93	44,85	29,08	25	24,42	25	24,75	0	-0,33	0,71	24	0
04.09.2024	73,63	45,52	28,11	27,7	27,03	27,7	27,42	0	-0,39	0,761	24	0
05.09.2024	73,07	45,68	27,39	27,2	26,55	27,2	26,93	0	-0,38	0,727	24	0
06.09.2024	74,87	43,88	30,99	27	26,31	27	26,74	0	-0,43	0,817	24	0
07.09.2024	74,32	43,35	30,97	25,9	25,27	25,9	25,66	0	-0,39	0,783	24	0
08.09.2024	74,62	43,6	31,02	27,5	26,81	27,5	27,25	0	-0,44	0,829	24	0
09.09.2024	74,48	43,84	30,64	25,6	24,98	25,6	25,35	0	-0,37	0,762	24	0
10.09.2024	73,34	44,91	28,43	25,8	25,18	25,8	25,55	0	-0,37	0,717	24	0
11.09.2024	73,61	44,92	28,69	25,8	25,18	25,8	25,54	0	-0,36	0,72	24	0
12.09.2024	72,76	45,12	27,64	28,7	28,04	28,7	28,43	0	-0,39	0,773	24	0
13.09.2024	73,5	45,25	28,25	26,4	25,77	26,4	26,16	0	-0,39	0,728	24	0
14.09.2024	73,8	45,46	28,34	25,2	24,61	25,2	24,96	0	-0,35	0,698	24	0
15.09.2024	74	45,42	28,58	27,4	26,74	27,4	27,14	0	-0,4	0,762	24	0
16.09.2024	73,15	45,64	27,51	26,7	26,08	26,7	26,44	0	-0,36	0,717	24	0
17.09.2024	73,8	45,68	28,12	27,9	27,23	27,9	27,63	0	-0,4	0,766	24	0
18.09.2024	69,6	47,59	22,01	34,4	33,64	34,4	34,03	0	-0,39	0,742	24	0
19.09.2024	66,98	49,01	17,97	42,8	41,95	42,8	42,3	0	-0,35	0,754	24	0
20.09.2024	66,66	48,77	17,89	40	39,22	40	39,57	0	-0,35	0,703	24	0
21.09.2024	67,16	48,45	18,71	39,5	38,69	39,5	39,06	0	-0,37	0,723	24	0
22.09.2024	67,17	49,16	18,01	44,3	43,4	44,3	43,78	0	-0,38	0,777	24	0
23.09.2024	67,46	48,79	18,67	43,1	42,2	43,1	42,6	0	-0,4	0,787	24	0
Итого:				**925,6**	**904,36**	**925,6**	**916,28**	**0**	**-11,92**	**23,58**	**768**	**0**
Средние:	**72,5**	**45,63**	**26,87**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	77475,8	75082,97	80935,2	80100,2	6,12	-5017,23	2809,94	34959	0
23/09/2424:00	78401,4	75987,33	81860,8	81016,48	6,12	-5029,15	2833,52	35727	0
Итого:	925,6	904,36	925,6	916,28	0	-11,92	23,58	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447268252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

Закон. поверка

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №117 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x89F5 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,27	53,45	18,82	66,41	64,86	66,01	65,13	0	-0,27	1,22	24	0
24.08.2024	74,09	52,8	21,29	58,72	57,29	58,05	57,31	0	-0,02	1,222	24	0
25.08.2024	73,75	52,82	20,93	62,62	61,13	61,96	61,16	0	-0,03	1,282	24	0
26.08.2024	74,07	52,91	21,16	60,02	58,57	59,33	58,55	0	0,02	1,241	24	0
27.08.2024	73,65	53,02	20,63	64,33	62,79	63,66	62,86	0	-0,07	1,294	24	0
28.08.2024	73,3	53,47	19,83	62,97	61,47	62,6	61,77	0	-0,3	1,219	24	0
29.08.2024	73,8	53,82	19,98	61,79	60,3	61,47	60,65	0	-0,35	1,205	24	0
30.08.2024	73,59	54,41	19,18	63,2	61,67	62,83	61,98	0	-0,31	1,183	24	0
31.08.2024	74,47	54,24	20,23	61,49	59,97	60,91	60,08	0	-0,11	1,214	24	0
01.09.2024	73,79	54,82	18,97	68,77	67,11	68,23	67,29	0	-0,18	1,271	24	0
02.09.2024	73,96	54,57	19,39	64,24	62,69	63,65	62,78	0	-0,09	1,214	24	0
03.09.2024	74,15	52,69	21,46	60,17	58,7	59,46	58,69	0	0,01	1,261	24	0
04.09.2024	73,72	52,68	21,04	61,91	60,43	61,24	60,47	0	-0,04	1,271	24	0
05.09.2024	73,24	53,42	19,82	66,4	64,81	65,83	64,95	0	-0,14	1,284	24	0
06.09.2024	75,06	52,38	22,68	60,23	58,73	59,49	58,73	0	0	1,332	24	0
07.09.2024	74,46	52,3	22,16	61,04	59,55	60,35	59,59	0	-0,04	1,32	24	0
08.09.2024	74,7	53,53	21,17	62,59	61,03	61,92	61,1	0	-0,07	1,291	24	0
09.09.2024	74,7	53,13	21,57	63,02	61,46	62,36	61,53	0	-0,07	1,325	24	0
10.09.2024	73,53	53,77	19,76	66,75	65,14	66,19	65,28	0	-0,14	1,291	24	0
11.09.2024	73,86	53,73	20,13	63,21	61,7	62,63	61,81	0	-0,11	1,243	24	0
12.09.2024	73,06	54,85	18,21	73,12	71,4	72,85	71,86	0	-0,46	1,3	24	0
13.09.2024	73,63	55,37	18,26	67,99	66,33	67,87	66,91	0	-0,58	1,211	24	0
14.09.2024	74,09	54,25	19,84	65,7	64,14	65,44	64,57	0	-0,43	1,273	24	0
15.09.2024	74,18	53,75	20,43	66,56	64,96	66,16	65,29	0	-0,33	1,329	24	0
16.09.2024	73,49	54,7	18,79	70,42	68,71	70,05	69,09	0	-0,38	1,291	24	0
17.09.2024	73,96	55,18	18,78	71,41	69,69	71	70,01	0	-0,32	1,308	24	0
18.09.2024	69,61	56,79	12,82	99,69	97,53	99,94	98,45	0	-0,92	1,251	24	0
19.09.2024	67,42	56,84	10,58	129,87	127,22	130,59	128,65	0	-1,43	1,346	24	0
20.09.2024	66,64	57,75	8,89	144,77	141,87	146,02	143,78	0	-1,91	1,263	24	0
21.09.2024	67,45	56,41	11,04	111,63	109,36	113,08	111,44	0	-2,08	1,205	24	0
22.09.2024	67,43	57,21	10,22	140,7	137,8	142,92	140,76	0	-2,96	1,407	24	0
23.09.2024	66,79	55,23	11,56	101,38	99,32	101,98	100,54	0	-1,22	1,15	24	0
Итого:				**2403,1**	**2347,73**	**2396**	**2363,06**	**0**	**-15,33**	**40,52**	**768**	**0**
Средние:	**72,68**	**54,25**	**18,42**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**165675,62**	**160716**	**152905,04**	**151131,23**	**0,01**	**9584,77**	**5332,69**	**34952**	**6**
23/09/2424:00	**168078,74**	**163063,73**	**155301,11**	**153494,29**	**0,01**	**9569,44**	**5373,21**	**35720**	**6**
Итого:	**2403,12**	**2347,73**	**2396,07**	**2363,06**	**0**	**-15,33**	**40,52**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447293352

Представитель теплоснабж.организации

/ **/О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

Закон. поверка

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.08.2024	235,4602	235,46022	0	76,66042	69,276451	7,3839645	0,934952	0,836668	1,687646	239,5025	242,5375	OK	24	0	
24.08.2024	165,5904	165,59039	0	78,6056	67,712646	10,892951	0,934629	0,838033	1,774734	168,3325	170,7375	OK	24	0	
25.08.2024	170,4027	170,40273	0	78,37085	67,944695	10,42615	0,926473	0,83488	1,786849	173,265	175,645	OK	24	0	
26.08.2024	160,1493	160,14925	0	78,7635	67,356552	11,406943	0,904188	0,818394	1,7618	162,815	165,095	OK	24	0	
27.08.2024	169,7802	169,78018	0	78,48922	67,877197	10,612035	0,902466	0,80677	1,785302	172,6275	175,01	OK	24	0	
28.08.2024	174,1007	174,10074	0	78,02615	67,684105	10,342036	0,926169	0,832711	1,761509	177,62	178,8225	OK	24	0	
29.08.2024	160,5889	160,5889	0	78,51335	67,685997	10,827354	0,925333	0,838017	1,741251	163,8925	164,9175	OK	24	0	
30.08.2024	176,6697	176,66969	0	78,29433	68,183548	10,110781	0,916348	0,84118	1,789203	180,0825	181,68	OK	24	0	
31.08.2024	157,8663	157,86632	0	79,11726	68,182716	10,934555	0,913457	0,832737	1,726518	160,7775	162,5675	OK	24	0	
01.09.2024	181,3352	181,33522	0	78,42405	67,760605	10,663444	0,898594	0,832082	1,937737	184,6375	186,6475	OK	24	0	
02.09.2024	180,2785	180,27846	0	78,71035	68,107491	10,602866	0,891939	0,824829	1,84823	183,5525	185,65	OK	24	0	
03.09.2024	171,443	171,44296	0	78,96078	68,499168	10,461612	0,892991	0,826883	1,804406	174,5326	176,6276	OK	24	0	
04.09.2024	190,4601	190,46014	0	78,49435	68,316795	10,177557	0,890713	0,834226	1,938494	193,855	196,1825	OK	24	0	
05.09.2024	197,872	197,87196	0	77,94328	68,419121	9,5241556	0,886869	0,84015	1,886027	201,31	203,8525	OK	24	0	
06.09.2024	162,6899	162,68993	0	79,7393	68,074966	11,664337	0,894438	0,834701	1,895732	165,6	167,675	OK	24	0	
07.09.2024	173,9968	173,99684	0	79,14899	67,932106	11,216897	0,894349	0,845817	1,926889	177,1025	179,27	OK	24	0	
08.09.2024	171,1385	171,13846	0	79,38772	67,598389	11,789332	0,890768	0,842687	1,973294	174,2975	176,22	OK	24	0	
09.09.2024	155,2927	155,29269	0	79,45538	67,19857	12,256802	0,891323	0,839756	1,860766	158,0825	159,93	OK	24	0	
10.09.2024	185,1025	185,10254	0	78,19733	67,892242	10,305083	0,88527	0,845334	1,864744	188,395	190,615	OK	24	0	
11.09.2024	163,3647	163,36469	0	78,51099	66,943199	11,567794	0,848545	0,816444	1,883871	166,2075	168,23	OK	24	0	
12.09.2024	158,8094	158,80943	0	77,55395	65,636154	11,917801	0,864992	0,844908	1,844366	161,7475	163,1725	OK	24	0	
13.09.2024	175,1604	175,16039	0	78,22834	67,765747	10,462598	0,886098	0,85046	1,810427	178,8925	179,7425	OK	24	0	
14.09.2024	169,4354	169,43535	0	78,74648	68,197189	10,549306	0,88604	0,842613	1,786381	172,8975	174,105	OK	24	0	
15.09.2024	174,467	174,46698	0	78,81718	67,651001	11,166176	0,88436	0,842738	1,938231	177,975	179,2875	OK	24	0	
16.09.2024	183,328	183,32797	0	78,1084	68,087212	10,021192	0,882868	0,848955	1,79393	186,9025	188,5026	OK	24	0	
17.09.2024	185,1271	185,12711	0	78,52009	68,409256	10,110832	0,895453	0,84231	1,85407	188,705	190,4375	OK	24	0	
18.09.2024	227,2009	227,20094	0	76,51611	67,608299	8,9078064	0,87896	0,780272	1,798338	231,015	233,6325	OK	24	0	
19.09.2024	301,5391	301,53912	0	72,20897	66,289223	5,919754	0,804876	0,711976	1,708028	306,15	309,9651	OK	24	0	
20.09.2024	311,9139	311,91388	0	71,65667	66,122482	5,5341878	0,830245	0,729887	1,719181	316,8326	320,3125	OK	24	0	
21.09.2024	342,0906	342,09064	0	72,1215	67,228722	4,8927884	0,882258	0,753486	1,678064	348,625	350,395	OK	24	0	
22.09.2024	339,7407	339,74066	0	71,98722	66,279869	5,7073455	0,871592	0,751457	1,9419	346,055	347,95	OK	24	0	
23.09.2024	343,5158	343,51581	0	72,2521	67,137016	5,1150727	0,872111	0,742943	1,760357	349,5025	352,44	OK	24	0	
Итого:	6415,91	6415,91							58,27	6531,79	6597,86		768	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.08.2024	4555,86	191328,92	191913,55	-584,63	187140,44	187141,21	-0,78			
23.09.2024	4614,13	197860,71	198511,41	-650,70	193556,35	193557,12	-0,78			
ИТОГО:	58,27	6531,79	6597,86	-66,07	6415,91	6415,91	0,00	768		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{корр} = Q_{и}/Т_{раб} \times Т_{нш}$

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.08.2024	75,2776	75,277596	0	72,41159	46,544102	25,867479	0,935166	0,835416	1,960052	77,83	75,18999	OK	24	0	
24.08.2024	68,16022	68,160217	0	74,39825	44,719799	29,67845	0,93386	0,837341	2,04191	70,64999	67,93499	OK	24	0	
25.08.2024	68,58381	68,583809	0	74,14623	45,259106	28,887125	0,925773	0,834051	2,003162	71,0425	68,405	OK	24	0	
26.08.2024	66,71151	66,71151	0	74,5452	44,466145	30,079056	0,903227	0,817529	2,015609	69,14249	66,49749	OK	24	0	
27.08.2024	67,38772	67,387718	0	74,24418	45,49152	28,752663	0,901844	0,806228	1,956631	69,77999	67,245	OK	24	0	
28.08.2024	66,89515	66,895149	0	73,76842	45,633591	28,134819	0,925546	0,832084	1,897321	69,04751	66,9625	OK	24	0	
29.08.2024	66,08581	66,085808	0	74,27215	45,27351	28,99864	0,924507	0,83745	1,934419	68,34499	66,02999	OK	24	0	
30.08.2024	67,45345	67,453453	0	74,04583	45,577225	28,468603	0,915677	0,840368	1,936163	69,90751	67,25249	OK	24	0	
31.08.2024	66,14729	66,147285	0	74,89079	44,940769	29,950005	0,912569	0,832152	2,001662	68,60001	65,91749	OK	24	0	
01.09.2024	70,85346	70,853462	0	74,19679	45,426559	28,770224	0,898097	0,83125	2,059581	73,33001	70,7425	OK	24	0	
02.09.2024	71,23457	71,234566	0	74,49984	44,995632	29,504211	0,891397	0,823894	2,112161	73,705	71,145	OK	24	0	
03.09.2024	68,42143	68,421425	0	74,72799	45,186817	29,541168	0,892239	0,826137	2,037399	70,815	68,3275	OK	24	0	
04.09.2024	69,98566	69,985664	0	74,25573	46,132217	28,123522	0,890206	0,83324	1,990312	72,365	69,965	OK	24	0	
05.09.2024	73,33838	73,338379	0	73,72929	46,55389	27,175415	0,886564	0,839119	2,008538	75,72	73,42001	OK	24	0	
06.09.2024	68,9388	68,938797	0	75,54172	45,464066	30,077642	0,893602	0,833827	2,097059	71,305	68,93	OK	24	0	
07.09.2024	69,92571	69,925705	0	74,93296	45,629948	29,303017	0,89372	0,845151	2,074654	72,27	69,95	OK	24	0	
08.09.2024	69,48592	69,485924	0	75,16279	45,726078	29,436716	0,889911	0,841857	2,073083	71,81499	69,5275	OK	24	0	
09.09.2024	66,45667	66,456665	0	75,22781	46,107986	29,119818	0,89043	0,839244	1,951194	68,67	66,52249	OK	24	0	
10.09.2024	70,64165	70,641647	0	73,94083	46,419804	27,521034	0,884799	0,844615	1,961486	72,8075	70,85251	OK	24	0	
11.09.2024	73,27048	73,270477	0	74,30908	45,7393	28,569788	0,847748	0,815736	2,116413	75,45749	73,5375	OK	24	0	
12.09.2024	76,01358	76,01358	0	73,40636	46,812183	26,594179	0,864205	0,844223	2,046779	78,15001	76,41999	OK	24	0	
13.09.2024	73,36854	73,368538	0	74,01968	46,244526	27,775148	0,885406	0,849558	2,058885	75,5025	73,70251	OK	24	0	
14.09.2024	69,21188	69,211884	0	74,50468	45,841007	28,663673	0,885293	0,84191	1,996845	71,35	69,41	OK	24	0	
15.09.2024	70,58237	70,582367	0	74,56928	47,001789	27,567492	0,88359	0,841879	1,972964	72,7975	70,7875	OK	24	0	
16.09.2024	72,86955	72,869553	0	73,8705	46,93977	26,930725	0,882415	0,848187	1,984484	75,135	73,065	OK	24	0	
17.09.2024	72,73308	72,733078	0	74,29154	46,472874	27,818672	0,895122	0,841445	2,049722	75,03249	72,89499	OK	24	0	
18.09.2024	95,15475	95,154747	0	72,3503	48,958755	23,391554	0,87945	0,778871	2,059873	97,6025	95,87998	OK	24	0	
19.09.2024	104,2721	104,27214	0	68,05516	49,780346	18,274826	0,806376	0,709986	1,913353	106,67	105,1775	OK	24	0	
20.09.2024	124,8047	122,11588	2,6888342	67,55311	49,417603	18,1355	0,831914	0,727898	2,214188	127,4025	123,395	OK	24	0,01	
21.09.2024	119,9865	119,98646	0	67,99842	49,8382	18,160219	0,884521	0,751056	2,188357	122,5575	121,2175	OK	24	0,01	
22.09.2024	136,1705	136,17046	0	67,91447	47,899868	20,01461	0,873834	0,749104	2,754782	139,145	137,3775	OK	24	0	
23.09.2024	119,9018	119,90179	0	68,17743	49,787205	18,390223	0,874871	0,740302	2,203529	122,7275	120,89	OK	24	0,01	
Итого:	2520,32	2517,64							65,67	2596,68	2524,57		768	0,03	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.08.2024	5121,11	179935,45	176958,02	2977,43	174746,23	174745,39	0,84			
23.09.2024	5186,78	182532,12	179482,59	3049,54	177266,55	177263,02	3,53			
ИТОГО:	65,67	2596,68	2524,57	72,11	2520,32	2517,64	2,69	768,00		0,03

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1074000046445 ИНН 7447298352

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.08.2024	100,5312	100,53124	0	71,57314	51,015255	20,557884	0,936272	0,834811	2,066008	103,4075	101,1075	OK	24	0	
24.08.2024	89,66861	89,66861	0	73,58149	49,430599	24,150894	0,935501	0,835287	2,17077	92,47499	89,985	OK	24	0	
25.08.2024	92,79818	92,79818	0	73,17315	50,007099	23,166056	0,926299	0,833222	2,161112	95,55252	93,275	OK	24	0	
26.08.2024	86,8178	86,817802	0	73,97125	49,941898	24,029356	0,901508	0,81159	2,08562	89,36252	87,33751	OK	24	0	
27.08.2024	92,60622	92,606216	0	73,0654	50,834839	22,23056	0,907334	0,8087	2,065293	95,11002	93,355	OK	24	0	
28.08.2024	91,8634	91,863396	0	73,07047	50,796444	22,274017	0,928744	0,830236	2,048705	94,08252	92,86501	OK	24	0	
29.08.2024	90,14829	90,148285	0	73,3315	50,519199	22,812292	0,924962	0,836508	2,072638	92,39499	91,065	OK	24	0	
30.08.2024	93,21819	93,218185	0	73,22634	50,645645	22,580698	0,917213	0,838639	2,114481	95,60001	94,11	OK	24	0	
31.08.2024	89,23827	89,238274	0	73,99723	50,726654	23,270571	0,913097	0,830122	2,082174	91,5625	90,09498	OK	24	0	
01.09.2024	97,81721	97,817207	0	73,27408	50,778461	22,495626	0,898269	0,828875	2,211287	100,3075	98,77251	OK	24	0	
02.09.2024	93,71196	93,71196	0	73,81899	50,646442	23,172548	0,89407	0,822023	2,174444	96,12001	94,6275	OK	24	0	
03.09.2024	93,63574	93,635742	0	73,71462	50,865891	22,848715	0,894008	0,82585	2,15445	95,96001	94,63751	OK	24	0	
04.09.2024	98,66476	98,664764	0	73,40678	51,229237	22,177542	0,891351	0,832134	2,200545	100,975	99,85501	OK	24	0	
05.09.2024	104,7179	104,71786	0	72,96539	51,442928	21,522453	0,889263	0,837414	2,270306	107,0675	106,06	OK	24	0	
06.09.2024	92,38901	92,389008	0	74,62163	50,407822	24,213806	0,8946	0,833092	2,246483	94,55753	93,53	OK	24	0	
07.09.2024	96,7122	96,712196	0	74,05335	50,305481	23,747866	0,895307	0,843648	2,30562	98,87001	97,98002	OK	24	0	
08.09.2024	94,7805	94,780502	0	74,29992	50,34021	23,959703	0,891806	0,840447	2,288219	96,8475	96,08501	OK	24	0	
09.09.2024	91,95306	91,953056	0	74,25431	50,807953	23,446358	0,891749	0,837912	2,143897	93,85002	93,34752	OK	24	0	
10.09.2024	99,20532	99,205322	0	73,18202	51,169315	22,012709	0,887148	0,842347	2,195473	101,105	100,805	OK	24	0	
11.09.2024	98,93646	98,936462	0	73,35331	51,419491	21,933832	0,844302	0,812561	2,185165	100,7675	100,6175	OK	24	0	
12.09.2024	104,9385	104,93847	0	72,45243	52,275299	20,177134	0,871086	0,847627	2,127906	106,8625	106,73	OK	24	0	
13.09.2024	98,7534	98,753395	0	73,30746	52,015339	21,292128	0,887369	0,845069	2,1043	100,6625	100,3775	OK	24	0	
14.09.2024	97,04854	97,048538	0	73,58309	51,610077	21,973009	0,887002	0,840532	2,141954	98,96252	98,60253	OK	24	0	
15.09.2024	97,4611	97,461098	0	73,69241	51,472897	22,219513	0,885122	0,840702	2,175858	99,42003	98,98752	OK	24	0	
16.09.2024	102,4168	102,41676	0	72,99712	52,384094	20,613033	0,884706	0,847948	2,125993	104,415	104,075	OK	24	0	
17.09.2024	98,08366	98,083664	0	73,62518	52,046131	21,579058	0,896209	0,838896	2,124456	100,08	99,61253	OK	24	0	
18.09.2024	136,1493	136,14928	0	70,67448	52,966328	17,708138	0,878745	0,76287	2,187455	138,565	138,39	OK	24	0	
19.09.2024	171,6741	171,67406	0	66,93411	54,072323	12,861785	0,800153	0,71043	2,131696	174,445	174,5875	OK	24	0	
20.09.2024	170,5342	170,53421	0	66,91728	53,804733	13,112553	0,846008	0,729328	2,098569	173,3325	173,37	OK	24	0	
21.09.2024	163,027	163,02702	0	67,00493	53,654003	13,350917	0,885865	0,750575	2,167496	165,81	165,6175	OK	24	0	
22.09.2024	167,8442	167,84415	0	66,97186	53,281464	13,690381	0,874774	0,746415	2,28674	171,08	170,11	OK	24	0	
23.09.2024	162,5235	162,52354	0	67,29598	53,065475	14,230496	0,876867	0,738981	2,288898	165,97	164,425	OK	24	0	
Итого:	3459,87	3459,87							69,20	3535,58	3504,40		768	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.08.2024	5396,84	169078,28	166690,21	2388,08	164540,87	164519,74	21,13			
23.09.2024	5466,04	172613,86	170194,60	2419,26	168000,73	167979,61	21,13			
ИТОГО:	69,20	3535,58	3504,40	31,18	3459,87	3459,87	0,00	768		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ **/О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.08.2024	100,5598	100,5598	0	72,42114	55,17828	17,24285	0,917782	0,814565	1,733014	103,415	101,421	ОК	24	0	
24.08.2024	84,1702	84,1702	0	74,33304	53,5766	20,75644	0,916264	0,816894	1,752679	86,74499	84,73949	ОК	24	0	
25.08.2024	86,55209	86,55209	0	74,15009	53,80618	20,34392	0,908475	0,81354	1,777948	89,1575	87,1695	ОК	24	0	
26.08.2024	86,10065	86,10065	0	74,47809	53,95953	20,51856	0,886897	0,798143	1,761178	88,73	86,71503	ОК	24	0	
27.08.2024	87,43972	87,43972	0	74,30549	54,07118	20,2343	0,884209	0,785412	1,778184	90,1125	88,0425	ОК	24	0	
28.08.2024	86,93507	86,93507	0	73,7185	54,56353	19,15499	0,907779	0,811532	1,665495	89,455	87,66901	ОК	24	0	
29.08.2024	84,34312	84,34312	0	74,26735	54,16444	20,10291	0,90728	0,816705	1,709353	86,91	84,93749	ОК	24	0	
30.08.2024	88,87162	88,87162	0	74,04762	54,7392	19,30843	0,898565	0,819856	1,724987	91,58251	89,5095	ОК	24	0	
31.08.2024	86,94735	86,94735	0	74,91456	54,36158	20,55298	0,895533	0,811741	1,795977	89,63751	87,57	ОК	24	0	
01.09.2024	94,41552	94,41552	0	74,24159	54,85726	19,38433	0,881637	0,811108	1,849839	97,315	95,09402	ОК	24	0	
02.09.2024	92,93671	92,93671	0	74,4641	55,41588	19,04823	0,874502	0,803867	1,774255	95,77502	93,66301	ОК	24	0	
03.09.2024	79,57106	79,57106	0	74,52874	58,44979	16,07896	0,875419	0,805357	1,35573	81,89999	80,41502	ОК	24	0	
04.09.2024	93,97225	93,97225	0	74,29102	54,65704	19,63397	0,873551	0,812697	1,858029	96,63751	94,86001	ОК	24	0	
05.09.2024	97,94428	97,94428	0	73,75925	54,32798	19,43127	0,869937	0,818647	1,914712	100,67	98,86952	ОК	24	0	
06.09.2024	86,00446	86,00446	0	75,53178	53,58712	21,94466	0,876872	0,813428	1,900471	88,56999	86,71051	ОК	24	0	
07.09.2024	88,22437	88,22437	0	74,92237	53,98377	20,93861	0,876703	0,824219	1,85188	90,78	89,01001	ОК	24	0	
08.09.2024	89,10759	89,10759	0	75,16462	52,87135	22,29327	0,873358	0,821355	1,995749	91,7075	89,84701	ОК	24	0	
09.09.2024	84,46379	84,46379	0	75,24149	52,91567	22,32583	0,87377	0,818471	1,883914	86,9725	85,12651	ОК	24	0	
10.09.2024	89,23354	89,23354	0	73,89315	53,9881	19,90505	0,867963	0,823722	1,777881	91,8425	89,95052	ОК	24	0	
11.09.2024	89,15375	89,15375	0	74,29011	53,76732	20,52279	0,832872	0,796097	1,839677	91,76749	89,86951	ОК	24	0	
12.09.2024	96,81649	96,81649	0	73,45158	54,7458	18,70577	0,846897	0,822526	1,81951	99,55253	97,69502	ОК	24	0	
13.09.2024	91,61359	91,61359	0	73,97471	54,55713	19,41757	0,868908	0,829399	1,774505	94,1975	92,47501	ОК	24	0	
14.09.2024	87,50999	87,50999	0	74,50533	53,78461	20,72072	0,868669	0,82123	1,820239	90,01	88,29002	ОК	24	0	
15.09.2024	87,04043	87,04043	0	74,52934	53,56044	20,96891	0,867013	0,820995	1,844465	89,5275	87,8085	ОК	24	0	
16.09.2024	89,1604	89,1604	0	73,84649	54,21896	19,62754	0,865813	0,827223	1,757464	91,645	90,00002	ОК	24	0	
17.09.2024	90,70836	90,70836	0	74,24823	54,23654	20,0117	0,878347	0,820976	1,818419	93,22752	91,60202	ОК	24	0	
18.09.2024	134,9793	134,9793	0	72,55373	55,85986	16,69388	0,863423	0,762511	1,840447	138,0425	136,8765	ОК	24	0	
19.09.2024	190,1534	190,1534	0	68,1983	58,21743	9,980863	0,792499	0,691971	1,836527	193,8975	193,257	ОК	24	0	
20.09.2024	207,4626	207,4626	0	67,59491	58,33615	9,258765	0,813659	0,708864	1,779019	211,2725	211,0635	ОК	24	0	
21.09.2024	198,6472	198,6472	0	68,12869	58,79544	9,333238	0,867809	0,731918	1,810423	201,5025	202,9995	ОК	24	0	
22.09.2024	210,2954	210,2954	0	67,99458	58,45845	9,536128	0,857411	0,730515	1,948806	213,4275	214,7445	ОК	24	0	
23.09.2024	206,727	206,727	0	68,292	58,53386	9,758134	0,857685	0,722151	1,928834	210,975	209,988	ОК	24	0	
Итого:	**3468,06**	**3468,06**							**57,68**	**3556,96**	**3507,99**		768	0	
Средние:			**0,00**	**73,26**	**55,02**	**18,24**	**0,87**	**0,80**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.08.2024	5483,99	186350,61	180720,94	5629,66	181183,34	178167,72	3015,62			
23.09.2024	5541,67	189907,57	184228,93	5678,63	184651,40	181635,78	3015,62			
ИТОГО:	**57,68**	**3556,96**	**3507,99**	**48,97**	**3468,06**	**3468,06**	**0,00**	**768**	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAA04 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	70,4	39,73	30,67	22,1	21,61	22,7	22,47	0	-0,86	0,662	24	0
24.08.2024	72,08	39,34	32,74	20,9	20,41	21,4	21,16	0	-0,75	0,671	24	0
25.08.2024	71,78	39,51	32,27	21,6	21,08	22,3	22,06	0	-0,98	0,679	24	0
26.08.2024	72,16	39,26	32,9	21,5	21	22,1	21,88	0	-0,88	0,688	24	0
27.08.2024	71,72	39,74	31,98	21,4	20,89	21,9	21,67	0	-0,78	0,666	24	0
28.08.2024	71,39	39,91	31,48	22	21,49	22,7	22,46	0	-0,97	0,674	24	0
29.08.2024	71,73	40,13	31,6	20,2	19,7	20,9	20,66	0	-0,96	0,619	24	0
30.08.2024	71,56	40,88	30,68	21,2	20,7	21,9	21,66	0	-0,96	0,633	24	0
31.08.2024	72,43	39,66	32,77	21,3	20,8	21,9	21,66	0	-0,86	0,681	24	0
01.09.2024	71,82	40,75	31,07	22,6	22,06	23,4	23,16	0	-1,1	0,687	24	0
02.09.2024	72,11	40,06	32,05	22,5	21,96	23,2	22,97	0	-1,01	0,702	24	0
03.09.2024	72,29	40,06	32,23	22	21,47	22,8	22,56	0	-1,09	0,691	24	0
04.09.2024	71,79	40,11	31,68	22,2	21,66	22,9	22,66	0	-1	0,686	24	0
05.09.2024	71,38	38,69	32,69	23,1	22,57	23,7	23,46	0	-0,89	0,736	24	0
06.09.2024	73	38,97	34,03	21,1	20,59	21,7	21,46	0	-0,87	0,699	24	0
07.09.2024	72,52	37,47	35,05	21,7	21,18	22,3	22,09	0	-0,91	0,742	24	0
08.09.2024	72,76	38,38	34,38	21,5	20,98	22,2	21,99	0	-1,01	0,722	24	0
09.09.2024	72,67	39,1	33,57	21,7	21,19	22,4	22,2	0	-1,01	0,711	24	0
10.09.2024	71,59	40,02	31,57	22,1	21,58	22,8	22,56	0	-0,98	0,68	24	0
11.09.2024	71,93	39,86	32,07	21,9	21,37	22,7	22,47	0	-1,1	0,683	24	0
12.09.2024	71,06	39,99	31,07	22,2	21,68	23	22,77	0	-1,09	0,673	24	0
13.09.2024	71,6	39,73	31,87	21,6	21,1	22,4	22,16	0	-1,06	0,672	24	0
14.09.2024	72,08	39,87	32,21	21,3	20,81	22,2	21,97	0	-1,16	0,671	24	0
15.09.2024	72,25	38,64	33,61	22,8	22,25	23,5	23,27	0	-1,02	0,749	24	0
16.09.2024	71,47	40,13	31,34	22,3	21,8	23,2	22,96	0	-1,16	0,684	24	0
17.09.2024	71,87	41,83	30,04	22,3	21,77	23,2	22,97	0	-1,2	0,653	24	0
18.09.2024	69,16	41,34	27,82	25,9	25,33	26,8	26,56	0	-1,23	0,707	24	0
19.09.2024	65,91	42,31	23,6	29,8	29,24	30,7	30,46	0	-1,22	0,687	24	0
20.09.2024	65,41	41,73	23,68	30,4	29,85	31,4	31,16	0	-1,31	0,705	24	0
21.09.2024	65,91	41,33	24,58	29,6	29,01	30,5	30,26	0	-1,25	0,712	24	0
22.09.2024	65,84	41,07	24,77	31,7	31,1	32,6	32,36	0	-1,26	0,769	24	0
23.09.2024	65,36	41,45	23,91	26,7	26,2	26,9	26,67	0	-0,47	0,627	24	0
Итого:				**741,2**	**724,43**	**764,3**	**756,83**	**0**	**-32,4**	**22,02**	**768**	**0**
Средние:	**70,84**	**40,03**	**30,81**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**40294,9**	**39071,84**	**40357,8**	**39955,42**	**0,23**	**-883,58**	**1478,74**	**20515**	**379**
23/09/2424:00	**41036,1**	**39796,27**	**41122,1**	**40712,25**	**0,23**	**-915,98**	**1500,77**	**21283**	**379**
Итого:	**741,2**	**724,43**	**764,3**	**756,83**	**0**	**-32,4**	**22,02**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ **/О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x71B4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	71,63	39,85	31,78	20,6	20,12	19,8	19,59	0	0,53	0,64	24	0
24.08.2024	73,49	39,09	34,4	19,5	19,02	18,6	18,41	0	0,61	0,655	24	0
25.08.2024	73,06	39,89	33,17	20,1	19,6	19,2	18,99	0	0,61	0,65	24	0
26.08.2024	73,63	38,87	34,76	19,9	19,41	18,96	18,81	0	0,6	0,672	24	0
27.08.2024	72,93	38,9	34,03	20,1	19,6	19,2	19	0	0,6	0,664	24	0
28.08.2024	72,78	39,02	33,76	20,8	20,3	19,68	19,51	0,01	0,79	0,683	24	0
29.08.2024	73,11	39,34	33,77	19,9	19,42	18,96	18,77	0	0,65	0,657	24	0
30.08.2024	72,91	39,81	33,1	20	19,51	18,96	18,76	0	0,75	0,645	24	0
31.08.2024	73,83	40,05	33,78	19,9	19,4	18,84	18,68	0	0,72	0,656	24	0
01.09.2024	73,16	39,79	33,37	22,1	21,59	21	20,77	0	0,82	0,719	24	0
02.09.2024	73,55	39,78	33,77	21,5	20,99	20,4	20,17	0	0,82	0,708	24	0
03.09.2024	73,61	39,75	33,86	21,8	21,27	20,64	20,4	0	0,87	0,718	24	0
04.09.2024	73,15	40,42	32,73	21,1	20,62	20,04	19,8	0	0,82	0,673	24	0
05.09.2024	72,72	40,1	32,62	22,9	22,38	21,72	21,48	0	0,9	0,728	24	0
06.09.2024	74,47	39,02	35,45	21,2	20,71	20,04	19,81	0	0,9	0,733	24	0
07.09.2024	73,95	39,78	34,17	21,9	21,37	20,76	20,54	0	0,83	0,73	24	0
08.09.2024	74,23	39,42	34,81	22,8	22,26	21,48	21,25	0	1,01	0,774	24	0
09.09.2024	74,15	39,45	34,7	21,6	21,07	20,4	20,19	0	0,88	0,727	24	0
10.09.2024	72,96	40,67	32,29	22,2	21,69	20,88	20,64	0	1,05	0,701	24	0
11.09.2024	73,28	40,56	32,72	21,8	21,27	20,52	20,29	0	0,98	0,696	24	0
12.09.2024	72,42	40,39	32,03	23	22,46	21,6	21,36	0	1,1	0,719	24	0
13.09.2024	73,08	40,96	32,12	22,5	21,99	21,12	20,88	0	1,11	0,705	24	0
14.09.2024	73,45	40,36	33,09	21,7	21,19	20,4	20,18	0	1,01	0,698	24	0
15.09.2024	73,59	41,16	32,43	22,1	21,56	20,76	20,52	0	1,04	0,696	24	0
16.09.2024	72,87	40,34	32,53	23	22,46	21,6	21,36	0	1,1	0,727	24	0
17.09.2024	73,28	41,51	31,77	22,3	21,78	20,88	20,65	0	1,13	0,691	24	0
18.09.2024	70,21	40,91	29,3	24,6	24,06	23,16	22,92	0	1,14	0,704	24	0
19.09.2024	66,91	41,01	25,9	27,6	27,04	26,16	25,92	0	1,12	0,7	24	0
20.09.2024	66,5	40,96	25,54	27,9	27,37	26,4	26,16	0	1,21	0,698	24	0
21.09.2024	66,82	40,17	26,65	27	26,48	25,8	25,56	0	0,92	0,705	24	0
22.09.2024	66,8	40,17	26,63	28,1	27,54	26,76	26,52	0	1,02	0,731	24	0
23.09.2024	64,27	39,01	25,26	24	23,55	23,76	23,55	0	0	0,592	24	0
Итого:				**715,5**	**699,08**	**678,48**	**671,44**	**0,01**	**27,64**	**22,20**	**768**	**0**
Средние:	**72,08**	**40,01**	**32,07**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**39041,2**	**37882,08**	**35488,78**	**35138,76**	**1,09**	**2743,32**	**1465,84**	**20511**	**499**
23/09/2424:00	**39756,7**	**38581,16**	**36167,26**	**35810,2**	**1,1**	**2770,96**	**1488,03**	**21279**	**499**
Итого:	**715,5**	**699,08**	**678,48**	**671,44**	**0,01**	**27,64**	**22,20**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447268252

Представитель теплоснабж.организации

/ / **/О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAE87 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,27	53,9	18,37	40,3	39,37	40,9	40,35	0	-0,98	0,721	24	0
24.08.2024	74,16	52,3	21,86	35,4	34,57	36	35,53	0	-0,96	0,753	24	0
25.08.2024	73,77	52,98	20,79	37,5	36,56	38,3	37,78	0	-1,22	0,758	24	0
26.08.2024	74,22	53,1	21,12	37	36,09	37,6	37,09	0	-1	0,763	24	0
27.08.2024	73,63	52,38	21,25	37,2	36,3	37,9	37,42	0	-1,12	0,773	24	0
28.08.2024	73,43	53,94	19,49	38,4	37,45	39,1	38,58	0	-1,13	0,729	24	0
29.08.2024	73,87	53,54	20,33	38,3	37,37	39,3	38,78	0	-1,41	0,758	24	0
30.08.2024	73,68	54,74	18,94	39,7	38,73	40,6	40,04	0	-1,31	0,733	24	0
31.08.2024	74,54	55,31	19,23	38,6	37,66	39,6	39,04	0	-1,38	0,721	24	0
01.09.2024	73,79	55,16	18,63	42,6	41,58	43,6	42,99	0	-1,41	0,774	24	0
02.09.2024	74,11	54,94	19,17	41	39,97	42,1	41,51	0	-1,54	0,766	24	0
03.09.2024	74,29	54,45	19,84	40,5	39,51	41,6	41,02	0	-1,51	0,783	24	0
04.09.2024	73,88	55,02	18,86	45,6	44,47	46,7	46,01	0	-1,54	0,837	24	0
05.09.2024	73,36	55,69	17,67	46,8	45,68	47,9	47,19	0	-1,51	0,807	24	0
06.09.2024	75,19	53,55	21,64	40,7	39,69	41,7	41,15	0	-1,46	0,859	24	0
07.09.2024	74,62	52,54	22,08	41,5	40,48	42,5	41,95	0	-1,47	0,895	24	0
08.09.2024	74,81	52,79	22,02	41,4	40,39	42,5	41,94	0	-1,55	0,892	24	0
09.09.2024	74,72	53,56	21,16	38,2	37,23	39,2	38,67	0	-1,44	0,788	24	0
10.09.2024	73,65	55,06	18,59	43,5	42,46	44,7	44,06	0	-1,6	0,79	24	0
11.09.2024	73,98	54,53	19,45	41,2	40,21	42,3	41,72	0	-1,51	0,784	24	0
12.09.2024	73,01	54,76	18,25	44,6	43,55	45,8	45,17	0	-1,62	0,796	24	0
13.09.2024	73,68	55,43	18,25	43,4	42,36	44,6	43,97	0	-1,61	0,774	24	0
14.09.2024	74,12	54,3	19,82	40,1	39,13	41,3	40,74	0	-1,61	0,776	24	0
15.09.2024	74,24	53,53	20,71	41,9	40,91	43	42,44	0	-1,53	0,849	24	0
16.09.2024	73,5	55,16	18,34	43,3	42,28	44,8	44,15	0	-1,87	0,772	24	0
17.09.2024	73,97	55,46	18,51	44	42,91	45,3	44,65	0,04	-1,74	0,796	24	0
18.09.2024	70,03	54,58	15,45	50,6	49,48	51,7	50,98	0,01	-1,5	0,763	24	0
19.09.2024	67,18	54,51	12,67	63,9	62,6	64,8	63,89	0	-1,29	0,793	24	0
20.09.2024	66,55	54,87	11,68	65,5	64,23	66,2	65,26	0	-1,03	0,748	24	0
21.09.2024	67,22	53,56	13,66	56,6	55,4	57,1	56,33	0	-0,93	0,758	24	0
22.09.2024	67,13	53,15	13,98	60,9	59,68	61,4	60,59	0	-0,91	0,834	24	0
23.09.2024	66,77	51,86	14,91	48	47,01	47,4	46,79	0	0,22	0,706	24	0
Итого:				**1408,2**	**1375,31**	**1437,5**	**1417,78**	**0,05**	**-42,47**	**25,05**	**768**	**0**
Средние:	**72,73**	**54,08**	**18,64**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**48942,4**	**47496,25**	**48832,6**	**48238,97**	**3,84**	**-742,72**	**1492,52**	**20508**	**478**
23/09/2424:00	**50350,6**	**48871,56**	**50270,1**	**49656,75**	**3,89**	**-785,19**	**1517,57**	**21276**	**478**
Итого:	**1408,2**	**1375,31**	**1437,5**	**1417,78**	**0,05**	**-42,47**	**25,05**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x690F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	69,33	42,9	26,43	20,7	20,23	21,1	20,86	0	-0,63	0,532	24	0
24.08.2024	71,04	42,35	28,69	20,5	20	20,9	20,66	0	-0,66	0,572	24	0
25.08.2024	70,71	42,14	28,57	21,6	21,1	22,1	21,86	0	-0,76	0,603	24	0
26.08.2024	71,23	43,07	28,16	21,1	20,6	21,6	21,36	0	-0,76	0,58	24	0
27.08.2024	70,61	43,22	27,39	21,3	20,81	21,9	21,66	0	-0,85	0,572	24	0
28.08.2024	70,56	43,03	27,53	21,9	21,4	22,6	22,36	0	-0,96	0,587	24	0
29.08.2024	70,91	43,56	27,35	21,5	20,99	22,2	21,96	0	-0,97	0,575	24	0
30.08.2024	70,66	43,15	27,51	21,2	20,71	22	21,76	0	-1,05	0,569	24	0
31.08.2024	71,37	42,91	28,46	20,6	20,1	21,3	21,06	0	-0,96	0,57	24	0
01.09.2024	70,9	43,74	27,16	23,9	23,34	24,7	24,45	0	-1,11	0,636	24	0
02.09.2024	71,12	43,57	27,55	22,1	21,6	22,9	22,66	0	-1,06	0,591	24	0
03.09.2024	71,23	44,07	27,16	21,7	21,18	22,4	22,16	0	-0,98	0,575	24	0
04.09.2024	70,9	45,35	25,55	23	22,48	23,8	23,55	0	-1,07	0,575	24	0
05.09.2024	70,37	42,94	27,43	22,8	22,28	23,6	23,36	0	-1,08	0,613	24	0
06.09.2024	71,94	43,36	28,58	21,3	20,8	22	21,76	0	-0,96	0,593	24	0
07.09.2024	71,65	42,17	29,48	23,7	23,14	24,6	24,36	0	-1,22	0,683	24	0
08.09.2024	71,85	42,64	29,21	23,2	22,63	23,9	23,66	0	-1,03	0,661	24	0
09.09.2024	71,77	43,67	28,1	21,6	21,09	22,6	22,36	0	-1,27	0,591	24	0
10.09.2024	70,68	44,03	26,65	21,3	20,81	22,1	21,86	0	-1,05	0,556	24	0
11.09.2024	70,98	44,11	26,87	22	21,5	22,9	22,66	0	-1,16	0,578	24	0
12.09.2024	70,13	45,47	24,66	22,1	21,61	23	22,76	0	-1,15	0,532	24	0
13.09.2024	70,87	45,08	25,79	23	22,48	24	23,76	0	-1,28	0,576	24	0
14.09.2024	71,17	44,51	26,66	21,8	21,28	22,8	22,56	0	-1,28	0,57	24	0
15.09.2024	71,4	44,19	27,21	23,4	22,85	24,3	24,06	0	-1,21	0,621	24	0
16.09.2024	70,55	45,38	25,17	22	21,49	23,1	22,86	0	-1,37	0,54	24	0
17.09.2024	71,06	45,61	25,45	23,2	22,68	24,2	23,96	0	-1,28	0,577	24	0
18.09.2024	68,14	45,54	22,6	28,1	27,51	29,4	29,11	0	-1,6	0,623	24	0
19.09.2024	65,06	44,45	20,61	29,7	29,16	31	30,74	0	-1,58	0,601	24	0
20.09.2024	64,6	43,74	20,86	27,2	26,68	28,4	28,16	0	-1,48	0,558	24	0
21.09.2024	65,03	41,6	23,43	28,5	27,97	29,6	29,36	0	-1,39	0,654	24	0
22.09.2024	65,03	41,72	23,31	30,9	30,3	32,1	31,83	0	-1,53	0,706	24	0
23.09.2024	63,32	40,41	22,91	24,4	23,96	23,8	23,59	0	0,37	0,547	24	0
Итого:				**741,3**	**724,76**	**766,9**	**759,13**	**0**	**-34,37**	**18,92**	**768**	**0**
Средние:	**69,88**	**43,55**	**26,32**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**42584**	**41312,58**	**42153,5**	**41707,16**	**0,08**	**-394,58**	**1480,59**	**19864**	**618**
23/09/2424:00	**43325,3**	**42037,34**	**42920,4**	**42466,29**	**0,08**	**-428,95**	**1499,51**	**20632**	**618**
Итого:	**741,3**	**724,76**	**766,9**	**759,13**	**0**	**-34,37**	**18,92**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7417268452

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x196E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	73,11	52,58	20,53	40,2	39,25	41,7	41,17	0	-1,92	0,807	24	0
24.08.2024	75,05	51,1	23,95	34,2	33,36	35,6	35,13	0	-1,77	0,8	24	0
25.08.2024	74,58	51,86	22,72	37,2	36,27	38,8	38,31	0	-2,04	0,825	24	0
26.08.2024	75,13	52,23	22,9	35,9	35,02	37,4	36,9	0	-1,88	0,801	24	0
27.08.2024	74,44	52,13	22,31	36,3	35,42	38	37,5	0,12	-2,08	0,79	24	0
28.08.2024	74,31	53,5	20,81	40	39,01	41,9	41,32	0	-2,31	0,812	24	0
29.08.2024	74,65	52,7	21,95	35,5	34,65	37,2	36,73	0	-2,08	0,761	24	0
30.08.2024	74,53	54,8	19,73	38,8	37,84	40,6	40,05	0	-2,21	0,747	24	0
31.08.2024	75,38	53,72	21,66	36,7	35,78	38,4	37,86	0	-2,08	0,775	24	0
01.09.2024	74,66	54,16	20,5	42,9	41,87	45,1	44,48	0,01	-2,61	0,858	24	0
02.09.2024	74,97	54,78	20,19	41,1	40,07	43,1	42,49	0	-2,42	0,807	24	0
03.09.2024	75,11	54,14	20,97	40	39	42	41,44	0	-2,44	0,815	24	0
04.09.2024	74,75	54,86	19,89	44,2	43,13	46,1	45,44	0	-2,31	0,856	24	0
05.09.2024	74,21	55,79	18,42	46	44,87	48	47,29	0	-2,42	0,826	24	0
06.09.2024	76,06	55,04	21,02	39,3	38,29	41	40,45	0	-2,16	0,806	24	0
07.09.2024	75,52	54,92	20,6	44,3	43,19	46,2	45,56	0	-2,37	0,889	24	0
08.09.2024	75,77	54,21	21,56	44,9	43,77	46,9	46,28	0	-2,51	0,942	24	0
09.09.2024	75,63	54,55	21,08	42,7	41,63	44,5	43,88	0	-2,25	0,879	24	0
10.09.2024	74,53	55,61	18,92	45,2	44,11	47,1	46,43	0	-2,32	0,836	24	0
11.09.2024	74,86	55,91	18,95	44	42,89	45,8	45,12	0	-2,23	0,812	24	0
12.09.2024	73,94	56,84	17,1	48,7	47,53	50,9	50,16	0	-2,63	0,813	24	0
13.09.2024	74,6	56,52	18,08	45,2	44,06	47,1	46,4	0	-2,34	0,799	24	0
14.09.2024	75,04	55,86	19,18	43,2	42,15	45	44,35	0	-2,2	0,805	24	0
15.09.2024	75,15	55,78	19,37	45,5	44,38	47,5	46,82	0	-2,44	0,86	24	0
16.09.2024	74,35	56,59	17,76	44,8	43,7	46,8	46,12	0	-2,42	0,777	24	0
17.09.2024	74,86	56,75	18,11	45,7	44,55	47,8	47,08	0	-2,53	0,807	24	0
18.09.2024	71,01	55,17	15,84	53	51,8	55,2	54,43	0	-2,63	0,819	24	0
19.09.2024	67,88	54,39	13,49	62,4	61,11	64,8	63,91	0	-2,8	0,824	24	0
20.09.2024	67,2	53,53	13,67	61,4	60,16	63,3	62,44	0	-2,28	0,826	24	0
21.09.2024	67,9	52,21	15,69	55,2	54,07	57	56,27	0	-2,2	0,848	24	0
22.09.2024	67,8	51,64	16,16	58,1	56,9	60	59,29	0	-2,39	0,916	24	0
23.09.2024	67,37	50,56	16,81	47	46,04	47,5	46,94	0	-0,9	0,773	24	0
Итого:				**1419,6**	**1385,87**	**1478,3**	**1458,04**	**0,13**	**-72,17**	**26,31**	**768**	**0**
Средние:	**73,57**	**54,2**	**19,37**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**46848,5**	**45422,4**	**44894,65**	**44369,11**	**0,6**	**1053,29**	**1538,21**	**19863**	**618**
23/09/2424:00	**48268,1**	**46808,27**	**46372,95**	**45827,15**	**0,73**	**981,12**	**1564,53**	**20631**	**618**
Итого:	**1419,6**	**1385,87**	**1478,3**	**1458,04**	**0,13**	**-72,17**	**26,31**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Каш. № 111-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x011F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	Dl м3	BHP ч	BOC ч
23.08.2024	70,84	54,14	16,7	46,7	45,65	48	47,39	0	-1,74	0,761	0	24	0
24.08.2024	72,58	52,61	19,97	42,2	41,22	43,3	42,75	0	-1,53	0,821	0	24	0
25.08.2024	72,24	53,64	18,6	44,8	43,79	46	45,37	0	-1,58	0,813	0	24	0
26.08.2024	72,6	54,35	18,25	43,8	42,76	45	44,38	0	-1,62	0,78	0	24	0
27.08.2024	72,16	54,43	17,73	45,5	44,43	46,9	46,28	0	-1,85	0,79	0	24	0
28.08.2024	71,86	54,74	17,12	44,5	43,47	45,8	45,18	0	-1,71	0,744	0	24	0
29.08.2024	72,35	54,98	17,37	44,4	43,4	45,6	44,96	0	-1,56	0,753	0	24	0
30.08.2024	72,16	55,42	16,74	45,6	44,57	46,8	46,13	0	-1,56	0,744	0	24	0
31.08.2024	72,92	54,64	18,28	43,1	42,09	44,2	43,6	0	-1,51	0,771	0	24	0
01.09.2024	72,34	54,12	18,22	48,5	47,38	49,8	49,12	0	-1,74	0,862	0	24	0
02.09.2024	72,54	54,33	18,21	46,5	45,41	47,8	47,15	0	-1,74	0,824	0	24	0
03.09.2024	72,78	55,3	17,48	46,7	45,6	48	47,31	0	-1,71	0,797	0	24	0
04.09.2024	72,39	55,66	16,73	49,2	48,03	50,6	49,88	0	-1,85	0,803	0	24	0
05.09.2024	71,94	56,38	15,56	52,9	51,68	54,5	53,73	0	-2,05	0,805	0	24	0
06.09.2024	73,6	53,85	19,75	45,8	44,71	47,1	46,46	0	-1,75	0,886	0	24	0
07.09.2024	72,99	53,92	19,07	44,9	43,83	46,2	45,56	0	-1,73	0,832	0	24	0
08.09.2024	73,32	54,55	18,77	48,1	46,95	49,4	48,73	0	-1,78	0,879	0	24	0
09.09.2024	73,18	54,56	18,62	45,5	44,44	46,8	46,14	0	-1,7	0,827	0	24	0
10.09.2024	72,18	55,5	16,68	50,1	48,96	51,6	50,85	0	-1,89	0,818	0	24	0
11.09.2024	72,43	55,26	17,17	46,8	45,68	48,1	47,4	0	-1,72	0,784	0	24	0
12.09.2024	71,7	56,67	15,03	53,4	52,19	55,1	54,26	0	-2,07	0,782	0	24	0
13.09.2024	72,27	55,69	16,58	51,6	50,43	53,3	52,53	0	-2,1	0,838	0	24	0
14.09.2024	72,59	55,9	16,69	45,2	44,13	46,6	45,94	0	-1,81	0,739	0	24	0
15.09.2024	72,78	55,1	17,68	49	47,82	50,7	49,98	0	-2,16	0,846	0	24	0
16.09.2024	71,95	55,08	16,87	47,1	46,03	48,5	47,82	0	-1,79	0,777	0	24	0
17.09.2024	72,43	55,7	16,73	48,4	47,25	50,1	49,36	0	-2,11	0,792	0	24	0
18.09.2024	68,85	54,61	14,24	59	57,76	61,1	60,28	0	-2,52	0,822	0	24	0
19.09.2024	66,15	54,36	11,79	72,8	71,36	75,4	74,35	0	-2,99	0,842	0	24	0
20.09.2024	65,35	54,28	11,07	72,2	70,81	74,7	73,69	0	-2,88	0,785	0	24	0
21.09.2024	66,12	54,12	12	67,2	65,88	69,5	68,56	0	-2,68	0,789	0	24	0
22.09.2024	66,05	53,88	12,17	71	69,61	73,6	72,61	0	-3	0,849	0	24	0
23.09.2024	65,59	51,94	13,65	52,5	51,5	53,3	52,64	0	-1,14	0,706	0	24	0
Итого:				**1615**	**1578,82**	**1663,4**	**1640,39**	**0**	**-61,57**	**25,66**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**71,28**	**54,67**	**16,61**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	Dl м3	BHP ч	BOC ч
22/08/2424:00	21957,3	21293,74	22446,3	22178,62	0,02	-884,88	697,86	0	8222	2
23/09/2424:00	23572,3	22872,56	24109,7	23819,01	0,02	-946,45	723,52	0	8990	2
Итого:	1615	1578,82	1663,4	1640,39	0	-61,57	25,66	0	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

РОССИЯ ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /**О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06403116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
23.08.2024	78,09473	78,094727	0	73,37754	51,55518	21,822365	0,868372	0,762293	1,706829	80,17001	78,815	ОК	24	0	
24.08.2024	71,75537	71,755371	0	75,29882	51,082703	24,216103	0,86606	0,76507	1,738597	73,82498	72,32499	ОК	24	0	
25.08.2024	87,47963	87,47963	0	74,9453	53,591064	21,354235	0,858076	0,761821	1,869911	89,8325	88,43498	ОК	24	0	
26.08.2024	74,40006	74,400055	0	75,36187	51,480045	23,881838	0,836086	0,745655	1,779822	76,53999	75,0175	ОК	24	0	
27.08.2024	80,95721	80,957214	0	74,82581	51,567032	23,258776	0,83459	0,734323	1,848299	83,19499	81,7	ОК	24	0	
28.08.2024	83,70384	83,703842	0	74,49831	52,68988	21,808434	0,857928	0,759716	1,807814	85,8725	84,65	ОК	24	0	
29.08.2024	78,48793	78,48793	0	74,95374	52,124069	22,829679	0,856972	0,765158	1,792428	80,51749	79,36749	ОК	24	0	
30.08.2024	80,43297	80,432968	0	74,72898	52,604233	22,124746	0,84851	0,768067	1,775107	82,59499	81,265	ОК	24	0	
31.08.2024	72,69986	72,69986	0	75,60485	51,001209	24,603651	0,845372	0,760068	1,791817	74,86751	73,22	ОК	24	0	
01.09.2024	81,50759	81,507591	0	74,83599	51,28215	23,553848	0,831415	0,759074	1,939333	83,84	82,15499	ОК	24	0	
02.09.2024	76,51478	76,514778	0	75,17621	51,313412	23,862795	0,824956	0,751912	1,828597	78,74001	77,1075	ОК	24	0	
03.09.2024	73,2781	73,278099	0	75,3473	50,618267	24,729042	0,825421	0,754028	1,814889	75,42999	73,8075	ОК	24	0	
04.09.2024	78,76231	78,762314	0	74,89402	50,607807	24,286211	0,823632	0,761026	1,906064	81,01999	79,37248	ОК	24	0	
05.09.2024	85,62336	85,62336	0	74,39154	51,998917	22,392624	0,819945	0,766853	1,923013	87,97749	86,4125	ОК	24	0	
06.09.2024	80,24509	80,245094	0	76,38393	52,233627	24,150307	0,826337	0,76226	1,935954	82,60501	80,9375	ОК	24	0	
07.09.2024	74,07252	74,072517	0	75,67212	50,784332	24,887794	0,826429	0,772836	1,852013	76,2575	74,62	ОК	24	0	
08.09.2024	87,05779	87,057793	0	75,9763	52,018421	23,957876	0,822762	0,769833	2,087663	89,505	87,89251	ОК	24	0	
09.09.2024	86,45507	86,45507	0	76,07278	53,500229	22,57254	0,822985	0,767295	1,941196	88,8775	87,3575	ОК	24	0	
10.09.2024	85,76829	85,768288	0	74,67946	52,466496	22,212967	0,817621	0,772254	1,901355	88,1175	86,61249	ОК	24	0	
11.09.2024	89,97253	89,972534	0	75,0939	53,840778	21,253107	0,781422	0,744442	1,911922	92,39501	90,98	ОК	24	0	
12.09.2024	85,3381	85,338097	0	74,07818	52,322205	21,755966	0,797265	0,772052	1,863164	87,54749	86,25249	ОК	24	0	
13.09.2024	75,33527	75,335274	0	74,71709	51,668396	23,048693	0,818569	0,777402	1,738045	77,21251	76,22749	ОК	24	0	
14.09.2024	74,34532	74,345322	0	75,18758	51,700916	23,486666	0,818219	0,769812	1,743075	76,17749	75,265	ОК	24	0	
15.09.2024	87,83987	87,839867	0	75,33347	53,579712	21,753756	0,816603	0,769793	1,92043	89,97499	89,04498	ОК	24	0	
16.09.2024	81,49248	81,492477	0	74,52883	52,337082	22,191744	0,815729	0,775913	1,80565	83,59499	82,39999	ОК	24	0	
17.09.2024	81,17051	81,170509	0	75,00354	52,421829	22,58172	0,828325	0,769351	1,837235	83,34499	82,02249	ОК	24	0	
18.09.2024	103,2501	103,25007	0	72,6439	52,995243	19,648647	0,814352	0,706919	1,840282	105,605	104,5425	ОК	24	0	
19.09.2024	146,0357	146,03574	0	68,37414	55,435978	12,938148	0,742899	0,638237	1,846292	148,855	148,2925	ОК	24	0	
20.09.2024	135,8344	135,8344	0	67,86654	53,899189	13,967353	0,768209	0,655013	1,766674	138,3275	137,935	ОК	24	0	
21.09.2024	127,5936	127,59362	0	68,24413	53,779797	14,464335	0,82075	0,677279	1,845262	129,53	129,9825	ОК	24	0	
22.09.2024	139,9107	139,91072	0	68,17414	53,955242	14,218909	0,810363	0,675313	1,995212	141,8025	142,7575	ОК	24	0	
23.09.2024	117,7886	117,78864	0	68,1655	53,358124	14,80737	0,805611	0,671199	1,698443	119,4525	120,105	ОК	24	0	
Итого:	2863,20	2863,20							59,05	2933,60	2896,88		768	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
22.08.2024	6252,40	222384,70	219579,30	2805,40	216100,56	216075,47	25,09			
23.09.2024	6311,45	225318,31	222476,17	2842,13	218963,76	218938,67	25,09			
ИТОГО:	59,05	2933,60	0,00	0,00	2863,20	2863,20	0,00	768		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
22.08.2024	226,96	6241,59	6349,04	274,62	6179,34	6245,76	102,33			
23.09.2024	226,96	6241,59	6349,04	274,62	6179,34	6245,76	102,33			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447238252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD469 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	71,17	52,11	19,06	42,2	41,26	44,9	44,31	0	-3,05	0,787	24	0
24.08.2024	72,86	51,29	21,57	37,5	36,59	39,9	39,38	0	-2,79	0,79	24	0
25.08.2024	72,5	51,23	21,27	38,4	37,47	40,9	40,42	0	-2,95	0,795	24	0
26.08.2024	72,89	51,54	21,35	38	37,1	40,5	39,99	0	-2,89	0,79	24	0
27.08.2024	72,37	51,68	20,69	38,1	37,23	40,4	39,91	0	-2,68	0,767	24	0
28.08.2024	72,18	51,7	20,48	40,3	39,34	42,4	41,86	0	-2,52	0,805	24	0
29.08.2024	72,57	51,64	20,93	39	38,07	41,1	40,61	0	-2,54	0,797	24	0
30.08.2024	72,39	51,66	20,73	39,5	38,55	41,6	41,09	0	-2,54	0,8	24	0
31.08.2024	73,16	51,49	21,67	37,2	36,26	39,4	38,92	0	-2,66	0,785	24	0
01.09.2024	72,61	51,46	21,15	42,4	41,42	44,9	44,34	0	-2,92	0,876	24	0
02.09.2024	72,79	51,8	20,99	39,4	38,45	41,5	40,95	0	-2,5	0,806	24	0
03.09.2024	72,98	50,93	22,05	39	38,06	41,3	40,82	0	-2,76	0,839	24	0
04.09.2024	72,59	51,16	21,43	40,9	39,96	43,4	42,91	0	-2,95	0,853	24	0
05.09.2024	72,16	52,1	20,06	44	42,97	46,6	46,03	0	-3,06	0,86	24	0
06.09.2024	73,84	51,6	22,24	39,7	38,71	42,1	41,61	0	-2,9	0,862	24	0
07.09.2024	73,34	52,31	21,03	41,2	40,23	43,7	43,15	0	-2,92	0,846	24	0
08.09.2024	73,61	51,02	22,59	41,8	40,79	44,5	43,96	0	-3,17	0,922	24	0
09.09.2024	73,51	51,91	21,6	39,4	38,44	41,9	41,38	0	-2,94	0,829	24	0
10.09.2024	72,49	53,5	18,99	43,7	42,71	46,5	45,9	0	-3,19	0,811	24	0
11.09.2024	72,77	52,72	20,05	41,8	40,81	44,4	43,84	0	-3,03	0,819	24	0
12.09.2024	71,9	52,84	19,06	44,2	43,17	46,9	46,27	0	-3,1	0,822	24	0
13.09.2024	72,46	53,8	18,66	42,9	41,94	45,7	45,09	0	-3,15	0,781	24	0
14.09.2024	72,85	53,39	19,46	41,1	40,14	43,6	43,03	0	-2,89	0,779	24	0
15.09.2024	73,02	52,19	20,83	42,5	41,5	45,2	44,65	0	-3,15	0,867	24	0
16.09.2024	72,28	53,18	19,1	43,7	42,69	46,5	45,88	0	-3,19	0,814	24	0
17.09.2024	72,74	52,51	20,23	44,1	43,08	46,9	46,29	0	-3,21	0,87	24	0
18.09.2024	69,22	54,58	14,64	58,8	57,53	62,6	61,71	0	-4,18	0,84	24	0
19.09.2024	66,73	55,78	10,95	76,7	75,18	81,2	80,04	0	-4,86	0,823	24	0
20.09.2024	66,17	56,01	10,16	79,7	78,13	84	82,8	0	-4,67	0,791	24	0
21.09.2024	66,78	56,47	10,31	82,9	81,24	87,4	86,09	0	-4,85	0,837	24	0
22.09.2024	66,72	56,75	9,97	91,5	89,68	96	94,57	0	-4,89	0,895	24	0
23.09.2024	66,15	55,78	10,37	72,1	70,67	73,6	72,53	0	-1,86	0,734	24	0
Итого:				**1523,7**	**1489,37**	**1611,5**	**1590,33**	**0**	**-100,96**	**26,29**	**768**	**0**
Средние:	**71,61**	**52,75**	**18,86**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**24451,6**	**23706,61**	**24380,6**	**24076,8**	**5,21**	**-370,19**	**758,54**	**8726**	**0**
23/09/2424:00	**25975,3**	**25195,98**	**25992,1**	**25667,13**	**5,21**	**-471,15**	**784,83**	**9494**	**0**
Итого:	**1523,7**	**1489,37**	**1611,5**	**1590,33**	**0**	**-100,96**	**26,29**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2CF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,43	49,75	22,68	38,5	37,59	40,8	40,31	0	-2,72	0,85	24	0
24.08.2024	74,32	48,44	25,88	34	33,16	36,1	35,68	0	-2,52	0,858	24	0
25.08.2024	73,9	48,97	24,93	37	36,12	39,4	38,92	0	-2,8	0,899	24	0
26.08.2024	74,38	49,57	24,81	35,4	34,53	37,7	37,25	0	-2,72	0,858	24	0
27.08.2024	73,72	49,05	24,67	35,7	34,84	38,1	37,64	0	-2,8	0,86	24	0
28.08.2024	73,53	50,82	22,71	36,6	35,71	39	38,52	0	-2,81	0,811	24	0
29.08.2024	73,96	50,52	23,44	35,6	34,75	38,1	37,62	0	-2,87	0,814	24	0
30.08.2024	73,76	51,09	22,67	36,8	35,91	39,4	38,93	0	-3,02	0,813	24	0
31.08.2024	74,64	50,32	24,32	36	35,13	38,5	38,02	0	-2,89	0,854	24	0
01.09.2024	73,98	51,2	22,78	41,2	40,19	44,1	43,6	0	-3,41	0,914	24	0
02.09.2024	74,23	50,31	23,92	36,5	35,64	39	38,52	0	-2,88	0,852	24	0
03.09.2024	74,43	50,51	23,92	39,4	38,42	42	41,5	0	-3,08	0,918	24	0
04.09.2024	74	51,39	22,61	40,8	39,79	43,4	42,87	0	-3,08	0,899	24	0
05.09.2024	73,56	52,66	20,9	43,2	42,19	46,1	45,48	0	-3,29	0,881	24	0
06.09.2024	75,32	51,75	23,57	37,7	36,74	40,1	39,59	0	-2,85	0,865	24	0
07.09.2024	74,82	52,16	22,66	40,3	39,29	42,9	42,4	0	-3,11	0,891	24	0
08.09.2024	75,04	51,91	23,13	41,6	40,56	44,3	43,75	0	-3,19	0,936	24	0
09.09.2024	75,06	51,06	24	41,2	40,14	43,8	43,24	0	-3,1	0,966	24	0
10.09.2024	73,81	53,35	20,46	41,5	40,5	44,2	43,61	0	-3,11	0,827	24	0
11.09.2024	74,14	52,77	21,37	42	40,96	44,6	44,04	0	-3,08	0,874	24	0
12.09.2024	73,21	53,14	20,07	45,9	44,79	48,9	48,26	0	-3,47	0,899	24	0
13.09.2024	73,83	53,02	20,81	42,2	41,18	45	44,42	0	-3,24	0,857	24	0
14.09.2024	74,25	52,85	21,4	41,3	40,33	44,1	43,56	0	-3,23	0,862	24	0
15.09.2024	74,4	51,81	22,59	42,4	41,38	45,2	44,65	0	-3,27	0,932	24	0
16.09.2024	73,54	51,94	21,6	39,5	38,52	41,9	41,38	0	-2,86	0,834	24	0
17.09.2024	74,05	52,01	22,04	39,8	38,84	42,3	41,78	0	-2,94	0,856	24	0
18.09.2024	70,48	52,97	17,51	47,8	46,73	50,6	49,95	0,01	-3,22	0,816	24	0
19.09.2024	67,36	51,72	15,64	58,1	56,87	61,6	60,82	0	-3,95	0,887	24	0
20.09.2024	66,78	51,82	14,96	56,1	54,98	59,2	58,48	0	-3,5	0,819	24	0
21.09.2024	67,47	50,14	17,33	49	47,99	51,8	51,16	0	-3,17	0,831	24	0
22.09.2024	67,45	49,78	17,67	54,5	53,4	57,7	57,01	0	-3,61	0,941	24	0
23.09.2024	66,6	46,93	19,67	41,6	40,76	43,4	42,95	0	-2,19	0,801	24	0
Итого:				**1329,2**	**1297,93**	**1413,3**	**1395,91**	**0,01**	**-97,98**	**27,78**	**768**	**0**
Средние:	**72,88**	**51,11**	**21,77**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**43977,9**	**42638,12**	**43879,7**	**43419,07**	**0,99**	**-780,95**	**1560,59**	**20152**	**690**
23/09/2424:00	**45307,1**	**43936,05**	**45293**	**44814,98**	**1**	**-878,93**	**1588,37**	**20920**	**690**
Итого:	**1329,2**	**1297,93**	**1413,3**	**1395,91**	**0,01**	**-97,98**	**27,78**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. №119-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x869D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,21	45,01	27,2	28	27,35	29,6	29,36	0	-2,01	0,743	24	0
24.08.2024	74,04	44,01	30,03	25,5	24,88	27,1	26,86	0	-1,98	0,747	24	0
25.08.2024	73,58	44	29,58	27,1	26,45	28,8	28,56	0	-2,11	0,781	24	0
26.08.2024	74,12	44,37	29,75	25,6	24,98	27	26,76	0	-1,78	0,741	24	0
27.08.2024	73,45	44,73	28,72	27,4	26,73	29,1	28,86	0	-2,13	0,766	24	0
28.08.2024	73,31	44,56	28,75	27,5	26,82	29,2	28,96	0	-2,14	0,77	24	0
29.08.2024	73,64	44,47	29,17	26,4	25,78	28,3	28,06	0	-2,28	0,752	24	0
30.08.2024	73,41	45,19	28,22	25,3	24,72	27	26,76	0	-2,04	0,697	24	0
31.08.2024	74,32	45,14	29,18	26,5	25,88	28,3	28,05	0	-2,17	0,755	24	0
01.09.2024	73,6	45,54	28,06	28,4	27,7	30,4	30,15	0	-2,45	0,776	24	0
02.09.2024	74,02	44,88	29,14	29	28,27	31	30,71	0	-2,44	0,822	24	0
03.09.2024	74,04	44,45	29,59	27,3	26,67	29,1	28,85	0	-2,18	0,789	24	0
04.09.2024	73,66	44,97	28,69	29,5	28,8	31,4	31,14	0	-2,34	0,827	24	0
05.09.2024	73,2	44,93	28,27	29,6	28,89	31,5	31,23	0,01	-2,34	0,818	24	0
06.09.2024	74,96	43,79	31,17	27,7	27,03	29,4	29,15	0	-2,12	0,84	24	0
07.09.2024	74,44	44,4	30,04	27,9	27,23	29,8	29,56	0	-2,33	0,818	24	0
08.09.2024	74,71	44,25	30,46	28,9	28,2	30,7	30,45	0	-2,25	0,856	24	0
09.09.2024	74,59	44,36	30,23	28,5	27,79	30,4	30,14	0	-2,35	0,841	24	0
10.09.2024	73,51	44,96	28,55	29,5	28,76	31,5	31,25	0	-2,49	0,82	24	0
11.09.2024	73,76	45,31	28,45	27,9	27,23	29,9	29,66	0	-2,43	0,774	24	0
12.09.2024	72,87	45,9	26,97	30,7	29,96	32,7	32,42	0	-2,46	0,807	24	0
13.09.2024	73,58	46,44	27,14	29	28,3	31,1	30,82	0	-2,52	0,766	24	0
14.09.2024	73,97	45,83	28,14	28,7	28,03	30,7	30,46	0	-2,43	0,79	24	0
15.09.2024	74,13	45,11	29,02	29,9	29,18	32,1	31,83	0	-2,65	0,845	24	0
16.09.2024	73,35	47,03	26,32	30,7	29,95	32,9	32,58	0	-2,63	0,786	24	0
17.09.2024	73,83	46,18	27,65	29,2	28,49	31,5	31,21	0	-2,72	0,786	24	0
18.09.2024	70,04	46,3	23,74	36,1	35,31	38,6	38,24	0,01	-2,93	0,835	24	0
19.09.2024	67,16	46,8	20,36	42	41,13	44,6	44,13	0	-3	0,838	24	0
20.09.2024	66,78	46,48	20,3	39,4	38,62	41,3	40,88	0	-2,26	0,783	24	0
21.09.2024	67,22	45,68	21,54	38,8	38,03	40,8	40,38	0	-2,35	0,817	24	0
22.09.2024	67,17	45,52	21,65	42,2	41,34	44,5	44,06	0	-2,72	0,896	24	0
23.09.2024	66,46	42,82	23,64	32,4	31,75	33,2	32,92	0	-1,17	0,755	24	0
Итого:				**962,6**	**940,25**	**1023,5**	**1014,45**	**0,02**	**-74,2**	**25,44**	**768**	**0**
Средние:	**72,59**	**45,1**	**27,49**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**43522,4**	**42168,64**	**43662,6**	**43208,92**	**12,61**	**-1040,28**	**1610,21**	**20153**	**689**
23/09/2424:00	**44485**	**43108,89**	**44686,1**	**44223,37**	**12,63**	**-1114,48**	**1635,64**	**20921**	**689**
Итого:	**962,6**	**940,25**	**1023,5**	**1014,45**	**0,02**	**-74,2**	**25,44**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Мал. №3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD65C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.08.2024	72,48	61,24	11,24	154	150,39	151,3	148,73	0	1,66	1,689	0	24	0
24.08.2024	74,33	62,37	11,96	151,4	147,7	148,7	146,05	0	1,65	1,768	0	24	0
25.08.2024	73,98	61,24	12,74	146,5	142,94	143,7	141,24	0	1,7	1,82	0	24	0
26.08.2024	74,27	61,53	12,74	143,8	140,3	141,2	138,75	0,09	1,55	1,789	0	24	0
27.08.2024	74	61,82	12,18	148,3	144,71	145,6	143,04	0	1,67	1,764	0	24	0
28.08.2024	73,44	61,23	12,21	146,7	143,16	144,4	141,94	0	1,22	1,75	0	24	0
29.08.2024	73,99	61,29	12,7	142,4	138,95	140,1	137,68	0	1,27	1,764	0	24	0
30.08.2024	73,7	61,07	12,63	135,8	132,52	133,7	131,41	0	1,11	1,672	0	24	0
31.08.2024	74,61	62,11	12,5	139,7	136,26	137,5	135,06	0	1,2	1,702	0	24	0
01.09.2024	73,82	59,77	14,05	129	125,9	126,9	124,8	0	1,1	1,767	0	24	0
02.09.2024	74,07	60,21	13,86	129,9	126,74	127,7	125,58	0	1,16	1,757	0	24	0
03.09.2024	74,4	60,33	14,07	128,3	125,13	126,2	124,08	0	1,05	1,766	0	24	0
04.09.2024	73,83	59,06	14,77	118,4	115,52	116,4	114,52	0	1	1,707	0	24	0
05.09.2024	73,29	57,48	15,81	112,9	110,21	111	109,33	0	0,88	1,742	0	24	0
06.09.2024	75,38	62,06	13,32	139,6	136,09	137,3	134,89	0	1,2	1,813	0	24	0
07.09.2024	74,63	60,47	14,16	128,5	125,34	126,3	124,21	0	1,13	1,777	0	24	0
08.09.2024	74,88	59,48	15,4	127,2	124,05	125	122,98	0	1,07	1,911	0	24	0
09.09.2024	75,09	61,29	13,8	130,3	127,05	128,2	126	0	1,05	1,753	0	24	0
10.09.2024	73,56	58,87	14,69	118,1	115,27	116,2	114,33	0	0,94	1,693	0	24	0
11.09.2024	74	57,84	16,16	104,1	101,55	102,5	100,89	0	0,66	1,641	0	24	0
12.09.2024	72,83	51,62	21,21	75,8	74,01	74,5	73,57	0	0,44	1,569	0	24	0
13.09.2024	73,43	53,1	20,33	78,3	76,42	77	75,96	0	0,46	1,552	0	24	0
14.09.2024	73,98	54,04	19,94	81,6	79,63	80,2	79,11	0	0,52	1,587	0	24	0
15.09.2024	74,02	53,21	20,81	82,3	80,32	81	79,93	0	0,39	1,67	0	24	0
16.09.2024	73,27	52,66	20,61	79,4	77,52	78,1	77,1	0	0,42	1,597	0	24	0
17.09.2024	73,8	55,25	18,55	89,7	87,53	88,2	86,95	0,07	0,58	1,623	0	24	0
18.09.2024	70,9	56,1	14,8	108,1	105,67	106,8	105,23	0	0,44	1,564	0	24	0
19.09.2024	67,57	55,78	11,79	132,4	129,68	132	130,09	0	-0,41	1,529	0	24	0
20.09.2024	67,37	58,49	8,88	174,4	170,81	175	172,24	0	-1,43	1,517	0	24	0
21.09.2024	67,67	58,8	8,87	184,3	180,5	185,3	182,38	0	-1,88	1,599	0	24	0
22.09.2024	67,59	57,82	9,77	176,1	172,47	176,8	174,07	0	-1,6	1,684	0	24	0
23.09.2024	66,95	56,94	10,01	149,3	146,26	149,8	147,55	0,08	-1,29	1,42	0	24	0
Итого:				**4086,6**	**3990,6**	**4034,6**	**3969,69**	**0,24**	**20,91**	**53,96**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**72,84**	**58,58**	**14,26**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/08/2424:00	**114888,2**	**111481,82**	**113313**	**111656,68**	**98,45**	**-174,86**	**2931,97**	**0**	**17725**	**1**
23/09/2424:00	**118974,8**	**115472,42**	**117347,6**	**115626,37**	**98,69**	**-153,95**	**2985,93**	**0**	**18493**	**1**
Итого:	**4086,6**	**3990,6**	**4034,6**	**3969,69**	**0,24**	**20,91**	**53,96**	**0**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447280252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРПАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Малышева № 3-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246542 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8B74 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.08.2024	71,9	51,74	20,16	108,9	106,4	109,6	108,24	0	-1,84	2,143	0	24	0
24.08.2024	73,75	50,65	23,1	93,3	91,03	94,2	93,1	0	-2,07	2,1	0	24	0
25.08.2024	73,3	51,07	22,23	99,3	96,91	99,9	98,69	0	-1,78	2,155	0	24	0
26.08.2024	73,79	51,44	22,35	95,7	93,39	96,5	95,32	0	-1,93	2,086	0	24	0
27.08.2024	73,14	51,39	21,75	97,7	95,36	98	96,81	0	-1,45	2,071	0	24	0
28.08.2024	72,95	51,78	21,17	98,8	96,47	99,3	98,08	0	-1,61	2,039	0	24	0
29.08.2024	73,34	51,09	22,25	96,3	94,01	96,8	95,62	0	-1,61	2,091	0	24	0
30.08.2024	73,16	51,71	21,45	98,5	96,18	99	97,77	0	-1,59	2,063	0	24	0
31.08.2024	74,02	51,3	22,72	96,6	94,26	96,9	95,69	0	-1,43	2,142	0	24	0
01.09.2024	73,29	51,42	21,87	107,2	104,67	107,3	105,99	0	-1,32	2,287	0	24	0
02.09.2024	73,61	51,39	22,22	102,3	99,84	102,5	101,22	0	-1,38	2,217	0	24	0
03.09.2024	73,73	50,8	22,93	98,6	96,25	98,7	97,49	0	-1,24	2,204	0	24	0
04.09.2024	73,32	51,2	22,12	105,4	102,86	105,4	104,12	0	-1,26	2,275	0	24	0
05.09.2024	72,87	51,54	21,33	110	107,41	110	108,63	0	-1,22	2,29	0	24	0
06.09.2024	74,67	50,22	24,45	95,2	92,85	95,2	94,09	0	-1,24	2,266	0	24	0
07.09.2024	74,11	50,4	23,71	100,6	98,14	100,6	99,39	0	-1,25	2,327	0	24	0
08.09.2024	74,4	50,47	23,93	103,6	101,07	103,6	102,34	0	-1,27	2,42	0	24	0
09.09.2024	74,27	50,48	23,79	98,3	95,91	98,2	97,07	0	-1,16	2,278	0	24	0
10.09.2024	73,16	51,36	21,8	105,2	102,69	105,1	103,79	0	-1,1	2,236	0	24	0
11.09.2024	73,46	50,63	22,83	106,2	103,65	105,9	104,63	0	-0,98	2,364	0	24	0
12.09.2024	72,53	51,72	20,81	111,9	109,27	111,5	110,11	0	-0,84	2,271	0	24	0
13.09.2024	73,22	51,96	21,26	107,6	105,06	107	105,65	0	-0,59	2,23	0	24	0
14.09.2024	73,62	51,67	21,95	105,4	102,89	104,9	103,61	0	-0,72	2,256	0	24	0
15.09.2024	73,75	51,13	22,62	105,2	102,66	104,7	103,43	0	-0,77	2,321	0	24	0
16.09.2024	72,97	51,68	21,29	108,5	105,95	107,6	106,28	0	-0,33	2,253	0	24	0
17.09.2024	73,47	51,63	21,84	105,6	103,06	104,9	103,61	0	-0,55	2,25	0	24	0
18.09.2024	69,51	52,83	16,68	139,8	136,76	140,3	138,47	0	-1,71	2,279	0	24	0
19.09.2024	66,84	52,99	13,85	161,6	158,35	165	162,86	0	-4,51	2,191	0	24	0
20.09.2024	66,53	53,13	13,4	173,5	170,01	177,3	174,97	0	-4,96	2,274	0	24	0
21.09.2024	67,04	52,7	14,34	159,3	156,07	162,8	160,7	0	-4,63	2,234	0	24	0
22.09.2024	66,99	52,83	14,16	174,1	170,6	177,9	175,59	0	-4,99	2,413	0	24	0
23.09.2024	66,09	49,65	16,44	127,8	125,27	130	128,5	0	-3,23	2,056	0	24	0
Итого:				**3598**	**3515,3**	**3616,6**	**3571,86**	**0**	**-56,56**	**71,08**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**72,27**	**51,43**	**20,83**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/08/2424:00	**150567,9**	**145974,45**	**153938,3**	**151702,9**	**7,24**	**-5728,45**	**4091,26**	**0**	**17725**	**0**
23/09/2424:00	**154165,9**	**149489,75**	**157554,9**	**155274,76**	**7,24**	**-5785,01**	**4162,34**	**0**	**18493**	**0**
Итого:	**3598**	**3515,3**	**3616,6**	**3571,86**	**0**	**-56,56**	**71,08**	**0**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447238452

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нар. Малыш. № 3-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7031 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,15	52,66	19,49	64,1	62,63	65,9	65,07	0	-2,44	1,219	24	0
24.08.2024	73,96	50,66	23,3	57,7	56,31	59,3	58,58	0	-2,27	1,311	24	0
25.08.2024	73,58	50,89	22,69	57,6	56,21	59,1	58,39	0	-2,18	1,272	24	0
26.08.2024	73,89	51,28	22,61	56,8	55,4	58,3	57,6	0	-2,2	1,25	24	0
27.08.2024	73,53	51,24	22,29	57,7	56,34	59,4	58,67	0	-2,33	1,253	24	0
28.08.2024	73,13	52,26	20,87	59,9	58,47	61,8	61	0	-2,53	1,221	24	0
29.08.2024	73,62	51,33	22,29	57,2	55,83	59,2	58,48	0	-2,65	1,243	24	0
30.08.2024	73,4	52,55	20,85	59,1	57,67	61,1	60,33	0	-2,66	1,203	24	0
31.08.2024	74,25	51,78	22,47	56,1	54,73	57,9	57,18	0	-2,45	1,229	24	0
01.09.2024	73,59	51,48	22,11	63,7	62,2	66,1	65,28	0	-3,08	1,374	24	0
02.09.2024	73,79	51,9	21,89	62,8	61,27	64,9	64,07	0	-2,8	1,342	24	0
03.09.2024	74,09	52,74	21,35	60,2	58,73	62,4	61,62	0	-2,89	1,252	24	0
04.09.2024	73,63	52,6	21,03	63,9	62,36	66,2	65,34	0	-2,98	1,309	24	0
05.09.2024	73,15	53,5	19,65	69,2	67,56	71,6	70,67	0	-3,11	1,33	24	0
06.09.2024	75	51,74	23,26	60,1	58,62	62,1	61,34	0	-2,72	1,364	24	0
07.09.2024	74,38	52,03	22,35	61,6	60,07	63,9	63,11	0	-3,04	1,343	24	0
08.09.2024	74,62	52,18	22,44	61,7	60,16	63,9	63,11	0	-2,95	1,347	24	0
09.09.2024	74,61	52,46	22,15	59,4	57,92	61,6	60,8	0	-2,88	1,28	24	0
10.09.2024	73,41	53,56	19,85	66,6	65,02	68,9	67,97	0	-2,95	1,289	24	0
11.09.2024	73,81	53,65	20,16	66	64,42	68,5	67,59	0	-3,17	1,297	24	0
12.09.2024	72,91	53,78	19,13	71,5	69,82	74,1	73,12	0	-3,3	1,335	24	0
13.09.2024	73,43	53,98	19,45	67,8	66,17	70,2	69,26	0	-3,09	1,286	24	0
14.09.2024	73,96	53,12	20,84	64,4	62,82	66,8	65,92	0	-3,1	1,308	24	0
15.09.2024	74,01	53,09	20,92	64,1	62,54	66,5	65,63	0	-3,09	1,306	24	0
16.09.2024	73,26	53,81	19,45	65,4	63,86	67,8	66,89	0	-3,03	1,241	24	0
17.09.2024	73,66	52,93	20,73	62,4	60,9	64,2	63,35	0	-2,45	1,263	24	0
18.09.2024	70,17	55,06	15,11	87,8	85,88	89,5	88,24	0	-2,36	1,298	24	0
19.09.2024	67,49	56,34	11,15	116,3	113,93	118	116,26	0	-2,33	1,267	24	0
20.09.2024	66,98	56,61	10,37	122,7	120,17	124,2	122,37	0	-2,2	1,243	24	0
21.09.2024	67,54	57,62	9,92	132,3	129,6	133,8	131,74	0	-2,14	1,284	24	0
22.09.2024	67,44	56,51	10,93	134,4	131,65	135,5	133,5	0	-1,85	1,439	24	0
23.09.2024	66,72	54,4	12,32	50	49,01	102,1	100,68	0	-51,67	0,456	24	0
Итого:				**2260,5**	**2208,27**	**2374,8**	**2343,16**	**0**	**-134,89**	**40,45**	**768**	**0**
Средние:	**72,59**	**53,11**	**19,48**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	48511,1	47005,28	48293,3	47529,71	0	-524,43	1222,48	8727	0
23/09/2424:00	50771,6	49213,55	50668,1	49872,87	0	-659,32	1262,94	9495	0
Итого:	2260,5	2208,27	2374,8	2343,16	0	-134,89	40,45	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА002 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	71,51	52,24	19,27	38,7	37,83	40,2	39,68	0	-1,85	0,727	24	0
24.08.2024	73,53	52,15	21,38	36,9	36,01	38,5	37,99	0	-1,98	0,769	24	0
25.08.2024	73,24	52	21,24	38,9	37,96	40,6	40,06	0	-2,1	0,807	24	0
26.08.2024	73,75	51,5	22,25	37,5	36,61	38,9	38,41	0	-1,8	0,814	24	0
27.08.2024	73,21	51,31	21,9	37,2	36,29	38,6	38,13	0	-1,84	0,794	24	0
28.08.2024	72,98	52,26	20,72	37,7	36,81	39,1	38,58	0	-1,77	0,762	24	0
29.08.2024	73,35	52,22	21,13	37,4	36,49	39	38,47	0	-1,98	0,769	24	0
30.08.2024	73,16	52,61	20,55	37,1	36,2	38,6	38,09	0	-1,89	0,743	24	0
31.08.2024	73,99	51,79	22,2	36	35,14	37,2	36,74	0	-1,6	0,779	24	0
01.09.2024	73,41	52,5	20,91	41,2	40,2	42,8	42,22	0	-2,02	0,842	24	0
02.09.2024	73,62	52,33	21,29	37,7	36,79	39,1	38,59	0	-1,8	0,784	24	0
03.09.2024	73,78	52,56	21,22	38,2	37,28	39,7	39,16	0	-1,88	0,791	24	0
04.09.2024	73,49	52,85	20,64	45,1	44,02	47	46,39	0	-2,37	0,906	24	0
05.09.2024	73	53,18	19,82	46	44,9	47,8	47,17	0	-2,27	0,889	24	0
06.09.2024	74,58	53,11	21,47	39,8	38,83	41,4	40,83	0	-2	0,832	24	0
07.09.2024	74,12	53,36	20,76	41,6	40,61	43,3	42,74	0	-2,13	0,84	24	0
08.09.2024	74,45	53,34	21,11	44,5	43,41	46,4	45,78	0	-2,37	0,916	24	0
09.09.2024	74,3	53,23	21,07	40,7	39,72	42,4	41,84	0	-2,12	0,838	24	0
10.09.2024	73,14	53,75	19,39	42,6	41,6	44,4	43,81	0	-2,21	0,806	24	0
11.09.2024	73,44	53,69	19,75	41,8	40,79	43,5	42,9	0	-2,11	0,807	24	0
12.09.2024	72,56	53,96	18,6	43,7	42,7	45,5	44,89	0	-2,19	0,794	24	0
13.09.2024	73,27	54,34	18,93	43,7	42,65	45,6	45	0	-2,35	0,806	24	0
14.09.2024	73,59	54,12	19,47	40,6	39,63	42,3	41,71	0	-2,08	0,772	24	0
15.09.2024	73,82	54,25	19,57	42,6	41,57	44,5	43,87	0	-2,3	0,811	24	0
16.09.2024	73,08	54,78	18,3	46,1	45	48,1	47,42	0	-2,42	0,827	24	0
17.09.2024	73,59	54,26	19,33	43,9	42,85	45,7	45,07	0	-2,22	0,826	24	0
18.09.2024	69,99	53,84	16,15	52,5	51,34	54,5	53,75	0	-2,41	0,828	24	0
19.09.2024	67	51,56	15,44	52,4	51,35	54,5	53,82	0	-2,47	0,793	24	0
20.09.2024	66,63	51,9	14,73	54,2	53,1	56,5	55,8	0	-2,7	0,782	24	0
21.09.2024	67,15	51,71	15,44	52,1	51,05	54,5	53,8	0	-2,75	0,787	24	0
22.09.2024	67,17	51,47	15,7	60,2	58,96	62,6	61,84	0	-2,88	0,923	24	0
23.09.2024	67,42	51,66	15,76	58,9	57,69	61,2	60,43	0	-2,74	0,907	24	0
Итого:				**1387,5**	**1355,38**	**1444**	**1424,98**	**0**	**-69,6**	**26,07**	**768**	**0**
Средние:	**72,35**	**52,8**	**19,54**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**7019,1**	**6843,35**	**7447**	**7366,61**	**8,15**	**-523,26**	**185,18**	**4095**	**0**
23/09/2424:00	**8406,6**	**8198,73**	**8891**	**8791,59**	**8,15**	**-592,86**	**211,25**	**4863**	**0**
Итого:	**1387,5**	**1355,38**	**1444**	**1424,98**	**0**	**-69,6**	**26,07**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1074400046446 ИНН 7447293252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C4E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,29	61,52	10,77	72,5	70,81	73,7	72,4	0,09	-1,59	0,763	24	0
24.08.2024	74,39	60,47	13,92	62	60,46	63	61,92	0,08	-1,46	0,841	24	0
25.08.2024	74,14	60,65	13,49	63,8	62,24	64,8	63,73	0,1	-1,49	0,838	24	0
26.08.2024	74,51	60,53	13,98	64,3	62,69	65,4	64,28	0,1	-1,59	0,877	24	0
27.08.2024	74,14	61,06	13,08	65,9	64,29	67,4	66,25	0,1	-1,96	0,841	24	0
28.08.2024	73,82	61,27	12,55	68,7	67,05	69,8	68,62	0,07	-1,57	0,842	24	0
29.08.2024	74,27	60,92	13,35	63,6	62,03	64,7	63,59	0,02	-1,56	0,829	24	0
30.08.2024	74,06	61,55	12,51	66,7	65,08	67,6	66,41	0,02	-1,33	0,815	24	0
31.08.2024	74,92	61,33	13,59	62,5	60,94	63,4	62,31	0,02	-1,37	0,829	24	0
01.09.2024	74,22	61,66	12,56	73,8	72	75,2	73,9	0,02	-1,9	0,905	24	0
02.09.2024	74,52	61,98	12,54	72,4	70,63	73,9	72,58	0,02	-1,95	0,886	24	0
03.09.2024	74,66	61,23	13,43	66,3	64,65	67,9	66,73	0,02	-2,08	0,866	24	0
04.09.2024	74,31	61,29	13,02	75,1	73,28	76,9	75,59	0,02	-2,31	0,955	24	0
05.09.2024	73,77	62,24	11,53	80,5	78,55	82,3	80,86	0,02	-2,31	0,904	24	0
06.09.2024	75,47	61,6	13,87	61,9	60,34	63,2	62,12	0,02	-1,78	0,836	24	0
07.09.2024	74,91	61,81	13,1	68,4	66,69	70	68,79	0,02	-2,1	0,874	24	0
08.09.2024	75,17	61,46	13,71	70,5	68,73	72,1	70,84	0,02	-2,11	0,942	24	0
09.09.2024	75,06	61,24	13,82	65,8	64,15	67,2	66,06	0,02	-1,91	0,885	24	0
10.09.2024	73,91	61,46	12,45	70,6	68,89	72,3	71,05	0,02	-2,16	0,859	24	0
11.09.2024	74,22	60,96	13,26	68,1	66,41	69,5	68,35	0,02	-1,94	0,882	24	0
12.09.2024	73,3	61,2	12,1	69,4	67,77	70,8	69,6	0,02	-1,83	0,82	24	0
13.09.2024	73,92	62,06	11,86	69,5	67,82	71,1	69,88	0,02	-2,06	0,806	24	0
14.09.2024	74,41	61,3	13,11	63,5	61,95	65	63,89	0,02	-1,94	0,812	24	0
15.09.2024	74,55	61,23	13,32	70,1	68,38	71,5	70,29	0,02	-1,91	0,91	24	0
16.09.2024	73,82	61,74	12,08	72,3	70,53	73,8	72,49	0,02	-1,96	0,851	24	0
17.09.2024	74,28	62,58	11,7	76,8	74,93	78,5	77,1	0,03	-2,17	0,878	24	0
18.09.2024	70,84	59,67	11,17	79,4	77,6	81,3	79,96	0,08	-2,36	0,863	24	0
19.09.2024	67,55	56,27	11,28	78,3	76,7	80,4	79,22	0,14	-2,52	0,864	24	0
20.09.2024	66,93	57,16	9,77	89,3	87,51	91,6	90,23	0,14	-2,72	0,853	24	0
21.09.2024	67,67	56,76	10,91	81,3	79,61	83	81,76	0,17	-2,15	0,869	24	0
22.09.2024	67,61	56,87	10,74	90	88,16	92,2	90,84	0,16	-2,68	0,944	24	0
23.09.2024	67,86	56,78	11,08	84,3	82,56	86,4	85,12	0,16	-2,56	0,915	24	0
Итого:				**2287,6**	**2233,43**	**2335,9**	**2296,76**	**1,8**	**-63,33**	**27,65**	**768**	**0**
Средние:	**73,1**	**60,62**	**12,48**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**10362,2**	**10114,36**	**10706,6**	**10561,59**	**19**	**-447,23**	**197,68**	**4095**	**0**
23/09/2424:00	**12649,8**	**12347,79**	**13042,5**	**12858,35**	**20,8**	**-510,56**	**225,34**	**4863**	**0**
Итого:	**2287,6**	**2233,43**	**2335,9**	**2296,76**	**1,8**	**-63,33**	**27,65**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447239252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер.№ 44-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2B7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	71,4	65,28	6,12	158	154,39	152,8	149,84	0	4,55	0,945	24	0
24.08.2024	73,56	67,02	6,54	150,9	147,26	146	143,03	0	4,23	0,964	24	0
25.08.2024	73,28	66,68	6,6	146,4	142,9	141,9	139,06	0	3,84	0,943	24	0
26.08.2024	73,72	66,7	7,02	140,4	137,03	135,9	133,16	0	3,87	0,961	24	0
27.08.2024	73,36	66,97	6,39	147,7	144,18	142,8	139,93	0	4,25	0,92	24	0
28.08.2024	72,88	66,13	6,75	142,1	138,76	138,3	135,55	0	3,21	0,935	24	0
29.08.2024	73,41	66,5	6,91	135,5	132,24	132,3	129,67	0	2,57	0,913	24	0
30.08.2024	73,14	66	7,14	126,1	123,1	123,4	120,97	0	2,13	0,878	24	0
31.08.2024	74,02	66,34	7,68	129	125,88	126,5	123,97	0	1,91	0,966	24	0
01.09.2024	73,23	64,49	8,74	117,5	114,72	114,6	112,42	0	2,3	1,007	24	0
02.09.2024	73,54	64,94	8,6	115,3	112,55	112,3	110,18	0	2,37	0,966	24	0
03.09.2024	73,78	65,23	8,55	112,4	109,71	110,8	108,66	0	1,05	0,936	24	0
04.09.2024	73,27	64,22	9,05	103,3	100,81	101,9	99,99	0	0,82	0,914	24	0
05.09.2024	72,67	62,33	10,34	94,2	92,01	92,7	91,05	0	0,96	0,951	24	0
06.09.2024	74,62	65,23	9,39	104,9	102,32	103,3	101,3	0	1,02	0,959	24	0
07.09.2024	73,89	63,53	10,36	94,8	92,5	93	91,29	0	1,21	0,96	24	0
08.09.2024	74,13	63,04	11,09	92,3	90,03	90,8	89,13	0	0,9	1	24	0
09.09.2024	74,33	63,72	10,61	94,3	92	92,7	90,98	0	1,02	0,977	24	0
10.09.2024	72,84	61,84	11	85,4	83,38	83,7	82,22	0	1,16	0,916	24	0
11.09.2024	73,22	61,18	12,04	76,6	74,76	75	73,69	0	1,07	0,902	24	0
12.09.2024	72,17	58,12	14,05	63,9	62,41	62,3	61,33	0	1,08	0,878	24	0
13.09.2024	72,9	60,99	11,91	77,2	75,37	74,9	73,61	0	1,76	0,898	24	0
14.09.2024	73,43	62,76	10,67	83,4	81,38	81,4	79,95	0	1,43	0,871	24	0
15.09.2024	73,47	62,07	11,4	81,8	79,85	80,6	79,17	0	0,68	0,909	24	0
16.09.2024	72,73	61,22	11,51	73,5	71,77	73	71,74	0	0,03	0,822	24	0
17.09.2024	73,3	62,75	10,55	89,8	87,67	88,9	87,31	0	0,36	0,925	24	0
18.09.2024	70,46	63,53	6,93	132,6	129,65	129,9	127,5	0	2,15	0,899	24	0
19.09.2024	67,07	61,22	5,85	144,1	141,18	139,3	136,91	0	4,27	0,825	24	0
20.09.2024	66,65	60,84	5,81	148,4	145,41	144,2	141,75	0	3,66	0,844	24	0
21.09.2024	66,82	61,66	5,16	176,1	172,56	169,4	166,43	0	6,13	0,888	24	0
22.09.2024	66,71	60,92	5,79	168,8	165,4	162,6	159,86	0	5,54	0,959	24	0
23.09.2024	67,02	61,37	5,65	174,2	170,68	167,7	164,81	0	5,87	0,965	24	0
Итого:				**3780,9**	**3693,86**	**3684,9**	**3616,46**	**0**	**77,4**	**29,60**	**768**	**0**
Средние:	**72,21**	**63,58**	**8,63**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	14983,1	14624,07	14772,8	14529,51	0,11	94,56	205,38	4094	0
23/09/2424:00	18764	18317,93	18457,7	18145,97	0,11	171,96	234,97	4862	0
Итого:	3780,9	3693,86	3684,9	3616,46	0	77,4	29,60	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA5F1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	71,85	57,68	14,17	54,8	53,57	54,8	53,95	0,53	-0,38	0,761	24	0
24.08.2024	73,57	56,4	17,17	46,5	45,39	46,3	45,61	0,54	-0,22	0,778	24	0
25.08.2024	73,3	56,77	16,53	50,5	49,31	50,6	49,84	0,63	-0,53	0,815	24	0
26.08.2024	73,49	56,68	16,81	49,6	48,4	49,5	48,76	0,64	-0,36	0,81	24	0
27.08.2024	73,23	57,37	15,86	51,4	50,17	51,3	50,53	0,59	-0,36	0,795	24	0
28.08.2024	72,76	57,37	15,39	52,6	51,35	52,5	51,71	0,6	-0,36	0,791	24	0
29.08.2024	73,25	56,78	16,47	50,1	48,91	50	49,25	0,67	-0,34	0,805	24	0
30.08.2024	72,99	57,76	15,23	52,2	50,98	52,1	51,32	0,58	-0,34	0,775	24	0
31.08.2024	73,87	56,94	16,93	50,6	49,35	50,5	49,77	0,71	-0,42	0,835	24	0
01.09.2024	73,18	56,81	16,37	56,3	54,93	56,2	55,37	0,86	-0,44	0,896	24	0
02.09.2024	73,31	57,95	15,36	55,1	53,8	55	54,13	0,65	-0,33	0,83	24	0
03.09.2024	73,66	57,47	16,19	52,4	51,14	52,3	51,51	0,67	-0,37	0,828	24	0
04.09.2024	73,11	56,34	16,77	52,5	51,26	52,6	51,82	0,72	-0,56	0,861	24	0
05.09.2024	72,65	57,28	15,37	57,6	56,24	57,6	56,74	0,71	-0,5	0,864	24	0
06.09.2024	74,4	56,02	18,38	47,8	46,63	47,7	46,99	0,68	-0,36	0,857	24	0
07.09.2024	73,84	56,48	17,36	49,8	48,54	49,8	49,07	0,66	-0,53	0,843	24	0
08.09.2024	74,16	55,6	18,56	53,4	52,1	53,5	52,76	0,97	-0,66	0,966	24	0
09.09.2024	74,02	55,32	18,7	45,7	44,59	45,6	44,97	0,67	-0,38	0,83	24	0
10.09.2024	72,89	56,11	16,78	53,1	51,85	53,2	52,42	0,79	-0,57	0,868	24	0
11.09.2024	73,31	55,98	17,33	50	48,82	50,1	49,34	0,72	-0,52	0,847	24	0
12.09.2024	72,43	57,24	15,19	55,3	53,99	55,6	54,8	0,67	-0,81	0,817	24	0
13.09.2024	72,89	56,96	15,93	52,6	51,35	52,9	52,09	0,65	-0,74	0,818	24	0
14.09.2024	73,4	56,03	17,37	49,7	48,51	49,8	49,07	0,73	-0,56	0,841	24	0
15.09.2024	73,52	55,85	17,67	51,3	50,07	51,5	50,75	0,86	-0,68	0,885	24	0
16.09.2024	72,78	57,19	15,59	52,2	50,97	52,5	51,71	0,62	-0,74	0,795	24	0
17.09.2024	73,21	57,05	16,16	52	50,75	52,2	51,42	0,67	-0,67	0,82	24	0
18.09.2024	69,34	59,06	10,28	83,1	81,32	84	82,64	0,72	-1,32	0,833	24	0
19.09.2024	67,2	59,34	7,86	105,1	102,93	106,7	104,96	0,66	-2,03	0,809	24	0
20.09.2024	66,5	59,53	6,97	116,9	114,58	118,4	116,49	0,64	-1,91	0,798	24	0
21.09.2024	67,39	59,43	7,96	105,7	103,53	106,8	105,06	0,67	-1,53	0,826	24	0
22.09.2024	67,31	59,52	7,79	121,4	118,9	122,6	120,6	0,91	-1,7	0,927	24	0
23.09.2024	66,35	57,24	9,11	81,8	80,15	82,7	81,46	0,71	-1,31	0,728	24	0
Итого:				**1959,1**	**1914,38**	**1966,9**	**1936,91**	**22,1**	**-22,53**	**26,55**	**768**	**0**
Средние:	**72,16**	**57,17**	**14,98**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**52521,3**	**50957,4**	**52902**	**52166,86**	**537,03**	**-1209,46**	**1428,03**	**16838**	**0**
23/09/2424:00	**54480,4**	**52871,78**	**54868,9**	**54103,77**	**559,13**	**-1231,99**	**1454,59**	**17606**	**0**
Итого:	**1959,1**	**1914,38**	**1966,9**	**1936,91**	**22,1**	**-22,53**	**26,55**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC8FE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.08.2024	71,92	53,66	18,26	34,8	34,03	34,9	34,41	0,82	-0,38	0,622	0	24	0
24.08.2024	73,65	54,6	19,05	34,1	33,31	34,2	33,71	0,75	-0,4	0,633	0	24	0
25.08.2024	73,34	53,59	19,75	33,3	32,5	33,2	32,75	0,97	-0,25	0,64	0	24	0
26.08.2024	73,55	53,25	20,3	31,3	30,58	31,4	30,96	0,86	-0,38	0,62	0	24	0
27.08.2024	73,39	54,26	19,13	33,7	32,88	34	33,56	0,84	-0,68	0,627	0	24	0
28.08.2024	72,81	53,5	19,31	33,6	32,84	33,7	33,25	0,92	-0,41	0,634	0	24	0
29.08.2024	73,32	52,47	20,85	31,9	31,13	32	31,59	1,12	-0,46	0,649	0	24	0
30.08.2024	72,97	51,68	21,29	29,2	28,48	29,4	29,05	1	-0,57	0,605	0	24	0
31.08.2024	73,85	53,36	20,49	29,5	28,78	29,8	29,38	0,76	-0,6	0,59	0	24	0
01.09.2024	73,03	50,5	22,53	26,6	25,93	27	26,69	1,06	-0,76	0,585	0	24	0
02.09.2024	73,24	50,97	22,27	26,2	25,54	26,6	26,27	0,84	-0,73	0,569	0	24	0
03.09.2024	73,56	50,57	22,99	25,9	25,28	26,3	25,98	0,97	-0,7	0,58	0	24	0
04.09.2024	72,93	49,73	23,2	24,1	23,54	24,7	24,42	0,85	-0,88	0,544	0	24	0
05.09.2024	72,32	47,34	24,98	21,7	21,2	22,5	22,26	0,96	-1,06	0,531	0	24	0
06.09.2024	74,33	49,35	24,98	23,4	22,86	24,4	24,12	0,9	-1,26	0,571	0	24	0
07.09.2024	73,55	47,35	26,2	21,2	20,72	22,2	21,96	0,91	-1,24	0,543	0	24	0
08.09.2024	73,77	46,73	27,04	20,7	20,23	21,7	21,47	1,11	-1,24	0,546	0	24	0
09.09.2024	73,9	44,1	29,8	19,2	18,75	22,2	20,01	0,93	-1,26	0,556	0	22	2
10.09.2024	73	45,53	27,47	25,9	25,27	27,7	26,65	0,84	-1,38	0,694	0	23	1
11.09.2024	73,57	52,56	21,01	41,9	40,9	42,4	41,88	0,61	-0,98	0,859	0	24	0
12.09.2024	72,66	52,74	19,92	44,6	43,57	45,2	44,65	0,6	-1,08	0,869	0	24	0
13.09.2024	73,19	52,89	20,3	42,7	41,69	43,1	42,56	0,55	-0,87	0,845	0	24	0
14.09.2024	73,69	52,54	21,15	40,6	39,62	41,2	40,72	0,57	-1,1	0,84	0	24	0
15.09.2024	73,78	51,92	21,86	41,8	40,79	42,5	42,01	0,7	-1,22	0,889	0	24	0
16.09.2024	73,05	52,7	20,35	43,2	42,17	43,9	43,38	0,6	-1,21	0,859	0	24	0
17.09.2024	73,51	52,34	21,17	43,3	42,26	43,9	43,37	0,68	-1,11	0,894	0	24	0
18.09.2024	69,5	56,72	12,78	68,3	66,83	70,2	69,17	0,6	-2,34	0,856	0	24	0
19.09.2024	67,47	59	8,47	103	100,9	105,8	104,11	0,61	-3,21	0,855	0	24	0
20.09.2024	66,79	59,56	7,23	115	112,68	118	116,06	0,54	-3,38	0,813	0	24	0
21.09.2024	67,62	59,16	8,46	104,8	102,65	106,9	105,2	0,64	-2,55	0,867	0	24	0
22.09.2024	67,51	59,42	8,09	118	115,56	120	118,07	0,75	-2,51	0,933	0	24	0
23.09.2024	66,75	58,43	8,32	90,2	88,39	90,4	89	0,61	-0,61	0,736	0	24	0
Итого:				**1423,7**	**1391,86**	**1451,4**	**1428,67**	**25,47**	**-36,81**	**22,45**	**0**	**765**	**3**
Средние:	**72,23**	**52,57**	**19,65**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/08/2424:00	**52129,9**	**50595,18**	**52345,3**	**51570,81**	**475,91**	**-975,63**	**1374,59**	**0**	**16680**	**14**
23/09/2424:00	**53553,6**	**51987,04**	**53796,7**	**52999,48**	**501,38**	**-1012,44**	**1397,05**	**0**	**17445**	**17**
Итого:	**1423,7**	**1391,86**	**1451,4**	**1428,67**	**25,47**	**-36,81**	**22,45**	**0**	**765**	**3**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447293952

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF52E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.08.2024	72,09	53,78	18,31	42,9	41,88	43,8	43,2	0,54	-1,32	0,768	0	24	0
24.08.2024	73,84	53,32	20,52	38,1	37,18	38,9	38,42	0,54	-1,24	0,759	0	24	0
25.08.2024	73,52	53,15	20,37	39,7	38,74	40,6	40,12	0,59	-1,38	0,791	0	24	0
26.08.2024	73,75	53,95	19,8	39,2	38,24	40	39,44	0,53	-1,2	0,756	0	24	0
27.08.2024	73,47	53,41	20,06	39,5	38,56	40,3	39,79	0,54	-1,23	0,773	0	24	0
28.08.2024	73,05	53,04	20,01	40,8	39,81	41,9	41,39	0,64	-1,58	0,794	0	24	0
29.08.2024	73,53	53,15	20,38	39	38,06	39,9	39,42	0,6	-1,36	0,774	0	24	0
30.08.2024	73,28	52,88	20,4	40,6	39,62	41,5	41,02	0,66	-1,4	0,807	0	24	0
31.08.2024	74,14	53,14	21	37,9	36,95	38,6	38,12	0,57	-1,17	0,775	0	24	0
01.09.2024	73,45	52,64	20,81	41,4	40,4	42,2	41,71	0,7	-1,31	0,841	0	24	0
02.09.2024	73,63	53,27	20,36	40,7	39,72	41,7	41,17	0,62	-1,45	0,807	0	24	0
03.09.2024	73,94	53,04	20,9	39,9	38,92	40,9	40,42	0,64	-1,5	0,813	0	24	0
04.09.2024	73,44	53,5	19,94	41,6	40,6	42,4	41,89	0,6	-1,29	0,809	0	24	0
05.09.2024	72,94	53,66	19,28	43,1	42,09	44,1	43,53	0,58	-1,44	0,809	0	24	0
06.09.2024	74,81	53,31	21,5	38,3	37,38	39,1	38,61	0,59	-1,23	0,805	0	24	0
07.09.2024	74,21	52,23	21,98	40,9	39,91	41,9	41,39	0,74	-1,48	0,875	0	24	0
08.09.2024	74,44	52,32	22,12	40,2	39,21	41,1	40,58	0,72	-1,37	0,868	0	24	0
09.09.2024	74,44	52,29	22,15	39	38,03	40	39,48	0,69	-1,45	0,846	0	24	0
10.09.2024	73,21	53,34	19,87	41,3	40,3	42,3	41,77	0,59	-1,47	0,8	0	24	0
11.09.2024	73,62	52,18	21,44	40,2	39,21	41	40,51	0,67	-1,3	0,84	0	24	0
12.09.2024	72,68	52,58	20,1	42,3	41,29	43,3	42,8	0,64	-1,51	0,828	0	24	0
13.09.2024	73,23	53,21	20,02	41	40,03	41,9	41,36	0,57	-1,33	0,803	0	24	0
14.09.2024	73,74	52,97	20,77	40,2	39,22	41,3	40,79	0,62	-1,57	0,813	0	24	0
15.09.2024	73,8	53,43	20,37	40	39,02	41	40,48	0,58	-1,46	0,795	0	24	0
16.09.2024	73,08	53,68	19,4	41,6	40,6	42,7	42,15	0,57	-1,55	0,787	0	24	0
17.09.2024	73,55	53,06	20,49	43,1	42,05	44,4	43,86	0,74	-1,81	0,861	0	24	0
18.09.2024	69,49	57,06	12,43	67,2	65,74	68,4	67,4	0,62	-1,66	0,815	0	24	0
19.09.2024	67,31	57,78	9,53	89,7	87,86	90,7	89,32	0,66	-1,46	0,836	0	24	0
20.09.2024	66,57	58,61	7,96	104,6	102,51	105,9	104,22	0,61	-1,71	0,82	0	24	0
21.09.2024	67,58	57,04	10,54	83,5	81,8	84,7	83,43	0,71	-1,63	0,864	0	24	0
22.09.2024	67,47	57,09	10,38	89,2	87,37	90,3	88,93	0,81	-1,56	0,904	0	24	0
23.09.2024	66,4	58,06	8,34	68,5	67,12	69,4	68,32	0,79	-1,2	0,561	0	24	0
Итого:				**1555,2**	**1519,42**	**1586,2**	**1565,04**	**20,27**	**-45,62**	**25,80**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**72,42**	**53,94**	**18,48**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/08/2424:00	**52223,8**	**50634,95**	**52819,1**	**52101,86**	**470,13**	**-1466,91**	**1497,89**	**0**	**16840**	**0**
23/09/2424:00	**53779**	**52154,37**	**54405,3**	**53666,9**	**490,4**	**-1512,53**	**1523,69**	**0**	**17608**	**0**
Итого:	**1555,2**	**1519,42**	**1586,2**	**1565,04**	**20,27**	**-45,62**	**25,80**	**0**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400036446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. №76 (ИТП-3) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x84A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,45	50,78	21,67	68,6	66,99	69,1	68,28	0	-1,29	1,451	24	0
24.08.2024	74,65	51,38	23,27	64	62,42	64,4	63,59	0	-1,17	1,452	24	0
25.08.2024	74,19	51,57	22,62	67,7	66,06	68,2	67,34	0	-1,28	1,494	24	0
26.08.2024	75,1	51,39	23,71	64,6	63	65	64,17	0	-1,17	1,492	24	0
27.08.2024	73,97	51,28	22,69	63,5	61,96	64,1	63,32	0	-1,36	1,406	24	0
28.08.2024	74,11	51,31	22,8	64,4	62,84	64,9	64,11	0	-1,27	1,431	24	0
29.08.2024	74,34	51,35	22,99	63,3	61,75	63,9	63,12	0	-1,37	1,419	24	0
30.08.2024	74,24	51,32	22,92	63,7	62,14	64,2	63,42	0	-1,28	1,422	24	0
31.08.2024	75,1	51,85	23,25	61,9	60,36	62,5	61,72	0	-1,36	1,401	24	0
01.09.2024	74,29	51,51	22,78	68,4	66,72	69	68,14	0	-1,42	1,517	24	0
02.09.2024	74,91	51,89	23,02	65,8	64,17	66,4	65,55	0	-1,38	1,478	24	0
03.09.2024	74,72	51,65	23,07	65,1	63,49	65,7	64,89	0	-1,4	1,463	24	0
04.09.2024	74,4	51,67	22,73	67,1	65,45	67,8	66,97	0	-1,52	1,487	24	0
05.09.2024	73,95	51,69	22,26	71,8	70,04	72,3	71,41	0	-1,37	1,56	24	0
06.09.2024	75,69	52,18	23,51	66,8	65,12	67,5	66,64	0	-1,52	1,529	24	0
07.09.2024	75,15	51,98	23,17	68,7	66,99	69,3	68,43	0	-1,44	1,551	24	0
08.09.2024	75,42	52,03	23,39	70,2	68,44	70,8	69,91	0	-1,47	1,599	24	0
09.09.2024	75,31	52,29	23,02	66,9	65,25	67,7	66,84	0	-1,59	1,503	24	0
10.09.2024	74,21	51,93	22,28	69,8	68,11	70,5	69,61	0	-1,5	1,515	24	0
11.09.2024	74,35	51,69	22,66	66,8	65,18	67,5	66,66	0	-1,48	1,476	24	0
12.09.2024	73,42	51,71	21,71	69,7	68,03	70,7	69,83	0	-1,8	1,478	24	0
13.09.2024	74,37	52,25	22,12	67,7	66,05	68,6	67,72	0	-1,67	1,459	24	0
14.09.2024	74,6	52,19	22,41	66,5	64,87	67,3	66,45	0	-1,58	1,455	24	0
15.09.2024	74,76	52,28	22,48	67,9	66,21	68,8	67,91	0	-1,7	1,489	24	0
16.09.2024	73,95	52,39	21,56	68,8	67,12	69,7	68,83	0	-1,71	1,445	24	0
17.09.2024	74,62	52,83	21,79	68,8	67,12	69,7	68,82	0	-1,7	1,462	24	0
18.09.2024	70,48	52,33	18,15	83,9	82,04	84,7	83,61	0	-1,57	1,488	24	0
19.09.2024	67,39	51,23	16,16	93,4	91,5	94,2	93,03	0	-1,53	1,475	24	0
20.09.2024	67,4	51,24	16,16	92,2	90,3	92,9	91,75	0	-1,45	1,459	24	0
21.09.2024	67,69	51,02	16,67	90,2	88,35	90,9	89,79	0	-1,44	1,471	24	0
22.09.2024	67,61	50,64	16,97	94	92,06	94,6	93,47	0	-1,41	1,559	24	0
23.09.2024	68	50,69	17,31	92,8	90,87	93,4	92,29	0	-1,42	1,571	24	0
Итого:				**2285**	**2231**	**2306,3**	**2277,62**	**0**	**-46,62**	**47,46**	**768**	**0**
Средние:	**73,27**	**51,67**	**21,6**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**101337,2**	**98308,3**	**102461,7**	**101129,06**	**0**	**-2820,76**	**2931,53**	**19144**	**0**
23/09/2424:00	**103622,2**	**100539,3**	**104768**	**103406,68**	**0**	**-2867,38**	**2978,99**	**19912**	**0**
Итого:	**2285**	**2231**	**2306,3**	**2277,62**	**0**	**-46,62**	**47,46**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /**О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молод. № 76 (ИТП-2) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x311A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,79	57,9	14,89	150,2	146,65	145,3	143,06	0,04	3,59	2,181	24	0
24.08.2024	74,98	57,4	17,58	127,5	124,34	123	121,14	0	3,2	2,186	24	0
25.08.2024	74,61	57,89	16,72	142	138,49	137,1	134,98	0	3,51	2,314	24	0
26.08.2024	75,23	57,47	17,76	127,6	124,42	123,3	121,4	0	3,02	2,211	24	0
27.08.2024	74,46	57,78	16,68	134,1	130,82	129,8	127,8	0	3,02	2,184	24	0
28.08.2024	74,36	57,83	16,53	131,8	128,59	127,5	125,55	0	3,04	2,124	24	0
29.08.2024	74,74	57,96	16,78	133,5	130,19	129,3	127,31	0	2,88	2,187	24	0
30.08.2024	74,53	58,08	16,45	133,8	130,5	129,5	127,47	0	3,03	2,144	24	0
31.08.2024	75,46	57,96	17,5	126,6	123,43	122,6	120,72	0	2,71	2,16	24	0
01.09.2024	74,72	58,8	15,92	152,9	149,12	148,1	145,77	0	3,35	2,375	24	0
02.09.2024	75,14	58,5	16,64	137,3	133,87	133,2	131,09	0	2,78	2,227	24	0
03.09.2024	75,15	58,58	16,57	139,3	135,81	135,1	132,98	0,01	2,83	2,25	24	0
04.09.2024	74,74	58,96	15,78	147,3	143,65	143,1	140,82	0	2,83	2,268	24	0
05.09.2024	74,24	59,22	15,02	152,5	148,78	148	145,62	0	3,16	2,236	24	0
06.09.2024	76,07	58,94	17,13	135,2	131,78	131,3	129,18	0	2,6	2,259	24	0
07.09.2024	75,53	59,32	16,21	146,5	142,8	142,2	139,88	0	2,92	2,314	24	0
08.09.2024	75,79	59,55	16,24	151,4	147,57	147,1	144,71	0	2,86	2,395	24	0
09.09.2024	75,65	58,89	16,76	140,1	136,57	136,1	133,93	0	2,64	2,289	24	0
10.09.2024	74,55	59,31	15,24	150,7	147,02	146,3	143,94	0,02	3,08	2,242	24	0
11.09.2024	74,82	58,98	15,84	149,6	145,92	145,2	142,88	0	3,04	2,312	24	0
12.09.2024	73,85	58,86	14,99	153,7	149,96	149,1	146,73	0	3,23	2,248	24	0
13.09.2024	74,7	59,52	15,18	154	150,2	149,2	146,79	0	3,41	2,281	24	0
14.09.2024	75,03	59,53	15,5	148,2	144,51	143,9	141,56	0	2,95	2,239	24	0
15.09.2024	75,2	59,64	15,56	155,6	151,72	151,3	148,83	0	2,89	2,361	24	0
16.09.2024	74,35	59,38	14,97	155,3	151,48	151	148,57	0	2,91	2,266	24	0
17.09.2024	74,96	59,8	15,16	155,2	151,34	150,8	148,33	0	3,01	2,296	24	0
18.09.2024	70,18	59,3	10,88	213,7	209	209	205,61	0	3,39	2,271	24	0
19.09.2024	67,95	58,72	9,23	251,2	245,99	246,5	242,58	0	3,41	2,268	24	0
20.09.2024	67,38	59,13	8,25	279,2	273,48	274,1	269,69	0	3,79	2,258	24	0
21.09.2024	68,07	58,85	9,22	254,5	249,17	250	246,03	0	3,14	2,294	24	0
22.09.2024	67,96	58,91	9,05	282,6	276,71	276,7	272,27	0	4,44	2,505	24	0
23.09.2024	68,25	58,66	9,59	245,9	240,74	240,8	236,98	0	3,76	2,305	24	0
Итого:				**5259**	**5134,62**	**5115,5**	**5034,2**	**0,07**	**100,42**	**72,45**	**768**	**0**
Средние:	**73,6**	**58,73**	**14,86**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**162823,1**	**157885,61**	**156481,2**	**154193,81**	**68**	**3691,8**	**4340,68**	**19142**	**0**
23/09/2424:00	**168082,1**	**163020,23**	**161596,7**	**159228,01**	**68,07**	**3792,22**	**4413,13**	**19910**	**0**
Итого:	**5259**	**5134,62**	**5115,5**	**5034,2**	**0,07**	**100,42**	**72,45**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. № 76 (ИТП-1) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8053 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,6	61,54	11,06	104,9	102,43	104,6	102,78	0	-0,35	1,132	24	0
24.08.2024	74,85	62,34	12,51	98	95,53	97,7	95,98	0	-0,45	1,195	24	0
25.08.2024	74,49	61,9	12,59	102,2	99,68	101,8	100,03	0	-0,35	1,258	24	0
26.08.2024	75,1	62,91	12,19	98,1	95,65	97,7	95,95	0	-0,3	1,165	24	0
27.08.2024	74,46	62,98	11,48	104,8	102,22	104,4	102,52	0	-0,3	1,173	24	0
28.08.2024	74,24	62,85	11,39	104,3	101,76	103,9	102,02	0	-0,26	1,162	24	0
29.08.2024	74,65	63,29	11,36	102,1	99,58	101,7	99,84	0	-0,26	1,129	24	0
30.08.2024	74,43	62,25	12,18	99,8	97,34	99,3	97,57	0	-0,23	1,186	24	0
31.08.2024	75,4	64,16	11,24	105,4	102,77	104,9	102,93	0	-0,16	1,155	24	0
01.09.2024	74,59	63,56	11,03	112,6	109,81	112,1	110,05	0	-0,24	1,211	24	0
02.09.2024	75,1	66,1	9	133,9	130,56	133,2	130,57	0	-0,01	1,173	24	0
03.09.2024	75,19	66,06	9,13	133,6	130,27	133,1	130,47	0	-0,2	1,192	24	0
04.09.2024	74,73	64,88	9,85	129,2	126,03	128,6	126,16	0	-0,13	1,241	24	0
05.09.2024	74,06	61,7	12,36	102,5	100,02	102	100,22	0	-0,2	1,239	24	0
06.09.2024	75,99	62,19	13,8	94,1	91,69	93,7	92,01	0	-0,32	1,263	24	0
07.09.2024	75,31	60,73	14,58	87,2	85,04	86,9	85,44	0	-0,4	1,243	24	0
08.09.2024	75,56	60,54	15,02	87,7	85,5	87,3	85,85	0	-0,35	1,284	24	0
09.09.2024	75,59	61,11	14,48	86,5	84,31	86,1	84,61	0	-0,3	1,22	24	0
10.09.2024	74,27	60,35	13,92	87,1	85	86,9	85,44	0	-0,44	1,183	24	0
11.09.2024	74,58	60,26	14,32	85,5	83,42	85,3	83,89	0	-0,47	1,196	24	0
12.09.2024	73,65	60,42	13,23	94,8	92,51	94,5	92,92	0	-0,41	1,226	24	0
13.09.2024	74,48	62,65	11,83	101,1	98,61	100,7	98,9	0	-0,29	1,169	24	0
14.09.2024	74,93	63,39	11,54	105,9	103,28	105,5	103,56	0	-0,28	1,191	24	0
15.09.2024	75,02	63,5	11,52	107,9	105,22	107,4	105,42	0	-0,2	1,21	24	0
16.09.2024	74,29	64,1	10,19	119,6	116,71	119,1	116,88	0	-0,17	1,189	24	0
17.09.2024	74,93	66,27	8,66	146,1	142,48	145,5	142,6	0	-0,12	1,232	24	0
18.09.2024	71,51	65,24	6,27	183,2	179,02	181,7	178,17	0	0,85	1,123	24	0
19.09.2024	68,18	62,43	5,75	184	180,14	180,8	177,6	0	2,54	1,035	24	0
20.09.2024	67,81	62,27	5,54	192,9	188,89	189,6	186,25	0	2,64	1,049	24	0
21.09.2024	68,02	62,54	5,48	206,8	202,5	203,1	199,48	0	3,02	1,109	24	0
22.09.2024	67,95	62,33	5,62	206,3	202,01	202,5	198,91	0	3,1	1,132	24	0
23.09.2024	68,28	62,75	5,53	208,8	204,44	205	201,3	0	3,14	1,128	24	0
Итого:				**3916,9**	**3824,42**	**3886,6**	**3816,32**	**0**	**8,1**	**37,79**	**768**	**0**
Средние:	**73,57**	**62,79**	**10,77**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**74475**	**72254,14**	**73356,3**	**72404,35**	**0**	**-150,21**	**2156,36**	**19141**	**0**
23/09/2424:00	**78391,9**	**76078,56**	**77242,9**	**76220,67**	**0**	**-142,11**	**2194,16**	**19909**	**0**
Итого:	**3916,9**	**3824,42**	**3886,6**	**3816,32**	**0**	**8,1**	**37,79**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"Домоуправ" Договор N:8848

Адрес:Мол. 74-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A8A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,85	45,94	26,91	41,27	40,31	40,38	39,94	0	0,37	1,087	24	0
24.08.2024	75,04	45,76	29,28	39,25	38,3	38,34	37,95	0	0,35	1,122	24	0
25.08.2024	74,69	45,85	28,84	41,14	40,16	40,17	39,76	0	0,4	1,158	24	0
26.08.2024	75,32	45,97	29,35	40,88	39,85	39,94	39,53	0	0,32	1,172	24	0
27.08.2024	74,64	45,96	28,68	40,12	39,14	39,26	38,86	0	0,28	1,122	24	0
28.08.2024	74,42	46,56	27,86	40,38	39,42	39,5	39,05	0	0,37	1,097	24	0
29.08.2024	74,83	46,92	27,91	39,01	38,06	38,18	37,76	0	0,3	1,06	24	0
30.08.2024	74,6	46,96	27,64	39,12	38,16	38,32	37,93	0	0,23	1,053	24	0
31.08.2024	75,5	46,95	28,55	38,29	37,31	37,49	37,09	0	0,22	1,065	24	0
01.09.2024	74,79	46,88	27,91	42,44	41,4	41,49	41,03	0	0,37	1,156	24	0
02.09.2024	75,15	47,13	28,02	40,69	39,68	39,75	39,28	0	0,4	1,113	24	0
03.09.2024	75,24	46,47	28,77	40,81	39,82	39,88	39,5	0	0,32	1,145	24	0
04.09.2024	74,81	45,72	29,09	41,6	40,61	40,57	40,17	0	0,44	1,181	24	0
05.09.2024	74,3	45,84	28,46	44,39	43,33	43,29	42,87	0	0,46	1,233	24	0
06.09.2024	76,18	45,58	30,6	43,6	42,51	42,42	42	0	0,51	1,3	24	0
07.09.2024	75,61	45,34	30,27	42,69	41,61	41,55	41,12	0	0,49	1,258	24	0
08.09.2024	75,8	45,31	30,49	41,52	40,48	40,39	39,99	0	0,49	1,236	24	0
09.09.2024	75,76	45,79	29,97	39,74	38,75	38,65	38,3	0	0,45	1,163	24	0
10.09.2024	74,54	46,34	28,2	40,97	39,98	39,9	39,48	0	0,5	1,128	24	0
11.09.2024	74,89	46,36	28,53	42,34	41,32	41,21	40,79	0	0,53	1,18	24	0
12.09.2024	73,96	46,61	27,35	43,97	42,92	42,77	42,31	0	0,61	1,175	24	0
13.09.2024	74,69	46,89	27,8	42,46	41,42	41,32	40,86	0	0,56	1,152	24	0
14.09.2024	75,15	46,62	28,53	43,55	42,48	42,46	42,02	0	0,46	1,213	24	0
15.09.2024	75,18	47,12	28,06	40,92	39,9	40	39,6	0	0,3	1,12	24	0
16.09.2024	74,43	47,21	27,22	43,16	42,12	42,18	41,7	0	0,42	1,146	24	0
17.09.2024	74,9	47,31	27,59	41,15	40,17	40,23	39,79	0	0,38	1,11	24	0
18.09.2024	71,46	47,99	23,47	50,96	49,83	49,96	49,42	0	0,41	1,17	24	0
19.09.2024	68,28	48,17	20,11	57,22	56,04	56,28	55,69	0	0,35	1,129	24	0
20.09.2024	67,79	48,58	19,21	62,38	61,09	61,36	60,7	0	0,39	1,173	24	0
21.09.2024	68,29	48,68	19,61	58,28	57,06	57,05	56,42	0	0,64	1,119	24	0
22.09.2024	68,2	48,53	19,67	64,28	62,95	63,05	62,36	0	0,59	1,237	24	0
23.09.2024	68,5	47,51	20,99	61,54	60,24	60,44	59,83	0	0,41	1,265	24	0
Итого:				**1430,1**	**1396,42**	**1397,7**	**1383,1**	**0**	**13,32**	**37,04**	**768**	**0**
Средние:	**73,74**	**46,71**	**27,02**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**37726,47**	**36482,99**	**36404,8**	**35889,05**	**0**	**593,94**	**1185,66**	**7781**	**9**
23/09/2424:00	**39156,59**	**37879,41**	**37802,58**	**37272,15**	**0**	**607,26**	**1222,70**	**8549**	**9**
Итого:	**1430,12**	**1396,42**	**1397,78**	**1383,1**	**0**	**13,32**	**37,04**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /**О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодогвардейцев 74 (итп-2) Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06343116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.08.2024	364,1059	364,1059	0	73,45008	67,377777	6,0723	1,032378	0,886389	2,198869	371,9925	372,2725	OK	24	0	
24.08.2024	355,3649	355,3649	0	75,74482	69,230873	6,5139465	1,030211	0,888824	2,315051	363,81	363,505	OK	24	0	
25.08.2024	347,0079	347,00787	0	75,39111	68,574966	6,8161354	1,022758	0,885371	2,336094	355,36	354,6675	OK	24	0	
26.08.2024	336,1854	336,18539	0	75,99343	69,133934	6,8594928	1,001039	0,869363	2,303812	344,3475	343,75	OK	24	0	
27.08.2024	353,2395	353,2395	0	75,4018	68,816727	6,5850768	0,9985	0,857408	2,316536	361,5526	361,28	OK	24	0	
28.08.2024	344,2753	344,2753	0	75,07882	68,490196	6,5886154	1,022021	0,883095	2,259926	350,2	354,1175	OK	24	0	
29.08.2024	333,5487	333,54874	0	75,54907	68,786591	6,7624879	1,021436	0,888232	2,226381	338,42	344,13	OK	24	0	
30.08.2024	317,0448	317,0448	0	75,31238	68,521965	6,7904086	1,013509	0,890852	2,144757	323,57	325,1025	OK	24	0	
31.08.2024	327,0881	327,08807	0	76,24783	69,292717	6,9550934	1,010088	0,882928	2,267347	335,13	334,4475	OK	24	0	
01.09.2024	302,8716	302,87158	0	75,40295	67,464729	7,9382272	0,997006	0,881674	2,362747	310,3075	309,23	OK	24	0	
02.09.2024	303,9095	303,90952	0	75,81477	68,075241	7,7395363	0,990191	0,8746	2,338217	311,37	310,4551	OK	24	0	
03.09.2024	301,1217	301,1217	0	75,96436	68,109245	7,8551116	0,990923	0,876358	2,327934	308,5425	307,6425	OK	24	0	
04.09.2024	283,3049	283,30487	0	75,47592	66,971397	8,5045195	0,989791	0,883278	2,356978	290,3051	289,155	OK	24	0	
05.09.2024	263,8788	263,87878	0	74,88549	65,830582	9,0549135	0,986849	0,888923	2,362772	270,2225	269,21	OK	24	0	
06.09.2024	287,1863	287,18631	0	76,91653	68,073524	8,8430052	0,992668	0,884078	2,494164	294,465	293,375	OK	24	0	
07.09.2024	264,8482	264,84821	0	76,21532	66,893356	9,3219614	0,99323	0,894449	2,439487	271,53	270,265	OK	24	0	
08.09.2024	263,3725	263,3725	0	76,46211	66,66114	9,8009701	0,989655	0,891356	2,535365	269,9725	268,8275	OK	24	0	
09.09.2024	268,8143	268,81433	0	76,55463	67,279846	9,2747955	0,9897	0,888801	2,445999	275,4075	274,67	OK	24	0	
10.09.2024	245,7704	245,77042	0	75,15461	65,680519	9,4740877	0,984855	0,893703	2,294762	251,585	250,855	OK	24	0	
11.09.2024	221,8028	221,80276	0	75,51754	64,520599	10,996943	0,949505	0,865898	2,311495	227,11	226,315	OK	24	0	
12.09.2024	188,4338	188,43379	0	74,4941	61,52319	12,970914	0,96505	0,893129	2,384054	192,355	192,375	OK	24	0	
13.09.2024	230,3029	230,30292	0	75,25456	65,267776	9,9867735	0,985994	0,899202	2,278532	233,8125	236,955	OK	24	0	
14.09.2024	248,1881	248,18814	0	75,74508	66,263542	9,4815369	0,985201	0,891162	2,310781	251,72	255,8375	OK	24	0	
15.09.2024	245,6505	245,65054	0	75,81031	65,68026	10,130042	0,983707	0,890891	2,412752	249,5525	252,7625	OK	24	0	
16.09.2024	229,55	229,54997	0	75,02642	64,364288	10,662133	0,982984	0,896931	2,390436	234,295	234,8125	OK	24	0	
17.09.2024	272,9673	272,96725	0	75,54335	66,55426	8,989089	0,994694	0,890864	2,415488	279,195	279,0625	OK	24	0	
18.09.2024	342,9598	342,95978	0	73,02614	65,541794	7,4843497	0,979556	0,830805	2,310433	349,905	350,6475	OK	24	0	
19.09.2024	349,6022	349,60223	0	68,63713	62,279327	6,3578033	0,909723	0,760768	2,094233	354,85	357,9625	OK	24	0	
20.09.2024	364,0525	364,05249	0	68,12171	62,313457	5,8082504	0,933128	0,777742	2,116005	368,205	373,9076	OK	24	0	
21.09.2024	413,7921	413,79205	0	68,5434	63,319988	5,2234178	0,984621	0,801325	2,167069	416,28	427,4075	OK	24	0	
22.09.2024	402,4818	403,7962	-1,3144255	68,44	62,755955	5,6840434	0,975273	0,79895	2,2818	404,2275	417,6	OK	24	0	
23.09.2024	413,5685	416,35767	-2,7892056	68,76666	63,422268	5,344378	0,975044	0,791082	2,215349	416,8026	429,3675	OK	24	0	
Итого:	9786,29	9790,39							74,02	9976,40	10031,97		768	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.08.2024	5901,56	228750,83	227017,14	1733,69	222691,00	222698,12	-7,13			
23.09.2024	5975,57	238727,23	237049,11	1678,12	232477,29	232488,52	-11,23			
ИТОГО:	74,02	9976,40	10031,97	-55,57	9786,29	9790,39	-4,10	768		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23714416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
22.08.2024	391,01	13178,15	13054,71	1,48	12824,13	12868,37	-0,01			
23.09.2024	393,49	13285,67	13171,73	1,48	12929,42	12984,19	-0,01			
ИТОГО:	2,48	107,52	117,02	0,00	105,29	115,82	0,00	768		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447296252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных № 109 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x328E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Dl м3	BHP ч	BOC ч
23.08.2024	72,41	52,26	20,15	64,83	63,32	65,49	64,65	0	-1,33	1,275	0	24	0
24.08.2024	74,99	50,43	24,56	56,84	55,4	57,05	56,36	0	-0,96	1,36	0	24	0
25.08.2024	74,79	50,21	24,58	59,12	57,65	59,41	58,7	0	-1,05	1,417	0	24	0
26.08.2024	75,47	49,99	25,48	53,76	52,39	53,88	53,27	0	-0,88	1,334	0	24	0
27.08.2024	74,89	50,08	24,81	54,81	53,44	54,99	54,34	0	-0,9	1,326	0	24	0
28.08.2024	74,72	50,74	23,98	57,76	56,32	58,19	57,46	0	-1,14	1,35	0	24	0
29.08.2024	75,12	50,83	24,29	54,66	53,29	55,03	54,35	0	-1,06	1,291	0	24	0
30.08.2024	74,92	51,18	23,74	54,71	53,37	54,98	54,3	0	-0,93	1,269	0	24	0
31.08.2024	75,81	50,49	25,32	51,38	50,09	51,39	50,79	0,01	-0,7	1,265	0	24	0
01.09.2024	75	50,69	24,31	58,07	56,62	58,25	57,56	0	-0,94	1,377	0	24	0
02.09.2024	75,4	50,4	25	57,55	56,12	57,68	57,02	0	-0,9	1,406	0	24	0
03.09.2024	75,5	50,63	24,87	55,98	54,59	56,12	55,44	0	-0,85	1,357	0	24	0
04.09.2024	75,08	51,1	23,98	59,83	58,32	60,16	59,4	0	-1,08	1,401	0	24	0
05.09.2024	74,54	51,16	23,38	63,23	61,67	63,66	62,89	0	-1,22	1,438	0	24	0
06.09.2024	76,43	47,95	28,48	51,31	49,99	51,28	50,72	0	-0,73	1,424	0	24	0
07.09.2024	75,78	47,4	28,38	49,55	48,31	49,53	48,98	0	-0,67	1,368	0	24	0
08.09.2024	76,03	46,45	29,58	53,11	51,75	53,1	52,55	0	-0,8	1,527	0	24	0
09.09.2024	75,93	47,41	28,52	51,53	50,24	51,56	51	0	-0,76	1,432	0	24	0
10.09.2024	74,78	48,1	26,68	54,59	53,21	54,76	54,21	0	-1	1,417	0	24	0
11.09.2024	75,1	48,22	26,88	52,81	51,51	52,97	52,41	0	-0,9	1,384	0	24	0
12.09.2024	74,14	49,13	25,01	58,24	56,82	58,45	57,78	0	-0,96	1,419	0	24	0
13.09.2024	74,91	49,63	25,28	56,99	55,55	57,42	56,77	0	-1,22	1,406	0	24	0
14.09.2024	75,31	49,76	25,55	53,31	52,01	53,79	53,19	0	-1,18	1,328	0	24	0
15.09.2024	75,42	49,47	25,95	55,27	53,87	55,73	55,1	0	-1,23	1,397	0	24	0
16.09.2024	74,64	50,3	24,34	57,56	56,15	58,03	57,34	0	-1,19	1,367	0	24	0
17.09.2024	75,17	50,57	24,6	57,43	55,99	57,78	57,04	0	-1,05	1,375	0	24	0
18.09.2024	70,73	53,2	17,53	81,53	79,7	82,78	81,68	0	-1,98	1,4	0	24	0
19.09.2024	68,08	54,32	13,76	103,85	101,69	106,06	104,6	0	-2,91	1,399	0	24	0
20.09.2024	67,41	54,38	13,03	104,44	102,3	106,87	105,39	0	-3,09	1,334	0	24	0
21.09.2024	68,19	54,4	13,79	97,93	95,9	99,93	98,56	0	-2,66	1,323	0	24	0
22.09.2024	68,11	53,66	14,45	101,88	99,78	104,78	103,38	0,01	-3,6	1,439	0	24	0
23.09.2024	68,41	53,55	14,86	97,54	95,52	100,29	98,96	0	-3,44	1,418	0	24	0
Итого:				**2041,4**	**1992,88**	**2061,3**	**2036,19**	**0,02**	**-43,31**	**44,02**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**73,85**	**50,56**	**23,28**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Dl м3	BHP ч	BOC ч
22/08/2424:00	**36714,55**	**35552,01**	**34947,01**	**34547,35**	**15,82**	**1004,66**	**1282,85**	**0**	**8750**	**0**
23/09/2424:00	**38755,95**	**37544,89**	**37008,4**	**36583,54**	**15,84**	**961,35**	**1326,87**	**0**	**9518**	**0**
Итого:	**2041,4**	**1992,88**	**2061,39**	**2036,19**	**0,02**	**-43,31**	**44,02**	**0**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №113 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x601C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.08.2024	71,63	51,51	20,12	57,16	55,88	56,7	55,99	0	-0,11	1,125	24	0
24.08.2024	73,31	50,07	23,24	50,13	48,95	49,61	49,04	0	-0,09	1,137	24	0
25.08.2024	72,97	49,81	23,16	54,28	53	53,74	53,13	0	-0,13	1,228	24	0
26.08.2024	73,32	49,47	23,85	50,82	49,6	50,28	49,69	0	-0,09	1,183	24	0
27.08.2024	72,83	51,1	21,73	53,12	51,84	52,65	52,01	0	-0,17	1,126	24	0
28.08.2024	72,65	51,31	21,34	55,39	54,08	54,96	54,29	0	-0,21	1,151	24	0
29.08.2024	73,04	50,69	22,35	52,67	51,43	52,25	51,63	0	-0,2	1,148	24	0
30.08.2024	72,74	50,63	22,11	51,98	50,75	51,52	50,89	0	-0,14	1,119	24	0
31.08.2024	73,46	49,29	24,17	46,89	45,76	46,32	45,8	0	-0,04	1,104	24	0
01.09.2024	72,84	48,55	24,29	52,32	51,1	51,65	51,1	0	0	1,242	24	0
02.09.2024	73,15	49,21	23,94	51,39	50,15	50,74	50,14	0	0,01	1,203	24	0
03.09.2024	73,22	49,04	24,18	49,08	47,9	48,48	47,94	0	-0,04	1,156	24	0
04.09.2024	72,85	48,6	24,25	51,63	50,38	51,03	50,49	0	-0,11	1,22	24	0
05.09.2024	72,42	50,26	22,16	54,92	53,65	54,39	53,75	0	-0,1	1,191	24	0
06.09.2024	74,12	49,48	24,64	49,77	48,55	49,21	48,66	0	-0,11	1,193	24	0
07.09.2024	73,6	49,95	23,65	51,05	49,83	50,55	49,99	0	-0,16	1,178	24	0
08.09.2024	73,84	49,4	24,44	52,66	51,38	52,13	51,54	0	-0,16	1,257	24	0
09.09.2024	73,85	47,77	26,08	52,07	50,79	51,44	50,9	0	-0,11	1,325	24	0
10.09.2024	72,74	49,71	23,03	54,63	53,37	54,14	53,54	0	-0,17	1,226	24	0
11.09.2024	73,04	50,52	22,52	53,04	51,79	52,66	52,06	0	-0,27	1,165	24	0
12.09.2024	72,18	50,86	21,32	56,12	54,82	55,75	55,1	0	-0,28	1,171	24	0
13.09.2024	72,81	51,1	21,71	54,25	52,98	53,97	53,34	0	-0,36	1,15	24	0
14.09.2024	73,21	50,49	22,72	51,85	50,62	51,6	51	0	-0,38	1,152	24	0
15.09.2024	73,38	49,71	23,67	54,61	53,28	54,23	53,63	0	-0,35	1,261	24	0
16.09.2024	72,55	49,34	23,21	52,84	51,59	52,42	51,86	0	-0,27	1,197	24	0
17.09.2024	73,03	50,18	22,85	53,22	51,95	52,79	52,19	0	-0,24	1,188	24	0
18.09.2024	69,1	53,7	15,4	78,5	76,81	78,44	77,42	0	-0,61	1,183	24	0
19.09.2024	66,85	54,93	11,92	97,81	95,85	97,94	96,56	0	-0,71	1,143	24	0
20.09.2024	66,22	54,85	11,37	100,17	98,18	100,4	98,99	0	-0,81	1,118	24	0
21.09.2024	66,9	54,81	12,09	98,68	96,68	98,45	97,09	0	-0,41	1,167	24	0
22.09.2024	66,81	54,18	12,63	102,18	100,11	102,14	100,73	0	-0,62	1,263	24	0
23.09.2024	66,01	52,54	13,47	78,88	77,32	78,77	77,74	0	-0,42	1,044	24	0
Итого:				**1924,1**	**1880,37**	**1911,3**	**1888,23**	**0**	**-7,86**	**37,71**	**768**	**0**
Средние:	**71,89**	**50,72**	**21,17**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/08/2424:00	**109955,77**	**106720,66**	**107359,78**	**106067,05**	**5,53**	**653,61**	**3348,71**	**27132**	**646**
23/09/2424:00	**111879,88**	**108601,03**	**109271,13**	**107955,28**	**5,53**	**645,75**	**3386,42**	**27900**	**646**
Итого:	**1924,11**	**1880,37**	**1911,35**	**1888,23**	**0**	**-7,86**	**37,71**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046445 ИНН 7447296252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №121 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAB95 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.2024	72,96	53,72	19,24	65,77	64,22	64,71	63,87	0	0,35	1,233	24	0
24.08.2024	74,89	51,93	22,96	58,54	57,07	57,31	56,58	0	0,49	1,313	24	0
25.08.2024	74,48	52,06	22,42	61,72	60,2	60,53	59,75	0	0,45	1,348	24	0
26.08.2024	74,87	52,23	22,64	56,95	55,52	55,8	55,09	0	0,43	1,258	24	0
27.08.2024	74,34	53,73	20,61	61,98	60,49	60,87	60,04	0	0,45	1,246	24	0
28.08.2024	74,07	54,3	19,77	65,2	63,61	64,43	63,53	0	0,08	1,258	24	0
29.08.2024	74,53	54,11	20,42	61,57	60,07	60,8	59,97	0,01	0,1	1,227	24	0
30.08.2024	74,31	53,87	20,44	61,87	60,36	61	60,18	0	0,18	1,235	24	0
31.08.2024	75,22	53,28	21,94	60,64	59,13	59,53	58,75	0	0,38	1,297	24	0
01.09.2024	74,46	53,4	21,06	68,92	67,21	67,78	66,9	0	0,31	1,417	24	0
02.09.2024	74,75	53,43	21,32	64,01	62,45	62,83	62,01	0	0,44	1,328	24	0
03.09.2024	74,93	53,04	21,89	61,78	60,25	60,51	59,72	0	0,53	1,318	24	0
04.09.2024	74,5	53,91	20,59	66,86	65,21	65,64	64,75	0	0,46	1,345	24	0
05.09.2024	74	55,26	18,74	71,8	70,07	70,62	69,61	0	0,46	1,315	24	0
06.09.2024	75,93	53,87	22,06	62,51	60,91	61,15	60,36	0	0,55	1,344	24	0
07.09.2024	75,29	53,72	21,57	65,89	64,24	64,58	63,68	0	0,56	1,389	24	0
08.09.2024	75,54	52,66	22,88	66,14	64,47	64,74	63,9	0	0,57	1,474	24	0
09.09.2024	75,44	52,96	22,48	62,6	61,02	61,15	60,34	0,01	0,68	1,373	24	0
10.09.2024	74,27	54,11	20,16	67,76	66,12	66,34	65,43	0	0,69	1,333	24	0
11.09.2024	74,66	53,66	21	67,5	65,85	66,01	65,11	0	0,74	1,382	24	0
12.09.2024	73,68	53,94	19,74	68,99	67,33	67,85	66,94	0	0,39	1,329	24	0
13.09.2024	74,34	55,23	19,11	67,37	65,69	66,73	65,78	0	-0,09	1,256	24	0
14.09.2024	74,81	53,45	21,36	63,43	61,84	62,73	61,9	0	-0,06	1,322	24	0
15.09.2024	74,92	53,31	21,61	65,84	64,2	64,94	64,09	0	0,11	1,385	24	0
16.09.2024	74,13	54,88	19,25	68,51	66,87	67,49	66,57	0,01	0,3	1,286	24	0
17.09.2024	74,63	54,51	20,12	68,66	66,98	67,38	66,45	0	0,53	1,349	24	0
18.09.2024	70,14	56,53	13,61	98,18	96,03	97,27	95,82	0	0,21	1,305	24	0
19.09.2024	67,82	57,52	10,3	124,71	122,14	124,24	122,33	0	-0,19	1,256	24	0
20.09.2024	67,08	57,77	9,31	138,87	136,03	138,7	136,56	0	-0,53	1,266	24	0
21.09.2024	67,89	56,87	11,02	120,69	118,2	120,36	118,55	0	-0,35	1,302	24	0
22.09.2024	67,81	56,85	10,96	138,85	135,96	138,8	136,72	0,01	-0,76	1,49	24	0
23.09.2024	67,29	53,86	13,43	92,34	90,49	91,81	90,59	0	-0,1	1,22	24	0
Итого:				**2396,4**	**2340,23**	**2364,6**	**2331,87**	**0,04**	**8,36**	**42,20**	**768**	**0**
Средние:	**73,37**	**54,18**	**19,18**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	**114511,36**	**111083,97**	**111647,36**	**110336,3**	**7,63**	**747,67**	**3642,62**	**27111**	**0**
23/09/2424:00	**116907,81**	**113424,2**	**114011,99**	**112668,17**	**7,67**	**756,03**	**3684,82**	**27879**	**0**
Итого:	**2396,45**	**2340,23**	**2364,63**	**2331,87**	**0,04**	**8,36**	**42,20**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/08/24г.-16/09/24г.

Абонент:54-2
Адрес:Ул. Наб. 54-2
Договор N:876543210
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч, G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	73,47	47,38	26,09	9,21	0	6,12	61,22	60,88	0	59,765	60,233	0	0	5	1,02	1,57	0	24	0	
24.08.24 23	75,13	45,85	29,27	9,18	0	6,12	56,97	56,65	0,02	55,56	56,085	0,02	0,02	5	1,02	1,638	0,001	24	0	
25.08.24 23	74,91	45,8	29,11	9,1	0	6,12	58,75	58,4	0	57,302	57,822	0	0	5	1,02	1,679	0	24	0	
26.08.24 23	75,03	45,83	29,2	8,88	0	6,12	58,03	57,68	0	56,594	57,109	0	0	5	1,02	1,663	0	24	0	
27.08.24 23	75,01	46,6	28,41	8,84	0	6,12	57,27	56,9	0,03	55,854	56,317	0,03	0,03	5	1,02	1,598	0,001	24	0	
28.08.24 23	74,29	45,87	28,42	9,09	0	6,12	59,79	59,41	0	58,337	58,822	0	0	5	1,02	1,669	0	24	0	
29.08.24 23	74,94	46,6	28,34	9,08	0	6,12	56,71	56,38	0	55,309	55,803	0	0	5	1,02	1,578	0	24	0	
30.08.24 23	74,62	47,02	27,6	8,99	0	6,12	58,52	58,18	0	57,087	57,571	0	0	5	1,02	1,586	0	24	0	
31.08.24 23	75,56	46,43	29,13	8,96	0	6,12	56,78	56,4	0,02	55,356	55,822	0,02	0,02	5	1,02	1,623	0,001	24	0	
01.09.24 23	74,87	45,85	29,02	8,83	0	6,12	62,07	61,63	0	60,541	61,017	0	0	5	1,02	1,768	0	24	0	
02.09.24 23	74,95	46,24	28,71	8,74	0	6,12	60,84	60,42	0	59,339	59,81	0	0	5	1,02	1,714	0	24	0	
03.09.24 23	75,45	46,56	28,89	8,75	0	6,12	57,96	57,55	0	56,512	56,961	0	0	5	1,02	1,643	0	24	0	
04.09.24 23	74,83	46,76	28,07	8,74	0	6,12	61,1	60,65	0	59,595	60,024	0	0	5	1,02	1,684	0	24	0	
05.09.24 23	74,23	47,48	26,76	8,7	0	6,12	63,89	63,42	0,05	62,337	62,744	0,049	0,049	5	1,02	1,681	0,002	24	0	
06.09.24 23	76,18	45,97	30,21	8,77	0	6,12	59,41	58,88	0	57,899	58,292	0	0	5	1,02	1,759	0	24	0	
07.09.24 23	75,58	45,92	29,65	8,77	0	6,12	61,78	61,24	0	60,231	60,629	0	0	5	1,02	1,797	0	24	0	
08.09.24 23	75,86	45,29	30,57	8,74	0	6,12	60,11	59,58	0	58,59	58,999	0	0	5	1,02	1,802	0	24	0	
09.09.24 23	76,03	45,98	30,05	8,74	0	6,12	58,53	58	0	57,046	57,421	0	0	5	1,02	1,724	0	24	0	
10.09.24 23	74,49	47,02	27,47	8,68	0	6,12	64,22	63,67	0	62,65	63,004	0	0	5	1,02	1,732	0	24	0	
11.09.24 23	75,09	46,51	28,57	8,33	0	6,12	63,9	63,3	0	62,312	62,651	0	0	5	1,02	1,791	0	24	0	
12.09.24 23	74,28	46,87	27,41	8,45	0	6,12	64,85	64,27	0	63,269	63,602	0	0	5	1,02	1,745	0	24	0	
13.09.24 23	74,57	47,93	26,64	8,7	0	6,12	62,38	61,84	0	60,853	61,169	0	0	5	1,02	1,632	0	24	0	
14.09.24 23	75,22	46,89	28,33	8,69	0	6,12	60,41	59,88	0	58,908	59,258	0	0	5	1,02	1,679	0	24	0	
15.09.24 23	75,25	46,25	29	8,67	0	6,12	63,6	63,01	0	62,017	62,373	0	0	5	1,02	1,81	0	24	0	
16.09.24 23	74,59	47,49	27,1	8,66	0	6,12	63,35	62,85	0	61,797	62,18	0	0	5	1,02	1,686	0	24	0	
Итого/Средн	74,97	46,51	28,46	8,81	0	6,12	1512,44	1501,07	0,12	1475,059	1485,72	0,119	0,119	5	1,02	42,253	0,005	600	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	163954,89	159281,62	446	158437,481	156296,924	437,628	437,628	4239,182	22,34	29735	2727
16.09.24 23	165467,33	160782,69	446,12	159912,54	157782,643	437,747	437,747	4281,434	22,345	30335	2727
Итого	1512,44	1501,07	0,12	1475,059	1485,72	0,119	0,119	42,253	0,005	600	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю. Мар

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/08/24г.-16/09/24г.

Абонент:54-1
Адрес:Ун. Наб. 54-1
Договор N:876543210
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	73,9	64,24	9,65	9,19	8,05	6,12	157,71	159,17	0	153,914	156,198	0	0	5	1,02	1,49	0	24	0	
24.08.24 23	75,62	65,17	10,44	9,16	8,08	6,12	153,2	154,51	0	149,364	151,548	0	0	5	1,02	1,564	0	24	0	
25.08.24 23	75,37	64,84	10,54	9,08	8,04	6,12	150,75	152,05	0	146,99	149,169	0	0	5	1,02	1,553	0	24	0	
26.08.24 23	75,46	64,69	10,77	8,86	7,9	6,12	145,79	147,02	0	142,146	144,24	0	0	5	1,02	1,535	0	24	0	
27.08.24 23	75,57	65,19	10,37	8,81	7,73	6,12	153,1	154,44	0	149,261	151,47	0	0	5	1,02	1,553	0	24	0	
28.08.24 23	74,68	64,71	9,97	9,06	8,02	6,12	151,74	153,06	0	148,022	150,166	0	0	5	1,02	1,481	0	24	0	
29.08.24 23	75,42	64,93	10,49	9,06	8,07	6,12	148,06	149,3	0	144,365	146,449	0	0	5	1,02	1,518	0	24	0	
30.08.24 23	75,04	64,03	11,01	8,97	8,11	6,12	140,76	141,96	0	137,279	139,332	0	0	5	1,02	1,515	0	24	0	
31.08.24 23	75,99	65,04	10,95	8,94	8,02	6,12	141,23	142,38	0	137,658	139,662	0	0	5	1,02	1,511	0	24	0	
01.09.24 23	75,21	63,13	12,08	8,81	8,02	6,12	136,23	137,31	0	132,847	134,836	0	0	5	1,02	1,608	0	24	0	
02.09.24 23	75,29	63,17	12,12	8,72	7,94	6,12	136,08	137,17	0	132,691	134,692	0	0	5	1,02	1,611	0	24	0	
03.09.24 23	75,9	63,65	12,25	8,73	7,95	6,12	134,68	135,76	0	131,279	133,27	0	0	5	1,02	1,611	0	24	0	
04.09.24 23	75,16	62,71	12,45	8,72	8,03	6,12	129,71	130,77	0,02	126,49	128,441	0,02	0,02	5	1,02	1,579	0,001	24	0	
05.09.24 23	74,5	61,55	12,95	8,68	8,09	6,12	124,49	125,52	0	121,45	123,357	0	0	5	1,02	1,575	0	24	0	
06.09.24 23	76,56	63,66	12,9	8,75	8,04	6,12	128,84	129,82	0	125,532	127,444	0	0	5	1,02	1,623	0	24	0	
07.09.24 23	75,83	62,09	13,74	8,75	8,15	6,12	121,89	122,81	0	118,817	120,661	0	0	5	1,02	1,635	0	24	0	
08.09.24 23	76,12	61,68	14,44	8,72	8,11	6,12	122,65	123,56	0	119,535	121,429	0	0	5	1,02	1,729	0	24	0	
09.09.24 23	76,43	63,2	13,23	8,72	8,09	6,12	123,14	124,14	0	119,99	121,891	0	0	5	1,02	1,59	0	24	0	
10.09.24 23	74,69	61,37	13,32	8,66	8,14	6,12	116,78	117,82	0	113,912	115,801	0	0	5	1,02	1,519	0	24	0	
11.09.24 23	75,31	61,35	13,97	8,32	7,87	6,12	108,97	109,97	0	106,252	108,086	0	0	5	1,02	1,486	0	24	0	
12.09.24 23	74,37	58,74	15,63	8,42	8,1	6,12	98,51	99,44	0	96,108	97,872	0	0	5	1,02	1,504	0	24	0	
13.09.24 23	74,76	60,59	14,18	8,68	8,21	6,12	112,51	113,46	0	109,742	111,56	0	0	5	1,02	1,558	0	24	0	
14.09.24 23	75,49	62,02	13,47	8,67	8,11	6,12	118,25	119,22	0	115,287	117,14	0	0	5	1,02	1,555	0	24	0	
15.09.24 23	75,43	61,57	13,86	8,65	8,11	6,12	118,91	119,88	0	115,939	117,814	0	0	5	1,02	1,609	0	24	0	
16.09.24 23	74,78	60,86	13,92	8,64	8,17	6,12	112,31	113,3	0	109,55	111,394	0	0	5	1,02	1,526	0	24	0	
Итого/Средн	75,32	63,16	12,16	8,79	8,05	6,12	3286,29	3313,84	0,02	3204,42	3253,923	0,02	0,02	5	1,02	39,038	0,001	600	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	185570,26	185770,73	63,59	179689,946	182421,863	62,325	62,325	4232,531	3,38	29734	2728
16.09.24 23	188856,55	189084,57	63,61	182894,366	185675,786	62,345	62,345	4271,57	3,381	30334	2728
Итого	3286,29	3313,84	0,02	3204,42	3253,923	0,02	0,02	39,038	0,001	600	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/24г.-16/09/24г.

Абонент:54-3
Адрес:Ун.Наб. 54-3
Договор N:876543210
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000
Договорные расходы:
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
tхв: догов., tхл = 5.00°C

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	73,47	50,69	22,78	9,16	8,37	6,12	70,83	70,3	0,13	69,143	69,475	0,128	0,128	5	1,02	1,583	0,006	24	0	
24.08.24 23	75,08	49,6	25,48	9,13	8,4	6,12	64,1	63,54	0,05	62,512	62,824	0,049	0,049	5	1,02	1,596	0,002	24	0	
25.08.24 23	74,88	49,68	25,2	9,06	8,36	6,12	64,82	64,23	0,08	63,222	63,504	0,079	0,079	5	1,02	1,598	0,003	24	0	
26.08.24 23	74,87	48,49	26,39	8,84	8,23	6,12	63,67	63,11	0,07	62,102	62,434	0,069	0,069	5	1,02	1,643	0,003	24	0	
27.08.24 23	74,97	49,32	25,65	8,79	8,05	6,12	62,39	61,88	0,01	60,848	61,192	0,01	0,01	5	1,02	1,563	0	24	0	
28.08.24 23	74,19	50,12	24,07	9,04	8,34	6,12	65,92	65,41	0,1	64,323	64,66	0,099	0,099	5	1,02	1,554	0,004	24	0	
29.08.24 23	74,89	49,86	25,03	9,04	8,39	6,12	63,37	62,85	0,02	61,808	62,136	0,02	0,02	5	1,02	1,549	0,001	24	0	
30.08.24 23	74,55	50,45	24,1	8,95	8,43	6,12	65,24	64,71	0	63,644	63,957	0	0	5	1,02	1,535	0	24	0	
31.08.24 23	75,46	50,02	25,44	8,92	8,35	6,12	63,33	62,81	0	61,747	62,094	0	0	5	1,02	1,572	0	24	0	
01.09.24 23	74,79	48,91	25,88	8,79	8,34	6,12	65,29	64,72	0,01	63,684	64,013	0,01	0,01	5	1,02	1,65	0	24	0	
02.09.24 23	74,81	49,31	25,5	8,69	8,26	6,12	65,19	64,64	0,01	63,589	63,922	0,01	0,01	5	1,02	1,623	0	24	0	
03.09.24 23	75,43	48,37	27,07	8,71	8,28	6,12	63,75	63,17	0	62,158	62,496	0	0	5	1,02	1,683	0	24	0	
04.09.24 23	74,78	49,2	25,58	8,7	8,35	6,12	66,05	65,48	0,02	64,425	64,755	0,02	0,02	5	1,02	1,649	0,001	24	0	
05.09.24 23	74,17	49,49	24,68	8,66	8,41	6,12	69,5	68,94	0,01	67,812	68,168	0,01	0,01	5	1,02	1,675	0	24	0	
06.09.24 23	76,05	48,49	27,57	8,72	8,36	6,12	62,66	62,1	0,01	61,072	61,437	0,01	0,01	5	1,02	1,685	0	24	0	
07.09.24 23	75,47	48,32	27,15	8,72	8,48	6,12	64,88	64,3	0,06	63,255	63,617	0,059	0,059	5	1,02	1,72	0,003	24	0	
08.09.24 23	75,78	46,62	29,16	8,69	8,45	6,12	65,66	65,01	0,06	64,005	64,367	0,059	0,059	5	1,02	1,869	0,002	24	0	
09.09.24 23	76	46,31	29,69	8,69	8,43	6,12	63,59	62,97	0,03	61,981	62,355	0,03	0,03	5	1,02	1,842	0,001	24	0	
10.09.24 23	74,39	49,02	25,37	8,63	8,47	6,12	65,22	64,7	0,03	63,631	63,993	0,03	0,03	5	1,02	1,616	0,001	24	0	
11.09.24 23	75,04	48,49	26,55	8,29	8,2	6,12	66,02	65,48	0	64,384	64,772	0	0	5	1,02	1,71	0	24	0	
12.09.24 23	74,22	49,07	25,14	8,39	8,43	6,12	67,42	66,89	0,05	65,784	66,152	0,049	0,049	5	1,02	1,657	0,002	24	0	
13.09.24 23	74,46	49,47	24,99	8,65	8,54	6,12	67,56	66,97	0,02	65,91	66,224	0,02	0,02	5	1,02	1,648	0,001	24	0	
14.09.24 23	75,14	49,17	25,97	8,64	8,44	6,12	63,79	63,22	0,01	62,208	62,52	0,01	0,01	5	1,02	1,617	0	24	0	
15.09.24 23	75,15	47,89	27,26	8,63	8,44	6,12	64,65	64,04	0	63,047	63,369	0	0	5	1,02	1,719	0	24	0	
16.09.24 23	74,52	49,19	25,33	8,61	8,49	6,12	64,92	64,36	0,01	63,331	63,648	0,01	0,01	5	1,02	1,605	0	24	0	
Итого/Средн	74,89	49,03	25,86	8,77	8,37	6,12	1629,82	1615,83	0,79	1589,624	1598,083	0,781	0,781	5	1,02	41,16	0,034	600	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	149381,69	146728,73	100,7	144532,08	144537,525	95,481	95,481	4434,979	4,946	28679	3783
16.09.24 23	151011,51	148344,56	101,49	146121,703	146135,609	96,263	96,263	4476,138	4,98	29279	3783
Итого	1629,82	1615,83	0,79	1589,624	1598,083	0,781	0,781	41,16	0,034	600	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов
ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент:Д-С Стр-46
Адрес:Бр. Каш. 111Б
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
tхв: не изм. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20126040, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	73,31	53,1	20,22	9,55	8,42	7,7	43,73	42,36	0	42,693	41,818	0	0	0,864	0	24	0	
24.08.24 23	75,32	52,41	22,91	9,53	8,45	7,7	39,65	38,3	0,162	38,664	37,82	0,16	0,16	0,895	0,008	24	0	
25.08.24 23	74,77	52,87	21,9	9,45	8,42	7,7	39,4	38,08	0	38,432	37,593	0	0	0,843	0	24	0	
26.08.24 23	75,37	53,59	21,77	9,22	8,26	7,7	41,05	39,75	0,123	40,026	39,227	0,121	0,121	0,879	0,007	24	0	
27.08.24 23	74,65	52,51	22,14	9,19	8,12	7,7	39,94	38,69	0	38,962	38,201	0	0	0,864	0	24	0	
28.08.24 23	74,41	52,95	21,46	9,44	8,4	7,7	40,54	39,19	0	39,551	38,69	0	0	0,85	0	24	0	
29.08.24 23	74,84	52,21	22,63	9,43	8,45	7,7	39,04	37,72	0,669	38,081	37,25	0,661	0,661	0,897	0,035	24	0	
30.08.24 23	74,62	52,25	22,38	9,34	8,49	7,7	38,65	37,37	0	37,703	36,903	0	0	0,845	0	24	0	
31.08.24 23	75,53	52,18	23,35	9,31	8,4	7,7	37,41	36,13	0	36,473	35,679	0	0	0,853	0	24	0	
01.09.24 23	74,79	52,34	22,45	9,17	8,39	7,7	42,23	40,87	0	41,192	40,359	0	0	0,926	0	24	0	
02.09.24 23	75,12	51,89	23,23	9,09	8,32	7,7	37,39	36,1	0,131	36,463	35,656	0,129	0,129	0,855	0,007	24	0	
03.09.24 23	75,28	52,11	23,17	9,1	8,34	7,7	39,63	38,35	0	38,643	37,873	0	0	0,896	0	24	0	
04.09.24 23	74,73	51,08	23,65	9,09	8,41	7,7	36,79	35,55	0	35,89	35,127	0	0	0,849	0	24	0	
05.09.24 23	74,19	51,62	22,58	9,05	8,47	7,7	39,06	37,86	0	38,114	37,398	0	0	0,861	0	24	0	
06.09.24 23	76,09	50,72	25,37	9,12	8,42	7,7	34,93	33,72	0,007	34,044	33,324	0,007	0,007	0,865	0	24	0	
07.09.24 23	75,5	50,86	24,64	9,12	8,53	7,7	36,06	34,84	0,029	35,158	34,429	0,029	0,029	0,869	0,001	24	0	
08.09.24 23	75,73	51,23	24,5	9,08	8,5	7,7	36,34	35,11	0	35,425	34,688	0	0	0,869	0	24	0	
09.09.24 23	75,78	51,23	24,55	9,08	8,47	7,7	35,98	34,75	0	35,074	34,335	0	0	0,862	0	24	0	
10.09.24 23	74,62	52,1	22,52	9,02	8,53	7,7	42,3	40,99	0,509	41,265	40,48	0,502	0,502	0,956	0,027	24	0	
11.09.24 23	74,95	52,17	22,78	8,65	8,24	7,7	43,11	41,81	0	42,044	41,288	0	0	0,958	0	24	0	
12.09.24 23	73,98	52,02	21,96	8,8	8,52	7,7	44,33	42,97	0,007	43,258	42,441	0,007	0,007	0,951	0	24	0	
13.09.24 23	74,75	52,34	22,41	9,03	8,59	7,7	44,43	42,98	0,001	43,337	42,443	0,001	0,001	0,972	0	24	0	
14.09.24 23	75,18	52,33	22,85	9,03	8,5	7,7	43,73	42,3	0	42,645	41,772	0	0	0,975	0	24	0	
15.09.24 23	75,22	51,89	23,33	9,01	8,5	7,7	41,73	40,3	0	40,695	39,807	0	0	0,95	0	24	0	
16.09.24 23	74,48	52,29	22,2	9	8,56	7,7	44,27	42,89	0,272	43,19	42,355	0,269	0,269	0,973	0,014	24	0	
17.09.24 23	74,93	51,87	23,07	9,14	8,5	7,7	42,56	41,22	0,008	41,509	40,711	0,008	0,008	0,959	0	24	0	
18.09.24 23	71,28	53,04	18,24	9,01	7,87	7,7	53,7	52,25	0,001	52,488	51,576	0,001	0,001	0,959	0	24	0	
19.09.24 23	68,15	53,72	14,43	8,28	7,12	7,7	66,68	65,12	0	65,293	64,258	0	0	0,944	0	24	0	
20.09.24 23	67,63	53,18	14,44	8,51	7,29	7,7	61,99	60,47	0	60,719	59,687	0	0	0,879	0	24	0	
21.09.24 23	68,1	53,55	14,56	9,08	7,53	7,7	62,33	60,73	0	61,039	59,931	0	0	0,89	0	24	0	
22.09.24 23	68	53,39	14,62	8,98	7,5	7,7	64,62	62,96	0	63,285	62,137	0	0	0,927	0	24	0	
23.09.24 23	68,33	53,82	14,51	8,98	7,42	7,7	65,77	64,1	0	64,4	63,248	0	0	0,937	0	24	0	
Итого/Средн	**73,21**	**52,47**	**20,74**	**9,09**	**8,25**	**7,7**	**1419,37**	**1375,83**	**1,919**	**1385,757**	**1358,504**	**1,895**	**1,895**	**28,87**	**0,1**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	21062,76	20449,34	82,134	20294,567	20136,539	80,949	80,949	731,486	4,401	6196	55
23.09.24 23	22482,13	21825,17	84,053	21680,323	21495,043	82,844	82,844	760,356	4,501	6964	55
Итого	**1419,37**	**1375,83**	**1,919**	**1385,757**	**1358,504**	**1,895**	**1,895**	**28,87**	**0,1**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207 7441 252

ИНСПЕКТОР СТИ
МАЛЫГИНА О
25.09.2024