

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г. - 23/04/25г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20901817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.03.2025	176,1621	176,16205	0	83,51674	55,017166	28,499588	1,062579	0,838031	5,044681	179,615	180,4075	OK	24	0,02	
25.03.2025	175,9623	175,96228	0	82,99402	55,104233	27,889788	1,062543	0,835125	4,934828	179,355	180,2075	OK	24	0,03	
26.03.2025	181,1223	181,12233	0	81,14403	56,349152	24,794868	1,058467	0,834193	4,515751	184,3875	185,6125	OK	24	0,02	
27.03.2025	179,9267	179,92668	0	81,28494	56,617004	24,667946	1,061379	0,826728	4,451733	183,195	184,415	OK	24	0,02	
28.03.2025	159,8131	159,81306	0	82,32147	56,10585	26,215624	1,074453	0,818495	4,201198	162,7675	163,805	OK	24	0,03	
29.03.2025	162,734	162,73398	0	81,72382	56,814468	24,909363	1,074669	0,821687	4,060285	165,67	166,8625	OK	24	0,02	
30.03.2025	163,5089	163,5089	0	81,92609	56,427078	25,499022	1,074745	0,821149	4,189495	166,495	167,6075	OK	24	0,02	
31.03.2025	163,6977	163,69774	0	81,28239	56,239269	25,043116	1,074654	0,82019	4,120455	166,63	167,785	OK	24	0,02	
01.04.2025	150,4397	150,43971	0	81,66021	56,651184	25,009033	1,098509	0,823613	3,783701	153,13	154,2625	OK	24	0,03	
02.04.2025	148,0557	148,05566	0	81,63852	56,858135	24,78038	1,122468	0,820684	3,689606	150,7	151,8325	OK	24	0,02	
03.04.2025	141,458	141,45798	0	82,31316	56,552429	25,760748	1,123754	0,805139	3,666933	144,02	145,07	OK	24	0,02	
04.04.2025	160,5428	160,54283	0	81,03689	57,128414	23,908472	1,088821	0,807838	3,853923	163,3975	164,6175	OK	24	0,02	
05.04.2025	159,4719	159,47188	0	81,29483	57,199234	24,095596	1,086177	0,811164	3,850742	162,325	163,54	OK	24	0,02	
06.04.2025	156,6728	156,67284	0	81,31344	56,712635	24,600801	1,092764	0,806364	3,890935	159,455	160,625	OK	24	0,02	
07.04.2025	137,6523	137,65234	0	82,2817	56,063232	26,218458	1,10985	0,792556	3,61799	140,1175	141,1575	OK	24	0,02	
08.04.2025	154,1999	154,19991	0	81,07465	58,111591	22,963058	1,100956	0,805587	3,572625	156,8925	158,2425	OK	24	0,02	
09.04.2025	146,1895	146,18954	0	81,93463	57,79491	24,139725	1,123703	0,79315	3,538475	148,785	150,0375	OK	24	0,02	
10.04.2025	154,9749	154,97493	0	80,55063	57,977386	22,57324	1,105353	0,801106	3,51639	157,615	159,0375	OK	24	0,01	
11.04.2025	173,4237	173,42371	0	80,63602	58,70985	21,926172	1,07846	0,813048	3,819821	176,4675	177,9675	OK	24	0,02	
12.04.2025	169,2824	169,28241	0	81,54666	57,663761	23,882906	1,080538	0,815845	4,065644	172,3575	173,6175	OK	24	0,02	
13.04.2025	165,7286	165,72862	0	81,38584	57,932251	23,453585	1,083256	0,811158	3,907962	168,705	170,005	OK	24	0,02	
14.04.2025	158,9993	158,99931	0	81,68491	57,98579	23,699121	1,087761	0,810957	3,772761	161,855	163,14	OK	24	0,02	
15.04.2025	159,162	159,16202	0	81,72871	58,014694	23,714006	1,093036	0,810791	3,790853	162,02	163,32	OK	24	0,02	
16.04.2025	155,3857	155,38571	0	81,75492	59,903194	21,851736	1,096965	0,797077	3,389527	158,34	159,485	OK	24	0,02	
17.04.2025	167,0517	167,05165	0	81,06867	60,035549	21,033121	1,086303	0,800647	3,54506	170,23	171,42	OK	24	0,02	
18.04.2025	164,5007	164,50066	0	81,72939	59,346798	22,382601	1,100418	0,787635	3,705526	167,58	168,78	OK	24	0,01	
19.04.2025	160,5271	160,52705	0	81,6829	59,346638	22,336256	1,113286	0,788452	3,596208	163,555	164,685	OK	24	0,02	
20.04.2025	152,5516	152,55156	0	81,11875	59,471928	21,646833	1,124914	0,787167	3,325761	155,3375	156,5375	OK	24	0,02	
21.04.2025	145,3749	145,37492	0	81,82523	59,40741	22,417831	1,093658	0,807765	3,230769	148,0675	149,19	OK	24	0,01	
22.04.2025	150,8423	150,84232	0	80,62721	60,053524	20,573687	1,065657	0,817899	3,108729	153,545	154,8375	OK	24	0,02	
23.04.2025	160,7007	160,70073	0	79,69018	60,714977	18,975206	1,040422	0,826154	3,070605	163,5025	165	OK	24	0,02	
Итого:	4956,12	4956,12							118,83	5046,12	5083,11		744	0,62	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	BHP	BOC	V3
23.03.2025	5630,49	243890,13	244705,03	-814,90	238495,18	238495,95	-0,78			
23.04.2025	5749,32	248936,24	249788,14	-851,90	243451,29	243452,07	-0,78			
ИТОГО:	118,83	5046,12	5083,11	-37,00	4956,12	4956,12	0,00	744		0,62

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)
Q_{кв} = Q_и/Т_{раб}
Q_н/Т_{нш}

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. О.И. Ажмакина/

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись _____
Ф.И.О. Ю.В. Малыгина/



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г. - 23/04/25г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 02440517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.03.2025	156,8772	156,87717	0	79,57853	44,182453	35,396065	1,060713	0,835911	5,565652	160,8325	158,585	OK	24	0	
25.03.2025	154,7089	154,70885	0	79,04376	44,385525	34,65823	1,060797	0,833021	5,374007	158,5725	156,3875	OK	24	0	
26.03.2025	158,9878	158,98782	0	77,19122	44,762913	32,428307	1,056613	0,832162	5,177228	162,74	160,7625	OK	24	0	
27.03.2025	156,657	156,65697	0	77,33465	44,949734	32,384918	1,059564	0,824721	5,069234	160,3975	158,4025	OK	24	0	
28.03.2025	144,5056	144,50562	0	78,398	44,315815	34,082172	1,072493	0,816502	4,913163	148,1525	145,9825	OK	24	0	
29.03.2025	138,2786	138,27859	0	77,77506	44,596695	33,178352	1,072779	0,819755	4,606318	141,7525	139,655	OK	24	0	
30.03.2025	137,2347	137,23474	0	77,96983	43,812237	34,157585	1,072909	0,819241	4,688556	140,72	138,5475	OK	24	0	
31.03.2025	133,5685	133,56847	0	77,31762	43,960682	33,35693	1,072806	0,818175	4,466715	136,9225	134,8275	OK	24	0	
01.04.2025	129,8185	129,8185	0	77,72132	44,210266	33,511055	1,096512	0,821676	4,362815	133,1475	131,0225	OK	24	0	
02.04.2025	127,4221	127,42209	0	77,69839	44,17421	33,524181	1,120444	0,818855	4,279272	130,7025	128,59	OK	24	0	
03.04.2025	123,3599	123,35989	0	78,38149	44,699596	33,681904	1,121694	0,80342	4,174125	126,62	124,4875	OK	24	0	
04.04.2025	131,0223	131,02234	0	77,06094	44,185696	32,875233	1,087024	0,806075	4,332009	134,31	132,25	OK	24	0	
05.04.2025	130,6589	130,65889	0	77,32916	44,015705	33,31345	1,084253	0,809314	4,353856	133,9575	131,8825	OK	24	0	
06.04.2025	127,9232	127,92319	0	77,34078	44,364624	32,976143	1,090869	0,804577	4,245907	131,1775	129,1075	OK	24	0	
07.04.2025	121,0406	121,04055	0	78,35365	44,882549	33,471104	1,107964	0,790872	4,045312	124,2425	122,1575	OK	24	0	
08.04.2025	125,5628	125,5628	0	77,1021	44,304218	32,79789	1,098987	0,803859	4,140924	128,755	126,71	OK	24	0	
09.04.2025	122,324	122,32396	0	77,97897	44,429337	33,549633	1,121903	0,79143	4,112883	125,525	123,4275	OK	24	0	
10.04.2025	128,9975	128,99745	0	76,58738	44,631184	31,956207	1,103547	0,799512	4,126967	132,215	130,22	OK	24	0	
11.04.2025	134,6207	134,62065	0	76,64752	44,515644	32,131878	1,07676	0,811269	4,342584	137,945	135,9225	OK	24	0	
12.04.2025	132,2728	132,27281	0	77,5637	43,913639	33,650051	1,078567	0,81392	4,464693	135,6375	133,4975	OK	24	0	
13.04.2025	134,2201	134,22011	0	77,41419	44,599461	32,814743	1,081264	0,809176	4,421072	137,5975	135,5275	OK	24	0,01	
14.04.2025	134,6439	134,64388	0	77,73928	44,741943	32,997345	1,08559	0,809112	4,449983	138,0425	135,9825	OK	24	0	
15.04.2025	130,5994	130,59943	0	77,77132	44,447826	33,323486	1,090962	0,80888	4,360531	133,9175	131,865	OK	24	0	
16.04.2025	126,2114	126,21144	0	77,80103	44,082165	33,718872	1,095107	0,795203	4,27512	129,44	127,39	OK	24	0	
17.04.2025	134,2839	134,28394	0	77,12344	43,981892	33,141556	1,084568	0,798772	4,474605	137,61	135,58	OK	24	0	
18.04.2025	132,8243	132,82428	0	77,76829	44,780685	32,987606	1,098532	0,785757	4,401054	136,18	134,1425	OK	24	0	
19.04.2025	128,5166	128,51663	0	77,71231	44,910397	32,80191	1,111374	0,786622	4,228483	131,7875	129,7775	OK	24	0	
20.04.2025	123,1454	123,14538	0	77,14501	44,926228	32,218777	1,123044	0,785499	3,991289	126,275	124,31	OK	24	0	
21.04.2025	119,1796	119,17955	0	77,87149	44,902996	32,968491	1,091799	0,806228	3,923657	122,295	120,2675	OK	24	0	
22.04.2025	119,744	119,74401	0	76,64254	45,169434	31,473101	1,063917	0,816317	3,776807	122,7825	120,855	OK	24	0	
23.04.2025	122,2982	122,29819	0	75,6867	45,034382	30,652308	1,038665	0,824527	3,764709	125,3125	123,44	OK	24	0	
Итого:	4121,51	4121,51							136,91	4225,57	4161,56		744	0,01	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Глопд	BHP	BOC	V3
23.03.2025	6336,81	212445,91	208909,47	3536,44	206348,63	206345,10	3,53			
23.04.2025	6473,72	216671,47	213071,03	3600,44	210470,14	210466,61	3,53			
ИТОГО:	136,91	4225,57	4161,56	64,00	4121,51	4121,51	0,00	744,00		0,01

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Ю.В. Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 16911717
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.03.2025	156,6011	156,6011	0	78,56422	43,326229	35,238003	1,062419	0,833714	5,527524	159,42	159,25	OK	24	0	
25.03.2025	158,3859	158,38585	0	77,74541	43,117519	34,627888	1,06172	0,832504	5,49929	161,1525	161,05	OK	24	0	
26.03.2025	165,9547	165,95468	0	76,0226	43,616489	32,406101	1,058158	0,828465	5,392473	168,68	168,775	OK	24	0	
27.03.2025	163,3433	163,34332	0	76,32234	43,802235	32,520107	1,062609	0,822875	5,323848	166,06	166,1325	OK	24	0	
28.03.2025	149,277	149,27702	0	77,48307	42,948887	34,534168	1,076359	0,81303	5,162292	151,855	151,7825	OK	24	0	
29.03.2025	141,8563	141,85634	0	76,60673	43,463688	33,143024	1,073278	0,819826	4,710404	144,2025	144,29	OK	24	0	
30.03.2025	136,5513	136,55125	0	76,81371	43,337727	33,475975	1,074951	0,817454	4,587011	138,82	138,8925	OK	24	0	
31.03.2025	139,6387	139,63872	0	76,29691	43,619678	32,677227	1,075984	0,815754	4,577179	141,935	142,035	OK	24	0	
01.04.2025	136,4677	136,46771	0	76,64511	43,957615	32,687492	1,101073	0,820273	4,478042	138,7475	138,8225	OK	24	0	
02.04.2025	133,4188	133,41881	0	76,64375	43,810486	32,83326	1,124284	0,817642	4,392199	135,635	135,7225	OK	24	0	
03.04.2025	126,409	126,40897	0	77,28718	43,66745	33,619736	1,119975	0,800614	4,262542	128,5525	128,59	OK	24	0	
04.04.2025	136,2157	136,21568	0	75,86944	43,848587	32,02084	1,0865	0,806203	4,370283	138,3975	138,585	OK	24	0	
05.04.2025	130,6811	130,68111	0	76,54211	43,787369	32,754749	1,088496	0,805162	4,28894	132,8225	132,9575	OK	24	0	
06.04.2025	130,9541	130,95407	0	76,0509	43,528355	32,522537	1,092022	0,80385	4,278729	133,0575	133,2175	OK	24	0	
07.04.2025	126,9721	126,97209	0	77,31678	44,175289	33,141491	1,111182	0,788183	4,213801	129,12	129,2025	OK	24	0	
08.04.2025	137,2561	137,25609	0	75,96609	44,16872	31,797379	1,09862	0,803146	4,377993	139,4825	139,6425	OK	24	0	
09.04.2025	128,8603	128,86026	0	76,81981	43,749523	33,070297	1,126421	0,790491	4,26045	131,0075	131,0925	OK	24	0	
10.04.2025	135,8149	135,81488	0	75,53854	44,408901	31,129644	1,101584	0,79795	4,239477	137,9825	138,1925	OK	24	0	
11.04.2025	139,3621	139,36212	0	75,82961	44,332142	31,497461	1,077795	0,811189	4,403027	141,6125	141,795	OK	24	0	
12.04.2025	134,7402	134,74022	0	76,46243	44,100231	32,362186	1,081211	0,811374	4,37446	136,9575	137,09	OK	24	0	
13.04.2025	137,4816	137,48163	0	76,15196	43,149128	33,002808	1,083921	0,808111	4,555349	139,7275	139,8075	OK	24	0	
14.04.2025	136,2495	136,24953	0	76,73917	43,504425	33,234756	1,087173	0,808437	4,539667	138,53	138,575	OK	24	0	
15.04.2025	136,48	136,48004	0	76,7803	44,075439	32,704868	1,094243	0,805265	4,481358	138,78	138,835	OK	24	0	
16.04.2025	138,4717	138,47166	0	76,61717	43,921856	32,695301	1,094933	0,793931	4,535677	140,8025	140,84	OK	24	0	
17.04.2025	145,9636	145,96364	0	76,15009	44,248631	31,901474	1,088003	0,795837	4,666846	148,385	148,4775	OK	24	0	
18.04.2025	139,531	139,53098	0	76,67796	44,730404	31,947561	1,101459	0,783373	4,469623	141,8825	141,97	OK	24	0	
19.04.2025	131,9865	131,98645	0	76,63129	44,33432	32,296967	1,115313	0,785797	4,273894	134,2075	134,27	OK	24	0	
20.04.2025	127,7094	127,70938	0	75,89285	44,476746	31,416105	1,12448	0,784396	4,023963	129,79	129,935	OK	24	0	
21.04.2025	126,3038	126,30376	0	76,92664	43,999462	32,927181	1,091358	0,808838	4,152944	128,45	128,465	OK	24	0	
22.04.2025	122,4809	122,48089	0	75,43573	45,096844	30,338888	1,059593	0,81411	3,72329	124,435	124,6575	OK	24	0	
23.04.2025	133,4462	133,44615	0	74,54887	45,179905	29,368958	1,039754	0,825085	3,936914	135,5625	135,7575	OK	24	0	
Итого:	4284,86	4284,86							140,08	4356,05	4358,71		744	0	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	BHP	BOC	V3
23.03.2025	6645,09	204012,81	201354,18	2658,63	198675,28	198654,00	21,28			
23.04.2025	6785,17	208368,86	205712,89	2655,97	202960,14	202938,86	21,28			
ИТОГО:	140,08	4356,05	4358,71	-2,65	4284,86	4284,86	0,00	744		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____
Ф.И.О.

Подпись: _____
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР.

Договор №: 8848

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20861817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
т	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
10.04.2025	80,76564	80,76564	0	77,04798	46,52751	30,52048	1,074625	0,778643	2,469417	82,97501	81,44502	OK		24	0,35
11.04.2025	142,165	142,165	0	76,50982	47,7027	28,80711	1,057211	0,792264	4,113017	145,9225	143,515	OK		24	0
12.04.2025	137,9304	137,9304	0	77,47073	46,90171	30,56902	1,058689	0,79529	4,223779	141,7375	139,115	OK		24	0
13.04.2025	136,3651	136,3651	0	77,34615	47,42856	29,91759	1,061528	0,790414	4,09396	140,1125	137,58	OK		24	0,01
14.04.2025	133,7531	133,7531	0	77,60697	47,49383	30,11313	1,065732	0,790221	4,042046	137,505	134,895	OK		24	0,01
15.04.2025	141,6121	141,6121	0	77,67978	47,05048	30,62929	1,070674	0,790453	4,359659	145,595	142,7925	OK		24	0,01
16.04.2025	129,2493	129,2493	0	77,71355	48,6639	29,04964	1,075261	0,776641	3,752911	132,965	130,4	OK		24	0,01
17.04.2025	140,0923	140,0923	0	76,99287	48,76452	28,22835	1,064484	0,780225	3,969456	143,905	141,52	OK		24	0
18.04.2025	135,693	135,693	0	77,67161	47,65518	30,01643	1,07812	0,767691	4,08954	139,4125	136,9575	OK		24	0,01
19.04.2025	130,2383	130,2383	0	77,6105	47,19655	30,41394	1,090663	0,768261	3,977899	133,7625	131,4575	OK		24	0,01
20.04.2025	128,7187	128,7187	0	77,07676	47,41829	29,65847	1,10236	0,76685	3,824912	132,1825	129,9375	OK		24	0
21.04.2025	119,4797	119,4797	0	77,72154	48,33384	29,3877	1,071872	0,786359	3,520928	122,725	120,675	OK		24	0,02
22.04.2025	116,4644	116,4644	0	76,52959	47,59855	28,93104	1,045335	0,797136	3,380713	119,525	117,5725	OK		24	0,01
23.04.2025	121,5393	121,5393	0	75,56979	47,6499	27,9199	1,019723	0,804668	3,413736	124,6575	122,705	OK		24	0,01
Итого:	1794,07	1794,07							53,23	1842,98	1810,57			336	0,45
Средние:			0,00	77,18	47,60	29,58	1,07	0,78							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
10.04.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.04.2025	53,23	1842,98	1810,57	32,42	1794,07	1794,07	0,00			
ИТОГО:	53,23	1842,98	1810,57	32,42	1794,07	1794,07	0,00	336	0	0,45

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажмакина /
Ф.И.О.
МП

Подпись / О.В. Малыгина /
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xAA04

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	78,59	46,32	32,27	87,6	85,23	87,5	86,63	0	-1,4	2,747	24	0
25.03.2025	78,04	46,03	32,01	85,2	82,95	85	84,17	0	-1,22	2,656	24	0
26.03.2025	76,21	46,53	29,68	87,6	85,36	87,7	86,81	0	-1,45	2,531	24	0
27.03.2025	76,33	46,69	29,64	84,3	82,15	84,3	83,44	0	-1,29	2,434	24	0
28.03.2025	77,4	45,9	31,5	76,3	74,29	76,3	75,52	0	-1,23	2,337	24	0
29.03.2025	76,77	45,65	31,12	77	74,99	77,1	76,35	0	-1,36	2,329	24	0
30.03.2025	77,01	45,7	31,31	78	76	78,1	77,34	0	-1,34	2,379	24	0
31.03.2025	76,4	46,4	30	75,8	73,84	75,9	75,16	0	-1,32	2,214	24	0
01.04.2025	76,81	46,27	30,54	72,7	70,79	72,9	72,14	0	-1,35	2,16	24	0
02.04.2025	76,82	46,12	30,7	71,3	69,43	71,4	70,66	0	-1,23	2,129	24	0
03.04.2025	77,52	46	31,52	67,3	65,52	67,4	66,71	0	-1,19	2,066	24	0
04.04.2025	76,11	46,34	29,77	72,9	71,04	73,1	72,39	0	-1,35	2,115	24	0
05.04.2025	76,45	46,45	30	77,4	75,44	77,6	76,81	0	-1,37	2,264	24	0
06.04.2025	76,45	46,11	30,34	76,6	74,6	76,7	75,94	0	-1,34	2,261	24	0
07.04.2025	77,46	46,23	31,23	67,8	66,01	68	67,29	0	-1,28	2,059	24	0
08.04.2025	76,2	46,16	30,04	71,4	69,59	71,6	70,87	0	-1,28	2,089	24	0
09.04.2025	77,04	46,18	30,86	69,3	67,48	69,5	68,8	0	-1,32	2,085	24	0
10.04.2025	76,12	46,49	29,63	71,6	69,76	71,8	71,06	0	-1,3	2,065	24	0
11.04.2025	76,03	46,36	29,67	72,3	70,47	72,6	71,88	0	-1,41	2,09	24	0
12.04.2025	76,81	46,42	30,39	72,8	70,91	73	72,26	0	-1,35	2,153	24	0
13.04.2025	76,53	45,49	31,04	76,8	74,83	77	76,26	0	-1,43	2,321	24	0
14.04.2025	76,82	46,06	30,76	74,1	72,16	74,3	73,53	0	-1,37	2,218	24	0
15.04.2025	76,88	46,33	30,55	75	73,06	75,2	74,43	0	-1,37	2,231	24	0
16.04.2025	76,92	46,1	30,82	73,8	71,83	74,1	73,35	0	-1,52	2,213	24	0
17.04.2025	76,23	46,27	29,96	78,4	76,42	78,5	77,73	0	-1,31	2,289	24	0
18.04.2025	76,82	46,89	29,93	74,8	72,84	75,1	74,33	0	-1,49	2,181	24	0
19.04.2025	76,79	46,34	30,45	71,9	70,06	72,2	71,42	0	-1,36	2,132	24	0
20.04.2025	76,23	46,19	30,04	67,3	65,59	67,6	66,91	0	-1,32	1,969	24	0
21.04.2025	76,83	45,98	30,85	66,1	64,4	66,4	65,71	0	-1,31	1,987	24	0
22.04.2025	75,76	46,85	28,91	65,6	63,95	66,1	65,39	0	-1,44	1,847	24	0
23.04.2025	74,8	46,86	27,94	68,2	66,53	68,8	68,08	0	-1,55	1,858	24	0
Итого:				2307,2	2247,52	2312,8	2289,37	0	-41,85	68,41	744	0
Средние:	76,68	46,24	30,43									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	54147,5	52507,4	54176,9	53645,69	0,23	-1138,29	2006,82	25627	379
23/04/2524:00	56454,7	54754,92	56489,7	55935,06	0,23	-1180,14	2075,23	26371	379
Итого:	2307,2	2247,52	2312,8	2289,37	0	-41,85	68,41	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись О.И: Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись /О.В.Мальгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАЕ87

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,27	46,19	33,08	81,3	79,07	80,5	79,72	0	-0,65	2,613	24	0
25.03.2025	78,63	46,58	32,05	80,4	78,23	79,7	78,92	0	-0,69	2,508	24	0
26.03.2025	76,82	47,02	29,8	84,6	82,4	84	83,12	0	-0,72	2,456	24	0
27.03.2025	77,02	47,02	30	82,1	80	81,4	80,55	0	-0,55	2,396	24	0
28.03.2025	78,14	46,89	31,25	71	69,1	70,2	69,45	0	-0,35	2,16	24	0
29.03.2025	77,43	46,33	31,1	71,8	69,94	71,3	70,59	0,01	-0,65	2,171	24	0
30.03.2025	77,65	45,2	32,45	70,7	68,82	70	69,31	0	-0,49	2,231	24	0
31.03.2025	77,08	46,01	31,07	69,5	67,72	68,8	68,12	0	-0,4	2,104	24	0
01.04.2025	77,5	46,17	31,33	67,1	65,36	66,5	65,83	0	-0,47	2,048	24	0
02.04.2025	77,52	46,48	31,04	64,4	62,68	63,9	63,24	0	-0,56	1,947	24	0
03.04.2025	78,26	45,46	32,8	61,3	59,63	60,6	60,05	0	-0,42	1,955	24	0
04.04.2025	76,75	45,94	30,81	66,4	64,7	65,9	65,22	0	-0,52	1,993	24	0
05.04.2025	77,2	46,92	30,28	67,3	65,55	66,8	66,07	0	-0,52	1,983	24	0
06.04.2025	77,02	45,32	31,7	66,8	65,04	66,3	65,65	0	-0,61	2,061	24	0
07.04.2025	78,23	46,28	31,95	60,6	58,95	60	59,43	0	-0,48	1,883	24	0
08.04.2025	76,88	46,5	30,38	66,8	65,04	66,4	65,73	0	-0,69	1,975	24	0
09.04.2025	77,78	46,2	31,58	62,3	60,66	61,8	61,21	0	-0,55	1,913	24	0
10.04.2025	76,82	46,69	30,13	65,5	63,81	65,1	64,43	0	-0,62	1,92	24	0
11.04.2025	76,8	46,66	30,14	69,6	67,79	69,2	68,48	0	-0,69	2,039	24	0
12.04.2025	77,54	46,13	31,41	69,2	67,36	68,8	68,07	0	-0,71	2,113	24	0
13.04.2025	77,18	45,57	31,61	70,9	69,07	70,6	69,88	0	-0,81	2,179	24	0
14.04.2025	77,53	46,5	31,03	67,2	65,48	66,8	66,08	0	-0,6	2,032	24	0
15.04.2025	77,62	46,31	31,31	68,1	66,32	67,7	67,02	0	-0,7	2,073	24	0
16.04.2025	77,57	46,17	31,4	65,8	64,06	65,5	64,86	0	-0,8	2,01	24	0
17.04.2025	76,89	46,54	30,35	66,9	65,19	66,6	65,91	0	-0,72	1,98	24	0
18.04.2025	77,52	46,6	30,92	65,9	64,18	65,6	64,9	0	-0,72	1,984	24	0
19.04.2025	77,52	46,26	31,26	65	63,3	64,7	64,08	0	-0,78	1,976	24	0
20.04.2025	76,89	46,14	30,75	58,1	56,61	57,7	57,15	0	-0,54	1,738	24	0
21.04.2025	77,55	45,96	31,59	56	54,51	55,7	55,15	0	-0,64	1,723	24	0
22.04.2025	76,4	46,79	29,61	57,5	56,03	57,3	56,76	0	-0,73	1,658	24	0
23.04.2025	75,46	47,1	28,36	60,5	58,99	60,3	59,66	0	-0,67	1,671	24	0
Итого:				2100,6	2045,59	2085,7	2064,64	0,01	-19,05	63,49	744	0
Средние:	77,37	46,32	31,04									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	63728,2	61837	63417,2	62667,61	4,02	-830,61	2004,64	25620	478
23/04/2524:00	65828,8	63882,59	65502,9	64732,25	4,03	-849,66	2068,13	26364	478
Итого:	2100,6	2045,59	2085,7	2064,64	0,01	-19,05	63,49	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х71В4

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,57	46,62	32,95	80,7	78,47	78,96	78,15	0	0,32	2,586	24	0
25.03.2025	78,88	46,75	32,13	79,4	77,22	77,64	76,86	0	0,36	2,479	24	0
26.03.2025	77,09	46,58	30,51	82,7	80,52	80,88	80,07	0	0,45	2,454	24	0
27.03.2025	77,24	46,51	30,73	77,5	75,45	75,72	74,95	0	0,5	2,318	24	0
28.03.2025	78,41	45,97	32,44	68	66,15	66,6	65,94	0,01	0,21	2,144	24	0
29.03.2025	77,66	45,87	31,79	69,9	68,05	68,28	67,57	0	0,48	2,162	24	0
30.03.2025	77,9	46,17	31,73	69,4	67,54	67,92	67,23	0	0,31	2,142	24	0
31.03.2025	77,36	46,71	30,65	69,3	67,46	67,68	66,96	0	0,5	2,067	24	0
01.04.2025	77,75	46,67	31,08	66	64,26	64,44	63,78	0	0,48	1,997	24	0
02.04.2025	77,78	46,58	31,2	63,8	62,09	62,52	61,89	0	0,2	1,936	24	0
03.04.2025	78,5	46,18	32,32	60,6	58,94	59,16	58,58	0	0,36	1,905	24	0
04.04.2025	77,05	46,81	30,24	67	65,26	65,52	64,82	0	0,44	1,972	24	0
05.04.2025	77,51	46,59	30,92	66,2	64,48	64,56	63,89	0	0,59	1,992	24	0
06.04.2025	77,29	46,54	30,75	65,5	63,79	64,08	63,4	0	0,39	1,96	24	0
07.04.2025	78,48	46,41	32,07	60,7	59,07	59,28	58,74	0	0,33	1,89	24	0
08.04.2025	77,14	46,74	30,4	66	64,29	64,44	63,76	0	0,53	1,951	24	0
09.04.2025	78,04	46,41	31,63	61	59,36	59,64	59,06	0	0,3	1,877	24	0
10.04.2025	77,07	46,86	30,21	66,3	64,57	64,68	64	0	0,57	1,949	24	0
11.04.2025	77,14	44,35	32,79	78,6	76,53	76,8	76,07	0	0,46	2,511	24	0
12.04.2025	77,76	46,06	31,7	65,7	63,95	64,2	63,55	0	0,4	2,025	24	0
13.04.2025	77,43	45,33	32,1	68,2	66,4	66,6	65,97	0	0,43	2,13	24	0
14.04.2025	77,81	45,8	32,01	65,9	64,16	64,2	63,58	0	0,58	2,052	24	0
15.04.2025	77,88	46,07	31,81	66,7	64,95	65,16	64,52	0	0,43	2,064	24	0
16.04.2025	77,85	46,16	31,69	66,7	64,93	65,04	64,4	0	0,53	2,054	24	0
17.04.2025	77,18	46,36	30,82	68	66,23	66,36	65,69	0	0,54	2,04	24	0
18.04.2025	77,77	46,01	31,76	64,9	63,2	63,36	62,69	0	0,51	2,005	24	0
19.04.2025	77,74	46,6	31,14	61,9	60,23	60,36	59,76	0	0,47	1,875	24	0
20.04.2025	77,13	46,56	30,57	59,2	57,66	57,72	57,15	0	0,51	1,762	24	0
21.04.2025	77,86	46,54	31,32	59,1	57,51	57,6	57	0	0,51	1,801	24	0
22.04.2025	76,66	46,47	30,19	59	57,48	57,48	56,92	0	0,56	1,737	24	0
23.04.2025	75,71	46,04	29,67	61,9	60,33	60,24	59,62	0	0,71	1,788	24	0
Итого:				2085,8	2030,53	2037,1	2016,57	0,01	13,96	63,63	744	0
Средние:	77,63	46,3	31,33									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	51683,6	50136,24	47905,06	47439,32	3,52	2696,92	1962,72	25623	499
23/04/2524:00	53769,4	52166,77	49942,18	49455,89	3,53	2710,88	2026,34	26367	499
Итого:	2085,8	2030,53	2037,12	2016,57	0,01	13,96	63,63	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x690F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	77,29	43,4	33,89	72,9	70,99	72,8	72,15	0	-1,16	2,405	24	0
25.03.2025	76,59	42,83	33,76	63,1	61,47	62,9	62,35	0	-0,88	2,072	24	0
26.03.2025	74,82	42,47	32,35	61,5	59,95	61,3	60,77	0	-0,82	1,936	24	0
27.03.2025	74,86	41,74	33,12	57	55,59	56,8	56,33	0	-0,74	1,839	24	0
28.03.2025	75,85	41,46	34,39	52,3	50,99	52	51,62	0	-0,63	1,754	24	0
29.03.2025	75,29	40,76	34,53	52,6	51,26	52,3	51,86	0	-0,6	1,769	24	0
30.03.2025	75,53	40,85	34,68	53,2	51,85	53	52,6	0	-0,75	1,794	24	0
31.03.2025	74,82	40,74	34,08	47,9	46,73	47,6	47,25	0	-0,52	1,589	24	0
01.04.2025	75,09	40,18	34,91	41,5	40,48	41,3	41	0	-0,52	1,41	24	0
02.04.2025	74,98	40,51	34,47	38	37,05	37,8	37,51	0	-0,46	1,275	24	0
03.04.2025	75,78	40,03	35,75	40,9	39,86	40,6	40,35	0	-0,49	1,423	24	0
04.04.2025	74,69	41,28	33,41	54,4	53,06	54,2	53,72	0	-0,66	1,77	24	0
05.04.2025	74,95	40,58	34,37	48,5	47,27	48,3	47,96	0	-0,69	1,624	24	0
06.04.2025	74,77	39,78	34,99	45,2	44,07	45	44,69	0	-0,62	1,542	24	0
07.04.2025	75,73	39,76	35,97	40	38,99	39,8	39,53	0	-0,54	1,401	24	0
08.04.2025	74,89	42,35	32,54	58,7	57,26	58,6	58,12	0	-0,86	1,86	24	0
09.04.2025	75,91	42,96	32,95	64,3	62,65	64,2	63,66	0	-1,01	2,062	24	0
10.04.2025	74,98	43,52	31,46	63,7	62,12	63,5	62,96	0	-0,84	1,954	24	0
11.04.2025	74,96	43,11	31,85	67,5	65,81	67,4	66,85	0	-1,04	2,097	24	0
12.04.2025	75,58	43,75	31,83	66	64,32	65,9	65,35	0	-1,03	2,045	24	0
13.04.2025	75,29	42,85	32,44	68	66,29	67,9	67,32	0	-1,03	2,148	24	0
14.04.2025	75,56	44,05	31,51	62,4	60,85	62,4	61,85	0	-1	1,915	24	0
15.04.2025	75,67	43,58	32,09	64,3	62,65	64,2	63,67	0	-1,02	2,006	24	0
16.04.2025	75,67	43,76	31,91	61,9	60,37	61,9	61,38	0	-1,01	1,924	24	0
17.04.2025	75,02	43,76	31,26	65,6	63,95	65,6	65,04	0	-1,09	1,997	24	0
18.04.2025	75,52	43,83	31,69	61,5	59,98	61,4	60,89	0	-0,91	1,9	24	0
19.04.2025	75,62	43,88	31,74	61,8	60,24	61,9	61,35	0	-1,11	1,911	24	0
20.04.2025	74,99	43,77	31,22	55,5	54,11	55,5	55,02	0	-0,91	1,686	24	0
21.04.2025	75,57	43,27	32,3	53,3	51,96	53,3	52,83	0	-0,87	1,677	24	0
22.04.2025	74,48	44,32	30,16	51,7	50,45	51,8	51,32	0	-0,87	1,519	24	0
23.04.2025	73,57	44,2	29,37	53,4	52,14	53,6	53,12	0	-0,98	1,53	24	0
Итого:				1748,6	1704,76	1744,8	1730,42	0	-25,66	55,83	744	0
Средние:	75,3	42,36	32,93									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	57419,1	55710,08	56966,7	56367,66	0,09	-657,58	1997,78	24976	618
23/04/2524:00	59167,7	57414,84	58711,5	58098,08	0,09	-683,24	2053,62	25720	618
Итого:	1748,6	1704,76	1744,8	1730,42	0	-25,66	55,83	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x196E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	80,03	44,86	35,17	73,9	71,86	74,3	73,58	0	-1,72	2,528	24	0
25.03.2025	79,34	45,25	34,09	74	72,01	74,4	73,69	0	-1,68	2,451	24	0
26.03.2025	77,51	45,43	32,08	76,9	74,87	77,5	76,75	0	-1,88	2,401	24	0
27.03.2025	77,73	45,13	32,6	76,1	74,09	76,5	75,75	0	-1,66	2,414	24	0
28.03.2025	78,88	45,47	33,41	67,6	65,76	68	67,33	0	-1,57	2,197	24	0
29.03.2025	78,11	45,02	33,09	68,7	66,86	69,1	68,41	0	-1,55	2,212	24	0
30.03.2025	78,37	44,67	33,7	69,5	67,64	70	69,33	0	-1,69	2,279	24	0
31.03.2025	77,81	45,29	32,52	66,5	64,72	66,8	66,16	0	-1,44	2,102	24	0
01.04.2025	78,2	45,27	32,93	61,8	60,11	62,2	61,59	0	-1,48	1,978	24	0
02.04.2025	78,22	44,99	33,23	61,9	60,23	62,2	61,6	0	-1,37	2,002	24	0
03.04.2025	78,96	45,24	33,72	60,1	58,47	60,3	59,72	0	-1,25	1,973	24	0
04.04.2025	77,48	45,71	31,77	64,7	62,97	65,1	64,45	0	-1,48	1,999	24	0
05.04.2025	77,97	45,83	32,14	66,5	64,75	67,1	66,42	0	-1,67	2,08	24	0
06.04.2025	77,75	45,08	32,67	67,6	65,83	68	67,35	0	-1,52	2,149	24	0
07.04.2025	78,96	45,33	33,63	59,4	57,75	59,6	59,05	0	-1,3	1,942	24	0
08.04.2025	77,55	47,41	30,14	62,7	61,05	63,1	62,41	0	-1,36	1,841	24	0
09.04.2025	78,49	44,59	33,9	55,5	54	55,8	55,29	0,01	-1,29	1,832	24	0
10.04.2025	77,46	42,14	35,32	58,9	57,36	59	58,49	0	-1,13	2,024	24	0
11.04.2025	77,5	43,73	33,77	60,3	58,71	60,6	60,07	0	-1,36	1,981	24	0
12.04.2025	78,22	41,81	36,41	61,8	60,14	62	61,49	0	-1,35	2,19	24	0
13.04.2025	77,85	41,57	36,28	63,1	61,41	63,3	62,76	0	-1,35	2,228	24	0
14.04.2025	78,29	43,1	35,19	61,8	60,12	62,1	61,55	0	-1,43	2,112	24	0
15.04.2025	78,32	43,11	35,21	61,4	59,73	61,7	61,13	0	-1,4	2,104	24	0
16.04.2025	78,27	42,56	35,71	60,1	58,47	60,3	59,78	0	-1,31	2,089	24	0
17.04.2025	77,61	41,81	35,8	62,1	60,46	62,2	61,69	0	-1,23	2,162	24	0
18.04.2025	78,23	43,21	35,02	60,4	58,74	60,7	60,18	0	-1,44	2,053	24	0
19.04.2025	78,21	42,76	35,45	59,1	57,51	59,3	58,77	0	-1,26	2,035	24	0
20.04.2025	77,57	42,2	35,37	55,4	53,96	55,6	55,12	0	-1,16	1,906	24	0
21.04.2025	78,32	43,04	35,28	53,6	52,16	53,9	53,43	0	-1,27	1,837	24	0
22.04.2025	77,1	43,25	33,85	54,7	53,24	55	54,54	0	-1,3	1,8	24	0
23.04.2025	76,11	43,99	32,12	56,7	55,25	57,2	56,71	0	-1,46	1,775	24	0
Итого:				1962,8	1910,23	1972,9	1954,59	0,01	-44,36	64,68	744	0
Средние:	78,07	44,15	33,92									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	62085,4	60192,52	60136,15	59448,04	0,82	744,48	2079,32	24975	618
23/04/2524:00	64048,2	62102,75	62109,05	61402,63	0,83	700,12	2144,00	25719	618
Итого:	1962,8	1910,23	1972,9	1954,59	0,01	-44,36	64,68	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись /О.В. Малигина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Каш. № 111-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x011F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНП	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.03.2025	77,96	46,48	31,48	90,2	87,78	91,1	90,16	0	-2,38	2,762	0	24	0
25.03.2025	77,4	47,47	29,93	91,1	88,72	92	91,04	0	-2,32	2,654	0	24	0
26.03.2025	75,6	47,56	28,04	94,3	91,89	95,3	94,28	0	-2,39	2,577	0	24	0
27.03.2025	75,75	47,96	27,79	93,3	90,94	94,4	93,43	0	-2,49	2,526	0	24	0
28.03.2025	76,76	46,61	30,15	80,5	78,42	81,4	80,54	0	-2,12	2,363	0	24	0
29.03.2025	76,06	46,87	29,19	76,8	74,84	77,8	77,01	0	-2,17	2,183	0	24	0
30.03.2025	76,31	45,37	30,94	79,1	77,07	80,1	79,31	0	-2,24	2,383	0	24	0
31.03.2025	75,7	47,48	28,22	77,4	75,47	78,4	77,59	0	-2,12	2,127	0	24	0
01.04.2025	76,07	46,31	29,76	72,5	70,64	73,3	72,56	0	-1,92	2,1	0	24	0
02.04.2025	76,03	45,65	30,38	69,1	67,38	70	69,33	0	-1,95	2,045	0	24	0
03.04.2025	76,76	46,21	30,55	66,7	64,98	67,6	66,92	0	-1,94	1,982	0	24	0
04.04.2025	75,47	47,1	28,37	75,8	73,85	76,9	76,12	0	-2,27	2,093	0	24	0
05.04.2025	75,79	47,11	28,68	76,7	74,76	77,7	76,89	0	-2,13	2,142	0	24	0
06.04.2025	75,72	45,92	29,8	75,3	73,37	76,4	75,63	0	-2,26	2,183	0	24	0
07.04.2025	76,74	46,28	30,46	68,6	66,81	69,5	68,79	0	-1,98	2,032	0	24	0
08.04.2025	75,47	45,76	29,71	69,7	67,94	70,7	70,01	0	-2,07	2,017	0	24	0
09.04.2025	76,1	42,58	33,52	54,6	53,18	55,3	54,81	0	-1,63	1,782	0	24	0
10.04.2025	75,22	43,03	32,19	58,2	56,73	59	58,48	0	-1,75	1,824	0	24	0
11.04.2025	75,17	42,96	32,21	60,7	59,2	61,7	61,17	0	-1,97	1,905	0	24	0
12.04.2025	75,93	42,56	33,37	61,7	60,14	62,6	62,09	0	-1,95	2,006	0	24	0
13.04.2025	75,63	41,98	33,65	63,5	61,93	64,5	63,98	0	-2,05	2,084	0	24	0
14.04.2025	75,91	43	32,91	62,1	60,54	63	62,47	0	-1,93	1,991	0	24	0
15.04.2025	75,97	42,94	33,03	62,8	61,19	63,8	63,27	0	-2,08	2,02	0	24	0
16.04.2025	75,95	43,14	32,81	59,2	57,72	60,2	59,69	0	-1,97	1,891	0	24	0
17.04.2025	75,31	42,88	32,43	61,7	60,16	62,8	62,3	0	-2,14	1,947	0	24	0
18.04.2025	75,85	43,57	32,28	60	58,5	60,9	60,39	0	-1,89	1,886	0	24	0
19.04.2025	75,86	43,04	32,82	58,9	57,44	59,9	59,39	0	-1,95	1,884	0	24	0
20.04.2025	75,34	42,32	33,02	56,9	55,46	57,8	57,3	0	-1,84	1,83	0	24	0
21.04.2025	75,87	43,52	32,35	53,7	52,34	54,6	54,11	0	-1,77	1,692	0	24	0
22.04.2025	74,79	43,97	30,82	54,3	52,94	55,3	54,81	0	-1,87	1,629	0	24	0
23.04.2025	73,92	43,68	30,24	57,8	56,4	58,9	58,41	0	-2,01	1,703	0	24	0
Итого:				2143,2	2088,73	2172,9	2152,28	0	-63,55	64,24	0	744	0
Средние:	75,88	44,88	31										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНП	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/03/2524:00	37830,9	36706,69	38417,7	37979,97	0,02	-1273,28	1222,39	0	13334	2
23/04/2524:00	39974,1	38795,42	40590,6	40132,25	0,02	-1336,83	1286,63	0	14078	2
Итого:	2143,2	2088,73	2172,9	2152,28	0	-63,55	64,24	0	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

/  О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г. - 23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N: 8848
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06403116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
09.04.2025	83,23263	83,232628	0	79,17743	42,975296	36,202141	1,062699	0,720122	3,014151	85,32001	84,08751	OK	ВНР	24	0
10.04.2025	135,8968	135,89679	0	77,71186	44,00742	33,704441	1,031645	0,728752	4,594193	139,1475	137,3825	OK	ВНР	24	0
11.04.2025	142,251	142,25095	0	77,69207	43,606495	34,085567	1,005395	0,73998	4,854499	145,6675	143,7675	OK	ВНР	24	0,01
12.04.2025	140,7461	140,74611	0	78,46251	43,510174	34,952347	1,007137	0,742879	4,930571	144,23	142,2075	OK	ВНР	24	0
13.04.2025	145,0009	145,00087	0	78,15881	42,798306	35,360493	1,009764	0,738098	5,145668	148,5575	146,46	OK	ВНР	24	0
14.04.2025	142,1926	142,19257	0	78,49802	43,200939	35,297077	1,013915	0,737968	5,022112	145,7325	143,6325	OK	ВНР	24	0
15.04.2025	145,8595	145,85953	0	78,53234	43,441006	35,091335	1,018923	0,738105	5,138133	149,485	147,3625	OK	ВНР	24	0
16.04.2025	139,9142	139,91422	0	78,52425	43,562717	34,961544	1,023185	0,724606	4,902187	143,4025	141,35	OK	ВНР	24	0
17.04.2025	149,201	149,20099	0	77,82606	43,333771	34,492279	1,01269	0,728022	5,15769	152,8375	150,7375	OK	ВНР	24	0
18.04.2025	144,6361	144,63605	0	78,46092	43,919209	34,541706	1,026532	0,715384	5,006205	148,215	146,165	OK	ВНР	24	0
19.04.2025	140,2548	140,25478	0	78,41837	43,769894	34,648476	1,03912	0,716067	4,871985	143,7575	141,69	OK	ВНР	24	0
20.04.2025	137,4569	137,45694	0	77,83864	43,719238	34,119396	1,050477	0,714658	4,706038	140,8625	138,835	OK	ВНР	24	0
21.04.2025	132,5463	132,54631	0	78,67278	43,901844	34,770916	1,019662	0,734929	4,586801	135,91	133,875	OK	ВНР	24	0,01
22.04.2025	135,4516	135,4516	0	77,36524	44,758133	32,607121	0,992583	0,745206	4,425196	138,81	136,8325	OK	ВНР	24	0
23.04.2025	143,8628	143,86279	0	76,39291	44,990421	31,402475	0,967383	0,753087	4,532114	147,325	145,3575	OK	ВНР	24	0
Итого:	2058,50	2058,50							70,89	2109,26	2079,74		ВНР	360	0,02

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
09.04.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.04.2025	70,89	2109,26	2079,74	29,52	2058,50	2058,50	0,00			
ИТОГО:	70,89	2109,26	0,00	0,00	2058,50	2058,50	0,00	360		0,02

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23654416

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
09.04.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.04.2025	2,44	65,37	66,73	0,00	64,09	66,03	0,00			
ИТОГО:	2,44	65,37	66,73	0,00	64,09	66,03	0,00	0		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. О.И. Ажмакина/

Подпись _____
Ф.И.О. О.В. Мальгина/



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD469

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	78,29	41,83	36,46	70,9	69,02	0	0	0	69,02	2,516	24	0
25.03.2025	77,65	41,89	35,76	67,3	65,52	0	0	0	65,52	2,319	24	0
26.03.2025	75,82	41,2	34,62	65,8	64,13	0	0	0	64,13	2,217	24	0
27.03.2025	75,91	39,91	36	63,3	61,69	0	0	0	61,69	2,217	24	0
28.03.2025	76,94	40,96	35,98	57,6	56,08	0	0	0,01	56,08	2,011	24	0
29.03.2025	76,2	40,97	35,23	55,9	54,45	0	0	0	54,45	1,924	24	0
30.03.2025	76,47	39,67	36,8	58,2	56,71	0	0	0	56,71	2,092	24	0
31.03.2025	75,91	40,27	35,64	57	55,53	0	0	0	55,53	1,98	24	0
01.04.2025	76,19	40,85	35,34	53,4	52,01	0	0	0	52,01	1,844	24	0
02.04.2025	76,16	40,91	35,25	51,4	50,09	0	0	0,01	50,09	1,764	24	0
03.04.2025	76,84	40,02	36,82	49,2	47,93	0	0	0,01	47,93	1,773	24	0
04.04.2025	75,5	40,78	34,72	54,8	53,43	0	0	0	53,43	1,862	24	0
05.04.2025	75,92	40,3	35,62	54,9	53,48	0	0	0	53,48	1,908	24	0
06.04.2025	75,76	40,4	35,36	54,4	53,04	0	0	0	53,04	1,885	24	0
07.04.2025	76,81	41,18	35,63	49,3	48,04	0	0	0,01	48,04	1,707	24	0
08.04.2025	75,56	41,17	34,39	52,9	51,57	0	0	0	51,57	1,783	24	0
09.04.2025	76,41	40,23	36,18	51,2	49,89	0	0	0,01	49,89	1,805	24	0
10.04.2025	75,49	40,99	34,5	52,9	51,59	0	0	0	51,59	1,785	24	0
11.04.2025	75,6	42,65	32,95	58	56,57	0	0	0	56,57	1,864	24	0
12.04.2025	76,28	40,79	35,49	56,2	54,76	0	0	0	54,76	1,938	24	0
13.04.2025	75,9	40,69	35,21	55,6	54,2	0	0	0	54,2	1,907	24	0
14.04.2025	76,22	41,38	34,84	54	52,63	0	0	0	52,63	1,834	24	0
15.04.2025	76,39	40,93	35,46	57,6	56,12	0	0	0	56,12	1,985	24	0
16.04.2025	76,25	41,08	35,17	54,4	52,99	0	0	0,01	52,99	1,868	24	0
17.04.2025	75,67	41,84	33,83	57,6	56,14	0	0	0,01	56,14	1,899	24	0
18.04.2025	76,24	42	34,24	54,8	53,38	0	0	0	53,38	1,827	24	0
19.04.2025	76,17	41,69	34,48	53,1	51,69	0	0	0	51,69	1,784	24	0
20.04.2025	75,58	40,91	34,67	51,8	50,51	0	0	0	50,51	1,759	24	0
21.04.2025	76,22	42,12	34,1	49,3	48,04	0	0	0,01	48,04	1,649	24	0
22.04.2025	75,09	42,57	32,52	50,2	48,96	0	0	0	48,96	1,597	24	0
23.04.2025	74,21	42,78	31,43	51,8	50,57	0	0	0	50,57	1,594	24	0
Итого:				1724,8	1680,76	0	0	0,08	1680,76	58,90	744	0
Средние:	76,11	41,12	34,99									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	40997,4	39764,74	40846,3	40354,16	5,38	-589,42	1289,045	13838	0
23/04/2524:00	42722,2	41445,5	40846,3	40354,16	5,46	1091,34	1347,942	14582	0
Итого:	1724,8	1680,76	0	0	0,08	1680,76	58,897	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись /О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2CF7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,56	42,4	37,16	66,7	64,83	67,2	66,62	0	-1,79	2,408	24	0
25.03.2025	78,92	41,72	37,2	63,9	62,15	64,5	63,96	0	-1,81	2,312	24	0
26.03.2025	77,05	42,05	35	62,5	60,86	63,1	62,54	0	-1,68	2,129	24	0
27.03.2025	77,18	41,03	36,15	58,6	57,09	59,2	58,72	0	-1,63	2,065	24	0
28.03.2025	78,3	40,77	37,53	54,4	52,92	54,8	54,36	0	-1,44	1,984	24	0
29.03.2025	77,53	40,65	36,88	52,7	51,3	53,2	52,74	0	-1,44	1,889	24	0
30.03.2025	77,84	39,66	38,18	56	54,5	56,5	56,05	0	-1,55	2,079	24	0
31.03.2025	77,3	39,88	37,42	56,3	54,83	56,9	56,44	0	-1,61	2,048	24	0
01.04.2025	77,61	40,28	37,33	52,2	50,8	52,6	52,19	0	-1,39	1,895	24	0
02.04.2025	77,64	40,06	37,58	51,3	49,98	51,7	51,29	0	-1,31	1,878	24	0
03.04.2025	78,36	39,46	38,9	50,3	48,99	50,7	50,36	0	-1,37	1,903	24	0
04.04.2025	76,89	40,48	36,41	51,7	50,35	52,1	51,65	0	-1,3	1,83	24	0
05.04.2025	77,37	39,81	37,56	54,8	53,34	55,3	54,84	0	-1,5	2,002	24	0
06.04.2025	77,13	39,44	37,69	52,7	51,34	53,1	52,71	0	-1,37	1,937	24	0
07.04.2025	78,36	39,94	38,42	50,2	48,88	50,5	50,13	0	-1,25	1,876	24	0
08.04.2025	76,95	41,25	35,7	52,1	50,75	52,6	52,17	0	-1,42	1,81	24	0
09.04.2025	77,88	40,5	37,38	50	48,65	50,4	50	0	-1,35	1,814	24	0
10.04.2025	76,92	40,6	36,32	52	50,64	52,5	52,05	0	-1,41	1,839	24	0
11.04.2025	76,95	41,21	35,74	55,3	53,83	55,7	55,23	0	-1,4	1,922	24	0
12.04.2025	77,66	40,65	37,01	55	53,57	55,3	54,85	0	-1,28	1,983	24	0
13.04.2025	77,29	38,18	39,11	55,3	53,83	55,5	55,16	0	-1,33	2,105	24	0
14.04.2025	77,62	39,93	37,69	51,9	50,54	52,2	51,78	0,09	-1,24	1,9	24	0
15.04.2025	77,76	40,94	36,82	56,3	54,79	56,8	56,29	0	-1,5	2,016	24	0
16.04.2025	77,68	40,66	37,02	53,8	52,37	54,3	53,85	0,01	-1,48	1,939	24	0
17.04.2025	77,08	41,38	35,7	55,9	54,41	56,5	56,04	0	-1,63	1,942	24	0
18.04.2025	77,62	40,15	37,47	53,7	52,27	54,1	53,63	0	-1,36	1,954	24	0
19.04.2025	77,57	40,81	36,76	51,2	49,86	51,6	51,16	0	-1,3	1,83	24	0
20.04.2025	76,97	40,35	36,62	49,6	48,31	50	49,63	0	-1,32	1,767	24	0
21.04.2025	77,65	41,27	36,38	47,8	46,56	48,2	47,81	0	-1,25	1,691	24	0
22.04.2025	76,49	41,76	34,73	47,3	46,05	47,7	47,29	0	-1,24	1,596	24	0
23.04.2025	75,53	41,69	33,84	50	48,72	50,6	50,12	0	-1,4	1,647	24	0
Итого:				1671,5	1627,31	1685,4	1671,66	0,1	-44,35	59,99	744	0
Средние:	77,5	40,61	36,89									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	58183,5	56409,24	57263,4	56668,71	2,02	-259,47	2093,81	25264	690
23/04/2524:00	59855	58036,55	58948,8	58340,37	2,12	-303,82	2153,80	26008	690
Итого:	1671,5	1627,31	1685,4	1671,66	0,1	-44,35	59,99	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Мальгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Бр. Кашир. №119-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x869D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,4	42,07	37,33	74,2	72,15	75	74,41	0	-2,26	2,691	24	0
25.03.2025	78,72	41,61	37,11	71,4	69,46	72,2	71,64	0	-2,18	2,576	24	0
26.03.2025	76,89	42,1	34,79	76	74,04	77	76,33	0	-2,29	2,577	24	0
27.03.2025	77,11	41,98	35,13	73,9	71,95	74,7	74,13	0	-2,18	2,525	24	0
28.03.2025	78,22	41,51	36,71	64,7	62,98	65,4	64,86	0	-1,88	2,307	24	0
29.03.2025	77,46	40,86	36,6	66,5	64,76	67,4	66,91	0	-2,15	2,367	24	0
30.03.2025	77,74	41,21	36,53	68,1	66,31	69	68,45	0	-2,14	2,421	24	0
31.03.2025	77,15	41,11	36,04	64,2	62,53	65	64,47	0	-1,94	2,252	24	0
01.04.2025	77,56	42,08	35,48	61,1	59,5	61,8	61,27	0	-1,77	2,109	24	0
02.04.2025	77,56	41,55	36,01	59,3	57,74	59,9	59,42	0	-1,68	2,077	24	0
03.04.2025	78,3	40,97	37,33	58	56,45	58,5	58,02	0	-1,57	2,106	24	0
04.04.2025	76,79	41	35,79	62,4	60,77	63,1	62,62	0	-1,85	2,172	24	0
05.04.2025	77,29	41,56	35,73	63,7	62,01	64,5	63,97	0,01	-1,96	2,215	24	0
06.04.2025	77,08	42,25	34,83	64	62,31	64,8	64,27	0	-1,96	2,17	24	0
07.04.2025	78,29	41,06	37,23	56,1	54,59	56,6	56,13	0	-1,54	2,032	24	0
08.04.2025	76,88	42,38	34,5	62,2	60,57	63	62,48	0	-1,91	2,091	24	0
09.04.2025	77,82	41,89	35,93	59,3	57,72	59,9	59,37	0	-1,65	2,075	24	0
10.04.2025	76,82	41,77	35,05	60,3	58,76	60,9	60,4	0	-1,64	2,059	24	0
11.04.2025	76,85	41,89	34,96	64,4	62,74	65,2	64,67	0	-1,93	2,19	24	0
12.04.2025	77,56	42,19	35,37	64,5	62,77	65,2	64,69	0	-1,92	2,216	24	0
13.04.2025	77,21	41,7	35,51	66	64,26	66,8	66,27	0	-2,01	2,279	24	0
14.04.2025	77,59	41,65	35,94	63,7	61,98	64,5	63,98	0	-2	2,227	24	0
15.04.2025	77,69	42,05	35,64	66	64,27	66,8	66,26	0	-1,99	2,286	24	0
16.04.2025	77,6	42,21	35,39	63,2	61,5	63,9	63,37	0,01	-1,87	2,175	24	0
17.04.2025	76,97	42,31	34,66	65,6	63,89	66,6	66,06	0	-2,17	2,213	24	0
18.04.2025	77,55	42,07	35,48	63,1	61,42	63,8	63,27	0	-1,85	2,179	24	0
19.04.2025	77,55	41,84	35,71	62,1	60,43	62,9	62,38	0	-1,95	2,156	24	0
20.04.2025	76,94	41,41	35,53	58,3	56,81	59	58,51	0	-1,7	2,017	24	0
21.04.2025	77,65	41,72	35,93	56,6	55,1	57,3	56,85	0	-1,75	1,977	24	0
22.04.2025	76,45	42,53	33,92	57,2	55,73	58	57,49	0	-1,76	1,89	24	0
23.04.2025	75,48	41,6	33,88	59,1	57,62	60	59,52	0	-1,9	1,951	24	0
Итого:				1975,2	1923,12	1998,7	1982,47	0,02	-59,35	68,58	744	0
Средние:	77,42	41,74	35,67									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	58294,9	56487,24	58531,3	57938,1	13,49	-1450,86	2178,00	25265	689
23/04/2524:00	60270,1	58410,36	60530	59920,57	13,51	-1510,21	2246,58	26009	689
Итого:	1975,2	1923,12	1998,7	1982,47	0,02	-59,35	68,58	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Нарк. Мал. №3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD65С

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.03.2025	79,4	56,05	23,35	229,8	223,48	224,9	221,64	0	1,84	5,216	0	24	0
25.03.2025	78,83	53,29	25,54	196,4	191,07	192,4	189,83	0	1,24	4,876	0	24	0
26.03.2025	76,9	53,48	23,42	205,3	199,95	201,1	198,43	0	1,52	4,68	0	24	0
27.03.2025	76,99	51,51	25,48	189,2	184,31	185,6	183,3	0,01	1,01	4,698	0	24	0
28.03.2025	78,11	48,76	29,35	157,4	153,19	154,6	152,88	0	0,31	4,496	0	24	0
29.03.2025	77,46	48,64	28,82	159,8	155,59	156,9	155,13	0	0,46	4,483	0	24	0
30.03.2025	77,67	48,03	29,64	158	153,84	154,6	152,95	0	0,89	4,558	0	24	0
31.03.2025	77,08	48,77	28,31	155,7	151,65	152,4	150,71	0	0,94	4,294	0	24	0
01.04.2025	77,47	49,14	28,33	152,8	148,78	149,7	148,03	0	0,75	4,213	0	24	0
02.04.2025	77,4	49,52	27,88	138,9	135,26	128,35	127,07	0	56,07	4,023	0	24	0
03.04.2025	78,02	44,8	33,22	120,7	117,49	109,53	108,52	0	117,49	3,911	0	24	0
04.04.2025	76,63	44,56	32,07	127,2	123,94	113,25	112,25	0,01	123,94	3,98	0	24	0
05.04.2025	76,95	44,04	32,91	127,7	124,38	116,68	115,63	0	124,38	4,098	0	24	0
06.04.2025	76,91	43,37	33,54	124,6	121,33	116,28	115,26	0	121,33	4,087	0	24	0
07.04.2025	77,95	44,28	33,67	116,5	113,38	109,3	108,29	0	113,38	3,819	0	24	0
08.04.2025	76,68	44,07	32,61	122,5	119,33	114,82	113,81	0	119,33	3,901	0	24	0
09.04.2025	77,53	44,9	32,63	122,1	118,9	114,29	113,2	0	118,9	3,882	0	24	0
10.04.2025	76,55	44,56	31,99	123,6	120,4	114,79	113,76	0	120,4	3,863	0	24	0
11.04.2025	76,58	46,48	30,1	138,6	135,03	119,87	118,74	0	135,03	4,054	0	24	0
12.04.2025	77,42	48,15	29,27	150,3	146,34	122,98	121,8	0	146,34	4,287	0	24	0
13.04.2025	77,15	47,4	29,75	151,8	147,82	124,05	122,92	0	147,82	4,398	0	24	0
14.04.2025	77,33	43,92	33,41	127,5	124,15	119,62	118,59	0	124,15	4,154	0	24	0
15.04.2025	77,4	44,12	33,28	126,5	123,17	116,96	115,89	0	123,17	4,101	0	24	0
16.04.2025	77,37	44,28	33,09	124,9	121,6	114,78	113,75	0,01	121,6	4,033	0	24	0
17.04.2025	76,76	44,62	32,14	132,6	129,17	120,4	119,33	0	129,17	4,162	0	24	0
18.04.2025	77,32	44,54	32,78	127,1	123,75	116,59	115,52	0	123,75	4,06	0	24	0
19.04.2025	77,24	44,67	32,57	121,1	117,91	117,55	116,52	0	117,91	3,839	0	24	0
20.04.2025	76,65	44,46	32,19	116,9	113,88	114,8	113,78	0	113,88	3,676	0	24	0
21.04.2025	77,28	44,78	32,5	114,8	111,76	109,47	108,45	0,01	111,76	3,625	0	24	0
22.04.2025	76,14	45,13	31,01	112,1	109,23	111,29	110,29	0	109,23	3,392	0	24	0
23.04.2025	75,25	45,58	29,67	121	117,99	116,26	115,14	0	117,99	3,516	0	24	0
Итого:				4393,4	4278,07	4134,11	4091,41	0,04	2645,98	128,38	0	744	0
Средние:	77,23	46,77	30,46										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/03/2524:00	152511,2	147974,51	149924,6	147762,22	134,74	212,37	3976,56	0	22837	1
23/04/2524:00	156904,6	152252,58	154058,7	151853,63	134,78	2858,35	4104,93	0	23581	1
Итого:	4393,4	4278,07	4134,11	4091,41	0,04	2645,98	128,38	0	744	0

Представитель абонента


Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРПАВ"

Договор N:8848

Адрес: Нарк. Малышева № 3-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246542

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x8B74

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНП	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,9	43,68	36,22	202,8	197,14	198	196,23	0	0,91	7,14	24	0
25.03.2025	79,21	43,63	35,58	204,8	199,18	200	198,24	0	0,94	7,08	24	0
26.03.2025	77,39	44,01	33,38	213,3	207,7	208,6	206,69	0	1,01	6,93	24	0
27.03.2025	77,62	43,98	33,64	209	203,47	204,5	202,64	0	0,83	6,84	24	0
28.03.2025	78,76	44,04	34,72	184,4	179,37	180,4	178,79	0	0,58	6,22	24	0
29.03.2025	77,97	43,94	34,03	182,4	177,52	178,7	177,08	0	0,44	6,04	24	0
30.03.2025	78,18	43,34	34,84	185,4	180,44	181,4	179,78	0	0,66	6,28	24	0
31.03.2025	77,67	43,96	33,71	182,8	177,98	179,1	177,49	0	0,49	6,00	24	0
01.04.2025	78,06	43,96	34,1	174,4	169,74	170,7	169,13	0	0,61	5,79	24	0
02.04.2025	78,09	43,82	34,27	174	169,34	170,4	168,86	0	0,48	5,80	24	0
03.04.2025	78,77	43,91	34,86	167,4	162,86	164	162,54	0	0,32	5,68	24	0
04.04.2025	77,31	44,44	32,87	179,2	174,52	175,7	174,09	0	0,43	5,73	24	0
05.04.2025	77,77	44,3	33,47	175,8	171,14	172,3	170,72	0	0,42	5,73	24	0
06.04.2025	77,53	43,89	33,64	178,2	173,49	174,7	173,13	0	0,36	5,83	24	0
07.04.2025	78,79	43,65	35,14	164,1	159,64	160,8	159,38	0	0,26	5,61	24	0
08.04.2025	77,41	44,68	32,73	174,4	169,81	171,1	169,51	0	0,3	5,55	24	0
09.04.2025	78,32	44,31	34,01	164,3	159,9	161,2	159,71	0	0,19	5,44	24	0
10.04.2025	76,88	44,78	32,1	173,1	168,61	169,9	168,33	0	0,28	5,41	24	0
11.04.2025	77,04	44,97	32,07	178,8	174,14	175,5	173,83	0	0,31	5,58	24	0
12.04.2025	77,86	44,32	33,54	175,9	171,25	172,7	171,12	0	0,13	5,74	24	0
13.04.2025	77,57	43,82	33,75	179,7	174,98	176,3	174,7	0	0,28	5,90	24	0
14.04.2025	78,07	44,28	33,79	177	172,26	173,6	171,99	0	0,27	5,82	24	0
15.04.2025	78,15	44,54	33,61	174,6	169,9	171,4	169,79	0	0,11	5,71	24	0
16.04.2025	78,1	44,47	33,63	170	165,44	167,3	165,74	0,05	-0,3	5,56	24	0
17.04.2025	77,48	44,78	32,7	179,6	174,87	177	175,33	0	-0,46	5,72	24	0
18.04.2025	78,09	45,04	33,05	173,2	168,55	170,8	169,16	0	-0,61	5,57	24	0
19.04.2025	78,05	44,58	33,47	171,2	166,64	168,8	167,23	0	-0,59	5,57	24	0
20.04.2025	77,38	44,7	32,68	163,6	159,29	161,4	159,89	0	-0,6	5,20	24	0
21.04.2025	78,11	45,01	33,1	159,8	155,5	157,8	156,29	0	-0,79	5,14	24	0
22.04.2025	76,88	45,3	31,58	159	154,86	157,1	155,57	0	-0,71	4,89	24	0
23.04.2025	75,94	45,78	30,16	167,3	163,05	165,4	163,76	0	-0,71	4,91	24	0
Итого:				5519,5	5372,58	5416,6	5366,74	0,05	5,84	180,40	744	0
Средние:	77,88	44,31	33,56									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНП	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/03/2524:00	192594	183882,46	195513,5	189847,75	7,56	-5965,29	5482,75	0	22450	
23/03/2524:00	198113,5	189255,04	200930,1	195214,49	7,61	-5959,45	5663,15	0	23194	
Итого:	5519,5	5372,58	5416,6	5366,74	0,05	5,84	180,40	0	744	

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Ю.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Нар. Малыш. № 3-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7031

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,12	43,05	36,07	103,1	100,27	103,1	102,18	0	-1,91	3,616	24	0
25.03.2025	78,55	43,43	35,12	104,8	101,98	104,8	103,88	0	-1,9	3,58	24	0
26.03.2025	76,69	43,48	33,21	108,1	105,31	108	107,04	0	-1,73	3,494	24	0
27.03.2025	76,85	43,15	33,7	104,7	101,96	104,8	103,85	0	-1,89	3,431	24	0
28.03.2025	77,91	42,95	34,96	98,8	96,17	98,8	97,96	0	-1,79	3,358	24	0
29.03.2025	77,28	43,19	34,09	101,6	98,93	101,7	100,78	0	-1,85	3,369	24	0
30.03.2025	77,47	43,54	33,93	102,8	100,1	102,9	101,98	0	-1,88	3,395	24	0
31.03.2025	76,9	43,77	33,13	100,7	98,09	100,8	99,87	0	-1,78	3,249	24	0
01.04.2025	77,33	43,65	33,68	98,5	95,91	98,7	97,78	0	-1,87	3,228	24	0
02.04.2025	77,3	44,08	33,22	92,1	89,7	92,3	91,48	0	-1,78	2,98	24	0
03.04.2025	77,98	43,68	34,3	89,3	86,92	89,5	88,76	0	-1,84	2,979	24	0
04.04.2025	76,57	44,14	32,43	93,6	91,18	93,9	93,02	0	-1,84	2,955	24	0
05.04.2025	76,86	44,23	32,63	94,5	92,06	94,8	93,94	0	-1,88	3,003	24	0
06.04.2025	76,83	43,93	32,9	95,4	92,95	95,6	94,72	0	-1,77	3,056	24	0
07.04.2025	77,92	43,37	34,55	87,2	84,89	87,6	86,83	0	-1,94	2,93	24	0
08.04.2025	76,65	44,01	32,64	93,6	91,16	93,9	93,06	0	-1,9	2,974	24	0
09.04.2025	77,51	43,83	33,68	90	87,63	90,4	89,61	0	-1,98	2,948	24	0
10.04.2025	76,52	44,53	31,99	92,5	90,11	92,8	91,93	0	-1,82	2,878	24	0
11.04.2025	76,53	44,96	31,57	95,9	93,42	96,3	95,37	0	-1,95	2,949	24	0
12.04.2025	77,29	43,77	33,52	97,7	95,14	97,9	97,01	0	-1,87	3,185	24	0
13.04.2025	76,96	43,57	33,39	97,1	94,55	97,3	96,43	0	-1,88	3,156	24	0
14.04.2025	77,25	43,91	33,34	92,9	90,46	93,3	92,47	0	-2,01	3,014	24	0
15.04.2025	77,34	43,43	33,91	95,8	93,3	96,1	95,27	0	-1,97	3,161	24	0
16.04.2025	77,32	43,74	33,58	90,9	88,51	91,2	90,41	0	-1,9	2,968	24	0
17.04.2025	76,67	43,53	33,14	95,5	93,02	95,9	95,07	0	-2,05	3,079	24	0
18.04.2025	77,25	43,96	33,29	92,2	89,77	92,5	91,65	0	-1,88	2,985	24	0
19.04.2025	77,2	43,61	33,59	92,6	90,15	93	92,18	0	-2,03	3,027	24	0
20.04.2025	76,64	44,16	32,48	88,3	86,02	88,7	87,9	0	-1,88	2,793	24	0
21.04.2025	77,24	44,12	33,12	84,6	82,4	85,1	84,32	0	-1,92	2,73	24	0
22.04.2025	76,13	44,47	31,66	85,3	83,1	85,9	85,13	0	-2,03	2,627	24	0
23.04.2025	75,22	44,46	30,76	89,8	87,55	90,2	89,36	0	-1,81	2,689	24	0
Итого:				2949,9	2872,71	2957,8	2931,24	0	-58,53	95,79	744	0
Средние:	77,13	43,79	33,34									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	72029,3	69826	71873,7	70854,71	0	-3849,5	2012,88	13839	0
23/04/2524:00	74979,2	72698,71	74831,5	73785,95	0	-3908,03	2108,67	14583	0
Итого:	2949,9	2872,71	2957,8	2931,24	0	-58,53	95,79	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О. О.И. Ажнакина/

Подпись _____ Ф.И.О. Ю.В. Малыгина/

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xА002

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	78,94	48,37	30,57	81,2	78,98	82,8	81,9	0	-2,92	2,413	24	0
25.03.2025	78,39	48,1	30,29	81,5	79,31	83,2	82,28	0	-2,97	2,4	24	0
26.03.2025	76,59	48,04	28,55	82,3	80,16	84	83,09	0	-2,93	2,289	24	0
27.03.2025	76,74	47,95	28,79	79,8	77,69	81,4	80,5	0	-2,81	2,239	24	0
28.03.2025	77,78	49,22	28,56	76,5	74,47	78	77,09	0	-2,62	2,125	24	0
29.03.2025	77,1	49,13	27,97	74,8	72,86	76,4	75,48	0	-2,62	2,036	24	0
30.03.2025	77,34	48,7	28,64	76	74,01	77,5	76,63	0	-2,62	2,12	24	0
31.03.2025	76,77	50,98	25,79	76,7	74,72	78,1	77,17	0	-2,45	1,925	24	0
01.04.2025	77,1	49,98	27,12	71,9	70,05	73,4	72,53	0	-2,48	1,901	24	0
02.04.2025	77,12	50,42	26,7	71,8	69,9	73,3	72,41	0	-2,51	1,866	24	0
03.04.2025	77,74	51,26	26,48	71,5	69,58	73	72,06	0	-2,48	1,841	24	0
04.04.2025	76,41	49,9	26,51	75,5	73,56	76,9	75,97	0,01	-2,41	1,952	24	0
05.04.2025	76,74	49,66	27,08	76,7	74,72	78,3	77,35	0	-2,63	2,024	24	0
06.04.2025	76,68	49,41	27,27	75,6	73,63	77,2	76,27	0	-2,64	2,008	24	0
07.04.2025	77,75	51,11	26,64	72,7	70,79	74,1	73,14	0	-2,35	1,885	24	0
08.04.2025	76,5	50,23	26,27	75,9	73,94	77,5	76,56	0	-2,62	1,943	24	0
09.04.2025	77,36	51,23	26,13	74,8	72,83	76,2	75,24	0	-2,41	1,902	24	0
10.04.2025	75,98	50,61	25,37	75,7	73,78	77,2	76,26	0	-2,48	1,872	24	0
11.04.2025	76,01	50,17	25,84	77,1	75,13	78,6	77,65	0	-2,52	1,941	24	0
12.04.2025	76,93	49,76	27,17	77,5	75,47	79,2	78,26	0	-2,79	2,047	24	0
13.04.2025	76,76	49,1	27,66	78,1	76,07	79,7	78,76	0	-2,69	2,105	24	0
14.04.2025	77,09	49,78	27,31	77,1	75,08	78,6	77,64	0	-2,56	2,047	24	0
15.04.2025	77,16	49,89	27,27	77,5	75,48	79,1	78,15	0	-2,67	2,056	24	0
16.04.2025	77,19	49,95	27,24	77,1	75,08	78,8	77,84	0	-2,76	2,047	24	0
17.04.2025	76,54	50,47	26,07	79	76,96	80,6	79,64	0	-2,68	2,004	24	0
18.04.2025	77,13	50,72	26,41	77,3	75,29	78,8	77,84	0	-2,55	1,988	24	0
19.04.2025	77,08	51,14	25,94	76,5	74,48	78,1	77,14	0	-2,66	1,931	24	0
20.04.2025	76,52	51,86	24,66	74,6	72,67	76,1	75,14	0	-2,47	1,794	24	0
21.04.2025	77,1	51,09	26,01	70,1	68,26	71,6	70,71	0	-2,45	1,773	24	0
22.04.2025	75,94	50,87	25,07	68,3	66,55	69,9	69,05	0	-2,5	1,67	24	0
23.04.2025	74,99	50,54	24,45	66,3	64,64	67,9	67,11	0	-2,47	1,579	24	0
Итого:				2347,4	2286,14	2395,5	2366,86	0,01	-80,72	61,72	744	0
Средние:	76,95	49,98	26,96									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	23126,8	22464,02	24093,7	23811,14	8,44	-1347,12	693,73	9207	0
23/04/2524:00	25474,2	24750,16	26489,2	26178	8,45	-1427,84	755,46	9951	0
Итого:	2347,4	2286,14	2395,5	2366,86	0,01	-80,72	61,72	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. О.И. Ажнакина/

Подпись _____
Ф.И.О. Ю.В. Малыгина/

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x9C4E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,36	47,36	32	85,4	83,04	89,1	88,16	0,08	-5,12	2,658	24	0
25.03.2025	78,86	46,99	31,87	84,3	82	88	87,09	0,08	-5,09	2,614	24	0
26.03.2025	77,01	47,73	29,28	87,4	85,12	91,2	90,21	0,08	-5,09	2,488	24	0
27.03.2025	77,14	47,62	29,52	85,7	83,43	89,4	88,43	0,08	-5	2,463	24	0
28.03.2025	78,17	47,15	31,02	74,3	72,31	77,6	76,77	0,09	-4,46	2,241	24	0
29.03.2025	77,53	46,35	31,18	70,8	68,94	74,1	73,34	0,09	-4,4	2,149	24	0
30.03.2025	77,74	45,64	32,1	70,1	68,23	73,4	72,66	0,09	-4,43	2,19	24	0
31.03.2025	77,12	45,77	31,35	71,2	69,3	74,5	73,76	0,09	-4,46	2,172	24	0
01.04.2025	77,54	46,34	31,2	66,1	64,38	69,2	68,48	0,08	-4,1	2,01	24	0
02.04.2025	77,49	45,48	32,01	65,4	63,69	68,5	67,84	0,09	-4,15	2,034	24	0
03.04.2025	78,14	45,25	32,89	63,3	61,59	66,3	65,66	0,1	-4,07	2,022	24	0
04.04.2025	76,81	46,6	30,21	71,1	69,24	74,4	73,66	0,09	-4,42	2,09	24	0
05.04.2025	77,09	45,62	31,47	71,1	69,24	74,5	73,76	0,09	-4,52	2,179	24	0
06.04.2025	77,08	45,32	31,76	69,5	67,7	72,7	72,02	0,1	-4,32	2,149	24	0
07.04.2025	78,12	44,92	33,2	64,3	62,6	67,4	66,77	0,11	-4,17	2,073	24	0
08.04.2025	76,88	46,43	30,45	69,4	67,62	72,7	71,95	0,1	-4,33	2,059	24	0
09.04.2025	77,69	46,24	31,45	64,8	63,09	67,9	67,21	0,1	-4,12	1,981	24	0
10.04.2025	76,35	46,22	30,13	69,3	67,55	72,5	71,75	0,1	-4,2	2,036	24	0
11.04.2025	76,4	47,27	29,13	71,6	69,75	75,1	74,31	0,1	-4,56	2,031	24	0
12.04.2025	77,34	46,94	30,4	71	69,1	74,4	73,63	0,08	-4,53	2,1	24	0
13.04.2025	77,16	45,33	31,83	72,1	70,21	75,5	74,74	0,1	-4,53	2,233	24	0
14.04.2025	77,48	46,7	30,78	72,1	70,18	75,5	74,72	0,09	-4,54	2,158	24	0
15.04.2025	77,55	46,43	31,12	71,6	69,72	75,1	74,34	0,09	-4,62	2,166	24	0
16.04.2025	77,58	46,2	31,38	68,7	66,91	72	71,25	0,11	-4,34	2,098	24	0
17.04.2025	76,9	46,4	30,5	73	71,09	76,6	75,83	0,1	-4,74	2,165	24	0
18.04.2025	77,52	46,44	31,08	68,5	66,7	71,8	71,05	0,11	-4,35	2,072	24	0
19.04.2025	77,47	46,5	30,97	66,5	64,76	69,8	69,08	0,11	-4,32	2,007	24	0
20.04.2025	76,9	45,53	31,37	63,3	61,65	66,4	65,76	0,12	-4,11	1,933	24	0
21.04.2025	77,45	46,23	31,22	61,9	60,27	65	64,35	0,09	-4,08	1,882	24	0
22.04.2025	76,37	46,58	29,79	64,8	63,11	67,9	67,2	0,09	-4,09	1,88	24	0
23.04.2025	75,46	47,15	28,31	68,1	66,38	71,4	70,68	0,08	-4,3	1,878	24	0
Итого:				2196,7	2138,9	2299,9	2276,46	2,91	-137,56	66,21	744	0
Средние:	77,34	46,34	30,99									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	26341,9	25621,08	22527,5	22241,07	32,98	3380,01	707,45	9207	0
23/04/2524:00	28538,6	27759,98	24827,4	24517,53	35,89	3242,45	773,66	9951	0
Итого:	2196,7	2138,9	2299,9	2276,46	2,91	-137,56	66,21	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малигина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2B7A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	78,16	59,61	18,55	122,4	119,15	124,3	122,27	0	-3,12	2,21	24	0
25.03.2025	77,65	59,89	17,76	139,4	135,68	140,7	138,38	0	-2,7	2,412	24	0
26.03.2025	75,8	58,96	16,84	140,3	136,74	141	138,72	0	-1,98	2,304	24	0
27.03.2025	75,97	59,18	16,79	144,2	140,53	144,2	141,88	0	-1,35	2,359	24	0
28.03.2025	77,09	61,08	16,01	150,1	146,18	150	147,43	0	-1,25	2,339	24	0
29.03.2025	76,51	60,39	16,12	149,8	145,97	149,6	147,1	0	-1,13	2,351	24	0
30.03.2025	76,69	60	16,69	150	146,11	149,5	147,03	0	-0,92	2,439	24	0
31.03.2025	76,06	60,72	15,34	149,8	145,99	149,7	147,17	0	-1,18	2,24	24	0
01.04.2025	76,48	61,47	15,01	155,8	151,81	155,4	152,72	0	-0,91	2,28	24	0
02.04.2025	76,29	58,31	17,98	126,1	122,84	125,8	123,8	0	-0,96	2,205	24	0
03.04.2025	76,95	46,2	30,75	73,2	71,29	73,2	72,46	0	-1,17	2,191	24	0
04.04.2025	75,62	47,2	28,42	79,8	77,79	79,8	78,97	0	-1,18	2,21	24	0
05.04.2025	75,89	46,65	29,24	79,4	77,4	79,5	78,7	0	-1,3	2,263	24	0
06.04.2025	75,9	46,67	29,23	77,5	75,55	77,4	76,6	0	-1,05	2,206	24	0
07.04.2025	76,91	46,95	29,96	71,2	69,35	71,1	70,36	0	-1,01	2,077	24	0
08.04.2025	75,69	46,86	28,83	76,2	74,26	76	75,24	0	-0,98	2,139	24	0
09.04.2025	76,51	46,48	30,03	72,5	70,63	72,4	71,66	0	-1,03	2,119	24	0
10.04.2025	75,15	46,99	28,16	74,8	72,9	74,7	73,94	0	-1,04	2,054	24	0
11.04.2025	75,19	47,86	27,33	78,4	76,47	78,3	77,44	0	-0,97	2,087	24	0
12.04.2025	76,1	47,27	28,83	76,2	74,28	76,1	75,33	0	-1,05	2,142	24	0
13.04.2025	75,93	46,22	29,71	77,9	75,93	77,7	76,91	0	-0,98	2,253	24	0
14.04.2025	76,26	46,91	29,35	77,4	75,42	77,4	76,61	0	-1,19	2,212	24	0
15.04.2025	76,31	46,9	29,41	77,3	75,34	77,7	76,92	0	-1,58	2,216	24	0
16.04.2025	76,36	47,02	29,34	75,3	73,36	75,6	74,82	0	-1,46	2,151	24	0
17.04.2025	75,67	47,27	28,4	78,4	76,46	78,5	77,67	0	-1,21	2,17	24	0
18.04.2025	76,31	48,03	28,28	78	76,04	78,2	77,34	0	-1,3	2,146	24	0
19.04.2025	76,26	47,26	29	73,2	71,31	73,1	72,33	0	-1,02	2,068	24	0
20.04.2025	75,71	46,8	28,91	69,6	67,87	69,5	68,76	0	-0,89	1,962	24	0
21.04.2025	76,27	47,41	28,86	68,3	66,56	68,3	67,58	0	-1,02	1,918	24	0
22.04.2025	75,2	47,72	27,48	67,2	65,5	67,3	66,58	0	-1,08	1,801	24	0
23.04.2025	74,28	47,36	26,92	71,8	70,07	71,8	71,08	0	-1,01	1,884	24	0
Итого:				3001,5	2924,78	3003,8	2963,8	0	-39,02	67,41	744	0
Средние:	76,16	51,21	24,95									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	55713	54171,47	55606,5	54502,55	0,11	-331,08	736,32	9206	0
23/04/2524:00	58714,5	57096,25	58610,3	57466,35	0,11	-370,1	803,73	9950	0
Итого:	3001,5	2924,78	3003,8	2963,8	0	-39,02	67,41	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА5F1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,1	52,03	27,07	107	104,09	108,4	107,03	0,94	-2,94	2,816	24	0
25.03.2025	78,48	50,98	27,5	100,4	97,72	101,7	100,45	0,95	-2,73	2,69	24	0
26.03.2025	76,61	50,01	26,6	98,1	95,55	99,4	98,25	0,88	-2,7	2,542	24	0
27.03.2025	76,68	49,36	27,32	93,3	90,87	94,6	93,52	0,96	-2,65	2,483	24	0
28.03.2025	77,74	49,09	28,65	87	84,67	88	86,99	0,87	-2,32	2,428	24	0
29.03.2025	77,11	48,67	28,44	92	89,59	93,1	92,06	1,06	-2,47	2,546	24	0
30.03.2025	77,32	48,77	28,55	91,9	89,48	93	91,97	1,11	-2,49	2,553	24	0
31.03.2025	76,74	48,94	27,8	88,3	86,02	89,4	88,4	0,9	-2,38	2,393	24	0
01.04.2025	77,08	48,54	28,54	81,8	79,66	82,8	81,89	0,88	-2,23	2,272	24	0
02.04.2025	77,04	48,43	28,61	79,1	77,03	80	79,1	0,89	-2,07	2,203	24	0
03.04.2025	77,62	48,39	29,23	70,1	68,25	70,8	70,03	0,82	-1,78	1,994	24	0
04.04.2025	76,3	48,8	27,5	76,4	74,45	77,3	76,45	0,85	-2	2,049	24	0
05.04.2025	76,55	48,45	28,1	74,5	72,58	75,4	74,58	0,91	-2	2,041	24	0
06.04.2025	76,53	48,37	28,16	77,2	75,23	78,2	77,37	1,11	-2,14	2,118	24	0
07.04.2025	77,57	48,05	29,52	67,6	65,8	68,3	67,55	0,92	-1,75	1,943	24	0
08.04.2025	76,33	48,55	27,78	73,4	71,51	74,3	73,51	0,81	-2	1,985	24	0
09.04.2025	77,14	48,66	28,48	70	68,16	70,8	70,01	0,84	-1,85	1,941	24	0
10.04.2025	76,21	48,78	27,43	73,3	71,42	74,2	73,39	0,79	-1,97	1,96	24	0
11.04.2025	76,29	50,34	25,95	85,4	83,2	86,4	85,37	0,82	-2,17	2,156	24	0
12.04.2025	77,08	50,12	26,96	82,7	80,52	83,8	82,8	0,82	-2,28	2,174	24	0
13.04.2025	76,78	48,87	27,91	83,4	81,23	84,5	83,55	1,11	-2,32	2,265	24	0
14.04.2025	76,99	48,94	28,05	79,8	77,72	80,8	79,88	0,85	-2,16	2,177	24	0
15.04.2025	77,07	49,53	27,54	80,4	78,28	81,4	80,45	0,87	-2,17	2,155	24	0
16.04.2025	77,01	48,55	28,46	73,7	71,79	74,6	73,79	0,87	-2	2,042	24	0
17.04.2025	76,45	49,05	27,4	81,4	79,3	82,4	81,44	0,99	-2,14	2,172	24	0
18.04.2025	76,94	48,52	28,42	75,5	73,53	76,4	75,57	0,95	-2,04	2,087	24	0
19.04.2025	76,85	48,11	28,74	71,5	69,63	72,3	71,55	0,97	-1,92	2	24	0
20.04.2025	76,26	48,01	28,25	68	66,26	68,8	68,06	1,01	-1,8	1,871	24	0
21.04.2025	76,91	48,42	28,49	66,4	64,68	67,2	66,47	0,79	-1,79	1,84	24	0
22.04.2025	75,74	47,92	27,82	64,6	62,97	65,2	64,47	0,92	-1,5	1,75	24	0
23.04.2025	74,88	48,76	26,12	68,8	67,09	69,7	68,94	0,8	-1,85	1,751	24	0
Итого:				2483	2418,28	2513,2	2484,89	28,26	-66,61	67,40	744	0
Средние:	76,88	48,96	27,91									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	74140,2	71918,5	74711,8	73654,62	718,28	-1736,12	2006,24	21950	0
23/04/2524:00	76623,2	74336,78	77225	76139,51	746,54	-1802,73	2073,64	22694	0
Итого:	2483	2418,28	2513,2	2484,89	28,26	-66,61	67,40	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС8FE

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	BHP	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.03.2025	79,31	48,05	31,26	78,6	76,46	78,8	77,92	0,72	-1,46	2,39	0	24	0
25.03.2025	78,69	48,25	30,44	76,4	74,32	76,7	75,88	0,74	-1,56	2,26	0	24	0
26.03.2025	76,84	48,64	28,2	78,5	76,46	78,9	78,03	0,67	-1,57	2,155	0	24	0
27.03.2025	76,96	48,12	28,84	77,1	75,06	77,4	76,55	0,75	-1,49	2,163	0	24	0
28.03.2025	78,01	47,58	30,43	73,5	71,57	73,7	72,94	0,78	-1,37	2,176	0	24	0
29.03.2025	77,35	48,09	29,26	75	73,05	75,3	74,51	0,72	-1,46	2,136	0	24	0
30.03.2025	77,59	47,75	29,84	74,7	72,71	75,1	74,34	0,8	-1,63	2,168	0	24	0
31.03.2025	77	47,55	29,45	75,8	73,83	76,2	75,42	0,88	-1,59	2,172	0	24	0
01.04.2025	77,37	47,5	29,87	71,5	69,64	71,9	71,14	0,83	-1,5	2,08	0	24	0
02.04.2025	77,34	47,54	29,8	69,2	67,37	69,5	68,77	0,79	-1,4	2,005	0	24	0
03.04.2025	77,91	47,77	30,14	63,3	61,64	63,7	62,99	0,65	-1,35	1,857	0	24	0
04.04.2025	76,58	48,11	28,47	69,5	67,7	69,9	69,15	0,72	-1,45	1,924	0	24	0
05.04.2025	76,88	48	28,88	69,1	67,3	69,5	68,76	0,74	-1,46	1,946	0	24	0
06.04.2025	76,77	48,18	28,59	69	67,2	69,4	68,62	0,79	-1,42	1,919	0	24	0
07.04.2025	77,88	47,63	30,25	63,3	61,61	63,6	62,91	0,77	-1,3	1,863	0	24	0
08.04.2025	76,64	48,21	28,43	68,1	66,34	68,4	67,66	0,75	-1,32	1,888	0	24	0
09.04.2025	77,41	48,04	29,37	64,9	63,18	65,3	64,59	0,71	-1,41	1,857	0	24	0
10.04.2025	76,49	48,66	27,83	68,7	66,95	69,3	68,54	0,73	-1,59	1,863	0	24	0
11.04.2025	76,57	48,88	27,69	71,1	69,26	71,3	70,53	0,61	-1,27	1,916	0	24	0
12.04.2025	77,34	48,5	28,84	71	69,14	71,5	70,73	0,73	-1,59	1,994	0	24	0
13.04.2025	77,05	48,11	28,94	76,3	74,29	76,6	75,79	1,05	-1,5	2,149	0	24	0
14.04.2025	77,28	47,52	29,76	67,6	65,82	67,8	67,07	0,7	-1,25	1,958	0	24	0
15.04.2025	77,37	47,38	29,99	70,6	68,76	70,8	70,06	0,84	-1,3	2,06	0	24	0
16.04.2025	77,32	47,66	29,66	68,5	66,69	68,7	67,95	0,79	-1,26	1,978	0	24	0
17.04.2025	76,71	48,02	28,69	71,8	69,97	72,1	71,35	0,79	-1,38	2,006	0	24	0
18.04.2025	77,26	48,02	29,24	69,4	67,58	69,6	68,87	0,68	-1,29	1,975	0	24	0
19.04.2025	77,16	47,95	29,21	69,5	67,68	69,9	69,13	0,82	-1,45	1,975	0	24	0
20.04.2025	76,57	48,59	27,98	66,5	64,8	66,8	66,08	0,81	-1,28	1,81	0	24	0
21.04.2025	77,16	48,99	28,17	62,2	60,6	62,6	61,9	0,58	-1,3	1,706	0	24	0
22.04.2025	76,04	49,39	26,65	62,8	61,2	63,2	62,47	0,61	-1,27	1,628	0	24	0
23.04.2025	75,18	50,02	25,16	67,3	65,64	67,8	67,03	0,63	-1,39	1,65	0	24	0
Итого:				2180,8	2123,82	2191,3	2167,68	23,18	-43,86	61,63	0	744	0
Средние:	77,16	48,15	29,01										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	BHP	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/03/2524:00	68555,6	66530,92	64356,8	63423,97	634,81	3106,95	1881,27	0	21787	19
23/04/2524:00	70736,4	68654,74	66548,1	65591,65	657,99	3063,09	1942,89	0	22531	19
Итого:	2180,8	2123,82	2191,3	2167,68	23,18	-43,86	61,63	0	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xP52E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.03.2025	79,31	46,11	33,2	78,3	76,16	79	78,22	0,72	-2,06	2,527	0	24	0
25.03.2025	78,67	46,52	32,15	78,9	76,75	79,6	78,77	0,72	-2,02	2,468	0	24	0
26.03.2025	76,84	46,37	30,47	83	80,86	83,8	82,93	0,89	-2,07	2,462	0	24	0
27.03.2025	76,97	46,29	30,68	80,2	78,13	81	80,21	0,84	-2,08	2,395	0	24	0
28.03.2025	78,01	46,23	31,78	75,1	73,09	75,7	74,96	0,69	-1,87	2,321	0	24	0
29.03.2025	77,35	46,21	31,14	79,2	77,09	79,9	79,1	0,78	-2,01	2,397	0	24	0
30.03.2025	77,59	46,31	31,28	80,5	78,38	81,1	80,31	0,9	-1,93	2,451	0	24	0
31.03.2025	77,01	46,66	30,35	79	76,93	79,7	78,91	0,78	-1,98	2,337	0	24	0
01.04.2025	77,4	46,55	30,85	74,9	72,89	75,4	74,68	0,74	-1,79	2,249	0	24	0
02.04.2025	77,32	46,06	31,26	72,6	70,7	73,2	72,48	0,76	-1,78	2,207	0	24	0
03.04.2025	77,95	45,86	32,09	65,5	63,73	65,9	65,22	0,66	-1,49	2,045	0	24	0
04.04.2025	76,61	46,98	29,63	72,9	71,05	73,5	72,77	0,69	-1,72	2,107	0	24	0
05.04.2025	76,9	46,96	29,94	71,9	70,03	72,4	71,67	0,66	-1,64	2,096	0	24	0
06.04.2025	76,83	46,53	30,3	72,4	70,51	73	72,25	0,85	-1,74	2,135	0	24	0
07.04.2025	77,92	45,54	32,38	67,5	65,7	68	67,3	0,86	-1,6	2,125	0	24	0
08.04.2025	76,67	46,3	30,37	71,8	69,94	72,3	71,58	0,74	-1,64	2,123	0	24	0
09.04.2025	77,48	45,93	31,55	69,1	67,29	69,6	68,88	0,82	-1,59	2,122	0	24	0
10.04.2025	76,51	46,24	30,27	70,5	68,7	71,1	70,38	0,74	-1,68	2,079	0	24	0
11.04.2025	76,59	46,69	29,9	76,1	74,14	76,7	75,94	0,8	-1,8	2,216	0	24	0
12.04.2025	77,35	46,68	30,67	74,7	72,74	75,2	74,46	0,78	-1,72	2,229	0	24	0
13.04.2025	77,09	46,44	30,65	77,2	75,19	77,9	77,15	0,93	-1,96	2,305	0	24	0
14.04.2025	77,29	46,44	30,85	74,2	72,27	74,8	74,04	0,73	-1,77	2,229	0	24	0
15.04.2025	77,41	46,8	30,61	76,5	74,48	77	76,24	0,86	-1,76	2,28	0	24	0
16.04.2025	77,37	45,74	31,63	74,3	72,36	74,9	74,18	0,98	-1,82	2,287	0	24	0
17.04.2025	76,75	46,98	29,77	76,7	74,72	77,3	76,53	0,84	-1,81	2,224	0	24	0
18.04.2025	77,27	46,95	30,32	69,7	67,88	70,2	69,48	0,64	-1,6	2,056	0	24	0
19.04.2025	77,21	46,16	31,05	70	68,18	70,4	69,68	0,9	-1,5	2,116	0	24	0
20.04.2025	76,61	45,97	30,64	66,9	65,16	67,4	66,69	0,91	-1,53	1,992	0	24	0
21.04.2025	77,23	46,05	31,18	64,1	62,43	64,5	63,82	0,8	-1,39	1,948	0	24	0
22.04.2025	76,1	46,01	30,09	65,4	63,74	65,8	65,11	0,86	-1,37	1,917	0	24	0
23.04.2025	75,22	46,47	28,75	68,3	66,57	68,9	68,19	0,8	-1,62	1,913	0	24	0
Итого:				2277,4	2217,79	2295,2	2272,13	24,67	-54,34	68,36	0	744	0
Средние:	77,18	46,35	30,83										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/03/2524:00	68681,4	66597,47	69562,2	68649,86	621,53	-2052,39	2027,68	0	21952	0
23/04/2524:00	70958,8	68815,26	71857,4	70921,99	646,2	-2106,73	2096,03	0	22696	0
Итого:	2277,4	2217,79	2295,2	2272,13	24,67	-54,34	68,36	0	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Молодог. №76 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x84A7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,62	40,14	39,48	120,6	117,26	122,8	121,88	0	-4,62	4,626	24	0
25.03.2025	78,8	39,54	39,26	113,7	110,58	115,8	114,98	0	-4,4	4,337	24	0
26.03.2025	76,99	39,58	37,41	113,7	110,74	116	115,15	0	-4,41	4,137	24	0
27.03.2025	77,3	39,45	37,85	108,5	105,65	110,7	109,92	0	-4,27	3,997	24	0
28.03.2025	78,52	39,65	38,87	101,5	98,75	103,4	102,62	0	-3,87	3,834	24	0
29.03.2025	77,57	39,22	38,35	103,5	100,76	105,5	104,71	0	-3,95	3,86	24	0
30.03.2025	77,83	39,22	38,61	99,9	97,26	101,9	101,15	0	-3,89	3,754	24	0
31.03.2025	77,33	39,74	37,59	99,6	97,01	101,7	100,96	0	-3,95	3,645	24	0
01.04.2025	77,71	39,94	37,77	95,2	92,71	97,1	96,35	0	-3,64	3,497	24	0
02.04.2025	77,72	39,59	38,13	93,2	90,72	95,1	94,42	0	-3,7	3,458	24	0
03.04.2025	78,4	40,22	38,18	91,9	89,44	93,7	92,98	0	-3,54	3,411	24	0
04.04.2025	76,89	39,77	37,12	97,6	95,07	99,8	99,04	0	-3,97	3,525	24	0
05.04.2025	77,61	39,69	37,92	96,5	93,94	98,5	97,75	0	-3,81	3,56	24	0
06.04.2025	77,07	38,82	38,25	99,1	96,52	101,1	100,35	0	-3,83	3,688	24	0
07.04.2025	78,43	40,37	38,06	92,8	90,31	94,7	93,97	0	-3,66	3,435	24	0
08.04.2025	77,01	40,09	36,92	97	94,49	99,1	98,35	0	-3,86	3,484	24	0
09.04.2025	77,92	40,81	37,11	95,1	92,56	97,2	96,43	0	-3,87	3,433	24	0
10.04.2025	76,58	40,37	36,21	95,1	92,62	97,3	96,54	0	-3,92	3,351	24	0
11.04.2025	76,86	40,59	36,27	101,9	99,24	104,2	103,41	0	-4,17	3,597	24	0
12.04.2025	77,49	40,21	37,28	97,9	95,35	100,1	99,34	0	-3,99	3,55	24	0
13.04.2025	77,14	39,55	37,59	100,3	97,66	102,6	101,85	0	-4,19	3,667	24	0
14.04.2025	77,76	39,56	38,2	97	94,45	99,1	98,35	0	-3,9	3,6	24	0
15.04.2025	77,84	39,98	37,86	97	94,42	99,3	98,56	0	-4,14	3,573	24	0
16.04.2025	77,68	40,42	37,26	95	92,49	97,3	96,56	0	-4,07	3,442	24	0
17.04.2025	77,2	39,99	37,21	98,9	96,29	101,3	100,54	0	-4,25	3,579	24	0
18.04.2025	77,74	40,41	37,33	97,5	94,88	99,8	99,04	0	-4,16	3,538	24	0
19.04.2025	77,71	40,22	37,49	93,8	91,3	96,1	95,38	0	-4,08	3,42	24	0
20.04.2025	76,94	40,39	36,55	91,7	89,3	94	93,28	0	-3,98	3,259	24	0
21.04.2025	77,94	41,21	36,73	88,6	86,26	91	90,26	0	-4	3,168	24	0
22.04.2025	76,49	40,94	35,55	85,9	83,67	88,1	87,4	0	-3,73	2,972	24	0
23.04.2025	75,57	40,98	34,59	88,6	86,36	91,1	90,39	0	-4,03	2,985	24	0
Итого:				3048,6	2968,06	3115,4	3091,91	0	-123,85	111,38	744	0
Средние:	77,53	40,02	37,51									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	129146,9	125265,06	130573,9	128955,91	0	-3690,85	3950,41	24256	0
23/04/2524:00	132195,5	128233,12	133689,3	132047,82	0	-3814,7	4061,79	25000	0
Итого:	3048,6	2968,06	3115,4	3091,91	0	-123,85	111,38	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Молод. № 76 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x311A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,9	43,68	36,22	202,8	197,14	198	196,23	0	0,91	7,14	24	0
25.03.2025	79,21	43,63	35,58	204,8	199,18	200	198,24	0	0,94	7,083	24	0
26.03.2025	77,39	44,01	33,38	213,3	207,7	208,6	206,69	0	1,01	6,93	24	0
27.03.2025	77,62	43,98	33,64	209	203,47	204,5	202,64	0	0,83	6,843	24	0
28.03.2025	78,76	44,04	34,72	184,4	179,37	180,4	178,79	0	0,58	6,224	24	0
29.03.2025	77,97	43,94	34,03	182,4	177,52	178,7	177,08	0	0,44	6,037	24	0
30.03.2025	78,18	43,34	34,84	185,4	180,44	181,4	179,78	0	0,66	6,279	24	0
31.03.2025	77,67	43,96	33,71	182,8	177,98	179,1	177,49	0	0,49	6	24	0
01.04.2025	78,06	43,96	34,1	174,4	169,74	170,7	169,13	0	0,61	5,785	24	0
02.04.2025	78,09	43,82	34,27	174	169,34	170,4	168,86	0	0,48	5,8	24	0
03.04.2025	78,77	43,91	34,86	167,4	162,86	164	162,54	0	0,32	5,676	24	0
04.04.2025	77,31	44,44	32,87	179,2	174,52	175,7	174,09	0	0,43	5,733	24	0
05.04.2025	77,77	44,3	33,47	175,8	171,14	172,3	170,72	0	0,42	5,725	24	0
06.04.2025	77,53	43,89	33,64	178,2	173,49	174,7	173,13	0	0,36	5,832	24	0
07.04.2025	78,79	43,65	35,14	164,1	159,64	160,8	159,38	0	0,26	5,606	24	0
08.04.2025	77,41	44,68	32,73	174,4	169,81	171,1	169,51	0	0,3	5,552	24	0
09.04.2025	78,32	44,31	34,01	164,3	159,9	161,2	159,71	0	0,19	5,436	24	0
10.04.2025	76,88	44,78	32,1	173,1	168,61	169,9	168,33	0	0,28	5,41	24	0
11.04.2025	77,04	44,97	32,07	178,8	174,14	175,5	173,83	0	0,31	5,578	24	0
12.04.2025	77,86	44,32	33,54	175,9	171,25	172,7	171,12	0	0,13	5,74	24	0
13.04.2025	77,57	43,82	33,75	179,7	174,98	176,3	174,7	0	0,28	5,903	24	0
14.04.2025	78,07	44,28	33,79	177	172,26	173,6	171,99	0	0,27	5,816	24	0
15.04.2025	78,15	44,54	33,61	174,6	169,9	171,4	169,79	0	0,11	5,708	24	0
16.04.2025	78,1	44,47	33,63	170	165,44	167,3	165,74	0,05	-0,3	5,559	24	0
17.04.2025	77,48	44,78	32,7	179,6	174,87	177	175,33	0	-0,46	5,716	24	0
18.04.2025	78,09	45,04	33,05	173,2	168,55	170,8	169,16	0	-0,61	5,566	24	0
19.04.2025	78,05	44,58	33,47	171,2	166,64	168,8	167,23	0	-0,59	5,572	24	0
20.04.2025	77,38	44,7	32,68	163,6	159,29	161,4	159,89	0	-0,6	5,204	24	0
21.04.2025	78,11	45,01	33,1	159,8	155,5	157,8	156,29	0	-0,79	5,144	24	0
22.04.2025	76,88	45,3	31,58	159	154,86	157,1	155,57	0	-0,71	4,888	24	0
23.04.2025	75,94	45,78	30,16	167,3	163,05	165,4	163,76	0	-0,71	4,914	24	0
Итого:				5519,5	5372,58	5416,6	5366,74	0,05	5,84	180,40	744	0
Средние:	77,88	44,31	33,56									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	208798,3	202472,63	201247,1	198443,75	70,27	4028,88	5854,81	24254	0
23/04/2524:00	214317,8	207845,21	206663,7	203810,49	70,32	4034,72	6035,21	24998	0
Итого:	5519,5	5372,58	5416,6	5366,74	0,05	5,84	180,40	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848

Адрес: Молодог. № 76 (ИТП-1) Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 5.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8053

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,58	43,99	35,59	100,1	97,35	98,5	97,63	0	-0,28	3,463	24	0
25.03.2025	78,79	47,58	31,21	110,4	107,41	108,5	107,37	0	0,04	3,349	24	0
26.03.2025	77,02	47,19	29,83	110,7	107,84	108,8	107,64	0	0,2	3,213	24	0
27.03.2025	77,31	48,26	29,05	110,7	107,77	108,8	107,61	0	0,16	3,127	24	0
28.03.2025	78,39	49,26	29,13	105,2	102,35	103,3	102,14	0	0,21	2,981	24	0
29.03.2025	77,76	49,08	28,68	103,2	100,46	101,5	100,34	0	0,12	2,879	24	0
30.03.2025	77,98	48,56	29,42	106,4	103,56	104,5	103,35	0	0,21	3,047	24	0
31.03.2025	77,38	50,54	26,84	110,9	107,98	108,9	107,6	0	0,38	2,897	24	0
01.04.2025	77,69	50,53	27,16	105,3	102,52	103,4	102,19	0	0,33	2,783	24	0
02.04.2025	77,79	54,61	23,18	120,5	117,31	118,2	116,56	0	0,75	2,718	24	0
03.04.2025	77,37	54,92	22,45	122,1	118,9	119,6	117,94	0	0,96	2,667	24	0
04.04.2025	77,15	53,49	23,66	121,6	118,43	119,3	117,72	0	0,71	2,8	24	0
05.04.2025	77,61	54,11	23,5	120	116,82	117,6	116	0	0,82	2,745	24	0
06.04.2025	77,42	53,45	23,97	122,7	119,48	120,3	118,69	0	0,79	2,868	24	0
07.04.2025	78,63	54,74	23,89	121,1	117,82	118,6	116,94	0	0,88	2,814	24	0
08.04.2025	77,22	53,8	23,42	122,4	119,17	119,9	118,27	0	0,9	2,789	24	0
09.04.2025	78,19	55,29	22,9	122,3	119,01	119,8	118,09	0	0,92	2,725	24	0
10.04.2025	76,71	54,04	22,67	122,5	119,34	120	118,39	0	0,95	2,703	24	0
11.04.2025	76,77	53,4	23,37	125,7	122,44	123,3	121,64	0	0,8	2,861	24	0
12.04.2025	77,72	53,39	24,33	123	119,75	120,5	118,91	0	0,84	2,911	24	0
13.04.2025	77,47	53,27	24,2	121,4	118,19	118,9	117,33	0	0,86	2,859	24	0
14.04.2025	77,88	53,81	24,07	120,5	117,29	118,1	116,5	0	0,79	2,822	24	0
15.04.2025	77,97	53,44	24,53	125,4	122,06	122,8	121,17	0	0,89	2,995	24	0
16.04.2025	77,93	54,4	23,53	123,2	119,91	120,8	119,15	0	0,76	2,822	24	0
17.04.2025	77,3	53,97	23,33	125,6	122,28	123,1	121,45	0	0,83	2,851	24	0
18.04.2025	77,9	55,05	22,85	125,4	122,08	122,8	121,09	0	0,99	2,791	24	0
19.04.2025	77,88	55,45	22,43	123,9	120,62	121,4	119,68	0	0,94	2,707	24	0
20.04.2025	77,27	56,05	21,22	121,3	118,12	118,9	117,18	0	0,94	2,504	24	0
21.04.2025	77,95	56,31	21,64	108,4	105,51	106,4	104,85	0	0,66	2,284	24	0
22.04.2025	76,71	54,76	21,95	101,7	99,07	99,9	98,5	0	0,57	2,176	24	0
23.04.2025	75,73	53,99	21,74	101,5	98,93	99,8	98,43	0	0,5	2,151	24	0
Итого:				3605,1	3509,77	3536,2	3490,35	0	19,42	87,30	744	0
Средние:	77,62	52,6	25,02									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	104321,7	101210,39	102684,1	101288,52	0	-78,13	2902,54	24253	0
23/04/2524:00	107926,8	104720,16	106220,3	104778,87	0	-58,71	2989,85	24997	0
Итого:	3605,1	3509,77	3536,2	3490,35	0	19,42	87,30	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: 000"УК"Домоуправ"

Договор N:8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A8A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	80,4	42,69	37,71	109,46	106,4	105,57	104,67	0	1,73	4,015	24	0
25.03.2025	79,9	43,55	36,35	105	102,07	101,42	100,52	0	1,55	3,711	24	0
26.03.2025	77,95	41,05	36,9	98,65	96,03	95,37	94,6	0	1,43	3,545	24	0
27.03.2025	77,97	40,84	37,13	93,94	91,45	90,84	90,11	0	1,34	3,395	24	0
28.03.2025	79,12	40,02	39,1	87,71	85,33	84,76	84,11	0	1,22	3,337	24	0
29.03.2025	78,59	40,22	38,37	85,98	83,66	83,14	82,5	0	1,16	3,212	24	0
30.03.2025	78,84	40,66	38,18	87,01	84,63	84,15	83,49	0	1,14	3,227	24	0
31.03.2025	78,08	40,35	37,73	83,39	81,18	80,73	80,08	0	1,1	3,061	24	0
01.04.2025	78,48	39,58	38,9	74,13	72,13	71,84	71,31	0	0,82	2,805	24	0
02.04.2025	78,46	39,15	39,31	72,97	71,04	70,72	70,2	0	0,84	2,791	24	0
03.04.2025	79,19	39,12	40,07	71,8	69,84	69,54	69,05	0	0,79	2,801	24	0
04.04.2025	77,91	41,03	36,88	89,43	87,09	86,58	85,9	0	1,19	3,212	24	0
05.04.2025	78,14	41,04	37,1	86,21	83,91	83,54	82,91	0	1	3,114	24	0
06.04.2025	78,11	39,2	38,91	79,07	76,98	76,63	76,08	0	0,9	2,993	24	0
07.04.2025	79,16	39,73	39,43	69,91	68,01	67,79	67,28	0	0,73	2,683	24	0
08.04.2025	77,93	40,99	36,94	82,95	80,72	80,33	79,69	0	1,03	2,982	24	0
09.04.2025	78,72	40,02	38,7	73,86	71,85	71,55	71	0	0,85	2,782	24	0
10.04.2025	77,35	39,93	37,42	81,47	79,32	78,93	78,36	0	0,96	2,969	24	0
11.04.2025	77,56	43,92	33,64	112,66	109,71	109,02	108,06	0	1,65	3,691	24	0
12.04.2025	78,46	42,63	35,83	100,22	97,51	97,02	96,2	0	1,31	3,494	24	0
13.04.2025	78,24	40,63	37,61	85,67	83,41	82,96	82,3	0	1,11	3,136	24	0
14.04.2025	78,56	40,19	38,37	93,43	90,9	90,27	89,63	0	1,27	3,49	24	0
15.04.2025	78,59	42,08	36,51	90,65	88,2	87,64	86,88	0	1,32	3,223	24	0
16.04.2025	78,53	38,79	39,74	74,97	72,96	72,51	71,99	0	0,97	2,897	24	0
17.04.2025	77,96	42,08	35,88	100,7	98,03	97,28	96,51	0	1,52	3,519	24	0
18.04.2025	78,6	41,53	37,07	86,94	84,61	84,03	83,36	0	1,25	3,139	24	0
19.04.2025	78,47	39,86	38,61	74,76	72,74	72,27	71,71	0	1,03	2,808	24	0
20.04.2025	77,78	39,73	38,05	65,26	63,54	63,09	62,61	0	0,93	2,417	24	0
21.04.2025	78,53	40,7	37,83	64,82	63,09	62,67	62,19	0	0,9	2,386	24	0
22.04.2025	77,3	40,88	36,42	66,68	64,95	64,57	64,09	0	0,86	2,365	24	0
23.04.2025	76,38	40,5	35,88	71,34	69,5	69	68,52	0	0,98	2,494	24	0
Итого:				2621	2550,79	2535,7	2515,91	0	34,88	95,69	744	0
Средние:	78,36	40,73	37,63									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	63713,89	61654,2	61503,83	60687,93	0	966,27	2069,70	12893	9
23/04/2524:00	66334,93	64204,99	64039,59	63203,84	0	1001,15	2165,39	13637	9
Итого:	2621,04	2550,79	2535,76	2515,91	0	34,88	95,69	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Молодогвардейцев 74 (итп-2) Договор №8848
Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06343116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.03.2025	146,7474	146,74744	0	80,74561	53,841736	26,903872	1,161103	0,882884	3,966334	150,74	148,8125	OK	24	0	
25.03.2025	151,5681	151,56805	0	80,14158	53,840862	26,300713	1,161235	0,879858	4,006826	155,605	153,7225	OK	24	0	
26.03.2025	155,5363	155,53625	0	78,2508	53,42099	24,829809	1,157272	0,879063	3,876042	159,4325	157,78	OK	24	0	
27.03.2025	148,9945	148,99446	0	78,42995	53,639145	24,790808	1,160064	0,871711	3,703468	152,7575	151,15	OK	24	0,01	
28.03.2025	135,8489	135,84886	0	79,60865	53,903294	25,705353	1,172119	0,864061	3,505366	139,44	137,77	OK	24	0	
29.03.2025	142,1228	142,12283	0	78,95051	53,825871	25,124636	1,172175	0,867168	3,589095	145,785	144,15	OK	24	0	
30.03.2025	143,9778	143,9778	0	79,15775	53,888409	25,269346	1,17224	0,866776	3,656936	147,6925	146,0525	OK	24	0	
31.03.2025	138,4538	138,45383	0	78,52737	53,864971	24,662401	1,17208	0,865809	3,428067	141,97	140,4575	OK	24	0	
01.04.2025	133,8606	133,86064	0	78,9546	54,341461	24,613142	1,194944	0,868908	3,313139	137,3525	135,7725	OK	24	0	
02.04.2025	128,9546	128,95464	0	78,96989	54,602615	24,367281	1,218112	0,86631	3,157033	132,335	130,8	OK	24	0,01	
03.04.2025	128,4177	128,41774	0	79,73061	54,95155	24,779053	1,21945	0,851601	3,201839	131,8975	130,2225	OK	24	0	
04.04.2025	136,9409	136,94093	0	78,26198	54,259674	24,002296	1,185553	0,853656	3,304402	140,46	138,8825	OK	24	0	
05.04.2025	138,9997	138,99971	0	78,63447	54,212772	24,421709	1,182534	0,857535	3,409773	142,5975	140,975	OK	24	0	
06.04.2025	140,224	140,22398	0	78,54968	54,219975	24,329687	1,18916	0,852557	3,431217	143,855	142,1975	OK	24	0	
07.04.2025	128,4312	128,43115	0	79,73552	54,86322	24,872305	1,205214	0,839467	3,211087	131,905	130,2425	OK	24	0	
08.04.2025	137,095	137,09503	0	78,33211	54,229862	24,102243	1,197264	0,852007	3,321535	140,63	139,035	OK	24	0,01	
09.04.2025	130,7921	130,7921	0	79,30618	54,835743	24,470446	1,218903	0,839865	3,211516	134,27	132,6575	OK	24	0	
10.04.2025	134,9739	134,97392	0	77,79855	54,522064	23,276491	1,20168	0,847454	3,159329	138,3925	136,9225	OK	24	0	
11.04.2025	137,8014	137,80139	0	77,86237	54,065948	23,796432	1,175772	0,859059	3,293559	141,285	139,7675	OK	24	0	
12.04.2025	134,3968	134,39682	0	78,77366	54,59874	24,174929	1,177342	0,862064	3,263203	137,895	136,33	OK	24	0	
13.04.2025	142,2738	142,27383	0	78,58226	54,304581	24,277685	1,180025	0,857391	3,477616	145,9475	144,3	OK	24	0,01	
14.04.2025	137,5672	137,56723	0	78,98821	54,352001	24,636223	1,184201	0,857366	3,401872	141,1775	139,51	OK	24	0	
15.04.2025	136,2923	136,29231	0	79,03146	54,707569	24,323893	1,18939	0,857337	3,329205	139,87	138,2525	OK	24	0	
16.04.2025	133,8639	133,86385	0	79,05489	54,678207	24,376688	1,193501	0,843714	3,278986	137,3925	135,7725	OK	24	0	
17.04.2025	139,4985	139,49852	0	78,34232	54,271229	24,071081	1,183264	0,847077	3,379877	143,0825	141,495	OK	24	0	
18.04.2025	135,4046	135,4046	0	78,99299	54,347935	24,645056	1,196832	0,834691	3,351718	138,9825	137,3	OK	24	0	
19.04.2025	132,0812	132,08116	0	78,96493	54,751514	24,213415	1,209147	0,835298	3,211936	135,575	133,95	OK	24	0,01	
20.04.2025	131,8756	131,87561	0	78,37864	54,695698	23,68294	1,220341	0,834039	3,140768	135,3	133,75	OK	24	0	
21.04.2025	125,3043	125,3043	0	79,20431	54,817608	24,386713	1,189775	0,85402	3,054085	128,605	127,1025	OK	24	0	
22.04.2025	125,8836	125,88364	0	77,88268	54,640274	23,242409	1,162834	0,864524	2,937452	129,0875	127,695	OK	24	0	
23.04.2025	132,9654	132,96544	0	76,89227	54,129654	22,762619	1,137849	0,872571	3,04153	136,225	134,89	OK	24	0	
Итого:	4247,15	4247,15							104,61	4357,54	4307,72		744	0,05	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	BHP	BOC	V3
23.03.2025	291,51	8044,53	7913,70	130,83	7793,78	7793,78	0,00			
23.04.2025	396,13	12402,07	12221,42	180,65	12040,93	12040,93	0,00			
ИТОГО:	104,61	4357,54	4307,72	49,82	4247,15	4247,15	0,00	744		0,05

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/гп)
Qкортр = _____
Qi/Траб x Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23714416
Нежилые помещения

Дата	Общ	V1	V2	Vd	Гпр	Гобр	Гподп	BHP	BOC	V3
23.03.2025	38,05	2526,70	2505,67	0,00	2450,32	2450,36	0,00			
23.04.2025	51,30	5046,21	4985,29	0,00	4890,66	2474,76	0,00			
ИТОГО:	13,25	2519,51	2479,62	0,00	2440,34	24,40	0,00	744		0,05

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Подпись /О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N: _____

Адрес: Молодог. № 74-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mтвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,28	40,34	38,94	67,8	65,92	68,8	68,31	0,14	-2,39	2,566	24	0
25.03.2025	78,66	40,99	37,67	69,6	67,72	70,6	70,08	0,13	-2,36	2,548	24	0
26.03.2025	76,81	41,1	35,71	70,5	68,67	71,8	71,28	0,13	-2,61	2,452	24	0
27.03.2025	77,03	41,61	35,42	69	67,23	70,1	69,57	0,14	-2,34	2,378	24	0
28.03.2025	78,13	40,74	37,39	64,1	62,4	65,2	64,7	0,15	-2,3	2,333	24	0
29.03.2025	77,43	41,25	36,18	62,8	61,17	63,9	63,42	0,14	-2,25	2,212	24	0
30.03.2025	77,66	40,54	37,12	64,5	62,8	65,5	65,02	0,15	-2,22	2,332	24	0
31.03.2025	77,07	41,19	35,88	60,7	59,12	61,6	61,11	0,16	-1,99	2,121	24	0
01.04.2025	77,48	40,96	36,52	58,7	57,16	59,5	59,02	0,16	-1,86	2,084	24	0
02.04.2025	77,5	41,19	36,31	58,6	57,06	59,5	59,02	0,16	-1,96	2,069	24	0
03.04.2025	78,19	41,39	36,8	55,5	54,01	56,3	55,82	0,16	-1,81	1,985	24	0
04.04.2025	76,77	41,12	35,65	60,4	58,83	61,5	61,02	0,18	-2,19	2,097	24	0
05.04.2025	77,15	41,39	35,76	58,6	57,08	59,6	59,12	0,19	-2,04	2,038	24	0
06.04.2025	77	41,19	35,81	60,2	58,62	61,2	60,72	0,19	-2,1	2,099	24	0
07.04.2025	78,17	41,35	36,82	54,6	53,12	55,4	54,92	0,17	-1,8	1,955	24	0
08.04.2025	76,86	41,78	35,08	59	57,46	60,1	59,61	0,17	-2,15	2,014	24	0
09.04.2025	77,74	42,31	35,43	55,3	53,84	56,2	55,72	0,17	-1,88	1,904	24	0
10.04.2025	76,35	42,05	34,3	59	57,48	60,1	59,62	0,17	-2,14	1,971	24	0
11.04.2025	76,38	41,23	35,15	59,2	57,67	60,5	60,02	0,18	-2,35	2,026	24	0
12.04.2025	77,29	41,15	36,14	60,3	58,75	61,6	61,12	0,18	-2,37	2,124	24	0
13.04.2025	77,06	41,37	35,69	61	59,41	62,6	62,11	0,18	-2,7	2,12	24	0
14.04.2025	77,48	41,32	36,16	58,9	57,35	60,2	59,72	0,18	-2,37	2,072	24	0
15.04.2025	77,53	41,06	36,47	59	57,43	60,3	59,82	0,19	-2,39	2,09	24	0
16.04.2025	77,52	41,36	36,16	56,9	55,39	58,1	57,62	0,17	-2,23	2,001	24	0
17.04.2025	76,9	41,34	35,56	60	58,43	61,3	60,81	0,18	-2,38	2,077	24	0
18.04.2025	77,45	41,07	36,38	53,9	52,46	54,7	54,22	0,18	-1,76	1,91	24	0
19.04.2025	77,34	40,87	36,47	50	48,72	50,8	50,35	0,16	-1,63	1,775	24	0
20.04.2025	76,76	40,85	35,91	49,1	47,82	49,5	49,06	0,17	-1,24	1,715	24	0
21.04.2025	77,44	41,1	36,34	47,5	46,25	48	47,59	0,16	-1,34	1,68	24	0
22.04.2025	76,27	41,39	34,88	47,7	46,47	48,1	47,69	0,17	-1,22	1,62	24	0
23.04.2025	75,3	41,15	34,15	48,8	47,59	49,4	48,96	0,16	-1,37	1,626	24	0
Итого:				1821,2	1773,43	1852	1837,17	5,12	-63,74	63,99	744	0
Средние:	77,29	41,21	36,07									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	10073,8	9746,66	10017,1	9925,33	11,84	-178,67	415,69	3254	0
23/04/2524:00	11895	11520,09	11869,1	11762,5	16,96	-242,41	479,68	3998	0
Итого:	1821,2	1773,43	1852	1837,17	5,12	-63,74	63,99	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных № 109

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x328E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.03.2025	80,28	42,22	38,06	108,52	105,46	107,87	107	0,02	-1,54	4,012	0	24	0
25.03.2025	79,61	42,13	37,48	108,98	106,02	108,35	107,47	0,02	-1,45	3,973	0	24	0
26.03.2025	77,74	42,06	35,68	107,47	104,63	106,95	106,06	0,01	-1,43	3,729	0	24	0
27.03.2025	77,94	41,71	36,23	105,15	102,34	104,56	103,72	0,02	-1,38	3,708	0	24	0
28.03.2025	79,15	42,01	37,14	99,87	97,14	99,15	98,36	0,04	-1,22	3,606	0	24	0
29.03.2025	78,41	42,16	36,25	96,61	93,98	95,9	95,12	0,02	-1,14	3,405	0	24	0
30.03.2025	78,6	41,85	36,75	96,34	93,75	95,64	94,86	0,01	-1,11	3,445	0	24	0
31.03.2025	78,05	41,85	36,2	98,21	95,59	97,57	96,77	0,02	-1,18	3,457	0	24	0
01.04.2025	78,45	42,5	35,95	92,45	89,95	91,77	90,99	0,01	-1,04	3,232	0	24	0
02.04.2025	78,49	42,04	36,45	91,37	88,88	90,68	89,92	0,02	-1,04	3,239	0	24	0
03.04.2025	79,23	41,91	37,32	88,96	86,52	88,2	87,45	0,01	-0,93	3,228	0	24	0
04.04.2025	77,69	42,48	35,21	94,47	91,96	93,86	93,07	0,01	-1,11	3,235	0	24	0
05.04.2025	78,2	42,35	35,85	97,45	94,83	96,85	96,06	0,02	-1,23	3,396	0	24	0
06.04.2025	77,99	42,18	35,81	96,15	93,61	95,55	94,76	0,01	-1,15	3,352	0	24	0
07.04.2025	79,26	42,11	37,15	90,75	88,25	90,02	89,25	0,02	-1	3,279	0	24	0
08.04.2025	77,81	42,43	35,38	92,32	89,84	91,67	90,92	0,03	-1,08	3,177	0	24	0
09.04.2025	78,78	42,3	36,48	89,72	87,25	89,03	88,28	0,02	-1,03	3,182	0	24	0
10.04.2025	76,58	43,01	33,57	94,77	92,33	94,2	93,42	0,03	-1,09	3,097	0	24	0
11.04.2025	76,79	42,98	33,81	98,13	95,59	97,58	96,7	0,02	-1,11	3,229	0	24	0
12.04.2025	77,91	43,17	34,74	98,13	95,51	97,53	96,72	0,03	-1,21	3,318	0	24	0
13.04.2025	77,85	42,04	35,81	100,18	97,51	99,57	98,77	0,03	-1,26	3,489	0	24	0
14.04.2025	78,38	42,12	36,26	94,36	91,8	93,64	92,87	0,03	-1,07	3,328	0	24	0
15.04.2025	78,57	42,33	36,24	99,77	97,07	99,08	98,29	0,02	-1,22	3,516	0	24	0
16.04.2025	78,55	42,46	36,09	95,14	92,57	94,4	93,62	0,03	-1,05	3,338	0	24	0
17.04.2025	77,9	42,94	34,96	101,66	98,97	101,04	100,12	0,01	-1,15	3,461	0	24	0
18.04.2025	78,51	43,53	34,98	95,45	92,89	94,74	93,95	0,03	-1,06	3,247	0	24	0
19.04.2025	78,48	42,6	35,88	94,61	92,08	93,91	93,13	0,02	-1,05	3,303	0	24	0
20.04.2025	77,88	43,37	34,51	91,09	88,66	90,45	89,67	0,03	-1,01	3,057	0	24	0
21.04.2025	78,65	43,47	35,18	87	84,64	86,27	85,5	0,01	-0,86	2,975	0	24	0
22.04.2025	77,39	43,42	33,97	87,99	85,7	87,38	86,63	0,03	-0,93	2,91	0	24	0
23.04.2025	76,4	43,81	32,59	89,76	87,45	89,22	88,44	0,01	-0,99	2,847	0	24	0
Итого:				2982,8	2902,77	2962,6	2937,89	0,64	-35,12	103,77	0	744	0
Средние:	78,24	42,5	35,74										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/03/2524:00	62691,47	60725,34	60896,8	60220,21	16,51	505,13	2212,23	0	13862	0
23/04/2524:00	65674,3	63628,11	63859,43	63158,1	17,15	470,01	2316,00	0	14606	0
Итого:	2982,83	2902,77	2962,63	2937,89	0,64	-35,12	103,77	0	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

О.И. Ажнакина
Подпись / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

О.В. Малыгина
Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №113

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x601С

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,1	51,15	27,95	169,33	164,7	166,19	164,18	0	0,52	4,603	24	0
25.03.2025	78,45	50,4	28,05	171,57	166,93	168,42	166,41	0	0,52	4,682	24	0
26.03.2025	76,66	50,43	26,23	178,42	173,82	175,4	173,34	0	0,48	4,56	24	0
27.03.2025	76,85	51,49	25,36	175,39	170,84	172,52	170,37	0	0,47	4,328	24	0
28.03.2025	78	51,44	26,56	161,14	156,87	158,39	156,45	0	0,42	4,164	24	0
29.03.2025	77,29	50,97	26,32	156,76	152,66	154,13	152,27	0	0,39	4,019	24	0
30.03.2025	77,5	50,29	27,21	157,75	153,55	155,03	153,21	0	0,34	4,175	24	0
31.03.2025	76,86	50,95	25,91	155,17	151,15	152,58	150,75	0	0,4	3,912	24	0
01.04.2025	77,34	50,82	26,52	153,07	149,05	150,43	148,63	0	0,42	3,953	24	0
02.04.2025	77,35	50,51	26,84	148,93	145,04	146,32	144,58	0	0,46	3,89	24	0
03.04.2025	77,89	48,68	29,21	117,95	114,8	115,62	114,31	0,01	0,49	3,352	24	0
04.04.2025	76,23	46,1	30,13	109,02	106,23	106,74	105,65	0	0,58	3,2	24	0
05.04.2025	76,7	46,19	30,51	108,86	106,04	106,51	105,49	0	0,55	3,235	24	0
06.04.2025	76,53	45,73	30,8	111,55	108,66	109,15	108,08	0	0,58	3,343	24	0
07.04.2025	77,7	46,29	31,41	102,54	99,82	100,28	99,26	0	0,56	3,132	24	0
08.04.2025	76,32	46,14	30,18	108,15	105,39	105,89	104,83	0	0,56	3,177	24	0
09.04.2025	77,29	46,02	31,27	106,31	103,51	104	102,98	0	0,53	3,236	24	0
10.04.2025	76,23	46,49	29,74	106,41	103,67	104,19	103,17	0	0,5	3,083	24	0
11.04.2025	76,25	46,24	30,01	109,97	107,15	107,67	106,61	0	0,54	3,215	24	0
12.04.2025	76,99	45,87	31,12	111,15	108,29	108,76	107,69	0	0,6	3,368	24	0
13.04.2025	76,67	45,52	31,15	117,33	114,32	114,85	113,71	0	0,61	3,56	24	0
14.04.2025	77,04	45,64	31,4	112,35	109,4	109,92	108,88	0	0,52	3,436	24	0
15.04.2025	77,06	45,97	31,09	109,14	106,3	106,79	105,76	0	0,54	3,301	24	0
16.04.2025	77,04	45,81	31,23	111,12	108,21	108,71	107,65	0	0,56	3,375	24	0
17.04.2025	76,39	46,28	30,11	115,02	112,06	112,56	111,42	0	0,64	3,373	24	0
18.04.2025	77	46,2	30,8	112,13	109,2	109,7	108,63	0	0,57	3,361	24	0
19.04.2025	76,98	46,08	30,9	110,01	107,15	107,59	106,55	0	0,6	3,307	24	0
20.04.2025	76,37	46,53	29,84	104,83	102,15	102,62	101,57	0	0,58	3,048	24	0
21.04.2025	77,14	47,14	30	103,71	100,98	101,5	100,44	0	0,54	3,028	24	0
22.04.2025	75,94	46,9	29,04	104,63	101,96	102,48	101,42	0	0,54	2,959	24	0
23.04.2025	74,99	47,37	27,62	108,37	105,67	106,26	105,14	0	0,53	2,919	24	0
Итого:				3928	3825,57	3851,2	3809,43	0,01	16,14	110,29	744	0
Средние:	76,97	47,79	29,17									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	134238,23	130282,08	131134,88	129595,89	5,71	686,19	4189,35	32244	646
23/04/2524:00	138166,31	134107,65	134986,08	133405,32	5,72	702,33	4299,65	32988	646
Итого:	3928,08	3825,57	3851,2	3809,43	0,01	16,14	110,29	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  О.И. Ажнина/
Подпись _____ Ф.И.О.

/  /О.В.Малыгина/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных №117

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x9C7A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,45	48,43	31,02	155,21	150,93	159,92	158,16	0	-7,23	4,681	23	1
25.03.2025	78,93	48,74	30,19	165,61	161,08	170,76	168,85	0	-7,77	4,863	24	0
26.03.2025	77,09	48,42	28,67	171,86	167,37	177,43	175,48	0	-8,11	4,797	24	0
27.03.2025	77,28	49,24	28,04	173,03	168,49	178,79	176,77	0	-8,28	4,724	24	0
28.03.2025	78,38	49,08	29,3	161,05	156,74	166,38	164,55	0	-7,81	4,593	24	0
29.03.2025	77,72	48,34	29,38	155,2	151,08	160,37	158,63	0	-7,55	4,438	24	0
30.03.2025	77,93	47,98	29,95	157,85	153,7	163,08	161,32	0	-7,62	4,603	24	0
31.03.2025	77,36	49,44	27,92	159,73	155,53	165,22	163,34	0	-7,81	4,343	24	0
01.04.2025	77,79	49,24	28,55	155,51	151,36	160,58	158,75	0	-7,39	4,318	24	0
02.04.2025	77,68	46,41	31,27	124,6	121,31	128,35	127,07	0	-5,76	3,793	24	0
03.04.2025	78,27	44,04	34,23	106,86	103,97	109,53	108,52	0	-4,55	3,557	24	0
04.04.2025	76,82	44,35	32,47	110,47	107,61	113,25	112,25	0	-4,64	3,491	24	0
05.04.2025	77,2	44,65	32,55	113,65	110,7	116,68	115,63	0	-4,93	3,602	24	0
06.04.2025	77,12	44,08	33,04	113,35	110,37	116,28	115,26	0	-4,89	3,645	24	0
07.04.2025	78,25	44,29	33,96	106,59	103,7	109,3	108,29	0	-4,59	3,518	24	0
08.04.2025	76,91	44,26	32,65	111,86	108,95	114,82	113,81	0	-4,86	3,553	24	0
09.04.2025	77,83	44,83	33	111,26	108,3	114,29	113,2	0	-4,9	3,57	24	0
10.04.2025	76,82	44,43	32,39	111,7	108,8	114,79	113,76	0	-4,96	3,519	24	0
11.04.2025	76,8	44,74	32,06	116,86	113,81	119,87	118,74	0	-4,93	3,647	24	0
12.04.2025	77,6	44,96	32,64	119,97	116,81	122,98	121,8	0	-4,99	3,813	24	0
13.04.2025	77,29	44,11	33,18	121,16	117,97	124,05	122,92	0	-4,95	3,911	24	0
14.04.2025	77,6	44,08	33,52	116,96	113,89	119,62	118,59	0	-4,7	3,815	24	0
15.04.2025	77,62	44,08	33,54	114,35	111,32	116,96	115,89	0	-4,57	3,728	24	0
16.04.2025	77,61	44,14	33,47	112,17	109,23	114,78	113,75	0	-4,52	3,653	24	0
17.04.2025	76,94	43,79	33,15	117,63	114,59	120,4	119,33	0	-4,74	3,8	24	0
18.04.2025	77,55	44,58	32,97	113,93	110,92	116,59	115,52	0	-4,6	3,653	24	0
19.04.2025	77,54	44,26	33,28	114,81	111,8	117,55	116,52	0	-4,72	3,718	24	0
20.04.2025	76,96	44,36	32,6	112,06	109,12	114,8	113,78	0	-4,66	3,553	24	0
21.04.2025	77,64	44,83	32,81	106,8	104,01	109,47	108,45	0	-4,44	3,409	24	0
22.04.2025	76,47	44,66	31,81	108,87	106,06	111,29	110,29	0	-4,23	3,372	24	0
23.04.2025	75,54	45,17	30,37	113,65	110,8	116,26	115,14	0	-4,34	3,362	24	0
Итого:				3954,6	3850,32	4064,4	4024,36	0	-174,04	121,04	743	1
Средние:	77,48	45,74	31,74									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	19635,11	19002,5	20052,61	19840,9	0	-838,4	746,66	3322	6
23/04/2524:00	23589,72	22852,82	24117,05	23865,26	0	-1012,44	867,71	4065	7
Итого:	3954,61	3850,32	4064,44	4024,36	0	-174,04	121,04	743	1

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №121

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ95

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,94	46,26	33,68	140,6	136,68	136,71	135,32	0,01	1,36	4,599	24	0
25.03.2025	79,27	45,12	34,15	136,33	132,61	132,6	131,35	0,01	1,26	4,527	24	0
26.03.2025	77,42	45,32	32,1	144,25	140,44	140,62	139,27	0,01	1,17	4,51	24	0
27.03.2025	77,63	45,52	32,11	138,97	135,32	135,71	134,39	0,01	0,93	4,342	24	0
28.03.2025	78,81	46,97	31,84	136,42	132,71	133,33	131,96	0,01	0,75	4,225	24	0
29.03.2025	78,09	45,89	32,2	131,85	128,36	128,88	127,6	0,02	0,76	4,13	24	0
30.03.2025	78,3	45,31	32,99	131,65	128,14	128,66	127,42	0	0,72	4,225	24	0
31.03.2025	77,72	46,24	31,48	132,63	129,11	129,74	128,45	0,01	0,66	4,062	24	0
01.04.2025	78,15	47,01	31,14	132,17	128,62	129,31	127,97	0,02	0,65	4,005	24	0
02.04.2025	78,16	46,55	31,61	124,95	121,63	122,13	120,89	0,15	0,74	3,844	24	0
03.04.2025	78,83	44,12	34,71	99,6	96,9	96,73	95,82	0,02	1,08	3,364	24	0
04.04.2025	77,26	42,14	35,12	91,88	89,48	88,72	88	0,02	1,48	3,141	24	0
05.04.2025	77,71	42,17	35,54	94,99	92,47	91,77	90,99	0,01	1,48	3,285	24	0
06.04.2025	77,51	41	36,51	95,37	92,86	92,06	91,33	0,01	1,53	3,388	24	0
07.04.2025	78,75	41,95	36,8	87,64	85,26	84,55	83,8	0,02	1,46	3,134	24	0
08.04.2025	77,35	42,27	35,08	93,52	91,07	90,38	89,64	0,11	1,43	3,195	24	0
09.04.2025	78,29	41,97	36,32	93,55	91,04	90,44	89,67	0,08	1,37	3,305	24	0
10.04.2025	77,24	42,71	34,53	91,04	88,66	88,12	87,35	0,07	1,31	3,058	24	0
11.04.2025	77,29	42,66	34,63	97,93	95,36	94,67	93,87	0,07	1,49	3,298	24	0
12.04.2025	78,01	43,08	34,93	97,9	95,28	94,57	93,78	0,07	1,5	3,327	24	0
13.04.2025	77,65	41,51	36,14	101,23	98,55	97,72	96,94	0,07	1,61	3,56	24	0
14.04.2025	78,03	42,69	35,34	94,88	92,34	91,54	90,76	0,06	1,58	3,26	24	0
15.04.2025	78,11	42,64	35,47	98,98	96,33	95,24	94,46	0,07	1,87	3,418	24	0
16.04.2025	78,05	42,59	35,46	94,18	91,66	90,46	89,69	0,07	1,97	3,246	24	0
17.04.2025	77,41	43,14	34,27	100,14	97,5	96,36	95,54	0,07	1,96	3,342	24	0
18.04.2025	78	43,24	34,76	94,63	92,11	90,96	90,18	0,08	1,93	3,2	24	0
19.04.2025	77,95	42,54	35,41	94,58	92,08	90,88	90,1	0,07	1,98	3,26	24	0
20.04.2025	77,33	42,51	34,82	90,23	87,85	87,04	86,27	0,08	1,58	3,057	24	0
21.04.2025	78,14	43,26	34,88	87,75	85,41	84,91	84,15	0,07	1,26	2,975	24	0
22.04.2025	76,87	43,25	33,62	87,31	85,05	84,2	83,48	0,06	1,57	2,862	24	0
23.04.2025	75,92	43,9	32,02	91,36	89,02	87,93	87,17	0,09	1,85	2,846	24	0
Итого:				3328,5	3239,9	3226,9	3197,61	1,52	42,29	109,99	744	0
Средние:	77,9	43,72	34,18									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	138625,6	134462,85	135072,55	133523,16	14,7	939,69	4519,58	32223	0
23/04/2524:00	141954,11	137702,75	138299,49	136720,77	16,22	981,98	4629,57	32967	0
Итого:	3328,51	3239,9	3226,94	3197,61	1,52	42,29	109,99	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Наркома Малыш № 8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8C2F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	80,52	51,7	28,82	264,8	257,33	260	256,76	0,52	0,57	7,415	24	0
25.03.2025	79,84	52,24	27,6	268,1	260,64	263,4	260,06	0,52	0,58	7,194	24	0
26.03.2025	77,96	52,1	25,86	279,3	271,86	274,8	271,33	0,53	0,53	7,027	24	0
27.03.2025	78,2	52,24	25,96	277,6	270,16	273,2	269,75	0,49	0,41	7,012	24	0
28.03.2025	79,44	52,86	26,58	273,2	265,67	268,8	265,31	0,45	0,36	7,06	24	0
29.03.2025	78,7	52,34	26,36	278	270,47	273,5	270,03	0,46	0,44	7,127	24	0
30.03.2025	78,91	52,32	26,59	277,6	270,03	273,1	269,63	0,44	0,4	7,178	24	0
31.03.2025	78,32	53,23	25,09	278,1	270,61	273,8	270,2	0,42	0,41	6,79	24	0
01.04.2025	78,75	53,94	24,81	278,3	270,77	274,1	270,42	0,37	0,35	6,716	24	0
02.04.2025	78,8	55,57	23,23	280,1	272,51	276,2	272,26	0,28	0,25	6,33	24	0
03.04.2025	79,57	56,48	23,09	273,3	265,76	269,5	265,53	0,19	0,23	6,14	24	0
04.04.2025	78,01	55,27	22,74	274,4	267,09	270,7	266,89	0,22	0,2	6,076	24	0
05.04.2025	78,49	54,84	23,65	275,2	267,76	271,3	267,51	0,25	0,25	6,336	24	0
06.04.2025	78,28	54,59	23,69	278,3	270,82	274,5	270,71	0,23	0,11	6,414	24	0
07.04.2025	79,35	55,87	23,48	195,6	190,25	192,8	190,03	1,1	0,22	4,468	24	0
08.04.2025	77,85	53,01	24,84	167,5	163,04	164,6	162,44	1,44	0,6	4,048	24	0
09.04.2025	78,92	52,38	26,54	192,6	187,35	189,2	186,77	0,08	0,58	4,971	24	0
10.04.2025	77,91	51,93	25,98	180,1	175,3	176,8	174,59	0,05	0,71	4,554	24	0
11.04.2025	77,94	51,1	26,84	176	171,31	172,8	170,68	0,02	0,63	4,599	24	0
12.04.2025	78,61	50,85	27,76	175,7	170,94	172,4	170,31	0,01	0,63	4,745	24	0
13.04.2025	78,23	50,4	27,83	182,5	177,62	179,1	176,99	0,01	0,63	4,942	24	0
14.04.2025	78,66	50,21	28,45	175,5	170,74	172,3	170,29	0,01	0,45	4,856	24	0
15.04.2025	78,73	50,63	28,1	178,7	173,87	175,5	173,38	0	0,49	4,884	24	0
16.04.2025	78,64	51,07	27,57	178	173,2	174,9	172,8	0,01	0,4	4,775	24	0
17.04.2025	77,99	50,69	27,3	183,9	178,99	180,8	178,66	0,01	0,33	4,884	24	0
18.04.2025	78,63	50,68	27,95	181,5	176,57	178,4	176,26	0,01	0,31	4,935	24	0
19.04.2025	78,62	50,78	27,84	182,3	177,37	179,1	176,95	0,01	0,42	4,935	24	0
20.04.2025	77,99	50,74	27,25	182,8	177,94	179,8	177,64	0	0,3	4,849	24	0
21.04.2025	78,61	50,33	28,28	164,6	160,14	161,7	159,81	0,01	0,33	4,526	24	0
22.04.2025	77,48	50,7	26,78	162,6	158,29	159,8	157,89	0,01	0,4	4,238	24	0
23.04.2025	76,49	50,46	26,03	165,8	161,5	162,9	160,95	0,01	0,55	4,199	24	0
Итого:				6882	6695,9	6769,8	6682,83	8,16	13,07	174,22	744	0
Средние:	78,53	52,3	26,22									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	248981,1	241329,41	244757,6	240818,88	33,47	510,53	6064,87	22166	0
23/04/2524:00	255863,1	248025,31	251527,4	247501,71	41,63	523,6	6239,09	22910	0
Итого:	6882	6695,9	6769,8	6682,83	8,16	13,07	174,22	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

Ю. Мар
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.04.2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. 52-1 Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хДСФ4

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВН	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	79,9	43,68	36,22	202,8	197,14	198	196,23	0	0,91	7,14	24	0
25.03.2025	79,21	43,63	35,58	204,8	199,18	200	198,24	0	0,94	7,083	24	0
26.03.2025	77,39	44,01	33,38	213,3	207,7	208,6	206,69	0	1,01	6,93	24	0
27.03.2025	77,62	43,98	33,64	209	203,47	204,5	202,64	0	0,83	6,843	24	0
28.03.2025	78,76	44,04	34,72	184,4	179,37	180,4	178,79	0	0,58	6,224	24	0
29.03.2025	77,97	43,94	34,03	182,4	177,52	178,7	177,08	0	0,44	6,037	24	0
30.03.2025	78,18	43,34	34,84	185,4	180,44	181,4	179,78	0	0,66	6,279	24	0
31.03.2025	77,67	43,96	33,71	182,8	177,98	179,1	177,49	0	0,49	6	24	0
01.04.2025	78,06	43,96	34,1	174,4	169,74	170,7	169,13	0	0,61	5,785	24	0
02.04.2025	78,09	43,82	34,27	174	169,34	170,4	168,86	0	0,48	5,8	24	0
03.04.2025	78,77	43,91	34,86	167,4	162,86	164	162,54	0	0,32	5,676	24	0
04.04.2025	77,31	44,44	32,87	179,2	174,52	175,7	174,09	0	0,43	5,733	24	0
05.04.2025	77,77	44,3	33,47	175,8	171,14	172,3	170,72	0	0,42	5,725	24	0
06.04.2025	77,53	43,89	33,64	178,2	173,49	174,7	173,13	0	0,36	5,832	24	0
07.04.2025	78,79	43,65	35,14	164,1	159,64	160,8	159,38	0	0,26	5,606	24	0
08.04.2025	77,41	44,68	32,73	174,4	169,81	171,1	169,51	0	0,3	5,552	24	0
09.04.2025	78,32	44,31	34,01	164,3	159,9	161,2	159,71	0	0,19	5,436	24	0
10.04.2025	76,88	44,78	32,1	173,1	168,61	169,9	168,33	0	0,28	5,41	24	0
11.04.2025	77,04	44,97	32,07	178,8	174,14	175,5	173,83	0	0,31	5,578	24	0
12.04.2025	77,86	44,32	33,54	175,9	171,25	172,7	171,12	0	0,13	5,74	24	0
13.04.2025	77,57	43,82	33,75	179,7	174,98	176,3	174,7	0	0,28	5,903	24	0
14.04.2025	78,07	44,28	33,79	177	172,26	173,6	171,99	0	0,27	5,816	24	0
15.04.2025	78,15	44,54	33,61	174,6	169,9	171,4	169,79	0	0,11	5,708	24	0
16.04.2025	78,1	44,47	33,63	170	165,44	167,3	165,74	0,05	-0,3	5,559	24	0
17.04.2025	77,48	44,78	32,7	179,6	174,87	177	175,33	0	-0,46	5,716	24	0
18.04.2025	78,09	45,04	33,05	173,2	168,55	170,8	169,16	0	-0,61	5,566	24	0
19.04.2025	78,05	44,58	33,47	171,2	166,64	168,8	167,23	0	-0,59	5,572	24	0
20.04.2025	77,38	44,7	32,68	163,6	159,29	161,4	159,89	0	-0,6	5,204	24	0
21.04.2025	78,11	45,01	33,1	159,8	155,5	157,8	156,29	0	-0,79	5,144	24	0
22.04.2025	76,88	45,3	31,58	159	154,86	157,1	155,57	0	-0,71	4,888	24	0
23.04.2025	75,94	45,78	30,16	167,3	163,05	165,4	163,76	0	-0,71	4,914	24	0
Итого:				5519,5	5372,58	5416,6	5366,74	0,05	5,84	180,40	744	0
Средние:	77,88	44,31	33,56									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/03/2524:00	148445,5	143736,06	162564,9	159751,86	14,27	-16015,8	3416,78	0	14944	834
23/04/2524:00	153965	149108,64	167981,5	165118,6	14,32	-16009,96	3597,18	0	15688	834
Итого:	5519,5	5372,58	5416,6	5366,74	0,05	5,84	180,40	0	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись Ю.О. Мартюш
Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=2

T3=1

КС=0x20FA

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.03.2025	80,12	50,62	29,5	262,7	255,35	273	269,74	0,01	-14,39	7,957	24	0
25.03.2025	79,47	50,3	29,17	265,2	257,88	275,6	272,33	0,01	-14,45	7,943	24	0
26.03.2025	77,57	50,62	26,95	275	267,77	285,4	281,99	0	-14,22	7,597	24	0
27.03.2025	77,78	50,4	27,38	265,8	258,73	275,8	272,54	0,01	-13,81	7,459	24	0
28.03.2025	78,97	50,15	28,82	246,6	239,9	256	252,99	0,01	-13,09	7,291	24	0
29.03.2025	78,22	50,36	27,86	256,3	249,45	266	262,86	0,01	-13,41	7,321	24	0
30.03.2025	78,46	50,07	28,39	254,9	248,02	264,5	261,4	0	-13,38	7,419	24	0
31.03.2025	77,87	50,39	27,48	250,3	243,65	259,7	256,62	0,01	-12,97	7,052	24	0
01.04.2025	78,3	50,46	27,84	236,7	230,34	245,5	242,63	0	-12,29	6,756	24	0
02.04.2025	78,32	50,2	28,12	217,2	211,38	224,9	222,27	0,02	-10,89	6,252	24	0
03.04.2025	79,05	49,5	29,55	200,1	194,65	207,2	204,8	0	-10,15	6,052	24	0
04.04.2025	77,55	49,97	27,58	221,5	215,66	229,3	226,64	0	-10,98	6,249	24	0
05.04.2025	77,98	50,01	27,97	221,2	215,29	229	226,34	0,01	-11,05	6,328	24	0
06.04.2025	77,8	49,74	28,06	219,8	213,97	227,7	225,06	0	-11,09	6,313	24	0
07.04.2025	79,01	49,37	29,64	201,1	195,62	208,1	205,73	0,01	-10,11	6,098	24	0
08.04.2025	77,64	50,01	27,63	219,5	213,66	227,3	224,64	0	-10,98	6,203	24	0
09.04.2025	78,62	50,98	27,64	220,4	214,44	228,1	225,32	0	-10,88	6,227	24	0
10.04.2025	77,58	50,46	27,12	222,2	216,3	229,9	227,14	0	-10,84	6,157	24	0
11.04.2025	77,58	47,96	29,62	181,8	177,02	187,9	185,86	0,04	-8,84	5,5	24	0
12.04.2025	78,21	45,23	32,98	156,7	152,52	162,1	160,55	0,03	-8,03	5,29	24	0
13.04.2025	77,82	44,99	32,83	163,5	159,17	169	167,39	0,03	-8,22	5,492	24	0
14.04.2025	78,23	44,56	33,67	150,9	146,83	156,1	154,68	0,02	-7,85	5,201	24	0
15.04.2025	78,32	44,44	33,88	158,1	153,85	163,6	162,07	0,03	-8,22	5,488	24	0
16.04.2025	78,21	44,53	33,68	149	145	153,9	152,46	0,04	-7,46	5,133	24	0
17.04.2025	77,61	44,73	32,88	161,8	157,53	167,4	165,83	0,02	-8,3	5,447	24	0
18.04.2025	78,22	44,51	33,71	156,1	151,92	161,3	159,8	0,01	-7,88	5,381	24	0
19.04.2025	78,16	44,49	33,67	149,5	145,48	154,6	153,13	0,02	-7,65	5,153	24	0
20.04.2025	77,55	44,9	32,65	152,5	148,48	157,6	156,12	0,01	-7,64	5,095	24	0
21.04.2025	78,17	44,9	33,27	139,3	135,56	143,9	142,54	0,04	-6,98	4,74	24	0
22.04.2025	77,04	45,23	31,81	138,1	134,47	142,6	141,23	0,04	-6,76	4,489	24	0
23.04.2025	76,09	45,55	30,54	148,4	144,62	153	151,52	0,04	-6,9	4,624	24	0
Итого:				6262,2	6094,51	6486	6414,22	0,47	-319,71	189,71	744	0
Средние:	78,11	48,05	30,06									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2524:00	186749,5	180942,89	185743	183238,32	561,37	-2295,43	5667,11	21418	0
23/04/2524:00	193011,7	187037,4	192229	189652,54	561,84	-2615,14	5856,82	22162	0
Итого:	6262,2	6094,51	6486	6414,22	0,47	-319,71	189,71	744	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Ю. Мартковская/
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г. - 23/04/25г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01511518
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.03.2025	390,7971	371,6647	19,13246	80,74485	63,04682	17,69803	0,000678	0	6,91838	402,14	378,4602	OK	24		0,01
25.03.2025	385,9707	366,6737	19,29704	79,64895	62,88731	16,76163	0,000698	0	6,473327	396,8901	373,3502	OK	24		0
26.03.2025	386,4973	366,831	19,66634	77,92526	61,92248	16,00277	0,000704	0	6,185768	397,0101	373,3101	OK	24		0
27.03.2025	387,7919	367,8682	19,92375	78,50723	63,0704	15,43683	0,000714	0	5,984838	398,47	374,6002	OK	24		0
28.03.2025	395,8182	375,4086	20,40958	79,75611	64,64532	15,11079	0,000805	0	5,979899	407,04	382,6103	OK	24		0
29.03.2025	388,2897	368,3259	19,96378	78,74447	63,31825	15,42622	0,000799	0	5,989642	399,0502	375,1202	OK	24		0
30.03.2025	390,4778	370,2899	20,18787	78,9136	63,43941	15,47418	0,000806	0	6,040392	401,3501	377,1502	OK	24		0
31.03.2025	393,3093	372,7001	20,60923	78,47641	63,82449	14,65191	0,000804	0	5,76219	404,13	379,6802	OK	24		0
01.04.2025	398,8472	377,7142	21,13306	78,90441	64,63387	14,27055	0,000862	0	5,685613	409,93	384,9602	OK	24		0
02.04.2025	405,9459	383,7665	22,17944	78,95766	66,16656	12,7911	0,00096	0	5,186389	417,24	391,4602	OK	24		0
03.04.2025	405,7884	383,6224	22,166	79,56735	66,8474	12,71994	0,001	0	5,161879	417,2501	391,4602	OK	24		0
04.04.2025	392,0768	370,8612	21,21562	77,99526	64,36625	13,629	0,000877	0	5,341322	402,7501	377,9202	OK	24		0
05.04.2025	394,2497	372,9621	21,28757	78,93356	65,37363	13,55994	0,000921	0	5,344573	405,2101	380,2702	OK	24		0
06.04.2025	394,5801	373,0392	21,5409	78,18081	64,95609	13,22471	0,000939	0	5,211024	405,3701	380,2702	OK	24		0
07.04.2025	407,2748	384,9107	22,36404	79,62698	66,91882	12,70817	0,001033	0	5,175769	418,79	392,7901	OK	24		0
08.04.2025	395,8023	374,1511	21,65118	78,16102	64,76849	13,39253	0,000912	0	5,298645	406,61	381,3602	OK	24		0
09.04.2025	407,0534	384,4846	22,5688	79,07631	66,45451	12,6218	0,001064	0	5,137247	418,42	392,2601	OK	24		0
10.04.2025	390,6737	369,3671	21,30657	78,302	65,10029	13,20171	0,001009	0	5,152661	401,38	376,5502	OK	24		0
11.04.2025	380,4843	360,2343	20,25	78,45087	63,79367	14,65721	0,000942	0	5,577459	390,9502	366,9701	OK	24		0
12.04.2025	382,0884	361,7044	20,38412	78,83129	64,29242	14,53887	0,000957	0	5,557702	392,6902	368,5702	OK	24		0
13.04.2025	383,2575	362,6894	20,56807	78,3447	64,29266	14,05203	0,000912	0	5,38061	393,7802	369,5801	OK	24		0
14.04.2025	383,4155	362,923	20,49246	79,05268	64,4096	14,64308	0,000925	0	5,612852	394,1102	369,8402	OK	24		0
15.04.2025	389,5475	368,5315	21,01599	79,06004	64,97949	14,08054	0,000928	0	5,484325	400,41	375,6702	OK	24		0
16.04.2025	391,0697	369,7684	21,3013	78,75065	65,01032	13,74032	0,000928	0	5,372584	401,9001	376,9402	OK	24		0
17.04.2025	391,3416	370,2674	21,07424	78,49609	64,25401	14,24208	0,000872	0	5,568258	402,1201	377,2903	OK	24		0
18.04.2025	400,0132	378,2654	21,7478	78,8733	65,25819	13,61511	0,000867	0	5,447381	411,12	385,6502	OK	24		0
19.04.2025	402,2724	379,8658	22,40652	78,88053	66,17738	12,70314	0,000922	0	5,110668	413,45	387,4803	OK	24		0
20.04.2025	404,9451	382,1704	22,77467	78,0785	66,02772	12,05078	0,001001	0	4,877208	415,9901	389,8001	OK	24		0
21.04.2025	385,5509	364,2447	21,30617	79,22036	66,11559	13,10477	0,001062	0	5,046295	396,3501	371,5401	OK	24		0
22.04.2025	368,1715	347,3013	20,87028	77,53217	65,16848	12,3637	0,001053	0	4,551131	378,0902	354,07	OK	24		0
23.04.2025	361,3051	341,0166	20,28845	76,65749	63,64757	13,00993	0,001014	0	4,698401	370,8401	347,3698	OK	24		0
Итого:	12134,71	11483,62	21,00	78,73	64,68	14,05	0,00	0,00	170,31	12470,83	11704,35		744		0,01
Средние:															

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.03.2025	4854,21	202243,25	192320,98	9922,27	195384,01	189792,55	5591,46			
23.04.2025	5024,53	214714,08	204025,33	10688,75	207518,71	201276,17	6242,54			
ИТОГО:	170,31	12470,83	11704,35	766,48	12134,71	11483,62	651,08	744	0	0,01

Тепловая энергия израсходованная за период
испытанных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)
Qкортр =
Qi/Траб x Тнш 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис

Подпись О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Ю. Март
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: Д-С Стр-46

Адрес: Ер. Каш. 111Б

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20126040, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.25 23	80,39	47,97	32,41	10,88	8,43	7,7	155,17	150,92	0	150,844	149,343	0	0	4,898	0	24	0	
25.03.25 23	79,81	47,99	31,82	10,88	8,4	7,7	155,68	151,53	0	151,397	149,944	0	0	4,826	0	24	0	
26.03.25 23	77,92	48,1	29,82	10,84	8,39	7,7	164,31	160,2	0,001	159,968	158,522	0,001	0,001	4,779	0	24	0	
27.03.25 23	78,08	48,39	29,69	10,86	8,32	7,7	161,82	157,75	0	157,54	156,066	0	0	4,687	0	24	0	
28.03.25 23	79,25	48,2	31,06	10,99	8,24	7,7	149,99	146,09	0	145,915	144,545	0	0	4,541	0	24	0	
29.03.25 23	78,6	47,92	30,68	10,99	8,27	7,7	147,43	143,64	0	143,48	142,143	0	0	4,411	0	24	0	
30.03.25 23	78,81	48,12	30,69	10,99	8,27	7,7	148,53	144,69	0,112	144,534	143,165	0,111	0,111	4,449	0,005	24	0	
31.03.25 23	78,18	48,58	29,6	10,99	8,26	7,7	150,74	146,91	0	146,743	145,327	0	0	4,353	0	24	0	
01.04.25 23	78,64	48,47	30,17	11,22	8,29	7,7	142,96	139,25	0	139,129	137,764	0	0	4,207	0	24	0	
02.04.25 23	78,64	47,98	30,66	11,47	8,27	7,7	141,44	137,69	0	137,646	136,247	0	0	4,23	0	24	0	
03.04.25 23	79,43	48,41	31,01	11,49	8,12	7,7	135,14	131,47	0	131,457	130,067	0	0	4,086	0	24	0	
04.04.25 23	77,95	46,44	31,51	11,13	8,13	7,7	126,52	123,04	0,001	123,184	121,835	0,001	0,001	3,889	0	24	0	
05.04.25 23	78,21	45,25	32,96	11,1	8,17	7,7	113,81	110,52	0	110,789	109,495	0	0	3,658	0	24	0	
06.04.25 23	78,15	44,55	33,6	11,17	8,12	7,7	114,26	110,95	0	111,23	109,958	0	0	3,744	0	24	0	
07.04.25 23	79,32	44,86	34,46	11,33	7,99	7,7	107,39	104,25	0	104,469	103,299	0	0	3,607	0	24	0	
08.04.25 23	77,94	44,76	33,18	11,26	8,11	7,7	112,41	109,26	0,015	109,449	108,272	0,015	0,015	3,639	0,001	24	0	
09.04.25 23	78,87	45,11	33,76	11,48	7,99	7,7	108,84	105,71	0	105,913	104,736	0	0	3,584	0	24	0	
10.04.25 23	77,86	44,85	33,01	11,3	8,07	7,7	113,3	110,15	0	110,32	109,148	0	0	3,649	0	24	0	
11.04.25 23	77,8	44,31	33,49	11,03	8,18	7,7	118,44	115,15	0	115,324	114,132	0	0	3,869	0	24	0	
12.04.25 23	78,61	44,45	34,16	11,04	8,21	7,7	115,33	112,05	0	112,241	111,054	0	0	3,841	0	24	0	
13.04.25 23	78,28	44,21	34,07	11,08	8,16	7,7	116,64	113,37	0,006	113,534	112,372	0,006	0,006	3,875	0	24	0	
14.04.25 23	78,61	44,59	34,02	11,12	8,16	7,7	115,04	111,83	0	111,96	110,827	0	0	3,816	0	24	0	
15.04.25 23	78,65	44,85	33,8	11,17	8,17	7,7	115,3	112,11	0	112,208	111,094	0	0	3,799	0	24	0	
16.04.25 23	78,67	44,69	33,99	11,22	8,03	7,7	114,72	111,49	0	111,643	110,482	0	0	3,802	0	24	0	
17.04.25 23	77,94	45	32,94	11,11	8,06	7,7	118,61	115,35	0,005	115,478	114,291	0,005	0,005	3,811	0	24	0	
18.04.25 23	78,6	44,92	33,68	11,25	7,93	7,7	115,82	112,61	0	112,714	111,58	0	0	3,804	0	24	0	
19.04.25 23	78,58	45,23	33,35	11,37	7,94	7,7	115,02	111,82	0,014	111,942	110,793	0,014	0,014	3,742	0,001	24	0	
20.04.25 23	78,01	45,34	32,67	11,49	7,93	7,7	111	107,92	0	108,069	106,917	0	0	3,539	0	24	0	
21.04.25 23	78,67	45,3	33,37	11,17	8,13	7,7	109,6	106,53	0,021	106,657	105,548	0,021	0,021	3,567	0,001	24	0	
22.04.25 23	77,52	45,56	31,96	10,89	8,25	7,7	110,4	107,38	0	107,515	106,376	0	0	3,442	0	24	0	
23.04.25 23	76,55	45,53	31,03	10,62	8,32	7,7	115,71	112,64	0	112,754	111,577	0	0	3,504	0	24	0	
Итого/Средн	78,5	46,33	32,17	11,13	8,17	7,7	3941,37	3834,27	0,175	3836,046	3796,907	0,173	0,173	123,649	0,008	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.25 23	49628,91	48210,4	96,266	47978,106	47576,41	94,874	94,874	1696,862	5,186	11308	55
23.04.25 23	53570,28	52044,67	96,441	51814,152	51373,317	95,047	95,047	1820,512	5,194	12052	55
Итого	3941,37	3834,27	0,175	3836,046	3796,907	0,173	0,173	123,649	0,008	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



Handwritten signature in blue ink.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент:54-1

Адрес:Ун. Наб. 54-1

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, ЕД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FDD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Rx кгс/см2	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.25 23	79,97	48,03	31,94	10,42	8,13	6,12	158,58	158,38	0	154,193	156,707	0	0	5	1,02	4,933	0	24	0	
25.03.25 23	79,44	48,23	31,21	10,43	8,09	6,12	160,09	159,92	0	155,714	158,225	0	0	5	1,02	4,869	0	24	0	
26.03.25 23	77,52	47,31	30,21	10,4	8,08	6,12	159,25	159,22	0	155,085	157,596	0	0	5	1,02	4,692	0	24	0	
27.03.25 23	77,68	47,52	30,16	10,42	8	6,12	162,77	162,69	0	158,501	161,013	0	0	5	1,02	4,789	0	24	0	
28.03.25 23	78,88	49,7	29,18	10,54	7,93	6,12	168,95	168,86	0	164,387	166,948	0	0	5	1,02	4,806	0	24	0	
29.03.25 23	78,33	50,16	28,17	10,54	7,97	6,12	167,83	167,79	0	163,36	165,859	0	0	5	1,02	4,612	0	24	0	
30.03.25 23	78,52	49,91	28,6	10,54	7,96	6,12	168,04	167,96	0	163,542	166,038	0	0	5	1,02	4,687	0	24	0	
31.03.25 23	77,84	50,04	27,8	10,54	7,95	6,12	168,36	168,35	0	163,927	166,414	0	0	5	1,02	4,567	0	24	0	
01.04.25 23	78,3	51,41	26,89	10,78	7,99	6,12	174,84	174,9	0	170,182	172,784	0	0	5	1,02	4,588	0	24	0	
02.04.25 23	78,26	52,74	25,52	11,01	7,97	6,12	165,52	165,73	0	161,12	163,605	0	0	5	1,02	4,123	0	24	0	
03.04.25 23	79	54,43	24,57	11,03	7,82	6,12	144,33	144,68	0	140,429	142,718	0	0	5	1,02	3,461	0	24	0	
04.04.25 23	77,63	52,45	25,18	10,69	7,83	6,12	157,53	157,84	0	153,401	155,842	0	0	5	1,02	3,873	0	24	0	
05.04.25 23	77,81	52,07	25,74	10,66	7,86	6,12	145,83	146,13	0	141,992	144,318	0	0	5	1,02	3,664	0	24	0	
06.04.25 23	77,84	52,4	25,44	10,73	7,81	6,12	153,19	153,48	0	149,161	151,545	0	0	5	1,02	3,804	0	24	0	
07.04.25 23	78,96	54,07	24,88	10,89	7,68	6,12	146,45	146,82	0	142,49	144,859	0	0	5	1,02	3,556	0	24	0	
08.04.25 23	77,69	53,15	24,54	10,81	7,8	6,12	155,94	156,32	0	151,856	154,295	0	0	5	1,02	3,737	0	24	0	
09.04.25 23	78,55	53,74	24,81	11,03	7,68	6,12	147,62	147,99	0	143,669	146,027	0	0	5	1,02	3,575	0	24	0	
10.04.25 23	77,55	53,28	24,27	10,86	7,76	6,12	150,06	150,46	0	146,142	148,501	0	0	5	1,02	3,557	0	24	0	
11.04.25 23	77,57	52,69	24,88	10,58	7,88	6,12	171,05	171,4	0	166,565	169,214	0	0	5	1,02	4,154	0	24	0	
12.04.25 23	78,32	52,45	25,88	10,6	7,91	6,12	156,88	157,19	0	152,695	155,21	0	0	5	1,02	3,961	0	24	0	
13.04.25 23	78,04	52,03	26,01	10,63	7,86	6,12	157,32	157,58	0	153,158	155,625	0	0	5	1,02	3,993	0	24	0	
14.04.25 23	78,32	52,35	25,97	10,67	7,86	6,12	156,72	157,04	0	152,539	155,063	0	0	5	1,02	3,971	0	24	0	
15.04.25 23	78,38	53,14	25,24	10,72	7,86	6,12	155,26	155,64	0	151,122	153,629	0	0	5	1,02	3,824	0	24	0	
16.04.25 23	78,3	53,24	25,07	10,78	7,71	6,12	145,68	146,1	0	141,806	144,199	0	0	5	1,02	3,564	0	24	0	
17.04.25 23	77,69	52,28	25,42	10,66	7,75	6,12	162,97	163,3	0	158,682	161,253	0	0	5	1,02	4,043	0	24	0	
18.04.25 23	78,33	53,15	25,17	10,8	7,63	6,12	157,25	156,41	0	153,058	154,38	0	0	5	1,02	3,864	0	24	0	
19.04.25 23	78,22	53,55	24,67	10,93	7,64	6,12	150,03	147,29	0	146,047	145,353	0	0	5	1,02	3,614	0	24	0	
20.04.25 23	77,68	54,26	23,41	11,05	7,62	6,12	149,54	147,13	0	145,617	145,142	0	0	5	1,02	3,421	0	24	0	
21.04.25 23	78,21	53,6	24,61	10,75	7,82	6,12	143	140,49	0	139,198	138,633	0	0	5	1,02	3,435	0	24	0	
22.04.25 23	77,13	52,93	24,21	10,47	7,92	6,12	138,48	136,19	0	134,89	134,442	0	0	5	1,02	3,273	0	24	0	
23.04.25 23	76,13	50,62	25,51	10,21	8	6,12	130,77	128,89	0	127,465	127,371	0	0	5	1,02	3,258	0	24	0	
Итого/Средн	78,15	51,78	26,36	10,68	7,86	6,12	4830,13	4822,17	0	4701,992	4762,807	0	0	5	1,02	124,269	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.25 23	50965,43	49327,24	1,36	49337,052	48356,625	1,334	1,334	1029,963	0,081	3949	406
23.04.25 23	55795,56	54149,41	1,36	54039,044	53119,432	1,334	1,334	1154,232	0,081	4693	406
Итого	4830,13	4822,17	0	4701,992	4762,807	0	0	124,269	0	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю. Март



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент:54-2

Адрес:Ун. Наб. 54-2

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	дМ т	тх °C	Рх кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВВР ч	ВОС ч	КС
24.03.25 23	80,29	52,92	27,37	10,44	8,13	6,12	224,27	222,15	0	218,024	219,298	0	0	5	1,02	5,98	0	24	0	
25.03.25 23	79,8	52,61	27,19	10,45	8,09	6,12	207,74	205,88	0	202,022	203,263	0	0	5	1,02	5,504	0	24	0	
26.03.25 23	77,84	50,8	27,04	10,42	8,08	6,12	200,06	198,39	0,01	194,782	196,036	0,01	0,01	5	1,02	5,278	0	24	0	
27.03.25 23	77,86	49,83	28,03	10,45	8	6,12	189,11	187,45	0	184,12	185,327	0	0	5	1,02	5,171	0	24	0	
28.03.25 23	79,03	51,03	28	10,57	7,93	6,12	179,83	178,14	0,01	174,959	176,022	0,01	0,01	5	1,02	4,91	0	24	0	
29.03.25 23	78,47	50,61	27,86	10,57	7,96	6,12	169,21	167,66	0	164,683	165,693	0	0	5	1,02	4,598	0	24	0	
30.03.25 23	78,66	50,08	28,58	10,57	7,96	6,12	172,03	170,41	0	167,407	168,454	0	0	5	1,02	4,795	0	24	0	
31.03.25 23	78	50,66	27,34	10,57	7,94	6,12	174,19	172,67	0	169,581	170,632	0	0	5	1,02	4,647	0	24	0	
01.04.25 23	78,33	50,25	28,08	10,8	7,98	6,12	158,92	157,52	0	154,683	155,697	0	0	5	1,02	4,354	0	24	0	
02.04.25 23	78,33	50,13	28,21	11,04	7,96	6,12	162,97	161,54	0,02	158,632	159,683	0,02	0,02	5	1,02	4,487	0,001	24	0	
03.04.25 23	79,13	51,14	27,99	11,06	7,81	6,12	161,13	159,8	0	156,761	157,884	0	0	5	1,02	4,399	0	24	0	
04.04.25 23	77,77	51,33	26,44	10,71	7,82	6,12	176,97	175,69	0	172,324	173,574	0	0	5	1,02	4,567	0	24	0	
05.04.25 23	77,96	50,25	27,71	10,68	7,85	6,12	162,75	161,49	0	158,452	159,625	0	0	5	1,02	4,401	0	24	0	
06.04.25 23	77,99	50,34	27,65	10,75	7,8	6,12	161,94	160,67	0	157,656	158,806	0	0	5	1,02	4,37	0	24	0	
07.04.25 23	79,06	51,64	27,42	10,92	7,67	6,12	159,55	158,28	0	155,228	156,345	0	0	5	1,02	4,268	0	24	0	
08.04.25 23	77,82	51,12	26,7	10,84	7,8	6,12	170,55	169,27	0	166,057	167,239	0	0	5	1,02	4,444	0	24	0	
09.04.25 23	78,68	52,01	26,67	11,05	7,68	6,12	160,54	159,32	0	156,238	157,345	0	0	5	1,02	4,179	0	24	0	
10.04.25 23	77,67	51,23	26,44	10,88	7,75	6,12	161,97	160,76	0	157,721	158,821	0	0	5	1,02	4,181	0	24	0	
11.04.25 23	77,7	52,22	25,47	10,6	7,87	6,12	193,47	192,03	0,01	188,394	189,62	0,01	0,01	5	1,02	4,812	0	24	0	
12.04.25 23	78,49	51,09	27,4	10,62	7,9	6,12	175,51	174,07	0	170,816	171,988	0	0	5	1,02	4,691	0	24	0	
13.04.25 23	78,2	50,01	28,19	10,65	7,85	6,12	171,51	170,04	0	166,949	168,084	0	0	5	1,02	4,717	0	24	0	
14.04.25 23	78,48	51,06	27,42	10,7	7,85	6,12	174,37	172,92	0	169,713	170,858	0	0	5	1,02	4,665	0	24	0	
15.04.25 23	78,54	51,88	26,66	10,75	7,85	6,12	177,3	175,89	0,01	172,551	173,714	0,01	0,01	5	1,02	4,611	0	24	0	
16.04.25 23	78,46	50,71	27,75	10,8	7,71	6,12	165,81	164,45	0	161,377	162,513	0	0	5	1,02	4,489	0	24	0	
17.04.25 23	77,83	51,49	26,35	10,69	7,75	6,12	184,78	183,33	0	179,92	181,112	0	0	5	1,02	4,752	0	24	0	
18.04.25 23	78,47	52,06	26,42	10,82	7,63	6,12	176,03	174,64	0	171,323	172,47	0	0	5	1,02	4,538	0	24	0	
19.04.25 23	78,36	51,91	26,45	10,96	7,63	6,12	164,46	163,21	0	160,078	161,189	0	0	5	1,02	4,247	0	24	0	
20.04.25 23	77,79	51,52	26,27	11,07	7,62	6,12	160,68	159,5	0	156,452	157,565	0	0	5	1,02	4,123	0	24	0	
21.04.25 23	78,38	51,33	27,05	10,77	7,81	6,12	155,79	154,57	0	151,634	152,705	0	0	5	1,02	4,112	0	24	0	
22.04.25 23	77,29	50,62	26,67	10,49	7,92	6,12	147,73	146,75	0	143,887	145,024	0	0	5	1,02	3,845	0	24	0	
23.04.25 23	76,29	49,57	26,72	10,23	7,99	6,12	147,73	146,81	0	143,968	145,16	0	0	5	1,02	3,854	0	24	0	
Итого/Средн	78,32	51,12	27,21	10,71	7,86	6,12	5348,9	5305,3	0,06	5206,393	5241,746	0,059	0,059	5	1,02	141,988	0,003	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	дМ т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВВР ч	ВОС ч
23.03.25 23	38406,03	37900,13	1,72	37165,294	37325,556	1,7	1,7	1112,192	0,077	3950	404
23.04.25 23	43754,93	43205,43	1,78	42371,687	42567,302	1,76	1,76	1254,18	0,08	4694	404
Итого	5348,9	5305,3	0,06	5206,393	5241,746	0,059	0,059	141,988	0,003	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю. Март



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент:54-3

Адрес:Ун.Наб. 54-3

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы: _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

М сет.воды= _____ т.сут Ггвс= _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	Вос ч	НС
24.03.25 23	80,43	52,83	27,6	10,39	8,15	6,12	218,12	215,52	0,02	212,031	212,763	0,02	0,02	5	1,02	5,865	0,001	24	0	
25.03.25 23	79,92	52,07	27,85	10,4	8,11	6,12	199,71	197,3	0,03	194,191	194,831	0,03	0,03	5	1,02	5,421	0,001	24	0	
26.03.25 23	77,96	50,88	27,08	10,37	8,09	6,12	196,75	194,47	0,02	191,556	192,163	0,02	0,02	5	1,02	5,198	0,001	24	0	
27.03.25 23	77,94	49,55	28,39	10,39	8,01	6,12	180,16	177,9	0,03	175,4	175,893	0,03	0,03	5	1,02	4,991	0,001	24	0	
28.03.25 23	79,06	49,05	30,01	10,51	7,94	6,12	159,84	157,6	0,02	155,515	155,86	0,02	0,02	5	1,02	4,676	0,001	24	0	
29.03.25 23	78,51	48,48	30,03	10,51	7,97	6,12	153,78	151,55	0,03	149,665	149,924	0,03	0,03	5	1,02	4,505	0,001	24	0	
30.03.25 23	78,78	48,35	30,43	10,51	7,97	6,12	151,56	149,31	0,02	147,48	147,703	0,02	0,02	5	1,02	4,497	0,001	24	0	
31.03.25 23	78,03	49,15	28,88	10,52	7,96	6,12	150,42	148,38	0,02	146,444	146,73	0,02	0,02	5	1,02	4,238	0,001	24	0	
01.04.25 23	78,33	45,61	32,72	10,75	7,99	6,12	121,16	119,31	0,02	117,934	118,189	0,02	0,02	5	1,02	3,866	0,001	24	0	
02.04.25 23	78,3	45,73	32,57	10,99	7,97	6,12	118,9	117,14	0,01	115,735	116,027	0,01	0,01	5	1,02	3,777	0	24	0	
03.04.25 23	79,08	45,62	33,46	11,01	7,82	6,12	122,06	120,24	0,01	118,759	119,103	0,01	0,01	5	1,02	3,982	0	24	0	
04.04.25 23	77,8	49,51	28,28	10,66	7,83	6,12	160,48	158,48	0,01	156,253	156,699	0,01	0,01	5	1,02	4,43	0	24	0	
05.04.25 23	77,94	46,85	31,09	10,63	7,87	6,12	139,06	137,15	0,02	135,389	135,778	0,02	0,02	5	1,02	4,218	0,001	24	0	
06.04.25 23	77,97	45,21	32,76	10,7	7,81	6,12	123,3	121,59	0,01	120,044	120,452	0,01	0,01	5	1,02	3,94	0	24	0	
07.04.25 23	78,96	45,05	33,91	10,87	7,68	6,12	112,18	110,59	0,02	109,145	109,569	0,02	0,02	5	1,02	3,709	0,001	24	0	
08.04.25 23	77,86	47,92	29,94	10,79	7,81	6,12	141,67	139,81	0,03	137,937	138,335	0,03	0,03	5	1,02	4,14	0,001	24	0	
09.04.25 23	78,55	45,77	32,78	11	7,69	6,12	117,72	116,08	0,01	114,573	114,975	0,01	0,01	5	1,02	3,764	0	24	0	
10.04.25 23	77,68	46,6	31,08	10,83	7,77	6,12	129,15	127,37	0	125,758	126,115	0	0	5	1,02	3,917	0	24	0	
11.04.25 23	77,74	51,83	25,91	10,55	7,89	6,12	184,36	182,31	0,01	179,515	180,068	0,01	0,01	5	1,02	4,662	0	24	0	
12.04.25 23	78,55	49,62	28,93	10,57	7,92	6,12	157,03	154,97	0,02	152,82	153,22	0,02	0,02	5	1,02	4,432	0,001	24	0	
13.04.25 23	78,26	47,7	30,56	10,6	7,86	6,12	147,86	145,85	0,03	143,923	144,324	0,03	0,03	5	1,02	4,408	0,001	24	0	
14.04.25 23	78,53	48,92	29,61	10,64	7,87	6,12	157,73	155,64	0,01	153,504	153,938	0,01	0,01	5	1,02	4,555	0	24	0	
15.04.25 23	78,53	48,73	29,81	10,69	7,87	6,12	152,06	150,04	0,02	147,986	148,41	0,02	0,02	5	1,02	4,421	0,001	24	0	
16.04.25 23	78,44	46,27	32,17	10,75	7,72	6,12	125,05	123,29	0,02	121,715	122,088	0,02	0,02	5	1,02	3,924	0,001	24	0	
17.04.25 23	77,88	50,01	27,87	10,63	7,76	6,12	169,29	167,18	0,01	164,832	165,268	0,01	0,01	5	1,02	4,605	0	24	0	
18.04.25 23	78,53	49,55	28,97	10,77	7,64	6,12	153,93	151,88	0,02	149,813	150,17	0,02	0,02	5	1,02	4,352	0,001	24	0	
19.04.25 23	78,31	45,92	32,39	10,9	7,64	6,12	119,75	118,05	0,01	116,566	116,918	0,01	0,01	5	1,02	3,783	0	24	0	
20.04.25 23	77,68	45,21	32,47	11,02	7,63	6,12	111,79	110,24	0	108,859	109,214	0	0	5	1,02	3,542	0	24	0	
21.04.25 23	78,27	45,88	32,39	10,72	7,82	6,12	118,76	117,04	0	115,6	115,923	0	0	5	1,02	3,751	0	24	0	
22.04.25 23	77,19	45,63	31,56	10,44	7,93	6,12	113,96	112,42	0	111,003	111,357	0	0	5	1,02	3,509	0	24	0	
23.04.25 23	76,34	47,66	28,68	10,18	8,01	6,12	136,52	134,73	0,01	133,043	133,336	0,01	0,01	5	1,02	3,823	0	24	0	
Итого/Средн	78,35	48,37	29,98	10,66	7,87	6,12	4544,11	4483,43	0,49	4422,987	4435,342	0,485	0,485	5	1,02	132,902	0,021	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	Вос ч
23.03.25 23	64944,92	64496,01	4,27	62863,564	63140,287	4,181	4,181	1162,436	0,264	3951	403
23.04.25 23	69489,03	68979,44	4,76	67286,552	67575,628	4,666	4,666	1295,338	0,284	4695	403
Итого	4544,11	4483,43	0,49	4422,987	4435,342	0,485	0,485	132,902	0,021	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю. Март

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.04.2025

