ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDCF4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.12.2025	95,41	45,9	49,51	195,3	187,87	192,6	190,69	0	-2,82	9,31	0	24	0
24.12.2025	98,56	47,92	50,64	210	201,52	206,8	204,59	0	-3,07	10,214	0	24	0
25.12.2025	100,25	54,56	45,69	284	272,24	279,4	275,55	0,12	-3,31	12,461	0	24	0
26.12.2025	100,36	54,1	46,26	280	268,35	275,3	271,56	0	-3,21	12,439	0	24	0
27.12.2025	99,63	51,32	48,31	248,1	237,93	243,7	240,72	0,03	-2,79	11,515	0	24	0
28.12.2025	100,05	49,37	50,68	229,3	219,8	225,3	222,75	0	-2,95	11,157	0	24	0
29.12.2025	99,74	49,48	50,26	219,2	210,2	215,4	212,97	0,01	-2,77	10,581	0	24	0
30.12.2025	99,26	50,66	48,6	238,3	228,55	234,3	231,46	0	-2,91	11,124	0	24	0
31.12.2025	99,53	49,59	49,94	238,8	229	234,6	231,89	0	-2,89	11,453	0	24	0
01.01.2026	100,37	50,03	50,34	205,1	196,57	201,6	199,23	0	-2,66	9,911	0	24	0
02.01.2026	99,84	49,44	50,4	211,3	202,61	207,7	205,33	0,01	-2,72	10,225	0	24	0
03.01.2026	99,44	49,45	49,99	209,3	200,75	205,8	203,46	0,01	-2,71	10,052	0	24	0
04.01.2026	99,8	49,32	50,48	208,4	199,81	204,6	202,28	0,01	-2,47	10,099	0	24	0
05.01.2026	99,73	48,77	50,96	200,2	191,98	196,7	194,51	0	-2,53	9,798	0	24	0
06.01.2026	98,01	47,69	50,32	192,9	185,2	189,7	187,66	0	-2,46	9,329	0	24	0
07.01.2026	98,24	48,09	50,15	202	193,89	198,5	196,34	0	-2,45	9,738	0	24	0
08.01.2026	98,58	47,98	50,6	195,4	187,52	192	189,93	0,01	-2,41	9,501	0	24	0
09.01.2026	98,18	47,76	50,42	200,5	192,48	197,1	194,98	0	-2,5	9,717	0	24	0
10.01.2026	99,48	49,41	50,07	218,1	209,17	214,1	211,66	0	-2,49	10,489	0	24	0
11.01.2026	99,61	48,1	51,51	211	202,35	207	204,77	0	-2,42	10,435	0	24	0
12.01.2026	99,99	48,09	51,9	198,7	190,5	195	192,88	0	-2,38	9,904	0	24	0
13.01.2026	102,93	49,26	53,67	214	204,71	209,5	207,13	0	-2,42	11,007	0	24	0
14.01.2026	105,86	57,32	48,54	286,8	273,71	281,6	277,32	0	-3,61	13,324	0	24	0
15.01.2026	106,38	60,7	45,68	334,5	319,12	330,3	324,7	0	-5,58	14,626	0	24	0
16.01.2026	106,9	57,61	49,29	300,2	286,27	295,8	291,25	0,29	-4,98	14,153	0	24	0
17.01.2026	104,94	53,92	51,02	266,7	254,72	262,7	259,15	0	-4,43	13,026	0	24	0
18.01.2026	104,38	51,62	52,76	240,1	229,42	236,3	233,36	0,01	-3,94	12,135	0	24	0
19.01.2026	103,5	51,34	52,16	228,8	218,75	225,3	222,54	0	-3,79	11,433	0	24	0
20.01.2026	103,59	51,42	52,17	231,7	221,53	228,1	225,29	0	-3,76	11,576	0	24	0
21.01.2026	103,74	56,73	47,01	292,8	279,92	288,9	284,62	0	-4,7	13,191	0	24	0
22.01.2026	107,43	57,01	50,42	288,5	275	283,8	279,53	0	-4,53	13,906	0	24	0
Итого:				**7280**	**6971,44**	**7159,5**	**7070,1**	**0,5**	**-98,66**	**347,83**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**101,08**	**51,09**	**49,99**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/12/2524:00	**24202,8**	**23514,1**	**24080,4**	**23801,4**	**5,22**	**-287,3**	**725,47**	**0**	**2968**	**0**
22/01/2624:00	**31482,8**	**30485,54**	**31239,9**	**30871,5**	**5,72**	**-385,96**	**1073,30**	**0**	**3712**	**0**
Итого:	**7280**	**6971,44**	**7159,5**	**7070,1**	**0,5**	**-98,66**	**347,83**	**0**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю.Мар /

Подпись Ф.И.О.

ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.01.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.12.2025	376,0165	363,1617	12,85481	96,076	71,27392	24,80207	0	0	9,33412	392,1402	370,4001	ОК	24	0,26	
24.12.2025	268,7351	267,4314	1,303683	99,24942	62,76854	36,48089	0	0	9,559242	283,35	269,24	ОК	24	0,33	
25.12.2025	284,7343	284,7343	0	100,7115	62,5513	38,16015	0	0	10,8863	300,68	286,3499	ОК	24	0,2	
26.12.2025	278,5421	278,5421	0	100,5718	61,93866	38,6331	0	0	10,75101	293,9699	280,19	ОК	24	0,26	
27.12.2025	262,6523	262,6523	0	100,1182	61,16948	38,94871	0	0	10,24569	277,0699	264,1	ОК	24	0,24	
28.12.2025	257,0271	257,0271	0	100,3989	60,87546	39,52344	0	0	10,17843	271,1399	258,47	ОК	24	0,22	
29.12.2025	257,3915	257,3915	0	100,1526	61,66774	38,48489	0	0	9,918896	271,5999	258,82	ОК	24	0,23	
30.12.2025	262,7712	262,7712	0	99,54804	61,29638	38,25166	0	0	10,06532	277,2299	264,1	ОК	24	0,23	
31.12.2025	260,7444	260,7444	0	100,0314	60,49786	39,53356	0	0	10,33377	275,0499	262,08		24	0,23	
01.01.2026	256,6591	256,6591	0	100,7346	63,73381	37,00082	0	0	9,519343	271,2699	258,06		24	0,24	
02.01.2026	250,8189	250,8189	0	100,3041	62,06862	38,2355	0	0	9,615477	264,83	252,1201		24	0,23	
03.01.2026	250,4867	250,4867	0	99,83701	61,53885	38,29817	0	0	9,613943	264,35	251,7501		24	0,24	
04.01.2026	248,3056	248,3056	0	100,2368	60,99121	39,24559	0	0	9,761298	261,96	249,6601	ОК	24	0,23	
05.01.2026	249,6676	249,6676	0	99,96293	61,98719	37,97574	0	0	9,509985	263,58	250,93	ОК	24	0,21	
06.01.2026	243,557	243,557	0	98,46182	61,13519	37,32663	0	0	9,109755	257,0201	244,5	ОК	24	0,17	
07.01.2026	243,345	243,345	0	98,69183	60,79503	37,89681	0	0	9,237968	256,7101	244,37	ОК	24	0,18	
08.01.2026	244,2463	244,2463	0	98,91991	61,754	37,16592	0	0	9,098295	257,79	245,32	ОК	24	0,16	
09.01.2026	241,0626	241,0626	0	98,66306	60,40613	38,25694	0	0	9,236222	254,22	242,1	ОК	24	0,17	
10.01.2026	250,2951	250,2951	0	99,95267	61,06209	38,89058	0	0	9,752447	263,98	251,69	ОК	24	0,15	
11.01.2026	249,3942	249,3942	0	100,0164	60,72642	39,28994	0	0	9,819128	262,97	250,8101	ОК	24	0,18	
12.01.2026	245,5945	245,5945	0	100,5168	61,47695	39,03981	0	0	9,601214	259,1	247,0501	ОК	24	0,17	
13.01.2026	246,9614	246,9614	0	103,7454	61,72564	42,01975	0	0	10,40102	260,54	249,0701	ОК	24	0,18	
14.01.2026	282,7611	282,7611	0	106,2491	64,58347	41,66562	0	0	11,80161	298,78	285,7299	ОК	24	0,19	
15.01.2026	294,693	294,693	0	107,0016	64,66874	42,33286	0	0	12,47151	311,4099	297,9799	ОК	24	0,19	
16.01.2026	289,1098	289,1098	0	106,9929	64,3103	42,6826	0	0	12,3466	305,53	292,29	ОК	24	0,21	
17.01.2026	269,2057	269,2057	0	105,2285	62,80167	42,4268	0	0	11,45087	284,17	271,8399	ОК	24	0,18	
18.01.2026	257,2719	257,2719	0	104,7161	62,54793	42,16815	0	0	10,86315	271,7499	259,48	ОК	24	0,18	
19.01.2026	251,5783	251,5783	0	103,8328	63,10562	40,72716	0	0	10,27039	265,95	253,42	ОК	24	0,2	
20.01.2026	248,1434	248,1434	0	104,1143	62,5054	41,60885	0	0	10,33946	262,21	250,04	ОК	24	0,2	
21.01.2026	269,7203	269,7203	0	104,4405	62,5063	41,93419	0	0	11,32119	284,9599	271,8799	ОК	24	0,19	
22.01.2026	298,9059	298,9059	0	107,7281	65,63144	42,0966	0	0	12,60533	316,32	302,12	ОК	24	0,2	
Итого:	**8190,40**	**8176,24**							**319,02**	**8641,63**	**8235,96**		744	6,450001	
Средние:			**0,46**	**101,52**	**62,45**	**39,07**	**0,00**	**0,00**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.12.2025	5880,29	277281,07	262686,70	14594,37	268347,55	258864,31	9483,24			
22.01.2026	6199,30	285922,70	270922,66	15000,04	276537,95	267040,55	9497,40			
ИТОГО:	**319,02**	**8641,63**	**8235,96**	**405,67**	**8190,40**	**8176,24**	**14,16**	**744**	0	6,450001

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Март /

Подпись Ф.И.О.

ООО «УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"
ИНЖЕНЕР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.01.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=2 ТЗ=1 КС=0x27AF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	95,14	48,61	46,53	212,6	204,53	221,9	219,45	0,02	-14,92	10,222	24	0
24.12.2025	98,08	49,6	48,48	223,6	214,68	233,7	231,02	0	-16,34	11,217	24	0
25.12.2025	100,08	53	47,08	274,4	263,05	287,1	283,37	0	-20,32	13,362	24	0
26.12.2025	100,29	54,33	45,96	275,5	264,06	288	284,05	0,01	-19,99	13,08	24	0
27.12.2025	99,45	52,97	46,48	255,2	244,76	267	263,49	0,2	-18,73	12,269	24	0
28.12.2025	99,97	53,69	46,28	247,4	237,18	258,8	255,34	0	-18,16	11,84	24	0
29.12.2025	99,65	49,95	49,7	208,2	199,63	212,94	210,41	0,01	-10,78	10,482	24	0
30.12.2025	99,11	47,15	51,96	208,1	199,64	209,56	207,38	0	-7,74	10,788	24	0
31.12.2025	99,29	46,9	52,39	208,4	199,89	209,96	207,79	0,01	-7,9	10,9	24	0
01.01.2026	100,11	46,6	53,51	173,8	166,61	175,29	173,49	0,01	-6,88	9,297	24	0
02.01.2026	99,53	46,94	52,59	185,7	178,09	187,2	185,24	0	-7,15	9,754	24	0
03.01.2026	99,25	46,09	53,16	185,1	177,55	186,53	184,67	0	-7,12	9,829	24	0
04.01.2026	99,57	46,13	53,44	184,6	177,03	186,14	184,28	0	-7,25	9,86	24	0
05.01.2026	99,59	44,4	55,19	173	165,9	174,53	172,94	0,01	-7,04	9,557	24	0
06.01.2026	97,78	43,52	54,26	164,7	158,15	166,08	164,58	0	-6,43	8,941	24	0
07.01.2026	97,96	44,15	53,81	173,5	166,58	175,01	173,43	0	-6,85	9,342	24	0
08.01.2026	98,34	44,1	54,24	169,3	162,47	170,59	169,01	0,01	-6,54	9,176	24	0
09.01.2026	97,88	43,9	53,98	171,5	164,66	172,8	171,24	0	-6,58	9,249	24	0
10.01.2026	99,16	46,72	52,44	196,2	188,23	197,28	195,27	0,01	-7,04	10,254	24	0
11.01.2026	99,38	45,25	54,13	187,2	179,53	188,45	186,62	0,11	-7,09	10,116	24	0
12.01.2026	99,74	46,02	53,72	180,9	173,47	182,21	180,39	0	-6,92	9,702	24	0
13.01.2026	102,39	49,74	52,65	214,6	205,36	215,81	213,31	0	-7,95	11,253	24	0
14.01.2026	105,82	54,61	51,21	261,7	249,76	263,04	259,4	0	-9,64	13,318	24	0
15.01.2026	106,12	59,23	46,89	314,8	300,39	316,03	310,93	0,01	-10,54	14,623	24	0
16.01.2026	106,89	59,29	47,6	306,7	292,48	308,25	303,27	0,02	-10,79	14,483	24	0
17.01.2026	104,89	57,39	47,5	281,6	268,99	282,82	278,56	0	-9,57	13,267	24	0
18.01.2026	104,25	58,01	46,24	261,1	249,51	262,08	258	0,03	-8,49	11,962	24	0
19.01.2026	103,43	58,44	44,99	245,5	234,74	246,34	242,5	0	-7,76	10,939	24	0
20.01.2026	103,3	53,11	50,19	210,3	201,11	211,68	208,86	0	-7,75	10,509	24	0
21.01.2026	103,27	54,82	48,45	263	251,53	264,67	260,99	0,01	-9,46	12,671	24	0
22.01.2026	107,42	58,37	49,05	291,8	278,16	294,05	289,44	0	-11,28	14,24	24	0
Итого:				**6910**	**6617,72**	**7015,8**	**6928,72**	**0,47**	**-311**	**346,50**	**744**	**0**
Средние:	**100,87**	**50,42**	**50,45**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**230910,3**	**223930,91**	**230921,8**	**227860,59**	**572,66**	**-3929,68**	**6842,28**	**27994**	**0**
22/01/2624:00	**237820,3**	**230548,63**	**237937,64**	**234789,31**	**573,13**	**-4240,68**	**7188,78**	**28738**	**0**
Итого:	**6910**	**6617,72**	**7015,84**	**6928,72**	**0,47**	**-311**	**346,50**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ /

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.01.2026

Адрес МКД Ж/Д УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 76 (1 ВВОД)

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во часов по ведомости
		с	по	
Январь 2025	140,13	26.12.2024	25.01.2025	744
Февраль 2025	150,63	26.01.2025	25.02.2025	744
Март 2025	106,39	26.02.2025	25.03.2025	672
Апрель 2025	87,3	26.03.2025	25.04.2025	744
Октябрь 2025	74,67	26.09.2025	25.10.2025	624
Ноябрь 2025	107,59	26.10.2025	25.11.2025	744
Декабрь 2025	120,52	26.11.2025	25.12.2025	720
Итого	787,23			4 992

Расчет

Расчетный месяц		Январь 2026
Период расчета	с	26.12.2025
	по	25.01.2026
Количество расчетных часов		199
Итого по расчету		61,660224
По показаниям ОПУ (для досчета)		124,25
Досчет		61,660224
Итого к выставлению за расчетный месяц		185,910224

ИНСПЕКТОР СЕКТ 5 ОР
МАЛЫГИНА О.В.
25 * 01 * 26

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.12.2025	151,2173	151,21732	0	98,1923	51,988132	46,204151	1,137081	0,835374	7,005533	155,8	154,58	ОК	24	0,32	
24.12.2025	172,6882	172,68819	0	100,9167	54,40094	46,515747	1,112748	0,854963	8,064957	178,43	176,645	ОК	24	0,27	
25.12.2025	235,2551	235,25514	0	103,8305	62,266006	41,564533	1,028185	0,897852	9,783415	243,8575	241,3525	ОК	24	0,17	
26.12.2025	227,2582	227,25818	0	103,9185	61,21846	42,699993	1,005982	0,840072	9,53615	235,5525	233,1975	ОК	24	0,17	
27.12.2025	185,2732	185,27319	0	102,8409	57,087448	45,753475	1,052762	0,825428	8,480641	191,7425	189,7225	ОК	24	0,18	
28.12.2025	172,1972	172,19722	0	103,1893	54,970692	48,218639	1,082387	0,837082	8,340572	178,2125	176,16	ОК	24	0,19	
29.12.2025	163,5472	163,54724	0	102,8248	55,546581	47,278255	1,105465	0,818204	7,757752	169,17	167,4075	ОК	24	0,2	
30.12.2025	183,7793	183,7793	0	102,6075	57,625454	44,982082	1,081803	0,834415	8,272495	190,14	188,2676	ОК	24	0,17	
31.12.2025	179,2166	179,21661	0	102,746	56,809223	45,936794	1,075671	0,843346	8,257283	185,4275	183,5175	ОК	24	0,17	
01.01.2026	152,1445	152,14445	0	103,1668	56,470135	46,696613	1,123555	0,801719	7,08782	157,3625	155,8775	ОК	24	0,21	
02.01.2026	160,0033	160,00327	0	102,716	56,365032	46,350964	1,124976	0,817811	7,440438	165,4625	163,88	ОК	24	0,23	
03.01.2026	163,224	163,224	0	102,6454	56,238178	46,407166	1,118169	0,822601	7,596624	168,8125	167,1325	ОК	24	0,22	
04.01.2026	160,296	160,29602	0	102,9399	55,585144	47,354733	1,114002	0,826237	7,615775	165,8125	164,0875		24	0,22	
05.01.2026	155,9092	155,90921	0	103,0269	54,880833	48,146042	1,131633	0,810633	7,498247	161,2575	159,5975		24	0,21	
06.01.2026	139,0112	139,01122	0	100,8985	52,856113	48,042416	1,140626	0,798896	6,700878	143,445	142,2325		24	0,26	
07.01.2026	148,8825	148,88252	0	101,1317	53,973797	47,157902	1,124469	0,81058	7,052777	153,68	152,39		24	0,24	
08.01.2026	148,5075	148,50751	0	101,5007	53,92281	47,577911	1,13059	0,80682	7,073935	153,35	152,005	ОК	24	0,25	
09.01.2026	150,074	150,07401	0	101,0365	53,811295	47,22525	1,118536	0,809934	7,117261	154,885	153,61	ОК	24	0,25	
10.01.2026	175,6152	175,61517	0	102,4255	57,139797	45,285748	1,086039	0,840441	7,963234	181,59	179,9225	ОК	24	0,22	
11.01.2026	168,571	168,57095	0	102,6607	55,48988	47,170792	1,100054	0,826153	7,974932	174,31	172,5825	ОК	24	0,22	
12.01.2026	147,5524	147,5524	0	102,8286	54,552296	48,276295	1,124245	0,804012	7,151356	152,5	151,08	ОК	24	0,23	
13.01.2026	176,1378	176,13783	0	105,2158	57,803879	47,41188	1,082368	0,832406	8,39515	182,5675	180,4825	ОК	24	0,2	
14.01.2026	228,7899	228,78989	0	109,5292	64,628761	44,900402	1,019853	0,872982	10,30471	238,21	235,025	ОК	24	0,15	
15.01.2026	273,4009	273,40085	0	109,87	68,145103	41,724876	1,007393	0,889119	11,26755	284,7975	281,4176	ОК	24	0,12	
16.01.2026	243,1138	243,11383	0	110,6296	66,184853	44,444714	1,020428	0,875922	10,74006	253,4475	249,9525	ОК	24	0,12	
17.01.2026	205,7534	205,7534	0	108,489	61,122883	47,366123	1,067338	0,85933	9,734217	214,0051	211,0275	ОК	24	0,14	
18.01.2026	169,2628	169,26282	0	107,7765	55,902561	51,873905	1,135728	0,820447	8,714653	175,7925	173,3075	ОК	24	0,17	
19.01.2026	154,4823	154,48232	0	106,9327	54,712582	52,220089	1,151907	0,813359	8,084903	160,26	158,1025	ОК	24	0,21	
20.01.2026	161,6495	161,64949	0	106,647	55,458317	51,188702	1,140345	0,823989	8,313898	167,68	165,4675	ОК	24	0,19	
21.01.2026	230,5854	230,58537	0	106,8257	63,059891	43,765854	1,020324	0,865673	10,0201	239,465	236,7925	ОК	24	0,13	
22.01.2026	272,7929	272,79294	0	111,2282	69,234329	41,993847	1,016399	0,885022	11,46943	284,545	280,855	ОК	24	0,11	
Итого:	**5656,19**	**5656,19**							**260,82**	**5861,57**	**5797,68**		**744**	**6,140001**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.12.2025	597,15	28299,50	28398,82	-99,32	27716,57	27716,57	0,00			
22.01.2026	857,97	34161,07	34196,50	-35,42	33372,76	33372,76	0,00			
ИТОГО:	260,82	5861,57	5797,68	63,89	5656,19	5656,19	0,00	744		6,14

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$$Q_{корр} = \frac{Q_{и}/Т_{раб}}{Q_{и}/Т_{раб}} \times Т_{нш}$$

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /**О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
23.12.2025	141,2336	141,2336	0	94,10349	42,900776	51,202702	1,138044	0,83356	7,255116	146,4625	142,445	OK	24	0	
24.12.2025	160,104	160,10402	0	96,81558	46,119381	50,696186	1,113794	0,853317	8,128087	166,25	161,865	OK	24	0	
25.12.2025	225,2539	225,25385	0	99,67349	53,908512	45,764965	1,029637	0,896518	10,29902	233,9225	228,9675	OK	24	0	
26.12.2025	207,1379	207,13788	0	99,7532	51,533787	48,219395	1,007483	0,838602	9,86875	215,2075	210,325	OK	24	0	
27.12.2025	176,1443	176,1443	0	98,71478	47,590572	51,124203	1,053929	0,82389	8,993424	183,0075	178,32	OK	24	0	
28.12.2025	168,429	168,42902	0	99,08792	46,717087	52,370853	1,083303	0,835539	8,850187	175,0825	170,37	OK	24	0	
29.12.2025	159,9326	159,93259	0	98,73313	46,022312	52,710827	1,106507	0,816662	8,45473	166,25	161,685	OK	24	0	
30.12.2025	179,1911	179,19112	0	98,49188	48,299076	50,192795	1,083098	0,832919	8,958306	186,1175	181,505	OK	24	0	
31.12.2025	179,9792	179,97923	0	98,65335	47,856995	50,796352	1,076688	0,841828	9,145963	186,9625	182,2351	OK	24	0	
01.01.2026	144,9646	144,96457	0	99,07697	48,027203	51,049778	1,124499	0,800272	7,376106	150,785	146,6475	OK	24	0	
02.01.2026	157,1821	157,1821	0	98,63287	47,501392	51,131485	1,125836	0,816256	8,04618	163,38	159,0175		24	0	
03.01.2026	154,6999	154,69994	0	98,54249	46,889324	51,653164	1,119068	0,821204	8,012669	160,81	156,435		24	0	
04.01.2026	158,6895	158,68953	0	98,85669	46,991001	51,865662	1,114995	0,824709	8,242316	164,97	160,5025		24	0	
05.01.2026	146,602	146,60204	0	98,92331	45,383144	53,540157	1,132546	0,809093	7,831844	152,485	148,125		24	0	
06.01.2026	136,095	136,09503	0	96,83678	43,497059	53,339718	1,141539	0,797165	7,277583	141,4025	137,31	OK	24	0	
07.01.2026	146,5349	146,53488	0	97,07249	45,541111	51,531361	1,125261	0,808998	7,577114	152,2125	148,0325	OK	24	0	
08.01.2026	140,7716	140,77161	0	97,42005	44,723431	52,696629	1,131352	0,805206	7,415565	146,2975	142,1475	OK	24	0	
09.01.2026	146,5703	146,57034	0	96,96448	44,802094	52,162388	1,119361	0,808237	7,670901	152,23	148,03	OK	24	0	
10.01.2026	170,1419	170,14192	0	98,32254	47,905609	50,416943	1,087057	0,838972	8,549696	176,7225	172,265	OK	24	0	
11.01.2026	157,2064	157,20638	0	98,54376	46,021225	52,522537	1,100923	0,824654	8,258616	163,3825	158,96	OK	24	0	
12.01.2026	143,8051	143,80511	0	98,76118	44,735352	54,025845	1,124992	0,802483	7,807453	149,545	145,2375	OK	24	0	
13.01.2026	172,1689	172,16891	0	101,132	49,388859	51,743191	1,083272	0,831186	8,956086	179,2225	174,4025	OK	24	0	
14.01.2026	229,477	229,47696	0	105,3853	57,922672	47,462566	1,021038	0,871968	10,91421	239,3025	233,77	OK	24	0	
15.01.2026	269,7626	269,76263	0	105,6936	60,950577	44,742985	1,008992	0,887858	11,91102	281,155	275,54	OK	24	0	
16.01.2026	240,357	240,35699	0	106,4538	58,046249	48,407536	1,021785	0,87483	11,51467	250,8951	244,95	OK	24	0	
17.01.2026	198,7798	198,77979	0	104,3365	52,463642	51,872784	1,068453	0,85806	10,28367	207,335	201,77	OK	24	0	
18.01.2026	161,4254	161,42542	0	103,6651	46,525997	57,13913	1,136538	0,818844	9,13504	168,44	163,285	OK	24	0	
19.01.2026	145,7661	145,76611	0	102,8336	44,937378	57,896179	1,152752	0,811791	8,457426	152,0825	147,2075	OK	24	0	
20.01.2026	154,1935	154,19354	0	102,553	46,362293	56,190674	1,141178	0,822391	8,700162	160,7825	155,8625	OK	24	0	
21.01.2026	217,9982	217,9982	0	102,6792	54,254894	48,424343	1,021604	0,864381	10,53239	226,9375	221,5825	OK	24	0	
22.01.2026	250,3418	250,34184	0	107,0246	59,424099	47,600498	1,018117	0,883587	11,95049	261,3675	255,2475	OK	24	0	
Итого:	**5440,94**	**5440,94**							**276,37**	**5661,01**	**5514,05**		**744**	**0**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
22.12.2025	7139,07	237670,89	233214,55	4456,34	230910,86	230436,13	474,72			
22.01.2026	7415,44	243331,89	238728,60	4603,30	236351,80	235877,07	474,72			
ИТОГО:	276,37	5661,01	5514,05	146,96	5440,94	5440,94	0,00	744,00		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.12.2025	160,7597	160,75967	0	93,00857	43,355835	49,652725	1,135962	0,834953	7,997228	165,84	162,8925	OK	24	0	
24.12.2025	177,9519	177,95189	0	95,6672	47,021717	48,645481	1,112027	0,854378	8,663885	183,98	180,605	OK	24	0	
25.12.2025	250,9208	250,92079	0	98,44859	53,913265	44,535328	1,028446	0,89707	11,15971	259,95	255,44	OK	24	0	
26.12.2025	240,7403	240,74034	0	98,548	52,931442	45,616558	1,006153	0,839381	10,88042	249,3725	245,085	OK	24	0,02	
27.12.2025	203,384	203,384	0	97,54035	48,7281	48,812271	1,052247	0,824872	9,930175	210,4375	206,655	OK	24	0	
28.12.2025	187,433	187,43298	0	97,9038	46,77887	51,124908	1,081621	0,836502	9,608659	193,955	190,29	OK	24	0	
29.12.2025	180,8051	180,80511	0	97,56329	47,011532	50,551769	1,104643	0,817767	9,157173	187,05	183,5825	OK	24	0	
30.12.2025	206,378	206,37804	0	97,31663	50,020283	47,296337	1,081277	0,833892	9,749148	213,51	209,83	OK	24	0	
31.12.2025	200,6746	200,67456	0	97,46693	47,917347	49,54958	1,075082	0,8428	9,927457	207,625	203,84	OK	24	0	
01.01.2026	165,3852	165,38515	0	97,92267	47,964329	49,958332	1,1226	0,801338	8,240578	171,115	168,0375	OK	24	0,01	
02.01.2026	180,7395	180,73952	0	97,46999	48,64706	48,822922	1,123959	0,817378	8,836363	186,96	183,67		24	0	
03.01.2026	177,4952	177,49516	0	97,38448	48,016693	49,367809	1,1172	0,822239	8,784675	183,5525	180,345		24	0	
04.01.2026	179,4461	179,44606	0	97,69144	47,966015	49,725433	1,11306	0,825765	8,939494	185,6	182,3425		24	0	
05.01.2026	170,1113	170,11125	0	97,77823	46,389877	51,38834	1,130538	0,810167	8,731904	175,9525	172,76		24	0	
06.01.2026	154,0953	154,09525	0	95,72036	44,768017	50,952351	1,139457	0,798448	7,865752	159,12	156,3875	OK	24	0	
07.01.2026	169,2767	169,27673	0	95,95155	45,715664	50,235882	1,123391	0,810052	8,536559	174,8775	171,8075	OK	24	0	
08.01.2026	165,4107	165,41071	0	96,30784	45,436489	50,871353	1,129488	0,806416	8,410817	170,9075	167,905	OK	24	0	
09.01.2026	167,1324	167,13235	0	95,84184	45,895954	49,945881	1,117459	0,809407	8,375698	172,6525	169,6425	OK	24	0,01	
10.01.2026	193,3281	193,32811	0	97,15385	48,711842	48,442017	1,085354	0,83995	9,34552	199,925	196,495	OK	24	0	
11.01.2026	185,519	185,51898	0	97,39728	46,696274	50,701015	1,099257	0,825645	9,41049	191,8575	188,4075	OK	24	0	
12.01.2026	164,0156	164,01558	0	97,61672	46,00211	51,614605	1,123152	0,80358	8,492784	169,6275	166,515	OK	24	0	
13.01.2026	190,0106	190,01059	0	99,91978	48,943249	50,976528	1,081714	0,831876	9,731461	196,9225	193,11	OK	24	0	
14.01.2026	252,6842	252,68423	0	104,0854	56,587162	47,498196	1,019937	0,872327	12,02776	262,8701	257,59	OK	24	0,01	
15.01.2026	304,5056	304,50558	0	104,3831	60,243069	44,140045	1,008198	0,88793	13,28421	316,9026	311,0225	OK	24	0	
16.01.2026	271,4746	271,47458	0	105,1445	58,173023	46,971447	1,020769	0,875219	12,64599	282,695	277,0275	OK	24	0,01	
17.01.2026	224,229	224,22903	0	103,0711	52,785992	50,285137	1,067119	0,858753	11,24427	233	228,26	OK	24	0,02	
18.01.2026	184,4661	184,46611	0	102,4405	47,169605	55,270844	1,134851	0,819909	10,12583	191,465	187,425	OK	24	0	
19.01.2026	165,4983	165,49828	0	101,6347	46,339767	55,294907	1,150853	0,812885	9,16639	171,625	168,095	OK	24	0,01	
20.01.2026	174,0324	174,03244	0	101,348	47,122417	54,225601	1,139475	0,823346	9,472431	180,4525	176,8	OK	24	0,01	
21.01.2026	241,2346	241,23459	0	101,4229	54,079784	47,343082	1,020608	0,864864	11,39965	250,35	245,6975	OK	24	0	
22.01.2026	276,9291	276,92908	0	105,693	58,737637	46,955334	1,017215	0,883702	13,04027	288,5276	282,5325	OK	24	0	
Итого:	**6166,07**	**6166,07**							**303,18**	**6388,68**	**6270,10**		**744**	**0,1**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.12.2025	668,09	22589,52	22402,36	187,16	22094,17	22093,88	0,29			
22.01.2026	971,28	28978,19	28672,46	305,74	28260,24	28259,95	0,29			
ИТОГО:	303,18	6388,68	6270,10	118,58	6166,07	6166,07	0,00	744		0,10

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.12.2025	181,5653	181,5653	0	94,138	48,53622	45,60176	1,112572	0,815965	8,337707	188,1275	183,765	ОК	24	0	
24.12.2025	198,2581	198,2581	0	96,80228	48,06102	48,74127	1,089966	0,834498	9,602818	205,86	200,675	ОК	24	0	
25.12.2025	259,1555	259,1555	0	99,69552	59,179	40,51652	1,00735	0,87746	10,50705	269,2975	263,9625	ОК	24	0	
26.12.2025	255,3299	255,3299	0	99,79601	59,25584	40,54016	0,984318	0,820954	10,27314	265,41	260,0975	ОК	24	0	
27.12.2025	215,7716	215,7716	0	98,75932	56,16384	42,59546	1,029611	0,806182	9,200399	224,1775	219,3276	ОК	24	0	
28.12.2025	205,8056	205,8056	0	99,13409	55,82837	43,30573	1,05902	0,817727	8,937398	213,89	209,14	ОК	24	0	
29.12.2025	204,0966	204,0966	0	98,79583	56,43424	42,36158	1,081942	0,799178	8,669451	212,1	207,4275	ОК	24	0	
30.12.2025	222,4832	222,4832	0	98,548	57,20556	41,34243	1,058683	0,815185	9,208496	231,1525	226,23	ОК	24	0	
31.12.2025	217,6314	217,6314	0	98,67419	56,32516	42,34902	1,052534	0,823772	9,239327	226,19	221,135	ОК	24	0	
01.01.2026	193,3024	193,3024	0	99,16232	57,93704	41,22529	1,098834	0,783598	7,974919	200,955	196,5975		24	0	
02.01.2026	207,7366	207,7366	0	98,70112	57,93414	40,76699	1,100884	0,798647	8,477078	215,8075	211,3825		24	0	
03.01.2026	201,6921	201,6921	0	98,60333	56,86203	41,74131	1,094258	0,803716	8,444388	209,4875	205,1075		24	0,01	
04.01.2026	201,4923	201,4923	0	98,90827	56,78269	42,12559	1,090441	0,80701	8,513448	209,3325	204,8951		24	0	
05.01.2026	196,6429	196,6429	0	99,01081	57,02047	41,99033	1,106906	0,792376	8,266072	204,3675	199,945		24	0	
06.01.2026	178,7448	178,7448	0	96,91809	55,14815	41,76991	1,116407	0,780276	7,486097	185,52	181,525	ОК	24	0,01	
07.01.2026	189,5708	189,5708	0	97,12103	55,54342	41,57763	1,100541	0,791566	7,909832	196,8	192,5476	ОК	24	0	
08.01.2026	188,8557	188,8557	0	97,48953	55,93919	41,55034	1,105934	0,788516	7,856713	196,0975	191,88	ОК	24	0	
09.01.2026	190,2671	190,2671	0	97,02978	55,49663	41,53313	1,094976	0,790682	7,931977	197,5	193,2525	ОК	24	0	
10.01.2026	213,0086	213,0086	0	98,34229	56,58947	41,75282	1,062924	0,821153	8,905181	221,245	216,5525	ОК	24	0	
11.01.2026	203,7873	203,7873	0	98,59443	56,40487	42,18958	1,076249	0,807339	8,618764	211,7325	207,135	ОК	24	0	
12.01.2026	190,5218	190,5218	0	98,82529	56,02808	42,79723	1,100147	0,785216	8,178984	198,0375	193,555	ОК	24	0	
13.01.2026	213,1393	213,1393	0	101,0827	57,88707	43,19562	1,059853	0,812815	9,255197	221,84	216,8325	ОК	24	0	
14.01.2026	265,9475	265,9475	0	105,4064	62,95685	42,44949	0,998783	0,852554	11,31738	277,685	271,3125	ОК	24	0	
15.01.2026	302,5397	302,5397	0	105,6751	64,93618	40,73891	0,986395	0,868284	12,24547	315,965	309	ОК	24	0	
16.01.2026	270,8384	270,8384	0	106,489	63,11911	43,36984	0,998876	0,85588	11,71114	283,1601	276,26	ОК	24	0	
17.01.2026	237,093	237,093	0	104,3807	60,06413	44,31653	1,044099	0,839689	10,51599	247,4	241,4725	ОК	24	0,01	
18.01.2026	208,1686	208,1686	0	103,7301	57,77517	45,95488	1,110897	0,802056	9,549893	217,05	211,8225	ОК	24	0	
19.01.2026	192,3661	192,3661	0	102,9179	57,77615	45,1418	1,126992	0,794672	8,705028	200,4825	195,6925	ОК	24	0	
20.01.2026	200,392	200,392	0	102,6095	57,59552	45,01399	1,116542	0,804732	9,057859	208,95	203,6825	ОК	24	0	
21.01.2026	251,9729	251,9729	0	102,6467	59,9749	42,67182	1,00012	0,845314	10,72537	262,795	256,3876	ОК	24	0	
22.01.2026	285,5013	285,5013	0	107,0303	64,75964	42,27071	0,994617	0,86376	12,09988	298,9025	291,13	ОК	24	0	
Итого:	**6743,68**	**6743,68**							**287,72**	**7017,32**	**6859,73**		744	0,03	
Средние:			**0,00**	**100,16**	**57,47**	**42,69**	**1,07**	**0,82**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.12.2025	771,43	33995,28	33669,32	325,95	33192,73	33192,73	0,00			
22.01.2026	1059,15	41012,59	40529,05	483,54	39936,41	39936,41	0,00			
ИТОГО:	**287,72**	**7017,32**	**6859,73**	**157,59**	**6743,68**	**6743,68**	**0,00**	**744**	0	0,03

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAA04 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	92,58	42,28	50,3	71,3	68,73	70,2	69,64	0	-0,91	3,458	24	0
24.12.2025	95,57	47,44	48,13	84,8	81,55	83,5	82,62	0	-1,07	3,927	24	0
25.12.2025	98,12	60,93	37,19	135,3	129,89	132,6	130,34	0	-0,45	4,842	24	0
26.12.2025	98,32	60,44	37,88	130,5	125,28	127,9	125,72	0	-0,44	4,752	24	0
27.12.2025	97,17	51,26	45,91	95,7	91,91	94,1	92,92	0	-1,01	4,226	24	0
28.12.2025	97,53	49,3	48,23	89,2	85,69	87,8	86,79	0	-1,1	4,137	24	0
29.12.2025	97,17	48,78	48,39	84,3	80,97	82,8	81,88	0	-0,91	3,921	24	0
30.12.2025	96,99	52,9	44,09	98,5	94,65	97	95,74	0	-1,09	4,177	24	0
31.12.2025	97,11	49,82	47,29	95,7	91,94	94,1	93,02	0	-1,08	4,354	24	0
01.01.2026	97,48	48,9	48,58	78,1	75,02	76,8	75,95	0	-0,93	3,645	24	0
02.01.2026	97,08	49,37	47,71	81,1	77,92	79,8	78,89	0	-0,97	3,721	24	0
03.01.2026	97	49,37	47,63	83,7	80,42	82,3	81,37	0	-0,95	3,835	24	0
04.01.2026	97,3	48,84	48,46	82,3	79,05	81	80,1	0	-1,05	3,837	24	0
05.01.2026	97,43	47,27	50,16	78,9	75,8	77,6	76,78	0	-0,98	3,805	24	0
06.01.2026	95,31	43,37	51,94	69,5	66,84	68,3	67,7	0	-0,86	3,475	24	0
07.01.2026	95,55	45,81	49,74	75,5	72,6	74,4	73,65	0	-1,05	3,612	24	0
08.01.2026	95,93	45,78	50,15	74,9	72	73,7	72,99	0	-0,99	3,613	24	0
09.01.2026	95,42	45,93	49,49	74,2	71,36	73,1	72,38	0	-1,02	3,534	24	0
10.01.2026	96,81	51,2	45,61	92,6	88,95	91,3	90,2	0	-1,25	4,064	24	0
11.01.2026	97,05	48,51	48,54	87,2	83,76	85,9	84,97	0	-1,21	4,074	24	0
12.01.2026	97,23	46,18	51,05	75,9	72,93	74,8	74,05	0	-1,12	3,728	24	0
13.01.2026	99,66	52,96	46,7	92,6	88,8	91,3	90,1	0	-1,3	4,156	24	0
14.01.2026	103,76	65,27	38,49	135	129,04	132,7	130,16	0	-1,12	4,984	24	0
15.01.2026	103,8	69,15	34,65	156,3	149,42	153,3	150	0	-0,58	5,198	24	0
16.01.2026	104,89	67,39	37,5	146,9	140,31	144,1	141,15	0	-0,84	5,279	24	0
17.01.2026	102,75	59,2	43,55	115,2	110,19	113,2	111,36	0	-1,17	4,809	24	0
18.01.2026	101,94	49,64	52,3	85,9	82,23	84,5	83,52	0	-1,29	4,312	24	0
19.01.2026	101,12	47,33	53,79	74,8	71,63	73,5	72,74	0	-1,11	3,862	24	0
20.01.2026	100,93	48,73	52,2	81,4	77,98	80,1	79,21	0	-1,23	4,074	24	0
21.01.2026	100,93	63,93	37	136,4	130,68	134,2	131,7	0	-1,02	4,847	24	0
22.01.2026	105,47	71,96	33,51	174	166,12	170,7	166,78	0	-0,66	5,59	24	0
Итого:				**3037,7**	**2913,66**	**2986,6**	**2944,42**	**0**	**-30,76**	**129,85**	**744**	**0**
Средние:	**98,56**	**52,55**	**46**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	66662,5	64689,78	68964,9	68280,98	0,23	-3591,2	2384,00	32203	379
22/01/2624:00	69700,2	67603,44	71951,5	71225,4	0,23	-3621,96	2513,85	32947	379
Итого:	3037,7	2913,66	2986,6	2944,42	0	-30,76	129,85	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАЕ87 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	93,52	44,7	48,82	65,4	62,98	65,6	64,99	0	-2,01	3,079	24	0
24.12.2025	96,6	48,8	47,8	76,9	73,88	77,1	76,26	0	-2,38	3,535	24	0
25.12.2025	98,84	59,08	39,76	113,1	108,51	113,1	111,32	0	-2,81	4,324	24	0
26.12.2025	99,04	57,94	41,1	104,9	100,64	104,9	103,25	0	-2,61	4,147	24	0
27.12.2025	97,99	51,17	46,82	84,9	81,55	84,9	83,86	0	-2,31	3,824	24	0
28.12.2025	98,31	49,93	48,38	80,2	76,98	80,3	79,36	0	-2,38	3,727	24	0
29.12.2025	97,99	48,98	49,01	73,7	70,75	73,7	72,89	0,01	-2,14	3,471	24	0
30.12.2025	97,77	51,41	46,36	85,7	82,33	85,8	84,72	0	-2,39	3,822	24	0
31.12.2025	97,91	50,64	47,27	85,2	81,83	85,4	84,38	0	-2,55	3,873	24	0
01.01.2026	98,46	49,67	48,79	68,4	65,69	68,4	67,62	0	-1,93	3,208	24	0
02.01.2026	98,02	48,93	49,09	72,3	69,41	72,4	71,61	0	-2,2	3,413	24	0
03.01.2026	97,81	52,09	45,72	81,5	78,27	81,5	80,47	0	-2,2	3,585	24	0
04.01.2026	98,26	54,62	43,64	88,9	85,33	89	87,76	0	-2,43	3,731	24	0
05.01.2026	98,4	52,04	46,36	81,1	77,83	81	79,94	0	-2,11	3,615	24	0
06.01.2026	96,32	48,75	47,57	71,8	69,02	72	71,18	0	-2,16	3,285	24	0
07.01.2026	96,6	51,48	45,12	79,7	76,6	79,8	78,83	0	-2,23	3,46	24	0
08.01.2026	96,97	50,41	46,56	76,7	73,7	76,9	75,99	0	-2,29	3,436	24	0
09.01.2026	96,43	50,31	46,12	78,6	75,59	78,7	77,75	0	-2,16	3,491	24	0
10.01.2026	97,79	55,56	42,23	94,9	91,15	95,1	93,74	0	-2,59	3,856	24	0
11.01.2026	98	53,18	44,82	87,9	84,37	88	86,85	0	-2,48	3,787	24	0
12.01.2026	98,31	50,82	47,49	79,2	76,04	79,4	78,41	0	-2,37	3,618	24	0
13.01.2026	100,9	57,39	43,51	95	90,99	95	93,56	0	-2,57	3,971	24	0
14.01.2026	104,56	66,49	38,07	129	123,23	128,5	125,95	0	-2,72	4,71	24	0
15.01.2026	104,79	67,19	37,6	137,1	130,94	135,6	132,84	0	-1,9	4,941	24	0
16.01.2026	105,59	66,83	38,76	132,4	126,39	130,6	127,96	0	-1,57	4,914	24	0
17.01.2026	103,56	62,36	41,2	115,9	110,8	114,7	112,66	0	-1,86	4,578	24	0
18.01.2026	102,98	54,18	48,8	88,3	84,46	87,4	86,2	0	-1,74	4,131	24	0
19.01.2026	102,17	51,55	50,62	77,3	73,96	76,7	75,75	0	-1,79	3,752	24	0
20.01.2026	101,98	53,13	48,85	84,4	80,78	83,7	82,61	0	-1,83	3,955	24	0
21.01.2026	101,92	63,14	38,78	124,6	119,31	123,3	121,04	0	-1,73	4,639	24	0
22.01.2026	106,22	70,47	35,75	149,9	143,03	148,2	144,91	0	-1,88	5,137	24	0
Итого:				**2864,9**	**2746,34**	**2856,7**	**2814,66**	**0,01**	**-68,32**	**121,02**	**744**	**0**
Средние:	**99,48**	**54,62**	**44,86**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	77914,5	75651,93	77662,1	76755,47	4,1	-1103,54	2395,43	32196	478
22/01/2624:00	80779,4	78398,27	80518,8	79570,13	4,11	-1171,86	2516,45	32940	478
Итого:	2864,9	2746,34	2856,7	2814,66	0,01	-68,32	121,02	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x71B4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	93,81	43,03	50,78	63,8	61,44	62,04	61,5	0	-0,06	3,122	24	0
24.12.2025	96,99	48,2	48,79	75,7	72,72	73,8	72,97	0,01	-0,25	3,553	24	0
25.12.2025	99,27	60,31	38,96	119,7	114,83	117,36	115,41	0	-0,58	4,484	24	0
26.12.2025	99,45	57,75	41,7	105,7	101,38	103,68	102,07	0	-0,69	4,24	24	0
27.12.2025	98,33	49,61	48,72	82,6	79,29	80,64	79,71	0	-0,42	3,865	24	0
28.12.2025	98,66	46,48	52,18	77,7	74,54	75,84	75,04	0	-0,5	3,895	24	0
29.12.2025	98,34	47,72	50,62	74,7	71,71	72,96	72,19	0	-0,48	3,631	24	0
30.12.2025	98,14	51,45	46,69	86,5	83,04	84,48	83,44	0	-0,4	3,881	24	0
31.12.2025	98,27	48,76	49,51	85,7	82,27	83,64	82,71	0	-0,44	4,077	24	0
01.01.2026	98,78	47,41	51,37	68,8	66,01	67,08	66,37	0,01	-0,36	3,394	24	0
02.01.2026	98,36	47,89	50,47	74,1	71,14	72,24	71,47	0	-0,33	3,594	24	0
03.01.2026	98,18	44,71	53,47	76,7	73,64	74,88	74,18	0	-0,54	3,939	24	0
04.01.2026	98,45	47,29	51,16	74,6	71,59	72,72	71,94	0	-0,35	3,665	24	0
05.01.2026	98,58	44,74	53,84	69,5	66,69	67,92	67,27	0,01	-0,58	3,594	24	0
06.01.2026	96,46	43,21	53,25	62,3	59,87	60,72	60,16	0	-0,29	3,188	24	0
07.01.2026	96,78	45,34	51,44	67,5	64,87	65,88	65,24	0	-0,37	3,343	24	0
08.01.2026	97,13	44,85	52,28	65,6	63	63,96	63,32	0	-0,32	3,296	24	0
09.01.2026	96,6	43,33	53,27	67,4	64,75	65,76	65,17	0,01	-0,42	3,452	24	0
10.01.2026	98,06	50,05	48,01	81,1	77,88	79,2	78,27	0	-0,39	3,741	24	0
11.01.2026	98,23	47,31	50,92	77	73,89	75,24	74,47	0	-0,58	3,767	24	0
12.01.2026	98,49	44,67	53,82	68,4	65,67	66,72	66,09	0	-0,42	3,538	24	0
13.01.2026	101,2	52,4	48,8	84,9	81,31	83,04	81,99	0,02	-0,68	3,972	24	0
14.01.2026	104,94	62,86	42,08	121,9	116,45	120,12	117,95	0	-1,5	4,915	24	0
15.01.2026	105,14	68,01	37,13	142,7	136,25	141,6	138,65	0	-2,4	5,079	24	0
16.01.2026	106,05	63,87	42,18	122,7	117,1	121,8	119,51	0	-2,41	4,958	24	0
17.01.2026	103,86	54,4	49,46	96,2	91,93	94,92	93,59	0	-1,66	4,555	24	0
18.01.2026	103,23	47,66	55,57	75,7	72,39	74,4	73,6	0,01	-1,21	4,028	24	0
19.01.2026	102,38	46,24	56,14	67,5	64,6	66,36	65,66	0	-1,06	3,632	24	0
20.01.2026	102,21	46,66	55,55	73,7	70,53	72,36	71,6	0	-1,07	3,925	24	0
21.01.2026	102,33	61,09	41,24	118,9	113,78	117,6	115,59	0	-1,81	4,707	24	0
22.01.2026	106,61	66,51	40,1	136,7	130,39	136,2	133,46	0	-3,07	5,244	24	0
Итого:				**2666**	**2554,95**	**2615,1**	**2580,59**	**0,07**	**-25,64**	**122,27**	**744**	**0**
Средние:	**99,78**	**50,76**	**49,01**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**65655**	**63740,02**	**61499,92**	**60891,13**	**3,62**	**2848,89**	**2362,90**	**32199**	**499**
22/01/2624:00	**68321**	**66294,97**	**64115,08**	**63471,72**	**3,69**	**2823,25**	**2485,18**	**32943**	**499**
Итого:	**2666**	**2554,95**	**2615,16**	**2580,59**	**0,07**	**-25,64**	**122,27**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x690F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	91,07	47,31	43,76	0	0	84,8	83,9	0	-83,9	0	24	0
24.12.2025	93,76	52,46	41,3	0	0	99,1	97,81	0	-97,81	0	24	0
25.12.2025	96,12	59,27	36,85	0	0	130,2	128,08	0	-128,08	0	24	0
26.12.2025	96,21	60,22	35,99	68,3	65,67	136,7	134,42	0	-68,75	2,541	24	0
27.12.2025	95,82	55,19	40,63	115,1	110,7	115,1	113,45	0	-2,75	4,503	24	0
28.12.2025	96,03	52,99	43,04	103	99,02	103	101,68	0	-2,66	4,266	24	0
29.12.2025	95,68	52,79	42,89	96,9	93,21	96,9	95,65	0	-2,44	4,005	24	0
30.12.2025	95,54	57,08	38,46	118,7	114,16	118,7	116,92	0	-2,76	4,396	24	0
31.12.2025	95,63	55,27	40,36	114,1	109,76	114,1	112,49	0	-2,73	4,437	24	0
01.01.2026	96,04	50,15	45,89	86,4	83,06	86,4	85,37	0	-2,31	3,818	24	0
02.01.2026	95,66	52,36	43,3	93,9	90,29	93,9	92,69	0	-2,4	3,918	24	0
03.01.2026	95,58	53,24	42,34	96,5	92,82	96,5	95,21	0	-2,39	3,935	24	0
04.01.2026	95,94	53,11	42,83	96,5	92,76	96,5	95,25	0	-2,49	3,978	24	0
05.01.2026	95,97	50,27	45,7	84,4	81,17	84,4	83,39	0	-2,22	3,711	24	0
06.01.2026	93,9	47,41	46,49	77,1	74,25	77,1	76,28	0	-2,03	3,454	24	0
07.01.2026	94,22	50,17	44,05	86,2	83	86,2	85,19	0	-2,19	3,66	24	0
08.01.2026	94,57	49,45	45,12	82,6	79,51	82,6	81,65	0	-2,14	3,591	24	0
09.01.2026	94,05	49,59	44,46	85,7	82,52	85,7	84,72	0	-2,2	3,671	24	0
10.01.2026	95,48	54,52	40,96	107,6	103,51	107,6	106,1	0	-2,59	4,246	24	0
11.01.2026	95,69	53,36	42,33	100,3	96,47	100,3	98,97	0	-2,5	4,09	24	0
12.01.2026	95,89	50,14	45,75	86,6	83,31	86,6	85,59	0	-2,28	3,818	24	0
13.01.2026	98,48	56,85	41,63	107,7	103,4	107,7	106,08	0	-2,68	4,311	24	0
14.01.2026	102	63,66	38,34	135,1	129,33	135,1	132,62	0	-3,29	4,973	24	0
15.01.2026	102,29	64,24	38,05	144,2	138	144,2	141,5	0	-3,5	5,264	24	0
16.01.2026	103	63,2	39,8	141,1	134,98	141,1	138,55	0	-3,57	5,391	24	0
17.01.2026	101,09	60,57	40,52	126,8	121,47	126,8	124,65	0	-3,18	4,934	24	0
18.01.2026	100,4	52,36	48,04	97,2	93,15	97,2	95,93	0	-2,78	4,481	24	0
19.01.2026	99,64	50,56	49,08	89,6	85,92	89,6	88,51	0	-2,59	4,222	24	0
20.01.2026	99,48	53,31	46,17	96,2	92,24	96,2	94,93	0	-2,69	4,267	24	0
21.01.2026	99,49	63,63	35,86	142,1	136,29	142,1	139,47	0	-3,18	4,901	24	0
22.01.2026	103,66	67,2	36,46	154,8	147,99	154,8	151,67	0	-3,68	5,413	24	0
Итого:				**2934,7**	**2817,96**	**3317,2**	**3268,72**	**0**	**-450,76**	**118,20**	**744**	**0**
Средние:	**97,04**	**54,9**	**42,14**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	69803	67781,08	72150,3	71382,04	0,09	-3600,96	2306,89	31552	618
22/01/2624:00	72737,7	70599,04	75467,5	74650,76	0,09	-4051,72	2425,09	32296	618
Итого:	2934,7	2817,96	3317,2	3268,72	0	-450,76	118,20	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x196E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	94,7	45,3	49,4	69	66,42	69,7	69,03	0	-2,61	3,283	24	0
24.12.2025	97,84	50,79	47,05	84,1	80,73	84,8	83,81	0	-3,08	3,803	24	0
25.12.2025	99,86	58,1	41,76	107,2	102,81	107,8	106,12	0	-3,31	4,302	24	0
26.12.2025	100,04	57,39	42,65	107,5	103,06	107,9	106,25	0	-3,19	4,405	24	0
27.12.2025	99,18	54,26	44,92	96,9	92,94	97,4	96,05	0	-3,11	4,183	24	0
28.12.2025	99,53	51,06	48,47	89,3	85,66	89,9	88,81	0	-3,15	4,157	24	0
29.12.2025	99,2	50,64	48,56	81,6	78,29	82,2	81,22	0,01	-2,93	3,808	24	0
30.12.2025	98,93	55,22	43,71	98,4	94,4	98,9	97,53	0	-3,13	4,133	24	0
31.12.2025	99,07	54,17	44,9	98,9	94,87	99,3	97,94	0	-3,07	4,268	24	0
01.01.2026	99,68	50,08	49,6	76,5	73,34	76,9	75,99	0	-2,65	3,643	24	0
02.01.2026	99,23	51,35	47,88	81,2	77,9	81,6	80,61	0	-2,71	3,732	24	0
03.01.2026	99	54,74	44,26	94,2	90,35	94,5	93,19	0	-2,84	4,007	24	0
04.01.2026	99,44	57,58	41,86	102,9	98,69	103,1	101,53	0	-2,84	4,141	24	0
05.01.2026	99,6	55,31	44,29	89,6	85,91	89,8	88,51	0	-2,6	3,814	24	0
06.01.2026	97,47	50,03	47,44	76,7	73,62	77,2	76,3	0	-2,68	3,497	24	0
07.01.2026	97,74	53,18	44,56	84,8	81,43	85	83,89	0	-2,46	3,633	24	0
08.01.2026	98,12	52,63	45,49	84,4	81,02	84,7	83,6	0	-2,58	3,69	24	0
09.01.2026	97,57	52,81	44,76	87,2	83,75	87,4	86,28	0	-2,53	3,755	24	0
10.01.2026	98,93	59,05	39,88	110,4	105,92	110,3	108,51	0	-2,59	4,232	24	0
11.01.2026	99,16	56,44	42,72	100,5	96,44	100,4	98,92	0	-2,48	4,124	24	0
12.01.2026	99,47	51,81	47,66	85,3	81,82	85,5	84,42	0	-2,6	3,906	24	0
13.01.2026	102,04	59,38	42,66	108,5	103,87	108,1	106,35	0	-2,48	4,44	24	0
14.01.2026	105,56	59,93	45,63	106,8	101,96	106,3	104,55	0	-2,59	4,666	24	0
15.01.2026	105,89	58,9	46,99	107	102,1	106,2	104,49	0	-2,39	4,81	24	0
16.01.2026	106,54	61	45,54	114,6	109,34	113,5	111,56	0	-2,22	4,995	24	0
17.01.2026	104,64	62,44	42,2	122,7	117,2	121,5	119,32	0	-2,12	4,961	24	0
18.01.2026	104,22	57,2	47,02	99,3	94,91	98,4	96,87	0	-1,96	4,47	24	0
19.01.2026	103,4	52,86	50,54	85,2	81,49	84,7	83,58	0	-2,09	4,129	24	0
20.01.2026	103,2	55,75	47,45	95,3	91,15	94,5	93,16	0	-2,01	4,335	24	0
21.01.2026	103,15	59,88	43,27	112,2	107,27	111	109,17	0,01	-1,9	4,654	24	0
22.01.2026	107,17	63,9	43,27	125,7	119,84	123,8	121,53	0	-1,69	5,206	24	0
Итого:				**2983,9**	**2858,5**	**2982,3**	**2939,09**	**0,02**	**-80,59**	**129,18**	**744**	**0**
Средние:	**100,63**	**55,26**	**45,36**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**75152,9**	**72909,89**	**73416,55**	**72596,89**	**0,95**	**313**	**2480,09**	**31551**	**618**
22/01/2624:00	**78136,8**	**75768,39**	**76398,85**	**75535,98**	**0,97**	**232,41**	**2609,28**	**32295**	**618**
Итого:	**2983,9**	**2858,5**	**2982,3**	**2939,09**	**0,02**	**-80,59**	**129,18**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Каш. № 111-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x011F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.12.2025	92,72	67,04	25,68	163,3	157,39	162,7	159,38	0	-1,99	4,049	0	24	0
24.12.2025	95,17	67,59	27,58	154,4	148,54	153,7	150,55	0	-2,01	4,105	0	24	0
25.12.2025	97,44	62,87	34,57	129,9	124,75	129,3	126,97	0	-2,22	4,325	0	24	0
26.12.2025	97,65	64,5	33,15	145,6	139,83	145,1	142,35	0	-2,52	4,645	0	24	0
27.12.2025	96,92	67,22	29,7	160,8	154,53	159,9	156,64	0	-2,11	4,6	0	24	0
28.12.2025	97,36	68,31	29,05	159,9	153,6	159	155,68	0	-2,08	4,475	0	24	0
29.12.2025	97,1	69,55	27,55	162,7	156,34	161,8	158,3	0	-1,96	4,321	0	24	0
30.12.2025	96,64	67,29	29,35	155,6	149,55	154,9	151,75	0	-2,2	4,399	0	24	0
31.12.2025	96,8	66,41	30,39	153,6	147,61	153,1	150,05	0	-2,44	4,496	0	24	0
01.01.2026	97,59	71,33	26,26	165,7	159,14	164,6	160,86	0	-1,72	4,194	0	24	0
02.01.2026	97,01	70,03	26,98	159,6	153,34	158,7	155,24	0	-1,9	4,149	0	24	0
03.01.2026	96,93	69,38	27,55	159	152,77	158	154,58	0	-1,81	4,221	0	24	0
04.01.2026	97,21	68,81	28,4	157,7	151,5	156,9	153,58	0	-2,08	4,311	0	24	0
05.01.2026	97,38	69,44	27,94	162,6	156,17	161,7	158,2	0	-2,03	4,376	0	24	0
06.01.2026	95,48	69,31	26,17	162,7	156,51	161,8	158,31	0	-1,8	4,108	0	24	0
07.01.2026	95,61	68,89	26,72	157,8	151,78	156,9	153,57	0	-1,79	4,066	0	24	0
08.01.2026	95,95	69,75	26,2	161,4	155,2	160,5	156,98	0	-1,78	4,079	0	24	0
09.01.2026	95,43	69,43	26	158,4	152,37	157,7	154,29	0	-1,92	3,971	0	24	0
10.01.2026	96,55	67,46	29,09	152,1	146,2	151,5	148,4	0	-2,2	4,262	0	24	0
11.01.2026	96,86	68,58	28,28	159,7	153,47	159	155,65	0	-2,18	4,349	0	24	0
12.01.2026	97,26	70,25	27,01	163,5	157,08	162,6	159	0	-1,92	4,254	0	24	0
13.01.2026	99,32	69,28	30,04	151,1	144,92	150,4	147,15	0	-2,23	4,366	0	24	0
14.01.2026	102,98	67,23	35,75	135,6	129,71	134,8	132,06	0	-2,35	4,653	0	24	0
15.01.2026	103,17	64,59	38,58	133,2	127,36	132,4	129,89	0	-2,53	4,929	0	24	0
16.01.2026	103,96	65,14	38,82	136,9	130,87	136	133,38	0	-2,51	5,095	0	24	0
17.01.2026	102,13	67,15	34,98	145,2	138,98	144,5	141,57	0	-2,59	4,878	0	24	0
18.01.2026	101,78	68,69	33,09	154,2	147,64	153,2	149,97	0	-2,33	4,903	0	24	0
19.01.2026	101,12	70,72	30,4	153,9	147,39	153,1	149,65	0	-2,26	4,496	0	24	0
20.01.2026	100,83	70,36	30,47	150,9	144,55	150	146,69	0	-2,14	4,421	0	24	0
21.01.2026	100,49	63,84	36,65	129,8	124,37	129,3	126,89	0	-2,52	4,569	0	24	0
22.01.2026	104,53	64,79	39,74	134,5	128,5	133,5	130,96	0	-2,46	5,125	0	24	0
Итого:				**4731,3**	**4541,96**	**4706,6**	**4608,54**	**0**	**-66,58**	**137,19**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**98,3**	**67,91**	**30,39**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/12/2524:00	53776,2	52245,1	53589,4	52970,76	0,02	-725,66	1614,65	0	19910	2
22/01/2624:00	58507,5	56787,06	58296	57579,3	0,02	-792,24	1751,84	0	20654	2
Итого:	4731,3	4541,96	4706,6	4608,54	0	-66,58	137,19	0	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06403116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.12.2025	239,6324	239,6324	0	95,11069	55,581448	39,529232	1,061383	0,764661	9,482809	247,565	244,2325	OK	24	0	
24.12.2025	221,8655	221,86549	0	97,80352	55,093708	42,709805	1,038036	0,783418	9,464282	229,7575	225,9725	OK	24	0	
25.12.2025	224,9412	224,94116	0	100,2117	56,043732	44,167919	0,957561	0,823617	9,942688	233,35	229,2325	OK	24	0	
26.12.2025	226,6769	226,67693	0	100,3549	55,457272	44,897659	0,936028	0,767208	10,16643	235,19	230,95	OK	24	0	
27.12.2025	225,3417	225,34174	0	99,47137	54,595379	44,875992	0,980488	0,754129	10,12869	233,7049	229,4125	OK	24	0,01	
28.12.2025	219,1533	219,15326	0	99,89277	53,952648	45,940128	1,009027	0,765615	10,09759	227,395	222,9925	OK	24	0	
29.12.2025	216,7208	216,72075	0	99,59071	54,904148	44,686554	1,031574	0,747224	9,70547	224,795	220,6525	OK	24	0	
30.12.2025	223,2561	223,2561	0	99,21163	55,424988	43,786648	1,008717	0,762902	9,800021	231,555	227,3175	OK	24	0	
31.12.2025	222,3779	222,37794	0	99,38102	54,742748	44,638279	1,002635	0,771706	9,946766	230,6725	226,35	OK	24	0,01	
01.01.2026	212,9558	212,95581	0	100,0761	56,530807	43,545254	1,049291	0,731306	9,288565	220,9575	217,01	OK	24	0	
02.01.2026	217,6098	217,60983	0	99,52917	55,921738	43,607426	1,050574	0,746844	9,513536	225,5425	221,8275	OK	24	0	
03.01.2026	218,9708	218,97079	0	99,41959	55,904205	43,515392	1,043882	0,751909	9,555115	226,8775	223,265		24	0	
04.01.2026	213,6556	213,65555	0	99,70918	55,134495	44,574677	1,039741	0,755291	9,550571	221,4875	217,6926		24	0,01	
05.01.2026	216,7604	216,76038	0	99,85107	55,398724	44,452358	1,056966	0,739994	9,662289	224,8025	220,8225		24	0	
06.01.2026	226,362	226,36198	0	97,84846	56,277569	41,570889	1,065002	0,728967	9,436106	234,5825	230,5375		24	0	
07.01.2026	224,5548	224,55482	0	98,04111	55,659103	42,382008	1,049231	0,740261	9,540826	232,67	228,705		24	0,01	
08.01.2026	222,7566	222,75656	0	98,41089	55,644199	42,766697	1,055428	0,736439	9,552984	230,8475	226,8825	OK	24	0	
09.01.2026	224,532	224,53198	0	97,90278	55,715366	42,187408	1,043328	0,739613	9,501666	232,6875	228,6175	OK	24	0	
10.01.2026	217,3671	217,36707	0	99,12568	55,384262	43,74144	1,012354	0,768961	9,528381	225,4675	221,2875	OK	24	0	
11.01.2026	218,2335	218,23352	0	99,38636	54,996185	44,390171	1,025989	0,755059	9,719203	226,53	222,0001	OK	24	0	
12.01.2026	215,1476	215,1476	0	99,77026	55,155079	44,615192	1,049209	0,733769	9,626261	223,3225	218,9526	OK	24	0,01	
13.01.2026	208,3406	208,34059	0	102,0829	54,824169	47,258747	1,008585	0,761384	9,849713	216,58	212,0425	OK	24	0	
14.01.2026	234,1287	234,12866	0	105,9666	59,089401	46,877224	0,949814	0,799342	10,98788	243,9975	238,93	OK	24	0,3	
15.01.2026	249,8052	249,80518	0	106,1965	60,079594	46,116894	0,940679	0,812859	11,47707	260,42	255,04	OK	24	0	
16.01.2026	239,8565	239,85651	0	106,9764	58,423916	48,552475	0,951546	0,801888	11,573	250,1801	244,745	OK	24	0,01	
17.01.2026	218,8163	218,81625	0	104,9666	55,397877	49,568684	0,996437	0,786418	10,86418	227,8325	222,9025	OK	24	0	
18.01.2026	216,5816	216,58162	0	104,5093	54,544403	49,964916	1,062767	0,748571	10,84796	225,345	220,6025	OK	24	0	
19.01.2026	215,1592	215,15916	0	103,7967	55,909134	47,887562	1,0775	0,742543	10,33506	223,66	219,38	OK	24	0	
20.01.2026	212,9477	212,94772	0	103,5162	55,797977	47,71825	1,065565	0,753153	10,18992	221,3875	217,045	OK	24	0,01	
21.01.2026	234,3105	234,31046	0	103,344	57,729939	45,614029	0,94988	0,792521	10,68179	243,545	239,0775	OK	24	0	
22.01.2026	270,4828	270,48279	0	107,5764	62,504345	45,072094	0,94751	0,810804	12,2203	282,1975	276,5725	OK	24	0	
Итого:	**6949,30**	**6949,30**							**312,24**	**7214,90**	**7081,05**		**744**	**0,37**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.12.2025	928,68	34201,84	33828,01	373,83	33369,96	33370,18	-0,21			
22.01.2026	1240,92	41416,75	40909,06	507,68	40319,26	40319,48	-0,21			
ИТОГО:	312,24	7214,90	0,00	0,00	6949,30	6949,30	0,00	744		0,37

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.12.2025	19,56	504,51	506,48	0,00	492,97	498,63	0,00			
22.01.2026	33,67	839,84	840,39	0,00	817,96	824,91	0,00			
ИТОГО:	14,11	335,33	333,91	0,00	324,99	326,28	0,00	0		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD469 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	92,55	45,4	47,15	75,1	72,39	76	75,25	0	-2,86	3,412	24	0
24.12.2025	95,64	50,61	45,03	85,1	81,84	85,7	84,67	0	-2,83	3,687	24	0
25.12.2025	97,97	55,41	42,56	102,5	98,42	102,7	101,23	0,01	-2,81	4,198	24	0
26.12.2025	98,25	58,37	39,88	114,1	109,51	113,5	111,72	0	-2,21	4,376	24	0
27.12.2025	97,32	56,15	41,17	104,6	100,51	103,7	102,18	0	-1,67	4,143	24	0
28.12.2025	97,56	52,18	45,38	93,8	90,08	93,3	92,1	0,01	-2,02	4,094	24	0
29.12.2025	97,14	50,98	46,16	86,6	83,19	86,3	85,25	0	-2,06	3,847	24	0
30.12.2025	96,99	54,54	42,45	98,4	94,56	97,8	96,44	0	-1,88	4,02	24	0
31.12.2025	97,12	53,4	43,72	98,5	94,64	97,9	96,58	0,01	-1,94	4,142	24	0
01.01.2026	97,44	49,75	47,69	77,4	74,33	77,1	76,19	0	-1,86	3,546	24	0
02.01.2026	97,16	51,87	45,29	86,3	82,9	85,9	84,8	0,01	-1,9	3,76	24	0
03.01.2026	96,96	51,66	45,3	85,3	81,98	85,1	84,05	0	-2,07	3,72	24	0
04.01.2026	97,26	51,4	45,86	85,6	82,23	85,3	84,24	0,01	-2,01	3,776	24	0
05.01.2026	97,31	50,42	46,89	78,4	75,33	78,3	77,38	0,01	-2,05	3,539	24	0
06.01.2026	95,13	47,07	48,06	70,5	67,85	70,7	69,96	0	-2,11	3,265	24	0
07.01.2026	95,53	50,18	45,35	78,6	75,62	78,7	77,77	0,01	-2,15	3,436	24	0
08.01.2026	95,81	48,53	47,28	73,7	70,87	73,8	72,97	0	-2,1	3,352	24	0
09.01.2026	95,4	49,83	45,57	79,2	76,19	79,4	78,48	0,01	-2,29	3,476	24	0
10.01.2026	96,92	54,51	42,41	94,8	91,08	94,5	93,21	0	-2,13	3,867	24	0
11.01.2026	96,99	51,49	45,5	84,5	81,21	84,7	83,68	0	-2,47	3,698	24	0
12.01.2026	97,15	49,56	47,59	76,1	73,11	76,5	75,62	0,01	-2,51	3,482	24	0
13.01.2026	99,89	55,39	44,5	93,5	89,61	93,4	92,08	0	-2,47	3,994	24	0
14.01.2026	103,45	57,63	45,82	98	93,72	98,2	96,68	0	-2,96	4,304	24	0
15.01.2026	103,83	59,39	44,44	104,3	99,69	104,5	102,82	0	-3,13	4,444	24	0
16.01.2026	104,54	60,04	44,5	110,3	105,39	110,1	108,29	0	-2,9	4,706	24	0
17.01.2026	102,7	59,27	43,43	111,2	106,38	111	109,21	0	-2,83	4,632	24	0
18.01.2026	101,94	51,52	50,42	87,2	83,5	87,5	86,38	0,01	-2,88	4,213	24	0
19.01.2026	100,95	49,46	51,49	75,7	72,55	76,4	75,51	0,01	-2,96	3,74	24	0
20.01.2026	100,95	52,94	48,01	86,6	82,98	87,1	85,96	0	-2,98	3,991	24	0
21.01.2026	101,02	56,28	44,74	99,9	95,7	100,2	98,74	0	-3,04	4,291	24	0
22.01.2026	105,21	61,57	43,64	112,7	107,61	112,6	110,64	0	-3,03	4,71	24	0
Итого:				**2808,5**	**2694,97**	**2807,9**	**2770,08**	**0,11**	**-75,11**	**121,86**	**744**	**0**
Средние:	**98,51**	**53,12**	**45,39**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**54272,3**	**52703,46**	**52325,3**	**51717,35**	**6,05**	**986,11**	**1674,55**	**20414**	**0**
22/01/2624:00	**57080,8**	**55398,43**	**55133,2**	**54487,43**	**6,16**	**911**	**1796,41**	**21158**	**0**
Итого:	**2808,5**	**2694,97**	**2807,9**	**2770,08**	**0,11**	**-75,11**	**121,86**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ **/О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2CF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	94,09	46,19	47,9	71,1	68,46	71,8	71,07	0	-2,61	3,284	24	0
24.12.2025	97,25	50,37	46,88	86,8	83,37	87,2	86,16	0	-2,79	3,91	24	0
25.12.2025	99,47	58,66	40,81	109,6	105,11	109,2	107,47	0	-2,36	4,299	24	0
26.12.2025	99,68	60,04	39,64	114,4	109,72	113,3	111,42	0,12	-1,7	4,361	24	0
27.12.2025	98,73	55,46	43,27	98,9	94,91	97,9	96,52	0	-1,61	4,113	24	0
28.12.2025	99,03	52,16	46,87	89	85,4	88,2	87,05	0,01	-1,65	4,009	24	0
29.12.2025	98,68	51,23	47,45	83,5	80,12	82,8	81,8	0	-1,68	3,806	24	0
30.12.2025	98,48	54,91	43,57	96,4	92,52	95,7	94,36	0	-1,84	4,039	24	0
31.12.2025	98,59	53,67	44,92	95	91,19	94,3	93,05	0	-1,86	4,102	24	0
01.01.2026	99,07	51,03	48,04	74,5	71,5	73,9	73	0,01	-1,5	3,441	24	0
02.01.2026	98,66	51,49	47,17	78,7	75,54	78,2	77,24	0	-1,7	3,57	24	0
03.01.2026	98,49	51,61	46,88	78,7	75,55	78,2	77,24	0	-1,69	3,547	24	0
04.01.2026	98,79	50,94	47,85	80,7	77,43	80,3	79,34	0	-1,91	3,712	24	0
05.01.2026	98,91	49,48	49,43	74,6	71,58	74,1	73,26	0	-1,68	3,545	24	0
06.01.2026	96,78	45,26	51,52	66,9	64,27	66,6	65,99	0,01	-1,72	3,315	24	0
07.01.2026	97,09	48,56	48,53	73,3	70,44	73	72,2	0	-1,76	3,422	24	0
08.01.2026	97,43	47,49	49,94	69,7	66,94	69,5	68,76	0	-1,82	3,348	24	0
09.01.2026	96,93	47,68	49,25	73,4	70,5	73,1	72,35	0	-1,85	3,477	24	0
10.01.2026	98,37	54,61	43,76	88	84,48	87,7	86,49	0	-2,01	3,703	24	0
11.01.2026	98,53	51,08	47,45	81,6	78,31	81,4	80,41	0	-2,1	3,723	24	0
12.01.2026	98,78	48,59	50,19	71,5	68,62	71,3	70,51	0	-1,89	3,448	24	0
13.01.2026	101,53	56,29	45,24	92,7	88,77	92,3	90,96	0,14	-2,19	4,023	24	0
14.01.2026	105,1	60,63	44,47	103,7	99,04	103	101,25	0	-2,21	4,418	24	0
15.01.2026	105,48	62,14	43,34	111,8	106,75	110,8	108,84	0,01	-2,09	4,642	24	0
16.01.2026	106,14	62,59	43,55	116,1	110,77	114,9	112,84	0,08	-2,07	4,84	24	0
17.01.2026	104,24	62,19	42,05	116,2	111,02	115,2	113,17	0	-2,15	4,681	24	0
18.01.2026	103,61	53,38	50,23	87,7	83,87	87,4	86,22	0,01	-2,35	4,221	24	0
19.01.2026	102,7	49,75	52,95	72,6	69,46	72,5	71,65	0	-2,19	3,685	24	0
20.01.2026	102,55	51,88	50,67	80,2	76,74	80,2	79,21	0	-2,47	3,897	24	0
21.01.2026	102,62	58,42	44,2	105,6	101,01	105,1	103,45	0	-2,44	4,475	24	0
22.01.2026	106,82	65,55	41,27	127,1	121,22	125,9	123,43	0	-2,21	5,021	24	0
Итого:				**2770**	**2654,61**	**2755**	**2716,71**	**0,39**	**-62,1**	**122,08**	**744**	**0**
Средние:	**100,08**	**53,65**	**46,42**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	71318,7	69199,12	70595	69864,69	3,1	-665,57	2482,00	31840	690
22/01/2624:00	74088,7	71853,73	73350	72581,4	3,49	-727,67	2604,08	32584	690
Итого:	2770	2654,61	2755	2716,71	0,39	-62,1	122,08	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. №119-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x869D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	93,88	44,47	49,41	74,3	71,55	75,8	75,07	0	-3,52	3,537	24	0
24.12.2025	97,03	50,51	46,52	90,1	86,58	91,9	90,8	0	-4,22	4,034	24	0
25.12.2025	99,16	60,22	38,94	128,2	122,96	130,8	128,63	0	-5,67	4,798	24	0
26.12.2025	99,36	60,36	39	129,8	124,49	132,1	129,9	0	-5,41	4,868	24	0
27.12.2025	98,43	55,21	43,22	107,5	103,17	109,6	108,06	0	-4,89	4,466	24	0
28.12.2025	98,76	52,15	46,61	98,1	94,11	100	98,72	0	-4,61	4,393	24	0
29.12.2025	98,43	51,24	47,19	91,5	87,83	93,2	92,07	0	-4,24	4,148	24	0
30.12.2025	98,18	54,95	43,23	106,6	102,33	108,6	107,04	0	-4,71	4,431	24	0
31.12.2025	98,31	54,92	43,39	106,4	102,12	108,5	106,96	0	-4,84	4,436	24	0
01.01.2026	98,85	51,27	47,58	81,7	78,39	83,3	82,29	0	-3,9	3,737	24	0
02.01.2026	98,43	51,64	46,79	88	84,46	89,8	88,66	0	-4,2	3,96	24	0
03.01.2026	98,2	55,45	42,75	103,4	99,27	105,4	103,91	0	-4,64	4,252	24	0
04.01.2026	98,69	59,98	38,71	117,3	112,57	119,7	117,71	0	-5,14	4,365	24	0
05.01.2026	98,82	57	41,82	104	99,78	106	104,38	0	-4,6	4,181	24	0
06.01.2026	96,72	52,24	44,48	90,7	87,15	92,7	91,52	0,01	-4,37	3,88	24	0
07.01.2026	96,99	54,32	42,67	99,1	95,21	101,1	99,73	0	-4,52	4,068	24	0
08.01.2026	97,36	54,41	42,95	96,6	92,8	98,7	97,37	0	-4,57	3,994	24	0
09.01.2026	96,83	55,02	41,81	100,7	96,79	102,8	101,36	0	-4,57	4,054	24	0
10.01.2026	98,2	61,33	36,87	124	119,04	126,5	124,33	0	-5,29	4,4	24	0
11.01.2026	98,42	59,81	38,61	117,6	112,88	119,9	117,94	0	-5,06	4,368	24	0
12.01.2026	98,7	55,39	43,31	98,8	94,8	100,9	99,48	0	-4,68	4,112	24	0
13.01.2026	101,29	62,03	39,26	121,4	116,3	123,5	121,36	0	-5,06	4,579	24	0
14.01.2026	104,8	63,75	41,05	128,5	122,74	130,7	128,3	0	-5,56	5,054	24	0
15.01.2026	105,16	64,93	40,23	137,8	131,6	139,7	137,01	0	-5,41	5,312	24	0
16.01.2026	105,83	66,14	39,69	144,3	137,72	146	143,12	0	-5,4	5,486	24	0
17.01.2026	103,92	66,33	37,59	149,5	142,9	151,4	148,38	0	-5,48	5,387	24	0
18.01.2026	103,45	60,4	43,05	118,2	113,03	119,8	117,77	0	-4,74	4,879	24	0
19.01.2026	102,61	55,73	46,88	98,4	94,12	99,8	98,36	0	-4,24	4,423	24	0
20.01.2026	102,39	58,19	44,2	105,6	101,03	107,1	105,44	0	-4,41	4,479	24	0
21.01.2026	102,36	62,76	39,6	131,9	126,23	133,5	131,1	0	-4,87	5,011	24	0
22.01.2026	106,44	67,95	38,49	150,6	143,66	152,1	148,93	0	-5,27	5,549	24	0
Итого:				**3440,6**	**3297,61**	**3500,9**	**3445,7**	**0,01**	**-148,09**	**138,64**	**744**	**0**
Средние:	**99,87**	**57,42**	**42,44**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	71170,1	69019,65	71803,3	71084,96	13,73	-2065,31	2595,08	31841	689
22/01/2624:00	74610,7	72317,26	75304,2	74530,66	13,74	-2213,4	2733,72	32585	689
Итого:	3440,6	3297,61	3500,9	3445,7	0,01	-148,09	138,64	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Мал. №3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD65C ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.12.2025	93,78	52,85	40,93	166,2	160,06	92,2	91	0,01	69,06	6,402	0	24	0
24.12.2025	96,76	56,17	40,59	190,8	183,36	186,5	183,81	0,07	-0,45	7,457	0	24	0
25.12.2025	99,27	64,31	34,96	276,3	265,01	272,6	267,49	0	-2,48	9,29	0	24	0
26.12.2025	99,44	62,26	37,18	247,7	237,56	243,2	238,88	0	-1,32	8,862	0	24	0
27.12.2025	98,32	57,21	41,11	202,2	194,07	197,3	194,31	0,01	-0,24	7,997	0	24	0
28.12.2025	98,68	56,47	42,21	197	189,04	192,2	189,38	0	-0,34	7,995	0	24	0
29.12.2025	98,32	56,95	41,37	186,7	179,22	182,1	179,36	0	-0,14	7,428	0	24	0
30.12.2025	98,16	59,12	39,04	213,4	204,87	208,7	205,33	0	-0,46	8,019	0	24	0
31.12.2025	98,28	57,86	40,42	210,8	202,34	205,8	202,6	0	-0,26	8,194	0	24	0
01.01.2026	98,67	57,76	40,91	173,1	166,12	168,8	166,21	0,01	-0,09	6,809	0	24	0
02.01.2026	98,26	57,88	40,38	185,4	177,96	180,9	178,11	0	-0,15	7,199	0	24	0
03.01.2026	98,13	57,81	40,32	182,8	175,48	178,3	175,54	0	-0,06	7,088	0	24	0
04.01.2026	98,47	57,66	40,81	190,8	183,14	185,9	183,05	0,01	0,09	7,487	0	24	0
05.01.2026	98,53	57,59	40,94	174,3	167,3	169,9	167,3	0,02	0	6,864	0	24	0
06.01.2026	96,42	55,51	40,91	161,8	155,51	157,4	155,17	0,01	0,34	6,373	0	24	0
07.01.2026	96,71	56,1	40,61	176,9	170,02	172,2	169,69	0	0,33	6,918	0	24	0
08.01.2026	97,06	56,62	40,44	172,9	166,12	168,3	165,81	0	0,31	6,729	0	24	0
09.01.2026	96,61	55,97	40,64	182,1	175,02	177,1	174,53	0	0,49	7,121	0	24	0
10.01.2026	97,98	58,73	39,25	205,5	197,33	200,4	197,22	0	0,11	7,762	0	24	0
11.01.2026	98,18	57,12	41,06	190,9	183,23	185,8	182,99	0	0,24	7,542	0	24	0
12.01.2026	98,38	56,12	42,26	171,8	164,89	166,8	164,34	0	0,55	6,982	0	24	0
13.01.2026	101,05	59,55	41,5	205,4	196,76	199,8	196,57	0	0,19	8,185	0	24	0
14.01.2026	104,91	67,97	36,94	287,5	274,61	282,1	276,24	0	-1,63	10,181	0	24	0
15.01.2026	105,08	71,79	33,29	334,5	319,41	328,8	321,21	0	-1,8	10,684	0	24	0
16.01.2026	106,09	69,16	36,93	291,8	278,42	285,3	279,19	0	-0,77	10,333	0	24	0
17.01.2026	103,85	60,93	42,92	222,8	212,95	216	212,33	0,01	0,62	9,166	0	24	0
18.01.2026	103,07	57,97	45,1	181,7	173,79	175,7	172,96	0,01	0,83	7,859	0	24	0
19.01.2026	102,29	57,56	44,73	171,9	164,52	166,2	163,67	0,02	0,85	7,375	0	24	0
20.01.2026	102,08	58,24	43,84	185,3	177,35	179,2	176,41	0	0,94	7,792	0	24	0
21.01.2026	102,2	64,38	37,82	258,2	247,12	251,3	246,58	0	0,54	9,372	0	24	0
22.01.2026	106,53	69,09	37,44	292,9	279,41	285,5	279,38	0	0,03	10,504	0	24	0
Итого:				**6491,4**	**6221,99**	**6262,3**	**6156,66**	**0,18**	**65,33**	**247,97**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**99,72**	**59,5**	**40,22**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/12/2524:00	185779,3	180369,79	185423,3	182637,87	153,27	20242,24	4755,37	0	29413	1
22/01/2624:00	192270,7	186591,78	191685,6	188794,53	153,45	20307,57	5003,34	0	30157	1
Итого:	6491,4	6221,99	6262,3	6156,66	0,18	65,33	247,97	0	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРПАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Малышева № 3-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8B8B ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	92,03	51,96	40,07	233,5	225,17	243,9	240,8	0,02	-15,63	9,025	24	0
24.12.2025	94,95	50,19	44,76	232,3	223,51	243,5	240,61	0,01	-17,1	10,012	24	0
25.12.2025	97,29	60,86	36,43	366,2	351,78	379,3	372,87	0,02	-21,09	12,835	24	0
26.12.2025	97,45	58,23	39,22	316,4	303,9	329,2	324,01	0,04	-20,11	11,924	24	0
27.12.2025	96,37	51,31	45,06	245,8	236,28	257,8	254,61	0,03	-18,33	10,655	24	0
28.12.2025	96,7	49,55	47,15	234,3	225,19	246,2	243,37	0,02	-18,18	10,63	24	0
29.12.2025	96,36	49,1	47,26	225,5	216,76	237	234,29	0,1	-17,53	10,254	24	0
30.12.2025	96,21	53,42	42,79	271,4	260,9	283,6	279,82	0,02	-18,92	11,171	24	0
31.12.2025	96,32	52,2	44,12	268,7	258,28	281,3	277,73	0,02	-19,45	11,409	24	0
01.01.2026	96,64	48,49	48,15	195,3	187,68	205,5	203,25	0,01	-15,57	9,043	24	0
02.01.2026	96,3	50,31	45,99	224	215,32	235,3	232,52	0,01	-17,2	9,914	24	0
03.01.2026	96,18	49,66	46,52	216,4	208,06	227,5	224,87	0,01	-16,81	9,691	24	0
04.01.2026	96,48	50,11	46,37	224,9	216,16	236,3	233,52	0,01	-17,36	10,034	24	0
05.01.2026	96,57	48,15	48,42	200,3	192,49	210,7	208,39	0,02	-15,9	9,328	24	0
06.01.2026	94,5	45,27	49,23	184,6	177,7	194,3	192,44	0,01	-14,74	8,754	24	0
07.01.2026	94,79	47,9	46,89	209,5	201,6	220,2	217,86	0,01	-16,26	9,461	24	0
08.01.2026	95,12	47,78	47,34	196,2	188,78	206,2	203,99	0,01	-15,21	8,945	24	0
09.01.2026	94,67	48,24	46,43	211	203,06	221,6	219,17	0,01	-16,11	9,437	24	0
10.01.2026	95,98	53,24	42,74	258,5	248,55	270,3	266,71	0,02	-18,16	10,631	24	0
11.01.2026	96,21	49,89	46,32	231,8	222,83	243,2	240,39	0,01	-17,56	10,33	24	0
12.01.2026	96,41	47,04	49,37	196,9	189,28	207,2	205,04	0,01	-15,76	9,351	24	0
13.01.2026	98,93	52,84	46,09	252,3	242,1	264,4	260,97	0	-18,87	11,177	24	0
14.01.2026	102,83	63,66	39,17	376,3	359,99	390,3	383,1	0,02	-23,11	14,142	24	0
15.01.2026	102,97	65,15	37,82	411	393,13	424,8	416,62	0,2	-23,49	14,906	24	0
16.01.2026	103,86	64,29	39,57	385,1	368,11	398,8	391,28	0,03	-23,17	14,602	24	0
17.01.2026	101,78	58,24	43,54	311,3	298,04	324,5	319,43	0,02	-21,39	13	24	0
18.01.2026	101,01	51,24	49,77	233,5	223,7	244,9	241,89	0,03	-18,19	11,146	24	0
19.01.2026	100,28	48,69	51,59	208,9	200,19	219,7	217,27	0,01	-17,08	10,343	24	0
20.01.2026	100,08	50,7	49,38	224,1	214,83	235,4	232,57	0,01	-17,74	10,627	24	0
21.01.2026	100,09	61	39,09	353,3	338,68	366,2	359,95	0	-21,27	13,266	24	0
22.01.2026	104,41	66,79	37,62	419,6	400,9	433,2	424,48	0,01	-23,58	15,13	24	0
Итого:				**8118,9**	**7792,95**	**8482,3**	**8363,82**	**0,75**	**-570,87**	**341,17**	**744**	**0**
Средние:	**97,73**	**53,08**	**44,65**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	33099,3	32173,78	33729,6	33208,99	1,07	-1035,21	712,01	2847	0
22/01/2624:00	41218,2	39966,73	42211,9	41572,81	1,82	-1606,08	1053,18	3591	0
Итого:	8118,9	7792,95	8482,3	8363,82	0,75	-570,87	341,17	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/_____/ /О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/_____/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нар. Малыш. № 3-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7031 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.12.2025	93,44	43,25	50,19	100,2	96,52	101,6	100,73	0	-4,21	4,848	24	0
24.12.2025	96,46	47,26	49,2	124,3	119,47	125,4	124,06	0	-4,59	5,885	24	0
25.12.2025	99	57,47	41,53	177,6	170,38	178,7	175,98	0	-5,6	7,086	24	0
26.12.2025	99,14	56,09	43,05	159,8	153,3	160,9	158,52	0	-5,22	6,613	24	0
27.12.2025	97,98	48,71	49,27	127,8	122,7	128,8	127,37	0	-4,67	6,052	24	0
28.12.2025	98,33	47,14	51,19	123,1	118,18	124,1	122,78	0	-4,6	6,056	24	0
29.12.2025	97,96	46,91	51,05	115,8	111,19	116,8	115,6	0	-4,41	5,685	24	0
30.12.2025	97,86	51,7	46,16	137,7	132,23	138,9	137,17	0	-4,94	6,111	24	0
31.12.2025	97,97	50	47,97	137,8	132,32	138,8	137,19	0	-4,87	6,354	24	0
01.01.2026	98,21	46,05	52,16	101,4	97,34	102,6	101,58	0	-4,24	5,086	24	0
02.01.2026	97,91	47,66	50,25	116	111,4	117	115,77	0	-4,37	5,604	24	0
03.01.2026	97,77	46,9	50,87	113,6	109,11	114,8	113,59	0	-4,48	5,557	24	0
04.01.2026	98,08	47,5	50,58	115,7	111,05	116,7	115,48	0	-4,43	5,624	24	0
05.01.2026	98,11	45,6	52,51	102,1	98,02	103,3	102,33	0	-4,31	5,152	24	0
06.01.2026	95,96	42,49	53,47	94,2	90,57	95,6	94,82	0	-4,25	4,848	24	0
07.01.2026	96,34	44,73	51,61	106,9	102,76	108,2	107,18	0	-4,42	5,308	24	0
08.01.2026	96,65	43,84	52,81	101,1	97,14	102,4	101,48	0	-4,34	5,132	24	0
09.01.2026	96,21	45,13	51,08	107,1	102,94	108,5	107,47	0	-4,53	5,259	24	0
10.01.2026	97,63	50,46	47,17	129,8	124,65	131,1	129,53	0	-4,88	5,888	24	0
11.01.2026	97,8	46,94	50,86	118,6	113,88	119,9	118,65	0	-4,77	5,8	24	0
12.01.2026	97,96	43,72	54,24	101,7	97,66	103	102,06	0	-4,4	5,304	24	0
13.01.2026	100,65	49,29	51,36	127,5	122,16	128,7	127,25	0	-5,09	6,283	24	0
14.01.2026	104,64	56,72	47,92	179,8	171,76	181,6	178,92	0	-7,16	8,251	24	0
15.01.2026	104,9	60,65	44,25	187,9	179,46	189,8	186,59	0	-7,13	7,962	24	0
16.01.2026	105,81	62,29	43,52	184,7	176,27	186	182,68	0	-6,41	7,697	24	0
17.01.2026	103,68	55,4	48,28	157,1	150,21	158,4	156,13	0	-5,92	7,268	24	0
18.01.2026	102,88	49,02	53,86	121,6	116,33	122,5	121,11	0	-4,78	6,278	24	0
19.01.2026	102,11	47,47	54,64	109,6	104,89	110,6	109,45	0	-4,56	5,739	24	0
20.01.2026	101,94	49,65	52,29	118,3	113,25	119,4	118,03	0	-4,78	5,934	24	0
21.01.2026	102,06	58,84	43,22	171,8	164,44	173,6	170,84	0	-6,4	7,123	24	0
22.01.2026	106,43	65,53	40,9	203,1	193,77	205,3	201,31	0	-7,54	7,956	24	0
Итого:				**4073,7**	**3905,35**	**4113**	**4061,65**	**0**	**-156,3**	**189,74**	**744**	**0**
Средние:	**99,41**	**50,14**	**49,27**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/12/2524:00	89820,7	87149,32	93019,8	91778,46	0	-4629,14	2520,24	20415	0
22/01/2624:00	93894,4	91054,67	97132,8	95840,11	0	-4785,44	2709,99	21159	0
Итого:	4073,7	3905,35	4113	4061,65	0	-156,3	189,74	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xA002 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	93,4	61,29	32,11	99,4	95,74	100,3	98,58	0,01	-2,84	3,079	24	0
24.12.2025	96,12	60,87	35,25	100,1	96,23	101,1	99,38	0	-3,15	3,401	24	0
25.12.2025	98,71	57,99	40,72	107,8	103,43	108,6	106,93	0	-3,5	4,218	24	0
26.12.2025	98,83	57,97	40,86	105,1	100,85	106,1	104,44	0	-3,59	4,13	24	0
27.12.2025	97,74	54,74	43	93,5	89,78	94,3	92,97	0	-3,19	3,867	24	0
28.12.2025	98,14	56,8	41,34	96,2	92,37	97	95,56	0	-3,19	3,826	24	0
29.12.2025	97,81	57,71	40,1	94,7	90,95	95,7	94,22	0	-3,27	3,655	24	0
30.12.2025	97,62	58,8	38,82	100,6	96,61	101,6	100	0	-3,39	3,76	24	0
31.12.2025	97,79	57,44	40,35	102,9	98,82	103,8	102,22	0	-3,4	3,996	24	0
01.01.2026	98,19	60,55	37,64	90,5	86,91	91,6	90,07	0	-3,16	3,277	24	0
02.01.2026	97,74	59,53	38,21	93,2	89,52	94,2	92,66	0	-3,14	3,426	24	0
03.01.2026	97,58	58,97	38,61	90,9	87,27	91,9	90,42	0	-3,15	3,375	24	0
04.01.2026	97,92	59,08	38,84	94,3	90,54	95,2	93,68	0	-3,14	3,525	24	0
05.01.2026	97,99	58,95	39,04	89,3	85,75	90,3	88,85	0	-3,1	3,352	24	0
06.01.2026	95,9	58,34	37,56	83,3	80,11	84,4	83,09	0	-2,98	3,017	24	0
07.01.2026	96,14	58,2	37,94	85,8	82,5	86,9	85,57	0	-3,07	3,134	24	0
08.01.2026	96,52	58,27	38,25	87,1	83,71	88,1	86,75	0	-3,04	3,208	24	0
09.01.2026	96,06	57,83	38,23	89,2	85,78	90,3	88,88	0	-3,1	3,286	24	0
10.01.2026	97,43	59,05	38,38	96,5	92,7	97,4	95,82	0	-3,12	3,562	24	0
11.01.2026	97,63	58,11	39,52	93,8	90,07	94,8	93,32	0	-3,25	3,565	24	0
12.01.2026	97,84	58,09	39,75	87	83,55	87,9	86,54	0,01	-2,99	3,329	24	0
13.01.2026	100,31	58,9	41,41	93,7	89,8	94,5	93,01	0	-3,21	3,728	24	0
14.01.2026	104,43	63,54	40,89	115,2	110,07	115,7	113,57	0	-3,5	4,515	24	0
15.01.2026	104,64	66,24	38,4	129,3	123,51	130	127,38	0	-3,87	4,761	24	0
16.01.2026	105,45	63,76	41,69	115,1	109,88	115,2	113,08	0	-3,2	4,6	24	0
17.01.2026	103,36	60,33	43,03	106,5	101,83	106,4	104,61	0	-2,78	4,397	24	0
18.01.2026	102,73	61,51	41,22	99,6	95,28	99,7	97,99	0	-2,71	3,937	24	0
19.01.2026	101,87	62,44	39,43	93,6	89,61	93,7	92,05	0	-2,44	3,546	24	0
20.01.2026	101,61	61,49	40,12	95	90,95	95,2	93,56	0	-2,61	3,658	24	0
21.01.2026	101,66	59,22	42,44	104,3	99,88	104,2	102,51	0	-2,63	4,25	24	0
22.01.2026	105,91	62,51	43,4	112,2	107,1	112,1	110,07	0	-2,97	4,664	24	0
Итого:				**3045,7**	**2921,1**	**3068,2**	**3017,78**	**0,02**	**-96,68**	**116,04**	**744**	**0**
Средние:	**99,19**	**59,62**	**39,56**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**38921,8**	**37841,11**	**40202,8**	**39713,45**	**8,6**	**-1872,34**	**1074,32**	**15783**	**0**
22/01/2624:00	**41967,5**	**40762,21**	**43271**	**42731,23**	**8,62**	**-1969,02**	**1190,37**	**16527**	**0**
Итого:	**3045,7**	**2921,1**	**3068,2**	**3017,78**	**0,02**	**-96,68**	**116,04**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C4E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	93,71	43,78	49,93	63,4	61,06	68,8	68,17	0	-7,11	3,052	24	0
24.12.2025	96,47	44,6	51,87	62,5	60,07	67,7	67,05	0	-6,98	3,119	24	0
25.12.2025	99,08	50,27	48,81	79,6	76,37	85,9	84,87	0	-8,5	3,731	24	0
26.12.2025	99,23	49,8	49,43	75,8	72,7	81,9	80,96	0	-8,26	3,598	24	0
27.12.2025	98,12	45,58	52,54	65,4	62,79	71	70,34	0,01	-7,55	3,301	24	0
28.12.2025	98,48	44,03	54,45	63,1	60,57	68,5	67,88	0	-7,31	3,304	24	0
29.12.2025	98,13	44,57	53,56	59,5	57,11	64,8	64,24	0	-7,13	3,063	24	0
30.12.2025	97,96	45,83	52,13	67,5	64,8	73,4	72,66	0,01	-7,86	3,379	24	0
31.12.2025	98,12	45,04	53,08	68,2	65,46	73,9	73,18	0	-7,72	3,477	24	0
01.01.2026	98,51	45,13	53,38	58,5	56,12	63,8	63,22	0	-7,1	2,996	24	0
02.01.2026	98,06	44,79	53,27	60,1	57,69	65,3	64,69	0	-7	3,075	24	0
03.01.2026	97,92	44,42	53,5	59,3	56,94	64,6	64,01	0	-7,07	3,048	24	0
04.01.2026	98,25	44,25	54	59,7	57,31	64,9	64,31	0	-7	3,098	24	0
05.01.2026	98,33	44,6	53,73	58,3	55,93	63,5	62,92	0	-6,99	3,01	24	0
06.01.2026	96,33	44,26	52,07	59,8	57,48	65,1	64,51	0	-7,03	2,998	24	0
07.01.2026	96,52	44,47	52,05	59,2	56,91	64,6	63,99	0	-7,08	2,965	24	0
08.01.2026	96,88	44,73	52,15	59	56,69	64,3	63,71	0	-7,02	2,962	24	0
09.01.2026	96,42	44,36	52,06	59	56,72	64,2	63,62	0	-6,9	2,955	24	0
10.01.2026	97,74	45,32	52,42	62,1	59,6	67,6	66,96	0	-7,36	3,129	24	0
11.01.2026	97,96	44,17	53,79	61,1	58,69	66,5	65,92	0	-7,23	3,161	24	0
12.01.2026	98,21	43,83	54,38	57,8	55,5	63	62,46	0	-6,96	3,017	24	0
13.01.2026	100,67	45,36	55,31	63,2	60,56	68,7	68,01	0	-7,45	3,356	24	0
14.01.2026	104,8	52,73	52,07	82,1	78,42	88,6	87,44	0	-9,02	4,093	24	0
15.01.2026	105,03	56,35	48,68	93,3	89,09	100,7	99,21	0	-10,12	4,348	24	0
16.01.2026	105,93	56,28	49,65	89	84,92	95,7	94,3	0	-9,38	4,227	24	0
17.01.2026	103,76	49,88	53,88	74,3	71,01	80,1	79,15	0	-8,14	3,834	24	0
18.01.2026	103,02	43,89	59,13	61,7	59,01	66,6	65,99	0,01	-6,98	3,495	24	0
19.01.2026	102,16	43,14	59,02	55,8	53,43	60,3	59,78	0	-6,35	3,157	24	0
20.01.2026	101,93	43,95	57,98	58,3	55,8	63,1	62,55	0	-6,75	3,237	24	0
21.01.2026	102,01	50,39	51,62	80,6	77,18	86,5	85,46	0	-8,28	3,991	24	0
22.01.2026	106,38	54,94	51,44	90	85,87	96,4	95,06	0	-9,19	4,43	24	0
Итого:				**2067,2**	**1981,8**	**2240**	**2216,62**	**0,03**	**-234,82**	**104,61**	**744**	**0**
Средние:	**99,55**	**46,6**	**52,94**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	40834,1	39740,1	37966,2	37512,38	39,79	2227,72	1105,98	15783	0
22/01/2624:00	42901,3	41721,9	40206,2	39729	39,82	1992,9	1210,59	16527	0
Итого:	2067,2	1981,8	2240	2216,62	0,03	-234,82	104,61	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер.№ 44-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2B7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	92,14	45,5	46,64	71,4	68,85	72	71,3	0	-2,45	3,212	24	0
24.12.2025	95,15	51,11	44,04	85	81,8	84,8	83,78	0	-1,98	3,606	24	0
25.12.2025	97,61	60,55	37,06	123,9	118,98	121,7	119,63	0	-0,65	4,419	24	0
26.12.2025	97,71	60,5	37,21	120,1	115,34	121,7	119,66	0	-4,32	4,302	24	0
27.12.2025	96,73	56,33	40,4	105,3	101,16	106,5	104,93	0	-3,77	4,096	24	0
28.12.2025	97,05	52,71	44,34	93,4	89,74	94	92,79	0	-3,05	3,985	24	0
29.12.2025	96,7	50,96	45,74	87,7	84,31	87,4	86,35	0	-2,04	3,86	24	0
30.12.2025	96,54	56,3	40,24	102,2	98,22	103,4	101,89	0	-3,67	3,963	24	0
31.12.2025	96,68	54,61	42,07	102,1	98,14	103,7	102,27	0	-4,13	4,137	24	0
01.01.2026	97,02	51,7	45,32	79,8	76,69	81,2	80,2	0	-3,51	3,479	24	0
02.01.2026	96,62	51,62	45	82,1	78,91	83,8	82,76	0	-3,85	3,555	24	0
03.01.2026	96,5	51,52	44,98	81,6	78,45	83	81,97	0	-3,52	3,533	24	0
04.01.2026	96,8	51,09	45,71	83,6	80,36	85,6	84,56	0	-4,2	3,68	24	0
05.01.2026	96,92	50,52	46,4	77,2	74,16	78,7	77,78	0	-3,62	3,445	24	0
06.01.2026	94,85	46,79	48,06	69,2	66,59	70,7	69,95	0	-3,36	3,203	24	0
07.01.2026	95,07	49,05	46,02	74,1	71,31	75,7	74,83	0	-3,52	3,285	24	0
08.01.2026	95,45	48,76	46,69	74,3	71,48	76,1	75,25	0	-3,77	3,34	24	0
09.01.2026	94,98	47,84	47,14	75,4	72,57	77	76,19	0	-3,62	3,426	24	0
10.01.2026	96,35	55,32	41,03	96,9	93,15	97,8	96,41	0	-3,26	3,83	24	0
11.01.2026	96,56	52,2	44,36	90,1	86,6	89,9	88,77	0	-2,17	3,847	24	0
12.01.2026	96,76	49,44	47,32	79,1	76,01	78,2	77,29	0	-1,28	3,6	24	0
13.01.2026	99,21	56,18	43,03	96,7	92,77	97,5	96,08	0	-3,31	4,002	24	0
14.01.2026	103,26	65,3	37,96	128	122,39	130,4	127,86	0	-5,47	4,66	24	0
15.01.2026	103,46	61,64	41,82	115,5	110,45	115,6	113,6	0	-3,15	4,635	24	0
16.01.2026	104,19	64,95	39,24	126,8	121,18	127,4	124,94	0	-3,76	4,769	24	0
17.01.2026	102,31	65,16	37,15	134	128,22	134,6	132	0	-3,78	4,78	24	0
18.01.2026	101,58	55,9	45,68	100	95,76	98,1	96,68	0	-0,92	4,386	24	0
19.01.2026	100,75	50,63	50,12	81,4	77,98	79,8	78,83	0	-0,85	3,911	24	0
20.01.2026	100,46	51,68	48,78	83,9	80,4	83,6	82,55	0	-2,15	3,932	24	0
21.01.2026	100,49	59,59	40,9	114,6	109,81	111,7	109,88	0	-0,07	4,503	24	0
22.01.2026	104,72	63,24	41,48	122,5	117,01	119,5	117,33	0	-0,32	4,868	24	0
Итого:				**2957,9**	**2838,79**	**2971,1**	**2928,31**	**0**	**-89,52**	**122,25**	**744**	**0**
Средние:	**98,08**	**54,47**	**43,61**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**71026,9**	**69096,1**	**70849,8**	**69575,57**	**0,11**	**-479,47**	**1141,60**	**15782**	**0**
22/01/2624:00	**73984,8**	**71934,89**	**73820,9**	**72503,88**	**0,11**	**-568,99**	**1263,85**	**16526**	**0**
Итого:	**2957,9**	**2838,79**	**2971,1**	**2928,31**	**0**	**-89,52**	**122,25**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ _____ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ _____ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA5F1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	93,28	55,41	37,87	102,5	98,72	102,2	100,75	0,77	-2,03	3,744	24	0
24.12.2025	96,5	61,64	34,86	124,1	119,27	123,8	121,64	0,89	-2,37	4,169	24	0
25.12.2025	99,11	72,52	26,59	190,6	182,83	190,4	185,94	0,85	-3,11	4,878	24	0
26.12.2025	99,19	71,17	28,02	178,5	171,22	178,2	174,17	0,76	-2,95	4,816	24	0
27.12.2025	98,05	65,52	32,53	145,8	139,99	145,5	142,65	0,86	-2,66	4,567	24	0
28.12.2025	98,34	61,91	36,43	133,3	127,93	132,8	130,46	1,19	-2,53	4,67	24	0
29.12.2025	97,95	62,17	35,78	122,8	117,9	122,5	120,34	0,72	-2,44	4,228	24	0
30.12.2025	97,88	66,42	31,46	145,6	139,79	145,4	142,5	0,78	-2,71	4,407	24	0
31.12.2025	98	66,28	31,72	147,3	141,44	147	144,07	0,87	-2,63	4,497	24	0
01.01.2026	98,18	59,44	38,74	109	104,64	108,7	106,92	0,77	-2,28	4,061	24	0
02.01.2026	97,84	61,36	36,48	117,8	113,12	117,3	115,27	0,72	-2,15	4,135	24	0
03.01.2026	97,71	61,36	36,35	116,8	112,16	116,5	114,49	0,65	-2,33	4,087	24	0
04.01.2026	98,05	61,85	36,2	121,8	116,95	121,4	119,25	0,82	-2,3	4,245	24	0
05.01.2026	98,08	59,27	38,81	106,8	102,53	106,3	104,58	0,67	-2,05	3,988	24	0
06.01.2026	95,9	55,21	40,69	95,3	91,64	94,9	93,56	0,71	-1,92	3,735	24	0
07.01.2026	96,25	58,06	38,19	106,9	102,76	106,4	104,75	0,73	-1,99	3,932	24	0
08.01.2026	96,57	57,55	39,02	102,3	98,32	101,8	100,25	0,71	-1,93	3,844	24	0
09.01.2026	96,16	59,14	37,02	109,6	105,37	109,2	107,44	0,7	-2,07	3,91	24	0
10.01.2026	97,63	64,85	32,78	138,6	133,12	138,2	135,57	0,89	-2,45	4,376	24	0
11.01.2026	97,77	61,91	35,86	123,9	118,96	123,6	121,42	0,95	-2,46	4,277	24	0
12.01.2026	97,84	58,04	39,8	102,7	98,63	102,1	100,51	0,79	-1,88	3,934	24	0
13.01.2026	100,58	65,97	34,61	133,7	128,12	133,1	130,48	0,8	-2,36	4,446	24	0
14.01.2026	104,6	76,13	28,47	144,3	137,85	144,9	141,2	0,72	-3,35	3,93	24	0
15.01.2026	104,78	75,44	29,34	179,7	171,64	179,9	175,4	0,88	-3,76	5,059	24	0
16.01.2026	105,64	73,48	32,16	164,4	156,93	164,2	160,28	0,72	-3,35	5,068	24	0
17.01.2026	103,52	68,98	34,54	140,3	134,15	140,4	137,38	0,81	-3,23	4,649	24	0
18.01.2026	102,53	59,69	42,84	101,7	97,32	101,6	99,94	0,97	-2,62	4,179	24	0
19.01.2026	101,68	56,8	44,88	89,6	85,78	89,6	88,27	0,75	-2,49	3,859	24	0
20.01.2026	101,53	58,57	42,96	42,1	40,35	96,5	94,97	0,82	-54,62	1,707	24	0
21.01.2026	100,64	71	29,64	0,1	0,1	153,3	149,86	0,73	-149,76	0,003	24	0
22.01.2026	106,24	75,02	31,22	0	0	163,6	159,55	0,77	-159,55	0	24	0
Итого:				**3637,9**	**3489,53**	**4001,3**	**3923,86**	**24,77**	**-434,33**	**121,4**	**744**	**0**
Средние:	**99,29**	**63,94**	**35,35**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**94449,8**	**91704,11**	**95207,8**	**93868,29**	**991,84**	**-2164,18**	**2437,18**	**28526**	**0**
22/01/2624:00	**98087,7**	**95193,64**	**99209,1**	**97792,15**	**1016,61**	**-2598,51**	**2558,58**	**29270**	**0**
Итого:	**3637,9**	**3489,53**	**4001,3**	**3923,86**	**24,77**	**-434,33**	**121,40**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC8FE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.12.2025	93,61	47,8	45,81	75	72,27	74,1	73,31	0,68	-1,04	3,313	0	24	0
24.12.2025	96,75	52,86	43,89	86,6	83,21	85,6	84,49	0,67	-1,28	3,652	0	24	0
25.12.2025	99,38	62,68	36,7	127,9	122,68	126,4	124,12	0,87	-1,44	4,515	0	24	0
26.12.2025	99,52	62,05	37,47	121,7	116,71	120,1	117,97	0,73	-1,26	4,382	0	24	0
27.12.2025	98,35	55,77	42,58	98,8	94,84	97,4	95,99	0,78	-1,15	4,047	0	24	0
28.12.2025	98,64	52,84	45,8	91,2	87,49	89,8	88,62	0,92	-1,13	4,012	0	24	0
29.12.2025	98,26	52,91	45,35	87,7	84,18	86,3	85,16	0,79	-0,98	3,824	0	24	0
30.12.2025	98,14	56,19	41,95	98,9	94,93	97,6	96,16	0,81	-1,23	3,991	0	24	0
31.12.2025	98,27	55,45	42,82	99,4	95,41	97,9	96,52	0,92	-1,11	4,096	0	24	0
01.01.2026	98,54	53,45	45,09	79,9	76,68	78,5	77,45	0,44	-0,77	3,463	0	24	0
02.01.2026	98,18	53,22	44,96	85,2	81,79	83,4	82,29	0,65	-0,5	3,681	0	24	0
03.01.2026	98,01	53,07	44,94	83,7	80,33	81,8	80,72	0,6	-0,39	3,615	0	24	0
04.01.2026	98,33	54,8	43,53	87,9	84,38	85,9	84,72	0,5	-0,34	3,681	0	24	0
05.01.2026	98,35	52,12	46,23	79,2	75,99	77,3	76,35	0,58	-0,36	3,517	0	24	0
06.01.2026	96,18	48,82	47,36	72	69,19	70,2	69,4	0,69	-0,21	3,284	0	24	0
07.01.2026	96,53	50,94	45,59	77,8	74,79	76,1	75,18	0,62	-0,39	3,412	0	24	0
08.01.2026	96,85	50,6	46,25	76,2	73,2	74,5	73,61	0,64	-0,41	3,39	0	24	0
09.01.2026	96,43	50,91	45,52	80,7	77,57	78,9	77,95	0,72	-0,38	3,533	0	24	0
10.01.2026	97,89	55,53	42,36	93,7	89,97	91,6	90,26	0,7	-0,29	3,817	0	24	0
11.01.2026	98,03	53,94	44,09	88	84,48	86,1	84,92	0,71	-0,44	3,729	0	24	0
12.01.2026	98,15	50,76	47,39	77,8	74,69	75,9	74,99	0,68	-0,3	3,545	0	24	0
13.01.2026	100,87	56,73	44,14	95,8	91,77	93,5	92,1	0,68	-0,33	4,062	0	24	0
14.01.2026	104,67	66,56	38,11	100,3	95,79	98,7	96,72	0,7	-0,93	3,664	0	24	0
15.01.2026	104,98	67,42	37,56	124,8	119,18	123,2	120,66	0,7	-1,48	4,491	0	24	0
16.01.2026	105,94	65,54	40,4	115,5	110,21	114,2	111,98	0,76	-1,77	4,467	0	24	0
17.01.2026	103,69	60,02	43,67	99	94,63	97,8	96,18	0,69	-1,55	4,143	0	24	0
18.01.2026	102,73	51,9	50,83	75,8	72,52	74,5	73,56	0,84	-1,04	3,695	0	24	0
19.01.2026	101,89	49,69	52,2	69,9	66,9	68,8	68	0,68	-1,1	3,495	0	24	0
20.01.2026	101,75	50,07	51,68	76,1	72,84	74,9	74,01	0,84	-1,17	3,768	0	24	0
21.01.2026	102,08	61,03	41,05	112,2	107,41	111	109,1	0,78	-1,69	4,419	0	24	0
22.01.2026	106,48	68,19	38,29	135,2	128,95	134	131,23	0,78	-2,28	4,956	0	24	0
Итого:				**2873,9**	**2754,98**	**2826**	**2783,72**	**22,15**	**-28,74**	**119,66**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**99,59**	**55,6**	**43,98**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/12/2524:00	**88346,5**	**85829,91**	**84252,3**	**83042,63**	**828,86**	**2787,28**	**2282,10**	**0**	**28361**	**21**
22/01/2624:00	**91220,4**	**88584,89**	**87078,3**	**85826,35**	**851,01**	**2758,54**	**2401,76**	**0**	**29105**	**21**
Итого:	**2873,9**	**2754,98**	**2826**	**2783,72**	**22,15**	**-28,74**	**119,66**	**0**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF52E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.12.2025	93,58	45,72	47,86	68,7	66,15	71,3	70,59	0,8	-4,44	3,171	0	24	0
24.12.2025	96,83	50,39	46,44	79,8	76,67	84,3	83,31	0,88	-6,64	3,563	0	24	0
25.12.2025	99,31	59,49	39,82	111,6	107,06	117,9	115,98	0,83	-8,92	4,267	0	24	0
26.12.2025	99,43	58,83	40,6	113,2	108,59	114,9	113,08	0,7	-4,49	4,418	0	24	0
27.12.2025	98,3	52,06	46,24	95,8	91,95	96,6	95,37	0,9	-3,42	4,259	0	24	0
28.12.2025	98,61	51,18	47,43	89,1	85,51	89,8	88,69	0,82	-3,18	4,06	0	24	0
29.12.2025	98,22	49,85	48,37	79,6	76,41	80,3	79,34	0,7	-2,93	3,704	0	24	0
30.12.2025	98,09	52,22	45,87	89,1	85,55	89,7	88,55	0,75	-3	3,932	0	24	0
31.12.2025	98,22	51,38	46,84	89,7	86,1	90,3	89,22	0,9	-3,12	4,039	0	24	0
01.01.2026	98,5	49,65	48,85	71,4	68,52	71,6	70,77	0,41	-2,25	3,352	0	24	0
02.01.2026	98,14	50,11	48,03	76,8	73,73	77	76,1	0,52	-2,37	3,545	0	24	0
03.01.2026	98	50	48	77	73,93	77,2	76,31	0,58	-2,38	3,554	0	24	0
04.01.2026	98,34	49,58	48,76	79,1	75,96	79,3	78,4	0,71	-2,44	3,707	0	24	0
05.01.2026	98,36	47,35	51,01	72,4	69,49	72,4	71,64	0,83	-2,15	3,549	0	24	0
06.01.2026	96,21	46,02	50,19	65,2	62,69	65,5	64,88	0,66	-2,19	3,147	0	24	0
07.01.2026	96,54	47,8	48,74	70,2	67,46	70,4	69,68	0,58	-2,22	3,295	0	24	0
08.01.2026	96,87	46,08	50,79	69,8	67,05	69,9	69,21	0,89	-2,16	3,409	0	24	0
09.01.2026	96,43	47,83	48,6	71,8	69,05	72,1	71,34	0,66	-2,29	3,362	0	24	0
10.01.2026	97,89	51,53	46,36	86,5	83,01	87	85,91	0,87	-2,9	3,854	0	24	0
11.01.2026	98,04	49,86	48,18	80	76,8	80,3	79,37	0,85	-2,57	3,705	0	24	0
12.01.2026	98,16	46,47	51,69	70,2	67,4	70,4	69,66	0,95	-2,26	3,488	0	24	0
13.01.2026	100,84	52,34	48,5	87	83,36	87,3	86,17	0,91	-2,81	4,05	0	24	0
14.01.2026	104,72	62,84	41,88	87,4	83,48	69,6	68,36	0,64	15,12	3,549	0	24	0
15.01.2026	104,96	64,59	40,37	121,6	116,14	0	0	0,75	116,14	4,638	0	24	0
16.01.2026	106	62,03	43,97	112,6	107,44	0	0	0,94	107,44	4,638	0	24	0
17.01.2026	103,76	55,46	48,3	92,7	88,61	0	0	0,91	88,61	4,254	0	24	0
18.01.2026	102,88	49,59	53,29	72,8	69,64	0	0	0,83	69,64	3,673	0	24	0
19.01.2026	102,03	46,73	55,3	67,9	65,01	0	0	0,93	65,01	3,604	0	24	0
20.01.2026	101,89	49,47	52,42	74,7	71,5	0	0	0,83	71,5	3,752	0	24	0
21.01.2026	102,18	59,59	42,59	108,5	103,85	0	0	0,86	103,85	4,417	0	24	0
22.01.2026	106,53	65,92	40,61	123,8	118,1	0	0	0,81	118,1	4,805	0	24	0
Итого:				**2656**	**2546,21**	**1885,1**	**1861,93**	**24,2**	**684,28**	**118,76**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**99,6**	**52,32**	**47,28**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/12/2524:00	86243,8	83714,63	87519,5	86385,03	797,51	-2670,4	2438,89	0	28528	0
22/01/2624:00	88899,8	86260,84	89404,6	88246,96	821,71	-1986,12	2557,65	0	29272	0
Итого:	2656	2546,21	1885,1	1861,93	24,2	684,28	118,76	0	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОИОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. №76 (ИТП-3) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x84A7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	94,24	44,5	49,74	138,5	133,33	134,8	133,53	0	-0,2	6,637	24	0
24.12.2025	97,55	49,63	47,92	166,2	159,64	161,6	159,72	0	-0,08	7,657	24	0
25.12.2025	99,45	59,63	39,82	250,6	240,36	243,8	239,8	0	0,56	9,594	24	0
26.12.2025	99,52	56,43	43,09	218,3	209,35	212,2	209,07	0	0,28	9,041	24	0
27.12.2025	98,61	50,93	47,68	176,5	169,35	171,4	169,34	0	0,01	8,088	24	0
28.12.2025	98,92	49,41	49,51	172,8	165,78	167,7	165,78	0	0	8,222	24	0
29.12.2025	98,62	49,55	49,07	164,8	158,15	160	158,14	0	0,01	7,771	24	0
30.12.2025	98,32	52	46,32	183,3	175,94	178,1	175,86	0	0,08	8,163	24	0
31.12.2025	98,49	50,81	47,68	186,1	178,6	180,7	178,51	0	0,09	8,53	24	0
01.01.2026	99,12	48,75	50,37	145,6	139,66	141,2	139,6	0	0,06	7,044	24	0
02.01.2026	98,74	49,53	49,21	157,8	151,42	153,1	151,36	0	0,06	7,464	24	0
03.01.2026	98,4	49,08	49,32	153,4	147,24	148,8	147,12	0	0,12	7,274	24	0
04.01.2026	98,75	49,65	49,1	164,5	157,84	159,4	157,57	0	0,27	7,762	24	0
05.01.2026	98,74	48,2	50,54	144,9	139,04	140,4	138,88	0	0,16	7,038	24	0
06.01.2026	96,74	45,39	51,35	131,1	125,99	127,1	125,86	0	0,13	6,474	24	0
07.01.2026	97,12	47,35	49,77	144,8	139,12	140,1	138,63	0	0,49	6,93	24	0
08.01.2026	97,43	47,64	49,79	139,6	134,1	135,3	133,83	0	0,27	6,687	24	0
09.01.2026	96,97	48,58	48,39	153,1	147,12	148,2	146,56	0	0,56	7,125	24	0
10.01.2026	98,37	51,83	46,54	175,3	168,26	170	167,87	0	0,39	7,846	24	0
11.01.2026	98,47	48,61	49,86	162,8	156,24	157,5	155,76	0	0,48	7,802	24	0
12.01.2026	98,8	47,23	51,57	143,3	137,51	138,5	137,06	0	0,45	7,101	24	0
13.01.2026	101,78	52,03	49,75	176,9	169,36	171,2	169,02	0	0,34	8,441	24	0
14.01.2026	105,01	63,17	41,84	265	253,1	257,1	252,42	0	0,68	10,621	24	0
15.01.2026	105,48	66,83	38,65	303,6	289,83	294,9	288,92	0	0,91	11,243	24	0
16.01.2026	106,09	63,56	42,53	256,9	245,11	249	244,41	0	0,7	10,463	24	0
17.01.2026	103,97	55,04	48,93	195,8	187,16	189,3	186,63	0	0,53	9,178	24	0
18.01.2026	103,62	49,05	54,57	153,8	147,03	148,3	146,62	0	0,41	8,04	24	0
19.01.2026	102,65	47,28	55,37	142	135,84	136,9	135,46	0	0,38	7,536	24	0
20.01.2026	102,51	49,13	53,38	156,4	149,65	150,9	149,18	0	0,47	8	24	0
21.01.2026	102,8	58,61	44,19	232,5	222,42	225,2	221,64	0	0,78	9,856	24	0
22.01.2026	106,61	64,34	42,27	270,3	257,85	261,8	256,85	0	1	10,938	24	0
Итого:				**5626,5**	**5391,39**	**5454,5**	**5381**	**0**	**10,39**	**254,57**	**744**	**0**
Средние:	**100,06**	**52,05**	**48**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**161401,5**	**156695,26**	**162511,5**	**160488,55**	**0**	**-3793,29**	**4705,89**	**30832**	**0**
22/01/2624:00	**167028**	**162086,65**	**167966**	**165869,55**	**0**	**-3782,9**	**4960,46**	**31576**	**0**
Итого:	**5626,5**	**5391,39**	**5454,5**	**5381**	**0**	**10,39**	**254,57**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молод. № 76 (ИТП-2) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x311A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	94,53	44,67	49,86	190,6	183,45	182,4	180,69	0,04	2,76	9,151	24	0
24.12.2025	97,74	50,4	47,34	228,6	219,53	218,4	215,81	0,02	3,72	10,405	24	0
25.12.2025	99,86	60,87	38,99	354,8	340,19	339,9	334,14	0	6,05	13,292	24	0
26.12.2025	100,04	59,12	40,92	315,2	302,17	301,2	296,33	0,02	5,84	12,4	24	0
27.12.2025	98,99	51,68	47,31	243,4	233,52	232,1	229,2	0,03	4,32	11,066	24	0
28.12.2025	99,36	50,75	48,61	236,5	226,83	225,4	222,7	0,02	4,13	11,042	24	0
29.12.2025	99,04	50,4	48,64	229,7	220,39	219,1	216,49	0,02	3,9	10,734	24	0
30.12.2025	98,8	54,33	44,47	263,9	253,2	251,8	248,33	0,01	4,87	11,283	24	0
31.12.2025	98,93	53,49	45,44	267,2	256,35	254,8	251,4	0,02	4,95	11,671	24	0
01.01.2026	99,49	49,44	50,05	199,7	191,53	190,5	188,33	0,02	3,2	9,601	24	0
02.01.2026	99,09	51,91	47,18	226,1	216,91	215,6	212,89	0,01	4,02	10,249	24	0
03.01.2026	98,86	50,59	48,27	217,9	209,08	207,7	205,21	0,02	3,87	10,108	24	0
04.01.2026	99,16	51,03	48,13	227,5	218,25	216,6	213,96	0,02	4,29	10,52	24	0
05.01.2026	99,27	48,67	50,6	199,1	190,98	189,5	187,4	0,02	3,58	9,676	24	0
06.01.2026	97,18	46,15	51,03	182,5	175,32	174	172,25	0,02	3,07	8,956	24	0
07.01.2026	97,5	48,37	49,13	204,7	196,61	194,8	192,68	0,01	3,93	9,672	24	0
08.01.2026	97,86	47,59	50,27	195,4	187,63	186	184,01	0,02	3,62	9,444	24	0
09.01.2026	97,34	48,93	48,41	212,5	204,13	202,3	200,05	0,01	4,08	9,895	24	0
10.01.2026	98,74	53,61	45,13	254,6	244,27	242,8	239,54	0	4,73	11,048	24	0
11.01.2026	98,91	50,42	48,49	228,5	219,24	217,5	214,91	0,03	4,33	10,649	24	0
12.01.2026	99,18	47,15	52,03	193,9	186,01	184,4	182,47	0,01	3,54	9,69	24	0
13.01.2026	101,91	53,03	48,88	244,4	233,98	232,7	229,66	0	4,32	11,462	24	0
14.01.2026	105,55	64,39	41,16	358,1	341,85	344,1	337,64	0	4,21	14,118	24	0
15.01.2026	105,88	65,99	39,89	387,3	369,64	372,6	365,25	0	4,39	14,795	24	0
16.01.2026	106,61	63,7	42,91	355,1	338,72	340,6	334,26	0,01	4,46	14,587	24	0
17.01.2026	104,52	67,92	36,6	391,5	374,04	376,9	369,06	0,02	4,98	13,743	24	0
18.01.2026	104,29	73,05	31,24	409,5	391,31	395,9	386,49	0,02	4,82	12,278	24	0
19.01.2026	103,58	68,22	35,36	315,4	301,56	304,2	297,71	0,01	3,85	10,733	24	0
20.01.2026	102,99	52,8	50,19	226,6	216,73	215,7	212,89	0,01	3,84	10,901	24	0
21.01.2026	103	60,57	42,43	327,6	313,36	314,4	309,1	0	4,26	13,333	24	0
22.01.2026	107,17	66,53	40,64	381	363,25	366,8	359,49	0	3,76	14,818	24	0
Итого:				**8268,8**	**7920,03**	**7910,7**	**7790,34**	**0,44**	**129,69**	**351,32**	**744**	**0**
Средние:	**100,49**	**55,02**	**45,47**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	258572,5	250954,92	249821,3	246366,03	75,23	4588,89	6982,67	30830	0
22/01/2624:00	266841,3	258874,95	257732	254156,37	75,67	4718,58	7333,99	31574	0
Итого:	8268,8	7920,03	7910,7	7790,34	0,44	129,69	351,32	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. № 76 (ИТП-1) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8053 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	94,11	46,88	47,23	101,8	98,02	99,7	98,67	0	-0,65	4,634	24	0
24.12.2025	111,82	46,8	65,02	104,4	94,71	102,3	96,92	0	-2,21	6,121	23	1
25.12.2025	110,37	50,49	59,88	116,5	88,61	114,2	90,3	0	-1,69	5,286	19	5
26.12.2025	99,32	49,38	49,94	111,9	107,32	109,6	108,35	0	-1,03	5,367	24	0
27.12.2025	104,06	49,95	54,11	105	46,13	102,9	46,85	0	-0,72	2,492	11	13
28.12.2025	100,78	47,83	52,95	106,2	76,35	104	77,46	0	-1,11	3,982	18	6
29.12.2025	95,23	48,45	46,78	107,2	103,01	105,1	103,94	0	-0,93	4,791	24	0
30.12.2025	98,27	48,89	49,38	110,8	106,38	108,6	107,4	0	-1,02	5,259	24	0
31.12.2025	98,42	48,5	49,92	109,5	105,09	107,3	106,11	0	-1,02	5,254	24	0
01.01.2026	99,08	51,47	47,61	104,6	100,34	102,6	101,31	0	-0,97	4,784	24	0
02.01.2026	98,59	50,58	48,01	107,7	103,38	105,6	104,34	0	-0,96	4,968	24	0
03.01.2026	98,44	49,83	48,61	106,4	102,13	104,3	103,1	0	-0,97	4,973	24	0
04.01.2026	98,74	50,38	48,36	106,9	102,57	104,8	103,55	0	-0,98	4,967	24	0
05.01.2026	104,83	50,66	54,17	105,8	84,23	103,7	85,46	0	-1,23	4,563	20	4
06.01.2026	98,84	48,02	50,82	103,8	66,66	101,8	67,36	0	-0,7	3,39	16	8
07.01.2026	97,09	49,75	47,34	104,9	100,78	103	101,81	0	-1,03	4,774	24	0
08.01.2026	97,46	50,51	46,95	105,2	101,05	103,1	101,87	0	-0,82	4,752	24	0
09.01.2026	96,94	49,19	47,75	106,4	102,22	104,4	103,22	0	-1	4,89	24	0
10.01.2026	98,01	53,83	44,18	109,2	44,73	107,1	45,18	0	-0,45	1,979	10	14
11.01.2026	----	48,65	----	108,3	----	106,2	----	0	----	----	0	24
12.01.2026	101,37	48,69	52,68	105,6	76,1	103,6	77,12	0	-1,02	4,011	18	6
13.01.2026	99,5	49,67	49,83	108	95,13	105,8	96,09	0	-0,96	4,744	22	2
14.01.2026	105,21	54,95	50,26	118,9	64,84	116,6	65,55	0	-0,71	3,266	14	10
15.01.2026	138,58	50,07	88,51	131,8	38,17	129,4	39,92	0	-1,75	3,385	8	16
16.01.2026	130,28	57,85	72,43	127,6	76,86	125,2	79,65	0	-2,79	5,56	15	9
17.01.2026	----	53,41	----	127	----	124,6	----	0	----	----	0	24
18.01.2026	----	55,47	----	133,1	----	130,2	----	0	----	----	0	24
19.01.2026	101,96	56,62	45,34	134,3	91,78	130,6	91,8	0	-0,02	4,168	17	7
20.01.2026	102,38	58,49	43,89	136,3	124,97	132,4	124,91	0	0,06	5,495	23	1
21.01.2026	103,08	59,81	43,27	148,7	62,56	144,5	62,55	0	0,01	2,711	11	13
22.01.2026	107,76	68,2	39,56	196,4	92,73	190,8	92,6	0	0,13	3,682	12	12
Итого:				**3610,2**	**2456,85**	**3534**	**2483,39**	**0**	**-26,54**	**124,25**	**545**	**199**
Средние:	**103,23**	**51,71**	**51,59**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**16221,3**	**15192,44**	**15902,2**	**15083,52**	**0**	**108,92**	**344,05**	**2806**	**61**
22/01/2624:00	**19831,5**	**17649,29**	**19436,2**	**17566,91**	**0**	**82,38**	**468,30**	**3351**	**260**
Итого:	**3610,2**	**2456,85**	**3534**	**2483,39**	**0**	**-26,54**	**124,25**	**545**	**199**

+ досчёт по НС.

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабжающей организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"Домоуправ" Договор N:8848

Адрес:Мол. 74-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	95,18	53,15	42,03	140,78	135,49	136,28	134,47	0	1,02	5,706	24	0
24.12.2025	98,28	59,31	38,97	165,96	159,34	160,85	158,24	0	1,1	6,228	24	0
25.12.2025	100,52	67,41	33,11	227,62	218,14	221,23	216,7	0	1,44	7,251	24	0
26.12.2025	100,65	66,98	33,67	221,13	211,9	214,85	210,5	0	1,4	7,164	24	0
27.12.2025	99,76	63,84	35,92	201,51	193,25	195,62	192	0	1,25	6,966	24	0
28.12.2025	100,11	61,13	38,98	178,2	170,83	172,72	169,77	0	1,06	6,682	24	0
29.12.2025	99,76	57,78	41,98	158,04	151,58	153,01	150,65	0	0,93	6,379	24	0
30.12.2025	99,53	63,31	36,22	198,51	190,41	192,76	189,23	0	1,18	6,923	24	0
31.12.2025	99,65	63,34	36,31	198,23	190,12	192,48	188,95	0	1,17	6,928	24	0
01.01.2026	100,14	58,6	41,54	147,52	141,39	142,94	140,67	0	0,72	5,894	24	0
02.01.2026	99,7	57,61	42,09	149,27	143,16	144,56	142,36	0	0,8	6,044	24	0
03.01.2026	99,57	58,41	41,16	152,1	145,91	147,37	145,04	0	0,87	6,021	24	0
04.01.2026	99,91	60,2	39,71	164,72	157,97	159,71	157,05	0	0,92	6,29	24	0
05.01.2026	100,08	58,51	41,57	151,1	144,85	146,42	144,1	0	0,75	6,039	24	0
06.01.2026	97,92	51,53	46,39	124,33	119,39	120,28	118,8	0	0,59	5,551	24	0
07.01.2026	98,16	54,45	43,71	138,14	132,65	133,78	131,96	0	0,69	5,812	24	0
08.01.2026	98,57	55,83	42,74	141,23	135,6	136,9	134,94	0	0,66	5,811	24	0
09.01.2026	98,06	56,19	41,87	147,88	141,99	143,36	141,29	0	0,7	5,958	24	0
10.01.2026	99,35	61,93	37,42	175,42	168,28	170,39	167,4	0	0,88	6,32	24	0
11.01.2026	99,58	57,84	41,74	153,13	146,87	148,41	146,12	0	0,75	6,15	24	0
12.01.2026	99,87	52,97	46,9	134,67	129,12	130,16	128,47	0	0,65	6,074	24	0
13.01.2026	102,33	61,26	41,07	167,77	160,58	162,5	159,69	0	0,89	6,62	24	0
14.01.2026	106,25	70,55	35,7	222	211,83	215,32	210,54	0	1,29	7,598	24	0
15.01.2026	106,43	69,46	36,97	221,1	210,94	214,44	209,81	0	1,13	7,836	24	0
16.01.2026	107,23	69,97	37,26	221,41	211,13	215,11	210,41	0	0,72	7,903	24	0
17.01.2026	105,23	67,93	37,3	209,1	199,68	203,33	199,12	0	0,56	7,484	24	0
18.01.2026	104,61	59,32	45,29	154,36	147,46	149,62	147,19	0	0,27	6,706	24	0
19.01.2026	103,86	53,33	50,53	129,3	123,59	125,05	123,4	0	0,19	6,266	24	0
20.01.2026	103,61	56,41	47,2	142,07	135,84	137,59	135,57	0	0,27	6,432	24	0
21.01.2026	103,52	67,21	36,31	205,47	196,48	199,96	195,91	0	0,57	7,161	24	0
22.01.2026	107,79	71,02	36,77	219,96	209,64	213,82	209,02	0	0,62	7,745	24	0
Итого:				**5362**	**5135,41**	**5200,8**	**5109,37**	**0**	**26,04**	**203,94**	**744**	**0**
Средние:	**101,13**	**60,86**	**40,27**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	10136,86	9818,78	9845,02	9736,47	0	82,31	368,56	2122	4
22/01/2624:00	15498,89	14954,19	15045,84	14845,84	0	108,35	572,50	2866	4
Итого:	5362,03	5135,41	5200,82	5109,37	0	26,04	203,94	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодогвардейцев 74 (итп-2) Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06343116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.12.2025	137,0748	137,0748	0	95,59623	58,467239	37,128986	1,233179	0,883717	5,108769	142,38	139,1825	ОК	24	0	
24.12.2025	146,3781	146,37811	0	98,3238	59,734955	38,58884	1,21043	0,901893	5,692819	152,2725	148,8225	ОК	24	0	
25.12.2025	204,4271	204,42705	0	100,7629	62,990459	37,772415	1,131403	0,940887	7,750332	212,4476	208,7575	ОК	24	0	
26.12.2025	197,0364	197,03636	0	100,8909	63,484516	37,40633	1,108845	0,884563	7,360162	204,86	201,24	ОК	24	0	
27.12.2025	169,2011	169,2011	0	100,0109	61,771973	38,238956	1,152008	0,872241	6,481923	176,02	172,415	ОК	24	0	
28.12.2025	158,5456	158,54556	0	100,4385	61,141941	39,296589	1,180465	0,884344	6,259029	165,05	161,425	ОК	24	0,01	
29.12.2025	154,9951	154,99509	0	100,1255	62,163967	37,961571	1,202743	0,865901	5,903885	161,3425	157,8775	ОК	24	0	
30.12.2025	172,7911	172,79108	0	99,74451	62,405945	37,338566	1,18062	0,880989	6,459468	179,7025	176,16	ОК	24	0	
31.12.2025	173,1554	173,15538	0	99,91818	61,841904	38,076283	1,174404	0,89018	6,622875	180,1025	176,46	ОК	24	0	
01.01.2026	144,6871	144,68712	0	100,6283	63,136204	37,492138	1,219735	0,85019	5,435607	150,695	147,435		24	0	
02.01.2026	154,0212	154,02115	0	100,0765	63,292942	36,783524	1,221622	0,865515	5,686109	160,2725	157,0375		24	0	
03.01.2026	153,3109	153,31085	0	99,96343	61,450558	38,512867	1,214824	0,870819	5,922803	159,5175	156,15		24	0	
04.01.2026	151,1299	151,12987	0	100,2567	61,960098	38,2966	1,210934	0,874115	5,812063	157,2725	153,9825		24	0	
05.01.2026	142,3759	142,37592	0	100,3967	62,556698	37,839947	1,227736	0,859092	5,407281	148,21	145,085	ОК	24	0	
06.01.2026	136,0338	136,03384	0	98,3815	61,073273	37,308231	1,235966	0,848175	5,09785	141,5325	138,375	ОК	24	0	
07.01.2026	143,5829	143,58287	0	98,58071	61,480713	37,099998	1,220652	0,859491	5,352248	149,355	146,135	ОК	24	0	
08.01.2026	142,2352	142,23521	0	98,95942	61,699726	37,259701	1,226618	0,855988	5,313586	147,9675	144,815	ОК	24	0	
09.01.2026	141,3628	141,36276	0	98,43976	61,241634	37,198132	1,215164	0,858778	5,287133	147,07	143,8175	ОК	24	0	
10.01.2026	160,9923	160,99226	0	99,68087	62,513535	37,167336	1,184642	0,888047	5,995012	167,435	164,1175	ОК	24	0	
11.01.2026	158,9405	158,94052	0	99,94334	62,15543	37,78791	1,197586	0,874639	6,031754	165,365	161,955	ОК	24	0,01	
12.01.2026	142,8503	142,85025	0	100,3237	62,036465	38,287205	1,220547	0,853103	5,499259	148,815	145,4025	ОК	24	0	
13.01.2026	162,0534	162,05338	0	102,6134	63,217793	39,395641	1,181011	0,880159	6,431675	168,9175	165,2625	ОК	24	0	
14.01.2026	209,6139	209,61385	0	106,4599	66,291801	40,168076	1,123563	0,917333	8,464649	218,715	214,5225	ОК	24	0	
15.01.2026	239,5143	239,51434	0	106,6379	67,228241	39,409615	1,114525	0,930561	9,422819	249,765	245,445	ОК	24	0	
16.01.2026	228,5862	228,58618	0	107,3985	67,632294	39,766216	1,124938	0,919769	9,101692	238,6525	234,19	ОК	24	0	
17.01.2026	197,9432	197,94318	0	105,4059	65,98291	39,423008	1,168266	0,905392	7,820419	206,53	202,4025	ОК	24	0	
18.01.2026	171,2106	171,21056	0	104,9928	64,253105	40,739639	1,233094	0,868452	6,979204	178,74	174,7475	ОК	24	0	
19.01.2026	149,2627	149,26271	0	104,2596	64,023651	40,236	1,248064	0,861955	6,029796	155,775	152,2775	ОК	24	0	
20.01.2026	150,2105	150,21053	0	103,9592	63,729809	40,229389	1,237156	0,872187	6,076018	156,7175	153,225	ОК	24	0	
21.01.2026	201,8781	201,87814	0	103,7749	65,092682	38,682262	1,123904	0,910529	7,835407	210,2525	206,4025	ОК	24	0	
22.01.2026	225,8159	225,8159	0	107,9754	67,780098	40,195354	1,122449	0,927236	9,110762	235,915	231,2875	ОК	24	0	
Итого:	**5221,22**	**5221,22**							**201,75**	**5437,67**	**5326,41**		**744**	**0,02**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.12.2025	929,81	37538,77	37260,11	278,66	36623,14	36629,85	-6,71			
22.01.2026	1131,57	42976,43	42586,52	389,92	41844,35	41851,06	-6,71			
ИТОГО:	201,75	5437,67	5326,41	111,26	5221,22	5221,22	0,00	744		0,02

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23714416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
22.12.2025	104,06	13550,75	13104,06	0,00	13132,22	12847,02	0,00			
22.01.2026	134,25	16302,91	15716,73	0,00	15763,48	15388,94	0,00			
ИТОГО:	30,19	2752,16	2612,67	0,00	2631,26	2541,92	0,00	744		0,02

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447293252

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:_____

Адрес:Молодог. № 74-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1042 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	93,88	40,63	53,25	63,2	60,86	56,1	55,66	0,03	5,2	3,231	24	0
24.12.2025	96,72	42,59	54,13	71,1	68,32	68,4	67,81	0,01	0,51	3,7	24	0
25.12.2025	99,13	51,58	47,55	102,1	97,94	101	99,75	0,01	-1,81	4,667	24	0
26.12.2025	99,3	49,89	49,41	93,5	89,69	92,6	91,5	0,03	-1,81	4,439	24	0
27.12.2025	98,27	45,49	52,78	78,6	75,45	77,7	76,94	0,01	-1,49	3,992	24	0
28.12.2025	98,64	43,84	54,8	74,5	71,51	73,1	72,42	0,02	-0,91	3,922	24	0
29.12.2025	98,31	45,08	53,23	71,4	68,54	70,3	69,6	0,01	-1,06	3,652	24	0
30.12.2025	98,07	46,33	51,74	81,4	78,15	80,5	79,69	0,02	-1,54	4,046	24	0
31.12.2025	98,23	43,97	54,26	83,6	80,25	82,9	82,15	0,01	-1,9	4,361	24	0
01.01.2026	98,73	44,04	54,69	64,9	62,26	64,1	63,51	0,02	-1,25	3,405	24	0
02.01.2026	98,36	41,06	57,3	75,5	72,45	74,8	74,22	0,01	-1,77	4,154	24	0
03.01.2026	98,19	38,07	60,12	74,5	71,5	73,9	73,42	0,01	-1,92	4,298	24	0
04.01.2026	98,48	38,83	59,65	75,3	72,28	74,7	74,18	0,01	-1,9	4,315	24	0
05.01.2026	98,61	37,68	60,93	71,2	68,31	70,5	70,04	0,02	-1,73	4,161	24	0
06.01.2026	96,56	38,75	57,81	65,3	62,75	64,7	64,23	0,01	-1,48	3,63	24	0
07.01.2026	96,8	42,37	54,43	69,5	66,79	69,1	68,53	0,01	-1,74	3,638	24	0
08.01.2026	97,11	41,89	55,22	64,3	61,77	63,8	63,25	0,02	-1,48	3,413	24	0
09.01.2026	96,64	42,13	54,51	69	66,32	68,6	68,03	0	-1,71	3,62	24	0
10.01.2026	97,97	45,43	52,54	80,3	77,09	80	79,21	0,02	-2,12	4,053	24	0
11.01.2026	98,16	43,44	54,72	73,6	70,64	73,3	72,65	0,01	-2,01	3,866	24	0
12.01.2026	98,54	45,35	53,19	70,4	67,59	69,9	69,24	0,01	-1,65	3,597	24	0
13.01.2026	101,12	46,52	54,6	82,2	78,74	81,7	80,87	0,01	-2,13	4,305	24	0
14.01.2026	104,94	55,04	49,9	107,7	102,83	107,2	105,68	0,01	-2,85	5,143	24	0
15.01.2026	105,11	58,34	46,77	123,8	118,23	123,5	121,55	0,01	-3,32	5,545	24	0
16.01.2026	106,02	56,16	49,86	110,9	105,83	110,7	109,07	0,01	-3,24	5,293	24	0
17.01.2026	103,87	49,71	54,16	91,6	87,57	91,3	90,27	0,01	-2,7	4,752	24	0
18.01.2026	103,28	44,86	58,42	74	70,76	73,8	73,11	0,01	-2,35	4,14	24	0
19.01.2026	102,49	43,21	59,28	66,6	63,74	66,2	65,65	0	-1,91	3,784	24	0
20.01.2026	102,28	44,7	57,58	72,5	69,36	72,3	71,61	0,01	-2,25	4,001	24	0
21.01.2026	102,22	53,84	48,38	105,9	101,35	106	104,57	0	-3,22	4,912	24	0
22.01.2026	106,55	58,52	48,03	118,3	112,87	118,4	116,54	0	-3,67	5,437	24	0
Итого:				**2526,7**	**2421,74**	**2501,1**	**2474,95**	**0,37**	**-53,21**	**129,47**	**744**	**0**
Средние:	**99,76**	**45,78**	**53,97**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**22688,8**	**22031,94**	**22950,1**	**22732,27**	**23,13**	**-700,33**	**802,86**	**9830**	**0**
22/01/2624:00	**25215,5**	**24453,68**	**25451,2**	**25207,22**	**23,5**	**-753,54**	**932,33**	**10574**	**0**
Итого:	**2526,7**	**2421,74**	**2501,1**	**2474,95**	**0,37**	**-53,21**	**129,47**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ /О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных № 109 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6E7F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.12.2025	95,12	56,24	38,88	138,29	133,04	135,46	133,49	0	-0,45	5,181	0	24	0
24.12.2025	98,07	59,99	38,08	159,08	152,75	156	153,43	0	-0,68	5,827	0	24	0
25.12.2025	100,27	64,39	35,88	215,87	206,89	213,14	209,13	0	-2,24	7,445	0	24	0
26.12.2025	100,49	64,79	35,7	201,44	193,05	198,26	194,48	0	-1,43	6,917	0	24	0
27.12.2025	99,56	60,64	38,92	170,7	163,71	167,26	164,45	0	-0,74	6,387	0	24	0
28.12.2025	99,95	59,27	40,68	164,55	157,74	161,12	158,54	0	-0,8	6,433	0	24	0
29.12.2025	99,66	60,35	39,31	160,42	153,85	157,29	154,68	0	-0,83	6,06	0	24	0
30.12.2025	99,33	60,89	38,44	175,9	168,72	172,76	169,83	0,01	-1,11	6,504	0	24	0
31.12.2025	99,46	59,67	39,79	178,86	171,54	175,59	172,72	0	-1,18	6,843	0	24	0
01.01.2026	100,14	61,2	38,94	145,56	139,51	142,67	140,22	0,01	-0,71	5,447	0	24	0
02.01.2026	99,66	60,93	38,73	161,12	154,5	157,83	155,15	0	-0,65	6,001	0	24	0
03.01.2026	99,51	60,78	38,73	153,77	147,46	150,55	147,98	0,01	-0,52	5,724	0	24	0
04.01.2026	99,79	60,48	39,31	160,11	153,51	156,8	154,19	0	-0,68	6,049	0	24	0
05.01.2026	99,97	60,28	39,69	146,9	140,85	143,75	141,35	0	-0,5	5,603	0	24	0
06.01.2026	97,93	58,61	39,32	140,04	134,45	137,23	135,06	0,01	-0,61	5,299	0	24	0
07.01.2026	98,15	59,23	38,92	153,05	146,93	150,22	147,8	0	-0,87	5,732	0	24	0
08.01.2026	98,53	59,49	39,04	144,47	138,64	141,6	139,31	0	-0,67	5,427	0	24	0
09.01.2026	97,99	58,74	39,25	149,42	143,46	146,61	144,28	0	-0,82	5,643	0	24	0
10.01.2026	99,24	61,02	38,22	173,07	166,01	170,18	167,3	0	-1,29	6,359	0	24	0
11.01.2026	99,51	59,13	40,38	158,61	152,13	155,64	153,13	0	-1	6,157	0	24	0
12.01.2026	99,88	59,16	40,72	146,94	140,89	143,99	141,64	0,01	-0,75	5,75	0	24	0
13.01.2026	102,33	61,64	40,69	171,88	164,51	168,58	165,67	0	-1,16	6,711	0	24	0
14.01.2026	106,08	67,87	38,21	219,91	209,85	216,73	212,24	0	-2,39	8,047	0	24	0
15.01.2026	106,13	68,12	38,01	241,67	230,59	239,65	234,61	0	-4,02	8,806	0	24	0
16.01.2026	107,17	62,3	44,87	200,31	190,97	197,72	194,2	0	-3,23	8,603	0	24	0
17.01.2026	105,09	55,1	49,99	157,21	150,14	154,49	152,29	0,01	-2,15	7,526	0	24	0
18.01.2026	104,57	48,26	56,31	124,03	118,49	121,17	119,84	0,02	-1,35	6,689	0	24	0
19.01.2026	103,84	46,24	57,6	109,84	105	107,02	105,95	0,01	-0,95	6,06	0	24	0
20.01.2026	103,58	48,22	55,36	122,28	116,9	119,45	118,17	0	-1,27	6,482	0	24	0
21.01.2026	103,42	57,94	45,48	182,23	174,27	179,85	177,08	0	-2,81	7,946	0	24	0
22.01.2026	107,76	63,55	44,21	207,09	197,34	204,48	200,71	0	-3,37	8,757	0	24	0
Итого:				**5134,6**	**4917,69**	**5043**	**4958,92**	**0,09**	**-41,23**	**202,42**	**0**	**744**	**0**
Средние:	**101,03**	**59,5**	**41,53**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/12/2524:00	14950,67	14524,06	14618,19	14437,54	0,17	86,52	425,08	0	3302	0
22/01/2624:00	20085,29	19441,75	19661,28	19396,46	0,26	45,29	627,50	0	4046	0
Итого:	5134,62	4917,69	5043,09	4958,92	0,09	-41,23	202,42	0	744	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №113 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x601C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	93,63	55,9	37,73	159,42	153,56	149,99	147,83	0	5,73	5,801	24	0
24.12.2025	96,11	55,71	40,4	150,97	145,16	141,7	139,65	0	5,51	5,876	24	0
25.12.2025	98,46	55,74	42,72	152,28	146,16	142,68	140,63	0	5,53	6,255	24	0
26.12.2025	98,65	55,94	42,71	156,4	150,08	146,53	144,41	0	5,67	6,424	24	0
27.12.2025	97,98	60,77	37,21	166,01	159,38	156,16	153,46	0	5,92	5,953	24	0
28.12.2025	98,13	53,49	44,64	135,71	130,26	126,82	125,13	0	5,13	5,826	24	0
29.12.2025	97,8	54,52	43,28	136,32	130,91	127,54	125,8	0	5,11	5,675	24	0
30.12.2025	97,46	54,03	43,43	145,36	139,62	135,99	134,15	0	5,47	6,076	24	0
31.12.2025	97,69	51,97	45,72	146,41	140,63	136,78	135,06	0	5,57	6,44	24	0
01.01.2026	98,4	55,31	43,09	141,36	135,67	132,23	130,36	0	5,31	5,855	24	0
02.01.2026	97,83	54,33	43,5	139,83	134,27	130,8	129,02	0	5,25	5,851	24	0
03.01.2026	97,7	54,18	43,52	142,48	136,86	133,29	131,48	0	5,38	5,965	24	0
04.01.2026	98,04	54,51	43,53	144,6	138,84	135,27	133,4	0	5,44	6,055	24	0
05.01.2026	98,18	54,15	44,03	140,16	134,57	131,08	129,29	0	5,28	5,935	24	0
06.01.2026	96,19	53,24	42,95	138,49	133,17	129,61	127,92	0	5,25	5,73	24	0
07.01.2026	96,41	54,4	42,01	141,78	136,27	132,76	130,95	0	5,32	5,731	24	0
08.01.2026	96,8	54,46	42,34	144,06	138,43	134,9	133,02	0	5,41	5,869	24	0
09.01.2026	96,28	54,13	42,15	143,44	137,92	134,32	132,5	0	5,42	5,823	24	0
10.01.2026	97,43	53,53	43,9	143,6	137,91	134,32	132,53	0	5,38	6,062	24	0
11.01.2026	97,7	52,88	44,82	143,59	137,86	134,27	132,52	0	5,34	6,187	24	0
12.01.2026	98,07	54,05	44,02	143,17	137,41	133,88	132,05	0	5,36	6,059	24	0
13.01.2026	100,24	54,37	45,87	141,55	135,68	132,14	130,3	0	5,38	6,236	24	0
14.01.2026	103,91	54,97	48,94	137,94	131,86	128,38	126,59	0	5,27	6,47	24	0
15.01.2026	104,11	54,96	49,15	144,82	138,42	134,82	132,94	0	5,48	6,822	24	0
16.01.2026	104,94	54,48	50,46	144,33	137,88	134,22	132,39	0	5,49	6,974	24	0
17.01.2026	103,06	53,64	49,42	143,55	137,3	133,73	131,94	0	5,36	6,801	24	0
18.01.2026	102,64	52,65	49,99	138,95	132,94	129,44	127,77	0	5,17	6,661	24	0
19.01.2026	101,86	52,94	48,92	134,14	128,45	125,12	123,5	0	4,95	6,297	24	0
20.01.2026	101,58	53,33	48,25	134,68	128,93	126,04	124,38	0	4,55	6,233	24	0
21.01.2026	101,35	54,79	46,56	146,82	140,59	137,37	135,47	0	5,12	6,561	24	0
22.01.2026	105,42	55,1	50,32	145,11	138,53	135,36	133,45	0	5,08	6,99	24	0
Итого:				**4467,3**	**4285,52**	**4177,5**	**4119,89**	**0**	**165,63**	**191,49**	**744**	**0**
Средние:	**99,16**	**54,46**	**44,69**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**7167,43**	**6939,17**	**6751,07**	**6673,98**	**0,02**	**265,19**	**253,85**	**1431**	**0**
22/01/2624:00	**11634,76**	**11224,69**	**10928,61**	**10793,87**	**0,02**	**430,82**	**445,35**	**2175**	**0**
Итого:	**4467,33**	**4285,52**	**4177,54**	**4119,89**	**0**	**165,63**	**191,49**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №117 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	93,62	46,3	47,32	113,46	109,29	115,27	114,09	0	-4,8	5,174	24	0
24.12.2025	96,74	50,05	46,69	136,17	130,84	138,48	136,86	0	-6,02	6,121	24	0
25.12.2025	99,15	60,11	39,04	212,5	203,82	217,5	213,9	0	-10,08	7,975	24	0
26.12.2025	99,33	58,81	40,52	190,6	182,82	194,83	191,71	0	-8,89	7,428	24	0
27.12.2025	98,2	51,68	46,52	146,84	140,94	149,5	147,65	0	-6,71	6,566	24	0
28.12.2025	98,55	49,94	48,61	141,76	136,05	144,1	142,41	0	-6,36	6,624	24	0
29.12.2025	98,2	49,32	48,88	131,94	126,66	133,95	132,43	0	-5,77	6,199	24	0
30.12.2025	98,01	52,81	45,2	154,07	147,91	156,76	154,74	0	-6,83	6,698	24	0
31.12.2025	98,16	52,01	46,15	155,78	149,54	158,45	156,44	0	-6,9	6,914	24	0
01.01.2026	98,54	50,85	47,69	120,42	115,56	122,34	120,86	0	-5,3	5,519	24	0
02.01.2026	98,14	50,91	47,23	129,85	124,68	132,23	130,63	0	-5,95	5,895	24	0
03.01.2026	98,03	50,09	47,94	129,91	124,73	132,46	130,91	0	-6,18	5,988	24	0
04.01.2026	98,34	50,95	47,39	134,75	129,36	137,44	135,78	0	-6,42	6,139	24	0
05.01.2026	98,44	49,53	48,91	122,4	117,53	124,63	123,23	0	-5,7	5,758	24	0
06.01.2026	96,3	47,1	49,2	108,52	104,29	110,03	108,85	0	-4,56	5,137	24	0
07.01.2026	96,61	48,31	48,3	122,58	117,82	124,27	122,91	0	-5,09	5,695	24	0
08.01.2026	96,98	48,69	48,29	120,8	116,06	122,7	121,32	0	-5,26	5,612	24	0
09.01.2026	96,47	48,14	48,33	122,35	117,6	123,92	122,58	0	-4,98	5,689	24	0
10.01.2026	97,85	52,48	45,37	147,95	142,05	150,49	148,55	0	-6,5	6,455	24	0
11.01.2026	98,07	49,68	48,39	137,55	132,05	139,58	137,97	0	-5,92	6,397	24	0
12.01.2026	98,28	47,83	50,45	119,5	114,72	120,85	119,59	0	-4,87	5,796	24	0
13.01.2026	100,81	52,17	48,64	143,57	137,55	145,81	143,96	0	-6,41	6,704	24	0
14.01.2026	104,81	62,93	41,88	210,66	201,23	214,98	211,1	0	-9,87	8,457	24	0
15.01.2026	104,95	67,57	37,38	253,11	241,75	258,76	253,4	0	-11,65	9,073	24	0
16.01.2026	105,94	64,31	41,63	218,31	208,34	222,57	218,36	0	-10,02	8,71	24	0
17.01.2026	103,69	55,7	47,99	163,63	156,42	166,43	164,05	0	-7,63	7,526	24	0
18.01.2026	102,95	49,94	53,01	128,42	122,84	130,35	128,82	0	-5,98	6,527	24	0
19.01.2026	102,15	47,68	54,47	114,79	109,87	116,51	115,28	0	-5,41	5,995	24	0
20.01.2026	101,96	49,18	52,78	125,41	120,03	127,48	126,04	0	-6,01	6,347	24	0
21.01.2026	102,04	59,8	42,24	194,46	186,13	198,67	195,41	0	-9,28	7,882	24	0
22.01.2026	106,46	67,64	38,82	243,93	232,68	249,32	244,19	0	-11,51	9,067	24	0
Итого:				**4695,9**	**4501,16**	**4780,6**	**4714,02**	**0**	**-212,86**	**206,07**	**744**	**0**
Средние:	**99,6**	**52,98**	**46,62**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**12833,23**	**12479,35**	**14708,3**	**14541,41**	**0**	**-2062,06**	**368,56**	**2843**	**4**
22/01/2624:00	**17529,22**	**16980,51**	**19488,96**	**19255,43**	**0**	**-2274,92**	**574,63**	**3587**	**4**
Итого:	**4695,99**	**4501,16**	**4780,66**	**4714,02**	**0**	**-212,86**	**206,07**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447293252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №121 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAB95 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.2025	94,46	45,58	48,88	109,41	105,31	103,83	102,82	0	2,49	5,15	24	0
24.12.2025	97,46	49,55	47,91	124,67	119,76	118,73	117,38	0	2,38	5,746	24	0
25.12.2025	99,8	60,14	39,66	192,62	184,67	186,01	182,93	0	1,74	7,342	24	0
26.12.2025	100,02	59,38	40,64	175,71	168,45	169,41	166,63	0	1,82	6,872	24	0
27.12.2025	98,95	50,98	47,97	133,56	128,14	127,59	126,06	0	2,08	6,158	24	0
28.12.2025	99,32	49,28	50,04	126,66	121,52	120,76	119,41	0	2,11	6,089	24	0
29.12.2025	99,01	49,62	49,39	120	115,12	114,35	113	0	2,12	5,694	24	0
30.12.2025	98,75	52,28	46,47	141,49	135,76	135,65	133,94	0	1,82	6,321	24	0
31.12.2025	98,88	50,8	48,08	136,94	131,37	131,16	129,59	0	1,78	6,327	24	0
01.01.2026	99,4	50,7	48,7	111,74	107,17	106,47	105,2	0,01	1,97	5,229	24	0
02.01.2026	98,94	50,26	48,68	116,84	112,08	111,53	110,22	0	1,86	5,466	24	0
03.01.2026	98,81	50,24	48,57	119,63	114,81	114,39	113,03	0	1,78	5,583	24	0
04.01.2026	99,14	50,55	48,59	121,65	116,7	116,38	115	0	1,7	5,679	24	0
05.01.2026	99,27	49,64	49,63	112,42	107,87	107,36	106,11	0,01	1,76	5,363	24	0
06.01.2026	97,17	46,61	50,56	99,39	95,49	94,63	93,64	0,01	1,85	4,833	24	0
07.01.2026	97,41	47,97	49,44	108,66	104,35	103,76	102,65	0	1,7	5,168	24	0
08.01.2026	97,81	48,38	49,43	111,96	107,54	107,04	105,89	0	1,65	5,323	24	0
09.01.2026	97,28	47,55	49,73	110,22	105,86	105,22	104,1	0	1,76	5,27	24	0
10.01.2026	98,61	52,11	46,5	134,2	128,78	129,05	127,41	0	1,37	5,998	24	0
11.01.2026	98,85	49,82	49,03	127,71	122,55	122,57	121,15	0	1,4	6,018	24	0
12.01.2026	99,13	47,75	51,38	108,16	103,74	103,02	101,94	0	1,8	5,334	24	0
13.01.2026	101,67	51,76	49,91	132,84	127,19	127,43	125,85	0	1,34	6,358	24	0
14.01.2026	105,55	63,27	42,28	191,41	182,72	185,31	181,92	0	0,8	7,751	24	0
15.01.2026	105,62	65,38	40,24	211,48	201,88	205,23	201,26	0	0,62	8,158	24	0
16.01.2026	106,66	64,17	42,49	193,06	184,15	186,97	183,44	0	0,71	7,86	24	0
17.01.2026	104,48	54,31	50,17	145,18	138,7	139,67	137,77	0	0,93	6,976	24	0
18.01.2026	103,84	48,96	54,88	117,97	112,77	112,97	111,67	0,01	1,1	6,203	24	0
19.01.2026	103,11	47,54	55,57	106,61	101,97	101,95	100,87	0	1,1	5,674	24	0
20.01.2026	102,86	48,38	54,48	114,17	109,2	109,39	108,17	0	1,03	5,96	24	0
21.01.2026	102,76	59,21	43,55	176,19	168,56	170,63	167,9	0	0,66	7,362	24	0
22.01.2026	107,16	66,13	41,03	209,75	199,98	203,52	199,5	0	0,48	8,236	24	0
Итого:				**4242,3**	**4064,16**	**4071,9**	**4016,45**	**0,04**	**47,71**	**191,50**	**744**	**0**
Средние:	**100,39**	**52,52**	**47,86**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/12/2524:00	**13200,16**	**12824,18**	**12730,62**	**12596,35**	**0,49**	**227,83**	**425,10**	**3301**	**0**
22/01/2624:00	**17442,46**	**16888,34**	**16802,6**	**16612,8**	**0,53**	**275,54**	**616,60**	**4045**	**0**
Итого:	**4242,3**	**4064,16**	**4071,98**	**4016,45**	**0,04**	**47,71**	**191,50**	**744**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:Д-С Стр-46
Адрес:Бр. Каш. 111Б
Договор N:876543210 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
tхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20126040, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.12.25 23	95,17	54,72	40,44	11,61	8,39	7,7	183,47	178,18	0	176,58	175,74	0	0	7,162	0	24	0	
24.12.25 23	97,96	56,22	41,75	11,38	8,58	7,7	191,47	185,75	0,015	183,906	183,075	0,015	0,015	7,7	0,001	24	0	
25.12.25 23	100,3	62,34	37,96	10,58	8,98	7,7	243,63	236,91	0	233,597	232,738	0	0	8,892	0	24	0	
26.12.25 23	100,51	60,1	40,41	10,34	8,4	7,7	219,01	212,54	0	209,957	209,028	0	0	8,507	0	24	0	
27.12.25 23	99,54	55,81	43,73	10,78	8,27	7,7	191,54	185,47	0	183,758	182,821	0	0	8,058	0	24	0	
28.12.25 23	100	55,76	44,24	11,08	8,4	7,7	187,7	181,66	0	180,02	179,076	0	0	7,986	0	24	0	
29.12.25 23	99,7	55,99	43,71	11,31	8,21	7,7	186,4	180,46	0	178,81	177,858	0	0	7,84	0	24	0	
30.12.25 23	99,31	57,36	41,95	11,09	8,36	7,7	196,67	190,66	0	188,709	187,801	0	0	7,94	0	24	0	
31.12.25 23	99,48	55,83	43,64	11,02	8,45	7,7	194,03	187,94	0,002	186,153	185,268	0,002	0,002	8,147	0	24	0	
01.01.26 23	100,21	57,26	42,95	11,48	8,05	7,7	184,54	178,76	0	176,959	176,08	0	0	7,625	0	24	0	
02.01.26 23	99,65	57,54	42,11	11,5	8,2	7,7	189,9	184,07	0	182,171	181,292	0	0	7,696	0	24	0	
03.01.26 23	99,52	56,78	42,74	11,43	8,26	7,7	187,63	181,81	0	180,013	179,133	0	0	7,718	0	24	0	
04.01.26 23	99,81	56,94	42,87	11,39	8,29	7,7	186,86	181	0	179,239	178,323	0	0	7,708	0	24	0	
05.01.26 23	99,98	57,11	42,87	11,56	8,14	7,7	183,92	178,13	0	176,398	175,471	0	0	7,587	0	24	0	
06.01.26 23	98,01	57,06	40,96	11,64	8,02	7,7	193,22	187,46	0	185,582	184,671	0	0	7,626	0	24	0	
07.01.26 23	98,19	56,5	41,68	11,49	8,13	7,7	190,22	184,41	0	182,684	181,721	0	0	7,639	0	24	0	
08.01.26 23	98,55	56,78	41,77	11,55	8,1	7,7	187,39	181,63	0	179,913	178,957	0	0	7,539	0	24	0	
09.01.26 23	98,04	56,39	41,65	11,43	8,13	7,7	189,62	183,86	0	182,12	181,181	0	0	7,609	0	24	0	
10.01.26 23	99,23	56,56	42,67	11,12	8,43	7,7	189	183,01	0,01	181,37	180,34	0,01	0,01	7,762	0,001	24	0	
11.01.26 23	99,5	55,92	43,58	11,25	8,29	7,7	185,36	179,36	0	177,839	176,8	0	0	7,773	0	24	0	
12.01.26 23	99,93	56,58	43,34	11,49	8,07	7,7	184,29	178,34	0	176,755	175,73	0	0	7,686	0	24	0	
13.01.26 23	102,21	56,96	45,25	11,09	8,34	7,7	182,38	176,2	0,012	174,619	173,592	0,012	0,012	7,926	0,001	24	0	
14.01.26 23	106,1	66,7	39,4	10,5	8,72	7,7	253,9	246,17	0,01	242,363	241,25	0,01	0,01	9,585	0,001	24	0	
15.01.26 23	106,18	68,38	37,8	10,42	8,85	7,7	276,41	268,15	0,013	263,836	262,532	0,013	0,013	10,011	0,001	24	0	
16.01.26 23	107,15	66,73	40,43	10,52	8,74	7,7	250,98	243	0,017	239,386	238,12	0,017	0,017	9,714	0,001	24	0	
17.01.26 23	105,04	58,71	46,33	10,96	8,6	7,7	196,04	189,17	0,005	187,3	186,189	0,005	0,005	8,705	0	24	0	
18.01.26 23	104,58	55,48	49,1	11,63	8,22	7,7	172,65	166,26	0	165,012	163,916	0	0	8,128	0	24	0	
19.01.26 23	103,9	56,28	47,62	11,78	8,16	7,7	173,23	166,96	0	165,65	164,544	0	0	7,916	0	24	0	
20.01.26 23	103,61	55,72	47,89	11,67	8,27	7,7	170,25	164,07	0	162,835	161,738	0	0	7,823	0	24	0	
21.01.26 23	103,34	62,24	41,09	10,5	8,65	7,7	224,46	217,36	0,032	214,725	213,538	0,031	0,031	8,853	0,002	24	0	
22.01.26 23	107,65	67,24	40,41	10,49	8,82	7,7	251,58	243,59	0	239,857	238,641	0	0	9,73	0	24	0	
Итого/Средн	**101,27**	**58,87**	**42,4**	**11,16**	**8,37**	**7,7**	**6197,75**	**6002,34**	**0,116**	**5938,117**	**5907,164**	**0,114**	**0,114**	**252,59**	**0,007**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.25 23	13284,54	12922,9	4,833	12254,746	12073,984	4,75	4,75	273,114	0,275	2227	619
22.01.26 23	19482,29	18925,24	4,949	18192,863	17981,147	4,864	4,864	525,704	0,282	2971	619
Итого	**6197,75**	**6002,34**	**0,116**	**5938,117**	**5907,164**	**0,114**	**0,114**	**252,59**	**0,007**	**744**	**0**

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ИНСПЕКТОР СИ № 93
КАЛИГИНА О.Е.
25 * 01 * 26

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:54-1
Адрес:54-1
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °с	t2 °с	dt °с	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.12.25 23	94,93	49,61	45,32	11,11	8,19	6,12	160,32	155,72	0	154,325	153,966	0	0	5	1,02	7,011	0	24	0	
24.12.25 23	98,3	57,12	41,18	10,89	8,38	6,12	208,12	201,51	0	199,842	198,475	0	0	5	1,02	8,252	0	24	0	
25.12.25 23	100,44	69,85	30,59	10,03	8,85	6,12	377,79	365,1	0	362,18	357,158	0	0	5	1,02	11,113	0	24	0	
26.12.25 23	100,54	64,75	35,79	9,79	8,25	6,12	290,56	279,81	0	278,53	274,489	0	0	5	1,02	9,998	0	24	0	
27.12.25 23	99,5	57,24	42,26	10,25	8,09	6,12	219,19	211,26	0	210,288	208,085	0	0	5	1,02	8,911	0	24	0	
28.12.25 23	99,97	56,76	43,21	10,55	8,22	6,12	209,31	202,13	0	200,737	199,155	0	0	5	1,02	8,698	0	24	0	
29.12.25 23	99,66	55,87	43,79	10,8	8,02	6,12	199,95	193,02	0	191,807	190,266	0	0	5	1,02	8,423	0	24	0	
30.12.25 23	99,38	60,78	38,6	10,56	8,19	6,12	239,52	231,48	0	229,814	227,601	0	0	5	1,02	8,898	0	24	0	
31.12.25 23	99,57	60,85	38,72	10,49	8,28	6,12	243,74	235,69	0	233,833	231,702	0	0	5	1,02	9,08	0	24	0	
01.01.26 23	100,01	53,63	46,38	10,97	7,85	6,12	160,57	154,72	0	153,991	152,68	0	0	5	1,02	7,163	0	24	0	
02.01.26 23	99,58	57,15	42,43	10,99	8,02	6,12	197,13	190,3	0	189,113	187,451	0	0	5	1,02	8,049	0	24	0	
03.01.26 23	99,3	55,32	43,98	10,93	8,06	6,12	189,7	183,42	0	182,03	180,849	0	0	5	1,02	8,029	0	24	0	
04.01.26 23	99,67	56,02	43,64	10,89	8,09	6,12	195,34	188,68	0	187,385	185,981	0	0	5	1,02	8,202	0	24	0	
05.01.26 23	99,67	53,23	46,44	11,06	7,94	6,12	169,44	163,68	0	162,542	161,551	0	0	5	1,02	7,57	0	24	0	
06.01.26 23	97,76	50,58	47,18	11,16	7,81	6,12	153,92	149,14	0	147,861	147,392	0	0	5	1,02	6,994	0	24	0	
07.01.26 23	97,99	53,68	44,31	10,99	7,93	6,12	177,08	171,55	0,01	170,084	169,289	0,01	0,01	5	1,02	7,558	0	24	0	
08.01.26 23	98,29	52,16	46,13	11,05	7,9	6,12	164,31	159,08	0	157,778	157,1	0	0	5	1,02	7,298	0	24	0	
09.01.26 23	97,97	54,32	43,65	10,94	7,92	6,12	181,48	175,81	0	174,306	173,437	0	0	5	1,02	7,629	0	24	0	
10.01.26 23	99,27	59,17	40,1	10,61	8,24	6,12	223,66	215,63	0	214,616	212,18	0	0	5	1,02	8,631	0	24	0	
11.01.26 23	99,48	55,72	43,76	10,75	8,09	6,12	195,91	189,29	0	187,957	186,599	0	0	5	1,02	8,248	0	24	0	
12.01.26 23	99,69	53,2	46,49	10,99	7,86	6,12	166,75	161,26	0,04	159,958	159,169	0,04	0,04	5	1,02	7,46	0,002	24	0	
13.01.26 23	102,39	60,99	41,4	10,58	8,15	6,12	226,96	219,6	0,01	217,262	215,875	0,01	0,01	5	1,02	9,023	0	24	0	
14.01.26 23	106,31	74,81	31,51	9,94	8,6	6,12	387,64	375,06	0	369,962	365,804	0	0	5	1,02	11,704	0	24	0	
15.01.26 23	106,27	77,84	28,43	9,84	8,74	6,12	456,34	441,35	0	435,539	429,67	0	0	5	1,02	12,433	0	24	0	
16.01.26 23	107,38	75,46	31,92	9,96	8,61	6,12	382,64	369,67	0	364,898	360,398	0	0	5	1,02	11,696	0	24	0	
17.01.26 23	105,11	64,52	40,59	10,42	8,43	6,12	259,13	250,95	0	247,544	246,232	0	0	5	1,02	10,083	0	24	0	
18.01.26 23	103,97	55,43	48,55	11,1	8,04	6,12	181,27	175,32	0,01	173,325	172,847	0,01	0,01	5	1,02	8,441	0	24	0	
19.01.26 23	103,16	53,51	49,66	11,26	7,96	6,12	165,07	158,55	0	157,941	156,47	0	0	5	1,02	7,867	0	24	0	
20.01.26 23	103,17	56,33	46,83	11,16	8,06	6,12	187,07	179,99	0	178,987	177,38	0	0	5	1,02	8,409	0	24	0	
21.01.26 23	103,19	71,79	31,4	9,98	8,49	6,12	361,49	349,51	0	345,837	341,484	0	0	5	1,02	10,898	0	24	0	
22.01.26 23	107,76	77,44	30,32	9,91	8,69	6,12	424,17	409,26	0	404,354	398,532	0	0	5	1,02	12,314	0	24	0	
Итого/Средн	**101,76**	**62,69**	**39,07**	**10,64**	**8,19**	**6,12**	**7355,57**	**7107,54**	**0,07**	**7044,626**	**6979,268**	**0,069**	**0,069**	**5**	**1,02**	**276,085**	**0,003**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.25 23	82341,86	80362,41	11,82	76373,425	75461,593	11,265	11,265	1758,969	0,536	9561	1370
22.01.26 23	89697,43	87469,95	11,89	83418,051	82440,861	11,335	11,335	2035,054	0,539	10305	1370
Итого	**7355,57**	**7107,54**	**0,07**	**7044,626**	**6979,268**	**0,069**	**0,069**	**276,085**	**0,003**	**744**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю. Мар

ООО «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.01.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:54-2
Адрес:54-2
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.12.25 23	95,55	80,47	15,07	11,11	8,2	6,12	508,51	505,76	0	489,27	491,563	0	0	5	1,02	7,421	0	24	0	
24.12.25 23	98,32	81,5	16,82	10,88	8,4	6,12	533,2	529,61	0	512,006	514,392	0	0	5	1,02	8,663	0	24	0	
25.12.25 23	100,59	81,32	19,27	10,03	8,86	6,12	601,85	596,75	0	576,922	579,688	0	0	5	1,02	11,167	0	24	0	
26.12.25 23	100,75	81,19	19,56	9,79	8,26	6,12	542,88	538,3	0	520,325	522,924	0	0	5	1,02	10,225	0	24	0	
27.12.25 23	99,88	81,52	18,36	10,25	8,11	6,12	507,86	504,02	0	487,095	489,515	0	0	5	1,02	8,988	0	24	0	
28.12.25 23	100,43	82,39	18,05	10,55	8,23	6,12	510,21	506,4	0,06	489,151	491,595	0,058	0,058	5	1,02	8,881	0,004	24	0	
29.12.25 23	100,15	83,55	16,6	10,79	8,04	6,12	533,27	529,71	0	511,366	513,823	0	0	5	1,02	8,541	0	24	0	
30.12.25 23	99,67	82,33	17,34	10,55	8,2	6,12	543,5	539,69	0	521,371	523,92	0	0	5	1,02	9,091	0	24	0	
31.12.25 23	99,86	81,35	18,51	10,49	8,29	6,12	536,09	531,94	0	514,169	516,718	0	0	5	1,02	9,567	0	24	0	
01.01.26 23	100,69	85,6	15,08	10,97	7,87	6,12	529,85	526,76	0,01	507,901	510,246	0,01	0,01	5	1,02	7,717	0,001	24	0	
02.01.26 23	100,04	84,2	15,83	10,98	8,03	6,12	557,49	554,02	0	534,636	537,15	0	0	5	1,02	8,522	0	24	0	
03.01.26 23	99,86	84,01	15,85	10,92	8,08	6,12	535,63	532,36	0	513,749	516,222	0	0	5	1,02	8,195	0	24	0	
04.01.26 23	100,17	83,88	16,29	10,88	8,11	6,12	534,99	531,54	0	513,019	515,481	0	0	5	1,02	8,409	0	24	0	
05.01.26 23	100,23	84,92	15,31	11,05	7,96	6,12	531,09	527,91	0,02	509,27	511,598	0,019	0,019	5	1,02	7,854	0,002	24	0	
06.01.26 23	98,42	84,17	14,26	11,14	7,83	6,12	533,57	530,74	0	512,305	514,624	0	0	5	1,02	7,357	0	24	0	
07.01.26 23	98,53	83,24	15,29	10,98	7,95	6,12	539	535,85	0	517,493	519,88	0	0	5	1,02	7,968	0	24	0	
08.01.26 23	98,91	83,98	14,93	11,04	7,92	6,12	525,87	522,85	0	504,735	507,031	0	0	5	1,02	7,588	0	24	0	
09.01.26 23	98,5	83	15,49	10,93	7,94	6,12	535,85	532,57	0	514,474	516,758	0	0	5	1,02	8,023	0	24	0	
10.01.26 23	99,64	82,23	17,41	10,6	8,26	6,12	531,61	527,76	0	509,954	512,375	0	0	5	1,02	8,929	0	24	0	
11.01.26 23	99,96	83,06	16,9	10,74	8,11	6,12	519,54	515,93	0	498,269	500,619	0	0	5	1,02	8,471	0	24	0	
12.01.26 23	100,29	85,22	15,08	10,99	7,88	6,12	526,33	523,19	0,04	504,667	506,939	0,039	0,039	5	1,02	7,666	0,003	24	0	
13.01.26 23	102,67	84,68	17,99	10,57	8,18	6,12	534,87	530,57	0	511,932	514,273	0	0	5	1,02	9,263	0	24	0	
14.01.26 23	106,42	86,92	19,49	9,92	8,62	6,12	642,08	635,71	0	612,756	615,272	0	0	5	1,02	12,009	0	24	0	
15.01.26 23	106,2	83,24	22,97	9,86	8,73	6,12	525,62	519,36	0	501,692	503,832	0	0	5	1,02	11,576	0	24	0	
16.01.26 23	107,37	77,49	29,89	10	8,59	6,12	368,93	363,25	0,01	351,819	353,666	0,01	0,01	5	1,02	10,561	0,001	24	0	
17.01.26 23	105,16	64,18	40,98	10,47	8,43	6,12	235,81	231,24	0	225,265	226,93	0	0	5	1,02	9,263	0	24	0	
18.01.26 23	104,16	53,75	50,41	11,14	8,02	6,12	165,31	161,64	0,04	158,045	159,491	0,039	0,039	5	1,02	7,993	0,002	24	0	
19.01.26 23	103,35	54,06	49,28	11,29	7,95	6,12	167,2	163,63	0	159,951	161,442	0	0	5	1,02	7,908	0	24	0	
20.01.26 23	103,4	58,49	44,91	11,17	8,06	6,12	202,14	198,1	0	193,367	195,015	0	0	5	1,02	8,714	0	24	0	
21.01.26 23	103,3	73,68	29,62	9,98	8,49	6,12	368,31	363,05	0	352,327	354,312	0	0	5	1,02	10,473	0	24	0	
22.01.26 23	107,8	80,97	26,82	9,95	8,69	6,12	457,24	450,76	0	435,871	437,945	0	0	5	1,02	11,747	0	24	0	
Итого/Средн	**100,97**	**81,53**	**19,43**	**10,64**	**8,2**	**6,12**	**14885,7**	**14760,97**	**0,18**	**14265,173**	**14335,241**	**0,175**	**0,175**	**5**	**1,02**	**278,751**	**0,012**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.25 23	83310,73	82629,22	12,36	80802,83	81286,959	12,225	12,225	1967,757	0,534	10524	406
22.01.26 23	98196,43	97390,19	12,54	95068,003	95622,201	12,401	12,401	2246,509	0,547	11268	406
Итого	**14885,7**	**14760,97**	**0,18**	**14265,173**	**14335,241**	**0,175**	**0,175**	**278,751**	**0,012**	**744**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю.Мар

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.01.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/25г.-22/01/26г.

Абонент:54-3
Адрес:54-3
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.12.25 23	95,36	54,28	41,08	11,08	8,2	6,12	189,46	185,43	0,01	182,319	182,93	0,01	0,01		1,02	7,51	0	24	0	
24.12.25 23	98,58	62,18	36,39	10,85	8,4	6,12	236,13	231,74	0,02	226,695	227,658	0,02	0,02		1,02	8,276	0,001	24	0	
25.12.25 23	100,67	73,29	27,38	9,98	8,87	6,12	376,1	371,29	0,58	360,51	362,486	0,566	0,566		1,02	9,942	0,039	24	0	
26.12.25 23	100,82	69,9	30,92	9,75	8,27	6,12	320,54	315,64	0,02	307,222	308,738	0,02	0,02		1,02	9,532	0,001	24	0	
27.12.25 23	99,87	62,48	37,38	10,21	8,11	6,12	252,13	247,21	0,01	241,816	242,833	0,01	0,01		1,02	9,068	0,001	24	0	
28.12.25 23	100,37	61,85	38,52	10,51	8,24	6,12	246,66	241,66	0	236,489	237,454	0	0		1,02	9,138	0	24	0	
29.12.25 23	100,06	61,41	38,65	10,76	8,04	6,12	232,66	227,93	0	223,117	224,026	0	0		1,02	8,652	0	24	0	
30.12.25 23	99,72	65,72	33,99	10,52	8,21	6,12	278,71	273,97	0	267,342	268,633	0	0		1,02	9,119	0	24	0	
31.12.25 23	99,91	65,1	34,81	10,45	8,3	6,12	279,54	274,7	0	268,107	269,429	0	0		1,02	9,363	0	24	0	
01.01.26 23	100,51	59,06	41,45	10,94	7,87	6,12	195,7	191,34	0,02	187,607	188,292	0,02	0,02		1,02	7,803	0,001	24	0	
02.01.26 23	100	63,23	36,77	10,95	8,03	6,12	234,86	230,46	0	225,241	226,275	0	0		1,02	8,31	0	24	0	
03.01.26 23	99,73	61,62	38,11	10,89	8,08	6,12	222,53	218,12	0	213,455	214,357	0	0		1,02	8,161	0	24	0	
04.01.26 23	100,08	61,77	38,31	10,85	8,11	6,12	230,83	226,26	0	221,362	222,335	0	0		1,02	8,509	0	24	0	
05.01.26 23	100,16	58,89	41,27	11,02	7,95	6,12	201,54	197,16	0,01	193,262	194,021	0,01	0,01		1,02	8,001	0	24	0	
06.01.26 23	98,25	55,26	42,99	11,12	7,82	6,12	184,49	180,38	0	177,164	177,859	0	0		1,02	7,639	0	24	0	
07.01.26 23	98,44	60,26	38,18	10,96	7,95	6,12	217,85	213,64	0	209,165	210,092	0	0		1,02	8,012	0	24	0	
08.01.26 23	98,77	57,13	41,64	11,02	7,91	6,12	195,57	191,4	0,01	187,732	188,54	0,01	0,01		1,02	7,842	0	24	0	
09.01.26 23	98,41	60,56	37,86	10,9	7,94	6,12	223,32	219,09	0	214,424	215,418	0	0		1,02	8,144	0	24	0	
10.01.26 23	99,62	64,19	35,43	10,57	8,26	6,12	257,74	253,22	0,01	247,245	248,487	0,01	0,01		1,02	8,789	0	24	0	
11.01.26 23	99,9	60,86	39,04	10,71	8,11	6,12	225,68	221,21	0	216,452	217,474	0	0		1,02	8,476	0	24	0	
12.01.26 23	100,15	57,07	43,08	10,96	7,87	6,12	194,81	190,5	0	186,817	187,672	0	0		1,02	8,074	0	24	0	
13.01.26 23	102,7	65,52	37,18	10,54	8,17	6,12	256,79	251,9	0	245,768	247,027	0	0		1,02	9,17	0	24	0	
14.01.26 23	106,57	77,22	29,34	9,88	8,62	6,12	403,19	397,46	0	384,733	387,07	0	0		1,02	11,338	0	24	0	
15.01.26 23	106,54	77,84	28,71	9,8	8,76	6,12	419,17	413,29	0	399,98	402,364	0	0		1,02	11,53	0	24	0	
16.01.26 23	107,54	76,21	31,33	9,92	8,63	6,12	377,42	371,39	0	359,868	361,911	0	0		1,02	11,322	0	24	0	
17.01.26 23	105,48	69,41	36,07	10,38	8,45	6,12	291,76	286,17	0	278,644	280,001	0	0		1,02	10,09	0	24	0	
18.01.26 23	104,44	59	45,43	11,07	8,05	6,12	199,78	194,69	0	190,957	191,597	0	0		1,02	8,706	0	24	0	
19.01.26 23	103,68	57,47	46,21	11,24	7,97	6,12	185,58	180,74	0,01	177,491	178,011	0,01	0,01		1,02	8,23	0	24	0	
20.01.26 23	103,64	61,7	41,94	11,13	8,07	6,12	218,79	213,71	0	209,257	210,012	0	0		1,02	8,809	0	24	0	
21.01.26 23	103,53	74,04	29,49	9,93	8,51	6,12	370,93	365,57	0	354,769	356,715	0	0		1,02	10,503	0	24	0	
22.01.26 23	108,02	79,49	28,53	9,86	8,72	6,12	426,42	420,46	0	406,427	408,929	0	0		1,02	11,647	0	24	0	
Итого/Средн	**101,91**	**66,19**	**35,72**	**10,61**	**8,21**	**6,12**	**8146,68**	**7997,73**	**0,7**	**7801,433**	**7838,647**	**0,684**	**0,684**		**1,02**	**279,708**	**0,045**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.25 23	109814,05	109031,76	24,09	106495,479	106945,739	23,771	23,771	2032,527	1,152	10525	405
22.01.26 23	117960,73	117029,49	24,79	114296,912	114784,386	24,455	24,455	2312,236	1,197	11269	405
Итого	**8146,68**	**7997,73**	**0,7**	**7801,433**	**7838,647**	**0,684**	**0,684**	**279,708**	**0,045**	**744**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации 10. март

Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправ-Сервис» Управляющая компания для документов г. Челябинск ОГРН 1074400046446 ИНН 7447228252

ООО «УралЭнергосбыт»
инженер СТИ ЭЭР
Мартовская Ю.О.
23.01.2026