ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.01.2026	252,3547	252,35469	0	110,5371	66,661308	43,875763	1,040841	0,8945	11,06829	263,035	259,47	OK	24	0,09	
24.01.2026	261,9121	261,91211	0	110,9218	67,370316	43,551502	1,037936	0,896173	11,31699	273,0825	269,465	OK	24	0,09	
25.01.2026	245,2902	245,29021	0	111,0416	65,231415	45,8102	1,045262	0,884325	11,24083	255,765	252,0325	OK	24	0,08	
26.01.2026	225,1132	225,11322	0	110,1471	63,972225	46,174824	1,067607	0,86585	10,27434	234,4725	231,3025	OK	24	0,11	
27.01.2026	205,9818	205,98184	0	108,8083	61,468273	47,340015	1,075428	0,861222	9,689169	214,2225	211,41	OK	24	0,13	
28.01.2026	169,4296	169,42964	0	105,6157	56,522717	49,092953	1,111358	0,837204	8,317333	175,5825	173,5875	OK	24	0,17	
29.01.2026	153,9083	153,90825	0	103,6517	53,805897	49,845795	1,1269	0,818015	7,688184	159,1075	157,5975	OK	24	0,21	
30.01.2026	142,8541	142,85408	0	101,9928	53,085056	48,907776	1,140606	0,815211	7,005981	147,455	146,265	OK	24	0,13	
31.01.2026	139,7652	139,76524	0	98,98716	51,406021	47,581146	1,143242	0,824391	6,670662	143,88	143,0325	OK	24	0,2	
01.02.2026	163,503	163,50302	0	96,91587	53,432697	43,48317	1,106733	0,852577	7,132159	168,145	167,395	OK	24	0,21	
02.02.2026	191,6069	191,60689	0	96,59914	56,717159	39,881996	1,066387	0,836125	7,654809	197,14	196,3925	OK	24	0,17	
03.02.2026	199,5945	199,59451	0	96,47396	56,719284	39,754658	1,053942	0,845826	7,963219	205,37	204,54	OK	24	0,36	
04.02.2026	206,8404	206,84042	0	97,11535	56,824677	40,290672	1,061592	0,845091	8,302876	212,96	211,96	OK	24	0,16	
05.02.2026	211,5341	211,53407	0	101,5959	59,507442	42,088432	1,064999	0,867623	8,8979	218,625	216,975	OK	24	0,14	
06.02.2026	196,2879	196,28787	0	101,408	58,72208	42,685947	1,07503	0,855452	8,344537	202,7925	201,3175	OK	24	0,52	
07.02.2026	178,622	178,62195	0	100,9477	56,376278	44,57143	1,090023	0,833418	7,898421	184,375	183,0875	OK	24	0,32	
08.02.2026	154,6978	154,69783	0	100,171	52,593826	47,577168	1,123008	0,823891	7,389431	159,4725	158,33	OK	24	0,27	
09.02.2026	156,9251	156,92514	0	100,3003	54,435841	45,864456	1,136046	0,818533	7,218942	161,915	160,63	OK	24	0,17	
10.02.2026	175,8854	175,88544	0	99,81848	55,382309	44,436188	1,133449	0,815598	7,849789	181,5225	180,0125	OK	24	0,17	
11.02.2026	207,0832	207,08316	0	100,6794	59,13356	41,545822	1,080425	0,858393	8,609542	214,0325	212,2025	OK	24	0,18	
12.02.2026	190,0379	190,03793	0	101,8149	57,753536	44,061321	1,101074	0,831597	8,284711	196,575	194,6675	OK	24	0,19	
13.02.2026	174,2044	174,20435	0	98,89097	55,208477	43,682499	1,129814	0,831348	7,616108	179,7225	178,255	OK	24	0,2	
14.02.2026	146,7268	146,72675	0	96,50122	51,829666	44,671539	1,146716	0,814595	6,553724	150,9275	150,055	OK	24	0	
15.02.2026	167,731	167,73097	0	95,26583	52,847584	42,418259	1,113098	0,84036	7,124368	172,45	171,5425	OK	24	0	
16.02.2026	142,1963	142,19629	0	94,61123	52,132915	42,478313	1,129039	0,808824	6,026661	146,02	145,5	OK	24	0	
17.02.2026	132,5473	132,54733	0	92,92642	50,451664	42,474751	1,138971	0,817545	5,650165	135,8725	135,5625	OK	24	0	
18.02.2026	159,6453	159,64525	0	93,10941	53,134693	39,974724	1,108153	0,83366	6,415723	163,8275	163,3475	OK	24	0	
19.02.2026	185,866	185,866	0	96,96143	56,288136	40,673275	1,095901	0,846833	7,552532	191,435	190,3225	OK	24	0	
20.02.2026	200,761	200,76102	0	96,60738	57,876591	38,730778	1,074798	0,874448	7,73132	206,7725	205,7125	OK	24	0	
21.02.2026	193,3322	193,33217	0	96,19638	56,811619	39,384747	1,073053	0,87329	7,628139	199,0225	198	OK	24	0	
22.02.2026	214,6144	214,61438	0	96,88022	59,49123	37,388981	1,053929	0,881297	8,045345	221,13	220,0125	OK	24	0	
23.02.2026	224,9204	224,92043	0	100,4727	60,220959	40,251709	1,050361	0,854621	8,955107	232,445	230,645	OK	24	0	
Итого:	**5971,77**	**5971,77**							**258,12**	**6169,15**	**6120,63**		**768**	**4,27**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.01.2026	857,97	34161,07	34196,50	-35,42	33372,76	33372,76	0,00			
23.02.2026	1116,09	40330,22	40317,12	13,10	39344,54	39344,54	0,00			
ИТОГО:	258,12	6169,15	6120,63	48,53	5971,77	5971,77	0,00	768		4,27

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)

$Q_{корр} = Q_{и}/Т_{раб} \times Т_{нш}$

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /Ю.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.01.2026	245,2226	245,22263	0	106,3592	58,550228	47,808949	1,04232	0,893323	11,73358	255,9125	249,9025	OK	24	0	
24.01.2026	260,9911	260,99109	0	106,7452	60,361694	46,38345	1,039535	0,894983	11,96628	272,3675	266,4	OK	24	0	
25.01.2026	244,6746	244,67461	0	106,8641	58,172466	48,691601	1,04659	0,883149	11,87369	255,51	249,285	OK	24	0	
26.01.2026	227,0132	227,01318	0	106,0006	56,067337	49,933239	1,068892	0,864659	11,17503	236,9425	231,0675	OK	24	0	
27.01.2026	210,3376	210,33755	0	104,6828	54,233891	50,448895	1,076516	0,859992	10,50791	219,3575	213,8225	OK	24	0	
28.01.2026	159,8342	159,83423	0	101,4946	46,985992	54,508602	1,112366	0,835594	8,69196	166,4325	161,75	OK	24	0	
29.01.2026	145,678	145,67798	0	99,55917	43,871967	55,687176	1,127638	0,816322	8,129731	151,4725	147,1975	OK	24	0	
30.01.2026	140,2999	140,2999	0	97,92191	42,335049	55,586864	1,141222	0,813618	7,804949	145,7	141,675	OK	24	0	
31.01.2026	132,3238	132,32381	0	94,91909	42,233212	52,685871	1,143896	0,822622	6,987097	137,1125	133,61	OK	24	0	
01.02.2026	155,0258	155,02576	0	92,8148	43,615032	49,199772	1,10763	0,850753	7,668682	160,275	156,72	OK	24	0	
02.02.2026	176,6835	176,68347	0	92,47399	47,117771	45,35622	1,067412	0,834508	8,019816	182,51	179,035	OK	24	0	
03.02.2026	193,0432	193,04318	0	92,35595	48,378902	43,977055	1,054852	0,844194	8,515489	199,34	195,77	OK	24	0	
04.02.2026	191,6429	191,6429	0	92,98169	47,784138	45,197544	1,062643	0,843457	8,562059	197,9875	194,3375	OK	24	0	
05.02.2026	198,8512	198,85118	0	97,46352	50,813747	46,649776	1,066132	0,866235	9,272745	206,09	201,9025	OK	24	0	
06.02.2026	189,4993	189,49927	0	97,29241	49,970459	47,321964	1,075864	0,85397	8,927128	196,4175	192,32	OK	24	0	
07.02.2026	168,3074	168,30743	0	96,85233	46,728443	50,123886	1,08938	0,830849	8,323499	174,4725	170,515	OK	24	0	
08.02.2026	142,6476	142,64763	0	96,09901	43,462223	52,636795	1,12182	0,821163	7,511667	147,8925	144,1675	OK	24	0	
09.02.2026	143,545	143,54498	0	96,22577	44,033611	52,192158	1,134727	0,815577	7,496188	148,8325	145,1025	OK	24	0	
10.02.2026	163,0688	163,06877	0	95,73621	46,757359	48,978851	1,132227	0,812752	8,019931	168,9175	165,1225	OK	24	0	
11.02.2026	197,4361	197,43613	0	96,59005	50,486942	46,103104	1,079063	0,85557	9,105594	204,4751	200,44	OK	24	0	
12.02.2026	178,706	178,70599	0	97,71805	47,741131	49,976917	1,099775	0,828698	8,826172	185,3375	181,16	OK	24	0	
13.02.2026	163,8481	163,84805	0	94,79751	45,836498	48,961002	1,12846	0,828641	8,024523	169,66	165,825	OK	24	0	
14.02.2026	139,9128	139,91277	0	92,45771	42,029224	50,428482	1,145392	0,811276	7,072624	144,7025	141,2875	OK	24	0	
15.02.2026	160,7752	160,77518	0	91,20464	43,255901	47,948757	1,111652	0,836903	7,690526	166,0125	162,5775	OK	24	0	
16.02.2026	142,1853	142,18526	0	90,58901	42,697952	47,891052	1,12774	0,805427	6,805665	146,84	143,6525	OK	24	0	
17.02.2026	134,0758	134,07579	0	88,93679	42,300476	46,636311	1,137793	0,814187	6,264907	138,3775	135,355	OK	24	0	
18.02.2026	151,3704	151,37036	0	89,08012	44,114258	44,965862	1,107377	0,830849	6,847613	156,1375	153,0325	OK	24	0	
19.02.2026	175,7956	175,79555	0	92,90411	47,86269	45,041416	1,095368	0,844205	7,878239	181,6225	178,2375	OK	24	0	
20.02.2026	191,0224	191,02235	0	92,53587	49,233795	43,302082	1,074321	0,871982	8,199153	197,205	193,9125	OK	24	0	
21.02.2026	187,7804	187,78041	0	92,13943	48,40749	43,73193	1,072707	0,870664	8,213162	193,835	190,4875	OK	24	0	
22.02.2026	201,9821	201,98212	0	92,79568	50,591858	42,203815	1,053863	0,878835	8,544671	208,505	205,1725	OK	24	0	
23.02.2026	214,4267	214,42668	0	96,39127	52,196796	44,194485	1,050305	0,852302	9,34485	221,8625	218,11	OK	24	0	
Итого:	**5728,01**	**5728,01**							**274,01**	**5938,12**	**5808,95**		**768**	**0**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.01.2026	7415,44	243331,89	238728,60	4603,30	236351,80	235877,07	474,72			
23.02.2026	7689,45	249270,01	244537,55	4732,46	242079,80	241605,08	474,72			
ИТОГО:	274,01	5938,12	5808,95	129,16	5728,01	5728,01	0,00	768,00		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ **/О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.01.2026	275,7087	275,70868	0	105,0454	58,032089	47,01326	1,041213	0,893538	12,98079	287,12	281,185	OK	24	0	
24.01.2026	294,2597	294,25967	0	105,4255	59,563004	45,862484	1,038514	0,895086	13,36287	306,5475	300,42	OK	24	0,01	
25.01.2026	275,5005	275,50046	0	105,5484	57,973179	47,575165	1,04553	0,883526	13,08143	287,0075	281,025	OK	24	0	
26.01.2026	248,8952	248,89516	0	104,694	55,4632	49,230789	1,067643	0,865129	12,1103	259,0325	253,6975	OK	24	0,01	
27.01.2026	233,1243	233,12433	0	103,4064	53,793079	49,613308	1,075113	0,860586	11,48201	242,3	237,475	OK	24	0,01	
28.01.2026	182,618	182,61801	0	100,2975	47,243301	53,054188	1,110463	0,836664	9,676123	189,1825	185,5975	OK	24	0,01	
29.01.2026	163,1512	163,15118	0	98,39727	45,703159	52,694107	1,125787	0,817546	8,610704	168,7	165,75	OK	24	0,01	
30.01.2026	155,4421	155,44214	0	96,78529	43,963261	52,822021	1,139183	0,814813	8,217785	160,5325	157,81	OK	24	0	
31.01.2026	150,9793	150,97926	0	93,83798	42,770992	51,066986	1,141859	0,823909	7,722148	155,5625	153,22	OK	24	0,01	
01.02.2026	178,9217	178,92166	0	91,74189	44,176525	47,565365	1,105751	0,851942	8,534608	184,1575	181,5925	OK	24	0,02	
02.02.2026	201,7766	201,77657	0	91,3814	47,287201	44,094193	1,065834	0,835547	8,9107	207,7025	205,025	OK	24	0,01	
03.02.2026	213,3488	213,3488	0	91,24981	48,13731	43,112503	1,053417	0,845078	9,219058	219,625	216,83	OK	24	0	
04.02.2026	216,0952	216,09523	0	91,87528	48,225235	43,650043	1,06121	0,844347	9,378681	222,565	219,6375	OK	24	0,01	
05.02.2026	229,358	229,358	0	96,30029	51,159348	45,14093	1,064636	0,86678	10,34119	237,0525	233,3525	OK	24	0	
06.02.2026	216,0194	216,01944	0	96,13326	51,186352	44,946915	1,074369	0,854793	9,678564	223,2	219,8475	OK	24	0,01	
07.02.2026	195,4345	195,43446	0	95,72361	47,890896	47,832729	1,087654	0,831666	9,21975	201,8175	198,6875	OK	24	0,01	
08.02.2026	166,6159	166,61591	0	95,00168	44,866409	50,135273	1,120127	0,822466	8,356686	171,8975	169,1725	OK	24	0	
09.02.2026	168,42	168,41998	0	95,12643	45,777691	49,34874	1,132739	0,81677	8,319172	173,785	171,0525	OK	24	0,01	
10.02.2026	186,1761	186,17606	0	94,6163	47,563629	47,052647	1,130507	0,813627	8,784841	192,08	189,19	OK	24	0	
11.02.2026	220,1756	220,17555	0	95,42635	51,4034	44,022945	1,07789	0,856583	9,698784	227,36	224,08	OK	24	0	
12.02.2026	204,3518	204,35176	0	96,56147	49,601257	46,960205	1,098218	0,829493	9,520812	211,1375	207,905	OK	24	0,01	
13.02.2026	190,5206	190,52057	0	93,69348	47,81963	45,87384	1,126598	0,829143	8,754119	196,3725	193,7075	OK	24	0,02	
14.02.2026	160,0183	160,01828	0	91,40369	43,957706	47,445995	1,143444	0,812527	7,579216	164,595	162,4925	OK	24	0,01	
15.02.2026	189,6489	189,64886	0	90,15918	44,50058	45,658604	1,110026	0,838251	8,635465	195	192,535	OK	24	0	
16.02.2026	159,1149	159,11487	0	89,54722	43,476307	46,070923	1,125775	0,806638	7,309463	163,475	161,53	OK	24	0	
17.02.2026	144,2343	144,23431	0	87,90805	42,62431	45,283741	1,135856	0,815718	6,537985	148,0025	146,365	OK	24	0,01	
18.02.2026	173,3479	173,34787	0	88,05439	44,80188	43,252514	1,105709	0,831782	7,522296	177,9825	175,9925	OK	24	0	
19.02.2026	204,0468	204,04678	0	91,81553	48,750294	43,065235	1,093966	0,84501	8,762856	210,1025	207,48	OK	24	0	
20.02.2026	220,7981	220,79807	0	91,44157	50,137802	41,303776	1,073011	0,872662	9,023256	227,3075	224,6825	OK	24	0	
21.02.2026	208,838	208,838	0	91,04256	48,770599	42,271961	1,071305	0,871441	8,826238	214,905	212,3675	OK	24	0	
22.02.2026	227,8459	227,84587	0	91,68414	51,011078	40,673061	1,052481	0,87942	9,288173	234,6275	231,87	OK	24	0	
23.02.2026	235,9558	235,95575	0	95,22028	51,829021	43,391277	1,04905	0,852781	10,14505	243,6025	240,2475	OK	24	0	
Итого:	**6490,74**	**6490,74**							**299,59**	**6704,34**	**6601,82**		**768**	**0,18**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.01.2026	971,28	28978,19	28672,46	305,74	28260,24	28259,95	0,29			
23.02.2026	1270,87	35682,53	35274,28	408,25	34750,98	34750,69	0,29			
ИТОГО:	299,59	6704,34	6601,82	102,52	6490,74	6490,74	0,00	768		0,18

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.01.2026	283,733	283,733	0	106,3756	64,1822	42,1934	1,019165	0,873804	12,00147	296,9651	289,1675	ОК	24	0	
24.01.2026	289,7436	289,7436	0	106,7478	64,50297	42,24479	1,016174	0,875504	12,20899	303,485	295,2501	ОК	24	0	
25.01.2026	279,2846	279,2846	0	106,9277	63,39202	43,53567	1,023326	0,863814	12,18415	292,5776	284,395	ОК	24	0	
26.01.2026	258,2705	258,2705	0	106,0146	62,15822	43,85638	1,044815	0,846344	11,29547	270,3925	262,83	ОК	24	0	
27.01.2026	239,4566	239,4566	0	104,7207	60,27005	44,45068	1,052418	0,841333	10,60849	250,5425	243,3425	ОК	24	0,01	
28.01.2026	200,8999	200,8999	0	101,5695	56,70918	44,86029	1,08709	0,818309	9,021812	209,7226	203,73	ОК	24	0	
29.01.2026	187,2092	187,2092	0	99,62705	55,38627	44,24078	1,102487	0,799316	8,305256	195,195	189,655	ОК	24	0	
30.01.2026	177,5434	177,5434	0	98,02168	54,43207	43,58961	1,115812	0,796436	7,760244	184,92	179,76	ОК	24	0,01	
31.01.2026	171,7732	171,7732	0	95,00338	53,19996	41,80342	1,118564	0,805237	7,197287	178,5675	173,765	ОК	24	0	
01.02.2026	187,2838	187,2838	0	92,87197	52,35604	40,51593	1,083897	0,83263	7,6145	194,3875	189,3625	ОК	24	0,01	
02.02.2026	216,179	216,179	0	92,47915	54,04302	38,43612	1,043153	0,817165	8,323932	224,31	218,795	ОК	24	0	
03.02.2026	225,8965	225,8965	0	92,36713	54,40694	37,96021	1,031754	0,825854	8,595492	234,3775	228,665	ОК	24	0	
04.02.2026	225,1869	225,1869	0	92,96359	54,77582	38,18777	1,038117	0,825879	8,598842	233,7625	227,9625	ОК	24	0	
05.02.2026	235,3123	235,3123	0	97,44226	57,45845	39,98381	1,042425	0,847048	9,419347	245,145	238,4775	ОК	24	0	
06.02.2026	225,4286	225,4286	0	97,32056	57,52371	39,79686	1,051915	0,83626	8,960284	234,8725	228,4275	ОК	24	0	
07.02.2026	208,2289	208,2289	0	96,89395	55,66015	41,2338	1,064498	0,813759	8,562308	216,995	210,695	ОК	24	0	
08.02.2026	184,5719	184,5719	0	96,16776	53,75853	42,40924	1,096747	0,80358	7,852069	192,3275	186,4775	ОК	24	0	
09.02.2026	187,0211	187,0211	0	96,29676	54,85315	41,44361	1,109153	0,798894	7,775538	194,89	189,0575	ОК	24	0	
10.02.2026	201,6282	201,6282	0	95,77429	55,93645	39,83785	1,107201	0,794917	8,058237	210,0375	203,9275	ОК	24	0	
11.02.2026	229,7423	229,7423	0	96,57092	57,39695	39,17397	1,055874	0,836816	8,998025	239,475	232,53	ОК	24	0	
12.02.2026	220,0617	220,0617	0	97,77274	57,81327	39,95948	1,074634	0,811746	8,766793	229,63	222,76	ОК	24	0	
13.02.2026	204,0119	204,0119	0	94,87879	55,65497	39,22381	1,102769	0,81039	8,014464	212,48	206,25	ОК	24	0,02	
14.02.2026	176,264	176,264	0	92,51023	52,85587	39,65436	1,119971	0,794616	6,995978	183,255	177,945	ОК	24	0	
15.02.2026	199,3482	199,3482	0	91,24899	52,17001	39,07897	1,087097	0,81963	7,797062	207	201,255	ОК	24	0	
16.02.2026	175,8116	175,8116	0	90,65176	52,63347	38,01828	1,102213	0,788671	6,687927	182,5775	177,4525	ОК	24	0	
17.02.2026	160,5858	160,5858	0	88,95676	51,18526	37,77149	1,112581	0,797045	6,085181	166,6175	161,9075	ОК	24	0	
18.02.2026	183,7964	183,7964	0	89,0733	51,65366	37,41964	1,083253	0,812472	6,906922	190,6625	185,415	ОК	24	0	
19.02.2026	210,3093	210,3093	0	92,9046	55,57896	37,32563	1,071225	0,826072	7,856582	218,7375	212,58	ОК	24	0	
20.02.2026	226,7009	226,7009	0	92,5575	55,68704	36,87046	1,050567	0,853322	8,330252	235,6775	229,22	ОК	24	0	
21.02.2026	217,3579	217,3579	0	92,13241	54,19866	37,93375	1,048868	0,852058	8,261236	225,9375	219,5475	ОК	24	0	
22.02.2026	234,3789	234,3789	0	92,79456	55,98797	36,8066	1,03069	0,860016	8,645901	243,675	237,0175	ОК	24	0	
23.02.2026	242,8565	242,8565	0	96,35715	57,3572	38,99995	1,026622	0,834329	9,452288	253,15	245,77	ОК	24	0	
Итого:	**6865,88**	**6865,88**							**277,14**	**7152,35**	**6953,39**		768	0,05	
Средние:			**0,00**	**96,37**	**56,10**	**40,28**	**1,07**	**0,83**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.01.2026	1059,15	41012,59	40529,05	483,54	39936,41	39936,41	0,00			
23.02.2026	1336,30	48164,94	47482,44	682,50	46802,28	46802,28	0,00			
ИТОГО:	**277,14**	**7152,35**	**6953,39**	**198,96**	**6865,88**	**6865,88**	**0,00**	**768**	0	0,05

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAA04 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	104,73	68,37	36,36	155,6	148,64	152,5	149,31	0	-0,67	5,423	24	0
24.01.2026	105,05	69,88	35,17	160,9	153,65	157,8	154,33	0	-0,68	5,424	24	0
25.01.2026	105,36	66,59	38,77	148,8	142,08	145,8	142,84	0	-0,76	5,528	24	0
26.01.2026	104,41	64,15	40,26	132,4	126,53	129,9	127,43	0	-0,9	5,108	24	0
27.01.2026	103,04	58,92	44,12	111	106,17	109,1	107,36	0	-1,19	4,697	24	0
28.01.2026	99,92	48,92	51	83	79,59	81,7	80,76	0	-1,17	4,068	24	0
29.01.2026	97,93	45,38	52,55	72,3	69,41	71,1	70,42	0	-1,01	3,652	24	0
30.01.2026	96,25	42,56	53,69	65,5	62,97	64,5	63,95	0	-0,98	3,382	24	0
31.01.2026	93,34	40,57	52,77	64,8	62,43	63,8	63,28	0	-0,85	3,295	24	0
01.02.2026	91,21	43,26	47,95	77,9	75,17	77	76,33	0	-1,16	3,606	24	0
02.02.2026	91,06	50,43	40,63	97,8	94,34	97	95,85	0	-1,51	3,833	24	0
03.02.2026	90,88	50,68	40,2	99,5	96,02	98,9	97,72	0	-1,7	3,862	24	0
04.02.2026	91,4	52,45	38,95	105,2	101,49	104,2	102,86	0	-1,37	3,959	24	0
05.02.2026	95,96	56,19	39,77	112,2	107,89	111	109,36	0	-1,47	4,297	24	0
06.02.2026	95,79	54,44	41,35	102,4	98,49	101,3	99,88	0	-1,39	4,081	24	0
07.02.2026	95,26	50,79	44,47	87,4	84,07	86,5	85,44	0	-1,37	3,746	24	0
08.02.2026	94,5	44,44	50,06	70,2	67,56	69,4	68,74	0	-1,18	3,387	24	0
09.02.2026	94,65	45,17	49,48	73,7	70,93	72,8	72,12	0	-1,19	3,512	24	0
10.02.2026	94,23	48,26	45,97	86,4	83,19	85,7	84,78	0	-1,59	3,826	24	0
11.02.2026	95,04	55,89	39,15	111,7	107,47	110,6	109,01	0	-1,54	4,213	24	0
12.02.2026	96,18	53,95	42,23	99,1	95,29	98	96,65	0	-1,36	4,031	24	0
13.02.2026	93,38	48,62	44,76	85,6	82,44	85	84,06	0	-1,62	3,697	24	0
14.02.2026	91,01	42	49,01	69,7	67,24	69	68,43	0	-1,19	3,299	24	0
15.02.2026	89,73	43,9	45,83	79,9	77,14	79,3	78,57	0	-1,43	3,537	24	0
16.02.2026	89,16	41,99	47,17	69	66,68	68,5	67,91	0	-1,23	3,146	24	0
17.02.2026	87,48	39,79	47,69	61,7	59,69	61,1	60,65	0	-0,96	2,846	24	0
18.02.2026	87,71	44,04	43,67	75	72,54	74,5	73,82	0	-1,28	3,165	24	0
19.02.2026	91,38	49,65	41,73	91	87,77	90,6	89,57	0	-1,8	3,666	24	0
20.02.2026	91,06	53,19	37,87	103,8	100,14	103,3	101,91	0	-1,77	3,797	24	0
21.02.2026	90,7	51,69	39,01	100,7	97,21	100,2	98,96	0	-1,75	3,794	24	0
22.02.2026	91,39	55,54	35,85	119,6	115,37	119	117,29	0	-1,92	4,14	24	0
23.02.2026	94,76	58,97	35,79	126,1	121,36	124,9	122,91	0	-1,55	4,351	24	0
Итого:				**3099,9**	**2980,96**	**3064**	**3022,5**	**0**	**-41,54**	**126,37**	**768**	**0**
Средние:	**94,81**	**51,27**	**43,54**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	69700,2	67603,44	71951,5	71225,4	0,23	-3621,96	2513,85	32947	379
23/02/2624:00	72800,1	70584,4	75015,5	74247,9	0,23	-3663,5	2640,21	33715	379
Итого:	3099,9	2980,96	3064	3022,5	0	-41,54	126,37	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAE87 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	105,54	69,61	35,93	145,3	138,7	143,5	140,39	0	-1,69	5,002	24	0
24.01.2026	105,92	68,57	37,35	141,6	135,15	139,8	136,85	0	-1,7	5,064	24	0
25.01.2026	106,01	67,95	38,06	143	136,45	141,1	138,18	0	-1,73	5,212	24	0
26.01.2026	105,28	65,21	40,07	124,7	119,05	123,2	120,79	0	-1,74	4,785	24	0
27.01.2026	103,82	61,35	42,47	110,9	105,98	109,7	107,79	0	-1,81	4,516	24	0
28.01.2026	100,81	52,63	48,18	85,7	82,09	84,8	83,71	0	-1,62	3,96	24	0
29.01.2026	98,95	49,86	49,09	76,2	73,1	75,3	74,42	0	-1,32	3,594	24	0
30.01.2026	97,21	48,38	48,83	72,1	69,25	71,4	70,6	0,01	-1,35	3,386	24	0
31.01.2026	94,32	47,33	46,99	71,5	68,83	70,9	70,15	0	-1,32	3,236	24	0
01.02.2026	91,95	48,96	42,99	85,1	82,06	84,6	83,65	0	-1,59	3,53	24	0
02.02.2026	91,93	53,43	38,5	102,5	98,83	102,1	100,73	0	-1,9	3,808	24	0
03.02.2026	91,66	55,2	36,46	109	105,15	108,8	107,26	0	-2,11	3,838	24	0
04.02.2026	92,33	56,5	35,83	111,4	107,39	110,8	109,17	0	-1,78	3,854	24	0
05.02.2026	96,85	58,82	38,03	112,5	108,11	111,8	110,02	0	-1,91	4,121	24	0
06.02.2026	96,6	57,49	39,11	104,5	100,43	103,9	102,33	0	-1,9	3,934	24	0
07.02.2026	96,2	53,81	42,39	90,3	86,8	89,6	88,41	0	-1,61	3,685	24	0
08.02.2026	95,51	47,75	47,76	77,9	74,93	77,3	76,46	0	-1,53	3,585	24	0
09.02.2026	95,63	49,37	46,26	78,6	75,62	77,9	77,01	0	-1,39	3,501	24	0
10.02.2026	95,11	52,65	42,46	90,6	87,17	90,1	88,93	0	-1,76	3,706	24	0
11.02.2026	95,93	58,65	37,28	111,3	107,02	110,9	109,14	0	-2,12	3,996	24	0
12.02.2026	96,99	56,53	40,46	98,9	95,02	98,4	96,95	0	-1,93	3,85	24	0
13.02.2026	94,14	51,81	42,33	89,8	86,46	89,4	88,27	0	-1,81	3,663	24	0
14.02.2026	91,86	47,99	43,87	77,2	74,45	76,9	76,09	0	-1,64	3,268	24	0
15.02.2026	90,6	49,63	40,97	86,8	83,8	86,7	85,69	0	-1,89	3,434	24	0
16.02.2026	89,98	48,43	41,55	79,6	76,87	79,4	78,54	0	-1,67	3,195	24	0
17.02.2026	88,55	48,18	40,37	78,6	75,98	78,6	77,77	0	-1,79	3,068	24	0
18.02.2026	88,71	49,68	39,03	84,5	81,67	84,4	83,45	0	-1,78	3,188	24	0
19.02.2026	92,3	54,31	37,99	94,2	90,82	94,2	92,9	0	-2,08	3,452	24	0
20.02.2026	91,86	56,55	35,31	107,1	103,28	107	105,42	0	-2,14	3,654	24	0
21.02.2026	91,56	55,28	36,28	104,4	100,71	104,4	102,91	0	-2,2	3,655	24	0
22.02.2026	92,17	58,44	33,73	120,4	116,1	120,2	118,32	0	-2,22	3,921	24	0
23.02.2026	95,69	60,56	35,13	121,1	116,48	120,7	118,66	0	-2,18	4,098	24	0
Итого:				**3187,3**	**3063,75**	**3167,8**	**3120,96**	**0,01**	**-57,21**	**122,76**	**768**	**0**
Средние:	**95,68**	**55,02**	**40,65**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	80779,4	78398,27	80518,8	79570,13	4,11	-1171,86	2516,45	32940	478
23/02/2624:00	83966,7	81462,02	83686,6	82691,09	4,12	-1229,07	2639,21	33708	478
Итого:	3187,3	3063,75	3167,8	3120,96	0,01	-57,21	122,76	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /**О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x71B4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	105,9	65,79	40,11	129,7	123,79	129,12	126,59	0	-2,8	4,985	24	0
24.01.2026	106,33	67,09	39,24	136,1	129,84	135,84	133,08	0	-3,24	5,118	24	0
25.01.2026	106,32	63,54	42,78	124,9	119,16	124,44	122,13	0	-2,97	5,118	24	0
26.01.2026	105,6	60,65	44,95	110,3	105,28	109,68	107,82	0	-2,54	4,749	24	0
27.01.2026	104,1	55,49	48,61	96,7	92,4	96,12	94,73	0	-2,33	4,506	24	0
28.01.2026	101,01	46,44	54,57	73,7	70,62	72,96	72,22	0	-1,6	3,858	24	0
29.01.2026	99,11	43,93	55,18	65,2	62,55	64,44	63,86	0	-1,31	3,454	24	0
30.01.2026	97,31	42,44	54,87	60,6	58,22	59,88	59,36	0	-1,14	3,196	24	0
31.01.2026	94,44	40,86	53,58	60,8	58,53	60	59,5	0	-0,97	3,138	24	0
01.02.2026	92,15	43,66	48,49	72,6	70,01	71,4	70,75	0	-0,74	3,395	24	0
02.02.2026	92,21	49,37	42,84	87,4	84,27	86,16	85,17	0	-0,9	3,615	24	0
03.02.2026	91,93	48,22	43,71	89,9	86,69	88,56	87,58	0	-0,89	3,795	24	0
04.02.2026	92,65	50,46	42,19	90,1	86,83	88,68	87,6	0	-0,77	3,667	24	0
05.02.2026	97,19	54,46	42,73	98,6	94,75	97,44	96,1	0	-1,35	4,056	24	0
06.02.2026	96,88	53,15	43,73	89,5	85,99	88,32	87,19	0	-1,2	3,767	24	0
07.02.2026	96,46	47,83	48,63	80	76,91	78,96	78,11	0	-1,2	3,745	24	0
08.02.2026	95,7	42,37	53,33	65,8	63,25	65,04	64,52	0	-1,27	3,376	24	0
09.02.2026	95,83	44,78	51,05	67,8	65,19	66,84	66,22	0	-1,03	3,333	24	0
10.02.2026	95,36	48,27	47,09	77,5	74,56	76,56	75,71	0	-1,15	3,515	24	0
11.02.2026	96,25	54,12	42,13	97,7	93,92	96,6	95,29	0	-1,37	3,96	24	0
12.02.2026	97,27	51,73	45,54	86	82,62	85,08	84,01	0	-1,39	3,77	24	0
13.02.2026	94,4	47,82	46,58	74,8	72	73,8	73,03	0	-1,03	3,358	24	0
14.02.2026	92,03	42,97	49,06	65,8	63,44	64,92	64,38	0	-0,94	3,113	24	0
15.02.2026	90,83	43,92	46,91	73,3	70,74	72,24	71,59	0	-0,85	3,321	24	0
16.02.2026	90,18	43,83	46,35	67,4	65,09	66,48	65,89	0	-0,8	3,019	24	0
17.02.2026	88,72	42,7	46,02	66,8	64,59	65,76	65,19	0	-0,6	2,972	24	0
18.02.2026	88,96	44,46	44,5	71,2	68,8	70,2	69,55	0	-0,75	3,062	24	0
19.02.2026	92,57	48,53	44,04	81,3	78,35	80,28	79,36	0	-1,01	3,454	24	0
20.02.2026	92,16	52,18	39,98	93,7	90,33	92,52	91,34	0	-1,01	3,615	24	0
21.02.2026	91,86	49,97	41,89	89,5	86,31	88,32	87,29	0	-0,98	3,617	24	0
22.02.2026	92,51	54,29	38,22	104,8	101	103,8	102,37	0	-1,37	3,864	24	0
23.02.2026	96,05	55,69	40,36	106,5	102,41	106,08	104,55	0	-2,14	4,139	24	0
Итого:				**2756**	**2648,44**	**2726,5**	**2692,08**	**0**	**-43,64**	**119,65**	**768**	**0**
Средние:	**95,94**	**50,03**	**45,91**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	**68321**	**66294,97**	**64115,08**	**63471,72**	**3,69**	**2823,25**	**2485,18**	**32943**	**499**
23/02/2624:00	**71077**	**68943,41**	**66841,6**	**66163,8**	**3,69**	**2779,61**	**2604,83**	**33711**	**499**
Итого:	**2756**	**2648,44**	**2726,52**	**2692,08**	**0**	**-43,64**	**119,65**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организаций

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x690F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	103,03	65,58	37,45	152,7	146,06	152,7	149,72	0	-3,66	5,486	24	0
24.01.2026	103,36	64,26	39,1	147,7	141,25	147,7	144,93	0	-3,68	5,539	24	0
25.01.2026	103,36	65,12	38,24	148,3	141,82	148,3	145,46	0	-3,64	5,438	24	0
26.01.2026	102,7	62,73	39,97	135,2	129,37	135,2	132,75	0	-3,38	5,187	24	0
27.01.2026	101,27	60,03	41,24	123,8	118,56	123,8	121,72	0	-3,16	4,899	24	0
28.01.2026	98,37	51,82	46,55	94,1	90,32	94,1	92,92	0	-2,6	4,212	24	0
29.01.2026	96,37	47,72	48,65	80,4	77,3	80,4	79,53	0	-2,23	3,765	24	0
30.01.2026	94,65	46,69	47,96	75,6	72,73	75,6	74,83	0	-2,1	3,491	24	0
31.01.2026	91,88	45,38	46,5	74,9	72,23	74,9	74,14	0	-1,91	3,36	24	0
01.02.2026	89,73	49,06	40,67	95,1	91,87	95,1	94,03	0	-2,16	3,738	24	0
02.02.2026	89,76	53,52	36,24	112,3	108,46	112,3	110,78	0	-2,32	3,933	24	0
03.02.2026	89,52	54,7	34,82	119,2	115,14	119,2	117,53	0	-2,39	4,011	24	0
04.02.2026	90,21	56,35	33,86	123,9	119,61	123,9	122,07	0	-2,46	4,056	24	0
05.02.2026	94,49	57,76	36,73	124,4	119,75	124,4	122,5	0	-2,75	4,405	24	0
06.02.2026	94,28	56,43	37,85	113,3	109,08	113,3	111,61	0	-2,53	4,133	24	0
07.02.2026	93,85	52,78	41,07	101,5	97,73	101,5	100,19	0	-2,46	4,017	24	0
08.02.2026	93,15	47,69	45,46	85,6	82,47	85,6	84,67	0	-2,2	3,751	24	0
09.02.2026	93,22	48,5	44,72	85	81,9	85	84,08	0	-2,18	3,666	24	0
10.02.2026	92,79	52,33	40,46	101	97,32	101	99,71	0	-2,39	3,946	24	0
11.02.2026	93,63	58,15	35,48	125,4	120,8	125,4	123,45	0	-2,65	4,29	24	0
12.02.2026	94,73	56,96	37,77	117	112,61	117	115,22	0	-2,61	4,257	24	0
13.02.2026	91,93	51,64	40,29	100,3	96,71	100,3	99,04	0	-2,33	3,9	24	0
14.02.2026	89,41	45,33	44,08	77,7	75,06	77,7	76,93	0	-1,87	3,309	24	0
15.02.2026	88,37	48,67	39,7	98	94,73	98	96,91	0	-2,18	3,764	24	0
16.02.2026	87,59	45,18	42,41	76,7	74,19	76,7	76	0	-1,81	3,149	24	0
17.02.2026	85,93	42,95	42,98	66,1	64,01	66,1	65,51	0	-1,5	2,75	24	0
18.02.2026	86,37	47,7	38,67	86,8	84,03	86,8	85,87	0	-1,84	3,251	24	0
19.02.2026	89,93	52,15	37,78	102,6	99,07	102,6	101,31	0	-2,24	3,745	24	0
20.02.2026	89,59	52,66	36,93	113,5	109,62	113,5	112,02	0	-2,4	4,052	24	0
21.02.2026	89,34	51,75	37,59	112,7	108,87	112,7	111,32	0	-2,45	4,094	24	0
22.02.2026	89,94	54,55	35,39	124,4	120,15	124,4	122,68	0	-2,53	4,253	24	0
23.02.2026	93,35	54,27	39,08	122,1	117,59	122,1	120,43	0	-2,84	4,602	24	0
Итого:				**3417,3**	**3290,41**	**3417,3**	**3369,86**	**0**	**-79,45**	**130,45**	**768**	**0**
Средние:	**93,31**	**53,13**	**40,17**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	**72737,7**	**70599,04**	**75467,5**	**74650,76**	**0,09**	**-4051,72**	**2425,09**	**32296**	**618**
23/02/2624:00	**76155**	**73889,45**	**78884,8**	**78020,62**	**0,09**	**-4131,17**	**2555,54**	**33064**	**618**
Итого:	**3417,3**	**3290,41**	**3417,3**	**3369,86**	**0**	**-79,45**	**130,45**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x196E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	106,56	64,9	41,66	130,4	124,38	128,2	125,75	0	-1,37	5,198	24	0
24.01.2026	106,99	64,93	42,06	130	123,97	127,8	125,35	0	-1,38	5,232	24	0
25.01.2026	106,95	65,4	41,55	135,1	128,84	132,4	129,87	0	-1,03	5,375	24	0
26.01.2026	106,37	65,33	41,04	129,1	123,16	127	124,57	0	-1,41	5,071	24	0
27.01.2026	104,91	61,98	42,93	116,6	111,37	114,8	112,78	0	-1,41	4,792	24	0
28.01.2026	102,01	54,92	47,09	94,2	90,15	93,4	92,07	0	-1,92	4,253	24	0
29.01.2026	100,12	50,31	49,81	79,9	76,58	79,4	78,46	0,03	-1,88	3,819	24	0
30.01.2026	98,32	48,3	50,02	76,6	73,53	76,4	75,57	0	-2,04	3,681	24	0
31.01.2026	95,45	48,17	47,28	77,6	74,62	77,4	76,56	0	-1,94	3,532	24	0
01.02.2026	92,97	50,4	42,57	92,6	89,23	92,4	91,31	0	-2,08	3,801	24	0
02.02.2026	92,98	57,09	35,89	118,8	114,47	118,1	116,3	0,01	-1,83	4,114	24	0
03.02.2026	92,7	57,12	35,58	118,6	114,31	117,9	116,12	0	-1,81	4,073	24	0
04.02.2026	93,38	55,65	37,73	110,2	106,16	109,6	108,04	0	-1,88	4,01	24	0
05.02.2026	97,94	60,81	37,13	120,3	115,51	119,1	117,08	0	-1,57	4,298	24	0
06.02.2026	97,65	59,03	38,62	112,4	107,93	111,6	109,81	0	-1,88	4,176	24	0
07.02.2026	97,29	56,56	40,73	101,5	97,48	100,9	99,41	0,01	-1,93	3,976	24	0
08.02.2026	96,63	49,36	47,27	80,8	77,63	80,8	79,88	0	-2,25	3,673	24	0
09.02.2026	96,75	51,94	44,81	84,9	81,6	84,8	83,73	0	-2,13	3,662	24	0
10.02.2026	96,19	55,22	40,97	99,6	95,76	99,5	98,07	0	-2,31	3,926	24	0
11.02.2026	97	61,03	35,97	121,6	116,86	121,1	119,06	0	-2,2	4,209	24	0
12.02.2026	98,07	58,33	39,74	106,5	102,25	106,4	104,72	0	-2,47	4,067	24	0
13.02.2026	95,31	55,23	40,08	98	94,23	98,2	96,82	0	-2,59	3,78	24	0
14.02.2026	92,9	49,23	43,67	83,2	80,17	83,9	82,94	0,01	-2,77	3,501	24	0
15.02.2026	91,65	52,35	39,3	97,1	93,64	97,7	96,46	0	-2,82	3,682	24	0
16.02.2026	90,96	50,22	40,74	85,3	82,32	86,1	85,11	0	-2,79	3,356	24	0
17.02.2026	89,52	50,67	38,85	85,1	82,23	86	84,97	0	-2,74	3,196	24	0
18.02.2026	89,7	52,39	37,31	92	88,85	92,9	91,71	0	-2,86	3,318	24	0
19.02.2026	93,25	56,15	37,1	101,4	97,71	102	100,5	0	-2,79	3,632	24	0
20.02.2026	92,84	57,3	35,54	112,3	108,23	112,7	111	0	-2,77	3,85	24	0
21.02.2026	92,58	58,71	33,87	119,8	115,47	120,1	118,21	0	-2,74	3,918	24	0
22.02.2026	93,15	58,4	34,75	118,7	114,35	119	117,12	0	-2,77	3,98	24	0
23.02.2026	96,84	59,25	37,59	123	118,22	123	121,02	0	-2,8	4,452	24	0
Итого:				**3353,2**	**3221,21**	**3340,6**	**3290,37**	**0,06**	**-69,16**	**129,60**	**768**	**0**
Средние:	**96,74**	**56,14**	**40,6**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	78136,8	75768,39	76398,85	75535,98	0,97	232,41	2609,28	32295	618
23/02/2624:00	81490	78989,6	79739,45	78826,35	1,03	163,25	2738,88	33063	618
Итого:	3353,2	3221,21	3340,6	3290,37	0,06	-69,16	129,60	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Каш. № 111-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x011F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.01.2026	103,92	66,07	37,85	139,1	132,97	138,2	135,45	0	-2,48	5,047	0	24	0
24.01.2026	104,21	64,68	39,53	135	129,01	134,3	131,74	0	-2,73	5,116	0	24	0
25.01.2026	104,34	63,68	40,66	131,5	125,63	130,7	128,29	0	-2,66	5,125	0	24	0
26.01.2026	103,55	63,76	39,79	128,2	122,59	127,7	125,36	0	-2,77	4,89	0	24	0
27.01.2026	102,2	60,48	41,72	117,5	112,47	117,1	115,12	0	-2,65	4,708	0	24	0
28.01.2026	99,36	60,49	38,87	118,7	113,86	118,1	116,1	0	-2,24	4,436	0	24	0
29.01.2026	97,62	60,22	37,4	118	113,33	117,5	115,55	0	-2,22	4,245	0	24	0
30.01.2026	96,06	60,41	35,65	117,6	113,06	117,3	115,31	0	-2,25	4,039	0	24	0
31.01.2026	93,23	60,11	33,12	116,9	112,64	116,6	114,7	0	-2,06	3,736	0	24	0
01.02.2026	90,93	57,1	33,83	114,8	110,8	114,6	112,85	0	-2,05	3,754	0	24	0
02.02.2026	90,53	58,29	32,24	119	114,89	119	117,15	0	-2,26	3,708	0	24	0
03.02.2026	90,26	56,32	33,94	115,1	111,14	115,3	113,57	0	-2,43	3,775	0	24	0
04.02.2026	90,95	56,9	34,05	120	115,81	120,1	118,3	0	-2,49	3,946	0	24	0
05.02.2026	95,24	57,74	37,5	112,3	108,05	112,4	110,65	0	-2,6	4,058	0	24	0
06.02.2026	95,09	58,59	36,5	114,9	110,56	114,9	113,1	0	-2,54	4,042	0	24	0
07.02.2026	94,8	58,2	36,6	114	109,7	114	112,23	0	-2,53	4,02	0	24	0
08.02.2026	94,23	58,33	35,9	116,3	111,97	116,4	114,59	0	-2,62	4,027	0	24	0
09.02.2026	94,38	59,89	34,49	116,9	112,53	117,1	115,17	0	-2,64	3,888	0	24	0
10.02.2026	93,79	58,71	35,08	115,7	111,42	115,9	114,06	0	-2,64	3,914	0	24	0
11.02.2026	94,41	57,56	36,85	111,7	107,54	111,9	110,18	0	-2,64	3,969	0	24	0
12.02.2026	95,37	54,26	41,11	96,2	92,55	93,7	92,41	0	0,14	3,828	0	24	0
13.02.2026	92,29	45,96	46,33	76,7	73,95	75,9	75,14	0	-1,19	3,429	0	24	0
14.02.2026	89,94	41,49	48,45	65,2	62,98	64,4	63,87	0	-0,89	3,052	0	24	0
15.02.2026	88,81	43,45	45,36	76,1	73,55	75,5	74,81	0	-1,26	3,337	0	24	0
16.02.2026	88,1	41,6	46,5	64,4	62,28	63,5	62,99	0	-0,71	2,9	0	24	0
17.02.2026	86,48	39,73	46,75	59,4	57,51	58,6	58,16	0	-0,65	2,69	0	24	0
18.02.2026	86,79	42,15	44,64	69,1	66,87	68,5	67,92	0	-1,05	2,985	0	24	0
19.02.2026	90,44	46,81	43,63	79,8	77,03	79,2	78,37	0	-1,34	3,361	0	24	0
20.02.2026	90,15	48,71	41,44	90,2	87,11	89,8	88,79	0	-1,68	3,611	0	24	0
21.02.2026	89,81	48,06	41,75	88,3	85,27	87,9	86,94	0	-1,67	3,562	0	24	0
22.02.2026	90,5	50,57	39,93	99,5	96,07	99	97,83	0	-1,76	3,839	0	24	0
23.02.2026	93,94	52,46	41,48	104,1	100,24	103,7	102,37	0	-2,13	4,158	0	24	0
Итого:				**3362,2**	**3235,38**	**3348,8**	**3299,07**	**0**	**-63,69**	**125,20**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**94,11**	**54,77**	**39,34**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/01/2624:00	58507,5	56787,06	58296	57579,3	0,02	-792,24	1751,84	0	20654	2
23/02/2624:00	61869,7	60022,44	61644,8	60878,37	0,02	-855,93	1877,03	0	21422	2
Итого:	3362,2	3235,38	3348,8	3299,07	0	-63,69	125,20	0	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06403116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.01.2026	253,5012	253,50122	0	106,8969	60,872009	46,02486	0,971499	0,819942	11,66898	264,5125	258,815	OK	24	0	
24.01.2026	253,0903	253,09032	0	107,2666	60,539722	46,726894	0,970157	0,820343	11,76291	264,1775	258,3775	OK	24	0,01	
25.01.2026	256,3258	256,32581	0	107,3598	59,974293	47,385509	0,975809	0,80996	12,05956	267,595	261,63	OK	24	0	
26.01.2026	236,8382	236,83823	0	106,587	58,423573	48,163406	0,99736	0,792176	11,26094	247,09	241,57	OK	24	0,01	
27.01.2026	227,7723	227,77234	0	105,2732	57,280613	47,992599	1,00446	0,788107	10,9212	237,4225	232,0725	OK	24	0	
28.01.2026	225,5067	225,50665	0	102,309	56,370235	45,938732	1,03802	0,765626	10,37252	234,475	229,6675	OK	24	0	
29.01.2026	233,5804	233,58035	0	100,5187	56,581089	43,937622	1,052318	0,747385	10,28727	242,42	238,0525	OK	24	0	
30.01.2026	241,2858	241,28577	0	98,84341	57,165371	41,678028	1,065089	0,744995	10,06212	250,0775	245,98	OK	24	0	
31.01.2026	257,4921	257,4921	0	95,92029	57,897854	38,022434	1,067099	0,754163	9,80714	266,2625	262,66	OK	24	0,01	
01.02.2026	275,9276	275,92758	0	93,5978	57,611923	35,985874	1,031222	0,781765	9,95083	284,9275	281,33	OK	24	0	
02.02.2026	280,8822	280,8822	0	93,22666	58,386425	34,840244	0,992059	0,765359	9,798274	290,0075	286,4925	OK	24	0	
03.02.2026	284,8015	284,80151	0	92,99778	58,094315	34,903469	0,980229	0,774321	9,952168	294	290,4475	OK	24	0,01	
04.02.2026	278,452	278,45203	0	93,70518	58,126678	35,578499	0,988379	0,77327	9,890641	287,5876	283,9825	OK	24	0	
05.02.2026	238,7629	238,76292	0	98,13949	56,897186	41,242275	0,992792	0,794709	9,84628	247,4725	243,2575	OK	24	0	
06.02.2026	240,586	240,58604	0	97,95523	57,237747	40,717491	1,002206	0,783031	9,815528	249,315	245,1775	OK	24	0	
07.02.2026	247,2549	247,2549	0	97,65617	56,98793	40,668232	1,014915	0,761028	10,07319	256,205	251,9075	OK	24	0,01	
08.02.2026	246,6334	246,63341	0	97,02636	56,124783	40,901569	1,046071	0,75214	10,10642	255,3175	251,2825	OK	24	0	
09.02.2026	244,1541	244,15414	0	97,15969	56,419804	40,739868	1,058556	0,746812	9,967962	252,7325	248,8325	OK	24	0	
10.02.2026	249,6523	249,65228	0	96,55445	57,498577	39,055882	1,056344	0,74358	9,775904	258,32	254,5651	OK	24	0	
11.02.2026	249,4492	249,44916	0	97,26026	57,515301	39,744961	1,005242	0,784671	9,905575	258,3376	254,27	OK	24	0	
12.02.2026	240,5203	240,52025	0	98,42045	57,282196	41,138248	1,025567	0,75863	9,908872	249,235	245,2075	OK	24	0	
13.02.2026	265,0501	265,05011	0	95,52329	57,866283	37,657021	1,0527	0,758956	9,978758	273,9876	270,3525	OK	24	0,01	
14.02.2026	274,0082	274,00824	0	93,37845	57,917393	35,461033	1,068548	0,743115	9,7362	282,8301	279,5075	OK	24	0	
15.02.2026	288,901	288,901	0	91,99146	57,664917	34,326534	1,035569	0,768117	9,947509	298,0125	294,56	OK	24	0	
16.02.2026	291,2914	291,29135	0	91,46809	58,409592	33,058498	1,050743	0,737498	9,644218	300,19	297,2925	OK	24	0	
17.02.2026	302,8019	302,80191	0	89,93656	59,407108	30,529467	1,05992	0,746525	9,262636	311,6525	309,2751	OK	24	0,01	
18.02.2026	302,0155	302,0155	0	89,9942	59,268238	30,725962	1,030308	0,762376	9,275094	310,96	308,3476	OK	24	0	
19.02.2026	266,8755	266,87546	0	93,66747	58,127121	35,540356	1,020035	0,774312	9,482514	275,57	272,2175	OK	24	0	
20.02.2026	272,4343	272,4343	0	93,1853	58,197186	34,988106	0,999638	0,801244	9,550217	281,29	277,8225	OK	24	0	
21.02.2026	281,1786	281,17862	0	92,83729	58,422382	34,414898	0,997581	0,800345	9,68814	290,235	286,7875	OK	24	0,01	
22.02.2026	279,382	279,38199	0	93,4136	58,111038	35,302567	0,979531	0,807747	9,886396	288,5426	284,8551	OK	24	0	
23.02.2026	252,4937	252,49365	0	97,02526	57,18906	39,836193	0,977417	0,780741	10,04765	261,4775	257,3076	OK	24	0	
Итого:	**8338,90**	**8338,90**							**323,69**	**8632,24**	**8503,90**		**768**	**0,08**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.01.2026	1240,92	41416,75	40909,06	507,68	40319,26	40319,48	-0,21			
23.02.2026	1564,61	50048,98	49412,96	636,02	48658,16	48658,38	-0,21			
ИТОГО:	323,69	8632,24	0,00	0,00	8338,90	8338,90	0,00	768		0,08

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.01.2026	33,67	839,84	840,39	0,00	817,96	824,91	0,00			
23.02.2026	47,60	1188,10	1188,37	0,00	1156,27	1165,18	0,00			
ИТОГО:	13,93	348,26	347,98	0,00	338,31	340,27	0,00	0		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD469 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	104,59	61,04	43,55	115,3	110,15	115,1	113,13	0	-2,98	4,811	24	0
24.01.2026	104,98	60,92	44,06	114,2	109,07	114	112,07	0,03	-3	4,823	24	0
25.01.2026	104,99	61,45	43,54	117,8	112,51	117,6	115,57	0	-3,06	4,911	24	0
26.01.2026	104,38	60,39	43,99	113,3	108,24	113,2	111,31	0,05	-3,07	4,775	24	0
27.01.2026	102,79	56,9	45,89	101,3	96,92	101,5	99,97	0	-3,05	4,458	24	0
28.01.2026	99,82	51,32	48,5	85,4	81,89	86,1	85,03	0,01	-3,14	3,979	24	0
29.01.2026	97,77	47,71	50,06	73,7	70,76	74,6	73,79	0	-3,03	3,547	24	0
30.01.2026	95,98	45,2	50,78	68,5	65,84	69,4	68,75	0,01	-2,91	3,346	24	0
31.01.2026	93,02	43,57	49,45	65,4	63,02	66,5	65,93	0,01	-2,91	3,116	24	0
01.02.2026	91,11	48,75	42,36	88,1	85,01	89,3	88,31	0,01	-3,3	3,602	24	0
02.02.2026	91,23	54,48	36,75	104,9	101,19	105,9	104,44	0	-3,25	3,722	24	0
03.02.2026	90,88	53,03	37,85	100,3	96,8	101,4	100,08	0,01	-3,28	3,665	24	0
04.02.2026	91,61	52,49	39,12	100,9	97,32	101,9	100,61	0,01	-3,29	3,809	24	0
05.02.2026	96,12	56,35	39,77	106,7	102,58	107,4	105,8	0	-3,22	4,085	24	0
06.02.2026	95,81	56,2	39,61	102,5	98,56	103,4	101,89	0,01	-3,33	3,911	24	0
07.02.2026	95,3	51,72	43,58	89,6	86,18	90,5	89,38	0,02	-3,2	3,756	24	0
08.02.2026	94,4	45,29	49,11	73,2	70,45	74,4	73,67	0,01	-3,22	3,462	24	0
09.02.2026	94,55	47,05	47,5	75,7	72,86	76,7	75,91	0,01	-3,05	3,464	24	0
10.02.2026	94,25	50,9	43,35	90,3	86,97	91,5	90,39	0,01	-3,42	3,773	24	0
11.02.2026	95,22	56,07	39,15	106,1	102,1	106,9	105,37	0,02	-3,27	4,005	24	0
12.02.2026	96,15	53,73	42,42	96,5	92,78	97,2	95,88	0,01	-3,1	3,939	24	0
13.02.2026	93,38	51,59	41,79	91,5	88,12	92,3	91,13	0,01	-3,01	3,686	24	0
14.02.2026	90,72	44,18	46,54	69	66,59	69,9	69,23	0,02	-2,64	3,098	24	0
15.02.2026	89,77	47,88	41,89	86,5	83,54	87,5	86,54	0,01	-3	3,5	24	0
16.02.2026	88,87	44,12	44,75	67,6	65,34	68,5	67,87	0,07	-2,53	2,926	24	0
17.02.2026	87,09	40,6	46,49	58,1	56,23	58,7	58,22	0,04	-1,99	2,612	24	0
18.02.2026	87,84	47,35	40,49	81,2	78,53	82,3	81,43	0,01	-2,9	3,18	24	0
19.02.2026	91,48	52,75	38,73	94,4	91,07	95,1	93,85	0	-2,78	3,528	24	0
20.02.2026	91,04	52,84	38,2	98,5	95,07	99,2	97,92	0	-2,85	3,636	24	0
21.02.2026	90,82	53,51	37,31	102,5	98,92	103,3	101,92	0	-3	3,691	24	0
22.02.2026	91,46	54,97	36,49	108,4	104,55	109,1	107,57	0	-3,02	3,817	24	0
23.02.2026	95,01	56,16	38,85	108,3	104,2	108,8	107,19	0	-2,99	4,054	24	0
Итого:				**2955,7**	**2843,36**	**2979,2**	**2940,15**	**0,39**	**-96,79**	**120,69**	**768**	**0**
Средние:	**94,76**	**51,89**	**42,87**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	57080,8	55398,43	55133,2	54487,43	6,16	911	1796,41	21158	0
23/02/2624:00	60036,5	58241,79	58112,4	57427,58	6,55	814,21	1917,10	21926	0
Итого:	2955,7	2843,36	2979,2	2940,15	0,39	-96,79	120,69	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2CF7 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	106,19	66,04	40,15	130,2	124,24	129,1	126,53	0	-2,29	5,007	24	0
24.01.2026	106,61	65,66	40,95	129,3	123,33	128,3	125,79	0	-2,46	5,068	24	0
25.01.2026	106,59	65,71	40,88	133,8	127,62	132,5	129,9	0	-2,28	5,235	24	0
26.01.2026	105,96	63,56	42,4	120,4	114,9	119,5	117,3	0	-2,4	4,885	24	0
27.01.2026	104,4	58,87	45,53	103,2	98,62	102,7	101,08	0,01	-2,46	4,502	24	0
28.01.2026	101,41	51,01	50,4	80,2	76,79	80,1	79,14	0	-2,35	3,874	24	0
29.01.2026	99,45	46,76	52,69	69,9	67,03	69,8	69,09	0	-2,06	3,536	24	0
30.01.2026	97,66	44,04	53,62	63,7	61,18	63,8	63,23	0,01	-2,05	3,288	24	0
31.01.2026	94,69	43,1	51,59	60,8	58,49	60,9	60,35	0	-1,86	3,019	24	0
01.02.2026	92,46	45,62	46,84	77,1	74,33	77,4	76,65	0	-2,32	3,484	24	0
02.02.2026	92,51	52,25	40,26	95,1	91,68	95,4	94,22	0	-2,54	3,695	24	0
03.02.2026	92,24	52,98	39,26	100,5	96,88	100,7	99,39	0	-2,51	3,807	24	0
04.02.2026	92,95	52,77	40,18	99,2	95,59	99,3	98,02	0	-2,43	3,844	24	0
05.02.2026	97,52	56,89	40,63	106,5	102,29	106,4	104,82	0	-2,53	4,167	24	0
06.02.2026	97,24	56,9	40,34	102,2	98,18	102,1	100,57	0	-2,39	3,969	24	0
07.02.2026	96,77	53,1	43,67	87,5	84,09	87,4	86,24	0	-2,15	3,676	24	0
08.02.2026	96,01	44,94	51,07	70,4	67,7	70,4	69,73	0	-2,03	3,459	24	0
09.02.2026	96,12	46,44	49,68	71,1	68,36	71,3	70,58	0	-2,22	3,397	24	0
10.02.2026	95,7	49,83	45,87	83,6	80,4	83,6	82,64	0	-2,24	3,691	24	0
11.02.2026	96,59	56,95	39,64	104,8	100,72	104,7	103,11	0	-2,39	4	24	0
12.02.2026	97,64	53,64	44	95	91,25	94,8	93,5	0	-2,25	4,02	24	0
13.02.2026	94,78	49,45	45,33	82,5	79,39	82,5	81,54	0	-2,15	3,602	24	0
14.02.2026	92,27	41,9	50,37	63,3	61,03	63,3	62,78	0,01	-1,75	3,074	24	0
15.02.2026	91,12	45,9	45,22	77	74,31	77	76,24	0	-1,93	3,36	24	0
16.02.2026	90,37	43,05	47,32	62	59,83	62,2	61,62	0	-1,79	2,832	24	0
17.02.2026	88,72	38,59	50,13	55	53,18	54,9	54,52	0,01	-1,34	2,665	24	0
18.02.2026	89,25	45,12	44,13	74	71,5	74,3	73,59	0	-2,09	3,156	24	0
19.02.2026	92,89	51,48	41,41	92,1	88,76	92,3	91,17	0	-2,41	3,68	24	0
20.02.2026	92,39	52,76	39,63	97,9	94,41	98,1	96,82	0	-2,41	3,746	24	0
21.02.2026	92,14	52,82	39,32	97,7	94,18	98	96,71	0	-2,53	3,705	24	0
22.02.2026	92,8	56,08	36,72	112,8	108,71	112,8	111,16	0	-2,45	3,997	24	0
23.02.2026	96,37	56,54	39,83	111,8	107,46	111,8	110,12	0	-2,66	4,286	24	0
Итого:				**2910,6**	**2796,43**	**2907,4**	**2868,15**	**0,04**	**-71,72**	**121,73**	**768**	**0**
Средние:	**96,24**	**51,89**	**44,34**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	**74088,7**	**71853,73**	**73350**	**72581,4**	**3,49**	**-727,67**	**2604,08**	**32584**	**690**
23/02/2624:00	**76999,3**	**74650,16**	**76257,4**	**75449,55**	**3,53**	**-799,39**	**2725,80**	**33352**	**690**
Итого:	**2910,6**	**2796,43**	**2907,4**	**2868,15**	**0,04**	**-71,72**	**121,73**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. №119-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x869D ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	105,83	67,96	37,87	155,5	148,43	156,8	153,54	0	-5,11	5,641	24	0
24.01.2026	106,24	68,04	38,2	154,2	147,11	155,3	152,08	0	-4,97	5,644	24	0
25.01.2026	106,2	68,01	38,19	157,9	150,65	158,7	155,37	0	-4,72	5,774	24	0
26.01.2026	105,61	68,26	37,35	156,5	149,41	157,3	154,03	0	-4,62	5,601	24	0
27.01.2026	104,18	65,41	38,77	144,2	137,81	144,9	142,1	0	-4,29	5,361	24	0
28.01.2026	101,27	59,31	41,96	114,6	109,77	115,4	113,53	0	-3,76	4,617	24	0
29.01.2026	99,36	53,1	46,26	96,7	92,71	97,6	96,34	0	-3,63	4,296	24	0
30.01.2026	97,61	51,77	45,84	87,7	84,2	88,7	87,59	0	-3,39	3,864	24	0
31.01.2026	94,66	48,78	45,88	84,1	80,92	85,2	84,26	0	-3,34	3,717	24	0
01.02.2026	92,33	53,21	39,12	106,2	102,36	107,7	106,28	0	-3,92	4,009	24	0
02.02.2026	92,31	59,22	33,09	135,4	130,53	136,9	134,71	0	-4,18	4,326	24	0
03.02.2026	92,03	59,34	32,69	139,2	134,21	140,7	138,44	0	-4,23	4,394	24	0
04.02.2026	92,77	59,03	33,74	136,4	131,45	138,1	135,87	0	-4,42	4,443	24	0
05.02.2026	97,25	62,33	34,92	141,5	135,93	142,9	140,35	0	-4,42	4,758	24	0
06.02.2026	96,97	61,68	35,29	133,5	128,27	134,9	132,54	0	-4,27	4,534	24	0
07.02.2026	96,6	58,75	37,85	120,8	116,1	122,1	120,15	0	-4,05	4,402	24	0
08.02.2026	95,93	52,74	43,19	99	95,2	100,4	99,08	0	-3,88	4,115	24	0
09.02.2026	96,01	52,99	43,02	98	94,27	99,2	97,89	0	-3,62	4,063	24	0
10.02.2026	95,48	57,37	38,11	116,3	111,87	117,8	116,02	0	-4,15	4,271	24	0
11.02.2026	96,32	62,11	34,21	139,6	134,2	141,2	138,73	0	-4,53	4,601	24	0
12.02.2026	97,39	60,42	36,97	125,6	120,64	127,2	125,1	0	-4,46	4,47	24	0
13.02.2026	94,79	57,5	37,29	3,5	3,37	120,2	118,37	0	-115	0,114	24	0
14.02.2026	92,18	49,92	42,26	0	0	90,9	89,85	0	-89,85	0	24	0
15.02.2026	90,96	53,78	37,18	0	0	111,9	110,39	0	-110,39	0	24	0
16.02.2026	90,27	49,52	40,75	0	0	89,9	88,87	0,01	-88,87	0	24	0
17.02.2026	88,76	46,75	42,01	0	0	81,8	80,98	0	-80,98	0	24	0
18.02.2026	89,02	52,36	36,66	0	0	104,1	102,78	0	-102,78	0	24	0
19.02.2026	92,7	58,22	34,48	0	0	126,1	124,09	0	-124,09	0	24	0
20.02.2026	92,21	59,24	32,97	0	0	135,6	133,4	0	-133,4	0	24	0
21.02.2026	91,93	59,53	32,4	0	0	142,9	140,58	0	-140,58	0	24	0
22.02.2026	92,47	59,96	32,51	0	0	143,8	141,44	0	-141,44	0	24	0
23.02.2026	96,12	62,45	33,67	0	0	146,9	144,28	0	-144,28	0	24	0
Итого:				**2646,4**	**2539,41**	**3963,1**	**3899,03**	**0,01**	**-1359,6**	**97,02**	**768**	**0**
Средние:	**96,05**	**58,09**	**37,95**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	74610,7	72317,26	75304,2	74530,66	13,74	-2213,4	2733,72	32585	689
23/02/2624:00	77257,1	74856,67	79267,3	78429,69	13,75	-3573,02	2830,74	33353	689
Итого:	2646,4	2539,41	3963,1	3899,03	0,01	-1359,62	97,02	768	0

ме. 264

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

Адрес МКД Ж/Д УЛ.БР.КАШИРИНЫХ 119 (1 ВВОД)

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во часов по ведомости
		с	по	
Февраль 2025	112,98	26.01.2025	25.02.2025	744
Март 2025	85,84	26.02.2025	25.03.2025	672
Апрель 2025	68,58	26.03.2025	25.04.2025	744
Октябрь 2025	51,82	26.09.2025	25.10.2025	624
Ноябрь 2025	86,13	26.10.2025	25.11.2025	744
Декабрь 2025	99,34	26.11.2025	25.12.2025	720
Январь 2026	138,64	26.12.2025	25.01.2026	744
Итого	643,33			4 992

Расчет

Расчетный месяц		Февраль 2026
Период расчета	с	26.01.2026
	по	25.02.2026
Количество расчетных часов		264
Итого по расчету		53,361
По показаниям ОПУ (для досчета)		97,02
Досчет		53,361
Итого к выставлению за расчетный месяц		150,381

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Мал. №3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD65C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.01.2026	105,9	67,4	38,5	277,8	265,13	270,4	264,84	0	0,29	10,247	0	24	0
24.01.2026	106,32	68,85	37,47	291,2	277,85	284	277,94	0	-0,09	10,459	0	24	0
25.01.2026	106,49	65,67	40,82	267,5	255,21	260	254,93	0	0,28	10,459	0	24	0
26.01.2026	105,58	64,54	41,04	244,1	233	237,1	232,58	0,01	0,42	9,6	0	24	0
27.01.2026	104,17	62,53	41,64	230,9	220,62	224,2	220,2	0	0,42	9,217	0	24	0
28.01.2026	101,03	56,71	44,32	178,5	170,99	172,7	170,13	0,02	0,86	7,599	0	24	0
29.01.2026	99,13	55,75	43,38	166,2	159,45	160,9	158,59	0,01	0,86	6,932	0	24	0
30.01.2026	97,51	55,3	42,21	161,2	154,83	156,2	153,97	0,02	0,86	6,548	0	24	0
31.01.2026	94,51	53,49	41,02	154,3	148,52	149,8	147,8	0	0,72	6,098	0	24	0
01.02.2026	92,36	52,35	40,01	180	173,53	175,1	172,85	0	0,68	6,953	0	24	0
02.02.2026	92,15	55,29	36,86	204,4	197,09	199,2	196,39	0,01	0,7	7,275	0	24	0
03.02.2026	91,99	55,98	36,01	214,9	207,22	209,6	206,57	0	0,65	7,47	0	24	0
04.02.2026	92,58	56,43	36,15	214,8	207,03	209,6	206,51	0,01	0,52	7,494	0	24	0
05.02.2026	97,1	59,19	37,91	225,8	216,94	220	216,46	0	0,48	8,241	0	24	0
06.02.2026	96,92	58,84	38,08	212,2	203,89	206,7	203,4	0,01	0,49	7,78	0	24	0
07.02.2026	96,47	56,82	39,65	194,5	186,94	189,2	186,36	0,02	0,58	7,425	0	24	0
08.02.2026	95,73	54,29	41,44	171,4	164,81	166,2	163,92	0,02	0,89	6,84	0	24	0
09.02.2026	95,86	55,52	40,34	174,8	168,08	169,7	167,29	0,01	0,79	6,792	0	24	0
10.02.2026	95,38	56,6	38,78	193,9	186,53	188,5	185,72	0	0,81	7,245	0	24	0
11.02.2026	96,19	58,54	37,65	218,7	210,24	213,1	209,76	0	0,48	7,93	0	24	0
12.02.2026	97,33	58,99	38,34	208,9	200,67	203,6	200,35	0	0,32	7,709	0	24	0
13.02.2026	94,5	55,87	38,63	192,1	184,91	186,8	184,12	0,02	0,79	7,152	0	24	0
14.02.2026	92,05	53,13	38,92	160,8	155,03	156,2	154,15	0,02	0,88	6,039	0	24	0
15.02.2026	90,88	53,57	37,31	191,5	184,8	186,7	184,18	0	0,62	6,904	0	24	0
16.02.2026	90,2	52,46	37,74	160,3	154,77	156	154,01	0	0,76	5,846	0	24	0
17.02.2026	88,55	49,81	38,74	151,1	146,06	147	145,29	0,01	0,77	5,659	0	24	0
18.02.2026	88,81	52,22	36,59	173,7	167,9	169,3	167,15	0	0,75	6,148	0	24	0
19.02.2026	92,56	56,47	36,09	204,4	197,02	199,7	196,78	0	0,24	7,122	0	24	0
20.02.2026	92,2	58,35	33,85	228,7	220,51	223,6	220,09	0,01	0,42	7,478	0	24	0
21.02.2026	91,83	55,6	36,23	211,5	203,98	206,2	203,26	0	0,72	7,396	0	24	0
22.02.2026	92,48	57,02	35,46	229,4	221,13	224	220,64	0	0,49	7,851	0	24	0
23.02.2026	95,99	59,66	36,33	240,3	231,07	234,9	231,06	0,01	0,01	8,414	0	24	0
Итого:				**6529,8**	**6275,75**	**6356,2**	**6257,29**	**0,21**	**18,46**	**242,32**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**95,96**	**57,28**	**38,67**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/01/2624:00	192270,7	186591,78	191685,6	188794,53	153,45	20307,57	5003,338	0	30157	1
23/02/2624:00	198800,5	192867,53	198041,8	195051,82	153,66	20326,03	5245,66	0	30925	1
Итого:	6529,8	6275,75	6356,2	6257,29	0,21	18,46	242,32	0	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРПАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Малышева № 3-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8B8B ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	103,75	65,33	38,42	398,7	381,17	412,3	404,31	0,02	-23,14	14,688	24	0
24.01.2026	104,09	65,99	38,1	411,5	393,25	424,8	416,41	0,03	-23,16	15,023	24	0
25.01.2026	104,32	65,36	38,96	406,2	388,15	420	411,84	0,03	-23,69	15,164	24	0
26.01.2026	103,4	62,24	41,16	340,7	325,8	353,3	346,99	0,19	-21,19	13,426	24	0
27.01.2026	102,1	58,73	43,37	311,8	298,45	324,1	318,94	0,03	-20,49	12,963	24	0
28.01.2026	98,97	48,94	50,03	212,4	203,79	222,7	220,19	0,03	-16,4	10,208	24	0
29.01.2026	97,1	46,5	50,6	196,9	189,15	206,4	204,3	0,02	-15,15	9,581	24	0
30.01.2026	95,51	46,04	49,47	185	177,94	193,7	191,77	0,02	-13,83	8,812	24	0
31.01.2026	92,56	44,55	48,01	181,8	175,26	190,3	188,53	0,01	-13,27	8,419	24	0
01.02.2026	90,43	46,33	44,1	221,2	213,51	230,8	228,49	0,01	-14,98	9,421	24	0
02.02.2026	90,22	49,7	40,52	256,4	247,55	266,5	263,42	0,01	-15,87	10,033	24	0
03.02.2026	90,07	50,79	39,28	271,1	261,77	281,3	277,92	0	-16,15	10,29	24	0
04.02.2026	90,62	51,46	39,16	274,3	264,77	284,5	280,97	0,02	-16,2	10,372	24	0
05.02.2026	95,07	55,4	39,67	300,5	289,12	311,2	306,76	0,02	-17,64	11,481	24	0
06.02.2026	94,98	54,92	40,06	285,6	274,79	296,2	292,03	0,03	-17,24	11,015	24	0
07.02.2026	94,48	51,82	42,66	246,2	237	256	252,77	0,03	-15,77	10,111	24	0
08.02.2026	93,76	46,54	47,22	200,4	193	209,7	207,57	0,02	-14,57	9,118	24	0
09.02.2026	93,88	47,56	46,32	208,1	200,4	217,6	215,29	0,02	-14,89	9,291	24	0
10.02.2026	93,4	49,91	43,49	237,1	228,37	247,1	244,24	0	-15,87	9,941	24	0
11.02.2026	94,22	54,56	39,66	292,7	281,78	303,3	299,13	0,02	-17,35	11,184	24	0
12.02.2026	95,3	53,26	42,04	266,8	256,66	277,1	273,39	0,03	-16,73	10,796	24	0
13.02.2026	92,57	49,42	43,15	232,4	224	242,2	239,43	0,02	-15,43	9,672	24	0
14.02.2026	90,17	44,83	45,34	183,8	177,45	192,1	190,29	0,03	-12,84	8,046	24	0
15.02.2026	89,01	47,64	41,37	232,6	224,76	241,9	239,32	0,03	-14,56	9,297	24	0
16.02.2026	88,34	44,92	43,42	182,7	176,63	190,6	188,78	0,02	-12,15	7,67	24	0
17.02.2026	86,69	43,05	43,64	166	160,65	173,2	171,7	0,02	-11,05	7,012	24	0
18.02.2026	87,01	46,38	40,63	215,7	208,72	224,5	222,24	0,01	-13,52	8,48	24	0
19.02.2026	90,64	52,35	38,29	268,7	259,35	278	274,43	0,04	-15,08	9,932	24	0
20.02.2026	90,28	55,27	35,01	310,8	300,05	320,5	315,95	0,03	-15,9	10,502	24	0
21.02.2026	89,92	51,4	38,52	270	260,76	279,4	275,95	0,02	-15,19	10,046	24	0
22.02.2026	90,58	54,63	35,95	313,4	302,51	323,1	318,63	0,02	-16,12	10,882	24	0
23.02.2026	93,89	56,88	37,01	323,9	311,92	334,2	329,15	0,03	-17,23	11,549	24	0
Итого:				**8405,4**	**8088,48**	**8728,6**	**8611,13**	**0,86**	**-522,65**	**334,43**	**768**	**0**
Средние:	**93,97**	**51,95**	**42,01**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	**41218,2**	**39966,73**	**42211,9**	**41572,81**	**1,82**	**-1606,08**	**1053,18**	**3591**	**0**
23/02/2624:00	**49623,6**	**48055,21**	**50940,5**	**50183,94**	**2,68**	**-2128,73**	**1387,60**	**4359**	**0**
Итого:	**8405,4**	**8088,48**	**8728,6**	**8611,13**	**0,86**	**-522,65**	**334,43**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нар. Малыш. № 3-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7031 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	105,73	64,06	41,67	193,1	184,32	195,2	191,54	0	-7,22	7,707	24	0
24.01.2026	106,08	63,35	42,73	191,9	183,12	193,6	190,07	0	-6,95	7,852	24	0
25.01.2026	106,26	64,12	42,14	197,2	188,15	199	195,28	0	-7,13	7,954	24	0
26.01.2026	105,41	60,71	44,7	171,2	163,46	172,5	169,53	0	-6,07	7,329	24	0
27.01.2026	104,03	58,7	45,33	159,1	152,07	160,2	157,63	0	-5,56	6,908	24	0
28.01.2026	100,8	48,16	52,64	111,1	106,46	111,9	110,68	0	-4,22	5,609	24	0
29.01.2026	98,85	45,97	52,88	102,4	98,24	103,2	102,17	0	-3,93	5,203	24	0
30.01.2026	97,15	44,73	52,42	97,7	93,86	98,5	97,58	0	-3,72	4,926	24	0
31.01.2026	94,21	42,92	51,29	97,2	93,56	98,2	97,38	0	-3,82	4,802	24	0
01.02.2026	92,09	45,9	46,19	116,4	112,24	117,8	116,65	0	-4,41	5,184	24	0
02.02.2026	91,95	49,55	42,4	135,7	130,83	137,3	135,73	0	-4,9	5,551	24	0
03.02.2026	91,76	51,01	40,75	143,6	138,47	145,3	143,5	0	-5,03	5,647	24	0
04.02.2026	92,36	51,43	40,93	143,7	138,54	145,5	143,71	0	-5,17	5,678	24	0
05.02.2026	96,87	54,63	42,24	153,8	147,76	155,6	153,45	0	-5,69	6,255	24	0
06.02.2026	96,74	54,29	42,45	148,7	142,91	150,4	148,35	0	-5,44	6,076	24	0
07.02.2026	96,23	51,4	44,83	129,7	124,68	131,2	129,57	0	-4,89	5,594	24	0
08.02.2026	95,45	45,64	49,81	108,4	104,26	109,5	108,42	0	-4,16	5,197	24	0
09.02.2026	95,6	46,59	49,01	111,3	107,04	112,5	111,37	0	-4,33	5,25	24	0
10.02.2026	95,16	50,1	45,06	127,6	122,77	129,1	127,59	0	-4,82	5,537	24	0
11.02.2026	95,99	54,47	41,52	152,1	146,26	153,9	151,78	0	-5,52	6,079	24	0
12.02.2026	97,07	52,64	44,43	139	133,54	140,6	138,81	0	-5,27	5,945	24	0
13.02.2026	94,25	48,72	45,53	123,3	118,7	124,8	123,42	0	-4,72	5,411	24	0
14.02.2026	91,76	43,48	48,28	101,5	97,91	102,8	101,9	0	-3,99	4,729	24	0
15.02.2026	90,63	46,78	43,85	121	116,81	122,6	121,35	0	-4,54	5,124	24	0
16.02.2026	89,93	44,28	45,65	102,9	99,37	104,3	103,38	0	-4,01	4,537	24	0
17.02.2026	88,31	42,92	45,39	97,3	94,08	98,6	97,77	0	-3,69	4,271	24	0
18.02.2026	88,6	45,31	43,29	113,8	109,99	115,3	114,18	0	-4,19	4,761	24	0
19.02.2026	92,35	51,2	41,15	136,7	131,77	138,7	136,97	0	-5,2	5,426	24	0
20.02.2026	91,97	54,12	37,85	153,7	148,2	156	153,84	0	-5,64	5,617	24	0
21.02.2026	91,59	50,44	41,15	139,3	134,34	141,1	139,42	0	-5,08	5,534	24	0
22.02.2026	92,29	53,62	38,67	158,3	152,63	160,6	158,44	0	-5,81	5,91	24	0
23.02.2026	95,73	56,69	39,04	167,4	160,99	169,8	167,25	0	-6,26	6,294	24	0
Итого:				**4346,1**	**4177,33**	**4395,6**	**4338,71**	**0**	**-161,38**	**183,90**	**768**	**0**
Средние:	**95,72**	**51,18**	**44,53**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	93894,4	91054,67	97132,8	95840,11	0	-4785,44	2709,99	21159	0
23/02/2624:00	98240,5	95232	101528,4	100178,82	0	-4946,82	2893,88	21927	0
Итого:	4346,1	4177,33	4395,6	4338,71	0	-161,38	183,90	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA002 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	105,36	62,64	42,72	118,1	112,76	117,8	115,66	0	-2,9	4,833	24	0
24.01.2026	105,82	66,25	39,57	127,8	121,96	127,6	125,05	0	-3,09	4,844	24	0
25.01.2026	105,89	62,28	43,61	119,3	113,86	118,9	116,79	0	-2,93	4,983	24	0
26.01.2026	105,02	61,11	43,91	108,4	103,51	108,1	106,24	0,01	-2,73	4,559	24	0
27.01.2026	103,6	58,2	45,4	98,5	94,18	98,4	96,86	0	-2,68	4,287	24	0
28.01.2026	100,29	55,27	45,02	86,8	83,18	86,8	85,53	0	-2,35	3,752	24	0
29.01.2026	98,55	56,3	42,25	84,7	81,29	85	83,75	0	-2,46	3,439	24	0
30.01.2026	96,85	56,13	40,72	82,4	79,16	82,8	81,56	0	-2,4	3,23	24	0
31.01.2026	94	54,63	39,37	82,1	79,07	82,6	81,47	0	-2,4	3,119	24	0
01.02.2026	91,81	53,43	38,38	88,7	85,56	89,2	88,01	0	-2,45	3,288	24	0
02.02.2026	91,63	55,41	36,22	95,8	92,39	96,3	94,93	0,01	-2,54	3,351	24	0
03.02.2026	91,52	56,2	35,32	103,1	99,47	103,5	101,97	0	-2,5	3,517	24	0
04.02.2026	92,18	56,82	35,36	103,9	100,18	104,3	102,73	0	-2,55	3,549	24	0
05.02.2026	96,61	58,15	38,46	101,9	97,92	102	100,4	0	-2,48	3,775	24	0
06.02.2026	96,43	58,73	37,7	101,8	97,86	101,9	100,28	0	-2,42	3,695	24	0
07.02.2026	95,97	57,17	38,8	95,3	91,64	95,4	93,97	0	-2,33	3,56	24	0
08.02.2026	95,19	56,13	39,06	87,2	83,91	87,5	86,22	0	-2,31	3,283	24	0
09.02.2026	95,3	56,88	38,42	87,5	84,19	87,7	86,41	0	-2,22	3,24	24	0
10.02.2026	94,87	57,53	37,34	95,9	92,28	96	94,54	0	-2,26	3,45	24	0
11.02.2026	95,72	58,31	37,41	103,5	99,53	103,6	101,97	0	-2,44	3,731	24	0
12.02.2026	96,85	59,16	37,69	103,5	99,47	103,5	101,79	0	-2,32	3,758	24	0
13.02.2026	93,94	56,47	37,47	97,8	94,16	97,9	96,49	0	-2,33	3,533	24	0
14.02.2026	91,59	55,32	36,27	85,4	82,38	85,7	84,45	0,01	-2,07	2,992	24	0
15.02.2026	90,44	54,31	36,13	97,5	94,11	97,8	96,45	0	-2,34	3,404	24	0
16.02.2026	89,73	54,85	34,88	84,6	81,73	85	83,8	0	-2,07	2,854	24	0
17.02.2026	88,16	54,41	33,75	80,3	77,63	80,7	79,55	0	-1,92	2,62	24	0
18.02.2026	88,35	53,64	34,71	85,4	82,57	85,8	84,6	0	-2,03	2,869	24	0
19.02.2026	92,04	55,71	36,33	94,9	91,55	95,1	93,73	0	-2,18	3,33	24	0
20.02.2026	91,73	56,67	35,06	104,8	101,07	105	103,44	0	-2,37	3,547	24	0
21.02.2026	91,35	56,26	35,09	101,1	97,55	101,2	99,7	0	-2,15	3,428	24	0
22.02.2026	91,99	55,93	36,06	106,9	103,1	107	105,43	0	-2,33	3,721	24	0
23.02.2026	95,53	58,06	37,47	108,5	104,35	108,5	106,84	0	-2,49	3,916	24	0
Итого:				**3123,4**	**3003,57**	**3128,6**	**3080,61**	**0,03**	**-77,04**	**115,46**	**768**	**0**
Средние:	**95,44**	**57,13**	**38,31**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	**41967,5**	**40762,21**	**43271**	**42731,23**	**8,62**	**-1969,02**	**1190,37**	**16527**	**0**
23/02/2624:00	**45090,9**	**43765,78**	**46399,6**	**45811,84**	**8,65**	**-2046,06**	**1305,82**	**17295**	**0**
Итого:	**3123,4**	**3003,57**	**3128,6**	**3080,61**	**0,03**	**-77,04**	**115,46**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C4E ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	105,77	55,38	50,39	89,1	85,05	95,6	94,23	0	-9,18	4,297	24	0
24.01.2026	106,2	57,16	49,04	96,4	91,98	102,9	101,32	0	-9,34	4,527	24	0
25.01.2026	106,33	55,27	51,06	92,5	88,26	98,4	97	0	-8,74	4,517	24	0
26.01.2026	105,44	53,69	51,75	84,7	80,89	90,2	89	0	-8,11	4,196	24	0
27.01.2026	104,09	51,21	52,88	78,1	74,66	83,3	82,27	0,01	-7,61	3,955	24	0
28.01.2026	100,88	45,91	54,97	63,7	61,04	68,3	67,61	0	-6,57	3,363	24	0
29.01.2026	98,97	44,1	54,87	59,5	57,08	63,8	63,25	0	-6,17	3,133	24	0
30.01.2026	97,24	44,37	52,87	59	56,67	63,3	62,74	0	-6,07	2,996	24	0
31.01.2026	94,43	44,33	50,1	62,6	60,22	67,4	66,76	0,01	-6,54	3,018	24	0
01.02.2026	92,21	44,24	47,97	67	64,61	72	71,31	0	-6,7	3,101	24	0
02.02.2026	91,97	45,38	46,59	68,2	65,76	73,4	72,69	0	-6,93	3,066	24	0
03.02.2026	91,86	46,99	44,87	73,6	70,98	79,1	78,31	0	-7,33	3,186	24	0
04.02.2026	92,48	47,12	45,36	74,9	72,22	80,6	79,74	0	-7,52	3,278	24	0
05.02.2026	96,97	48,57	48,4	77	73,97	82,7	81,8	0	-7,83	3,584	24	0
06.02.2026	96,81	48,96	47,85	73,9	71,02	79,4	78,51	0	-7,49	3,401	24	0
07.02.2026	96,35	46,43	49,92	68,4	65,74	73,6	72,89	0,01	-7,15	3,286	24	0
08.02.2026	95,59	43,66	51,93	62,1	59,74	67	66,42	0	-6,68	3,107	24	0
09.02.2026	95,69	44,64	51,05	60,3	58,02	65	64,37	0	-6,35	2,964	24	0
10.02.2026	95,24	45,66	49,58	66,2	63,68	71,4	70,69	0	-7,01	3,159	24	0
11.02.2026	96,08	49,16	46,92	75,9	72,96	81,7	80,76	0	-7,8	3,428	24	0
12.02.2026	97,21	48,31	48,9	71,3	68,48	76,8	75,93	0,01	-7,45	3,352	24	0
13.02.2026	94,3	47,11	47,19	67,5	64,97	72,7	71,94	0	-6,97	3,07	24	0
14.02.2026	92,04	45,49	46,55	66,3	63,93	71,6	70,89	0,01	-6,96	2,975	24	0
15.02.2026	90,78	45,05	45,73	69,5	67,08	75,2	74,48	0,01	-7,4	3,067	24	0
16.02.2026	90,17	46,04	44,13	68	65,66	73,5	72,77	0,01	-7,11	2,901	24	0
17.02.2026	88,64	46,81	41,83	69,2	66,9	74,9	74,15	0,01	-7,25	2,802	24	0
18.02.2026	88,71	46,31	42,4	68,3	66,03	73,9	73,14	0	-7,11	2,798	24	0
19.02.2026	92,39	45,74	46,65	65,9	63,55	71,3	70,6	0,01	-7,05	2,969	24	0
20.02.2026	92,04	48,11	43,93	72,9	70,29	78,7	77,86	0	-7,57	3,09	24	0
21.02.2026	91,67	47,61	44,06	71,3	68,77	77,2	76,4	0,01	-7,63	3,029	24	0
22.02.2026	92,32	48,99	43,33	78,4	75,59	84,7	83,72	0	-8,13	3,278	24	0
23.02.2026	95,84	49,03	46,81	79,4	76,35	85,8	84,82	0,01	-8,47	3,575	24	0
Итого:				**2301,1**	**2212,15**	**2475,4**	**2448,37**	**0,11**	**-236,22**	**106,47**	**768**	**0**
Средние:	**95,83**	**47,71**	**48,12**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	42901,3	41721,9	40206,2	39729	39,82	1992,9	1210,59	16527	0
23/02/2624:00	45202,4	43934,05	42681,6	42177,37	39,93	1756,68	1317,06	17295	0
Итого:	2301,1	2212,15	2475,4	2448,37	0,11	-236,22	106,47	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер.№ 44-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2B7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	104,13	63,98	40,15	127,8	122,12	125,2	122,88	0	-0,76	4,919	24	0
24.01.2026	104,49	62,81	41,68	124,3	118,75	122,8	120,57	0	-1,82	4,967	24	0
25.01.2026	104,63	64,49	40,14	131,5	125,6	131,3	128,82	0	-3,22	5,057	24	0
26.01.2026	103,9	66,42	37,48	139,7	133,53	136,6	133,89	0	-0,36	5,019	24	0
27.01.2026	102,62	65,92	36,7	139,7	133,66	134,9	132,23	0	1,43	4,92	24	0
28.01.2026	99,55	55,81	43,74	99,3	95,25	96,6	95,19	0	0,06	4,175	24	0
29.01.2026	97,55	49,39	48,16	80,6	77,4	78,4	77,48	0	-0,08	3,732	24	0
30.01.2026	95,92	47,63	48,29	73	70,18	71,2	70,42	0	-0,24	3,389	24	0
31.01.2026	92,96	44,81	48,15	68,2	65,74	66,7	66,09	0	-0,35	3,168	24	0
01.02.2026	90,78	46,99	43,79	82,9	80,02	80,8	79,95	0	0,07	3,506	24	0
02.02.2026	90,59	52,8	37,79	103,1	99,5	100,4	99,11	0	0,39	3,762	24	0
03.02.2026	90,48	54,92	35,56	113,4	109,48	110,2	108,67	0	0,81	3,896	24	0
04.02.2026	91,01	56,68	34,33	119,4	115,22	116	114,3	0	0,92	3,959	24	0
05.02.2026	95,54	59,54	36	123,3	118,59	119,5	117,55	0	1,04	4,277	24	0
06.02.2026	95,39	60,13	35,26	120,8	116,2	117	115,06	0	1,14	4,105	24	0
07.02.2026	94,92	55,99	38,93	105	101,05	101,7	100,21	0	0,84	3,938	24	0
08.02.2026	94,16	48,46	45,7	81,2	78,18	78,7	77,82	0	0,36	3,575	24	0
09.02.2026	94,26	49,01	45,25	80,9	77,89	78,4	77,49	0	0,4	3,525	24	0
10.02.2026	93,81	53,08	40,73	96,2	92,64	93,1	91,87	0	0,77	3,776	24	0
11.02.2026	94,61	59,35	35,26	123,8	119,14	120	118,06	0	1,08	4,207	24	0
12.02.2026	95,78	58,63	37,15	113,3	108,96	110	108,24	0	0,72	4,053	24	0
13.02.2026	92,98	52,26	40,72	97,1	93,57	94,6	93,4	0	0,17	3,814	24	0
14.02.2026	90,59	46,01	44,58	74,7	72,1	72,8	72,07	0	0,03	3,217	24	0
15.02.2026	89,37	47,63	41,74	88,2	85,2	85,8	84,87	0	0,33	3,554	24	0
16.02.2026	88,76	46,41	42,35	76,3	73,73	74,2	73,45	0	0,28	3,123	24	0
17.02.2026	87,18	44,67	42,51	72,5	70,14	70,4	69,74	0	0,4	2,984	24	0
18.02.2026	87,3	46,14	41,16	78,1	75,57	76,2	75,44	0	0,13	3,11	24	0
19.02.2026	91	52,75	38,25	98,8	95,34	96	94,74	0	0,6	3,65	24	0
20.02.2026	90,67	56,94	33,73	120,3	116,15	116,8	115,05	0	1,1	3,921	24	0
21.02.2026	90,3	56	34,3	117,9	113,8	114,7	113,02	0	0,78	3,91	24	0
22.02.2026	90,94	57,8	33,14	129,8	125,24	126,5	124,56	0	0,68	4,153	24	0
23.02.2026	94,44	59,54	34,9	132,1	127,17	127,9	125,8	0	1,37	4,444	24	0
Итого:				**3333,2**	**3207,11**	**3245,4**	**3198,04**	**0**	**9,07**	**125,81**	**768**	**0**
Средние:	**94,39**	**54,46**	**39,92**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	**73984,8**	**71934,89**	**73820,9**	**72503,88**	**0,11**	**-568,99**	**1263,85**	**16526**	**0**
23/02/2624:00	**77318**	**75142**	**77066,3**	**75701,92**	**0,11**	**-559,92**	**1389,66**	**17294**	**0**
Итого:	**3333,2**	**3207,11**	**3245,4**	**3198,04**	**0**	**9,07**	**125,81**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC8FE ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.01.2026	105,84	68,81	37,03	130,1	124,15	134,5	126,35	0,65	-2,2	4,613	0	23	1
24.01.2026	106,25	67,03	39,22	128,7	122,79	128,6	126	0,76	-3,21	4,833	0	24	0
25.01.2026	106,31	66,75	39,56	129	123,08	129,6	126,97	0,87	-3,89	4,884	0	24	0
26.01.2026	105,5	64,05	41,45	115	109,8	113,7	111,56	0,74	-1,76	4,566	0	24	0
27.01.2026	104,08	60,77	43,31	104,3	99,67	103,2	101,42	0,76	-1,75	4,332	0	24	0
28.01.2026	100,79	51,07	49,72	77,7	74,42	76,6	75,66	0,77	-1,24	3,708	0	24	0
29.01.2026	98,83	48,69	50,14	69,9	67,06	68,9	68,15	0,66	-1,09	3,366	0	24	0
30.01.2026	97,12	47,08	50,04	68,2	65,5	67	66,29	0,74	-0,79	3,28	0	24	0
31.01.2026	94,22	46,01	48,21	67	64,5	66,1	65,49	0,76	-0,99	3,113	0	24	0
01.02.2026	92,17	48,21	43,96	82	79,06	81,3	80,42	0,92	-1,36	3,479	0	24	0
02.02.2026	92,12	53,11	39,01	93,8	90,43	93,6	92,37	0,66	-1,94	3,531	0	24	0
03.02.2026	92	54,64	37,36	103,1	99,41	103,5	102,07	0,81	-2,66	3,715	0	24	0
04.02.2026	92,57	55,2	37,37	100,7	97,05	101,3	99,85	0,72	-2,8	3,63	0	24	0
05.02.2026	97,11	58,08	39,03	103,8	99,73	104,3	102,69	0,77	-2,96	3,899	0	24	0
06.02.2026	96,9	57,69	39,21	98,8	94,92	99,3	97,77	0,68	-2,85	3,725	0	24	0
07.02.2026	96,36	53,89	42,47	86,6	83,25	87,1	85,91	0,78	-2,66	3,54	0	24	0
08.02.2026	95,51	48,15	47,36	73,5	70,7	73,8	72,96	0,86	-2,26	3,35	0	24	0
09.02.2026	95,66	49,33	46,33	74,1	71,29	74,4	73,55	0,8	-2,26	3,307	0	24	0
10.02.2026	95,24	52,67	42,57	82,7	79,55	83,4	82,31	0,64	-2,76	3,39	0	24	0
11.02.2026	96,2	57,96	38,24	102,8	98,85	103,5	101,89	0,73	-3,04	3,789	0	24	0
12.02.2026	97,27	56,77	40,5	95,6	91,85	95,1	93,66	0,68	-1,81	3,729	0	24	0
13.02.2026	94,36	52,22	42,14	86,1	82,88	85,6	84,52	0,7	-1,64	3,497	0	24	0
14.02.2026	91,81	48,22	43,59	74,5	71,85	73,9	73,08	0,75	-1,23	3,135	0	24	0
15.02.2026	90,76	48,48	42,28	84,4	81,43	83,8	82,85	1,03	-1,42	3,445	0	24	0
16.02.2026	89,97	47,12	42,85	68,8	66,43	68,2	67,47	0,68	-1,04	2,851	0	24	0
17.02.2026	88,35	46,94	41,41	71,5	69,14	71	70,27	0,76	-1,13	2,866	0	24	0
18.02.2026	88,65	47,64	41,01	76,4	73,85	76	75,2	0,78	-1,35	3,03	0	24	0
19.02.2026	92,5	53,55	38,95	90,4	87,13	90,8	89,58	0,75	-2,45	3,397	0	24	0
20.02.2026	92,2	56,33	35,87	103,2	99,51	103,8	102,26	0,73	-2,75	3,574	0	24	0
21.02.2026	91,85	54,7	37,15	97,6	94,12	100	98,61	0,69	-4,49	3,499	0	24	0
22.02.2026	92,53	56,38	36,15	108,2	104,3	109,7	108,08	0,8	-3,78	3,777	0	24	0
23.02.2026	96	58,24	37,76	107,6	103,45	111,3	109,56	0,89	-6,11	3,914	0	24	0
Итого:				**2956,1**	**2841,15**	**2962,9**	**2914,82**	**24,32**	**-73,67**	**116,76**	**0**	**767**	**1**
Средние:	**95,84**	**54,24**	**41,6**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/01/2624:00	**91220,4**	**88584,89**	**87078,3**	**85826,35**	**851,01**	**2758,54**	**2401,76**	**0**	**29105**	**21**
23/02/2624:00	**94176,5**	**91426,04**	**90041,2**	**88741,17**	**875,33**	**2684,87**	**2518,52**	**0**	**29872**	**22**
Итого:	**2956,1**	**2841,15**	**2962,9**	**2914,82**	**24,32**	**-73,67**	**116,76**	**0**	**767**	**1**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF52E ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.01.2026	105,85	63,67	42,18	117,7	112,34	0	0	0,91	112,34	4,728	0	24	0
24.01.2026	106,23	64,3	41,93	121,4	115,87	0	0	0,92	115,87	4,776	0	24	0
25.01.2026	106,35	63,05	43,3	115,6	110,3	0	0	0,97	110,3	4,722	0	24	0
26.01.2026	105,46	59,83	45,63	105,1	100,34	0	0	0,84	100,34	4,488	0	24	0
27.01.2026	104,07	51,61	52,46	99,6	95,2	31,6	31,2	0,81	64	4,374	0	24	0
28.01.2026	100,85	49,26	51,59	76,2	73,02	76,6	75,73	0,88	-2,71	3,775	0	24	0
29.01.2026	98,85	45,68	53,17	65,2	62,55	65,7	65,03	0,86	-2,48	3,331	0	24	0
30.01.2026	97,03	44,72	52,31	62,1	59,63	62,6	62,01	0,65	-2,38	3,124	0	24	0
31.01.2026	94,23	43,52	50,71	65,4	62,96	65,9	65,32	0,83	-2,36	3,195	0	24	0
01.02.2026	92,13	46,44	45,69	79	76,18	80	79,19	0,91	-3,01	3,479	0	24	0
02.02.2026	92,1	50,25	41,85	91,5	88,2	93,9	92,82	0,92	-4,62	3,693	0	24	0
03.02.2026	91,97	53,06	38,91	99,3	95,75	101,8	100,49	0,74	-4,74	3,73	0	24	0
04.02.2026	92,54	52,91	39,63	94,7	91,28	97,2	95,92	0,68	-4,64	3,621	0	24	0
05.02.2026	97,06	55,53	41,53	99,9	95,98	102,2	100,74	0,8	-4,76	3,994	0	24	0
06.02.2026	96,86	54,34	42,52	94,3	90,6	96,6	95,28	0,82	-4,68	3,856	0	24	0
07.02.2026	96,33	51,42	44,91	82,5	79,32	84,5	83,46	0,73	-4,14	3,569	0	24	0
08.02.2026	95,5	46,5	49	69,4	66,77	70,8	70,08	0,74	-3,31	3,278	0	24	0
09.02.2026	95,65	46,31	49,34	71,7	68,96	73,1	72,34	0,9	-3,38	3,404	0	24	0
10.02.2026	95,24	50,92	44,32	83,8	80,61	85,8	84,76	0,76	-4,15	3,579	0	24	0
11.02.2026	96,18	55,51	40,67	100,2	96,33	102,9	101,41	0,82	-5,08	3,922	0	24	0
12.02.2026	97,22	53,69	43,53	90,8	87,21	92,6	91,35	0,74	-4,14	3,802	0	24	0
13.02.2026	94,34	49,5	44,84	82,1	79,04	83,2	82,25	0,76	-3,21	3,548	0	24	0
14.02.2026	91,83	44,28	47,55	66,4	64,03	67,4	66,8	0,8	-2,77	3,049	0	24	0
15.02.2026	90,74	46,84	43,9	80,3	77,49	81,3	80,45	0,92	-2,96	3,402	0	24	0
16.02.2026	89,97	44,34	45,63	66,6	64,31	67	66,37	0,78	-2,06	2,934	0	24	0
17.02.2026	88,29	43,68	44,61	60,7	58,72	61,2	60,66	0,56	-1,94	2,622	0	24	0
18.02.2026	88,7	46,41	42,29	74,9	72,39	75,3	74,53	0,68	-2,14	3,061	0	24	0
19.02.2026	92,45	51,8	40,65	89,4	86,18	90,2	89,05	0,71	-2,87	3,507	0	24	0
20.02.2026	92,17	55,24	36,93	106	102,22	106,6	105,09	0,71	-2,87	3,782	0	24	0
21.02.2026	91,82	52,95	38,87	101	97,4	101,5	100,18	0,81	-2,78	3,791	0	24	0
22.02.2026	92,49	56,02	36,47	113	108,93	113,5	111,87	0,79	-2,94	3,98	0	24	0
23.02.2026	95,96	57,24	38,72	112,1	107,79	112,9	111,19	0,93	-3,4	4,181	0	24	0
Итого:				**2837,9**	**2727,9**	**2343,9**	**2315,57**	**25,68**	**412,33**	**118,30**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**95,82**	**51,58**	**44,23**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/01/2624:00	88899,8	86260,84	89404,6	88246,96	821,71	-1986,12	2557,65	0	29272	0
23/02/2624:00	91737,7	88988,74	91748,5	90562,53	847,39	-1573,79	2675,94	0	30040	0
Итого:	2837,9	2727,9	2343,9	2315,57	25,68	412,33	118,30	0	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /**О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. №76 (ИТП-3) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x84A7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	106,03	65,31	40,72	278,9	266,17	270,2	264,98	0	1,19	10,878	24	0
24.01.2026	106,64	66,64	40	292,5	278,99	283,4	277,69	0	1,3	11,207	24	0
25.01.2026	106,28	63,42	42,86	271,5	259,03	262,8	257,96	0	1,07	11,141	24	0
26.01.2026	105,82	59,74	46,08	228	217,62	220,5	216,85	0	0,77	10,059	24	0
27.01.2026	104,28	56,87	47,41	205,4	196,27	198,7	195,74	0	0,53	9,331	24	0
28.01.2026	101,12	48,31	52,81	150,2	143,88	145,2	143,59	0	0,29	7,613	24	0
29.01.2026	99,49	45,99	53,5	137,9	132,28	133,3	132	0	0,28	7,089	24	0
30.01.2026	97,46	44,39	53,07	130,6	125,44	126,4	125,2	0	0,24	6,664	24	0
31.01.2026	94,68	43,67	51,01	126,9	122,12	123	121,89	0	0,23	6,234	24	0
01.02.2026	92,31	45,07	47,24	153,5	147,98	149,3	147,87	0	0,11	6,994	24	0
02.02.2026	92,38	48,49	43,89	175,1	168,8	170,4	168,53	0	0,27	7,416	24	0
03.02.2026	92,09	51	41,09	200,2	193,03	195	192,63	0	0,4	7,937	24	0
04.02.2026	93,06	50,55	42,51	188,7	181,82	183,7	181,49	0	0,33	7,737	24	0
05.02.2026	97,49	53,45	44,04	199,7	191,82	194	191,43	0	0,39	8,459	24	0
06.02.2026	97,02	52,39	44,63	189	181,6	183,6	181,24	0	0,36	8,115	24	0
07.02.2026	96,68	49,66	47,02	165,7	159,22	160,7	158,82	0	0,4	7,495	24	0
08.02.2026	96,04	45,72	50,32	148,3	142,59	143,7	142,28	0	0,31	7,185	24	0
09.02.2026	96,09	46,74	49,35	147,9	142,18	143,4	141,95	0	0,23	7,022	24	0
10.02.2026	95,58	48,93	46,65	167,5	161,11	162,6	160,78	0	0,33	7,522	24	0
11.02.2026	96,55	52,94	43,61	197,1	189,43	191,6	189,1	0	0,33	8,272	24	0
12.02.2026	97,39	50,91	46,48	179,8	172,72	174,5	172,36	0	0,36	8,04	24	0
13.02.2026	94,52	48,77	45,75	167,3	161,04	157,2	155,44	0	5,6	7,379	24	0
14.02.2026	92,4	46,52	45,88	167,6	161,55	142,9	141,46	0	20,09	7,291	24	0
15.02.2026	91	48,76	42,24	166,9	161,04	0	0	0	161,04	6,782	24	0
16.02.2026	90,26	51,22	39,04	157,8	152,35	85,8	84,76	0	67,59	6,064	24	0
17.02.2026	88,95	55,13	33,82	167,9	162,24	163,5	161,21	0	1,03	5,49	24	0
18.02.2026	89,37	52,28	37,09	180,9	174,74	176	173,77	0	0,97	6,488	24	0
19.02.2026	92,75	50,27	42,48	173,4	167,1	168,5	166,54	0	0,56	7,1	24	0
20.02.2026	92,28	51,23	41,05	191,6	184,72	186,6	184,33	0	0,39	7,589	24	0
21.02.2026	92,13	49,8	42,33	184,8	178,17	180	177,91	0	0,26	7,546	24	0
22.02.2026	92,68	50,75	41,93	193,5	186,49	188,4	186,15	0	0,34	7,826	24	0
23.02.2026	96,38	52,07	44,31	195,8	188,22	190,3	187,9	0	0,32	8,352	24	0
Итого:				**5881,9**	**5651,76**	**5455,2**	**5383,85**	**0**	**267,91**	**250,32**	**768**	**0**
Средние:	**96,16**	**51,46**	**44,69**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	167028	162086,65	167966	165869,55	0	-3782,9	4960,46	31576	0
23/02/2624:00	172909,9	167738,41	173421,2	171253,4	0	-3514,99	5210,77	32344	0
Итого:	5881,9	5651,76	5455,2	5383,85	0	267,91	250,32	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/_____/ /О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/_____/О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молод. № 76 (ИТП-2) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x311A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	106,55	66,06	40,49	380,9	363,32	366,6	359,35	0,01	3,97	14,762	24	0
24.01.2026	107,04	66,03	41,01	387	369,03	372,4	365,06	0	3,97	15,191	24	0
25.01.2026	106,96	65,72	41,24	387,4	369,41	372,6	365,31	0,02	4,1	15,296	24	0
26.01.2026	106,29	62,02	44,27	328,1	313,03	314,5	308,93	0,01	4,1	13,916	24	0
27.01.2026	104,87	59,25	45,62	298	284,64	285,3	280,67	0,02	3,97	13,03	24	0
28.01.2026	101,73	49,77	51,96	213,4	204,3	202,9	200,53	0,02	3,77	10,635	24	0
29.01.2026	99,92	47,77	52,15	194,3	186,29	184,8	182,84	0,02	3,45	9,73	24	0
30.01.2026	98,12	46,94	51,18	184,6	177,23	175,5	173,69	0,03	3,54	9,079	24	0
31.01.2026	95,2	45,78	49,42	180,4	173,56	171,9	170,22	0,02	3,34	8,585	24	0
01.02.2026	92,85	47,55	45,3	224	215,89	214,2	211,94	0,02	3,95	9,787	24	0
02.02.2026	92,81	51,65	41,16	256,1	246,79	245,8	242,74	0,02	4,05	10,168	24	0
03.02.2026	92,54	56,53	36,01	286,5	276,17	276,2	272,09	0,1	4,08	9,963	24	0
04.02.2026	93,28	52,2	41,08	274,3	264,25	263,6	260,23	0,05	4,02	10,869	24	0
05.02.2026	97,81	55,82	41,99	294,2	282,51	282,9	278,83	0,02	3,68	11,886	24	0
06.02.2026	97,55	55,34	42,21	279,1	268,04	268,3	264,48	0,03	3,56	11,336	24	0
07.02.2026	97,13	52,8	44,33	242,9	233,4	232,9	229,85	0,05	3,55	10,368	24	0
08.02.2026	96,45	47,23	49,22	206,7	198,71	197,3	195,24	0,04	3,47	9,792	24	0
09.02.2026	96,56	49,15	47,41	211	202,78	201,6	199,31	0,05	3,47	9,626	24	0
10.02.2026	96,04	51,19	44,85	237,3	228,16	227,5	224,71	0,02	3,45	10,249	24	0
11.02.2026	96,88	55,28	41,6	285,6	274,44	275,1	271,21	0,01	3,23	11,435	24	0
12.02.2026	97,91	54,02	43,89	256,6	246,38	246,4	243,05	0,02	3,33	10,838	24	0
13.02.2026	95,09	50,22	44,87	231,1	222,36	221,6	218,96	0,04	3,4	9,991	24	0
14.02.2026	92,68	46,79	45,89	189,6	182,75	181,2	179,35	0,07	3,4	8,393	24	0
15.02.2026	91,51	48,6	42,91	232,6	224,37	223,4	220,89	0,04	3,48	9,64	24	0
16.02.2026	90,81	46,56	44,25	188,3	181,72	180,3	178,47	0,05	3,25	8,047	24	0
17.02.2026	89,26	44,04	45,22	166	160,37	158,8	157,34	0,08	3,03	7,254	24	0
18.02.2026	89,64	47,52	42,12	214	206,71	205,4	203,23	0,04	3,48	8,711	24	0
19.02.2026	93,21	52,84	40,37	265	255,31	255,5	252,2	0,02	3,11	10,323	24	0
20.02.2026	92,75	55,9	36,85	305,4	294,35	295,9	291,62	0,02	2,73	10,862	24	0
21.02.2026	92,46	52,85	39,61	277,9	267,9	269,2	265,71	0,02	2,19	10,627	24	0
22.02.2026	93,07	55,15	37,92	305,7	294,57	296,6	292,39	0,01	2,18	11,185	24	0
23.02.2026	96,63	56,49	40,14	308,5	296,48	298,8	294,37	0,01	2,11	11,925	24	0
Итого:				**8292,5**	**7965,22**	**7965**	**7854,81**	**0,98**	**110,41**	**343,50**	**768**	**0**
Средние:	**96,61**	**52,97**	**43,64**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	266841,3	258874,95	257732	254156,37	75,67	4718,58	7333,99	31574	0
23/02/2624:00	275133,8	266840,17	265697	262011,18	76,65	4828,99	7677,49	32342	0
Итого:	8292,5	7965,22	7965	7854,81	0,98	110,41	343,50	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. № 76 (ИТП-1) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8053 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	106,05	69,74	36,31	211,7	99,53	205,8	99,19	0	0,34	3,627	12	12
24.01.2026	106,69	71,62	35,07	216,8	206,77	211	206,17	0	0,6	7,281	24	0
25.01.2026	106,72	71,38	35,34	214,3	204,39	208,5	203,76	0	0,63	7,254	24	0
26.01.2026	106,02	73,27	32,75	223,3	213,09	217,3	212,12	0	0,97	7,007	24	0
27.01.2026	104,71	73,94	30,77	226,6	216,46	220,8	215,44	0	1,02	6,688	24	0
28.01.2026	101,72	75,36	26,36	231,1	221,28	225,6	219,93	0	1,35	5,857	24	0
29.01.2026	100,02	76,23	23,79	239,9	230	234,6	228,59	0	1,41	5,493	24	0
30.01.2026	98,3	76,61	21,69	242,7	232,96	237,6	231,46	0	1,5	5,072	24	0
31.01.2026	95,42	74,08	21,34	239,8	230,66	234,9	229,21	0	1,45	4,938	24	0
01.02.2026	93,09	70,17	22,92	227,3	219	222,5	217,58	0	1,42	5,036	24	0
02.02.2026	92,72	68,45	24,27	225,5	217,33	220,8	216,15	0	1,18	5,285	24	0
03.02.2026	92,47	67,89	24,58	225,6	217,45	220,9	216,29	0	1,16	5,356	24	0
04.02.2026	93,22	68,17	25,05	224	215,81	219,2	214,6	0	1,21	5,417	24	0
05.02.2026	97,62	69,8	27,82	216,5	207,92	211,6	206,98	0	0,94	5,804	24	0
06.02.2026	97,43	71,35	26,08	224,8	215,93	219,8	214,8	0	1,13	5,65	24	0
07.02.2026	97,15	71,88	25,27	228,3	219,34	223,2	218,05	0	1,29	5,56	24	0
08.02.2026	96,53	72,96	23,57	234,3	225,19	229,2	223,79	0	1,4	5,324	24	0
09.02.2026	96,63	74,51	22,12	242,3	232,89	237	231,17	0	1,72	5,169	24	0
10.02.2026	96,05	74,14	21,91	250,9	241,24	245,3	239,34	0	1,9	5,304	24	0
11.02.2026	96,72	70,91	25,81	229,9	220,92	224,5	219,45	0	1,47	5,72	24	0
12.02.2026	97,88	72,64	25,24	236,9	227,47	231,3	225,88	0	1,59	5,763	24	0
13.02.2026	95,01	72,88	22,13	244,3	235,06	238,9	233,28	0	1,78	5,216	24	0
14.02.2026	92,86	72,2	20,66	241,5	232,72	236,5	230,99	0	1,73	4,824	24	0
15.02.2026	91,5	69,43	22,07	238	229,58	233	227,95	0	1,63	5,079	24	0
16.02.2026	90,91	71,75	19,16	243,5	234,97	238,5	233,02	0	1,95	4,514	24	0
17.02.2026	89,43	70,82	18,61	240,5	232,31	235,8	230,52	0	1,79	4,332	24	0
18.02.2026	89,5	68,84	20,66	236,6	228,55	231,9	226,96	0	1,59	4,73	24	0
19.02.2026	93,16	69,73	23,43	231,6	223,12	226,9	221,97	0	1,15	5,241	24	0
20.02.2026	92,66	68,07	24,59	227	218,79	222,4	217,77	0	1,02	5,392	24	0
21.02.2026	92,33	68,12	24,21	220,4	212,5	215,9	211,41	0	1,09	5,156	24	0
22.02.2026	92,87	66,91	25,96	214,4	206,6	210,1	205,85	0	0,75	5,374	24	0
23.02.2026	96,5	68,21	28,29	217,7	209,27	213	208,55	0	0,72	5,934	24	0
Итого:				**7368**	**6979,1**	**7204,3**	**6938,22**	**0**	**40,88**	**174,40**	**756**	**12**
Средние:	**96,55**	**71,31**	**25,24**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	19831,5	17649,29	19436,2	17566,91	0	82,38	468,30	3351	260
23/02/2624:00	27199,5	24628,39	26640,5	24505,13	0	123,26	642,70	4107	272
Итого:	7368	6979,1	7204,3	6938,22	0	40,88	174,40	756	12

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"Домоуправ" Договор N:8848

Адрес:Мол. 74-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	107,1	70,54	36,56	212,47	202,62	206,58	202,02	0	0,6	7,446	23	1
24.01.2026	107,5	70,43	37,07	220,45	210,17	214,27	209,53	0	0,64	7,828	24	0
25.01.2026	107,61	70,87	36,74	221,67	211,29	215,45	210,61	0	0,68	7,803	24	0
26.01.2026	106,85	68,07	38,78	205,92	196,41	199,99	195,85	0	0,56	7,655	24	0
27.01.2026	105,5	66,84	38,66	199,4	190,4	193,78	189,86	0	0,54	7,396	24	0
28.01.2026	102,61	58,65	43,96	155,92	149,22	151,17	148,76	0	0,46	6,584	24	0
29.01.2026	100,61	52,66	47,95	130,46	125,04	126,24	124,58	0	0,46	6,012	24	0
30.01.2026	98,98	50,96	48,02	122,72	117,75	118,74	117,3	0	0,45	5,671	24	0
31.01.2026	95,94	47,88	48,06	111,11	106,87	107,57	106,43	0	0,44	5,146	24	0
01.02.2026	93,58	51,22	42,36	135,95	130,99	131,88	130,28	0	0,71	5,56	24	0
02.02.2026	93,38	57,52	35,86	172,22	165,95	167,66	165,11	0	0,84	5,967	24	0
03.02.2026	93,22	60,64	32,58	199,65	192,38	194,79	191,54	0	0,84	6,282	24	0
04.02.2026	93,78	61,95	31,83	200,77	193,36	196,09	192,66	0	0,7	6,175	24	0
05.02.2026	98,38	64,73	33,65	204,87	196,65	199,85	196,08	0	0,57	6,641	24	0
06.02.2026	98,23	63,47	34,76	194,59	186,79	189,75	186,29	0	0,5	6,517	24	0
07.02.2026	97,8	60,79	37,01	173,32	166,44	168,82	165,95	0	0,49	6,184	24	0
08.02.2026	97,15	52,66	44,49	136,09	130,74	132	130,3	0	0,44	5,831	24	0
09.02.2026	97,23	52,06	45,17	131,41	126,24	127,43	125,82	0	0,42	5,717	24	0
10.02.2026	96,7	57,71	38,99	158,88	152,71	154,57	152,2	0	0,51	5,969	24	0
11.02.2026	97,45	64,51	32,94	207,1	198,94	202,21	198,4	0	0,54	6,576	24	0
12.02.2026	98,66	62,95	35,71	187,94	180,37	183,3	179,96	0	0,41	6,464	24	0
13.02.2026	95,97	59,04	36,93	172,42	165,81	168,07	165,39	0	0,42	6,143	24	0
14.02.2026	93,49	50,17	43,32	123,05	118,55	119,54	118,11	0	0,44	5,145	24	0
15.02.2026	92,21	56,79	35,42	166,28	160,33	162,14	159,69	0	0,64	5,695	24	0
16.02.2026	91,58	48,82	42,76	118,46	114,28	115,18	113,88	0	0,4	4,896	24	0
17.02.2026	89,85	43,29	46,56	100,27	96,84	97,33	96,46	0	0,38	4,511	24	0
18.02.2026	90,12	50,1	40,02	136,19	131,49	132,39	130,85	0	0,64	5,273	24	0
19.02.2026	93,71	59,53	34,18	172,14	165,82	168,03	165,28	0	0,54	5,685	24	0
20.02.2026	93,36	60,74	32,62	194,45	187,35	189,91	186,74	0	0,61	6,125	24	0
21.02.2026	93,01	59,25	33,76	185,92	179,15	181,45	178,54	0	0,61	6,065	24	0
22.02.2026	93,68	63,04	30,64	214,16	206,29	209,36	205,6	0	0,69	6,338	24	0
23.02.2026	97,11	61,92	35,19	193,36	185,8	188,55	185,22	0	0,58	6,557	24	0
Итого:				**5459,6**	**5243,04**	**5314**	**5225,29**	**0**	**17,75**	**197,86**	**767**	**1**
Средние:	**97,26**	**58,74**	**38,51**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	15498,89	14954,19	15045,84	14845,84	0	108,35	572,50	2866	4
23/02/2624:00	20958,5	20197,23	20359,93	20071,13	0	126,1	770,36	3633	5
Итого:	5459,61	5243,04	5314,09	5225,29	0	17,75	197,86	767	1

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодогвардейцев 74 (итп-2) Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06343116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.01.2026	227,1891	227,18913	0	107,3119	66,277824	41,034069	1,14612	0,937205	9,352181	237,135	232,595	OK	24	0	
24.01.2026	246,3375	246,33752	0	107,6932	66,344307	41,348846	1,144371	0,938116	10,17437	257,0175	252,405	OK	24	0	
25.01.2026	239,0175	239,01752	0	107,7842	65,787178	41,997074	1,150222	0,927506	10,06868	249,5875	244,6325	OK	24	0,01	
26.01.2026	221,794	221,79404	0	107,0305	65,512169	41,518303	1,170662	0,91035	9,194872	231,6225	226,84	OK	24	0	
27.01.2026	207,275	207,27502	0	105,7232	64,358391	41,36483	1,177	0,906856	8,575346	216,3725	211,7125	OK	24	0	
28.01.2026	168,7397	168,73969	0	102,7487	60,839725	41,908947	1,209384	0,885839	7,080322	175,8875	171,88	OK	24	0	
29.01.2026	151,2685	151,26845	0	100,9442	58,764034	42,180199	1,223946	0,867918	6,401884	157,5475	153,815	OK	24	0	
30.01.2026	151,9764	151,97644	0	99,26244	58,659115	40,603336	1,236846	0,865475	6,18791	158,075	154,525	OK	24	0,01	
31.01.2026	154,9294	154,92938	0	96,34274	57,39241	38,950329	1,239083	0,874724	6,056219	160,7775	157,455	OK	24	0	
01.02.2026	165,1485	165,14845	0	94,00689	56,250278	37,756607	1,204787	0,901618	6,263096	171,035	167,7825	OK	24	0	
02.02.2026	175,6218	175,6218	0	93,62815	57,327526	36,300632	1,166469	0,884463	6,394379	181,8	178,585	OK	24	0	
03.02.2026	182,4389	182,43892	0	93,4065	57,010288	36,39621	1,155244	0,893039	6,670229	188,8125	185,4925	OK	24	0	
04.02.2026	182,5882	182,5882	0	94,11337	57,78661	36,32674	1,162838	0,892005	6,631065	189,0125	185,7775	OK	24	0	
05.02.2026	189,7711	189,77106	0	98,58201	60,446682	38,135326	1,166679	0,91317	7,247635	197,0525	193,3925	OK	24	0	
06.02.2026	188,1888	188,18883	0	98,40072	60,388336	38,012371	1,175637	0,90177	7,162238	195,39	191,77	OK	24	0	
07.02.2026	174,6645	174,66449	0	98,085	59,251556	38,833439	1,187815	0,880273	6,764316	181,375	177,825	OK	24	0	
08.02.2026	155,8963	155,89632	0	97,43866	57,317154	40,121513	1,218396	0,872021	6,280751	161,915	158,43	OK	24	0	
09.02.2026	147,3964	147,39635	0	97,53846	57,847912	39,690533	1,231189	0,866517	5,87495	153,0875	149,84	OK	24	0	
10.02.2026	163,841	163,84099	0	96,93639	58,520153	38,416233	1,229618	0,86261	6,324339	170,025	166,6825	OK	24	0	
11.02.2026	191,5257	191,5257	0	97,66369	60,246277	37,417408	1,17944	0,902911	7,180367	198,7025	195,185	OK	24	0	
12.02.2026	179,7641	179,76405	0	98,83036	60,460072	38,370289	1,198702	0,877314	6,896915	186,59	183,3025	OK	24	0	
13.02.2026	172,8992	172,89917	0	95,90268	58,749462	37,153225	1,225764	0,87801	6,440949	179,125	176,0875	OK	24	0	
14.02.2026	167,6462	167,64618	0	93,76743	60,606396	33,161022	1,241023	0,862553	5,582051	173,7325	170,5925	OK	24	0	
15.02.2026	178,1316	178,13161	0	92,35709	59,568989	32,788105	1,209324	0,886891	5,870965	184,36	181,2175	OK	24	0	
16.02.2026	176,6896	176,68959	0	91,83392	58,965118	32,86879	1,223756	0,856939	5,841611	182,65	179,8375	OK	24	0	
17.02.2026	174,8877	174,88773	0	90,30106	56,724461	33,576599	1,233236	0,866093	5,892754	180,525	177,8675	OK	24	0	
18.02.2026	172,7066	172,70663	0	90,35123	56,539486	33,811749	1,204763	0,880995	5,859747	178,27	175,6475	OK	24	0	
19.02.2026	171,0592	171,05917	0	94,03146	57,943554	36,087906	1,194492	0,892878	6,196107	177,0425	174,0775	OK	24	0	
20.02.2026	194,036	194,03604	0	93,57123	58,76643	34,80479	1,17467	0,919547	6,751751	200,6675	197,645	OK	24	0,01	
21.02.2026	192,3738	192,37375	0	93,21601	58,097019	35,118999	1,172365	0,918433	6,769416	198,915	195,8625	OK	24	0	
22.02.2026	206,6977	206,69765	0	93,80325	59,563335	34,239941	1,154771	0,925203	7,102001	213,73	210,6825	OK	24	0	
23.02.2026	208,7687	208,76872	0	97,4474	61,071289	36,376114	1,151852	0,898345	7,58565	216,4325	212,9875	OK	24	0	
Итого:	**5881,27**	**5881,27**							**222,68**	**6104,27**	**5992,43**		**768**	**0,03**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.01.2026	1131,57	42976,43	42586,52	389,92	41844,35	41851,06	-6,71			
23.02.2026	1354,24	49080,70	48578,95	501,76	47725,62	47732,33	-6,71			
ИТОГО:	222,68	6104,27	5992,43	111,84	5881,27	5881,27	0,00	768		0,03

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23714416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
22.01.2026	134,25	16302,91	15716,73	0,00	15763,48	15388,94	0,00			
23.02.2026	161,79	18093,87	17375,89	0,00	17488,11	17003,74	0,00			
ИТОГО:	27,54	1790,96	1659,16	0,00	1724,63	1614,80	0,00	768		0,03

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:_____

Адрес:Молодог. № 74-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1042 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	105,86	56,5	49,36	111,8	106,72	111,9	110,24	0,01	-3,52	5,281	24	0
24.01.2026	106,27	58,62	47,65	121,2	115,67	121,4	119,46	0,01	-3,79	5,53	24	0
25.01.2026	106,35	56,05	50,3	113,3	108,08	113,3	111,64	0	-3,56	5,451	24	0
26.01.2026	105,54	52,74	52,8	100,3	95,74	100,4	99,1	0,02	-3,36	5,069	24	0
27.01.2026	104,19	51,08	53,11	94,4	90,23	94,3	93,13	0,01	-2,9	4,807	24	0
28.01.2026	101,14	44,98	56,16	73,1	70,04	73,1	72,4	0,01	-2,36	3,937	24	0
29.01.2026	99,27	41,82	57,45	66,2	63,48	66	65,43	0,01	-1,95	3,648	24	0
30.01.2026	97,54	42,05	55,49	62,2	59,74	62,1	61,58	0	-1,84	3,318	24	0
31.01.2026	94,6	40,66	53,94	61	58,7	61	60,51	0,01	-1,81	3,171	24	0
01.02.2026	92,31	42,5	49,81	75,2	72,49	75,4	74,74	0,01	-2,25	3,613	24	0
02.02.2026	92,15	45,78	46,37	84,5	81,48	85	84,17	0	-2,69	3,78	24	0
03.02.2026	91,91	45,71	46,2	86,1	83,03	86,7	85,82	0,01	-2,79	3,837	24	0
04.02.2026	92,56	46,18	46,38	85,2	82,13	85,7	84,85	0	-2,72	3,81	24	0
05.02.2026	97,14	49,56	47,58	93,4	89,7	93,9	92,83	0,01	-3,13	4,275	24	0
06.02.2026	96,91	48,41	48,5	88	84,58	88,4	87,45	0,01	-2,87	4,108	24	0
07.02.2026	96,5	45,84	50,66	79,1	76,03	79,4	78,63	0,01	-2,6	3,855	24	0
08.02.2026	95,8	41,22	54,58	66	63,46	66,3	65,75	0,01	-2,29	3,467	24	0
09.02.2026	95,89	42,89	53	66,7	64,12	66,9	66,36	0	-2,24	3,401	24	0
10.02.2026	95,43	46,35	49,08	80,3	77,23	80,8	79,99	0	-2,76	3,793	24	0
11.02.2026	96,21	49,78	46,43	92,1	88,52	92,8	91,71	0,01	-3,19	4,117	24	0
12.02.2026	97,3	47,84	49,46	83,3	80,01	83,9	82,98	0,01	-2,97	3,96	24	0
13.02.2026	94,4	44,95	49,45	74,2	71,41	74,7	74,01	0,01	-2,6	3,535	24	0
14.02.2026	92,1	39,91	52,19	62,7	60,46	62,9	62,4	0,01	-1,94	3,157	24	0
15.02.2026	90,85	42,03	48,82	73,1	70,52	73,6	72,98	0,01	-2,46	3,444	24	0
16.02.2026	90,2	40,74	49,46	62,9	60,71	63,4	62,88	0,01	-2,17	3,002	24	0
17.02.2026	88,68	40,21	48,47	59,9	57,91	60,2	59,73	0	-1,82	2,807	24	0
18.02.2026	88,92	42,2	46,72	70,7	68,31	71,4	70,8	0,01	-2,49	3,193	24	0
19.02.2026	92,54	46,97	45,57	81	78,07	82	81,18	0	-3,11	3,557	24	0
20.02.2026	92,13	48,96	43,17	92,4	89,08	93,5	92,44	0,01	-3,36	3,847	24	0
21.02.2026	91,81	47,75	44,06	90	86,78	91,3	90,33	0	-3,55	3,828	24	0
22.02.2026	92,43	50,36	42,07	102,3	98,62	103,6	102,39	0,01	-3,77	4,155	24	0
23.02.2026	95,92	51,54	44,38	99,3	95,5	100,7	99,45	0,01	-3,95	4,245	24	0
Итого:				**2651,9**	**2548,55**	**2666**	**2637,36**	**0,24**	**-88,81**	**125,00**	**768**	**0**
Средние:	**95,96**	**46,63**	**49,33**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	25215,5	24453,68	25451,2	25207,22	23,5	-753,54	932,33	10574	0
23/02/2624:00	27867,4	27002,23	28117,2	27844,58	23,74	-842,35	1057,33	11342	0
Итого:	2651,9	2548,55	2666	2637,36	0,24	-88,81	125,00	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных № 109 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6E7F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.01.2026	107,08	62,19	44,89	196,37	187,23	193,81	190,4	0	-3,17	8,434	0	24	0
24.01.2026	107,46	65,03	42,43	215,31	205,22	212,95	208,84	0,01	-3,62	8,744	0	24	0
25.01.2026	107,6	61,06	46,54	195,57	186,41	192,91	189,6	0,01	-3,19	8,709	0	24	0
26.01.2026	106,82	59,19	47,63	172,5	164,53	169,99	167,22	0,02	-2,69	7,863	0	24	0
27.01.2026	105,5	56,1	49,4	157,8	150,67	155,33	153,05	0	-2,38	7,467	0	24	0
28.01.2026	102,6	47,85	54,75	116,64	111,6	114,24	113,02	0,02	-1,42	6,121	0	24	0
29.01.2026	100,73	45,22	55,51	104,84	100,46	102,35	101,38	0,01	-0,92	5,584	0	24	0
30.01.2026	99,06	44,59	54,47	102,18	98,04	99,77	98,86	0,01	-0,82	5,349	0	24	0
31.01.2026	96,08	43,55	52,53	98,25	94,45	95,98	95,12	0,01	-0,67	4,969	0	24	0
01.02.2026	93,71	44,34	49,37	123,74	119,18	121,69	120,59	0	-1,41	5,887	0	24	0
02.02.2026	93,5	48,21	45,29	144,95	139,61	143,29	141,76	0	-2,15	6,331	0	24	0
03.02.2026	93,26	48,72	44,54	146,79	141,42	145,2	143,6	0	-2,18	6,307	0	24	0
04.02.2026	93,92	49,87	44,05	146,88	141,44	145,35	143,65	0	-2,21	6,238	0	24	0
05.02.2026	98,71	52,89	45,82	158,25	151,86	156,44	154,41	0	-2,55	6,97	0	24	0
06.02.2026	98,72	52,63	46,09	151,57	145,44	149,82	147,86	0,01	-2,42	6,715	0	24	0
07.02.2026	98,5	50,45	48,05	134,57	129,18	132,73	131,14	0,01	-1,96	6,221	0	24	0
08.02.2026	98,58	45,17	53,41	111,15	106,67	109,02	107,98	0,01	-1,31	5,708	0	24	0
09.02.2026	117,01	45,83	71,18	112,67	97,35	110,6	100,14	0	-2,79	6,916	0	22	2
10.02.2026	121,57	48,92	72,65	128,44	110,66	126,59	114,5	0	-3,84	8,066	0	22	2
11.02.2026	124,07	53,34	70,73	154,75	45,6	153	47,32	0	-1,72	3,238	0	8	16
12.02.2026	137,65	50,26	87,39	143,34	81,19	141,6	85,19	0,01	-4	7,14	0	16	8
13.02.2026	111,63	44,8	66,83	124,96	50,38	123,15	51,69	0,01	-1,31	3,374	0	11	13
14.02.2026	119,06	46,59	72,47	104,92	51,37	103,04	53	0,01	-1,63	3,728	0	12	12
15.02.2026	122,37	43,82	78,55	125,6	44,39	123,89	46,08	0	-1,69	3,493	0	9	15
16.02.2026	110,63	45,8	64,83	102,45	53,1	100,76	54,51	0,01	-1,41	3,453	0	12	12
17.02.2026	110,94	42,47	68,47	94,85	90,16	93,15	92,38	0,01	-2,22	6,189	0	24	0
18.02.2026	114,88	45,07	69,81	117,04	110,87	115,52	114,42	0	-3,55	7,76	0	24	0
19.02.2026	126,78	49,9	76,88	138,24	85,47	136,74	89,15	0	-3,68	6,592	0	16	8
20.02.2026	137,13	52,53	84,6	158,04	116,05	156,85	122,48	0	-6,43	9,86	0	19	5
21.02.2026	----	49,93	----	149,19	----	147,86	----	0	----	----	0	0	24
22.02.2026	119,59	53,71	65,88	163,88	52,08	162,69	54,1	0	-2,02	3,444	0	8	16
23.02.2026	----	51,98	----	162,84	----	161,29	----	0	----	----	0	0	24
Итого:				**4458,5**	**3362,08**	**4397,6**	**3433,44**	**0,17**	**-71,36**	**186,87**	**0**	**611**	**157**
Средние:	**109,17**	**50,06**	**59,16**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/01/2624:00	**20085,29**	**19441,75**	**19661,28**	**19396,46**	**0,26**	**45,29**	**627,50**	**0**	**4046**	**0**
23/02/2624:00	**24543,86**	**22803,83**	**24058,88**	**22829,9**	**0,43**	**-26,07**	**814,37**	**0**	**4657**	**157**
Итого:	**4458,57**	**3362,08**	**4397,6**	**3433,44**	**0,17**	**-71,36**	**186,87**	**0**	**611**	**157**

НС 133м

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

Адрес МКД Ж/Д УЛ.БР.КАШИРИНЫХ 109

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во часов по ведомости
		с	по	
Февраль 2025	182,41	26.01.2025	25.02.2025	744
Март 2025	139,05	26.02.2025	25.03.2025	672
Апрель 2025	103,77	26.03.2025	25.04.2025	744
Октябрь 2025	79,239	26.09.2025	25.10.2025	624
Ноябрь 2025	128,44	26.10.2025	25.11.2025	744
Декабрь 2025	146,58	26.11.2025	25.12.2025	720
Январь 2026	202,42	26.12.2025	25.01.2026	744
Итого	981,909			4 992

Расчет

Расчетный месяц		Февраль 2026
Период расчета	с	26.01.2026
	по	25.02.2026
Количество расчетных часов		133
Итого по расчету		40,677103
По показаниям ОПУ (для досчета)		186,87
Досчет		40,677103
Итого к выставлению за расчетный месяц		227,547103

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №113 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x601C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	104,76	54,95	49,81	143,96	137,52	134,2	132,33	0,01	5,19	6,868	24	0
24.01.2026	105,18	55,93	49,25	149,47	142,71	139,29	137,26	0	5,45	7,046	24	0
25.01.2026	105,28	54,23	51,05	147,48	140,81	137,15	135,27	0	5,54	7,21	24	0
26.01.2026	104,54	53,79	50,75	146,01	139,51	135,78	133,95	0	5,56	7,097	24	0
27.01.2026	103,2	53,37	49,83	143,06	136,84	133,13	131,37	0	5,47	6,832	24	0
28.01.2026	100,31	53,48	46,83	145,89	139,82	136,03	134,22	0	5,6	6,56	24	0
29.01.2026	98,68	54,02	44,66	146,41	140,52	136,66	134,82	0	5,7	6,286	24	0
30.01.2026	96,99	54,04	42,95	144,2	138,55	134,77	132,93	0	5,62	5,959	24	0
31.01.2026	94,26	54,56	39,7	150,34	144,75	140,82	138,86	0	5,89	5,754	24	0
01.02.2026	91,97	54,37	37,6	162,42	156,61	152,44	150,36	0	6,25	5,897	24	0
02.02.2026	91,64	55,43	36,21	170,21	164,18	160	157,71	0	6,47	5,952	24	0
03.02.2026	91,38	55,14	36,24	169	163,06	158,96	156,72	0	6,34	5,912	24	0
04.02.2026	92,02	55,1	36,92	169,62	163,53	159,45	157,19	0	6,34	6,044	24	0
05.02.2026	96,3	54,65	41,65	155,12	149,12	145,24	143,22	0	5,9	6,22	24	0
06.02.2026	96,14	54,62	41,52	151,86	146	142,24	140,29	0	5,71	6,07	24	0
07.02.2026	95,89	54,02	41,87	151,31	145,49	141,72	139,82	0	5,67	6,1	24	0
08.02.2026	95,31	53,11	42,2	149,3	143,63	139,84	138,01	0	5,62	6,072	24	0
09.02.2026	95,39	54,32	41,07	148,27	142,64	138,98	137,08	0	5,56	5,866	24	0
10.02.2026	94,8	54,61	40,19	151,52	145,83	142,13	140,13	0	5,7	5,869	24	0
11.02.2026	95,47	54,38	41,09	151,83	146,05	142,26	140,3	0	5,75	6,01	24	0
12.02.2026	96,6	53,84	42,76	150,29	144,44	140,66	138,75	0	5,69	6,187	24	0
13.02.2026	93,74	54,55	39,19	158,34	152,49	148,64	146,57	0	5,92	5,984	24	0
14.02.2026	91,85	55,45	36,4	166,66	160,74	156,73	154,51	0	6,23	5,858	24	0
15.02.2026	90,46	54,39	36,07	168,44	162,6	158,51	156,33	0	6,27	5,873	24	0
16.02.2026	89,94	55,24	34,7	168,08	162,3	158,36	156,13	0	6,17	5,636	24	0
17.02.2026	88,52	55,57	32,95	170,55	164,82	160,89	158,6	0	6,22	5,437	24	0
18.02.2026	88,52	54,95	33,57	168,94	163,31	159,35	157,13	0	6,18	5,486	24	0
19.02.2026	91,99	55,24	36,75	161,63	155,85	152,03	149,87	0	5,98	5,735	24	0
20.02.2026	91,54	54,98	36,56	166,34	160,44	156,47	154,29	0	6,15	5,871	24	0
21.02.2026	91,25	55,65	35,6	168,5	162,57	158,62	156,35	0	6,22	5,791	24	0
22.02.2026	91,81	54,99	36,82	171,49	165,38	161,29	159,03	0	6,35	6,095	24	0
23.02.2026	95,26	55,17	40,09	163,6	157,37	153,43	151,26	0	6,11	6,319	24	0
Итого:				**5030,1**	**4839,48**	**4716**	**4650,66**	**0,01**	**188,82**	**195,90**	**768**	**0**
Средние:	**95,34**	**54,62**	**40,71**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	**11634,76**	**11224,69**	**10928,61**	**10793,87**	**0,02**	**430,82**	**445,35**	**2175**	**0**
23/02/2624:00	**16664,9**	**16064,17**	**15644,68**	**15444,53**	**0,03**	**619,64**	**641,24**	**2943**	**0**
Итого:	**5030,14**	**4839,48**	**4716,07**	**4650,66**	**0,01**	**188,82**	**195,90**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №117 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C7A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	105,76	64,97	40,79	223,64	213,45	228,39	223,97	0	-10,52	8,74	24	0
24.01.2026	106,13	67,06	39,07	238,24	227,35	243,39	238,39	0	-11,04	8,923	24	0
25.01.2026	106,29	63,26	43,03	214,04	204,22	217,97	213,96	0	-9,74	8,82	24	0
26.01.2026	105,42	61,61	43,81	186,4	177,94	189,51	186,2	0	-8,26	7,824	24	0
27.01.2026	103,98	56,64	47,34	162,49	155,31	164,13	161,67	0	-6,36	7,377	24	0
28.01.2026	100,91	49,37	51,54	124,76	119,51	125,25	123,8	0	-4,29	6,169	24	0
29.01.2026	98,93	46,82	52,11	110,01	105,55	110,29	109,16	0	-3,61	5,506	24	0
30.01.2026	97,24	45,94	51,3	103,99	99,93	104,31	103,25	0	-3,32	5,133	24	0
31.01.2026	94,26	44,87	49,39	101,81	98,02	102,25	101,31	0	-3,29	4,843	24	0
01.02.2026	92,11	46,57	45,54	128,14	123,56	129,1	127,77	0	-4,21	5,632	24	0
02.02.2026	91,93	49,7	42,23	146,51	141,28	148,2	146,49	0	-5,21	5,974	24	0
03.02.2026	91,78	51,57	40,21	161,38	155,65	163,62	161,59	0	-5,94	6,265	24	0
04.02.2026	92,38	52,86	39,52	166,15	160,15	168,52	166,32	0	-6,17	6,339	24	0
05.02.2026	96,89	54,73	42,16	171,31	164,63	173,52	171,11	0	-6,48	6,956	24	0
06.02.2026	96,74	53,73	43,01	156,06	149,99	158,04	155,91	0	-5,92	6,464	24	0
07.02.2026	96,26	51,17	45,09	139,1	133,71	140,53	138,79	0	-5,08	6,038	24	0
08.02.2026	95,55	46,32	49,23	118,02	113,51	118,76	117,56	0	-4,05	5,596	24	0
09.02.2026	95,67	47,64	48,03	121,15	116,54	122,11	120,8	0	-4,26	5,603	24	0
10.02.2026	95,15	49,1	46,05	135,48	130,33	136,92	135,37	0	-5,04	6,008	24	0
11.02.2026	96,03	53,62	42,41	165	158,64	167,39	165,15	0	-6,51	6,736	24	0
12.02.2026	97,13	53,66	43,47	153,43	147,4	155,82	153,71	0	-6,31	6,42	24	0
13.02.2026	94,27	48,85	45,42	132,91	127,96	134,65	133,15	0	-5,19	5,822	24	0
14.02.2026	91,91	45,4	46,51	111,98	107,98	113	111,9	0	-3,92	5,026	24	0
15.02.2026	90,68	47,63	43,05	134,78	130,09	136,36	134,92	0	-4,83	5,606	24	0
16.02.2026	90	45,68	44,32	109,84	106,08	111,07	109,97	0	-3,89	4,703	24	0
17.02.2026	88,41	44,15	44,26	103,91	100,43	105,14	104,18	0	-3,75	4,445	24	0
18.02.2026	88,68	46,09	42,59	123,84	119,68	125,44	124,19	0	-4,51	5,099	24	0
19.02.2026	92,24	50	42,24	141,32	136,24	143,27	141,58	0	-5,34	5,76	24	0
20.02.2026	91,98	52,97	39,01	171,46	165,34	174,37	172,06	0	-6,72	6,456	24	0
21.02.2026	91,63	51,18	40,45	161,24	155,52	163,82	161,8	0	-6,28	6,295	24	0
22.02.2026	92,3	54,04	38,26	181,74	175,24	185	182,48	0	-7,24	6,717	24	0
23.02.2026	95,64	55,15	40,49	178,84	172,01	181,92	179,33	0	-7,32	6,981	24	0
Итого:				**4778,9**	**4593,24**	**4842**	**4777,84**	**0**	**-184,6**	**200,28**	**768**	**0**
Средние:	**95,75**	**51,63**	**44,12**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	**17529,22**	**16980,51**	**19488,96**	**19255,43**	**0**	**-2274,92**	**574,63**	**3587**	**4**
23/02/2624:00	**22308,19**	**21573,75**	**24331,02**	**24033,27**	**0**	**-2459,52**	**774,91**	**4355**	**4**
Итого:	**4778,97**	**4593,24**	**4842,06**	**4777,84**	**0**	**-184,6**	**200,28**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №121 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAB95 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.01.2026	106,47	64,29	42,18	195,65	186,65	189,69	186,11	0	0,54	7,902	24	0
24.01.2026	106,8	66,2	40,6	204,55	195,09	198,57	194,59	0	0,5	7,956	24	0
25.01.2026	107,01	62,15	44,86	189,47	180,68	183,32	180,07	0	0,61	8,136	24	0
26.01.2026	106,19	60,17	46,02	168,77	161,02	163,14	160,37	0	0,65	7,443	24	0
27.01.2026	104,79	55,94	48,85	147,97	141,34	142,71	140,64	0	0,7	6,927	24	0
28.01.2026	101,74	48,89	52,85	115,04	110,15	110,59	109,35	0	0,8	5,831	24	0
29.01.2026	99,83	46,16	53,67	103,62	99,34	99,43	98,44	0	0,9	5,341	24	0
30.01.2026	98,16	45,34	52,82	98,17	94,25	94,16	93,25	0	1	4,98	24	0
31.01.2026	95,18	45,21	49,97	97,35	93,66	93,43	92,52	0	1,14	4,683	24	0
01.02.2026	92,88	46,71	46,17	118,9	114,6	114,58	113,37	0	1,23	5,294	24	0
02.02.2026	92,68	50,23	42,45	139,71	134,65	135,2	133,59	0	1,06	5,721	24	0
03.02.2026	92,49	51,22	41,27	151,06	145,63	146,33	144,57	0	1,06	6,016	24	0
04.02.2026	93,06	52,6	40,46	149,65	144,2	145,03	143,15	0	1,05	5,846	24	0
05.02.2026	97,63	54,54	43,09	151,52	145,52	146,66	144,62	0	0,9	6,28	24	0
06.02.2026	97,48	52,29	45,19	141,33	135,76	136,41	134,66	0	1,1	6,148	24	0
07.02.2026	97,05	50,58	46,47	128,12	123,09	123,21	121,71	0	1,38	5,732	24	0
08.02.2026	96,37	45,75	50,62	108,18	103,98	103,31	102,27	0	1,71	5,269	24	0
09.02.2026	96,51	47,28	49,23	111,18	106,84	106,47	105,34	0	1,5	5,265	24	0
10.02.2026	95,94	48,13	47,81	121,89	117,22	117,08	115,83	0	1,39	5,61	24	0
11.02.2026	96,71	53,16	43,55	148,05	142,26	143,23	141,36	0	0,9	6,203	24	0
12.02.2026	97,91	53,33	44,58	141,06	135,43	136,51	134,68	0	0,75	6,049	24	0
13.02.2026	95,03	49,23	45,8	120,96	116,4	116,6	115,26	0,01	1,14	5,34	24	0
14.02.2026	92,72	46,18	46,54	105,42	101,6	100,76	99,73	0	1,87	4,734	24	0
15.02.2026	91,42	47,6	43,82	124,41	120,01	119,36	118,1	0	1,91	5,265	24	0
16.02.2026	90,82	46,53	44,29	104,96	101,31	100,52	99,45	0	1,86	4,49	24	0
17.02.2026	89,24	44,76	44,48	100,37	96,97	95,95	95,01	0	1,96	4,316	24	0
18.02.2026	89,42	46,54	42,88	115,31	111,4	110,7	109,58	0	1,82	4,781	24	0
19.02.2026	93,06	49,77	43,29	130,99	126,24	126,51	125,05	0	1,19	5,473	24	0
20.02.2026	92,68	53,03	39,65	155,31	149,7	150,82	148,84	0	0,86	5,942	24	0
21.02.2026	92,3	50,81	41,49	144,42	139,24	139,8	138,13	0	1,11	5,786	24	0
22.02.2026	92,94	52,69	40,25	159,77	153,97	154,94	152,91	0	1,06	6,205	24	0
23.02.2026	96,39	54,87	41,52	161,23	154,99	156,48	154,29	0	0,7	6,448	24	0
Итого:				**4354,3**	**4183,19**	**4201,5**	**4146,84**	**0,01**	**36,35**	**187,41**	**768**	**0**
Средние:	**96,52**	**51,31**	**45,21**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/01/2624:00	**17442,46**	**16888,34**	**16802,6**	**16612,8**	**0,53**	**275,54**	**616,60**	**4045**	**0**
23/02/2624:00	**21796,85**	**21071,53**	**21004,1**	**20759,64**	**0,54**	**311,89**	**804,02**	**4813**	**0**
Итого:	**4354,39**	**4183,19**	**4201,5**	**4146,84**	**0,01**	**36,35**	**187,41**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:Д-С Стр-46
Адрес:Бр. Каш. 111Б
Договор N:876543210 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
tхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20126040, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.26 23	106,95	66,74	40,21	10,74	8,93	7,7	251,66	243,7	0	240,072	238,84	0	0	9,689	0	24	0	
24.01.26 23	107,34	69,19	38,15	10,72	8,93	7,7	277,38	269,02	0	264,534	263,257	0	0	10,131	0	24	0	
25.01.26 23	107,5	67,59	39,91	10,78	8,82	7,7	261,14	252,93	0	249,008	247,721	0	0	9,976	0	24	0	
26.01.26 23	106,63	63,52	43,11	10,99	8,65	7,7	222	214,53	0,397	211,84	210,593	0,391	0,391	9,19	0,023	24	0	
27.01.26 23	105,41	63,49	41,92	11,05	8,62	7,7	222,19	214,93	0,343	212,216	210,994	0,338	0,338	8,95	0,019	24	0	
28.01.26 23	102,43	52,91	49,52	11,37	8,4	7,7	155,92	150,1	0,021	149,264	148,171	0,021	0,021	7,414	0,001	24	0	
29.01.26 23	100,56	50,67	49,9	11,52	8,21	7,7	144,18	138,79	0,079	138,219	137,155	0,078	0,078	6,92	0,004	24	0	
30.01.26 23	98,91	49,64	49,27	11,65	8,19	7,7	135,83	130,8	0,005	130,38	129,32	0,005	0,005	6,442	0	24	0	
31.01.26 23	95,85	47,8	48,05	11,68	8,28	7,7	132,11	127,35	0,002	127,088	126,018	0,002	0,002	6,122	0	24	0	
01.02.26 23	93,52	53,23	40,29	11,32	8,56	7,7	178,43	172,97	0,017	171,932	170,719	0,017	0,017	6,945	0,001	24	0	
02.02.26 23	93,25	56,27	36,98	10,93	8,38	7,7	206,38	200,49	0	198,902	197,591	0	0	7,374	0	24	0	
03.02.26 23	93,03	57,14	35,89	10,82	8,46	7,7	220,22	214,1	0	212,265	210,912	0	0	7,638	0	24	0	
04.02.26 23	93,6	57,25	36,35	10,89	8,46	7,7	211,37	205,44	0	203,66	202,366	0	0	7,422	0	24	0	
05.02.26 23	98,24	62,33	35,9	10,94	8,68	7,7	239,66	232,87	0	230,146	228,775	0	0	8,288	0	24	0	
06.02.26 23	98,11	61,93	36,18	11,03	8,57	7,7	229,45	222,96	0,001	220,366	219,071	0,001	0,001	7,997	0	24	0	
07.02.26 23	97,65	57,34	40,31	11,15	8,35	7,7	188,25	182,4	0	180,853	179,626	0	0	7,31	0	24	0	
08.02.26 23	97,03	49,73	47,3	11,46	8,26	7,7	145,99	140,82	0,001	140,322	139,213	0,001	0,001	6,653	0	24	0	
09.02.26 23	97,14	51,16	45,99	11,59	8,2	7,7	150,29	145,06	0	144,444	143,314	0	0	6,66	0	24	0	
10.02.26 23	96,57	54,69	41,88	11,58	8,16	7,7	175,63	169,97	0	168,867	167,642	0	0	7,092	0	24	0	
11.02.26 23	97,3	61,24	36,06	11,07	8,58	7,7	233,78	227,03	0,01	224,653	223,171	0,01	0,01	8,126	0,001	24	0	
12.02.26 23	98,43	58,58	39,85	11,26	8,32	7,7	198,45	192,15	0	190,542	189,111	0	0	7,616	0	24	0	
13.02.26 23	95,69	53,54	42,15	11,54	8,32	7,7	170,24	164,61	0,022	163,788	162,437	0,022	0,022	6,924	0,001	24	0	
14.02.26 23	93,31	47,21	46,1	11,7	8,16	7,7	133,6	128,81	0	128,754	127,501	0	0	5,949	0	24	0	
15.02.26 23	92,02	52,61	39,41	11,37	8,41	7,7	174,32	168,95	0	168,151	166,795	0	0	6,643	0	24	0	
16.02.26 23	91,44	47,4	44,03	11,52	8,1	7,7	135,62	131,02	0	130,87	129,678	0	0	5,776	0	24	0	
17.02.26 23	89,85	45,62	44,23	11,61	8,2	7,7	124,68	120,44	0,006	120,45	119,304	0,006	0,006	5,34	0	24	0	
18.02.26 23	90,06	51,4	38,66	11,32	8,35	7,7	169,54	164,43	0,002	163,759	162,443	0,002	0,002	6,347	0	24	0	
19.02.26 23	93,69	58,16	35,53	11,22	8,48	7,7	215,99	209,84	0	208,094	206,586	0	0	7,413	0	24	0	
20.02.26 23	93,19	60,7	32,5	11,02	8,75	7,7	240,37	234,02	0,002	231,666	230,089	0,002	0,002	7,549	0	24	0	
21.02.26 23	92,9	57,37	35,53	10,99	8,74	7,7	217,14	210,98	0,004	209,314	207,81	0,004	0,004	7,456	0	24	0	
22.02.26 23	93,49	59,59	33,9	10,82	8,81	7,7	237,37	230,87	0,003	228,721	227,147	0,003	0,003	7,775	0	24	0	
23.02.26 23	96,93	62,67	34,27	10,79	8,54	7,7	249,25	242,3	0	239,58	237,979	0	0	8,234	0	24	0	
Итого/Средн	**97,59**	**57,84**	**39,75**	**11,2**	**8,46**	**7,7**	**6248,43**	**6054,68**	**0,915**	**6002,718**	**5961,348**	**0,901**	**0,901**	**239,361**	**0,052**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.01.26 23	19482,29	18925,24	4,949	18192,863	17981,147	4,864	4,864	525,704	0,282	2971	619
23.02.26 23	25730,72	24979,92	5,864	24195,582	23942,496	5,766	5,766	765,064	0,334	3739	619
Итого	**6248,43**	**6054,68**	**0,915**	**6002,718**	**5961,348**	**0,901**	**0,901**	**239,361**	**0,052**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

«Домоуправ-Сервис» для документов ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

ИСПОЛНИТЕЛЬ СИ 6 52
МАКУТИНА О.В.
25 * 02 * 26

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDCF4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.01.2026	106,87	57,11	49,76	297,3	283,52	292,6	288,22	0	-4,7	14,149	0	24	0
24.01.2026	107,5	59,29	48,21	317	302,18	312,1	307,07	0	-4,89	14,613	0	24	0
25.01.2026	107,08	58,13	48,95	314,2	299,57	309,3	304,48	0	-4,91	14,708	0	24	0
26.01.2026	106,73	57,09	49,64	294	280,41	289,4	285,04	0	-4,63	13,962	0	24	0
27.01.2026	105,26	56,04	49,22	280,3	267,62	276,2	272,18	0	-4,56	13,208	0	24	0
28.01.2026	102,22	51,16	51,06	237,5	227,29	234	231,14	0,01	-3,85	11,625	0	24	0
29.01.2026	100,65	49,77	50,88	215	206,02	212,2	209,75	0	-3,73	10,499	0	24	0
30.01.2026	98,43	48,2	50,23	200,6	192,56	198,2	196,04	0	-3,48	9,686	0	24	0
31.01.2026	95,69	46,75	48,94	195,7	188,2	193,7	191,71	0	-3,51	9,22	0	24	0
01.02.2026	93,21	47,21	46	217,7	209,74	215,8	213,57	0	-3,83	9,654	0	24	0
02.02.2026	93,21	48,33	44,88	232,9	224,38	231,2	228,65	0	-4,27	10,079	0	24	0
03.02.2026	92,86	49,62	43,24	252	242,85	250,3	247,42	0,02	-4,57	10,51	0	24	0
04.02.2026	93,98	50,25	43,73	253,8	244,39	252	249,03	0	-4,64	10,699	0	24	0
05.02.2026	98,42	53,13	45,29	263,9	253,3	261,8	258,36	0	-5,06	11,491	0	24	0
06.02.2026	97,95	52,73	45,22	262,9	252,43	260,6	257,24	0	-4,81	11,431	0	24	0
07.02.2026	97,72	50,52	47,2	239,3	229,8	237,3	234,45	0	-4,65	10,864	0	24	0
08.02.2026	97,18	47,77	49,41	210,8	202,52	208,8	206,58	0,02	-4,06	10,018	0	24	0
09.02.2026	97,14	48,35	48,79	209,1	200,87	207,1	204,84	0	-3,97	9,809	0	24	0
10.02.2026	96,46	50,31	46,15	231,2	222,24	229,5	226,78	0	-4,54	10,268	0	24	0
11.02.2026	97,39	53,46	43,93	272,8	262,03	271	267,42	0	-5,39	11,531	0	24	0
12.02.2026	98,26	51,98	46,28	247,7	237,77	245,8	242,7	0	-4,93	11,025	0	24	0
13.02.2026	95,39	50,34	45,05	234,1	225,21	232,5	229,75	0	-4,54	10,156	0	24	0
14.02.2026	93,12	47,73	45,39	208,6	200,98	207,5	205,28	0	-4,3	9,128	0	24	0
15.02.2026	91,88	47,61	44,27	222,4	214,47	221,3	218,95	0	-4,48	9,499	0	24	0
16.02.2026	91,23	47,01	44,22	202,4	195,24	201,6	199,49	0	-4,25	8,638	0	24	0
17.02.2026	89,75	46,27	43,48	191,8	185,23	191,2	189,24	0	-4,01	8,056	0	24	0
18.02.2026	90,3	47,28	43,02	217,1	209,62	216,5	214,22	0	-4,6	9,021	0	24	0
19.02.2026	93,65	51	42,65	246,6	237,51	245,8	242,83	0	-5,32	10,142	0	24	0
20.02.2026	93,11	52,51	40,6	267,8	258,03	267,2	263,76	0	-5,73	10,49	0	24	0
21.02.2026	92,98	51,43	41,55	257,2	247,83	256,5	253,32	0	-5,49	10,308	0	24	0
22.02.2026	93,53	53,31	40,22	282,3	271,89	281,8	278,09	0	-6,2	10,948	0	24	0
23.02.2026	97,31	53,91	43,4	277,7	266,76	276,5	272,77	0	-6,01	11,599	0	24	0
Итого:				**7853,7**	**7542,46**	**7787,3**	**7690,37**	**0,05**	**-147,91**	**347,03**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**97,07**	**51,11**	**45,96**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/01/2624:00	**31482,8**	**30485,54**	**31239,9**	**30871,5**	**5,72**	**-385,96**	**1073,30**	**0**	**3712**	**0**
23/02/2624:00	**39336,5**	**38028**	**39027,2**	**38561,87**	**5,77**	**-533,87**	**1420,33**	**0**	**4480**	**0**
Итого:	**7853,7**	**7542,46**	**7787,3**	**7690,37**	**0,05**	**-147,91**	**347,03**	**0**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Мар /

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.02.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.01.2026	294,3239	294,3239	0	107,2392	64,92065	42,31853	0	0	12,4803	311,24	297,48	ОК	24	0,2	
24.01.2026	299,6187	299,6187	0	107,9686	65,6799	42,28869	0	0	12,67378	316,9399	303,04	ОК	24	0,21	
25.01.2026	293,5589	293,5589	0	107,3529	64,44412	42,90879	0	0	12,60834	310,3599	296,76	ОК	24	0,2	
26.01.2026	277,7224	277,7224	0	106,9181	64,15005	42,76808	0	0	11,88488	293,57	280,67	ОК	24	0,25	
27.01.2026	267,6222	267,6222	0	105,4382	62,99884	42,4393	0	0	11,37043	282,64	270,2	ОК	24	1,09	
28.01.2026	254,7638	254,7638	0	102,3003	61,92843	40,37185	0	0	10,30498	268,79	256,68	ОК	24	1,43	
29.01.2026	250,1868	250,1868	0	100,8993	61,5034	39,39588	0	0	9,874095	263,87	251,8201	ОК	24	1,41	
30.01.2026	248,3043	248,3043	0	98,52261	61,53904	36,98357	0	0	9,20727	261,86	249,51	ОК	24	0,57	
31.01.2026	240,5714	240,5714	0	95,9465	59,64982	36,29667	0	0	8,747673	253,4501	241,28	ОК	24	0,19	
01.02.2026	239,8742	239,8742	0	93,51467	57,08233	36,43236	0	0	8,750371	252,3301	240,2101	ОК	24	0,17	
02.02.2026	252,0177	252,0177	0	93,50407	57,34074	36,16333	0	0	9,123511	265,16	252,3401	ОК	24	0,16	
03.02.2026	254,1173	254,1173	0	93,21764	56,51863	36,69902	0	0	9,337712	267,27	254,38	ОК	24	0,17	
04.02.2026	259,6525	259,6525	0	94,73472	58,17681	36,5579	0	0	9,486493	273,35	260,1599	ОК	24	0,17	
05.02.2026	265,3043	265,3043	0	98,94406	60,14639	38,79767	0	0	10,3022	279,54	266,7199	ОК	24	0,16	
06.02.2026	260,9466	260,9466	0	98,14259	60,09062	38,05197	0	0	9,935398	274,93	262,19	ОК	24	0,16	
07.02.2026	256,1383	256,1383	0	98,07883	60,41124	37,66759	0	0	9,674198	269,87	257,37	ОК	24	0,17	
08.02.2026	245,8438	245,8438	0	97,56689	59,68898	37,87791	0	0	9,323744	258,88	246,9901	ОК	24	0,18	
09.02.2026	251,3762	251,3762	0	97,48178	61,13272	36,34907	0	0	9,154634	264,91	252,5201	ОК	24	0,18	
10.02.2026	254,4869	254,4869	0	96,94955	59,95415	36,99542	0	0	9,428203	267,9899	255,5801	ОК	24	0,17	
11.02.2026	263,2517	263,2517	0	97,803	59,61942	38,18356	0	0	10,05207	277,2399	264,48	ОК	24	0,17	
12.02.2026	264,1847	264,1847	0	98,57488	60,59393	37,98095	0	0	10,05258	278,3399	265,6099	ОК	24	0,18	
13.02.2026	258,2864	258,2864	0	95,38535	59,25366	36,13166	0	0	9,347168	271,87	259,13	ОК	24	0,19	
14.02.2026	246,0009	246,0009	0	93,33675	58,5764	34,76036	0	0	8,564487	258,88	246,4	ОК	24	0,19	
15.02.2026	248,1937	248,1937	0	92,17841	56,87475	35,30368	0	0	8,774706	260,94	248,4	ОК	24	0,17	
16.02.2026	243,0511	243,0511	0	91,44436	58,42181	33,02255	0	0	8,045041	255,8	243,07	ОК	24	0,18	
17.02.2026	236,9681	236,9681	0	90,07835	58,14877	31,92959	0	0	7,578918	249,33	236,78	ОК	24	0,18	
18.02.2026	238,9327	238,9327	0	90,91644	56,98961	33,92682	0	0	8,107444	251,28	238,86	ОК	24	0,17	
19.02.2026	255,5163	255,5163	0	94,06295	58,72554	35,33741	0	0	9,026515	268,9699	256,03	ОК	24	0,17	
20.02.2026	265,8771	265,8771	0	93,44009	58,38897	35,05111	0	0	9,306847	279,86	266,26	ОК	24	0,17	
21.02.2026	256,0015	256,0015	0	93,43031	57,54989	35,88043	0	0	9,187791	269,3199	256,37	ОК	24	0,16	
22.02.2026	264,0211	264,0211	0	93,89674	57,57808	36,31865	0	0	9,59721	277,7	264,55	ОК	24	0,16	
23.02.2026	270,1501	270,1501	0	97,96519	59,64205	38,32314	0	0	10,36206	284,45	271,51	ОК	24	0,15	
Итого:	8276,87	8276,87							311,67	8720,93	8313,35		768	9,480001	
Средние:			0,00	97,41	59,93	37,48	0,00	0,00							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.01.2026	6199,30	285922,70	270922,66	15000,04	276537,95	267040,55	9497,40			
23.02.2026	6510,98	294643,63	279236,01	15407,62	284814,81	275317,41	9497,40			
ИТОГО:	311,67	8720,93	8313,35	407,58	8276,87	8276,87	0,00	768	0	9,480001

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ Ю. Мар /

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.02.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=2 ТЗ=1 КС=0x27AF ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.01.2026	106,75	56,46	50,29	281,6	268,57	283,77	279,59	0	-11,02	14,099	24	0
24.01.2026	107,2	58,43	48,77	297,8	283,91	300,1	295,37	0,01	-11,46	14,453	24	0
25.01.2026	107,14	56,56	50,58	290,8	277,27	293,09	288,75	0,02	-11,48	14,648	24	0
26.01.2026	106,53	55,81	50,72	269,2	256,8	271,2	267,26	0,03	-10,46	13,596	24	0
27.01.2026	105,2	54,44	50,76	254,1	242,63	256,03	252,51	0,03	-9,88	12,849	24	0
28.01.2026	102,18	48,68	53,5	204	195,24	205,53	203,25	0,02	-8,01	10,893	24	0
29.01.2026	100,4	46,92	53,48	187	179,19	188,55	186,59	0,01	-7,4	9,993	24	0
30.01.2026	98,48	45,8	52,68	178,9	171,72	180,29	178,53	0,02	-6,81	9,416	24	0
31.01.2026	95,58	45,48	50,1	178,2	171,42	179,13	177,39	0,01	-5,97	8,894	24	0
01.02.2026	93,12	44,82	48,3	197	189,79	197,57	195,72	0,01	-5,93	9,462	24	0
02.02.2026	93	47,53	45,47	218,7	210,74	218,69	216,37	0	-5,63	9,846	24	0
03.02.2026	92,72	48,18	44,54	231,5	223,1	231,26	228,76	0	-5,66	10,197	24	0
04.02.2026	93,52	48,22	45,3	230,2	221,72	230,11	227,63	0,02	-5,91	10,322	24	0
05.02.2026	98,09	50,75	47,34	241,8	232,14	242,12	239,2	0,01	-7,06	11,341	24	0
06.02.2026	97,83	50,77	47,06	231	221,81	231,36	228,58	0,01	-6,77	10,774	24	0
07.02.2026	97,51	48,58	48,93	211,1	202,74	211,58	209,25	0,03	-6,51	10,251	24	0
08.02.2026	96,93	45,72	51,21	188,4	181,04	189,5	187,62	0,01	-6,58	9,618	24	0
09.02.2026	96,98	46,8	50,18	190,4	182,95	191,24	189,29	0,01	-6,34	9,51	24	0
10.02.2026	96,28	49,11	47,17	217,9	209,46	218,3	215,83	0	-6,37	10,194	24	0
11.02.2026	97,08	51,28	45,8	244,5	234,93	244,8	241,79	0,01	-6,86	11,092	24	0
12.02.2026	98,15	50,13	48,02	221,8	212,95	222,43	219,82	0,03	-6,87	10,573	24	0
13.02.2026	95,34	48,3	47,04	210,8	202,77	211,2	208,89	0,01	-6,12	9,835	24	0
14.02.2026	93,02	45,98	47,04	193	186	194,4	192,49	0,02	-6,49	9,059	24	0
15.02.2026	91,63	46,52	45,11	202	194,86	160,03	158,39	0,02	36,47	7,161	24	0
16.02.2026	91,09	65,58	25,51	392,5	378,71	396,1	388,29	0,04	-9,58	9,939	24	0
17.02.2026	89,92	70,86	19,06	520,2	502,35	519,74	508,08	0,02	-5,73	9,699	24	0
18.02.2026	90,06	69,19	20,87	489,9	473,06	489,7	479,19	0,01	-6,13	10,021	24	0
19.02.2026	93,74	70,6	23,14	475,9	458,33	476,35	465,72	0,02	-7,39	10,808	24	0
20.02.2026	93,17	67,78	25,39	437,1	421,15	439,01	429,94	0,02	-8,79	10,94	24	0
21.02.2026	92,78	67,4	25,38	434,4	418,67	442,08	433,05	0,01	-14,38	11,014	24	0
22.02.2026	93,44	65,39	28,05	408,8	393,79	422,78	414,6	0,01	-20,81	11,655	24	0
23.02.2026	97,18	68,37	28,81	427,3	410,49	442,47	433,17	0,03	-22,68	12,515	24	0
Итого:				**8957,8**	**8610,3**	**8980,5**	**8840,91**	**0,5**	**-230,61**	**344,67**	**768**	**0**
Средние:	**96,93**	**54,26**	**42,67**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/01/2624:00	237820,3	230548,63	237937,64	234789,31	573,13	-4240,68	7188,78	28738	0
23/02/2624:00	246778,1	239158,93	246918,15	243630,22	573,63	-4471,29	7533,45	29506	0
Итого:	8957,8	8610,3	8980,51	8840,91	0,5	-230,61	344,67	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/Ю. Мар/

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.02.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:54-1

Адрес:54-1

Договор N:876543210 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.26 23	107,1	75,23	31,87	10,18	8,8	6,12	393,74	379,66	0	375,562	370,215	0	0	5	1,02	12,019	0	24	0	
24.01.26 23	107,46	77,88	29,57	10,14	8,82	6,12	435,38	419,6	0	415,155	408,454	0	0	5	1,02	12,33	0	24	0	
25.01.26 23	107,73	75,26	32,47	10,21	8,7	6,12	387,29	373,46	0	369,213	364,143	0	0	5	1,02	12,04	0	24	0	
26.01.26 23	106,77	70,58	36,19	10,44	8,5	6,12	308,32	297,39	0	294,164	290,758	0	0	5	1,02	10,687	0	24	0	
27.01.26 23	105,58	69,5	36,08	10,51	8,45	6,12	288,47	278,72	0	275,485	272,663	0	0	5	1,02	9,978	0	24	0	
28.01.26 23	102,12	53,76	48,36	10,88	8,19	6,12	168,77	163,41	0,01	161,596	161,254	0,01	0,01	5	1,02	7,837	0	24	0	
29.01.26 23	100,24	52,01	48,23	11,04	7,98	6,12	156,73	152,18	0,01	150,281	150,295	0,01	0,01	5	1,02	7,268	0	24	0	
30.01.26 23	98,49	50,29	48,2	11,19	7,95	6,12	148,43	143,94	0	142,508	142,272	0	0	5	1,02	6,887	0	24	0	
31.01.26 23	95,47	48,96	46,51	11,22	8,04	6,12	150,21	146,53	0,01	144,536	144,927	0,01	0,01	5	1,02	6,74	0	24	0	
01.02.26 23	93,31	53,22	40,09	10,87	8,32	6,12	193,42	188,91	0	186,404	186,458	0	0	5	1,02	7,49	0	24	0	
02.02.26 23	93,09	57,45	35,64	10,44	8,17	6,12	232,01	226,36	0	223,626	222,94	0	0	5	1,02	7,99	0	24	0	
03.02.26 23	92,99	59,94	33,05	10,33	8,25	6,12	264,14	257,99	0	254,607	253,763	0	0	5	1,02	8,437	0	24	0	
04.02.26 23	93,48	58,98	34,51	10,39	8,26	6,12	254,07	247,47	0	244,807	243,542	0	0	5	1,02	8,469	0	24	0	
05.02.26 23	98,32	65,36	32,97	10,42	8,5	6,12	296,96	288,9	0	285,142	283,33	0	0	5	1,02	9,429	0	24	0	
06.02.26 23	98,09	63,69	34,4	10,51	8,39	6,12	268,91	261,06	0	258,256	256,257	0	0	5	1,02	8,912	0	24	0	
07.02.26 23	97,64	58,82	38,81	10,64	8,15	6,12	219,25	212,72	0	210,631	209,34	0	0	5	1,02	8,198	0	24	0	
08.02.26 23	96,89	51,67	45,22	10,98	8,03	6,12	167,11	162,64	0	160,628	160,653	0	0	5	1,02	7,283	0	24	0	
09.02.26 23	97,01	52,93	44,07	11,12	7,98	6,12	174,71	169,93	0	167,925	167,75	0	0	5	1,02	7,421	0	24	0	
10.02.26 23	96,38	56,43	39,95	11,12	7,92	6,12	206,73	201,07	0	198,793	198,131	0	0	5	1,02	7,966	0	24	0	
11.02.26 23	97,23	63,84	33,38	10,59	8,37	6,12	283,01	275,16	0	271,963	270,082	0	0	5	1,02	9,107	0	24	0	
12.02.26 23	98,39	60,45	37,93	10,77	8,11	6,12	232,31	225,59	0	223,062	221,816	0	0	5	1,02	8,487	0	24	0	
13.02.26 23	95,58	55,46	40,12	11,06	8,1	6,12	196,98	191,31	0	189,527	188,618	0	0	5	1,02	7,626	0	24	0	
14.02.26 23	92,95	48,55	44,4	11,24	7,92	6,12	152,23	148,37	0,01	146,742	146,771	0,01	0,01	5	1,02	6,531	0	24	0	
15.02.26 23	91,87	54,15	37,72	10,9	8,18	6,12	207,29	202,64	0	199,973	199,914	0	0	5	1,02	7,561	0	24	0	
16.02.26 23	91,14	48,4	42,74	11,01	7,86	6,12	147,86	144,98	0	142,711	143,424	0	0	5	1,02	6,114	0	24	0	
17.02.26 23	89,35	45,94	43,41	11,15	7,95	6,12	127,28	124,91	0	123,002	123,719	0	0	5	1,02	5,351	0	24	0	
18.02.26 23	89,83	52,77	37,06	10,85	8,12	6,12	191,15	187,38	0	184,66	184,994	0	0	5	1,02	6,86	0	24	0	
19.02.26 23	93,73	61,15	32,57	10,71	8,29	6,12	260,29	253,77	0	250,767	249,426	0	0	5	1,02	8,191	0	24	0	
20.02.26 23	93,2	63,51	29,69	10,49	8,57	6,12	293,48	287,13	0	282,85	281,851	0	0	5	1,02	8,421	0	24	0	
21.02.26 23	92,8	59,05	33,74	10,49	8,54	6,12	246,03	239,96	0	237,189	236,157	0	0	5	1,02	8,024	0	24	0	
22.02.26 23	93,39	62,54	30,84	10,3	8,63	6,12	292,44	284,77	0	281,811	279,737	0	0	5	1,02	8,715	0	24	0	
23.02.26 23	97,05	64,61	32,44	10,25	8,37	6,12	299,62	291,06	0	287,968	285,574	0	0	5	1,02	9,369	0	24	0	
Итого/Средн	**98**	**61,64**	**36,36**	**10,7**	**8,26**	**6,12**	**7644,62**	**7428,97**	**0,04**	**7341,545**	**7299,228**	**0,04**	**0,04**	**5**	**1,02**	**267,736**	**0,002**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.01.26 23	89697,43	87469,95	11,89	83418,051	82440,861	11,335	11,335	2035,054	0,539	10305	1370
23.02.26 23	97342,05	94898,92	11,93	90759,596	89740,088	11,374	11,374	2302,79	0,541	11073	1370
Итого	**7644,62**	**7428,97**	**0,04**	**7341,545**	**7299,228**	**0,04**	**0,04**	**267,736**	**0,002**	**768**	**0**

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю.Март

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400026485 ИНН 7447298352

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.02.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:54-2
Адрес:54-2
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.26 23	107,14	78,41	28,73	10,2	8,79	6,12	415,27	409,05	0	396,086	398,068	0	0	5	1,02	11,43	0	24	0	
24.01.26 23	107,48	80,28	27,2	10,17	8,8	6,12	455,73	449,19	0	434,564	436,611	0	0	5	1,02	11,873	0	24	0	
25.01.26 23	107,8	78,41	29,39	10,23	8,69	6,12	416,56	410,14	0	397,103	399,107	0	0	5	1,02	11,726	0	24	0	
26.01.26 23	106,86	72,69	34,17	10,47	8,48	6,12	314,02	308,71	0,01	299,582	301,458	0,01	0,01	5	1,02	10,281	0,001	24	0	
27.01.26 23	105,66	72,32	33,34	10,53	8,45	6,12	315,91	310,89	0	301,671	303,606	0	0	5	1,02	10,099	0	24	0	
28.01.26 23	102,35	59,02	43,33	10,92	8,17	6,12	193,26	189,86	0,04	185,015	186,843	0,039	0,039	5	1,02	8,044	0,002	24	0	
29.01.26 23	100,52	58,41	42,11	11,07	7,98	6,12	189,45	186,42	0,02	181,619	183,516	0,02	0,02	5	1,02	7,674	0,001	24	0	
30.01.26 23	98,69	55,96	42,73	11,21	7,94	6,12	171,62	168,96	0,03	164,752	166,539	0,03	0,03	5	1,02	7,062	0,001	24	0	
31.01.26 23	95,73	55,12	40,62	11,23	8,03	6,12	175,18	172,73	0	168,537	170,318	0	0	5	1,02	6,865	0	24	0	
01.02.26 23	93,44	54,28	39,16	10,87	8,32	6,12	202,79	199,94	0	195,409	197,24	0	0	5	1,02	7,67	0	24	0	
02.02.26 23	93,24	57,85	35,39	10,47	8,15	6,12	233,43	230,37	0	224,959	226,836	0	0	5	1,02	7,982	0	24	0	
03.02.26 23	93,03	59,42	33,61	10,34	8,25	6,12	253,19	250,04	0	244,04	246,032	0	0	5	1,02	8,224	0	24	0	
04.02.26 23	93,65	58,76	34,89	10,43	8,24	6,12	239,21	236,1	0,03	230,468	232,387	0,03	0,03	5	1,02	8,064	0,001	24	0	
05.02.26 23	98,39	66,89	31,5	10,44	8,5	6,12	306,28	302,23	0	294,079	296,145	0	0	5	1,02	9,293	0	24	0	
06.02.26 23	98,14	65,46	32,68	10,53	8,37	6,12	278,08	274,37	0	267,048	269,041	0	0	5	1,02	8,755	0	24	0	
07.02.26 23	97,77	61,71	36,06	10,68	8,13	6,12	234,82	231,52	0,02	225,573	227,493	0,02	0,02	5	1,02	8,159	0,001	24	0	
08.02.26 23	97,09	56,89	40,21	11	8,03	6,12	195,73	192,8	0	188,121	189,948	0	0	5	1,02	7,586	0	24	0	
09.02.26 23	97,21	58,41	38,8	11,15	7,96	6,12	199,97	197,09	0	192,178	194,02	0	0	5	1,02	7,48	0	24	0	
10.02.26 23	96,51	59,5	37,01	11,14	7,92	6,12	226,31	223,12	0	217,599	219,526	0	0	5	1,02	8,08	0	24	0	
11.02.26 23	97,33	64,64	32,69	10,6	8,37	6,12	287,84	283,93	0	276,594	278,561	0	0	5	1,02	9,07	0	24	0	
12.02.26 23	98,49	62,62	35,86	10,81	8,09	6,12	249,45	245,85	0	239,502	241,454	0	0	5	1,02	8,617	0	24	0	
13.02.26 23	95,65	59,2	36,44	11,09	8,09	6,12	221,06	218,09	0,05	212,689	214,601	0,049	0,049	5	1,02	7,778	0,002	24	0	
14.02.26 23	93,21	55,55	37,66	11,25	7,92	6,12	184,24	181,91	0,01	177,571	179,335	0,01	0,01	5	1,02	6,708	0	24	0	
15.02.26 23	91,96	55,58	36,38	10,92	8,18	6,12	219,24	216,35	0	211,475	213,284	0	0	5	1,02	7,713	0	24	0	
16.02.26 23	91,33	53,74	37,59	11,03	7,85	6,12	173,58	171,43	0	167,514	169,158	0	0	5	1,02	6,314	0	24	0	
17.02.26 23	89,67	51,76	37,91	11,17	7,95	6,12	152,16	150,38	0,01	147,013	148,53	0,01	0,01	5	1,02	5,588	0	24	0	
18.02.26 23	89,98	55,5	34,48	10,86	8,13	6,12	209,28	206,8	0	202,149	203,876	0	0	5	1,02	6,987	0	24	0	
19.02.26 23	93,84	63,83	30,01	10,73	8,28	6,12	281,34	278,11	0	271,018	272,958	0	0	5	1,02	8,159	0	24	0	
20.02.26 23	93,28	65,99	27,29	10,52	8,56	6,12	307,18	304,03	0	296,03	298,029	0	0	5	1,02	8,103	0	24	0	
21.02.26 23	92,9	59,82	33,08	10,51	8,53	6,12	254,03	250,79	0	244,88	246,699	0	0	5	1,02	8,12	0	24	0	
22.02.26 23	93,45	63,01	30,44	10,32	8,62	6,12	288,36	284,9	0	277,858	279,794	0	0	5	1,02	8,479	0	24	0	
23.02.26 23	97,19	66,23	30,97	10,28	8,35	6,12	310,21	306,16	0	298,103	300,092	0	0	5	1,02	9,26	0	24	0	
Итого/Средн	**98,12**	**64,1**	**34,02**	**10,72**	**8,25**	**6,12**	**8154,78**	**8042,26**	**0,22**	**7830,801**	**7891,104**	**0,217**	**0,217**	**5**	**1,02**	**267,245**	**0,011**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.01.26 23	98196,43	97390,19	12,54	95068,003	95622,201	12,401	12,401	2246,509	0,547	11268	406
23.02.26 23	106351,21	105432,45	12,76	102898,804	103513,305	12,618	12,618	2513,753	0,557	12036	406
Итого	**8154,78**	**8042,26**	**0,22**	**7830,801**	**7891,104**	**0,217**	**0,217**	**267,245**	**0,011**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю. Мартовская

ООО «УралЭнергоСбыт»
инженер СТИ ЭЭР
Мартовская Ю.О.
24.02.2026

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400 ИНН 7447298252 г. Челябинск

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:54-3
Адрес:54-3
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.26 23	107,39	77,59	29,79	10,12	8,82	6,12	400,68	394,75	0,01	382,094	384,357	0,01	0,01	5	1,02	11,434	0,001	24	0	
24.01.26 23	107,65	78,21	29,44	10,1	8,84	6,12	412,12	406,1	0	392,918	395,257	0	0	5	1,02	11,618	0	24	0	
25.01.26 23	107,96	77,6	30,36	10,16	8,72	6,12	399,29	393,18	0	380,599	382,812	0	0	5	1,02	11,608	0	24	0	
26.01.26 23	107,07	73,8	33,26	10,4	8,52	6,12	332,23	326,47	0,01	316,906	318,582	0,01	0,01	5	1,02	10,587	0,001	24	0	
27.01.26 23	105,91	72,66	33,25	10,46	8,48	6,12	318,12	312,71	0,01	303,713	305,32	0,01	0,01	5	1,02	10,138	0,001	24	0	
28.01.26 23	102,65	58,03	44,62	10,85	8,2	6,12	203,33	198,51	0,02	194,611	195,452	0,02	0,02	5	1,02	8,711	0,001	24	0	
29.01.26 23	100,77	56,67	44,1	11,02	8	6,12	193,09	188,69	0	185,074	185,913	0	0	5	1,02	8,188	0	24	0	
30.01.26 23	99,05	54,88	44,17	11,16	7,96	6,12	181,9	177,83	0	174,573	175,369	0	0	5	1,02	7,734	0	24	0	
31.01.26 23	95,96	52,89	43,07	11,19	8,05	6,12	176,68	172,91	0,01	169,945	170,702	0,01	0,01	5	1,02	7,34	0	24	0	
01.02.26 23	93,73	59,08	34,65	10,83	8,34	6,12	239,6	235,75	0	230,831	231,995	0	0	5	1,02	8,02	0	24	0	
02.02.26 23	93,45	63,64	29,82	10,4	8,19	6,12	294,44	290,59	0	283,706	285,243	0	0	5	1,02	8,485	0	24	0	
03.02.26 23	93,31	65,81	27,49	10,28	8,28	6,12	329,95	326,13	0	317,963	319,762	0	0	5	1,02	8,769	0	24	0	
04.02.26 23	93,78	64,77	29,02	10,35	8,28	6,12	305,3	301,44	0	294,11	295,723	0	0	5	1,02	8,56	0	24	0	
05.02.26 23	98,58	69,76	28,82	10,37	8,52	6,12	338,48	334,07	0	324,94	326,804	0	0	5	1,02	9,397	0	24	0	
06.02.26 23	98,39	67,81	30,58	10,47	8,41	6,12	299,86	295,56	0	287,915	289,435	0	0	5	1,02	8,833	0	24	0	
07.02.26 23	97,98	63,82	34,15	10,61	8,16	6,12	250,15	246	0,02	240,257	241,431	0,02	0,02	5	1,02	8,233	0,001	24	0	
08.02.26 23	97,3	55,08	42,23	10,95	8,04	6,12	194,08	189,96	0,01	186,499	187,312	0,01	0,01	5	1,02	7,898	0	24	0	
09.02.26 23	97,41	57,36	40,05	11,09	7,99	6,12	202,44	198,37	0	194,519	195,384	0	0	5	1,02	7,815	0	24	0	
10.02.26 23	96,75	61,99	34,77	11,09	7,94	6,12	253,12	248,9	0	243,338	244,564	0	0	5	1,02	8,489	0	24	0	
11.02.26 23	97,48	68,64	28,84	10,54	8,39	6,12	332,2	327,89	0	319,168	320,96	0	0	5	1,02	9,237	0	24	0	
12.02.26 23	98,72	64,54	34,17	10,73	8,13	6,12	265,26	260,84	0	254,634	255,909	0	0	5	1,02	8,731	0	24	0	
13.02.26 23	95,98	59,62	36,37	11,02	8,11	6,12	236,79	232,61	0,01	227,759	228,826	0,01	0,01	5	1,02	8,309	0	24	0	
14.02.26 23	93,38	52,07	41,32	11,21	7,94	6,12	181,43	177,74	0,01	174,842	175,523	0,01	0,01	5	1,02	7,243	0	24	0	
15.02.26 23	92,21	59,42	32,79	10,86	8,2	6,12	253,21	249,43	0	244,199	245,386	0	0	5	1,02	8,03	0	24	0	
16.02.26 23	91,57	52,47	39,1	10,98	7,87	6,12	178,07	174,67	0,01	171,818	172,459	0,01	0,01	5	1,02	6,736	0	24	0	
17.02.26 23	89,82	49,29	40,52	11,13	7,96	6,12	159,85	156,69	0	154,427	154,946	0	0	5	1,02	6,272	0	24	0	
18.02.26 23	90,12	58,09	32,03	10,81	8,14	6,12	237,67	234,21	0	229,552	230,596	0	0	5	1,02	7,373	0	24	0	
19.02.26 23	94,02	66,01	28,01	10,66	8,31	6,12	311,87	308,1	0	300,393	302,01	0	0	5	1,02	8,441	0	24	0	
20.02.26 23	93,46	66,67	26,79	10,45	8,59	6,12	335,14	331,36	0	322,948	324,716	0	0	5	1,02	8,678	0	24	0	
21.02.26 23	93,11	63,86	29,25	10,45	8,56	6,12	302,74	298,88	0	291,783	293,362	0	0	5	1,02	8,559	0	24	0	
22.02.26 23	93,66	68,11	25,56	10,25	8,66	6,12	359,99	356,22	0	346,824	348,818	0	0	5	1,02	8,891	0	24	0	
23.02.26 23	97,31	68,96	28,35	10,2	8,4	6,12	351,87	347,51	0	338,107	340,106	0	0	5	1,02	9,618	0	24	0	
Итого/Средн	**97,97**	**65,3**	**32,67**	**10,66**	**8,28**	**6,12**	**8830,95**	**8694,07**	**0,12**	**8480,967**	**8525,034**	**0,118**	**0,118**	**5**	**1,02**	**277,976**	**0,006**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.01.26 23	117960,73	117029,49	24,79	114296,912	114784,386	24,455	24,455	2312,236	1,197	11269	405
23.02.26 23	126791,68	125723,56	24,91	122777,879	123309,419	24,574	24,574	2590,212	1,203	12037	405
Итого	**8830,95**	**8694,07**	**0,12**	**8480,967**	**8525,033**	**0,118**	**0,118**	**277,976**	**0,006**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю. Март

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.02.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/26г.-23/02/26г.

Абонент:Курчатова, 11
Адрес:Курчатова, 11
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.72 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.72 м3/ч
tхв: не исп. G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123711, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x4CA7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.01.26 23	101,29	69,51	31,78	5,8	4,7	4,6	1067,08	1040,27	0	1022,16	1017,615	0	0	32,59	0	24	0	
24.01.26 23	100,91	68,97	31,94	5,81	4,69	4,6	1037,41	1011,15	0	994,001	989,473	0	0	31,856	0	24	0	
25.01.26 23	101,89	66,58	35,31	5,93	4,69	4,6	889,59	865,36	0	851,74	847,903	0	0	30,171	0	24	0	
26.01.26 23	102,67	62,61	40,06	6,12	4,7	4,6	705,8	684,86	0	675,398	672,58	0	0	27,139	0	24	0	
27.01.26 23	100,77	62,3	38,47	6,15	4,7	4,6	682,75	663,3	0	654,262	651,504	0	0	25,245	0	24	0	
28.01.26 23	97,54	55,06	42,47	6,27	4,71	4,6	510,94	495,24	0	490,79	488,218	0	0	20,895	0	24	0	
29.01.26 23	96	52,94	43,06	6,41	4,72	4,6	468,12	453,6	0	450,161	447,695	0	0	19,428	0	24	0	
30.01.26 23	94,79	58,84	35,95	6,47	4,74	4,6	522,55	508,19	0	502,947	500,105	0	0	18,129	0	24	0	
31.01.26 23	93,69	58,98	34,71	6,5	4,74	4,6	518,65	504,76	0	499,571	496,671	0	0	17,387	0	24	0	
01.02.26 23	89,71	57,96	31,75	6,27	4,74	4,6	666,38	650,86	0	643,658	640,742	0	0	20,484	0	24	0	
02.02.26 23	89,59	59,02	30,57	6,12	4,73	4,6	742,92	726,41	0	717,652	714,787	0	0	21,988	0	24	0	
03.02.26 23	90,02	59,22	30,81	6,09	4,75	4,6	792,62	775,04	0	765,408	762,526	0	0	23,633	0	24	0	
04.02.26 23	89,86	59,03	30,83	6,12	4,76	4,6	746,98	730,39	0	721,43	718,659	0	0	22,291	0	24	0	
05.02.26 23	94,14	62,83	31,31	6,08	4,76	4,6	859,83	840,21	0	827,969	825,044	0	0	25,991	0	24	0	
06.02.26 23	94,51	60,78	33,73	6,23	4,75	4,6	704,22	687,06	0	677,924	675,434	0	0	22,924	0	24	0	
07.02.26 23	93,82	59,97	33,84	6,33	4,76	4,6	658,65	642,44	0	634,371	631,783	0	0	21,523	0	24	0	
08.02.26 23	93,65	58,73	34,92	6,44	4,76	4,6	585,64	570,72	0	564,139	561,66	0	0	19,748	0	24	0	
09.02.26 23	93,85	59,72	34,13	6,45	4,76	4,6	599,58	584,61	0	577,483	575,016	0	0	19,763	0	24	0	
10.02.26 23	93,56	60,23	33,33	6,38	4,76	4,6	681,07	664,75	0	656,096	653,673	0	0	21,923	0	24	0	
11.02.26 23	93,58	62,99	30,59	6,16	4,75	4,6	868,83	849,46	0	836,969	834,047	0	0	25,674	0	24	0	
12.02.26 23	93,62	60,6	33,02	6,26	4,74	4,6	741,48	723,77	0	714,267	711,522	0	0	23,646	0	24	0	
13.02.26 23	92,25	58,75	33,5	6,4	4,75	4,6	639,59	624,04	0	616,685	614,109	0	0	20,712	0	24	0	
14.02.26 23	89,99	57,48	32,5	6,58	4,75	4,6	539,91	526,69	0	521,411	518,675	0	0	16,989	0	24	0	
15.02.26 23	87,79	57,58	30,21	6,36	4,76	4,6	703,18	687,88	0	680,117	677,36	0	0	20,594	0	24	0	
16.02.26 23	87,86	56,98	30,89	6,64	4,75	4,6	551,46	538,56	0	533,332	530,469	0	0	16,512	0	24	0	
17.02.26 23	85,63	56,22	29,41	6,74	4,71	4,6	530,39	518,39	0	513,73	510,841	0	0	15,145	0	24	0	
18.02.26 23	86,23	55,77	30,46	6,3	4,74	4,6	645,96	631,74	0	625,421	622,667	0	0	19,09	0	24	0	
19.02.26 23	89,39	58,88	30,51	6,34	4,75	4,6	730,88	714,8	0	706,107	703,379	0	0	21,592	0	24	0	
20.02.26 23	88,66	58,81	29,84	6,21	4,74	4,6	778,3	761,64	0	752,317	749,488	0	0	22,503	0	24	0	
21.02.26 23	87,85	59,4	28,45	6,12	4,74	4,6	843,21	825,95	0	815,462	812,541	0	0	23,253	0	24	0	
22.02.26 23	89,21	61,31	27,9	6,13	4,76	4,6	899,04	880,88	0	868,668	865,683	0	0	24,298	0	24	0	
23.02.26 23	92,84	63,71	29,12	6,18	4,77	4,6	934,47	914,41	0	900,641	897,46	0	0	26,301	0	24	0	
Итого/Средн	**93,28**	**60,68**	**32,6**	**6,26**	**4,74**	**4,6**	**22847,48**	**22297,43**	**0**	**22012,29**	**21919,326**	**0**	**0**	**719,416**	**0**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.01.26 23	55240,02	54040,72	0	53462,124	53218,49	0	0	1678,992	0	2192	2
23.02.26 23	76087,7	76337,65	0	75474,414	75137,816	0	0	2398,407	0	2960	2
Итого	**22847,48**	**22297,43**	**0**	**22012,29**	**21919,326**	**0**	**0**	**719,416**	**0**	**768**	**0**

719,415

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

(Кузина Е.Н.)
24.02.2026г.