

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Каш. № 111-1

Тип расходомера: 33399

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x011F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.02.2026	94,08	47,55	46,53	82,4	79,35	81,9	81,02	0	-1,67	3,696	0	24	0
25.02.2026	94,66	48,82	45,84	87,5	84,2	87	86,01	0	-1,81	3,865	0	24	0
26.02.2026	94,08	50,38	43,7	95,5	91,93	95,2	94,06	0	-2,13	4,02	0	24	0
27.02.2026	95,64	52,29	43,35	95,9	92,24	95,6	94,39	0	-2,15	4,004	0	24	0
28.02.2026	95,02	51,66	43,36	95,5	91,9	95,2	93,99	0	-2,09	3,987	0	24	0
01.03.2026	94,82	52,38	42,44	101,4	97,58	101,1	99,79	0	-2,21	4,149	0	24	0
02.03.2026	94,66	46,53	48,13	79,7	76,72	79,4	78,58	0	-1,86	3,697	0	24	0
03.03.2026	93,96	46,82	47,14	79,3	76,39	79	78,18	0	-1,79	3,604	0	24	0
04.03.2026	93,95	44,56	49,39	72,7	70,03	72,2	71,52	0	-1,49	3,462	0	24	0
05.03.2026	94,53	47,63	46,9	82,4	79,34	82,1	81,23	0	-1,89	3,724	0	24	0
06.03.2026	95,25	53,05	42,2	94,4	90,84	94	92,82	0	-1,98	3,839	0	24	0
07.03.2026	93,53	45,07	48,46	70,9	68,31	70,4	69,72	0	-1,41	3,313	0	24	0
08.03.2026	93,98	42,8	51,18	64,6	62,21	64	63,46	0	-1,25	3,186	0	24	0
09.03.2026	96,73	56,89	39,84	113,4	108,97	112,9	111,22	0	-2,25	4,347	0	24	0
10.03.2026	97,64	55,07	42,57	105,9	101,67	105,3	103,8	0	-2,13	4,337	0	24	0
11.03.2026	94,84	45,42	49,42	74,3	71,51	73,8	73,07	0	-1,56	3,538	0	24	0
12.03.2026	88,39	41,02	47,37	60,9	58,86	60,4	59,91	0	-1,05	2,787	0	24	0
13.03.2026	84,03	39,72	44,31	60,4	58,56	59,7	59,24	0	-0,68	2,593	0	24	0
14.03.2026	81,59	39,9	41,69	62,2	60,39	61,8	61,34	0	-0,95	2,515	0	24	0
15.03.2026	82,15	37,83	44,32	60,8	59,02	60,3	59,92	0	-0,9	2,617	0	24	0
16.03.2026	80,59	40,72	39,87	61	59,3	60,6	60,11	0	-0,81	2,361	0	24	0
17.03.2026	77,97	40,86	37,11	65,7	63,95	65,3	64,79	0	-0,84	2,369	0	24	0
18.03.2026	77,72	41,72	36	64,4	62,71	64,3	63,79	0	-1,08	2,257	0	24	0
19.03.2026	77,99	40,66	37,33	62,7	61,01	62,5	62,01	0	-1	2,276	0	24	0
20.03.2026	78,17	40,98	37,19	62,3	60,62	62,1	61,59	0	-0,97	2,252	0	24	0
21.03.2026	77,43	40,69	36,74	64	62,32	63,8	63,29	0	-0,97	2,288	0	24	0
22.03.2026	77,75	40,53	37,22	63,9	62,22	63,8	63,3	0	-1,08	2,313	0	24	0
23.03.2026	77,76	40,44	37,32	62,1	60,44	62	61,52	0	-1,08	2,256	0	24	0
Итого:				2146,2	2072,59	2135,7	2113,67	0	-41,08	89,65	0	672	0
Средние:	88,53	45,42	43,1										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	VHP	BOC
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/02/2624:00	61869,7	60022,44	61644,8	60878,37	0,02	-855,93	1877,03	0	21422	2
23/03/2624:00	64015,9	62095,03	63780,5	62992,04	0,02	-897,01	1966,69	0	22094	2
Итого:	2146,2	2072,59	2135,7	2113,67	0	-41,08	89,65	0	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись:  / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-2

Тип расходомера: **33400**

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x196E

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	97	58,51	38,49	108	103,77	108	106,29	0,01	-2,52	3,999	24	0
25.02.2026	97,55	59,11	38,44	113,2	108,71	113,2	111,4	0	-2,69	4,184	24	0
26.02.2026	96,87	58,75	38,12	117,1	112,53	117	115,14	0	-2,61	4,297	24	0
27.02.2026	98,47	60,91	37,56	118,2	113,42	117,9	115,89	0	-2,47	4,27	24	0
28.02.2026	97,79	60,49	37,3	117,4	112,73	117,3	115,34	0	-2,61	4,213	24	0
01.03.2026	97,54	58,34	39,2	114,4	109,86	114,4	112,58	0	-2,72	4,315	24	0
02.03.2026	97,67	57,06	40,61	104,2	100,06	104,4	102,8	0	-2,74	4,07	24	0
03.03.2026	96,94	56,17	40,77	100,1	96,2	100,5	99,04	0	-2,84	3,929	24	0
04.03.2026	97,01	52,98	44,03	86,5	83,11	87	85,86	0	-2,75	3,663	24	0
05.03.2026	97,57	58,44	39,13	107,3	103,05	107,4	105,71	0	-2,66	4,041	24	0
06.03.2026	97,98	58,26	39,72	107,1	102,82	107,2	105,53	0	-2,71	4,088	24	0
07.03.2026	96,59	52,71	43,88	87,9	84,5	88,4	87,26	0	-2,76	3,714	24	0
08.03.2026	97,24	51,98	45,26	79,2	76,1	79,7	78,7	0	-2,6	3,448	24	0
09.03.2026	99,35	59,33	40,02	110,4	105,88	110,5	108,7	0	-2,82	4,247	24	0
10.03.2026	100,42	60,79	39,63	116,1	111,3	115,9	113,94	0	-2,64	4,42	24	0
11.03.2026	97,81	55,3	42,51	92,6	88,91	92,9	91,56	0	-2,65	3,783	24	0
12.03.2026	91,19	49,98	41,21	83,9	80,98	84,8	83,79	0	-2,81	3,338	24	0
13.03.2026	86,77	50,74	36,03	90,5	87,6	91,5	90,4	0	-2,8	3,156	24	0
14.03.2026	84,36	52,54	31,82	99,9	96,81	100,9	99,62	0	-2,81	3,083	24	0
15.03.2026	84,9	51,99	32,91	95,7	92,73	96,8	95,6	0,01	-2,87	3,052	24	0
16.03.2026	83,13	52,53	30,6	96,8	93,88	98	96,74	0	-2,86	2,873	24	0
17.03.2026	80,5	53,47	27,03	108,9	105,81	110	108,51	0	-2,7	2,858	24	0
18.03.2026	80,2	54,05	26,15	105,3	102,37	106,5	105,08	0	-2,71	2,676	24	0
19.03.2026	80,5	53,02	27,48	98,5	95,72	99,9	98,58	0	-2,86	2,631	24	0
20.03.2026	80,72	53,05	27,67	99,3	96,45	100,6	99,26	0	-2,81	2,668	24	0
21.03.2026	79,94	52,53	27,41	102,5	99,63	103,8	102,45	0	-2,82	2,729	24	0
22.03.2026	80,26	52,66	27,6	103,7	100,81	105	103,65	0	-2,84	2,782	24	0
23.03.2026	80,31	52,9	27,41	103,9	100,96	105,2	103,81	0	-2,85	2,768	24	0
Итого:				2868,6	2766,7	2884,7	2843,23	0,02	-76,53	99,30	672	0
Средние:	91,3	55,3	35,99									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	81490	78989,6	79739,45	78826,35	1,03	163,25	2738,88	33063	618
23/03/2624:00	84358,6	81756,3	82624,15	81669,58	1,05	86,72	2838,17	33735	618
Итого:	2868,6	2766,7	2884,7	2843,23	0,02	-76,53	99,30	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"
Адрес: Бр. Кашир. № 115-1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: 8848
Тип расходомера: **33402**
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАВ87 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	95,89	54,53	41,36	92,5	88,97	92,2	90,92	0	-1,95	3,689	24	0
25.02.2026	96,45	55,27	41,18	97	93,26	96,8	95,44	0	-2,18	3,848	24	0
26.02.2026	95,87	58,04	37,83	110,7	106,46	110,6	108,88	0	-2,42	4,034	24	0
27.02.2026	97,41	58,77	38,64	109,7	105,36	109,5	107,74	0	-2,38	4,079	24	0
28.02.2026	96,78	59,59	37,19	111,4	107,06	111,2	109,36	0	-2,3	3,989	24	0
01.03.2026	96,54	59,8	36,74	115,1	110,62	114,9	113,02	0	-2,4	4,072	24	0
02.03.2026	96,55	53,49	43,06	90	86,5	90	88,8	0	-2,3	3,728	24	0
03.03.2026	95,84	53,39	42,45	90,2	86,74	90,3	89,11	0	-2,37	3,686	24	0
04.03.2026	95,91	50,41	45,5	80,2	77,11	80,2	79,25	0	-2,14	3,511	24	0
05.03.2026	96,45	54,65	41,8	92,5	88,94	92,6	91,33	0	-2,39	3,725	24	0
06.03.2026	97,02	58,92	38,1	104,7	100,59	104,6	102,93	0	-2,34	3,837	24	0
07.03.2026	95,47	50,22	45,25	77,5	74,57	77,5	76,56	0	-1,99	3,38	24	0
08.03.2026	96,11	48,72	47,39	72,2	69,42	72,2	71,39	0	-1,97	3,295	24	0
09.03.2026	98,46	63,1	35,36	128,9	123,72	128,5	126,15	0	-2,43	4,385	24	0
10.03.2026	99,55	62,27	37,28	117,8	112,95	117,4	115,3	0	-2,35	4,222	24	0
11.03.2026	96,82	52,19	44,63	80,8	77,65	80,6	79,56	0	-1,91	3,472	24	0
12.03.2026	90,37	47,18	43,19	74,6	72,01	74,6	73,83	0	-1,82	3,113	24	0
13.03.2026	85,97	48,48	37,49	80,4	77,85	80,6	79,7	0	-1,85	2,921	24	0
14.03.2026	83,57	49,14	34,43	83,7	81,17	84,1	83,14	0	-1,97	2,793	24	0
15.03.2026	84,13	48,48	35,65	78,8	76,4	79	78,14	0	-1,74	2,722	24	0
16.03.2026	82,32	49,51	32,81	79,8	77,47	80,4	79,5	0	-2,03	2,542	24	0
17.03.2026	79,75	50,24	29,51	89	86,54	89,8	88,74	0	-2,2	2,555	24	0
18.03.2026	79,49	49,88	29,61	87,1	84,67	87,9	86,88	0	-2,21	2,507	24	0
19.03.2026	79,8	49,93	29,87	88,3	85,88	89,1	88,06	0	-2,18	2,566	24	0
20.03.2026	80,01	49,92	30,09	85,8	83,4	86,6	85,59	0	-2,19	2,508	24	0
21.03.2026	79,21	50,58	28,63	89,8	87,31	90,7	89,63	0,01	-2,32	2,498	24	0
22.03.2026	79,55	50,06	29,49	90,4	87,89	91,2	90,13	0	-2,24	2,591	24	0
23.03.2026	79,6	50,24	29,36	86,3	83,92	87,1	86,09	0	-2,17	2,463	24	0
Итого:				2585,2	2494,43	2590,2	2555,17	0,01	-60,74	92,73	672	0
Средние:	90,38	53,1	37,28									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	83966,7	81462,02	83686,6	82691,09	4,12	-1229,07	2639,21	33708	478
23/03/2624:00	86551,9	83956,45	86276,8	85246,26	4,13	-1289,81	2731,94	34380	478
Итого:	2585,2	2494,43	2590,2	2555,17	0,01	-60,74	92,73	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  /
/О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-2

Тип расходомера: 33403

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x71B4

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	95,72	44,53	51,19	32,3	31,08	31,92	31,63	0	-0,55	1,591	12	0
25.02.2026	96,71	51,24	45,47	86,7	83,32	85,92	84,86	0	-1,54	3,793	24	0
26.02.2026	96,2	53,7	42,5	98	94,2	97,32	96,01	0	-1,81	4,012	24	0
27.02.2026	97,74	53,82	43,92	94,9	91,16	94,44	93,17	0	-2,01	4,01	24	0
28.02.2026	97,13	54,09	43,04	100,3	96,34	99,84	98,48	0	-2,14	4,154	24	0
01.03.2026	96,86	54,31	42,55	100,7	96,74	100,32	98,94	0	-2,2	4,122	24	0
02.03.2026	96,85	49,32	47,53	80,7	77,55	80,04	79,12	0	-1,57	3,691	24	0
03.03.2026	96,07	47,19	48,88	77,5	74,49	76,92	76,12	0	-1,63	3,643	24	0
04.03.2026	96,16	45,83	50,33	71,8	69,04	71,04	70,34	0	-1,3	3,477	24	0
05.03.2026	96,76	48,99	47,77	83,9	80,63	83,4	82,44	0	-1,81	3,857	24	0
06.03.2026	97,34	53,46	43,88	93,9	90,21	93,84	92,59	0	-2,38	3,967	24	0
07.03.2026	95,69	45,74	49,95	68,7	66,07	68,04	67,38	0	-1,31	3,304	24	0
08.03.2026	96,32	44,87	51,45	64,3	61,82	63,6	62,94	0	-1,12	3,181	24	0
09.03.2026	98,88	59,96	38,92	120,3	115,41	120,84	118,86	0	-3,45	4,502	24	0
10.03.2026	99,93	58,9	41,03	108,7	104,22	108,96	107,21	0	-2,99	4,292	24	0
11.03.2026	97,04	47,12	49,92	71,1	68,31	70,44	69,7	0,01	-1,39	3,416	24	0
12.03.2026	90,54	41,63	48,91	65,6	63,32	64,8	64,28	0	-0,96	3,097	24	0
13.03.2026	86,14	43,1	43,04	68,6	66,42	67,56	66,96	0	-0,54	2,856	24	0
14.03.2026	83,75	43,8	39,95	71,7	69,54	70,56	69,94	0	-0,4	2,777	24	0
15.03.2026	84,29	42,95	41,34	69,3	67,2	68,16	67,59	0	-0,39	2,777	24	0
16.03.2026	82,5	43,93	38,57	68,4	66,39	67,2	66,62	0	-0,23	2,559	24	0
17.03.2026	79,93	43,94	35,99	74,8	72,72	73,44	72,77	0	-0,05	2,615	24	0
18.03.2026	79,65	43,33	36,32	73,8	71,76	72,36	71,71	0	0,05	2,602	24	0
19.03.2026	79,93	44,81	35,12	70,3	68,37	69	68,35	0	0,02	2,401	24	0
20.03.2026	80,12	44,08	36,04	70,1	68,16	68,64	68,02	0	0,14	2,453	24	0
21.03.2026	79,35	43,85	35,5	73,2	71,16	71,76	71,08	0	0,08	2,523	24	0
22.03.2026	79,72	43,46	36,26	75,3	73,22	73,8	73,12	0	0,1	2,654	24	0
23.03.2026	79,75	44,14	35,61	71,6	69,64	70,08	69,43	0	0,21	2,479	24	0
Итого:				2206,5	2128,49	2184,2	2159,66	0,01	-31,17	90,81	660	0
Средние:	90,6	47,71	42,89									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/03/2624:00	2206,5	2128,49	2184,24	2159,66	0,01	-31,17	90,81	660	0
Итого:	2206,5	2128,49	2184,24	2159,66	0,01	-31,17	90,81	660	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ О.И. Ажнина /
Подпись _____ Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина /
Подпись _____ Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-3

Тип расходомера: **33404**

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАА04

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	95,05	51,84	43,21	90,5	87,07	89,7	88,56	0	-1,49	3,764	24	0
25.02.2026	95,57	51,91	43,66	94,6	91	94	92,81	0	-1,81	3,975	24	0
26.02.2026	94,98	54,32	40,66	106,1	102,1	105,4	103,94	0	-1,84	4,153	24	0
27.02.2026	96,54	54,99	41,55	104,2	100,15	103,5	102,04	0	-1,89	4,169	24	0
28.02.2026	95,99	55,17	40,82	109,3	105,08	108,6	107,06	0	-1,98	4,295	24	0
01.03.2026	95,72	56,17	39,55	112,5	108,2	111,7	110,03	0	-1,83	4,286	24	0
02.03.2026	95,64	50,56	45,08	87,8	84,44	87,3	86,27	0	-1,83	3,811	24	0
03.03.2026	94,95	48,29	46,66	84,8	81,63	84,4	83,48	0	-1,85	3,809	24	0
04.03.2026	94,94	46,43	48,51	76,9	73,99	76,5	75,69	0	-1,7	3,592	24	0
05.03.2026	95,48	51,72	43,76	91,1	87,59	90,7	89,59	0	-2	3,838	24	0
06.03.2026	96,21	55,27	40,94	105	100,93	104,3	102,8	0	-1,87	4,136	24	0
07.03.2026	94,54	46,42	48,12	73,2	70,45	72,7	71,95	0	-1,5	3,392	24	0
08.03.2026	94,95	44,29	50,66	66,4	63,87	65,8	65,19	0	-1,32	3,24	24	0
09.03.2026	97,66	63,95	33,71	139,8	134,26	138,7	136,13	0	-1,87	4,536	24	0
10.03.2026	98,68	61,03	37,65	123,5	118,51	122,3	120,2	0	-1,69	4,47	24	0
11.03.2026	96,21	47,26	48,95	77,2	74,2	76,6	75,76	0	-1,56	3,638	24	0
12.03.2026	89,7	40,62	49,08	62,5	60,34	61,9	61,41	0	-1,07	2,96	24	0
13.03.2026	85,18	38,62	46,56	61,1	59,2	60,5	60,06	0	-0,86	2,757	24	0
14.03.2026	82,63	39,52	43,11	65,6	63,65	65,2	64,71	0	-1,06	2,744	24	0
15.03.2026	83,2	39,51	43,69	63,1	61,18	62,6	62,12	0	-0,94	2,671	24	0
16.03.2026	81,66	39,71	41,95	63,8	61,95	63,4	62,91	0	-0,96	2,596	24	0
17.03.2026	78,85	40,9	37,95	68,6	66,74	68,3	67,77	0	-1,03	2,531	24	0
18.03.2026	78,61	40,91	37,7	67,1	65,28	66,7	66,15	0	-0,87	2,456	24	0
19.03.2026	78,88	40,73	38,15	65,4	63,64	65	64,49	0	-0,85	2,423	24	0
20.03.2026	79,1	40,37	38,73	66,3	64,49	65,9	65,38	0	-0,89	2,497	24	0
21.03.2026	78,33	40,24	38,09	66,4	64,6	66,1	65,59	0	-0,99	2,457	24	0
22.03.2026	78,68	39,36	39,32	68,9	67,02	68,6	68,06	0	-1,04	2,631	24	0
23.03.2026	78,69	40,52	38,17	66,2	64,41	65,9	65,4	0	-0,99	2,458	24	0
Итого:				2327,9	2245,97	2312,3	2285,55	0	-39,58	94,29	672	0
Средние:	89,52	47,16	42,35									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	72800,1	70584,4	75015,5	74247,9	0,23	-3663,5	2640,21	33715	379
23/03/2624:00	75128	72830,37	77327,8	76533,45	0,23	-3703,08	2734,50	34387	379
Итого:	2327,9	2245,97	2312,3	2285,55	0	-39,58	94,29	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. №119-1

Тип расходомера: 33405

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x869D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	95,89	60,06	35,83	71,5	68,76	127,3	125,19	0	-56,43	2,743	24	0
25.02.2026	96,82	60,81	36,01	131,3	126,15	133	130,75	0	-4,6	4,552	24	0
26.02.2026	96,18	61	35,18	135,9	130,63	137,6	135,27	0	-4,64	4,604	24	0
27.02.2026	97,76	62,44	35,32	140,7	135,11	142,5	139,95	0	-4,84	4,783	24	0
28.02.2026	97,09	62,28	34,81	138,9	133,45	140,7	138,21	0	-4,76	4,656	24	0
01.03.2026	96,84	60,97	35,87	136,5	131,2	138,3	135,97	0	-4,77	4,716	24	0
02.03.2026	96,96	60,04	36,92	124,1	119,24	125,8	123,71	0	-4,47	4,408	24	0
03.03.2026	96,23	58,2	38,03	118,4	113,85	120,1	118,23	0	-4,38	4,337	24	0
04.03.2026	96,29	54,77	41,52	102,8	98,83	104,3	102,86	0	-4,03	4,109	24	0
05.03.2026	96,81	58,92	37,89	121,4	116,66	123,1	121,12	0	-4,46	4,429	24	0
06.03.2026	97,28	61,2	36,08	127,7	122,65	129,4	127,19	0	-4,54	4,434	24	0
07.03.2026	95,89	56,84	39,05	104,7	100,67	106,3	104,7	0	-4,03	3,936	24	0
08.03.2026	96,46	53,45	43,01	88,9	85,44	90,3	89,12	0	-3,68	3,679	24	0
09.03.2026	98,62	61,22	37,4	131,5	126,21	133,2	130,93	0	-4,72	4,734	24	0
10.03.2026	99,85	63,39	36,46	138,2	132,51	140	137,42	0	-4,91	4,844	24	0
11.03.2026	97,31	57,21	40,1	108,1	103,85	109,7	108,02	0	-4,17	4,17	24	0
12.03.2026	90,74	48,01	42,73	82,1	79,21	83,8	82,89	0	-3,68	3,387	24	0
13.03.2026	86,17	47,15	39,02	82,2	79,58	84	83,12	0	-3,54	3,104	24	0
14.03.2026	83,76	47,52	36,24	86,3	83,66	88,3	87,34	0	-3,68	3,033	24	0
15.03.2026	84,29	46,7	37,59	81,3	78,82	83,3	82,46	0	-3,64	2,963	24	0
16.03.2026	82,5	47,83	34,67	85,4	82,85	87,4	86,45	0	-3,6	2,871	24	0
17.03.2026	79,92	48,51	31,41	92,3	89,73	94,7	93,67	0	-3,94	2,816	24	0
18.03.2026	79,64	48,7	30,94	93,2	90,58	95,5	94,45	0	-3,87	2,8	24	0
19.03.2026	79,96	48,56	31,4	92,9	90,31	95,1	94,08	0	-3,77	2,833	24	0
20.03.2026	80,17	49,27	30,9	90,6	88,06	92,9	91,85	0	-3,79	2,721	24	0
21.03.2026	79,34	48,87	30,47	92,1	89,58	94,5	93,42	0	-3,84	2,727	24	0
22.03.2026	79,71	48,19	31,52	94,1	91,46	96,4	95,36	0	-3,9	2,881	24	0
23.03.2026	79,74	48,88	30,86	89,2	86,75	91,5	90,49	0	-3,74	2,677	24	0
Итого:				2982,3	2875,8	3089	3044,22	0	-168,42	103,95	672	0
Средние:	90,65	54,67	35,97									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	77257,1	74856,67	79267,3	78429,69	13,75	-3573,02	2830,74	33353	689
23/03/2624:00	80239,4	77732,47	82356,3	81473,91	13,75	-3741,44	2934,69	34025	689
Итого:	2982,3	2875,8	3089	3044,22	0	-168,42	103,95	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Адрес: Бр. Кашир. № 119-2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: 8848

Тип расходомера: 33406

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2CF7

ПО 2.7


Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	96,48	51,15	45,33	89,2	85,73	89,1	87,98	0	-2,25	3,893	24	0
25.02.2026	97,04	53,71	43,33	92,3	88,67	92,3	91,05	0	-2,38	3,847	24	0
26.02.2026	96,48	55,58	40,9	106,3	102,15	106,1	104,57	0	-2,42	4,185	24	0
27.02.2026	98,04	57,33	40,71	105,4	101,2	105,1	103,52	0	-2,32	4,128	24	0
28.02.2026	97,37	56,1	41,27	104	99,89	103,9	102,36	0	-2,47	4,129	24	0
01.03.2026	97,09	53,79	43,3	102,1	98,08	102	100,58	0	-2,5	4,254	24	0
02.03.2026	97,13	51,8	45,33	85,2	81,85	85,1	84,02	0	-2,17	3,717	24	0
03.03.2026	96,38	49,99	46,39	81,2	78,05	81,3	80,35	0	-2,3	3,624	24	0
04.03.2026	96,4	47,33	49,07	71,9	69,14	71,9	71,16	0	-2,02	3,397	24	0
05.03.2026	97,04	51,88	45,16	86,9	83,48	86,9	85,8	0	-2,32	3,775	24	0
06.03.2026	97,55	55,42	42,13	95,9	92,09	95,8	94,42	0	-2,33	3,888	24	0
07.03.2026	96,01	47,92	48,09	74,6	71,7	74,7	73,85	0	-2,15	3,452	24	0
08.03.2026	96,51	45,67	50,84	64,2	61,72	64,2	63,55	0,01	-1,83	3,144	24	0
09.03.2026	98,98	57,45	41,53	108,7	104,27	108,3	106,64	0	-2,37	4,341	24	0
10.03.2026	100,15	58,83	41,32	107,8	103,33	107,4	105,69	0	-2,36	4,28	24	0
11.03.2026	97,44	48,87	48,57	76,2	73,21	76,2	75,32	0	-2,11	3,562	24	0
12.03.2026	90,77	39,6	51,17	55	53,1	55	54,6	0	-1,5	2,72	24	0
13.03.2026	86,21	38,29	47,92	52,4	50,72	52,6	52,26	0	-1,54	2,43	24	0
14.03.2026	83,72	37,82	45,9	53,2	51,59	53,4	53,06	0	-1,47	2,368	24	0
15.03.2026	84,26	36,66	47,6	52,9	51,3	53	52,67	0	-1,37	2,442	24	0
16.03.2026	82,49	38,47	44,02	53,8	52,22	54,1	53,75	0	-1,53	2,297	24	0
17.03.2026	79,9	39,63	40,27	56,7	55,08	57,1	56,73	0	-1,65	2,217	24	0
18.03.2026	79,61	37,86	41,75	52,8	51,33	53,2	52,85	0	-1,52	2,141	24	0
19.03.2026	79,87	38,65	41,22	51,5	50,04	52	51,62	0	-1,58	2,061	24	0
20.03.2026	80,12	39,71	40,41	52,5	51	52,9	52,53	0	-1,53	2,059	24	0
21.03.2026	79,35	37,27	42,08	55,7	54,18	56,3	55,94	0	-1,76	2,278	24	0
22.03.2026	79,68	38,45	41,23	55,8	54,26	56,4	56,04	0	-1,78	2,234	24	0
23.03.2026	79,65	38,28	41,37	52,2	50,73	52,7	52,4	0	-1,67	2,097	24	0
Итого:				2096,4	2020,11	2099	2075,31	0,01	-55,2	88,96	672	0
Средние:	90,77	46,55	44,22									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	76999,3	74650,16	76257,4	75449,55	3,53	-799,39	2725,80	33352	690
23/03/2624:00	79095,7	76670,27	78356,4	77524,86	3,54	-854,59	2814,76	34024	690
Итого:	2096,4	2020,11	2099	2075,31	0,01	-55,2	88,96	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-3

Тип расходомера: 33407

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сэт. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD469

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	94,96	52,15	42,81	88,7	85,33	89,2	88,06	0,01	-2,73	3,654	24	0
25.02.2026	95,62	53,9	41,72	97,5	93,76	97,8	96,48	0	-2,72	3,915	24	0
26.02.2026	95,03	54,25	40,78	102,2	98,33	102,5	101,12	0	-2,79	4,015	24	0
27.02.2026	96,58	55,98	40,6	102,9	98,9	102,9	101,44	0	-2,54	4,023	24	0
28.02.2026	95,93	55,09	40,84	104,2	100,23	104,1	102,63	0	-2,4	4,1	24	0
01.03.2026	95,63	53,63	42	100	96,17	100,1	98,77	0,01	-2,6	4,043	24	0
02.03.2026	95,69	52,51	43,18	93,8	90,22	93,8	92,62	0	-2,4	3,9	24	0
03.03.2026	94,95	51,41	43,54	91,1	87,64	91,3	90,18	0	-2,54	3,822	24	0
04.03.2026	94,82	48,56	46,26	78	75,05	78,3	77,42	0,01	-2,37	3,476	24	0
05.03.2026	95,56	53,42	42,14	94,8	91,17	94,9	93,67	0	-2,5	3,847	24	0
06.03.2026	96,06	54,04	42,02	95,8	92,12	95,7	94,39	0	-2,27	3,873	24	0
07.03.2026	94,45	48,37	46,08	78,2	75,27	78,7	77,81	0,01	-2,54	3,469	24	0
08.03.2026	94,86	47,19	47,67	69	66,41	69,5	68,77	0	-2,36	3,167	24	0
09.03.2026	97,46	54,52	42,94	99,5	95,58	99,5	98,13	0	-2,55	4,112	24	0
10.03.2026	98,68	56,93	41,75	106,2	101,92	105,9	104,3	0	-2,38	4,263	24	0
11.03.2026	95,94	49,64	46,3	81	77,89	81,3	80,35	0,01	-2,46	3,607	24	0
12.03.2026	89,05	40,8	48,25	57,9	55,91	58,7	58,24	0,01	-2,33	2,696	24	0
13.03.2026	84,66	40,94	43,72	57,2	55,41	58,1	57,63	0	-2,22	2,421	24	0
14.03.2026	82,24	40,68	41,56	58,3	56,59	59,4	58,91	0,01	-2,32	2,352	24	0
15.03.2026	82,75	38,84	43,91	57,3	55,62	58,3	57,92	0	-2,3	2,442	24	0
16.03.2026	81,16	41,36	39,8	60,2	58,46	61,3	60,77	0,01	-2,31	2,324	24	0
17.03.2026	78,6	41,66	36,94	64,6	62,85	65,8	65,24	0	-2,39	2,319	24	0
18.03.2026	78,24	40,66	37,58	58,4	56,84	59,6	59,14	0,01	-2,3	2,131	24	0
19.03.2026	78,54	40,55	37,99	59,3	57,69	60,7	60,2	0	-2,51	2,188	24	0
20.03.2026	78,77	42,09	36,68	59,7	58,1	61,1	60,56	0	-2,46	2,131	24	0
21.03.2026	78,02	41,49	36,53	61,6	59,94	63,1	62,57	0	-2,63	2,189	24	0
22.03.2026	78,35	40,71	37,64	62,5	60,84	64	63,46	0,01	-2,62	2,286	24	0
23.03.2026	78,26	40,26	38	57,3	55,77	58,7	58,22	0	-2,45	2,117	24	0
Итого:				2197,2	2120,01	2214,3	2189	0,1	-68,99	88,88	672	0
Средние:	89,31	47,55	41,75									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	60036,5	58241,79	58112,4	57427,58	6,55	814,21	1917,10	21926	0
23/03/2624:00	62233,7	60361,8	60326,7	59616,58	6,65	745,22	2005,98	22598	0
Итого:	2197,2	2120,01	2214,3	2189	0,1	-68,99	88,88	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажнакина /
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина /
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г. - 23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор № 8848
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера: 31421

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 06403116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.02.2026	249,5582	249,55824	0	97,34379	57,333103	40,010681	1,01319	0,749428	9,997459	258,4225	254,405	OK	24	0,01	
25.02.2026	245,3807	245,38069	0	97,88064	57,581768	40,298866	1,003987	0,764279	9,897742	254,285	250,095	OK	24	0	
26.02.2026	255,475	255,47498	0	97,14789	57,438583	39,709293	0,973728	0,796775	10,15909	264,5975	260,365	OK	24	0	
27.02.2026	242,8539	242,8539	0	98,76593	56,896603	41,869331	0,978427	0,789622	10,18391	251,8275	247,435	OK	24	0,01	
28.02.2026	249,1345	249,13449	0	98,10516	57,163692	40,941486	0,972647	0,796057	10,21807	258,23	253,8575	OK	24	0	
01.03.2026	251,4622	251,46223	0	97,86213	56,512848	41,349285	0,969251	0,797057	10,41147	260,6125	256,135	OK	24	0	
02.03.2026	247,4386	247,43864	0	98,03886	57,216572	40,822281	1,005355	0,764733	10,11173	256,4425	252,15	OK	24	0	
03.03.2026	252,8915	252,89145	0	97,28617	57,330601	39,955574	1,004214	0,76192	10,12527	261,9075	257,76	OK	24	0	
04.03.2026	248,3394	248,33936	0	97,43584	57,284809	40,151024	1,021659	0,749548	9,985644	257,26	253,0775	OK	24	0	
05.03.2026	248,2087	248,20871	0	97,82541	57,465988	40,359409	1,002734	0,766065	10,01576	257,2	252,97	OK	24	0,01	
06.03.2026	247,1794	247,17935	0	98,34386	58,105274	40,23859	0,980127	0,784194	9,96087	256,235	252,0075	OK	24	0	
07.03.2026	248,5	248,49997	0	96,98121	57,24995	39,731266	1,008505	0,759913	9,888855	257,34	253,2375	OK	24	0	
08.03.2026	241,0299	241,02989	0	97,7103	57,288982	40,421322	1,021135	0,749546	9,731559	249,705	245,6725	OK	24	0,01	
09.03.2026	246,8644	246,86438	0	99,6464	57,96994	41,676468	0,952825	0,806561	10,26814	256,24	251,6	OK	24	0	
10.03.2026	246,1631	246,16312	0	100,8716	58,167484	42,704056	0,965673	0,79358	10,49429	255,75	250,9125	OK	24	0	
11.03.2026	243,4781	243,47807	0	98,25427	57,26265	40,991619	1,008049	0,755401	9,990475	252,3975	248,08	OK	24	0,01	
12.03.2026	291,5577	291,55774	0	91,98526	59,21484	32,770412	1,030028	0,74383	9,567389	300,69	297,565	OK	24	0	
13.03.2026	342,2886	342,28857	0	87,49062	60,739742	26,750891	1,039821	0,759003	9,158698	351,8025	349,7376	OK	24	0,01	
14.03.2026	383,1272	383,1272	0	84,85841	60,904583	23,953842	1,03528	0,780491	9,191929	393,23	391,37	OK	24	0	
15.03.2026	355,8586	355,85855	0	85,45747	59,938076	25,5194	1,043598	0,777393	9,074858	365,42	363,3075	OK	24	0	
16.03.2026	369,1268	369,12677	0	83,82595	60,600296	23,22566	1,022882	0,785335	8,579669	378,6225	377,0075	OK	24	0,01	
17.03.2026	364,6808	364,68082	0	80,89357	58,395584	22,497976	0,995858	0,788194	8,206582	373,3351	372,05	OK	24	0	
18.03.2026	374,7654	374,76544	0	80,64771	59,065495	21,582209	0,99029	0,767856	8,098281	383,59	382,47	OK	24	0	
19.03.2026	403,9177	403,91769	0	80,93883	60,467438	20,470865	1,0148	0,743625	8,286188	413,6051	412,4275	OK	24	0,01	
20.03.2026	411,4291	411,42905	0	81,17059	61,041019	20,129572	1,034204	0,744159	8,301106	421,375	420,2076	OK	24	0	
21.03.2026	408,128	408,12796	0	80,35824	60,064617	20,293604	1,033993	0,754742	8,29745	417,815	416,595	OK	24	0	
22.03.2026	406,2218	406,22183	0	80,68034	59,890873	20,789442	1,042005	0,763221	8,470305	415,9551	414,5851	OK	24	0	
23.03.2026	413,3197	413,31973	0	80,72591	61,07336	19,652559	1,049871	0,754524	8,139081	423,0275	422,305	OK	24	0	
Итого:	8488,38	8488,38							264,81	8746,92	8659,39		672	0,08	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	BHP	BOC	V3
23.02.2026	1564,61	50048,98	49412,96	636,02	48658,16	48658,38	-0,21			
23.03.2026	1829,43	58795,90	58072,35	723,55	57146,54	57146,76	-0,21			
ИТОГО:	264,81	8746,92	0,00	0,00	8488,38	8488,38	0,00	672		0,08

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/гп)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Прибор: KARAT-306
Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	BHP	BOC	V3
23.02.2026	47,60	1188,10	1188,37	0,00	1156,27	1165,18	0,00			
23.03.2026	57,12	1423,89	1423,75	0,00	1385,61	1396,03	0,00			
ИТОГО:	9,52	235,79	235,38	0,00	229,34	230,85	0,00	0		0,00

35000 ИТП

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Подпись: О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Адрес: Молодог. № 74-1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

Tхв= 0.00°C

Договор №: **33957**

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	96,18	46,74	49,44	77,5	74,5	78,3	77,51	0,01	-3,01	3,689	24	0
25.02.2026	96,78	48,11	48,67	84	80,73	85	84,09	0	-3,36	3,934	24	0
26.02.2026	96,15	49,21	46,94	91,9	88,34	93,2	92,14	0,01	-3,8	4,152	24	0
27.02.2026	97,71	49,05	48,66	87,8	84,32	88,9	87,89	0,01	-3,57	4,108	24	0
28.02.2026	97,09	49,25	47,84	92,8	89,16	94	92,94	0	-3,78	4,272	24	0
01.03.2026	96,81	48,86	47,95	91,6	87,99	92,8	91,78	0,01	-3,79	4,221	24	0
02.03.2026	96,89	46,02	50,87	77	74	78	77,24	0,01	-3,24	3,77	24	0
03.03.2026	96,16	45,55	50,61	77,8	74,8	78,7	77,94	0,01	-3,14	3,79	24	0
04.03.2026	96,24	43,86	52,38	70,7	68	71,3	70,66	0	-2,66	3,563	24	0
05.03.2026	96,77	47,65	49,12	84	80,7	85,2	84,29	0,01	-3,59	3,971	24	0
06.03.2026	97,37	50,23	47,14	91,1	87,51	92,3	91,21	0,01	-3,7	4,13	24	0
07.03.2026	95,79	43,61	52,18	68,6	65,97	69,3	68,65	0	-2,68	3,445	24	0
08.03.2026	96,44	43,27	53,17	63,3	60,86	63,9	63,3	0,01	-2,44	3,238	24	0
09.03.2026	98,74	53,93	44,81	109,1	104,67	110,5	108,99	0	-4,32	4,699	24	0
10.03.2026	99,89	52,95	46,94	98,8	94,75	99,9	98,6	0,01	-3,85	4,457	24	0
11.03.2026	97,2	44,28	52,92	69,3	66,57	70	69,34	0,02	-2,77	3,528	24	0
12.03.2026	90,69	40,68	50,01	61,1	58,99	61,5	61	0	-2,01	2,95	24	0
13.03.2026	86,21	41,42	44,79	62,5	60,53	63,1	62,62	0,01	-2,09	2,711	24	0
14.03.2026	83,68	40,48	43,2	66,2	64,21	67	66,48	0,01	-2,27	2,774	24	0
15.03.2026	84,24	40,06	44,18	64,4	62,42	65,2	64,68	0,01	-2,26	2,759	24	0
16.03.2026	82,49	41,34	41,15	63,3	61,42	63,9	63,41	0	-1,99	2,526	24	0
17.03.2026	79,82	41,16	38,66	67,2	65,33	68,2	67,68	0,01	-2,35	2,524	24	0
18.03.2026	79,53	41,27	38,26	66,9	65,07	68	67,48	0,01	-2,41	2,488	24	0
19.03.2026	79,83	41,55	38,28	66,2	64,38	67,2	66,68	0	-2,3	2,463	24	0
20.03.2026	80,03	41,82	38,21	64,7	62,89	65,7	65,18	0,01	-2,29	2,402	24	0
21.03.2026	79,25	41,69	37,56	67,7	65,85	68,7	68,16	0,01	-2,31	2,47	24	0
22.03.2026	79,59	40,29	39,3	69,4	67,49	70,5	69,98	0	-2,49	2,652	24	0
23.03.2026	79,62	41,41	38,21	67,1	65,25	68,2	67,67	0,01	-2,42	2,493	24	0
Итого:				2122	2046,7	2148,5	2127,59	0,2	-80,89	94,18	672	0
Средние:	90,61	44,84	45,76									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	27867,4	27002,23	28117,2	27844,58	23,74	-842,35	1057,33	11342	0
23/03/2624:00	29989,4	29048,93	30265,7	29972,17	23,94	-923,24	1151,51	12014	0
Итого:	2122	2046,7	2148,5	2127,59	0,2	-80,89	94,18	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г. - 23/03/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Молодогвардейцев 74 (итп-2)

Договор N: 8848
Тип расходомера:

33961

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06343116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.02.2026	180,1064	180,10638	0	97,75739	60,036606	37,720787	1,186132	0,867874	6,796732	186,7675	183,6325	OK	24	0	0
25.02.2026	185,5549	185,55492	0	98,30177	60,233265	38,068497	1,176874	0,88321	7,067163	192,46	189,2425	OK	24	0	0
26.02.2026	198,6206	198,62057	0	97,5678	60,443508	37,12429	1,147486	0,915561	7,398665	205,8675	202,6225	OK	24	0	0
27.02.2026	193,8581	193,85806	0	99,20078	60,902424	38,298344	1,151512	0,908552	7,444258	201,16	197,8225	OK	24	0	0
28.02.2026	202,2431	202,24309	0	98,53153	60,981838	37,549702	1,145984	0,914761	7,62041	209,7525	206,39	OK	24	0	0
01.03.2026	210,309	210,30901	0	98,31177	61,092297	37,219463	1,142477	0,9159	7,81714	218,0675	214,67	OK	24	0	0
02.03.2026	177,887	177,88701	0	98,46619	59,42049	39,045692	1,177764	0,884067	6,954894	184,545	181,325	OK	24	0	0
03.03.2026	170,4348	170,43475	0	97,70972	58,99205	38,717678	1,176326	0,88144	6,61636	176,75	173,6575	OK	24	0	0
04.03.2026	158,7438	158,7438	0	97,86205	58,089264	39,772778	0,827154	0,699841	6,326881	164,6525	161,7	OK	24	0,01	0
05.03.2026	174,0147	174,01465	0	98,22723	59,345966	38,881252	0,588399	0,588399	6,785974	180,4725	177,47	OK	24	0	0
06.03.2026	194,4435	194,44347	0	98,76446	60,708481	38,055977	0,588399	0,588399	7,358769	201,6725	198,555	OK	24	0	0
07.03.2026	161,4285	161,42845	0	97,38998	58,204182	39,185795	0,588399	0,588399	6,323803	167,3575	164,5025	OK	24	0	0
08.03.2026	148,4256	148,42558	0	98,13171	58,325321	39,806377	0,588399	0,588399	5,91806	153,9725	151,24	OK	24	0	0
09.03.2026	215,3327	215,33267	0	100,0763	62,569798	37,506462	0,588399	0,588399	8,094597	223,4675	220,1725	OK	24	0	0
10.03.2026	208,409	208,40904	0	101,3147	63,298595	38,016102	0,588399	0,588399	7,892099	216,465	213,195	OK	24	0	0
11.03.2026	164,5596	164,55956	0	98,69013	59,122364	39,56778	0,588399	0,588399	6,518512	170,725	167,8175	OK	24	0,01	0
12.03.2026	169,5766	169,57661	0	92,38257	56,90794	35,474625	0,588399	0,588399	6,022364	175,095	172,745	OK	24	0	0
13.03.2026	181,9962	181,99617	0	87,87173	55,85844	32,013287	0,588399	0,588399	5,825909	187,2725	185,365	OK	24	0	0
14.03.2026	199,1319	199,1319	0	85,21366	55,315323	29,898325	0,588399	0,588399	5,966134	204,505	202,805	OK	24	0	0
15.03.2026	194,2543	194,25427	0	85,80346	55,705585	30,097878	0,588399	0,588399	5,859634	199,685	197,7575	OK	24	0	0
16.03.2026	200,3907	200,39067	0	84,15476	55,515366	28,639404	0,588399	0,588399	5,723292	205,74	203,99	OK	24	0	0
17.03.2026	220,6164	220,61638	0	81,22914	54,866459	26,36268	0,588399	0,588399	5,814678	226,2525	224,37	OK	24	0	0
18.03.2026	218,0358	218,03583	0	80,98469	55,016247	25,968452	0,588399	0,588399	5,660989	223,57	221,755	OK	24	0	0
19.03.2026	184,2313	184,23125	0	81,24375	54,099483	27,144272	0,789865	0,670035	4,975547	189,005	187,2275	OK	24	0,01	0
20.03.2026	161,0302	161,0302	0	81,44526	53,295227	28,150024	1,093674	0,793032	4,547921	165,255	163,495	OK	24	0	0
21.03.2026	169,27	169,26996	0	80,65917	52,988628	27,670561	1,093061	0,803694	4,704451	173,5725	171,8775	OK	24	0	0
22.03.2026	169,5246	169,52461	0	80,98921	52,789028	28,200174	1,101088	0,812171	4,802583	173,915	172,0775	OK	24	0	0
23.03.2026	166,215	166,21497	0	81,0426	53,179218	27,863386	1,108832	0,803456	4,651185	170,525	168,7525	OK	24	0	0
Итого:	5178,64	5178,64							177,49	5348,55	5276,23		672	0,03	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	BHP	BOC	V3
23.02.2026	1354,24	49080,70	48578,95	501,76	47725,62	47732,33	-6,71			
23.03.2026	1531,73	54429,25	53855,18	574,07	52904,26	52910,98	-6,71			
ИТОГО:	177,49	5348,55	5276,23	72,32	5178,64	5178,64	0,00	672		0,03

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23714416
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Гподп	BHP	BOC	V3
23.02.2026										
23.03.2026										
ИТОГО:										

35008 Нежилые

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малигина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: 000"УК"Домоуправ"

Договор N:8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: **33383**

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A8A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	97,51	59,99	37,52	165,09	158,59	160,86	158,15	0	0,44	5,97	24	0
25.02.2026	97,97	58,99	38,98	164,8	158,23	160,34	157,76	0	0,47	6,189	24	0
26.02.2026	97,42	63,13	34,29	200,95	193,04	195,97	192,41	0	0,63	6,642	24	0
27.02.2026	99	62,87	36,13	189,89	182,2	184,99	181,63	0	0,57	6,607	24	0
28.02.2026	98,37	63,6	34,77	194,13	186,35	189,28	185,81	0	0,54	6,506	24	0
01.03.2026	98,08	62,09	35,99	193,99	186,24	188,97	185,65	0	0,59	6,727	24	0
02.03.2026	98,13	57,44	40,69	157,49	151,21	153,04	150,71	0	0,5	6,172	24	0
03.03.2026	97,47	56,07	41,4	151,66	145,65	147,27	145,14	0	0,51	6,048	24	0
04.03.2026	97,55	52,97	44,58	135,07	129,75	130,95	129,26	0	0,49	5,796	24	0
05.03.2026	97,94	58,25	39,69	161,65	155,22	157,04	154,6	0	0,62	6,179	24	0
06.03.2026	98,6	62,67	35,93	183,85	176,49	178,94	175,74	0	0,75	6,366	24	0
07.03.2026	97,13	53,68	43,45	131,47	126,31	127,59	125,87	0	0,44	5,503	24	0
08.03.2026	97,71	51,08	46,63	120,08	115,33	116,38	114,98	0	0,35	5,391	24	0
09.03.2026	99,91	66,84	33,07	214,68	205,85	209,1	204,89	0	0,96	6,832	24	0
10.03.2026	101,1	63,9	37,2	185,81	178	180,64	177,3	0	0,7	6,648	24	0
11.03.2026	98,92	56,52	42,4	144,09	138,29	139,81	137,75	0	0,54	5,885	24	0
12.03.2026	92,16	44,47	47,69	99,02	95,48	96,23	95,34	0	0,14	4,559	24	0
13.03.2026	87,55	41,02	46,53	91,23	88,24	88,81	88,09	0	0,15	4,111	24	0
14.03.2026	84,75	40,57	44,18	89,96	87,2	87,65	86,99	0	0,21	3,854	24	0
15.03.2026	85,37	40,59	44,78	88,88	86,11	86,5	85,84	0	0,27	3,859	24	0
16.03.2026	83,79	42,54	41,25	97,16	94,26	94,6	93,79	0	0,47	3,888	24	0
17.03.2026	80,81	43,64	37,17	105,74	102,72	103,13	102,21	0	0,51	3,82	24	0
18.03.2026	80,52	40,15	40,37	89,86	87,32	87,6	86,92	0	0,4	3,526	24	0
19.03.2026	80,85	40,07	40,78	88,27	85,77	86,05	85,39	0	0,38	3,497	24	0
20.03.2026	81,1	42,85	38,25	98,74	95,92	96,29	95,46	0	0,46	3,669	24	0
21.03.2026	80,4	42,98	37,42	108,31	105,27	105,58	104,66	0	0,61	3,942	24	0
22.03.2026	80,64	42,93	37,71	102,89	100	100,36	99,47	0	0,53	3,771	24	0
23.03.2026	80,55	39,96	40,59	83,28	80,94	81,24	80,62	0	0,32	3,284	23	1
Итого:				3838	3695,98	3735,2	3682,43	0	13,55	145,24	671	1
Средние:	91,83	51,85	39,98									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	20958,5	20197,23	20359,93	20071,13	0	126,1	770,36	3633	5
23/03/2624:00	24796,54	23893,21	24095,14	23753,56	0	139,65	915,60	4304	6
Итого:	3838,04	3695,98	3735,21	3682,43	0	13,55	145,24	671	1

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Молодог. № 76 (ИТП-1)

Тип расходомера: **33408**

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x8053

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	96,78	71,96	24,82	233	223,89	227,5	222,25	0	1,64	5,574	24	0
25.02.2026	97,39	71,66	25,73	230,5	221,42	224,8	219,64	0	1,78	5,714	24	0
26.02.2026	96,65	69,15	27,5	219,5	210,97	215	210,39	0	0,58	5,819	24	0
27.02.2026	98,26	69,9	28,36	216,4	207,73	211,8	207,17	0	0,56	5,91	24	0
28.02.2026	97,58	69,42	28,16	213,4	204,95	209	204,49	0	0,46	5,787	24	0
01.03.2026	97,33	68,28	29,05	214	205,56	209,6	205,21	0	0,35	5,985	24	0
02.03.2026	97,51	70,94	26,57	222,4	213,61	217,8	212,9	0	0,71	5,693	24	0
03.03.2026	96,78	71,49	25,29	228,2	219,29	223,7	218,59	0	0,7	5,564	24	0
04.03.2026	96,97	73,05	23,92	229,8	220,8	225,4	220,06	0	0,74	5,296	24	0
05.03.2026	97,33	71,71	25,62	224,5	215,65	220,2	215,15	0	0,5	5,542	24	0
06.03.2026	97,83	71,11	26,72	223,2	214,3	218,9	213,95	0	0,35	5,742	24	0
07.03.2026	96,47	72,78	23,69	223,5	214,85	219,3	214,17	0	0,68	5,108	24	0
08.03.2026	97,23	74,02	23,21	223,9	215,1	219,7	214,38	0	0,72	5,01	24	0
09.03.2026	99,12	68,28	30,84	210	201,45	205,8	201,49	0	-0,04	6,231	24	0
10.03.2026	100,32	70,79	29,53	214,1	205,21	209,9	205,21	0	0	6,081	24	0
11.03.2026	97,6	72,84	24,76	225,8	216,84	221,5	216,3	0	0,54	5,386	24	0
12.03.2026	91,39	71,62	19,77	229,1	221	225,3	220,15	0	0,85	4,378	24	0
13.03.2026	86,89	68,52	18,37	232,8	225,28	229,1	224,25	0	1,03	4,149	24	0
14.03.2026	84,32	66,21	18,11	225,7	218,78	222,2	217,8	0	0,98	3,966	24	0
15.03.2026	84,89	66,55	18,34	225,2	218,21	221,7	217,26	0	0,95	4,008	24	0
16.03.2026	83,2	65,38	17,82	221,9	215,26	218,5	214,27	0	0,99	3,838	24	0
17.03.2026	80,35	62,66	17,69	217	210,89	213,8	209,95	0	0,94	3,731	24	0
18.03.2026	80,09	63,38	16,71	221,1	214,92	217,8	213,81	0	1,11	3,594	24	0
19.03.2026	80,39	64,86	15,53	235,1	228,46	231,7	227,29	0	1,17	3,552	24	0
20.03.2026	80,61	65,36	15,25	244	237,09	240,6	235,95	0	1,14	3,619	24	0
21.03.2026	79,84	64,25	15,59	242,2	235,48	238,9	234,42	0	1,06	3,673	24	0
22.03.2026	80,16	64,18	15,98	238,1	231,43	234,8	230,39	0	1,04	3,698	24	0
23.03.2026	80,2	65,18	15,02	244,9	238,01	241,5	236,85	0	1,16	3,578	24	0
Итого:				6329,3	6106,43	6215,8	6083,74	0	22,69	136,23	672	0
Средние:	91,19	68,76	22,42									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	27199,5	24628,39	26640,5	24505,13	0	123,26	642,70	4107	272
23/03/2624:00	33528,8	30734,82	32856,3	30588,87	0	145,95	778,92	4779	272
Итого:	6329,3	6106,43	6215,8	6083,74	0	22,69	136,23	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Молод. № 76 (ИТП-2)

Тип расходомера: **33409**

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x311А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	94,2	50,84	43,36	239,1	230,21	248,6	245,58	0,04	-15,37	9,988	24	0
25.02.2026	94,69	51,95	42,74	259,5	249,75	269,5	266,09	0,03	-16,34	10,682	24	0
26.02.2026	94,16	54,34	39,82	293,7	282,78	304,1	299,91	0,02	-17,13	11,267	24	0
27.02.2026	95,68	54,31	41,37	282,8	272	293,2	289,18	0,03	-17,18	11,26	24	0
28.02.2026	95,09	54,42	40,67	292,2	281,17	302,9	298,71	0,03	-17,54	11,445	24	0
01.03.2026	94,82	55,03	39,79	303,2	291,79	314	309,56	0,03	-17,77	11,612	24	0
02.03.2026	94,78	49,29	45,49	228,4	219,79	238,2	235,47	0,03	-15,68	10,005	24	0
03.03.2026	94,11	48,66	45,45	226,8	218,39	236,8	234,2	0,02	-15,81	9,933	24	0
04.03.2026	94,13	47,04	47,09	205,6	197,95	215,2	213	0,03	-15,05	9,331	24	0
05.03.2026	94,63	51,08	43,55	247	237,72	257,5	254,38	0,02	-16,66	10,36	24	0
06.03.2026	95,41	57,28	38,13	302,6	291,07	313,2	308,41	0,05	-17,34	11,101	24	0
07.03.2026	93,74	46,9	46,84	200,7	193,28	209,8	207,61	0,03	-14,33	9,056	24	0
08.03.2026	94,22	45,72	48,5	182,6	175,81	191,2	189,33	0,04	-13,52	8,531	24	0
09.03.2026	96,68	60,18	36,5	363	348,83	374,4	368,16	0,02	-19,33	12,75	24	0
10.03.2026	97,79	58,15	39,64	309,8	297,45	321	315,97	0,04	-18,52	11,801	24	0
11.03.2026	95,27	47,19	48,08	196,2	188,75	205,4	203,25	0,05	-14,5	9,082	24	0
12.03.2026	88,81	42,31	46,5	161,3	155,9	168,8	167,37	0,03	-11,47	7,25	24	0
13.03.2026	84,41	41,63	42,78	164,5	159,48	171,7	170,32	0,02	-10,84	6,817	24	0
14.03.2026	81,84	41,56	40,28	170,2	165,27	177,3	175,87	0,01	-10,6	6,653	24	0
15.03.2026	82,39	41,24	41,15	165,5	160,65	172,6	171,24	0,02	-10,59	6,61	24	0
16.03.2026	80,87	41,77	39,1	173,4	168,47	180,5	179,02	0,02	-10,55	6,582	24	0
17.03.2026	78,09	42,13	35,96	185,9	180,93	193,1	191,47	0,02	-10,54	6,499	24	0
18.03.2026	77,84	41,02	36,82	171,2	166,63	178,1	176,7	0,02	-10,07	6,129	24	0
19.03.2026	78,12	41,22	36,9	173,3	168,68	180,2	178,76	0,01	-10,08	6,217	24	0
20.03.2026	78,35	41,94	36,41	177,4	172,62	184,3	182,78	0,02	-10,16	6,28	24	0
21.03.2026	77,58	41,54	36,04	179,9	175,15	186,9	185,37	0,01	-10,22	6,309	24	0
22.03.2026	77,89	41,22	36,67	183,3	178,43	190,5	188,96	0,02	-10,53	6,539	24	0
23.03.2026	77,89	40,42	37,47	171,9	167,34	178,7	177,33	0,02	-9,99	6,261	24	0
Итого:				6211	5996,29	6457,7	6384	0,73	-387,7	246,35	672	0
Средние:	88,69	47,51	41,18									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	275133,8	266840,17	265697	262011,18	76,65	4828,99	7677,49	32342	0
23/03/2624:00	281344,8	272836,46	272155	268395,18	77,38	4441,28	7923,84	33014	0
Итого:	6211	5996,29	6457,7	6384	0,73	-387,71	246,35	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Молодог. №76 (ИТП-3)

Тип расходомера: **33410**

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x84A7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	96,31	49,52	46,79	168,2	161,68	163,3	161,44	0	0,24	7,577	24	0
25.02.2026	97,24	72,08	25,16	344,8	331,26	337,7	329,82	0	1,44	8,367	24	0
26.02.2026	96,68	74,19	22,49	396,8	381,33	388,9	379,43	0	1,9	8,6	24	0
27.02.2026	98,14	71,91	26,23	345	331,21	337,5	329,67	0	1,54	8,725	24	0
28.02.2026	97,28	60,38	36,9	245	235,35	238,3	234,3	0	1,05	8,702	24	0
01.03.2026	97,06	60,64	36,42	249,4	239,59	242,6	238,52	0	1,07	8,744	24	0
02.03.2026	97,17	69,26	27,91	294,6	283,02	287,4	281,13	0	1,89	7,933	24	0
03.03.2026	96,6	78,19	18,41	461,3	443,37	450,7	438,62	0	4,75	8,194	24	0
04.03.2026	96,78	79,82	16,96	459,6	441,66	449,3	436,83	0	4,83	7,522	24	0
05.03.2026	96,98	64,12	32,86	248,5	238,75	240,5	235,86	0	2,89	7,891	24	0
06.03.2026	97,45	53,88	43,57	194,3	186,62	186,9	184,36	0	2,26	8,149	24	0
07.03.2026	96,02	47,94	48,08	149,3	143,55	143,3	141,76	0	1,79	6,909	24	0
08.03.2026	96,77	47,5	49,27	144,5	138,86	138,6	137,13	0	1,73	6,849	24	0
09.03.2026	99,15	55,81	43,34	218	209,13	209,9	206,89	0	2,24	9,081	24	0
10.03.2026	100,14	54,46	45,68	198,2	189,99	190,4	187,81	0	2,18	8,7	24	0
11.03.2026	96,71	48,03	48,68	152,6	146,63	146,4	144,83	0	1,8	7,147	24	0
12.03.2026	90,54	46,59	43,95	138,7	133,88	133,6	132,22	0	1,66	5,886	24	0
13.03.2026	86,19	46,92	39,27	141,8	137,3	137,1	135,69	0	1,61	5,392	24	0
14.03.2026	83,95	47,06	36,89	145,8	141,35	141,2	139,74	0	1,61	5,214	24	0
15.03.2026	84,39	46,7	37,69	143,6	139,21	138,9	137,47	0	1,74	5,249	24	0
16.03.2026	82,48	47,01	35,47	144,1	139,87	139,6	138,16	0	1,71	4,96	24	0
17.03.2026	80,13	45,07	35,06	142	138,03	137,7	136,38	0	1,65	4,838	24	0
18.03.2026	79,79	46,18	33,61	144,9	140,86	140,7	139,29	0	1,57	4,731	24	0
19.03.2026	80,06	47,46	32,6	148,9	144,72	144,6	143,06	0	1,66	4,717	24	0
20.03.2026	80,22	49,16	31,06	149,6	145,43	145,2	143,54	0	1,89	4,517	24	0
21.03.2026	79,47	47,13	32,34	152,1	147,93	147,7	146,16	0	1,77	4,783	24	0
22.03.2026	79,8	46,73	33,07	152,9	148,63	148,4	146,87	0	1,76	4,914	24	0
23.03.2026	80,02	65,85	14,17	351,8	341,99	345,8	338,98	0	3,01	4,861	24	0
Итого:				6226,3	6001,2	6052,2	5945,96	0	55,24	189,15	672	0
Средние:	90,84	56,05	34,78									


Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	172909,9	167738,41	173421,2	171253,4	0	-3514,99	5210,77	32344	0
23/03/2624:00	179136,2	173739,61	179473,4	177199,36	0	-3459,75	5399,92	33016	0
Итого:	6226,3	6001,2	6052,2	5945,96	0	55,24	189,15	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Нар. Малыш. № 3-1

Тип расходомера: 33982

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x7031

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	95,95	50,23	45,72	127,5	122,62	129,1	127,58	0	-4,96	5,611	24	0
25.02.2026	96,49	51,6	44,89	135,2	129,97	136,9	135,18	0	-5,21	5,838	24	0
26.02.2026	95,94	53,35	42,59	150	144,21	152	150,01	0	-5,8	6,152	24	0
27.02.2026	97,48	54,01	43,47	146,5	140,72	148,2	146,19	0	-5,47	6,124	24	0
28.02.2026	96,87	53,14	43,73	149,9	144,04	151,9	149,94	0	-5,9	6,31	24	0
01.03.2026	96,61	53,32	43,29	152,7	146,77	154,6	152,55	0	-5,78	6,364	24	0
02.03.2026	96,54	49,65	46,89	122,2	117,45	123,7	122,27	0	-4,82	5,516	24	0
03.03.2026	95,85	48,84	47,01	124,1	119,35	125,6	124,19	0	-4,84	5,617	24	0
04.03.2026	95,86	47,21	48,65	112,5	108,17	113,9	112,71	0	-4,54	5,266	24	0
05.03.2026	96,42	50,62	45,8	132,7	127,56	134,3	132,7	0	-5,14	5,852	24	0
06.03.2026	97,15	55,32	41,83	150,8	144,87	152,8	150,59	0	-5,72	6,068	24	0
07.03.2026	95,41	46,12	49,29	107,2	103,13	108,5	107,41	0	-4,28	5,09	24	0
08.03.2026	95,95	45,29	50,66	99,9	96,05	101	100,01	0	-3,96	4,869	24	0
09.03.2026	98,56	58,39	40,17	180,8	173,53	183,2	180,33	0	-6,8	6,983	24	0
10.03.2026	99,65	57,85	41,8	161,1	154,48	163,2	160,68	0	-6,2	6,472	24	0
11.03.2026	96,93	47,19	49,74	107,5	103,31	108,6	107,47	0	-4,16	5,145	24	0
12.03.2026	90,34	43,42	46,92	94,6	91,33	95,9	95,08	0	-3,75	4,289	24	0
13.03.2026	85,96	43,47	42,49	101,7	98,48	103,2	102,26	0	-3,78	4,185	24	0
14.03.2026	83,37	43,19	40,18	103,5	100,39	105,1	104,16	0	-3,77	4,031	24	0
15.03.2026	83,94	42,97	40,97	102,5	99,39	103,9	102,98	0	-3,59	4,071	24	0
16.03.2026	82,33	43,91	38,42	104	100,94	105,5	104,54	0	-3,6	3,876	24	0
17.03.2026	79,58	44,44	35,14	111,9	108,78	113,6	112,56	0	-3,78	3,821	24	0
18.03.2026	79,33	44,58	34,75	112,3	109,21	114,1	113,04	0	-3,83	3,79	24	0
19.03.2026	79,62	45,21	34,41	110,3	107,25	112,2	111,13	0	-3,88	3,69	24	0
20.03.2026	79,85	45,28	34,57	110	106,93	111,8	110,74	0	-3,81	3,694	24	0
21.03.2026	79,05	44,69	34,36	114	110,9	116	114,9	0	-4	3,81	24	0
22.03.2026	79,41	44,32	35,09	116,6	113,39	118,7	117,62	0	-4,23	3,976	24	0
23.03.2026	79,42	44,53	34,89	112,3	109,23	114,2	113,17	0	-3,94	3,809	24	0
Итого:				3454,3	3332,45	3501,7	3461,99	0	-129,54	140,32	672	0
Средние:	90,35	48,29	42,06									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	98240,5	95232	101528,4	100178,82	0	-4946,82	2893,88	21927	0
23/03/2624:00	101694,8	98564,45	105030,1	103640,81	0	-5076,36	3034,20	22599	0
Итого:	3454,3	3332,45	3501,7	3461,99	0	-129,54	140,32	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес: Нарк. Малышева № 3-2 Тип расходомера: **33983**

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

Tхв= 0.00°C

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8B8B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	94,2	50,84	43,36	239,1	230,21	248,6	245,58	0,04	-15,37	9,988	24	0
25.02.2026	94,69	51,95	42,74	259,5	249,75	269,5	266,09	0,03	-16,34	10,682	24	0
26.02.2026	94,16	54,34	39,82	293,7	282,78	304,1	299,91	0,02	-17,13	11,267	24	0
27.02.2026	95,68	54,31	41,37	282,8	272	293,2	289,18	0,03	-17,18	11,26	24	0
28.02.2026	95,09	54,42	40,67	292,2	281,17	302,9	298,71	0,03	-17,54	11,445	24	0
01.03.2026	94,82	55,03	39,79	303,2	291,79	314	309,56	0,03	-17,77	11,612	24	0
02.03.2026	94,78	49,29	45,49	228,4	219,79	238,2	235,47	0,03	-15,68	10,005	24	0
03.03.2026	94,11	48,66	45,45	226,8	218,39	236,8	234,2	0,02	-15,81	9,933	24	0
04.03.2026	94,13	47,04	47,09	205,6	197,95	215,2	213	0,03	-15,05	9,331	24	0
05.03.2026	94,63	51,08	43,55	247	237,72	257,5	254,38	0,02	-16,66	10,36	24	0
06.03.2026	95,41	57,28	38,13	302,6	291,07	313,2	308,41	0,05	-17,34	11,101	24	0
07.03.2026	93,74	46,9	46,84	200,7	193,28	209,8	207,61	0,03	-14,33	9,056	24	0
08.03.2026	94,22	45,72	48,5	182,6	175,81	191,2	189,33	0,04	-13,52	8,531	24	0
09.03.2026	96,68	60,18	36,5	363	348,83	374,4	368,16	0,02	-19,33	12,75	24	0
10.03.2026	97,79	58,15	39,64	309,8	297,45	321	315,97	0,04	-18,52	11,801	24	0
11.03.2026	95,27	47,19	48,08	196,2	188,75	205,4	203,25	0,05	-14,5	9,082	24	0
12.03.2026	88,81	42,31	46,5	161,3	155,9	168,8	167,37	0,03	-11,47	7,25	24	0
13.03.2026	84,41	41,63	42,78	164,5	159,48	171,7	170,32	0,02	-10,84	6,817	24	0
14.03.2026	81,84	41,56	40,28	170,2	165,27	177,3	175,87	0,01	-10,6	6,653	24	0
15.03.2026	82,39	41,24	41,15	165,5	160,65	172,6	171,24	0,02	-10,59	6,61	24	0
16.03.2026	80,87	41,77	39,1	173,4	168,47	180,5	179,02	0,02	-10,55	6,582	24	0
17.03.2026	78,09	42,13	35,96	185,9	180,93	193,1	191,47	0,02	-10,54	6,499	24	0
18.03.2026	77,84	41,02	36,82	171,2	166,63	178,1	176,7	0,02	-10,07	6,129	24	0
19.03.2026	78,12	41,22	36,9	173,3	168,68	180,2	178,76	0,01	-10,08	6,217	24	0
20.03.2026	78,35	41,94	36,41	177,4	172,62	184,3	182,78	0,02	-10,16	6,28	24	0
21.03.2026	77,58	41,54	36,04	179,9	175,15	186,9	185,37	0,01	-10,22	6,309	24	0
22.03.2026	77,89	41,22	36,67	183,3	178,43	190,5	188,96	0,02	-10,53	6,539	24	0
23.03.2026	77,89	40,42	37,47	171,9	167,34	178,7	177,33	0,02	-9,99	6,261	24	0
Итого:				6211	5996,29	6457,7	6384	0,73	-387,71	246,35	672	0
Средние:	88,69	47,51	41,18									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	49623,6	48055,21	50940,5	50183,94	2,68	-2128,73	1387,60	4359	0
23/03/2624:00	55834,6	54051,5	57398,2	56567,94	3,41	-2516,44	1633,95	5031	0
Итого:	6211	5996,29	6457,7	6384	0,73	-387,71	246,35	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Нарк. Мал. №3

Тип расходомера: 33962

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD65C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
26.02.2026	96,25	57,72	38,53	141,6	136,13	137,9	135,78	0,01	0,35	5,255	0	16	0
27.02.2026	97,73	59,67	38,06	225,6	216,63	219,8	216,21	0	0,42	8,265	0	24	0
28.02.2026	97,08	58,98	38,1	227,3	218,38	221,4	217,85	0,01	0,53	8,339	0	24	0
01.03.2026	96,85	58,63	38,22	234,5	225,35	228,7	225,09	0,01	0,26	8,635	0	24	0
02.03.2026	96,8	56,21	40,59	190,5	183,07	185	182,31	0	0,76	7,444	0	24	0
03.03.2026	96,09	56,37	39,72	192,1	184,7	186,6	183,86	0	0,84	7,35	0	24	0
04.03.2026	96,11	55,02	41,09	175	168,24	169,7	167,3	0	0,94	6,924	0	24	0
05.03.2026	96,63	57,33	39,3	198,7	190,96	193,1	190,15	0	0,81	7,518	0	24	0
06.03.2026	97,39	61,15	36,24	229,1	220,06	223,6	219,78	0,02	0,28	7,996	0	24	0
07.03.2026	95,67	53,87	41,8	166,4	160,04	161,3	159,11	0,02	0,93	6,7	0	24	0
08.03.2026	96,21	54,39	41,82	157,7	151,63	152,8	150,7	0	0,93	6,348	0	24	0
09.03.2026	98,74	62,53	36,21	262,3	251,69	256,3	251,71	0	-0,02	9,14	0	24	0
10.03.2026	99,83	61,5	38,33	232	222,43	226,1	222,17	0,01	0,26	8,553	0	24	0
11.03.2026	97,19	54,81	42,38	166,8	160,22	161,6	159,34	0,01	0,88	6,803	0	24	0
12.03.2026	90,63	52,04	38,59	146,4	141,31	142,1	140,3	0,01	1,01	5,457	0	24	0
13.03.2026	86,19	51,25	34,94	152,8	147,93	148,7	146,9	0	1,03	5,173	0	24	0
14.03.2026	83,56	50,09	33,47	155,9	151,21	151,9	150,1	0	1,11	5,065	0	24	0
15.03.2026	84,12	49	35,12	147,4	142,92	143,6	141,97	0	0,95	5,015	0	24	0
16.03.2026	82,58	49,99	32,59	149,5	145,08	145,9	144,18	0	0,9	4,728	0	24	0
17.03.2026	79,7	48,77	30,93	156,5	152,16	152,8	151,09	0	1,07	4,708	0	24	0
18.03.2026	79,42	49,4	30,02	159,1	154,71	155,4	153,67	0	1,04	4,644	0	24	0
19.03.2026	79,72	50,12	29,6	156,9	152,56	153,5	151,7	0	0,86	4,516	0	24	0
20.03.2026	79,96	50,45	29,51	159,4	154,96	155,8	153,92	0	1,04	4,57	0	24	0
21.03.2026	79,17	49,38	29,79	159,3	154,95	155,6	153,85	0	1,1	4,617	0	24	0
22.03.2026	79,47	49,09	30,38	157,2	152,85	153,7	151,97	0	0,88	4,643	0	24	0
23.03.2026	79,5	50,35	29,15	157,8	153,44	154,3	152,47	0	0,97	4,473	0	24	0
Итого:				4657,8	4493,61	4537,2	4473,48	0,1	20,13	162,88	0	616	0
Средние:	90,09	54,15	35,94										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
25/02/2624:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/03/2624:00	4657,8	4493,61	4537,2	4473,48	0,1	20,13	162,88	0	616	0
Итого:	4657,8	4493,61	4537,2	4473,48	0,1	20,13	162,88	0	616	0

672/616

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Tхв = 0.00 °C

Договор N: 8848

Тип расходомера: **33986**

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2B7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.02.2026	94,68	56,53	38,15	110,7	106,54	107,4	105,82	0	0,72	4,073	24	0
25.02.2026	95,19	56,38	38,81	110,4	106,2	107,3	105,7	0	0,5	4,126	24	0
26.02.2026	94,64	59,75	34,89	127,6	122,82	123,7	121,69	0	1,13	4,293	24	0
27.02.2026	96,22	60,74	35,48	127,6	122,67	123,9	121,81	0	0,86	4,361	24	0
28.02.2026	95,58	60,61	34,97	129,7	124,74	125,9	123,78	0	0,96	4,367	24	0
01.03.2026	95,32	58,4	36,92	124,6	119,85	120,9	119,01	0	0,84	4,435	24	0
02.03.2026	95,28	55,76	39,52	105,5	101,51	102,3	100,83	0	0,68	4,019	24	0
03.03.2026	94,62	52,74	41,88	100	96,24	97,6	96,36	0	-0,12	4,036	24	0
04.03.2026	94,62	50,26	44,36	86,7	83,45	85	83,99	0	-0,54	3,708	24	0
05.03.2026	95,07	54,22	40,85	100,7	96,88	97,9	96,55	0	0,33	3,964	24	0
06.03.2026	95,76	59,14	36,62	118,2	113,68	115	113,13	0	0,55	4,171	24	0
07.03.2026	94,2	51,24	42,96	88	84,72	85,8	84,75	0	-0,03	3,641	24	0
08.03.2026	94,63	47,9	46,73	74	71,22	71,7	70,94	0	0,28	3,33	24	0
09.03.2026	97,05	60,7	36,35	126,7	121,73	122,8	120,74	0	0,99	4,435	24	0
10.03.2026	98,2	61,34	36,86	126,2	121,14	122	119,91	0	1,23	4,473	24	0
11.03.2026	95,87	54,07	41,8	94,3	90,67	91,7	90,44	0	0,23	3,792	24	0
12.03.2026	89,28	45,99	43,29	73	70,5	71	70,28	0	0,22	3,052	24	0
13.03.2026	84,87	45,84	39,03	74,8	72,47	72,7	71,98	0	0,49	2,829	24	0
14.03.2026	82,3	46,14	36,16	78,8	76,47	77	76,22	0	0,25	2,765	24	0
15.03.2026	82,85	44,43	38,42	76,3	74,06	74,8	74,11	0	-0,05	2,842	24	0
16.03.2026	81,24	45,73	35,51	75,7	73,53	74,8	74,07	0	-0,54	2,609	24	0
17.03.2026	78,47	46,01	32,46	82,2	80,01	81,8	81	0	-0,99	2,596	24	0
18.03.2026	78,25	46,19	32,06	80,9	78,74	81,6	80,79	0	-2,05	2,521	24	0
19.03.2026	78,51	46,34	32,17	78,7	76,57	79,1	78,29	0	-1,72	2,464	24	0
20.03.2026	78,68	46,12	32,56	78,5	76,34	78,7	77,92	0	-1,58	2,483	24	0
21.03.2026	77,95	46,57	31,38	80,9	78,73	81,8	80,96	0	-2,23	2,471	24	0
22.03.2026	78,25	45,66	32,59	80	77,83	80,7	79,91	0	-2,08	2,535	24	0
23.03.2026	78,3	45,83	32,47	78,3	76,19	78,6	77,83	0	-1,64	2,472	24	0
Итого:				2689	2595,5	2633,5	2598,81	0	-3,31	96,86	672	0
Средние:	89,13	51,8	37,33									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/02/2624:00	77318	75142	77066,3	75701,92	0,11	-559,92	1389,66	17294	0
23/03/2624:00	80007	77737,5	79699,8	78300,73	0,11	-563,23	1486,52	17966	0
Итого:	2689	2595,5	2633,5	2598,81	0	-3,31	96,86	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: 31384

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xA002

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	95,69	57,56	38,13	97,7	93,99	97,6	96,1	0,01	-2,11	3,589	24	0
25.02.2026	96,26	56,73	39,53	98,1	94,31	98	96,54	0	-2,23	3,735	24	0
26.02.2026	95,71	56,79	38,92	105,8	101,74	105,6	104,03	0	-2,29	3,967	24	0
27.02.2026	97,25	57,67	39,58	102,6	98,58	102,4	100,82	0	-2,24	3,909	24	0
28.02.2026	96,59	56,26	40,33	103,6	99,58	103,3	101,77	0	-2,19	4,021	24	0
01.03.2026	96,42	56,68	39,74	109,8	105,55	109,5	107,85	0	-2,3	4,201	24	0
02.03.2026	96,33	56,57	39,76	93,8	90,19	93,7	92,29	0	-2,1	3,595	24	0
03.03.2026	95,65	55,58	40,07	94,8	91,17	94,6	93,27	0	-2,1	3,656	24	0
04.03.2026	95,67	55,71	39,96	88,2	84,81	88,2	86,94	0	-2,13	3,395	24	0
05.03.2026	96,15	56,5	39,65	94,6	90,97	94,4	93	0	-2,03	3,614	24	0
06.03.2026	96,85	58,11	38,74	104,5	100,41	104,2	102,57	0,01	-2,16	3,899	24	0
07.03.2026	95,18	55,07	40,11	87	83,71	87	85,76	0	-2,05	3,361	24	0
08.03.2026	95,71	55,76	39,95	80,4	77,31	80,4	79,25	0	-1,94	3,091	24	0
09.03.2026	98,23	57,93	40,3	107,2	102,9	106,8	105,14	0	-2,24	4,153	24	0
10.03.2026	99,33	58,93	40,4	104	99,76	103,7	102,04	0	-2,28	4,037	24	0
11.03.2026	96,49	55,57	40,92	88,3	84,87	88,1	86,83	0	-1,96	3,48	24	0
12.03.2026	90,14	53,88	36,26	80,1	77,34	80,4	79,33	0,01	-1,99	2,808	24	0
13.03.2026	85,71	53,58	32,13	79,3	76,79	79,7	78,67	0	-1,88	2,469	24	0
14.03.2026	83,26	52,26	31	83,4	80,87	83,9	82,83	0	-1,96	2,507	24	0
15.03.2026	83,8	51,64	32,16	83,3	80,79	83,8	82,75	0	-1,96	2,6	24	0
16.03.2026	82,14	52,52	29,62	79,8	77,48	80,4	79,4	0	-1,92	2,298	24	0
17.03.2026	79,44	50,9	28,54	83	80,71	83,7	82,67	0	-1,96	2,301	24	0
18.03.2026	79,2	50,73	28,47	83,7	81,42	84,4	83,41	0	-1,99	2,317	24	0
19.03.2026	79,45	52,18	27,27	86,1	83,74	86,8	85,67	0	-1,93	2,281	24	0
20.03.2026	79,61	52,33	27,28	83	80,72	83,7	82,65	0	-1,93	2,201	24	0
21.03.2026	78,88	51,37	27,51	86,8	84,43	87,6	86,51	0	-2,08	2,319	24	0
22.03.2026	79,21	51,3	27,91	87,6	85,21	88,3	87,21	0,01	-2	2,378	24	0
23.03.2026	79,23	52,46	26,77	83,6	81,32	84,4	83,31	0	-1,99	2,176	24	0
Итого:				2560,1	2470,67	2564,6	2528,61	0,04	-57,94	88,36	672	0
Средние:	90,12	54,73	35,39									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	45090,9	43765,78	46399,6	45811,84	8,65	-2046,06	1305,82	17295	0
23/03/2624:00	47651	46236,45	48964,2	48340,45	8,69	-2104	1394,18	17967	0
Итого:	2560,1	2470,67	2564,6	2528,61	0,04	-57,94	88,36	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Мальгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г. - 23/03/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР.

Договор №: 8848

Тип расходомера:

31453

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 20861817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.02.2026	207,6603	207,6603	0	96,61596	56,11021	40,50574	1,063352	0,801499	8,398719	216,5975	209,935	OK	24	0	
25.02.2026	214,5853	214,5853	0	97,16872	56,18576	40,98296	1,053497	0,816792	8,797463	223,83	217,005	OK	24	0	
26.02.2026	229,8095	229,8095	0	96,52383	56,50508	40,01874	1,022949	0,849851	9,210587	239,575	232,465	OK	24	0	
27.02.2026	229,9538	229,9538	0	98,16488	56,98498	41,1799	1,02686	0,843269	9,47819	239,895	232,7775	OK	24	0	
28.02.2026	229,1333	229,1333	0	97,50354	56,63789	40,86565	1,021991	0,848743	9,385731	238,975	231,855	OK	24	0	
01.03.2026	232,736	232,736	0	97,27157	56,17621	41,09533	1,01778	0,850609	9,528389	242,66	235,5075	OK	24	0	
02.03.2026	204,7326	204,7326	0	97,27305	55,13831	42,13474	1,054708	0,817498	8,627952	213,35	207,14	OK	24	0	
03.03.2026	201,5205	201,5205	0	96,59361	54,92174	41,67187	1,052879	0,814871	8,415906	209,9226	203,85	OK	24	0	
04.03.2026	186,4388	186,4388	0	96,62074	54,46846	42,15227	1,0709	0,802079	7,876869	194,18	188,58	OK	24	0,01	
05.03.2026	205,3487	205,3487	0	97,00701	56,06791	40,9391	1,052683	0,818078	8,433194	213,7925	208,0175	OK	24	0	
06.03.2026	226,2025	226,2025	0	97,70132	57,46902	40,2323	1,029114	0,837242	9,052945	235,505	229,4725	OK	24	0	
07.03.2026	181,6824	181,6824	0	96,14904	53,70059	42,44846	1,058984	0,811751	7,712293	189,01	183,8625	OK	24	0	
08.03.2026	169,9885	169,9885	0	96,65918	53,7511	42,90808	1,072462	0,800678	7,282716	176,9375	172	OK	24	0	
09.03.2026	260,2556	260,2556	0	99,0548	60,05334	39,00145	1,001642	0,859402	10,15284	271,0125	264,575	OK	24	0	
10.03.2026	247,2484	247,2484	0	100,2611	59,59608	40,66501	1,013594	0,847432	10,00722	257,595	251,3875	OK	24	0	
11.03.2026	183,9458	183,9458	0	97,65081	54,44302	43,2078	1,058012	0,807437	7,947664	191,4225	186,4075	OK	24	0	
12.03.2026	154,5467	154,5467	0	91,18131	50,67477	40,50652	1,08199	0,794229	6,271216	160,35	156,035	OK	24	0,01	
13.03.2026	149,892	149,892	0	86,68806	49,72678	36,96128	1,093561	0,808514	5,551091	155,3125	150,995	OK	24	0,01	
14.03.2026	154,5041	154,5041	0	83,91372	48,78014	35,13358	1,089154	0,829534	5,441495	159,7575	155,61	OK	24	0	
15.03.2026	153,4439	153,4439	0	84,51389	48,85588	35,65801	1,097702	0,827071	5,48521	158,725	154,55	OK	24	0,01	
16.03.2026	146,5485	146,5485	0	82,96676	48,26134	34,70543	1,077655	0,834256	5,100175	151,4475	147,5525	OK	24	0	
17.03.2026	153,2344	153,2344	0	79,94565	46,71728	33,22837	1,050578	0,838362	5,097943	157,985	154,2425	OK	24	0	
18.03.2026	151,8261	151,8261	0	79,72083	47,0343	32,68653	1,044535	0,818021	4,977047	156,525	152,8275	OK	24	0	
19.03.2026	149,8944	149,8944	0	79,95046	48,50911	31,44135	1,06998	0,792674	4,717857	154,565	150,9775	OK	24	0	
20.03.2026	142,7593	142,7593	0	80,07005	49,81599	30,25407	1,090387	0,792823	4,33182	147,24	143,8575	OK	24	0,01	
21.03.2026	142,3827	142,3827	0	79,3377	48,92373	30,41396	1,089746	0,803249	4,345556	146,775	143,4225	OK	24	0	
22.03.2026	147,9352	147,9352	0	79,64964	48,37754	31,27209	1,097591	0,812323	4,646148	152,505	149,005	OK	24	0	
23.03.2026	143,5877	143,5877	0	79,67596	49,30954	30,36642	1,105387	0,80378	4,37489	148,045	144,6625	OK	24	0	
Итого:	5201,80	5201,80							200,65	5403,49	5258,58		672	0,05	
Средние:			0,00	90,92	52,97	37,95	1,06	0,82							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.02.2026	1336,30	48164,94	47482,44	682,50	46802,28	46802,28	0,00			
23.03.2026	1536,95	53568,43	52741,02	827,42	52004,08	52004,08	0,00			
ИТОГО:	200,65	5403,49	5258,58	144,92	5201,80	5201,80	0,00	672	0	0,05

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/гп)
Qкорт =
Qн/Траб x Тнш 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



Подпись / О.В.Мальгина /
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР.

Тип расходомера: **31454**

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 16911717
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.02.2026	196,0078	196,00784	0	95,43334	48,792332	46,641018	1,086211	0,819774	9,092049	202,3	199,385	OK	24	0,01	
25.02.2026	206,3748	206,37479	0	96,01727	49,970707	46,04657	1,075836	0,835711	9,477078	213,0775	210,0275	OK	24	0	
26.02.2026	223,0101	223,01012	0	95,36924	51,191479	44,17778	1,04476	0,869371	9,860653	230,1925	227,0375	OK	24	0	
27.02.2026	217,9102	217,91017	0	96,97102	51,666988	45,304043	1,04912	0,862192	9,870972	225,1825	221,9025	OK	24	0	
28.02.2026	225,6494	225,64938	0	96,32465	51,731037	44,593616	1,043703	0,868223	10,05224	233,0875	229,7825	OK	24	0	
01.03.2026	227,3744	227,37444	0	96,09286	51,304798	44,78804	1,040106	0,869558	10,07875	234,8175	231,5575	OK	24	0	
02.03.2026	192,4187	192,41873	0	96,10725	49,075474	47,031784	1,077357	0,835894	9,032636	198,6275	195,79	OK	24	0,01	
03.03.2026	186,2981	186,29813	0	95,4194	48,116199	47,303211	1,075547	0,833498	8,814893	192,185	189,505	OK	24	0	
04.03.2026	169,7775	169,77748	0	95,47134	46,848225	48,623108	1,093643	0,820582	8,25657	175,105	172,6375	OK	24	0	
05.03.2026	190,8064	190,80643	0	95,8673	48,807148	47,060154	1,074985	0,836958	9,001748	196,92	194,1225	OK	24	0	
06.03.2026	220,0339	220,03387	0	96,52176	51,674484	44,847275	1,051628	0,855996	9,731074	227,3025	224,1625	OK	24	0	
07.03.2026	168,2125	168,21246	0	94,98977	46,100147	48,889614	1,081596	0,830055	8,176561	173,425	171,0275	OK	24	0,01	
08.03.2026	150,6316	150,63162	0	95,5228	44,897491	50,625309	1,094945	0,819244	7,577281	155,3075	153,115	OK	24	0	
09.03.2026	248,1767	248,17671	0	97,86688	54,010513	43,856358	1,0234	0,879317	10,88129	256,7575	252,915	OK	24	0,01	
10.03.2026	238,132	238,132	0	99,04549	54,492443	44,553043	1,036259	0,866115	10,49085	246,56	242,81	OK	24	0	
11.03.2026	170,6256	170,6256	0	96,39767	46,771454	49,626221	1,080943	0,825589	8,443214	176,145	173,5175	OK	24	0	
12.03.2026	141,7	141,70004	0	90,0326	42,876194	47,156422	1,104885	0,812642	6,686431	145,47	143,9675	OK	24	0,02	
13.03.2026	145,7048	145,70482	0	85,61249	42,415989	43,196499	1,116367	0,827374	6,305615	149,1475	147,97	OK	24	0,01	
14.03.2026	154,1209	154,12088	0	82,93469	41,899231	41,035461	1,112474	0,849046	6,332787	157,52	156,4475	OK	24	0,01	
15.03.2026	148,1791	148,17906	0	83,49929	41,325977	42,173302	1,120564	0,846272	6,260458	151,5125	150,37	OK	24	0	
16.03.2026	148,1594	148,15944	0	81,96047	42,645031	39,315445	1,100196	0,85387	5,829653	151,345	150,4175	OK	24	0,01	
17.03.2026	157,2238	157,22379	0	79,05755	43,313557	35,74398	1,072697	0,857451	5,618329	160,335	159,6575	OK	24	0	
18.03.2026	151,8034	151,80338	0	78,82468	42,937122	35,88755	1,067073	0,836681	5,465561	154,79	154,1175	OK	24	0	
19.03.2026	144,7156	144,71556	0	79,03655	42,667038	36,369499	1,092986	0,811076	5,278801	147,565	146,9275	OK	24	0	
20.03.2026	136,153	136,15297	0	79,17353	43,505863	35,66766	1,113513	0,811234	4,869806	138,82	138,3075	OK	24	0	
21.03.2026	143,6982	143,69815	0	78,48663	42,691265	35,795357	1,11295	0,822326	5,168806	146,4575	145,9025	OK	24	0,01	
22.03.2026	138,8194	138,81943	0	78,78294	42,709965	36,07296	1,121086	0,831188	5,022659	141,49	140,9775	OK	24	0	
23.03.2026	137,5214	137,52136	0	78,79523	42,475193	36,320042	1,128763	0,82234	5,015593	140,16	139,65	OK	24	0	
Итого:	4979,24	4979,24							216,69	5121,61	5064,01		672	0,1	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	BHP	BOC	V3
23.02.2026	1270,87	35682,53	35274,28	408,25	34750,98	34750,69	0,29			
23.03.2026	1487,56	40804,14	40338,29	465,85	39730,22	39729,93	0,29			
ИТОГО:	216,69	5121,61	5064,01	57,60	4979,24	4979,24	0,00	672		0,10

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкортр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ *О.И. Ажмакина* /
Подпись / Ф.И.О.

/ *О.В. Малыгина* /
Подпись / Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР.

Тип расходомера: **31455**

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 02440517
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.02.2026	167,6682	167,66817	0	96,5541	47,833099	48,721004	1,087825	0,819088	8,096014	173,7225	169,985	OK	24	0	
25.02.2026	175,537	175,53696	0	97,15875	48,797436	48,361298	1,077322	0,834856	8,452492	181,9475	178,015	OK	24	0	
26.02.2026	197,1613	197,16129	0	96,52699	51,059433	45,467556	1,046146	0,868882	8,974052	204,19	200,2175	OK	24	0	
27.02.2026	195,1992	195,19917	0	98,15258	50,839169	47,3134	1,050422	0,861546	9,214955	202,4325	198,185	OK	24	0	
28.02.2026	195,1695	195,16953	0	97,48959	50,501263	46,988342	1,045101	0,867666	9,169989	202,3175	198,1025	OK	24	0	
01.03.2026	199,6722	199,67215	0	97,26005	50,227962	47,032085	1,041429	0,868976	9,279054	206,9175	202,7375	OK	24	0	
02.03.2026	161,6424	161,64236	0	97,23423	47,172367	50,061871	1,07912	0,834956	8,075554	167,675	163,6775	OK	24	0	
03.03.2026	160,0254	160,02536	0	96,5444	46,666943	49,877468	1,07718	0,83261	7,992079	165,94	161,9725	OK	24	0	
04.03.2026	146,3511	146,35112	0	96,58689	45,032558	51,554337	1,095251	0,819697	7,551257	151,85	147,94	OK	24	0	
05.03.2026	169,6005	169,60045	0	97,01975	48,004608	49,015148	1,076483	0,836112	8,338803	175,91	171,7775	OK	24	0	
06.03.2026	197,9478	197,94777	0	97,698	51,226105	46,471905	1,052868	0,855394	9,050472	205,2325	201,085	OK	24	0	
07.03.2026	147,5469	147,54692	0	96,10663	44,372711	51,733921	1,083188	0,829107	7,591767	153,0375	149,1375	OK	24	0	
08.03.2026	131,9009	131,90089	0	96,62461	43,765118	52,859497	1,096515	0,818174	6,94748	136,95	133,185	OK	24	0	
09.03.2026	229,5603	229,56033	0	99,09419	55,474884	43,619308	1,024146	0,87907	10,0166	238,1025	233,7425	OK	24	0	
10.03.2026	216,209	216,20898	0	100,2722	54,487564	45,784641	1,037243	0,865637	9,735406	224,5125	220,0625	OK	24	0	
11.03.2026	148,6522	148,65219	0	97,53787	45,383236	52,154617	1,082529	0,824626	7,723548	154,375	150,325	OK	24	0	
12.03.2026	131,3391	131,33908	0	91,12074	41,69622	49,42453	1,106768	0,811391	6,507084	135,82	132,5025	OK	24	0	
13.03.2026	133,9068	133,90675	0	86,66299	42,059303	44,603672	1,118256	0,826026	5,987306	138,0325	135,1275	OK	24	0	
14.03.2026	136,8596	136,85956	0	83,9502	42,405281	41,544918	1,114418	0,847633	5,700699	140,83	138,1175	OK	24	0	
15.03.2026	129,0569	129,0569	0	84,51088	41,55402	42,95686	1,122471	0,844945	5,568394	132,9525	130,095	OK	24	0	
16.03.2026	126,577	126,57699	0	82,94539	42,300194	40,645199	1,102075	0,852477	5,155944	130,2875	127,6075	OK	24	0	
17.03.2026	136,1229	136,12288	0	80,00584	42,376255	37,629578	1,074301	0,85599	5,141511	139,7825	137,31	OK	24	0	
18.03.2026	131,2006	131,20062	0	79,76597	42,44783	37,318134	1,068776	0,835251	4,923598	134,7275	132,3225	OK	24	0	
19.03.2026	127,3592	127,35921	0	79,99191	42,466888	37,525013	1,094613	0,809897	4,797697	130,81	128,4475	OK	24	0	
20.03.2026	120,6137	120,61366	0	80,1172	41,805286	38,311909	1,115083	0,809884	4,647714	123,9275	121,57	OK	24	0	
21.03.2026	123,8032	123,80318	0	79,38974	42,299545	37,090195	1,114476	0,820898	4,624191	127,1275	124,825	OK	24	0	
22.03.2026	123,3317	123,33171	0	79,69547	41,683613	38,011852	1,122696	0,829811	4,729024	126,645	124,3425	OK	24	0	
23.03.2026	117,8941	117,89412	0	79,71345	41,896854	37,816593	1,130326	0,821019	4,483838	121,07	118,865	OK	24	0	
Итого:	4377,91	4377,91							198,48	4527,13	4431,28		672	0	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	BHP	BOC	V3
23.02.2026	7689,45	249270,01	244537,55	4732,46	242079,80	241605,08	474,72			
23.03.2026	7887,92	253797,13	248968,83	4828,30	246457,71	245982,99	474,72			
ИТОГО:	198,48	4527,13	4431,28	95,84	4377,91	4377,91	0,00	672,00		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорт = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

О.И. Анжанина/
Подпись Ф.И.О.

/О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г. - 23/03/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР.

Тип расходомера: **31456**

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 20901817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
24.02.2026	178,7431	178,74312	0	100,6166	56,652344	43,964283	1,088001	0,821417	7,805324	184,6325	183,065	OK	24	0,01	
25.02.2026	189,8591	189,85909	0	101,2302	57,682331	43,547825	1,077421	0,837182	8,259694	196,25	194,4725	OK	24	0	
26.02.2026	204,1058	204,10583	0	100,5967	58,395878	42,200836	1,045987	0,871101	8,626996	210,9175	209,0975	OK	24	0	
27.02.2026	202,2605	202,26053	0	102,2283	58,928722	43,299519	1,05025	0,863722	8,761091	209,285	207,2525	OK	24	0,01	
28.02.2026	209,488	209,48802	0	101,5848	59,252544	42,332211	1,044837	0,869961	8,889374	216,6825	214,6625	OK	24	0	
01.03.2026	214,5298	214,5298	0	101,3622	58,760025	42,802184	1,04094	0,871122	9,063981	221,845	219,8475	OK	24	0	
02.03.2026	179,348	179,34799	0	101,3197	56,51886	44,800812	1,078745	0,837149	8,019718	185,345	183,6525	OK	24	0	
03.03.2026	174,3913	174,39131	0	100,6187	55,527618	45,091129	1,07675	0,834794	7,875568	180,1175	178,4875	OK	24	0	
04.03.2026	162,9622	162,96223	0	100,6576	54,565369	46,092205	1,09495	0,821846	7,520746	168,28	166,74	OK	24	0,01	
05.03.2026	183,6196	183,61955	0	101,0961	57,264507	43,831558	1,075941	0,838143	8,082574	189,77	188,0375	OK	24	0	
06.03.2026	202,3312	202,33118	0	101,7779	59,124981	42,652912	1,052319	0,857317	8,537413	209,295	207,4125	OK	24	0	
07.03.2026	156,1953	156,19531	0	100,157	54,325134	45,831863	1,08284	0,831306	7,12619	161,2075	159,8525	OK	24	0,01	
08.03.2026	144,1478	144,14777	0	100,6669	52,758801	47,908085	1,09606	0,82025	6,865178	148,7775	147,455	OK	24	0	
09.03.2026	246,3284	246,3284	0	103,2211	63,834431	39,386665	1,023258	0,880713	9,707186	255,23	252,96	OK	24	0	
10.03.2026	223,2153	223,21529	0	104,3736	62,538452	41,835159	1,036509	0,867231	9,206596	231,43	229,175	OK	24	0,01	
11.03.2026	159,5112	159,51115	0	101,6266	54,944057	46,682522	1,081987	0,82648	7,42878	164,87	163,2775	OK	24	0,01	
12.03.2026	136,683	136,68301	0	95,15928	51,534756	43,624527	1,106443	0,81359	5,973155	140,44	139,7775	OK	24	0,01	
13.03.2026	139,8124	139,81242	0	90,69804	51,624252	39,073788	1,117945	0,828234	5,48153	143,1675	142,9975	OK	24	0,01	
14.03.2026	149,153	149,15297	0	87,99258	52,169174	35,823425	1,114033	0,849955	5,360026	152,475	152,5675	OK	24	0	
15.03.2026	145,9521	145,95209	0	88,57194	52,039265	36,532669	1,122031	0,847102	5,357172	149,2275	149,3175	OK	24	0	
16.03.2026	147,8315	147,83151	0	87,02609	52,632732	34,393364	1,10172	0,854719	5,095706	150,9675	151,3025	OK	24	0	
17.03.2026	162,082	162,08199	0	84,09307	53,741852	30,351221	1,073941	0,858321	4,933674	165,26	165,935	OK	24	0	
18.03.2026	159,1475	159,14748	0	83,85414	53,265469	30,588682	1,068367	0,837589	4,885266	162,215	162,9175	OK	24	0	
19.03.2026	152,9081	152,90805	0	84,0781	53,828785	30,2493	1,094272	0,811939	4,652665	155,8475	156,5975	OK	24	0	
20.03.2026	141,6627	141,66273	0	84,1864	53,709934	30,476473	1,114937	0,811862	4,332309	144,3075	145,16	OK	24	0,01	
21.03.2026	142,9002	142,90016	0	83,45992	53,258942	30,200975	1,114288	0,823027	4,33385	145,4975	146,4	OK	24	0	
22.03.2026	150,0558	150,05583	0	83,78199	52,766464	31,015518	1,122325	0,831944	4,685094	152,8425	153,66	OK	24	0	
23.03.2026	141,0539	141,05388	0	83,78712	53,801128	29,985985	1,130094	0,823127	4,24665	143,62	144,5675	OK	24	0	
Итого:	4800,28	4800,28							191,11	4939,80	4916,65		672	0,09	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гнодп	ВНР	ВОС	V3
23.02.2026	1116,09	40330,22	40317,12	13,10	39344,54	39344,54	0,00			
23.03.2026	1307,20	45270,03	45233,77	36,26	44144,81	44144,81	0,00			
ИТОГО:	191,11	4939,80	4916,65	23,16	4800,28	4800,28	0,00	672		0,09

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/гп)

$Q_{кв\text{отр}} = Q_{и} / \text{Траб}$
 $Q_{и} / \text{Траб} \times \text{Тнш}$

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись О.И. Ахнакина
Ф.И.О.

Подпись О.В. Малыгина
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-1

Тип расходомера: 33975

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грв = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xФ52Е

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.02.2026	96,08	51,51	44,57	84,9	81,61	85,2	84,14	0,78	-2,53	3,644	0	24	0
25.02.2026	96,63	52,55	44,08	90,9	87,36	91,3	90,13	0,84	-2,77	3,855	0	24	0
26.02.2026	96,12	56	40,12	102,2	98,27	102,7	101,21	0,72	-2,94	3,946	0	24	0
27.02.2026	97,64	55,79	41,85	95,7	91,91	96,1	94,7	0,74	-2,79	3,852	0	24	0
28.02.2026	97,03	56,04	40,99	101,3	97,35	101,8	100,3	0,81	-2,95	3,997	0	24	0
01.03.2026	96,79	55,67	41,12	101,9	97,92	102,4	100,94	0,93	-3,02	4,037	0	24	0
02.03.2026	96,66	49,71	46,95	82,9	79,67	83,3	82,34	0,92	-2,67	3,745	0	24	0
03.03.2026	95,95	49,13	46,82	82,6	79,41	83,1	82,17	0,91	-2,76	3,722	0	24	0
04.03.2026	95,91	46,47	49,44	72,8	70,03	73,2	72,45	0,92	-2,42	3,467	0	24	0
05.03.2026	96,53	51,37	45,16	86,5	83,15	87,1	86,04	0,84	-2,89	3,757	0	24	0
06.03.2026	97,3	54,76	42,54	98,9	95	99,8	98,39	1,05	-3,39	4,049	0	24	0
07.03.2026	95,47	47,57	47,9	71,7	69,01	71,9	71,14	0,74	-2,13	3,31	0	24	0
08.03.2026	95,97	45,31	50,66	64,8	62,31	65,1	64,44	0,78	-2,13	3,158	0	24	0
09.03.2026	98,75	60,25	38,5	120,4	115,52	121,6	119,56	1,01	-4,04	4,458	0	24	0
10.03.2026	99,8	57,97	41,83	105,1	100,78	105,9	104,26	0,93	-3,48	4,225	0	24	0
11.03.2026	96,97	47,8	49,17	72	69,19	72,3	71,52	0,81	-2,33	3,407	0	24	0
12.03.2026	90,39	42,56	47,83	59,6	57,52	60	59,46	0,83	-1,94	2,753	0	24	0
13.03.2026	85,95	43,17	42,78	62,5	60,51	63	62,47	0,77	-1,96	2,591	0	24	0
14.03.2026	83,34	43,35	39,99	66	64	66,7	66,13	0,89	-2,13	2,559	0	24	0
15.03.2026	83,82	43,13	40,69	62,7	60,76	63,1	62,57	0,87	-1,81	2,475	0	24	0
16.03.2026	82,18	43,61	38,57	66	64,06	66,5	65,91	0,88	-1,85	2,471	0	24	0
17.03.2026	79,46	45,1	34,36	71,6	69,61	72,4	71,7	0,73	-2,09	2,389	0	24	0
18.03.2026	79,12	45,16	33,96	70,3	68,34	71	70,3	0,73	-1,96	2,318	0	24	0
19.03.2026	79,09	45,31	33,78	67,7	65,84	68,3	67,59	0,66	-1,75	2,222	0	24	0
20.03.2026	79,42	44,74	34,68	68	66,14	68,7	68	0,79	-1,86	2,291	0	24	0
21.03.2026	78,73	44,42	34,31	71,9	69,95	72,5	71,79	0,92	-1,84	2,4	0	24	0
22.03.2026	79,09	44,7	34,39	69,8	67,9	70,4	69,72	0,79	-1,82	2,332	0	24	0
23.03.2026	79,12	45,09	34,03	66,8	64,98	67,4	66,71	0,69	-1,73	2,209	0	24	0
Итого:				2237,5	2158,1	2252,8	2226,08	23,28	-67,98	89,64	0	672	0
Средние:	90,33	48,86	41,46										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/02/2624:00	91737,7	88988,74	91748,5	90562,53	847,39	-1573,79	2675,94	0	30040	0
23/03/2624:00	93975,2	91146,84	94001,3	92788,61	870,67	-1641,77	2765,58	0	30712	0
Итого:	2237,5	2158,1	2252,8	2226,08	23,28	-67,98	89,64	0	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись _____ Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись _____ Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-2

Тип расходомера: **33976**

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xс8FE

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.02.2026	96,11	53,46	42,65	84,5	81,22	87	85,82	0,73	-4,6	3,473	0	24	0
25.02.2026	96,63	54,5	42,13	88,8	85,31	91,1	89,85	0,75	-4,54	3,597	0	24	0
26.02.2026	96,15	57,56	38,59	103,2	99,21	106,6	104,97	0,79	-5,76	3,835	0	24	0
27.02.2026	97,77	60,31	37,46	108,5	104,19	108,7	106,88	0,87	-2,69	3,919	0	24	0
28.02.2026	97,05	57,63	39,42	105,5	101,36	104,3	102,71	0,85	-1,35	4,001	0	24	0
01.03.2026	96,82	57,64	39,18	107,9	103,7	106,8	105,16	1	-1,46	4,072	0	24	0
02.03.2026	96,63	51,7	44,93	83,4	80,14	82,2	81,15	0,79	-1,01	3,604	0	24	0
03.03.2026	95,92	51,31	44,61	82,1	78,92	81,1	80,12	0,69	-1,2	3,527	0	24	0
04.03.2026	95,88	48,62	47,26	73	70,21	72,1	71,31	0,75	-1,1	3,324	0	24	0
05.03.2026	96,52	52,77	43,75	84,3	81,02	83,4	82,35	0,65	-1,33	3,551	0	24	0
06.03.2026	97,32	57,99	39,33	99,8	95,85	98,7	97,17	0,65	-1,32	3,779	0	24	0
07.03.2026	95,46	49,37	46,09	73,8	71	72,8	72	0,7	-1	3,276	0	24	0
08.03.2026	95,99	49,21	46,78	71,8	69,04	70,4	69,58	0,65	-0,54	3,234	0	24	0
09.03.2026	98,77	61,29	37,48	115,5	110,83	114,9	112,93	0,79	-2,1	4,16	0	24	0
10.03.2026	99,82	60,36	39,46	105,7	101,34	105,2	103,43	0,7	-2,09	4,012	0	24	0
11.03.2026	96,91	49,39	47,52	73,3	70,42	72,7	71,87	0,78	-1,45	3,35	0	24	0
12.03.2026	90,27	47,25	43,02	72,6	70,08	71,4	70,64	0,7	-0,56	3,016	0	24	0
13.03.2026	86,04	47,54	38,5	78,6	76,1	77,4	76,58	0,75	-0,48	2,93	0	24	0
14.03.2026	83,37	45,77	37,6	76,6	74,29	75,3	74,56	0,84	-0,27	2,792	0	24	0
15.03.2026	83,9	46,24	37,66	76,6	74,26	75,6	74,85	0,91	-0,59	2,796	0	24	0
16.03.2026	82,31	45,35	36,96	74,5	72,31	73,3	72,6	0,91	-0,29	2,671	0	24	0
17.03.2026	79,4	42,04	37,36	65	63,2	63,7	63,14	0,89	0,06	2,355	0	24	0
18.03.2026	79,08	41,36	37,72	64	62,27	63,2	62,69	0,95	-0,42	2,347	0	24	0
19.03.2026	79,12	46	33,12	79,7	77,51	78,9	78,09	0,8	-0,58	2,567	0	24	0
20.03.2026	79,47	46,66	32,81	80,8	78,56	80,1	79,28	0,79	-0,72	2,575	0	24	0
21.03.2026	78,79	45,72	33,07	80,4	78,23	79,5	78,71	0,85	-0,48	2,588	0	24	0
22.03.2026	79,13	44,53	34,6	80,7	78,51	79,9	79,16	1,07	-0,65	2,713	0	24	0
23.03.2026	79,13	45,6	33,53	77,4	75,29	79,8	75,65	0,93	-0,36	2,525	0	23	1
Итого:				2368	2284,37	2356,1	2323,25	22,53	-38,88	90,59	0	671	1
Средние:	90,34	50,61	39,73										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/02/2624:00	94176,5	91426,04	90041,2	88741,17	875,33	2684,87	2518,52	0	29872	22
23/03/2624:00	96544,5	93710,41	92397,3	91064,42	897,86	2645,99	2609,11	0	30543	23
Итого:	2368	2284,37	2356,1	2323,25	22,53	-38,88	90,59	0	671	1

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Адрес: Ун. Наб. № 48-3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Договор N: 8848

Тип расходомера: **33977**

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xА5F1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	91,79	46,16	45,63	0	0	0	0	0	0	0	24	0
25.02.2026	88,12	58,47	29,65	0,1	0,1	34,3	33,75	0,16	-33,65	0,002	24	0
26.02.2026	93,99	67,19	26,8	0	0	140,1	137,27	0,77	-137,27	0	24	0
27.02.2026	96,38	65,56	30,82	2,8	2,7	113,5	111,28	1,77	-108,58	0,097	24	0
28.02.2026	96,79	67,14	29,65	0	0	140,9	138,02	1,02	-138,02	0	24	0
01.03.2026	96,59	67,98	28,61	0	0	150,7	147,54	1,18	-147,54	0	24	0
02.03.2026	96,41	60,29	36,12	0	0	108,7	106,87	1,07	-106,87	0	24	0
03.03.2026	95,46	58,65	36,81	47,1	45,3	112,5	110,7	1,09	-65,4	1,752	24	0
04.03.2026	95,65	56,16	39,49	102	98,12	102	100,51	0,96	-2,39	3,881	24	0
05.03.2026	96,25	60,18	36,07	116,7	112,17	116,7	114,77	1	-2,6	4,051	24	0
06.03.2026	97,14	66,86	30,28	145,6	139,9	145,6	142,64	1,02	-2,74	4,248	24	0
07.03.2026	95,25	55,63	39,62	99,4	95,63	99,4	97,95	1,1	-2,32	3,797	24	0
08.03.2026	95,65	52,22	43,43	86,7	83,38	86,7	85,57	1,15	-2,19	3,628	24	0
09.03.2026	98,59	70,47	28,12	176,8	169,69	176,8	172,87	1,34	-3,18	4,784	24	0
10.03.2026	99,61	69,23	30,38	161,5	154,89	161,5	158	1,3	-3,11	4,719	24	0
11.03.2026	96,77	54,96	41,81	99,3	95,44	99,3	97,88	1,35	-2,44	3,998	24	0
12.03.2026	90,18	46,56	43,62	78,2	75,51	78,2	77,4	1,35	-1,89	3,297	24	0
13.03.2026	85,76	45,62	40,14	78,5	76,02	78,5	77,72	1,28	-1,7	3,053	24	0
14.03.2026	83,07	44,95	38,12	81,4	78,96	81,4	80,61	1,46	-1,65	3,011	24	0
15.03.2026	83,56	44,4	39,16	78	75,63	78	77,23	1,54	-1,6	2,96	24	0
16.03.2026	81,94	45,95	35,99	82,4	79,99	82,4	81,57	1,42	-1,58	2,879	24	0
17.03.2026	79,2	47,32	31,88	92	89,48	92	91,07	1,29	-1,59	2,849	24	0
18.03.2026	78,87	45,67	33,2	86,6	84,23	86,6	85,78	1,41	-1,55	2,794	24	0
19.03.2026	78,86	45,27	33,59	83,7	81,44	83,7	82,91	1,47	-1,47	2,731	24	0
20.03.2026	79,19	45,96	33,23	85	82,67	85	84,19	1,41	-1,52	2,744	24	0
21.03.2026	78,53	46,24	32,29	89,6	87,19	89,6	88,7	1,39	-1,51	2,813	24	0
22.03.2026	78,87	45,71	33,16	89,9	87,45	89,9	89,02	1,6	-1,57	2,898	24	0
23.03.2026	78,88	45,03	33,85	82,3	80,09	82,3	81,54	1,41	-1,45	2,712	24	0
Итого:				2045,6	1975,98	2796,3	2753,36	33,31	-777,38	69,70	672	0
Средние:	89,54	54,49	35,05									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	98132,6	95236,91	102969,2	101483,52	1044,09	-6246,61	2560,30	30038	0
23/03/2624:00	100178,2	97212,89	105765,5	104236,88	1077,4	-7023,99	2630,00	30710	0
Итого:	2045,6	1975,98	2796,3	2753,36	33,31	-777,38	69,70	672	0

672/480

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

 /О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



Адрес МКД

Ж/Д УЛ.УН.НАБЕРЕЖНАЯ 48 (3 ВВОД)

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во часов по ведомости
		с	по	
Март 2025	89,11	26.02.2025	25.03.2025	672
Апрель 2025	67,4	26.03.2025	25.04.2025	744
Октябрь 2025	56,96	26.09.2025	25.10.2025	624
Ноябрь 2025	88,9	26.10.2025	25.11.2025	744
Декабрь 2025	102,59	26.11.2025	25.12.2025	716
Январь 2026	121,4	26.12.2025	25.01.2026	734
Итого	526,36			4 234

Расчет

Расчетный месяц		Март 2026
Период расчета	с	26.02.2026
	по	25.03.2026
Количество расчетных часов		192
Итого по расчету		27,1396
По показаниям ОПУ (для досчета)		67,849
Досчет		27,1396
Итого к выставлению за расчетный месяц		94,9886

ИНСПЕКТОР СМН 5 ОУ
МАЛЫГИНА О.В.
25.03.2026

Адрес МКД

ЖД УЛ.БР.КАШИРИНЫХ 109

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во часов по ведомости
		с	по	
Март 2025	139,05	26.02.2025	25.03.2025	672
Апрель 2025	103,77	26.03.2025	25.04.2025	744
Октябрь 2025	79,239	26.09.2025	25.10.2025	624
Ноябрь 2025	128,44	26.10.2025	25.11.2025	744
Декабрь 2025	146,58	26.11.2025	25.12.2025	720
Январь 2026	202,42	26.12.2025	25.01.2026	744
Февраль 2026	227,547103	26.01.2026	25.02.2026	744
Итого	1 027,046103			4 992

Расчет

Расчетный месяц		Март 2026
Период расчета	с	26.02.2026
	по	25.03.2026
Количество расчетных часов		13
Итого по расчету		2,875584
По показаниям ОПУ (для досчета)		145,77
Досчет		2,875584
Итого к выставлению за расчетный месяц		148,645584

Исполнитель СТУ 5 ФР
 МАМЕГУНА О.В.
 25.03.2026



Адрес МКД

Ж/Д УЛ.БР.КАШИРИНЫХ 115 (2 ВВОД)

Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во часов по ведомости
		с	по	
Март 2025	78,85	26.02.2025	25.03.2025	672
Апрель 2025	63,63	26.03.2025	25.04.2025	744
Октябрь 2025	49,7	26.09.2025	25.10.2025	624
Ноябрь 2025	83,48	26.10.2025	25.11.2025	744
Декабрь 2025	93,43	26.11.2025	25.12.2025	720
Январь 2026	122,27	26.12.2025	25.01.2026	744
Февраль 2026	119,65	26.01.2026	25.02.2026	744
Итого	611,01			4 992

Расчет

Расчетный месяц		Март 2026
Период расчета	с	26.02.2026
	по	25.03.2026
Количество расчетных часов		12
Итого по расчету		1,651091
По показаниям ОПУ (для досчета)		90,81
Досчет		1,651091
Итого к выставлению за расчетный месяц		92,461091

ИНСПЕКТОР СЛН 5 ОР
 МАМЕГУНА С.В.
 25 * 03 - 26



Информация по ведомостям

Месяц	Объем	Период		Кол-во дней по ведомости
		с	по	
2025 Март (01.03 - 31.03)	308,470778	26.02.2025 0:00:00	25.03.2025 0:00:00	28
2025 Апрель (01.04 - 30.04)	210,428453	26.03.2025 0:00:00	25.04.2025 0:00:00	29
2025 Октябрь (01.10 - 31.10)	190,381219	26.09.2025 0:00:00	25.10.2025 0:00:00	24
2025 Ноябрь (01.11 - 30.11)	292,524071	26.10.2025 0:00:00	25.11.2025 0:00:00	31
2025 Декабрь (01.12 - 31.12)	351,216658	26.11.2025 0:00:00	25.12.2025 0:00:00	30
2026 Январь (01.01 - 31.01)	498,345577	26.12.2025 0:00:00	25.01.2026 0:00:00	31
2026 Февраль (01.02 - 28.02)	510,584904	26.01.2026 0:00:00	25.02.2026 0:00:00	31
Итого	2 361,95166			204

Расчет

Расчетный месяц		2026 Март (01.03 - 31.03)
Период Расчета	с	26.02.2026 0:00:00
	по	25.03.2026 0:00:00
Начало периода потребления (база)		26.02.2025 0:00:00
Окончание периода потребления (база)		25.02.2026 0:00:00
Потребление отопления (база)		2 361,95166
Количество дней (база)		204
Среднегодовая температура		-4
Начало периода потребления (период расчета)		26.02.2026 0:00:00
Окончание периода потребления (период расчета)		25.03.2026 0:00:00
Количество дней (расчетный месяц)		28
Среднемесячная температура		-6,3
Потребление (среднее)		355,257549

ИНСПЕКТОР СТН 5 ОР
МАЛЫГИНА О.В.
25.03.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных № 109

Тип расходомера: 33645

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6E7F

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.02.2026	99,15	44,6	54,55	128,34	49,03	126,51	49,71	0,02	-0,68	2,676	0	11	13
25.02.2026	97,54	50,31	47,23	140,71	135,13	138,88	137,24	0	-2,11	6,39	0	24	0
26.02.2026	96,89	52,75	44,14	155,28	149,2	153,71	151,73	0	-2,53	6,598	0	24	0
27.02.2026	98,5	53	45,5	153,85	147,66	152,12	150,12	0	-2,46	6,73	0	24	0
28.02.2026	97,84	52,5	45,34	157,79	151,51	156,1	154,1	0	-2,59	6,88	0	24	0
01.03.2026	97,57	53	44,57	160,89	154,49	159,31	157,21	0	-2,72	6,903	0	24	0
02.03.2026	97,7	49,13	48,57	128,58	123,47	126,73	125,32	0,01	-1,85	6,007	0	24	0
03.03.2026	96,99	48,49	48,5	128,26	123,25	126,42	125,03	0	-1,78	5,983	0	24	0
04.03.2026	97,11	47,14	49,97	115,47	110,93	113,55	112,35	0,01	-1,42	5,549	0	24	0
05.03.2026	97,54	49,14	48,4	134,83	129,51	132,81	131,31	0	-1,8	6,276	0	24	0
06.03.2026	98,13	53,23	44,9	149,35	143,39	147,44	145,49	0	-2,1	6,453	0	24	0
07.03.2026	96,67	46,84	49,83	112,12	107,74	110,14	109	0,01	-1,26	5,372	0	24	0
08.03.2026	97,32	46,76	50,56	102,5	98,49	100,49	99,44	0,01	-0,95	4,987	0	24	0
09.03.2026	99,38	54,94	44,44	171,91	164,9	169,86	167,49	0	-2,59	7,345	0	24	0
10.03.2026	100,65	55,02	45,63	158,94	152,31	156,77	154,56	0	-2,25	6,968	0	24	0
11.03.2026	98,14	46,45	51,69	112,43	107,93	110,31	109,19	0,01	-1,26	5,586	0	24	0
12.03.2026	91,63	41,93	49,7	93,58	90,21	91,79	91	0,01	-0,79	4,484	0	24	0
13.03.2026	87,06	40,78	46,28	93,72	90,68	92,14	91,46	0,01	-0,78	4,197	0	24	0
14.03.2026	84,44	40,33	44,11	97,84	94,84	96,44	95,65	0	-0,81	4,181	0	24	0
15.03.2026	85,03	39,55	45,48	95,41	92,44	93,92	93,25	0	-0,81	4,204	0	24	0
16.03.2026	83,31	40,8	42,51	97,7	94,75	96,41	95,66	0,01	-0,91	4,026	0	24	0
17.03.2026	80,52	41,18	39,34	105,6	102,61	104,51	103,7	0	-1,09	4,033	0	24	0
18.03.2026	80,27	40,72	39,55	102,07	99,2	100,98	100,17	0	-0,97	3,918	0	24	0
19.03.2026	80,57	40,9	39,67	103,49	100,59	102,43	101,62	0	-1,03	3,988	0	24	0
20.03.2026	80,79	41,36	39,43	103,96	101,01	102,86	102,05	0,01	-1,04	3,983	0	24	0
21.03.2026	79,97	40,81	39,16	106,91	103,91	105,86	105,04	0	-1,13	4,066	0	24	0
22.03.2026	80,31	40,53	39,78	105,18	102,23	104,07	103,27	0,01	-1,04	4,065	0	24	0
23.03.2026	80,36	40,82	39,54	102,05	99,17	100,93	100,16	0	-0,99	3,92	0	24	0
Итого:				3418,7	3220,58	3373,4	3262,32	0,12	-41,74	145,77	0	659	13
Средние:	91,47	46,17	45,29										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/02/2624:00	24543,86	22803,83	24058,88	22829,9	0,43	-26,07	814,37	0	4657	157
23/03/2624:00	27962,62	26024,41	27432,37	26092,22	0,55	-67,81	960,14	0	5316	170
Итого:	3418,76	3220,58	3373,49	3262,32	0,12	-41,74	145,77	0	659	13

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных №113

Тип расходомера: 33661

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x601C

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	95,57	53,97	41,6	152,21	146,39	142,66	140,7	0	5,69	6,102	24	0
25.02.2026	96,08	54,65	41,43	154,31	148,35	144,59	142,59	0	5,76	6,153	24	0
26.02.2026	95,33	54,24	41,09	157,77	151,79	147,84	145,81	0	5,98	6,249	24	0
27.02.2026	96,99	54,46	42,53	156,54	150,42	146,5	144,49	0	5,93	6,407	24	0
28.02.2026	96,35	54,64	41,71	154,64	148,65	144,81	142,8	0	5,85	6,211	24	0
01.03.2026	96,11	53,81	42,3	156,34	150,31	146,38	144,41	0	5,9	6,368	24	0
02.03.2026	96,2	53,96	42,24	151,15	145,32	141,58	139,67	0	5,65	6,15	24	0
03.03.2026	95,48	53,59	41,89	150,13	144,39	140,7	138,82	0	5,57	6,056	24	0
04.03.2026	95,65	54,31	41,34	147,43	141,8	138,24	136,35	0	5,45	5,868	24	0
05.03.2026	96,02	53,57	42,45	150,92	145,12	141,39	139,51	0	5,61	6,17	24	0
06.03.2026	96,51	55,01	41,5	150,31	144,48	140,84	138,86	0	5,62	6,006	24	0
07.03.2026	95,25	53,84	41,41	147,38	141,79	138,23	136,37	0	5,42	5,879	24	0
08.03.2026	95,97	53,36	42,61	142,52	137,03	133,55	131,76	0	5,27	5,85	24	0
09.03.2026	97,82	55,6	42,22	152,67	146,61	142,86	140,83	0	5,78	6,201	24	0
10.03.2026	98,93	51,43	47,5	151,42	145,31	141,32	139,55	0	5,76	6,915	24	0
11.03.2026	96,34	53,64	42,7	142,61	137,08	133,63	131,85	0	5,23	5,862	24	0
12.03.2026	90,4	55,32	35,08	164,47	158,76	155,07	152,89	0	5,87	5,576	24	0
13.03.2026	86,03	57,1	28,93	193,7	187,53	183,48	180,69	0	6,84	5,429	24	0
14.03.2026	83,6	56,72	26,88	205,65	199,44	195,11	192,22	0	7,22	5,366	24	0
15.03.2026	84,17	55,55	28,62	193,62	187,74	183,48	180,86	0	6,88	5,375	24	0
16.03.2026	82,51	57,04	25,47	206,77	200,66	196,33	193,37	0	7,29	5,113	24	0
17.03.2026	79,77	57,98	21,79	246,6	239,77	234,7	231,07	0	8,7	5,225	24	0
18.03.2026	79,33	55,73	23,6	191,88	186,61	182,36	179,73	0,02	6,88	4,406	24	0
19.03.2026	79,17	45,79	33,38	109,28	106,28	103,03	102,01	0,01	4,27	3,544	24	0
20.03.2026	79,44	44,01	35,43	108,01	105,05	102,05	101,13	0	3,92	3,722	24	0
21.03.2026	78,69	43,26	35,43	110,15	107,16	104,04	103,09	0	4,07	3,793	24	0
22.03.2026	79,01	43,13	35,88	110,21	107,21	104,05	103,13	0	4,08	3,845	24	0
23.03.2026	79,02	43,36	35,66	109,72	106,73	103,63	102,69	0	4,04	3,804	24	0
Итого:				4368,4	4217,78	4112,4	4057,25	0,03	160,53	153,65	672	0
Средние:	90,06	52,82	37,23									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	16664,9	16064,17	15644,68	15444,53	0,03	619,64	641,24	2943	0
23/03/2624:00	21033,31	20281,95	19757,13	19501,78	0,06	780,17	794,89	3615	0
Итого:	4368,41	4217,78	4112,45	4057,25	0,03	160,53	153,65	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/ / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"
Адрес: Братьев Кашириных №117
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00°C

Договор N: 8848
Тип расходомера: 33595
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9С7А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	95,95	50,56	45,39	135,94	130,7	137,84	136,18	0	-5,48	5,94	24	0
25.02.2026	96,47	50,08	46,39	145,24	139,6	147,06	145,33	0	-5,73	6,486	24	0
26.02.2026	95,96	53,99	41,97	171,76	165,17	174,58	172,22	0	-7,05	6,944	24	0
27.02.2026	97,49	53,55	43,94	163,28	156,82	165,84	163,6	0	-6,78	6,902	24	0
28.02.2026	96,81	52,6	44,21	159,76	153,53	162,14	160,05	0	-6,52	6,799	24	0
01.03.2026	96,65	54,71	41,94	176,92	170,03	179,82	177,27	0	-7,24	7,148	24	0
02.03.2026	96,59	49,28	47,31	134,81	129,57	136,56	135,01	0	-5,44	6,138	24	0
03.03.2026	95,88	48,84	47,04	134,66	129,5	136,48	134,95	0	-5,45	6,099	24	0
04.03.2026	95,92	47,49	48,43	121,72	117,05	123,56	122,27	0	-5,22	5,676	24	0
05.03.2026	96,42	50,09	46,33	139,2	133,8	141,81	140,15	0	-6,35	6,207	24	0
06.03.2026	97,18	54,94	42,24	160,95	154,61	164,43	162,12	0	-7,51	6,545	24	0
07.03.2026	95,5	47,5	48	117,72	113,24	120,01	118,75	0	-5,51	5,441	24	0
08.03.2026	96,02	46,41	49,61	108,21	104,06	110,22	109,1	0	-5,04	5,168	24	0
09.03.2026	98,58	59,29	39,29	212,65	204,09	217,84	214,32	0	-10,23	8,036	24	0
10.03.2026	99,68	57,75	41,93	177,71	170,41	181,7	178,89	0	-8,48	7,166	24	0
11.03.2026	97,03	48,19	48,84	119,25	114,56	121,59	120,3	0	-5,74	5,6	24	0
12.03.2026	90,43	44,44	45,99	100,82	97,29	103,01	102,01	0	-4,72	4,475	24	0
13.03.2026	85,99	44,47	41,52	106,25	102,91	108,28	107,32	0	-4,41	4,274	24	0
14.03.2026	83,48	43,76	39,72	112,73	109,33	114,67	113,66	0	-4,33	4,341	24	0
15.03.2026	84,04	44,18	39,86	110,64	107,26	112,45	111,45	0	-4,19	4,277	24	0
16.03.2026	82,39	43,63	38,76	109,62	106,39	111,52	110,56	0	-4,17	4,123	24	0
17.03.2026	79,7	43,29	36,41	121,29	117,95	123,56	122,47	0	-4,52	4,292	24	0
18.03.2026	79,41	42,58	36,83	117,42	114,17	119,57	118,58	0	-4,41	4,204	24	0
19.03.2026	79,68	43,47	36,21	114,51	111,32	116,75	115,71	0	-4,39	4,031	24	0
20.03.2026	79,87	42,84	37,03	111,93	108,82	114,02	113,03	0	-4,21	4,029	24	0
21.03.2026	79,07	42,48	36,59	113,8	110,69	115,94	114,97	0	-4,28	4,048	24	0
22.03.2026	79,43	41,76	37,67	117,21	113,99	119,23	118,26	0	-4,27	4,29	24	0
23.03.2026	79,47	43,29	36,18	115,67	112,46	117,84	116,83	0	-4,37	4,067	24	0
Итого:				3731,6	3599,32	3798,3	3755,36	0	-156,04	152,75	672	0
Средние:	90,39	48,05	42,34									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	22308,19	21573,75	24331,02	24033,27	0	-2459,52	774,91	4355	4
23/03/2624:00	26039,86	25173,07	28129,34	27788,63	0	-2615,56	927,65	5027	4
Итого:	3731,67	3599,32	3798,32	3755,36	0	-156,04	152,75	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/ О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных №121

Тип расходомера: 33596

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАВ95 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	96,76	49,77	46,99	127,54	122,55	123,16	121,73	0,01	0,82	5,769	24	0
25.02.2026	97,3	50,22	47,08	135,2	129,87	130,59	129,03	0	0,84	6,123	24	0
26.02.2026	96,69	54,72	41,97	162,38	156,05	157,56	155,36	0	0,69	6,562	24	0
27.02.2026	98,27	53,82	44,45	151,48	145,41	146,68	144,69	0	0,72	6,475	24	0
28.02.2026	97,6	52,69	44,91	149,66	143,71	144,88	143	0	0,71	6,465	24	0
01.03.2026	97,37	54,69	42,68	160,39	154,07	155,58	153,41	0	0,66	6,591	24	0
02.03.2026	97,42	49,74	47,68	126,51	121,5	122,17	120,76	0	0,74	5,805	24	0
03.03.2026	96,71	49,29	47,42	127,93	122,95	123,58	122,16	0	0,79	5,838	24	0
04.03.2026	96,78	47,23	49,55	112,69	108,29	108,64	107,5	0	0,79	5,372	24	0
05.03.2026	97,22	48,73	48,49	126,27	121,3	121,91	120,55	0	0,75	5,887	24	0
06.03.2026	97,92	54,77	43,15	151,9	145,85	147,24	145,16	0	0,69	6,31	24	0
07.03.2026	96,34	45,59	50,75	107,26	103,1	103,32	102,31	0	0,79	5,239	24	0
08.03.2026	96,94	45,34	51,6	98,23	94,37	94,47	93,55	0	0,82	4,875	24	0
09.03.2026	99,29	59,81	39,48	189,05	181,31	183,82	180,8	0	0,51	7,172	24	0
10.03.2026	100,38	56,16	44,22	157,92	151,36	152,98	150,73	0	0,63	6,711	24	0
11.03.2026	97,86	46,08	51,78	109,02	104,69	104,98	103,92	0	0,77	5,426	24	0
12.03.2026	91,23	43,11	48,12	95,13	91,78	91,77	90,99	0	0,79	4,418	24	0
13.03.2026	86,73	43,41	43,32	102,06	98,76	98,83	97,93	0	0,83	4,28	24	0
14.03.2026	84,2	44,07	40,13	109,65	106,3	106,41	105,42	0	0,88	4,265	24	0
15.03.2026	84,78	43,8	40,98	108,36	104,99	104,89	103,9	0	1,09	4,303	24	0
16.03.2026	83,12	44,44	38,68	109,99	106,71	106,5	105,49	0	1,22	4,124	24	0
17.03.2026	80,31	44,62	35,69	117,24	113,94	113,68	112,65	0	1,29	4,065	24	0
18.03.2026	80,05	44,22	35,83	115,96	112,73	112,33	111,33	0	1,4	4,038	24	0
19.03.2026	80,34	44,75	35,59	111,44	108,29	107,96	106,95	0	1,34	3,852	24	0
20.03.2026	80,56	44,74	35,82	110,96	107,82	107,46	106,46	0	1,36	3,862	24	0
21.03.2026	79,75	44,64	35,11	114,18	111,01	110,57	109,54	0	1,47	3,896	24	0
22.03.2026	80,1	44,07	36,03	117,26	113,99	113,43	112,39	0	1,6	4,104	24	0
23.03.2026	80,13	44,37	35,76	114,6	111,4	110,92	109,9	0	1,5	3,983	24	0
Итого:				3520,2	3394,1	3406,3	3367,61	0,01	26,49	145,81	672	0
Средние:	91,14	48,17	42,97									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	21796,85	21071,53	21004,1	20759,64	0,54	311,89	804,02	4813	0
23/03/2624:00	25317,11	24465,63	24410,41	24127,25	0,55	338,38	949,83	5485	0
Итого:	3520,26	3394,1	3406,31	3367,61	0,01	26,49	145,81	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
27/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Наркома Малыш № 8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС1СА

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
27.02.2026	99,28	60,12	39,16	215,5	206,71	215,5	211,93	0,02	-5,22	8,114	15	0
28.02.2026	98,43	58,89	39,54	330,4	317,12	330,4	325,12	0,06	-8	12,561	24	0
01.03.2026	98,19	58,15	40,04	326,2	313,14	326,2	321,13	0,17	-7,99	12,562	24	0
02.03.2026	98,59	62,47	36,12	356,1	341,74	356,1	349,76	0,18	-8,02	12,374	24	0
03.03.2026	97,75	60,39	37,36	320,6	307,86	320,6	315,25	0,17	-7,39	11,526	24	0
04.03.2026	98,03	61,22	36,81	323,3	310,38	323,3	317,77	0,18	-7,39	11,45	24	0
05.03.2026	98,32	56,43	41,89	267,8	257,05	267,8	263,86	0,18	-6,81	10,785	24	0
06.03.2026	98,58	53,72	44,86	241	231,27	241	237,78	0,17	-6,51	10,391	24	0
07.03.2026	97,46	56,17	41,29	271,8	261,07	271,8	267,83	0,17	-6,76	10,799	24	0
08.03.2026	98,42	59,33	39,09	284,4	272,98	284,4	279,81	0,18	-6,83	10,693	24	0
09.03.2026	99,72	49,8	49,92	208,3	199,74	208,3	205,89	0,18	-6,15	9,983	24	0
10.03.2026	101,16	53,71	47,45	241	230,86	241	237,78	0,15	-6,92	10,978	24	0
11.03.2026	98,69	57,25	41,44	281,9	270,5	281,9	277,67	0,17	-7,17	11,231	24	0
12.03.2026	92,37	54,13	38,24	251	241,97	251	247,59	0,19	-5,62	9,264	24	0
13.03.2026	87,69	53,53	34,16	274,2	265,2	274,2	270,54	0,18	-5,34	9,062	24	0
14.03.2026	84,99	51,92	33,07	262,1	253,96	262,1	258,8	0,16	-4,84	8,401	24	0
15.03.2026	85,66	52,67	32,99	266,7	258,3	266,7	263,22	0,16	-4,92	8,526	24	0
16.03.2026	84,02	52,17	31,85	252	244,32	252	248,82	0,16	-4,5	7,783	24	0
17.03.2026	80,97	48,93	32,04	235,1	228,39	235,1	232,48	0,16	-4,09	7,317	24	0
18.03.2026	80,73	49,77	30,96	243,6	236,71	243,6	240,76	0,15	-4,05	7,328	24	0
19.03.2026	81,05	52,09	28,96	270,2	262,49	270,2	266,8	0,15	-4,31	7,601	24	0
20.03.2026	81,32	53,06	28,26	280	271,92	280	276,33	0,14	-4,41	7,683	24	0
21.03.2026	80,52	51,9	28,62	274,2	266,43	274,2	270,75	0,13	-4,32	7,624	24	0
22.03.2026	80,84	51,44	29,4	273,5	265,73	273,5	270,14	0,13	-4,41	7,809	24	0
23.03.2026	80,87	52,76	28,11	282,9	274,87	282,9	279,26	0,13	-4,39	7,725	24	0
Итого:				6833,8	6590,71	6833,8	6737,07	3,82	-146,36	239,57	591	0
Средние:	91,34	54,88	36,46									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/02/2624:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/03/2624:00	6833,8	6590,71	6833,8	6737,07	3,82	-146,36	239,57	591	0
Итого:	6833,8	6590,71	6833,8	6737,07	3,82	-146,36	239,57	591	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Подпись Ю. Марь
Ф.И.О.



за 26.02. и 27.02. - 39ч. нештатного времени

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.03.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хДСФ4

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
24.02.2026	97,29	51,29	46	241,5	232	240,1	237,14	0	-5,14	10,689	0	24	0
25.02.2026	97,89	51,82	46,07	247,6	237,74	246,1	243,01	0	-5,27	10,969	0	24	0
26.02.2026	97,34	50,25	47,09	272,6	261,85	270,6	267,42	0	-5,57	12,349	0	24	0
27.02.2026	98,78	49,8	48,98	266,8	256,01	264,8	261,73	0	-5,72	12,557	0	24	0
28.02.2026	98,05	50,64	47,41	280,2	269	278,1	274,75	0	-5,75	12,772	0	24	0
01.03.2026	97,84	49,98	47,86	279,5	268,39	277,3	274,06	0	-5,67	12,863	0	24	0
02.03.2026	98,11	46,47	51,64	240,4	230,79	238,2	235,8	0	-5,01	11,93	0	24	0
03.03.2026	97,31	46,4	50,91	236,8	227,46	234,6	232,21	0	-4,75	11,591	0	24	0
04.03.2026	97,48	44,87	52,61	221,9	213,15	219,7	217,62	0	-4,47	11,226	0	24	0
05.03.2026	98,19	49,42	48,77	236,5	227,04	234,6	231,89	0	-4,85	11,088	0	24	0
06.03.2026	98,3	53,07	45,23	257,6	247,28	255,9	252,56	0	-5,28	11,209	0	24	0
07.03.2026	97,14	49,05	48,09	211,9	203,59	209,3	206,93	0,01	-3,34	9,807	0	24	0
08.03.2026	97,97	49,22	48,75	205,6	197,4	202,3	199,97	0	-2,57	9,636	0	24	0
09.03.2026	100,03	58,22	41,81	315,4	302,36	312	307,13	0	-4,77	12,669	0	24	0
10.03.2026	101,13	61,64	39,49	341,6	327,2	338,8	332,89	0	-5,69	12,955	0	24	0
11.03.2026	97,83	51,84	45,99	240,2	230,61	237,8	234,8	0	-4,19	10,624	0	24	0
12.03.2026	91,52	47,04	44,48	203	195,81	201,5	199,41	0	-3,6	8,715	0	24	0
13.03.2026	86,94	46,33	40,61	207,8	201,07	206,7	204,62	0	-3,55	8,167	0	24	0
14.03.2026	84,72	45,7	39,02	211,7	205,16	211	208,93	0	-3,77	8,007	0	24	0
15.03.2026	85,16	45,32	39,84	211,3	204,71	210,5	208,46	0	-3,75	8,156	0	24	0
16.03.2026	83,06	46,76	36,3	219,8	213,23	219,4	217,13	0,05	-3,9	7,738	0	24	0
17.03.2026	80,85	47,06	33,79	232,6	225,99	232,5	230,11	0	-4,12	7,634	0	24	0
18.03.2026	80,47	47,04	33,43	226,9	220,51	226,9	224,57	0,14	-4,06	7,374	0	24	0
19.03.2026	80,82	47,41	33,41	225,2	218,79	225,2	222,85	0	-4,06	7,309	0	24	0
20.03.2026	80,97	47,19	33,78	216,7	210,51	216,8	214,55	0	-4,04	7,11	0	24	0
21.03.2026	80,18	47,1	33,08	220,4	214,22	220,5	218,22	0	-4	7,086	0	24	0
22.03.2026	80,55	46,96	33,59	224,5	218,18	224,7	222,37	0	-4,19	7,325	0	24	0
23.03.2026	80,61	47,1	33,51	222,3	216,03	222,5	220,18	0,02	-4,15	7,237	0	24	0
Итого:				6718,3	6476,08	6678,4	6601,31	0,22	-125,23	276,79	0	672	0
Средние:	91,66	49,1	42,55										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23/02/2624:00	39336,5	38028	39027,2	38561,87	5,77	-533,87	1420,33	0	4480	0
23/03/2624:00	46054,8	44504,08	45705,6	45163,18	5,99	-659,1	1697,12	0	5152	0
Итого:	6718,3	6476,08	6678,4	6601,31	0,22	-125,23	276,79	0	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.М. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

 / Ю. Март /
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.03.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=2 Т3=1 КС=0x27AF ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24.02.2026	97,41	72,89	24,52	465,4	447,05	442,56	432,1	0,09	14,95	10,613	24	0
25.02.2026	97,91	71,49	26,42	429,6	412,47	437,85	427,84	0,05	-15,37	11,345	24	0
26.02.2026	97,12	65,45	31,67	366,2	351,8	374,88	367,59	0,03	-15,79	11,672	24	0
27.02.2026	98,72	60,76	37,96	288	276,41	295,4	290,36	0,16	-13,95	11,055	24	0
28.02.2026	97,91	50,28	47,63	219,4	210,65	226,46	223,78	0,08	-13,13	10,674	24	0
01.03.2026	97,67	49,08	48,59	221,6	212,79	228,77	226,2	0,09	-13,41	11,007	24	0
02.03.2026	97,99	50,26	47,73	215	206,43	222,05	219,41	0,13	-12,98	10,489	24	0
03.03.2026	97,18	48,32	48,86	203	195,02	209,85	207,55	0,15	-12,53	10,155	24	0
04.03.2026	97,41	48,67	48,74	200,8	192,89	207,65	205,33	0,15	-12,44	10,022	24	0
05.03.2026	97,89	48,59	49,3	206,5	198,28	213,5	211,14	0,14	-12,86	10,423	24	0
06.03.2026	98,17	49,49	48,68	209,1	200,72	216,1	213,62	0,3	-12,9	10,412	24	0
07.03.2026	96,94	48,29	48,65	197,2	189,5	203,81	201,58	0,2	-12,08	9,82	24	0
08.03.2026	97,83	48,75	49,08	193,4	185,72	199,97	197,72	0,16	-12	9,716	24	0
09.03.2026	99,56	50,76	48,8	216,8	207,9	223,96	221,26	0,32	-13,36	10,819	24	0
10.03.2026	100,79	50,62	50,17	214,8	205,79	222,05	219,41	0,39	-13,62	11,029	24	0
11.03.2026	97,95	47,84	50,11	199,8	191,83	206,59	204,37	0,26	-12,54	10,255	24	0
12.03.2026	91,71	47,51	44,2	206,1	198,77	212,36	210,1	0,2	-11,33	9,293	24	0
13.03.2026	87,07	47,53	39,54	215	208,01	220,8	218,46	0,2	-10,45	8,643	24	0
14.03.2026	84,52	47,29	37,23	216,1	209,47	221,56	219,24	0,19	-9,77	8,162	24	0
15.03.2026	85,12	46,93	38,19	212,7	206,08	218,12	215,86	0,18	-9,78	8,248	24	0
16.03.2026	83,38	47,5	35,88	208,3	202,02	213,4	211,15	0,18	-9,13	7,579	24	0
17.03.2026	80,57	46,33	34,24	210,7	204,76	215,52	213,35	0,24	-8,59	7,302	24	0
18.03.2026	80,27	46,82	33,45	214,1	208,07	218,98	216,73	0,27	-8,66	7,247	24	0
19.03.2026	80,6	48,1	32,5	221,5	215,26	226,46	224,01	0,1	-8,75	7,277	24	0
20.03.2026	80,85	48,36	32,49	223,2	216,85	228,1	225,63	0,18	-8,78	7,333	24	0
21.03.2026	80,06	47,49	32,57	227	220,64	231,94	229,48	0,09	-8,84	7,472	24	0
22.03.2026	80,39	47,03	33,36	225,3	218,96	230,3	227,9	0,08	-8,94	7,601	24	0
23.03.2026	80,42	48,13	32,29	225,9	219,54	230,88	228,36	0,07	-8,82	7,371	24	0
Итого:				6652,5	6413,68	6799,8	6709,53	4,68	-295,85	263,03	672	0
Средние:	91,55	51,09	40,45									

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/02/2624:00	246778,1	239158,93	246918,15	243630,22	573,63	-4471,29	7533,45	29506	0
23/03/2624:00	253430,6	245572,61	253718,02	250339,75	578,31	-4767,14	7796,48	30178	0
Итого:	6652,5	6413,68	6799,87	6709,53	4,68	-295,85	263,03	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ Ф.И.О. О.И. Ажнакина/

Подпись _____ Ф.И.О. Ю. МАРТ



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.03.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/2026г. - 23/03/2026г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 01511518
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.02.2026	254,9608	254,9608	0	97,61593	60,0348	37,58111	0	0	9,582741	268,53	256,17	OK		24	0,18
25.02.2026	251,9942	251,9942	0	98,23896	59,44008	38,79889	0	0	9,790417	265,35	253,27	OK		24	0,16
26.02.2026	258,7486	258,7486	0	97,84724	58,63954	39,20771	0	0	10,14222	272,3299	259,9999	OK		24	0,17
27.02.2026	259,0145	259,0145	0	99,16256	59,64792	39,51465	0	0	10,24686	272,7199	260,56	OK		24	0,16
28.02.2026	260,2679	260,2679	0	98,37566	59,2683	39,10738	0	0	10,18957	274,0299	261,62	OK		24	0,17
01.03.2026	264,4435	264,4435	0	98,22958	59,10455	39,12502	0	0	10,35104	278,43	265,77	OK		24	0,17
02.03.2026	250,484	250,484	0	98,50776	59,56028	38,94748	0	0	9,764895	263,76	251,82	OK		24	0,17
03.03.2026	248,9395	248,9395	0	97,78259	59,165	38,61758	0	0	9,626094	262,12	250,0901	OK		24	0,18
04.03.2026	244,8841	244,8841	0	97,87823	59,69568	38,18254	0	0	9,363802	257,99	245,9701	OK		24	0,17
05.03.2026	243,8314	243,8314	0	98,77427	59,25099	39,52327	0	0	9,640926	256,83	245,07	OK		24	0,19
06.03.2026	257,5643	257,5643	0	98,48879	59,99036	38,49841	0	0	9,931224	271,35	258,86	OK		24	0,17
07.03.2026	241,5308	241,5308	0	97,50274	60,19033	37,31241	0	0	9,029961	254,5601	242,49	OK		24	0,18
08.03.2026	234,6882	234,6882	0	98,60666	60,65365	37,95301	0	0	8,919066	247,46	235,77	OK		24	0,18
09.03.2026	265,6468	265,6468	0	100,6096	60,18903	40,42061	0	0	10,76404	279,9399	267,36	OK		24	0,16
10.03.2026	271,9447	271,9447	0	101,3638	62,2778	39,08605	0,000177	0	10,62547	286,88	273,89	OK		24	0,21
11.03.2026	250,0072	250,0072	0	97,43317	60,30545	37,12773	0,000412	0	9,305885	263,49	251,03	OK		24	0,18
12.03.2026	237,7586	237,7586	0	91,40836	58,45139	32,95695	0,000449	0	7,851789	250,3501	237,66	OK		24	0,19
13.03.2026	233,6457	233,6457	0,378571	87,05026	56,43781	30,61245	0,000445	0	7,158925	245,55	232,66	OK		24	0,19
14.03.2026	232,061	230,9033	1,157682	85,11115	55,45877	29,65237	0,000537	0	6,883215	243,3401	230,3899	OK		24	0,19
15.03.2026	229,0141	227,8441	1,169987	85,4587	55,46966	29,98904	0,000645	0	6,863447	240,16	227,3899	OK		24	0,19
16.03.2026	226,6064	222,3104	4,296063	83,18427	55,16142	28,02286	0,000542	0	6,351265	235,94	223,11	OK		24	0,18
17.03.2026	228,1058	222,1284	5,977453	81,17852	53,62285	27,55568	0,000572	0	6,280729	236,41	223,4899	OK		24	0,16
18.03.2026	229,4309	222,5395	6,89142	80,86981	54,34794	26,52187	0,00067	0	6,081632	237,39	224,3099	OK		24	4,620001
19.03.2026	235,4888	227,9861	7,50272	81,12579	54,86311	26,26266	0,000713	0	6,180103	243,5001	230,0599	OK		24	2,93
20.03.2026	238,2124	229,3892	8,823133	81,24748	55,35982	25,88765	0,000761	0	6,168076	245,7701	232,08	OK		24	0,18
21.03.2026	234,6895	226,8592	7,83032	80,49349	54,31415	26,17934	0,000702	0	6,143647	242,43	228,9999	OK		24	0,18
22.03.2026	236,1044	229,5155	6,588906	80,89291	53,79157	27,10133	0,000752	0	6,393033	244,5001	231,0899	OK		24	0,18
23.03.2026	235,6108	227,3084	8,302394	80,92345	55,33041	25,59302	0,000741	0	6,027762	243,2401	229,7699	OK		24	0,18
Итого:	6855,68	6796,76							235,66	7184,35	6830,75			672	12,17
Средние:			2,10	91,98	57,86	34,12	0,00	0,00							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Бподл	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.02.2026	6510,98	294643,63	279236,01	15407,62	284814,81	275317,41	9497,40			
23.03.2026	6746,63	301827,98	286066,76	15761,22	291670,49	282114,17	9556,32			
ИТОГО:	235,66	7184,35	6830,75	353,60	6855,68	6796,76	58,92	672	0	12,17

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Гн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис

Представитель теплоснабж. организации

О.И. Ажикина
Подпись _____ Ф.И.О.

Ю. Марты
Подпись _____ Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.03.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: Д-С Стр-46

Адрес: Бр. Каш. 111Б

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

35556

Серийный номер 20126040, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.26 23	97,36	55,76	41,59	11,14	8,22	7,7	177,59	171,73	0	170,646	169,265	0	0	7,118	0	24	0	
25.02.26 23	97,89	58,07	39,83	11,04	8,37	7,7	203,58	197,13	0	195,546	194,088	0	0	7,81	0	24	0	
26.02.26 23	97,26	61,63	35,63	10,74	8,7	7,7	234,31	227,53	0	225,161	223,594	0	0	8,045	0	24	0	
27.02.26 23	98,85	60,95	37,89	10,78	8,63	7,7	222,74	215,91	0	213,799	212,257	0	0	8,125	0	24	0	
28.02.26 23	98,22	62,56	35,66	10,73	8,7	7,7	239,62	232,65	0	230,109	228,513	0	0	8,229	0	24	0	
01.03.26 23	97,91	62,04	35,86	10,69	8,71	7,7	233,25	226,41	0	224,032	222,428	0	0	8,057	0	24	0	
02.03.26 23	98,02	54,47	43,55	11,05	8,38	7,7	172,86	166,89	0	166,024	164,599	0	0	7,249	0	24	0	
03.03.26 23	97,31	54,5	42,82	11,04	8,35	7,7	171,85	165,96	0	165,133	163,696	0	0	7,089	0	24	0	
04.03.26 23	97,4	51,46	45,94	11,21	8,23	7,7	147,83	142,4	0,002	142,05	140,677	0,002	0,002	6,542	0	24	0	
05.03.26 23	97,85	56,23	41,62	11,03	8,39	7,7	181,75	175,62	0,001	174,579	173,088	0,001	0,001	7,287	0	24	0	
06.03.26 23	98,52	62,89	35,63	10,8	8,58	7,7	226,53	219,79	0,002	217,483	215,807	0,002	0,002	7,773	0	24	0	
07.03.26 23	96,99	52,09	44,91	11,07	8,34	7,7	148,06	142,7	0,002	142,308	140,915	0,002	0,002	6,406	0	24	0	
08.03.26 23	97,6	51,18	46,42	11,2	8,23	7,7	134,87	129,79	0	129,578	128,225	0	0	6,031	0	24	0	
09.03.26 23	99,77	65,88	33,9	10,54	8,8	7,7	269,95	262,27	0,005	258,935	257,15	0,005	0,005	8,805	0	24	0	
10.03.26 23	101	64,17	36,83	10,65	8,67	7,7	238,21	230,92	0	228,283	226,6	0	0	8,434	0	24	0	
11.03.26 23	98,54	51,27	47,27	11,07	8,29	7,7	142,29	136,91	0,002	136,605	135,247	0,002	0,002	6,473	0	24	0	
12.03.26 23	91,93	45,81	46,13	11,3	8,17	7,7	122,19	117,69	0,007	117,875	116,562	0,007	0,007	5,449	0	24	0	
13.03.26 23	87,35	45,84	41,51	11,41	8,32	7,7	126,67	122,47	0,013	122,579	121,306	0,013	0,013	5,099	0,001	24	0	
14.03.26 23	84,78	46,27	38,5	11,37	8,54	7,7	135,87	131,71	0,004	131,709	130,427	0,004	0,004	5,081	0	24	0	
15.03.26 23	85,36	44,98	40,38	11,46	8,51	7,7	129,69	125,56	0,006	125,668	124,415	0,006	0,006	5,084	0	24	0	
16.03.26 23	83,67	46,45	37,22	11,25	8,59	7,7	137,91	133,77	0,006	133,781	132,459	0,006	0,006	4,989	0	24	0	
17.03.26 23	80,82	46,76	34,06	10,97	8,63	7,7	148,01	143,94	0,001	143,841	142,51	0,001	0,001	4,907	0	24	0	
18.03.26 23	80,57	46,33	34,24	10,91	8,41	7,7	145,37	141,3	0	141,299	139,933	0	0	4,846	0	24	0	
19.03.26 23	80,88	46,99	33,89	11,17	8,15	7,7	144,45	140,4	0,003	140,381	138,991	0,003	0,003	4,767	0	24	0	
20.03.26 23	81,12	47,57	33,55	11,38	8,15	7,7	146,51	142,42	0	142,357	140,952	0	0	4,786	0	24	0	
21.03.26 23	80,28	47,52	32,77	11,37	8,26	7,7	150,7	146,58	0	146,507	145,071	0	0	4,811	0	24	0	
22.03.26 23	80,61	47,22	33,39	11,46	8,36	7,7	147,99	143,88	0	143,842	142,415	0	0	4,813	0	24	0	
23.03.26 23	80,65	47,53	33,13	11,54	8,26	7,7	144,8	140,77	0	140,737	139,316	0	0	4,673	0	24	0	
Итого/Средн	92,9	54,56	38,34	11,08	8,43	7,7	4825,45	4675,1	0,054	4650,844	4610,508	0,053	0,053	178,777	0,002	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.02.26 23	25730,72	24979,92	5,864	24195,582	23942,496	5,766	5,766	765,064	0,334	3739	619
23.03.26 23	30556,17	29655,02	5,918	28846,426	28553,004	5,819	5,819	943,841	0,336	4411	619
Итого	4825,45	4675,1	0,054	4650,844	4610,508	0,053	0,053	178,777	0,002	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



178,777
ИНСПЕКТОР СТУ 5 ОП
МАЛЫШЕВА С.В.
25.03.26

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент: Бр. Кашириных 98

Адрес: _____

Договор N: 876543210

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mтвс = _____ т.сут

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23191498, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хСА2А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.26 23	77,37	58,35	19,02	6,12	5,61	6,6	359,12	359,08	0,01	349,674	353,475	0,01	0,01	6,661	0,001	24	0	
25.02.26 23	77,01	58,99	18,02	6,11	5,62	6,6	385,33	385,68	0	375,31	379,519	0	0	6,773	0	24	0	
26.02.26 23	78,72	59,87	18,85	6,12	5,63	6,6	381,5	381,6	0	371,168	375,351	0	0	7,005	0	24	0	
27.02.26 23	79,1	60,07	19,03	6,11	5,63	6,6	382,3	382,38	0	371,85	376,059	0	0	7,086	0	24	0	
28.02.26 23	79,67	60,35	19,32	6,12	5,63	6,6	381,78	381,78	0	371,227	375,412	0	0	7,184	0	24	0	
01.03.26 23	78,92	59,73	19,19	6,12	5,64	6,6	380,49	380,53	0	370,117	374,307	0	0	7,112	0	24	0	
02.03.26 23	74,76	57,76	17,01	6,11	5,62	6,6	390,38	391,01	0	380,732	385,001	0	0	6,484	0	24	0	
03.03.26 23	73,99	57,06	16,93	6,11	5,62	6,6	391,29	391,94	0,01	381,806	386,062	0,01	0,01	6,47	0,001	24	0	
04.03.26 23	72,4	56,27	16,14	6,09	5,61	6,6	392,69	393,6	0,01	383,525	387,872	0,01	0,01	6,196	0,001	24	0	
05.03.26 23	75,69	57,89	17,81	6,1	5,62	6,6	384,11	384,6	0	374,418	378,674	0	0	6,675	0	24	0	
06.03.26 23	77,83	59,06	18,77	6,11	5,62	6,6	380,9	381,21	0	370,774	375,106	0	0	6,969	0	24	0	
07.03.26 23	76,61	57,83	18,78	6,12	5,62	6,6	358,93	359,24	0,01	349,667	353,721	0,01	0,01	6,576	0,001	24	0	
08.03.26 23	76,71	57,85	18,86	6,13	5,61	6,6	340,87	341,12	0,01	332,046	335,858	0,01	0,01	6,27	0	24	0	
09.03.26 23	76,82	58,56	18,26	6,1	5,62	6,6	380,41	381,03	0	370,523	375,019	0	0	6,774	0	24	0	
10.03.26 23	76,94	58,55	18,39	6,1	5,62	6,6	381,08	381,65	0	371,169	375,653	0	0	6,833	0	24	0	
11.03.26 23	75,93	57,24	18,69	6,17	5,66	6,6	357,68	358,1	0,01	348,594	352,693	0,01	0,01	6,524	0,001	24	0	
12.03.26 23	72,75	53,1	19,64	6,24	5,7	6,6	255,13	255,73	0,03	249,124	252,408	0,03	0,03	4,899	0,002	24	0	
13.03.26 23	70,49	51,24	19,25	6,26	5,69	6,6	234,9	235,57	0,01	229,673	232,716	0,01	0,01	4,425	0	24	0	
14.03.26 23	73,23	48,81	24,42	6,28	5,68	6,6	169,82	170,24	0	165,772	168,367	0	0	4,052	0	24	0	
15.03.26 23	73,18	48,73	24,45	6,28	5,68	6,6	165,57	165,66	0	161,635	163,844	0	0	3,955	0	24	0	
16.03.26 23	73,3	51,88	21,42	6,29	5,68	6,6	193,44	193,88	0	188,827	191,462	0	0	4,048	0	24	0	
17.03.26 23	72,87	51,59	21,28	6,32	5,66	6,6	186,1	186,91	0	181,705	184,61	0	0	3,869	0	24	0	
18.03.26 23	71,87	47,39	24,48	6,34	5,62	6,6	135,09	135,97	0	131,982	134,568	0	0	3,233	0	24	0	
19.03.26 23	71,53	48,01	23,52	6,35	5,61	6,6	148,42	148,76	0	145,039	147,185	0	0	3,415	0	24	0	
20.03.26 23	71,45	50,62	20,83	6,35	5,61	6,6	187,96	188,56	0	183,681	186,328	0	0	3,83	0	24	0	
21.03.26 23	71,02	49,87	21,15	6,35	5,61	6,6	186,66	187,04	0	182,454	184,892	0	0	3,862	0	24	0	
22.03.26 23	71,31	49,8	21,51	6,35	5,61	6,6	181,39	181,57	0	177,276	179,487	0	0	3,816	0	24	0	
23.03.26 23	71,1	48,02	23,07	6,35	5,6	6,6	147,85	148,12	0,01	144,514	146,549	0,01	0,01	3,338	0	24	0	
Итого/Средн	75,49	56,26	19,23	6,2	5,63	6,6	8221,19	8232,56	0,11	8014,281	8112,198	0,109	0,109	154,334	0,006	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.02.26 23	105752,14	105930,8	43,5	99370,544	100474,224	42,725	42,725	1775,068	2,541	10051	786
23.03.26 23	113973,33	114163,36	43,61	107384,825	108586,423	42,833	42,833	1929,402	2,546	10723	786
Итого	8221,19	8232,56	0,11	8014,281	8112,198	0,109	0,109	154,334	0,006	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

Бокотько Д.Э.

25.03.26



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент:54-1

Адрес:54-1

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	F3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.26 23	97,25	57,1	40,15	10,64	8,01	6,12	202,82	197,2	0	194,91	194,253	0	0	5	1,02	7,847	0	24	0	
25.02.26 23	97,84	60,41	37,43	10,55	8,17	6,12	233,51	226,79	0	224,3	223,023	0	0	5	1,02	8,421	0	24	0	
26.02.26 23	97,24	63,28	33,96	10,24	8,51	6,12	278,36	270,57	0	267,496	265,672	0	0	5	1,02	9,109	0	24	0	
27.02.26 23	98,9	62,92	35,98	10,27	8,45	6,12	263,97	256,02	0	253,352	251,426	0	0	5	1,02	9,142	0	24	0	
28.02.26 23	98,24	64,01	34,23	10,22	8,51	6,12	279,6	271,55	0	268,489	266,518	0	0	5	1,02	9,216	0	24	0	
01.03.26 23	97,94	63,49	34,45	10,18	8,52	6,12	278,8	270,36	0	267,776	265,421	0	0	5	1,02	9,251	0	24	0	
02.03.26 23	97,99	56,34	41,65	10,56	8,17	6,12	194	187,98	0	186,329	185,242	0	0	5	1,02	7,782	0	24	0	
03.03.26 23	97,29	55,8	41,49	10,55	8,14	6,12	200,06	193,16	0	192,245	190,409	0	0	5	1,02	7,998	0	24	0	
04.03.26 23	97,34	52,91	44,42	10,73	8,01	6,12	174,94	168,29	0,02	168,103	166,137	0,02	0,02	5	1,02	7,488	0,001	24	0	
05.03.26 23	97,99	58,99	39,01	10,53	8,19	6,12	223,89	215,23	0	215,034	211,814	0	0	5	1,02	8,411	0	24	0	
06.03.26 23	98,63	66,82	31,81	10,27	8,41	6,12	297,12	286,57	0	285,229	280,772	0	0	5	1,02	9,101	0	24	0	
07.03.26 23	96,93	52,27	44,66	10,58	8,13	6,12	172,87	167,74	0,01	166,166	165,643	0,01	0,01	5	1,02	7,44	0	24	0	
08.03.26 23	97,58	50,6	46,99	10,71	8,01	6,12	150,64	146,29	0,01	144,727	144,568	0,01	0,01	5	1,02	6,817	0	24	0	
09.03.26 23	100,04	71,13	28,9	9,98	8,65	6,12	370,82	359,29	0	355,6	351,186	0	0	5	1,02	10,312	0	24	0	
10.03.26 23	101,04	67,19	33,85	10,11	8,52	6,12	300,01	290,55	0	287,48	284,642	0	0	5	1,02	9,762	0	24	0	
11.03.26 23	98,4	52,94	45,47	10,57	8,08	6,12	168,32	163,25	0	161,615	161,152	0	0	5	1,02	7,367	0	24	0	
12.03.26 23	91,73	45,73	46	10,83	7,93	6,12	120,92	118,46	0,02	116,661	117,328	0,02	0,02	5	1,02	5,378	0,001	24	0	
13.03.26 23	87,03	45	42,03	10,97	8,07	6,12	123,93	121,99	0	119,949	120,871	0	0	5	1,02	5,051	0	24	0	
14.03.26 23	84,27	47,44	36,83	10,93	8,27	6,12	135,19	133,48	0	131,088	132,115	0	0	5	1,02	4,838	0	24	0	
15.03.26 23	84,97	47,95	37,02	11,01	8,26	6,12	132,8	130,7	0	128,711	129,33	0	0	5	1,02	4,774	0	24	0	
16.03.26 23	83,47	49,13	34,35	10,81	8,33	6,12	150,19	148,01	0	145,709	146,373	0	0	5	1,02	5,014	0	24	0	
17.03.26 23	80,5	48,19	32,31	10,54	8,37	6,12	155,7	153,52	0	151,343	151,895	0	0	5	1,02	4,898	0	24	0	
18.03.26 23	80,11	46,2	33,91	10,48	8,15	6,12	134,99	133,49	0	131,245	132,193	0	0	5	1,02	4,458	0	24	0	
19.03.26 23	80,45	45,06	35,39	10,73	7,89	6,12	137,96	136,17	0	134,103	134,913	0	0	5	1,02	4,754	0	24	0	
20.03.26 23	80,77	46,54	34,23	10,92	7,91	6,12	148,48	146,25	0	144,296	144,805	0	0	5	1,02	4,949	0	24	0	
21.03.26 23	79,98	45,8	34,18	10,92	8,01	6,12	149,51	147,37	0	145,375	145,97	0	0	5	1,02	4,978	0	24	0	
22.03.26 23	80,35	45,83	34,51	11	8,11	6,12	151,65	149,58	0	147,422	148,155	0	0	5	1,02	5,097	0	24	0	
23.03.26 23	80,2	45,18	35,02	11,1	8,01	6,12	128,87	127,2	0	125,294	126,029	0	0	5	1,02	4,397	0	24	0	
Итого/Средн	93,5	56,7	36,8	10,6	8,21	6,12	5459,92	5317,06	0,06	5260,05	5237,852	0,059	0,059	5	1,02	194,049	0,003	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.02.26 23	97342,05	94898,92	11,93	90759,596	89740,088	11,374	11,374	2302,79	0,541	11073	1370
23.03.26 23	102801,97	100215,98	11,99	96019,646	94977,941	11,433	11,433	2496,839	0,543	11745	1370
Итого	5459,92	5317,06	0,06	5260,05	5237,852	0,059	0,059	194,049	0,003	672	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю. Март



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.03.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент:54-2

Адрес:54-2

Договор N:876543210

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mтвс= _____ т.сут

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FDO

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.26 23	97,39	60,36	37,03	10,67	8	6,12	220,5	217,3	0,02	211,868	213,691	0,02	0,02	5	1,02	7,87	0,001	24	0	
25.02.26 23	97,98	63,17	34,81	10,57	8,16	6,12	256,38	252,69	0	246,238	248,113	0	0	5	1,02	8,598	0	24	0	
26.02.26 23	97,3	64,25	33,05	10,26	8,5	6,12	281,94	278,04	0	270,918	272,854	0	0	5	1,02	8,981	0	24	0	
27.02.26 23	98,96	64,18	34,79	10,3	8,43	6,12	268,12	264,17	0,06	257,328	259,243	0,059	0,059	5	1,02	8,982	0,003	24	0	
28.02.26 23	98,28	65,28	33	10,23	8,5	6,12	296,63	292,46	0	284,842	286,837	0	0	5	1,02	9,428	0	24	0	
01.03.26 23	98,11	63,95	34,16	10,21	8,51	6,12	277,99	274,03	0	266,978	268,949	0	0	5	1,02	9,145	0	24	0	
02.03.26 23	98,18	57,87	40,31	10,58	8,16	6,12	208,09	204,75	0,01	199,834	201,622	0,01	0,01	5	1,02	8,079	0	24	0	
03.03.26 23	97,44	58,66	38,79	10,57	8,13	6,12	218,9	215,56	0	210,329	212,173	0	0	5	1,02	8,181	0	24	0	
04.03.26 23	97,57	57,54	40,03	10,75	8	6,12	200,5	197,41	0,01	192,631	194,42	0,01	0,01	5	1,02	7,733	0	24	0	
05.03.26 23	98,17	61,09	37,07	10,55	8,18	6,12	247,92	244,17	0	238,085	240,029	0	0	5	1,02	8,853	0	24	0	
06.03.26 23	98,69	69,41	29,27	10,29	8,39	6,12	322,86	318,94	0,02	309,93	312,009	0,02	0,02	5	1,02	9,104	0,001	24	0	
07.03.26 23	97,13	56,82	40,3	10,6	8,12	6,12	196,74	193,83	0,01	189,084	190,958	0,01	0,01	5	1,02	7,642	0	24	0	
08.03.26 23	97,9	56,35	41,56	10,73	8,01	6,12	178,82	176,16	0,01	171,764	173,602	0,01	0,01	5	1,02	7,158	0,001	24	0	
09.03.26 23	100,08	73,17	26,91	10	8,64	6,12	395,94	391,19	0	379,681	381,898	0	0	5	1,02	10,253	0	24	0	
10.03.26 23	101,13	69,99	31,15	10,15	8,49	6,12	318,46	314,05	0,01	305,145	307,147	0,01	0,01	5	1,02	9,537	0,001	24	0	
11.03.26 23	98,4	57,44	40,96	10,6	8,07	6,12	186,72	183,88	0,03	179,28	181,103	0,03	0,03	5	1,02	7,366	0,002	24	0	
12.03.26 23	92	52,53	39,46	10,85	7,92	6,12	157,86	156,07	0	152,272	154,096	0	0	5	1,02	6,024	0	24	0	
13.03.26 23	87,22	50,15	37,07	10,98	8,06	6,12	156,65	155,1	0,01	151,603	153,313	0,01	0,01	5	1,02	5,633	0	24	0	
14.03.26 23	84,51	46,96	37,55	10,96	8,27	6,12	148,12	146,66	0	143,598	145,186	0	0	5	1,02	5,402	0	24	0	
15.03.26 23	85,16	47,77	37,39	11,03	8,25	6,12	151,58	150,02	0	146,893	148,462	0	0	5	1,02	5,503	0	24	0	
16.03.26 23	83,67	47,61	36,06	10,83	8,32	6,12	151,75	150,27	0	147,203	148,717	0	0	5	1,02	5,318	0	24	0	
17.03.26 23	80,63	46,15	34,49	10,56	8,35	6,12	149,84	148,55	0,01	145,637	147,107	0,01	0,01	5	1,02	5,031	0	24	0	
18.03.26 23	80,28	45,21	35,08	10,51	8,13	6,12	140,22	139,04	0	136,314	137,754	0	0	5	1,02	4,789	0	24	0	
19.03.26 23	80,59	46,95	33,64	10,76	7,88	6,12	152,32	151,07	0	148,054	149,548	0	0	5	1,02	4,99	0	24	0	
20.03.26 23	80,93	48,63	32,3	10,95	7,9	6,12	161,14	159,85	0	156,589	158,12	0	0	5	1,02	5,069	0	24	0	
21.03.26 23	80,14	46,93	33,21	10,95	8,01	6,12	159,16	157,86	0	154,742	156,269	0	0	5	1,02	5,149	0	24	0	
22.03.26 23	80,49	46,51	33,98	11,03	8,1	6,12	160,32	158,96	0	155,843	157,395	0	0	5	1,02	5,305	0	24	0	
23.03.26 23	80,45	47,98	32,47	11,12	8	6,12	155,28	154,12	0	150,944	152,495	0	0	5	1,02	4,912	0	24	0	
Итого/Средн	93,61	58,63	34,98	10,63	8,2	6,12	5920,75	5846,2	0,2	5703,625	5753,108	0,197	0,197	5	1,02	200,035	0,01	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.02.26 23	106351,21	105432,45	12,76	102898,804	103513,305	12,618	12,618	2513,753	0,557	12036	406
23.03.26 23	112271,96	111278,65	12,96	108602,43	109266,413	12,814	12,814	2713,789	0,568	12708	406
Итого	5920,75	5846,2	0,2	5703,625	5753,108	0,197	0,197	200,035	0,01	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю. Мар



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.03.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/02/26г.-23/03/26г.

Абонент:54-3

Адрес:54-3

Договор N:876543210

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х6FDD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Rx кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.02.26 23	97,62	60,2	37,41	10,61	8,03	6,12	236,54	232,21	0,01	227,252	228,361	0,01	0,01	5	1,02	8,528	0	24	0	
25.02.26 23	98,18	64,68	33,51	10,51	8,18	6,12	279,32	274,87	0	268,232	269,67	0	0	5	1,02	9,017	0	24	0	
26.02.26 23	97,51	67,5	30,01	10,2	8,53	6,12	321,21	316,83	0	308,611	310,345	0	0	5	1,02	9,289	0	24	0	
27.02.26 23	99,21	66,7	32,51	10,23	8,46	6,12	297,36	292,77	0	285,34	286,904	0	0	5	1,02	9,306	0	24	0	
28.02.26 23	98,53	67,83	30,7	10,18	8,53	6,12	319,98	315,46	0	307,19	308,944	0	0	5	1,02	9,46	0	24	0	
01.03.26 23	98,23	67,24	30,99	10,14	8,54	6,12	319,38	314,82	0	306,685	308,395	0	0	5	1,02	9,532	0	24	0	
02.03.26 23	98,36	59,58	38,79	10,53	8,18	6,12	224,37	220,03	0,01	215,44	216,469	0,01	0,01	5	1,02	8,381	0	24	0	
03.03.26 23	97,67	59,96	37,71	10,52	8,15	6,12	237,68	233,29	0	228,331	229,474	0	0	5	1,02	8,636	0	24	0	
04.03.26 23	97,74	56,43	41,31	10,7	8,02	6,12	203,41	199,15	0	195,4	196,251	0	0	5	1,02	8,094	0	24	0	
05.03.26 23	98,3	62,94	35,36	10,5	8,2	6,12	261,8	257,23	0	251,384	252,607	0	0	5	1,02	8,917	0	24	0	
06.03.26 23	98,83	68,36	30,47	10,23	8,42	6,12	314,11	309,58	0	301,493	303,063	0	0	5	1,02	9,216	0	24	0	
07.03.26 23	97,33	56,52	40,81	10,55	8,14	6,12	197,18	192,97	0	189,474	190,146	0	0	5	1,02	7,753	0	24	0	
08.03.26 23	97,99	53,48	44,51	10,69	8,02	6,12	173,76	169,67	0,01	166,885	167,442	0,01	0,01	5	1,02	7,448	0	24	0	
09.03.26 23	100,19	72,61	27,59	9,93	8,67	6,12	382,59	377,77	0	366,847	368,94	0	0	5	1,02	10,154	0	24	0	
10.03.26 23	101,25	69,6	31,65	10,07	8,53	6,12	317,4	312,47	0,01	304,102	305,685	0,01	0,01	5	1,02	9,659	0,001	24	0	
11.03.26 23	98,82	56	42,82	10,54	8,09	6,12	193,01	188,59	0,01	185,263	185,874	0,01	0,01	5	1,02	7,955	0,001	24	0	
12.03.26 23	92,27	48,12	44,15	10,8	7,94	6,12	148,96	145,62	0,02	143,658	144,085	0,02	0,02	5	1,02	6,357	0,001	24	0	
13.03.26 23	87,54	47,61	39,93	10,94	8,07	6,12	158,63	155,59	0,01	153,481	153,975	0,01	0,01	5	1,02	6,141	0	24	0	
14.03.26 23	84,68	47,76	36,92	10,9	8,28	6,12	165,05	162,23	0	160	160,537	0	0	5	1,02	5,919	0	24	0	
15.03.26 23	85,39	46,79	38,6	10,99	8,26	6,12	161,59	158,73	0	156,581	157,143	0	0	5	1,02	6,055	0	24	0	
16.03.26 23	83,9	49,23	34,67	10,78	8,34	6,12	181,62	178,83	0	176,152	176,839	0	0	5	1,02	6,119	0	24	0	
17.03.26 23	80,75	50,21	30,54	10,5	8,38	6,12	199,58	197,07	0,01	193,962	194,77	0,01	0,01	5	1,02	5,935	0	24	0	
18.03.26 23	80,41	45,88	34,53	10,45	8,15	6,12	161,21	158,75	0	156,705	157,233	0	0	5	1,02	5,42	0	24	0	
19.03.26 23	80,79	47,18	33,61	10,7	7,9	6,12	164,17	161,72	0	159,547	160,076	0	0	5	1,02	5,373	0	24	0	
20.03.26 23	81,11	50,67	30,44	10,89	7,92	6,12	190,35	187,87	0	184,957	185,646	0	0	5	1,02	5,643	0	24	0	
21.03.26 23	80,35	48,65	31,7	10,89	8,02	6,12	184,29	181,76	0	179,152	179,797	0	0	5	1,02	5,692	0	24	0	
22.03.26 23	80,65	47,86	32,79	10,97	8,12	6,12	185,46	182,83	0	180,259	180,91	0	0	5	1,02	5,923	0	24	0	
23.03.26 23	80,53	45,56	34,97	11,07	8,01	6,12	157,12	154,66	0	152,726	153,211	0	0	5	1,02	5,35	0	24	0	
Итого/Средн	93,5	58,99	34,51	10,57	8,22	6,12	6337,13	6233,37	0,09	6105,107	6132,795	0,089	0,089	5	1,02	211,271	0,004	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.02.26 23	126791,68	125723,56	24,91	122777,879	123309,419	24,574	24,574	2590,212	1,203	12037	405
23.03.26 23	133128,81	131956,93	25	128882,986	129442,214	24,663	24,663	2801,483	1,207	12709	405
Итого	6337,13	6233,37	0,09	6105,107	6132,795	0,089	0,089	211,271	0,004	672	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю. Марс



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.03.2026