

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Наркома Малыш № 8

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС1СА

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	73,43	44,16	29,27	79,9	78	79,9	79,14	0,09	-1,14	2,282	24	0
06.05.2026	70,25	39,47	30,78	67,7	66,23	67,7	67,18	0,09	-0,95	2,031	24	0
07.05.2026	70,48	38,86	31,62	63,1	61,69	63,1	62,63	0,09	-0,94	1,948	24	0
08.05.2026	70,48	39,65	30,83	60,8	59,44	60,8	60,32	0,08	-0,88	1,83	24	0
09.05.2026	70,75	39,98	30,77	59,2	57,88	59,2	58,74	0,09	-0,86	1,781	24	0
10.05.2026	70,28	37,54	32,74	57	55,79	57	56,63	0,09	-0,84	1,825	24	0
11.05.2026	70,01	35,55	34,46	55,3	54,06	55,3	54,99	0,09	-0,93	1,859	24	0
12.05.2026	70,07	37,11	32,96	62,4	61,04	62,4	62,01	0,1	-0,97	2,011	24	0
13.05.2026	70,28	41,02	29,26	76	74,34	76	75,39	0,09	-1,05	2,173	24	0
14.05.2026	70,3	41,17	29,13	78,4	76,65	78,4	77,76	0,08	-1,11	2,231	24	0
15.05.2026	69,25	41,07	28,18	77,9	76,24	77,9	77,29	0,08	-1,05	2,147	24	0
16.05.2026	68,84	42,59	26,25	78,8	77,12	78,8	78,11	0,08	-0,99	2,021	24	0
17.05.2026	69,36	41,94	27,42	79,9	78,19	79,9	79,22	0,08	-1,03	2,141	24	0
18.05.2026	68,53	41,54	26,99	78,1	76,43	78,1	77,44	0,08	-1,01	2,058	24	0
19.05.2026	66,3	40,35	25,95	54,6	53,51	54,6	54,16	0,06	-0,65	1,388	24	0
20.05.2026	47,47	28,21	19,26	16,1	15,91	16,1	16,06	0,01	-0,15	0,306	24	0
Итого:				1045,2	1022,52	1045,2	1037,07	1,28	-14,55	30,03	384	0
Средние:	68,5	39,38	29,11									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	14823,7	14367,23	14823,7	14639,34	7,05	-272,11	471,09	1599	0
20/05/2624:00	15868,9	15389,75	15868,9	15676,41	8,33	-286,66	501,13	1983	0
Итого:	1045,2	1022,52	1045,2	1037,07	1,28	-14,55	30,03	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись Ф.И.О.

/  /
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDCF4


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	73,3	60,93	12,37	201,4	196,62	204	200,55	0	-3,93	2,433	0	24	0
06.05.2026	70,62	53,82	16,8	140,3	137,17	141,9	139,99	0	-2,82	2,303	0	24	0
07.05.2026	70,75	49,33	21,42	106,9	104,52	107,8	106,58	0,09	-2,06	2,236	0	24	0
08.05.2026	70,74	48,74	22	99,5	97,25	100,3	99,19	0	-1,94	2,137	0	24	0
09.05.2026	71,12	49,05	22,07	95,9	93,72	96,8	95,71	0	-1,99	2,069	0	24	0
10.05.2026	70,76	49,4	21,36	102,2	99,91	103,1	101,92	0,01	-2,01	2,133	0	24	0
11.05.2026	70,26	48,89	21,37	113,1	110,6	114,1	112,81	0	-2,21	2,362	0	24	0
12.05.2026	70,43	49,1	21,33	108,6	106,2	109,5	108,28	0	-2,08	2,262	0	24	0
13.05.2026	70,2	48,7	21,5	109,9	107,5	110,8	109,56	0	-2,06	2,311	0	24	0
14.05.2026	70,55	48,89	21,66	110	107,59	110,9	109,66	0	-2,07	2,327	0	24	0
15.05.2026	69,11	50,48	18,63	121,3	118,72	122,6	121,15	0	-2,43	2,214	0	24	0
16.05.2026	69,02	50,68	18,34	122,4	119,8	123,6	122,13	0	-2,33	2,196	0	24	0
17.05.2026	69,47	50,49	18,98	116,9	114,34	118,1	116,72	0	-2,38	2,168	0	24	0
18.05.2026	68,68	50,53	18,15	124,9	122,25	126,2	124,7	0	-2,45	2,217	0	24	0
19.05.2026	63,59	49,64	13,95	119,1	116,88	129,1	127,62	0	-10,74	1,668	0	24	0
20.05.2026	46,84	41,33	5,51	103,2	102,13	104,8	103,95	0	-1,82	0,563	0	24	0
Итого:				1895,6	1855,2	1923,6	1900,52	0,1	-45,32	33,60	0	384	0
Средние:	68,46	50	18,46										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	54221,4	52453,74	53906,5	53276,97	6,23	-823,23	1937,67	0	6160	0
20/05/2624:00	56117	54308,94	55830,1	55177,49	6,33	-868,55	1971,27	0	6544	0
Итого:	1895,6	1855,2	1923,6	1900,52	0,1	-45,32	33,60	0	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.И. Ажникина/
Подпись Ф.И.О.


Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=2

ТЗ=1

КС=0x27AF

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	73,19	54,62	18,57	130,2	127,12	132,48	130,65	3,11	-3,53	2,426	24	0
06.05.2026	70,15	47,41	22,74	96,8	94,67	98,2	97,14	3,22	-2,47	2,208	24	0
07.05.2026	70,46	53,56	16,9	111,9	109,39	112,61	111,07	1,57	-1,68	1,879	24	0
08.05.2026	70,95	64,34	6,61	385,5	376,84	386,31	379,09	0,77	-2,25	2,507	24	0
09.05.2026	71,3	64,75	6,55	376,9	368,33	378,81	371,6	0,74	-3,27	2,434	24	0
10.05.2026	70,91	64,13	6,78	365,8	357,57	367,78	360,9	0,8	-3,33	2,449	24	0
11.05.2026	70,62	63,11	7,51	358,6	350,59	360,96	354,4	0,83	-3,81	2,663	24	0
12.05.2026	70,61	63,16	7,45	358,1	350,13	360,57	354,02	0,92	-3,89	2,638	24	0
13.05.2026	70,56	63,13	7,43	361,6	353,56	364,04	357,46	0,96	-3,9	2,656	24	0
14.05.2026	70,62	63,37	7,25	375,2	366,85	377,37	370,5	0,88	-3,65	2,688	24	0
15.05.2026	69,44	62,41	7,03	373,7	365,61	375,55	368,9	0,88	-3,29	2,591	24	0
16.05.2026	69,09	62,52	6,57	377,5	369,42	379,59	372,85	0,83	-3,43	2,45	24	0
17.05.2026	69,61	62,66	6,95	382,4	374,12	384,48	377,61	0,75	-3,49	2,624	24	0
18.05.2026	68,77	62,02	6,75	375,2	367,23	377,09	370,49	0,68	-3,26	2,497	24	0
19.05.2026	66,46	59,08	7,38	259,2	253,99	259,96	255,77	0,42	-1,78	1,899	24	0
20.05.2026	47,59	39,92	7,67	89,7	88,75	88,42	87,76	0,3	0,99	0,672	24	0
Итого:				4778,3	4674,17	4804,2	4720,21	17,66	-46,04	37,28	384	0
Средние:	68,77	59,38	9,38									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	262109,5	254021,8	262571,72	259095,19	598,97	-5073,39	8050,43	31186	0
20/05/2624:00	266887,8	258695,97	267375,94	263815,4	616,63	-5119,43	8087,71	31570	0
Итого:	4778,3	4674,17	4804,22	4720,21	17,66	-46,04	37,28	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись Ю.О. Мартовская
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г. - 20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
05.05.2026	49,99997	48,47133	1,528651	72,46655	42,11439	30,35215	0,000646	0	1,512481	51,48998	48,55998	OK		24	0,27
06.05.2026	55,52668	53,21445	2,312223	70,38527	43,14679	27,23847	0,000682	0	1,508159	56,88998	53,54998	OK		24	0,21
07.05.2026	54,51946	52,21173	2,307733	70,47631	42,56998	27,90635	0,000766	0	1,522088	55,83997	52,54998	OK		24	0,18
08.05.2026	51,87699	49,59883	2,278169	70,64715	42,17006	28,4771	0,000824	0	1,477745	53,08998	49,95998	OK		24	0,19
09.05.2026	52,82398	50,67318	2,150807	70,93662	42,15194	28,78467	0,000831	0	1,520659	54,14997	50,95998	OK		24	0,16
10.05.2026	55,06552	52,92186	2,143663	70,71903	42,49979	28,21925	0,000791	0	1,559434	56,48998	53,17997	OK		24	0,18
11.05.2026	56,18888	53,73465	2,454235	70,1706	42,24517	27,92542	0,000702	0	1,574264	57,48998	54,11998	OK		24	0,17
12.05.2026	52,87904	50,64951	2,229534	70,32342	41,50655	28,81687	0,000673	0	1,524173	54,13997	50,96998	OK		24	0,2
13.05.2026	54,7152	52,67714	2,038065	69,99162	41,53441	28,45722	0,000734	0	1,558627	56,14997	52,86999	OK		24	0,2
14.05.2026	53,41872	51,21092	2,207816	70,41181	40,54933	29,86248	0,000829	0	1,594895	54,69997	51,50998	OK		24	0,19
15.05.2026	56,20629	53,74868	2,457613	68,88092	41,61658	27,26433	0,000899	0	1,529597	57,50998	54,07998	OK		24	0,22
16.05.2026	54,70286	52,25931	2,443553	68,84044	41,31015	27,5303	0,000921	0	1,512684	55,92997	52,60997	OK		24	0,2
17.05.2026	55,73306	53,33798	2,395088	69,29813	40,86766	28,43048	0,001011	0	1,578457	57,03997	53,64998	OK		24	0,19
18.05.2026	58,04835	55,32621	2,722135	68,50384	41,48259	27,02124	0,001051	0	1,573479	59,28997	55,74997	OK		24	0,21
19.05.2026	57,32943	54,12762	3,2018	60,19847	44,78484	15,41364	0,001029	0	1,058164	58,34997	54,57998	OK		24	0,16
20.05.2026	48,7264	45,41935	3,307052	37,70083	33,49451	4,206326	0,000958	0	0,299663	49,20999	45,74999	OK		24	0,09
Итого:	867,76	829,58							22,90	887,76	834,65			384	3,02
Средние:			2,39	67,50	41,50	25,99	0,00	0,00							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
04.05.2026	6962,93	311751,38	295426,06	16325,32	301327,51	291343,21	9984,30			
20.05.2026	6985,84	312639,14	296260,71	16378,43	302195,27	292172,79	10022,48			
ИТОГО:	22,90	887,76	834,65	53,11	867,76	829,58	38,18	384	0	3,02

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{корр} =
Q_и/Т_{раб} × Т_{нш} 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись: / / О.И. Акнякина/
Ф.И.О.
МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: / Ю. О. /
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Наркома Малыш № 8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хС1СА


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	77,34	45,3	32,04	162	157,77	162	160,42	0,04	-2,65	5,053	24	0
24.04.2026	77,4	45,52	31,88	163	158,73	163	161,43	0,04	-2,7	5,056	24	0
25.04.2026	77,19	44,7	32,49	161,4	157,2	161,4	159,87	0,04	-2,67	5,105	24	0
26.04.2026	78,03	45,27	32,76	160,7	156,39	160,7	159,16	0,03	-2,77	5,12	24	0
27.04.2026	78,39	45,99	32,4	164,5	160,07	164,5	162,85	0,03	-2,78	5,181	24	0
28.04.2026	77,8	45,82	31,98	164,7	160,32	164,7	163,08	0,03	-2,76	5,119	24	0
29.04.2026	77,35	45,92	31,43	162,1	157,86	162,1	160,47	0,03	-2,61	4,96	24	0
30.04.2026	78,12	47,12	31	166,2	161,76	166,2	164,46	0,01	-2,7	5,011	24	0
01.05.2026	77,61	46,7	30,91	161,9	157,61	161,9	160,24	0,02	-2,63	4,866	24	0
02.05.2026	78,08	46,85	31,23	163,4	159,06	163,4	161,72	0,01	-2,66	4,966	24	0
03.05.2026	77,99	45,5	32,49	162,6	158,27	162,6	161,01	0,02	-2,74	5,141	24	0
04.05.2026	76,45	45,83	30,62	133,1	129,67	133,1	131,76	0,06	-2,09	3,967	24	0
Итого:				1925,6	1874,71	1925,6	1906,47	0,36	-31,76	59,545	288	0
Средние:	77,64	45,87	31,76									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	12898,1	12492,52	12898,1	12732,87	6,69	-240,35	411,548	1311	0
04/05/2624:00	14823,7	14367,23	14823,7	14639,34	7,05	-272,11	471,093	1599	0
Итого:	1925,6	1874,71	1925,6	1906,47	0,36	-31,76	59,545	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDCF4

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
23.04.2026	77,29	48,32	28,97	201,3	196,02	202,3	200,09	0	-4,07	5,675	0	24	0
24.04.2026	77,37	48,6	28,77	199,9	194,64	201,1	198,87	0	-4,23	5,597	0	24	0
25.04.2026	77,21	48,11	29,1	201,6	196,33	202,7	200,47	0	-4,14	5,71	0	24	0
26.04.2026	77,9	48,06	29,84	200,6	195,26	201,6	199,4	0	-4,14	5,826	0	24	0
27.04.2026	78,39	48,88	29,51	199,4	194,03	200,4	198,14	0	-4,11	5,722	0	24	0
28.04.2026	77,7	48,7	29	199,4	194,13	200,3	198,08	0	-3,95	5,626	0	24	0
29.04.2026	77,35	48,42	28,93	198,1	192,92	199,2	197,03	0	-4,11	5,579	0	24	0
30.04.2026	78,23	49,53	28,7	198,9	193,58	199,8	197,49	0	-3,91	5,554	0	24	0
01.05.2026	77,46	48,44	29,02	198,2	192,99	199,2	197	0	-4,01	5,6	0	24	0
02.05.2026	78,16	48,93	29,23	197,2	191,93	198,1	195,86	0	-3,93	5,609	0	24	0
03.05.2026	77,84	48,93	28,91	198,6	193,32	199,6	197,38	0	-4,06	5,585	0	24	0
04.05.2026	76,17	56,08	20,09	200	194,88	201,8	198,87	0,04	-3,99	3,918	0	24	0
Итого:				2393,2	2330,03	2406,1	2378,68	0,04	-48,65	66,001	0	288	0
Средние:	77,58	49,25	28,33										

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	DI	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
22/04/2624:00	51828,2	50123,71	51500,4	50898,29	6,19	-774,58	1871,668	0	5872	0
04/05/2624:00	54221,4	52453,74	53906,5	53276,97	6,23	-823,23	1937,669	0	6160	0
Итого:	2393,2	2330,03	2406,1	2378,68	0,04	-48,65	66,001	0	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации


Подпись _____
О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.


Подпись _____
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=2

T3=1

KC=0x27AF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	77,07	48,46	28,61	207,5	202,07	211,87	209,54	0,59	-7,47	5,993	24	0
24.04.2026	77,14	48,98	28,16	208,1	202,66	212,55	210,16	0,59	-7,5	5,915	24	0
25.04.2026	76,96	48,42	28,54	206,6	201,22	210,91	208,57	0,6	-7,35	5,947	24	0
26.04.2026	77,74	47,66	30,08	201,7	196,34	206,11	203,93	0,6	-7,59	6,132	24	0
27.04.2026	78,13	48,81	29,32	201,5	196,1	205,82	203,56	0,58	-7,46	5,966	24	0
28.04.2026	77,51	48,73	28,78	201,4	196,1	205,73	203,44	0,6	-7,34	5,853	24	0
29.04.2026	77,11	48,03	29,08	199,3	194,1	203,62	201,42	0,59	-7,32	5,857	24	0
30.04.2026	77,9	48,97	28,93	196	190,77	200,25	197,99	0,58	-7,22	5,725	24	0
01.05.2026	77,31	48,79	28,52	202	196,71	206,31	203,98	0,59	-7,27	5,815	24	0
02.05.2026	77,85	48,99	28,86	201,1	195,76	205,44	203,12	0,58	-7,36	5,862	24	0
03.05.2026	77,69	48,03	29,66	198,3	193,06	202,75	200,57	0,59	-7,51	5,946	24	0
04.05.2026	76,11	51,48	24,63	171,2	166,83	174,82	172,65	1,45	-5,82	4,253	24	0
Итого:				2394,7	2331,72	2446,1	2418,93	7,94	-87,21	69,264	288	0
Средние:	77,37	48,77	28,59									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	259714,8	251690,08	260125,54	256676,26	591,03	-4986,18	7981,164	30898	0
04/05/2624:00	262109,5	254021,8	262571,72	259095,19	598,97	-5073,39	8050,428	31186	0
Итого:	2394,7	2331,72	2446,18	2418,93	7,94	-87,21	69,264	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ О.И. Ажмакина/
Подпись Ф.И.О.

/ Ю.О. Март
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/26г. - 04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор №8848

Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	HC ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
23.04.2026	232,8116	222,2208	10,59081	77,58627	56,1455	21,44077	0,000775	0	4,989932	239,09	225,46	OK	24	0,22	
24.04.2026	231,6553	221,1571	10,49819	77,63107	56,06588	21,56517	0,000785	0	4,997216	237,91	224,37	OK	24	0,22	
25.04.2026	230,8854	220,4826	10,40284	77,56533	55,92355	21,64178	0,000763	0	4,996783	237,11	223,67	OK	24	0,21	
26.04.2026	229,6191	219,4414	10,17775	78,18467	55,76812	22,41654	0,000765	0	5,140929	235,9	222,6	OK	24	0,21	
27.04.2026	232,0545	221,5917	10,46274	78,65751	57,27722	21,38029	0,000839	0	4,960238	238,47	224,9499	OK	24	0,22	
28.04.2026	232,036	221,516	10,51996	77,97594	56,64551	21,33044	0,000812	0	4,948229	238,35	224,7999	OK	24	0,21	
29.04.2026	229,5399	219,1254	10,41446	77,66908	56,5018	21,16727	0,000798	0	4,85682	235,74	222,36	OK	24	0,22	
30.04.2026	232,9306	222,3042	10,62636	78,57364	57,67104	20,90259	0,000843	0	4,869373	239,35	225,7199	OK	24	0,21	
01.05.2026	229,7911	219,3647	10,42632	77,62933	56,55137	21,07795	0,000852	0	4,843007	235,99	222,6099	OK	24	0,23	
02.05.2026	231,6773	221,1915	10,48584	78,51348	57,15175	21,36174	0,000858	0	4,950712	238,06	224,5299	OK	24	0,2	
03.05.2026	230,3296	219,957	10,37256	78,0685	56,70506	21,36344	0,000866	0	4,915752	236,61	223,23	OK	24	0,23	
04.05.2026	123,1076	118,1752	4,932414	75,68273	47,35393	28,32881	0,000784	0	2,877615	126,63	119,48	OK	24	0,25	
Итого:	2666,44	2546,53							57,35	2739,21	2583,78		288	2,63	
Средние:			9,99	77,81	55,81	22,00	0,00	0,00							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.04.2026	6905,59	309012,17	292842,28	16169,89	298661,07	288796,68	9864,39			
04.05.2026	6962,93	311751,38	295426,06	16325,32	301327,51	291343,21	9984,30			
ИТОГО:	57,35	2739,21	2583,78	155,43	2666,44	2546,53	119,91	288	0	2,63

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =

Qi/Траб x Tнш

0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"Подпись О.И. Ахнакина/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись Ю.О. Мартос
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г. - 04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.04.2026	132,5319	132,53192	0	75,65174	44,486324	31,165415	1,12994	0,798911	4,14182	134,695	134,8175	OK	24	0,01	
24.04.2026	133,4085	133,40846	0	75,72146	44,366299	31,355162	1,130805	0,795882	4,197504	135,6025	135,6875	OK	24	0	
25.04.2026	137,0442	137,04419	0	75,48803	44,413425	31,074608	1,127661	0,798834	4,27319	139,3025	139,365	OK	24	0	
26.04.2026	135,9685	135,96846	0	76,31715	44,109547	32,207596	1,12637	0,797721	4,409668	138,2775	138,2525	OK	24	0	
27.04.2026	128,8089	128,80894	0	76,59124	45,031445	31,55979	1,13623	0,791442	4,076311	130,9925	131,0575	OK	24	0	
28.04.2026	132,1745	132,17445	0	76,11242	44,608326	31,504103	1,134501	0,7907	4,180897	134,395	134,435	OK	24	0	
29.04.2026	134,5963	134,59634	0	75,65261	44,426716	31,225897	1,129653	0,7977	4,216806	136,8275	136,88	OK	24	0	
30.04.2026	128,1756	128,17561	0	76,29717	44,730457	31,56671	1,143374	0,789932	4,058712	130,3575	130,36	OK	24	0	
01.05.2026	136,1537	136,15372	0	75,53693	45,03336	30,503572	1,133212	0,796754	4,168554	138,4425	138,4475	OK	24	0	
02.05.2026	132,7025	132,70245	0	75,87934	44,759289	31,120062	1,140293	0,79636	4,139902	134,9575	134,9375	OK	24	0,01	
03.05.2026	132,3714	132,37137	0	76,07232	44,408512	31,663801	1,136083	0,795081	4,212881	134,64	134,5725	OK	24	0	
04.05.2026	117,1432	117,1432	0	74,12116	45,208836	28,912313	1,13361	0,774546	3,407809	119,03	119,1325	OK	24	0	
Итого:	1581,08	1581,08							49,48	1607,52	1607,95		288	0,02	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.04.2026	1619,41	44896,68	44429,70	466,98	43754,63	43754,33	0,29			
04.05.2026	1668,90	46504,20	46037,64	466,56	45335,71	45335,41	0,29			
ИТОГО:	49,48	1607,52	1607,95	-0,42	1581,08	1581,08	0,00	288		0,02

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Подпись /О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г. - 04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
23.04.2026	116,7049	116,70494	0	76,54629	43,693676	32,852604	1,131522	0,797427	3,860514	119,7125	117,6475	OK	24	0	
24.04.2026	116,5518	116,55177	0	76,60946	43,526535	33,082924	1,132329	0,794411	3,877735	119,5725	117,4775	OK	24	0	
25.04.2026	117,5099	117,50988	0	76,38923	43,808575	32,580658	1,129213	0,797435	3,852969	120,5325	118,4625	OK	24	0	
26.04.2026	116,3255	116,32551	0	77,23264	42,827267	34,405376	1,127867	0,796374	4,035744	119,3775	117,22	OK	24	0	
27.04.2026	110,7618	110,7618	0	77,50795	43,607971	33,899975	1,137729	0,790052	3,770223	113,705	111,6375	OK	24	0	
28.04.2026	112,1292	112,12918	0	77,01557	43,476856	33,538723	1,136093	0,789254	3,786084	115,075	113,0075	OK	24	0	
29.04.2026	111,5051	111,5051	0	76,53928	43,736176	32,803112	1,131254	0,796244	3,680345	114,4175	112,3725	OK	24	0	
30.04.2026	108,7241	108,72409	0	77,19553	43,049793	34,145748	1,145013	0,788275	3,731124	111,6625	109,485	OK	24	0	
01.05.2026	112,1405	112,14047	0	76,43314	43,66716	32,765991	1,135031	0,795149	3,698787	115,105	112,9575	OK	24	0	
02.05.2026	110,9334	110,93338	0	76,78131	43,820999	32,960316	1,142029	0,794747	3,672316	113,895	111,7575	OK	24	0	
03.05.2026	108,029	108,02904	0	76,96623	43,791271	33,174961	1,137675	0,793521	3,610283	110,935	108,815	OK	24	0	
04.05.2026	101,0998	101,09978	0	74,99802	43,366287	31,631737	1,135277	0,772749	3,202455	103,7675	101,7675	OK	24	0	
Итого:	1342,41	1342,41							44,78	1377,76	1352,61		288	0	

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
22.04.2026	8007,34	257340,44	252449,06	4891,38	249910,92	249436,20	474,72			
04.05.2026	8052,12	258718,19	253801,66	4916,53	251253,33	250778,61	474,72			
ИТОГО:	44,78	1377,76	1352,61	25,15	1342,41	1342,41	0,00	288,00		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорр = Qi/Траб х Тнш	0
--------------------------	---

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись: О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: О.В. Мальгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г. - 04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.04.2026	131,7872	131,78717	0	80,60091	51,176788	29,424124	1,131635	0,799538	3,889534	133,985	134,835	OK	24	0	
24.04.2026	129,6688	129,66878	0	80,66026	51,797562	28,862686	1,132453	0,7966	3,755472	131,8325	132,715	OK	24	0	
25.04.2026	127,902	127,90204	0	80,4264	51,062626	29,363771	1,129474	0,799526	3,765804	130,01	130,865	OK	24	0	
26.04.2026	130,1113	130,11125	0	81,28472	51,935074	29,34964	1,12779	0,798523	3,823933	132,3875	133,125	OK	24	0,01	
27.04.2026	131,5013	131,50125	0	81,58535	53,351318	28,234026	1,137912	0,792114	3,711281	133,8375	134,635	OK	24	0	
28.04.2026	127,8924	127,89238	0	81,08416	53,123108	27,961054	1,135918	0,791411	3,585496	130,14	130,9	OK	24	0	
29.04.2026	121,3349	121,33494	0	80,56298	57,534222	23,028757	1,131138	0,797994	2,819807	123,6625	124,2325	OK	24	0	
30.04.2026	112,7092	112,70921	0	81,18303	53,900242	27,282789	1,144975	0,790232	3,131191	114,62	115,48	OK	24	0	
01.05.2026	126,4594	126,45941	0	80,4968	51,149799	29,347006	1,134888	0,797184	3,726841	128,5325	129,4	OK	24	0	
02.05.2026	126,0274	126,02738	0	80,82224	51,910065	28,912178	1,142066	0,796972	3,653322	128,13	129,0075	OK	24	0	
03.05.2026	128,2416	128,24162	0	81,03591	50,998951	30,036957	1,137859	0,795753	3,881517	130,4	131,21	OK	24	0	
04.05.2026	111,9562	111,95615	0	79,00306	51,942841	27,060217	1,135529	0,77492	3,043931	113,6325	114,69	OK	24	0,02	
Итого:	1505,59	1505,59							42,79	1531,17	1541,10		288	0,03	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.04.2026	1423,19	49496,43	49488,78	7,65	48299,54	48299,54	0,00			
04.05.2026	1465,98	51027,60	51029,87	-2,27	49805,13	49805,13	0,00			
ИТОГО:	42,79	1531,17	1541,10	-9,92	1505,59	1505,59	0,00	288		0,03

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{\text{жотт}} = Q_{\text{и}} / \text{Траб}$
 $Q_{\text{и}} / \text{Траб} \times \text{Тнш}$

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  / О.А. Ажникина/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.04.2026	130,4677	130,4677	0	76,46816	48,67285	27,79531	1,106517	0,780719	3,640625	133,78	131,8625	OK	24	0	
24.04.2026	129,5943	129,5943	0	76,53752	48,58956	27,94796	1,107345	0,777617	3,634933	132,9475	130,92	OK	24	0	
25.04.2026	128,5027	128,5027	0	76,30074	48,71169	27,58904	1,10434	0,780507	3,554872	131,725	129,9075	OK	24	0	
26.04.2026	129,0287	129,0287	0	77,14381	48,20132	28,94249	1,103132	0,779458	3,754551	132,2225	130,515	OK	24	0	
27.04.2026	128,7176	128,7176	0	77,45325	49,01783	28,43542	1,112719	0,77353	3,674803	131,84	130,34	OK	24	0	
28.04.2026	126,586	126,586	0	76,96783	49,09739	27,87044	1,110921	0,772426	3,544801	129,615	128,1875	OK	24	0	
29.04.2026	130,8168	130,8168	0	76,48866	48,90762	27,58103	1,106567	0,779272	3,622593	133,8975	132,47	OK	24	0	
30.04.2026	125,8284	125,8284	0	77,13821	49,10481	28,03341	1,119483	0,771979	3,539545	128,85	127,425	OK	24	0	
01.05.2026	128,8673	128,8673	0	76,39921	48,60124	27,79796	1,110151	0,777947	3,599735	131,8975	130,4675	OK	24	0	
02.05.2026	131,1143	131,1143	0	76,7053	50,62086	26,08444	1,116581	0,778108	3,425959	134,21	132,905	OK	24	0	
03.05.2026	131,0305	131,0305	0	76,93936	51,38851	25,55086	1,112718	0,776556	3,368653	134,1275	132,92	OK	24	0	
04.05.2026	121,8802	121,8802	0	75,00105	52,49434	22,50671	1,109882	0,757071	2,770663	124,6275	123,655	OK	24	0,01	
Итого:	1542,43	1542,43							42,13	1579,74	1561,58		288	0,01	
Средние:			0,00	76,63	49,45	27,18	1,11	0,78							

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.04.2026	1651,29	57560,37	56664,93	895,44	55891,72	55891,72	0,00			
04.05.2026	1693,42	59140,11	58226,50	913,61	57434,16	57434,16	0,00			
ИТОГО:	42,13	1579,74	1561,58	18,17	1542,43	1542,43	0,00	288	0	0,01

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб x Тнш

0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. О.И. Ажмакина/
МП
«Домоуправ-Сервис»
для документов
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298352

Подпись _____
Ф.И.О. О.В. Мальгина/

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г. - 20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
05.05.2026	106,6044	106,6044	0	72,52142	55,9954	16,52603	1,09373	0,759293	1,778112	108,775	108,3875	OK	24	0,01	
06.05.2026	103,7189	103,7189	0	69,56117	52,96001	16,60116	1,040699	0,783301	1,734645	105,69	105,265	OK	24	0	
07.05.2026	98,7115	98,7115	0	69,9284	52,7746	17,15379	1,004721	0,765634	1,710391	100,595	100,185	OK	24	0	
08.05.2026	97,01144	97,01144	0	69,87268	53,10565	16,76703	0,999444	0,766085	1,642932	98,8325	98,49999	OK	24	0	
09.05.2026	94,31905	94,31905	0	70,05667	53,1999	16,85677	0,994344	0,77036	1,600793	96,07751	95,7925	OK	24	0	
10.05.2026	95,46037	95,46037	0	69,76865	52,18953	17,57913	0,985672	0,777716	1,687281	97,22501	96,9075	OK	24	0	
11.05.2026	96,79736	96,79736	0	69,61903	51,02167	18,59736	0,976842	0,779771	1,825322	98,59501	98,18501	OK	24	0	
12.05.2026	94,21155	94,21155	0	69,50082	51,98552	17,5153	0,977783	0,781731	1,662337	95,95001	95,62	OK	24	0,01	
13.05.2026	86,41599	86,41599	0	69,46856	49,0225	20,44606	0,982614	0,784445	1,759868	88,13751	87,49252	OK	24	0,01	
14.05.2026	77,89048	77,89048	0	69,29519	46,97224	22,32295	0,998234	0,785378	1,753269	80,20252	78,01	OK	24	0	
15.05.2026	84,13334	78,71484	5,418505	68,61794	47,37047	21,24746	0,995094	0,786457	1,798896	85,95001	79,43501	OK	24	0	
16.05.2026	91,91132	81,79865	10,11268	68,13826	47,57295	20,56532	0,999349	0,786643	1,89419	93,81001	82,62	OK	24	0	
17.05.2026	91,95642	80,67033	11,28608	68,58386	46,80413	21,77971	1,005981	0,786077	2,015714	93,88002	81,45003	OK	24	0	
18.05.2026	92,00395	80,05357	11,95039	67,91139	47,65815	20,25325	1,00071	0,790978	1,873871	93,89252	80,85751	OK	24	0	
19.05.2026	90,50084	85,62286	4,877974	61,98465	47,69229	14,29237	0,820892	0,696289	1,317552	91,97253	86,56	OK	24	0	
20.05.2026	100,1139	98,80537	1,308497	41,81376	36,36343	5,450345	0,674334	0,474684	0,61325	100,1	100,63	OK	24	0,04	
Итого:	1501,76	1456,81							26,67	1529,69	1475,90		384	0,07	
Средние:				2,81	67,29	49,54	17,75	0,97	0,75						

Дата	Общ	V1	V2	Vd	G1	G2	Гподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
04.05.2026	1693,42	59140,11	58226,50	913,61	57434,16	57434,16	0,00			
20.05.2026	1720,09	60669,80	59702,40	967,40	58935,92	58890,96	44,95			
ИТОГО:	26,67	1529,69	1475,90	53,79	1501,76	1456,81	44,95	384	0	0,07

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} =
Q_и/Т_{раб} × Т_{нш} 0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись О.И. Ахнакина/
Ф.И.О.

Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.





ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г. - 20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
05.05.2026	74,61002	74,610016	0	72,37807	44,186001	28,192062	1,117984	0,776523	2,126667	76,75002	74,815	OK	24	0	
06.05.2026	85,56497	85,564972	0	69,61495	45,351208	24,263754	1,063827	0,800214	2,105352	87,80501	85,92252	OK	24	0	
07.05.2026	82,30613	82,306129	0	69,95467	44,725773	25,228888	1,027451	0,782563	2,107935	84,5225	82,58501	OK	24	0	
08.05.2026	81,56118	81,56118	0	69,92011	45,232258	24,687843	1,022667	0,782754	2,035068	83,755	81,86001	OK	24	0	
09.05.2026	80,16264	80,162643	0	70,13932	45,365997	24,773321	1,017237	0,787389	2,015182	82,34499	80,44501	OK	24	0	
10.05.2026	82,62834	82,628342	0	69,86566	45,512432	24,353226	1,008093	0,79487	2,032034	84,835	82,95751	OK	24	0	
11.05.2026	88,5772	88,577202	0	69,72002	44,751328	24,968702	0,998862	0,796769	2,253199	90,8625	88,9575	OK	24	0	
12.05.2026	84,85172	84,851715	0	69,60449	44,858486	24,746008	0,998833	0,798942	2,127321	87,08501	85,1875	OK	24	0	
13.05.2026	84,37315	84,373154	0	69,62455	44,633133	24,991426	1,00566	0,80176	2,142015	86,6275	84,6625	OK	24	0	
14.05.2026	84,88208	84,88208	0	69,54865	43,806957	25,741693	1,021367	0,802091	2,211265	87,11751	85,17001	OK	24	0	
15.05.2026	87,48144	87,481438	0	68,79522	44,718014	24,077209	1,017364	0,802758	2,130927	89,71751	87,8325	OK	24	0	
16.05.2026	88,38626	88,386261	0	68,33486	45,408253	22,926607	1,021564	0,802368	2,053548	90,61001	88,785	OK	24	0	
17.05.2026	85,95657	85,956573	0	68,76946	45,005604	23,763865	1,027925	0,801148	2,077833	88,15251	86,31751	OK	24	0	
18.05.2026	90,02377	90,023766	0	68,07157	44,596165	23,475395	1,0226	0,806687	2,151181	92,24251	90,4225	OK	24	0	
19.05.2026	96,2859	96,367645	-0,0817484	61,85225	47,161346	14,690903	0,833808	0,708376	1,50954	98,05251	97,18	OK	24	0	
20.05.2026	101,627	101,46573	0,16123177	41,93055	36,636692	5,2938576	0,500739	0,495037	0,687688	102,355	102,55	OK	24	0	
Итого:	1379,28	1379,20							31,77	1412,84	1385,65		384	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
04.05.2026	8052,12	258718,19	253801,66	4916,53	251253,33	250778,61	474,72			
20.05.2026	8083,88	260131,03	255187,31	4943,72	252632,61	252157,81	474,80			
ИТОГО:	31,77	1412,84	1385,65	27,19	1379,28	1379,20	0,08	384,00		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)


Qконтр =
Qi/Траб x Тнш

0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.М. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  /О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г. - 20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
05.05.2026	85,63002	85,63002	0	76,34301	53,373348	22,96966	1,118424	0,778805	1,96666	86,6225	87,8825	OK	24	0	
06.05.2026	108,7378	108,73775	0	73,64406	55,788849	17,855211	1,063837	0,802208	1,945944	110,02	111,56	OK	24	0,01	
07.05.2026	103,8187	103,81867	0	73,98309	55,286255	18,696835	1,027648	0,784687	1,967064	105,055	106,49	OK	24	0	
08.05.2026	101,5809	101,58087	0	73,94023	55,90469	18,035543	1,022689	0,784741	1,835659	102,78	104,2425	OK	24	0	
09.05.2026	100,5926	100,59261	0	74,15904	55,806515	18,352526	1,017279	0,789384	1,856977	101,795	103,2225	OK	24	0	
10.05.2026	109,6682	109,66824	0	73,9156	56,536526	17,379087	1,008256	0,796828	1,916799	111,005	112,535	OK	24	0	
11.05.2026	118,6346	118,63462	0	73,77448	55,758923	18,015554	0,999139	0,798872	2,16293	120,12	121,6275	OK	24	0	
12.05.2026	115,2705	115,27048	0	73,66657	56,433842	17,232729	0,999283	0,800737	2,007196	116,7075	118,24	OK	24	0	
13.05.2026	114,8276	114,82764	0	73,68597	56,334187	17,351789	1,005062	0,803279	2,005659	116,295	117,755	OK	24	0	
14.05.2026	112,6636	112,66357	0	73,59259	56,116348	17,47624	1,02131	0,804146	1,973912	114,125	115,4775	OK	24	0	
15.05.2026	129,6771	129,67709	0	72,87859	57,430401	15,448186	1,015193	0,806442	1,986916	131,12	133,22	OK	24	0	
16.05.2026	139,4969	139,49686	0	72,42213	58,773239	13,648875	1,021115	0,804171	1,886495	140,8775	143,52	OK	24	0	
17.05.2026	130,6335	130,63353	0	72,84313	57,508755	15,334373	1,02738	0,803042	1,993251	131,9075	134,3575	OK	24	0	
18.05.2026	146,1974	146,19743	0	72,17701	59,259872	12,917137	1,021969	0,80853	1,885004	147,62	150,4475	OK	24	0	
19.05.2026	143,8996	143,89955	0	66,135	58,191563	7,9434495	0,833156	0,709997	1,38592	145,2625	147,71	OK	24	0	
20.05.2026	101,3873	100,45082	0,9365214	45,45839	40,953598	4,5048008	0,67553	0,474315	0,559643	101,675	102,3825	OK	24	0	
Итого:	1862,72	1861,78							29,34	1882,99	1910,67		384	0,01	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
04.05.2026	1465,98	51027,60	51029,87	-2,27	49805,13	49805,13	0,00			
20.05.2026	1495,32	52910,59	52940,54	-29,96	51667,85	51666,91	0,94			
ИТОГО:	29,34	1882,99	1910,67	-27,68	1862,72	1861,78	0,94	384		0,01

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{кв\pi\pi} = Q_{и}/T_{раб}$
 $Q_{и}/T_{раб} \times T_{нш}$

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



[Signature]
/О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/2026г.-04/05/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06403116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.04.2026	141,6922	141,69221	0	77,20655	43,827969	33,37859	1,056712	0,727793	4,737573	144,735	143,5275	OK	24	0,01	
24.04.2026	138,9306	138,9306	0	77,25499	43,392929	33,862053	1,057443	0,724823	4,709377	141,9175	140,705	OK	24	0	
25.04.2026	139,0066	139,00661	0	77,02709	43,070164	33,956917	1,054733	0,727513	4,729812	141,9625	140,775	OK	24	0	
26.04.2026	141,0062	141,00623	0	77,86213	43,031921	34,830227	1,053414	0,726559	4,920777	144,1	142,78	OK	24	0	
27.04.2026	129,426	129,42595	0	78,1835	42,406986	35,776524	1,06302	0,720522	4,642363	132,3225	130,9875	OK	24	0	
28.04.2026	132,1532	132,15321	0	77,65501	42,481293	35,173725	1,06084	0,720061	4,670587	135,06	133,7525	OK	24	0,01	
29.04.2026	133,7734	133,77341	0	77,23496	42,766953	34,468018	1,055932	0,726819	4,627545	136,665	135,425	OK	24	0	
30.04.2026	129,6815	129,68147	0	77,94852	43,251003	34,697517	1,069214	0,719457	4,513467	132,5675	131,2875	OK	24	0	
01.05.2026	133,6254	133,62541	0	77,45204	43,395664	34,056374	1,05964	0,725805	4,552765	136,5175	135,325	OK	24	0	
02.05.2026	129,451	129,45096	0	77,90315	42,685928	35,217224	1,066522	0,725389	4,567946	132,3175	131,035	OK	24	0	
03.05.2026	132,8966	132,89658	0	77,827	42,770092	35,056911	1,062214	0,724324	4,673004	135,8325	134,525	OK	24	0,01	
04.05.2026	106,2511	106,25111	0	75,95028	43,366333	32,583942	1,059069	0,704539	3,485342	108,4925	107,5925	OK	24	0,02	
Итого:	1587,89	1587,89							54,83	1622,49	1607,72		288	0,05	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	BHP	BOC	V3
22.04.2026	1982,21	63872,08	63102,12	769,96	62108,07	62108,29	-0,21			
04.05.2026	2037,04	65494,57	64709,83	784,74	63695,96	63696,18	-0,21			
ИТОГО:	54,83	1622,49	0,00	0,00	1587,89	1587,89	0,00	288		0,05

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qi/Траб x Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306


Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподл	BHP	BOC	V3
22.04.2026	62,10	1556,09	1557,78	0,00	1515,27	1528,68	0,00			
04.05.2026	64,07	1607,28	1609,70	0,00	1565,36	1580,21	0,00			
ИТОГО:	1,97	51,19	51,92	0,00	50,09	51,53	0,00	0		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  / О.И. Ажникина/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабжающей организации

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 06403116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
05.05.2026	80,92312	80,923119	0	73,21606	48,540493	24,675577	1,04132	0,708914	1,983251	82,51251	82,09002	OK	24	0,02	
06.05.2026	103,9006	103,90056	0	70,45392	50,65221	19,801708	0,988268	0,731618	2,062504	105,87	105,435	OK	24	0,02	
07.05.2026	87,42267	87,422668	0	70,6834	48,51059	22,172812	0,95268	0,714584	1,916636	89,1575	88,565	OK	24	0,01	
08.05.2026	102,9056	102,90557	0	70,73095	52,182526	18,548429	0,94772	0,715091	1,804547	104,8475	104,585	OK	24	0,04	
09.05.2026	78,17526	78,175255	0	70,90497	48,569675	22,335295	0,942807	0,719241	1,755106	79,71499	79,20499	OK	24	0,01	
10.05.2026	80,79467	80,79467	0	70,58604	48,763809	21,822222	0,934249	0,726593	1,747109	82,36749	81,885	OK	24	0,01	
11.05.2026	85,37162	85,37162	0	70,35728	47,977554	22,379709	0,925494	0,728588	1,90066	87,0225	86,475	OK	24	0,01	
12.05.2026	98,59738	98,597382	0	70,41533	50,28651	20,128832	0,926101	0,730738	1,993534	100,455	100,035	OK	24	0,01	
13.05.2026	92,27955	92,279549	0	70,38947	48,570934	21,818541	0,931987	0,732606	2,02154	94,01749	93,5425	OK	24	0	
14.05.2026	93,2442	93,244202	0	70,37779	48,989605	21,388174	0,946577	0,733795	1,994737	95,0075	94,54002	OK	24	0,01	
15.05.2026	101,6616	101,66161	0	69,35738	50,195271	19,162115	0,942938	0,73472	1,863721	103,515	103,1975	OK	24	0,02	
16.05.2026	108,7507	108,7507	0	68,96864	51,184246	17,784391	0,947241	0,733454	1,838906	110,71	110,425	OK	24	0,01	
17.05.2026	91,68419	91,684189	0	69,39643	48,533268	20,863161	0,95345	0,732274	1,919407	93,4075	92,88998	OK	24	0,01	
18.05.2026	87,64701	87,647011	0	68,59219	48,210907	20,381283	0,948233	0,737594	1,805998	89,29498	88,73499	OK	24	0	
19.05.2026	103,7044	103,7044	0	65,86813	50,687054	15,181083	0,82084	0,67879	1,522359	105,3825	105,3325	OK	24	0	
20.05.2026	73,88584	73,885841	0	45,94147	38,172352	7,769124	0,628135	0,618176	0,553484	74,21749	74,86749	OK	24	0	
Итого:	1470,95	1470,95							28,68	1497,50	1491,81		384	0,18	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
04.05.2026	2037,04	65494,57	64709,83	784,74	63695,96	63696,18	-0,21			
20.05.2026	2065,72	66992,07	66201,64	790,43	65166,91	65167,13	-0,21			
ИТОГО:	28,68	1497,50	0,00	0,00	1470,95	1470,95	0,00	384		0,18

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/лр)

Qконтр =

Qi/Траб х Тнш

0

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
04.05.2026	64,07	1607,28	1609,70	0,00	1565,36	1580,21	0,00			
20.05.2026	64,07	1607,28	1609,70	0,00	1565,36	1580,21	0,00			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись: _____ Ф.И.О. _____

МП



Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____ /О.В.Мальгина/ Ф.И.О. _____

Handwritten signature of O.V. Malgina in blue ink.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Нар. Малыш. № 3-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х7031


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	75,93	42,46	33,47	87,7	85,47	88,4	87,68	0	-2,21	2,857	24	0
24.04.2026	75,98	42,63	33,35	85,3	83,15	86,1	85,38	0	-2,23	2,774	24	0
25.04.2026	75,76	42,43	33,33	88,6	86,35	89,2	88,48	0	-2,13	2,877	24	0
26.04.2026	76,55	42,37	34,18	87,2	84,97	87,8	87,07	0	-2,1	2,903	24	0
27.04.2026	76,88	42,66	34,22	83,9	81,71	84,6	83,88	0	-2,17	2,796	24	0
28.04.2026	76,37	42,79	33,58	84,5	82,29	85,2	84,48	0	-2,19	2,762	24	0
29.04.2026	75,98	42,69	33,29	87	84,77	87,7	86,97	0	-2,2	2,82	24	0
30.04.2026	76,63	42,84	33,79	82,2	80,06	82,9	82,18	0	-2,12	2,703	24	0
01.05.2026	76,16	42,59	33,57	87,2	84,97	87,8	87,08	0	-2,11	2,848	24	0
02.05.2026	76,61	42,72	33,89	85,6	83,41	86,2	85,47	0	-2,06	2,825	24	0
03.05.2026	76,53	42,63	33,9	85,7	83,48	86,4	85,68	0	-2,2	2,827	24	0
04.05.2026	74,85	43,86	30,99	71,9	70,11	72,5	71,88	0	-1,77	2,17	24	0
Итого:				1016,8	990,74	1024,8	1016,23	0	-25,49	33,16	288	0
Средние:	76,18	42,72	33,46									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	105155,4	101935,22	108518,9	107095,64	0	-5160,42	3139,42	23319	0
04/05/2624:00	106172,2	102925,96	109543,7	108111,87	0	-5185,91	3172,58	23607	0
Итого:	1016,8	990,74	1024,8	1016,23	0	-25,49	33,16	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ" "

Договор N:8848

Адрес: Нарк. Малышева № 3-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8B8B


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	74,63	42,24	32,39	155,9	152,06	161,5	160,13	0,02	-8,07	4,918	24	0
24.04.2026	74,7	41,79	32,91	156,7	152,82	162,4	161,08	0,01	-8,26	5,025	24	0
25.04.2026	74,46	42,38	32,08	159,3	155,39	165	163,63	0,01	-8,24	4,979	24	0
26.04.2026	75,27	41,91	33,36	158,4	154,44	164,2	162,85	0,01	-8,41	5,149	24	0
27.04.2026	75,57	42,5	33,07	152,9	149,04	158,5	157,17	0,01	-8,13	4,925	24	0
28.04.2026	75,11	41,87	33,24	154,8	150,96	160,4	159,06	0,01	-8,1	5,013	24	0
29.04.2026	74,68	41,85	32,83	150,6	146,89	156,1	154,82	0,01	-7,93	4,815	24	0
30.04.2026	75,32	40,97	34,35	144,6	141	150	148,85	0,02	-7,85	4,84	24	0
01.05.2026	74,82	39,42	35,4	142,3	138,78	147,7	146,66	0,01	-7,88	4,908	24	0
02.05.2026	75,25	39,98	35,27	143,6	140,03	149,1	147,98	0,01	-7,95	4,935	24	0
03.05.2026	75,23	40,13	35,1	145,1	141,48	150,6	149,46	0,01	-7,98	4,96	24	0
04.05.2026	73,63	41,31	32,32	115,9	113,09	120,3	119,34	0,03	-6,25	3,65	24	0
Итого:				1780,1	1735,98	1845,8	1831,03	0,16	-95,05	58,12	288	0
Средние:	74,88	41,36	33,52									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	61034,2	59120,82	62788,3	61913,72	3,78	-2792,9	1803,86	5751	0
04/05/2624:00	62814,3	60856,8	64634,1	63744,75	3,94	-2887,95	1861,98	6039	0
Итого:	1780,1	1735,98	1845,8	1831,03	0,16	-95,05	58,12	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Нарк. Мал. №3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD65C


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	76,22	51,25	24,97	164,9	160,7	161,9	159,93	0	0,77	4,01	0	24	0
24.04.2026	76,3	51,7	24,6	167,2	162,92	164,2	162,15	0	0,77	4,005	0	24	0
25.04.2026	76,06	51,29	24,77	163,6	159,47	160,7	158,72	0	0,75	3,949	0	24	0
26.04.2026	76,87	50,65	26,22	159,2	155,08	156,2	154,35	0	0,73	4,064	0	24	0
27.04.2026	77,19	51,86	25,33	163,2	158,92	160,2	158,19	0	0,73	4,021	0	24	0
28.04.2026	76,7	51,57	25,13	160	155,88	157,2	155,25	0	0,63	3,919	0	24	0
29.04.2026	76,27	51,57	24,7	163,7	159,53	160,8	158,8	0,01	0,73	3,938	0	24	0
30.04.2026	76,96	52,38	24,58	162,7	158,46	159,8	157,76	0	0,7	3,894	0	24	0
01.05.2026	76,45	51,19	25,26	153,7	149,74	151	149,14	0	0,6	3,784	0	24	0
02.05.2026	76,92	52,14	24,78	161,2	156,98	158,3	156,31	0	0,67	3,889	0	24	0
03.05.2026	76,85	51,18	25,67	157,2	153,11	154,3	152,4	0	0,71	3,928	0	24	0
04.05.2026	75,22	53,15	22,07	134,2	130,86	132,2	130,45	0,02	0,41	2,889	0	24	0
Итого:				1910,8	1861,65	1876,8	1853,45	0,03	8,2	46,29	0	288	0
Средние:	76,5	51,66	24,84										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	9447,8	9159,09	9235,2	9114,81	0,13	44,28	284,67	0	1336	0
04/05/2624:00	11358,6	11020,74	11112	10968,26	0,16	52,48	330,96	0	1624	0
Итого:	1910,8	1861,65	1876,8	1853,45	0,03	8,2	46,29	0	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Нар. Малыш. № 3-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x7031

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	71,6	45,71	25,89	54,8	53,55	55,4	54,86	0	-1,31	1,385	24	0
06.05.2026	69,14	47,88	21,26	66,8	65,38	67,4	66,68	0	-1,3	1,387	24	0
07.05.2026	69,37	47,88	21,49	61,6	60,25	62,6	61,9	0	-1,65	1,292	24	0
08.05.2026	69,34	48,14	21,2	61	59,67	61,9	61,22	0	-1,55	1,263	24	0
09.05.2026	69,6	47,96	21,64	61,7	60,35	62,7	61,98	0	-1,63	1,304	24	0
10.05.2026	69,38	49,48	19,9	68,5	67,03	69,6	68,79	0	-1,76	1,331	24	0
11.05.2026	69,24	51,98	17,26	86,7	84,84	87,7	86,58	0	-1,74	1,464	24	0
12.05.2026	69,43	55,45	13,98	109,5	107,12	110,6	109	0	-1,88	1,495	24	0
13.05.2026	69,44	56,18	13,26	111,8	109,38	112,9	111,26	0	-1,88	1,45	24	0
14.05.2026	69,44	56,38	13,06	113,7	111,28	114,4	112,72	0	-1,44	1,455	24	0
15.05.2026	68,48	56,02	12,46	112,2	109,81	113,1	111,47	0	-1,66	1,366	24	0
16.05.2026	68,06	55,58	12,48	113,2	110,81	114	112,39	0	-1,58	1,382	24	0
17.05.2026	68,52	55,89	12,63	112,5	110,13	113,4	111,76	0	-1,63	1,391	24	0
18.05.2026	67,77	55,7	12,07	113,2	110,81	114	112,35	0	-1,54	1,338	24	0
19.05.2026	63,82	53,17	10,65	97,2	95,36	98	96,71	0	-1,35	1,019	24	0
20.05.2026	47,84	41,74	6,1	65,5	64,81	66,3	65,76	0	-0,95	0,393	24	0
Итого:				1409,9	1380,58	1424	1405,43	0	-24,85	20,72	384	0
Средние:	67,52	51,57	15,95									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	106172,2	102925,96	109543,7	108111,87	0	-5185,91	3172,58	23607	0
20/05/2624:00	107582,1	104306,54	110967,7	109517,3	0	-5210,76	3193,29	23991	0
Итого:	1409,9	1380,58	1424	1405,43	0	-24,85	20,72	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Нарк. Малышева № 3-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8B8B


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	70,36	41,75	28,61	76,1	74,43	79	78,38	0,01	-3,95	2,128	24	0
06.05.2026	67,82	42,49	25,33	88,4	86,56	91,9	91,13	0,02	-4,57	2,189	24	0
07.05.2026	68,09	42,71	25,38	84,8	83,02	87,9	87,12	0,01	-4,1	2,104	24	0
08.05.2026	68,1	42,81	25,29	84,8	83,04	87,9	87,16	0,01	-4,12	2,096	24	0
09.05.2026	68,28	43,4	24,88	82,1	80,36	84,9	84,17	0,02	-3,81	1,998	24	0
10.05.2026	68,03	43,42	24,61	85,3	83,51	88,4	87,63	0,01	-4,12	2,053	24	0
11.05.2026	67,8	43,23	24,57	95,4	93,44	98,7	97,84	0,02	-4,4	2,291	24	0
12.05.2026	67,84	43,03	24,81	91,3	89,41	94,5	93,68	0,01	-4,27	2,215	24	0
13.05.2026	67,73	43,72	24,01	96,4	94,4	99,1	98,21	0,02	-3,81	2,262	24	0
14.05.2026	67,79	43,06	24,73	92,1	90,19	94,1	93,3	0,02	-3,11	2,229	24	0
15.05.2026	66,8	43,67	23,13	94,2	92,3	96,1	95,24	0,02	-2,94	2,134	24	0
16.05.2026	66,46	43,86	22,6	93,1	91,25	95	94,17	0,02	-2,92	2,058	24	0
17.05.2026	66,91	43,81	23,1	94,2	92,29	96,1	95,26	0,02	-2,97	2,128	24	0
18.05.2026	66,17	44,23	21,94	93,9	92,03	95,8	94,94	0,01	-2,91	2,015	24	0
19.05.2026	60,2	44,8	15,4	101,8	100,1	103,3	102,35	0,02	-2,25	1,536	24	0
20.05.2026	47,08	41,48	5,6	120,1	118,86	121,5	120,51	0,01	-1,65	0,662	24	0
Итого:				1474	1445,19	1514,2	1501,09	0,25	-55,9	32,10	384	0
Средние:	65,96	43,21	22,74									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	62814,3	60856,8	64634,1	63744,75	3,94	-2887,95	1861,98	6039	0
20/05/2624:00	64288,3	62301,99	66148,3	65245,84	4,19	-2943,85	1894,08	6423	0
Итого:	1474	1445,19	1514,2	1501,09	0,25	-55,9	32,10	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Нарк. Мал. №3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0xD65C

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	72,25	55,22	17,03	99,1	96,81	98,3	96,9	0,01	-0,09	1,647	0	24	0
06.05.2026	69,41	54,02	15,39	105,7	103,4	104,8	103,38	0	0,02	1,589	0	24	0
07.05.2026	69,71	55,36	14,35	114,3	111,8	113,3	111,69	0	0,11	1,604	0	24	0
08.05.2026	69,65	54,85	14,8	109,7	107,3	108,7	107,2	0	0,1	1,588	0	24	0
09.05.2026	69,86	54,38	15,48	105,7	103,37	105	103,54	0	-0,17	1,601	0	24	0
10.05.2026	69,61	54,38	15,23	111,9	109,5	110,8	109,3	0	0,2	1,667	0	24	0
11.05.2026	69,44	53,36	16,08	107	104,68	106,3	104,88	0	-0,2	1,683	0	24	0
12.05.2026	69,42	53,63	15,79	108,8	106,46	107,7	106,27	0,03	0,19	1,68	0	24	0
13.05.2026	69,41	53,98	15,43	119	116,44	117,9	116,3	0,01	0,14	1,794	0	24	0
14.05.2026	69,45	55,55	13,9	139	136,01	137,5	135,52	0	0,49	1,887	0	24	0
15.05.2026	68,55	55,07	13,48	135,5	132,64	134,2	132,31	0	0,33	1,788	0	24	0
16.05.2026	68,14	55,47	12,67	151,2	148,03	149,6	147,47	0	0,56	1,876	0	24	0
17.05.2026	68,53	55,13	13,4	135,5	132,64	134,2	132,32	0,01	0,32	1,778	0	24	0
18.05.2026	67,78	54,83	12,95	122,8	120,26	121,7	119,97	0,01	0,29	1,557	0	24	0
19.05.2026	65,51	52,97	12,54	91,6	89,83	90,9	89,72	0,04	0,11	1,125	0	24	0
20.05.2026	47,83	38,69	9,14	36,6	36,21	36,7	36,43	0,05	-0,22	0,33	0	24	0
Итого:				1793,4	1755,38	1777,6	1753,2	0,16	2,18	25,19	0	384	0
Средние:	67,78	53,55	14,22										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	11358,6	11020,74	11112	10968,26	0,16	52,48	330,96	0	1624	0
20/05/2624:00	13152	12776,12	12889,6	12721,46	0,32	54,66	356,15	0	2008	0
Итого:	1793,4	1755,38	1777,6	1753,2	0,16	2,18	25,19	0	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

 / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

 / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер.№ 44-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x2B7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.04.2026	75,21	47,78	27,43	81,5	79,5	83,5	82,62	0	-3,12	2,181	24	0
24.04.2026	75,31	47,6	27,71	81,8	79,76	83,6	82,71	0	-2,95	2,211	24	0
25.04.2026	75,09	47,76	27,33	82,2	80,14	83,7	82,8	0	-2,66	2,187	24	0
26.04.2026	75,9	46,98	28,92	80,7	78,63	82,6	81,76	0	-3,13	2,273	24	0
27.04.2026	76,19	47,68	28,51	79,4	77,38	81,4	80,56	0	-3,18	2,205	24	0
28.04.2026	75,71	47,43	28,28	80,4	78,4	81,9	81,04	0	-2,64	2,219	24	0
29.04.2026	75,26	47,87	27,39	79,7	77,73	81,3	80,43	0	-2,7	2,129	24	0
30.04.2026	75,92	47,68	28,24	76,7	74,76	78,5	77,67	0	-2,91	2,112	24	0
01.05.2026	75,06	46,86	28,2	82,6	80,56	84,5	83,6	0	-3,04	2,272	24	0
02.05.2026	75,5	48,01	27,49	80,8	78,79	82,6	81,7	0	-2,91	2,165	24	0
03.05.2026	75,67	46,86	28,81	81,3	79,24	82,1	81,29	0	-2,05	2,279	24	0
04.05.2026	74,14	46,86	27,28	61	59,53	62,1	61,47	0	-1,94	1,622	24	0
Итого:				948,1	924,42	967,8	957,65	0	-33,23	25,86	288	0
Средние:	75,41	47,44	27,96									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/04/2624:00	82345,5	80016,89	82084,3	80660,76	0,11	-643,87	1552,49	18686	0
04/05/2624:00	83293,6	80941,31	83052,1	81618,41	0,11	-677,1	1578,35	18974	0
Итого:	948,1	924,42	967,8	957,65	0	-33,23	25,86	288	0

Период нормальной работы 288ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19302ч

ИНСПЕКТОР СТИ 5 9Р
КАЛИСЕНА О.В.
25.05.20

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9С4Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	76,48	49,46	27,02	80,3	78,24	86,2	85,21	0	-6,97	2,114	24	0
24.04.2026	76,61	49,39	27,22	80,2	78,15	86	85,04	0	-6,89	2,126	24	0
25.04.2026	76,39	49,48	26,91	80,5	78,43	86,3	85,33	0	-6,9	2,111	24	0
26.04.2026	77,22	48,59	28,63	80	77,9	85,7	84,74	0	-6,84	2,23	24	0
27.04.2026	77,51	49,4	28,11	76,7	74,68	82,1	81,14	0	-6,46	2,098	24	0
28.04.2026	77,01	49,18	27,83	80,4	78,31	86,2	85,24	0	-6,93	2,18	24	0
29.04.2026	76,58	49,14	27,44	79,8	77,76	85,5	84,53	0	-6,77	2,132	24	0
30.04.2026	77,24	49,47	27,77	75,2	73,21	80,4	79,44	0	-6,23	2,033	24	0
01.05.2026	76,34	49,77	26,57	79,9	77,84	85,4	84,4	0	-6,56	2,067	24	0
02.05.2026	76,83	49,84	26,99	80,5	78,4	86	85	0	-6,6	2,115	24	0
03.05.2026	76,97	49,31	27,66	80,1	78,02	85,5	84,54	0	-6,52	2,155	24	0
04.05.2026	75,25	50,18	25,07	64	62,4	68,5	67,72	0,03	-5,32	1,561	24	0
Итого:				937,6	913,34	1003,8	992,33	0,03	-78,99	24,92	288	0
Средние:	76,7	49,43	27,26									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	49596,2	48195,54	47417,6	46861,15	40,16	1334,39	1465,92	18687	0
04/05/2624:00	50533,8	49108,88	48421,4	47853,48	40,19	1255,4	1490,84	18975	0
Итого:	937,6	913,34	1003,8	992,33	0,03	-78,99	24,92	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ _____ / О.И. Ажнакина/
Подпись _____ Ф.И.О.

/ _____ / О.В. Малыгина/
Подпись _____ Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xA002

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	76,29	56,09	20,2	106,6	103,85	105,8	104,28	0	-0,43	2,097	24	0
24.04.2026	76,35	56,54	19,81	107,2	104,43	106,4	104,82	0	-0,39	2,07	24	0
25.04.2026	76,15	56,06	20,09	106,9	104,19	106,2	104,66	0	-0,47	2,092	24	0
26.04.2026	76,96	55,75	21,21	106,5	103,74	105,8	104,28	0	-0,54	2,198	24	0
27.04.2026	77,28	57,3	19,98	106,8	103,98	106,2	104,6	0	-0,62	2,078	24	0
28.04.2026	76,75	57,3	19,45	107,2	104,42	106,5	104,88	0	-0,46	2,029	24	0
29.04.2026	76,32	56,68	19,64	105,4	102,72	104,8	103,23	0	-0,51	2,015	24	0
30.04.2026	77,01	58,24	18,77	106,9	104,08	106,3	104,65	0	-0,57	1,953	24	0
01.05.2026	76,16	56,29	19,87	106,6	103,86	106	104,44	0	-0,58	2,063	24	0
02.05.2026	76,6	57,03	19,57	108,6	105,78	108	106,4	0	-0,62	2,071	24	0
03.05.2026	76,72	56,94	19,78	107,3	104,51	106,8	105,21	0	-0,7	2,065	24	0
04.05.2026	74,99	56,46	18,53	87,2	85,01	86,8	85,51	0,01	-0,5	1,575	24	0
Итого:				1263,2	1230,57	1255,6	1236,96	0,01	-6,39	24,31	288	0
Средние:	76,46	56,72	19,74									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	50684,5	49191,11	51990,7	51322,52	8,71	-2131,41	1455,25	18687	0
04/05/2624:00	51947,7	50421,68	53246,3	52559,48	8,72	-2137,8	1479,56	18975	0
Итого:	1263,2	1230,57	1255,6	1236,96	0,01	-6,39	24,31	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись Ф.И.О.

/  /
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2B7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	70,56	44,4	26,16	29,7	29,05	30	29,76	0	-0,71	0,761	24	0
06.05.2026	68,04	44,6	23,44	34,9	34,17	35	34,72	0	-0,55	0,8	24	0
07.05.2026	68,3	44,74	23,56	33,3	32,57	32,9	32,66	0	-0,09	0,765	24	0
08.05.2026	68,28	45,15	23,13	32,6	31,9	32,2	31,95	0	-0,05	0,738	24	0
09.05.2026	68,54	44,9	23,64	32,9	32,18	32,6	32,36	0	-0,18	0,76	24	0
10.05.2026	68,22	44,71	23,51	33,7	32,99	33,5	33,23	0	-0,24	0,775	24	0
11.05.2026	67,97	44,48	23,49	35,1	34,36	34,7	34,43	0	-0,07	0,808	24	0
12.05.2026	67,92	45,37	22,55	34,4	33,66	34,1	33,81	0	-0,15	0,761	24	0
13.05.2026	67,95	43,99	23,96	35,5	34,74	35,6	35,33	0	-0,59	0,83	24	0
14.05.2026	67,93	44,09	23,84	35,4	34,65	36	35,71	0	-1,06	0,827	24	0
15.05.2026	67,01	45,68	21,33	34,8	34,08	35,1	34,8	0	-0,72	0,724	24	0
16.05.2026	66,68	45,4	21,28	35,8	35,07	36,4	36,05	0	-0,98	0,748	24	0
17.05.2026	67,11	45,65	21,46	34,3	33,57	35,1	34,79	0	-1,22	0,718	24	0
18.05.2026	66,4	44,96	21,44	35,4	34,67	36,6	36,28	0	-1,61	0,742	24	0
19.05.2026	60,44	45,19	15,25	36,1	35,46	38,1	37,73	0	-2,27	0,542	24	0
20.05.2026	47,19	40,98	6,21	41,7	41,24	45	44,66	0	-3,42	0,259	24	0
Итого:				555,6	544,36	562,9	558,27	0	-13,91	11,56	384	0
Средние:	66,15	44,64	21,51									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	83293,6	80941,31	83052,1	81618,41	0,11	-677,1	1578,35	18974	0
20/05/2624:00	83849,2	81485,67	83615	82176,68	0,11	-691,01	1589,91	19358	0
Итого:	555,6	544,36	562,9	558,27	0	-13,91	11,56	384	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации



О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9C4E


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	71,78	50,97	20,81	43,4	42,39	46,6	46,05	0,03	-3,66	0,879	24	0
06.05.2026	69,28	52,03	17,25	50,6	49,52	54,4	53,73	0,03	-4,21	0,853	24	0
07.05.2026	69,55	49,78	19,77	44,3	43,33	47,6	47,11	0,03	-3,78	0,857	24	0
08.05.2026	69,5	50,29	19,21	43,6	42,64	46,8	46,3	0,03	-3,66	0,82	24	0
09.05.2026	69,74	50,93	18,81	42,7	41,76	45,8	45,29	0,02	-3,53	0,786	24	0
10.05.2026	69,42	50,47	18,95	43,9	42,94	47,2	46,69	0,03	-3,75	0,813	24	0
11.05.2026	69,2	48,76	20,44	48,3	47,26	51,7	51,16	0,03	-3,9	0,966	24	0
12.05.2026	69,18	49,02	20,16	46,1	45,09	49,6	49,1	0,03	-4,01	0,908	24	0
13.05.2026	69,21	49,7	19,51	47	45,99	50,1	49,58	0,06	-3,59	0,898	24	0
14.05.2026	69,23	49,14	20,09	47	45,99	49,7	49,17	0,08	-3,18	0,923	24	0
15.05.2026	68,27	50,26	18,01	48,5	47,5	51,4	50,79	0,08	-3,29	0,851	24	0
16.05.2026	67,93	50,78	17,15	48,6	47,61	51,5	50,86	0,08	-3,25	0,819	24	0
17.05.2026	68,39	49,37	19,02	48,4	47,39	51,3	50,74	0,07	-3,35	0,898	24	0
18.05.2026	67,65	49,06	18,59	49,6	48,57	52,6	52,02	0,08	-3,45	0,901	24	0
19.05.2026	62,65	48,54	14,11	49,3	48,42	52,5	51,92	0,05	-3,5	0,683	24	0
20.05.2026	47,89	41,37	6,52	43,7	43,22	46,4	46,03	0,05	-2,81	0,282	24	0
Итого:				745	729,62	795,2	786,54	0,78	-56,92	13,14	384	0
Средние:	67,42	49,4	18,02									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	50533,8	49108,88	48421,4	47853,48	40,19	1255,4	1490,84	18975	0
20/05/2624:00	51278,8	49838,5	49216,6	48640,02	40,97	1198,48	1503,98	19359	0
Итого:	745	729,62	795,2	786,54	0,78	-56,92	13,14	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись / О.И. Ажнакина /
Ф.И.О.

/  /
Подпись / О.В. Малыгина /
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хА002

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	71,71	55,24	16,47	55,6	54,3	55,5	54,71	0	-0,41	0,893	24	0
06.05.2026	68,83	49,1	19,73	47,8	46,8	47,7	47,19	0,02	-0,39	0,923	24	0
07.05.2026	69,03	50,43	18,6	46,2	45,22	46,4	45,85	0	-0,63	0,84	24	0
08.05.2026	69,03	50,7	18,33	45,8	44,84	45,8	45,25	0	-0,41	0,819	24	0
09.05.2026	69,24	50,86	18,38	44,7	43,74	44,9	44,37	0	-0,63	0,803	24	0
10.05.2026	68,85	48,16	20,69	43,1	42,14	43,2	42,71	0	-0,57	0,869	24	0
11.05.2026	68,65	46,79	21,86	41,8	40,91	42	41,53	0	-0,62	0,892	24	0
12.05.2026	68,55	46,99	21,56	41,7	40,78	41,9	41,47	0	-0,69	0,878	24	0
13.05.2026	68,58	47,62	20,96	42	41,08	42,1	41,64	0,01	-0,56	0,859	24	0
14.05.2026	68,6	48,21	20,39	43,9	42,94	43,9	43,43	0	-0,49	0,877	24	0
15.05.2026	67,72	48,4	19,32	43,4	42,48	43,6	43,11	0	-0,63	0,818	24	0
16.05.2026	67,34	49,62	17,72	44	43,06	44,1	43,59	0	-0,53	0,764	24	0
17.05.2026	67,82	47,17	20,65	44,7	43,75	44,8	44,34	0	-0,59	0,902	24	0
18.05.2026	67,06	48,19	18,87	43,5	42,58	43,7	43,23	0	-0,65	0,799	24	0
19.05.2026	65,59	46,29	19,3	27,1	26,55	27,3	27,04	0	-0,49	0,512	24	0
20.05.2026	46,3	29,46	16,84	4,3	4,26	4,2	4,2	0	0,06	0,07	24	0
Итого:				659,6	645,43	661,1	653,66	0,03	-8,23	12,52	384	0
Средние:	67,05	47,7	19,35									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	51947,7	50421,68	53246,3	52559,48	8,72	-2137,8	1479,56	18975	0
20/05/2624:00	52607,3	51067,11	53907,4	53213,14	8,75	-2146,03	1492,08	19359	0
Итого:	659,6	645,43	661,1	653,66	0,03	-8,23	12,52	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x52E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	76,09	46,02	30,07	70,7	68,89	71,8	71,08	0,89	-2,19	2,068	0	24	0
24.04.2026	76,18	46,84	29,34	68,1	66,38	69,1	68,38	0,64	-2	1,945	0	24	0
25.04.2026	75,94	46,72	29,22	68,8	67,05	69,9	69,18	0,7	-2,13	1,959	0	24	0
26.04.2026	76,74	46	30,74	67,4	65,65	68,3	67,58	0,83	-1,93	2,018	0	24	0
27.04.2026	77,05	46,32	30,73	65,8	64,1	66,7	65,99	0,77	-1,89	1,968	0	24	0
28.04.2026	76,57	46,14	30,43	67,6	65,85	68,6	67,88	0,86	-2,03	2,002	0	24	0
29.04.2026	76,14	46,56	29,58	67	65,28	67,8	67,08	0,74	-1,8	1,931	0	24	0
30.04.2026	76,81	46,41	30,4	64,4	62,71	65,3	64,6	0,75	-1,89	1,906	0	24	0
01.05.2026	76,29	47,21	29,08	66,1	64,39	66,9	66,18	0,6	-1,79	1,872	0	24	0
02.05.2026	76,77	46,77	30	65,7	63,99	66,6	65,88	0,67	-1,89	1,923	0	24	0
03.05.2026	76,7	46,33	30,37	66,9	65,15	67,8	67,08	0,82	-1,93	1,977	0	24	0
04.05.2026	74,88	48,29	26,59	58,4	56,94	59,1	58,45	0,79	-1,51	1,514	0	24	0
Итого:				796,9	776,38	807,9	799,36	9,06	-22,98	23,08	0	288	0
Средние:	76,34	46,63	29,71										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	96013,5	93132,28	96066,4	94832,49	894,14	-1700,21	2827,05	0	31432	0
04/05/2624:00	96810,4	93908,66	96874,3	95631,85	903,2	-1723,19	2850,14	0	31720	0
Итого:	796,9	776,38	807,9	799,36	9,06	-22,98	23,08	0	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись Ф.И.О.

/  /
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xC8FE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	76,11	47,68	28,43	70,8	68,98	70,4	69,68	0,68	-0,7	1,96	0	24	0
24.04.2026	76,18	47,64	28,54	70,7	68,9	70,3	69,58	0,64	-0,68	1,965	0	24	0
25.04.2026	75,95	48,1	27,85	70,1	68,34	69,7	68,96	0,59	-0,62	1,903	0	24	0
26.04.2026	76,76	47,5	29,26	70	68,19	69,5	68,76	0,78	-0,57	1,994	0	24	0
27.04.2026	77,08	48,49	28,59	70	68,15	69,4	68,68	0,63	-0,53	1,947	0	24	0
28.04.2026	76,58	47,85	28,73	71,1	69,28	70	69,26	0,68	0,02	1,989	0	24	0
29.04.2026	76,17	47,72	28,45	70,4	68,61	69,4	68,68	0,66	-0,07	1,95	0	24	0
30.04.2026	76,85	48,78	28,07	70,1	68,26	69,4	68,67	0,6	-0,41	1,915	0	24	0
01.05.2026	76,34	48,06	28,28	69,8	68,03	69	68,22	0,62	-0,19	1,921	0	24	0
02.05.2026	76,8	48,43	28,37	69,5	67,69	68,7	67,98	0,59	-0,29	1,917	0	24	0
03.05.2026	76,73	47,64	29,09	69,7	67,91	69,4	68,7	0,77	-0,79	1,973	0	24	0
04.05.2026	75,12	47,88	27,24	54,1	52,75	54	53,45	0,6	-0,7	1,438	0	24	0
Итого:				826,3	805,09	819,2	810,62	7,84	-5,53	22,87	0	288	0
Средние:	76,38	47,98	28,4										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	98833,9	95940,28	94660,5	93303,75	922,65	2636,53	2674,29	0	31263	23
04/05/2624:00	99660,2	96745,37	95479,7	94114,37	930,49	2631	2697,16	0	31551	23
Итого:	826,3	805,09	819,2	810,62	7,84	-5,53	22,87	0	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xА5F1


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	75,82	46,18	29,64	79,5	77,47	79,5	78,73	0,08	-1,26	2,295	24	0
24.04.2026	75,92	46,04	29,88	79,9	77,88	79,9	79,13	0	-1,25	2,327	24	0
25.04.2026	75,66	46,31	29,35	81,1	79,06	81,1	80,33	1,07	-1,27	2,32	24	0
26.04.2026	76,5	45,5	31	80,4	78,36	80,4	79,61	1,81	-1,25	2,429	24	0
27.04.2026	76,8	45,44	31,36	76,2	74,22	76,2	75,46	1,58	-1,24	2,326	24	0
28.04.2026	76,34	45,91	30,43	79,9	77,89	79,9	79,15	1,57	-1,26	2,372	24	0
29.04.2026	75,96	45,68	30,28	80,1	78,09	80,1	79,36	1,71	-1,27	2,361	24	0
30.04.2026	76,64	45,31	31,33	75,8	73,83	75,8	75,07	1,69	-1,24	2,312	24	0
01.05.2026	76,12	46,37	29,75	78,1	76,08	78,1	77,31	1,45	-1,23	2,26	24	0
02.05.2026	76,59	46,29	30,3	77,1	75,14	77,1	76,32	1,5	-1,18	2,276	24	0
03.05.2026	76,55	45,71	30,84	77,5	75,5	77,5	76,75	1,71	-1,25	2,325	24	0
04.05.2026	74,7	46,24	28,46	65,5	63,87	65,5	64,81	1,41	-0,94	1,817	24	0
Итого:				931,1	907,39	931,1	922,03	15,58	-14,64	27,42	288	0
Средние:	76,13	45,91	30,21									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	102600	99572,31	108187,3	106635,07	1120,36	-7062,76	2702,94	31430	0
04/05/2624:00	103531,1	100479,7	109118,4	107557,1	1135,94	-7077,4	2730,36	31718	0
Итого:	931,1	907,39	931,1	922,03	15,58	-14,64	27,42	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xF52E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	71,66	52,54	19,12	50,6	49,45	51,4	50,76	0,77	-1,31	0,945	0	24	0
06.05.2026	69,25	54,84	14,41	67,5	66,05	68,6	67,63	0,77	-1,58	0,954	0	24	0
07.05.2026	69,56	54,35	15,21	62,5	61,16	63,5	62,63	0,76	-1,47	0,929	0	24	0
08.05.2026	69,49	54,45	15,04	61,3	59,98	62,4	61,54	0,74	-1,56	0,902	0	24	0
09.05.2026	69,73	54,81	14,92	59,5	58,2	60,6	59,78	0,65	-1,58	0,869	0	24	0
10.05.2026	69,51	55,4	14,11	62,6	61,28	63,8	62,87	0,59	-1,59	0,862	0	24	0
11.05.2026	69,31	54,98	14,33	69,8	68,31	71,1	70,08	0,83	-1,77	0,976	0	24	0
12.05.2026	69,36	55,37	13,99	69,5	67,99	70,8	69,82	0,77	-1,83	0,951	0	24	0
13.05.2026	69,29	53,19	16,1	62,1	60,75	63,2	62,36	0,86	-1,61	0,977	0	24	0
14.05.2026	69,31	52,77	16,54	61,7	60,36	62,5	61,69	0,86	-1,33	0,995	0	24	0
15.05.2026	68,32	55,32	13	68,8	67,35	69,8	68,78	0,63	-1,43	0,873	0	24	0
16.05.2026	68	55,51	12,49	69,5	68,06	70,3	69,29	0,57	-1,23	0,848	0	24	0
17.05.2026	68,42	54,5	13,92	65,4	64	66,2	65,31	0,71	-1,31	0,891	0	24	0
18.05.2026	67,73	54,98	12,75	74,2	72,66	75	73,96	0,82	-1,3	0,923	0	24	0
19.05.2026	63,31	53,4	9,91	67,1	65,86	68,4	67,5	0,68	-1,64	0,652	0	24	0
20.05.2026	49,28	42,56	6,72	28,4	28,07	29,6	29,34	0,54	-1,27	0,19	0	24	0
Итого:				1000,5	979,53	1017,2	1003,34	11,55	-23,81	13,74	0	384	0
Средние:	67,59	53,68	13,91										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	96810,4	93908,66	96874,3	95631,85	903,2	-1723,19	2850,14	0	31720	0
20/05/2624:00	97810,9	94888,19	97891,5	96635,19	914,75	-1747	2863,87	0	32104	0
Итого:	1000,5	979,53	1017,2	1003,34	11,55	-23,81	13,74	0	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xC8FE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	71,46	46,74	24,72	34,2	33,4	34	33,69	0,49	-0,29	0,824	0	24	0
06.05.2026	69,13	49,42	19,71	43,9	42,97	43,6	43,12	0,53	-0,15	0,845	0	24	0
07.05.2026	69,39	49,66	19,73	41,2	40,34	40,9	40,42	0,45	-0,08	0,793	0	24	0
08.05.2026	69,34	49,83	19,51	41,3	40,41	41	40,52	0,44	-0,11	0,789	0	24	0
09.05.2026	69,58	49,16	20,42	40,9	40,03	40,5	40,02	0,51	0,01	0,815	0	24	0
10.05.2026	69,36	49,49	19,87	42,6	41,66	42,2	41,72	0,51	-0,06	0,827	0	24	0
11.05.2026	69,17	48,98	20,19	47,6	46,6	47	46,49	0,74	0,11	0,939	0	24	0
12.05.2026	69,19	50,26	18,93	45,4	44,41	45,2	44,69	0,52	-0,28	0,839	0	24	0
13.05.2026	69,16	49,81	19,35	46,1	45,13	46,3	45,8	0,62	-0,67	0,87	0	24	0
14.05.2026	69,13	48,91	20,22	45,5	44,51	45,7	45,19	0,65	-0,68	0,901	0	24	0
15.05.2026	68,18	50,55	17,63	48,9	47,87	48,9	48,32	0,56	-0,45	0,845	0	24	0
16.05.2026	67,88	50,96	16,92	51,5	50,45	51,7	51,06	0,62	-0,61	0,854	0	24	0
17.05.2026	68,31	48,82	19,49	51,4	50,32	51,5	50,95	0,89	-0,63	0,979	0	24	0
18.05.2026	67,59	50,28	17,31	51,3	50,22	51,6	50,98	0,71	-0,76	0,869	0	24	0
19.05.2026	62,29	49,84	12,45	50,4	49,51	51	50,38	0,63	-0,87	0,617	0	24	0
20.05.2026	49,22	42,76	6,46	26	25,7	26,1	25,86	0,42	-0,16	0,164	0	24	0
Итого:				708,2	693,53	707,2	699,21	9,29	-5,68	12,77	0	384	0
Средние:	67,39	49,09	18,3										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	99660,2	96745,37	95479,7	94114,37	930,49	2631	2697,16	0	31551	23
20/05/2624:00	100368,4	97438,9	96186,9	94813,58	939,78	2625,32	2709,93	0	31935	23
Итого:	708,2	693,53	707,2	699,21	9,29	-5,68	12,77	0	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-3

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА5F1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	71,27	48,59	22,68	45,1	44,08	45,1	44,59	0,98	-0,51	0,998	24	0
06.05.2026	68,81	51,54	17,27	53,3	52,17	53,3	52,63	0,7	-0,46	0,9	24	0
07.05.2026	69,09	51,27	17,82	51	49,94	51	50,33	0,69	-0,39	0,889	24	0
08.05.2026	69,07	51,97	17,1	51,1	50,03	51,1	50,46	0,59	-0,43	0,853	24	0
09.05.2026	69,3	52,33	16,97	50,8	49,68	50,8	50,16	0,58	-0,48	0,841	24	0
10.05.2026	69,11	51,86	17,25	56,2	54,99	56,2	55,48	0,81	-0,49	0,948	24	0
11.05.2026	68,92	51,67	17,25	60	58,69	60	59,24	0,94	-0,55	1,011	24	0
12.05.2026	68,93	52,03	16,9	56,1	54,86	56,1	55,38	0,71	-0,52	0,927	24	0
13.05.2026	68,92	51,27	17,65	54,7	53,53	54,7	54,03	0,77	-0,5	0,943	24	0
14.05.2026	68,86	49,29	19,57	49,8	48,76	49,8	49,28	0,8	-0,52	0,95	24	0
15.05.2026	67,98	51,45	16,53	56,3	55,15	56,3	55,59	0,66	-0,44	0,911	24	0
16.05.2026	67,64	51,7	15,94	58,5	57,27	58,5	57,78	0,72	-0,51	0,91	24	0
17.05.2026	68,04	50,41	17,63	56,7	55,51	56,7	56,02	0,91	-0,51	0,979	24	0
18.05.2026	67,36	51,03	16,33	59	57,75	59	58,28	0,84	-0,53	0,942	24	0
19.05.2026	64,04	41,48	22,56	104,3	102,35	104,3	103,44	6,37	-1,09	2,306	24	0
20.05.2026	50,34	22,32	28,02	17	16,78	17	16,97	2,71	-0,19	0,47	24	0
Итого:				879,9	861,54	879,9	869,66	19,78	-8,12	15,78	384	0
Средние:	67,35	48,76	18,59									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	103531,1	100479,7	109118,4	107557,1	1135,94	-7077,4	2730,36	31718	0
20/05/2624:00	104411	101341,24	109998,3	108426,76	1155,72	-7085,52	2746,14	32102	0
Итого:	879,9	861,54	879,9	869,66	19,78	-8,12	15,78	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Адрес: Молодог. № 74-1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	76,36	42,93	33,43	65,7	63,99	65,5	64,96	0,01	-0,97	2,137	24	0
24.04.2026	76,44	43,12	33,32	65,4	63,7	65,1	64,56	0	-0,86	2,121	24	0
25.04.2026	76,24	42,66	33,58	65,7	64	65,4	64,86	0,01	-0,86	2,15	24	0
26.04.2026	77,03	42,49	34,54	64,6	62,89	64,4	63,86	0,01	-0,97	2,169	24	0
27.04.2026	77,38	42,84	34,54	63,5	61,82	63,2	62,69	0	-0,87	2,134	24	0
28.04.2026	76,83	43,16	33,67	64,2	62,5	64	63,48	0,01	-0,98	2,104	24	0
29.04.2026	76,41	43,11	33,3	63,9	62,23	63,6	63,07	0	-0,84	2,071	24	0
30.04.2026	77,13	43,29	33,84	62,2	60,52	62	61,48	0,01	-0,96	2,046	24	0
01.05.2026	76,16	43,17	32,99	65,4	63,72	65,2	64,67	0,01	-0,95	2,101	24	0
02.05.2026	76,71	43,39	33,32	64,6	62,91	64,3	63,75	0	-0,84	2,094	24	0
03.05.2026	76,78	42,71	34,07	64,4	62,72	64,2	63,66	0,01	-0,94	2,135	24	0
04.05.2026	75,01	43,79	31,22	54,7	53,32	54,6	54,1	0,01	-0,78	1,663	24	0
Итого:				764,3	744,32	761,5	755,14	0,08	-10,82	24,93	288	0
Средние:	76,54	43,05	33,48									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	31937,4	30945,84	32209,1	31899,94	24,13	-954,1	1217,62	12734	0
04/05/2624:00	32701,7	31690,16	32970,6	32655,08	24,21	-964,92	1242,55	13022	0
Итого:	764,3	744,32	761,5	755,14	0,08	-10,82	24,93	288	0


Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  / О.И. Ажикина/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г. - 04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Молодогвардейцев 74 (итп-2) Договор №: 8848
Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06343116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.04.2026	175,2137	175,21367	0	77,73218	55,665295	22,066879	1,10949	0,780199	3,86912	179,1625	178,3275	OK	24	0	
24.04.2026	169,7094	169,70935	0	77,78637	55,484798	22,301565	1,110269	0,777134	3,800108	173,555	172,705	OK	24	0	
25.04.2026	174,9401	174,94014	0	77,58269	55,682007	21,900675	1,107191	0,780076	3,848955	178,8725	178,055	OK	24	0	
26.04.2026	173,3091	173,3091	0	78,41048	55,692249	22,718233	1,105881	0,779124	3,956053	177,3075	176,3875	OK	24	0	
27.04.2026	162,1125	162,11253	0	78,7396	55,67889	23,060709	1,115639	0,772934	3,753507	165,8925	164,9825	OK	24	0	
28.04.2026	166,78	166,77998	0	78,17632	55,733109	22,443209	1,113637	0,772294	3,759508	170,6075	169,74	OK	24	0,01	
29.04.2026	170,3315	170,33151	0	77,75282	55,655598	22,097214	1,108908	0,779092	3,78086	174,1725	173,375	OK	24	0	
30.04.2026	156,7008	156,70078	0	78,46529	55,648499	22,816788	1,122195	0,771679	3,587699	160,37	159,4275	OK	24	0	
01.05.2026	171,3778	171,37781	0	77,55719	55,844944	21,712236	1,112539	0,77808	3,728959	175,2475	174,41	OK	24	0	
02.05.2026	165,8207	165,82069	0	78,02132	55,883198	22,138123	1,119267	0,777605	3,685556	169,6325	168,755	OK	24	0	
03.05.2026	167,4581	167,45813	0	78,13253	55,77832	22,354208	1,115115	0,776496	3,75929	171,3075	170,42	OK	24	0	
04.05.2026	159,832	159,83195	0	76,35299	57,694958	18,658037	1,111591	0,757104	3,009323	163,235	162,9125	OK	24	0,01	
Итого:	2013,59	2013,59							44,54	2059,36	2049,50		288	0,02	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.04.2026	1655,22	59753,31	59144,24	609,07	58105,90	58112,62	-6,71			
04.05.2026	1699,76	61812,67	61193,73	618,94	60119,49	60126,20	-6,71			
ИТОГО:	44,54	2059,36	2049,50	9,87	2013,59	2013,59	0,00	288		0,02

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкorr =
Qн/Траб x Тнш 0


Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23714416
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
22.04.2026	180,42	18127,39	17539,21	0,00	18127,31	17518,58	0,00			
04.05.2026	185,05	18708,26	18082,70	0,00	18693,91	18051,18	0,00			
ИТОГО:	4,63	580,87	543,49	0,00	566,60	532,60	0,00	768		0,03

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ахникина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x0A8A

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	77,45	42,07	35,38	88,94	86,61	87,36	86,63	0	-0,02	3,067	24	0
24.04.2026	77,46	41,44	36,02	90,26	87,88	88,6	87,88	0	0	3,166	24	0
25.04.2026	77,25	41,62	35,63	87,41	85,12	85,83	85,14	0	-0,02	3,035	24	0
26.04.2026	78,06	41,31	36,75	85,07	82,8	83,51	82,87	0	-0,07	3,041	24	0
27.04.2026	78,31	40,99	37,32	80,49	78,32	79,06	78,46	0	-0,14	2,921	24	0
28.04.2026	77,76	40,63	37,13	74,68	72,7	73,46	72,93	0	-0,23	2,7	24	0
29.04.2026	77,38	40,68	36,7	81,36	79,24	79,9	79,28	0	-0,04	2,907	24	0
30.04.2026	78,04	40,3	37,74	72,27	70,35	71,1	70,57	0	-0,22	2,655	24	0
01.05.2026	77,15	42,47	34,68	92,8	90,41	91,08	90,29	0	0,12	3,134	24	0
02.05.2026	77,57	42,79	34,78	86,53	84,25	84,96	84,24	0	0,01	2,932	24	0
03.05.2026	77,78	41,73	36,05	79,97	77,87	78,58	77,95	0	-0,08	2,808	24	0
04.05.2026	75,91	43,79	32,12	69,15	67,41	68,18	67,58	0	-0,17	2,165	24	0
Итого:				988,93	962,96	971,62	963,82	0	-0,86	34,53	288	0
Средние:	77,51	41,65	35,85									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	27324,61	26354,17	26573,08	26212,4	0	141,77	1006,30	5024	6
04/05/2624:00	28313,54	27317,13	27544,7	27176,22	0	140,91	1040,83	5312	6
Итого:	988,93	962,96	971,62	963,82	0	-0,86	34,53	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Адрес: Молодог. № 74-1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	71,69	44,71	26,98	30,5	29,8	30,7	30,44	0,01	-0,64	0,805	24	0
06.05.2026	69,43	43,59	25,84	33,2	32,48	33,4	33,14	0,01	-0,66	0,838	24	0
07.05.2026	69,65	42,93	26,72	32,4	31,7	32,7	32,44	0	-0,74	0,843	24	0
08.05.2026	69,6	43,74	25,86	30,5	29,83	30,8	30,54	0,01	-0,71	0,771	24	0
09.05.2026	70,01	43,67	26,34	30,2	29,54	30,5	30,25	0	-0,71	0,776	24	0
10.05.2026	69,58	44,2	25,38	29,3	28,69	29,7	29,46	0,01	-0,77	0,728	24	0
11.05.2026	69,29	43,93	25,36	35,1	34,35	35,5	35,21	0,01	-0,86	0,868	24	0
12.05.2026	69,27	43,07	26,2	31	30,34	30,9	30,64	0,87	-0,3	0,794	24	0
13.05.2026	69,19	42,05	27,14	30,6	29,94	30,3	30,05	0,65	-0,11	0,814	24	0
14.05.2026	69,28	42,21	27,07	29,2	28,55	29,2	28,96	0	-0,41	0,773	24	0
15.05.2026	68,18	42,54	25,64	32,4	31,74	32,2	31,96	0	-0,22	0,815	24	0
16.05.2026	67,95	43,4	24,55	32,1	31,44	32	31,76	0	-0,32	0,772	24	0
17.05.2026	68,42	42,99	25,43	31,7	31,04	31,6	31,36	0	-0,32	0,789	24	0
18.05.2026	67,69	43,51	24,18	34,2	33,49	34,2	33,94	0	-0,45	0,809	24	0
19.05.2026	63,81	45,47	18,34	33,7	33,07	37,6	37,25	0,01	-4,18	0,642	24	0
20.05.2026	47,39	42,08	5,31	46,4	45,91	46,7	46,3	0	-0,39	0,242	24	0
Итого:				522,5	511,91	528	523,7	1,58	-11,79	12,08	384	0
Средние:	67,52	43,38	24,14									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	32701,7	31690,16	32970,6	32655,08	24,21	-964,92	1242,55	13022	0
20/05/2624:00	33224,2	32202,07	33498,6	33178,78	25,79	-976,71	1254,63	13406	0
Итого:	522,5	511,91	528	523,7	1,58	-11,79	12,08	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажмакина/
Подпись _____ Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/ О.В. Малыгина/
Подпись _____ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г. - 20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N: 8848
Адрес: Молодогвардейцев 74 (итп-2) Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06343116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
05.05.2026	178,8613	178,86127	0	73,8	61,971115	11,828902	1,092854	0,761919	1,892142	182,18	182,9	OK	24	0	
06.05.2026	292,6705	292,67053	0	71,10433	63,923435	7,1808949	1,038211	0,786394	2,025767	297,6975	299,5675	OK	24	0	
07.05.2026	248,3202	248,32021	0	71,39584	63,313297	8,0825577	1,00349	0,768362	2,012262	252,685	254,0425	OK	24	0	
08.05.2026	246,1216	246,12161	0	71,42042	63,236496	8,183917	0,998428	0,768539	1,929652	250,4125	251,8225	OK	24	0	
09.05.2026	239,844	239,84396	0	71,73396	63,454422	8,2795506	0,993422	0,772824	1,942313	244,0975	245,41	OK	24	0,01	
10.05.2026	262,34	262,33997	0	71,37736	63,620895	7,7564683	0,984684	0,780491	2,058827	266,9625	268,4175	OK	24	0	
11.05.2026	275,0188	275,01883	0	71,10131	63,135075	7,9662404	0,975881	0,782631	2,199807	279,8175	281,285	OK	24	0	
12.05.2026	287,3521	287,35214	0	71,10082	63,601395	7,499424	0,976405	0,784807	2,171926	292,365	294	OK	24	0	
13.05.2026	319,2495	319,24954	0	71,04133	63,97604	7,0652866	0,980482	0,7899	2,229284	324,82	326,6926	OK	24	0	
14.05.2026	374,5866	374,58661	0	71,11506	64,94754	6,1675296	0,994296	0,789601	2,30244	381,2275	383,4401	OK	24	0	
15.05.2026	394,1351	394,13513	0	70,04593	64,35244	5,6934876	0,99019	0,790394	2,265848	400,9075	403,2625	OK	24	0	
16.05.2026	425,7253	425,72534	0	69,67923	64,40538	5,2738533	0,993555	0,790682	2,258416	433,0175	435,56	OK	24	0	
17.05.2026	429,3846	429,38461	0	70,18596	64,776718	5,4092383	0,999415	0,789614	2,326488	436,9175	439,3425	OK	24	0	
18.05.2026	422,9618	422,96179	0	69,36157	64,145561	5,215992	0,994534	0,794563	2,213501	430,1851	432,62	OK	24	0	
19.05.2026	287,6653	287,66528	0	66,46413	59,635567	6,828558	0,871381	0,73437	1,673904	292,3575	294,06	OK	24	0	
20.05.2026	69,8603	71,100868	-1,2405729	49,44027	40,587044	8,8532267	0,706371	0,693652	0,540332	70,1425	72,08501	OK	24	0	
Итого:	4754,10	4755,34							32,04	4835,79	4864,51		384	0,01	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
04.05.2026	1699,76	61812,67	61193,73	618,94	60119,49	60126,20	-6,71			
20.05.2026	1731,81	66648,46	66058,24	590,22	64873,59	64881,54	-7,95			
ИТОГО:	32,04	4835,79	4864,51	-28,71	4754,10	4755,34	-1,24	384		0,01

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qн/Траб x Тнш

0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23714416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
04.05.2026	185,05	18708,26	18082,70	0,00	18693,91	18051,18	0,00			
20.05.2026	186,16	18930,00	18291,86	0,00	18910,87	18256,83	0,00			
ИТОГО:	1,11	221,74	209,16	0,00	216,96	205,65	0,00	768		0,03

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись: _____
Ф.И.О. О.И. Ажанина/

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____
Ф.И.О. О.В. Малыгина/



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: 000"УК"Домоуправ"

Договор N:8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A8A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	73,11	51,04	22,07	54,76	53,47	54,53	53,85	0	-0,38	1,184	24	0
06.05.2026	70,56	49,62	20,94	59,94	58,61	59,64	58,93	0	-0,32	1,227	24	0
07.05.2026	70,87	49,76	21,11	60,5	59,14	60,17	59,44	0	-0,3	1,249	24	0
08.05.2026	70,92	50,35	20,57	57,4	56,1	57,1	56,39	0	-0,29	1,155	24	0
09.05.2026	71,16	50,74	20,42	55,41	54,16	55,18	54,46	0	-0,3	1,107	24	0
10.05.2026	70,83	49,99	20,84	58,05	56,74	57,77	57,05	0	-0,31	1,183	24	0
11.05.2026	70,51	48,87	21,64	62,07	60,71	61,7	60,98	0	-0,27	1,315	24	0
12.05.2026	70,51	49,67	20,84	58,31	57,03	58,04	57,32	0	-0,29	1,188	24	0
13.05.2026	70,49	50,53	19,96	61,74	60,39	61,4	60,65	0	-0,26	1,209	24	0
14.05.2026	70,56	50,77	19,79	63,8	62,38	63,46	62,73	0	-0,35	1,237	24	0
15.05.2026	69,45	50,55	18,9	64,62	63,25	64,28	63,54	0	-0,29	1,196	24	0
16.05.2026	69,17	50,8	18,37	62,74	61,4	62,43	61,7	0	-0,3	1,128	24	0
17.05.2026	69,65	51,32	18,33	61,16	59,84	60,88	60,16	0	-0,32	1,099	24	0
18.05.2026	68,86	51	17,86	64,85	63,45	64,51	63,73	0	-0,28	1,136	24	0
19.05.2026	62,57	50,61	11,96	70,65	69,35	70,13	69,3	0	0,05	0,831	24	0
20.05.2026	48,38	43,72	4,66	85,36	84,45	84,11	83,38	0	1,07	0,406	24	0
Итого:				1001,3	980,47	995,33	983,61	0	-3,14	17,85	384	0
Средние:	68,6	49,95	18,64									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	28313,54	27317,13	27544,7	27176,22	0	140,91	1040,832	5312	6
20/05/2624:00	29314,9	28297,6	28540,03	28159,83	0	137,77	1058,682	5696	6
Итого:	1001,36	980,47	995,33	983,61	0	-3,14	17,85	384	0

Период нормальной работы 384ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5711ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГУБА О.В.
25 * 06 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вратьев Кашириных № 109

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6Е7F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	72,45	44,11	28,34	51,92	50,71	51,26	50,75	0,22	-0,04	1,437	0	24	0
06.05.2026	70,18	44,21	25,97	58,34	57,03	57,87	57,3	0,01	-0,27	1,481	0	24	0
07.05.2026	70,56	42,51	28,05	53,47	52,31	53	52,52	0	-0,21	1,464	0	24	0
08.05.2026	70,58	43,71	26,87	52,78	51,57	52,33	51,83	0	-0,26	1,384	0	24	0
09.05.2026	70,92	44,61	26,31	50,79	49,63	50,28	49,8	0	-0,17	1,305	0	24	0
10.05.2026	70,56	43,74	26,82	53,7	52,51	53,24	52,75	0	-0,24	1,405	0	24	0
11.05.2026	70,19	43,34	26,85	59,72	58,38	59,31	58,82	0	-0,44	1,566	0	24	0
12.05.2026	70,26	43,54	26,72	56,91	55,63	56,49	56,01	0	-0,38	1,483	0	24	0
13.05.2026	70,19	42,71	27,48	60,27	58,92	59,82	59,33	0	-0,41	1,619	0	24	0
14.05.2026	70,27	43,62	26,65	57,62	56,34	57,21	56,67	0	-0,33	1,499	0	24	0
15.05.2026	69	62,89	6,11	251,92	246,53	256,5	251,82	0	-5,29	1,512	0	24	0
16.05.2026	69,19	65,26	3,93	400,16	391,59	408,41	400,54	0	-8,95	1,537	0	24	0
17.05.2026	69,71	65,59	4,12	400,31	391,58	408,49	400,56	0	-8,98	1,614	0	24	0
18.05.2026	68,88	64,83	4,05	399,86	391,35	407,97	400,21	0	-8,86	1,583	0	24	0
19.05.2026	66,89	62,5	4,39	268,78	263,32	274,32	269,4	0	-6,08	1,163	0	24	0
20.05.2026	47,81	42,98	4,83	95,22	94,17	100,38	99,51	0	-5,34	0,455	0	24	0
Итого:				2371,7	2321,57	2406,8	2367,82	0,23	-46,25	22,51	0	384	0
Средние:	68,6	50	18,59										


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	32130,37	30082,25	31564,33	30189,89	0,62	-107,64	1102,68	0	6324	170
20/05/2624:00	34502,14	32403,82	33971,21	32557,71	0,85	-153,89	1125,19	0	6708	170
Итого:	2371,77	2321,57	2406,88	2367,82	0,23	-46,25	22,51	0	384	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных № 109

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x6E7F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	77,07	42,7	34,37	100,69	98,07	99,95	99,13	0	-1,06	3,367	0	24	0
24.04.2026	77,12	42,59	34,53	97,46	94,9	96,68	95,86	0	-0,96	3,273	0	24	0
25.04.2026	76,92	42,8	34,12	97,71	95,18	96,93	96,13	0	-0,95	3,244	0	24	0
26.04.2026	77,75	42,63	35,12	97,52	94,94	96,66	95,87	0	-0,93	3,329	0	24	0
27.04.2026	78,08	42,25	35,83	93,69	91,2	92,83	92,05	0	-0,85	3,266	0	24	0
28.04.2026	77,52	42,79	34,73	94,84	92,34	94	93,23	0	-0,89	3,206	0	24	0
29.04.2026	77,13	42,4	34,73	98,31	95,73	97,5	96,67	0	-0,94	3,321	0	24	0
30.04.2026	77,87	43,64	34,23	97,82	95,24	97,01	96,14	0	-0,9	3,256	0	24	0
01.05.2026	76,37	43,09	33,28	99,6	97,05	98,85	97,98	0	-0,93	3,229	0	24	0
02.05.2026	76,78	43,47	33,31	96,11	93,64	95,32	94,51	0	-0,87	3,117	0	24	0
03.05.2026	77,12	42,12	35	97,29	94,75	96,46	95,67	0	-0,92	3,314	0	24	0
04.05.2026	75,6	42,51	33,09	75,36	73,45	74,54	73,92	0,03	-0,47	2,429	0	24	0
Итого:				1146,4	1116,49	1136,7	1127,16	0,03	-10,67	38,35	0	288	0
Средние:	77,11	42,74	34,36										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	30983,97	28965,76	30427,6	29062,73	0,59	-96,97	1064,33	0	6036	170
04/05/2624:00	32130,37	30082,25	31564,33	30189,89	0,62	-107,64	1102,68	0	6324	170
Итого:	1146,4	1116,49	1136,73	1127,16	0,03	-10,67	38,35	0	288	0


Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Вратьев Кашириных №113

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x601C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	71,38	49,29	22,09	64,74	63,28	61,94	61,26	0	2,02	1,397	24	0
06.05.2026	69,09	51,57	17,52	80,72	79	77,45	76,5	0	2,5	1,383	24	0
07.05.2026	69,41	50,56	18,85	77,39	75,67	74,23	73,35	0	2,32	1,427	24	0
08.05.2026	69,38	52,1	17,28	77,2	75,54	74,14	73,23	0	2,31	1,304	24	0
09.05.2026	69,7	52,28	17,42	73,57	71,95	70,57	69,67	0	2,28	1,249	24	0
10.05.2026	69,44	52,5	16,94	81,35	79,61	78,07	77,06	0	2,55	1,35	24	0
11.05.2026	69,18	51,95	17,23	88,61	86,7	84,98	83,92	0	2,78	1,494	24	0
12.05.2026	69,18	51,84	17,34	84,17	82,37	80,67	79,66	0	2,71	1,43	24	0
13.05.2026	69,09	52,02	17,07	83,81	82	80,28	79,27	0,02	2,73	1,399	24	0
14.05.2026	69,17	52,04	17,13	86,51	84,68	82,91	81,86	0	2,82	1,45	24	0
15.05.2026	68,14	52,99	15,15	93,19	91,24	89,46	88,29	0	2,95	1,38	24	0
16.05.2026	67,83	53,84	13,99	92,07	90,19	88,42	87,22	0	2,97	1,261	24	0
17.05.2026	68,32	53,45	14,87	92,15	90,23	88,48	87,32	0	2,91	1,342	24	0
18.05.2026	67,6	53,46	14,14	95,55	93,58	91,78	90,58	0	3	1,322	24	0
19.05.2026	63,03	52,99	10,04	101,56	99,71	98,22	96,92	0,01	2,79	1,001	24	0
20.05.2026	47,53	42,83	4,7	86,09	85,18	86,4	85,66	0	-0,48	0,398	24	0
Итого:				1358,6	1330,93	1308	1291,77	0,03	39,16	20,59	384	0
Средние:	67,34	51,6	15,73									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	25438,93	24574,5	23932,25	23637,76	0,08	936,74	931,93	4623	0
20/05/2624:00	26797,61	25905,43	25240,25	24929,53	0,11	975,9	952,52	5007	0
Итого:	1358,68	1330,93	1308	1291,77	0,03	39,16	20,59	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вратьев Кашириных №113

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x601C


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	75,81	44,74	31,07	108,18	105,46	102,6	101,63	0	3,83	3,275	24	0
24.04.2026	75,91	45,34	30,57	108,4	105,66	102,83	101,83	0	3,83	3,227	24	0
25.04.2026	75,7	45,49	30,21	105,63	102,97	100,2	99,23	0	3,74	3,108	24	0
26.04.2026	76,48	43,92	32,56	102,87	100,23	97,47	96,55	0	3,68	3,261	24	0
27.04.2026	76,78	44,68	32,1	101,52	98,9	96,18	95,25	0	3,65	3,173	24	0
28.04.2026	76,25	44,4	31,85	101,25	98,65	95,95	95,06	0	3,59	3,141	24	0
29.04.2026	75,84	44,94	30,9	103,5	100,86	98,14	97,2	0	3,66	3,112	24	0
30.04.2026	76,58	44,75	31,83	100,84	98,24	95,62	94,7	0	3,54	3,124	24	0
01.05.2026	76,06	44,81	31,25	102,84	100,24	97,51	96,58	0	3,66	3,132	24	0
02.05.2026	76,53	45,34	31,19	101,63	98,99	96,33	95,37	0	3,62	3,084	24	0
03.05.2026	76,47	44,39	32,08	105,34	102,64	99,84	98,89	0	3,75	3,292	24	0
04.05.2026	74,81	46,54	28,27	84,5	82,4	80,29	79,48	0,02	2,92	2,328	24	0
Итого:				1226,5	1195,24	1162,9	1151,77	0,02	43,47	37,26	288	0
Средние:	76,1	44,94	31,15									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	24212,43	23379,26	22769,29	22485,99	0,06	893,27	894,68	4335	0
04/05/2624:00	25438,93	24574,5	23932,25	23637,76	0,08	936,74	931,93	4623	0
Итого:	1226,5	1195,24	1162,96	1151,77	0,02	43,47	37,26	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Вратьев Кашириных №121

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хАВ95


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	72,52	43,13	29,39	48,04	46,92	46,15	45,72	0,03	1,2	1,376	24	0
06.05.2026	69,9	44,92	24,98	57,22	55,97	55,31	54,78	0	1,19	1,398	24	0
07.05.2026	70,17	44,12	26,05	54,38	53,22	52,54	52,04	0,01	1,18	1,385	24	0
08.05.2026	70,15	44,94	25,21	53,31	52,1	51,51	51,02	0,08	1,08	1,311	24	0
09.05.2026	70,43	45,41	25,02	53,01	51,81	51,24	50,75	0,08	1,06	1,296	24	0
10.05.2026	70,14	45,6	24,54	55,8	54,57	54,02	53,49	0,08	1,08	1,337	24	0
11.05.2026	69,85	44,65	25,2	59,31	57,99	57,54	57,02	0,06	0,97	1,459	24	0
12.05.2026	69,87	44,18	25,69	55,28	54,06	53,63	53,1	0,03	0,96	1,387	24	0
13.05.2026	69,82	42,76	27,06	54,52	53,32	52,85	52,37	0	0,95	1,44	24	0
14.05.2026	69,83	42,18	27,65	52,84	51,67	51,2	50,73	0	0,94	1,427	24	0
15.05.2026	68,78	43,75	25,03	54,89	53,75	53,21	52,71	0	1,04	1,343	24	0
16.05.2026	68,44	43,71	24,73	55,11	53,94	53,36	52,85	0,02	1,09	1,334	24	0
17.05.2026	68,92	43,11	25,81	56,24	55,01	54,45	53,93	0,02	1,08	1,419	24	0
18.05.2026	68,14	43,49	24,65	55,05	53,93	53,33	52,85	0,01	1,08	1,326	24	0
19.05.2026	61,16	47,64	13,52	65,9	64,75	64,75	64,05	0,02	0,7	0,877	24	0
20.05.2026	48,04	43,04	5	90,63	89,67	90,53	89,74	0,01	-0,07	0,449	24	0
Итого:				921,53	902,68	895,62	887,15	0,45	15,53	20,56	384	0
Средние:	67,88	44,16	23,72									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	29999,49	29024,63	28976,66	28649,56	0,58	375,07	1095,51	6493	0
20/05/2624:00	30921,02	29927,31	29872,28	29536,71	1,03	390,6	1116,08	6877	0
Итого:	921,53	902,68	895,62	887,15	0,45	15,53	20,56	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вратыев Кашириных №121

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хАВ95


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	76,79	45,47	31,32	109,25	106,43	106,82	105,76	0	0,67	3,33	24	0
24.04.2026	76,87	45,51	31,36	109,4	106,54	106,94	105,92	0	0,62	3,341	24	0
25.04.2026	76,63	45,12	31,51	107,32	104,53	104,88	103,92	0	0,61	3,29	24	0
26.04.2026	77,47	44,88	32,59	110,11	107,2	107,51	106,49	0	0,71	3,493	24	0
27.04.2026	77,81	46,08	31,73	109,14	106,24	106,52	105,49	0	0,75	3,369	24	0
28.04.2026	77,28	46,04	31,24	109,71	106,82	107,12	106,04	0	0,78	3,336	24	0
29.04.2026	76,87	46,77	30,1	110,44	107,55	107,8	106,69	0	0,86	3,235	24	0
30.04.2026	77,58	46,82	30,76	108,78	105,91	105,93	104,85	0	1,06	3,258	24	0
01.05.2026	77,07	46,61	30,46	110,22	107,31	107,21	106,11	0	1,2	3,268	24	0
02.05.2026	77,53	46,94	30,59	109,68	106,8	106,53	105,44	0	1,36	3,265	24	0
03.05.2026	77,46	46,04	31,42	110,37	107,47	107,11	106,08	0	1,39	3,375	24	0
04.05.2026	75,96	45,62	30,34	84,96	82,81	82,31	81,51	0,02	1,3	2,513	24	0
Итого:				1289,3	1255,61	1256,6	1244,3	0,02	11,31	39,07	288	0
Средние:	77,11	45,99	31,11									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	28710,11	27769,02	27719,98	27405,26	0,56	363,76	1056,44	6205	0
04/05/2624:00	29999,49	29024,63	28976,66	28649,56	0,58	375,07	1095,51	6493	0
Итого:	1289,38	1255,61	1256,68	1244,3	0,02	11,31	39,07	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вратьев Кашириных №117

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9C7A


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.2026	71,55	47,69	23,86	54,31	53,07	56,61	56,05	0	-2,98	1,265	24	0
06.05.2026	69,29	49,24	20,05	69,79	68,24	72,47	71,62	0	-3,38	1,368	24	0
07.05.2026	69,55	49,32	20,23	66,2	64,77	68,65	67,89	0	-3,12	1,311	24	0
08.05.2026	69,53	50,05	19,48	66,86	65,46	69,59	68,77	0	-3,31	1,276	24	0
09.05.2026	69,84	50,26	19,58	65,91	64,46	68,95	68,14	0	-3,68	1,26	24	0
10.05.2026	69,57	50,36	19,21	70,63	69,12	73,91	73,07	0	-3,95	1,327	24	0
11.05.2026	69,28	50,08	19,2	75,4	73,78	78,82	77,9	0	-4,12	1,417	24	0
12.05.2026	69,29	49,85	19,44	71,17	69,63	74,27	73,43	0	-3,8	1,35	24	0
13.05.2026	69,27	48,72	20,55	73,56	71,96	76,78	75,89	0	-3,93	1,479	24	0
14.05.2026	69,27	49,4	19,87	71,82	70,25	74,93	74,06	0	-3,81	1,395	24	0
15.05.2026	68,27	50,04	18,23	76,3	74,71	79,31	78,39	0	-3,68	1,359	24	0
16.05.2026	67,93	50,16	17,77	75,37	73,79	78,26	77,33	0	-3,54	1,314	24	0
17.05.2026	68,4	50,1	18,3	77,05	75,4	80,01	79,05	0	-3,65	1,379	24	0
18.05.2026	67,65	50,1	17,55	76,75	75,18	79,67	78,74	0	-3,56	1,318	24	0
19.05.2026	64,56	50,69	13,87	75,34	73,92	88,41	87,36	0	-13,44	1,053	24	0
20.05.2026	47,76	42,84	4,92	83,43	82,55	88,9	88,12	0	-5,57	0,405	24	0
Итого:				1149,8	1126,29	1209,5	1195,81	0	-69,52	20,28	384	0
Средние:	67,56	49,3	18,25									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04/05/2624:00	30681,75	29694,76	32898,14	32515,71	0	-2820,95	1079,00	6035	4
20/05/2624:00	31831,64	30821,05	34107,68	33711,52	0	-2890,47	1099,28	6419	4
Итого:	1149,89	1126,29	1209,54	1195,81	0	-69,52	20,28	384	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных №117

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9С7А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2026	76,17	43,55	32,62	108,91	106,11	112,76	111,77	0	-5,66	3,457	24	0
24.04.2026	76,25	43,28	32,97	108,78	105,99	112,59	111,61	0	-5,62	3,492	24	0
25.04.2026	76,04	43,33	32,71	110,61	107,81	114,57	113,58	0	-5,77	3,523	24	0
26.04.2026	76,88	43,25	33,63	112,78	109,87	116,76	115,74	0	-5,87	3,691	24	0
27.04.2026	77,16	43,59	33,57	107,56	104,74	111,37	110,37	0	-5,63	3,515	24	0
28.04.2026	76,63	43,64	32,99	104,99	102,28	108,76	107,77	0	-5,49	3,374	24	0
29.04.2026	76,23	43,59	32,64	107,04	104,35	110,94	109,94	0	-5,59	3,404	24	0
30.04.2026	76,93	43,98	32,95	105,86	103,11	109,62	108,64	0	-5,53	3,394	24	0
01.05.2026	76,4	43,98	32,42	109,22	106,42	113,14	112,16	0	-5,74	3,449	24	0
02.05.2026	76,94	44,15	32,79	111,32	108,44	115,33	114,3	0	-5,86	3,553	24	0
03.05.2026	76,85	44,02	32,83	110,85	107,95	114,86	113,83	0	-5,88	3,542	24	0
04.05.2026	75,17	44,1	31,07	85,8	83,66	89	88,21	0	-4,55	2,596	24	0
Итого:				1283,7	1250,73	1329,7	1317,92	0	-67,19	40,99	288	0
Средние:	76,47	43,7	32,76									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2624:00	29398,03	28444,03	31568,44	31197,79	0	-2753,76	1038,01	5747	4
04/05/2624:00	30681,75	29694,76	32898,14	32515,71	0	-2820,95	1079,00	6035	4
Итого:	1283,72	1250,73	1329,7	1317,92	0	-67,19	40,99	288	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/ / / О.И. Ажнакина /
Подпись / Ф.И.О.

/ / / О.В. Малыгина /
Подпись / Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент:Д-С Стр-46

Адрес:Бр. Каш. 111Б

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20126040, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	77,6	69,58	8,02	11,51	8,07	7,7	467,65	462,94	0,093	455,417	452,935	0,091	0,091	3,694	0,006	24	0	
24.04.26 23	77,67	69,64	8,03	11,52	8,04	7,7	470,11	465,4	0	457,776	455,334	0	0	3,71	0	24	0	
25.04.26 23	77,46	69,29	8,17	11,49	8,07	7,7	468,97	464,19	0	456,747	454,233	0	0	3,766	0	24	0	
26.04.26 23	78,29	70,13	8,17	11,48	8,06	7,7	468,42	463,53	0	455,966	453,362	0	0	3,757	0	24	0	
27.04.26 23	78,65	70,73	7,92	11,57	8	7,7	478,58	473,64	1,059	465,745	463,079	1,035	1,035	3,799	0,073	24	0	
28.04.26 23	78,08	70,16	7,92	11,55	7,99	7,7	478,33	473,39	0,013	465,661	462,99	0,013	0,013	3,725	0,001	24	0	
29.04.26 23	77,65	69,7	7,95	11,5	8,06	7,7	473,92	469,11	0	461,505	458,933	0	0	3,701	0	24	0	
30.04.26 23	78,17	64,23	13,94	11,66	7,95	7,7	247,97	244,29	0,012	241,404	239,65	0,012	0,012	3,384	0,001	24	0	
01.05.26 23	77,43	42,39	35,04	11,58	7,99	7,7	96,78	93,83	0	94,258	93,078	0	0	3,309	0	24	0	
02.05.26 23	77,97	43,13	34,84	11,65	7,99	7,7	96,54	93,58	0	93,993	92,795	0	0	3,282	0	24	0	
03.05.26 23	77,89	43,35	34,53	11,61	7,98	7,7	96,21	93,29	0	93,681	92,5	0	0	3,242	0	24	0	
04.05.26 23	76,38	42,51	33,86	11,57	7,79	7,7	74,49	72,17	0,021	72,597	71,584	0,021	0,021	2,464	0,001	24	0	
Итого/Средн	77,89	67,02	10,87	11,56	8	7,7	3917,97	3869,36	1,198	3814,751	3790,473	1,172	1,172	41,832	0,082	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	36599,94	35585,99	8,762	34730,414	34390,063	8,635	8,635	1061,615	0,469	5131	619
04.05.26 23	40517,91	39455,35	9,96	38545,166	38180,536	9,806	9,806	1103,447	0,552	5419	619
Итого	3917,97	3869,36	1,198	3814,751	3790,473	1,172	1,172	41,832	0,082	288	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



Инспектор СТИ 5 ОР
МАЛЫШЕНА О.В.
25 * 05 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент:54-1

Адрес:54-1

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.26 23	72,7	51,05	21,64	10,99	7,54	6,12	75,69	75,59	0	73,931	74,691	0	0	5	1,02	1,605	0	24	0	
06.05.26 23	70,05	51,86	18,19	10,45	7,79	6,12	91,75	91,69	0	89,753	90,563	0	0	5	1,02	1,637	0	24	0	
07.05.26 23	70,34	51,46	18,88	10,07	7,6	6,12	86,29	86,3	0	84,391	85,25	0	0	5	1,02	1,598	0	24	0	
08.05.26 23	70,38	51,37	19	10	7,61	6,12	84,9	84,8	0	83,036	83,777	0	0	5	1,02	1,582	0	24	0	
09.05.26 23	70,65	51,26	19,39	9,95	7,66	6,12	80,53	80,33	0,01	78,744	79,365	0,01	0,01	5	1,02	1,531	0	24	0	
10.05.26 23	70,3	51,46	18,84	9,86	7,73	6,12	80,21	80,02	0	78,45	79,049	0	0	5	1,02	1,481	0	24	0	
11.05.26 23	70,02	51,34	18,67	9,77	7,75	6,12	90,19	90,23	0	88,224	89,141	0	0	5	1,02	1,651	0	24	0	
12.05.26 23	70,03	51,34	18,69	9,78	7,77	6,12	88,67	89,06	0	86,738	87,981	0	0	5	1,02	1,625	0	24	0	
13.05.26 23	69,95	51,2	18,75	9,84	7,79	6,12	85,98	86,55	0	84,113	85,512	0	0	5	1,02	1,581	0	24	0	
14.05.26 23	70,02	51,02	19	9,99	7,81	6,12	86,2	86,64	0	84,324	85,605	0	0	5	1,02	1,606	0	24	0	
15.05.26 23	69,03	51,58	17,45	9,96	7,8	6,12	93,86	94,21	0	91,865	93,058	0	0	5	1,02	1,607	0	24	0	
16.05.26 23	68,69	51,6	17,09	10	7,8	6,12	92,36	92,69	0	90,421	91,56	0	0	5	1,02	1,549	0	24	0	
17.05.26 23	69,17	51,61	17,56	10,07	7,79	6,12	92,52	92,77	0	90,55	91,636	0	0	5	1,02	1,594	0	24	0	
18.05.26 23	68,42	52,3	16,12	10,01	7,84	6,12	96,04	96,7	0	94,037	95,489	0	0	5	1,02	1,52	0	24	0	
19.05.26 23	64,95	51,26	13,69	8,2	6,87	6,12	91,69	92,38	0	89,935	91,26	0	0	5	1,02	1,233	0	24	0	
20.05.26 23	49,81	44,7	5,12	6,08	6,01	6,12	103,3	104,12	0	102,123	103,176	0	0	5	1,02	0,522	0	24	0	
Итого/Средн	68,13	50,96	17,16	9,69	7,57	6,12	1420,18	1424,08	0,01	1390,634	1407,114	0,01	0,01	5	1,02	23,923	0	384	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04.05.26 23	107997,26	105358,23	12,02	101079,363	100072,184	11,463	11,463	2659,45	0,545	12753	1370
20.05.26 23	109417,44	106782,31	12,03	102469,997	101479,298	11,473	11,473	2683,373	0,545	13137	1370
Итого	1420,18	1424,08	0,01	1390,634	1407,114	0,01	0,01	23,923	0	384	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю. О. Март



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент:54-2

Адрес:54-2

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут МГВС=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5,00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FDD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	77,11	48,38	28,72	11,14	7,75	6,12	149,44	148,48	0	145,575	146,889	0	0	5	1,02	4,192	0	24	0	
24.04.26 23	77,18	47,97	29,2	11,15	7,72	6,12	141,38	140,47	0	137,712	138,992	0	0	5	1,02	4,031	0	24	0	
25.04.26 23	76,95	47,88	29,06	11,12	7,75	6,12	146,62	145,68	0	142,843	144,148	0	0	5	1,02	4,162	0	24	0	
26.04.26 23	77,82	46,88	30,94	11,1	7,74	6,12	143,52	142,44	0	139,743	141,016	0	0	5	1,02	4,333	0	24	0	
27.04.26 23	78,15	50,17	27,98	11,2	7,68	6,12	158,82	157,78	0	154,609	155,956	0	0	5	1,02	4,337	0	24	0	
28.04.26 23	77,58	49,66	27,92	11,19	7,67	6,12	153,09	152,12	0	149,089	150,396	0	0	5	1,02	4,173	0	24	0	
29.04.26 23	77,14	48,89	28,25	11,14	7,74	6,12	151,26	150,26	0	147,344	148,613	0	0	5	1,02	4,174	0	24	0	
30.04.26 23	77,91	49,67	28,24	11,27	7,67	6,12	150,05	149,1	0	146,097	147,417	0	0	5	1,02	4,137	0	24	0	
01.05.26 23	77,31	48,02	29,29	11,17	7,73	6,12	146,46	145,49	0	142,655	143,951	0	0	5	1,02	4,189	0	24	0	
02.05.26 23	77,9	50,51	27,39	11,23	7,73	6,12	156,02	155,06	0	151,905	153,241	0	0	5	1,02	4,173	0	24	0	
03.05.26 23	77,84	49,47	28,38	11,19	7,72	6,12	153,18	152,16	0	149,145	150,445	0	0	5	1,02	4,243	0	24	0	
04.05.26 23	76,21	51,72	24,5	11,16	7,51	6,12	130,26	129,7	0,03	126,96	128,109	0,03	0,03	5	1,02	3,121	0,001	24	0	
Итого/Средн	77,45	49,1	28,34	11,17	7,7	6,12	1780,1	1768,74	0,03	1733,676	1749,173	0,03	0,03	5	1,02	49,266	0,001	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	116659,18	115639,43	13	112874,263	113582,372	12,854	12,854	2843,769	0,569	13428	406
04.05.26 23	118439,28	117408,17	13,03	114607,939	115331,545	12,884	12,884	2893,036	0,571	13716	406
Итого	1780,1	1768,74	0,03	1733,676	1749,173	0,03	0,03	49,266	0,001	288	0

Представитель абонента:

Представитель снабжающей организации:



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент:54-3

Адрес:54-3

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВРС ч	НС
23.04.26 23	77,17	46,67	30,5	11,09	7,76	6,12	132,3	130,31	0	128,871	129,019	0	0	5	1,02	3,94	0	24	0	
24.04.26 23	77,27	46,98	30,29	11,1	7,73	6,12	135,64	133,62	0,01	132,125	132,276	0,01	0,01	5	1,02	4,011	0	24	0	
25.04.26 23	77	46,6	30,41	11,07	7,76	6,12	133,8	131,79	0	130,345	130,485	0	0	5	1,02	3,973	0	24	0	
26.04.26 23	77,85	46,54	31,32	11,06	7,75	6,12	137,47	135,35	0	133,85	134,013	0	0	5	1,02	4,201	0	24	0	
27.04.26 23	78,08	45,85	32,23	11,15	7,69	6,12	124,24	122,31	0,01	120,952	121,139	0,01	0,01	5	1,02	3,907	0	24	0	
28.04.26 23	77,57	44,88	32,69	11,14	7,67	6,12	118,77	116,91	0	115,662	115,846	0	0	5	1,02	3,789	0	24	0	
29.04.26 23	77,19	46,85	30,34	11,09	7,74	6,12	135,5	133,5	0	131,984	132,159	0	0	5	1,02	4,014	0	24	0	
30.04.26 23	77,86	45,81	32,04	11,21	7,68	6,12	125,2	123,25	0	121,906	122,071	0	0	5	1,02	3,915	0	24	0	
01.05.26 23	77,41	48,06	29,34	11,12	7,74	6,12	145,94	143,84	0	142,139	142,322	0	0	5	1,02	4,181	0	24	0	
02.05.26 23	77,81	46,88	30,92	11,18	7,75	6,12	132,03	130,01	0	128,561	128,707	0	0	5	1,02	3,985	0	24	0	
03.05.26 23	77,92	46,5	31,42	11,14	7,73	6,12	131,24	129,23	0	127,78	127,955	0	0	5	1,02	4,024	0	24	0	
04.05.26 23	76,19	45,78	30,41	11,11	7,54	6,12	96,54	95,21	0,02	94,093	94,302	0,02	0,02	5	1,02	2,869	0,001	24	0	
Итого/Средн	77,46	46,5	30,96	11,12	7,71	6,12	1548,67	1525,33	0,04	1508,267	1510,294	0,04	0,04	5	1,02	46,808	0,002	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВРС ч
22.04.26 23	137420,26	136188,23	25,03	133061,258	133632,43	24,692	24,692	2934,547	1,208	13429	405
04.05.26 23	138968,93	137713,56	25,07	134569,525	135142,724	24,732	24,732	2981,355	1,21	13717	405
Итого	1548,67	1525,33	0,04	1508,267	1510,294	0,04	0,04	46,808	0,002	288	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Ю. Март



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент:54-1

Адрес:54-1

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	76,8	45,89	30,91	11,12	7,76	6,12	120,71	119,72	0	117,612	118,575	0	0	5	1,02	3,644	0	24	0	
24.04.26 23	76,95	46,06	30,89	11,13	7,73	6,12	124,53	123,07	0	121,32	121,889	0	0	5	1,02	3,756	0	24	0	
25.04.26 23	76,69	45,52	31,17	11,1	7,76	6,12	123,34	122,02	0	120,18	120,873	0	0	5	1,02	3,754	0	24	0	
26.04.26 23	77,55	45,67	31,88	11,09	7,75	6,12	123,98	122,81	0	120,736	121,65	0	0	5	1,02	3,857	0	24	0	
27.04.26 23	77,85	45,18	32,66	11,18	7,69	6,12	115,19	114,18	0	112,156	113,125	0	0	5	1,02	3,671	0	24	0	
28.04.26 23	77,3	45,07	32,23	11,17	7,67	6,12	114,89	113,6	0	111,906	112,559	0	0	5	1,02	3,615	0	24	0	
29.04.26 23	76,89	45,22	31,67	11,12	7,74	6,12	121,48	120,23	0	118,353	119,114	0	0	5	1,02	3,756	0	24	0	
30.04.26 23	77,56	45,09	32,47	11,24	7,68	6,12	113,13	111,84	0	110,169	110,811	0	0	5	1,02	3,585	0	24	0	
01.05.26 23	77,08	45,94	31,14	11,15	7,74	6,12	129,36	127,89	0	126,015	126,665	0	0	5	1,02	3,933	0	24	0	
02.05.26 23	77,58	45,59	31,99	11,21	7,74	6,12	120,89	119,59	0	117,728	118,461	0	0	5	1,02	3,775	0	24	0	
03.05.26 23	77,52	44,93	32,59	11,17	7,72	6,12	115,06	113,91	0	112,053	112,873	0	0	5	1,02	3,659	0	24	0	
04.05.26 23	75,77	46,48	29,29	11,13	7,54	6,12	96,88	95,94	0,02	94,45	94,996	0,02	0,02	5	1,02	2,774	0,001	24	0	
Итого/Средн	77,14	45,55	31,59	11,15	7,71	6,12	1419,44	1404,8	0,02	1382,678	1391,59	0,02	0,02	5	1,02	43,78	0,001	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	106577,82	103953,43	12	99696,685	98680,594	11,443	11,443	2615,67	0,544	12465	1370
04.05.26 23	107997,26	105358,23	12,02	101079,363	100072,184	11,463	11,463	2659,45	0,545	12753	1370
Итого	1419,44	1404,8	0,02	1382,678	1391,59	0,02	0,02	43,78	0,001	288	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



Ю. Мар.
32 во счете "Автостолом по Галактике" - 42,6392 кал.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент:54-2

Адрес:54-2

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FDO

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.26 23	73,34	50,47	22,87	11	7,54	6,12	78,18	78,21	0	76,332	77,291	0	0	5	1,02	1,751	0	24	0	
06.05.26 23	70,1	43,91	26,2	10,46	7,77	6,12	63,6	63,91	0	62,208	63,355	0	0	5	1,02	1,632	0	24	0	
07.05.26 23	70,37	43,53	26,85	10,08	7,59	6,12	64,36	64,68	0	62,944	64,126	0	0	5	1,02	1,693	0	24	0	
08.05.26 23	70,45	44,05	26,4	10,03	7,6	6,12	59,41	59,78	0,01	58,101	59,255	0,01	0,01	5	1,02	1,537	0	24	0	
09.05.26 23	70,73	44,75	25,98	9,97	7,65	6,12	59,62	59,91	0	58,296	59,363	0	0	5	1,02	1,517	0	24	0	
10.05.26 23	70,37	44,92	25,46	9,88	7,72	6,12	59,38	59,65	0	58,076	59,106	0	0	5	1,02	1,481	0	24	0	
11.05.26 23	70	43,18	26,82	9,8	7,74	6,12	63,03	63,27	0	61,658	62,736	0	0	5	1,02	1,656	0	24	0	
12.05.26 23	70,04	42,99	27,06	9,81	7,76	6,12	61,59	61,82	0	60,248	61,308	0	0	5	1,02	1,632	0	24	0	
13.05.26 23	70	43,05	26,94	9,87	7,78	6,12	62,9	63,06	0	61,533	62,534	0	0	5	1,02	1,66	0	24	0	
14.05.26 23	70,11	44,48	25,63	10,02	7,79	6,12	64,1	64,28	0,02	62,702	63,704	0,02	0,02	5	1,02	1,61	0,001	24	0	
15.05.26 23	69,01	43,33	25,68	9,98	7,79	6,12	65,56	65,85	0	64,17	65,289	0	0	5	1,02	1,65	0	24	0	
16.05.26 23	68,74	43,58	25,15	10,03	7,79	6,12	67,56	67,91	0	66,139	67,329	0	0	5	1,02	1,666	0	24	0	
17.05.26 23	69,24	43,53	25,71	10,09	7,78	6,12	67,38	67,71	0	65,94	67,131	0	0	5	1,02	1,698	0	24	0	
18.05.26 23	68,39	43,97	24,42	10,04	7,83	6,12	64,47	64,86	0	63,124	64,294	0	0	5	1,02	1,544	0	24	0	
19.05.26 23	63,06	43,72	19,34	8,12	6,81	6,12	67,09	67,42	0	65,869	66,835	0	0	5	1,02	1,275	0	24	0	
20.05.26 23	49,62	44,45	5,17	5,88	5,77	6,12	96,17	96,94	0	95,081	96,066	0	0	5	1,02	0,491	0	24	0	
Итого/Средн	67,78	44,32	23,46	9,69	7,55	6,12	1064,4	1069,26	0,03	1042,42	1059,722	0,03	0,03	5	1,02	24,494	0,001	384	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04.05.26 23	118439,28	117408,17	13,03	114607,939	115331,545	12,884	12,884	2893,036	0,571	13716	406
20.05.26 23	119503,68	118477,43	13,06	115650,359	116391,266	12,913	12,913	2917,53	0,572	14100	406
Итого	1064,4	1069,26	0,03	1042,42	1059,722	0,03	0,03	24,494	0,001	384	0

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ БЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент:54-3

Адрес:54-3

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.26 23	73,05	45,53	27,52	10,96	7,54	6,12	66,95	66,26	0,01	65,378	65,634	0,01	0,01	5	1,02	1,804	0	24	0	
06.05.26 23	70,17	48,55	21,61	10,42	7,79	6,12	84,96	84,19	0	83,105	83,283	0	0	5	1,02	1,8	0	24	0	
07.05.26 23	70,48	47,59	22,89	10,04	7,6	6,12	75,7	75,06	0	74,039	74,282	0	0	5	1,02	1,698	0	24	0	
08.05.26 23	70,54	47,53	23,01	9,97	7,61	6,12	75,49	74,86	0	73,825	74,09	0	0	5	1,02	1,702	0	24	0	
09.05.26 23	70,78	48,44	22,34	9,92	7,66	6,12	75,69	75,06	0	74,012	74,254	0	0	5	1,02	1,657	0	24	0	
10.05.26 23	70,49	48,61	21,88	9,83	7,73	6,12	79,36	78,65	0	77,607	77,801	0	0	5	1,02	1,701	0	24	0	
11.05.26 23	70,23	47,63	22,6	9,74	7,75	6,12	85,03	84,24	0	83,169	83,368	0	0	5	1,02	1,882	0	24	0	
12.05.26 23	70,2	47,78	22,42	9,75	7,77	6,12	83,19	82,43	0	81,371	81,569	0	0	5	1,02	1,828	0	24	0	
13.05.26 23	70,19	48,25	21,94	9,81	7,79	6,12	80,2	79,48	0	78,448	78,634	0	0	5	1,02	1,724	0	24	0	
14.05.26 23	70,14	47,94	22,2	9,96	7,81	6,12	79,46	78,74	0	77,724	77,915	0	0	5	1,02	1,728	0	24	0	
15.05.26 23	69,24	48,59	20,65	9,93	7,8	6,12	86,06	85,31	0,01	84,223	84,391	0,01	0,01	5	1,02	1,743	0	24	0	
16.05.26 23	68,87	49,74	19,13	9,97	7,8	6,12	91,75	91,01	0	89,812	89,979	0	0	5	1,02	1,722	0	24	0	
17.05.26 23	69,33	49,47	19,86	10,04	7,79	6,12	90,01	89,27	0	88,087	88,272	0	0	5	1,02	1,753	0	24	0	
18.05.26 23	68,6	48,98	19,62	9,98	7,84	6,12	89,93	89,26	0	88,048	88,279	0	0	5	1,02	1,731	0	24	0	
19.05.26 23	63,82	49,24	14,58	8,17	6,87	6,12	100,78	100,27	0	98,9	99,152	0	0	5	1,02	1,445	0	24	0	
20.05.26 23	51	44,48	6,52	5,14	5,09	6,12	84,59	84,5	0	83,574	83,733	0	0	5	1,02	0,545	0	24	0	
Итого/Средн	68,39	48,09	20,3	9,6	7,52	6,12	1329,15	1318,59	0,02	1301,322	1304,635	0,02	0,02	5	1,02	26,463	0,001	384	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04.05.26 23	138968,93	137713,56	25,07	134569,525	135142,724	24,732	24,732	2981,355	1,21	13717	405
20.05.26 23	140298,08	139032,15	25,09	135870,847	136447,36	24,752	24,752	3007,818	1,211	14101	405
Итого	1329,15	1318,59	0,02	1301,322	1304,635	0,02	0,02	26,463	0,001	384	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
21.05.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент:Д-С Стр-46

Адрес:Вр. Каш. 111Б

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20126040, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.26 23	72,96	42,56	30,4	11,38	7,83	7,7	40,59	39,14	0,002	39,638	38,822	0,002	0,002	1,208	0	24	0	
06.05.26 23	70,31	44,23	26,08	10,83	8,07	7,7	43,98	42,46	0,008	43,018	42,082	0,008	0,008	1,125	0	24	0	
07.05.26 23	70,62	43,89	26,73	10,46	7,9	7,7	43,74	42,22	0,08	42,776	41,85	0,079	0,079	1,149	0,004	24	0	
08.05.26 23	70,62	44,25	26,36	10,4	7,89	7,7	41,7	40,2	0,141	40,778	39,842	0,14	0,14	1,083	0,006	24	0	
09.05.26 23	70,95	43,67	27,27	10,35	7,94	7,7	42,17	40,64	0	41,232	40,287	0	0	1,126	0	24	0	
10.05.26 23	70,56	45,49	25,08	10,26	8,01	7,7	42,2	40,67	0	41,268	40,286	0	0	1,036	0	24	0	
11.05.26 23	70,24	43,52	26,71	10,17	8,04	7,7	45,56	43,94	0	44,561	43,562	0	0	1,192	0	24	0	
12.05.26 23	70,27	43,95	26,32	10,18	8,06	7,7	43,27	41,71	0	42,323	41,345	0	0	1,115	0	24	0	
13.05.26 23	70,22	43,69	26,53	10,24	8,08	7,7	44,03	42,43	0	43,069	42,064	0	0	1,144	0	24	0	
14.05.26 23	70,3	42,46	27,84	10,39	8,09	7,7	44,71	43,07	0	43,729	42,719	0	0	1,219	0	24	0	
15.05.26 23	69,16	43,92	25,24	10,35	8,1	7,7	47,42	45,81	0,02	46,41	45,411	0,02	0,02	1,174	0,001	24	0	
16.05.26 23	68,89	44,03	24,85	10,4	8,09	7,7	46,86	45,26	0	45,871	44,863	0	0	1,142	0	24	0	
17.05.26 23	69,38	43,34	26,04	10,46	8,08	7,7	46,08	44,49	0	45,094	44,11	0	0	1,176	0	24	0	
18.05.26 23	68,58	44,95	23,63	10,41	8,13	7,7	47,73	46,14	0	46,732	45,714	0	0	1,106	0	24	0	
19.05.26 23	64,47	44,36	20,11	8,53	7,15	7,7	50,44 <	49,07 <	0,009	49,479 <	48,614 <	0,009	0,009	0,996	0	22	2	*
20.05.26 23	48,07	43,67	4,41	4,98	4,83	7,7	90,01	89,11	0,001	89,061	88,343	0,001	0,001	0,401	0	24	0	*
Итого/Средн	67,15	43,87	23,28	9,99	7,77	7,7	760,49	736,36	0,261	745,039	729,914	0,259	0,259	17,391	0,012	382	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04.05.26 23	40517,91	39455,35	9,96	38545,166	38180,536	9,806	9,806	1103,447	0,552	5419	619
20.05.26 23	41278,4	40191,71	10,221	39290,205	38910,45	10,065	10,065	1120,838	0,563	5801	621
Итого	760,49	736,36	0,261	745,039	729,914	0,259	0,259	17,391	0,012	382	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



ИНЖЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25 * 05 * 26

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/26г.-04/05/26г.

Абонент: Бр. Кашириных 98

Адрес:

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные раскоды:

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23191498, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хСА2А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.26 23	69,08	49,13	19,94	6,26	5,49	6,6	132,16	132,71	0	129,334	131,228	0	0	2,582	0	24	0	
24.04.26 23	68,34	48,27	20,08	6,25	5,5	6,6	148,72	149,68	0	145,598	148,077	0	0	2,926	0	24	0	
25.04.26 23	68,21	49,79	18,42	6,26	5,5	6,6	131,24	131,92	0	128,487	130,412	0	0	2,369	0	24	0	
26.04.26 23	68,5	48,14	20,36	6,25	5,5	6,6	149,86	150,59	0	146,694	148,979	0	0	2,989	0	24	0	
27.04.26 23	68,39	50,25	18,15	6,26	5,49	6,6	112,31	112,99	0,01	109,954	111,667	0,01	0,01	1,998	0,001	24	0	
28.04.26 23	67,85	53,61	14,24	6,27	5,49	6,6	75,44	76,58	0	73,879	75,562	0	0	1,053	0	24	0	
29.04.26 23	68,4	49,7	18,69	6,26	5,5	6,6	131,81	132,5	0,02	129,034	130,99	0,02	0,02	2,415	0,001	24	0	
30.04.26 23	68,37	50,93	17,44	6,26	5,49	6,6	108,97	109,65	0	106,676	108,327	0	0	1,862	0	24	0	
01.05.26 23	69	47,89	21,12	6,26	5,49	6,6	156,76	157,32	0	153,409	155,657	0	0	3,242	0	24	0	
02.05.26 23	68,31	48,74	19,58	6,26	5,49	6,6	149,71	150,86	0	146,57	149,209	0	0	2,872	0	24	0	
03.05.26 23	68,25	50,41	17,84	6,26	5,49	6,6	119,6	120,44	0	117,098	119,021	0	0	2,092	0	24	0	
04.05.26 23	68,68	53,37	15,31	6,36	5,55	6,6	64,31	65,15	0	62,946	64,292	0	0	0,965	0	24	0	
Итого/Средн	68,47	49,61	18,86	6,27	5,5	6,6	1480,89	1490,39	0,03	1449,68	1473,423	0,03	0,03	27,364	0,001	288	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.26 23	118238,61	118450,94	43,72	111560,266	112824,386	42,942	42,942	2006,296	2,552	11443	786
04.05.26 23	119719,5	119941,33	43,75	113009,946	114297,808	42,972	42,972	2033,66	2,553	11731	786
Итого	1480,89	1490,39	0,03	1449,68	1473,423	0,03	0,03	27,364	0,001	288	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max


(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



Ю. Мар

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 05/05/26г.-20/05/26г.

Абонент: Бр. Кашириных 98

Адрес:

Договор N: 876543210

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N° 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23191498, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хСА2А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
05.05.26 23	68,92	54,94	13,98	6,49	5,65	6,6	52,03	52,62	0	50,918	51,891	0	0	0,713	0	24	0	
06.05.26 23	66,57	57,27	9,29	6,48	5,65	6,6	77,87	79,32	0	76,313	78,124	0	0	0,71	0	24	0	
07.05.26 23	66,73	57,47	9,27	6,49	5,64	6,6	76,78	78,18	0	75,238	76,99	0	0	0,699	0	24	0	
08.05.26 23	66,88	57,46	9,41	6,52	5,7	6,6	75,61	76,96	0	74,083	75,792	0	0	0,699	0	24	0	
09.05.26 23	67,31	57,18	10,13	6,5	5,64	6,6	69,33	70,54	0	67,917	69,476	0	0	0,689	0	24	0	
10.05.26 23	66,88	57,54	9,34	6,49	5,63	6,6	74,85	76,2	0	73,342	75,04	0	0	0,686	0	24	0	
11.05.26 23	66,81	56,92	9,88	6,48	5,63	6,6	76,32	77,7	0	74,781	76,54	0	0	0,74	0	24	0	
12.05.26 23	66,73	57,12	9,61	6,49	5,63	6,6	76,23	77,59	0	74,7	76,425	0	0	0,719	0	24	0	
13.05.26 23	66,86	57,08	9,79	6,18	5,37	6,6	74,3	75,59	0	72,803	74,458	0	0	0,714	0	24	0	
14.05.26 23	66,8	56,62	10,18	6	5,22	6,6	70,2	71,4	0	68,784	70,344	0	0	0,701	0	24	0	
15.05.26 23	66,43	56,46	9,97	6	5,22	6,6	72,52	73,85	0	71,075	72,763	0	0	0,71	0	24	0	
16.05.26 23	66,75	57,16	9,59	6	5,23	6,6	74,96	76,36	0	73,451	75,211	0	0	0,706	0	24	0	
17.05.26 23	66,92	56,74	10,17	6	5,23	6,6	70,42	71,71	0	69	70,647	0	0	0,703	0	24	0	
18.05.26 23	66,47	56,75	9,72	6	5,23	6,6	72,44	73,78	0	70,995	72,682	0	0	0,692	0	24	0	
19.05.26 23	65,06	55,81	9,26	< 5,37	4,87	6,6	65,08	66,33	0	63,314	64,843	0	0	0,587	0	23	1	*
20.05.26 23	50,41	47,87	2,53	< 4,01	3,63	6,6	121,39	123,36	0	63,869	65,362	0	0	0,162	0	20	4	*
Итого/Средн	65,84	56,38	9,47	6,09	5,32	6,6	1200,33	1221,49	0	1120,583	1146,588	0	0	10,631	0	379	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
04.05.26 23	119719,5	119941,33	43,75	113009,946	114297,808	42,972	42,972	2033,66	2,553	11731	786
20.05.26 23	120919,83	121162,82	43,75	114130,529	115444,396	42,972	42,972	2044,291	2,553	12110	791
Итого	1200,33	1221,49	0	1120,583	1146,588	0	0	10,631	0	379	5

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

