

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г. - 22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор №8848
Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06403116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.06.2026	69,14781	69,147812	0	68,68682	47,791348	20,895466	0,857919	0,760899	1,441779	70,93499	69,52248	OK	24	0,01	
24.06.2026	72,53214	72,532143	0	68,2132	47,717346	20,495852	0,843847	0,756613	1,49219	74,325	72,98249	OK	24	0	
25.06.2026	71,54263	71,542625	0	68,2244	47,499859	20,724546	0,838846	0,751116	1,488304	73,35999	71,93249	OK	24	0	
26.06.2026	69,42563	69,425629	0	68,0913	47,356277	20,735025	0,844352	0,755622	1,432162	71,1975	69,78999	OK	24	0	
27.06.2026	74,96384	74,963837	0	67,98725	47,785534	20,201715	0,841639	0,75672	1,515812	76,81	75,43249	OK	24	0	
28.06.2026	69,65461	69,65461	0	68,05569	46,530106	21,525583	0,834871	0,751638	1,507696	71,43999	69,98	OK	24	0	
29.06.2026	74,8327	74,832695	0	67,75068	47,331024	20,419661	0,825535	0,743058	1,538173	76,67	75,27499	OK	24	0	
30.06.2026	76,43455	76,434547	0	67,91321	47,547817	20,365393	0,828303	0,746738	1,572359	78,30998	76,90248	OK	24	0	
01.07.2026	91,43816	91,438164	0	68,25353	49,24876	19,004761	0,81308	0,743035	1,694587	93,3075	92,48249	OK	24	0	
02.07.2026	89,0779	89,077904	0	67,09691	48,922871	18,174036	0,821708	0,720173	1,612914	90,22002	90,67503	OK	24	0	
03.07.2026	89,59081	89,590805	0	67,59966	49,136723	18,462927	0,866064	0,707623	1,621176	90,53248	91,44749	OK	24	0	
04.07.2026	85,38775	85,387749	0	67,9499	49,461102	18,4888	0,867942	0,705076	1,578038	86,42746	87,03748	OK	24	0	
05.07.2026	85,24657	85,246567	0	67,79726	48,434238	19,363012	0,87257	0,701583	1,648067	86,325	86,805	OK	24	0	
06.07.2026	76,45065	76,450653	0	67,94505	49,426437	18,518614	0,883674	0,697383	1,562044	85,8825	86,10751	OK	24	0	
07.07.2026	82,61131	82,611305	0	67,63952	49,573643	18,065878	0,863468	0,697507	1,501623	83,925	83,88501	OK	24	0	
08.07.2026	82,61131	82,611305	0	67,63952	49,573643	18,065878	0,863468	0,697507	1,501623	83,925	83,88501	OK	24	0	
09.07.2026	83,86026	83,86026	0	67,41763	49,328156	18,089476	0,863076	0,698241	1,515773	85,24498	85,08749	OK	24	0	
10.07.2026	71,7935	71,793503	0	69,21146	49,405167	19,806292	0,884171	0,678791	1,422909	73,28748	72,61748	OK	24	0	
11.07.2026	71,71635	71,716354	0	68,69849	49,830746	18,867746	0,886894	0,681455	1,353836	73,17498	72,56747	OK	24	0	
12.07.2026	76,42514	76,42514	0	68,31764	49,336365	18,981268	0,88285	0,682061	1,457347	77,88751	77,38501	OK	24	0	
13.07.2026	84,60311	84,603111	0	68,07183	50,24139	17,830444	0,889004	0,678372	1,495833	86,09002	85,8275	OK	24	0	
14.07.2026	71,95383	71,953827	0	69,05611	49,262283	19,793831	0,895994	0,651716	1,417841	72,9975	73,215	OK	24	0	
15.07.2026	71,14338	71,143387	0	69,64871	49,029572	20,619127	0,919958	0,626107	1,465154	72,47498	72,11498	OK	24	0	
16.07.2026	72,6765	72,676498	0	69,79655	48,442719	21,353827	0,957006	0,610618	1,549915	73,98999	73,7	OK	24	0	
17.07.2026	74,52911	74,529106	0	69,53466	49,054623	20,480042	0,999149	0,611417	1,523135	75,79999	75,66248	OK	24	0	
18.07.2026	76,42914	76,429138	0	68,85784	49,752655	19,105188	0,981125	0,614479	1,459478	77,76998	77,55	OK	24	0	
19.07.2026	75,22688	75,226883	0	68,90766	49,186295	19,721365	0,985302	0,616546	1,485019	76,53748	76,31999	OK	24	0	
20.07.2026	73,59418	73,594177	0	68,60038	49,707977	18,892403	1,017609	0,614871	1,386366	74,76247	74,77995	OK	24	0	
21.07.2026	77,72432	77,724319	0	68,40427	49,425552	18,97872	0,993272	0,622779	1,473675	79,06249	78,855	OK	24	0	
22.07.2026	75,05108	75,051079	0	69,15117	49,854019	19,297155	0,973895	0,615534	1,439462	76,33997	76,19997	OK	24	0	
Итого:	2319,73	2319,73							45,15	2362,80	2349,74		720	0,01	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.06.2026	2098,58	69336,77	68546,30	790,46	67472,53	67473,84	-1,31			
22.07.2026	2143,74	71699,57	70896,04	803,52	69792,25	69793,56	-1,31			
ИТОГО:	45,15	2362,80	0,00	0,00	2319,73	2319,73	0,00	720		0,01

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)
Qкорт =
Qi/Траб x Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.06.2026	64,07	1607,28	1609,70	0,00	1565,36	1580,21	0,00			
22.07.2026	64,07	1607,28	1609,70	0,00	1565,36	1580,21	0,00			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись: О.И. Ажанина/
Ф.И.О.

Подпись: О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N: 8848

Адрес: Нарк. Мал. №3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD65C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	67,78	53,25	14,53	93,3	91,35	93,7	92,47	0,01	-1,12	1,327	0	24	0
24.06.2026	67,36	53,48	13,88	99,6	97,54	100,2	98,85	0	-1,31	1,352	0	24	0
25.06.2026	67,31	53,04	14,27	94,5	92,55	95,1	93,85	0	-1,3	1,317	0	24	0
26.06.2026	67,25	53,82	13,43	98,8	96,78	99,4	98,04	0	-1,26	1,299	0	24	0
27.06.2026	67,04	51,94	15,1	89	87,22	89,6	88,48	0	-1,26	1,314	0	24	0
28.06.2026	67,14	50,85	16,29	85,4	83,67	86,2	85,14	0,02	-1,47	1,362	0	24	0
29.06.2026	66,89	52,07	14,82	92,3	90,47	92,9	91,73	0	-1,26	1,339	0	24	0
30.06.2026	67,04	53,28	13,76	101,3	99,26	101,9	100,56	0	-1,3	1,363	0	24	0
01.07.2026	67,31	52,82	14,49	95,9	93,95	96,5	95,24	0	-1,29	1,362	0	24	0
02.07.2026	66,23	54,29	11,94	116,1	113,79	116,5	114,93	0	-1,14	1,354	0	24	0
03.07.2026	66,68	54,41	12,27	116,7	114,35	116,5	114,89	0,01	-0,54	1,401	0	24	0
04.07.2026	67,05	52,79	14,26	93,5	91,61	93,8	92,59	0	-0,98	1,304	0	24	0
05.07.2026	66,92	54,9	12,02	111,4	109,14	111,5	109,95	0	-0,81	1,311	0	24	0
06.07.2026	67,07	53,74	13,33	100,5	98,45	100,8	99,45	0	-1	1,312	0	24	0
07.07.2026	67,54	54,06	13,48	98,9	96,84	99,2	97,86	0	-1,02	1,303	0	24	0
08.07.2026	66,75	53,22	13,53	96,9	94,96	97,4	96,13	0	-1,17	1,285	0	24	0
09.07.2026	66,46	54,9	11,56	115,3	112,99	115,2	113,6	0	-0,61	1,303	0	24	0
10.07.2026	68,29	55,3	12,99	100,1	97,99	100,4	98,97	0,02	-0,98	1,27	0	24	0
11.07.2026	67,76	54,48	13,28	94,5	92,56	94,8	93,52	0	-0,96	1,226	0	24	0
12.07.2026	67,36	53,51	13,85	89,2	87,36	92,2	90,96	0	-3,6	1,211	0	24	0
13.07.2026	66,54	55,62	10,92	24,9	24,39	111,2	109,6	0	-85,21	0,236	0	24	0
14.07.2026	68,25	55,25	13	0	0	100,7	99,28	0	-99,28	0	0	24	0
15.07.2026	68,71	55,79	12,92	0	0	103	101,52	0	-101,52	0	0	24	0
16.07.2026	68,9	56,2	12,7	0	0	107,3	105,74	0	-105,74	0	0	24	0
17.07.2026	68,68	56,54	12,14	0	0	111,9	110,26	0,01	-110,26	0	0	24	0
18.07.2026	68,02	56,47	11,55	0	0	113,7	112,02	0	-112,02	0	0	24	0
19.07.2026	68,1	56,87	11,23	0	0	122,3	120,48	0	-120,48	0	0	24	0
20.07.2026	67,85	57,04	10,81	0	0	123,9	122,02	0	-122,02	0	0	24	0
21.07.2026	67,57	55,8	11,77	0	0	110,2	108,58	0	-108,58	0	0	24	0
22.07.2026	68,29	56,16	12,13	0	0	107,4	105,82	0	-105,82	0	0	24	0
Итого:				2008,1	1967,22	3105,4	3062,53	0,07	-1095,3	26,55	0	720	0
Средние:	67,47	54,39	13,07										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	14864,5	14454,43	14607,9	14418,88	0,44	35,55	382,10	0	2800	0
22/07/2624:00	16872,6	16421,65	17713,3	17481,41	0,51	-1059,76	408,65	0	3520	0
Итого:	2008,1	1967,22	3105,4	3062,53	0,07	-1095,31	26,55	0	720	0


Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/ / /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.





ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ" "

Договор N:8848

Адрес: Нарк. Малышева № 3-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8B8B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	66,25	46,02	20,23	83,7	82,04	84,6	83,8	0,01	-1,76	1,656	24	0
24.06.2026	65,85	46,05	19,8	88,1	86,37	89	88,14	0,01	-1,77	1,708	24	0
25.06.2026	65,87	46,16	19,71	90,5	88,73	91,2	90,27	0	-1,54	1,745	24	0
26.06.2026	65,75	46,26	19,49	88,8	87,06	89,7	88,81	0,01	-1,75	1,693	24	0
27.06.2026	65,61	46,46	19,15	89,7	87,94	90,4	89,46	0	-1,52	1,682	24	0
28.06.2026	65,72	46,24	19,48	93,4	91,58	94,1	93,11	0,01	-1,53	1,783	24	0
29.06.2026	65,41	46,35	19,06	93,8	92	94,5	93,54	0	-1,54	1,752	24	0
30.06.2026	65,58	46,3	19,28	94,1	92,26	94,7	93,73	0,01	-1,47	1,776	24	0
01.07.2026	65,85	46,38	19,47	92,1	90,29	92,7	91,74	0	-1,45	1,756	24	0
02.07.2026	64,67	47,24	17,43	100,8	98,87	101,5	100,44	0,01	-1,57	1,717	24	0
03.07.2026	65,23	46,27	18,96	89,8	88,05	91,4	90,46	0,01	-2,41	1,669	24	0
04.07.2026	65,56	45,96	19,6	89	87,29	90,6	89,71	0	-2,42	1,707	24	0
05.07.2026	65,43	46,17	19,26	89,3	87,56	90,8	89,89	0,01	-2,33	1,686	24	0
06.07.2026	65,56	45,78	19,78	86,3	84,61	87,7	86,83	0	-2,22	1,669	24	0
07.07.2026	66,01	46,22	19,79	82,2	80,56	83,6	82,78	0,01	-2,22	1,594	24	0
08.07.2026	65,27	46,36	18,91	86,6	84,93	87,9	87,02	0	-2,09	1,605	24	0
09.07.2026	65,01	46,71	18,3	88,8	87,09	90	89,07	0,01	-1,98	1,592	24	0
10.07.2026	66,72	46,33	20,39	75,2	73,68	76,2	75,46	0	-1,78	1,504	24	0
11.07.2026	66,25	46,88	19,37	78,3	76,75	79,2	78,43	0	-1,68	1,485	24	0
12.07.2026	65,88	46,65	19,23	81,1	79,52	81,9	81,08	0,01	-1,56	1,527	24	0
13.07.2026	65,66	46,84	18,82	82,6	80,98	83,2	82,34	0,01	-1,36	1,522	24	0
14.07.2026	66,62	46,99	19,63	80,8	79,2	81,5	80,65	0	-1,45	1,554	24	0
15.07.2026	67,13	46,53	20,6	80,2	78,59	81,1	80,29	0,01	-1,7	1,619	24	0
16.07.2026	67,32	46,57	20,75	80,1	78,47	81	80,22	0	-1,75	1,628	24	0
17.07.2026	67,08	46,55	20,53	80,9	79,27	81,8	80,99	0,01	-1,72	1,628	24	0
18.07.2026	66,44	47,03	19,41	83,9	82,25	85	84,1	0	-1,85	1,593	24	0
19.07.2026	66,49	46,91	19,58	85,5	83,81	86,6	85,71	0,01	-1,9	1,64	24	0
20.07.2026	66,29	46,95	19,34	86,6	84,88	87,7	86,78	0	-1,9	1,638	24	0
21.07.2026	66,02	47,22	18,8	89,3	87,53	90,3	89,35	0	-1,82	1,642	24	0
22.07.2026	66,72	46,65	20,07	82,4	80,76	83,6	82,77	0,01	-2,01	1,618	24	0
Итого:				2593,9	2542,92	2623,5	2596,97	0,16	-54,05	49,39	720	0
Средние:	65,97	46,5	19,47									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	66293,4	64269,37	68178,6	67256,48	4,34	-2987,11	1931,14	7215	0
22/07/2624:00	68887,3	66812,29	70802,1	69853,45	4,5	-3041,16	1980,52	7935	0
Итого:	2593,9	2542,92	2623,5	2596,97	0,16	-54,05	49,39	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/ / /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.





ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Нар. Малыш. № 3-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x7031

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНП ч	ВОС ч
23.06.2026	67,99	59,44	8,55	127,4	124,76	127,9	125,81	0	-1,05	1,068	24	0
24.06.2026	67,51	58,47	9,04	123,8	121,23	124,5	122,55	0	-1,32	1,094	24	0
25.06.2026	67,52	58,59	8,93	125,5	122,91	126,1	124,09	0	-1,18	1,097	24	0
26.06.2026	67,4	58,7	8,7	125,8	123,22	126,4	124,39	0	-1,17	1,072	24	0
27.06.2026	67,24	58,02	9,22	123,4	120,86	124	122,06	0	-1,2	1,115	24	0
28.06.2026	67,34	57,78	9,56	122,5	119,98	123,2	121,31	0	-1,33	1,148	24	0
29.06.2026	67,04	57,55	9,49	123,5	121,01	124,2	122,29	0	-1,28	1,147	24	0
30.06.2026	67,18	57,41	9,77	123,6	121,07	124,4	122,5	0	-1,43	1,182	24	0
01.07.2026	67,44	57,45	9,99	116,6	114,23	117,4	115,62	0	-1,39	1,139	24	0
02.07.2026	66,31	57,53	8,78	133,4	130,75	134,2	132,14	0	-1,39	1,148	24	0
03.07.2026	66,91	59	7,91	149,9	146,85	150,2	147,8	0	-0,95	1,163	24	0
04.07.2026	67,26	59,35	7,91	151	147,92	151,3	148,87	0	-0,95	1,171	24	0
05.07.2026	67,11	59,56	7,55	151,3	148,21	151,6	149,11	0	-0,9	1,119	24	0
06.07.2026	67,28	60,01	7,27	152,3	149,19	152,6	150,07	0	-0,88	1,086	24	0
07.07.2026	67,77	60,37	7,4	147	143,98	147,3	144,83	0	-0,85	1,063	24	0
08.07.2026	66,96	59,27	7,69	143,4	140,52	143,8	141,45	0	-0,93	1,079	24	0
09.07.2026	66,58	57,23	9,35	121,3	118,88	121,9	120,08	0	-1,2	1,11	24	0
10.07.2026	68,43	57,68	10,75	106,4	104,21	106,5	104,85	0	-0,64	1,119	24	0
11.07.2026	67,9	57,47	10,43	106,8	104,64	106,9	105,24	0	-0,6	1,09	24	0
12.07.2026	67,52	56,78	10,74	106,3	104,14	106,5	104,91	0	-0,77	1,12	24	0
13.07.2026	67,29	57,13	10,16	109,1	106,86	109,1	107,44	0	-0,58	1,086	24	0
14.07.2026	68,32	57,94	10,38	108,8	106,52	108,9	107,21	0	-0,69	1,106	24	0
15.07.2026	68,86	58,11	10,75	111,1	108,7	111,1	109,38	0	-0,68	1,166	24	0
16.07.2026	69,04	58,58	10,46	113	110,6	113	111,23	0	-0,63	1,158	24	0
17.07.2026	68,79	58,39	10,4	113,9	111,49	113,7	111,92	0	-0,43	1,161	24	0
18.07.2026	68,11	57,92	10,19	114,6	112,2	114,5	112,75	0	-0,55	1,142	24	0
19.07.2026	68,17	57,8	10,37	115,8	113,4	115,8	114,03	0	-0,63	1,177	24	0
20.07.2026	67,91	57,86	10,05	117	114,59	116,9	115,07	0	-0,48	1,152	24	0
21.07.2026	67,68	57,1	10,58	116,3	113,9	116,3	114,58	0	-0,68	1,204	24	0
22.07.2026	68,41	58,38	10,03	114,6	112,2	114,4	112,64	0	-0,44	1,125	24	0
Итого:				3715,4	3639,02	3724,6	3666,22	0	-27,2	33,81	720	0
Средние:	67,64	58,22	9,41									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНП ч	ВОС ч
22/06/2624:00	109793,2	106473,43	113204,1	111721,7	0	-5248,27	3217,15	24783	0
22/07/2624:00	113508,6	110112,45	116928,7	115387,92	0	-5275,47	3250,95	25503	0
Итого:	3715,4	3639,02	3724,6	3666,22	0	-27,2	33,81	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/ / /О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.





ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА002


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	67,37	54,39	12,98	59,7	58,51	59,9	59,07	0	-0,56	0,759	24	0
24.06.2026	66,92	53,97	12,95	56,7	55,54	56,8	56,04	0	-0,5	0,718	24	0
25.06.2026	66,98	53,84	13,14	56,7	55,51	56,8	56,08	0	-0,57	0,73	24	0
26.06.2026	66,88	53,93	12,95	56,9	55,72	57,1	56,36	0	-0,64	0,72	24	0
27.06.2026	66,71	53,4	13,31	55,7	54,56	55,7	54,96	0	-0,4	0,723	24	0
28.06.2026	66,78	52,28	14,5	54,9	53,77	55,1	54,4	0,01	-0,63	0,777	24	0
29.06.2026	66,18	52,58	13,6	54,7	53,57	54,8	54,11	0	-0,54	0,725	24	0
30.06.2026	66,48	51,92	14,56	54,3	53,18	54,5	53,83	0	-0,65	0,774	24	0
01.07.2026	66,76	52,17	14,59	50,5	49,53	50,9	50,22	0	-0,69	0,723	24	0
02.07.2026	65,76	52,99	12,77	59,6	58,43	59,8	59,01	0	-0,58	0,746	24	0
03.07.2026	66,37	55,52	10,85	74,6	73,14	74,8	73,73	0	-0,59	0,792	24	0
04.07.2026	66,84	56,76	10,08	75,5	74,01	75,8	74,68	0	-0,67	0,746	24	0
05.07.2026	66,8	56,64	10,16	77,4	75,88	77,6	76,43	0	-0,55	0,767	24	0
06.07.2026	66,99	57,7	9,29	80,7	79,04	81,1	79,87	0	-0,83	0,732	24	0
07.07.2026	67,47	57,84	9,63	79,9	78,23	80,2	78,97	0	-0,74	0,753	24	0
08.07.2026	66,44	56,61	9,83	75,9	74,39	76,4	75,26	0	-0,87	0,73	24	0
09.07.2026	66,25	56,67	9,58	75,8	74,26	76,2	75,07	0	-0,81	0,708	24	0
10.07.2026	68,18	59,08	9,1	84,4	82,67	84,9	83,5	0	-0,83	0,754	24	0
11.07.2026	67,77	59,15	8,62	84,4	82,7	84,8	83,41	0	-0,71	0,713	24	0
12.07.2026	67,44	58,68	8,76	83,2	81,52	83,7	82,36	0	-0,84	0,714	24	0
13.07.2026	67,21	58,77	8,44	85,4	83,64	85,7	84,34	0	-0,7	0,705	24	0
14.07.2026	68,28	59,87	8,41	91,6	89,69	92	90,48	0	-0,79	0,754	24	0
15.07.2026	68,69	61,15	7,54	100,2	98,07	100,2	98,51	0	-0,44	0,742	24	0
16.07.2026	69,03	61,85	7,18	108,3	105,99	108,5	106,62	0	-0,63	0,76	24	0
17.07.2026	68,75	62,07	6,68	114,4	111,95	114,6	112,62	0	-0,67	0,745	24	0
18.07.2026	68,12	61,14	6,98	111	108,69	111,1	109,2	0	-0,51	0,757	24	0
19.07.2026	68,24	61,26	6,98	111,1	108,77	111,3	109,4	0	-0,63	0,757	24	0
20.07.2026	67,97	61,54	6,43	116,1	113,68	116,3	114,28	0	-0,6	0,73	24	0
21.07.2026	67,54	60,77	6,77	110,9	108,63	111,2	109,33	0	-0,7	0,735	24	0
22.07.2026	68,38	61,37	7,01	108,9	106,59	109,2	107,32	0	-0,73	0,748	24	0
Итого:				2409,4	2359,86	2417	2379,46	0,01	-19,6	22,24	720	0
Средние:	67,31	57,19	10,12									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	54440,7	52863,95	55739,2	55015,74	8,75	-2151,79	1505,95	20151	0
22/07/2624:00	56850,1	55223,81	58156,2	57395,2	8,76	-2171,39	1528,19	20871	0
Итого:	2409,4	2359,86	2417	2379,46	0,01	-19,6	22,24	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x9C4E

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	67,61	50,92	16,69	42,8	41,88	46,4	45,9	0,01	-4,02	0,697	24	0
24.06.2026	67,2	51,17	16,03	43,8	42,87	47,9	47,36	0,01	-4,49	0,687	24	0
25.06.2026	67,27	51,16	16,11	44,2	43,29	48,3	47,76	0,01	-4,47	0,698	24	0
26.06.2026	67,17	51,43	15,74	44,5	43,57	48,7	48,11	0,01	-4,54	0,684	24	0
27.06.2026	67,02	51,76	15,26	45,1	44,15	49,3	48,64	0,01	-4,49	0,672	24	0
28.06.2026	67,08	50,72	16,36	46	45,05	50,3	49,7	0,01	-4,65	0,738	24	0
29.06.2026	66,51	51,52	14,99	48,9	47,95	53,3	52,59	0,01	-4,64	0,717	24	0
30.06.2026	66,83	51,52	15,31	48,7	47,73	53	52,3	0,01	-4,57	0,727	24	0
01.07.2026	67,14	51,43	15,71	46,2	45,24	50,4	49,78	0,01	-4,54	0,71	24	0
02.07.2026	65,99	51,69	14,3	51,9	50,86	56,2	55,47	0,01	-4,61	0,727	24	0
03.07.2026	66,49	51,64	14,85	48,2	47,23	52	51,32	0,02	-4,09	0,699	24	0
04.07.2026	67	51,77	15,23	46	45,04	49,7	49,04	0,01	-4	0,683	24	0
05.07.2026	66,93	51,21	15,72	47,5	46,52	51,1	50,48	0,01	-3,96	0,73	24	0
06.07.2026	67,09	50,9	16,19	45,8	44,85	49,5	48,91	0,02	-4,06	0,726	24	0
07.07.2026	67,56	50,8	16,76	41,6	40,73	44,8	44,31	0,01	-3,58	0,684	24	0
08.07.2026	66,59	52,37	14,22	46	45,06	49,6	48,92	0,01	-3,86	0,64	24	0
09.07.2026	66,32	51,97	14,35	48,4	47,43	52,2	51,55	0,02	-4,12	0,677	24	0
10.07.2026	68,2	52,03	16,17	38,3	37,53	41,4	40,92	0,01	-3,39	0,605	24	0
11.07.2026	67,78	52,13	15,65	40	39,17	43,1	42,62	0,01	-3,45	0,614	24	0
12.07.2026	67,48	51,47	16,01	41,2	40,34	44,5	44,02	0,01	-3,68	0,645	24	0
13.07.2026	67,21	52,15	15,06	41,9	41,03	45,3	44,76	0,01	-3,73	0,615	24	0
14.07.2026	68,08	51,48	16,6	40	39,16	43,4	42,88	0,01	-3,72	0,651	24	0
15.07.2026	68,63	51,15	17,48	39,3	38,49	42,5	42,01	0,01	-3,52	0,673	24	0
16.07.2026	68,93	51,06	17,87	38,1	37,33	41,4	40,92	0	-3,59	0,669	24	0
17.07.2026	68,65	51,45	17,2	38,6	37,79	41,8	41,32	0,01	-3,53	0,647	24	0
18.07.2026	68,1	51,65	16,45	41,3	40,43	44,8	44,3	0	-3,87	0,668	24	0
19.07.2026	68,22	51,71	16,51	42,2	41,33	45,7	45,17	0	-3,84	0,682	24	0
20.07.2026	67,95	51,99	15,96	42,4	41,47	45,9	45,35	0,01	-3,88	0,661	24	0
21.07.2026	67,53	51,8	15,73	44,4	43,44	48	47,42	0	-3,98	0,682	24	0
22.07.2026	68,34	51,34	17	40,3	39,47	43,8	43,31	0,01	-3,84	0,67	24	0
Итого:				1313,6	1286,43	1424,3	1407,14	0,29	-120,71	20,38	720	0
Средние:	67,43	51,51	15,91									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	52277,5	50817,56	50289,9	49700,8	41,44	1116,76	1519,03	20151	0
22/07/2624:00	53591,1	52103,99	51714,2	51107,94	41,73	996,05	1539,41	20871	0
Итого:	1313,6	1286,43	1424,3	1407,14	0,29	-120,71	20,38	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x2B7A


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	66,39	45,97	20,42	30,2	29,61	31,8	31,55	0	-1,94	0,605	24	0
24.06.2026	66,02	45,76	20,26	31,7	31,06	33,3	33,04	0	-1,98	0,627	24	0
25.06.2026	66,08	46,01	20,07	31,6	30,92	33,2	32,93	0	-2,01	0,618	24	0
26.06.2026	65,98	46,44	19,54	31,5	30,82	33,3	33,05	0	-2,23	0,602	24	0
27.06.2026	65,84	46,39	19,45	31,6	30,93	33,9	33,6	0	-2,67	0,601	24	0
28.06.2026	65,91	45,85	20,06	32,8	32,11	35	34,67	0	-2,56	0,646	24	0
29.06.2026	65,35	45,73	19,62	35,6	34,9	37,8	37,41	0	-2,51	0,682	24	0
30.06.2026	65,65	46,14	19,51	34,6	33,88	37	36,62	0	-2,74	0,661	24	0
01.07.2026	65,98	45,87	20,11	33,7	32,99	36,1	35,78	0	-2,79	0,663	24	0
02.07.2026	64,87	46,54	18,33	37,3	36,55	39,6	39,18	0	-2,63	0,669	24	0
03.07.2026	65,29	45,91	19,38	35,7	34,98	37,5	37,12	0	-2,14	0,675	24	0
04.07.2026	65,78	46,13	19,65	33,6	32,89	35,3	34,96	0	-2,07	0,646	24	0
05.07.2026	65,7	45,98	19,72	33,6	32,9	35,3	34,95	0	-2,05	0,648	24	0
06.07.2026	65,84	46,3	19,54	32,3	31,63	34	33,7	0	-2,07	0,619	24	0
07.07.2026	66,33	45,95	20,38	30,4	29,81	32,1	31,84	0	-2,03	0,609	24	0
08.07.2026	65,38	46,85	18,53	32,9	32,23	34,8	34,46	0	-2,23	0,594	24	0
09.07.2026	65,1	46,9	18,2	34	33,3	36	35,62	0	-2,32	0,605	24	0
10.07.2026	66,97	46,33	20,64	27,9	27,4	29,5	29,26	0	-1,86	0,566	24	0
11.07.2026	66,59	46,72	19,87	28,5	27,98	30,2	29,96	0	-1,98	0,557	24	0
12.07.2026	66,28	46,66	19,62	29,6	29,03	31,4	31,15	0	-2,12	0,569	24	0
13.07.2026	66,02	47,02	19	30,1	29,52	32,1	31,81	0	-2,29	0,56	24	0
14.07.2026	66,87	46,74	20,13	28,9	28,33	30,5	30,23	0	-1,9	0,566	24	0
15.07.2026	67,38	46,21	21,17	28,2	27,67	30,1	29,86	0	-2,19	0,586	24	0
16.07.2026	67,66	46,02	21,64	27,5	26,99	29,3	29,06	0	-2,07	0,585	24	0
17.07.2026	67,39	45,82	21,57	28,6	28,06	30,8	30,56	0	-2,5	0,607	24	0
18.07.2026	66,85	46,5	20,35	30,5	29,89	33,4	33,08	0	-3,19	0,61	24	0
19.07.2026	66,93	45,58	21,35	30,9	30,27	33,3	33,02	0	-2,75	0,642	24	0
20.07.2026	66,67	46,2	20,47	30,5	29,88	33,2	32,91	0	-3,03	0,611	24	0
21.07.2026	66,23	46,8	19,43	31,4	30,77	34,4	34,06	0	-3,29	0,596	24	0
22.07.2026	67,05	45,5	21,55	29,8	29,21	32,5	32,23	0	-3,02	0,628	24	0
Итого:				945,5	926,51	1006,7	997,67	0	-71,16	18,45	720	0
Средние:	66,21	46,22	19,98									


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	84551,7	82174,64	84368,5	82923,54	0,11	-748,9	1603,07	20150	0
22/07/2624:00	85497,2	83101,15	85375,2	83921,21	0,11	-820,06	1621,52	20870	0
Итого:	945,5	926,51	1006,7	997,67	0	-71,16	18,45	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xA5F1


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	67,29	48,74	18,55	41,4	40,56	41,4	40,92	0,46	-0,36	0,752	24	0
24.06.2026	66,89	49,06	17,83	41,2	40,38	41,2	40,72	0,49	-0,34	0,719	24	0
25.06.2026	66,72	46,63	20,09	34,7	33,99	34,7	34,37	0,44	-0,38	0,679	24	0
26.06.2026	66,53	43,9	22,63	29,6	29,01	29,6	29,36	0,55	-0,35	0,654	24	0
27.06.2026	66,44	44,46	21,98	32	31,3	32	31,76	0,55	-0,46	0,688	24	0
28.06.2026	66,56	44	22,56	32,5	31,87	32,5	32,23	0,62	-0,36	0,717	24	0
29.06.2026	66,39	46,37	20,02	38,8	38,06	38,8	38,36	0,5	-0,3	0,762	24	0
30.06.2026	66,56	47,06	19,5	40,8	40	40,8	40,37	0,57	-0,37	0,78	24	0
01.07.2026	66,76	45,75	21,01	37,5	36,77	37,5	37,12	0,59	-0,35	0,773	24	0
02.07.2026	65,76	45,85	19,91	37,1	36,36	37,1	36,75	0,5	-0,39	0,724	24	0
03.07.2026	66,1	45,01	21,09	34	33,29	34	33,7	0,49	-0,41	0,702	24	0
04.07.2026	66,47	46,82	19,65	35,7	35,01	35,7	35,32	0,42	-0,31	0,687	24	0
05.07.2026	66,39	46,91	19,48	37,9	37,17	37,9	37,5	0,43	-0,33	0,722	24	0
06.07.2026	66,44	46,42	20,02	34,9	34,17	34,9	34,58	0,41	-0,41	0,682	24	0
07.07.2026	66,76	44,78	21,98	28,7	28,16	28,7	28,46	0,39	-0,3	0,619	24	0
08.07.2026	66,14	46,02	20,12	32,8	32,12	32,8	32,55	0,42	-0,43	0,644	24	0
09.07.2026	65,91	46,15	19,76	33,7	32,99	33,7	33,4	0,05	-0,41	0,652	24	0
10.07.2026	67,48	45,58	21,9	29	28,47	29	28,76	0,37	-0,29	0,621	24	0
11.07.2026	66,93	45,66	21,27	25,9	25,42	25,9	25,66	0,01	-0,24	0,539	24	0
12.07.2026	66,59	44,2	22,39	26,7	26,21	26,7	26,46	0,04	-0,25	0,587	24	0
13.07.2026	66,46	44,58	21,88	27,9	27,36	27,9	27,66	0	-0,3	0,595	24	0
14.07.2026	67,37	44,77	22,6	28,5	27,95	28,5	28,26	0,04	-0,31	0,628	24	0
15.07.2026	67,86	46,05	21,81	29,2	28,62	29,2	28,92	0,01	-0,3	0,624	24	0
16.07.2026	68,18	47,86	20,32	35,1	34,37	35,1	34,71	0,03	-0,34	0,698	24	0
17.07.2026	67,97	48,52	19,45	35,7	34,97	35,7	35,25	0,01	-0,28	0,681	24	0
18.07.2026	67,38	49,03	18,35	38	37,27	38	37,53	0	-0,26	0,684	24	0
19.07.2026	67,37	48,79	18,58	35,5	34,78	35,5	35,08	0,01	-0,3	0,642	24	0
20.07.2026	67,21	48,61	18,6	37	36,26	37	36,54	0,01	-0,28	0,673	24	0
21.07.2026	66,96	48,76	18,2	39,6	38,83	39,6	39,12	0	-0,29	0,707	24	0
22.07.2026	67,63	48,74	18,89	37,1	36,37	37,1	36,63	0	-0,26	0,685	24	0
Итого:				1028,5	1008,09	1028,5	1018,05	8,41	-9,96	20,32	720	0
Средние:	66,85	46,5	20,34									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	106100,6	102997,54	111679,4	110095,81	1229,86	-7098,27	2790,86	32894	0
22/07/2624:00	107129,1	104005,63	112707,9	111113,86	1238,27	-7108,23	2811,18	33614	0
Итого:	1028,5	1008,09	1028,5	1018,05	8,41	-9,96	20,32	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун.Наб. № 48-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС8FE


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	67,52	52,61	14,91	46,7	45,74	47	46,39	0,37	-0,65	0,682	0	24	0
24.06.2026	67,14	53,39	13,75	50,2	49,2	50,3	49,58	0,37	-0,38	0,677	0	24	0
25.06.2026	67,14	53	14,14	51	49,95	51,1	50,4	0,44	-0,45	0,706	0	24	0
26.06.2026	67,05	53,07	13,98	52,8	51,72	53,1	52,38	0,46	-0,66	0,721	0	24	0
27.06.2026	66,91	53,34	13,57	53,7	52,63	54	53,27	0,44	-0,64	0,714	0	24	0
28.06.2026	67,01	52,77	14,24	55,3	54,23	55,5	54,79	0,53	-0,56	0,771	0	24	0
29.06.2026	66,78	53,68	13,1	57,8	56,65	58,3	57,55	0,43	-0,9	0,743	0	24	0
30.06.2026	66,94	53,78	13,16	57	55,86	57,4	56,64	0,41	-0,78	0,735	0	24	0
01.07.2026	67,16	53,4	13,76	53,4	52,28	53,8	53,07	0,38	-0,79	0,718	0	24	0
02.07.2026	65,99	55,58	10,41	70,2	68,8	70,7	69,7	0,36	-0,9	0,714	0	24	0
03.07.2026	66,56	53,82	12,74	58,2	57,04	58,1	57,31	0,42	-0,27	0,726	0	24	0
04.07.2026	66,88	53,34	13,54	54,2	53,14	54,1	53,37	0,39	-0,23	0,719	0	24	0
05.07.2026	66,77	53,74	13,03	57,6	56,45	57,6	56,84	0,48	-0,39	0,735	0	24	0
06.07.2026	66,86	53,7	13,16	51,1	50,09	51,3	50,61	0,3	-0,52	0,66	0	24	0
07.07.2026	67,3	52,86	14,44	48,8	47,83	48,6	47,94	0,39	-0,11	0,691	0	24	0
08.07.2026	66,56	54,17	12,39	54,8	53,74	54,5	53,75	0,34	-0,01	0,669	0	24	0
09.07.2026	66,35	54,35	12	57,7	56,53	57,7	56,88	0,38	-0,35	0,677	0	24	0
10.07.2026	67,95	52,08	15,87	41,1	40,21	41,7	41,22	0,32	-1,01	0,635	0	24	0
11.07.2026	67,48	53,02	14,46	45,6	44,66	45,3	44,71	0,31	-0,05	0,648	0	24	0
12.07.2026	67,16	53,33	13,83	49,2	48,21	49	48,33	0,38	-0,12	0,666	0	24	0
13.07.2026	66,98	53,75	13,23	51,2	50,16	51,2	50,51	0,37	-0,35	0,664	0	24	0
14.07.2026	67,79	52,61	15,18	44,5	43,56	44,4	43,84	0,37	-0,28	0,662	0	24	0
15.07.2026	68,36	51,96	16,4	41,7	40,82	41,7	41,21	0,36	-0,39	0,669	0	24	0
16.07.2026	68,54	51,89	16,65	41,2	40,32	41,2	40,69	0,35	-0,37	0,671	0	24	0
17.07.2026	68,3	52,08	16,22	42,3	41,39	42,2	41,69	0,35	-0,3	0,67	0	24	0
18.07.2026	67,69	52,77	14,92	45,7	44,76	45,7	45,07	0,35	-0,31	0,667	0	24	0
19.07.2026	67,73	52,71	15,02	47,3	46,31	47,3	46,68	0,41	-0,37	0,692	0	24	0
20.07.2026	67,49	52,96	14,53	48	47	48	47,38	0,38	-0,38	0,682	0	24	0
21.07.2026	67,27	53,45	13,82	49	48	49,1	48,45	0,34	-0,45	0,662	0	24	0
22.07.2026	67,94	52,38	15,56	44,2	43,26	44,2	43,67	0,37	-0,41	0,673	0	24	0
Итого:				1521,5	1490,54	1524,1	1503,92	11,55	-13,38	20,72	0	720	0
Средние:	67,25	53,18	14,06										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	101539	98586,48	97360,2	95971,42	951,45	2615,06	2724,62	0	32727	23
22/07/2624:00	103060,5	100077,02	98884,3	97475,34	963	2601,68	2745,34	0	33447	23
Итого:	1521,5	1490,54	1524,1	1503,92	11,55	-13,38	20,72	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись Ф.И.О.

/  /
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Наб. № 48-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x52E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	67,75	55,82	11,93	61,1	59,83	62,8	61,86	0,51	-2,03	0,712	0	24	0
24.06.2026	67,35	55,74	11,61	66,8	65,44	68,6	67,63	0,61	-2,19	0,758	0	24	0
25.06.2026	67,32	55,82	11,5	65,7	64,37	67,4	66,43	0,54	-2,06	0,739	0	24	0
26.06.2026	67,22	56,54	10,68	66,6	65,29	68,3	67,31	0,41	-2,02	0,696	0	24	0
27.06.2026	67,07	56,89	10,18	68,1	66,75	70	68,98	0,38	-2,23	0,681	0	24	0
28.06.2026	67,16	56,38	10,78	68,4	67,01	70,1	69,1	0,48	-2,09	0,722	0	24	0
29.06.2026	66,92	56,24	10,68	75	73,47	76,9	75,79	0,58	-2,32	0,781	0	24	0
30.06.2026	67,08	56,14	10,94	71,7	70,21	73,4	72,33	0,54	-2,12	0,767	0	24	0
01.07.2026	67,31	55,36	11,95	68,6	67,18	70,6	69,57	0,63	-2,39	0,8	0	24	0
02.07.2026	66,03	57,63	8,4	89,9	88,13	92,6	91,2	0,46	-3,07	0,737	0	24	0
03.07.2026	66,68	56,71	9,97	79	77,4	81,7	80,5	0,53	-3,1	0,77	0	24	0
04.07.2026	67,03	56,64	10,39	70,5	69,08	72,9	71,85	0,45	-2,77	0,717	0	24	0
05.07.2026	66,92	56,65	10,27	72,3	70,83	74,7	73,61	0,48	-2,78	0,727	0	24	0
06.07.2026	67,05	56,56	10,49	70,9	69,46	73,3	72,26	0,52	-2,8	0,728	0	24	0
07.07.2026	67,48	56,22	11,26	65,1	63,77	67,2	66,24	0,52	-2,47	0,717	0	24	0
08.07.2026	66,76	57,59	9,17	73,3	71,84	75,9	74,74	0,32	-2,9	0,658	0	24	0
09.07.2026	66,49	57,96	8,53	81,9	80,25	84,8	83,49	0,4	-3,24	0,684	0	24	0
10.07.2026	68,17	56,68	11,49	56,1	54,93	57,9	57,05	0,31	-2,12	0,629	0	24	0
11.07.2026	67,68	57,06	10,62	59,8	58,59	61,8	60,85	0,28	-2,26	0,62	0	24	0
12.07.2026	67,33	56,82	10,51	62,2	60,92	64,4	63,43	0,36	-2,51	0,639	0	24	0
13.07.2026	67,14	56,89	10,25	66,3	64,96	68,8	67,74	0,47	-2,78	0,666	0	24	0
14.07.2026	67,95	56,09	11,86	59,6	58,37	61,8	60,92	0,52	-2,55	0,689	0	24	0
15.07.2026	68,56	55,78	12,78	54,4	53,23	56,5	55,7	0,47	-2,47	0,681	0	24	0
16.07.2026	68,75	55,35	13,4	53,8	52,65	56	55,22	0,49	-2,57	0,704	0	24	0
17.07.2026	68,51	56,18	12,33	55,2	54,02	57,4	56,54	0,42	-2,52	0,666	0	24	0
18.07.2026	67,89	56,61	11,28	61,1	59,81	63,6	62,69	0,41	-2,88	0,675	0	24	0
19.07.2026	67,95	56,51	11,44	61,7	60,44	64,4	63,47	0,43	-3,03	0,69	0	24	0
20.07.2026	67,69	56,63	11,06	64,1	62,79	66,8	65,81	0,47	-3,02	0,696	0	24	0
21.07.2026	67,45	56,96	10,49	67,1	65,71	70,1	69,05	0,46	-3,34	0,689	0	24	0
22.07.2026	68,16	56,09	12,07	59,9	58,64	62,3	61,4	0,49	-2,76	0,707	0	24	0
Итого:				1996,2	1955,37	2063	2032,76	13,94	-77,39	21,15	0	720	0
Средние:	67,42	56,48	10,94										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	99368,3	96414,71	99490,5	98211,77	935,27	-1797,06	2881,10	0	32896	0
22/07/2624:00	101364,5	98370,08	101553,5	100244,53	949,21	-1874,45	2902,25	0	33616	0
Итого:	1996,2	1955,37	2063	2032,76	13,94	-77,39	21,15	0	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/ / / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП





ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N: 8848

Адрес: Молодог. №76 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xC104

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	68,12	48,45	19,67	68,1	66,69	66,4	65,68	0	1,01	1,309	0	24	0
24.06.2026	67,71	48,38	19,33	73,5	71,96	71,8	71,06	0	0,9	1,388	0	24	0
25.06.2026	67,78	48,56	19,22	73,1	71,59	71,4	70,63	0	0,96	1,375	0	24	0
26.06.2026	67,66	48,95	18,71	72,3	70,79	70,7	69,97	0	0,82	1,323	0	24	0
27.06.2026	67,51	48,47	19,04	74,1	72,61	72,5	71,76	0	0,85	1,381	0	24	0
28.06.2026	67,59	48,31	19,28	75,6	74,05	73,9	73,14	0	0,91	1,426	0	24	0
29.06.2026	66,97	49,1	17,87	81,9	80,26	80,1	79,16	0	1,1	1,432	0	24	0
30.06.2026	67,31	48,66	18,65	79,6	77,97	77,8	76,97	0	1	1,455	0	24	0
01.07.2026	67,66	48,17	19,49	75,1	73,56	73,4	72,62	0	0,94	1,433	0	24	0
02.07.2026	66,02	49,85	16,17	90,5	88,72	88,1	87,09	0	1,63	1,429	0	24	0
03.07.2026	66,85	48,97	17,88	81	79,36	78,8	77,93	0	1,43	1,417	0	24	0
04.07.2026	67,36	48,62	18,74	75,3	73,75	73,3	72,52	0	1,23	1,379	0	24	0
05.07.2026	67,29	48,28	19,01	75,4	73,87	73,4	72,6	0	1,27	1,402	0	24	0
06.07.2026	67,44	48,72	18,72	71,8	70,33	70	69,25	0	1,08	1,315	0	24	0
07.07.2026	67,96	48,08	19,88	69	67,57	67,3	66,58	0	0,99	1,342	0	24	0
08.07.2026	66,92	49,57	17,35	74,2	72,71	72,3	71,47	0	1,24	1,262	0	24	0
09.07.2026	66,64	49,78	16,86	77,4	75,84	75,6	74,73	0	1,11	1,278	0	24	0
10.07.2026	68,62	48,15	20,47	63	61,68	61,6	60,88	0	0,8	1,259	0	24	0
11.07.2026	68,19	48,45	19,74	67	65,57	65,6	64,9	0	0,67	1,292	0	24	0
12.07.2026	67,86	49,03	18,83	67,8	66,37	66,4	65,68	0	0,69	1,249	0	24	0
13.07.2026	67,6	49,4	18,2	70,7	69,25	69,4	68,63	0	0,62	1,257	0	24	0
14.07.2026	68,43	48,66	19,77	66,6	65,2	65,3	64,58	0	0,62	1,287	0	24	0
15.07.2026	68,99	48,29	20,7	63	61,66	61,9	61,22	0	0,44	1,275	0	24	0
16.07.2026	69,27	48,01	21,26	60,7	59,42	59,6	58,92	0	0,5	1,263	0	24	0
17.07.2026	68,95	47,86	21,09	63,7	62,35	62,5	61,83	0	0,52	1,314	0	24	0
18.07.2026	68,33	49,12	19,21	65,7	64,3	64,5	63,79	0	0,51	1,232	0	24	0
19.07.2026	68,47	48,11	20,36	67,1	65,68	65,7	64,99	0	0,69	1,334	0	24	0
20.07.2026	68,13	48,59	19,54	67,9	66,46	66,6	65,84	0	0,62	1,297	0	24	0
21.07.2026	67,75	48,78	18,97	71,8	70,32	70,4	69,62	0	0,7	1,334	0	24	0
22.07.2026	68,62	48,06	20,56	66	64,62	64,6	63,85	0	0,77	1,327	0	24	0
Итого:				2148,9	2104,51	2100,9	2077,89	0	26,62	40,07	0	720	0
Средние:	67,8	48,64	19,15										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	5269,8	5148,63	5105,6	5028,6	0,24	120,03	78,25	0	1335	0
22/07/2624:00	7418,7	7253,14	7206,5	7106,49	0,24	146,65	118,31	0	2055	0
Итого:	2148,9	2104,51	2100,9	2077,89	0	26,62	40,07	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  /О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Молод. № 76 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x311A

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	68,19	50,82	17,37	107,1	104,86	104,1	102,85	0	2,01	1,82	24	0
24.06.2026	67,8	51,35	16,45	113,1	110,78	110	108,65	0	2,13	1,82	24	0
25.06.2026	67,87	50,95	16,92	115,4	113,02	112,2	110,85	0	2,17	1,91	24	0
26.06.2026	67,78	51,33	16,45	117,3	114,86	114	112,61	0	2,25	1,886	24	0
27.06.2026	67,61	51,58	16,03	118,2	115,78	115	113,58	0	2,2	1,855	24	0
28.06.2026	67,71	50,87	16,84	122,6	120,06	119,1	117,64	0	2,42	2,022	24	0
29.06.2026	67,04	51,36	15,68	132,8	130,11	129	127,4	0	2,71	2,04	24	0
30.06.2026	67,36	51,03	16,33	124,7	122,13	121,1	119,63	0	2,5	1,995	24	0
01.07.2026	67,71	50,77	16,94	120,7	118,2	117,2	115,78	0	2,42	2,003	24	0
02.07.2026	66,34	52,04	14,3	143,3	140,47	139,2	137,45	0	3,02	2,005	24	0
03.07.2026	66,91	51,24	15,67	129,3	126,69	125,3	123,77	0	2,92	1,984	24	0
04.07.2026	67,41	51,12	16,29	117,9	115,46	114,5	113,09	0	2,37	1,881	24	0
05.07.2026	67,36	51,3	16,06	121,6	119,13	118	116,55	0	2,58	1,911	24	0
06.07.2026	67,55	51,11	16,44	115,7	113,32	112,3	110,93	0	2,39	1,86	24	0
07.07.2026	68,08	50,91	17,17	108,5	106,22	105,5	104,21	0	2,01	1,823	24	0
08.07.2026	67,07	51,9	15,17	122,9	120,42	119,5	118,03	0	2,39	1,825	24	0
09.07.2026	66,79	52,24	14,55	127,9	125,32	124,3	122,73	0	2,59	1,821	24	0
10.07.2026	68,75	50,63	18,12	100,5	98,38	97,8	96,6	0	1,78	1,781	24	0
11.07.2026	68,31	52,05	16,26	105,3	103,12	102,4	101,14	0	1,98	1,675	24	0
12.07.2026	67,98	51,86	16,12	108,7	106,43	106	104,71	0	1,72	1,713	24	0
13.07.2026	67,71	52,32	15,39	115,3	112,96	112,4	110,98	0	1,98	1,739	24	0
14.07.2026	68,52	51,53	16,99	107,3	105,02	104,6	103,32	0	1,7	1,784	24	0
15.07.2026	69,11	51,19	17,92	102,8	100,61	100,4	99,16	0	1,45	1,801	24	0
16.07.2026	69,4	50,95	18,45	101,2	99,04	98,7	97,48	0	1,56	1,826	24	0
17.07.2026	69,09	50,85	18,24	103,1	100,91	100,6	99,38	0	1,53	1,837	24	0
18.07.2026	68,49	51,79	16,7	110,1	107,78	107,4	106,07	0	1,71	1,801	24	0
19.07.2026	68,59	51,61	16,98	110,8	108,48	108,1	106,75	0	1,73	1,839	24	0
20.07.2026	68,28	51,88	16,4	115	112,56	112	110,62	0	1,94	1,844	24	0
21.07.2026	67,91	52,36	15,55	119,9	117,41	116,9	115,41	0	2	1,824	24	0
22.07.2026	68,74	51,81	16,93	109,7	107,34	107	105,68	0	1,66	1,818	24	0
Итого:				3468,7	3396,87	3374,6	3333,05	0	63,82	55,74	720	0
Средние:	67,91	51,42	16,49									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	2775	2720,99	2689,6	2658	0	62,99	41,83	826	0
22/07/2624:00	6243,7	6117,86	6064,2	5991,05	0	126,81	97,57	1546	0
Итого:	3468,7	3396,87	3374,6	3333,05	0	63,82	55,74	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Молодог. № 76 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

KC=0x8053

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	68,05	54,39	13,66	81	79,31	79,5	78,39	0	0,92	1,082	24	0
24.06.2026	67,6	53,65	13,95	80	78,32	78,6	77,55	0	0,77	1,093	24	0
25.06.2026	67,67	53,56	14,11	81	79,32	79,7	78,63	0	0,69	1,121	24	0
26.06.2026	67,57	53,06	14,51	82,1	80,41	80,7	79,66	0	0,75	1,168	24	0
27.06.2026	67,4	53,05	14,35	81,5	79,81	80,2	79,17	0	0,64	1,146	24	0
28.06.2026	67,46	52,82	14,64	81,4	79,72	80,1	79,05	0	0,67	1,166	24	0
29.06.2026	66,79	52,1	14,69	86,8	85,07	85,5	84,42	0	0,65	1,247	24	0
30.06.2026	67,14	52,62	14,52	84,4	82,68	83,1	82	0	0,68	1,198	24	0
01.07.2026	67,5	52,67	14,83	79,2	77,52	78,1	77,11	0	0,41	1,149	24	0
02.07.2026	66,12	53,33	12,79	93	91,16	91,3	90,1	0	1,06	1,166	24	0
03.07.2026	66,8	54,84	11,96	99,4	97,43	96,9	95,56	0	1,87	1,165	24	0
04.07.2026	67,33	55,33	12	96,8	94,86	94,5	93,17	0	1,69	1,138	24	0
05.07.2026	67,27	55,3	11,97	98,6	96,61	96,3	94,92	0	1,69	1,155	24	0
06.07.2026	67,45	55,97	11,48	99,7	97,64	97,4	95,97	0	1,67	1,12	24	0
07.07.2026	67,97	56,66	11,31	97,4	95,39	95,1	93,71	0	1,68	1,076	24	0
08.07.2026	66,89	55,16	11,73	97,7	95,75	95,4	94,03	0	1,72	1,12	24	0
09.07.2026	66,67	55,27	11,4	98,4	96,44	96,1	94,72	0	1,72	1,097	24	0
10.07.2026	68,67	57,91	10,76	99,2	97,07	96,9	95,43	0	1,64	1,044	24	0
11.07.2026	68,22	57,72	10,5	99,9	97,75	97,5	96,02	0	1,73	1,025	24	0
12.07.2026	67,88	57,23	10,65	100,1	97,98	97,7	96,23	0	1,75	1,043	24	0
13.07.2026	67,62	57,19	10,43	103,7	101,56	101,2	99,66	0	1,9	1,059	24	0
14.07.2026	68,58	57,89	10,69	106,5	104,22	104	102,38	0	1,84	1,112	24	0
15.07.2026	69,08	58,75	10,33	113,2	110,8	110,4	108,66	0	2,14	1,146	24	0
16.07.2026	69,36	59,61	9,75	119,6	117,05	116,6	114,74	0	2,31	1,14	24	0
17.07.2026	69,06	59,68	9,38	125	122,32	121,9	119,91	0	2,41	1,148	24	0
18.07.2026	68,44	59,53	8,91	123,5	120,87	120,4	118,43	0	2,44	1,076	24	0
19.07.2026	68,56	59,07	9,49	124,1	121,46	121	119,06	0	2,4	1,153	24	0
20.07.2026	68,25	59,18	9,07	128,9	126,2	125,6	123,58	0	2,62	1,143	24	0
21.07.2026	67,83	58,97	8,86	125,5	122,87	122,3	120,39	0	2,48	1,087	24	0
22.07.2026	68,72	59,42	9,3	121,8	119,19	118,7	116,8	0	2,39	1,107	24	0
Итого:				3009,4	2946,78	2942,7	2899,45	0	47,33	33,69	720	0
Средние:	67,79	56,06	11,73									


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	3126,9	3061,92	3058	3024,11	0	37,81	59,87	1336	0
22/07/2624:00	6136,3	6008,7	6000,7	5923,56	0	85,14	93,56	2056	0
Итого:	3009,4	2946,78	2942,7	2899,45	0	47,33	33,69	720	0


Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 000"УК"Домоуправ"

Договор N:8848

Адрес: Мол. 74-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x0A8A


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	68,35	44,35	24	28,09	27,51	27,54	27,28	0	0,23	0,661	23	1
24.06.2026	67,97	47,91	20,06	37,41	36,64	36,8	36,42	0	0,22	0,735	24	0
25.06.2026	68,43	49,41	19,02	62,49	61,21	61,41	60,67	0	0,54	1,163	24	0
26.06.2026	68,3	49,89	18,41	60,55	59,27	59,68	58,95	0	0,32	1,092	24	0
27.06.2026	68,15	50,02	18,13	60,96	59,7	60,17	59,45	0	0,25	1,084	24	0
28.06.2026	68,24	49,81	18,43	62,96	61,63	62,11	61,38	0	0,25	1,137	24	0
29.06.2026	67,59	49,79	17,8	65,67	64,34	64,75	64,02	0	0,32	1,148	24	0
30.06.2026	67,93	49,91	18,02	63,61	62,29	62,76	62,03	0	0,26	1,121	24	0
01.07.2026	68,29	49,64	18,65	61,2	59,91	60,11	59,39	0	0,52	1,119	24	0
02.07.2026	66,71	50,5	16,21	70,25	68,84	69,05	68,22	0	0,62	1,116	24	0
03.07.2026	67,49	50,03	17,46	65	63,67	63,76	63,03	0	0,64	1,111	24	0
04.07.2026	67,98	49,98	18	61,89	60,62	60,78	60,06	0	0,56	1,093	24	0
05.07.2026	67,92	50,39	17,53	62,23	60,94	61,24	60,52	0	0,42	1,07	24	0
06.07.2026	68,07	50,42	17,65	59,54	58,31	58,67	57,95	0	0,36	1,03	24	0
07.07.2026	68,59	50,25	18,34	55,61	54,4	54,79	54,09	0	0,31	0,999	24	0
08.07.2026	67,54	50,27	17,27	58,73	57,52	57,95	57,23	0	0,29	0,994	24	0
09.07.2026	67,3	50,11	17,19	60,61	59,36	59,83	59,12	0	0,24	1,023	24	0
10.07.2026	69,2	50,09	19,11	51,77	50,65	51,05	50,51	0	0,14	0,967	24	0
11.07.2026	68,76	50,38	18,38	52,7	51,6	52,08	51,41	0	0,19	0,95	24	0
12.07.2026	68,45	50,54	17,91	53,99	52,87	53,45	52,75	0	0,12	0,947	24	0
13.07.2026	68,21	50,3	17,91	55,22	54,05	54,54	53,84	0	0,21	0,971	24	0
14.07.2026	69,06	50,38	18,68	52,3	51,16	51,52	50,93	0	0,23	0,954	24	0
15.07.2026	69,6	50,01	19,59	50,06	48,99	49,96	49,45	0	-0,46	0,961	24	0
16.07.2026	69,89	49,57	20,32	51,15	50,03	51,13	50,6	0	-0,57	1,013	24	0
17.07.2026	69,48	48,88	20,6	35,91	35,12	36,15	35,78	0	-0,66	0,724	24	0
18.07.2026	68,94	49,47	19,47	52,73	51,6	52,56	51,95	0	-0,35	1,007	24	0
19.07.2026	69,07	49,44	19,63	53,98	52,84	53,78	53,15	0	-0,31	1,037	24	0
20.07.2026	68,77	49,36	19,41	54,31	53,18	54,09	53,46	0	-0,28	1,036	24	0
21.07.2026	68,37	49,53	18,84	55,24	54,05	55,06	54,4	0	-0,35	1,018	24	0
22.07.2026	69,23	49,09	20,14	53,58	52,37	53,37	52,79	0	-0,42	1,054	24	0
Итого:				1669,7	1634,67	1650,1	1630,83	0	3,84	30,34	719	1
Средние:	68,39	49,65	18,73									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	30554,8	29513,43	29724,13	29330,3	0	183,13	1079,47	6486	8
22/07/2624:00	32224,54	31148,1	31374,27	30961,13	0	186,97	1109,80	7205	9
Итого:	1669,74	1634,67	1650,14	1630,83	0	3,84	30,34	719	1

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/2026г.-22/07/2026г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848
Адрес:Молодоговардейцев 74 (итп-2) Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 06343116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.06.2026	356,0284	356,02844	0	69,35694	63,785023	5,5719147	0,906252	0,815581	1,985377	361,955	364,24	OK	24	0	
24.06.2026	337,2434	337,24344	0	68,8909	63,266418	5,6244826	0,892722	0,81098	1,894396	342,7551	344,935	OK	24	0	
25.06.2026	338,6083	338,60831	0	68,96064	63,310741	5,6498904	0,887618	0,805467	1,916194	343,8075	346,6901	OK	24	0	
26.06.2026	341,2437	341,24374	0	68,84139	63,360184	5,4811921	0,893001	0,809957	1,873133	346,7675	349,085	OK	24	0	
27.06.2026	334,1208	334,12076	0	68,67366	62,869984	5,8036733	0,890546	0,81106	1,937029	339,565	341,645	OK	24	0	
28.06.2026	330,3494	330,34943	0	68,74017	62,770782	5,9693732	0,883658	0,806003	1,96594	335,7825	337,7376	OK	24	0	
29.06.2026	329,4984	329,49841	0	68,07735	62,206425	5,870914	0,87459	0,797335	1,928662	334,78	336,765	OK	24	0	
30.06.2026	328,0687	328,0687	0	68,43393	62,538883	5,8950353	0,877437	0,80088	1,922628	333,4325	335,33	OK	24	0	
01.07.2026	301,1428	301,14279	0	68,81532	62,391373	6,423945	0,862914	0,79685	1,924127	304,3375	309,585	OK	24	0	
02.07.2026	331,822	348,7579	-16,935944	67,65071	62,208134	5,4425817	0,869595	0,775227	1,781163	338,3525	355,0725	OK	24	0	
03.07.2026	423,0867	447,78107	-24,694344	68,03099	63,767746	4,2632365	0,911529	0,764909	1,816798	431,8225	455,9725	OK	24	0	
04.07.2026	430,5855	454,44833	-23,862799	68,53153	64,382942	4,1485848	0,912921	0,762632	1,797769	439,5975	462,925	OK	24	0	
05.07.2026	441,3098	465,44952	-24,139776	68,46429	64,365479	4,0987968	0,917232	0,759484	1,823941	450,5375	474,1275	OK	24	0	
06.07.2026	461,1061	485,16513	-24,059067	68,6488	64,824249	3,8245466	0,927579	0,755871	1,779671	470,7825	494,3351	OK	24	0	
07.07.2026	437,0608	458,48959	-21,428862	69,1891	65,285912	3,9031794	0,918638	0,74916	1,732841	446,3825	467,2725	OK	24	0	
08.07.2026	434,188	457,33908	-23,151049	68,08506	64,168472	3,9166076	0,908545	0,755069	1,710028	443,1625	465,8174	OK	24	0	
09.07.2026	435,8064	459,6308	-23,824436	67,88247	63,914474	3,9679954	0,907893	0,755774	1,744824	444,7725	468,0851	OK	24	0	
10.07.2026	468,8622	485,83423	-16,972073	69,89425	66,269913	3,6243246	0,926792	0,738004	1,730652	477,0626	497,4151	OK	24	0	
11.07.2026	456,0487	456,04874	0	69,42976	65,855171	3,5745914	0,929644	0,740634	1,658549	458,5999	472,1749	OK	24	0	
12.07.2026	416,8118	416,81177	0	69,07575	65,433952	3,6417997	0,925674	0,741222	1,575078	420,3326	430,155	OK	24	0	
13.07.2026	439,1621	440,92139	-1,7592735	68,81571	65,288383	3,5273335	0,93117	0,737776	1,591093	443,3651	454,4675	OK	24	0	
14.07.2026	398,8401	411,11923	-12,279188	69,84772	66,306053	3,5416677	0,937009	0,712396	1,454329	406,12	420,67	OK	24	0	
15.07.2026	434,4764	434,47638	0	70,43581	66,878555	3,5572383	0,961717	0,687304	1,581763	442,48	444,795	OK	24	0	
16.07.2026	457,7834	457,78336	0	70,58106	67,135788	3,4452684	0,996241	0,67231	1,634166	466,36	468,6401	OK	24	0	
17.07.2026	357,5678	357,56778	0	70,3106	66,993561	3,3170388	1,036811	0,674456	1,237899	364,26	365,9875	OK	24	0	
18.07.2026	210,2757	210,27574	0	69,66104	66,45005	3,2109849	1,012116	0,677736	0,710515	214,17	215,1825	OK	24	0	
19.07.2026	307,5599	307,55991	0	69,86203	66,556244	3,3058009	1,020146	0,680693	1,054289	313,225	314,67	OK	24	0	
20.07.2026	146,2903	146,29033	0	69,61184	66,388344	3,2235072	1,046071	0,680856	0,484622	148,9725	149,65	OK	24	0	
21.07.2026	193,5184	193,51843	0	69,24019	66,026405	3,2137685	1,023831	0,687375	0,649266	197,0151	197,94	OK	24	0	
22.07.2026	343,989	343,98895	0	70,23215	66,840103	3,3920407	1,013003	0,677463	1,19993	350,4001	352,02	OK	24	0	
Итого:	3289,46	3303,50							11,60	3346,37	3384,02		240	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.06.2026	1755,83	70229,68	69704,50	525,19	68401,41	68445,79	-44,38			
22.07.2026	1767,43	73576,05	73088,52	487,53	71690,87	71749,29	-58,42			
ИТОГО:	11,60	3346,37	3384,02	-37,65	3289,46	3303,50	-14,04	240		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период
несплатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)
Qконтр =
Qi/Траб х Тнш 0

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 23714416
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
22.06.2026	188,04	19212,38	18569,07	0,00	19185,95	18531,68	0,00			
22.07.2026	190,18	19644,57	18992,53	0,00	19607,30	18950,41	0,00			
ИТОГО:	2,14	432,19	423,46	0,00	421,35	418,73	0,00	768		0,03

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Подпись / О.В.Мальгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N: _____

Адрес: Молодог. № 74-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	67,57	46,14	21,43	28,2	27,65	28,5	28,26	0	-0,61	0,592	24	0
24.06.2026	67,22	45,95	21,27	31,6	30,97	31,8	31,56	0,01	-0,59	0,658	24	0
25.06.2026	67,28	45,92	21,36	31,2	30,58	31,5	31,26	0	-0,68	0,652	24	0
26.06.2026	67,19	45,96	21,23	32,2	31,54	32,8	32,53	0,01	-0,99	0,668	24	0
27.06.2026	66,99	46,47	20,52	30,9	30,28	31,8	31,53	0	-1,25	0,62	24	0
28.06.2026	67,15	45,81	21,34	33,9	33,22	34,9	34,61	0	-1,39	0,705	24	0
29.06.2026	66,48	46,58	19,9	34,3	33,61	35,4	35,05	0,01	-1,44	0,666	24	0
30.06.2026	66,84	46,43	20,41	33,2	32,54	34,5	34,18	0	-1,64	0,661	24	0
01.07.2026	67,17	46,29	20,88	32,1	31,46	33,3	33,02	0,01	-1,56	0,657	24	0
02.07.2026	65,38	47,99	17,39	38,6	37,85	39,7	39,26	0,06	-1,41	0,658	24	0
03.07.2026	66,41	46,33	20,08	34,7	34,01	35,4	35,07	0	-1,06	0,682	24	0
04.07.2026	66,82	46,1	20,72	33	32,35	33,6	33,3	0	-0,95	0,67	24	0
05.07.2026	66,82	45,86	20,96	32,1	31,49	32,8	32,52	0,01	-1,03	0,661	24	0
06.07.2026	66,96	46,1	20,86	30,6	29,98	31,1	30,84	0	-0,86	0,622	24	0
07.07.2026	67,38	46,33	21,05	27,9	27,35	28,5	28,26	0,01	-0,91	0,575	24	0
08.07.2026	66,36	47,25	19,11	30,9	30,26	31,5	31,21	0	-0,95	0,577	24	0
09.07.2026	66,24	47,08	19,16	32,5	31,86	33,3	32,99	0	-1,13	0,611	24	0
10.07.2026	68,03	45,97	22,06	26,4	25,86	27	26,76	0,01	-0,9	0,571	24	0
11.07.2026	67,61	46,65	20,96	27,3	26,78	28	27,76	0	-0,98	0,562	24	0
12.07.2026	67,33	46,82	20,51	29,7	29,09	30,5	30,23	0	-1,14	0,594	24	0
13.07.2026	67,08	46,88	20,2	28,3	27,76	29,2	28,95	0,01	-1,19	0,559	24	0
14.07.2026	67,9	47,09	20,81	28,1	27,51	28,9	28,64	0	-1,13	0,572	24	0
15.07.2026	68,48	47,02	21,46	28,1	27,5	29	28,76	0,01	-1,26	0,591	24	0
16.07.2026	68,81	47,01	21,8	29,6	28,97	30,5	30,25	0	-1,28	0,632	24	0
17.07.2026	68,46	47,49	20,97	31	30,32	32	31,7	0,02	-1,38	0,633	24	0
18.07.2026	67,88	48,21	19,67	31,5	30,84	32,4	32,08	0	-1,24	0,607	24	0
19.07.2026	67,96	48,26	19,7	31,7	31,02	32,7	32,37	0	-1,35	0,611	24	0
20.07.2026	67,64	48,19	19,45	32,5	31,85	33,6	33,28	0,01	-1,43	0,619	24	0
21.07.2026	67,31	48,32	18,99	31,5	30,85	32,3	31,97	0	-1,12	0,583	24	0
22.07.2026	68,15	47,2	20,95	30,6	29,94	31,5	31,24	0	-1,3	0,625	24	0
Итого:				934,2	915,29	958	949,44	0,18	-34,15	18,69	720	0
Средние:	67,29	46,79	20,5									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	33940,4	32904,33	34229,3	33902,55	25,88	-998,22	1268,25	14198	0
22/07/2624:00	34874,6	33819,62	35187,3	34851,99	26,06	-1032,37	1286,94	14918	0
Итого:	934,2	915,29	958	949,44	0,18	-34,15	18,69	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

И. _____ / О.И. Ажмакина/
Подпись _____ Ф.И.О.
МП «Домоуправ-Сервис»
для документов
ОГРН 1207400046446 ИНН 744729322

И. _____ / О.В. Малыгина/
Подпись _____ Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных № 109

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x6E7F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.06.2026	68,34	48,46	19,88	54,54	53,36	54,46	53,87	0	-0,51	1,06	0	24	0
24.06.2026	68,01	47,98	20,03	56,79	55,59	56,84	56,24	0	-0,65	1,112	0	24	0
25.06.2026	68,18	48,04	20,14	55,98	54,78	56	55,43	0	-0,65	1,105	0	24	0
26.06.2026	68,06	48,7	19,36	56,73	55,51	56,78	56,13	0	-0,62	1,073	0	24	0
27.06.2026	67,81	48,67	19,14	59,69	58,45	59,82	59,17	0	-0,72	1,116	0	24	0
28.06.2026	67,8	48,83	18,97	59,93	58,72	60,09	59,43	0	-0,71	1,114	0	24	0
29.06.2026	66,77	49,31	17,46	66,4	65,05	66,77	66,04	0	-0,99	1,133	0	24	0
30.06.2026	67,34	49,27	18,07	64,75	63,41	65,09	64,33	0	-0,92	1,141	0	24	0
01.07.2026	67,89	48,89	19	60,51	59,26	61,07	60,35	0	-1,09	1,124	0	24	0
02.07.2026	65,83	50,57	15,26	74,24	72,79	75,61	74,71	0	-1,92	1,11	0	24	0
03.07.2026	66,68	48,54	18,14	64,08	62,79	64,83	64,08	0	-1,29	1,138	0	24	0
04.07.2026	67,42	48,52	18,9	59,6	58,39	60,22	59,54	0	-1,15	1,102	0	24	0
05.07.2026	67,51	48,48	19,03	59,11	57,89	59,77	59,13	0	-1,24	1,101	0	24	0
06.07.2026	67,78	48,5	19,28	56,05	54,85	56,75	56,14	0	-1,29	1,058	0	24	0
07.07.2026	68,35	48,12	20,23	53,49	52,33	54,06	53,49	0	-1,16	1,058	0	24	0
08.07.2026	66,72	49,36	17,36	58,99	57,84	60,11	59,43	0	-1,59	1,003	0	24	0
09.07.2026	66,57	49,77	16,8	63,54	62,29	64,92	64,13	0	-1,84	1,047	0	24	0
10.07.2026	68,67	48,63	20,04	52,2	51,04	53,03	52,48	0	-1,44	1,022	0	24	0
11.07.2026	68,31	49,75	18,56	53,15	51,98	54	53,34	0	-1,36	0,964	0	24	0
12.07.2026	68,12	49,34	18,78	54,6	53,39	55,39	54,73	0	-1,34	1,001	0	24	0
13.07.2026	67,96	49,36	18,6	56,19	55,05	56,88	56,27	0	-1,22	1,024	0	24	0
14.07.2026	68,58	48,61	19,97	52,82	51,73	53,32	52,72	0	-0,99	1,034	0	24	0
15.07.2026	68,87	48,89	19,98	54,52	53,33	54,32	53,75	0	-0,42	1,065	0	24	0
16.07.2026	69,49	48,04	21,45	52,59	51,42	52,01	51,47	0,01	-0,05	1,104	0	24	0
17.07.2026	68,96	48,88	20,08	54,49	53,31	53,96	53,32	0	-0,01	1,069	0	24	0
18.07.2026	68,51	49,2	19,31	56,35	55,15	55,89	55,25	0	-0,1	1,064	0	24	0
19.07.2026	68,72	49,04	19,68	56,61	55,4	56,14	55,51	0	-0,11	1,088	0	24	0
20.07.2026	68,39	48,09	20,3	57,49	56,26	57,05	56,44	0	-0,18	1,14	0	24	0
21.07.2026	67,56	49,45	18,11	62,76	61,5	62,49	61,73	0	-0,23	1,114	0	24	0
22.07.2026	68,71	48,91	19,8	55,09	53,91	54,6	54,02	0	-0,11	1,067	0	24	0
Итого:				1743,2	1706,77	1752,2	1732,67	0,01	-25,9	32,35	0	720	0
Средние:	67,93	48,87	19,05										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/06/2624:00	35871,42	33746,08	35355,5	33927,05	0,86	-180,97	1149,26	0	7500	170
22/07/2624:00	37614,7	35452,85	37107,77	35659,72	0,87	-206,87	1181,61	0	8220	170
Итого:	1743,28	1706,77	1752,27	1732,67	0,01	-25,9	32,35	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  /О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: 000"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Вратьев Каширинных №113

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x601С

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	67,63	53,85	13,78	78,07	76,46	75,43	74,42	0	2,04	1,053	24	0
24.06.2026	67,26	54,78	12,48	86,61	84,89	83,7	82,55	0	2,34	1,061	24	0
25.06.2026	67,3	55,11	12,19	89,67	87,86	86,98	85,73	0	2,13	1,072	24	0
26.06.2026	67,15	54,54	12,61	84,8	83,11	82,05	80,92	0	2,19	1,046	24	0
27.06.2026	67,06	55,04	12,02	87,84	86,04	84,97	83,78	0	2,26	1,034	24	0
28.06.2026	67,15	54,35	12,8	89,67	87,85	86,66	85,47	0	2,38	1,124	24	0
29.06.2026	66,85	55,17	11,68	100,22	98,23	96,96	95,59	0	2,64	1,146	24	0
30.06.2026	67,01	55,63	11,38	101,55	99,48	98,22	96,81	0	2,67	1,131	24	0
01.07.2026	67,27	55,05	12,22	96,34	94,36	93,38	92,08	0	2,28	1,15	24	0
02.07.2026	65,84	56,1	9,74	119,03	116,7	115,98	114,3	0	2,4	1,137	24	0
03.07.2026	66,55	54,79	11,76	92,7	90,87	89,99	88,7	0	2,17	1,066	24	0
04.07.2026	66,98	55,04	11,94	92,09	90,2	89,41	88,14	0	2,06	1,075	24	0
05.07.2026	66,84	55,02	11,82	91,1	89,22	88,49	87,24	0	1,98	1,055	24	0
06.07.2026	66,94	55,14	11,8	85,9	84,16	83,49	82,33	0	1,83	0,991	24	0
07.07.2026	67,41	54,79	12,62	80,15	78,52	77,81	76,72	0	1,8	0,99	24	0
08.07.2026	66,66	55,39	11,27	87,94	86,16	85,56	84,33	0	1,83	0,973	24	0
09.07.2026	66,46	55,34	11,12	91,17	89,32	88,76	87,48	0	1,84	0,995	24	0
10.07.2026	68,14	55,35	12,79	73,44	71,91	71,38	70,34	0	1,57	0,921	24	0
11.07.2026	67,59	54,26	13,33	68,72	67,28	66,75	65,81	0	1,47	0,895	24	0
12.07.2026	67,25	54,32	12,93	73,94	72,41	71,82	70,82	0	1,59	0,936	24	0
13.07.2026	67,15	56,38	10,77	89,22	87,38	86,72	85,46	0	1,92	0,943	24	0
14.07.2026	67,9	55,6	12,3	77,31	75,68	75,19	74,15	0	1,53	0,929	24	0
15.07.2026	68,53	55,09	13,44	73,35	71,82	70,49	69,49	0	2,33	0,965	24	0
16.07.2026	68,65	54,77	13,88	73,66	72,12	70,56	69,55	0	2,57	1,001	24	0
17.07.2026	68,39	55,12	13,27	75,87	74,32	72,71	71,68	0	2,64	0,985	24	0
18.07.2026	67,78	54,79	12,99	77,27	75,59	74,07	73,05	0	2,54	0,982	24	0
19.07.2026	67,86	55,09	12,77	81,39	79,67	78,02	76,95	0	2,72	1,016	24	0
20.07.2026	67,51	55,31	12,2	85,23	83,51	81,72	80,58	0	2,93	1,02	24	0
21.07.2026	67,37	54,68	12,69	84,11	82,38	80,7	79,6	0	2,78	1,046	24	0
22.07.2026	68,09	55,22	12,87	78,76	77,07	75,5	74,45	0	2,62	0,991	24	0
Итого:				2567,1	2514,57	2483,4	2448,52	0	66,05	30,73	720	0
Средние:	67,35	55,03	12,31									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	28817,29	27885,41	27203,77	26866,28	0,11	1019,13	975,67	5799	0
22/07/2624:00	31384,41	30399,98	29687,24	29314,8	0,11	1085,18	1006,40	6519	0
Итого:	2567,12	2514,57	2483,47	2448,52	0	66,05	30,73	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  /
/О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных №117

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x9C7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	67,7	51,38	16,32	63,56	62,25	66,18	65,37	0	-3,12	1,018	24	0
24.06.2026	67,28	50,9	16,38	67,05	65,68	69,84	69,03	0	-3,35	1,072	24	0
25.06.2026	67,32	51	16,32	68,87	67,44	71,72	70,85	0	-3,41	1,1	24	0
26.06.2026	67,22	51,39	15,83	70,85	69,43	73,79	72,89	0	-3,46	1,097	24	0
27.06.2026	67,1	52,11	14,99	71,52	70,08	74,56	73,58	0	-3,5	1,05	24	0
28.06.2026	67,19	51,07	16,12	72,32	70,85	75,29	74,41	0	-3,56	1,142	24	0
29.06.2026	66,87	51,67	15,2	75,49	73,99	78,65	77,66	0	-3,67	1,124	24	0
30.06.2026	67,05	52,25	14,8	78,6	77,01	81,9	80,87	0	-3,86	1,141	24	0
01.07.2026	67,26	51,52	15,74	70,36	68,9	73,55	72,66	0	-3,76	1,083	24	0
02.07.2026	65,95	52,36	13,59	82,99	81,34	87,61	86,5	0	-5,16	1,105	24	0
03.07.2026	66,59	51,44	15,15	75,64	74,13	79,72	78,74	0	-4,61	1,121	24	0
04.07.2026	66,99	51,19	15,8	69,69	68,27	73,32	72,41	0	-4,14	1,077	24	0
05.07.2026	66,83	51,13	15,7	69,83	68,38	73,49	72,6	0	-4,22	1,072	24	0
06.07.2026	66,97	49,59	17,38	68,16	66,79	71,43	70,62	0	-3,83	1,159	24	0
07.07.2026	67,43	49,18	18,25	65,32	63,97	68,32	67,57	0	-3,6	1,168	24	0
08.07.2026	66,73	50,35	16,38	71,32	69,87	74,81	73,91	0	-4,04	1,144	24	0
09.07.2026	66,47	50,46	16,01	74	72,51	77,59	76,67	0	-4,16	1,161	24	0
10.07.2026	68,12	48,42	19,7	57,12	55,92	59,45	58,79	0	-2,87	1,099	24	0
11.07.2026	67,71	49,98	17,73	62,82	61,55	65,45	64,72	0	-3,17	1,088	24	0
12.07.2026	67,37	49,86	17,51	65,27	64,04	68,03	67,24	0	-3,2	1,122	24	0
13.07.2026	67,12	50,63	16,49	69,06	67,66	72,11	71,24	0	-3,58	1,114	24	0
14.07.2026	67,94	49,6	18,34	61,06	59,85	63,98	63,25	0	-3,4	1,098	24	0
15.07.2026	68,53	49,83	18,7	57,69	56,48	60,21	59,51	0	-3,03	1,055	24	0
16.07.2026	68,65	50,78	17,87	58,39	57,11	61,04	60,26	0	-3,15	1,016	24	0
17.07.2026	68,4	50,4	18	59,18	57,93	61,9	61,15	0	-3,22	1,044	24	0
18.07.2026	67,78	52,36	15,42	63,16	61,79	66,18	65,3	0	-3,51	0,95	24	0
19.07.2026	67,81	51,55	16,26	61,27	59,99	64,17	63,36	0	-3,37	0,977	24	0
20.07.2026	67,51	50,68	16,83	61,2	59,97	64,12	63,36	0	-3,39	1,007	24	0
21.07.2026	67,32	50,52	16,8	63,91	62,61	66,92	66,13	0	-3,52	1,05	24	0
22.07.2026	67,97	50,36	17,61	58,15	56,91	61,01	60,27	0	-3,36	1,003	24	0
Итого:				2013,8	1972,7	2106,3	2080,92	0	-108,22	32,46	720	0
Средние:	67,37	50,79	16,57									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	33407,45	32365,61	35801,38	35385,26	0	-3019,65	1123,12	7211	4
22/07/2624:00	35421,3	34338,31	37907,72	37466,18	0	-3127,87	1155,58	7931	4
Итого:	2013,85	1972,7	2106,34	2080,92	0	-108,22	32,46	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N: 8848

Адрес: Братьев Кашириных №121

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xAV95


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	68,29	45,92	22,37	50,99	49,93	49,11	48,62	0	1,31	1,116	24	0
24.06.2026	67,82	45,92	21,9	52,23	51,16	50,51	50,03	0	1,13	1,119	24	0
25.06.2026	67,85	46,55	21,3	53,77	52,66	52	51,47	0,01	1,19	1,121	24	0
26.06.2026	67,75	46,64	21,11	54,33	53,14	52,49	51,96	0	1,18	1,121	24	0
27.06.2026	67,6	46,9	20,7	54,88	53,71	53,08	52,53	0	1,18	1,112	24	0
28.06.2026	67,71	46,19	21,52	56,78	55,57	54,93	54,38	0	1,19	1,195	24	0
29.06.2026	67,38	47,28	20,1	57,88	56,69	56,07	55,49	0	1,2	1,141	24	0
30.06.2026	67,53	46,48	21,05	56,73	55,57	54,92	54,4	0	1,17	1,17	24	0
01.07.2026	67,81	46,41	21,4	56,63	55,45	55,26	54,71	0	0,74	1,186	24	0
02.07.2026	66,32	47,18	19,14	61,6	60,37	60,62	60	0	0,37	1,157	24	0
03.07.2026	67,13	46,68	20,45	56,63	55,45	55,53	54,97	0	0,48	1,133	24	0
04.07.2026	67,51	46,42	21,09	54,41	53,26	53,27	52,74	0	0,52	1,124	24	0
05.07.2026	67,35	46,23	21,12	55,46	54,3	54,31	53,74	0	0,56	1,146	24	0
06.07.2026	67,51	46,52	20,99	52,59	51,55	51,34	50,81	0	0,74	1,081	24	0
07.07.2026	67,99	46,63	21,36	50,04	49,03	48,76	48,25	0	0,78	1,047	24	0
08.07.2026	67,21	47,86	19,35	53,57	52,52	52,27	51,74	0	0,78	1,012	24	0
09.07.2026	66,93	47,93	19	54,71	53,57	53,33	52,75	0	0,82	1,018	24	0
10.07.2026	68,77	47,44	21,33	46,61	45,65	45,09	44,61	0	1,04	0,973	24	0
11.07.2026	68,24	47,51	20,73	47,06	46,1	45,54	45,06	0	1,04	0,953	24	0
12.07.2026	67,88	47,79	20,09	48,92	47,94	47,42	46,89	0	1,05	0,962	24	0
13.07.2026	67,62	48,34	19,28	51,76	50,71	50,41	49,87	0	0,84	0,976	24	0
14.07.2026	68,5	47,22	21,28	47,05	46,07	46,07	45,57	0	0,5	0,978	24	0
15.07.2026	69,18	46,71	22,47	46,41	45,44	44,87	44,39	0,01	1,05	1,018	24	0
16.07.2026	69,31	46,34	22,97	47,67	46,69	46,05	45,55	0	1,14	1,072	24	0
17.07.2026	69,05	46,77	22,28	47,21	46,23	45,6	45,12	0	1,11	1,03	24	0
18.07.2026	68,38	47,64	20,74	51,27	50,18	49,65	49,12	0	1,06	1,041	24	0
19.07.2026	68,45	46,79	21,66	52,03	50,92	50,41	49,86	0	1,06	1,101	24	0
20.07.2026	68,13	47,01	21,12	51,01	49,93	49,42	48,88	0	1,05	1,054	24	0
21.07.2026	67,93	46,84	21,09	52,65	51,55	51,03	50,49	0	1,06	1,087	24	0
22.07.2026	68,69	46,36	22,33	49,43	48,41	47,86	47,33	0	1,08	1,082	24	0
Итого:				1572,3	1539,75	1527,2	1511,33	0,02	28,42	32,33	720	0
Средние:	67,92	46,88	21,04									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	32126,45	31108,7	31048,83	30701,76	1,06	406,94	1139,89	7669	0
22/07/2624:00	33698,76	32648,45	32576,05	32213,09	1,08	435,36	1172,21	8389	0
Итого:	1572,31	1539,75	1527,22	1511,33	0,02	28,42	32,33	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/2026г. - 22/07/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Договор №: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.06.2026	127,4407	127,44073	0	72,07936	59,387074	12,69228	0,930285	0,831732	1,618564	129,1325	130,6975	OK	24	0	
24.06.2026	135,9334	135,93335	0	71,73571	60,003071	11,732628	0,915819	0,827445	1,599446	137,7575	139,4125	OK	24	0	
25.06.2026	142,1046	142,10463	0	71,78803	60,309124	11,478913	0,910513	0,821939	1,628945	144,04	145,74	OK	24	0	
26.06.2026	144,0058	144,00577	0	71,71453	60,575272	11,139255	0,915955	0,826395	1,604554	145,9725	147,7	OK	24	0	
27.06.2026	144,7558	144,75577	0	71,56856	60,687016	10,881536	0,913287	0,827678	1,573512	146,7075	148,495	OK	24	0	
28.06.2026	156,1406	156,14061	0	71,6591	60,55048	11,108627	0,906143	0,822746	1,72155	158,28	160,135	OK	24	0	
29.06.2026	198,2844	198,28441	0	71,1291	62,678852	8,4502592	0,89578	0,81444	1,665574	201,0525	203,4775	OK	24	0	
30.06.2026	186,3364	186,33638	0	71,42485	61,904022	9,5208368	0,898846	0,81781	1,703772	188,8825	191,2525	OK	24	0	
01.07.2026	151,9024	151,9024	0	71,72421	60,777065	10,947133	0,883926	0,813502	1,648057	154,015	155,7825	OK	24	0	
02.07.2026	214,203	214,20297	0	70,85387	62,506969	8,3468952	0,891369	0,791393	1,667228	217,77	219,185	OK	24	0	
03.07.2026	192,904	192,90401	0	71,05054	61,831287	9,2192383	0,93734	0,778202	1,668379	196,3375	197,145	OK	24	0	
04.07.2026	157,3998	157,3998	0	71,5039	61,014256	10,489635	0,939937	0,775346	1,641942	160,08	160,935	OK	24	0	
05.07.2026	157,582	157,58203	0	71,40424	60,619873	10,784364	0,944567	0,771746	1,625448	160,04	161,3275	OK	24	0	
06.07.2026	140,8931	140,89313	0	71,52056	60,216373	11,30418	0,956321	0,767372	1,563138	142,83	144,47	OK	24	0	
07.07.2026	123,7861	123,78606	0	71,99634	59,272678	12,723671	0,947264	0,760654	1,567821	125,3725	127,005	OK	24	0	
08.07.2026	125,3417	125,3417	0	70,99592	60,97121	10,024701	0,935852	0,767326	1,223736	126,85	128,795	OK	24	0	
09.07.2026	143,473	143,47296	0	70,69511	61,537384	9,157733	0,935074	0,768344	1,275919	145,25	147,3675	OK	24	0	
10.07.2026	112,0925	112,09246	0	72,61985	59,160824	13,459038	0,957059	0,748185	1,5087	113,4325	115,1325	OK	24	0	
11.07.2026	134,2118	134,21184	0	72,32233	60,885998	11,436336	0,959426	0,751128	1,526621	135,91	137,86	OK	24	0	
12.07.2026	144,0537	144,05371	0	72,0335	61,166805	10,866702	0,955095	0,751741	1,576445	145,91	147,93	OK	24	0	
13.07.2026	162,2114	162,21136	0	71,78371	62,063168	9,7205315	0,961096	0,748049	1,55714	164,5	166,45	OK	24	0	
14.07.2026	136,156	136,15602	0	72,85044	60,476761	12,373685	0,96855	0,720853	1,604625	138,5175	139,2475	OK	24	0	
15.07.2026	125,755	125,75504	0	73,03772	60,196991	12,840722	0,993013	0,694726	1,597922	127,445	129,09	OK	24	0	
16.07.2026	122,2772	122,27723	0	73,32714	59,809738	13,517409	1,030857	0,678844	1,64404	123,89	125,54	OK	24	0	
17.07.2026	124,6754	124,67538	0	73,07435	60,296284	12,778054	1,073846	0,679773	1,579704	126,325	128,01	OK	24	0	
18.07.2026	135,6303	135,63033	0	72,51131	61,135883	11,375421	1,055161	0,683159	1,526584	137,4275	139,2726	OK	24	0	
19.07.2026	140,6732	140,67316	0	72,61675	60,847317	11,769437	1,059332	0,685317	1,635802	142,5525	144,42	OK	24	0	
20.07.2026	140,3469	140,34694	0	72,34934	60,748718	11,600628	1,09216	0,683729	1,618374	142,19	144,085	OK	24	0	
21.07.2026	155,0971	155,09709	0	71,91673	61,026249	10,890468	1,067123	0,691986	1,63676	157,1525	159,21	OK	24	0	
22.07.2026	129,8938	129,89377	0	72,71595	59,91151	12,804444	1,047714	0,684091	1,645476	131,5975	133,33	OK	24	0	
Итого:	4405,56	4405,56							47,66	4467,22	4518,50		720	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.06.2026	1528,44	56234,49	56219,45	15,04	54943,83	54871,04	72,79			
22.07.2026	1576,10	60701,71	60737,95	-36,24	59349,39	59276,60	72,79			
ИТОГО:	47,66	4467,22	4518,50	-51,28	4405,56	4405,56	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q_{контр} = Q_и/Т_{раб}
Q_и/Т_{раб} × Т_{нш}

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.06.2026	78,51312	78,513115	0	67,93551	46,84848	21,087023	0,932817	0,830239	1,668532	80,57249	78,8225	OK	24	0	
24.06.2026	80,93807	80,938072	0	67,57937	47,064758	20,514608	0,918432	0,825962	1,672845	82,95749	81,35001	OK	24	0	
25.06.2026	80,66258	80,662582	0	67,63551	47,1185	20,517015	0,913114	0,820407	1,667161	82,64751	81,1075	OK	24	0	
26.06.2026	79,4065	79,406502	0	67,53906	47,358448	20,180603	0,918657	0,824911	1,610525	81,37	79,83998	OK	24	0	
27.06.2026	79,74465	79,744652	0	67,39036	47,251556	20,138794	0,915961	0,826135	1,620437	81,69	80,19498	OK	24	0	
28.06.2026	83,76266	83,762657	0	67,48937	46,217442	21,271921	0,90879	0,821154	1,801092	85,7775	84,22749	OK	24	0	
29.06.2026	88,66077	88,660767	0	66,96628	46,748978	20,217302	0,898818	0,812659	1,806435	90,70251	89,23752	OK	24	0	
30.06.2026	88,17381	88,173813	0	67,24374	46,59605	20,64768	0,901825	0,816182	1,844079	90,22251	88,7375	OK	24	0	
01.07.2026	83,69023	83,690231	0	67,55978	46,737804	20,821978	0,886817	0,812011	1,755468	85,59251	84,28999	OK	24	0	
02.07.2026	93,34869	93,348694	0	66,65618	47,277721	19,378456	0,894608	0,789482	1,802468	95,18001	94,28001	OK	24	0	
03.07.2026	87,17168	87,171684	0	66,85783	47,247578	19,610235	0,940181	0,776523	1,717137	88,965	87,97	OK	24	0	
04.07.2026	82,4006	82,400597	0	67,31716	47,482864	19,834288	0,942438	0,773812	1,646066	84,1975	83,08499	OK	24	0	
05.07.2026	83,10591	83,105911	0	67,20324	47,227253	19,975988	0,947244	0,770221	1,672068	84,93501	83,76502	OK	24	0	
06.07.2026	81,45019	81,450188	0	67,33477	47,191341	20,143427	0,95882	0,765826	1,648926	83,34	82,005	OK	24	0	
07.07.2026	77,79602	77,796021	0	67,82707	47,557453	20,269608	0,949574	0,759231	1,581088	79,6775	78,2875	OK	24	0	
08.07.2026	83,67396	83,673958	0	66,88473	48,190197	18,694532	0,938188	0,765851	1,575985	85,5875	84,285	OK	24	0	
09.07.2026	86,83341	86,833405	0	66,58945	47,846523	18,742933	0,93731	0,766808	1,631571	88,7775	87,485	OK	24	0	
10.07.2026	74,12814	74,128143	0	68,46165	47,474808	20,986841	0,959313	0,746847	1,563744	75,9775	74,56249	OK	24	0	
11.07.2026	74,77155	74,771553	0	68,09312	48,75198	19,341137	0,961683	0,74988	1,451809	76,55	75,325	OK	24	0	
12.07.2026	77,74406	77,744057	0	67,79304	48,459621	19,33342	0,957472	0,750379	1,515363	79,52251	78,3625	OK	24	0	
13.07.2026	80,78899	80,788986	0	67,53689	48,269238	19,267653	0,96356	0,746733	1,563334	82,59251	81,46	OK	24	0	
14.07.2026	75,32734	75,327339	0	68,62404	48,325832	20,298216	0,970799	0,719496	1,527783	77,01498	75,995	OK	24	0	
15.07.2026	77,05995	77,059952	0	68,85332	48,12146	20,731867	0,995103	0,693284	1,605963	78,76749	77,76749	OK	24	0	
16.07.2026	76,71656	76,71656	0	69,15593	48,401333	20,754602	1,032654	0,677446	1,601511	78,68251	77,17999	OK	24	0	
17.07.2026	78,43028	78,430283	0	68,89791	48,562271	20,335632	1,0758	0,678476	1,604778	80,46001	78,875	OK	24	0	
18.07.2026	80,18939	80,189392	0	68,30139	49,449108	18,852297	1,057242	0,681785	1,521007	82,2375	80,67751	OK	24	0	
19.07.2026	82,16248	82,162483	0	68,42759	48,3139	20,113693	1,061276	0,683909	1,669679	84,25	82,63251	OK	24	0	
20.07.2026	81,80292	81,802917	0	68,16225	49,094086	19,068163	1,094222	0,682346	1,568413	83,87751	82,295	OK	24	0	
21.07.2026	85,09409	85,094086	0	67,71172	49,213425	18,498301	1,06925	0,690564	1,58031	87,18749	85,65251	OK	24	0	
22.07.2026	80,60059	80,600586	0	68,53498	48,372528	20,162462	1,049752	0,682777	1,63432	82,685	81,0375	OK	24	0	
Итого:	2444,15	2444,15							49,13	2502,00	2460,79		720	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.06.2026	8120,97	262132,46	257094,02	5038,45	254593,01	254050,93	542,08			
22.07.2026	8170,09	264634,46	259554,81	5079,65	257037,16	256495,08	542,08			
ИТОГО:	49,13	2502,00	2460,79	41,21	2444,15	2444,15	0,00	720,00		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период
нштатных ситуаций (Гн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб х Тнш

0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись: О.И. Ажанина/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/2026г.-22/07/2026г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	ВНР	V3	ВОС
23.06.2026	108,3554	108,35538	0	67,23579	49,524807	17,710974	0,928932	0,831757	1,926864	110,655	109,42	OK	24	0	
24.06.2026	112,6144	112,61443	0	66,8716	49,734684	17,136915	0,914556	0,827408	1,938821	114,86	113,855	OK	24	0	
25.06.2026	114,2053	114,20525	0	66,92319	49,355267	17,567915	0,909394	0,821757	2,013835	116,4575	115,47	OK	24	0	
26.06.2026	113,7757	113,77572	0	66,83563	49,864567	16,971064	0,915074	0,826378	1,937776	115,92	115,1575	OK	24	0	
27.06.2026	116,469	116,46896	0	66,69509	49,855465	16,839628	0,912315	0,827653	1,967906	118,595	117,94	OK	24	0	
28.06.2026	116,8753	116,87527	0	66,7702	49,715717	17,054476	0,905212	0,822648	1,998676	118,99	118,37	OK	24	0	
29.06.2026	127,5015	127,50145	0	66,22575	50,206909	16,01882	0,895408	0,814071	2,052698	129,7075	129,2125	OK	24	0	
30.06.2026	123,133	123,13295	0	66,50626	49,955021	16,551241	0,898503	0,817663	2,041493	125,26	124,8	OK	24	0	
01.07.2026	118,7629	118,76289	0	66,84351	49,654484	17,189024	0,883244	0,813504	2,046491	120,835	120,3575	OK	24	0	
02.07.2026	130,8674	130,8674	0	65,9209	49,988232	15,932671	0,891061	0,790998	2,063547	133,19	132,5375	OK	24	0	
03.07.2026	119,3122	119,31224	0	66,11929	49,369965	16,749331	0,936678	0,778029	1,985008	121,985	120,265	OK	24	0	
04.07.2026	111,8319	111,83192	0	66,59597	49,497929	17,09804	0,938924	0,775353	1,917527	114,2925	112,805	OK	24	0	
05.07.2026	113,0092	113,00916	0	66,48872	49,33569	17,153025	0,943456	0,771622	1,938078	115,245	114,23	OK	24	0	
06.07.2026	109,6928	109,69276	0	66,62608	49,442612	17,183466	0,95505	0,767391	1,89008	111,81	110,94	OK	24	0	
07.07.2026	105,7064	105,70644	0	67,12743	48,922703	18,204744	0,945802	0,760694	1,93048	107,77	106,89	OK	24	0	
08.07.2026	115,5158	115,51575	0	66,18386	49,993565	16,190294	0,934563	0,7675	1,877455	117,54	117,03	OK	24	0	
09.07.2026	120,84	120,84003	0	65,88986	49,989094	15,900769	0,933653	0,768425	1,911718	122,8825	122,4825	OK	24	0	
10.07.2026	97,84619	97,846191	0	67,76061	49,187057	18,573545	0,955541	0,748432	1,823568	99,53253	99,21003	OK	24	0	
11.07.2026	101,1404	101,14038	0	67,38119	49,564896	17,816282	0,95795	0,751406	1,803656	102,6525	102,7775	OK	24	0	
12.07.2026	104,3427	104,34273	0	67,07623	49,845074	17,231152	0,953785	0,751884	1,805982	105,78	106,15	OK	24	0	
13.07.2026	108,2554	108,25536	0	66,80239	50,055424	16,746975	0,959961	0,748237	1,815697	109,875	109,995	OK	24	0	
14.07.2026	99,25725	99,257248	0	67,86758	49,761204	18,106373	0,96708	0,720999	1,781624	101,0625	100,575	OK	24	0	
15.07.2026	99,0986	99,098602	0	68,11028	49,381184	18,729086	0,991671	0,694872	1,864272	100,3401	100,9675	OK	24	0	
16.07.2026	97,55502	97,555023	0	68,40783	49,352573	19,055254	1,029077	0,678919	1,862632	98,86754	99,32504	OK	24	0	
17.07.2026	99,16264	99,162643	0	68,15112	49,453167	18,697958	1,072438	0,679912	1,859935	100,47	100,975	OK	24	0	
18.07.2026	103,9739	103,97389	0	67,56455	49,828018	17,736538	1,053706	0,683263	1,846068	105,31	105,8975	OK	24	0	
19.07.2026	104,2742	104,27423	0	67,67092	50,081619	17,589314	1,058091	0,68533	1,837283	105,625	106,2075	OK	24	0	
20.07.2026	106,8497	106,84969	0	67,41062	49,881256	17,529377	1,091011	0,683816	1,875711	108,22	108,82	OK	24	0	
21.07.2026	111,7348	111,73477	0	66,96776	50,156368	16,811384	1,065941	0,692014	1,875919	113,145	113,805	OK	24	0	
22.07.2026	102,3094	102,30935	0	67,79176	49,72794	18,06381	1,04628	0,684102	1,846583	103,6125	104,2225	OK	24	0	
Итого:	3314,27	3314,27							57,34	3370,49	3360,69		720	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
22.06.2026	1744,23	50744,81	50257,06	487,75	49502,96	49502,76	0,20			
22.07.2026	1801,57	54115,30	53617,75	497,55	52817,23	52817,03	0,20			
ИТОГО:	57,34	3370,49	3360,69	9,80	3314,27	3314,27	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период неспатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

О.И. Ажаникина/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

О.В. Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г. - 22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор №: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
т	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	65,60411	65,60411	0	67,58688	47,08843	20,49846	0,909675	0,812982	1,353175	66,96249	66,21999	OK	24	0	
24.06.2026	65,84905	65,84905	0	67,24139	46,74724	20,49415	0,89589	0,808755	1,358284	67,18249	66,47249	OK	24	0	
25.06.2026	66,34423	66,34423	0	67,2852	46,47205	20,81315	0,890512	0,803112	1,39069	67,68999	66,96499	OK	24	0	
26.06.2026	66,46198	66,46198	0	67,21187	46,6222	20,58967	0,896065	0,807474	1,375629	67,8125	67,0825	OK	24	0	
27.06.2026	65,52385	65,52385	0	67,05554	47,1354	19,92015	0,893633	0,808783	1,309364	66,83499	66,1675	OK	24	0	
28.06.2026	68,1413	68,1413	0	67,14716	46,17534	20,97181	0,886431	0,803674	1,443355	69,48499	68,79999	OK	24	0	
29.06.2026	71,1046	71,1046	0	66,62492	46,13483	20,49008	0,876988	0,795495	1,467274	72,45999	71,815	OK	24	0	
30.06.2026	70,80681	70,80681	0	66,89298	45,91406	20,97892	0,879746	0,798661	1,498282	72,15749	71,51998	OK	24	0	
01.07.2026	66,58344	66,58344	0	67,21371	45,54609	21,66761	0,865092	0,794849	1,450137	67,79499	67,31249	OK	24	0	
02.07.2026	73,41965	73,41965	0	66,35972	46,87965	19,48007	0,87173	0,77285	1,42772	74,5425	74,44501	OK	24	0	
03.07.2026	78,26118	78,26118	0	66,58064	48,2427	18,33795	0,917187	0,759908	1,440542	79,42501	79,4475	OK	24	0	
04.07.2026	75,43022	75,43022	0	67,08474	48,9108	18,17394	0,919347	0,757112	1,377895	76,67251	76,5025	OK	24	0	
05.07.2026	78,03461	78,03461	0	66,95248	50,17244	16,78003	0,923832	0,753536	1,322526	79,3625	79,1525	OK	24	0	
06.07.2026	73,92086	73,92086	0	67,05598	50,67304	16,38293	0,935101	0,74929	1,233576	75,31752	74,86002	OK	24	0	
07.07.2026	74,00028	74,00028	0	67,60062	49,18711	18,4135	0,926348	0,742576	1,368622	75,47	74,8375	OK	24	0	
08.07.2026	76,04813	76,04813	0	66,68513	49,26836	17,41677	0,915368	0,749065	1,330849	77,5125	76,91501	OK	24	0	
09.07.2026	78,53803	78,53803	0	66,32623	49,84542	16,48081	0,914135	0,750323	1,298179	80,02251	79,4675	OK	24	0	
10.07.2026	73,74848	73,74848	0	68,26389	50,59312	17,67077	0,935621	0,73049	1,309435	75,25752	74,61752	OK	24	0	
11.07.2026	74,53799	74,53799	0	67,89483	51,00342	16,89141	0,938176	0,733338	1,261574	76,03002	75,44751	OK	24	0	
12.07.2026	76,29444	76,29444	0	67,59628	50,56581	17,03047	0,934307	0,73376	1,306448	77,80252	77,21252	OK	24	0	
13.07.2026	78,30696	78,30696	0	67,30373	50,72484	16,57888	0,940019	0,730289	1,303155	79,77751	79,32502	OK	24	0	
14.07.2026	75,80952	75,80952	0	68,4502	51,22747	17,22272	0,947061	0,704244	1,305008	77,10001	76,99751	OK	24	0	
15.07.2026	78,96793	78,96793	0	68,65539	51,82552	16,82988	0,971598	0,678135	1,333092	80,78001	79,77751	OK	24	0	
16.07.2026	81,97398	81,97398	0	69,01516	52,40062	16,61455	1,006469	0,661806	1,369829	83,895	82,81751	OK	24	0	
17.07.2026	85,07745	85,07745	0	68,80002	52,92281	15,87722	1,05062	0,663041	1,357054	87,00001	86,03249	OK	24	0	
18.07.2026	86,594	86,594	0	68,18282	52,42018	15,76263	1,03215	0,666355	1,372602	88,48499	87,58	OK	24	0	
19.07.2026	87,17907	87,17907	0	68,29706	52,25034	16,04673	1,036061	0,668246	1,40937	89,0825	88,16751	OK	24	0	
20.07.2026	90,01926	90,01926	0	68,0536	52,8165	15,2371	1,068125	0,666726	1,378446	91,975	91,06249	OK	24	0	
21.07.2026	90,12515	90,12515	0	67,56451	52,20335	15,36116	1,044515	0,675029	1,387279	92,06	91,14252	OK	24	0	
22.07.2026	84,64194	84,64194	0	68,38895	52,56466	15,8243	1,024696	0,667093	1,343747	86,52001	85,59749	OK	24	0	
Итого:	2277,35	2277,35							40,88	2322,47	2303,76		720	0	
Средние:			0,00	67,51	49,48	18,03	0,94	0,74							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	1749,38	62187,56	61148,12	1039,44	60427,73	60322,60	105,13			
22.07.2026	1790,27	64510,03	63451,88	1058,15	62705,08	62599,95	105,13			
ИТОГО:	40,88	2322,47	2303,76	18,71	2277,35	2277,35	0,00	720	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi/Траб х Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организаций

Подпись: _____
Ф.И.О. О.И. Ажмакина/

Подпись: _____
Ф.И.О. О.В. Малыгина/



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Наркома Малыш № 8

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0хС1СА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	69,23	58,66	10,57	230,8	225,84	230,8	227,13	0	-1,29	2,385	24	0
24.06.2026	68,68	57,26	11,42	218,8	214,16	218,8	215,51	0	-1,35	2,447	24	0
25.06.2026	68,72	57,63	11,09	219,5	214,86	219,5	216,15	0	-1,29	2,379	24	0
26.06.2026	68,59	57,81	10,78	220,9	216,23	220,9	217,48	0	-1,25	2,33	24	0
27.06.2026	68,46	57,42	11,04	216,1	211,56	216,1	212,81	0	-1,25	2,333	24	0
28.06.2026	68,56	56,85	11,71	213,7	209,17	213,7	210,54	0	-1,37	2,446	24	0
29.06.2026	68,18	56,36	11,82	213,2	208,74	213,2	210,06	0	-1,32	2,464	24	0
30.06.2026	68,33	56,18	12,15	212,2	207,76	212,2	209,1	0	-1,34	2,52	24	0
01.07.2026	68,61	56,03	12,58	197,4	193,23	197,4	194,56	0	-1,33	2,427	24	0
02.07.2026	67,75	56,84	10,91	231,6	226,83	231,6	228,16	0	-1,33	2,469	24	0
03.07.2026	68,61	59,67	8,94	293,9	287,67	293,9	289,11	0	-1,44	2,572	24	0
04.07.2026	69,11	60,48	8,63	298,3	291,9	298,3	293,3	0	-1,4	2,517	24	0
05.07.2026	69,03	60,57	8,46	306,4	299,85	306,4	301,23	0	-1,38	2,538	24	0
06.07.2026	69,15	61,17	7,98	319,6	312,74	319,6	314,11	0	-1,37	2,494	24	0
07.07.2026	69,72	61,92	7,8	318,8	311,85	318,8	313,24	0	-1,39	2,431	24	0
08.07.2026	68,61	60,59	8,02	303,2	296,78	303,2	298,08	0	-1,3	2,38	24	0
09.07.2026	67,73	59,76	7,97	156,8	153,56	156,8	154,23	0	-0,67	1,222	24	0
10.07.2026	70,29	62,27	8,02	213	208,28	213	209,25	0	-0,97	1,672	24	0
11.07.2026	69,83	62,84	6,99	344,6	337,1	344,6	338,41	0	-1,31	2,356	24	0
12.07.2026	69,38	62,34	7,04	340,4	333,05	340,4	334,38	0	-1,33	2,346	24	0
13.07.2026	69,09	62,35	6,74	353,4	345,85	353,4	347,11	0	-1,26	2,328	24	0
14.07.2026	70,08	63,7	6,38	390,9	382,3	390,9	383,69	0	-1,39	2,435	24	0
15.07.2026	70,37	64,55	5,82	436,3	426,65	436,3	428,08	0	-1,43	2,481	24	0
16.07.2026	70,5	65,05	5,45	474,2	463,64	474,2	465,09	0	-1,45	2,527	24	0
17.07.2026	70,2	64,48	5,72	507,1	495,95	507,1	497,54	0	-1,59	2,837	24	0
18.07.2026	69,49	63,47	6,02	494,9	484,23	494,9	485,84	0	-1,61	2,914	24	0
19.07.2026	69,55	63,39	6,16	496,5	485,75	496,5	487,43	0	-1,68	2,992	24	0
20.07.2026	69,21	63,36	5,85	518,3	507,16	518,3	508,82	0	-1,66	2,965	24	0
21.07.2026	69,03	62,9	6,13	498,2	487,52	498,2	489,22	0	-1,7	2,986	24	0
22.07.2026	69,81	63,52	6,29	490,1	479,4	490,1	481,08	0	-1,68	3,013	24	0
Итого:				9729,1	9519,61	9729,1	9560,74	0	-41,13	74,21	720	0
Средние:	69,13	60,64	8,48									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	19056,5	18511,15	19056,5	18820,04	8,34	-308,89	543,23	2775	0
22/07/2624:00	28785,6	28030,76	28785,6	28380,78	8,34	-350,02	617,43	3495	0
Итого:	9729,1	9519,61	9729,1	9560,74	0	-41,13	74,21	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. О.И. Ажнакина/

Подпись _____
Ф.И.О. Ю. Мухоморова



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хDCF4

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.06.2026	68,92	55,99	12,93	146,5	143,38	145,6	143,49	0	-0,11	1,85	0	24	0
24.06.2026	68,38	56,77	11,61	167,1	163,59	166,2	163,71	0	-0,12	1,896	0	24	0
25.06.2026	68,48	57,09	11,39	170	166,39	169,5	166,97	0	-0,58	1,895	0	24	0
26.06.2026	68,31	57,78	10,53	181,8	178	182,3	179,52	0,18	-1,52	1,873	0	24	0
27.06.2026	68,19	56,89	11,3	172,6	169	173,8	171,21	0	-2,21	1,908	0	24	0
28.06.2026	68,31	57,21	11,1	180,9	177,1	182	179,28	0	-2,18	1,961	0	24	0
29.06.2026	67,92	58,17	9,75	210	205,64	211,3	208,03	0,21	-2,39	2,005	0	24	0
30.06.2026	68,12	57,29	10,83	194,6	190,54	195,6	192,64	0,5	-2,1	2,061	0	24	0
01.07.2026	68,38	56,49	11,89	178,1	174,36	179,1	176,46	0	-2,1	2,072	0	24	0
02.07.2026	67,41	59,9	7,51	270,4	264,86	271,8	267,31	0	-2,45	1,99	0	24	0
03.07.2026	68,23	58,48	9,75	203,7	199,43	204,9	201,65	0	-2,22	1,943	0	24	0
04.07.2026	68,64	56,54	12,1	163,1	159,64	164,1	161,68	0	-2,04	1,932	0	24	0
05.07.2026	68,69	56,93	11,76	163,4	159,94	164,4	161,94	0	-2	1,879	0	24	0
06.07.2026	68,89	56,48	12,41	153,2	149,95	154,1	151,84	0	-1,89	1,858	0	24	0
07.07.2026	69,31	56,68	12,63	146,9	143,75	147,8	145,62	0	-1,87	1,817	0	24	0
08.07.2026	68,1	57,71	10,39	175,2	171,55	176,3	173,59	0	-2,04	1,779	0	24	0
09.07.2026	68,27	58,28	9,99	171,5	167,9	172,4	169,7	0	-1,8	1,674	0	24	0
10.07.2026	69,9	57,24	12,66	140,5	137,41	141,2	139,07	0	-1,66	1,742	0	24	0
11.07.2026	69,4	57,31	12,09	140,2	137,18	141,1	138,98	0	-1,8	1,657	0	24	0
12.07.2026	68,93	56,89	12,04	148,7	145,54	149,7	147,47	0	-1,93	1,753	0	24	0
13.07.2026	68,87	57,11	11,76	151,9	148,68	152,8	150,51	0	-1,83	1,747	0	24	0
14.07.2026	69,51	57,26	12,25	147	143,81	147,9	145,65	0	-1,84	1,764	0	24	0
15.07.2026	69,89	56,91	12,98	142,2	139,08	142,9	140,77	0	-1,69	1,808	0	24	0
16.07.2026	70,05	56,57	13,48	140,9	137,79	141,7	139,6	0	-1,81	1,855	0	24	0
17.07.2026	69,64	57,33	12,31	148,4	145,16	149,2	146,91	0	-1,75	1,787	0	24	0
18.07.2026	69	57,31	11,69	159,7	156,29	160,6	158,18	0	-1,89	1,825	0	24	0
19.07.2026	69	57,47	11,53	162,7	159,22	163,6	161,1	0	-1,88	1,834	0	24	0
20.07.2026	68,69	58,53	10,16	180,4	176,6	181,4	178,54	0	-1,94	1,792	0	24	0
21.07.2026	68,7	57,89	10,81	172,3	168,64	173,2	170,53	0	-1,89	1,821	0	24	0
22.07.2026	69,42	57,27	12,15	149,8	146,55	150,5	148,22	0	-1,67	1,779	0	24	0
Итого:				5033,7	4926,97	5057	4980,17	0,89	-53,2	55,56	0	720	0
Средние:	68,78	57,32	11,45										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/06/2624:00	59203,7	57332,67	58948,9	58253,66	6,35	-920,99	2010,50	0	7336	0
22/07/2624:00	64237,4	62259,64	64005,9	63233,83	7,24	-974,19	2066,06	0	8056	0
Итого:	5033,7	4926,97	5057	4980,17	0,89	-53,2	55,56	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  /
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/2026г.-22/07/2026г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ-СЕРВИС"

Договор N:8848

Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.06.2026	225,613	211,5802	14,0328	69,28291	62,20476	7,078154	0	0	1,593195	230,54	215,35	OK		24	0,16
24.06.2026	218,5209	204,7967	13,72417	68,68577	61,47091	7,214865	0	0	1,57222	223,2199	208,36	OK		24	0,14
25.06.2026	220,1889	206,4188	13,77006	68,83942	61,54882	7,190603	0	0	1,583396	224,94	210,03	OK		24	0,12
26.06.2026	221,4905	207,812	13,67857	68,63744	61,50213	7,135321	0	0	1,579512	226,2399	211,43	OK		24	0,16
27.06.2026	216,8005	203,5593	13,24126	68,50256	61,27635	7,226219	0	0	1,562743	221,44	207,08	OK		24	0,13
28.06.2026	217,398	204,2433	13,15466	68,65321	60,94807	7,705138	0	0	1,667037	222,07	207,74	OK		24	0,15
29.06.2026	220,0772	206,782	13,29517	68,19358	60,66804	7,525533	0	0	1,652649	224,75	210,29	OK		24	0,12
30.06.2026	215,0144	202,0077	13,0067	68,41277	60,69193	7,720856	0	0	1,650745	219,6	205,44	OK		24	0,16
01.07.2026	202,1308	190,0783	12,05252	68,70841	60,62872	8,079696	0	0	1,631446	206,48	193,3	OK		24	0,15
02.07.2026	233,9793	219,8877	14,09156	67,77617	60,58958	7,186583	0	0	1,666014	238,88	223,61	OK		24	0,14
03.07.2026	250,5799	235,721	14,85889	68,93561	62,30356	6,632049	0	0	1,662742	256,0001	239,93	OK		24	0,15
04.07.2026	252,6744	237,7284	14,94598	68,99815	62,65383	6,34432	0	0	1,603119	258,1501	242,02	OK		24	0,15
05.07.2026	256,3583	241,093	15,2653	69,08935	62,89094	6,198397	0	0	1,5874	261,93	245,4801	OK		24	0,13
06.07.2026	257,3576	242,1421	15,21556	69,37965	63,40562	5,974016	0	0	1,537188	262,98	246,6201	OK		24	0,15
07.07.2026	246,178	231,6393	14,5387	69,65775	63,47936	6,178385	0	0	1,519558	251,6101	235,93	OK		24	0,14
08.07.2026	239,5681	225,4466	14,12152	68,39718	61,96261	6,434573	0	0	1,541722	244,68	229,4299	OK		24	0,19
09.07.2026	230,6404	217,0008	13,63969	68,54846	62,01793	6,530536	0	0	1,474008	235,66	220,93	OK		24	0,05
10.07.2026	135,0657	127,3423	7,723374	70,08768	58,1153	11,97238	0	0	1,424582	138,09	129,44	OK		24	0,1
11.07.2026	111,5356	105,1524	6,383216	69,61247	57,0099	12,60256	0	0	1,406722	113,99	106,73	OK		24	0,1
12.07.2026	114,4567	107,7968	6,659916	69,07934	56,55527	12,52407	0	0	1,432702	116,94	109,39	OK		24	0,11
13.07.2026	115,2882	108,5518	6,736331	69,19404	56,62639	12,56765	0	0	1,448882	117,8	110,16	OK		24	0,11
14.07.2026	112,3821	105,8411	6,540929	69,80701	56,85106	12,95595	0	0	1,456875	114,87	107,42	OK		24	0,08
15.07.2026	112,2803	105,7154	6,564902	70,13908	56,62791	13,51116	0	0	1,518426	114,79	107,28	OK		24	0,11
16.07.2026	113,8382	107,0803	6,757947	70,26002	56,89289	13,36713	0	0	1,524204	116,39	108,68	OK		24	0,08
17.07.2026	115,6541	108,6955	6,958616	69,87627	56,89956	12,97672	0	0	1,501982	118,22	110,32	OK		24	0,09
18.07.2026	115,425	108,3493	7,075765	69,21919	56,38927	12,82992	0	0	1,482444	117,94	109,94	OK		24	0,09
19.07.2026	118,3805	111,0734	7,307076	69,20211	56,31887	12,88324	0	0	1,525051	120,96	112,7	OK		24	0,11
20.07.2026	121,1404	113,5895	7,550968	68,9459	56,42025	12,52567	0	0	1,51633	123,76	115,26	OK		24	0,09
21.07.2026	119,2362	111,7826	7,453573	68,96977	56,33571	12,63406	0	0	1,507424	121,82	113,42	OK		24	0,1
22.07.2026	118,7495	111,4035	7,345921	69,68201	56,43951	13,24251	0	0	1,579499	121,37	113,04	OK		24	0,11
Итого:	5448,00	5120,31							46,41	5566,11	5206,75			720	3,67
Средние:			10,92	69,09	59,59	9,50	0,00	0,00							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.06.2026	7015,55	315624,56	299053,34	16571,22	305118,92	294922,95	10195,97			
22.07.2026	7061,96	321190,66	304260,09	16930,58	310566,92	300043,26	10523,66			
ИТОГО:	46,41	5566,11	5206,75	359,36	5448,00	5120,31	327,69	720	0	3,67

Тепловая энергия израсходованная за период
нштатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб x Тнш

0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажмакина /
Ф.И.О.
МП

Подпись / Ю. М. Марс /
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=2

ТЗ=1

КС=0x27AF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2026	68,87	60,82	8,05	261,9	256,35	259,97	255,56	0,08	0,79	2,057	24	0
24.06.2026	68,31	59,62	8,69	250	244,78	248,54	244,52	0,07	0,26	2,124	24	0
25.06.2026	68,35	59,71	8,64	250,1	244,84	248,26	244,22	0,08	0,62	2,111	24	0
26.06.2026	68,22	59,71	8,51	251	245,76	249,02	244,97	0,07	0,79	2,081	24	0
27.06.2026	68,09	59,26	8,83	246,5	241,36	244,61	240,67	0,07	0,69	2,123	24	0
28.06.2026	68,19	59,2	8,99	243,6	238,5	241,73	237,85	0,07	0,65	2,138	24	0
29.06.2026	67,81	58,56	9,25	243,6	238,56	241,82	238	0,07	0,56	2,2	24	0
30.06.2026	67,97	58,67	9,3	243,2	238,16	241,34	237,53	0,06	0,63	2,206	24	0
01.07.2026	68,24	58,22	10,02	227,6	222,85	225,99	222,46	0,07	0,39	2,228	24	0
02.07.2026	67,38	58,96	8,42	266,1	260,62	263,52	259,32	0,06	1,3	2,184	24	0
03.07.2026	68,28	61,35	6,93	320,6	313,89	316,89	311,44	0,06	2,45	2,158	24	0
04.07.2026	68,72	62,01	6,71	323,3	316,45	319,59	313,98	0,07	2,47	2,106	24	0
05.07.2026	68,67	61,87	6,8	332,2	325,16	328,32	322,57	0,06	2,59	2,191	24	0
06.07.2026	68,81	62,49	6,32	344,6	337,27	340,61	334,52	0,07	2,75	2,115	24	0
07.07.2026	69,34	63,02	6,32	339,4	332,11	335,52	329,46	0,06	2,65	2,078	24	0
08.07.2026	68,2	61,55	6,65	326,2	319,39	322,56	316,98	0,18	2,41	2,108	24	0
09.07.2026	68,28	61,59	6,69	294,9	288,73	291,74	286,68	0,01	2,05	1,916	24	0
10.07.2026	69,97	64,05	5,92	357,5	349,65	353,57	347,02	0	2,63	2,052	24	0
11.07.2026	69,45	63,66	5,79	357,9	350,16	354,14	347,61	0,01	2,55	2,016	24	0
12.07.2026	69,01	62,99	6,02	354,4	346,85	350,59	344,25	0	2,6	2,068	24	0
13.07.2026	68,76	63,03	5,73	364,2	356,48	360,39	353,87	0	2,61	2,025	24	0
14.07.2026	69,69	64,34	5,35	392,1	383,55	388,32	381,01	0	2,54	2,038	24	0
15.07.2026	69,98	64,89	5,09	431	421,56	426,81	418,64	0	2,92	2,132	24	0
16.07.2026	70,12	65,39	4,73	469,7	459,38	464,74	455,74	0	3,64	2,154	24	0
17.07.2026	69,8	65,48	4,32	496	485,17	490,08	480,59	0,01	4,58	2,078	24	0
18.07.2026	69,1	64,66	4,44	484,8	474,4	479,33	470,24	0	4,16	2,086	24	0
19.07.2026	69,16	64,69	4,47	486,7	476,25	481,34	472,21	0	4,04	2,111	24	0
20.07.2026	68,81	64,58	4,23	507,8	497,01	501,6	492,11	0	4,9	2,082	24	0
21.07.2026	68,69	64,22	4,47	488,3	477,96	482,5	473,48	0	4,48	2,116	24	0
22.07.2026	69,44	64,83	4,61	479,5	469,13	473,95	464,93	0	4,2	2,143	24	0
Итого:				10434	10212,3	10327	10142,4	1,23	69,9	63,23	720	0
Средние:	68,79	62,11	6,67									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2624:00	269604,6	261357,09	270060,87	266464,52	618,23	-5107,43	8125,67	32362	0
22/07/2624:00	280039,3	271569,42	280388,26	276606,95	619,46	-5037,53	8188,89	33082	0
Итого:	10434,7	10212,33	10327,39	10142,43	1,23	69,9	63,23	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  Н.О. Мурат/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: Бр. Каш. 111Б

Адрес: Бр. Каш. 111Б

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20126040, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кг/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,74	47,93	20,81	9,46	8,37	7,7	45,94	44,37	0	44,972	43,906	0	0	0,937	0	24	0	
24.06.26 23	68,21	47,16	21,05	9,32	8,33	7,7	45,88	44,3	0	44,927	43,85	0	0	0,947	0	24	0	
25.06.26 23	68,27	47,45	20,82	9,27	8,27	7,7	46,64	45,05	0	45,67	44,588	0	0	0,952	0	24	0	
26.06.26 23	68,15	48,13	20,02	9,32	8,31	7,7	47,99	46,42	0	46,996	45,932	0	0	0,942	0	24	0	
27.06.26 23	68,02	47,29	20,74	9,3	8,33	7,7	47,55	45,96	0	46,567	45,494	0	0	0,966	0	24	0	
28.06.26 23	68,14	47,17	20,97	9,22	8,27	7,7	49,41	47,78	0	48,386	47,295	0	0	1,015	0	24	0	
29.06.26 23	67,74	46,73	21,01	9,13	8,19	7,7	51,55	49,87	0	50,493	49,375	0	0	1,062	0	24	0	
30.06.26 23	67,92	47,02	20,9	9,16	8,22	7,7	48,63	47,05	0	47,626	46,578	0	0	0,996	0	24	0	
01.07.26 23	68,22	47,67	20,54	9	8,18	7,7	47,22	45,61	0	46,236	45,139	0	0	0,951	0	24	0	
02.07.26 23	66,32	48,56	17,76	9,08	7,95	7,7	57,89	56,2	0	56,744	55,591	0	0	1,009	0	24	0	
03.07.26 23	67,55	48,29	19,26	9,55	7,81	7,7	50,7	49	0	49,668	48,478	0	0	0,958	0	24	0	
04.07.26 23	67,9	47,87	20,03	9,56	7,79	7,7	49,53	47,86	0	48,51	47,36	0	0	0,973	0	24	0	
05.07.26 23	67,8	47,22	20,59	9,61	7,75	7,7	49,18	47,47	0	48,169	46,986	0	0	0,993	0	24	0	
06.07.26 23	67,94	47,89	20,05	9,73	7,71	7,7	49,08	47,4	0	48,07	46,904	0	0	0,966	0	24	0	
07.07.26 23	68,41	48,58	19,83	9,63	7,64	7,7	45,79	44,2	0	44,835	43,721	0	0	0,891	0	24	0	
08.07.26 23	67,61	48,36	19,25	9,52	7,71	7,7	51,38	49,69	0	50,33	49,158	0	0	0,97	0	24	0	
09.07.26 23	67,41	48,54	18,87	9,51	7,72	7,7	52,97	51,23	0	51,893	50,677	0	0	0,981	0	24	0	
10.07.26 23	69,19	47,05	22,14	9,73	7,52	7,7	40,8	39,22	0	39,93	38,823	0	0	0,886	0	24	0	
11.07.26 23	68,73	56,29	12,43	9,75	7,55	7,7	56,71	55,34	0	55,517	54,531	0	0	0,697	0	24	0	*
12.07.26 23	68,32	54,34	13,98	9,72	7,55	7,7	49,77	48,38	0	48,737	47,722	0	0	0,684	0	24	0	
13.07.26 23	68,11	53,82	14,28	9,78	7,51	7,7	50,05	48,67	0	49,014	48,022	0	0	0,702	0	24	0	
14.07.26 23	69,06	51,91	17,15	9,85	7,24	7,7	48,48	46,99	0	47,45	46,402	0	0	0,816	0	24	0	
15.07.26 23	69,62	48,16	21,46	10,11	6,97	7,7	42,67	41,06	0	41,75	40,622	0	0	0,898	0	24	0	
16.07.26 23	69,78	47,66	22,12	10,47	6,8	7,7	42,82	41,32	0	41,896	40,888	0	0	0,93	0	24	0	
17.07.26 23	69,48	48,35	21,14	10,93	6,81	7,7	43,49	42,02	0	42,559	41,567	0	0	0,903	0	24	0	
18.07.26 23	68,81	48,69	20,12	10,74	6,84	7,7	44,49	43,02	0	43,553	42,553	0	0	0,88	0	24	0	
19.07.26 23	68,87	47,81	21,06	10,78	6,87	7,7	46,94	45,42	0	45,95	44,944	0	0	0,971	0	24	0	
20.07.26 23	68,56	48,29	20,27	11,12	6,85	7,7	46,61	45,12	0	45,635	44,635	0	0	0,929	0	24	0	
21.07.26 23	68,39	48,14	20,24	10,88	6,93	7,7	47,3	45,76	0	46,316	45,273	0	0	0,941	0	24	0	
22.07.26 23	69,11	48,01	21,09	10,66	6,85	7,7	43,86	42,4	0	42,929	41,952	0	0	0,909	0	24	0	
Итого/Средн	68,3	48,75	19,55	9,8	7,63	7,7	1441,32	1394,18	0	1411,33	1378,966	0	0	27,654	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	42315,27	41195,46	10,26	40306,156	39904,091	10,103	10,103	1141,254	0,565	6592	622
22.07.26 23	43756,59	42589,64	10,26	41717,486	41283,056	10,103	10,103	1168,908	0,565	7312	622
Итого	1441,32	1394,18	0	1411,33	1378,966	0	0	27,654	0	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



ИНСПЕКТОР СТИ 5 9Р
МАЛЫГИНА О.В.
25 * 07 * 20

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:54-1

Адрес:54-1

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FDD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,38	52,81	15,58	9,07	8,09	6,12	83,87	83,72	0	82,119	82,652	0	0	5	1,02	1,281	0	24	0	
24.06.26 23	67,98	53,28	14,7	8,93	8,04	6,12	88,25	88	0	86,425	86,856	0	0	5	1,02	1,272	0	24	0	
25.06.26 23	67,99	53,23	14,76	8,87	7,98	6,12	88,28	88,14	0	86,455	87,004	0	0	5	1,02	1,278	0	24	0	
26.06.26 23	67,89	53,35	14,54	8,93	8,03	6,12	90,19	89,82	0	88,329	88,652	0	0	5	1,02	1,286	0	24	0	
27.06.26 23	67,76	52,99	14,78	8,9	8,04	6,12	89,94	89,94	0	88,09	88,788	0	0	5	1,02	1,303	0	24	0	
28.06.26 23	67,9	53,14	14,76	8,83	7,99	6,12	91,63	91,5	0	89,74	90,318	0	0	5	1,02	1,326	0	24	0	
29.06.26 23	67,54	53,67	13,87	8,74	7,9	6,12	98,17	97,89	0	96,164	96,599	0	0	5	1,02	1,335	0	24	0	
30.06.26 23	67,66	53,34	14,32	8,76	7,94	6,12	93,77	93,55	0	91,846	92,327	0	0	5	1,02	1,316	0	24	0	
01.07.26 23	68	53,09	14,92	8,61	7,9	6,12	95,67	95,22	0	93,688	93,994	0	0	5	1,02	1,399	0	24	0	
02.07.26 23	67,12	53,82	13,3	8,66	7,68	6,12	100,2	99,86	0	98,174	98,534	0	0	5	1,02	1,308	0	24	0	
03.07.26 23	67,86	54,08	13,78	9,12	7,57	6,12	97,49	97,23	0	95,483	95,926	0	0	5	1,02	1,319	0	24	0	
04.07.26 23	68,38	53,21	15,16	9,14	7,53	6,12	88,8	88,75	0	86,946	87,598	0	0	5	1,02	1,321	0	24	0	
05.07.26 23	68,3	53,72	14,58	9,19	7,5	6,12	93,78	93,69	0	91,824	92,451	0	0	5	1,02	1,342	0	24	0	
06.07.26 23	68,36	53,84	14,51	9,3	7,46	6,12	89,87	89,78	0	87,996	88,584	0	0	5	1,02	1,28	0	24	0	
07.07.26 23	68,93	53,59	15,34	9,21	7,38	6,12	84,26	83,87	0	82,474	82,762	0	0	5	1,02	1,268	0	24	0	
08.07.26 23	67,9	53,36	14,54	8,86	7,32	6,12	89,41	89,22	0	87,565	88,055	0	0	5	1,02	1,276	0	24	0	
09.07.26 23	67,72	53,48	14,24	9,09	7,46	6,12	91,64	91,21	0	89,764	90,011	0	0	5	1,02	1,281	0	24	0	
10.07.26 23	69,45	52,31	17,14	9,31	7,26	6,12	72,47	72,36	0	70,915	71,453	0	0	5	1,02	1,219	0	24	0	
11.07.26 23	68,96	52,77	16,18	9,33	7,29	6,12	75,63	75,34	0	74,023	74,377	0	0	5	1,02	1,201	0	24	0	
12.07.26 23	68,58	52,93	15,65	9,3	7,29	6,12	79,21	78,98	0	77,547	77,965	0	0	5	1,02	1,217	0	24	0	
13.07.26 23	68,23	53,32	14,91	9,35	7,26	6,12	84	83,57	0	82,257	82,484	0	0	5	1,02	1,23	0	24	0	
14.07.26 23	69,14	52,81	16,33	9,44	6,98	6,12	73,68	73,48	0	72,108	72,541	0	0	5	1,02	1,181	0	24	0	
15.07.26 23	69,38	52,58	16,8	9,71	6,7	6,12	74,1	73,61	0	72,514	72,675	0	0	5	1,02	1,223	0	24	0	
16.07.26 23	69,54	52,38	17,16	10,06	6,52	6,12	74	73,55	0	72,407	72,623	0	0	5	1,02	1,248	0	24	0	
17.07.26 23	69,31	52,67	16,64	10,54	6,54	6,12	77,49	76,82	0	75,839	75,839	0	0	5	1,02	1,268	0	24	0	
18.07.26 23	68,64	53,33	15,31	10,35	6,57	6,12	82,87	82,13	0	81,13	81,055	0	0	5	1,02	1,249	0	24	0	
19.07.26 23	68,67	52,64	16,03	10,39	6,59	6,12	77,77	77,31	0	76,139	76,323	0	0	5	1,02	1,226	0	24	0	
20.07.26 23	68,45	52,66	15,79	10,72	6,57	6,12	81,97	81,79	0	80,258	80,745	0	0	5	1,02	1,274	0	24	0	
21.07.26 23	68,15	53,07	15,08	10,49	6,66	6,12	83,77	83,39	0	82,039	82,309	0	0	5	1,02	1,244	0	24	0	
22.07.26 23	68,9	53	15,89	10,27	6,58	6,12	77,99	77,78	0	76,344	76,778	0	0	5	1,02	1,219	0	24	0	
Итого/Средн	68,32	53,18	15,14	9,38	7,35	6,12	2570,17	2561,5	0	2516,599	2528,279	0	0	5	1,02	38,189	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	111474,3	108845,32	12,04	104475,519	103505,546	11,483	11,483	2711,258	0,545	13928	1371
22.07.26 23	114044,47	111406,82	12,04	106992,118	106033,824	11,483	11,483	2749,447	0,545	14648	1371
Итого	2570,17	2561,5	0	2516,599	2528,279	0	0	38,189	0	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:54-2

Адрес:54-2

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FDD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,4	45,06	23,35	9,1	8,07	6,12	56,58	57,16	0	55,397	56,635	0	0	5	1,02	1,294	0	24	0	
24.06.26 23	67,93	45,26	22,67	8,95	8,03	6,12	56,56	57,13	0	55,394	56,6	0	0	5	1,02	1,257	0	24	0	
25.06.26 23	67,95	45,41	22,54	8,9	7,97	6,12	56,99	57,59	0	55,812	57,052	0	0	5	1,02	1,259	0	24	0	
26.06.26 23	67,85	45,24	22,61	8,95	8,02	6,12	58,39	58,93	0	57,187	58,385	0	0	5	1,02	1,294	0	24	0	
27.06.26 23	67,74	45,23	22,51	8,93	8,03	6,12	59,23	59,74	0	58,012	59,187	0	0	5	1,02	1,307	0	24	0	
28.06.26 23	67,89	45,24	22,65	8,86	7,98	6,12	61,34	61,8	0	60,078	61,228	0	0	5	1,02	1,361	0	24	0	
29.06.26 23	67,43	45,21	22,23	8,76	7,89	6,12	59,17	59,65	0	57,964	59,1	0	0	5	1,02	1,289	0	24	0	
30.06.26 23	67,61	45,29	22,32	8,79	7,92	6,12	58,69	59,15	0	57,49	58,599	0	0	5	1,02	1,284	0	24	0	
01.07.26 23	67,94	44,66	23,28	8,63	7,88	6,12	58,76	59,28	0	57,547	58,748	0	0	5	1,02	1,34	0	24	0	
02.07.26 23	67,11	45,46	21,65	8,7	7,66	6,12	61,75	62,44	0	60,502	61,853	0	0	5	1,02	1,311	0	24	0	
03.07.26 23	67,93	45,95	21,98	9,15	7,56	6,12	62,06	62,74	0	60,779	62,138	0	0	5	1,02	1,337	0	24	0	
04.07.26 23	68,41	46,2	22,21	9,17	7,52	6,12	57,87	58,55	0	56,658	57,981	0	0	5	1,02	1,26	0	24	0	
05.07.26 23	68,35	46,5	21,85	9,21	7,48	6,12	58,93	59,6	0	57,701	59,013	0	0	5	1,02	1,262	0	24	0	
06.07.26 23	68,45	46,16	22,29	9,33	7,44	6,12	60,41	61,05	0	59,145	60,456	0	0	5	1,02	1,32	0	24	0	
07.07.26 23	69,01	46,4	22,61	9,24	7,37	6,12	58,78	59,36	0	57,531	58,778	0	0	5	1,02	1,303	0	24	0	
08.07.26 23	67,82	46,26	21,56	9,12	7,54	6,12	57,21	57,78	0	56,034	57,217	0	0	5	1,02	1,21	0	24	0	
09.07.26 23	67,88	46,29	21,59	9,12	7,44	6,12	59,08	59,66	0	57,861	59,076	0	0	5	1,02	1,251	0	24	0	
10.07.26 23	69,61	47,18	22,43	9,33	7,25	6,12	55,2	55,7	0	54,007	55,134	0	0	5	1,02	1,213	0	24	0	
11.07.26 23	69,1	47,18	21,92	9,36	7,28	6,12	55,51	55,94	0	54,328	55,37	0	0	5	1,02	1,193	0	24	0	
12.07.26 23	68,7	46,57	22,13	9,32	7,28	6,12	56,61	56,91	0	55,418	56,345	0	0	5	1,02	1,228	0	24	0	
13.07.26 23	68,39	47,48	20,91	9,38	7,24	6,12	58,16	58,48	0	56,946	57,876	0	0	5	1,02	1,193	0	24	0	
14.07.26 23	69,4	48,36	21,04	9,47	6,96	6,12	55,52	56,12	0	54,331	55,518	0	0	5	1,02	1,146	0	24	0	
15.07.26 23	69,63	48,91	20,72	9,73	6,68	6,12	55,8	56,19	0	54,597	55,573	0	0	5	1,02	1,134	0	24	0	
16.07.26 23	69,84	50,84	19	10,12	6,52	6,12	63,89	63,99	0	62,504	63,229	0	0	5	1,02	1,192	0	24	0	
17.07.26 23	69,63	52,53	17,11	10,56	6,53	6,12	73,36	73,39	0	71,78	72,453	0	0	5	1,02	1,234	0	24	0	
18.07.26 23	68,85	49,19	19,66	10,38	6,56	6,12	64,9	64,87	0	63,53	64,149	0	0	5	1,02	1,254	0	24	0	
19.07.26 23	68,97	49,56	19,4	10,42	6,58	6,12	66,75	66,71	0	65,339	65,955	0	0	5	1,02	1,273	0	24	0	
20.07.26 23	68,78	51,32	17,46	10,75	6,56	6,12	72,23	72,2	0	70,711	71,324	0	0	5	1,02	1,241	0	24	0	
21.07.26 23	68,47	50,36	18,11	10,5	6,64	6,12	68,65	68,59	0	67,217	67,788	0	0	5	1,02	1,222	0	24	0	
22.07.26 23	69,17	49,58	19,59	10,3	6,57	6,12	63,87	63,79	0	62,509	63,07	0	0	5	1,02	1,229	0	24	0	
Итого/Средн	68,49	47,28	21,2	9,42	7,35	6,12	1812,25	1824,49	0	1774,309	1805,831	0	0	5	1,02	37,691	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	120707,5	119694,62	13,06	116820,142	117587,713	12,913	12,913	2944,269	0,572	14891	407
22.07.26 23	122519,75	121519,11	13,06	118594,451	119393,544	12,913	12,913	2981,96	0,572	15611	407
Итого	1812,25	1824,49	0	1774,309	1805,831	0	0	37,691	0	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:54-3

Адрес:54-3

Договор N:876543210

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	68,62	52,06	16,56	9,05	8,09	6,12	89,13	88,61	0	87,259	87,515	0	0	5	1,02	1,447	0	24	0	
24.06.26 23	68,23	52,05	16,17	8,91	8,05	6,12	94,25	93,68	0	92,29	92,519	0	0	5	1,02	1,494	0	24	0	
25.06.26 23	68,22	51,81	16,41	8,85	7,99	6,12	94,52	93,97	0	92,556	92,814	0	0	5	1,02	1,52	0	24	0	
26.06.26 23	68,12	52,13	15,98	8,91	8,03	6,12	95,03	94,47	0	93,056	93,293	0	0	5	1,02	1,489	0	24	0	
27.06.26 23	67,98	51,62	16,36	8,88	8,05	6,12	93,07	92,52	0	91,143	91,388	0	0	5	1,02	1,492	0	24	0	
28.06.26 23	68,09	51,06	17,02	8,81	7,99	6,12	89,98	89,44	0	88,118	88,372	0	0	5	1,02	1,502	0	24	0	
29.06.26 23	67,73	52,07	15,66	8,72	7,91	6,12	97,53	96,97	0	95,528	95,765	0	0	5	1,02	1,497	0	24	0	
30.06.26 23	67,86	52,5	15,36	8,75	7,94	6,12	104,4	103,75	0	102,25	102,439	0	0	5	1,02	1,573	0	24	0	
01.07.26 23	68,2	51,79	16,4	8,59	7,9	6,12	97,53	96,91	0	95,499	95,718	0	0	5	1,02	1,568	0	24	0	
02.07.26 23	67,36	52,92	14,44	8,64	7,69	6,12	107,02	106,38	0	104,836	105,012	0	0	5	1,02	1,516	0	24	0	
03.07.26 23	68,14	52,21	15,94	9,1	7,58	6,12	101,23	100,6	0	99,127	99,343	0	0	5	1,02	1,583	0	24	0	
04.07.26 23	68,7	51,98	16,72	9,12	7,54	6,12	92,12	91,57	0	90,18	90,435	0	0	5	1,02	1,511	0	24	0	
05.07.26 23	68,57	52,65	15,92	9,17	7,5	6,12	96,11	95,56	0	94,086	94,347	0	0	5	1,02	1,501	0	24	0	
06.07.26 23	68,65	52,66	16,09	9,28	7,46	6,12	94,41	93,86	0	92,422	92,668	0	0	5	1,02	1,49	0	24	0	
07.07.26 23	69,28	52,09	17,2	9,19	7,39	6,12	87,61	87,1	0	85,735	86,015	0	0	5	1,02	1,478	0	24	0	
08.07.26 23	68,24	52,34	15,9	8,89	7,36	6,12	92,81	92,3	0	90,875	91,141	0	0	5	1,02	1,447	0	24	0	
09.07.26 23	68,01	52,75	15,25	9,07	7,47	6,12	96,95	96,45	0	94,946	95,215	0	0	5	1,02	1,451	0	24	0	
10.07.26 23	69,88	51,5	18,39	9,29	7,26	6,12	76,83	76,43	0	75,165	75,502	0	0	5	1,02	1,385	0	24	0	
11.07.26 23	69,36	51,91	17,45	9,31	7,29	6,12	80,8	80,36	0	79,064	79,367	0	0	5	1,02	1,383	0	24	0	
12.07.26 23	68,97	52,48	16,49	9,28	7,3	6,12	87,2	86,7	0	85,346	85,603	0	0	5	1,02	1,411	0	24	0	
13.07.26 23	68,56	52,73	15,84	9,33	7,26	6,12	89,07	88,59	0	87,201	87,454	0	0	5	1,02	1,385	0	24	0	
14.07.26 23	69,55	51,24	18,3	9,42	6,99	6,12	76,47	76,05	0,01	74,823	75,128	0,01	0,01	5	1,02	1,374	0	24	0	
15.07.26 23	69,81	51,82	17,99	9,69	6,7	6,12	80,56	80,01	0	78,817	79,023	0	0	5	1,02	1,423	0	24	0	
16.07.26 23	69,94	52,13	17,81	10,04	6,52	6,12	81,18	80,54	0	79,416	79,532	0	0	5	1,02	1,42	0	24	0	
17.07.26 23	69,72	51,05	18,67	10,52	6,54	6,12	78,35	77,68	0	76,662	76,749	0	0	5	1,02	1,438	0	24	0	
18.07.26 23	69,01	52,19	16,82	10,33	6,57	6,12	88,3	87,58	0	86,429	86,48	0	0	5	1,02	1,46	0	24	0	
19.07.26 23	69,05	51,9	17,14	10,37	6,59	6,12	88,19	87,48	0	86,324	86,397	0	0	5	1,02	1,486	0	24	0	
20.07.26 23	68,79	52,2	16,6	10,7	6,58	6,12	87,61	86,92	0	85,767	85,827	0	0	5	1,02	1,43	0	24	0	
21.07.26 23	68,49	52,55	15,95	10,47	6,66	6,12	90,39	89,69	0	88,502	88,553	0	0	5	1,02	1,418	0	24	0	
22.07.26 23	69,3	52,07	17,23	10,25	6,58	6,12	82,94	82,24	0	81,17	81,214	0	0	5	1,02	1,405	0	24	0	
Итого/Средн	68,63	52,1	16,53	9,36	7,36	6,12	2711,59	2694,41	0,01	2654,592	2660,828	0,01	0,01	5	1,02	43,976	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	142402,05	141127,69	25,61	137923,864	138508,702	25,268	25,268	3039,621	1,229	14892	406
22.07.26 23	145113,64	143822,1	25,62	140578,456	141169,529	25,278	25,278	3083,597	1,23	15612	406
Итого	2711,59	2694,41	0,01	2654,592	2660,828	0,01	0,01	43,976	0	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: Бр. Каширинных 98

Адрес:

Договор N: 876543210

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 23191498, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хСА2А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	Вос ч	НС
23.06.26 23	66,94	56,08	10,86	5,91	5,47	6,6	60,24	60,73	0	59,023	59,85	0	0	0,642	0	24	0	
24.06.26 23	66,56	55,52	11,04	5,75	5,31	6,6	60,04	60,53	0	58,836	59,668	0	0	0,65	0	24	0	
25.06.26 23	66,62	55,73	10,89	5,72	5,28	6,6	63,33	63,89	0	62,058	62,974	0	0	0,677	0	24	0	
26.06.26 23	66,64	56,34	10,29	5,74	5,31	6,6	66,04	66,68	0	64,713	65,706	0	0	0,667	0	24	0	
27.06.26 23	66,43	56,39	10,04	5,61	5,18	6,6	63,37	63,95	0	62,107	63,011	0	0	0,624	0	24	0	
28.06.26 23	66,6	56,08	10,53	5,57	5,13	6,6	66,48	67,11	0	65,147	66,133	0	0	0,686	0	24	0	
29.06.26 23	66,27	56,11	10,16	5,52	5,09	6,6	68,56	69,25	0	67,2	68,244	0	0	0,683	0	24	0	
30.06.26 23	66,4	56,22	10,18	5,5	5,07	6,6	69,22	69,92	0	67,837	68,902	0	0	0,691	0	24	0	
01.07.26 23	66,69	55,94	10,76	5,37	4,94	6,6	66,47	67,03	0	65,133	66,06	0	0	0,701	0	24	0	
02.07.26 23	65,38	56,03	9,35	5,51	5,08	6,6	74,7	75,28	0	73,253	74,185	0	0	0,686	0	24	0	
03.07.26 23	66,33	56,42	9,92	6	5,56	6,6	69,26	69,88	0	67,882	68,856	0	0	0,674	0	24	0	
04.07.26 23	66,67	56,1	10,57	6,02	5,59	6,6	65,94	66,48	0	64,616	65,513	0	0	0,684	0	24	0	
05.07.26 23	66,55	56,66	9,88	6,11	5,67	6,6	68,53	69,12	0	67,16	68,1	0	0	0,665	0	24	0	
06.07.26 23	66,53	55,51	11,03	6,11	5,72	6,6	60,37	60,77	0	59,164	59,908	0	0	0,653	0	24	0	
07.07.26 23	67,16	56,24	10,92	6,05	5,71	6,6	61,43	61,87	0	60,182	60,971	0	0	0,658	0	24	0	
08.07.26 23	66,51	56,64	9,86	6,05	5,7	6,6	67,44	68,06	0	66,094	67,055	0	0	0,652	0	24	0	
09.07.26 23	66,14	56,65	9,48	6,04	5,68	6,6	68,36	69,01	0	67,008	67,989	0	0	0,636	0	24	0	
10.07.26 23	67,85	56,1	11,75	6,05	5,67	6,6	55,8	56,15	0	54,645	55,334	0	0	0,643	0	24	0	
11.07.26 23	67,36	55,56	11,81	6,05	5,67	6,6	53,2	53,48	0	52,112	52,716	0	0	0,616	0	24	0	
12.07.26 23	66,95	55,16	11,79	6,05	5,67	6,6	55,18	55,53	0	54,065	54,753	0	0	0,638	0	24	0	
13.07.26 23	66,73	56,2	10,53	6,05	5,67	6,6	59,32	59,78	0	58,126	58,911	0	0	0,613	0	24	0	
14.07.26 23	67,53	55,84	11,68	6,05	5,67	6,6	56,49	56,78	0	55,33	55,964	0	0	0,647	0	24	0	
15.07.26 23	67,93	55,42	12,51	6,04	5,67	6,6	54,02	54,2	0	52,901	53,431	0	0	0,662	0	24	0	
16.07.26 23	68,19	55,61	12,59	6,04	5,63	6,6	53,12	53,5	0	52,008	52,735	0	0	0,655	0	24	0	
17.07.26 23	67,89	55,76	12,13	6,04	5,64	6,6	54,74	55,29	0	53,604	54,499	0	0	0,651	0	24	0	
18.07.26 23	67,17	55,79	11,38	6,04	5,66	6,6	60,47	61,19	0	59,238	60,312	0	0	0,675	0	24	0	
19.07.26 23	67,43	56,04	11,39	6,04	5,67	6,6	61,72	62,51	0	60,455	61,606	0	0	0,689	0	24	0	
20.07.26 23	67,21	56,51	10,69	6,04	5,65	6,6	61,13	61,96	0	59,886	61,051	0	0	0,641	0	24	0	
21.07.26 23	67,17	56,5	10,68	6,04	5,62	6,6	61,12	61,96	0	59,874	61,054	0	0	0,64	0	24	0	
22.07.26 23	67,69	55,96	11,73	6,04	5,62	6,6	54,65	55,32	0	53,524	54,519	0	0	0,628	0	24	0	
Итого/Средн	66,87	56,06	10,81	5,91	5,5	6,6	1860,74	1877,21	0	1823,181	1850,012	0	0	19,728	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	Вос ч
22.06.26 23	122437,05	122695,46	43,75	115538,81	116874,465	42,972	42,972	2057,586	2,553	12887	806
22.07.26 23	124297,79	124572,67	43,75	117361,991	118724,477	42,972	42,972	2077,313	2,553	13607	806
Итого	1860,74	1877,21	0	1823,181	1850,012	0	0	19,728	0	720	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Бокотько Д.Э.

24.07.26

