ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №121 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xAB95 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	69,08	46,56	22,52	46,43	45,46	44,85	44,37	0	1,09	1,023	24	0
24.07.2026	69,68	46,9	22,78	44,05	43,1	42,51	42,05	0	1,05	0,979	24	0
25.07.2026	70,28	47,28	23	42,37	41,41	40,86	40,41	0	1	0,951	24	0
26.07.2026	70,02	46,19	23,83	42,96	42	41,45	40,98	0	1,02	0,999	24	0
27.07.2026	68,83	47,62	21,21	45,16	44,2	43,71	43,23	0	0,97	0,937	24	0
28.07.2026	68,17	47,67	20,5	46,25	45,27	44,79	44,3	0	0,97	0,928	24	0
29.07.2026	63,65	49,95	13,7	69,23	67,96	67,99	67,2	0	0,76	0,931	24	0
30.07.2026	67,46	48,18	19,28	48,54	47,58	47,64	47,1	0	0,48	0,917	24	0
31.07.2026	67,98	48,2	19,78	46,42	45,46	45,28	44,8	0	0,66	0,897	24	0
01.08.2026	66,89	48,09	18,8	53,11	52,07	51,62	51,09	0	0,98	0,976	24	0
02.08.2026	66,63	47,74	18,89	57,63	56,44	56,12	55,51	0	0,93	1,065	24	0
03.08.2026	66,98	47,62	19,36	54,23	53,1	52,77	52,19	0,01	0,91	1,027	24	0
04.08.2026	67,83	46,94	20,89	50,6	49,57	49,4	48,91	0	0,66	1,036	24	0
05.08.2026	67,85	47,55	20,3	52,85	51,74	51,53	50,99	0	0,75	1,051	24	0
06.08.2026	71,29	46,37	24,92	43,61	42,64	41,84	41,39	0	1,25	1,062	24	0
07.08.2026	67,99	47,29	20,7	52,34	51,24	50,69	50,2	0	1,04	1,056	24	0
08.08.2026	67,62	47,83	19,79	54,4	53,3	52,91	52,34	0	0,96	1,054	24	0
09.08.2026	66,53	49,08	17,45	61,2	59,99	59,45	58,77	0	1,22	1,045	24	0
10.08.2026	66,11	49,26	16,85	62,54	61,32	61,04	60,33	0	0,99	1,034	24	0
11.08.2026	67,3	48,76	18,54	55,13	54,03	54,4	53,79	0	0,24	1	24	0
12.08.2026	68,34	47,13	21,21	47,85	46,85	47,05	46,57	0	0,28	0,992	24	0
13.08.2026	68,77	47,22	21,55	48,52	47,48	47,68	47,15	0,01	0,33	1,023	24	0
14.08.2026	68,08	47,92	20,16	52,54	51,5	51,05	50,53	0	0,97	1,037	24	0
15.08.2026	67,04	48,79	18,25	58,64	57,46	57,06	56,48	0	0,98	1,05	24	0
16.08.2026	68,43	47,09	21,34	55,6	54,43	53,89	53,32	0	1,11	1,16	24	0
17.08.2026	68,5	47,75	20,75	55,19	54,01	53,63	53,09	0	0,92	1,118	24	0
18.08.2026	68,5	46,96	21,54	55,83	54,65	54,32	53,78	0	0,87	1,177	24	0
19.08.2026	68,22	46,8	21,42	56,36	55,13	54,91	54,37	0	0,76	1,181	24	0
20.08.2026	67,73	48,09	19,64	57,91	56,71	57,11	56,5	0	0,21	1,114	24	0
21.08.2026	66,96	48,59	18,37	61,03	59,81	60,55	59,9	0	-0,09	1,098	24	0
22.08.2026	66,65	48,78	17,87	64,29	63,01	63,78	63,1	0	-0,09	1,123	24	0
23.08.2026	65,73	49,69	16,04	73,93	72,51	73,68	72,84	0	-0,33	1,16	24	0
Итого:				**1716,7**	**1681,43**	**1675,5**	**1657,58**	**0,02**	**23,85**	**33,20**	**768**	**0**
Средние:	**67,84**	**47,8**	**20,03**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**33698,76**	**32648,45**	**32576,05**	**32213,09**	**1,08**	**435,36**	**1172,21**	**8389**	**0**
23/08/2624:00	**35415,5**	**34329,88**	**34251,61**	**33870,67**	**1,1**	**459,21**	**1205,41**	**9157**	**0**
Итого:	**1716,74**	**1681,43**	**1675,56**	**1657,58**	**0,02**	**23,85**	**33,20**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №117 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C7A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	68,39	50,78	17,61	58,15	56,92	61	60,27	0	-3,35	1,003	24	0
24.07.2026	69	50,83	18,17	55,07	53,88	57,8	57,08	0	-3,2	0,981	24	0
25.07.2026	69,52	50,3	19,22	50,49	49,39	53,05	52,45	0	-3,06	0,948	24	0
26.07.2026	69,28	50,23	19,05	51,08	50,05	53,72	53,08	0	-3,03	0,955	24	0
27.07.2026	68,17	51,2	16,97	55,63	54,44	58,55	57,81	0	-3,37	0,924	24	0
28.07.2026	67,48	51,24	16,24	57,12	55,99	60,12	59,35	0	-3,36	0,908	24	0
29.07.2026	63,67	52,3	11,37	81,58	80,06	86,04	84,96	0	-4,9	0,908	24	0
30.07.2026	66,89	52,34	14,55	61,22	60,02	64,76	63,93	0	-3,91	0,873	24	0
31.07.2026	67,36	51,53	15,83	58,1	56,86	60,96	60,22	0	-3,36	0,9	24	0
01.08.2026	66,38	52,68	13,7	69,23	67,84	72,22	71,26	0	-3,42	0,929	24	0
02.08.2026	66,14	52,46	13,68	75,89	74,35	79,18	78,16	0	-3,81	1,014	24	0
03.08.2026	66,4	52,31	14,09	72,23	70,79	75,39	74,42	0	-3,63	0,995	24	0
04.08.2026	67,3	51,46	15,84	67,28	65,9	70,34	69,47	0	-3,57	1,043	24	0
05.08.2026	67,3	51,78	15,52	66,81	65,46	69,91	69,05	0	-3,59	1,014	24	0
06.08.2026	70,45	49,56	20,89	50,26	49,14	52,06	51,48	0	-2,34	1,024	24	0
07.08.2026	67,28	51,39	15,89	66,96	65,62	69,75	68,87	0	-3,25	1,042	24	0
08.08.2026	67,02	52,22	14,8	70,32	68,89	73,46	72,55	0	-3,66	1,02	24	0
09.08.2026	66,09	53,05	13,04	81,48	79,79	85,02	83,91	0	-4,12	1,04	24	0
10.08.2026	65,66	53,09	12,57	81,66	80,07	85,46	84,33	0	-4,26	1,006	24	0
11.08.2026	66,8	52,57	14,23	71,17	69,79	75,25	74,26	0	-4,47	0,993	24	0
12.08.2026	67,81	52,46	15,35	65,47	64,14	69,09	68,19	0	-4,05	0,986	24	0
13.08.2026	68,21	51,26	16,95	61,01	59,77	64,16	63,39	0	-3,62	1,013	24	0
14.08.2026	67,49	51,93	15,56	64,88	63,56	67,74	66,89	0	-3,33	0,989	24	0
15.08.2026	66,63	53,31	13,32	80,61	78,99	84,19	83,08	0	-4,09	1,052	24	0
16.08.2026	67,93	51,8	16,13	72,5	70,96	75,4	74,48	0	-3,52	1,145	24	0
17.08.2026	67,93	51,8	16,13	71,27	69,84	74,12	73,21	0	-3,37	1,127	24	0
18.08.2026	67,98	51,49	16,49	70,94	69,5	73,77	72,88	0	-3,38	1,144	24	0
19.08.2026	67,69	51,96	15,73	75,27	73,71	78,41	77,43	0	-3,72	1,158	24	0
20.08.2026	67,25	52,77	14,48	78,5	76,87	82,44	81,38	0	-4,51	1,113	24	0
21.08.2026	66,51	52,7	13,81	79,33	77,75	83,79	82,71	0	-4,96	1,074	24	0
22.08.2026	66,21	53,95	12,26	92,66	90,87	98,31	96,96	0	-6,09	1,114	24	0
23.08.2026	65,41	54,27	11,14	105,73	103,7	112,44	110,89	0	-7,19	1,154	24	0
Итого:				**2219,9**	**2174,91**	**2327,9**	**2298,4**	**0**	**-123,49**	**32,59**	**768**	**0**
Средние:	**67,3**	**51,96**	**15,33**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**35421,3**	**34338,31**	**37907,72**	**37466,18**	**0**	**-3127,87**	**1155,575**	**7931**	**4**
23/08/2624:00	**37641,2**	**36513,22**	**40235,62**	**39764,58**	**0**	**-3251,36**	**1188,164**	**8699**	**4**
Итого:	**2219,9**	**2174,91**	**2327,9**	**2298,4**	**0**	**-123,49**	**32,589**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных №113 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x601C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.07.2026	68,45	55,29	13,16	78,16	76,45	74,84	73,81	0	2,64	1,004	24	0
24.07.2026	68,82	53,81	15,01	61,94	60,6	59,23	58,41	0	2,19	0,908	24	0
25.07.2026	69,53	54,31	15,22	62,26	60,97	59,51	58,71	0	2,26	0,93	24	0
26.07.2026	69,25	53,84	15,41	61,33	60,07	58,61	57,87	0	2,2	0,926	24	0
27.07.2026	68,16	54,87	13,29	67,4	65,96	64,53	63,59	0	2,37	0,876	24	0
28.07.2026	67,44	54,82	12,62	73,07	71,54	70,04	69,03	0	2,51	0,903	24	0
29.07.2026	63,71	55,55	8,16	107,59	105,61	104,09	102,63	0	2,98	0,863	24	0
30.07.2026	66,86	55,11	11,75	74,94	73,4	72,68	71,62	0	1,78	0,862	24	0
31.07.2026	67,27	53,96	13,31	69,15	67,74	67,06	66,14	0	1,6	0,902	24	0
01.08.2026	66,29	55,61	10,68	88,47	86,71	85,58	84,38	0	2,33	0,926	24	0
02.08.2026	66,1	55,3	10,8	95,8	93,93	92,58	91,26	0	2,67	1,016	24	0
03.08.2026	66,29	55,75	10,54	95,93	94,05	92,52	91,2	0	2,85	0,991	24	0
04.08.2026	67,14	53,7	13,44	77,8	76,25	75,31	74,28	0	1,97	1,024	24	0
05.08.2026	67,32	55,27	12,05	85,56	83,85	82,95	81,78	0	2,07	1,008	24	0
06.08.2026	70,31	52,7	17,61	60,14	58,85	57,67	56,9	0	1,95	1,039	24	0
07.08.2026	67,2	54,7	12,5	81,28	79,58	78,26	77,18	0	2,4	0,994	24	0
08.08.2026	66,95	54,95	12	86,19	84,41	83,58	82,41	0	2	1,011	24	0
09.08.2026	66	55,26	10,74	97,02	95,11	93,95	92,62	0	2,49	1,021	24	0
10.08.2026	65,71	57,39	8,32	118,19	115,8	114,62	112,9	0	2,9	0,962	24	0
11.08.2026	66,76	56,9	9,86	100,77	98,76	98,18	96,71	0	2,05	0,972	24	0
12.08.2026	67,77	55,53	12,24	83,22	81,47	80,81	79,65	0	1,82	0,995	24	0
13.08.2026	68,17	54,32	13,85	76,34	74,71	74,05	73,03	0	1,68	1,034	24	0
14.08.2026	67,41	55,28	12,13	82,3	80,64	80,04	78,9	0	1,74	0,976	24	0
15.08.2026	66,56	55,4	11,16	96,18	94,26	93,39	92,07	0	2,19	1,049	24	0
16.08.2026	67,9	55,37	12,53	93,57	91,65	90,5	89,23	0	2,42	1,146	24	0
17.08.2026	67,91	55,18	12,73	90,55	88,67	87,44	86,18	0	2,49	1,129	24	0
18.08.2026	67,94	54,62	13,32	89,3	87,43	86,08	84,89	0	2,54	1,165	24	0
19.08.2026	67,67	55,73	11,94	95,27	93,36	92,11	90,76	0	2,6	1,116	24	0
20.08.2026	67,17	55,41	11,76	92,92	91,07	90,27	88,97	0	2,1	1,07	24	0
21.08.2026	66,48	56,12	10,36	107,02	104,86	104,32	102,84	0	2,02	1,086	24	0
22.08.2026	66,16	56,88	9,28	118,87	116,47	115,98	114,22	0	2,25	1,082	24	0
23.08.2026	65,43	58,24	7,19	155,46	152,46	152,05	149,68	0	2,78	1,098	24	0
Итого:				**2823,9**	**2766,69**	**2732,8**	**2693,85**	**0**	**72,84**	**32,08**	**768**	**0**
Средние:	**67,25**	**55,22**	**12,03**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/07/2624:00	**31384,41**	**30399,98**	**29687,24**	**29314,8**	**0,11**	**1085,18**	**1006,40**	**6519**	**0**
23/08/2624:00	**34208,4**	**33166,67**	**32420,07**	**32008,65**	**0,11**	**1158,02**	**1038,49**	**7287**	**0**
Итого:	**2823,99**	**2766,69**	**2732,83**	**2693,85**	**0**	**72,84**	**32,08**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных № 109 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x6E7F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.07.2026	69,31	48,96	20,35	52,08	50,92	51,54	51	0	-0,08	1,035	0	24	0
24.07.2026	70,13	48,44	21,69	49,08	48,01	48,47	47,93	0	0,08	1,042	0	24	0
25.07.2026	70,8	48,38	22,42	46,01	45,03	45,36	44,88	0	0,15	1,012	0	24	0
26.07.2026	70,43	48,38	22,05	46,81	45,77	46,22	45,74	0	0,03	1,01	0	24	0
27.07.2026	69,24	49,72	19,52	49	48,03	48,53	47,99	0	0,04	0,936	0	24	0
28.07.2026	68,31	49,99	18,32	53,98	52,84	53,64	53,04	0	-0,2	0,968	0	24	0
29.07.2026	62,47	51,56	10,91	88,89	87,3	89,97	88,84	0	-1,54	0,95	0	24	0
30.07.2026	67,72	49,52	18,2	55,75	54,6	56,17	55,56	0	-0,96	0,994	0	24	0
31.07.2026	68,3	49,54	18,76	52,19	51,08	52,69	52,1	0	-1,02	0,957	0	24	0
01.08.2026	67,16	50,11	17,05	58,64	57,4	59,59	58,89	0	-1,49	0,979	0	24	0
02.08.2026	66,39	50,69	15,7	67,2	65,87	68,15	67,31	0	-1,44	1,032	0	24	0
03.08.2026	66,21	51,12	15,09	70,41	69	71,12	70,23	0	-1,23	1,041	0	24	0
04.08.2026	67,3	49,41	17,89	61,99	60,71	62,71	62,01	0,01	-1,3	1,084	0	24	0
05.08.2026	67,75	50,01	17,74	60,95	59,74	61,66	60,93	0	-1,19	1,059	0	24	0
06.08.2026	71,39	47,47	23,92	47,52	46,44	47,22	46,7	0	-0,26	1,114	0	24	0
07.08.2026	67,97	50,02	17,95	62,32	61,01	62,68	61,94	0	-0,93	1,096	0	24	0
08.08.2026	67,88	50,74	17,14	64,23	62,92	65,19	64,39	0	-1,47	1,078	0	24	0
09.08.2026	66,82	51	15,82	69,37	68	70,49	69,64	0	-1,64	1,072	0	24	0
10.08.2026	66,26	51,6	14,66	73,53	72,07	74,46	73,53	0	-1,46	1,055	0	24	0
11.08.2026	66,9	50,39	16,51	66,98	65,64	67,95	67,12	0	-1,48	1,084	0	24	0
12.08.2026	67,87	49,74	18,13	61,36	60,11	62,03	61,25	0	-1,14	1,089	0	24	0
13.08.2026	68,64	49,67	18,97	56,38	55,18	56,94	56,31	0	-1,13	1,047	0	24	0
14.08.2026	67,94	50,06	17,88	59,32	58,09	60,26	59,51	0	-1,42	1,038	0	24	0
15.08.2026	67,05	51,97	15,08	72,68	71,18	74,18	73,26	0	-2,08	1,073	0	24	0
16.08.2026	68,3	50,12	18,18	65,67	64,31	66,28	65,49	0	-1,18	1,169	0	24	0
17.08.2026	68,56	49,5	19,06	64,42	63,03	64,85	64,08	0	-1,05	1,201	0	24	0
18.08.2026	68,71	49,32	19,39	65,69	64,28	65,91	65,14	0	-0,86	1,245	0	24	0
19.08.2026	68,53	50,07	18,46	64,56	63,18	65,07	64,29	0	-1,11	1,164	0	24	0
20.08.2026	68,04	50,37	17,67	68,98	67,54	70,02	69,19	0	-1,65	1,193	0	24	0
21.08.2026	67,28	50,78	16,5	71,66	70,18	73,04	72,15	0	-1,97	1,157	0	24	0
22.08.2026	66,4	52,24	14,16	80,09	78,48	81,8	80,76	0	-2,28	1,114	0	24	0
23.08.2026	65,79	53,34	12,45	94,02	92,18	96,78	95,5	0	-3,32	1,147	0	24	0
Итого:				**2021,7**	**1980,12**	**2040,9**	**2016,7**	**0,01**	**-36,58**	**34,24**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**67,87**	**50,13**	**17,73**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/07/2624:00	**37614,7**	**35452,85**	**37107,77**	**35659,72**	**0,87**	**-206,87**	**1181,61**	**0**	**8220**	**170**
23/08/2624:00	**39636,46**	**37432,97**	**39148,74**	**37676,42**	**0,88**	**-243,45**	**1215,84**	**0**	**8988**	**170**
Итого:	**2021,76**	**1980,12**	**2040,97**	**2016,7**	**0,01**	**-36,58**	**34,24**	**0**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447298252

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:_____

Адрес:Молодог. № 74-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x1042 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	68,57	47,76	20,81	28	27,41	28,9	28,65	0,01	-1,24	0,57	24	0
24.07.2026	69,25	48,04	21,21	27,5	26,9	28,2	27,96	0	-1,06	0,571	24	0
25.07.2026	69,9	48,02	21,88	27,4	26,83	28,2	27,96	0	-1,13	0,586	24	0
26.07.2026	69,59	48,74	20,85	28,8	28,18	29,6	29,33	0,01	-1,15	0,586	24	0
27.07.2026	68,38	48,8	19,58	28,3	27,7	29	28,75	0	-1,05	0,54	24	0
28.07.2026	67,58	49,67	17,91	30,5	29,89	31,3	30,99	0	-1,1	0,535	24	0
29.07.2026	61,58	50,72	10,86	48,2	47,38	48,6	48,01	0,01	-0,63	0,509	24	0
30.07.2026	67,01	47,37	19,64	30,1	29,51	30,7	30,42	0	-0,91	0,581	24	0
31.07.2026	67,43	46,82	20,61	29,1	28,54	29,6	29,35	0	-0,81	0,586	24	0
01.08.2026	66,34	47,08	19,26	33	32,33	33,6	33,29	0,01	-0,96	0,622	24	0
02.08.2026	65,95	47,55	18,4	34,9	34,24	35,7	35,33	0	-1,09	0,629	24	0
03.08.2026	66,1	47,4	18,7	33,9	33,22	34,7	34,33	0,01	-1,11	0,62	24	0
04.08.2026	67,03	46,97	20,06	33	32,33	33,9	33,56	0,01	-1,23	0,648	24	0
05.08.2026	67,22	46,88	20,34	30,2	29,6	31,1	30,83	0	-1,23	0,6	24	0
06.08.2026	70,66	44,81	25,85	24,3	23,77	25,1	24,86	0	-1,09	0,613	24	0
07.08.2026	67,12	47,4	19,72	31,3	30,66	32,3	31,98	0	-1,32	0,604	24	0
08.08.2026	67,08	47,5	19,58	30,3	29,68	31,4	31,05	0,01	-1,37	0,579	24	0
09.08.2026	65,99	48,44	17,55	34,2	33,52	35,4	34,96	0	-1,44	0,59	24	0
10.08.2026	65,55	49,22	16,33	34,9	34,2	36,2	35,72	0,01	-1,52	0,556	24	0
11.08.2026	66,57	48,12	18,45	33,3	32,61	34,5	34,11	0	-1,5	0,603	24	0
12.08.2026	67,5	47,83	19,67	29,5	28,92	30,7	30,42	0,01	-1,5	0,568	24	0
13.08.2026	68,07	47,21	20,86	28,6	28	29,6	29,34	0	-1,34	0,582	24	0
14.08.2026	67,3	48,13	19,17	29,5	28,89	30,7	30,4	0	-1,51	0,555	24	0
15.08.2026	66,43	48,33	18,1	34,9	34,2	36	35,62	0,01	-1,42	0,618	24	0
16.08.2026	67,68	46,75	20,93	30,9	30,26	31,7	31,42	0	-1,16	0,632	24	0
17.08.2026	67,91	46,52	21,39	31,5	30,84	32,4	32,1	0,01	-1,26	0,661	24	0
18.08.2026	67,88	46,04	21,84	30,3	29,68	31,1	30,84	0,01	-1,16	0,648	24	0
19.08.2026	67,58	46,63	20,95	30,4	29,79	31,3	31,03	0	-1,24	0,623	24	0
20.08.2026	67,16	46,4	20,76	33,5	32,82	34,4	34,09	0	-1,27	0,681	24	0
21.08.2026	66,4	46,89	19,51	36,2	35,47	36,8	36,43	0	-0,96	0,691	24	0
22.08.2026	65,84	48,17	17,67	35,7	35	36,5	36,09	0,01	-1,09	0,618	24	0
23.08.2026	65,26	48,56	16,7	42,1	41,3	43	42,52	0,01	-1,22	0,691	24	0
Итого:				**1024,3**	**1003,67**	**1052,2**	**1041,74**	**0,14**	**-38,07**	**19,30**	**768**	**0**
Средние:	**67,18**	**47,64**	**19,53**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**34874,6**	**33819,62**	**35187,3**	**34851,99**	**26,06**	**-1032,37**	**1286,94**	**14918**	**0**
23/08/2624:00	**35898,9**	**34823,29**	**36239,5**	**35893,73**	**26,2**	**-1070,44**	**1306,24**	**15686**	**0**
Итого:	**1024,3**	**1003,67**	**1052,2**	**1041,74**	**0,14**	**-38,07**	**19,30**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодогвардейцев 74 (итп-2) Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06343116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.07.2026	371,8645	371,86447	0	70,62307	67,203911	3,4191594	1,021734	0,676925	1,307505	378,8825	380,6251	OK	24	0	
24.07.2026	373,9388	373,93881	0	71,27668	67,913467	3,3632159	1,062333	0,675962	1,300552	381,1525	382,9075	OK	24	0	
25.07.2026	407,4728	407,47275	0	71,82086	68,439308	3,3815546	1,067901	0,679688	1,427377	415,4325	417,4	OK	24	0	
26.07.2026	324,8962	324,89615	0	71,40112	68,147835	3,2532897	1,081834	0,672551	1,096781	331,135	332,7625	OK	24	0	
27.07.2026	137,348	137,34804	0	70,34783	67,161011	3,1868238	1,076109	0,670242	0,458968	139,9125	140,5925	OK	24	0	
28.07.2026	50,00611	50,006107	0	69,795	66,677345	3,1176591	1,071641	0,661758	0,162793	50,925	51,155	OK	24	0	
29.07.2026	64,45925	66,111786	-1,6525322	67,81358	64,56942	3,2441556	1,016309	0,679205	0,227536	65,6475	67,40501	OK	24	0	
30.07.2026	104,6253	110,08014	-5,4548416	68,87938	65,695053	3,1843324	1,004206	0,696877	0,353099	106,845	112,22	OK	24	0	
31.07.2026	269,3565	273,42023	-4,0637484	69,24851	65,980652	3,2678437	0,944085	0,693947	0,908112	273,475	280,3726	OK	24	0	
01.08.2026	399,0055	399,00552	0	68,0341	64,621101	3,4129984	0,903881	0,70847	1,394466	404,8475	408,8901	OK	24	0	
02.08.2026	409,2031	409,20309	0	67,54693	64,022255	3,5246627	0,906983	0,718055	1,497517	415,1126	419,18	OK	24	0	
03.08.2026	439,2329	439,23285	0	67,79144	63,992199	3,799242	0,896016	0,715406	1,699045	445,7801	449,93	OK	24	0	
04.08.2026	385,8128	387,58603	-1,7732258	68,79836	65,259773	3,5385835	0,971935	0,737606	1,420829	389,765	399,0926	OK	24	0	
05.08.2026	421,2297	424,74963	-3,5199518	68,9081	65,082764	3,8253319	0,961777	0,781722	1,66689	426,885	436,1325	OK	24	0	
06.08.2026	403,9335	403,93347	0	72,66835	67,763878	4,9044714	0,951869	0,769369	1,966886	411,67	413,89	OK	24	0	
07.08.2026	420,5432	420,54318	0	69,11907	64,670944	4,4481215	0,887157	0,748314	1,876236	427,715	430,2225	OK	24	0	
08.08.2026	414,9158	414,9158	0	69,01179	64,615791	4,3959908	0,866298	0,731192	1,833426	420,06	426,385	OK	24	0	
09.08.2026	443,2303	443,23032	0	67,55854	63,50494	4,0536242	0,880524	0,738745	1,807207	449,0924	454,4425	OK	24	0	
10.08.2026	421,207	422,63434	-1,4273014	67,07777	62,803452	4,2742991	0,845501	0,716748	1,804006	426,5925	433,2325	OK	24	0	
11.08.2026	388,166	407,4823	-19,316351	68,22602	63,857136	4,3688855	0,826946	0,699953	1,713812	396,2625	414,98	OK	24	0	
12.08.2026	408,6297	428,97607	-20,346432	69,23138	64,848045	4,383327	0,82522	0,688477	1,803634	417,3775	437,105	OK	24	0	
13.08.2026	433,5369	455,11893	-21,582069	69,84926	65,652481	4,1967807	0,840811	0,688163	1,833928	442,9701	463,945	OK	24	0	
14.08.2026	447,7857	448,61591	-0,8301754	69,14192	65,007286	4,1346307	0,835164	0,687128	1,860804	453,1574	461,3401	OK	24	0	
15.08.2026	434,8509	434,85089	0	68,03231	63,817379	4,2149434	0,836673	0,699567	1,844684	440,9676	445,6976	OK	24	0	
16.08.2026	442,1779	442,17786	0	69,45424	64,85125	4,6029887	0,836749	0,696343	2,042929	449,65	452,6001	OK	24	0	
17.08.2026	446,7373	446,73734	0	69,58444	65,023186	4,5612621	0,841449	0,697994	2,04559	454,3775	457,2525	OK	24	0	
18.08.2026	434,1671	434,16705	0	69,63861	65,042793	4,59582	0,827761	0,691223	2,002356	441,77	444,2376	OK	24	0	
19.08.2026	428,2128	428,21277	0	69,33144	64,672958	4,6584992	0,835972	0,704248	1,999907	435,445	438,2425	OK	24	0	
20.08.2026	396,7987	396,79868	0	68,82456	63,943882	4,8806796	0,838387	0,721699	1,937699	400,0675	409,2175	OK	24	0	
21.08.2026	368,889	381,28455	-12,395547	68,01904	63,062561	4,9564757	0,839645	0,734948	1,836934	374,66	389,9676	OK	24	0	
22.08.2026	358,1191	377,5239	-19,404697	67,59072	62,724823	4,8659039	0,836639	0,734125	1,740671	365,4475	384,2325	OK	24	0	
23.08.2026	327,57	347,47238	-19,902308	66,64924	61,245724	5,4035239	0,833891	0,746044	1,780229	334,0875	353,35	OK	24	0	
Итого:	**4085,31**	**4137,84**							**19,09**	**4149,63**	**4236,14**		**240**	**0**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.07.2026	1767,43	73576,05	73088,52	487,53	71690,87	71749,29	-58,42			
23.08.2026	1786,52	77725,68	77324,66	401,03	75776,18	75887,13	-110,95			
ИТОГО:	19,09	4149,63	4236,14	-86,51	4085,31	4137,84	-52,53	240		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23714416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
22.07.2026	190,18	19644,57	18992,53	0,00	19607,30	18950,41	0,00			
23.08.2026	192,44	20170,00	19497,09	0,00	20116,77	19451,90	0,00			
ИТОГО:	2,26	525,43	504,56	0,00	509,47	501,49	0,00	768		0,03

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"Домоуправ" Договор N:8848

Адрес:Мол. 74-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00217061 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A8A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	69,67	49,29	20,38	50,31	49,24	50,17	49,66	0	-0,42	1,006	24	0
24.07.2026	70,35	49,54	20,81	47,33	46,31	47,24	46,76	0	-0,45	0,966	24	0
25.07.2026	70,94	49,91	21,03	44,06	43,09	44,06	43,58	0	-0,49	0,907	24	0
26.07.2026	70,65	49,85	20,8	44,83	43,83	44,81	44,33	0	-0,5	0,915	24	0
27.07.2026	69,48	49,95	19,53	47,48	46,47	47,44	46,95	0	-0,48	0,908	24	0
28.07.2026	68,74	50,39	18,35	49,85	48,84	49,78	49,24	0	-0,4	0,896	24	0
29.07.2026	63,91	51,25	12,66	72,76	71,43	72,12	71,22	0	0,21	0,903	24	0
30.07.2026	68,05	50,36	17,69	52,93	51,86	52,16	51,56	0	0,3	0,918	24	0
31.07.2026	68,56	50,64	17,92	50,53	49,52	50	49,4	0	0,12	0,889	24	0
01.08.2026	67,47	50,93	16,54	56,67	55,48	56,34	55,63	0	-0,15	0,917	24	0
02.08.2026	67,04	50,75	16,29	60,88	59,65	60,59	59,87	0	-0,22	0,971	24	0
03.08.2026	67,06	50,73	16,33	61,94	60,72	61,53	60,81	0	-0,09	0,99	24	0
04.08.2026	68,08	50,44	17,64	58,04	56,84	57,34	56,65	0	0,19	1,001	24	0
05.08.2026	68,22	50,76	17,46	56,71	55,5	56,07	55,35	0	0,15	0,971	24	0
06.08.2026	71,69	49,8	21,89	46,69	45,65	46,46	45,98	0	-0,33	1,002	24	0
07.08.2026	68,34	50,32	18,02	57,93	56,73	57,62	56,95	0	-0,22	1,023	24	0
08.08.2026	68,14	51,36	16,78	57,98	56,78	57,49	56,78	0	0	0,954	24	0
09.08.2026	67,07	51,6	15,47	62,24	60,99	61,72	61	0	-0,01	0,943	24	0
10.08.2026	66,66	51,48	15,18	68,04	66,72	67,31	66,49	0	0,23	1,014	24	0
11.08.2026	67,56	51,45	16,11	62,2	60,94	61,39	60,63	0	0,31	0,984	24	0
12.08.2026	68,59	51,03	17,56	56,97	55,75	56,29	55,57	0	0,18	0,982	24	0
13.08.2026	69,17	50,63	18,54	55,62	54,4	55,01	54,33	0	0,07	1,011	24	0
14.08.2026	68,52	50,69	17,83	57,74	56,52	57,13	56,41	0	0,11	1,009	24	0
15.08.2026	67,52	50,79	16,73	63,69	62,4	63,02	62,3	0	0,1	1,043	24	0
16.08.2026	68,84	50,36	18,48	57,28	56,07	56,84	56,15	0	-0,08	1,037	24	0
17.08.2026	68,95	50,21	18,74	57,64	56,42	57,39	56,69	0	-0,27	1,055	24	0
18.08.2026	69,26	53,83	15,43	77,6	75,93	77,24	76,2	0	-0,27	1,173	24	0
19.08.2026	68,97	54,88	14,09	87,96	86,05	87,42	86,23	0	-0,18	1,215	24	0
20.08.2026	68,48	54,69	13,79	87,13	85,29	86,06	84,91	0	0,38	1,18	24	0
21.08.2026	67,68	54,14	13,54	86,02	84,29	85,16	83,99	0	0,3	1,143	24	0
22.08.2026	67,25	54,71	12,54	87,85	86,09	86,94	85,76	0	0,33	1,082	24	0
23.08.2026	66,42	55,38	11,04	106,06	103,97	105,36	103,9	0	0,07	1,151	24	0
Итого:				**1990,9**	**1949,77**	**1975,5**	**1951,28**	**0**	**-1,51**	**32,16**	**768**	**0**
Средние:	**68,35**	**51,31**	**17,03**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**32224,54**	**31148,1**	**31374,27**	**30961,13**	**0**	**186,97**	**1109,80**	**7205**	**9**
23/08/2624:00	**34215,5**	**33097,87**	**33349,77**	**32912,41**	**0**	**185,46**	**1141,96**	**7973**	**9**
Итого:	**1990,96**	**1949,77**	**1975,5**	**1951,28**	**0**	**-1,51**	**32,16**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. № 76 (ИТП-1) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8053 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	69,18	59,73	9,45	121,6	118,96	118,6	116,68	0	2,28	1,124	24	0
24.07.2026	69,9	60,62	9,28	124,2	121,47	121	119	0	2,47	1,128	24	0
25.07.2026	70,54	61,69	8,85	122,5	119,78	119,5	117,38	0	2,4	1,059	24	0
26.07.2026	70,27	61,54	8,73	125,6	122,81	122,4	120,27	0	2,54	1,071	24	0
27.07.2026	69,02	60,75	8,27	127,6	124,88	124,2	122,07	0	2,81	1,033	24	0
28.07.2026	68,33	60,45	7,88	131,3	128,55	128	125,87	0	2,68	1,012	24	0
29.07.2026	65,54	58,15	7,39	139,4	136,72	135,9	133,75	0	2,97	1,009	24	0
30.07.2026	67,51	58,68	8,83	118,2	115,8	115	113,14	0	2,66	1,024	24	0
31.07.2026	68,02	58,12	9,9	108,7	106,46	105,7	104,08	0	2,38	1,051	24	0
01.08.2026	66,87	56,76	10,11	103,9	101,74	101,1	99,61	0	2,13	1,027	24	0
02.08.2026	66,42	55,74	10,68	105,8	103,68	102,8	101,35	0	2,33	1,105	24	0
03.08.2026	66,65	55,43	11,22	103,5	101,43	100,7	99,29	0	2,14	1,138	24	0
04.08.2026	67,7	56,85	10,85	108,5	106,25	105,5	103,91	0	2,34	1,151	24	0
05.08.2026	67,7	56,12	11,58	99,3	97,25	96,5	95,1	0	2,15	1,124	24	0
06.08.2026	71,3	58,06	13,24	92,3	90,19	89,7	88,32	0	1,87	1,193	24	0
07.08.2026	67,93	55,6	12,33	92,6	90,67	90,2	88,9	0	1,77	1,118	24	0
08.08.2026	67,77	55,89	11,88	93,5	91,54	91,1	89,77	0	1,77	1,086	24	0
09.08.2026	66,43	55,08	11,35	98,4	96,47	95,8	94,44	0	2,03	1,092	24	0
10.08.2026	65,94	54,58	11,36	97,1	95,18	94,7	93,36	0	1,82	1,081	24	0
11.08.2026	67,01	55,06	11,95	93,6	91,68	91,3	90,04	0	1,64	1,095	24	0
12.08.2026	68	55,45	12,55	92	90,08	89,7	88,45	0	1,63	1,129	24	0
13.08.2026	68,61	56,05	12,56	94	92,04	91,6	90,27	0	1,77	1,156	24	0
14.08.2026	67,95	55,78	12,17	95,1	93,16	92,7	91,4	0	1,76	1,132	24	0
15.08.2026	66,86	54,68	12,18	98,2	96,25	96	94,67	0	1,58	1,172	24	0
16.08.2026	68,22	55,16	13,06	93,6	91,67	91,5	90,21	0	1,46	1,196	24	0
17.08.2026	68,28	54,48	13,8	97,3	95,27	95	93,7	0	1,57	1,316	24	0
18.08.2026	68,38	54,39	13,99	95,3	93,32	93,2	91,92	0	1,4	1,303	24	0
19.08.2026	68,05	54,27	13,78	94,4	92,44	92,3	91,03	0	1,41	1,271	24	0
20.08.2026	67,56	53,92	13,64	92,8	90,88	90,7	89,5	0	1,38	1,235	24	0
21.08.2026	66,83	53,8	13,03	92,2	90,31	90,3	89,1	0	1,21	1,174	24	0
22.08.2026	66,42	53,56	12,86	94,3	92,37	92,4	91,15	0	1,22	1,185	24	0
23.08.2026	65,51	52,86	12,65	95,8	93,89	93,9	92,66	0	1,23	1,186	24	0
Итого:				**3342,6**	**3273,19**	**3259**	**3210,39**	**0**	**62,8**	**36,18**	**768**	**0**
Средние:	**67,83**	**56,54**	**11,29**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**6136,3**	**6008,7**	**6000,7**	**5923,56**	**0**	**85,14**	**93,56**	**2056**	**0**
23/08/2624:00	**9478,9**	**9281,89**	**9259,7**	**9133,95**	**0**	**147,94**	**129,73**	**2824**	**0**
Итого:	**3342,6**	**3273,19**	**3259**	**3210,39**	**0**	**62,8**	**36,18**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молод. № 76 (ИТП-2) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x311A ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	69,17	51,33	17,84	102	99,79	99,3	98,08	0	1,71	1,78	24	0
24.07.2026	69,77	50,96	18,81	94,8	92,75	92,3	91,21	0	1,54	1,743	24	0
25.07.2026	70,38	50,81	19,57	86,8	84,87	84,6	83,58	0	1,29	1,658	24	0
26.07.2026	70,11	50,97	19,14	90,2	88,19	87,9	86,82	0	1,37	1,685	24	0
27.07.2026	68,94	51,91	17,03	96,5	94,42	94	92,8	0	1,62	1,607	24	0
28.07.2026	68,14	52,72	15,42	107,1	104,89	104,5	103,14	0	1,75	1,617	24	0
29.07.2026	65,17	52,91	12,26	139,1	136,45	135	133,26	0	3,19	1,67	24	0
30.07.2026	67,47	52,64	14,83	117,3	114,89	113,7	112,21	0	2,68	1,702	24	0
31.07.2026	67,96	52,54	15,42	110,6	108,28	107,1	105,73	0	2,55	1,67	24	0
01.08.2026	66,89	53,92	12,97	132,2	129,51	128,3	126,57	0	2,94	1,678	24	0
02.08.2026	66,48	54,35	12,13	151,6	148,59	147,1	145,07	0	3,52	1,801	24	0
03.08.2026	66,51	52,93	13,58	138,6	135,84	134,6	132,83	0	3,01	1,845	24	0
04.08.2026	67,57	51,64	15,93	116,7	114,31	113,2	111,81	0	2,5	1,819	24	0
05.08.2026	67,72	51,07	16,65	114,4	112,03	111,2	109,83	0	2,2	1,866	24	0
06.08.2026	71,08	48,76	22,32	85,8	83,85	83,2	82,26	0	1,59	1,869	24	0
07.08.2026	67,88	51,52	16,36	115,4	113,01	112,3	110,92	0	2,09	1,846	24	0
08.08.2026	67,52	52,79	14,73	123	120,47	119,6	118,02	0	2,45	1,771	24	0
09.08.2026	66,63	53,07	13,56	134,6	131,91	131,1	129,4	0	2,51	1,788	24	0
10.08.2026	66,13	53,7	12,43	144,6	141,74	140,8	138,91	0	2,83	1,761	24	0
11.08.2026	67,07	52,97	14,1	134,5	131,78	130,9	129,19	0	2,59	1,856	24	0
12.08.2026	68,14	51,86	16,28	114,6	112,23	111,6	110,2	0	2,03	1,827	24	0
13.08.2026	68,69	51,68	17,01	109,1	106,8	106,2	104,9	0	1,9	1,815	24	0
14.08.2026	68	52,8	15,2	118,6	116,15	115,6	114,09	0	2,06	1,763	24	0
15.08.2026	67,04	54,07	12,97	144,7	141,75	141	139,07	0	2,68	1,838	24	0
16.08.2026	68,34	52,22	16,12	120,8	118,25	117,6	116,12	0	2,13	1,904	24	0
17.08.2026	68,49	51,64	16,85	122,7	120,1	119,5	118,01	0	2,09	2,022	24	0
18.08.2026	68,53	51,23	17,3	117,1	114,63	114,1	112,7	0	1,93	1,98	24	0
19.08.2026	68,2	50,21	17,99	110	107,71	107,2	105,94	0	1,77	1,936	24	0
20.08.2026	67,76	50,58	17,18	118,3	115,84	115,5	114,11	0	1,73	1,99	24	0
21.08.2026	66,99	51,57	15,42	125,8	123,25	122,9	121,41	0	1,84	1,897	24	0
22.08.2026	66,5	52,08	14,42	136,7	133,94	133,6	131,93	0	2,01	1,93	24	0
23.08.2026	65,71	52,87	12,84	156,6	153,56	153	151	0	2,56	1,969	24	0
Итого:				**3830,8**	**3751,78**	**3728,5**	**3681,12**	**0**	**70,66**	**57,90**	**768**	**0**
Средние:	**67,84**	**52,07**	**15,77**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**6243,7**	**6117,86**	**6064,2**	**5991,05**	**0**	**126,81**	**97,57**	**1546**	**0**
23/08/2624:00	**10074,5**	**9869,64**	**9792,7**	**9672,17**	**0**	**197,47**	**155,48**	**2314**	**0**
Итого:	**3830,8**	**3751,78**	**3728,5**	**3681,12**	**0**	**70,66**	**57,90**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Молодог. №76 (ИТП-3) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC104 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.07.2026	69,03	47,74	21,29	59,3	58,06	58,2	57,62	0	0,44	1,234	0	24	0
24.07.2026	69,71	46,98	22,73	54,7	53,5	53,6	53,07	0	0,43	1,217	0	24	0
25.07.2026	70,33	46,73	23,6	52,4	51,19	51,4	50,92	0	0,27	1,206	0	24	0
26.07.2026	70,03	46,85	23,18	53,1	51,94	52	51,5	0	0,44	1,201	0	24	0
27.07.2026	68,86	47,31	21,55	57,4	56,17	56,3	55,74	0	0,43	1,21	0	24	0
28.07.2026	68,06	48,51	19,55	61,2	59,93	59,9	59,21	0	0,72	1,169	0	24	0
29.07.2026	63,14	50,2	12,94	92	90,34	89,7	88,64	0	1,7	1,166	0	24	0
30.07.2026	67,41	48,21	19,2	64,4	63,07	62,8	62,07	0	1	1,211	0	24	0
31.07.2026	67,93	48,81	19,12	62,9	61,59	61,3	60,59	0	1	1,177	0	24	0
01.08.2026	66,83	49,46	17,37	72,7	71,22	70,8	69,95	0	1,27	1,235	0	24	0
02.08.2026	66,41	49,39	17,02	79,1	77,5	77	76,13	0	1,37	1,316	0	24	0
03.08.2026	66,47	49,8	16,67	79,2	77,62	77,3	76,39	0	1,23	1,293	0	24	0
04.08.2026	67,5	48,37	19,13	71,8	70,33	70,1	69,33	0	1	1,344	0	24	0
05.08.2026	67,69	48,7	18,99	70,5	69,03	68,9	68,15	0	0,88	1,308	0	24	0
06.08.2026	71,15	46,48	24,67	55,2	53,95	54	53,47	0	0,48	1,33	0	24	0
07.08.2026	67,81	48,59	19,22	70,9	69,42	69,4	68,64	0	0,78	1,334	0	24	0
08.08.2026	67,56	49,54	18,02	72,9	71,41	71,6	70,8	0	0,61	1,287	0	24	0
09.08.2026	66,47	49,72	16,75	81,4	79,76	79,8	78,85	0	0,91	1,333	0	24	0
10.08.2026	66,02	50,02	16	87,4	85,68	85,9	84,9	0	0,78	1,369	0	24	0
11.08.2026	66,98	50,16	16,82	78,5	76,89	77	76,14	0	0,75	1,292	0	24	0
12.08.2026	68,03	49,56	18,47	70,8	69,34	69,6	68,84	0	0,5	1,28	0	24	0
13.08.2026	68,6	48,7	19,9	68,3	66,84	67,2	66,44	0	0,4	1,328	0	24	0
14.08.2026	67,91	49,46	18,45	71,3	69,82	70,1	69,32	0	0,5	1,287	0	24	0
15.08.2026	66,89	50,42	16,47	82,4	80,75	81	80,02	0	0,73	1,329	0	24	0
16.08.2026	68,26	48,73	19,53	75,1	73,54	73,7	72,88	0	0,66	1,437	0	24	0
17.08.2026	68,38	49,04	19,34	74,5	72,94	73,1	72,3	0	0,64	1,409	0	24	0
18.08.2026	68,49	49,72	18,77	75,8	74,2	74,3	73,42	0	0,78	1,393	0	24	0
19.08.2026	68,11	49,35	18,76	74,6	73,05	73,2	72,37	0	0,68	1,369	0	24	0
20.08.2026	67,69	49,31	18,38	80,4	78,76	78,9	78,01	0	0,75	1,445	0	24	0
21.08.2026	66,93	51,22	15,71	87,5	85,74	86	84,96	0	0,78	1,345	0	24	0
22.08.2026	66,43	51,49	14,94	95,5	93,61	93,8	92,66	0	0,95	1,398	0	24	0
23.08.2026	65,6	52,08	13,52	110,2	108,05	107,8	106,46	0	1,59	1,46	0	24	0
Итого:				**2343,4**	**2295,24**	**2295,7**	**2269,79**	**0**	**25,45**	**41,71**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**67,7**	**49,08**	**18,62**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/07/2624:00	**7418,7**	**7253,14**	**7206,5**	**7106,49**	**0,24**	**146,65**	**118,31**	**0**	**2055**	**0**
23/08/2624:00	**9762,1**	**9548,38**	**9502,2**	**9376,28**	**0,24**	**172,1**	**160,03**	**0**	**2823**	**0**
Итого:	**2343,4**	**2295,24**	**2295,7**	**2269,79**	**0**	**25,45**	**41,71**	**0**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер.№ 44-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2B7A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	67,46	45,71	21,75	27,6	27,08	30,2	29,95	0	-2,87	0,588	24	0
24.07.2026	68,1	46,16	21,94	26	25,48	28,4	28,16	0	-2,68	0,553	24	0
25.07.2026	68,67	46,14	22,53	24,5	24,02	27,2	26,96	0	-2,94	0,542	24	0
26.07.2026	68,47	46,38	22,09	24,7	24,19	26,7	26,46	0	-2,27	0,534	24	0
27.07.2026	67,32	46,37	20,95	26,2	25,7	29,2	28,96	0	-3,26	0,54	24	0
28.07.2026	66,69	47,16	19,53	27,5	27	29,5	29,25	0	-2,25	0,528	24	0
29.07.2026	64,04	48,28	15,76	34,7	34,07	36,7	36,32	0	-2,25	0,536	24	0
30.07.2026	65,86	46,15	19,71	28,4	27,89	30	29,74	0	-1,85	0,549	24	0
31.07.2026	66,37	45,83	20,54	27,7	27,19	29,3	29,06	0	-1,87	0,559	24	0
01.08.2026	65,31	46,5	18,81	30,7	30,12	33	32,71	0	-2,59	0,567	24	0
02.08.2026	64,94	46,44	18,5	32,9	32,26	35	34,66	0	-2,4	0,595	24	0
03.08.2026	65,03	46,53	18,5	33,1	32,43	35,2	34,85	0	-2,42	0,6	24	0
04.08.2026	66,02	45,4	20,62	30,4	29,8	32,3	32,05	0	-2,25	0,616	24	0
05.08.2026	66,05	45,59	20,46	29,8	29,25	31,4	31,15	0	-1,9	0,596	24	0
06.08.2026	69,19	43,99	25,2	24,7	24,21	26,1	25,86	0	-1,65	0,609	24	0
07.08.2026	66,35	45,53	20,82	29,8	29,18	31,3	31,04	0	-1,86	0,606	24	0
08.08.2026	65,92	46,5	19,42	30,4	29,79	32,4	32,07	0	-2,28	0,579	24	0
09.08.2026	64,93	46,44	18,49	32,7	32,09	35,3	34,98	0	-2,89	0,592	24	0
10.08.2026	64,49	46,87	17,62	34,4	33,72	36,7	36,3	0	-2,58	0,594	24	0
11.08.2026	65,44	45,95	19,49	32,8	32,12	35,1	34,75	0	-2,63	0,628	24	0
12.08.2026	66,36	45,61	20,75	30,2	29,62	32,3	32,05	0	-2,43	0,614	24	0
13.08.2026	66,89	45,05	21,84	29,9	29,3	31,8	31,54	0	-2,24	0,637	24	0
14.08.2026	66,35	45,67	20,68	30,2	29,6	33,1	32,82	0	-3,22	0,61	24	0
15.08.2026	65,3	46,53	18,77	34,2	33,49	37,3	36,91	0	-3,42	0,629	24	0
16.08.2026	66,57	45,73	20,84	30,6	29,98	33,4	33,13	0	-3,15	0,624	24	0
17.08.2026	66,68	45,4	21,28	31,7	31,07	34,8	34,49	0	-3,42	0,662	24	0
18.08.2026	66,76	44,97	21,79	31,1	30,46	33,7	33,42	0	-2,96	0,663	24	0
19.08.2026	66,5	44,66	21,84	32,7	32,03	35,1	34,79	0	-2,76	0,699	24	0
20.08.2026	66,04	44,68	21,36	34	33,28	35,8	35,51	0	-2,23	0,709	24	0
21.08.2026	65,31	45,99	19,32	34,6	33,91	36,6	36,24	0	-2,33	0,654	24	0
22.08.2026	64,93	46,4	18,53	35,5	34,82	37,4	37,01	0	-2,19	0,648	24	0
23.08.2026	64,09	46,41	17,68	40,7	39,97	43,4	42,94	0	-2,97	0,704	24	0
Итого:				**984,4**	**965,12**	**1055,7**	**1046,13**	**0**	**-81,01**	**19,36**	**768**	**0**
Средние:	**66,2**	**45,96**	**20,23**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	85497,2	83101,15	85375,2	83921,21	0,11	-820,06	1621,52	20870	0
23/08/2624:00	86481,6	84066,27	86430,9	84967,34	0,11	-901,07	1640,88	21638	0
Итого:	984,4	965,12	1055,7	1046,13	0	-81,01	19,36	768	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C4E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	68,76	51,21	17,55	37,7	36,95	40,8	40,32	0	-3,37	0,648	24	0
24.07.2026	69,44	51,31	18,13	35,7	34,97	38,7	38,22	0	-3,25	0,634	24	0
25.07.2026	70,02	51,94	18,08	33,7	32,98	36,6	36,12	0	-3,14	0,595	24	0
26.07.2026	69,8	51,32	18,48	34,5	33,76	37,5	37,02	0,01	-3,26	0,625	24	0
27.07.2026	68,63	51,97	16,66	36,5	35,76	39,6	39,12	0	-3,36	0,596	24	0
28.07.2026	67,97	51,99	15,98	38,5	37,71	41,9	41,4	0	-3,69	0,604	24	0
29.07.2026	65,41	52,65	12,76	47,2	46,31	50,7	50,07	0	-3,76	0,59	24	0
30.07.2026	67,13	51,82	15,31	38,5	37,75	41,2	40,7	0	-2,95	0,577	24	0
31.07.2026	67,63	51,64	15,99	37,8	37,07	40,5	40,02	0,01	-2,95	0,591	24	0
01.08.2026	66,53	51,95	14,58	42	41,16	45	44,46	0	-3,3	0,598	24	0
02.08.2026	66,15	50,91	15,24	46,7	45,74	50,1	49,47	0,01	-3,73	0,697	24	0
03.08.2026	66,2	50,85	15,35	45,8	44,88	49,4	48,8	0,01	-3,92	0,687	24	0
04.08.2026	67,27	51,06	16,21	42,2	41,32	45,6	45,06	0	-3,74	0,669	24	0
05.08.2026	67,32	51,36	15,96	42,9	42,02	46,5	45,96	0,01	-3,94	0,669	24	0
06.08.2026	70,54	50,49	20,05	34,7	33,95	37,7	37,22	0	-3,27	0,68	24	0
07.08.2026	67,53	51,44	16,09	41,9	41,01	45,5	44,96	0,01	-3,95	0,659	24	0
08.08.2026	67,15	51,84	15,31	42,4	41,54	46,3	45,72	0,01	-4,18	0,634	24	0
09.08.2026	66,14	51,89	14,25	46,3	45,33	50,3	49,61	0	-4,28	0,644	24	0
10.08.2026	65,68	52,43	13,25	48,1	47,14	52,5	51,78	0,01	-4,64	0,623	24	0
11.08.2026	66,62	51,81	14,81	46,2	45,26	50,4	49,78	0,01	-4,52	0,669	24	0
12.08.2026	67,61	51,19	16,42	42	41,1	45,7	45,19	0	-4,09	0,675	24	0
13.08.2026	68,15	51,55	16,6	40	39,19	43,5	42,99	0,01	-3,8	0,652	24	0
14.08.2026	67,56	51,89	15,67	41,7	40,83	45,5	44,95	0	-4,12	0,639	24	0
15.08.2026	66,53	52,23	14,3	47,6	46,64	51,7	51	0,01	-4,36	0,665	24	0
16.08.2026	67,83	50,74	17,09	43,9	42,99	47,7	47,15	0	-4,16	0,734	24	0
17.08.2026	67,93	51,07	16,86	43,1	42,17	46,9	46,37	0,01	-4,2	0,71	24	0
18.08.2026	68	51,11	16,89	42,8	41,86	46,5	45,98	0,01	-4,12	0,706	24	0
19.08.2026	67,7	50,91	16,79	43,8	42,85	47,6	47,05	0	-4,2	0,715	24	0
20.08.2026	67,23	51,28	15,95	46,1	45,15	50,1	49,48	0,01	-4,33	0,718	24	0
21.08.2026	66,46	51,62	14,84	48,6	47,64	52,8	52,1	0,01	-4,46	0,706	24	0
22.08.2026	66,06	51,57	14,49	49,7	48,72	54	53,32	0	-4,6	0,703	24	0
23.08.2026	65,24	51,73	13,51	56,7	55,58	61,4	60,63	0,01	-5,05	0,752	24	0
Итого:				**1365,3**	**1337,33**	**1480,2**	**1462,02**	**0,16**	**-124,69**	**21,06**	**768**	**0**
Средние:	**67,44**	**51,52**	**15,92**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**53591,1**	**52103,99**	**51714,2**	**51107,94**	**41,73**	**996,05**	**1539,41**	**20871**	**0**
23/08/2624:00	**54956,4**	**53441,32**	**53194,4**	**52569,96**	**41,89**	**871,36**	**1560,47**	**21639**	**0**
Итого:	**1365,3**	**1337,33**	**1480,2**	**1462,02**	**0,16**	**-124,69**	**21,06**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA002 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	68,82	62,07	6,75	109,9	107,54	110,3	108,38	0	-0,84	0,725	24	0
24.07.2026	69,55	62,7	6,85	115,3	112,81	115,6	113,53	0	-0,72	0,772	24	0
25.07.2026	70,15	63,66	6,49	116	113,42	115,9	113,75	0	-0,33	0,736	24	0
26.07.2026	69,93	63,87	6,06	119,4	116,8	119,1	116,92	0	-0,12	0,705	24	0
27.07.2026	68,7	62,89	5,81	119,5	116,98	119,1	116,96	0	0,02	0,678	24	0
28.07.2026	68,09	62,52	5,57	121,7	119,14	121,1	118,97	0	0,17	0,664	24	0
29.07.2026	66,67	60,8	5,87	112,7	110,45	112,3	110,37	0,01	0,08	0,646	24	0
30.07.2026	67,18	60,71	6,47	106	103,88	105,7	103,9	0	-0,02	0,672	24	0
31.07.2026	67,63	60,56	7,07	95,3	93,33	94,9	93,29	0	0,04	0,663	24	0
01.08.2026	66,47	58,06	8,41	84,1	82,43	83,8	82,52	0	-0,09	0,691	24	0
02.08.2026	66,04	56,97	9,07	82,7	81,05	82,4	81,19	0	-0,14	0,734	24	0
03.08.2026	66,35	56,93	9,42	80,3	78,7	80	78,79	0	-0,09	0,742	24	0
04.08.2026	67,37	59,46	7,91	91,5	89,63	91,2	89,69	0	-0,06	0,708	24	0
05.08.2026	67,22	57,85	9,37	80,4	78,79	80,3	79,04	0	-0,25	0,739	24	0
06.08.2026	70,7	60,67	10,03	80,2	78,37	80	78,63	0	-0,26	0,782	24	0
07.08.2026	67,55	57,42	10,13	70,3	68,87	70,1	69,02	0	-0,15	0,698	24	0
08.08.2026	67,38	57,06	10,32	69,6	68,18	69,5	68,45	0	-0,27	0,702	24	0
09.08.2026	65,94	56	9,94	71,5	70,08	71,3	70,27	0	-0,19	0,698	24	0
10.08.2026	65,46	55,42	10,04	67,8	66,46	67,8	66,85	0	-0,39	0,665	24	0
11.08.2026	66,54	55,65	10,89	67,5	66,19	67,3	66,35	0,01	-0,16	0,722	24	0
12.08.2026	67,46	56,9	10,56	70	68,56	69,9	68,86	0	-0,3	0,724	24	0
13.08.2026	68,05	57,82	10,23	74	72,41	73,9	72,73	0	-0,32	0,741	24	0
14.08.2026	67,46	57,28	10,18	72,5	71	72,5	71,4	0	-0,4	0,721	24	0
15.08.2026	66,36	55,91	10,45	70	68,56	69,9	68,93	0	-0,37	0,714	24	0
16.08.2026	67,69	56,3	11,39	70,9	69,46	70,8	69,75	0	-0,29	0,792	24	0
17.08.2026	67,8	56,22	11,58	71,6	70,12	71,5	70,45	0,01	-0,33	0,809	24	0
18.08.2026	67,84	56,17	11,67	69,9	68,45	69,8	68,8	0	-0,35	0,798	24	0
19.08.2026	67,55	56	11,55	68,5	67,08	68,6	67,58	0	-0,5	0,773	24	0
20.08.2026	67,03	55,1	11,93	64,7	63,41	64,6	63,68	0	-0,27	0,755	24	0
21.08.2026	66,24	54,19	12,05	61,5	60,3	61,6	60,73	0	-0,43	0,726	24	0
22.08.2026	65,91	53,53	12,38	60,4	59,24	60,4	59,62	0,01	-0,38	0,735	24	0
23.08.2026	64,94	50,54	14,4	56,1	55,04	56,3	55,62	0	-0,58	0,791	24	0
Итого:				**2671,8**	**2616,73**	**2667,5**	**2625,02**	**0,04**	**-8,29**	**23,22**	**768**	**0**
Средние:	**67,43**	**58,03**	**9,4**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**56850,1**	**55223,81**	**58156,2**	**57395,2**	**8,76**	**-2171,39**	**1528,19**	**20871**	**0**
23/08/2624:00	**59521,9**	**57840,54**	**60823,7**	**60020,22**	**8,8**	**-2179,68**	**1551,41**	**21639**	**0**
Итого:	**2671,8**	**2616,73**	**2667,5**	**2625,02**	**0,04**	**-8,29**	**23,22**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 06403116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.07.2026	71,8719	71,871902	0	69,5439	49,869049	19,67486	0,983996	0,616579	1,408529	73,10999	72,98248	OK	24	0,01	
24.07.2026	67,56743	67,567429	0	70,19386	49,595287	20,598572	1,020013	0,615014	1,39265	68,62249	68,73248	OK	24	0	
25.07.2026	67,27578	67,27578	0	70,79798	49,237751	21,560221	1,02714	0,619042	1,429987	68,32751	68,45751	OK	24	0	
26.07.2026	64,09686	64,096855	0	70,53318	48,786663	21,746515	1,043639	0,611494	1,397533	65,05501	65,23	OK	24	0	
27.07.2026	69,84114	69,841141	0	69,30972	50,218109	19,0916	1,040323	0,607499	1,331611	70,79749	71,16498	OK	24	0	
28.07.2026	71,08089	71,080894	0	68,67915	49,7673	18,911858	1,046156	0,596497	1,340994	72,07499	72,3625	OK	24	0	
29.07.2026	131,1678	131,16779	0	67,5584	54,854446	12,703949	0,998397	0,606365	1,413349	132,6875	134,205	OK	24	0	
30.07.2026	197,0213	197,02126	0	68,14817	60,803143	7,3450341	0,970346	0,629407	1,458647	198,5425	202,8625	OK	24	0	
31.07.2026	193,809	193,80896	0	68,66527	61,018433	7,6468329	0,906087	0,632508	1,490165	196,0825	198,87	OK	24	0	
01.08.2026	180,4	180,40001	0	67,49891	59,552105	7,9468017	0,860922	0,649341	1,437298	183,3476	184,0201	OK	24	0	
02.08.2026	180,2699	180,26994	0	67,20463	58,660595	8,5440283	0,863774	0,659418	1,545705	183,155	183,8326	OK	24	0	
03.08.2026	179,8883	179,88826	0	67,67514	58,691067	8,9840708	0,852334	0,657173	1,614596	183,02	183,2626	OK	24	0	
04.08.2026	194,9949	194,9949	0	68,58266	60,464527	8,1181345	0,931823	0,677328	1,579845	198,175	199,145	OK	24	0	
05.08.2026	175,6652	175,66524	0	68,51924	59,275158	9,244091	0,918105	0,723817	1,615264	178,4825	179,315	OK	24	0	
06.08.2026	171,5577	171,55772	0	72,18576	61,53632	10,649439	0,904747	0,713975	1,824749	174,84	175,175	OK	24	0	
07.08.2026	155,7709	155,77089	0	68,71202	58,668507	10,043514	0,84012	0,692178	1,56387	158,5375	158,7225	OK	24	0	
08.08.2026	156,385	156,38501	0	68,4829	58,0536	10,429303	0,819702	0,675242	1,640485	159,2275	159,22	OK	24	0	
09.08.2026	160,6509	160,65086	0	67,04676	57,226032	9,8207245	0,834654	0,682108	1,579007	163,375	163,53	OK	24	0	
10.08.2026	156,4077	156,4077	0	66,61966	56,866421	9,7532339	0,798421	0,660532	1,527478	158,9725	159,2351	OK	24	0	
11.08.2026	157,5278	157,52782	0	68,01753	57,91217	10,105361	0,780003	0,643799	1,588662	159,3575	161,3475	OK	24	0	
12.08.2026	155,3605	155,36046	0	68,98849	58,855576	10,132927	0,77868	0,63169	1,578924	157,1851	159,2751	OK	24	0	
13.08.2026	162,7993	162,79929	0	69,47588	59,407261	10,068611	0,795194	0,630877	1,643575	164,7224	166,9875	OK	24	0	
14.08.2026	161,8979	161,89787	0	68,74182	58,435566	10,306254	0,789155	0,630174	1,667021	164,705	165,0225	OK	24	0	
15.08.2026	167,3822	167,3822	0	67,63992	57,647442	9,9924784	0,790259	0,642915	1,674029	170,2399	170,4724	OK	24	0	
16.08.2026	164,2636	164,26364	0	69,10859	57,77438	11,334212	0,79047	0,639362	1,86162	167,2275	167,2925	OK	24	0	
17.08.2026	165,1208	165,12079	0	69,16987	58,151073	11,018794	0,795208	0,640949	1,810453	168,085	168,2199	OK	24	0	
18.08.2026	158,9107	158,91074	0	69,15036	57,966721	11,18364	0,781138	0,634424	1,774586	161,7725	161,8675	OK	24	0	
19.08.2026	156,3122	156,31221	0	68,813	57,788586	11,024414	0,789267	0,647889	1,714006	159,1375	159,1725	OK	24	0	
20.08.2026	150,8689	150,86893	0	68,31176	57,022053	11,289715	0,790933	0,66611	1,700953	153,495	153,6151	OK	24	0	
21.08.2026	147,6188	147,61882	0	67,51203	56,1693	11,342716	0,791606	0,679681	1,67507	149,5725	150,7775	OK	24	0	
22.08.2026	142,6568	142,65681	0	67,22976	55,648499	11,581264	0,788559	0,679055	1,64785	144,1525	146,0425	OK	24	0	
23.08.2026	143,7133	143,71333	0	66,23488	53,863964	12,3709	0,784915	0,691468	1,767815	144,8375	147,29	OK	24	0	
Итого:	**4680,16**	**4680,16**							**50,70**	**4750,92**	**4777,71**		**768**	**0,01**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.07.2026	2143,74	71699,57	70896,04	803,52	69792,25	69793,56	-1,31			
23.08.2026	2194,43	76450,49	75673,75	776,74	74472,41	74473,72	-1,31			
ИТОГО:	50,70	4750,92	0,00	0,00	4680,16	4680,16	0,00	768		0,01

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.07.2026	64,07	1607,28	1609,70	0,00	1565,36	1580,21	0,00			
23.08.2026	64,07	1607,28	1609,70	0,00	1565,36	1580,21	0,00			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ **/О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Каш. № 111-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x814F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	67,59	45,81	21,78	30,4	29,72	31,1	30,85	0	-1,13	0,646	24	0
24.07.2026	68,17	47,39	20,78	29,6	28,93	30,4	30,1	0	-1,17	0,602	24	0
25.07.2026	68,67	47,01	21,66	27,5	26,94	28,2	27,94	0	-1	0,585	24	0
26.07.2026	68,44	46,5	21,94	28,1	27,53	28,6	28,36	0	-0,83	0,603	24	0
27.07.2026	67,39	47,36	20,03	29,9	29,28	30,7	30,43	0	-1,15	0,586	24	0
28.07.2026	66,79	48,24	18,55	31,7	31,08	32,6	32,27	0	-1,19	0,574	24	0
29.07.2026	63,64	49,27	14,37	39,6	38,85	40,7	40,23	0	-1,38	0,557	24	0
30.07.2026	66,32	47,74	18,58	33,4	32,68	34,3	33,93	0	-1,25	0,607	24	0
31.07.2026	66,73	48,12	18,61	32,4	31,71	33,3	32,95	0	-1,24	0,59	24	0
01.08.2026	65,68	48,43	17,25	34,5	33,78	35,5	35,08	0	-1,3	0,584	24	0
02.08.2026	65,52	48,13	17,39	38,4	37,68	39,6	39,14	0	-1,46	0,656	24	0
03.08.2026	65,86	47,41	18,45	37,1	36,38	38,1	37,68	0	-1,3	0,671	24	0
04.08.2026	66,61	46,7	19,91	35,4	34,69	36,4	36	0	-1,31	0,687	24	0
05.08.2026	66,72	47,46	19,26	35,6	34,88	36,6	36,19	0	-1,31	0,671	24	0
06.08.2026	69,71	46,34	23,37	28,1	27,49	28,9	28,61	0	-1,12	0,641	24	0
07.08.2026	66,63	47,21	19,42	35,1	34,4	36,1	35,7	0	-1,3	0,669	24	0
08.08.2026	66,43	48,32	18,11	36,6	35,88	37,6	37,24	0	-1,36	0,65	24	0
09.08.2026	65,43	48,6	16,83	38,5	37,78	39,7	39,23	0	-1,45	0,633	24	0
10.08.2026	65,04	48,42	16,62	39,3	38,58	40,5	40,02	0	-1,44	0,64	24	0
11.08.2026	66,23	48,29	17,94	38,1	37,37	39,2	38,78	0	-1,41	0,671	24	0
12.08.2026	67,09	47,25	19,84	33,7	32,98	34,9	34,52	0	-1,54	0,651	24	0
13.08.2026	67,47	47,64	19,83	33,1	32,39	34	33,65	0	-1,26	0,642	24	0
14.08.2026	66,81	48,01	18,8	35,2	34,48	36,2	35,79	0	-1,31	0,648	24	0
15.08.2026	65,96	48,49	17,47	38,9	38,18	40,3	39,82	0	-1,64	0,663	24	0
16.08.2026	67,23	47,17	20,06	37	36,26	38,2	37,78	0	-1,52	0,726	24	0
17.08.2026	67,25	47,36	19,89	36,8	36,07	38	37,59	0	-1,52	0,716	24	0
18.08.2026	67,25	46,94	20,31	36,9	36,18	38,1	37,68	0	-1,5	0,733	24	0
19.08.2026	66,94	47,23	19,71	37,1	36,38	38,4	38	0	-1,62	0,717	24	0
20.08.2026	66,51	47,09	19,42	38,6	37,85	39,9	39,48	0	-1,63	0,734	24	0
21.08.2026	65,8	47,39	18,41	39,2	38,45	40,4	39,94	0	-1,49	0,709	24	0
22.08.2026	65,61	42,33	23,28	46,9	45,99	48,5	48,11	0	-2,12	1,068	24	0
23.08.2026	64,86	44,2	20,66	53,1	52,08	55,1	54,56	0	-2,48	1,075	24	0
Итого:				**1145,8**	**1122,92**	**1180,1**	**1167,65**	**0**	**-44,73**	**21,61**	**768**	**0**
Средние:	**66,63**	**47,3**	**19,32**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**942,61**	**923,39**	**820,8**	**812,43**	**0,23**	**110,96**	**17,85**	**659**	**0**
23/08/2624:00	**2088,41**	**2046,31**	**2000,9**	**1980,08**	**0,23**	**66,23**	**39,46**	**1427**	**0**
Итого:	**1145,8**	**1122,92**	**1180,1**	**1167,65**	**0**	**-44,73**	**21,61**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x196E ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	69,24	48,1	21,14	32,5	31,78	32,3	31,97	0	-0,19	0,671	24	0
24.07.2026	69,86	48,67	21,19	31,4	30,68	31,3	31	0	-0,32	0,649	24	0
25.07.2026	70,47	48,49	21,98	28,9	28,24	28,9	28,6	0	-0,36	0,621	24	0
26.07.2026	70,17	48,45	21,72	29,9	29,2	29,8	29,52	0	-0,32	0,635	24	0
27.07.2026	69,01	49,84	19,17	32,4	31,68	32,3	31,89	0	-0,21	0,607	24	0
28.07.2026	68,3	49,78	18,52	33,7	32,98	33,5	33,13	0	-0,15	0,609	24	0
29.07.2026	64,74	50,29	14,45	42,3	41,5	41,8	41,29	0	0,21	0,599	24	0
30.07.2026	67,62	49,04	18,58	33,6	32,88	33,1	32,7	0	0,18	0,61	24	0
31.07.2026	68,09	49,59	18,5	33,6	32,88	33,2	32,83	0	0,05	0,606	24	0
01.08.2026	66,97	49,93	17,04	37,1	36,38	36,8	36,34	0	0,04	0,622	24	0
02.08.2026	66,71	49,75	16,96	39,3	38,57	38,8	38,33	0	0,24	0,652	24	0
03.08.2026	67,11	49,4	17,71	38,5	37,72	37,9	37,47	0	0,25	0,669	24	0
04.08.2026	67,91	49,27	18,64	35,1	34,37	34,7	34,27	0	0,1	0,639	24	0
05.08.2026	68,01	48,7	19,31	34,8	34,07	34,5	34,07	0	0	0,658	24	0
06.08.2026	71,39	48,48	22,91	29	28,31	28,8	28,51	0	-0,2	0,647	24	0
07.08.2026	67,95	49,52	18,43	35,8	35,08	35,5	35,05	0	0,03	0,647	24	0
08.08.2026	67,73	49,62	18,11	36,2	35,47	35,9	35,49	0	-0,02	0,642	24	0
09.08.2026	66,62	49,03	17,59	40,1	39,31	39,7	39,22	0	0,09	0,692	24	0
10.08.2026	66,19	49,7	16,49	41,3	40,44	41	40,53	0	-0,09	0,663	24	0
11.08.2026	67,44	49,58	17,86	38,4	37,61	38,2	37,76	0	-0,15	0,671	24	0
12.08.2026	68,46	48,73	19,73	34,7	33,97	34,8	34,35	0	-0,38	0,668	24	0
13.08.2026	68,92	48,45	20,47	33,1	32,38	33,1	32,74	0	-0,36	0,664	24	0
14.08.2026	68,13	49,46	18,67	35,8	35,07	36,1	35,67	0	-0,6	0,653	24	0
15.08.2026	67,22	49,43	17,79	42	41,12	42	41,52	0	-0,4	0,73	24	0
16.08.2026	68,55	48,76	19,79	37,3	36,52	37,5	37,05	0	-0,53	0,721	24	0
17.08.2026	68,64	48,74	19,9	37,8	37,06	38,1	37,64	0	-0,58	0,735	24	0
18.08.2026	68,63	47,71	20,92	37,8	37,02	38	37,57	0	-0,55	0,773	24	0
19.08.2026	68,3	48,76	19,54	39,3	38,48	39,6	39,14	0	-0,66	0,752	24	0
20.08.2026	67,79	48,34	19,45	39,3	38,47	39,4	38,93	0	-0,46	0,748	24	0
21.08.2026	67,04	49,01	18,03	39,8	39	40	39,52	0	-0,52	0,701	24	0
22.08.2026	66,67	49,2	17,47	40,8	39,99	40,9	40,43	0	-0,44	0,7	24	0
23.08.2026	65,85	49,89	15,96	46,4	45,49	46,6	46,03	0	-0,54	0,727	24	0
Итого:				**1168**	**1143,72**	**1164,1**	**1150,56**	**0**	**-6,84**	**21,38**	**768**	**0**
Средние:	**67,99**	**49,11**	**18,87**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**977,5**	**957,3**	**966,7**	**955,83**	**0**	**1,47**	**18,87**	**659**	**0**
23/08/2624:00	**2145,5**	**2101,02**	**2130,8**	**2106,39**	**0**	**-5,37**	**40,26**	**1427**	**0**
Итого:	**1168**	**1143,72**	**1164,1**	**1150,56**	**0**	**-6,84**	**21,38**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x690F ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	65,97	50,16	15,81	34,8	34,08	35,8	35,33	0	-1,25	0,537	24	0
24.07.2026	66,53	49,59	16,94	32,9	32,19	33,9	33,46	0	-1,27	0,544	24	0
25.07.2026	67,08	51,79	15,29	32,4	31,68	33,4	32,95	0	-1,27	0,484	24	0
26.07.2026	66,8	50,29	16,51	31,4	30,74	32,4	32,01	0	-1,27	0,505	24	0
27.07.2026	65,77	51,05	14,72	33	32,31	34	33,55	0	-1,24	0,475	24	0
28.07.2026	65,25	51,86	13,39	37,3	36,59	38,5	38,03	0	-1,44	0,49	24	0
29.07.2026	62,7	51,48	11,22	46,3	45,48	47,8	47,22	0	-1,74	0,508	24	0
30.07.2026	65,26	51,08	14,18	36,8	36,04	38,1	37,6	0	-1,56	0,509	24	0
31.07.2026	65,7	50,44	15,26	35	34,3	36,3	35,82	0	-1,52	0,522	24	0
01.08.2026	64,76	50,98	13,78	41,3	40,56	42,6	42,11	0	-1,55	0,558	24	0
02.08.2026	64,47	51,14	13,33	42,9	42,04	44,2	43,67	0	-1,63	0,561	24	0
03.08.2026	64,83	51,06	13,77	42,2	41,39	43,6	43,04	0	-1,65	0,569	24	0
04.08.2026	65,56	50,16	15,4	38,3	37,56	39,5	39,02	0	-1,46	0,575	24	0
05.08.2026	65,6	50,15	15,45	39	38,26	40	39,53	0	-1,27	0,592	24	0
06.08.2026	68,48	48,45	20,03	29,6	28,95	30,3	30	0	-1,05	0,579	24	0
07.08.2026	65,47	49,63	15,84	38,3	37,57	39,3	38,88	0	-1,31	0,595	24	0
08.08.2026	65,29	50,16	15,13	39,3	38,52	40,5	40,03	0	-1,51	0,58	24	0
09.08.2026	64,36	49,87	14,49	42,8	42,01	43,9	43,42	0	-1,41	0,609	24	0
10.08.2026	64,06	50,61	13,45	45,8	44,96	47	46,46	0	-1,5	0,601	24	0
11.08.2026	65,08	51,22	13,86	44	43,13	45,1	44,51	0	-1,38	0,594	24	0
12.08.2026	65,97	49,46	16,51	38,4	37,64	39,3	38,82	0	-1,18	0,622	24	0
13.08.2026	66,29	48,44	17,85	34,5	33,8	35,5	35,11	0	-1,31	0,601	24	0
14.08.2026	65,6	49,19	16,41	34,9	34,18	35,9	35,44	0	-1,26	0,561	24	0
15.08.2026	64,83	49,69	15,14	42,2	41,43	43,4	42,93	0	-1,5	0,628	24	0
16.08.2026	65,99	48,2	17,79	38,5	37,73	39,5	39,05	0	-1,32	0,667	24	0
17.08.2026	66,07	48,85	17,22	38,9	38,16	40,1	39,62	0	-1,46	0,655	24	0
18.08.2026	66,05	49,69	16,36	39,2	38,47	40,1	39,63	0	-1,16	0,627	24	0
19.08.2026	65,74	49,08	16,66	39	38,27	40	39,53	0	-1,26	0,635	24	0
20.08.2026	65,26	47,34	17,92	39,2	38,45	40,3	39,84	0	-1,39	0,688	24	0
21.08.2026	64,61	48,96	15,65	42,1	41,33	43,2	42,72	0	-1,39	0,645	24	0
22.08.2026	64,25	49,12	15,13	41	40,21	42,1	41,61	0	-1,4	0,605	24	0
23.08.2026	63,61	49,84	13,77	49,3	48,37	50,5	49,91	0	-1,54	0,665	24	0
Итого:				**1240,6**	**1216,4**	**1276,1**	**1260,85**	**0**	**-44,45**	**18,59**	**768**	**0**
Средние:	**65,41**	**49,96**	**15,44**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**1070,2**	**1049,8**	**1109,2**	**1095,84**	**0,02**	**-46,04**	**15,51**	**659**	**1565**
23/08/2624:00	**2310,8**	**2266,2**	**2385,3**	**2356,69**	**0,02**	**-90,49**	**34,10**	**1427**	**1565**
Итого:	**1240,6**	**1216,4**	**1276,1**	**1260,85**	**0**	**-44,45**	**18,59**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	НС	ВНР	V3	ВОС
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.07.2026	83,57164	83,57164	0	68,80869	52,47706	16,33165	1,034891	0,66773	1,371091	85,40751	84,54751	ОК	24	0	
24.07.2026	83,23197	83,23197	0	69,48786	53,95599	15,53188	1,07103	0,666413	1,29788	85,065	84,29501	ОК	24	0	
25.07.2026	80,82214	80,82214	0	70,00464	53,85739	16,14724	1,078287	0,670275	1,310931	82,59251	81,88251	ОК	24	0	
26.07.2026	82,61689	82,61689	0	69,93849	54,09111	15,84738	1,094354	0,66287	1,320642	84,35	83,77751	ОК	24	0	
27.07.2026	86,95467	86,95467	0	68,70006	54,07454	14,62551	1,091202	0,659107	1,276987	88,64751	88,245	ОК	24	0	
28.07.2026	89,70013	89,70013	0	68,24941	54,08003	14,16938	1,097844	0,648228	1,277184	91,40749	91,04501	ОК	24	0	
29.07.2026	101,4108	101,4108	0	66,87163	53,00925	13,86239	1,047562	0,658679	1,362503	103,0825	103,0375	ОК	24	0	
30.07.2026	84,72923	84,72923	0	67,18787	52,63589	14,55199	1,023385	0,679765	1,232783	86,0525	86,17751	ОК	24	0	
31.07.2026	78,82716	78,82716	0	67,7626	51,50986	16,25273	0,959142	0,682647	1,284012	80,29252	79,92501	ОК	24	0	
01.08.2026	79,72977	79,72977	0	66,73782	51,39795	15,33987	0,913382	0,700029	1,225763	81,36751	80,62501	ОК	24	0	
02.08.2026	83,54459	83,54459	0	66,33027	50,72376	15,60652	0,915472	0,710619	1,309296	85,245	84,44751	ОК	24	0	
03.08.2026	83,58416	83,58416	0	66,41717	50,3392	16,07797	0,902797	0,708929	1,342746	85,23251	84,53252	ОК	24	0	
04.08.2026	81,90546	81,90546	0	67,56513	50,88355	16,68158	0,984488	0,726793	1,372189	83,46251	82,96501	ОК	24	0	
05.08.2026	78,85439	78,85439	0	67,38878	50,08766	17,30112	0,970977	0,774691	1,361649	80,36001	79,83251	ОК	24	0	
06.08.2026	66,92954	66,92954	0	70,40502	49,6839	20,72111	0,957905	0,764676	1,383643	68,52999	67,55	ОК	24	0	
07.08.2026	72,46066	72,46066	0	68,23117	49,44558	18,78558	0,893572	0,743425	1,358086	74,03749	73,17249	ОК	24	0	
08.08.2026	74,12821	74,12821	0	67,50696	49,0907	18,41627	0,871056	0,726343	1,354795	75,6125	74,9475	ОК	24	0	
09.08.2026	79,88196	79,88196	0	66,2989	50,40186	15,89704	0,886908	0,733295	1,276239	81,43251	80,80502	ОК	24	0	
10.08.2026	80,86709	80,86709	0	65,83522	49,94075	15,89448	0,85093	0,712687	1,2876	82,3425	81,8575	ОК	24	0	
11.08.2026	77,50485	77,50485	0	66,77615	49,53617	17,23999	0,83143	0,695045	1,333545	78,65999	78,74001	ОК	24	0	
12.08.2026	75,51946	75,51946	0	67,72369	48,97472	18,74896	0,830608	0,682814	1,420006	76,7025	76,69	ОК	24	0	
13.08.2026	74,0876	74,0876	0	68,22411	49,87148	18,35264	0,847465	0,681898	1,362267	75,3675	75,17001	ОК	24	0	
14.08.2026	75,38483	75,38483	0	67,82133	49,83844	17,98288	0,841488	0,680958	1,361634	76,9025	76,25001	ОК	24	0	
15.08.2026	81,80975	81,80975	0	66,6308	49,66844	16,96237	0,841612	0,694422	1,388735	83,37502	82,77	ОК	24	0	
16.08.2026	76,86072	76,86072	0	67,97308	49,4584	18,51469	0,842556	0,690413	1,42893	78,4375	77,7075	ОК	24	0	
17.08.2026	77,5802	77,5802	0	68,02927	49,33551	18,69375	0,847291	0,692192	1,449498	79,18	78,425	ОК	24	0	
18.08.2026	76,52927	76,52927	0	68,1666	48,75609	19,41051	0,833136	0,685591	1,487337	78,15	77,30499	ОК	24	0	
19.08.2026	76,95517	76,95517	0	67,8751	48,82546	19,04964	0,840971	0,698499	1,467409	78,53001	77,7825	ОК	24	0	
20.08.2026	76,82282	76,82282	0	67,42452	49,13904	18,28547	0,842527	0,716883	1,407016	78,13751	77,88999	ОК	24	0	
21.08.2026	78,87663	78,87663	0	66,70136	48,18788	18,51348	0,843327	0,73127	1,464556	80,145	79,9825	ОК	24	0	
22.08.2026	80,07671	80,07671	0	66,4183	48,942	17,47631	0,839872	0,73028	1,40725	81,2775	81,29499	ОК	24	0	
23.08.2026	84,36221	84,36221	0	65,38031	47,82112	17,55919	0,835119	0,743677	1,487122	85,59499	85,58998	ОК	24	0	
Итого:	**2566,12**	**2566,12**							**43,47**	**2614,98**	**2599,27**		768	0	
Средние:			**0,00**	**67,65**	**50,63**	**17,03**	**0,92**	**0,70**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	1790,27	64510,03	63451,88	1058,15	62705,08	62599,95	105,13			
23.08.2026	1833,74	67125,01	66051,15	1073,86	65271,20	65166,07	105,13			
ИТОГО:	**43,47**	**2614,98**	**2599,27**	**15,71**	**2566,12**	**2566,12**	**0,00**	**768**	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.07.2026	97,72052	97,72052	0	68,20255	49,640057	18,562511	1,056709	0,684796	1,814527	98,97503	99,55502	OK	24	0	
24.07.2026	92,00389	92,003891	0	68,84858	49,240429	19,608139	1,093582	0,683452	1,805896	93,19004	93,73753	OK	24	0	
25.07.2026	87,15969	87,159691	0	69,38161	49,478607	19,903006	1,101114	0,68749	1,737073	88,295	88,82749	OK	24	0	
26.07.2026	87,05711	87,057106	0	69,25028	49,739452	19,510832	1,117749	0,679925	1,705694	88,17501	88,74001	OK	24	0	
27.07.2026	95,10217	95,102173	0	68,04845	49,79747	18,250978	1,11428	0,676134	1,741692	96,27003	96,93254	OK	24	0	
28.07.2026	99,86601	99,866013	0	67,53379	50,363907	17,169882	1,120164	0,665225	1,717085	101,07	101,8075	OK	24	0	
29.07.2026	110,7207	110,72073	0	66,33396	50,633347	15,700619	1,070507	0,675242	1,713815	112,3875	112,4925	OK	24	0	
30.07.2026	102,2889	102,28886	0	66,61961	50,199322	16,420294	1,044162	0,697527	1,678691	104,285	103,4675	OK	24	0	
31.07.2026	99,68491	99,684914	0	67,17407	50,194149	16,979925	0,978511	0,700475	1,694257	101,8125	100,6875	OK	24	0	
01.08.2026	114,5488	114,54878	0	66,17524	50,64513	15,53011	0,932102	0,717936	1,779462	116,2625	116,3825	OK	24	0	
02.08.2026	124,0455	124,04552	0	65,77647	50,645649	15,130816	0,934597	0,728642	1,877586	125,7975	126,105	OK	24	0	
03.08.2026	125,0486	125,04855	0	65,92732	50,725559	15,201748	0,922776	0,726444	1,873563	126,785	127,1725	OK	24	0	
04.08.2026	110,4212	110,42122	0	66,94682	50,133549	16,813269	1,004872	0,746206	1,854713	112,0825	112,19	OK	24	0	
05.08.2026	110,8635	110,86348	0	66,88024	50,181946	16,698294	0,990821	0,79384	1,845809	112,7525	112,4275	OK	24	0	
06.08.2026	88,34885	88,348846	0	70,01135	48,703846	21,307491	0,977519	0,783079	1,8678	89,8875	89,655	OK	24	0	
07.08.2026	108,9332	108,93315	0	67,55706	49,778362	17,778702	0,911333	0,76157	1,915778	110,56	110,7025	OK	24	0	
08.08.2026	113,9704	113,97035	0	67,04775	50,726337	16,321417	0,889811	0,744485	1,795581	115,5975	115,93	OK	24	0	
09.08.2026	125,158	125,158	0	65,7915	51,105938	14,685555	0,905054	0,751744	1,84618	126,9125	127,2775	OK	24	0	
10.08.2026	131,7816	131,78163	0	65,35481	51,21048	14,144336	0,868091	0,730034	1,864378	133,795	133,825	OK	24	0	
11.08.2026	120,6648	120,6648	0	66,33651	50,818481	15,518012	0,849272	0,712651	1,855064	123,065	122,0325	OK	24	0	
12.08.2026	109,5126	109,51257	0	67,24361	50,137218	17,106401	0,84835	0,699942	1,872798	111,6475	110,8225	OK	24	0	
13.08.2026	104,5784	104,57835	0	67,75417	50,069614	17,684565	0,865386	0,699057	1,843395	106,6375	105,835	OK	24	0	
14.08.2026	110,6282	110,62821	0	67,27625	50,559982	16,716274	0,859075	0,698384	1,848863	113,0425	111,715	OK	24	0	
15.08.2026	129,5756	129,57559	0	66,17844	50,624828	15,553605	0,859585	0,711868	2,011914	132,225	130,9525	OK	24	0	
16.08.2026	112,4676	112,4676	0	67,4838	50,2616	17,222212	0,86036	0,707801	1,941483	114,7375	113,7525	OK	24	0	
17.08.2026	114,9232	114,92319	0	67,56921	49,92001	17,649208	0,86511	0,709398	2,022597	116,9675	116,5	OK	24	0	
18.08.2026	113,7924	113,79237	0	67,67334	49,987133	17,686207	0,85077	0,702798	2,009277	115,585	115,595	OK	24	0	
19.08.2026	117,8727	117,87269	0	67,39161	49,565845	17,825762	0,859039	0,716425	2,104009	119,6325	119,79	OK	24	0	
20.08.2026	122,7132	122,71323	0	66,95371	49,762913	17,190796	0,860646	0,735139	2,110884	124,34	124,8925	OK	24	0	
21.08.2026	128,6151	128,6151	0	66,22266	50,536636	15,686027	0,86122	0,749271	2,012198	130,145	131,065	OK	24	0	
22.08.2026	134,482	134,48195	0	65,92792	50,987488	14,940433	0,85762	0,748903	1,991199	136,215	136,9125	OK	24	0	
23.08.2026	153,7822	153,78218	0	64,97817	51,104328	13,873849	0,853131	0,762104	2,116429	155,67	156,59	OK	24	0	
Итого:	**3598,33**	**3598,33**							**59,87**	**3654,80**	**3654,37**		**768**	**0**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.07.2026	1801,57	54115,30	53617,75	497,55	52817,23	52817,03	0,20			
23.08.2026	1861,44	57770,10	57272,12	497,98	56415,56	56415,36	0,20			
ИТОГО:	59,87	3654,80	3654,37	0,43	3598,33	3598,33	0,00	768		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.07.2026	63,63465	63,634647	0	68,79747	47,96188	20,835575	1,056158	0,683309	1,341392	65,3825	63,885	OK	24	0	
24.07.2026	68,24289	68,242889	0	69,54853	47,996792	21,551733	1,097218	0,681931	1,482952	70,19251	68,45749	OK	24	0	
25.07.2026	65,19595	65,195953	0	70,07184	48,328541	21,743301	1,104855	0,685966	1,426446	67,1225	65,3675	OK	24	0	
26.07.2026	65,85326	65,853256	0	69,9465	48,180492	21,765989	1,121314	0,678411	1,446328	67,77999	66,03249	OK	24	0	
27.07.2026	70,55158	70,551575	0	68,74686	48,252583	20,494274	1,117723	0,674574	1,456908	72,485	70,8275	OK	24	0	
28.07.2026	73,49423	73,494232	0	68,23333	48,932323	19,300997	1,123512	0,663711	1,425849	75,43749	73,85	OK	24	0	
29.07.2026	96,51119	96,511185	0	66,89439	49,631516	17,262863	1,072074	0,674593	1,495394	98,59501	97,36751	OK	24	0	
30.07.2026	80,66998	80,669983	0	67,34174	48,840748	18,500986	1,047315	0,6959	1,494236	82,4225	81,4	OK	24	0	
31.07.2026	78,35883	78,358833	0	67,89683	48,843937	19,052881	0,981763	0,698892	1,499477	80,40749	78,74999	OK	24	0	
01.08.2026	85,40072	85,400719	0	66,89227	49,140259	17,752016	0,935272	0,71658	1,522626	87,6175	85,80751	OK	24	0	
02.08.2026	90,54078	90,540779	0	66,48843	49,119583	17,368845	0,937737	0,727276	1,581993	92,69501	91,14249	OK	24	0	
03.08.2026	91,47879	91,47879	0	66,64883	48,894894	17,753933	0,926122	0,724957	1,61762	93,58751	92,15751	OK	24	0	
04.08.2026	85,80862	85,808617	0	67,67047	48,438931	19,231539	1,008083	0,744841	1,660894	87,88751	86,3625	OK	24	0	
05.08.2026	83,76622	83,76622	0	67,59672	48,293812	19,302908	0,993718	0,792495	1,621214	85,87751	84,225	OK	24	0	
06.08.2026	70,5532	70,5532	0	70,72189	47,233852	23,488058	0,980436	0,781653	1,65304	72,7325	70,63751	OK	24	0	
07.08.2026	83,05026	83,050255	0	68,28525	48,199169	20,086088	0,913997	0,760032	1,659888	85,20249	83,465	OK	24	0	
08.08.2026	84,61836	84,618362	0	67,75965	48,662964	19,096678	0,893123	0,743017	1,589662	86,68252	85,1775	OK	24	0	
09.08.2026	90,24508	90,245079	0	66,49436	49,220627	17,273745	0,908305	0,750174	1,570839	92,35501	90,8875	OK	24	0	
10.08.2026	94,53582	94,53582	0	66,07032	49,751652	16,31867	0,871245	0,728526	1,551438	96,6825	95,2775	OK	24	0	
11.08.2026	88,86404	88,864044	0	67,05113	48,968555	18,082552	0,852293	0,711221	1,602525	90,815	89,64501	OK	24	0	
12.08.2026	83,80202	83,802017	0	67,95716	48,486481	19,470682	0,85136	0,698455	1,635641	85,69	84,51498	OK	24	0	
13.08.2026	80,59335	80,593353	0	68,46796	48,352253	20,115694	0,868618	0,697453	1,6282	82,53	81,17999	OK	24	0	
14.08.2026	85,24538	85,245384	0	68,00186	48,783527	19,218332	0,862208	0,696885	1,64491	87,54501	85,60751	OK	24	0	
15.08.2026	94,63938	94,639381	0	66,88832	49,105968	17,78237	0,862492	0,710446	1,692545	97,07501	95,11501	OK	24	0	
16.08.2026	87,63033	87,630325	0	68,20429	48,202923	20,001377	0,863193	0,706234	1,768416	90,04751	87,93501	OK	24	0	
17.08.2026	91,32354	91,32354	0	68,30209	48,283657	20,01844	0,868148	0,707907	1,838121	93,7525	91,745	OK	24	0	
18.08.2026	89,6198	89,619804	0	68,40727	48,401077	20,006195	0,853672	0,701166	1,803932	91,945	90,1	OK	24	0	
19.08.2026	91,5817	91,581696	0	68,1163	48,606617	19,509668	0,862056	0,714959	1,794619	93,82751	92,19501	OK	24	0	
20.08.2026	95,04009	95,040085	0	67,68383	48,539753	19,144075	0,863568	0,733645	1,832151	97,12001	95,8975	OK	24	0	
21.08.2026	96,53114	96,531136	0	66,95095	48,9827	17,968235	0,864263	0,747742	1,746021	98,50252	97,5175	OK	24	0	
22.08.2026	103,4093	103,40927	0	66,65905	49,466599	17,192446	0,860545	0,747409	1,780533	105,3775	104,6125	OK	24	0	
23.08.2026	113,8827	113,88266	0	65,70684	49,998608	15,708224	0,855884	0,760789	1,787277	115,8825	115,3475	OK	24	0	
Итого:	**2724,67**	**2724,67**							**51,65**	**2791,26**	**2742,49**		**768**	**0**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.07.2026	8170,09	264634,46	259554,81	5079,65	257037,16	256495,08	542,08			
23.08.2026	8221,75	267425,71	262297,30	5128,42	259761,83	259219,76	542,08			
ИТОГО:	51,65	2791,26	2742,49	48,77	2724,67	2724,67	0,00	768,00		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ **/О.В.Малыгина/**

Подпись **Ф.И.О.**

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера:_____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 20901817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
23.07.2026	119,8414	119,84143	0	73,11369	59,293835	13,819855	1,058258	0,684743	1,647356	121,4	123,01	OK	24	0	
24.07.2026	106,842	106,84195	0	73,73542	59,19006	14,54535	1,095374	0,683362	1,542577	108,2	109,73	OK	24	0	
25.07.2026	97,62502	97,625015	0	74,24646	58,812298	15,434159	1,102957	0,687311	1,505097	98,85252	100,285	OK	24	0	
26.07.2026	97,3909	97,3909	0	74,13353	58,872868	15,260662	1,119603	0,679761	1,492751	98,60751	100,045	OK	24	0	
27.07.2026	110,1976	110,19755	0	72,95396	59,564648	13,389302	1,116195	0,675822	1,480644	111,545	113,195	OK	24	0	
28.07.2026	130,6103	130,61026	0	72,47578	60,112202	12,363583	1,121449	0,665065	1,515101	132,2275	134,16	OK	24	0	
29.07.2026	163,8317	163,83171	0	71,13171	61,051056	10,080659	1,070028	0,676103	1,501221	166,15	167,865	OK	24	0	
30.07.2026	141,2186	141,21863	0	71,57978	61,173306	10,40649	1,045528	0,697284	1,43523	143,615	144,4225	OK	24	0	
31.07.2026	132,0335	132,03345	0	72,12295	60,898422	11,224526	0,979969	0,700302	1,476347	134	135,315	OK	24	0	
01.08.2026	173,7939	173,79387	0	71,15374	62,42984	8,7238998	0,933014	0,718011	1,479559	176,02	178,54	OK	24	0	
02.08.2026	216,2321	216,23213	0	70,77197	63,189194	7,5827847	0,935183	0,728945	1,579094	219,0425	222,1325	OK	24	0	
03.08.2026	230,5889	230,58894	0	70,93966	62,824604	8,1150484	0,923258	0,726827	1,648284	233,65	236,835	OK	24	0	
04.08.2026	160,5868	160,58679	0	71,89549	61,537014	10,358476	1,005994	0,746399	1,591611	162,8175	164,7725	OK	24	0	
05.08.2026	165,2262	165,22621	0	71,83611	61,679276	10,156849	0,991586	0,793907	1,629041	167,56	169,5125	OK	24	0	
06.08.2026	102,3234	102,32338	0	74,84575	58,042099	16,803656	0,978733	0,783116	1,680385	103,52	105,1975	OK	24	0	
07.08.2026	150,1182	150,11819	0	72,52226	60,822586	11,699672	0,911972	0,761582	1,643431	151,9675	154,2575	OK	24	0	
08.08.2026	172,1222	172,12224	0	71,99441	61,173931	10,820477	0,890774	0,744633	1,569016	174,26	176,88	OK	24	0	
09.08.2026	188,2314	188,2314	0	70,77316	62,319164	8,4539976	0,906014	0,751845	1,594764	190,5351	193,4101	OK	24	0	
10.08.2026	232,2354	232,2354	0	70,36776	63,374935	6,9928222	0,868321	0,730309	1,602475	235,445	238,3526	OK	24	0	
11.08.2026	212,1889	212,18893	0	71,3075	62,750858	8,5566349	0,849616	0,713051	1,60478	215,9075	217,085	OK	24	0	
12.08.2026	149,2376	149,23759	0	72,16682	60,829189	11,337626	0,849177	0,699962	1,658613	151,8375	152,59	OK	24	0	
13.08.2026	131,4937	131,49371	0	72,65832	60,037899	12,620412	0,866635	0,699033	1,634349	133,6575	134,5475	OK	24	0	
14.08.2026	148,1519	148,15189	0	72,20977	60,981838	11,227928	0,86019	0,698498	1,629532	150,09	152,125	OK	24	0	
15.08.2026	209,1386	209,13857	0	71,12998	62,616444	8,5135326	0,859934	0,712198	1,684449	211,91	214,8	OK	24	0	
16.08.2026	154,7798	154,77975	0	72,39062	60,791698	11,598923	0,861163	0,707989	1,77714	156,73	159,005	OK	24	0	
17.08.2026	163,1535	163,15352	0	72,47261	61,053776	11,418834	0,865935	0,70958	1,777894	165,265	167,605	OK	24	0	
18.08.2026	154,6998	154,69978	0	72,58167	60,617512	11,964152	0,851564	0,702981	1,80279	156,6575	158,935	OK	24	0	
19.08.2026	156,6808	156,68083	0	72,31117	60,434483	11,876686	0,85989	0,716645	1,826492	158,6325	160,95	OK	24	0	
20.08.2026	170,9859	170,98586	0	71,88926	61,365173	10,524081	0,861249	0,735313	1,75784	173,3901	175,4175	OK	24	0	
21.08.2026	193,3679	193,36786	0	71,18342	61,943981	9,2394438	0,8618	0,749512	1,732225	196,26	198,185	OK	24	0	
22.08.2026	216,2749	216,27486	0	70,89453	62,444763	8,4497576	0,857823	0,749293	1,725493	219,7675	221,425	OK	24	0	
23.08.2026	296,9466	296,94662	0	69,96269	64,205109	5,7575774	0,852282	0,763072	1,690381	301,6675	304,205	OK	24	0	
Итого:	**5248,15**	**5248,15**							**51,92**	**5321,19**	**5384,79**		**768**	**0**	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
22.07.2026	1576,10	60701,71	60737,95	-36,24	59349,39	59276,60	72,79			
23.08.2026	1628,02	66022,90	66122,75	-99,85	64597,54	64524,75	72,79			
ИТОГО:	51,92	5321,19	5384,79	-63,61	5248,15	5248,15	0,00	768		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

$Q_{корр} = Q_{и}/T_{раб} \times T_{нш}$

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-18/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Мал. №3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243909 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD65C ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	Dl м3	BHP ч	BOC ч
23.07.2026	68,88	56,81	12,07	91,1	89,15	111	109,35	0,01	-20,2	1,097	0	24	0
24.07.2026	69,24	57,75	11,49	107,2	104,87	107,6	105,94	0,2	-1,07	1,204	0	24	0
25.07.2026	69,81	58,29	11,52	104,3	102	104,7	103,05	0	-1,05	1,173	0	24	0
26.07.2026	69,65	58,2	11,45	104,2	101,91	104,7	103,07	0	-1,16	1,167	0	24	0
27.07.2026	68,42	57,23	11,19	103,1	100,94	103,7	102,13	0	-1,19	1,129	0	24	0
28.07.2026	67,89	57,31	10,58	108,1	105,89	108,8	107,16	0	-1,27	1,12	0	24	0
29.07.2026	66,82	56,12	10,7	105,8	103,66	106,3	104,76	0	-1,1	1,108	0	24	0
30.07.2026	67,08	56,22	10,86	108,7	106,51	109,1	107,48	0	-0,97	1,157	0	24	0
31.07.2026	67,62	56,21	11,41	106,5	104,29	106,8	105,23	0,01	-0,94	1,188	0	24	0
01.08.2026	66,52	54,53	11,99	103,1	101,02	103,5	102,05	0	-1,03	1,213	0	24	0
02.08.2026	66,26	54,31	11,95	110,2	108,05	110,4	108,91	0	-0,86	1,291	0	24	0
03.08.2026	66,74	54,46	12,28	108,3	106,12	108,7	107,21	0	-1,09	1,302	0	24	0
04.08.2026	67,54	55,82	11,72	112,8	110,46	112,9	111,27	0	-0,81	1,294	0	24	0
05.08.2026	67,4	54,83	12,57	108	105,78	108,1	106,6	0,02	-0,82	1,327	0	24	0
06.08.2026	70,52	54,73	15,79	88,1	86,14	88,5	87,27	0	-1,13	1,358	0	24	0
07.08.2026	67,8	53,01	14,79	85,4	83,62	86	84,89	0	-1,27	1,235	0	24	0
08.08.2026	67,44	53,71	13,73	89,5	87,68	90,2	88,97	0	-1,29	1,204	0	24	0
09.08.2026	66,12	54,06	12,06	100,7	98,68	105,7	104,26	0	-5,58	1,2	0	24	0
10.08.2026	65,75	54,23	11,52	110,3	108,15	110,7	109,19	0	-1,04	1,244	0	24	0
11.08.2026	66,88	54,38	12,5	105,5	103,41	105,8	104,34	0,01	-0,93	1,291	0	24	0
12.08.2026	67,9	55,26	12,64	105,3	103,16	105,5	104,02	0	-0,86	1,303	0	24	0
13.08.2026	68,31	55,51	12,8	103,4	101,24	103,7	102,23	0	-0,99	1,297	0	24	0
14.08.2026	67,69	54,65	13,04	97,4	95,36	99,6	98,2	0	-2,84	1,247	0	24	0
15.08.2026	66,69	55,43	11,26	117,5	115,14	117,5	115,82	0,01	-0,68	1,295	0	24	0
16.08.2026	67,97	53,98	13,99	101,6	99,49	101,7	100,34	0	-0,85	1,389	0	24	0
17.08.2026	68,01	54,24	13,77	102,7	100,56	102,9	101,51	0	-0,95	1,385	0	24	0
18.08.2026	68,07	53,63	14,44	89,8	87,91	96,2	94,89	0	-6,98	1,275	0	24	0
Итого:				**2778,6**	**2721,19**	**2820,3**	**2780,14**	**0,26**	**-58,95**	**33,49**	**0**	**648**	**0**
Средние:	**67,74**	**55,36**	**12,37**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	Dl м3	BHP ч	BOC ч
22/07/2624:00	**16872,6**	**16421,65**	**17713,3**	**17481,41**	**0,51**	**-1059,76**	**408,65**	**0**	**3520**	**0**
18/08/2624:00	**19651,2**	**19142,84**	**20533,6**	**20261,55**	**0,77**	**-1118,71**	**442,14**	**0**	**4168**	**0**
Итого:	**2778,6**	**2721,19**	**2820,3**	**2780,14**	**0,26**	**-58,95**	**33,49**	**0**	**648**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-18/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРПАВ" Договор N:8848

Адрес:Нарк. Малышева № 3-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8B8B ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	67,1	46,68	20,42	79,6	77,97	80,7	79,91	0	-1,94	1,589	24	0
24.07.2026	67,7	47,04	20,66	74,5	72,98	75,5	74,72	0,01	-1,74	1,503	24	0
25.07.2026	68,15	47,3	20,85	70,4	68,93	71,4	70,66	0	-1,73	1,437	24	0
26.07.2026	67,95	47,33	20,62	71,7	70,22	72,6	71,81	0,01	-1,59	1,444	24	0
27.07.2026	66,84	47,58	19,26	74,5	73	75,4	74,63	0	-1,63	1,407	24	0
28.07.2026	66,25	47,63	18,62	77,5	75,96	78,5	77,69	0,01	-1,73	1,413	24	0
29.07.2026	63,75	49,05	14,7	102,4	100,53	103,4	102,23	0	-1,7	1,473	24	0
30.07.2026	65,52	46,75	18,77	78,8	77,27	80	79,22	0,01	-1,95	1,447	24	0
31.07.2026	66,04	46,92	19,12	76,7	75,17	77,8	77,03	0	-1,86	1,433	24	0
01.08.2026	65,02	47,3	17,72	90,2	88,48	91,5	90,54	0,01	-2,06	1,566	24	0
02.08.2026	64,76	47,54	17,22	96,4	94,57	97,8	96,76	0,01	-2,19	1,628	24	0
03.08.2026	65,13	47,14	17,99	91,2	89,44	92,4	91,44	0	-2	1,607	24	0
04.08.2026	65,92	46	19,92	83,4	81,76	84,6	83,77	0,01	-2,01	1,626	24	0
05.08.2026	65,86	45,67	20,19	81	79,42	82,2	81,4	0	-1,98	1,604	24	0
06.08.2026	69,01	46,06	22,95	73,4	71,84	74,4	73,65	0,01	-1,81	1,646	24	0
07.08.2026	66,11	45,79	20,32	81,1	79,49	82,1	81,28	0	-1,79	1,614	24	0
08.08.2026	65,75	46,42	19,33	84,1	82,46	84,9	84,03	0	-1,57	1,591	24	0
09.08.2026	64,62	46,64	17,98	92,1	90,37	92,9	91,94	0,01	-1,57	1,622	24	0
10.08.2026	64,26	46,95	17,31	93,9	92,13	94,8	93,81	0,01	-1,68	1,591	24	0
11.08.2026	65,4	46,65	18,75	88,5	86,76	89,2	88,28	0	-1,52	1,627	24	0
12.08.2026	66,33	46,2	20,13	81,6	79,97	82,4	81,58	0,01	-1,61	1,609	24	0
13.08.2026	66,77	46,11	20,66	80,6	78,95	81,3	80,53	0	-1,58	1,627	24	0
14.08.2026	66,11	46,3	19,81	85,3	83,6	86,1	85,25	0,01	-1,65	1,655	24	0
15.08.2026	65,14	47,11	18,03	93,9	92,11	94,7	93,7	0	-1,59	1,659	24	0
16.08.2026	66,46	46,72	19,74	90,7	88,89	91,5	90,58	0,01	-1,69	1,753	24	0
17.08.2026	66,56	46,82	19,74	92,8	90,92	93,8	92,82	0	-1,9	1,792	24	0
18.08.2026	66,57	46,35	20,22	91,2	89,4	92	91,06	0,01	-1,66	1,805	24	0
Итого:				**2277,5**	**2232,59**	**2303,9**	**2280,32**	**0,14**	**-47,73**	**42,77**	**648**	**0**
Средние:	**66,11**	**46,81**	**19,29**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**68887,3**	**66812,29**	**70802,1**	**69853,45**	**4,5**	**-3041,16**	**1980,52**	**7935**	**0**
18/08/2624:00	**71164,8**	**69044,88**	**73106**	**72133,77**	**4,64**	**-3088,89**	**2023,29**	**8583**	**0**
Итого:	**2277,5**	**2232,59**	**2303,9**	**2280,32**	**0,14**	**-47,73**	**42,77**	**648**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-18/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Нар. Малыш. № 3-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248264 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7031 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	68,81	58,64	10,17	113,7	111,3	113,5	111,7	0	-0,4	1,133	24	0
24.07.2026	69,45	59,37	10,08	112,3	109,9	112,2	110,36	0	-0,46	1,108	24	0
25.07.2026	70,02	59,77	10,25	109,7	107,3	109,6	107,8	0	-0,5	1,102	24	0
26.07.2026	69,81	59,69	10,12	110,4	108	110,2	108,4	0	-0,4	1,092	24	0
27.07.2026	68,6	59,19	9,41	112	109,6	112	110,18	0	-0,58	1,032	24	0
28.07.2026	68,02	58,77	9,25	113,2	110,82	113	111,2	0	-0,38	1,026	24	0
29.07.2026	66,45	57,65	8,8	119,6	117,17	119,8	118	0	-0,83	1,029	24	0
30.07.2026	67,21	58,01	9,2	115,5	113,12	115,7	113,89	0	-0,77	1,037	24	0
31.07.2026	67,71	57,77	9,94	110,6	108,31	110,7	109,02	0	-0,71	1,079	24	0
01.08.2026	66,59	56,1	10,49	110,5	108,34	110,9	109,28	0	-0,94	1,135	24	0
02.08.2026	66,3	55,46	10,84	112,8	110,6	113,1	111,48	0	-0,88	1,197	24	0
03.08.2026	66,79	55,89	10,9	112,2	109,98	112,6	110,96	0	-0,98	1,198	24	0
04.08.2026	67,79	53,73	14,06	83,9	82,16	84,3	83,18	0	-1,02	1,152	24	0
05.08.2026	67,16	47,96	19,2	60,7	59,46	61,2	60,52	0	-1,06	1,137	24	0
06.08.2026	70,28	46,28	24	49,2	48,16	49,7	49,19	0	-1,03	1,154	24	0
07.08.2026	67,34	48,18	19,16	60,2	58,99	61	60,35	0	-1,36	1,126	24	0
08.08.2026	66,88	49,18	17,7	64,1	62,82	65,2	64,47	0	-1,65	1,11	24	0
09.08.2026	65,9	49,19	16,71	68,2	66,84	69,5	68,74	0	-1,9	1,113	24	0
10.08.2026	65,54	50	15,54	71,5	70,12	73	72,14	0	-2,02	1,087	24	0
11.08.2026	66,64	49,43	17,21	67	65,67	68,5	67,75	0	-2,08	1,126	24	0
12.08.2026	67,64	48,54	19,1	59,9	58,69	61,2	60,51	0	-1,82	1,122	24	0
13.08.2026	68,04	48,3	19,74	58,3	57,11	59,6	58,97	0	-1,86	1,127	24	0
14.08.2026	67,42	48,6	18,82	62,5	61,26	64	63,3	0	-2,04	1,153	24	0
15.08.2026	66,44	48,75	17,69	70,8	69,4	72,5	71,67	0	-2,27	1,223	24	0
16.08.2026	67,74	46,91	20,83	63,2	61,9	64,7	64,02	0	-2,12	1,29	24	0
17.08.2026	67,81	47,44	20,37	62,4	61,11	64	63,32	0	-2,21	1,246	24	0
18.08.2026	67,82	47,15	20,67	63,7	62,37	65,3	64,61	0	-2,24	1,286	24	0
Итого:				**2318,1**	**2270,5**	**2337**	**2305,01**	**0**	**-34,51**	**30,62**	**648**	**0**
Средние:	**67,63**	**52,81**	**14,82**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**113508,6**	**110112,45**	**116928,7**	**115387,92**	**0**	**-5275,47**	**3250,95**	**25503**	**0**
18/08/2624:00	**115826,7**	**112382,95**	**119265,7**	**117692,93**	**0**	**-5309,98**	**3281,57**	**26151**	**0**
Итого:	**2318,1**	**2270,5**	**2337**	**2305,01**	**0**	**-34,51**	**30,62**	**648**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-18/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255354 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA5F1 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	67,96	48,97	18,99	35,5	34,77	35,5	35,06	0,01	-0,29	0,658	24	0
24.07.2026	68,5	48,81	19,69	33,1	32,38	33,1	32,75	0	-0,37	0,638	24	0
25.07.2026	68,96	48,73	20,23	31,8	31,08	31,8	31,46	0	-0,38	0,628	24	0
26.07.2026	68,8	48,98	19,82	31,6	30,88	31,6	31,27	0	-0,39	0,611	24	0
27.07.2026	67,71	48,81	18,9	33,7	32,98	33,7	33,32	0	-0,34	0,625	24	0
28.07.2026	67,18	49,88	17,3	34,6	33,87	34,6	34,14	0	-0,27	0,585	24	0
29.07.2026	65,29	49,75	15,54	39,1	38,35	39,1	38,63	0	-0,28	0,596	24	0
30.07.2026	66,47	49,83	16,64	37,5	36,78	37,5	37,02	0	-0,24	0,613	24	0
31.07.2026	66,97	49,71	17,26	36,7	35,97	36,7	36,22	0	-0,25	0,622	24	0
01.08.2026	66,03	50,19	15,84	41,9	41,09	41,9	41,42	0	-0,33	0,65	24	0
02.08.2026	65,82	48,99	16,83	45,5	44,6	45,5	45,02	0	-0,42	0,749	24	0
03.08.2026	66,16	50,01	16,15	43	42,12	43	42,5	0	-0,38	0,679	24	0
04.08.2026	66,98	49,99	16,99	43,6	42,76	43,6	43,12	0	-0,36	0,727	24	0
05.08.2026	66,92	50,26	16,66	43,8	42,89	43,8	43,29	0	-0,4	0,714	24	0
06.08.2026	69,72	49,01	20,71	34,7	33,97	34,7	34,31	0	-0,34	0,702	24	0
07.08.2026	67,18	50,2	16,98	43	42,11	43	42,51	0	-0,4	0,714	24	0
08.08.2026	66,7	50,86	15,84	45,1	44,22	45,1	44,53	0	-0,31	0,698	24	0
09.08.2026	65,76	51,38	14,38	49,5	48,52	49,5	48,85	0	-0,33	0,698	24	0
10.08.2026	65,43	51,69	13,74	51,4	50,42	51,4	50,72	0	-0,3	0,692	24	0
11.08.2026	66,43	50,84	15,59	47,3	46,36	47,3	46,72	0	-0,36	0,721	24	0
12.08.2026	67,36	50,27	17,09	42,8	41,91	42,8	42,31	0	-0,4	0,713	24	0
13.08.2026	67,73	50,13	17,6	40,9	40,05	40,9	40,41	0	-0,36	0,705	24	0
14.08.2026	67,15	50,16	16,99	43	42,14	43	42,52	0	-0,38	0,715	24	0
15.08.2026	66,22	50,95	15,27	48,6	47,64	48,6	48,03	0	-0,39	0,728	24	0
16.08.2026	67,45	49,09	18,36	43,9	42,98	43,9	43,42	0	-0,44	0,79	24	0
17.08.2026	67,49	49,51	17,98	43,6	42,67	43,6	43,09	0	-0,42	0,767	24	0
18.08.2026	67,52	49,42	18,1	43,7	42,8	43,7	43,2	0	-0,4	0,773	24	0
Итого:				**1108,9**	**1086,31**	**1108,9**	**1095,84**	**0,01**	**-9,53**	**18,51**	**648**	**0**
Средние:	**67,1**	**49,86**	**17,23**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**107129,1**	**104005,63**	**112707,9**	**111113,86**	**1238,27**	**-7108,23**	**2811,18**	**33614**	**0**
18/08/2624:00	**108238**	**105091,94**	**113816,8**	**112209,7**	**1238,28**	**-7117,76**	**2829,69**	**34262**	**0**
Итого:	**1108,9**	**1086,31**	**1108,9**	**1095,84**	**0,01**	**-9,53**	**18,51**	**648**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-18/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-2 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC8FE ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.07.2026	68,3	51,8	16,5	42,7	41,81	42,4	41,88	0,41	-0,07	0,687	0	24	0
24.07.2026	68,83	51,81	17,02	38,3	37,51	38,2	37,72	0,28	-0,21	0,637	0	24	0
25.07.2026	69,33	51,35	17,98	36,2	35,48	36	35,52	0,31	-0,04	0,639	0	24	0
26.07.2026	69,11	51,25	17,86	36,5	35,73	36,4	35,92	0,31	-0,19	0,638	0	24	0
27.07.2026	68,03	52,46	15,57	40	39,2	39,9	39,42	0,28	-0,22	0,61	0	24	0
28.07.2026	67,36	53,69	13,67	45,3	44,39	44,9	44,35	0,25	0,04	0,606	0	24	0
29.07.2026	65,61	55	10,61	58,6	57,42	58,1	57,32	0,29	0,1	0,61	0	24	0
30.07.2026	66,79	53,32	13,47	49	48,02	48,6	48	0,31	0,02	0,646	0	24	0
31.07.2026	67,27	53,17	14,1	44,4	43,51	44,7	44,12	0,25	-0,61	0,613	0	24	0
01.08.2026	66,3	54,24	12,06	55	53,93	53,9	53,15	0,26	0,78	0,648	0	24	0
02.08.2026	66,08	54,38	11,7	59,5	58,33	59	58,18	0,35	0,15	0,681	0	24	0
03.08.2026	66,4	54,1	12,3	59,6	58,44	58,8	58,02	0,41	0,42	0,719	0	24	0
04.08.2026	67,16	53,04	14,12	49,8	48,76	49,2	48,59	0,31	0,17	0,688	0	24	0
05.08.2026	67,2	52,97	14,23	51,5	50,47	50,4	49,74	0,38	0,73	0,719	0	24	0
06.08.2026	70,08	49,88	20,2	36,8	35,99	36,1	35,65	0,44	0,34	0,726	0	24	0
07.08.2026	67,24	53,3	13,94	51	49,96	50,2	49,54	0,35	0,42	0,699	0	24	0
08.08.2026	66,78	54,7	12,08	60,5	59,28	58,7	57,89	0,39	1,39	0,719	0	24	0
09.08.2026	66,02	54,78	11,24	65,9	64,61	64,3	63,36	0,46	1,25	0,728	0	24	0
10.08.2026	65,68	56,24	9,44	76,1	74,62	74,1	73	0,4	1,62	0,706	0	24	0
11.08.2026	66,65	54,06	12,59	58,3	57,14	56,7	55,93	0,43	1,21	0,718	0	24	0
12.08.2026	67,64	52,96	14,68	50,1	49,08	48,7	48,05	0,42	1,03	0,721	0	24	0
13.08.2026	68,04	52,63	15,41	46,5	45,52	45,7	45,14	0,39	0,38	0,702	0	24	0
14.08.2026	67,41	53,22	14,19	51,7	50,64	50,7	50,02	0,41	0,62	0,718	0	24	0
15.08.2026	66,54	54,78	11,76	63,3	62,02	62,2	61,34	0,41	0,68	0,727	0	24	0
16.08.2026	67,75	52,34	15,41	53,3	52,19	52,5	51,86	0,57	0,33	0,806	0	24	0
17.08.2026	67,77	53,07	14,7	53,4	52,3	51,9	51,19	0,43	1,11	0,768	0	24	0
18.08.2026	67,79	52,82	14,97	53,3	52,2	51,7	51,02	0,46	1,18	0,78	0	24	0
Итого:				**1386,6**	**1358,55**	**1364**	**1345,92**	**9,96**	**12,63**	**18,66**	**0**	**648**	**0**
Средние:	**67,37**	**53,23**	**14,14**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/07/2624:00	**103060,5**	**100077,02**	**98884,3**	**97475,34**	**963**	**2601,68**	**2745,34**	**0**	**33447**	**23**
18/08/2624:00	**104447,1**	**101435,57**	**100248,3**	**98821,26**	**972,96**	**2614,31**	**2764,00**	**0**	**34095**	**23**
Итого:	**1386,6**	**1358,55**	**1364**	**1345,92**	**9,96**	**12,63**	**18,66**	**0**	**648**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-18/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун.Наб. № 48-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF52E ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.07.2026	68,52	55,81	12,71	54,5	53,36	56,8	55,98	0,45	-2,62	0,677	0	24	0
24.07.2026	69,08	55,6	13,48	49,9	48,82	51,9	51,14	0,4	-2,32	0,658	0	24	0
25.07.2026	69,56	55,15	14,41	44,1	43,14	45,9	45,24	0,33	-2,1	0,621	0	24	0
26.07.2026	69,36	55,21	14,15	43,2	42,26	45	44,33	0,31	-2,07	0,597	0	24	0
27.07.2026	68,25	55,62	12,63	49	48	51,2	50,49	0,39	-2,49	0,609	0	24	0
28.07.2026	67,43	56,76	10,67	57,3	56,13	59,9	59,03	0,34	-2,9	0,6	0	24	0
29.07.2026	65,85	57,53	8,32	71,8	70,41	75,9	74,76	0,31	-4,35	0,583	0	24	0
30.07.2026	66,97	57,28	9,69	62,7	61,43	67,2	66,17	0,36	-4,74	0,595	0	24	0
31.07.2026	67,5	56,77	10,73	57,3	56,1	61,2	60,29	0,35	-4,19	0,603	0	24	0
01.08.2026	66,48	58,32	8,16	75,9	74,41	81,3	80,02	0,29	-5,61	0,608	0	24	0
02.08.2026	66,26	58,58	7,68	84,6	82,93	90,5	89,07	0,39	-6,14	0,638	0	24	0
03.08.2026	66,48	58,38	8,1	88,4	86,62	94,5	93,02	0,53	-6,4	0,699	0	24	0
04.08.2026	67,34	57,72	9,62	70,1	68,65	74,8	73,65	0,4	-5	0,659	0	24	0
05.08.2026	67,41	57,47	9,94	71,2	69,75	75,7	74,54	0,47	-4,79	0,691	0	24	0
06.08.2026	70,34	55,42	14,92	47,7	46,65	50,4	49,66	0,5	-3,01	0,694	0	24	0
07.08.2026	67,39	57,54	9,85	72,2	70,75	76,8	75,62	0,48	-4,87	0,696	0	24	0
08.08.2026	66,81	58,74	8,07	86	84,29	92,2	90,71	0,45	-6,42	0,682	0	24	0
09.08.2026	66,2	58,71	7,49	87	85,27	93,5	92,01	0,36	-6,74	0,64	0	24	0
10.08.2026	65,83	59,45	6,38	101,5	99,52	109,2	107,42	0,38	-7,9	0,636	0	24	0
11.08.2026	66,76	58,3	8,46	80	78,4	85,9	84,56	0,43	-6,16	0,665	0	24	0
12.08.2026	67,87	56,8	11,07	63,6	62,27	68,2	67,19	0,49	-4,92	0,689	0	24	0
13.08.2026	68,25	57,01	11,24	59,7	58,44	63,9	62,91	0,42	-4,47	0,657	0	24	0
14.08.2026	67,58	57,26	10,32	66,5	65,13	71,3	70,23	0,49	-5,1	0,673	0	24	0
15.08.2026	66,67	58,3	8,37	83,7	81,99	90,1	88,68	0,48	-6,69	0,688	0	24	0
16.08.2026	67,96	56,42	11,54	64,9	63,55	69,5	68,46	0,57	-4,91	0,734	0	24	0
17.08.2026	67,99	56,67	11,32	63,8	62,49	68,3	67,26	0,46	-4,77	0,706	0	24	0
18.08.2026	68,03	56,55	11,48	63,6	62,26	67,9	66,89	0,48	-4,63	0,715	0	24	0
Итого:				**1820,2**	**1783,02**	**1939**	**1909,33**	**11,31**	**-126,31**	**17,71**	**0**	**648**	**0**
Средние:	**67,56**	**57,16**	**10,4**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/07/2624:00	101364,5	98370,08	101553,5	100244,53	949,21	-1874,45	2902,25	0	33616	0
18/08/2624:00	103184,7	100153,1	103492,5	102153,86	960,52	-2000,76	2919,96	0	34264	0
Итого:	1820,2	1783,02	1939	1909,33	11,31	-126,31	17,71	0	648	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ / /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: ООО "УК "Академ-Сервис" Договор N: т-515688

Адрес:Университетская Набережная, 59 (ИТП-1) 59 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 15194617
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	Ошибки 1	ВНР	V3	ВОС
23.07.2026	62,10999	62,109993	0	69,52966	49,841324	19,688339	1,037147	0,672497	1,227533	63,68997	62,55997	OK	24	0	
24.07.2026	58,92736	58,927364	0	70,20443	49,773376	20,431049	1,072995	0,671315	1,209469	60,43997	59,35997	OK	24	0	
25.07.2026	55,26198	55,261978	0	70,67821	49,461628	21,216579	1,079992	0,675447	1,17731	56,66997	55,68997	OK	24	0	
26.07.2026	56,79647	56,796474	0	70,63637	49,793518	20,842846	1,096449	0,667854	1,181351	58,27997	57,19998	OK	24	0	
27.07.2026	59,67256	59,672562	0	69,34531	49,871967	19,473354	1,093327	0,663792	1,16838	61,13998	60,14997	OK	24	0	
28.07.2026	57,86147	57,861465	0	68,89527	49,526058	19,369215	1,099284	0,652824	1,124337	59,29997	58,27997	OK	24	0	
29.07.2026	68,03072	68,030716	0	67,55887	50,437565	17,121294	1,051052	0,661858	1,165407	69,85998	68,35998	OK	24	0	
30.07.2026	65,86419	65,864189	0	67,93845	50,40469	17,533768	1,021996	0,686211	1,161594	67,95998	65,87997	OK	24	0	
31.07.2026	63,70098	63,700977	0	68,14294	50,398743	17,744192	0,955058	0,690807	1,134927	65,80997	63,63997	OK	24	0	
01.08.2026	71,54535	71,545349	0	67,43172	50,91563	16,516087	0,908118	0,708852	1,182034	73,81997	71,55997	OK	24	0	
02.08.2026	82,85005	82,850052	0	67,21635	51,28278	15,933578	0,911187	0,718779	1,311062	85,23997	83,11998	OK	24	0	
03.08.2026	87,35983	87,359833	0	66,03046	51,284794	14,745571	0,899931	0,716623	1,273831	89,66998	87,78996	OK	24	0	
04.08.2026	64,57703	64,577034	0	69,58589	49,77142	19,81447	0,979157	0,736871	1,26815	66,55998	64,70997	OK	24	0	
05.08.2026	70,30597	70,305969	0	69,16865	50,258213	18,910437	0,964391	0,783557	1,334467	72,45996	70,44997	OK	24	0	
06.08.2026	49,53565	49,535645	0	75,81821	48,640991	27,177233	0,950922	0,77354	1,332118	51,29998	49,55998	OK	24	0	
07.08.2026	67,99386	67,993858	0	69,40839	49,90514	19,50326	0,891233	0,749255	1,266537	70,10997	68,08997	OK	24	0	
08.08.2026	72,18165	72,181648	0	68,54976	50,912323	17,63744	0,870552	0,73285	1,256112	74,38997	72,32997	OK	24	0	
09.08.2026	85,51413	85,51413	0	66,92156	51,760914	15,160634	0,885189	0,739829	1,292357	87,92998	85,84996	OK	24	0	
10.08.2026	92,3889	92,388901	0	66,03365	51,923176	14,110474	0,848698	0,718319	1,284424	94,83996	92,86996	OK	24	0	
11.08.2026	103,3988	103,39883	0	64,71092	52,404842	12,306071	0,829199	0,702841	1,26039	105,83	104,19	OK	24	0	
12.08.2026	96,3391	96,339104	0	65,25696	51,982941	13,274006	0,827532	0,69093	1,285458	98,80997	96,88997	OK	24	0	
13.08.2026	83,86967	83,869667	0	66,76043	51,498302	15,26212	0,844621	0,689598	1,285768	86,26995	84,14996	OK	24	0	
14.08.2026	84,7281	84,728096	0	66,62878	51,358719	15,270053	0,838737	0,688846	1,293002	87,10996	85,03996	OK	24	0	
15.08.2026	81,84014	81,840141	0	66,68565	51,22438	15,461274	0,840414	0,701252	1,268254	84,12996	82,14996	OK	24	0	
16.08.2026	96,11984	96,119835	0	66,82627	51,716694	15,109577	0,840026	0,69811	1,443108	98,57997	96,74997	OK	24	0	
17.08.2026	87,50859	87,508591	0	66,83775	51,324558	15,5132	0,844757	0,69958	1,361164	89,85996	87,94996	OK	24	0	
18.08.2026	88,18127	88,181274	0	67,22694	51,351425	15,875522	0,830285	0,693329	1,398719	90,60996	88,58997	OK	24	0	
19.08.2026	92,68391	92,683914	0	67,11972	51,406818	15,712897	0,838452	0,707123	1,431341	95,19997	93,14996	OK	24	0	
20.08.2026	92,58486	92,584862	0	66,594	51,536381	15,057624	0,840302	0,725241	1,376076	95,14996	92,96996	OK	24	0	
Итого:	**2199,73**	**2199,73**							**36,75**	**2261,02**	**2209,28**		696	0	
Средние:				**68,01**	**50,79**	**17,22**	**0,93**	**0,71**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	5903,63	196401,08	192060,40	44,27	189809,63	189821,41	0,00			
20.08.2026	5940,39	198662,09	194269,68	44,27	192009,36	192021,15	0,00			
ИТОГО:	**36,75**	**2261,02**	**2209,28**	**0,00**	**2199,73**	**2199,73**	**0,00**	**696**	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Директор ООО "Академ-Сервис"

/ / / А.В.Шегалеева/

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /О.В.Малыгина/

Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-1 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xDCF4 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
23.07.2026	69,82	56,65	13,17	139,7	136,67	140,5	138,43	0	-1,76	1,8	0	24	0
24.07.2026	70,5	56,55	13,95	125,5	122,71	126	124,15	0	-1,44	1,708	0	24	0
25.07.2026	71,12	56,84	14,28	113,9	111,32	114,5	112,83	0	-1,51	1,588	0	24	0
26.07.2026	70,45	57,03	13,42	124,3	121,54	124,8	122,93	0	-1,39	1,631	0	24	0
27.07.2026	69,47	57,64	11,83	138,7	135,67	139,4	137,24	0	-1,57	1,604	0	24	0
28.07.2026	68,33	59,97	8,36	193,4	189,36	194,5	191,29	0	-1,93	1,582	0	24	0
29.07.2026	65,86	59,35	6,51	250	245,08	250,1	246,05	0	-0,97	1,596	0	24	0
30.07.2026	68,32	58,12	10,2	163,5	160,06	162,9	160,38	0	-0,32	1,629	0	24	0
31.07.2026	68,32	58,01	10,31	163,1	159,68	162,3	159,79	0	-0,11	1,644	0	24	0
01.08.2026	67,39	59,53	7,86	213,9	209,53	212,8	209,33	0	0,2	1,646	0	24	0
02.08.2026	67,28	59,97	7,31	246,6	241,6	245,3	241,24	0	0,36	1,766	0	24	0
03.08.2026	66,73	61,57	5,16	349,4	342,38	347,8	341,81	0	0,57	1,767	0	24	0
04.08.2026	69,67	55,94	13,73	138,4	135,4	137,8	135,81	0	-0,41	1,858	0	24	0
05.08.2026	69,96	55,73	14,23	133,4	130,49	132,6	130,73	0	-0,24	1,855	0	24	0
06.08.2026	75,5	52,03	23,47	82,8	80,71	82,2	81,16	0	-0,45	1,894	0	24	0
07.08.2026	67,92	57,55	10,37	178,5	174,8	177,5	174,78	0	0,02	1,811	0	24	0
08.08.2026	68,07	58,45	9,62	187,8	183,88	186,8	183,86	0	0,02	1,765	0	24	0
09.08.2026	66,93	59,81	7,12	247,3	242,32	246	241,95	0	0,37	1,726	0	24	0
10.08.2026	65,81	60,83	4,98	358,7	351,68	356,7	350,66	0	1,02	1,753	0	24	0
11.08.2026	64,94	60,28	4,66	393,6	386,1	391,4	384,87	0	1,23	1,798	0	24	0
12.08.2026	65,74	61,08	4,66	401,9	394,03	399,8	392,98	0	1,05	1,834	0	24	0
13.08.2026	67	60,81	6,19	298,5	292,47	296,7	291,7	0	0,77	1,813	0	24	0
14.08.2026	66,73	60,42	6,31	291,2	285,36	289,3	284,44	0	0,92	1,799	0	24	0
15.08.2026	66,95	60,12	6,83	283,2	277,49	281,2	276,55	0	0,94	1,895	0	24	0
16.08.2026	66,9	60,43	6,47	308,9	302,64	306,8	301,66	0	0,98	1,959	0	24	0
17.08.2026	67,08	59,9	7,18	283	277,25	281,1	276,49	0	0,76	1,99	0	24	0
18.08.2026	67,14	59,28	7,86	260,8	255,49	258,9	254,71	0	0,78	2,01	0	24	0
19.08.2026	66,74	59,86	6,88	291,1	285,24	289,2	284,44	0	0,8	1,958	0	24	0
20.08.2026	66,09	60,14	5,95	355,3	348,26	352,8	346,97	0	1,29	2,073	0	24	0
21.08.2026	65,79	59,77	6,02	335,9	329,33	333,3	327,84	0	1,49	1,979	0	24	0
22.08.2026	63,96	58,4	5,56	347,4	340,94	344,8	339,4	0	1,54	1,894	0	24	0
23.08.2026	64,25	58,65	5,6	360,4	353,64	357,9	352,26	0	1,38	1,981	0	24	0
Итого:				**7760,1**	**7603,12**	**7723,7**	**7598,73**	**0**	**4,39**	**57,606**	**0**	**768**	**0**
Средние:	**67,71**	**58,77**	**8,93**										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	BHP ч	BOC ч
22/07/2624:00	**64237,4**	**62259,64**	**64005,9**	**63233,83**	**7,24**	**-974,19**	**2066,059**	**0**	**8056**	**0**
23/08/2624:00	**71997,5**	**69862,76**	**71729,6**	**70832,56**	**7,24**	**-969,8**	**2123,665**	**0**	**8824**	**0**
Итого:	**7760,1**	**7603,12**	**7723,7**	**7598,73**	**0**	**4,39**	**57,606**	**0**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

Подпись **Ф.И.О.**

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ-СЕРВИС" Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 01511518

Посуточный архив

	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
Дата	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.07.2026	114,3062	107,2622	7,043948	70,08231	57,14051	12,94179	0	0	1,480007	116,86	108,88	OK	24	0,08	
24.07.2026	113,5442	106,5982	6,94601	70,84054	58,12534	12,7152	0	0	1,445893	116,13	108,26	OK	24	0,09	
25.07.2026	112,7592	105,8826	6,8766	71,46876	58,59113	12,87764	0	0	1,453257	115,37	107,56	OK	24	0,11	
26.07.2026	114,8722	107,8466	7,025504	70,60156	58,50318	12,09837	0	0	1,389972	117,47	109,55	OK	24	0,07	
27.07.2026	116,0752	108,9702	7,10503	69,71188	57,79162	11,92025	0	0	1,385122	118,64	110,65	OK	24	0,05	
28.07.2026	118,0438	110,767	7,276808	68,83784	57,38721	11,45063	0	0	1,351974	120,59	112,45	OK	24	0,06	
29.07.2026	130,6768	122,8261	7,850791	67,47175	56,76551	10,70623	0	0	1,349021	133,35	124,64	OK	24	0,05	
30.07.2026	123,5223	116,3718	7,150447	68,56133	57,5349	11,02643	0	0	1,362683	126,17	118,15	OK	24	0,1	
31.07.2026	118,5706	111,9057	6,664986	68,43346	56,92221	11,51127	0	0	1,366246	121,1	113,58	OK	24	0,09	
01.08.2026	122,2524	115,3503	6,902109	67,58657	56,16623	11,42035	0	0	1,397698	124,8	117,03	OK	24	0,12	
02.08.2026	124,211	117,2289	6,982014	67,33122	55,71846	11,61276	0	0	1,440413	126,78	118,91	OK	24	0,08	
03.08.2026	126,8387	119,7356	7,103077	67,75181	55,86264	11,88917	0	0	1,502164	129,49	121,46	OK	24	0,02	
04.08.2026	119,6011	112,9512	6,649929	69,80577	57,23951	12,56626	0	0	1,502555	122,25	114,66	OK	24	0	
05.08.2026	114,1122	107,8702	6,241983	71,13711	57,61981	13,5173	0	0	1,537411	116,72	109,52	OK	24	0	
06.08.2026	78,88189	75,31744	3,564438	75,79448	55,4906	20,30387	0	0	1,513176	81,08996	76,31998	OK	24	0	
07.08.2026	75,3339	71,51408	3,819815	67,76402	49,80755	17,95647	0	0	1,349339	76,90996	72,32996	OK	24	0,02	
08.08.2026	70,70216	67,12769	3,57447	68,73743	50,33903	18,39839	0	0	1,292398	72,21996	67,90997	OK	24	0	
09.08.2026	81,56763	77,22312	4,344513	66,81947	50,99921	15,82027	0	0	1,287701	83,22996	78,14996	OK	24	0	
10.08.2026	89,08162	84,20058	4,881023	65,66303	51,22822	14,43482	0	0	1,278359	90,83996	85,21996	OK	24	0	
11.08.2026	97,25114	91,71742	5,533732	64,74564	51,46051	13,28512	0	0	1,279447	99,11998	92,83998	OK	24	0	
12.08.2026	89,9973	85,13853	4,858778	65,80338	51,42201	14,38137	0	0	1,282057	91,77997	86,17996	OK	24	0	
13.08.2026	76,96871	73,03801	3,930702	67,05081	50,08383	16,967	0	0	1,307136	78,54995	73,87996	OK	24	0	
14.08.2026	82,41888	78,07195	4,346935	66,61124	50,8181	15,79316	0	0	1,30264	84,08994	78,99995	OK	24	0	
15.08.2026	75,9097	72,0536	3,856099	66,89957	49,60305	17,29652	0	0	1,30838	77,45995	72,86995	OK	24	0	
16.08.2026	81,90586	77,76196	4,143898	66,71861	49,46295	17,25566	0	0	1,406063	83,56995	78,63995	OK	24	0	
17.08.2026	80,84962	76,7799	4,069716	67,054	49,36914	17,68485	0	0	1,431719	82,50996	77,63995	OK	24	0	
18.08.2026	80,73426	76,64835	4,085903	67,03337	49,72031	17,31307	0	0	1,3991	82,38995	77,51995	OK	24	0	
19.08.2026	81,38884	77,3115	4,077333	66,6487	48,95194	17,69676	0	0	1,444476	83,03996	78,15996	OK	24	0	
20.08.2026	92,85413	87,95897	4,895176	65,88696	49,82949	16,05747	0	0	1,465373	94,68996	88,96996	OK	24	0	
21.08.2026	88,8794	84,2486	4,630806	66,0474	50,22978	15,81762	0	0	1,38979	90,64996	85,22996	OK	24	0	
22.08.2026	109,4594	103,268	6,191357	63,7583	51,70279	12,05551	0	0	1,312607	111,5	104,54	OK	24	0	
23.08.2026	108,762	102,6936	6,068389	64,71635	51,0234	13,69296	0	0	1,38321	110,82	103,95	OK	24	0	
Итого:	**3212,33**	**3033,64**							**44,40**	**3280,18**	**3074,65**		768	0,94	
Средние:			**5,58**	**67,92**	**53,53**	**14,39**	**0,00**	**0,00**							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	7061,96	321190,66	304260,09	16930,58	310566,92	300043,26	10523,66			
23.08.2026	7106,36	324470,84	307334,73	17136,11	313779,25	303076,90	10702,35			
ИТОГО:	**44,40**	**3280,18**	**3074,65**	**205,53**	**3212,33**	**3033,64**	**178,69**	**768**	0	0,94

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qкорр = Qи/Траб x Тнш	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

МП

«Домоуправ-Сервис» для документов

Представитель теплоснабж.организации

/ /

Подпись Ф.И.О.

ООО «Уралэнергосбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ ЭЭР
Мартовская Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. 52-3 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=2 ТЗ=1 КС=0x27AF ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.2026	69,83	64,95	4,88	439,5	429,89	435,46	427,13	0	2,76	2,082	24	0
24.07.2026	70,52	64,66	5,86	370,4	362,18	368,83	361,81	0	0,37	2,119	24	0
25.07.2026	71,15	65,59	5,56	369,5	361,16	368,25	361,1	0	0,06	2,009	24	0
26.07.2026	70,79	65,36	5,43	379,4	370,92	377,86	370,57	0	0,35	2,007	24	0
27.07.2026	69,52	64,38	5,14	381,2	372,96	379,87	372,71	0,01	0,25	1,913	24	0
28.07.2026	68,85	63,84	5,01	388,8	380,53	387,36	380,17	0	0,36	1,905	24	0
29.07.2026	67,31	62,24	5,07	367,2	359,7	366,15	359,68	0	0,02	1,822	24	0
30.07.2026	68,18	62,54	5,64	339,4	332,31	338,78	332,73	0	-0,42	1,876	24	0
31.07.2026	68,27	61,88	6,39	303	296,67	302,69	297,39	0	-0,72	1,899	24	0
01.08.2026	67,4	60,25	7,15	268,2	262,7	268,13	263,69	0	-0,99	1,886	24	0
02.08.2026	67,25	59,45	7,8	266	260,58	265,92	261,62	0	-1,04	2,039	24	0
03.08.2026	66,94	58,96	7,98	262	256,69	261,69	257,5	0,01	-0,81	2,05	24	0
04.08.2026	69,82	62,18	7,64	290	283,66	289,92	284,82	0	-1,16	2,175	24	0
05.08.2026	69,77	61	8,77	264,5	258,72	264,58	260,05	0	-1,33	2,285	24	0
06.08.2026	76,44	66,8	9,64	251,6	245,11	251,9	246,83	0	-1,72	2,383	24	0
07.08.2026	68,44	59,07	9,37	225,1	220,37	225,12	221,5	0	-1,13	2,078	24	0
08.08.2026	68,59	59,17	9,42	223,5	218,77	223,59	219,98	0	-1,21	2,07	24	0
09.08.2026	66,78	57,79	8,99	231,6	226,92	231,36	227,8	0,01	-0,88	2,05	24	0
10.08.2026	65,67	56,7	8,97	224,5	220,09	224,16	220,84	0	-0,75	1,98	24	0
11.08.2026	64,76	55,65	9,11	226,6	222,29	226,27	223,02	0	-0,73	2,031	24	0
12.08.2026	65,27	56,26	9,01	232,2	227,72	231,84	228,47	0	-0,75	2,056	24	0
13.08.2026	66,78	57,91	8,87	239,7	234,88	239,33	235,64	0	-0,76	2,09	24	0
14.08.2026	66,5	57,7	8,8	235,9	231,19	235,39	231,78	0	-0,59	2,037	24	0
15.08.2026	66,74	57,46	9,28	229,4	224,82	228,86	225,38	0	-0,56	2,087	24	0
16.08.2026	66,73	57,17	9,56	231,9	227,25	231,36	227,88	0,01	-0,63	2,176	24	0
17.08.2026	66,85	57,35	9,5	234,3	229,61	233,76	230,18	0	-0,57	2,183	24	0
18.08.2026	66,95	57,1	9,85	228,3	223,67	227,81	224,38	0	-0,71	2,21	24	0
19.08.2026	66,63	56,62	10,01	225,5	220,96	224,93	221,6	0	-0,64	2,215	24	0
20.08.2026	66	55,57	10,43	215,7	211,48	215,13	212,05	0	-0,57	2,21	24	0
21.08.2026	65,41	54,96	10,45	209,3	205,21	208,61	205,72	0	-0,51	2,149	24	0
22.08.2026	64,21	54,56	9,65	212,1	208,13	211,3	208,39	0	-0,26	2,009	24	0
23.08.2026	63,7	53,05	10,65	203,2	199,48	202,56	199,91	0	-0,43	2,125	24	0
Итого:				**8769,5**	**8586,62**	**8748,7**	**8602,32**	**0,04**	**-15,7**	**66,206**	**768**	**0**
Средние:	**67,75**	**59,63**	**8,12**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	**280039,3**	**271569,42**	**280388,26**	**276606,95**	**619,46**	**-5037,53**	**8188,892**	**33082**	**0**
23/08/2624:00	**288808,8**	**280156,04**	**289137,03**	**285209,27**	**619,5**	**-5053,23**	**8255,098**	**33850**	**0**
Итого:	**8769,5**	**8586,62**	**8748,77**	**8602,32**	**0,04**	**-15,7**	**66,206**	**768**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / **О.И. Ажнакина/**

Подпись **Ф.И.О.**

МП

Представитель теплоснабж.организации

/ /

Подпись **Ф.И.О.**

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/26г.-18/08/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ" Договор N:8848

Адрес:Наркома Малыш № 8 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255352 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xC1CA ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
23.07.2026	70,22	64,13	6,09	496,8	485,85	496,8	487,54	0	-1,69	2,956	24	0
24.07.2026	70,94	65,16	5,78	521,3	509,57	521,3	511,28	0	-1,71	2,945	24	0
25.07.2026	71,57	65,88	5,69	523,8	511,84	523,8	513,52	0	-1,68	2,914	24	0
26.07.2026	71,27	65,82	5,45	538,8	526,55	538,8	528,23	0	-1,68	2,864	24	0
27.07.2026	69,96	65,13	4,83	524,6	513,1	524,6	514,52	0	-1,42	2,477	24	0
28.07.2026	69,31	65,57	3,74	548,8	536,99	548,8	538,13	0	-1,14	2,01	24	0
29.07.2026	67,77	63,75	4,02	511,4	500,81	511,4	501,96	0	-1,15	2,011	24	0
30.07.2026	68,59	64,2	4,39	477	466,92	477	468,08	0	-1,16	2,049	24	0
31.07.2026	68,73	63,92	4,81	423,3	414,29	423,3	415,44	0	-1,15	1,99	24	0
01.08.2026	67,88	62,32	5,56	367,8	360,18	367,8	361,31	0	-1,13	2,001	24	0
02.08.2026	67,7	61,76	5,94	361,4	353,93	361,4	355,13	0	-1,2	2,104	24	0
03.08.2026	67,29	61,06	6,23	347,3	340,23	347,3	341,38	0	-1,15	2,118	24	0
04.08.2026	70,33	64,48	5,85	402,9	393,98	402,9	395,3	0	-1,32	2,302	24	0
05.08.2026	70,07	63,32	6,75	350,7	343	350,7	344,31	0	-1,31	2,317	24	0
06.08.2026	77,03	69,4	7,63	348	338,91	348	340,48	0	-1,57	2,59	24	0
07.08.2026	69,07	61,97	7,1	310,3	303,65	310,3	304,85	0	-1,2	2,156	24	0
08.08.2026	69,09	61,86	7,23	304,6	298,09	304,6	299,29	0	-1,2	2,155	24	0
09.08.2026	67,25	60,44	6,81	313,5	307,11	313,5	308,24	0	-1,13	2,091	24	0
10.08.2026	66,16	59,21	6,95	296,6	290,71	296,6	291,82	0	-1,11	2,022	24	0
11.08.2026	65,18	58,05	7,13	291,7	286,09	291,7	287,16	0	-1,07	2,04	24	0
12.08.2026	65,59	58,72	6,87	302,9	296,99	302,9	298,11	0	-1,12	2,041	24	0
13.08.2026	67,16	60,44	6,72	322,7	316,15	322,7	317,31	0	-1,16	2,123	24	0
14.08.2026	66,91	60,33	6,58	317,9	311,47	317,9	312,59	0	-1,12	2,048	24	0
15.08.2026	67,12	59,97	7,15	306,5	300,25	306,5	301,45	0	-1,2	2,144	24	0
16.08.2026	67,13	59,7	7,43	309,1	302,83	309,1	304,04	0	-1,21	2,25	24	0
17.08.2026	67,23	60,02	7,21	312,4	306,04	312,4	307,25	0	-1,21	2,206	24	0
18.08.2026	67,36	59,7	7,66	304,1	297,86	304,1	299,12	0	-1,26	2,279	24	0
Итого:				**10436**	**10213,3**	**10436**	**10247,8**	**0**	**-34,45**	**61,20**	**648**	**0**
Средние:	**68,66**	**62,45**	**6,2**									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	BHP ч	BOC ч
22/07/2624:00	**28785,6**	**28030,76**	**28785,6**	**28380,78**	**8,34**	**-350,02**	**617,43**	**3495**	**0**
18/08/2624:00	**39221,8**	**38244,15**	**39221,8**	**38628,62**	**8,34**	**-384,47**	**678,64**	**4143**	**0**
Итого:	**10436,2**	**10213,39**	**10436,2**	**10247,84**	**0**	**-34,45**	**61,20**	**648**	**0**

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/ / О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/ /

Подпись Ф.И.О.

МП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания» «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1207400046446 ИНН 7447296252

ведомость предоставлена 27.08.26, и не участвовала в начислении.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:63-2
Адрес:Ун.Наб.63
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: не исп. G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109893, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0xA4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26	69,68	61,29	8,39	10,87	7,13	10,6	278,03	278,03	0	272,05	273,27	0	0	2,303	0	24	0	
24.07.26	70,41	62,07	8,34	11,24	7,12	10,6	284,93	284,93	0	278,68	279,94	0	0	2,346	0	24	0	
25.07.26	70,95	62,8	8,15	11,31	7,16	10,6	285,39	285,39	0	279,04	280,27	0	0	2,298	0	24	0	
26.07.26	70,87	62,96	7,91	11,48	7,08	10,6	289,75	289,75	0	283,3	284,53	0	0	2,267	0	24	0	
27.07.26	69,52	61,96	7,56	11,45	7,04	10,6	289,62	289,62	0	283,42	284,56	0	0	2,168	0	24	0	
28.07.26	69,03	61,73	7,31	11,52	6,92	10,6	292,61	292,61	0	286,43	287,54	0	0	2,12	0	24	0	
29.07.26	67,41	60,12	7,29	11,02	7,01	10,6	283,75	283,75	0,02	278,01	279,08	0,02	0,02	2,05	0,001	24	0	
30.07.26	68,06	60,35	7,71	10,73	7,27	10,6	277,5	277,5	0	271,78	272,89	0	0	2,115	0	24	0	
31.07.26	68,25	60,15	8,1	10,03	7,31	10,6	258,83	258,83	0,01	253,47	254,56	0,01	0,01	2,069	0,001	24	0	
01.08.26	67,48	58,91	8,57	9,53	7,5	10,6	242,88	242,88	0	237,94	239,02	0	0	2,05	0	24	0	
02.08.26	67,24	58,34	8,9	9,56	7,61	10,6	245,57	245,57	0,01	240,61	241,76	0,01	0,01	2,151	0,001	24	0	
03.08.26	66,22	57,61	8,61	9,42	7,59	10,6	254,07	254,07	0	249,07	250,21	0	0	2,154	0	24	0	
04.08.26	69,79	61,01	8,78	10,27	7,77	10,6	277,57	277,57	0,02	271,57	272,87	0,02	0,02	2,401	0,001	24	0	
05.08.26	69,3	60,05	9,26	10,13	8,28	10,6	260,79	260,79	0	255,22	256,52	0	0	2,373	0	24	0	
06.08.26	76,17	65,56	10,62	9,98	8,18	10,6	261,9	261,9	0,01	255,26	256,83	0,01	0,01	2,721	0,001	24	0	
07.08.26	69,14	59,97	9,18	9,38	7,93	10,6	251,14	251,14	0	245,78	247,03	0	0	2,263	0	24	0	
08.08.26	68,57	59,56	9,01	9,13	7,75	10,6	254,14	254,14	0,02	248,81	250,02	0,02	0,02	2,252	0,001	24	0	
09.08.26	66,92	58,27	8,65	9,3	7,82	10,6	252,09	252,09	0	247,03	248,19	0	0	2,144	0	24	0	
10.08.26	65,97	57,67	8,29	8,93	7,61	10,6	251,7	251,7	0,01	246,78	247,85	0,01	0,01	2,054	0,001	24	0	
11.08.26	64,75	56,65	8,1	8,71	7,44	10,6	251,75	251,75	0	247	248,05	0	0	2,008	0	24	0	
12.08.26	65,2	56,95	8,25	8,69	7,32	10,6	256,93	256,93	0	252,01	253,12	0	0	2,087	0	24	0	
13.08.26	66,48	56,21	10,27	8,88	7,3	10,6	201,48	201,48	0,01	197,48	198,55	0,01	0,01	2,036	0,001	24	0	
14.08.26	66,17	50,1	16,07	8,83	7,28	10,6	119,21	119,21	0,01	116,87	117,84	0,01	0,01	1,882	0	24	0	
15.08.26	66,35	50,41	15,94	8,84	7,41	10,6	130,29	130,29	1,48	127,72	128,77	1,464	1,464	2,113	0,073	24	0	
16.08.26	66,4	50,72	15,69	8,84	7,38	10,6	128,23	128,23	16,61	125,7	126,7	16,406	16,406	2,81	0,848	24	0	
17.08.26	66,62	52,09	14,53	8,89	7,4	10,6	159,01	159,01	0,75	155,84	157,03	0,741	0,741	2,308	0,039	24	0	
18.08.26	66,8	53,09	13,72	8,74	7,33	10,6	163,19	163,19	0,01	159,93	161,07	0,01	0,01	2,199	0,001	24	0	
19.08.26	66,51	51,57	14,94	8,82	7,47	10,6	145,47	145,47	0	142,58	143,69	0	0	2,134	0	24	0	
20.08.26	66,03	52,42	13,6	8,83	7,66	10,6	159,81	159,81	0	156,68	157,8	0	0	2,135	0	24	0	
Итого/Сред	**68,28**	**58,89**	**9,39**	**9,77**	**7,45**	**10,6**	**6807,63**	**6807,63**	**18,97**	**6666,1**	**6699,6**	**18,738**	**18,738**	**64,009**	**0,967**	**696**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26	188542	191598	14,14	182913	188667	13,493	13,493	4659,38	0,686	18838	641
20.08.26	195350	198406	33,11	189579	195366	32,231	32,231	4723,39	1,653	19534	641
Итого	**6807,63**	**6807,63**	**18,97**	**6666,061**	**6699,56**	**18,738**	**18,738**	**64,009**	**0,967**	**696**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента_____ Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:54-1
Адрес:54-1
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122683, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,24	52,96	16,28	10,38	6,58	6,12	76,91	76,62	0	75,272	75,634	0	0	5	1,02	1,231	0	24	0	
24.07.26 23	69,83	52,76	17,06	10,76	6,56	6,12	69,6	69,4	0	68,095	68,512	0	0	5	1,02	1,168	0	24	0	
25.07.26 23	70,35	53,17	17,18	10,84	6,6	6,12	68,78	68,45	0	67,271	67,558	0	0	5	1,02	1,161	0	24	0	
26.07.26 23	70,2	52,83	17,37	11,01	6,53	6,12	69,38	69,03	0	67,865	68,141	0	0	5	1,02	1,185	0	24	0	
27.07.26 23	69,01	53,33	15,68	10,97	6,49	6,12	76,09	75,89	0	74,48	74,898	0	0	5	1,02	1,175	0	24	0	
28.07.26 23	68,49	53,73	14,76	11,05	6,37	6,12	77,58	77,33	0	75,966	76,302	0	0	5	1,02	1,129	0	24	0	
29.07.26 23	64,9	54,08	10,82	10,54	6,47	6,12	111,93	111,68	0	109,807	110,171	0	0	5	1,02	1,197	0	24	0	
30.07.26 23	67,69	53,13	14,55	10,25	6,71	6,12	80,74	80,53	0	79,091	79,486	0	0	5	1,02	1,157	0	24	0	
31.07.26 23	67,85	53,46	14,39	9,56	6,76	6,12	79,92	79,37	0	78,274	78,324	0	0	5	1,02	1,131	0	24	0	
01.08.26 23	67,2	54,2	13	9,06	6,95	6,12	95,05	94,31	0	93,13	93,043	0	0	5	1,02	1,215	0	24	0	
02.08.26 23	67,04	53,98	13,05	9,08	7,06	6,12	96,8	96,37	0	94,848	95,076	0	0	5	1,02	1,242	0	24	0	
03.08.26 23	66,23	54,88	11,35	8,93	7,05	6,12	110,85	110,14	0	108,665	108,615	0	0	5	1,02	1,238	0	24	0	
04.08.26 23	69,29	52,89	16,4	9,79	7,21	6,12	75,66	75,4	0	74,047	74,432	0	0	5	1,02	1,218	0	24	0	
05.08.26 23	68,89	53,16	15,73	9,65	7,72	6,12	81,66	81,27	0	79,934	80,216	0	0	5	1,02	1,261	0	24	0	
06.08.26 23	75,11	51,59	23,52	9,51	7,63	6,12	54,86	54,57	0	53,501	53,904	0	0	5	1,02	1,261	0	24	0	
07.08.26 23	68,3	53,32	14,98	8,91	7,37	6,12	84,22	83,86	0	82,465	82,763	0	0	5	1,02	1,238	0	24	0	
08.08.26 23	67,81	53,84	13,97	8,65	7,2	6,12	88,22	87,83	0	86,405	86,664	0	0	5	1,02	1,209	0	24	0	
09.08.26 23	66,66	54,17	12,49	8,82	7,27	6,12	103,87	103,11	0	101,798	101,727	0	0	5	1,02	1,274	0	24	0	
10.08.26 23	65,73	55,01	10,72	8,45	7,07	6,12	119,63	119,04	0	117,301	117,386	0	0	5	1,02	1,26	0	24	0	
11.08.26 23	64,79	55,96	8,83	8,21	6,9	6,12	147,97	147,15	0	145,163	145,033	0	0	5	1,02	1,285	0	24	0	
12.08.26 23	65,08	56,05	9,03	8,2	6,78	6,12	141,04	140,31	0	138,349	138,286	0	0	5	1,02	1,253	0	24	0	
13.08.26 23	66,6	54,7	11,89	8,38	6,76	6,12	106,39	105,85	0	104,274	104,394	0	0	5	1,02	1,244	0	24	0	
14.08.26 23	66,41	54,82	11,59	8,33	6,74	6,12	105,91	105,51	0	103,806	104,051	0	0	5	1,02	1,206	0	24	0	
15.08.26 23	66,59	55,06	11,53	8,34	6,88	6,12	115,66	114,92	0	113,355	113,321	0	0	5	1,02	1,31	0	24	0	
16.08.26 23	66,63	54	12,62	8,34	6,84	6,12	110,49	110	0	108,284	108,525	0	0	5	1,02	1,37	0	24	0	
17.08.26 23	66,66	53,14	13,52	8,39	6,86	6,12	102,05	101,65	0	100,016	100,33	0	0	5	1,02	1,355	0	24	0	
18.08.26 23	66,79	53,29	13,5	8,24	6,79	6,12	103,03	102,56	0	100,969	101,22	0	0	5	1,02	1,366	0	24	0	
19.08.26 23	66,48	53,6	12,88	8,32	6,92	6,12	107,33	107,37	0	105,201	105,947	0	0	5	1,02	1,358	0	24	0	
20.08.26 23	65,92	53,99	11,93	8,33	7,11	6,12	117,53	117,04	0	115,232	115,479	0	0	5	1,02	1,378	0	24	0	
21.08.26 23	65,09	54,76	10,33	8,35	7,27	6,12	129,21	129,04	0	126,737	127,269	0	0	5	1,02	1,312	0	24	0	
22.08.26 23	64,17	55,66	8,52	8,31	7,25	6,12	156,89	156,58	0	153,971	154,36	0	0	5	1,02	1,314	0	24	0	
23.08.26 23	63,17	56,34	6,83	8,26	7,4	6,12	203,32	202,45	0	199,65	199,506	0	0	5	1,02	1,367	0	24	0	
Итого/Средн	**66,75**	**54,28**	**12,47**	**9,19**	**6,94**	**6,12**	**3268,57**	**3254,63**	**0**	**3203,224**	**3210,571**	**0**	**0**	**5**	**1,02**	**40,068**	**0**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	114044,47	111406,82	12,04	106992,118	106033,824	11,483	11,483	2749,447	0,545	14648	1371
23.08.26 23	117313,04	114661,45	12,04	110195,342	109244,395	11,483	11,483	2789,515	0,545	15416	1371
Итого	**3268,57**	**3254,63**	**0**	**3203,224**	**3210,571**	**0**	**0**	**40,068**	**0**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1147456047298 ИНН 7452252

ООО «Уралэнергосбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ ЭЭР
Мартовская Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:54-2
Адрес:54-2
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,56	51,14	18,42	10,41	6,57	6,12	65,65	65,59	0	64,239	64,795	0	0	5	1,02	1,188	0	24	0	
24.07.26 23	70,22	52,71	17,51	10,79	6,55	6,12	71,98	71,93	0	70,41	71,005	0	0	5	1,02	1,239	0	24	0	
25.07.26 23	70,91	58,22	12,7	10,87	6,59	6,12	97,9	97,95	0	95,727	96,416	0	0	5	1,02	1,224	0	24	0	
26.07.26 23	70,88	58,67	12,22	11,04	6,52	6,12	106,84	106,93	0	104,468	105,236	0	0	5	1,02	1,286	0	24	0	
27.07.26 23	69,33	55,65	13,68	11	6,47	6,12	92,08	92,17	0	90,115	90,854	0	0	5	1,02	1,241	0	24	0	
28.07.26 23	68,82	58,43	10,39	11,06	6,36	6,12	116,91	117,11	0	114,451	115,273	0	0	5	1,02	1,2	0	24	0	
29.07.26 23	65,55	52,62	12,93	10,56	6,46	6,12	90,35	90,79	0	88,607	89,631	0	0	5	1,02	1,153	0	24	0	
30.07.26 23	67,81	49,07	18,74	10,26	6,7	6,12	60,19	61,01	0	58,959	60,336	0	0	5	1,02	1,109	0	24	0	
31.07.26 23	67,92	49,2	18,71	9,57	6,75	6,12	56,28	57,11	0	55,121	56,477	0	0	5	1,02	1,035	0	24	0	
01.08.26 23	67,14	47,67	19,47	9,08	6,94	6,12	58,06	58,87	0	56,889	58,26	0	0	5	1,02	1,11	0	24	0	
02.08.26 23	66,98	47,17	19,81	9,11	7,04	6,12	61,77	62,49	0	60,528	61,853	0	0	5	1,02	1,202	0	24	0	
03.08.26 23	66,32	47,77	18,55	8,98	7,03	6,12	64,88	65,54	0	63,601	64,855	0	0	5	1,02	1,182	0	24	0	
04.08.26 23	69,42	47,88	21,54	9,82	7,22	6,12	56,96	57,57	0	55,738	56,965	0	0	5	1,02	1,203	0	24	0	
05.08.26 23	69,13	46,49	22,64	9,67	7,71	6,12	57,25	57,85	0	56,032	57,282	0	0	5	1,02	1,271	0	24	0	
06.08.26 23	75,63	47,79	27,84	9,53	7,61	6,12	47,83	48,2	0	46,631	47,696	0	0	5	1,02	1,3	0	24	0	
07.08.26 23	68,18	46,27	21,91	8,91	7,36	6,12	56,61	57,07	0	55,434	56,514	0	0	5	1,02	1,216	0	24	0	
08.08.26 23	68,13	46,68	21,45	8,69	7,19	6,12	59,05	59,45	0	57,824	58,858	0	0	5	1,02	1,242	0	24	0	
09.08.26 23	66,6	46,35	20,25	8,84	7,26	6,12	64,53	64,91	0	63,244	64,276	0	0	5	1,02	1,282	0	24	0	
10.08.26 23	65,58	46,71	18,86	8,46	7,04	6,12	67,5	67,89	0	66,193	67,215	0	0	5	1,02	1,25	0	24	0	
11.08.26 23	64,6	47,59	17,01	8,24	6,88	6,12	69,26	69,7	0	67,956	68,976	0	0	5	1,02	1,158	0	24	0	
12.08.26 23	65,1	46,67	18,43	8,23	6,76	6,12	67,7	68,38	0	66,409	67,698	0	0	5	1,02	1,226	0	24	0	
13.08.26 23	66,55	47,05	19,5	8,41	6,74	6,12	62,33	63,09	0	61,092	62,452	0	0	5	1,02	1,193	0	24	0	
14.08.26 23	66,3	47,33	18,97	8,35	6,73	6,12	62,33	63,11	0	61,097	62,461	0	0	5	1,02	1,161	0	24	0	
15.08.26 23	66,54	46,4	20,14	8,37	6,86	6,12	66,51	67,2	0	65,187	66,539	0	0	5	1,02	1,315	0	24	0	
16.08.26 23	66,52	46,03	20,49	8,37	6,83	6,12	67,31	67,96	0	65,972	67,301	0	0	5	1,02	1,353	0	24	0	
17.08.26 23	66,64	46,59	20,04	8,42	6,85	6,12	63,96	64,6	0	62,685	63,962	0	0	5	1,02	1,258	0	24	0	
18.08.26 23	66,76	46,55	20,2	8,27	6,78	6,12	64,26	64,86	0	62,974	64,221	0	0	5	1,02	1,274	0	24	0	
19.08.26 23	66,41	46,29	20,12	8,35	6,92	6,12	66,59	67,22	0	65,271	66,564	0	0	5	1,02	1,315	0	24	0	
20.08.26 23	65,87	46,41	19,46	8,37	7,11	6,12	70,19	70,97	0	68,82	70,273	0	0	5	1,02	1,341	0	24	0	
21.08.26 23	65,16	46,69	18,47	8,38	7,25	6,12	72,71	73,52	0	71,314	72,789	0	0	5	1,02	1,319	0	24	0	
22.08.26 23	64,12	47,76	16,36	8,34	7,25	6,12	79,65	80,53	0	78,171	79,691	0	0	5	1,02	1,28	0	24	0	
23.08.26 23	63,4	48,27	15,13	8,3	7,38	6,12	91,45	92,29	0	89,786	91,31	0	0	5	1,02	1,36	0	24	0	
Итого/Средн	**67,42**	**49,61**	**17,81**	**9,22**	**6,93**	**6,12**	**2256,87**	**2273,86**	**0**	**2210,946**	**2248,033**	**0**	**0**	**5**	**1,02**	**39,484**	**0**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	122519,75	121519,11	13,06	118594,451	119393,544	12,913	12,913	2981,96	0,572	15611	407
23.08.26 23	124776,62	123792,97	13,06	120805,396	121641,576	12,913	12,913	3021,444	0,572	16379	407
Итого	**2256,87**	**2273,86**	**0**	**2210,946**	**2248,033**	**0**	**0**	**39,484**	**0**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации Ю. Мар

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ ЭЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:54-2
Адрес:54-2
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,56	51,14	18,42	10,41	6,57	6,12	65,65	65,59	0	64,239	64,795	0	0	5	1,02	1,188	0	24	0	
24.07.26 23	70,22	52,71	17,51	10,79	6,55	6,12	71,98	71,93	0	70,41	71,005	0	0	5	1,02	1,239	0	24	0	
25.07.26 23	70,91	58,22	12,7	10,87	6,59	6,12	97,9	97,95	0	95,727	96,416	0	0	5	1,02	1,224	0	24	0	
26.07.26 23	70,88	58,67	12,22	11,04	6,52	6,12	106,84	106,93	0	104,468	105,236	0	0	5	1,02	1,286	0	24	0	
27.07.26 23	69,33	55,65	13,68	11	6,47	6,12	92,08	92,17	0	90,115	90,854	0	0	5	1,02	1,241	0	24	0	
28.07.26 23	68,82	58,43	10,39	11,06	6,36	6,12	116,91	117,11	0	114,451	115,273	0	0	5	1,02	1,2	0	24	0	
29.07.26 23	65,55	52,62	12,93	10,56	6,46	6,12	90,35	90,79	0	88,607	89,631	0	0	5	1,02	1,153	0	24	0	
30.07.26 23	67,81	49,07	18,74	10,26	6,7	6,12	60,19	61,01	0	58,959	60,336	0	0	5	1,02	1,109	0	24	0	
31.07.26 23	67,92	49,2	18,71	9,57	6,75	6,12	56,28	57,11	0	55,121	56,477	0	0	5	1,02	1,035	0	24	0	
01.08.26 23	67,14	47,67	19,47	9,08	6,94	6,12	58,06	58,87	0	56,889	58,26	0	0	5	1,02	1,11	0	24	0	
02.08.26 23	66,98	47,17	19,81	9,11	7,04	6,12	61,77	62,49	0	60,528	61,853	0	0	5	1,02	1,202	0	24	0	
03.08.26 23	66,32	47,77	18,55	8,98	7,03	6,12	64,88	65,54	0	63,601	64,855	0	0	5	1,02	1,182	0	24	0	
04.08.26 23	69,42	47,88	21,54	9,82	7,22	6,12	56,96	57,57	0	55,738	56,965	0	0	5	1,02	1,203	0	24	0	
05.08.26 23	69,13	46,49	22,64	9,67	7,71	6,12	57,25	57,85	0	56,032	57,282	0	0	5	1,02	1,271	0	24	0	
06.08.26 23	75,63	47,79	27,84	9,53	7,61	6,12	47,83	48,2	0	46,631	47,696	0	0	5	1,02	1,3	0	24	0	
07.08.26 23	68,18	46,27	21,91	8,91	7,36	6,12	56,61	57,07	0	55,434	56,514	0	0	5	1,02	1,216	0	24	0	
08.08.26 23	68,13	46,68	21,45	8,69	7,19	6,12	59,05	59,45	0	57,824	58,858	0	0	5	1,02	1,242	0	24	0	
09.08.26 23	66,6	46,35	20,25	8,84	7,26	6,12	64,53	64,91	0	63,244	64,276	0	0	5	1,02	1,282	0	24	0	
10.08.26 23	65,58	46,71	18,86	8,46	7,04	6,12	67,5	67,89	0	66,193	67,215	0	0	5	1,02	1,25	0	24	0	
11.08.26 23	64,6	47,59	17,01	8,24	6,88	6,12	69,26	69,7	0	67,956	68,976	0	0	5	1,02	1,158	0	24	0	
12.08.26 23	65,1	46,67	18,43	8,23	6,76	6,12	67,7	68,38	0	66,409	67,698	0	0	5	1,02	1,226	0	24	0	
13.08.26 23	66,55	47,05	19,5	8,41	6,74	6,12	62,33	63,09	0	61,092	62,452	0	0	5	1,02	1,193	0	24	0	
14.08.26 23	66,3	47,33	18,97	8,35	6,73	6,12	62,33	63,11	0	61,097	62,461	0	0	5	1,02	1,161	0	24	0	
15.08.26 23	66,54	46,4	20,14	8,37	6,86	6,12	66,51	67,2	0	65,187	66,539	0	0	5	1,02	1,315	0	24	0	
16.08.26 23	66,52	46,03	20,49	8,37	6,83	6,12	67,31	67,96	0	65,972	67,301	0	0	5	1,02	1,353	0	24	0	
17.08.26 23	66,64	46,59	20,04	8,42	6,85	6,12	63,96	64,6	0	62,685	63,962	0	0	5	1,02	1,258	0	24	0	
18.08.26 23	66,76	46,55	20,2	8,27	6,78	6,12	64,26	64,86	0	62,974	64,221	0	0	5	1,02	1,274	0	24	0	
19.08.26 23	66,41	46,29	20,12	8,35	6,92	6,12	66,59	67,22	0	65,271	66,564	0	0	5	1,02	1,315	0	24	0	
20.08.26 23	65,87	46,41	19,46	8,37	7,11	6,12	70,19	70,97	0	68,82	70,273	0	0	5	1,02	1,341	0	24	0	
21.08.26 23	65,16	46,69	18,47	8,38	7,25	6,12	72,71	73,52	0	71,314	72,789	0	0	5	1,02	1,319	0	24	0	
22.08.26 23	64,12	47,76	16,36	8,34	7,25	6,12	79,65	80,53	0	78,171	79,691	0	0	5	1,02	1,28	0	24	0	
23.08.26 23	63,4	48,27	15,13	8,3	7,38	6,12	91,45	92,29	0	89,786	91,31	0	0	5	1,02	1,36	0	24	0	
Итого/Средн	**67,42**	**49,61**	**17,81**	**9,22**	**6,93**	**6,12**	**2256,87**	**2273,86**	**0**	**2210,946**	**2248,033**	**0**	**0**	**5**	**1,02**	**39,484**	**0**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	122519,75	121519,11	13,06	118594,451	119393,544	12,913	12,913	2981,96	0,572	15611	407
23.08.26 23	124776,62	123792,97	13,06	120805,396	121641,576	12,913	12,913	3021,444	0,572	16379	407
Итого	**2256,87**	**2273,86**	**0**	**2210,946**	**2248,033**	**0**	**0**	**39,484**	**0**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации Ю.Мартов

ООО «УралЭнергосбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домоуправ-Сервис» для документов ОГРН 1234700007252

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:54-2
Адрес:54-2
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20123253, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,56	51,14	18,42	10,41	6,57	6,12	65,65	65,59	0	64,239	64,795	0	0	5	1,02	1,188	0	24	0	
24.07.26 23	70,22	52,71	17,51	10,79	6,55	6,12	71,98	71,93	0	70,41	71,005	0	0	5	1,02	1,239	0	24	0	
25.07.26 23	70,91	58,22	12,7	10,87	6,59	6,12	97,9	97,95	0	95,727	96,416	0	0	5	1,02	1,224	0	24	0	
26.07.26 23	70,88	58,67	12,22	11,04	6,52	6,12	106,84	106,93	0	104,468	105,236	0	0	5	1,02	1,286	0	24	0	
27.07.26 23	69,33	55,65	13,68	11	6,47	6,12	92,08	92,17	0	90,115	90,854	0	0	5	1,02	1,241	0	24	0	
28.07.26 23	68,82	58,43	10,39	11,06	6,36	6,12	116,91	117,11	0	114,451	115,273	0	0	5	1,02	1,2	0	24	0	
29.07.26 23	65,55	52,62	12,93	10,56	6,46	6,12	90,35	90,79	0	88,607	89,631	0	0	5	1,02	1,153	0	24	0	
30.07.26 23	67,81	49,07	18,74	10,26	6,7	6,12	60,19	61,01	0	58,959	60,336	0	0	5	1,02	1,109	0	24	0	
31.07.26 23	67,92	49,2	18,71	9,57	6,75	6,12	56,28	57,11	0	55,121	56,477	0	0	5	1,02	1,035	0	24	0	
01.08.26 23	67,14	47,67	19,47	9,08	6,94	6,12	58,06	58,87	0	56,889	58,26	0	0	5	1,02	1,11	0	24	0	
02.08.26 23	66,98	47,17	19,81	9,11	7,04	6,12	61,77	62,49	0	60,528	61,853	0	0	5	1,02	1,202	0	24	0	
03.08.26 23	66,32	47,77	18,55	8,98	7,03	6,12	64,88	65,54	0	63,601	64,855	0	0	5	1,02	1,182	0	24	0	
04.08.26 23	69,42	47,88	21,54	9,82	7,22	6,12	56,96	57,57	0	55,738	56,965	0	0	5	1,02	1,203	0	24	0	
05.08.26 23	69,13	46,49	22,64	9,67	7,71	6,12	57,25	57,85	0	56,032	57,282	0	0	5	1,02	1,271	0	24	0	
06.08.26 23	75,63	47,79	27,84	9,53	7,61	6,12	47,83	48,2	0	46,631	47,696	0	0	5	1,02	1,3	0	24	0	
07.08.26 23	68,18	46,27	21,91	8,91	7,36	6,12	56,61	57,07	0	55,434	56,514	0	0	5	1,02	1,216	0	24	0	
08.08.26 23	68,13	46,68	21,45	8,69	7,19	6,12	59,05	59,45	0	57,824	58,858	0	0	5	1,02	1,242	0	24	0	
09.08.26 23	66,6	46,35	20,25	8,84	7,26	6,12	64,53	64,91	0	63,244	64,276	0	0	5	1,02	1,282	0	24	0	
10.08.26 23	65,58	46,71	18,86	8,46	7,04	6,12	67,5	67,89	0	66,193	67,215	0	0	5	1,02	1,25	0	24	0	
11.08.26 23	64,6	47,59	17,01	8,24	6,88	6,12	69,26	69,7	0	67,956	68,976	0	0	5	1,02	1,158	0	24	0	
12.08.26 23	65,1	46,67	18,43	8,23	6,76	6,12	67,7	68,38	0	66,409	67,698	0	0	5	1,02	1,226	0	24	0	
13.08.26 23	66,55	47,05	19,5	8,41	6,74	6,12	62,33	63,09	0	61,092	62,452	0	0	5	1,02	1,193	0	24	0	
14.08.26 23	66,3	47,33	18,97	8,35	6,73	6,12	62,33	63,11	0	61,097	62,461	0	0	5	1,02	1,161	0	24	0	
15.08.26 23	66,54	46,4	20,14	8,37	6,86	6,12	66,51	67,2	0	65,187	66,539	0	0	5	1,02	1,315	0	24	0	
16.08.26 23	66,52	46,03	20,49	8,37	6,83	6,12	67,31	67,96	0	65,972	67,301	0	0	5	1,02	1,353	0	24	0	
17.08.26 23	66,64	46,59	20,04	8,42	6,85	6,12	63,96	64,6	0	62,685	63,962	0	0	5	1,02	1,258	0	24	0	
18.08.26 23	66,76	46,55	20,2	8,27	6,78	6,12	64,26	64,86	0	62,974	64,221	0	0	5	1,02	1,274	0	24	0	
19.08.26 23	66,41	46,29	20,12	8,35	6,92	6,12	66,59	67,22	0	65,271	66,564	0	0	5	1,02	1,315	0	24	0	
20.08.26 23	65,87	46,41	19,46	8,37	7,11	6,12	70,19	70,97	0	68,82	70,273	0	0	5	1,02	1,341	0	24	0	
21.08.26 23	65,16	46,69	18,47	8,38	7,25	6,12	72,71	73,52	0	71,314	72,789	0	0	5	1,02	1,319	0	24	0	
22.08.26 23	64,12	47,76	16,36	8,34	7,25	6,12	79,65	80,53	0	78,171	79,691	0	0	5	1,02	1,28	0	24	0	
23.08.26 23	63,4	48,27	15,13	8,3	7,38	6,12	91,45	92,29	0	89,786	91,31	0	0	5	1,02	1,36	0	24	0	
Итого/Средн	**67,42**	**49,61**	**17,81**	**9,22**	**6,93**	**6,12**	**2256,87**	**2273,86**	**0**	**2210,946**	**2248,033**	**0**	**0**	**5**	**1,02**	**39,484**	**0**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	122519,75	121519,11	13,06	118594,451	119393,544	12,913	12,913	2981,96	0,572	15611	407
23.08.26 23	124776,62	123792,97	13,06	120805,396	121641,576	12,913	12,913	3021,444	0,572	16379	407
Итого	**2256,87**	**2273,86**	**0**	**2210,946**	**2248,033**	**0**	**0**	**39,484**	**0**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «Уралэнергосбыт»
инженер СТИ 5ЭР
Мартовская Ю.О.
24.08.2026

«Домоуправ-Сервис» для документов

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:54-3
Адрес:54-3
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,59	52,25	17,34	10,36	6,58	6,12	83,45	82,72	0	81,655	81,679	0	0	5	1,02	1,422	0	24	0	
24.07.26 23	70,16	51,74	18,42	10,74	6,56	6,12	76,14	75,47	0	74,477	74,538	0	0	5	1,02	1,378	0	24	0	
25.07.26 23	70,67	52,56	18,11	10,82	6,6	6,12	74,73	74,07	0,01	73,075	73,131	0,01	0,01	5	1,02	1,33	0	24	0	
26.07.26 23	70,58	52,48	18,1	10,99	6,53	6,12	74,95	74,3	0,02	73,295	73,356	0,02	0,02	5	1,02	1,334	0,001	24	0	
27.07.26 23	69,29	52,95	16,35	10,95	6,49	6,12	82,36	81,69	0,05	80,602	80,635	0,049	0,049	5	1,02	1,327	0,002	24	0	
28.07.26 23	68,83	52,56	16,26	11,03	6,37	6,12	81,61	80,98	0	79,895	79,951	0	0	5	1,02	1,307	0	24	0	
29.07.26 23	66,18	53,68	12,51	10,52	6,47	6,12	106,33	105,86	0,12	104,243	104,459	0,118	0,118	5	1,02	1,317	0,006	24	0	
30.07.26 23	67,9	53,86	14,03	10,23	6,71	6,12	94,75	94,35	0,07	92,803	93,088	0,069	0,069	5	1,02	1,312	0,003	24	0	
31.07.26 23	68,15	53,83	14,32	9,53	6,76	6,12	93,76	93,36	0	91,814	92,117	0	0	5	1,02	1,32	0	24	0	
01.08.26 23	67,43	53,81	13,63	9,04	6,95	6,12	99,32	98,92	0	97,298	97,605	0	0	5	1,02	1,33	0	24	0	
02.08.26 23	67,27	54,05	13,22	9,06	7,06	6,12	106,42	105,97	0	104,262	104,546	0	0	5	1,02	1,383	0	24	0	
03.08.26 23	66,41	54,61	11,79	8,91	7,05	6,12	116,93	116,5	0,04	114,62	114,907	0,039	0,039	5	1,02	1,358	0,002	24	0	
04.08.26 23	69,66	52,49	17,17	9,77	7,22	6,12	84,25	83,87	0,09	82,428	82,812	0,089	0,089	5	1,02	1,424	0,004	24	0	
05.08.26 23	69,09	52,77	16,33	9,63	7,73	6,12	90,35	89,94	0,04	88,43	88,793	0,04	0,04	5	1,02	1,449	0,002	24	0	
06.08.26 23	75,49	50,08	25,41	9,49	7,63	6,12	55,93	55,63	0,01	54,531	54,99	0,01	0,01	5	1,02	1,388	0	24	0	
07.08.26 23	68,57	52,26	16,31	8,89	7,38	6,12	86,36	86,05	0	84,541	84,97	0	0	5	1,02	1,382	0	24	0	
08.08.26 23	68,07	53,09	14,98	8,63	7,2	6,12	95,47	95,11	0	93,491	93,875	0	0	5	1,02	1,403	0	24	0	
09.08.26 23	66,87	54,07	12,79	8,8	7,28	6,12	110,81	110,44	0	108,586	108,954	0	0	5	1,02	1,393	0	24	0	
10.08.26 23	65,94	54,69	11,25	8,42	7,07	6,12	127,43	127,07	0	124,94	125,324	0	0	5	1,02	1,409	0	24	0	
11.08.26 23	64,98	55,57	9,41	8,19	6,9	6,12	155,79	155,44	0	152,823	153,235	0	0	5	1,02	1,442	0	24	0	
12.08.26 23	65,22	55,18	10,04	8,18	6,78	6,12	148,98	148,53	0	146,12	146,46	0	0	5	1,02	1,47	0	24	0	
13.08.26 23	66,8	53,45	13,34	8,37	6,76	6,12	107,57	107,17	0	105,414	105,766	0	0	5	1,02	1,41	0	24	0	
14.08.26 23	66,63	54,03	12,6	8,31	6,74	6,12	114,97	114,55	0	112,669	113,013	0	0	5	1,02	1,424	0	24	0	
15.08.26 23	66,77	54,21	12,56	8,32	6,88	6,12	116,39	115,92	0	114,058	114,354	0	0	5	1,02	1,435	0	24	0	
16.08.26 23	66,83	53,3	13,52	8,32	6,85	6,12	115,04	114,54	0	112,732	113,049	0	0	5	1,02	1,528	0	24	0	
17.08.26 23	66,88	53,73	13,15	8,37	6,86	6,12	116,09	115,62	0	113,764	114,085	0	0	5	1,02	1,5	0	24	0	
18.08.26 23	67,04	53,77	13,28	8,22	6,8	6,12	117,99	117,49	0,03	115,61	115,926	0,03	0,03	5	1,02	1,54	0,001	24	0	
19.08.26 23	66,75	53,52	13,24	8,3	6,93	6,12	119,32	118,82	0,06	116,928	117,251	0,059	0,059	5	1,02	1,554	0,003	24	0	
20.08.26 23	66,18	54,09	12,09	8,32	7,12	6,12	129,27	128,76	0,06	126,722	127,034	0,059	0,059	5	1,02	1,538	0,003	24	0	
21.08.26 23	65,25	55,11	10,15	8,32	7,28	6,12	155,07	154,66	0,01	152,102	152,51	0,01	0,01	5	1,02	1,547	0	24	0	
22.08.26 23	64,48	55,13	9,35	8,29	7,26	6,12	160,81	160,55	0,01	157,794	158,318	0,01	0,01	5	1,02	1,478	0,001	24	0	
23.08.26 23	63,28	55,91	7,37	8,24	7,41	6,12	213,17	213,07	0	209,304	210,011	0	0	5	1,02	1,546	0	24	0	
Итого/Средн	**67,03**	**53,89**	**13,14**	**9,17**	**6,94**	**6,12**	**3511,81**	**3497,42**	**0,62**	**3441,028**	**3450,74**	**0,612**	**0,612**	**5**	**1,02**	**45,378**	**0,03**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	145113,64	143822,1	25,62	140578,456	141169,529	25,278	25,278	3083,597	1,23	15612	406
23.08.26 23	148625,45	147319,52	26,24	144019,484	144620,269	25,89	25,89	3128,976	1,259	16380	406
Итого	**3511,81**	**3497,42**	**0,62**	**3441,028**	**3450,74**	**0,612**	**0,612**	**45,378**	**0,03**	**768**	**0**

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

«Домоуправ-Сервис» для документов

ООО «УралЭнергоСбыт»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:54-3
Адрес:54-3
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x6FD0

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,59	52,25	17,34	10,36	6,58	6,12	83,45	82,72	0	81,655	81,679	0	0	5	1,02	1,422	0	24	0	
24.07.26 23	70,16	51,74	18,42	10,74	6,56	6,12	76,14	75,47	0	74,477	74,538	0	0	5	1,02	1,378	0	24	0	
25.07.26 23	70,67	52,56	18,11	10,82	6,6	6,12	74,73	74,07	0,01	73,075	73,131	0,01	0,01	5	1,02	1,33	0	24	0	
26.07.26 23	70,58	52,48	18,1	10,99	6,53	6,12	74,95	74,3	0,02	73,295	73,356	0,02	0,02	5	1,02	1,334	0,001	24	0	
27.07.26 23	69,29	52,95	16,35	10,95	6,49	6,12	82,36	81,69	0,05	80,602	80,635	0,049	0,049	5	1,02	1,327	0,002	24	0	
28.07.26 23	68,83	52,56	16,26	11,03	6,37	6,12	81,61	80,98	0	79,895	79,951	0	0	5	1,02	1,307	0	24	0	
29.07.26 23	66,18	53,68	12,51	10,52	6,47	6,12	106,33	105,86	0,12	104,243	104,459	0,118	0,118	5	1,02	1,317	0,006	24	0	
30.07.26 23	67,9	53,86	14,03	10,23	6,71	6,12	94,75	94,35	0,07	92,803	93,088	0,069	0,069	5	1,02	1,312	0,003	24	0	
31.07.26 23	68,15	53,83	14,32	9,53	6,76	6,12	93,76	93,36	0	91,814	92,117	0	0	5	1,02	1,32	0	24	0	
01.08.26 23	67,43	53,81	13,63	9,04	6,95	6,12	99,32	98,92	0	97,298	97,605	0	0	5	1,02	1,33	0	24	0	
02.08.26 23	67,27	54,05	13,22	9,06	7,06	6,12	106,42	105,97	0	104,262	104,546	0	0	5	1,02	1,383	0	24	0	
03.08.26 23	66,41	54,61	11,79	8,91	7,05	6,12	116,93	116,5	0,04	114,62	114,907	0,039	0,039	5	1,02	1,358	0,002	24	0	
04.08.26 23	69,66	52,49	17,17	9,77	7,22	6,12	84,25	83,87	0,09	82,428	82,812	0,089	0,089	5	1,02	1,424	0,004	24	0	
05.08.26 23	69,09	52,77	16,33	9,63	7,73	6,12	90,35	89,94	0,04	88,43	88,793	0,04	0,04	5	1,02	1,449	0,002	24	0	
06.08.26 23	75,49	50,08	25,41	9,49	7,63	6,12	55,93	55,63	0,01	54,531	54,99	0,01	0,01	5	1,02	1,388	0	24	0	
07.08.26 23	68,57	52,26	16,31	8,89	7,38	6,12	86,36	86,05	0	84,541	84,97	0	0	5	1,02	1,382	0	24	0	
08.08.26 23	68,07	53,09	14,98	8,63	7,2	6,12	95,47	95,11	0	93,491	93,875	0	0	5	1,02	1,403	0	24	0	
09.08.26 23	66,87	54,07	12,79	8,8	7,28	6,12	110,81	110,44	0	108,586	108,954	0	0	5	1,02	1,393	0	24	0	
10.08.26 23	65,94	54,69	11,25	8,42	7,07	6,12	127,43	127,07	0	124,94	125,324	0	0	5	1,02	1,409	0	24	0	
11.08.26 23	64,98	55,57	9,41	8,19	6,9	6,12	155,79	155,44	0	152,823	153,235	0	0	5	1,02	1,442	0	24	0	
12.08.26 23	65,22	55,18	10,04	8,18	6,78	6,12	148,98	148,53	0	146,12	146,46	0	0	5	1,02	1,47	0	24	0	
13.08.26 23	66,8	53,45	13,34	8,37	6,76	6,12	107,57	107,17	0	105,414	105,766	0	0	5	1,02	1,41	0	24	0	
14.08.26 23	66,63	54,03	12,6	8,31	6,74	6,12	114,97	114,55	0	112,669	113,013	0	0	5	1,02	1,424	0	24	0	
15.08.26 23	66,77	54,21	12,56	8,32	6,88	6,12	116,39	115,92	0	114,058	114,354	0	0	5	1,02	1,435	0	24	0	
16.08.26 23	66,83	53,3	13,52	8,32	6,85	6,12	115,04	114,54	0	112,732	113,049	0	0	5	1,02	1,528	0	24	0	
17.08.26 23	66,88	53,73	13,15	8,37	6,86	6,12	116,09	115,62	0	113,764	114,085	0	0	5	1,02	1,5	0	24	0	
18.08.26 23	67,04	53,77	13,28	8,22	6,8	6,12	117,99	117,49	0,03	115,61	115,926	0,03	0,03	5	1,02	1,54	0,001	24	0	
19.08.26 23	66,75	53,52	13,24	8,3	6,93	6,12	119,32	118,82	0,06	116,928	117,251	0,059	0,059	5	1,02	1,554	0,003	24	0	
20.08.26 23	66,18	54,09	12,09	8,32	7,12	6,12	129,27	128,76	0,06	126,722	127,034	0,059	0,059	5	1,02	1,538	0,003	24	0	
21.08.26 23	65,25	55,11	10,15	8,32	7,28	6,12	155,07	154,66	0,01	152,102	152,51	0,01	0,01	5	1,02	1,547	0	24	0	
22.08.26 23	64,48	55,13	9,35	8,29	7,26	6,12	160,81	160,55	0,01	157,794	158,318	0,01	0,01	5	1,02	1,478	0,001	24	0	
23.08.26 23	63,28	55,91	7,37	8,24	7,41	6,12	213,17	213,07	0	209,304	210,011	0	0	5	1,02	1,546	0	24	0	
Итого/Средн	**67,03**	**53,89**	**13,14**	**9,17**	**6,94**	**6,12**	**3511,81**	**3497,42**	**0,62**	**3441,028**	**3450,74**	**0,612**	**0,612**	**5**	**1,02**	**45,378**	**0,03**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	145113,64	143822,1	25,62	140578,456	141169,529	25,278	25,278	3083,597	1,23	15612	406
23.08.26 23	148625,45	147319,52	26,24	144019,484	144620,269	25,89	25,89	3128,976	1,259	16380	406
Итого	**3511,81**	**3497,42**	**0,62**	**3441,028**	**3450,74**	**0,612**	**0,612**	**45,378**	**0,03**	**768**	**0**

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

«Домоуправ-Сервис» для документов

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:Бр. Каш. 111Б
Адрес:Бр. Каш. 111Б
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
tхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20126040, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	69,53	47,96	21,57	10,77	6,86	7,7	43,49	42,04	0	42,556	41,597	0	0	0,921	0	24	0	
24.07.26 23	70,21	48,07	22,13	11,14	6,85	7,7	41,13	39,75	0	40,233	39,328	0	0	0,894	0	24	0	
25.07.26 23	70,8	48,68	22,12	11,22	6,89	7,7	39,38	38,06	0	38,507	37,646	0	0	0,855	0	24	0	
26.07.26 23	70,46	49,36	21,1	11,38	6,82	7,7	39,66	38,36	0	38,791	37,932	0	0	0,822	0	24	0	
27.07.26 23	69,28	49,08	20,21	11,35	6,77	7,7	42,14	40,8	0	41,244	40,347	0	0	0,837	0	24	0	
28.07.26 23	68,55	50,06	18,5	11,42	6,66	7,7	45,35	44,01	0	44,402	43,501	0	0	0,825	0	24	0	
29.07.26 23	61,59	51,21	10,38 <	10,92	6,75	7,7	80,58	79,05	0	79,188	78,113	0	0	0,856	0	24	0	*
30.07.26 23	67,87	49,36	18,51	10,65	6,99	7,7	44,74	43,2	0	43,823	42,716	0	0	0,814	0	24	0	
31.07.26 23	68,36	49,48	18,88	9,98	7,02	7,7	43,92	42,41	0	43,005	41,933	0	0	0,814	0	24	0	
01.08.26 23	67,2	49,66	17,55	9,51	7,2	7,7	47,22	45,61	0	46,266	45,094	0	0	0,814	0	24	0	
02.08.26 23	66,98	49,26	17,72	9,53	7,31	7,7	52,04	50,31	0	50,995	49,75	0	0	0,906	0	24	0	
03.08.26 23	67,36	48,69	18,67	9,41	7,29	7,7	50,18	48,5	0	49,161	47,971	0	0	0,92	0	24	0	
04.08.26 23	68,17	49,81	18,36	10,24	7,48	7,7	46,88	45,3	0	45,909	44,785	0	0	0,845	0	24	0	
05.08.26 23	68,3	55,5	12,8 <	10,1	7,98	7,7	49,38	47,89	0	48,354	47,21	0	0	0,622	0	24	0	*
06.08.26 23	71,77	45,31	26,46	9,96	7,88	7,7	36,71	35,18	0	35,874	34,852	0	0	0,951	0	24	0	
07.08.26 23	68,17	46,06	22,11	9,3	7,66	7,7	39,29	37,79	0	38,476	37,423	0	0	0,852	0	24	0	
08.08.26 23	68	47,22	20,78	9,07	7,48	7,7	40,87	39,36	0	40,025	38,96	0	0	0,833	0	24	0	
09.08.26 23	66,74	46,26	20,48	9,23	7,55	7,7	41,38	39,88	0	40,556	39,491	0	0	0,832	0	24	0	
10.08.26 23	66,37	47,96	18,42	8,86	7,33	7,7	46,77	45,16	0	45,847	44,684	0	0	0,846	0	24	0	
11.08.26 23	67,65	47,03	20,62	8,66	7,15	7,7	43,17	41,6	0	42,287	41,179	0	0	0,873	0	24	0	
12.08.26 23	68,54	45,49	23,06	8,65	7,03	7,7	38,17	36,65	0	37,369	36,301	0	0	0,863	0	24	0	
13.08.26 23	69,17	45,05	24,11	8,82	7,02	7,7	39,92	38,32	0	39,067	37,965	0	0	0,943	0	24	0	
14.08.26 23	68,39	47,42	20,97	8,76	7	7,7	38,91	37,43	0	38,095	37,044	0	0	0,8	0	24	0	
15.08.26 23	67,27	53,83	13,44	8,77	7,14	7,7	38,47	37,13	0	37,691	36,631	0	0	0,508	0	24	0	
16.08.26 23	68,76	52,1	16,67	8,77	7,11	7,7	39,01	37,59	0	38,188	37,111	0	0	0,638	0	24	0	
17.08.26 23	68,86	48,91	19,94	8,82	7,12	7,7	40,78	39,22	0	39,918	38,782	0	0	0,797	0	24	0	
18.08.26 23	68,83	45,15	23,68	8,68	7,05	7,7	43,68	41,97	0	42,756	41,579	0	0	1,014	0	24	0	
19.08.26 23	68,41	44,87	23,54	8,76	7,19	7,7	41,66	40,03	0	40,79	39,663	0	0	0,961	0	24	0	
20.08.26 23	67,93	44,4	23,54	8,78	7,38	7,7	41,35	39,75	0	40,497	39,395	0	0	0,954	0	24	0	
21.08.26 23	67,2	45,29	21,91	8,79	7,53	7,7	44,77	43,14	0	43,866	42,739	0	0	0,962	0	24	0	
22.08.26 23	66,89	44,94	21,95	8,75	7,51	7,7	44,29	42,65	0	43,4	42,257	0	0	0,953	0	24	0	
23.08.26 23	66,02	46,4	19,62	8,72	7,65	7,7	51,09	49,38	0	50,09	48,894	0	0	0,984	0	24	0	
Итого/Средн	**67,87**	**48,25**	**19,62**	**9,62**	**7,21**	**7,7**	**1416,38**	**1367,52**	**0**	**1387,224**	**1352,875**	**0**	**0**	**27,308**	**0**	**768**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	43756,59	42589,64	10,26	41717,486	41283,056	10,103	10,103	1168,908	0,565	7312	622
23.08.26 23	45172,97	43957,16	10,26	43104,71	42635,932	10,103	10,103	1196,216	0,565	8080	622
Итого	**1416,38**	**1367,52**	**0**	**1387,224**	**1352,875**	**0**	**0**	**27,308**	**0**	**768**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ИНСПЕКТОР СТИ 5 ЭР
МАЛЫГИНА О.В.
25 * 0 (* 2 0

«Домоуправ-Сервис» для документов

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:63-1
Адрес:Ун.Наб.63
Договор N:876543210 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
tхв: не исп. G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122875, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0xA4F9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C		P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26	69,72	55,16	14,56		10,87	7,08	10,6	142,68	143,28	0	139,6	141,271	0	0	2,044	0	24	0	
24.07.26	70,4	55	15,4		11,24	7,07	10,6	130,48	131,29	0	127,614	129,465	0	0	1,975	0	24	0	
25.07.26	70,95	54,66	16,3		11,31	7,11	10,6	121,62	122,49	0	118,918	120,809	0	0	1,948	0	24	0	
26.07.26	70,83	55,07	15,76		11,48	7,03	10,6	123,24	124	0	120,508	122,28	0	0	1,91	0	24	0	
27.07.26	69,54	55,54	14		11,45	6,99	10,6	137,05	137,76	0	134,11	135,806	0	0	1,889	0	24	0	
28.07.26	69,11	55,85	13,26		11,53	6,87	10,6	142,26	142,85	0	139,252	140,808	0	0	1,859	0	24	0	
29.07.26	66,65	55,92	10,73	<	11,03	6,96	10,6	179,27	178,87	0	175,715	176,304	0	0	1,906	0	24	0	*
30.07.26	68,07	56,71	11,36		10,74	7,22	10,6	177,08	176,2	0	173,429	173,603	0	0	1,983	0	24	0	
31.07.26	68,37	56,39	11,98		10,04	7,26	10,6	159,87	159,48	0	156,539	157,154	0	0	1,884	0	24	0	
01.08.26	67,64	56,82	10,82		9,54	7,45	10,6	185,44	184,68	0	181,645	181,94	0	0	1,973	0	24	0	
02.08.26	67,4	56,58	10,82		9,56	7,56	10,6	196,4	195,59	0	192,407	192,717	0	0	2,089	0	24	0	
03.08.26	66,14	57,6	8,53		9,4	7,56	10,6	247,06	246,25	0	242,207	242,511	0	0	2,076	0	24	0	
04.08.26	69,8	54,6	15,2		10,27	7,71	10,6	143,02	143,13	0	139,929	141,178	0	0	2,135	0	24	0	
05.08.26	69,25	55,32	13,93		10,13	8,23	10,6	153,04	152,91	0	149,774	150,769	0	0	2,093	0	24	0	
06.08.26	75,9	53,12	22,79		9,99	8,14	10,6	93,88	93,96	0	91,512	92,742	0	0	2,089	0	24	0	
07.08.26	68,85	55,13	13,72		9,38	7,88	10,6	158,37	157,75	0	155,022	155,556	0	0	2,132	0	24	0	
08.08.26	68,18	56,3	11,89		9,12	7,71	10,6	179,04	178,42	0	175,322	175,838	0	0	2,089	0	24	0	
09.08.26	67,09	57,44	9,66		9,3	7,78	10,6	224,47	223,5	0	219,952	220,127	0	0	2,131	0	24	0	
10.08.26	66,13	57,91	8,22		8,93	7,58	10,6	262,37	261,34	0	257,219	257,351	0	0	2,121	0	24	0	
11.08.26	64,99	58,83	6,17		8,69	7,41	10,6	351,45	350,24	0	344,771	344,712	0	0	2,135	0	24	0	
12.08.26	65,33	58,64	6,68		8,68	7,29	10,6	339,22	338,05	0	332,706	332,728	0	0	2,232	0	24	0	
13.08.26	66,92	56,94	9,98		8,87	7,26	10,6	214,73	213,68	0	210,415	210,495	0	0	2,107	0	24	0	
14.08.26	66,76	57,31	9,45		8,81	7,25	10,6	230,69	229,58	0	226,082	226,134	0	0	2,144	0	24	0	
15.08.26	66,86	57,29	9,57		8,82	7,38	10,6	232,97	231,92	0	228,298	228,431	0	0	2,192	0	24	0	
16.08.26	66,94	56,91	10,03		8,82	7,35	10,6	233,88	232,76	0	229,177	229,309	0	0	2,305	0	24	0	
17.08.26	66,98	56,81	10,18		8,88	7,37	10,6	228,12	227	0	223,53	223,641	0	0	2,282	0	24	0	
18.08.26	67,23	56,82	10,41		8,73	7,3	10,6	231,07	229,92	0	226,39	226,53	0	0	2,364	0	24	0	
19.08.26	66,95	56,9	10,05		8,8	7,43	10,6	237,54	236,45	0	232,758	232,953	0	0	2,346	0	24	0	
20.08.26	66,37	57,27	9,1		8,82	7,62	10,6	258,06	256,94	0	252,957	253,09	0	0	2,309	0	24	0	
Итого/Сред	**67,54**	**56,74**	**10,81**		**9,77**	**7,41**	**10,6**	**5714,37**	**5700,29**	**0**	**5597,76**	**5616,25**	**0**	**0**	**60,743**	**0**	**696**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26	228541	225582	0,2	221510	222470	0,059	0,059	6570,45	0,003	23471	520
20.08.26	234256	231282	0,2	227108	228087	0,059	0,059	6631,19	0,003	24167	520
Итого	**5714,37**	**5700,29**	**0**	**5597,76**	**5616,25**	**0**	**0**	**60,743**	**0**	**696**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ИНСПЕКТОР СТН Б ЭГ
МАЛЫГИНА О.В.
25 * 0 (* 2(

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-20/08/26г.

Абонент:61
Адрес:Ун.Наб 61
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
tхв: не исп. G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20109942, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x1A7A

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 гс/см	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.26 23	68,21	44,03	24,18	10,82	6,97	10,6	42,7	16,64	0	41,816	16,493	0	0	1,014	0	24	0	
24.07.26 23	68,76	43,85	24,91	11,19	6,96	10,6	40,08	15,52	0	39,238	15,384	0	0	0,98	0	24	0	
25.07.26 23	69,16	44,45	24,71	11,26	7	10,6	37,52	14,45	0	36,724	14,32	0	0	0,91	0	24	0	
26.07.26 23	69,15	43,65	25,5	11,43	6,93	10,6	38,64	14,91	0	37,822	14,781	0	0	0,968	0	24	0	
27.07.26 23	67,94	44,84	23,1	11,4	6,89	10,6	39,85	15,44	0	39,03	15,298	0	0	0,905	0	24	0	
28.07.26 23	67,58	45,03	22,54	11,48	6,77	10,6	41,28	16,09	0	40,442	15,942	0	0	0,915	0	24	0	
29.07.26 23	66,09	46,82	19,27	10,98	6,86	10,6	45,91	18,12	0	45,014	17,938	0	0	0,871	0	24	0	
30.07.26 23	66,73	46,52	20,2	10,68	7,11	10,6	45,7	18,15	0	44,792	17,97	0	0	0,908	0	24	0	
31.07.26 23	67	46,84	20,16	9,98	7,16	10,6	45,48	18,17	0	44,565	17,987	0	0	0,901	0	24	0	
01.08.26 23	66,42	46,53	19,89	9,48	7,35	10,6	49,78	20,04	0	48,795	19,843	0	0	0,972	0	24	0	
02.08.26 23	66,14	46,88	19,26	9,51	7,46	10,6	49,74	20,09	0	48,766	19,888	0	0	0,941	0	24	0	
03.08.26 23	65,17	47,12	18,05	9,36	7,44	10,6	54,72	22,16	0	53,677	21,935	0	0	0,971	0	24	0	
04.08.26 23	68,25	44,37	23,88	10,22	7,61	10,6	42,1	16,6	0	41,228	16,452	0	0	0,986	0	24	0	
05.08.26 23	67,91	45,15	22,76	10,08	8,12	10,6	43,67	17,33	0	42,773	17,171	0	0	0,975	0	24	0	
06.08.26 23	73,58	42,58	31	9,93	8,03	10,6	31,71	12,03	0	30,954	11,932	0	0	0,961	0	24	0	
07.08.26 23	67,64	45,82	21,82	9,33	7,78	10,6	43,67	17,36	0	42,775	17,194	0	0	0,934	0	24	0	
08.08.26 23	66,97	46,68	20,3	9,08	7,6	10,6	45,94	18,39	0	45,019	18,204	0	0	0,915	0	24	0	
09.08.26 23	65,89	47,15	18,74	9,25	7,67	10,6	51,77	20,95	0	50,762	20,737	0	0	0,953	0	24	0	
10.08.26 23	65,05	47,73	17,31	8,88	7,47	10,6	57,79	23,51	0	56,69	23,265	0	0	0,983	0	24	0	
11.08.26 23	63,95	49,37	14,58	8,65	7,29	10,6	64,05	26,27	0	62,867	25,976	0	0	0,918	0	24	0	
12.08.26 23	64,34	48,67	15,67	8,64	7,17	10,6	62,98	25,8	0	61,805	25,519	0	0	0,97	0	24	0	
13.08.26 23	65,72	47,29	18,43	8,82	7,16	10,6	52,57	21,25	0	51,548	21,033	0	0	0,952	0	24	0	
14.08.26 23	65,6	47,31	18,29	8,76	7,14	10,6	53,22	21,55	0	52,189	21,33	0	0	0,956	0	24	0	
15.08.26 23	65,74	47,08	18,66	8,77	7,27	10,6	55,32	22,46	0	54,245	22,232	0	0	1,014	0	24	0	
16.08.26 23	65,84	46,15	19,69	8,78	7,24	10,6	56,18	22,8	0	55,085	22,578	0	0	1,086	0	24	0	
17.08.26 23	65,83	46,63	19,2	8,83	7,26	10,6	55,45	22,46	0	54,368	22,236	0	0	1,045	0	24	0	
18.08.26 23	66,03	46,7	19,33	8,68	7,19	10,6	55,15	22,34	0	54,069	22,117	0	0	1,046	0	24	0	
19.08.26 23	65,79	46,53	19,26	8,75	7,32	10,6	56,49	22,92	0	55,392	22,693	0	0	1,068	0	24	0	
20.08.26 23	65,28	47,33	17,96	8,77	7,51	10,6	61,17	24,96	0	59,999	24,705	0	0	1,079	0	24	0	
Итого/Средн	**66,54**	**46,4**	**20,14**	**9,72**	**7,3**	**10,6**	**1420,63**	**568,76**	**0**	**1392,447**	**563,152**	**0**	**0**	**28,097**	**0**	**696**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	136732,3	105456,99	3,39	132424,656	103495,73	3,302	3,302	2979,288	0,202	15292	5
20.08.26 23	138152,93	106025,75	3,39	133817,104	104058,883	3,302	3,302	3007,385	0,202	15988	5
Итого	**1420,63**	**568,76**	**0**	**1392,447**	**563,152**	**0**	**0**	**28,097**	**0**	**696**	**0**

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____