

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. 52-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258828

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хDCF4

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,46	60,02	7,44	269,5	263,98	267,5	263,05	0	0,93	1,96	0	24	0
25.08.2026	67,23	59,11	8,12	245,6	240,59	243,8	239,86	0	0,73	1,953	0	24	0
26.08.2026	66,9	60,27	6,63	301,4	295,32	299,1	294,13	0	1,19	1,961	0	24	0
27.08.2026	65,98	60,43	5,55	357,5	350,46	354,9	348,96	0	1,5	1,945	0	24	0
28.08.2026	65,75	60,01	5,74	350,6	343,76	347,9	342,15	0	1,61	1,971	0	24	0
29.08.2026	65,85	59,78	6,07	347,5	340,68	344,9	339,28	0	1,4	2,068	0	24	0
30.08.2026	65,76	59,37	6,39	341	334,33	338,9	333,41	0	0,92	2,135	0	24	0
31.08.2026	65,28	58,38	6,9	340,6	334,02	338,4	333,1	0	0,92	2,302	0	24	0
01.09.2026	64,65	57,82	6,83	325,3	319,11	323,2	318,22	0	0,89	2,177	0	24	0
02.09.2026	66,05	57,68	8,37	269,4	264,08	267,9	263,81	0	0,27	2,208	0	24	0
03.09.2026	68,73	56,49	12,24	180,2	176,38	179,1	176,45	0	-0,07	2,158	0	24	0
04.09.2026	68,35	57,02	11,33	186,2	182,28	185,2	182,44	0	-0,16	2,061	0	24	0
05.09.2026	68,35	57,63	10,72	199,6	195,39	198,5	195,46	0	-0,07	2,095	0	24	0
06.09.2026	68,43	57,49	10,94	205,7	201,39	204,5	201,37	0	0,02	2,205	0	24	0
07.09.2026	66,97	59,87	7,1	301,6	295,49	299,6	294,68	0	0,81	2,094	0	24	0
08.09.2026	67,27	59,17	8,1	252,2	247,04	250,6	246,57	0	0,47	1,999	0	24	0
09.09.2026	68,78	56,25	12,53	166,5	162,96	165,5	163,08	0	-0,12	2,042	0	24	0
10.09.2026	68,34	57,76	10,58	44,9	43,97	44,7	44,02	0	-0,05	0,466	0	24	0
11.09.2026	68,84	56,86	11,98	109,1	106,76	108,1	106,49	0	0,27	1,279	0	24	0
12.09.2026	67,6	59,03	8,57	254,3	249,08	252,1	248,05	0	1,03	2,134	0	24	0
13.09.2026	66,77	58,96	7,81	287	281,21	284,5	279,96	0	1,25	2,194	0	24	0
14.09.2026	67,63	58,47	9,16	241,7	236,71	239,7	235,94	0	0,77	2,168	0	24	0
15.09.2026	68,39	57,17	11,22	198,3	194,14	196,7	193,76	0	0,38	2,176	0	24	0
16.09.2026	68,38	57,81	10,57	201,6	197,37	199,9	196,83	0	0,54	2,087	0	24	0
17.09.2026	68,26	58,94	9,32	238,5	233,51	236,4	232,63	0	0,88	2,173	0	24	0
18.09.2026	68,43	58,37	10,06	225,2	220,46	223,2	219,7	0	0,76	2,214	0	24	0
19.09.2026	68,73	57,08	11,65	189,1	185,1	187,4	184,59	0	0,51	2,156	0	24	0
20.09.2026	68,78	56,99	11,79	189,8	185,78	188,1	185,29	0	0,49	2,19	0	24	0
21.09.2026	67,96	58,74	9,22	238,1	233,15	236	232,26	0	0,89	2,147	0	24	0
22.09.2026	69,1	56,63	12,47	177,2	173,41	175,4	172,8	0	0,61	2,16	0	24	0
Итого:				7235,2	7087,91	7181,7	7068,34	0	19,57	60,88	0	720	0
Средние:	67,5	58,32	9,18										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	71997,5	69862,76	71729,6	70832,56	7,24	-969,8	2123,67	0	8824	0
22/09/2624:00	79232,7	76950,67	78911,3	77900,9	7,24	-950,23	2184,54	0	9544	0
Итого:	7235,2	7087,91	7181,7	7068,34	0	19,57	60,88	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Подпись _____
Ю.О. Мартовская
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ТЕПЛА
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.
Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС Договор №8848
Адрес: Университетская Набережная, 52 (ИТП-2) 33 стр.

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 01511518
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.08.2026	74,77802	71,11627	3,661744	67,48133	49,01937	18,46196	0	0	1,38119	76,32995	71,89997	OK		24	0
25.08.2026	74,38187	70,68719	3,694681	67,0892	48,88196	18,20724	0	0	1,360234	75,90997	71,45995	OK		24	0
26.08.2026	81,18887	77,06501	4,123852	66,75069	49,66809	17,08261	0	0	1,384269	82,83994	77,93996	OK		24	0
27.08.2026	84,52324	80,15251	4,370729	65,80056	49,67327	16,1273	0	0	1,366615	86,19997	81,05996	OK		24	0
28.08.2026	88,42392	83,82774	4,596196	65,64715	49,67117	15,97599	0	0	1,41053	90,16995	84,77996	OK		24	0
29.08.2026	86,58756	82,08874	4,498816	65,68089	48,75651	16,92438	0	0	1,455584	88,29996	82,98996	OK		24	0
30.08.2026	93,50378	88,57942	4,924336	65,65096	49,27405	16,37691	0	0	1,529514	95,34998	89,56995	OK		24	0
31.08.2026	93,28275	88,3818	4,900959	65,10131	48,45531	16,64599	0	0	1,544808	95,09998	89,33997	OK		24	0
01.09.2026	97,24628	91,94143	5,304856	64,5595	49,12051	15,439	0	0	1,462034	99,10996	92,97996	OK		24	0
02.09.2026	89,80135	85,05998	4,741364	66,66607	47,92438	18,74169	0	0	1,563992	91,59996	85,98997	OK		24	0
03.09.2026	75,18736	71,45629	3,731076	68,65736	47,31655	21,3408	0	0	1,603067	76,79996	72,18996	OK		24	0
04.09.2026	74,80572	71,26701	3,538695	68,38285	47,48328	20,89957	0	0	1,554538	76,45995	71,94996	OK		24	0
05.09.2026	73,36054	69,80271	3,557823	68,2732	47,69462	20,57858	0	0	1,512339	74,91996	70,52996	OK		24	0
06.09.2026	74,69741	71,06474	3,632655	68,36917	47,10855	21,26063	0	0	1,586649	76,28996	71,78996	OK		24	0
07.09.2026	81,26767	77,13323	4,134439	66,91688	48,09157	18,8253	0	0	1,531618	82,92996	77,94996	OK		24	0
08.09.2026	77,12286	73,13419	3,988665	67,88612	48,58217	19,30394	0	0	1,477339	78,73996	73,92996	OK		24	0
09.09.2026	72,65819	69,0046	3,653577	68,66937	47,89141	20,77796	0	0	1,514986	74,21996	69,72997	OK		24	0
10.09.2026	13,24772	12,58195	0,665768	42,6121	33,88227	8,729832	0	0	0,280593	13,52999	12,70999	OK		24	0
11.09.2026	47,12346	44,85041	2,273038	52,99786	38,86149	14,13639	0	0	1,019721	48,12998	45,29998	OK		24	0
12.09.2026	77,82569	74,00645	3,819247	67,43563	47,21806	20,21759	0	0	1,578151	79,43995	74,75996	OK		24	0
13.09.2026	85,30537	80,93627	4,369096	66,61557	48,27024	18,34533	0	0	1,542912	87,02996	81,80996	OK		24	0
14.09.2026	79,20664	75,30881	3,897841	68,3451	47,82233	20,52277	0	0	1,620737	80,88996	76,09996	OK		24	0
15.09.2026	79,14793	75,24404	3,903896	68,25917	48,25575	20,00341	0	0	1,581747	80,82995	76,04995	OK		24	0
16.09.2026	77,5234	73,69416	3,829233	68,28935	47,31099	20,97835	0	0	1,629605	79,16996	74,44995	OK		24	0
17.09.2026	77,36991	73,48544	3,88447	68,20532	47,80463	20,4007	0	0	1,57231	79,00995	74,25996	OK		24	0
18.09.2026	75,66699	71,82401	3,843	68,38909	48,18168	20,20742	0	0	1,529254	77,27995	72,58995	OK		24	0
19.09.2026	75,4687	71,60405	3,864654	68,68839	48,25384	20,43456	0	0	1,542804	77,08996	72,36996	OK		24	0
20.09.2026	76,26894	72,46821	3,800728	68,73279	47,15207	21,58072	0	0	1,641819	77,90995	73,20995	OK		24	0
21.09.2026	75,73353	71,88163	3,851891	68,00068	47,73346	20,26721	0	0	1,539764	77,32996	72,62995	OK		24	0
22.09.2026	73,49793	69,79601	3,701924	68,98882	47,8351	21,15373	0	0	1,554497	75,08995	70,52997	OK		24	0
Итого:	2306,20	2189,44							43,87	2354,00	2212,85			720	0
Средние:			3,89	66,10	47,44	18,66	0,00	0,00							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.08.2026	7106,36	324470,84	307334,73	17136,11	313779,25	303076,90	10702,35			
22.09.2026	7150,23	326824,84	309547,58	17277,26	316085,45	305266,34	10819,11			
ИТОГО:	43,87	2354,00	2212,85	141,15	2306,20	2189,44	116,76	720	0	0

Тепловая энергия израсходованная за период
несплатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)
Qконтр =
Qн/Траб х Тнш 0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись О.И. Ажмакина/
Ф.И.О.

Подпись Ю.О. Мартовская
Ф.И.О.



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР ПО УЧЕТУ ТЕПЛА
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. 52-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T хв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00229000

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=2

ТЗ=1

КС=0x27AF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,23	56,57	10,66	207,2	202,99	206,49	203,43	0	-0,44	2,169	24	0
25.08.2026	67,17	56,57	10,6	209,9	205,61	209,19	206,11	0,01	-0,5	2,184	24	0
26.08.2026	66,66	56,29	10,37	213,3	209,04	212,64	209,51	0	-0,47	2,171	24	0
27.08.2026	65,75	55,38	10,37	213,4	209,23	212,64	209,62	0	-0,39	2,174	24	0
28.08.2026	65,43	54,67	10,76	204,9	200,94	204	201,16	0	-0,22	2,16	24	0
29.08.2026	65,57	54,25	11,32	202,8	198,85	202,08	199,33	0	-0,48	2,254	24	0
30.08.2026	65,47	53,77	11,7	200,8	196,89	200,16	197,46	0	-0,57	2,306	24	0
31.08.2026	65,03	53,33	11,7	199,6	195,79	198,91	196,29	0,01	-0,5	2,294	24	0
01.09.2026	64,38	52,26	12,12	193	189,37	192,19	189,77	0	-0,4	2,3	24	0
02.09.2026	65,84	53,38	12,46	191	187,27	190,47	187,97	0	-0,7	2,342	24	0
03.09.2026	68,7	57,14	11,56	215,3	210,74	214,94	211,71	0	-0,97	2,445	24	0
04.09.2026	68,11	57,28	10,83	215,1	210,58	214,56	211,32	0	-0,74	2,287	24	0
05.09.2026	68,26	56,3	11,96	194,4	190,33	193,82	190,96	0	-0,63	2,282	24	0
06.09.2026	68,16	55,5	12,66	191	187	190,56	187,85	0	-0,85	2,379	24	0
07.09.2026	67,14	56,44	10,7	212,3	207,98	211,78	208,67	0	-0,69	2,232	24	0
08.09.2026	67,24	56,28	10,96	206,3	202,08	205,82	202,8	0	-0,72	2,224	24	0
09.09.2026	68,64	57,32	11,32	208,3	203,88	207,94	204,79	0	-0,91	2,317	24	0
10.09.2026	68,1	57,84	10,26	66,9	65,5	66,62	65,6	0	-0,1	0,673	24	0
11.09.2026	69,07	57,02	12,05	116	113,51	116,36	114,6	0,01	-1,09	1,38	24	0
12.09.2026	67,44	57,13	10,31	236	231,15	236,25	232,69	0	-1,54	2,397	24	0
13.09.2026	66,81	55,88	10,93	234,7	229,99	234,91	231,52	0	-1,53	2,532	24	0
14.09.2026	67,78	58,5	9,28	259,3	253,92	259,59	255,51	0,05	-1,59	2,371	24	0
15.09.2026	68,35	59,18	9,17	274,2	268,45	274,56	270,15	0	-1,7	2,476	24	0
16.09.2026	68,29	58,85	9,44	263,8	258,26	264,09	259,88	0	-1,62	2,452	24	0
17.09.2026	68,13	58,64	9,49	260,7	255,24	260,84	256,71	0	-1,47	2,436	24	0
18.09.2026	68,26	58,6	9,66	257,7	252,33	257,76	253,68	0	-1,35	2,453	24	0
19.09.2026	68,64	59,05	9,59	256,8	251,36	256,99	252,87	0	-1,51	2,425	24	0
20.09.2026	68,68	58,72	9,96	257	251,56	257,28	253,23	0,01	-1,67	2,523	24	0
21.09.2026	67,83	58,74	9,09	256,2	250,92	256,32	252,24	0	-1,32	2,294	24	0
22.09.2026	68,98	59,46	9,52	259,6	254,06	259,87	255,65	0	-1,59	2,435	24	0
Итого:				6477,5	6344,82	6469,6	6373,08	0,09	-28,26	67,37	720	0
Средние:	67,37	56,67	10,69									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	288808,8	280156,04	289137,03	285209,27	619,5	-5053,23	8255,10	33850	0
22/09/2624:00	295286,3	286500,86	295606,66	291582,35	619,59	-5081,49	8322,47	34570	0
Итого:	6477,5	6344,82	6469,63	6373,08	0,09	-28,26	67,37	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.



Подпись _____
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР ПО УЧЕТУ ТЕПЛА
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/26г. -22/09/26г.

Абонент: 54-1
Адрес: 54-1
Договор N: 876543210
Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВТ-04 сер. N 000
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
М сет. вода: т.сут Мгвс= т.сут
тхв: дотов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 20122683, БИ=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х6F00

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dt °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВРС ч	
24.08.26 23	66,95	53,11	13,84	8,43	7,26	6,12	100,59	100,24	0	98,565	98,943	0	0,5	1,02	1,367	0	24	0	
25.08.26 23	67,01	53,05	13,96	8,47	7,26	6,12	100,23	99,83	0	98,208	98,543	0	0,5	1,02	1,373	0	24	0	
26.08.26 23	66,85	54,13	12,72	8,36	7,13	6,12	108,07	107,49	0	105,922	106,043	0	0,5	1,02	1,318	0	24	0	
27.08.26 23	65,76	54,21	11,54	8,42	7,24	6,12	120,79	120,1	0	118,437	118,481	0	0,5	1,02	1,37	0	24	0	
28.08.26 23	65,44	54,59	10,85	8,34	7,29	6,12	123,32	122,86	0	120,946	121,179	0	0,5	1,02	1,314	0	24	0	
29.08.26 23	65,58	54,66	10,92	8,36	7,34	6,12	123,86	123,14	0	121,463	121,451	0	0,5	1,02	1,329	0	24	0	
30.08.26 23	65,52	53,94	11,58	8,37	7,4	6,12	131,55	131,09	0	129,009	129,34	0	0,5	1,02	1,497	0	24	0	
31.08.26 23	65,13	54,89	10,24	8,29	7,38	6,12	145,8	145,53	0	143,013	143,512	0	0,5	1,02	1,467	0	24	0	
01.09.26 23	64,5	55,23	9,27	8,25	7,46	6,12	162,12	161,69	0	159,078	159,423	0	0,5	1,02	1,477	0	24	0	
02.09.26 23	65,21	54,76	10,45	8,27	7,45	6,12	143,25	142,83	0	140,493	140,867	0	0,5	1,02	1,47	0	24	0	
03.09.26 23	68,38	51,84	16,54	8,44	7,17	6,12	91,45	91,42	0,17	89,537	90,293	0,168	0,168	5	1,492	0,008	24	0	
04.09.26 23	67,87	52,24	15,64	8,42	7,07	6,12	92,44	92,25	0	90,535	91,094	0	0,5	1,02	1,418	0	24	0	
05.09.26 23	68,07	52,68	15,39	8,22	7,19	6,12	92,31	92,01	0	90,392	90,839	0	0,5	1,02	1,393	0	24	0	
06.09.26 23	67,93	52,24	15,69	8,43	7,46	6,12	98,66	98,43	0	96,62	97,205	0	0,5	1,02	1,518	0	24	0	
07.09.26 23	67,04	53,01	14,03	8,48	7,28	6,12	104,3	104,12	0	102,198	102,779	0	0,5	1,02	1,436	0	24	0	
08.09.26 23	66,86	53,2	13,66	8,49	7,35	6,12	105,87	105,65	0	103,743	104,274	0	0,5	1,02	1,419	0	24	0	
09.09.26 23	68,34	52,23	16,11	8,6	7,38	6,12	89,71	89,5	0	87,834	88,376	0	0,5	1,02	1,417	0	24	0	
10.09.26 23	67,85	52,8	15,05	6,4	5,96	6,12	35,54	35,32	0,01	34,807	34,869	0,01	0,01	5	0,525	0	24	0	
11.09.26 23	68,13	51,46	16,67	6,29	5,86	6,12	47,01	47,11	0,02	46,034	46,537	0,02	0,02	5	0,769	0,001	24	0	
12.09.26 23	67,29	52,63	14,66	7,67	6,61	6,12	105,14	105,23	0	103,002	103,89	0	0,5	1,02	1,512	0	24	0	
13.09.26 23	66,74	52,97	13,77	7,63	6,63	6,12	110,09	110,14	0	107,886	108,714	0	0,5	1,02	1,487	0	24	0	
14.09.26 23	67,04	53,37	13,67	8,29	7,03	6,12	110,68	110,62	0	108,442	109,168	0	0,5	1,02	1,486	0	24	0	
15.09.26 23	68,11	52,69	15,42	8,69	7,18	6,12	96,4	96,36	0	94,399	95,133	0	0,5	1,02	1,458	0	24	0	
16.09.26 23	68,03	52,67	15,36	8,55	7,17	6,12	99,41	99,4	0	97,353	98,132	0	0,5	1,02	1,498	0	24	0	
17.09.26 23	67,9	53,32	14,58	8,52	7,21	6,12	105,35	105,4	0	103,178	104,026	0	0,5	1,02	1,507	0	24	0	
18.09.26 23	67,98	52,7	15,29	8,52	7,22	6,12	97,09	96,86	0	95,082	95,627	0	0,5	1,02	1,456	0	24	0	
19.09.26 23	68,35	53,09	15,27	8,52	7,23	6,12	97,84	97,62	0	95,799	96,356	0	0,5	1,02	1,465	0	24	0	
20.09.26 23	68,4	52,76	15,64	8,51	7,22	6,12	97,64	97,52	0	95,599	96,271	0	0,5	1,02	1,498	0	24	0	
21.09.26 23	67,63	53,3	14,33	8,44	7,17	6,12	106,38	106,31	0	104,207	104,927	0	0,5	1,02	1,496	0	24	0	
22.09.26 23	68,49	52,67	15,82	8,52	7,15	6,12	92,38	92,29	0	90,439	91,115	0	0,5	1,02	1,434	0	24	0	
Итого/Средн	66,93	53,39	13,54	8,24	7,12	6,12	3135,27	3128,36	0,2	3072,22	3087,407	0,197	0,197	5	1,02	41,669	0,01	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dx °C	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.26 23	117313,04	114661,45	12,04	110195,342	109244,995	11,483	11,483	2789,515	0,545	15416	1371
22.09.26 23	120498,31	117789,81	12,24	113267,562	112331,802	11,68	11,68	2831,184	0,555	16136	1371
Итого	3135,27	3128,36	0,2	3072,22	3087,407	0,197	0,197	41,669	0,01	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неистр.

Представитель абонента: Ю.А.Курт



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР ПО УЧЕТУ ТЕПЛА
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ООО «УРАЛЭНЕРГОБЫТ»
ИНЖЕНЕР ПО УЧЁТУ ТЕПЛА
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/26г. - 22/09/26г.

Абонент: 54-3

Адрес: 54-3

Договор №: 876543210

Теплопоставитель: ТВТ-04

Договорные раскоды: М сеп. воды= т.сут Мгвс=

тхв: допов., тхд = 5,00°C

Г1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Г1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

Г2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Г3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20122704, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х6F00

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кПа/см2	P2 кПа/см2	P3 кПа/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dt °C	Px кПа/см2	Qв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.26 23	67,18	52,52	14,66	8,41	7,26	6,12	106,5	105,93	0,01	104,346	104,583	0,01	0,015	1,02	1,532	0,001	24	0
25.08.26 23	67,28	52,97	14,31	8,45	7,26	6,12	107,29	106,74	0,03	105,111	105,363	0,03	0,035	1,02	1,508	0,001	24	0
26.08.26 23	66,76	53,39	13,37	8,34	7,13	6,12	116,07	115,46	0,01	113,747	113,957	0,01	0,015	1,02	1,524	0,001	24	0
27.08.26 23	65,97	53,97	12	8,4	7,25	6,12	127,93	127,29	0	125,427	125,588	0	0,015	1,02	1,508	0,001	24	0
28.08.26 23	65,66	54,1	11,56	8,32	7,3	6,12	138,91	138,22	0,01	136,218	136,365	0,01	0,015	1,02	1,578	0,001	24	0
29.08.26 23	65,78	52,99	12,79	8,34	7,35	6,12	129,41	128,76	0,01	126,885	127,037	0,01	0,015	1,02	1,625	0,001	24	0
30.08.26 23	65,7	53,81	11,89	8,35	7,4	6,12	140,9	140,1	0,01	138,161	138,238	0,01	0,015	1,02	1,646	0,001	24	0
31.08.26 23	65,33	54,6	10,73	8,27	7,38	6,12	158,96	158,22	0,01	155,901	156,061	0,01	0,015	1,02	1,676	0,001	24	0
01.09.26 23	64,68	54,82	9,86	8,23	7,47	6,12	174,33	173,75	0,24	171,04	171,35	0,237	0,2375	1,02	1,701	0,012	24	0
02.09.26 23	65,4	53,57	11,83	8,25	7,45	6,12	151,14	150,53	0,01	148,219	148,545	0,01	0,015	1,02	1,756	0,001	24	0
03.09.26 23	68,6	51,37	17,27	8,42	7,17	6,12	99,14	98,51	0,02	97,054	97,319	0,02	0,025	1,02	1,679	0,001	24	0
04.09.26 23	68,14	51,12	17,02	8,4	7,08	6,12	97,62	97,07	0,01	95,593	95,907	0,01	0,015	1,02	1,63	0,001	24	0
05.09.26 23	68,35	52,1	16,25	8,2	7,2	6,12	103,63	103,01	0,01	101,462	101,726	0,01	0,015	1,02	1,652	0,001	24	0
06.09.26 23	68,13	52,73	15,4	8,41	7,46	6,12	108,89	108,22	0,01	106,623	106,841	0,01	0,015	1,02	1,645	0,001	24	0
07.09.26 23	67,28	53,29	13,99	8,46	7,29	6,12	119,62	118,91	0,02	117,194	117,352	0,02	0,025	1,02	1,643	0,001	24	0
08.09.26 23	67,04	52,99	14,05	8,47	7,36	6,12	119,38	118,65	0	116,972	117,121	0	0,015	1,02	1,646	0,001	24	0
09.09.26 23	68,6	51,74	16,87	8,58	7,39	6,12	98,94	98,3	0,02	96,86	97,092	0,02	0,025	1,02	1,637	0,001	24	0
10.09.26 23	68,05	50,83	17,22	6,12	5,69	6,12	35,57	35,35	0,75	34,832	34,92	0,748	0,748	1,02	0,599	0,016	24	0
11.09.26 23	68,5	50,48	18,02	5,23	4,81	6,12	46,02	45,69	1,16	45,053	45,146	1,152	1,1525	1,02	0,833	0,037	24	0
12.09.26 23	67,52	52,07	15,45	7,65	6,62	6,12	107,49	106,83	0	105,29	105,498	0	0,015	1,02	1,629	0,001	24	0
13.09.26 23	66,98	52,87	14,11	7,61	6,63	6,12	124,36	123,66	0	121,85	122,068	0	0,015	1,02	1,722	0,001	24	0
14.09.26 23	67,06	52,96	14,1	8,27	7,04	6,12	121,09	120,47	0	118,641	118,908	0	0,015	1,02	1,676	0,001	24	0
15.09.26 23	68,32	50,58	17,74	8,67	7,19	6,12	97,05	96,54	0	95,025	95,404	0	0,015	1,02	1,688	0,001	24	0
16.09.26 23	68,24	50,63	17,61	8,53	7,17	6,12	99,69	99,08	0	97,613	97,918	0	0,015	1,02	1,721	0,001	24	0
17.09.26 23	68,1	51,66	16,43	8,5	7,21	6,12	107,8	107,14	0	105,565	105,824	0	0,015	1,02	1,738	0,001	24	0
18.09.26 23	68,2	51,33	16,87	8,5	7,23	6,12	105,52	104,87	0	103,322	103,606	0	0,015	1,02	1,746	0,001	24	0
19.09.26 23	68,53	52,16	16,37	8,5	7,23	6,12	102,9	102,28	0	100,738	101,006	0	0,015	1,02	1,652	0,001	24	0
20.09.26 23	68,61	51,08	17,53	8,49	7,22	6,12	99,42	98,81	0	97,323	97,628	0	0,015	1,02	1,708	0,001	24	0
21.09.26 23	67,84	51,89	15,95	8,42	7,18	6,12	108,88	108,24	0	106,638	106,902	0	0,015	1,02	1,703	0,001	24	0
22.09.26 23	68,71	50,84	17,87	8,5	7,15	6,12	97,29	96,7	0	95,235	95,556	0	0,015	1,02	1,705	0,001	24	0
Итого/Средн	67,12	52,63	14,49	8,18	7,09	6,12	3351,74	3333,33	2,34	3283,938	3290,885	2,324	2,3245	1,02	47,706	0,074	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dt °C	Qв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.08.26 23	148625,45	147319,52	26,24	144019,484	144620,269	25,89	25,89	3128,976	1,259	16380	406
22.09.26 23	151977,19	150652,85	28,58	147303,422	147911,154	28,214	28,214	3176,681	1,333	17100	406
Итого	3351,74	3333,33	2,34	3283,938	3290,885	2,324	2,324	47,706	0,074	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР ПО УЧЕТУ ТЕПЛА
МАРТОВСКАЯ Ю.О.

23.09.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-1) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KARAT-306

Серийный номер: 20861817

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
т	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
24.08.2026	77,35142	77,35142	0	67,33526	48,67058	18,66468	0,849839	0,73137	1,449257	78,78499	78,295	OK	24	0	
25.08.2026	77,74238	77,74238	0	67,3212	48,13625	19,18495	0,853311	0,731556	1,501299	79,2525	78,60249	OK	24	0	
26.08.2026	75,62174	75,62174	0	67,49136	48,52266	18,96869	0,844123	0,717998	1,437396	77,0725	76,49748	OK	24	0	
27.08.2026	75,06448	75,06448	0	67,80248	48,59676	19,20572	0,85079	0,728406	1,44739	76,54499	75,91	OK	24	0	
28.08.2026	76,52808	76,52808	0	67,31242	47,8795	19,43292	0,84265	0,733606	1,491352	78,0925	77,28999	OK	24	0	
29.08.2026	79,0857	79,0857	0	67,18105	47,92511	19,25594	0,843911	0,73839	1,530444	80,76	79,80749	OK	24	0	
30.08.2026	80,17442	80,17442	0	67,57288	47,00601	20,56687	0,845303	0,743493	1,657735	81,93	80,8325	OK	24	0,01	
31.08.2026	84,76656	84,76656	0	66,96291	46,80719	20,15572	0,837011	0,74163	1,724851	86,58999	85,45501	OK	24	0	
01.09.2026	81,42367	81,42367	0	66,70139	46,721	19,98038	0,833961	0,74923	1,641276	83,24249	82,005	OK	24	0	
02.09.2026	80,19894	80,19894	0	66,84139	46,81839	20,023	0,834636	0,748498	1,625842	82,015	80,755	OK	24	0	
03.09.2026	78,8848	78,8848	0	67,96722	47,63559	20,33163	0,850896	0,722977	1,614757	80,73	79,45749	OK	24	0	
04.09.2026	84,25042	84,25042	0	66,81172	48,61328	18,19844	0,847857	0,713638	1,536423	85,6525	85,41	OK	24	0	
05.09.2026	78,41027	78,41027	0	67,3755	47,84259	19,5329	0,829013	0,726319	1,53849	79,86749	79,335	OK	24	0	
06.09.2026	80,13321	80,13321	0	67,2775	47,22765	20,04985	0,848769	0,751107	1,623344	81,89999	80,76999	OK	24	0	
07.09.2026	78,51089	78,51089	0	68,11501	47,92267	20,19234	0,859264	0,730105	1,599292	80,3525	79,09	OK	24	0	
08.09.2026	82,02605	82,02605	0	66,89205	48,20334	18,6887	0,855648	0,741338	1,546092	83,8475	82,68751	OK	24	0	
09.09.2026	79,33444	79,33444	0	67,61475	48,05761	19,55714	0,8644	0,74434	1,556911	81,145	79,95498	OK	24	0	
10.09.2026	85,39279	85,39279	0	67,16721	48,63467	18,53254	0,88893	0,7365	1,595145	87,2575	86,14252	OK	24	0	
11.09.2026	82,28178	82,28178	0	67,50093	48,76001	18,74091	0,863265	0,718299	1,543601	84,02501	83,085	OK	24	0	
12.09.2026	82,43091	82,43091	0	66,77416	48,26663	18,50753	0,773942	0,670987	1,532082	84,02999	83,32748	OK	24	0	
13.09.2026	90,66969	90,66969	0	66,42347	47,71743	18,70604	0,769425	0,672461	1,719725	92,43751	91,59999	OK	24	0	
14.09.2026	84,11507	84,11507	0	67,05195	47,98842	19,06353	0,835878	0,711769	1,602749	85,8125	84,965	OK	24	0	
15.09.2026	85,97447	85,97447	0	67,38642	48,96153	18,42489	0,872976	0,725574	1,598233	87,81001	86,79251	OK	24	0	
16.09.2026	86,55955	86,55955	0	67,33997	48,17219	19,16778	0,859413	0,723638	1,671245	88,40251	87,35751	OK	24	0	
17.09.2026	84,90423	84,90423	0	67,2046	47,5675	19,63711	0,855979	0,72783	1,68094	86,69501	85,6725	OK	24	0	
18.09.2026	85,41164	85,41164	0	67,30169	47,50665	19,79504	0,855997	0,729131	1,703407	87,22749	86,17501	OK	24	0	
19.09.2026	80,8885	80,8885	0	67,62249	48,60475	19,01775	0,855705	0,729303	1,543908	82,63751	81,6375	OK	24	0	
20.09.2026	85,99986	85,99986	0	67,72442	47,33699	20,38743	0,854732	0,728597	1,774871	87,8475	86,76252	OK	24	0	
21.09.2026	85,05287	85,05287	0	67,04041	48,36244	18,67798	0,84781	0,724482	1,608264	86,85751	85,83501	OK	24	0	
22.09.2026	82,77548	82,77548	0	67,84126	47,84386	19,99739	0,855513	0,721714	1,671012	84,55502	83,53	OK	24	0	
Итого:	2451,96	2451,96							47,77	2503,38	2475,04		720	0,01	
Средние:				0,00	67,30	47,94	19,35	0,85	0,73						

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gпод	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
23.08.2026	1833,74	67125,01	66051,15	1073,86	65271,20	65166,07	105,13			
22.09.2026	1881,51	69628,38	68526,18	1102,20	67723,16	67618,03	105,13			
ИТОГО:	47,77	2503,38	2475,04	28,34	2451,96	2451,96	0,00	720	0	0,01

Тепловая энергия израсходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
Qконтр = Qi / Траб x Тнш	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-2) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 16911717

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.08.2026	121,0552	121,05519	0	66,89907	50,153931	16,745138	0,868093	0,749455	2,017952	123,08	122,81	OK	24	0	
25.08.2026	119,7266	119,72659	0	66,83499	50,486279	16,348717	0,871405	0,749825	1,963367	121,8275	121,3775	OK	24	0	
26.08.2026	117,872	117,87198	0	67,06398	50,05603	17,007948	0,862217	0,735893	1,993082	119,9225	119,51	OK	24	0	
27.08.2026	115,5218	115,52182	0	67,33822	50,011059	17,327166	0,868719	0,746525	2,004927	117,4725	117,1975	OK	24	0	
28.08.2026	127,1424	127,14243	0	66,87845	50,444889	16,433561	0,860496	0,751746	2,085212	129,0125	129,2575	OK	24	0	
29.08.2026	132,3007	132,30069	0	66,73997	50,574718	16,165255	0,861845	0,756519	2,132449	134,1675	134,57	OK	24	0	
30.08.2026	131,1774	131,17735	0	67,13619	50,051891	17,084291	0,863346	0,761853	2,238735	133,035	133,415	OK	24	0	
31.08.2026	138,5581	138,55807	0	66,49921	49,958912	16,540314	0,854752	0,759814	2,287924	140,4875	140,9025	OK	24	0	
01.09.2026	106,6257	106,62568	0	66,19578	48,492847	17,702925	0,851979	0,767707	1,900097	108,14	108,305	OK	24	0	
02.09.2026	120,8741	120,87412	0	66,38068	49,195969	17,184721	0,852248	0,766444	2,076603	122,5375	122,8875	OK	24	0	
03.09.2026	119,2689	119,26892	0	67,4969	48,694992	18,801901	0,869605	0,740653	2,22996	120,9025	121,3125	OK	24	0	
04.09.2026	132,3513	132,35132	0	66,30047	49,63916	16,66131	0,865018	0,731404	2,206904	134,48	134,27	OK	24	0	
05.09.2026	124,9653	124,96532	0	66,92907	49,398907	17,530172	0,847164	0,744872	2,185661	126,66	127,1275	OK	24	0	
06.09.2026	125,8559	125,85588	0	66,81176	49,977932	16,83383	0,86679	0,769624	2,113103	127,5925	128,025	OK	24	0	
07.09.2026	117,0833	117,08334	0	67,67065	48,930603	18,740053	0,877415	0,747373	2,183026	118,7425	119,055	OK	24	0	
08.09.2026	132,0582	132,05817	0	66,41342	50,243496	16,169916	0,874124	0,760186	2,138293	133,8175	134,38	OK	24	0	
09.09.2026	124,007	124,00703	0	67,15868	49,795986	17,362696	0,882593	0,762417	2,156038	125,705	126,17	OK	24	0	
10.09.2026	130,4654	130,46542	0	66,66123	50,395981	16,265259	0,908219	0,754461	2,120942	132,215	132,7775	OK	24	0	
11.09.2026	127,5995	127,59953	0	67,07629	50,478649	16,597645	0,879992	0,735425	2,115536	129,3425	129,865	OK	24	0	
12.09.2026	140,2431	140,24307	0	66,27989	50,535828	15,744054	0,790567	0,688174	2,213858	142,1125	142,72	OK	24	0	
13.09.2026	151,1813	151,18126	0	65,92909	50,642788	15,286296	0,785823	0,689713	2,319505	153,195	153,835	OK	24	0	
14.09.2026	142,0703	142,07033	0	66,65141	50,116394	16,535011	0,85517	0,729947	2,259372	144,0125	144,54	OK	24	0	
15.09.2026	134,0044	134,00436	0	66,86321	50,262867	16,600342	0,891361	0,743521	2,228862	135,875	136,3025	OK	24	0	
16.09.2026	134,7936	134,79356	0	66,8558	50,298237	16,557571	0,877502	0,741538	2,223907	136,6675	137,13	OK	24	0	
17.09.2026	127,5016	127,50158	0	66,71066	49,448704	17,261946	0,874285	0,74589	2,200976	129,29	129,635	OK	24	0	
18.09.2026	126,2672	126,26723	0	66,80651	49,238098	17,568419	0,874346	0,747316	2,21765	128,0775	128,3325	OK	24	0	
19.09.2026	121,7563	121,7563	0	67,14746	49,466549	17,680922	0,874104	0,747281	2,148411	123,5175	123,77	OK	24	0	
20.09.2026	123,5394	123,53938	0	67,21746	48,688328	18,529125	0,873003	0,746635	2,296909	125,3425	125,525	OK	24	0	
21.09.2026	130,189	130,18904	0	66,53272	49,698475	16,834238	0,865891	0,74249	2,200325	132,045	132,3325	OK	24	0	
22.09.2026	118,6968	118,69682	0	67,36502	49,419788	17,945238	0,873638	0,739707	2,130605	120,43	120,65	OK	24	0	
Итого:	3814,75	3814,75							64,59	3869,71	3877,99			720	0

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.08.2026	1861,44	57770,10	57272,12	497,98	56415,56	56415,36	0,20			
22.09.2026	1926,03	61639,81	61150,11	489,70	60230,31	60230,11	0,20			
ИТОГО:	64,59	3869,71	3877,99	-8,28	3814,75	3814,75	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период
нештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qкорр =

Qi/Траб x Тнш

0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О. _____



Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-3) 54 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 02440517

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.08.2026	89,08292	89,082916	0	67,61145	48,17308	19,438379	0,870958	0,747873	1,748049	91,1125	89,78251	OK	24	0	0
25.08.2026	89,77428	89,774284	0	67,5525	48,161503	19,390993	0,874507	0,748283	1,756051	91,94499	90,35249	OK	24	0	0
26.08.2026	86,99336	86,993362	0	67,76942	47,850346	19,919065	0,86515	0,734343	1,737696	89,115	87,5375	OK	24	0	0
27.08.2026	88,32729	88,327293	0	68,04857	47,640141	20,40843	0,871594	0,74508	1,816817	90,51501	88,8475	OK	24	0	0
28.08.2026	96,67603	96,676025	0	67,6012	48,398533	19,202679	0,863176	0,750403	1,870067	98,9325	97,3975	OK	24	0	0
29.08.2026	99,34313	99,343132	0	67,46156	48,741856	18,7197	0,864284	0,755157	1,875279	101,565	100,185	OK	24	0	0
30.08.2026	102,3433	102,34325	0	67,87362	48,203766	19,669859	0,865826	0,760413	2,034617	104,68	103,1625	OK	24	0	0
31.08.2026	109,9943	109,99432	0	67,24078	48,643723	18,597071	0,857394	0,758467	2,063881	112,455	110,905	OK	24	0	0
01.09.2026	112,105	112,10495	0	67,02847	48,767765	18,260698	0,854386	0,766452	2,062804	114,615	113,03	OK	24	0	0
02.09.2026	106,5149	106,51492	0	67,1695	48,756237	18,413254	0,854714	0,764975	1,97842	108,9575	107,3425	OK	24	0	0
03.09.2026	99,99869	99,998688	0	68,24822	47,726444	20,521778	0,872569	0,738918	2,073732	102,4225	100,665	OK	24	0	0
04.09.2026	105,4777	105,47766	0	67,04464	49,258434	17,786198	0,867756	0,729913	1,889843	107,895	106,3175	OK	24	0	0
05.09.2026	97,6246	97,624603	0	67,66578	48,348454	19,317335	0,850039	0,743436	1,898886	99,78751	98,4725	OK	24	0	0
06.09.2026	99,83456	99,834564	0	67,54711	48,747177	18,799925	0,869561	0,76821	1,903349	102,0125	100,74	OK	24	0	0
07.09.2026	95,42821	95,428207	0	68,41129	48,058578	20,352705	0,880269	0,745938	1,961642	97,70751	96,12251	OK	24	0	0
08.09.2026	100,9678	100,96783	0	67,13772	49,162968	17,974739	0,876818	0,75886	1,826169	103,31	101,7425	OK	24	0	0
09.09.2026	97,79192	97,791916	0	67,89631	49,069355	18,82696	0,885217	0,761015	1,858078	100,1475	98,495	OK	24	0	0
10.09.2026	101,959	101,95898	0	67,40104	49,251842	18,1492	0,911088	0,752894	1,866174	104,3425	102,7375	OK	24	0	0
11.09.2026	104,3491	104,34908	0	67,82022	49,294384	18,525831	0,882641	0,733895	1,943152	106,7825	105,185	OK	24	0	0
12.09.2026	112,7416	112,74155	0	67,01827	49,743618	17,274664	0,793418	0,686736	1,971843	115,15	113,84	OK	24	0	0
13.09.2026	113,9614	113,9614	0	66,65214	50,085983	16,566154	0,788479	0,688217	1,905211	116,345	115,1175	OK	24	0	0
14.09.2026	112,2911	112,29105	0	67,39243	50,300236	17,092196	0,857789	0,72863	1,887697	114,6775	113,4575	OK	24	0	0
15.09.2026	109,9353	109,93526	0	67,61054	49,818905	17,791634	0,893849	0,742203	1,979831	112,3525	110,9725	OK	24	0	0
16.09.2026	109,3731	109,37311	0	67,59831	49,994831	17,603485	0,880014	0,740128	1,926488	111,82	110,3875	OK	24	0	0
17.09.2026	108,4376	108,43761	0	67,46681	49,756886	17,709929	0,876982	0,744373	1,942064	110,86	109,415	OK	24	0	0
18.09.2026	107,6435	107,64349	0	67,56426	50,112518	17,451742	0,876834	0,745935	1,891316	110,0575	108,635	OK	24	0	0
19.09.2026	103,441	103,44098	0	67,90284	49,823368	18,079487	0,876414	0,74581	1,886497	105,815	104,3425	OK	24	0	0
20.09.2026	110,7721	110,77213	0	67,9871	49,852238	18,134857	0,875421	0,745071	2,035061	113,27	111,79	OK	24	0	0
21.09.2026	107,7284	107,72839	0	67,2795	49,365585	17,913931	0,868375	0,740941	1,948206	110,1275	108,6725	OK	24	0	0
22.09.2026	97,328	97,328003	0	68,09841	48,811447	19,286963	0,876336	0,738065	1,89381	99,61251	98,09	OK	24	0	0
Итого:	3078,24	3078,24							57,43	3148,39	3103,74		720	0	0

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.08.2026	8221,75	267425,71	262297,30	5128,42	259761,83	259219,76	542,08			
22.09.2026	8279,18	270574,10	265401,04	5173,06	262840,07	262298,00	542,08			
ИТОГО:	57,43	3148,39	3103,74	44,65	3078,24	3078,24	0,00	720,00		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период
нестандартных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб x Тнш

0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись: _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись: _____
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ-Сервис" Договор N: 8848
Адрес: ул. Университетская Набережная, 46 (ИТП-4) 54 СТР. Тип расходомера: _____

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 20901817
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.08.2026	176,2926	176,29259	0	71,83886	61,373417	10,465449	0,868738	0,749671	1,76734	178,7425	180,895	OK	24	0	
25.08.2026	165,6385	165,6385	0	71,77966	61,065735	10,713921	0,872308	0,749966	1,769815	167,7025	170,15	OK	24	0	
26.08.2026	155,4947	155,49472	0	71,99273	60,491222	11,501508	0,863253	0,735938	1,744925	157,4125	159,7251	OK	24	0	
27.08.2026	152,1139	152,11385	0	72,25623	60,549831	11,706398	0,869623	0,746728	1,762015	153,9575	156,3075	OK	24	0	
28.08.2026	192,0342	192,03415	0	71,80058	62,033665	9,7669077	0,860987	0,752243	1,837875	194,445	197,36	OK	24	0	
29.08.2026	219,9752	219,97522	0	71,66564	62,818451	8,847188	0,861874	0,757257	1,898329	222,81	226,07	OK	24	0	
30.08.2026	220,1786	220,17857	0	72,05199	62,376148	9,6758499	0,863214	0,762498	2,023969	223,03	226,285	OK	24	0	
31.08.2026	252,1319	252,13194	0	71,42446	62,914158	8,5102987	0,854295	0,760836	2,056769	255,43	259,0575	OK	24	0	
01.09.2026	254,9296	254,92963	0	71,20333	63,210804	7,9925246	0,851398	0,768748	1,959594	258,17	262,0325	OK	24	0	
02.09.2026	243,9103	243,91034	0	71,367	62,693089	8,6739197	0,851867	0,76725	1,97573	246,9425	250,7575	OK	24	0	
03.09.2026	169,0921	169,09206	0	72,40988	60,391678	12,018212	0,870454	0,740922	1,953842	171,0925	173,8175	OK	24	0	
04.09.2026	211,2161	211,21605	0	71,25994	62,173401	9,0865259	0,865228	0,731887	1,842188	214,4575	216,445	OK	24	0	
05.09.2026	181,3731	181,37306	0	71,86993	61,302319	10,567606	0,847865	0,745293	1,850537	183,995	186,005	OK	24	0	
06.09.2026	186,458	186,45804	0	71,76648	60,770878	10,995606	0,867372	0,770011	1,994745	188,6475	191,64	OK	24	0	
07.09.2026	153,8558	153,8558	0	72,59133	59,706619	12,884705	0,878368	0,747675	1,880924	155,57	158,2275	OK	24	0	
08.09.2026	192,5199	192,5199	0	71,36955	61,672688	9,696867	0,874569	0,760602	1,83019	194,6725	198,0325	OK	24	0	
09.09.2026	168,1084	168,1084	0	72,09171	60,749302	11,34241	0,883266	0,762743	1,897425	169,9925	172,885	OK	24	0	
10.09.2026	193,4781	193,47806	0	71,61619	61,444729	10,171464	0,908988	0,754754	1,900996	195,69	198,9825	OK	24	0	
11.09.2026	179,9466	179,94659	0	72,00003	61,109577	10,890452	0,880567	0,735667	1,884176	182,0025	185,075	OK	24	0	
12.09.2026	226,9579	226,95787	0	71,23954	62,859844	8,3797121	0,790682	0,688673	1,871618	229,6375	233,4475	OK	24	0	
13.09.2026	255,7048	255,70483	0	70,88091	62,862793	8,018115	0,785493	0,69042	2,031574	258,7725	262,9125	OK	24	0	
14.09.2026	236,9448	236,94475	0	71,57323	62,063366	9,50986	0,855086	0,730809	1,935748	239,905	243,5375	OK	24	0	
15.09.2026	223,2764	223,27638	0	71,80154	62,682159	9,1193695	0,89144	0,744251	1,977381	226,095	229,5225	OK	24	0	
16.09.2026	202,8966	202,89662	0	71,78522	61,744602	10,040613	0,87769	0,742008	1,975866	205,355	208,585	OK	24	0	
17.09.2026	202,5013	202,50128	0	71,67652	61,873577	9,802948	0,874666	0,746276	1,963978	204,935	208,1825	OK	24	0	
18.09.2026	204,25	204,25	0	71,75862	62,323986	9,4346333	0,874668	0,747868	1,914347	206,825	209,9175	OK	24	0	
19.09.2026	189,6818	189,68176	0	72,08968	61,962727	10,126956	0,874443	0,747688	1,883274	192,0675	194,9575	OK	24	0	
20.09.2026	189,0703	189,07031	0	72,1595	61,32399	10,835504	0,87342	0,747058	2,017247	191,45	194,2675	OK	24	0	
21.09.2026	214,1164	214,11639	0	71,49664	62,230698	9,2659369	0,866077	0,742956	1,966824	216,78	220,0575	OK	24	0	
22.09.2026	173,749	173,74899	0	72,30187	60,670155	11,631707	0,874317	0,73992	1,97579	175,8225	178,59	OK	24	0	
Итого:	5987,90	5987,90							57,35	6062,41	6153,73		720	0	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.08.2026	1628,02	66022,90	66122,75	-99,85	64597,54	64524,75	72,79			
22.09.2026	1685,36	72085,31	72276,48	-191,17	70585,44	70512,65	72,79			
ИТОГО:	57,35	6062,41	6153,73	-91,32	5987,90	5987,90	0,00	720		0,00

Тепловая энергия израсходованная за период нестандартных ситуаций (Тн) (п.61 Методики №99/пр)	
$Q_{кварт} = \frac{Q_i}{T_{раб}}$	
$Q_{иш} = T_{раб} \times T_{иш}$	

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись О.И. Ажнанина/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ВР. Каш. 111Б
Адрес: ВР. Каш. 111Б
Договор N: 816543210
Тип расходуемого: _____
Тепловычислитель: ТВ7-04 сер. N 000
Пределы измерений: _____
Дополнительные расходы: _____
M сер. воды: _____ т.сут Mвс: _____ т.сут
G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
ГХВ: не исп.

Серийный номер 20126040, БР=1, ТВ1, СР=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х2127

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 ккал/см2	P2 ккал/см2	P3 ккал/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qв ккал	Qг ккал	ВНР ч	БРС ч
24.08.26.23	68,05	45,12	22,93	8,85	7,53	7,7	44,73	43,07	0	43,804	42,671	0	0	1,005	0	24	0
25.08.26.23	67,86	44,46	23,4	8,89	7,53	7,7	43,42	41,78	0	42,524	41,404	0	0	0,996	0	24	0
26.08.26.23	68,2	46,04	22,16	8,79	7,39	7,7	45,82	44,14	0	44,867	43,714	0	0	0,995	0	24	0
27.08.26.23	68,43	44,88	23,55	8,86	7,5	7,7	43,68	42,01	0	42,767	41,624	0	0	1,008	0	24	0
28.08.26.23	67,9	44,69	23,2	8,78	7,55	7,7	44,77	43,07	0	43,848	42,679	0	0	1,018	0	24	0
29.08.26.23	67,7	44,92	22,77	8,8	7,6	7,7	45,35	43,64	0	44,42	43,24	0	0	1,012	0	24	0
30.08.26.23	68,16	43,99	24,17	8,81	7,66	7,7	47,77	45,99	0	46,776	45,584	0	0	1,131	0	24	0
31.08.26.23	67,36	43,1	24,26	8,73	7,63	7,7	48,76	47,03	0	47,769	46,635	0	0	1,16	0	24	0
01.09.26.23	67,24	44,66	22,57	8,7	7,12	7,7	51,99	50,23	0	50,935	49,774	0	0	1,15	0	24	0
02.09.26.23	67,44	43,64	23,8	8,7	7,11	7,7	49,78	48,05	0	48,768	47,636	0	0	1,161	0	24	0
03.09.26.23	68,5	43,63	24,87	8,87	7,44	7,7	47,14	45,48	0,562	46,151	45,086	0,557	0,557	1,173	0,024	24	0
04.09.26.23	67,23	44,44	22,79	8,84	7,34	7,7	48,39	46,64	0	47,41	46,221	0	0	1,082	0	24	0
05.09.26.23	67,94	44,67	23,27	8,64	7,48	7,7	47,22	45,48	0	46,243	45,066	0	0	1,077	0	24	0
06.09.26.23	67,77	45,05	22,72	8,85	7,14	7,7	48,24	46,49	0	47,248	46,063	0	0	1,074	0	24	0
07.09.26.23	68,78	44,06	24,72	8,95	7,52	7,7	45,04	43,39	0,396	44,089	43,008	0,392	0,392	1,108	0,019	24	0
08.09.26.23	67,38	43,97	23,42	8,92	7,63	7,7	48,56	46,89	0	47,571	46,479	0	0	1,115	0	24	0
09.09.26.23	68,24	44,83	23,41	9,01	7,67	7,7	49,05	47,37	0	48,03	46,942	0	0	1,125	0	24	0
10.09.26.23	67,62	45,39	22,23	9,27	7,58	7,7	49,86	48,2	0	48,841	47,746	0	0	1,087	0	24	0
11.09.26.23	68,16	45,13	23,02	9	7,39	7,7	47,68	46,03	0	46,69	45,605	0	0	1,076	0	24	0
12.09.26.23	67,2	46,89	20,31	8,07	6,89	7,7	54,73	52,89	0	53,621	52,359	0	0	1,09	0	24	0
13.09.26.23	66,86	45,35	21,51	8,03	6,91	7,7	55,38	53,54	0	54,27	53,037	0	0	1,168	0	24	0
14.09.26.23	67,48	45,41	22,06	8,72	7,32	7,7	50,32	48,57	0	49,292	48,113	0	0	1,089	0	24	0
15.09.26.23	67,73	44,57	23,16	9,11	7,46	7,7	49,32	47,59	0	48,309	47,162	0	0	1,12	0	24	0
16.09.26.23	67,83	44,97	22,86	8,96	7,45	7,7	52,14	50,37	0,078	51,067	49,903	0,077	0,077	1,172	0,004	24	0
17.09.26.23	67,8	45,62	22,18	8,93	7,49	7,7	53,46	51,68	0	52,361	51,19	0	0	1,163	0	24	0
18.09.26.23	67,85	44,95	22,89	8,93	7,5	7,7	51,07	49,33	0	50,017	48,874	0	0	1,146	0	24	0
19.09.26.23	68,19	45,28	22,91	8,92	7,51	7,7	47,49	45,83	0	46,501	45,4	0	0	1,066	0	24	0
20.09.26.23	68,22	43,9	24,32	8,91	7,5	7,7	47,44	45,77	0	46,452	45,367	0	0	1,131	0	24	0
21.09.26.23	67,46	45,11	22,35	8,84	7,46	7,7	49,89	48,21	0	48,873	47,763	0	0	1,093	0	24	0
22.09.26.23	68,44	43,43	25,01	8,92	7,43	7,7	47,25	45,54	0	46,26	45,151	0	0	1,158	0	24	0
Итого/Средн	67,82	44,76	23,06	8,92	7,48	7,7	1455,74	1404,3	1,036	1425,775	1391,497	1,026	1,026	32,952	0,047	720	0

Итоговое поределение на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qв ккал	Qг ккал	ВНР ч	БРС ч
23.08.26.23	45172,97	43957,16	10,26	43104,71	42635,932	10,103	10,103	1196,216	0,565	8080	622
22.09.26.23	46628,71	45361,46	1,036	44530,485	44027,428	11,13	11,13	1229,168	0,612	8800	622
Итого	1455,74	1404,3	1,036	1425,775	1391,497	1,026	1,026	32,952	0,047	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(1) отсул. питания
(#) дисбаланс масс
(X) атпар. не испр.

Представитель абонента: _____
Представитель снабжающей организации: _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Вратьево Каширинских №121

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208526

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ95

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,73	48,03	19,7	60,12	58,85	59,08	58,46	0	0,39	1,16	24	0
25.08.2026	67,61	48,27	19,34	59,09	57,88	57,58	56,95	0	0,93	1,12	24	0
26.08.2026	67,88	48,02	19,86	57,15	55,97	55,91	55,35	0	0,62	1,11	24	0
27.08.2026	68,15	47,87	20,28	56,75	55,55	55,38	54,79	0	0,76	1,126	24	0
28.08.2026	67,66	48,88	18,78	63,3	61,98	61,82	61,1	0	0,88	1,164	24	0
29.08.2026	67,46	48,94	18,52	65,69	64,35	64,15	63,45	0	0,9	1,189	24	0
30.08.2026	67,86	48,18	19,68	67,37	65,98	65,8	65,08	0	0,9	1,299	24	0
31.08.2026	67,18	47,64	19,54	67,49	66,12	65,92	65,25	0	0,87	1,287	24	0
01.09.2026	67,03	48,43	18,6	72,36	70,86	70,81	70,02	0	0,84	1,316	24	0
02.09.2026	67,16	48,4	18,76	70,84	69,41	69,33	68,55	0	0,86	1,301	24	0
03.09.2026	68,29	47,45	20,84	64,49	63,12	62,97	62,31	0	0,81	1,315	24	0
04.09.2026	67	48,73	18,27	70	68,6	69,23	68,45	0	0,15	1,252	24	0
05.09.2026	67,69	48,69	19	65,63	64,28	65,07	64,33	0	-0,05	1,222	24	0
06.09.2026	67,57	48,34	19,23	69,5	68,06	68,01	67,25	0	0,81	1,308	24	0
07.09.2026	68,48	47,51	20,97	61,26	59,97	59,74	59,09	0	0,88	1,254	24	0
08.09.2026	67,18	48,86	18,32	68,22	66,82	66,75	66	0	0,82	1,222	24	0
09.09.2026	67,96	48,39	19,57	63,6	62,31	62,08	61,4	0,01	0,91	1,22	24	0
10.09.2026	67,35	49,42	17,93	69,21	67,78	67,75	66,95	0	0,83	1,215	24	0
11.09.2026	67,84	47,94	19,9	64,74	63,4	63,21	62,55	0	0,85	1,264	24	0
12.09.2026	66,92	49,01	17,91	71,26	69,85	70,17	69,38	0	0,47	1,248	24	0
13.09.2026	66,58	48,65	17,93	77,31	75,77	75,98	75,15	0	0,62	1,358	24	0
14.09.2026	67,25	48,75	18,5	71,06	69,6	69,65	68,87	0	0,73	1,288	24	0
15.09.2026	67,49	48,57	18,92	69,55	68,14	68,08	67,35	0	0,79	1,289	24	0
16.09.2026	67,61	47,68	19,93	67,76	66,37	66,27	65,58	0	0,79	1,321	24	0
17.09.2026	67,5	48,63	18,87	71,07	69,59	69,59	68,81	0	0,78	1,311	24	0
18.09.2026	67,59	48,6	18,99	68,77	67,35	67,28	66,52	0	0,83	1,28	24	0
19.09.2026	67,93	48,79	19,14	69,24	67,81	67,74	66,98	0	0,83	1,298	24	0
20.09.2026	68	47,97	20,03	71,16	69,66	69,62	68,84	0	0,82	1,396	24	0
21.09.2026	67,26	48,08	19,18	70,27	68,84	68,75	68,02	0	0,82	1,32	24	0
22.09.2026	68,16	48,26	19,9	66,03	64,66	64,51	63,8	0	0,86	1,285	24	0
Итого:				2010,2	1968,93	1968,2	1946,63	0,01	22,3	37,74	720	0
Средние:	67,57	48,36	19,21									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	35415,5	34329,88	34251,61	33870,67	1,1	459,21	1205,41	9157	0
22/09/2624:00	37425,79	36298,81	36219,84	35817,3	1,11	481,51	1243,15	9877	0
Итого:	2010,29	1968,93	1968,23	1946,63	0,01	22,3	37,74	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"
Адрес:Братьев Кашириных №117
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор №:8848
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00186367 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9С7А ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,24	52,08	15,16	73,39	71,89	77,21	76,21	0	-4,32	1,088	24	0
25.08.2026	67,17	52,95	14,22	79,91	78,29	83,65	82,6	0	-4,31	1,114	24	0
26.08.2026	67,4	53,03	14,37	78,19	76,6	81,91	80,82	0	-4,22	1,102	24	0
27.08.2026	67,65	51,79	15,86	71,36	69,87	74,5	73,57	0	-3,7	1,108	24	0
28.08.2026	67,19	52,99	14,2	81	79,36	84,47	83,37	0	-4,01	1,128	24	0
29.08.2026	67	53,06	13,94	83,15	81,47	86,73	85,58	0	-4,11	1,137	24	0
30.08.2026	67,26	57,16	10,1	76,8	75,23	80,59	79,38	0	-4,15	0,758	24	0
31.08.2026	66,77	54,06	12,71	85,25	83,52	89,03	87,81	0	-4,29	1,064	24	0
01.09.2026	66,54	52,09	14,45	92,88	91,02	96,75	95,54	0	-4,52	1,315	24	0
02.09.2026	66,7	52,07	14,63	90,85	89,03	94,76	93,57	0	-4,54	1,299	24	0
03.09.2026	67,73	51,12	16,61	78,72	77,1	82,11	81,11	0	-4,01	1,281	24	0
04.09.2026	66,53	51,43	15,1	85,56	83,84	89,58	88,47	0	-4,63	1,266	24	0
05.09.2026	67,23	52,08	15,15	83,94	82,22	87,97	86,86	0	-4,64	1,246	24	0
06.09.2026	67,1	52,31	14,79	87,83	86,05	91,55	90,38	0	-4,33	1,272	24	0
07.09.2026	67,9	50,73	17,17	76,31	74,71	79,42	78,46	0	-3,75	1,279	24	0
08.09.2026	66,68	51,49	15,19	82,55	80,91	86,09	85,02	0	-4,11	1,227	24	0
09.09.2026	67,41	50,62	16,79	75,71	74,12	78,9	77,94	0	-3,82	1,244	24	0
10.09.2026	66,89	51,48	15,41	83,96	82,24	87,58	86,5	0	-4,26	1,268	24	0
11.09.2026	67,34	51,37	15,97	77,35	75,79	80,61	79,6	0	-3,81	1,211	24	0
12.09.2026	66,52	52,6	13,92	93,83	91,93	97,99	96,72	0	-4,79	1,28	24	0
13.09.2026	66,21	52,43	13,78	102,62	100,6	107,01	105,61	0	-5,01	1,385	24	0
14.09.2026	66,65	52,07	14,58	88,47	86,68	92,07	90,94	0	-4,26	1,261	24	0
15.09.2026	66,98	51	15,98	82,42	80,75	85,68	84,63	0	-3,88	1,29	24	0
16.09.2026	67,08	51,14	15,94	83,89	82,18	87,22	86,16	0	-3,98	1,308	24	0
17.09.2026	66,99	50,86	16,13	82,97	81,28	86,24	85,21	0	-3,93	1,312	24	0
18.09.2026	67,1	51,09	16,01	82,21	80,57	85,49	84,45	0	-3,88	1,287	24	0
19.09.2026	67,41	51,62	15,79	81,21	79,55	84,44	83,39	0	-3,84	1,255	24	0
20.09.2026	67,51	51,27	16,24	84,24	82,47	87,57	86,49	0	-4,02	1,336	24	0
21.09.2026	66,77	51,13	15,64	85,6	83,89	89,08	88,01	0	-4,12	1,314	24	0
22.09.2026	67,65	51,44	16,21	80,84	79,18	84,04	82,99	0	-3,81	1,283	24	0
Итого:				2493	2442,34	2600,2	2567,39	0	-125,05	36,72	720	0
Средние:	67,08	52,01	15,06									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	37641,2	36513,22	40235,62	39764,58	0	-3251,36	1188,16	8699	4
22/09/2624:00	40134,21	38955,56	42835,86	42331,97	0	-3376,41	1224,88	9419	4
Итого:	2493,01	2442,34	2600,24	2567,39	0	-125,05	36,72	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/  / /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Вратьев Кашириных №113

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х601С


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,18	56,18	11	101,34	99,28	98,84	97,38	0	1,9	1,09	24	0
25.08.2026	67,17	56,97	10,2	112,26	110,01	109,11	107,46	0	2,55	1,12	24	0
26.08.2026	67,4	57,03	10,37	104,82	102,75	101,82	100,27	0	2,48	1,064	24	0
27.08.2026	67,62	56,4	11,22	95,92	93,98	93,39	92,04	0	1,94	1,054	24	0
28.08.2026	67,13	56,47	10,66	104,13	101,99	100,65	99,16	0	2,83	1,087	24	0
29.08.2026	66,96	56,33	10,63	110,01	107,79	106,01	104,46	0	3,33	1,146	24	0
30.08.2026	67,38	56,71	10,67	114,92	112,57	110,63	108,97	0	3,6	1,199	24	0
31.08.2026	66,76	57,35	9,41	144,82	141,93	139,46	137,33	0	4,6	1,335	24	0
01.09.2026	66,57	57,46	9,11	137,5	134,74	132,42	130,41	0	4,33	1,227	24	0
02.09.2026	66,72	57,88	8,84	146,65	143,72	141,25	139,07	0	4,65	1,272	24	0
03.09.2026	67,71	56,5	11,21	118,01	115,56	113,46	111,78	0	3,78	1,292	24	0
04.09.2026	66,49	56,38	10,11	116,25	113,93	113,24	111,56	0	2,37	1,151	24	0
05.09.2026	67,21	56,53	10,68	119,35	116,92	116,56	114,84	0	2,08	1,25	24	0
06.09.2026	67,1	57,02	10,08	127,12	124,55	122,87	121,01	0	3,54	1,256	24	0
07.09.2026	67,88	57,22	10,66	113,82	111,44	109,48	107,83	0	3,61	1,189	24	0
08.09.2026	66,72	57,27	9,45	126,61	124,07	121,99	120,14	0	3,93	1,17	24	0
09.09.2026	67,45	57,37	10,08	119,8	117,34	115,3	113,55	0	3,79	1,183	24	0
10.09.2026	66,91	57,31	9,6	122,93	120,47	118,4	116,59	0	3,88	1,156	24	0
11.09.2026	67,42	57,65	9,77	121,32	118,85	117,21	115,41	0	3,44	1,163	24	0
12.09.2026	66,47	57,5	8,97	136,66	133,92	133,16	131,14	0	2,78	1,199	24	0
13.09.2026	66,2	57,87	8,33	153,34	150,32	148,9	146,61	0	3,71	1,254	24	0
14.09.2026	66,54	58,03	8,51	145,91	142,96	141,41	139,21	0	3,75	1,215	24	0
15.09.2026	66,91	56,81	10,1	125,07	122,6	120,65	118,86	0	3,74	1,236	24	0
16.09.2026	67,07	57,14	9,93	127,61	125,04	123,11	121,24	0	3,8	1,242	24	0
17.09.2026	66,99	57,48	9,51	133,26	130,53	128,68	126,7	0	3,83	1,242	24	0
18.09.2026	67,08	57,58	9,5	131,78	129,12	127,12	125,17	0	3,95	1,227	24	0
19.09.2026	67,43	56,26	11,17	117,53	115,15	113,24	111,57	0	3,58	1,287	24	0
20.09.2026	67,55	57,07	10,48	127,21	124,57	122,59	120,74	0	3,83	1,305	24	0
21.09.2026	66,79	57,18	9,61	131,03	128,41	126,32	124,42	0	3,99	1,231	24	0
22.09.2026	67,62	56,48	11,14	112,87	110,57	108,86	107,25	0	3,32	1,229	24	0
Итого:				3699,8	3625,08	3576,1	3522,17	0	102,91	36,07	720	0
Средние:	67,08	57,04	10,03									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	34208,4	33166,67	32420,07	32008,65	0,11	1158,02	1038,49	7287	0
22/09/2624:00	37908,25	36791,75	35996,2	35530,82	0,11	1260,93	1074,56	8007	0
Итого:	3699,85	3625,08	3576,13	3522,17	0	102,91	36,07	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись О.И. Ажникаина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных № 109

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00208303

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6Е7Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	68,03	50,49	17,54	69,95	68,49	71,5	70,68	0	-2,19	1,199	0	24	0
25.08.2026	67,91	50,52	17,39	69,88	68,39	70,94	70,1	0	-1,71	1,189	0	24	0
26.08.2026	68,24	50,56	17,68	68,22	66,8	69,13	68,31	0	-1,51	1,181	0	24	0
27.08.2026	68,47	50,29	18,18	67,51	66,06	68,13	67,32	0	-1,26	1,201	0	24	0
28.08.2026	67,94	50,88	17,06	73,47	71,97	73,69	72,79	0	-0,82	1,226	0	24	0
29.08.2026	67,77	51,26	16,51	78,26	76,62	78,26	77,32	0,01	-0,7	1,265	0	24	0
30.08.2026	68,13	50,61	17,52	77,74	76,12	77,58	76,65	0	-0,53	1,333	0	24	0
31.08.2026	67,44	50,08	17,36	81,34	79,69	81,24	80,29	0	-0,6	1,382	0	24	0
01.09.2026	67,29	50,79	16,5	87,55	85,76	87,61	86,53	0	-0,77	1,418	0	24	0
02.09.2026	67,43	50,77	16,66	83,97	82,27	83,98	82,97	0	-0,7	1,369	0	24	0
03.09.2026	68,58	49,3	19,28	72,3	70,79	72,06	71,23	0,05	-0,44	1,362	0	24	0
04.09.2026	67,21	51,11	16,1	81,77	80,11	83,14	82,12	0	-2,01	1,291	0	24	0
05.09.2026	67,97	51,28	16,69	74,33	72,8	75,84	74,9	0	-2,1	1,215	0	24	0
06.09.2026	67,81	50,88	16,93	80,86	79,21	81,21	80,25	0	-1,04	1,338	0	24	0
07.09.2026	68,77	49,43	19,34	72,77	71,23	72,55	71,71	0	-0,48	1,376	0	24	0
08.09.2026	67,41	51,2	16,21	80,52	78,87	80,62	79,64	0	-0,77	1,279	0	24	0
09.09.2026	68,25	50,55	17,7	76,6	75,03	76,53	75,62	0	-0,59	1,327	0	24	0
10.09.2026	67,6	51	16,6	81,76	80,09	81,84	80,86	0	-0,77	1,328	0	24	0
11.09.2026	68,19	50,3	17,89	74,74	73,17	74,74	73,85	0	-0,68	1,309	0	24	0
12.09.2026	67,14	51,97	15,17	83,52	81,81	85,18	84,09	0	-2,28	1,24	0	24	0
13.09.2026	66,82	51,52	15,3	94,03	92,13	95,21	94,04	0	-1,91	1,408	0	24	0
14.09.2026	67,49	50,83	16,66	81,99	80,29	82,58	81,58	0	-1,29	1,337	0	24	0
15.09.2026	67,72	50,69	17,03	80,88	79,19	81,09	80,09	0	-0,9	1,346	0	24	0
16.09.2026	67,87	50,79	17,08	80,6	78,94	80,77	79,83	0	-0,89	1,348	0	24	0
17.09.2026	67,74	51,28	16,46	83,01	81,31	83,29	82,26	0	-0,95	1,338	0	24	0
18.09.2026	67,86	51,34	16,52	82,59	80,88	82,82	81,81	0	-0,93	1,333	0	24	0
19.09.2026	68,25	51,01	17,24	79,71	78,03	79,83	78,82	0	-0,79	1,345	0	24	0
20.09.2026	68,3	51	17,3	82,88	81,11	83,06	82,03	0	-0,92	1,401	0	24	0
21.09.2026	67,51	51,8	15,71	85,42	83,62	85,72	84,64	0	-1,02	1,314	0	24	0
22.09.2026	68,49	51,4	17,09	78,17	76,52	78,32	77,31	0	-0,79	1,306	0	24	0
Итого:				2366,3	2317,3	2378,4	2349,64	0,06	-32,34	39,30	0	720	0
Средние:	67,85	50,83	17,02										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	39636,46	37432,97	39148,74	37676,42	0,88	-243,45	1215,84	0	8988	170
22/09/2624:00	42002,8	39750,27	41527,2	40026,06	0,94	-275,79	1255,15	0	9708	170
Итого:	2366,34	2317,3	2378,46	2349,64	0,06	-32,34	39,30	0	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / /О.В.Мальгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ

Договор N: _____

Адрес: Молодог. № 74-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00230104

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x1042

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,19	46,76	20,43	32,1	31,42	33	32,72	0	-1,3	0,639	24	0
25.08.2026	67,01	46,9	20,11	32,9	32,24	33,7	33,39	0,01	-1,15	0,647	24	0
26.08.2026	67,35	46,73	20,62	31,5	30,89	32,3	32	0	-1,11	0,637	24	0
27.08.2026	67,56	46,64	20,92	32,6	31,95	33,5	33,19	0	-1,24	0,669	24	0
28.08.2026	67,08	47,17	19,91	33,1	32,44	33,9	33,58	0,01	-1,14	0,644	24	0
29.08.2026	66,95	47,61	19,34	36,8	36,06	37,8	37,4	0	-1,34	0,697	24	0
30.08.2026	67,36	46,91	20,45	38,5	37,73	39,4	39	0,01	-1,27	0,77	24	0
31.08.2026	66,66	47,23	19,43	40,3	39,49	41,1	40,66	0,01	-1,17	0,762	24	0
01.09.2026	66,53	47,9	18,63	40	39,21	40,8	40,34	0	-1,13	0,73	24	0
02.09.2026	66,72	47,96	18,76	39,1	38,29	40	39,54	0,01	-1,25	0,718	24	0
03.09.2026	67,75	46,38	21,37	35,4	34,67	36	35,64	0	-0,97	0,74	24	0
04.09.2026	66,41	47,75	18,66	36,8	36,06	37,6	37,19	0,01	-1,13	0,669	24	0
05.09.2026	67,19	47,16	20,03	35,2	34,49	35,9	35,51	0	-1,02	0,69	24	0
06.09.2026	67,03	47,46	19,57	38,6	37,82	39,3	38,89	0	-1,07	0,739	24	0
07.09.2026	67,93	46,38	21,55	32,7	32,03	33,4	33,09	0,01	-1,06	0,691	24	0
08.09.2026	66,69	47,99	18,7	38,3	37,54	39,2	38,76	0	-1,22	0,701	24	0
09.09.2026	67,36	45,64	21,72	32,7	32,04	33,3	33	0	-0,96	0,694	24	0
10.09.2026	66,73	47,02	19,71	34,4	33,74	35,3	34,97	0,01	-1,23	0,664	24	0
11.09.2026	67,32	46,27	21,05	32,4	31,73	33,3	33	0	-1,27	0,665	24	0
12.09.2026	66,34	47,17	19,17	38,5	37,75	39,4	38,97	0,01	-1,22	0,724	24	0
13.09.2026	66,08	47,76	18,32	44,2	43,33	45,4	44,9	0	-1,57	0,794	24	0
14.09.2026	66,89	46,81	20,08	38,5	37,72	39,5	39,09	0,01	-1,37	0,757	24	0
15.09.2026	66,89	46,72	20,17	37,7	36,95	38,7	38,31	0	-1,36	0,744	24	0
16.09.2026	67,09	46,38	20,71	38,1	37,31	39,2	38,82	0	-1,51	0,77	24	0
17.09.2026	66,96	46,99	19,97	36,8	36,07	37,8	37,38	0,01	-1,31	0,719	24	0
18.09.2026	67,04	46,95	20,09	34,6	33,89	35,6	35,23	0	-1,34	0,68	24	0
19.09.2026	67,47	46,72	20,75	36,9	36,15	38	37,64	0	-1,49	0,749	24	0
20.09.2026	67,53	46,49	21,04	37,8	37,05	38,9	38,49	0,01	-1,44	0,78	24	0
21.09.2026	66,69	47,25	19,44	36,4	35,69	37,5	37,12	0	-1,43	0,693	24	0
22.09.2026	67,64	46,53	21,11	33,8	33,08	34,8	34,45	0,01	-1,37	0,699	24	0
Итого:				1086,7	1064,83	1113,6	1102,27	0,13	-37,44	21,28	720	0
Средние:	67,04	46,98	20,06									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	35898,9	34823,29	36239,5	35893,73	26,2	-1070,44	1306,24	15686	0
22/09/2624:00	36985,6	35888,12	37353,1	36996	26,33	-1107,88	1327,51	16406	0
Итого:	1086,7	1064,83	1113,6	1102,27	0,13	-37,44	21,28	720	0


Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  О.И. Ажнакина/

Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малигина/

Подпись Ф.И.О.

МП

«Домоуправ-Сервис»

для документов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 77-07-0000000

ОГРН 1047700000000

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"
Адрес: Молодогвардейцев 74 (итп-2)

Договор N: 8848
Тип расходомера:

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 06343116
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.08.2026	382,0247	395,36047	-13,335731	68,82221	63,791409	5,0307965	0,84587	0,735587	1,93228	388,2177	404,4926	OK	24	0	
25.08.2026	400,3828	400,38284	0	68,68509	63,785976	4,8991179	0,84893	0,735969	1,966787	406,0926	410,4401	OK	24	0	
26.08.2026	401,0217	401,02167	0	69,0262	64,228249	4,7979608	0,839687	0,722699	1,932733	406,2425	411,7775	OK	24	0	
27.08.2026	400,9287	400,92874	0	69,2506	64,253693	4,9969106	0,846248	0,732989	2,006424	406,6526	411,2325	OK	24	0	
28.08.2026	382,3492	382,34915	0	68,70655	63,483326	5,223228	0,839438	0,737667	2,00034	388,6275	391,07	OK	24	0	
29.08.2026	378,8229	378,82285	0	68,52934	62,902714	5,6266251	0,841164	0,742074	2,13558	385,2025	387,1375	OK	24	0	
30.08.2026	372,8883	372,88828	0	68,97521	63,20015	5,7750716	0,842866	0,74696	2,150931	379,3725	381,0425	OK	24	0	
31.08.2026	362,7455	362,74548	0	68,23457	62,342854	5,8917146	0,835293	0,744614	2,135661	368,9175	370,475	OK	24	0	
01.09.2026	343,3617	343,36172	0	68,03739	61,687664	6,3497338	0,832832	0,752131	2,174636	349,1525	350,5625	OK	24	0	
02.09.2026	346,3066	346,30664	0	68,19524	61,904419	6,2908349	0,832994	0,75099	2,182824	352,1875	353,5975	OK	24	0	
03.09.2026	410,6868	410,68677	0	69,41207	64,031906	5,380156	0,84714	0,72728	2,220223	418,0525	419,7425	OK	24	0	
04.09.2026	410,1007	410,10065	0	68,01205	62,95789	5,0541692	0,842948	0,718103	2,036583	415,13	420,8951	OK	24	0	
05.09.2026	364,2379	364,23792	0	68,77978	63,094997	5,6847854	0,826578	0,730482	2,076853	367,1426	375,55	OK	24	0	
06.09.2026	364,3299	364,3299	0	68,63408	62,701397	5,9326863	0,845979	0,754532	2,159299	370,2426	372,5401	OK	24	0	
07.09.2026	414,1593	414,1593	0	69,63326	64,353195	5,2800627	0,854573	0,734373	2,196319	421,6175	423,395	OK	24	0	
08.09.2026	392,4003	392,40027	0	68,16959	62,967533	5,2020602	0,852519	0,745707	2,036296	399,0801	400,8725	OK	24	0	
09.09.2026	402,4629	402,46292	0	69,02873	63,810238	5,2185073	0,860315	0,748554	2,099064	409,525	411,335	OK	24	0	
10.09.2026	450,9864	450,98639	0	68,42468	63,768585	4,6560864	0,884027	0,741456	2,106188	458,805	460,8451	OK	24	0	
11.09.2026	433,8021	433,80209	0	68,99744	64,119698	4,8777618	0,857079	0,722643	2,082331	441,3501	443,5026	OK	24	0	
12.09.2026	362,1133	362,11328	0	67,91509	62,291092	5,6239963	0,771915	0,674545	2,032697	367,0625	370,9825	OK	24	0	
13.09.2026	356,2303	356,23032	0	67,56129	61,511292	6,0499935	0,767977	0,675593	2,134799	361,3575	364,4826	OK	24	0	
14.09.2026	405,4785	405,47852	0	68,49823	63,180111	5,3181243	0,833898	0,716177	2,163927	412,02	414,825	OK	24	0	
15.09.2026	443,7432	443,74319	0	68,57494	63,605286	4,9696569	0,868098	0,73035	2,202191	451,205	453,69	OK	24	0,05	
16.09.2026	425,2366	425,2366	0	68,66145	63,479427	5,1820259	0,85507	0,728229	2,196814	432,3925	434,7575	OK	24	0	
17.09.2026	414,2426	414,24258	0	68,51313	63,244526	5,2685962	0,852034	0,732118	2,186871	421,0725	423,5576	OK	24	0	
18.09.2026	412,2277	412,22769	0	68,63182	63,422894	5,2089233	0,852084	0,733584	2,151791	419,1475	421,44	OK	24	0	
19.09.2026	411,4298	411,42984	0	69,02096	63,818874	5,2020841	0,851794	0,733784	2,148142	418,505	420,6526	OK	24	0	
20.09.2026	411,195	411,19495	0	69,07496	63,546207	5,5287385	0,850915	0,732955	2,271067	418,3276	420,3076	OK	24	0	
21.09.2026	406,3572	406,35718	0	68,29152	62,928867	5,3626456	0,844396	0,728572	2,174384	413,2025	415,2325	OK	24	0	
22.09.2026	420,2285	420,22852	0	69,31692	64,134689	5,1822209	0,850835	0,72653	2,168991	427,52	429,7401	OK	24	0	
Итого:	3344,66	3344,66							17,50	3401,37	3419,38		192	0,05	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.08.2026	1786,52	77725,68	77324,66	401,03	75776,18	75887,13	-110,95			
22.09.2026	1804,02	81127,05	80744,03	383,02	79120,84	79231,79	-110,95			
ИТОГО:	17,50	3401,37	3419,38	-18,01	3344,66	3344,66	0,00	192		0,05

Тепловая энергия израсходованная за период
нестатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб х Тнш

0

Прибор: KAPAT-306
Серийный номер: 23714416
Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	Gпр	Gобр	Gподп	BHP	BOC	V3
23.08.2026	192,44	20170,00	19497,09	0,00	20116,77	19451,90	0,00			
22.09.2026	195,53	20814,39	20117,14	0,00	20741,94	20068,26	0,00			
ИТОГО:	3,09	644,39	620,05	0,00	625,17	616,36	0,00	192		0,03

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись:  О.И. Ажникина/
Ф.И.О.

МП



Представитель теплоснабж. организации

Подпись:  /О.В. Малигина/
Ф.И.О.

МП

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Молодог. № 76 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248280

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8053

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,54	54,07	13,47	91,7	89,78	89,8	88,59	0	1,19	1,208	24	0
25.08.2026	67,45	54,16	13,29	91,7	89,77	89,8	88,62	0	1,15	1,191	24	0
26.08.2026	67,78	54,36	13,42	91,4	89,48	89,5	88,29	0	1,19	1,201	24	0
27.08.2026	67,96	54,21	13,75	91,9	89,98	90	88,79	0	1,19	1,235	24	0
28.08.2026	67,44	53,1	14,34	92,6	90,66	90,7	89,51	0	1,15	1,296	24	0
29.08.2026	67,31	53,63	13,68	91,9	90	90	88,8	0	1,2	1,23	24	0
30.08.2026	67,72	52,76	14,96	90,7	88,81	88,8	87,67	0	1,14	1,329	24	0
31.08.2026	66,99	51,99	15	95,4	93,45	93,5	92,32	0	1,13	1,402	24	0
01.09.2026	66,76	52,07	14,69	94	92,1	92	90,84	0	1,26	1,353	24	0
02.09.2026	66,96	52,02	14,94	92	90,1	90,1	88,97	0	1,13	1,342	24	0
03.09.2026	68,19	53,44	14,75	95,8	93,78	93,7	92,44	0	1,34	1,381	24	0
04.09.2026	66,84	53,7	13,14	99,5	97,47	97,2	95,87	0	1,6	1,279	24	0
05.09.2026	67,56	53,03	14,53	89,7	87,83	87,8	86,63	0	1,2	1,276	24	0
06.09.2026	67,43	52,75	14,68	89,1	87,27	87,2	86,07	0	1,2	1,28	24	0
07.09.2026	68,41	53,98	14,43	91,9	89,97	90	88,78	0	1,19	1,298	24	0
08.09.2026	67	53,14	13,86	93,3	91,39	91,4	90,19	0	1,2	1,266	24	0
09.09.2026	67,82	53,75	14,07	92,9	90,97	90,9	89,7	0	1,27	1,28	24	0
10.09.2026	67,27	54,2	13,07	102,2	100,12	100	98,64	0	1,48	1,306	24	0
11.09.2026	67,73	54,11	13,62	98	95,96	95,8	94,51	0	1,45	1,306	24	0
12.09.2026	66,75	52,57	14,18	93,7	91,78	91,9	90,68	0	1,1	1,3	24	0
13.09.2026	66,41	51,56	14,85	95,8	93,87	93,9	92,74	0	1,13	1,391	24	0
14.09.2026	67,23	53,35	13,88	99,1	97,09	97,1	95,82	0	1,27	1,344	24	0
15.09.2026	67,38	53,48	13,9	101,2	99,12	98,9	97,58	0	1,54	1,376	24	0
16.09.2026	67,44	53,25	14,19	98,2	96,22	96,1	94,84	0	1,38	1,364	24	0
17.09.2026	67,3	53,45	13,85	97,6	95,65	95,5	94,22	0	1,43	1,324	24	0
18.09.2026	67,4	53,51	13,89	96,7	94,76	94,8	93,55	0	1,21	1,313	24	0
19.09.2026	67,81	52,79	15,02	95,2	93,26	93,2	91,99	0	1,27	1,399	24	0
20.09.2026	67,87	51,32	16,55	95,3	93,36	93,2	92,04	0	1,32	1,543	24	0
21.09.2026	67,11	52,81	14,3	97,9	95,95	96	94,75	0	1,2	1,373	24	0
22.09.2026	68,08	53,57	14,51	95	93,04	92,9	91,68	0	1,36	1,349	24	0
Итого:				2841,4	2782,99	2781,7	2745,12	0	37,87	39,54	720	0
Средние:	67,43	53,2	14,22									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	9478,9	9281,89	9259,7	9133,95	0	147,94	129,73	2824	0
22/09/2624:00	12320,3	12064,88	12041,4	11879,07	0	185,81	169,27	3544	0
Итого:	2841,4	2782,99	2781,7	2745,12	0	37,87	39,54	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК" Домоуправ-Сервис"

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/  / / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

МП



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Молод. № 76 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0x311A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,74	50,99	16,75	120,1	117,62	117,1	115,7	0	1,92	1,967	24	0
25.08.2026	67,64	50,86	16,78	118,1	115,68	115,1	113,73	0	1,95	1,941	24	0
26.08.2026	67,89	50,85	17,04	112,4	110,07	109,5	108,17	0	1,9	1,876	24	0
27.08.2026	68,16	50,67	17,49	112,1	109,76	109,5	108,19	0	1,57	1,919	24	0
28.08.2026	67,67	51,05	16,62	120,2	117,69	117,4	115,97	0	1,72	1,954	24	0
29.08.2026	67,52	51,21	16,31	127,1	124,48	124	122,49	0	1,99	2,027	24	0
30.08.2026	67,93	50,52	17,41	124,4	121,81	121,4	119,94	0	1,87	2,117	24	0
31.08.2026	67,31	50,91	16,4	139,5	136,65	136,2	134,56	0	2,09	2,24	24	0
01.09.2026	67,1	51,21	15,89	142,3	139,42	139	137,29	0	2,13	2,213	24	0
02.09.2026	67,28	51,17	16,11	139,6	136,75	136,3	134,61	0	2,14	2,2	24	0
03.09.2026	68,37	50,45	17,92	122,2	119,62	119,3	117,87	0	1,75	2,141	24	0
04.09.2026	67,14	51,79	15,35	136,8	134,03	133,5	131,82	0	2,21	2,057	24	0
05.09.2026	67,86	50,58	17,28	128,3	125,63	125,1	123,61	0	2,02	2,169	24	0
06.09.2026	67,7	50,51	17,19	132,1	129,39	128,7	127,18	0	2,21	2,225	24	0
07.09.2026	68,63	49,9	18,73	116,3	113,87	113,5	112,16	0	1,71	2,13	24	0
08.09.2026	67,34	51,39	15,95	136,5	133,7	133,3	131,66	0	2,04	2,131	24	0
09.09.2026	68,13	50,8	17,33	125,3	122,68	122,3	120,82	0	1,86	2,124	24	0
10.09.2026	67,57	51,56	16,01	137,9	135,07	134,6	132,94	0	2,13	2,159	24	0
11.09.2026	68,03	51,15	16,88	127,3	124,64	124,3	122,8	0	1,84	2,102	24	0
12.09.2026	67,12	52,82	14,3	150,5	147,45	147,3	145,42	0	2,03	2,106	24	0
13.09.2026	66,81	52,97	13,84	171	167,56	167,3	165,12	0	2,44	2,317	24	0
14.09.2026	67,32	52,15	15,17	153,4	150,27	149,8	147,89	0	2,38	2,279	24	0
15.09.2026	67,7	51,07	16,63	140,1	137,22	136,9	135,26	0	1,96	2,279	24	0
16.09.2026	67,8	51,08	16,72	140,6	137,68	137,3	135,63	0	2,05	2,3	24	0
17.09.2026	67,69	51,08	16,61	142,5	139,56	139,2	137,51	0	2,05	2,317	24	0
18.09.2026	67,79	51,47	16,32	139,1	136,22	135,9	134,23	0	1,99	2,221	24	0
19.09.2026	68,17	50,97	17,2	133,3	130,52	130,1	128,54	0	1,98	2,245	24	0
20.09.2026	68,23	50,31	17,92	135,8	132,94	132,6	131,02	0	1,92	2,381	24	0
21.09.2026	67,5	51,94	15,56	148,4	145,34	145,1	143,26	0	2,08	2,26	24	0
22.09.2026	68,4	50,72	17,68	128,4	125,72	125,4	123,87	0	1,85	2,221	24	0
Итого:				4001,6	3919,04	3907	3859,26	0	59,78	64,62	720	0
Средние:	67,71	51,13	16,57									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	10074,5	9869,64	9792,7	9672,17	0	197,47	155,48	2314	0
22/09/2624:00	14076,1	13788,68	13699,7	13531,43	0	257,25	220,10	3034	0
Итого:	4001,6	3919,04	3907	3859,26	0	59,78	64,62	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

 / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

 / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Молодог. №76 (ИТП-3)

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248272

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС104

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,75	52,72	15,03	99,2	97,14	97,1	95,84	0	1,3	1,457	0	24	0
25.08.2026	67,65	52,83	14,82	103,4	101,26	101,1	99,79	0	1,47	1,499	0	24	0
26.08.2026	67,93	53,41	14,52	103,4	101,25	101,1	99,72	0	1,53	1,47	0	24	0
27.08.2026	68,19	53,45	14,74	100,2	98,06	98,1	96,83	0	1,23	1,446	0	24	0
28.08.2026	67,66	53,2	14,46	102,4	100,27	100,2	98,91	0	1,36	1,449	0	24	0
29.08.2026	67,49	52,55	14,94	107,3	105,09	105,1	103,74	0	1,35	1,57	0	24	0
30.08.2026	67,91	51,84	16,07	107,8	105,54	105,5	104,18	0	1,36	1,694	0	24	0
31.08.2026	67,22	51,71	15,51	110,3	108,07	107,8	106,48	0	1,59	1,676	0	24	0
01.09.2026	67,04	51,88	15,16	115,6	113,27	112,9	111,51	0,12	1,76	1,718	0	24	0
02.09.2026	67,22	53,99	13,23	131,6	128,93	128,2	126,46	0	2,47	1,706	0	24	0
03.09.2026	68,45	56,13	12,32	138,4	135,49	134,5	132,52	0	2,97	1,669	0	24	0
04.09.2026	67,09	55,86	11,23	147,1	144,14	142,8	140,74	0	3,4	1,616	0	24	0
05.09.2026	67,79	55,39	12,4	131,5	128,81	127,7	125,9	0	2,91	1,596	0	24	0
06.09.2026	67,66	54,59	13,07	131,7	128,99	127,9	126,15	0	2,84	1,683	0	24	0
07.09.2026	68,65	56,44	12,21	137,9	134,98	133,7	131,74	0	3,24	1,645	0	24	0
08.09.2026	67,22	55,2	12,02	139,4	136,55	135,3	133,38	0	3,17	1,641	0	24	0
09.09.2026	68,05	56,13	11,92	135,3	132,46	131,1	129,18	0	3,28	1,577	0	24	0
10.09.2026	67,49	56,35	11,14	151	147,87	146,4	144,26	0	3,61	1,645	0	24	0
11.09.2026	67,99	56,38	11,61	145,9	142,88	141,4	139,33	0	3,55	1,657	0	24	0
12.09.2026	67	54,87	12,13	138,6	135,81	134,5	132,62	0	3,19	1,647	0	24	0
13.09.2026	66,65	53,95	12,7	143,7	140,82	139,3	137,41	0	3,41	1,786	0	24	0
14.09.2026	67,51	55,66	11,85	147,9	144,88	143,5	141,43	0	3,45	1,717	0	24	0
15.09.2026	67,65	56,37	11,28	152,1	148,97	147,3	145,14	0	3,83	1,681	0	24	0
16.09.2026	67,7	55,6	12,1	145,9	142,88	141,5	139,46	0	3,42	1,729	0	24	0
17.09.2026	67,57	55,42	12,15	143,4	140,46	138,9	136,94	0	3,52	1,706	0	24	0
18.09.2026	67,68	55,86	11,82	142,2	139,26	138	136,01	0	3,25	1,642	0	24	0
19.09.2026	68,06	55,71	12,35	138,2	135,33	133,9	131,96	0	3,37	1,67	0	24	0
20.09.2026	68,12	55,2	12,92	142,2	139,21	137,8	135,85	0	3,36	1,798	0	24	0
21.09.2026	67,36	55,25	12,11	142,6	139,71	138,2	136,24	0	3,47	1,691	0	24	0
22.09.2026	68,34	56,14	12,2	140,6	137,63	136,3	134,3	0	3,33	1,68	0	24	0
Итого:				3916,8	3836,01	3807,1	3754,02	0,12	81,99	49,16	0	24	0
Средние:	67,66	54,66	13										


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	9762,1	9548,38	9502,2	9376,28	0,24	172,1	160,03	0	2823	0
22/09/2624:00	13678,9	13384,39	13309,3	13130,3	0,36	254,09	209,19	0	3543	0
Итого:	3916,8	3836,01	3807,1	3754,02	0,12	81,99	49,16	0	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись /О.В.Мальгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x2B7A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	65,99	45,44	20,55	32,6	31,9	34,6	34,3	0	-2,4	0,656	24	0
25.08.2026	65,93	45,46	20,47	32,8	32,13	34,5	34,21	0	-2,08	0,657	24	0
26.08.2026	66,17	45,36	20,81	32	31,38	34,6	34,3	0	-2,92	0,654	24	0
27.08.2026	66,44	45,64	20,8	31,6	30,94	34,8	34,47	0	-3,53	0,646	24	0
28.08.2026	65,96	46,13	19,83	33,2	32,52	36	35,63	0	-3,11	0,644	24	0
29.08.2026	65,81	46,22	19,59	34,4	33,7	36,4	36,04	0	-2,34	0,659	24	0
30.08.2026	66,17	45,42	20,75	35,1	34,39	37,2	36,86	0	-2,47	0,713	24	0
31.08.2026	65,56	45,68	19,88	38,8	38,05	41,1	40,67	0	-2,62	0,756	24	0
01.09.2026	65,37	45,76	19,61	39,1	38,34	41,8	41,38	0	-3,04	0,751	24	0
02.09.2026	65,56	45,15	20,41	39,3	38,54	41,9	41,45	0	-2,91	0,786	24	0
03.09.2026	66,57	44,66	21,91	33,5	32,81	36	35,68	0	-2,87	0,716	24	0
04.09.2026	65,4	45,28	20,12	36,8	36,07	39,3	38,89	0	-2,82	0,723	24	0
05.09.2026	66,03	45,1	20,93	35	34,29	37,4	37,06	0	-2,77	0,715	24	0
06.09.2026	65,89	45,52	20,37	35,5	34,78	38,2	37,81	0	-3,03	0,705	24	0
07.09.2026	66,73	45,43	21,3	31,6	31	34,2	33,89	0	-2,89	0,66	24	0
08.09.2026	65,55	46,29	19,26	36,7	35,99	39,6	39,2	0	-3,21	0,691	24	0
09.09.2026	66,26	46,05	20,21	33,3	32,61	36	35,66	0	-3,05	0,658	24	0
10.09.2026	65,77	46,4	19,37	35,2	34,5	38,3	37,9	0	-3,4	0,671	24	0
11.09.2026	66,15	46,05	20,1	33,7	33,03	37,3	36,95	0	-3,92	0,664	24	0
12.09.2026	65,33	46,14	19,19	37,8	37,06	41,5	41,04	0	-3,98	0,71	24	0
13.09.2026	65,01	45,77	19,24	40,2	39,43	44	43,55	0	-4,12	0,757	24	0
14.09.2026	65,66	45,54	20,12	36,9	36,18	40,3	39,92	0	-3,74	0,727	24	0
15.09.2026	65,89	44,86	21,03	35,6	34,86	38,9	38,5	0	-3,64	0,733	24	0
16.09.2026	65,94	44,92	21,02	36,3	35,57	40,4	39,99	0	-4,42	0,75	24	0
17.09.2026	65,83	44,68	21,15	36,6	35,83	40,6	40,22	0	-4,39	0,757	24	0
18.09.2026	65,9	45,72	20,18	34,8	34,09	38,4	38	0	-3,91	0,685	24	0
19.09.2026	66,28	45,2	21,08	35,2	34,47	38,4	38,03	0	-3,56	0,723	24	0
20.09.2026	66,33	45,01	21,32	35,6	34,87	39,6	39,2	0	-4,33	0,74	24	0
21.09.2026	65,61	45,7	19,91	36,1	35,37	40	39,58	0	-4,21	0,703	24	0
22.09.2026	66,45	45,55	20,9	33,3	32,61	36,6	36,28	0	-3,67	0,682	24	0
Итого:				1058,6	1037,31	1147,9	1136,66	0	-99,35	21,09	720	0
Средние:	65,91	45,53	20,38									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	86481,6	84066,27	86430,9	84967,34	0,11	-901,07	1640,88	21638	0
22/09/2624:00	87540,2	85103,58	87578,8	86104	0,11	-1000,42	1661,98	22358	0
Итого:	1058,6	1037,31	1147,9	1136,66	0	-99,35	21,09	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Ун. Набер. № 44-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00227574

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х9С4Е


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,2	50,91	16,29	45	44,06	48,7	48,14	0,01	-4,08	0,716	24	0
25.08.2026	67,11	51,37	15,74	44,8	43,87	48,6	48,01	0	-4,14	0,691	24	0
26.08.2026	67,33	51,2	16,13	44,4	43,47	48	47,45	0,01	-3,98	0,703	24	0
27.08.2026	67,59	51,12	16,47	43,4	42,47	46,9	46,38	0,01	-3,91	0,7	24	0
28.08.2026	67,09	51,48	15,61	46,3	45,34	50,2	49,56	0	-4,22	0,707	24	0
29.08.2026	66,97	51,67	15,3	48,8	47,81	52,8	52,13	0,01	-4,32	0,73	24	0
30.08.2026	67,35	50,53	16,82	49,6	48,59	53,7	53,05	0,01	-4,46	0,817	24	0
31.08.2026	66,71	51,16	15,55	52,7	51,68	57	56,3	0,01	-4,62	0,803	24	0
01.09.2026	66,48	51,4	15,08	53,8	52,74	58,1	57,36	0	-4,62	0,793	24	0
02.09.2026	66,64	51,12	15,52	53,3	52,25	57,6	56,88	0,01	-4,63	0,811	24	0
03.09.2026	67,73	50,99	16,74	46,4	45,43	50	49,41	0,01	-3,98	0,762	24	0
04.09.2026	66,55	52,04	14,51	52,1	51,09	56,3	55,58	0,01	-4,49	0,74	24	0
05.09.2026	67,15	52,16	14,99	48,2	47,22	52,2	51,53	0,01	-4,31	0,708	24	0
06.09.2026	67,04	51,23	15,81	51,5	50,47	55,8	55,11	0,01	-4,64	0,799	24	0
07.09.2026	67,95	51,28	16,67	46	45,03	49,8	49,22	0,01	-4,19	0,748	24	0
08.09.2026	66,72	51,6	15,12	51,7	50,68	55,9	55,18	0	-4,5	0,767	24	0
09.09.2026	67,47	51,68	15,79	47,9	46,92	51,9	51,21	0,01	-4,29	0,741	24	0
10.09.2026	66,97	51,32	15,65	50,3	49,27	54,4	53,71	0,01	-4,44	0,769	24	0
11.09.2026	67,39	51,32	16,07	48	47,03	51,7	51,06	0,01	-4,03	0,758	24	0
12.09.2026	66,49	51,4	15,09	51,8	50,76	55,9	55,19	0	-4,43	0,761	24	0
13.09.2026	66,15	50,52	15,63	56,9	55,8	61,2	60,47	0	-4,67	0,872	24	0
14.09.2026	66,75	50,96	15,79	52,2	51,12	56,1	55,44	0,01	-4,32	0,807	24	0
15.09.2026	67,09	50,72	16,37	50,1	49,08	53,9	53,24	0,01	-4,16	0,801	24	0
16.09.2026	67,13	50,9	16,23	50,9	49,87	54,7	54,02	0,01	-4,15	0,808	24	0
17.09.2026	67,02	50,8	16,22	51,1	50,09	55	54,29	0,01	-4,2	0,813	24	0
18.09.2026	67,12	51,37	15,75	49,7	48,71	53,5	52,78	0,01	-4,07	0,768	24	0
19.09.2026	67,47	50,86	16,61	49,4	48,41	53,2	52,53	0,01	-4,12	0,803	24	0
20.09.2026	67,44	49,68	17,76	45,5	44,57	49	48,43	0,01	-3,86	0,789	24	0
21.09.2026	66,73	50,14	16,59	48	47,05	51,5	50,88	0	-3,83	0,78	24	0
22.09.2026	67,66	50,44	17,22	47,3	46,31	50,7	50,12	0,01	-3,81	0,795	24	0
Итого:				1477,1	1447,19	1594,3	1574,66	0,23	-127,47	23,06	720	0
Средние:	67,08	51,11	15,97									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	54956,4	53441,32	53194,4	52569,96	41,89	871,36	1560,47	21639	0
22/09/2624:00	56433,5	54888,51	54788,7	54144,62	42,12	743,89	1583,53	22359	0
Итого:	1477,1	1447,19	1594,3	1574,66	0,23	-127,47	23,06	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

/  /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ун. Набер. № 44-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хА002

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	66,99	54,35	12,64	63,3	62,05	63,3	62,41	0	-0,36	0,784	24	0
25.08.2026	66,89	54,28	12,61	64	62,77	63,9	63,01	0	-0,24	0,79	24	0
26.08.2026	67,2	55,06	12,14	65	63,66	65,1	64,2	0	-0,54	0,771	24	0
27.08.2026	67,42	55,35	12,07	63,9	62,57	63,9	62,98	0,01	-0,41	0,754	24	0
28.08.2026	66,87	53,43	13,44	60,6	59,4	60,7	59,89	0	-0,49	0,797	24	0
29.08.2026	66,71	53,39	13,32	59,7	58,48	59,8	59	0	-0,52	0,78	24	0
30.08.2026	67,11	52,57	14,54	58,6	57,42	58,9	58,16	0	-0,74	0,835	24	0
31.08.2026	66,4	51,87	14,53	56,9	55,75	57,1	56,42	0,01	-0,67	0,811	24	0
01.09.2026	66,13	50,18	15,95	53,6	52,56	54	53,35	0	-0,79	0,842	24	0
02.09.2026	66,31	51,36	14,95	54,3	53,25	54,6	53,93	0	-0,68	0,794	24	0
03.09.2026	67,62	54,39	13,23	65,7	64,35	66	65,11	0	-0,76	0,851	24	0
04.09.2026	66,34	53,91	12,43	65,8	64,48	66	65,09	0	-0,61	0,803	24	0
05.09.2026	66,9	53,42	13,48	58,6	57,4	58,8	58,01	0	-0,61	0,774	24	0
06.09.2026	66,78	51,72	15,06	57,4	56,24	57,6	56,88	0	-0,64	0,847	24	0
07.09.2026	67,84	55,25	12,59	65,7	64,34	65,9	64,98	0	-0,64	0,81	24	0
08.09.2026	66,41	53,49	12,92	61,7	60,47	62	61,18	0	-0,71	0,781	24	0
09.09.2026	67,21	54,04	13,17	63,5	62,21	63,7	62,81	0	-0,6	0,819	24	0
10.09.2026	66,78	55,25	11,53	71,3	69,86	71,4	70,37	0	-0,51	0,804	24	0
11.09.2026	67,2	55,1	12,1	68,3	66,92	68,5	67,56	0	-0,64	0,808	24	0
12.09.2026	66,17	52,59	13,58	58,4	57,22	58,4	57,61	0	-0,39	0,778	24	0
13.09.2026	65,81	50,37	15,44	56,5	55,4	56,7	56,01	0	-0,61	0,854	24	0
14.09.2026	66,92	53,7	13,22	64,4	63,14	64,6	63,72	0	-0,58	0,836	24	0
15.09.2026	66,9	54,56	12,34	69,9	68,49	70	69,02	0	-0,53	0,843	24	0
16.09.2026	66,91	53,99	12,92	67	65,63	67,2	66,3	0	-0,67	0,847	24	0
17.09.2026	66,76	54,77	11,99	65,3	63,99	65,5	64,6	0	-0,61	0,768	24	0
18.09.2026	66,85	53,71	13,14	65	63,72	65,2	64,31	0	-0,59	0,839	24	0
19.09.2026	67,21	54,34	12,87	65	63,65	65,2	64,28	0	-0,63	0,816	24	0
20.09.2026	67,25	53,89	13,36	64,9	63,56	65,1	64,21	0	-0,65	0,851	24	0
21.09.2026	66,52	53,91	12,61	64,1	62,84	64,3	63,43	0,01	-0,59	0,791	24	0
22.09.2026	67,5	55,53	11,97	66,4	65,04	66,7	65,75	0,07	-0,71	0,777	24	0
Итого:				1884,8	1846,86	1890,1	1864,58	0,1	-17,72	24,26	720	0
Средние:	66,86	53,65	13,2									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	59521,9	57840,54	60823,7	60020,22	8,8	-2179,68	1551,41	21639	0
22/09/2624:00	61406,7	59687,4	62713,8	61884,8	8,9	-2197,4	1575,67	22359	0
Итого:	1884,8	1846,86	1890,1	1864,58	0,1	-17,72	24,26	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  / О.И. Ажнакина/
 Подпись Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации

/  / / О.В. Малыгина/
 Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. №119-1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244030

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD949


ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
26.08.2026	67,48	48,61	18,87	38,1	37,33	37,7	37,28	0	0,05	0,704	0	24	0
27.08.2026	67,72	48,75	18,97	36,4	35,66	36,2	35,75	0	-0,09	0,674	0	24	0
28.08.2026	67,21	48,97	18,24	39,9	39,11	39,6	39,12	0	-0,01	0,714	0	24	0
29.08.2026	67,01	48,74	18,27	42,2	41,32	41,9	41,42	0	-0,1	0,756	0	24	0
30.08.2026	67,37	48,73	18,64	42,5	41,66	42,3	41,82	0	-0,16	0,774	0	24	0
31.08.2026	66,73	49,13	17,6	45,5	44,6	45,3	44,79	0	-0,19	0,784	0	24	0
01.09.2026	66,55	48,23	18,32	42,7	41,84	42,3	41,79	0,18	0,05	0,766	0	24	0
02.09.2026	66,68	46,51	20,17	38,6	37,84	38,1	37,7	0	0,14	0,761	0	24	0
03.09.2026	67,7	45,83	21,87	34,5	33,77	33,9	33,59	0	0,18	0,738	0	24	0
04.09.2026	66,5	47,15	19,35	38,6	37,85	38,2	37,77	0	0,08	0,729	0	24	0
05.09.2026	67,22	46,44	20,78	37,1	36,36	36,6	36,25	0	0,11	0,754	0	24	0
06.09.2026	67,07	46,38	20,69	36,9	36,14	36,6	36,22	0	-0,08	0,745	0	24	0
07.09.2026	67,94	45,94	22	34,2	33,46	33,8	33,48	0	-0,02	0,735	0	24	0
08.09.2026	66,69	47,62	19,07	38	37,25	37,6	37,18	0	0,07	0,71	0	24	0
09.09.2026	67,44	46,6	20,84	35,1	34,39	34,8	34,46	0,01	-0,07	0,713	0	24	0
10.09.2026	66,89	46,86	20,03	37,7	36,94	37,4	37	0	-0,06	0,74	0	24	0
11.09.2026	67,4	46,6	20,8	36,5	35,73	36,2	35,84	0	-0,11	0,744	0	24	0
12.09.2026	66,48	47,35	19,13	42,6	41,77	42,2	41,73	0	0,04	0,798	0	24	0
13.09.2026	66,18	47,77	18,41	45,4	44,53	45,1	44,61	0	-0,08	0,819	0	24	0
14.09.2026	66,78	47,43	19,35	40	39,15	39,8	39,41	0	-0,26	0,756	0	24	0
15.09.2026	66,99	46,93	20,06	39,6	38,8	39,4	38,96	0	-0,16	0,776	0	24	0
16.09.2026	67,11	47,29	19,82	40,6	39,79	40,4	39,98	0	-0,19	0,787	0	24	0
17.09.2026	67,03	46,5	20,53	39,8	39,03	39,6	39,15	0	-0,12	0,8	0	24	0
18.09.2026	67,13	46,97	20,16	40,5	39,69	40,3	39,82	0	-0,13	0,799	0	24	0
19.09.2026	67,48	46,62	20,86	39,5	38,7	39,4	38,96	0	-0,26	0,805	0	24	0
20.09.2026	67,51	47,07	20,44	38,6	37,82	38,4	37,98	0	-0,16	0,772	0	24	0
21.09.2026	66,79	47,6	19,19	42	41,15	41,9	41,42	0	-0,27	0,788	0	24	0
22.09.2026	67,68	46,14	21,54	36,8	36,05	36,6	36,27	0	-0,22	0,774	0	24	0
Итого:				1099,9	1077,73	1091,6	1079,75	0,19	-2,02	21,22	0	672	0
Средние:	67,09	47,31	19,78										


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Мг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
25/08/2624:00	1825,7	1765,49	1797,3	1754,45	0	11,04	35,98	0	1358	1676
22/09/2624:00	2925,6	2843,22	2888,9	2834,2	0,19	9,02	57,20	0	2030	1676
Итого:	1099,9	1077,73	1091,6	1079,75	0,19	-2,02	21,22	0	672	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  /
Подпись О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации

/  /
Подпись /О.В.Малыгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 119-2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244032

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

TЗ=1

КС=0x2CF7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.08.2026	67,45	48,3	19,15	38,3	37,54	38,1	37,67	0	-0,13	0,716	24	0
27.08.2026	67,69	47,81	19,88	36,4	35,65	36,2	35,78	0	-0,13	0,708	24	0
28.08.2026	67,21	48,02	19,19	39,7	38,9	39,5	39,05	0	-0,15	0,744	24	0
29.08.2026	67,01	48,05	18,96	41,8	40,93	41,5	41,03	0	-0,1	0,777	24	0
30.08.2026	67,4	47,19	20,21	40,8	39,98	40,6	40,16	0	-0,18	0,806	24	0
31.08.2026	66,77	47,56	19,21	45,7	44,78	45,6	45,07	0	-0,29	0,859	24	0
01.09.2026	66,58	47,92	18,66	45,2	44,3	45	44,48	0	-0,18	0,826	24	0
02.09.2026	66,75	46,86	19,89	44,8	43,89	44,5	44	0	-0,11	0,873	24	0
03.09.2026	67,77	46,41	21,36	39,7	38,89	39,4	39,03	0	-0,14	0,83	24	0
04.09.2026	66,55	47,45	19,1	41,6	40,75	41,2	40,75	0	0	0,776	24	0
05.09.2026	67,26	46,95	20,31	39,8	39,02	39,5	39,09	0	-0,07	0,791	24	0
06.09.2026	67,13	46,18	20,95	41,5	40,65	41,3	40,87	0	-0,22	0,852	24	0
07.09.2026	67,98	45,62	22,36	35,8	35,06	35,4	35,08	0	-0,02	0,782	24	0
08.09.2026	66,75	46,77	19,98	41,3	40,49	40,8	40,36	0	0,13	0,81	24	0
09.09.2026	67,51	45,4	22,11	39,9	39,08	39,4	39,03	0	0,05	0,863	24	0
10.09.2026	66,91	46,92	19,99	39	38,23	38,6	38,15	0	0,08	0,765	24	0
11.09.2026	67,44	46,35	21,09	38,4	37,62	38	37,61	0	0,01	0,793	24	0
12.09.2026	66,54	47,25	19,29	43,9	43,01	43,5	43,03	0	-0,02	0,828	24	0
13.09.2026	66,22	47,06	19,16	47	46,07	46,7	46,21	0	-0,14	0,88	24	0
14.09.2026	66,84	46,18	20,66	42	41,17	41,5	41,1	0	0,07	0,849	24	0
15.09.2026	67,05	46,64	20,41	40,2	39,4	39,8	39,36	0	0,04	0,803	24	0
16.09.2026	67,14	46,63	20,51	40,8	39,96	40,5	40,07	0	-0,11	0,818	24	0
17.09.2026	67,02	46,75	20,27	40,6	39,8	40,3	39,86	0	-0,06	0,805	24	0
18.09.2026	67,14	46,26	20,88	40,6	39,8	40,4	39,96	0	-0,16	0,828	24	0
19.09.2026	67,46	46,26	21,2	40,1	39,27	39,9	39,47	0	-0,2	0,83	24	0
20.09.2026	67,52	46,27	21,25	40,1	39,3	39,9	39,52	0	-0,22	0,835	24	0
21.09.2026	66,79	46,98	19,81	40,3	39,51	40,2	39,72	0	-0,21	0,781	24	0
22.09.2026	67,7	46,85	20,85	38,9	38,1	38,8	38,38	0	-0,28	0,79	24	0
Итого:				1144,2	1121,15	1136,1	1123,89	0	-2,74	22,62	672	0
Средние:	67,12	46,88	20,23									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/08/2624:00	1993,9	1921,65	1958,1	1907,47	0,01	14,18	37,47	1358	1676
22/09/2624:00	3138,1	3042,8	3094,2	3031,36	0,01	11,44	60,09	2030	1676
Итого:	1144,2	1121,15	1136,1	1123,89	0	-2,74	22,62	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись
О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.

МП
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания
«Домоуправ-Сервис»
для документов
ОГРН 1207400046446 ИНН 744129332

Подпись
О.В. Малыгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 119-3

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244024

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD469

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.08.2026	66,35	50,61	15,74	44,5	43,59	44,4	43,88	0	-0,29	0,686	24	0
27.08.2026	66,62	50,77	15,85	45,8	44,84	45,7	45,17	0	-0,33	0,714	24	0
28.08.2026	66,13	51,39	14,74	48	47,04	48,1	47,48	0	-0,44	0,691	24	0
29.08.2026	65,98	51,23	14,75	50,4	49,42	50,5	49,9	0	-0,48	0,727	24	0
30.08.2026	66,33	50,23	16,1	50,8	49,82	50,9	50,3	0	-0,48	0,801	24	0
31.08.2026	65,75	50,97	14,78	54,2	53,13	54,4	53,77	0	-0,64	0,786	24	0
01.09.2026	65,58	50,58	15	55,7	54,62	56	55,34	0	-0,72	0,819	24	0
02.09.2026	65,71	49,99	15,72	53,2	52,19	53,4	52,77	0	-0,58	0,817	24	0
03.09.2026	66,73	49,27	17,46	49,1	48,13	49,4	48,85	0	-0,72	0,839	24	0
04.09.2026	65,61	50,96	14,65	53,7	52,66	53,9	53,25	0	-0,59	0,771	24	0
05.09.2026	66,23	50,77	15,46	51,7	50,66	51,8	51,2	0	-0,54	0,787	24	0
06.09.2026	66,12	50,39	15,73	51,5	50,5	51,7	51,09	0	-0,59	0,793	24	0
07.09.2026	66,85	50,11	16,74	46,8	45,85	46,8	46,26	0	-0,41	0,765	24	0
08.09.2026	65,71	50,03	15,68	50,7	49,69	50,8	50,23	0	-0,54	0,779	24	0
09.09.2026	66,45	50,45	16	50	49	50,2	49,65	0	-0,65	0,785	24	0
10.09.2026	65,91	50,78	15,13	51,6	50,61	51,8	51,2	0	-0,59	0,767	24	0
11.09.2026	66,35	50,29	16,06	51,1	50,1	51,2	50,61	0	-0,51	0,803	24	0
12.09.2026	65,6	51,12	14,48	56,4	55,3	56,6	55,89	0	-0,59	0,8	24	0
13.09.2026	65,31	50,66	14,65	60,2	59	60,7	59,96	0	-0,96	0,863	24	0
14.09.2026	65,71	50,52	15,19	54,2	53,14	54,8	54,12	0,05	-0,98	0,806	24	0
15.09.2026	66,04	49,74	16,3	52,3	51,26	53,1	52,49	0	-1,23	0,835	24	0
16.09.2026	66,11	50,6	15,51	52,2	51,17	52,7	52,09	0	-0,92	0,793	24	0
17.09.2026	66,04	50,3	15,74	52,5	51,51	53,4	52,77	0	-1,26	0,811	24	0
18.09.2026	66,08	50,68	15,4	50,6	49,6	51,4	50,78	0	-1,18	0,762	24	0
19.09.2026	66,43	50,6	15,83	51,2	50,18	51,9	51,3	0	-1,12	0,797	24	0
20.09.2026	66,52	50,79	15,73	52,5	51,46	53,3	52,66	0	-1,2	0,812	24	0
21.09.2026	65,81	51,17	14,64	51,9	50,92	52,6	51,93	0	-1,01	0,742	24	0
22.09.2026	66,65	51,14	15,51	50,4	49,4	50,5	49,92	0	-0,52	0,768	24	0
Итого:				1443,2	1414,79	1452	1434,86	0,05	-20,07	21,92	672	0
Средние:	66,09	50,57	15,52									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/08/2624:00	1193,1	1169,62	1182,9	1168,58	0	1,04	17,87	614	0
22/09/2624:00	2636,3	2584,41	2634,9	2603,44	0,05	-19,03	39,79	1286	0
Итого:	1443,2	1414,79	1452	1434,86	0,05	-20,07	21,92	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК" ДОМОУПРАВ-СЕРВИС

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 119 (ИТП-4) 40 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 06403116

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
24.08.2026	150,0073	150,00732	0	68,3133	56,875183	11,43811	0,798369	0,680028	1,714122	152,0976	153,2401	OK	24	0	
25.08.2026	151,4623	151,46228	0	68,16228	57,032627	11,129661	0,801532	0,680288	1,683047	154,1676	154,1375	OK	24	0	
26.08.2026	150,0077	150,00769	0	68,48657	57,041889	11,444674	0,792483	0,66682	1,715867	152,7025	152,6675	OK	24	0	
27.08.2026	148,6446	148,64459	0	68,72209	56,827999	11,894088	0,798841	0,67737	1,765136	151,345	151,2575	OK	24	0	
28.08.2026	146,5593	146,55927	0	68,18758	56,639145	11,548439	0,791301	0,682396	1,688004	149,1475	149,145	OK	24	0	
29.08.2026	146,2172	146,21724	0	68,00118	55,638306	12,362874	0,792936	0,686766	1,80231	148,7575	148,7525	OK	24	0	
30.08.2026	144,0927	144,09267	0	68,4347	54,986965	13,447736	0,794488	0,69197	1,924905	146,605	146,5725	OK	24	0	
31.08.2026	144,1645	144,16454	0	67,72361	54,481934	13,241676	0,786335	0,689908	1,906392	146,6025	146,62	OK	24	0	
01.09.2026	139,9726	139,9726	0	67,53809	54,129345	13,408752	0,78333	0,69795	1,865139	142,325	142,335	OK	24	0	
02.09.2026	137,9696	137,96956	0	67,67701	54,440594	13,236415	0,783509	0,696333	1,826693	140,2825	140,33	OK	24	0	
03.09.2026	154,4323	154,43233	0	68,87548	56,761047	12,114438	0,800282	0,671276	1,875236	157,085	157,31	OK	24	0	
04.09.2026	157,8827	157,88271	0	67,50811	56,006741	11,501372	0,795826	0,661925	1,788055	160,6125	160,6325	OK	24	0	
05.09.2026	142,4221	142,42207	0	68,22813	55,525131	12,703002	0,778379	0,675561	1,803825	144,475	145,3225	OK	24	0	
06.09.2026	144,2317	144,23174	0	68,08633	54,575989	13,510325	0,797546	0,699675	1,939263	146,705	146,695	OK	24	0	
07.09.2026	154,672	154,67195	0	69,08019	56,907223	12,172958	0,807639	0,678084	1,879335	157,3775	157,5325	OK	24	0	
08.09.2026	150,4138	150,41376	0	67,64513	55,637424	12,007721	0,804774	0,690566	1,802572	152,9375	153,0775	OK	24	0	
09.09.2026	150,6398	150,63982	0	68,47881	55,903629	12,575183	0,812738	0,692784	1,886807	153,2375	153,335	OK	24	0	
10.09.2026	167,4121	167,41205	0	67,88844	56,362446	11,525989	0,838563	0,684433	1,93645	170,22	170,4575	OK	24	0,01	
11.09.2026	161,8591	161,8591	0	68,44074	56,690968	11,749783	0,810465	0,66586	1,870784	164,68	164,79	OK	24	0	
12.09.2026	145,6061	145,60614	0	67,4094	55,328846	12,080564	0,723471	0,619236	1,759771	148,045	148,1525	OK	24	0	
13.09.2026	148,9723	148,97229	0	67,06871	52,934994	14,133728	0,719062	0,620553	2,098059	151,48	151,3625	OK	24	0	
14.09.2026	158,9151	158,91505	0	67,9764	55,309566	12,666835	0,787058	0,660617	2,016295	161,6475	161,6725	OK	24	0	
15.09.2026	161,4476	161,4476	0	68,05698	56,044403	12,012576	0,82228	0,673826	1,936891	164,2275	164,3075	OK	24	0	
16.09.2026	160,0575	160,0575	0	68,12397	55,612576	12,511399	0,808467	0,672121	1,991008	162,835	162,8475	OK	24	0	
17.09.2026	156,7153	156,71532	0	67,98642	55,601727	12,384708	0,805161	0,676321	1,934994	159,4375	159,4275	OK	24	0	
18.09.2026	158,2582	158,25819	0	68,09348	55,565922	12,52756	0,805407	0,67789	1,980219	161,0075	161,0001	OK	24	0	
19.09.2026	157,115	157,11497	0	68,45144	56,006088	12,445348	0,805164	0,677925	1,951462	159,885	159,8675	OK	24	0	
20.09.2026	157,1461	157,14607	0	68,51077	55,40176	13,109	0,804236	0,677105	2,051133	159,9175	159,86	OK	24	0	
21.09.2026	156,8158	156,81577	0	67,7577	55,711422	12,046285	0,797212	0,673017	1,880819	159,505	159,555	OK	24	0	
22.09.2026	153,384	153,38402	0	68,74657	56,076752	12,669839	0,804376	0,670528	1,932226	156,1275	156,07	OK	24	0	
Итого:	4557,50	4557,50							56,21	4635,48	4638,33		720	0,01	

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.08.2026	2194,43	76450,49	75673,75	776,74	74472,41	74473,72	-1,31			
22.09.2026	2250,64	81085,97	80312,08	773,88	79029,90	79031,22	-1,31			
ИТОГО:	56,21	4635,48	0,00	0,00	4557,50	4557,50	0,00	720		0,01

Тепловая энергия израсходованная за период
нестатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Qконтр =
Qi/Траб x Тнш

0

Прибор: KAPAT-306

Серийный номер: 23654416

Нежилые помещения

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
23.08.2026	64,07	1607,28	1609,70	0,00	1565,36	1580,21	0,00			
22.09.2026	64,07	1607,28	1609,70	0,00	1565,36	1580,21	0,00			
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Вр. Каш. № 111-1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244028

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x814F

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	66,74	43,11	23,63	43	42,19	44,5	44,1	0	-1,91	0,994	24	0
25.08.2026	66,39	44,56	21,83	37,5	36,76	38,7	38,36	0	-1,6	0,801	24	0
26.08.2026	66,71	44,88	21,83	38	37,27	39,2	38,85	0	-1,58	0,814	24	0
27.08.2026	66,97	43,5	23,47	39,3	38,51	40,6	40,28	0	-1,77	0,905	24	0
28.08.2026	66,49	45,21	21,28	39,8	39,05	41,2	40,79	0	-1,74	0,831	24	0
29.08.2026	66,19	46,38	19,81	37,9	37,18	39,2	38,79	0,01	-1,61	0,737	24	0
30.08.2026	66,46	45,26	21,2	36	35,29	37,2	36,86	0	-1,57	0,748	24	0
31.08.2026	66,02	44,92	21,1	41,7	40,85	43,2	42,73	0	-1,88	0,862	24	0
01.09.2026	65,94	43,76	22,18	46,6	45,68	48,3	47,83	0	-2,15	1,011	24	0
02.09.2026	66,05	45,31	20,74	43,1	42,26	44,7	44,24	0	-1,98	0,875	24	0
03.09.2026	66,99	46,04	20,95	38,8	38,04	40,2	39,8	0	-1,76	0,796	24	0
04.09.2026	65,81	47,34	18,47	41,4	40,61	42,9	42,43	0	-1,82	0,746	24	0
05.09.2026	66,53	46,52	20,01	41	40,19	42,6	42,16	0	-1,97	0,804	24	0
06.09.2026	66,41	46,19	20,22	40,8	39,99	42,2	41,75	0	-1,76	0,809	24	0
07.09.2026	67,16	45,96	21,2	37,4	36,61	38,9	38,55	0	-1,94	0,775	24	0
08.09.2026	66,02	47,07	18,95	41,6	40,82	43,3	42,82	0	-2	0,775	24	0
09.09.2026	66,74	46,95	19,79	39,3	38,54	40,8	40,35	0	-1,81	0,762	24	0
10.09.2026	66,21	46,97	19,24	40,5	39,74	42,1	41,63	0	-1,89	0,766	24	0
11.09.2026	66,66	46,36	20,3	38,4	37,63	39,9	39,46	0	-1,83	0,764	24	0
12.09.2026	65,82	47,81	18,01	43,4	42,52	45,2	44,72	0	-2,2	0,765	24	0
13.09.2026	65,53	46,39	19,14	45,7	44,83	47,6	47,1	0	-2,27	0,858	24	0
14.09.2026	66,09	47,1	18,99	41,1	40,29	42,9	42,45	0	-2,16	0,763	24	0
15.09.2026	66,25	46,2	20,05	40,4	39,58	42	41,53	0	-1,95	0,79	24	0
16.09.2026	66,35	46,23	20,12	40,3	39,48	42	41,56	0	-2,08	0,795	24	0
17.09.2026	66,26	46,22	20,04	40,3	39,52	41,8	41,33	0	-1,81	0,79	24	0
18.09.2026	66,36	46,51	19,85	40,3	39,52	42	41,54	0	-2,02	0,784	24	0
19.09.2026	66,7	46,79	19,91	40,2	39,43	41,8	41,32	0	-1,89	0,787	24	0
20.09.2026	66,76	46,22	20,54	39,1	38,33	40,6	40,16	0	-1,83	0,789	24	0
21.09.2026	66,1	46,42	19,68	42,3	41,48	44,1	43,62	0	-2,14	0,814	24	0
22.09.2026	66,9	45,93	20,97	37,7	36,96	39,2	38,78	0	-1,82	0,777	24	0
Итого:				1212,9	1189,15	1258,9	1245,89	0,01	-56,74	24,29	720	0
Средние:	66,38	45,93	20,45									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	2088,41	2046,31	2000,9	1980,08	0,23	66,23	39,46	1427	0
22/09/2624:00	3301,31	3235,46	3259,8	3225,97	0,24	9,49	63,75	2147	0
Итого:	1212,9	1189,15	1258,9	1245,89	0,01	-56,74	24,29	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О./  / О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 111-2

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244026

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х196Е

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	67,84	48,91	18,93	40,1	39,27	40,2	39,72	0	-0,45	0,743	24	0
25.08.2026	67,67	48,78	18,89	39	38,23	39,2	38,72	0	-0,49	0,722	24	0
26.08.2026	67,98	49,32	18,66	39,1	38,29	39,2	38,72	0	-0,43	0,714	24	0
27.08.2026	68,18	48,67	19,51	34,9	34,15	35,2	34,79	0	-0,64	0,667	24	0
28.08.2026	67,69	48,62	19,07	38,4	37,65	38,8	38,33	0	-0,68	0,716	24	0
29.08.2026	67,52	49,14	18,38	40,3	39,5	40,5	40,02	0	-0,52	0,725	24	0
30.08.2026	67,9	48,51	19,39	41,2	40,37	41,5	41,04	0,01	-0,67	0,782	24	0
31.08.2026	67,22	48,05	19,17	45,2	44,26	45,5	45	0	-0,74	0,849	24	0
01.09.2026	67,05	48,77	18,28	45,7	44,8	46	45,48	0	-0,68	0,818	24	0
02.09.2026	67,27	47,77	19,5	43,9	42,98	44,4	43,92	0	-0,94	0,838	24	0
03.09.2026	68,31	47,77	20,54	40	39,17	40,3	39,88	0	-0,71	0,805	24	0
04.09.2026	67,01	48,64	18,37	43,1	42,22	43,4	42,93	0	-0,71	0,775	24	0
05.09.2026	67,77	48,52	19,25	41,6	40,72	41,9	41,44	0	-0,72	0,785	24	0
06.09.2026	67,62	48,4	19,22	42,4	41,52	42,7	42,24	0	-0,72	0,797	24	0
07.09.2026	68,52	47,97	20,55	38,8	37,98	39,1	38,65	0	-0,67	0,781	24	0
08.09.2026	67,21	48,07	19,14	40,5	39,69	40,7	40,22	0	-0,53	0,76	24	0
09.09.2026	68,01	48,5	19,51	39,3	38,52	39,5	39,05	0	-0,53	0,75	24	0
10.09.2026	67,42	48,85	18,57	42,7	41,78	42,9	42,42	0	-0,64	0,776	24	0
11.09.2026	67,94	47,45	20,49	39,1	38,28	39,4	38,95	0	-0,67	0,784	24	0
12.09.2026	66,97	48,72	18,25	45,2	44,28	45,5	45,01	0	-0,73	0,805	24	0
13.09.2026	66,65	48,69	17,96	49,9	48,87	50,4	49,88	0	-1,01	0,879	24	0
14.09.2026	67,34	48,78	18,56	44,6	43,7	44,9	44,4	0	-0,7	0,812	24	0
15.09.2026	67,54	47,43	20,11	44,4	43,5	44,5	44,03	0	-0,53	0,876	24	0
16.09.2026	67,62	47,79	19,83	42,6	41,68	42,7	42,24	0	-0,56	0,825	24	0
17.09.2026	67,54	48,53	19,01	44,6	43,66	44,7	44,21	0	-0,55	0,829	24	0
18.09.2026	67,62	48,08	19,54	42,6	41,69	42,7	42,22	0	-0,53	0,816	24	0
19.09.2026	67,97	48,21	19,76	41,4	40,5	41,4	40,93	0	-0,43	0,8	24	0
20.09.2026	68,04	47,32	20,72	42,2	41,29	42,3	41,84	0	-0,55	0,853	24	0
21.09.2026	67,3	47,94	19,36	44,7	43,77	44,8	44,32	0	-0,55	0,845	24	0
22.09.2026	68,23	47,1	21,13	40,5	39,65	40,4	39,95	0	-0,3	0,838	24	0
Итого:				1258	1231,97	1264,7	1250,55	0,01	-18,58	23,77	720	0
Средние:	67,63	48,31	19,32									


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	2145,5	2101,02	2130,8	2106,39	0	-5,37	40,26	1427	0
22/09/2624:00	3403,5	3332,99	3395,5	3356,94	0,01	-23,95	64,02	2147	0
Итого:	1258	1231,97	1264,7	1250,55	0,01	-18,58	23,77	720	0

Представитель абонента

Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/  / /О.В.Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 111-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х690Г

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.08.2026	65,31	48,03	17,28	40,2	39,44	41,3	40,81	0	-1,37	0,68	24	0
25.08.2026	65,16	49,11	16,05	39,2	38,47	40,2	39,72	0	-1,25	0,616	24	0
26.08.2026	65,44	49,42	16,02	37,9	37,17	39	38,52	0	-1,35	0,593	24	0
27.08.2026	65,66	48,58	17,08	38	37,25	38,9	38,43	0	-1,18	0,635	24	0
28.08.2026	65,21	49,53	15,68	41,2	40,46	42,2	41,69	0	-1,23	0,636	24	0
29.08.2026	65,01	49,12	15,89	42,3	41,52	43,2	42,72	0	-1,2	0,658	24	0
30.08.2026	65,33	48,28	17,05	43,5	42,65	44,5	44,01	0	-1,36	0,728	24	0
31.08.2026	64,75	47,85	16,9	48,1	47,16	49,1	48,57	0	-1,41	0,793	24	0
01.09.2026	64,62	48,63	15,99	47,4	46,45	48,3	47,78	0	-1,33	0,741	24	0
02.09.2026	64,74	48,83	15,91	49,4	48,47	50,5	49,95	0	-1,48	0,769	24	0
03.09.2026	65,72	48,19	17,53	42,6	41,77	43,6	43,1	0	-1,33	0,732	24	0
04.09.2026	64,6	50,54	14,06	46,2	45,31	47,2	46,65	0	-1,34	0,636	24	0
05.09.2026	65,22	49,23	15,99	43,8	42,94	44,8	44,27	0	-1,33	0,683	24	0
06.09.2026	65,15	48,37	16,78	46	45,13	47	46,49	0	-1,36	0,759	24	0
07.09.2026	65,93	49	16,93	40,6	39,81	41,5	41	0	-1,19	0,676	24	0
08.09.2026	64,77	49,8	14,97	44,3	43,47	45,3	44,79	0	-1,32	0,652	24	0
09.09.2026	65,47	49,18	16,29	41,9	41,13	42,8	42,32	0	-1,19	0,668	24	0
10.09.2026	64,99	49,4	15,59	47,5	46,58	48,6	48,04	0	-1,46	0,726	24	0
11.09.2026	65,46	49,54	15,92	44	43,19	45	44,5	0	-1,31	0,685	24	0
12.09.2026	64,6	50	14,6	49,8	48,87	50,8	50,21	0	-1,34	0,715	24	0
13.09.2026	64,38	50,6	13,78	59,4	58,32	60,6	59,9	0	-1,58	0,803	24	0
14.09.2026	64,84	50	14,84	52,4	51,38	53,5	52,85	0	-1,47	0,759	24	0
15.09.2026	65,03	49,38	15,65	45,6	44,74	46,7	46,19	0	-1,45	0,699	24	0
16.09.2026	65,08	48,91	16,17	44,9	44,06	46,1	45,57	0	-1,51	0,711	24	0
17.09.2026	65,02	48,78	16,24	46,5	45,61	47,8	47,26	0	-1,65	0,739	24	0
18.09.2026	65,09	48,08	17,01	44	43,16	45,2	44,72	0	-1,56	0,736	24	0
19.09.2026	65,38	49,04	16,34	42,8	42	44,1	43,61	0	-1,61	0,684	24	0
20.09.2026	65,48	47,73	17,75	45,2	44,3	46,4	45,89	0	-1,59	0,784	24	0
21.09.2026	64,8	48,97	15,83	47	46,11	48,3	47,76	0	-1,65	0,73	24	0
22.09.2026	65,56	48,42	17,14	41,4	40,61	42,6	42,11	0	-1,5	0,695	24	0
Итого:				1343,1	1317,53	1375,1	1359,43	0	-41,9	21,12	720	0
Средние:	65,12	49,01	16,1									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2624:00	2310,8	2266,2	2385,3	2356,69	0,02	-90,49	34,10	1427	1565
22/09/2624:00	3653,9	3583,73	3760,4	3716,12	0,02	-132,39	55,22	2147	1565
Итого:	1343,1	1317,53	1375,1	1359,43	0	-41,9	21,12	720	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / О.И. Ажнакина /
Ф.И.О.

Подпись / О.В. Малыгина /
Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Бр. Кашир. № 115-2

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244027

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x651F

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.08.2026	67,36	48,57	18,79	37,4	36,68	38,3	37,85	0	-1,17	0,688	24	0
27.08.2026	67,58	48,19	19,39	35,8	35,08	36,7	36,26	0	-1,18	0,679	24	0
28.08.2026	67,1	48,57	18,53	38,6	37,86	39,6	39,14	0	-1,28	0,7	24	0
29.08.2026	66,93	49,06	17,87	42,1	41,21	43,2	42,71	0	-1,5	0,735	24	0
30.08.2026	67,31	48,34	18,97	41,1	40,29	42,2	41,71	0	-1,42	0,766	24	0
31.08.2026	66,61	46,86	19,75	41,3	40,49	42,4	41,94	0	-1,45	0,798	24	0
01.09.2026	66,42	47,93	18,49	43,1	42,22	44,2	43,7	0,07	-1,48	0,78	24	0
02.09.2026	66,62	46,58	20,04	41,6	40,78	42,8	42,33	0,08	-1,55	0,818	24	0
03.09.2026	67,68	47,43	20,25	37,5	36,73	38,6	38,17	0	-1,44	0,744	24	0
04.09.2026	66,46	48,04	18,42	43,2	42,33	44,5	44,02	0	-1,69	0,779	24	0
05.09.2026	67,15	47,55	19,6	40,5	39,69	41,7	41,23	0	-1,54	0,776	24	0
06.09.2026	66,99	47,37	19,62	40,6	39,77	41,9	41,48	0	-1,71	0,78	24	0
07.09.2026	67,87	45,58	22,29	35,2	34,45	35,9	35,56	0	-1,11	0,766	24	0
08.09.2026	66,59	47,12	19,47	39,2	38,42	39,9	39,42	0	-1	0,747	24	0
09.09.2026	67,33	47,03	20,3	35,6	34,86	36,3	35,91	0	-1,05	0,707	24	0
10.09.2026	66,8	47,34	19,46	40	39,2	40,8	40,32	0	-1,12	0,763	24	0
11.09.2026	67,29	47,73	19,56	38,6	37,83	39,2	38,76	0	-0,93	0,739	24	0
12.09.2026	66,39	47,89	18,5	43,9	43,02	44,9	44,42	0	-1,4	0,794	24	0
13.09.2026	66,09	47,67	18,42	47,2	46,29	48,1	47,61	0	-1,32	0,854	24	0
14.09.2026	66,67	48,34	18,33	44,4	43,55	45,4	44,89	0	-1,34	0,798	24	0
15.09.2026	66,93	48,5	18,43	42,7	41,83	43,7	43,2	0	-1,37	0,77	24	0
16.09.2026	67,08	47,57	19,51	43,2	42,33	44,2	43,68	0	-1,35	0,825	24	0
17.09.2026	66,95	46,39	20,56	44,3	43,38	45,3	44,82	0	-1,44	0,891	24	0
18.09.2026	67,03	48,11	18,92	42,1	41,24	43,1	42,61	0	-1,37	0,779	24	0
19.09.2026	67,39	48,26	19,13	40,1	39,3	41	40,52	0	-1,22	0,752	24	0
20.09.2026	67,46	47,79	19,67	41,2	40,37	42,2	41,72	0	-1,35	0,792	24	0
21.09.2026	66,74	49,25	17,49	44	43,1	45	44,51	0	-1,41	0,755	24	0
22.09.2026	67,62	48,5	19,12	41,1	40,23	42,2	41,71	0	-1,48	0,769	24	0
Итого:				1145,6	1122,53	1173,3	1160,2	0,15	-37,67	21,54	672	0
Средние:	67,01	47,77	19,24									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/08/2624:00	2088,8	2046,12	2168,46	2145,36	0,01	-99,24	39,28	1452	1613
22/09/2624:00	3234,4	3168,65	3341,76	3305,56	0,16	-136,91	60,83	2124	1613
Итого:	1145,6	1122,53	1173,3	1160,2	0,15	-37,67	21,54	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж.организации

 / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

 / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/08/26г.-22/09/26г.

Абонент:ООО"УК"ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Вр. Кашир. № 115-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244033

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАЕ87

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.08.2026	67,57	52,22	15,35	51	49,94	51,6	50,94	0	-1	0,767	24	0
27.08.2026	67,81	52,04	15,77	51,4	50,33	51,9	51,25	0	-0,92	0,791	24	0
28.08.2026	67,32	52,77	14,55	55,1	53,98	55,9	55,18	0	-1,2	0,787	24	0
29.08.2026	67,14	53,44	13,7	59,2	57,99	60,1	59,29	0	-1,3	0,795	24	0
30.08.2026	67,46	52,63	14,83	58,3	57,11	59,1	58,36	0	-1,25	0,848	24	0
31.08.2026	66,79	51,5	15,29	64,1	62,86	65,2	64,38	0	-1,52	0,959	24	0
01.09.2026	66,6	51,19	15,41	56,2	55,07	56,9	56,2	0	-1,13	0,849	24	0
02.09.2026	66,73	51,26	15,47	58,1	56,92	59	58,28	0	-1,36	0,881	24	0
03.09.2026	67,89	50,55	17,34	51,7	50,65	52,5	51,88	0	-1,23	0,877	24	0
04.09.2026	66,63	52,94	13,69	61,1	59,85	62,1	61,29	0	-1,44	0,818	24	0
05.09.2026	67,34	52,73	14,61	57,9	56,71	59	58,24	0	-1,53	0,829	24	0
06.09.2026	67,17	51,25	15,92	56	54,86	57	56,31	0	-1,45	0,873	24	0
07.09.2026	68,08	49,66	18,42	47,3	46,31	47,9	47,36	0	-1,05	0,852	24	0
08.09.2026	66,81	52,5	14,31	58	56,84	59,2	58,49	0	-1,65	0,813	24	0
09.09.2026	67,64	52,5	15,14	55,1	53,94	55,7	54,98	0	-1,04	0,814	24	0
10.09.2026	66,99	51,49	15,5	55	53,85	55,2	54,5	0	-0,65	0,837	24	0
11.09.2026	67,54	50,89	16,65	52	50,94	52,3	51,68	0	-0,74	0,848	24	0
12.09.2026	66,56	51,98	14,58	58,6	57,46	58,9	58,15	0	-0,69	0,837	24	0
13.09.2026	66,26	52,59	13,67	65,4	64,11	65,9	65,03	0	-0,92	0,878	24	0
14.09.2026	66,86	52,02	14,84	61,8	60,54	62,1	61,32	0	-0,78	0,902	24	0
15.09.2026	67,07	51,77	15,3	55,8	54,67	56,3	55,61	0	-0,94	0,835	24	0
16.09.2026	67,21	51,4	15,81	61,3	60,02	61,7	60,95	0	-0,93	0,949	24	0
17.09.2026	67,14	51,47	15,67	58,8	57,6	59,3	58,57	0	-0,97	0,902	24	0
18.09.2026	67,24	52,92	14,32	59,6	58,4	60	59,24	0	-0,84	0,835	24	0
19.09.2026	67,59	53,35	14,24	56,9	55,72	57,3	56,52	0	-0,8	0,795	24	0
20.09.2026	67,65	51,61	16,04	57,1	55,89	57,4	56,68	0	-0,79	0,892	24	0
21.09.2026	66,92	52,74	14,18	62	60,74	62,6	61,8	0	-1,06	0,861	24	0
22.09.2026	67,83	51,39	16,44	56,1	54,97	56,4	55,71	0	-0,74	0,902	24	0
Итого:				1600,9	1568,27	1618,5	1598,19	0	-29,92	23,83	672	0
Средние:	67,2	51,95	15,25									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/08/2624:00	2558,3	2505,98	2577,6	2545,36	0,02	-39,38	39,16	1407	1657
22/09/2624:00	4159,2	4074,25	4196,1	4143,55	0,02	-69,3	62,98	2079	1657
Итого:	1600,9	1568,27	1618,5	1598,19	0	-29,92	23,83	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"


О.И. Ажнакина/
Ф.И.О.



Представитель теплоснабж. организации


/О.В.Малыгина/
Ф.И.О.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/08/26г.-22/09/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Бр. Кашир. № 115-3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5D0


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
26.08.2026	66,5	47,68	18,82	42,4	41,56	40,4	39,93	0	1,63	0,784	280	24	0
27.08.2026	66,75	47,94	18,81	42,5	41,64	40,6	40,15	0	1,49	0,781	292	24	0
28.08.2026	66,29	48,45	17,84	44,8	43,92	42,8	42,3	0	1,62	0,782	276	24	0
29.08.2026	66,14	48,41	17,73	47,7	46,73	45,6	45,1	0	1,63	0,828	308	24	0
30.08.2026	66,5	47,8	18,7	48,3	47,34	46,1	45,6	0	1,74	0,884	340	24	0
31.08.2026	65,85	47,18	18,67	49,7	48,71	47,7	47,22	0	1,49	0,911	356	24	0
01.09.2026	65,72	47,28	18,44	52,1	51,09	49,6	49,06	0	2,03	0,94	368	24	0
02.09.2026	65,82	46,8	19,02	48,7	47,74	46,5	46,01	0	1,73	0,905	340	24	0
03.09.2026	66,85	46,15	20,7	44,6	43,69	42,5	42,05	0	1,64	0,904	336	24	0
04.09.2026	65,69	47,27	18,42	49,3	48,36	47	46,51	0	1,85	0,89	348	24	0
05.09.2026	66,35	47,58	18,77	47,2	46,25	45	44,5	0	1,75	0,866	308	24	0
06.09.2026	66,2	46,27	19,93	46,5	45,58	44,3	43,84	0	1,74	0,909	364	24	0
07.09.2026	67	45,69	21,31	41,8	40,97	39,8	39,42	0	1,55	0,87	340	24	0
08.09.2026	65,84	47,33	18,51	48,3	47,34	46,2	45,71	0	1,63	0,877	336	24	0
09.09.2026	66,53	46,37	20,16	43,2	42,34	41,2	40,74	0	1,6	0,853	344	24	0
10.09.2026	66,01	47,67	18,34	46,4	45,5	44,3	43,82	0	1,68	0,834	316	24	0
11.09.2026	66,5	47,57	18,93	46,1	45,15	44,1	43,62	0	1,53	0,853	308	24	0
12.09.2026	65,64	47,89	17,75	51,3	50,29	48,9	48,4	0	1,89	0,891	352	24	0
13.09.2026	65,35	47,73	17,62	55,5	54,42	53	52,47	0	1,95	0,959	396	24	0
14.09.2026	65,98	48,2	17,78	50,3	49,32	48,1	47,55	0	1,77	0,879	316	24	0
15.09.2026	66,19	48,4	17,79	51,5	50,47	49,1	48,56	0	1,91	0,896	328	24	0
16.09.2026	66,31	48,78	17,53	52,6	51,54	50,2	49,66	0	1,88	0,903	320	24	0
17.09.2026	66,2	48,74	17,46	51,9	50,88	49,6	49,08	0	1,8	0,887	324	24	0
18.09.2026	66,31	49,39	16,92	51,6	50,57	49,3	48,73	0	1,84	0,855	284	24	0
19.09.2026	66,67	49,35	17,32	53	51,92	50,6	50,04	0	1,88	0,898	320	24	0
20.09.2026	66,72	49,29	17,43	52,2	51,19	50	49,43	0	1,76	0,892	316	24	0
21.09.2026	66	48,74	17,26	53,6	52,54	51,1	50,54	0,01	2	0,905	356	24	0
22.09.2026	66,89	48,3	18,59	50,2	49,2	47,8	47,3	0	1,9	0,916	356	24	0
Итого:				1363,3	1336,25	1301,4	1287,34	0,01	48,91	24,55	9228	672	0
Средние:	66,24	47,79	18,44										

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	DI м3	ВНР ч	ВОС ч
25/08/2624:00	2359,4	2312,63	2225,5	2201,91	0,17	110,72	43,40	14160	1458	1582
22/09/2624:00	3722,7	3648,88	3526,9	3489,25	0,18	159,63	67,95	23388	2130	1582
Итого:	1363,3	1336,25	1301,4	1287,34	0,01	48,91	24,55	9228	672	0

Представитель абонента
Генеральный директор ООО "УК "Домоуправ-Сервис"

Представитель теплоснабж. организации

/  / О.И. Ажнакина/
Подпись Ф.И.О.

/  / О.В. Малыгина/
Подпись Ф.И.О.

